

2026年二季度国网朝阳供电公司10千伏配变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	纳入负面清单时间	是否纳入计划	计划整改时间	配变近三年负荷增长率(%)
1	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	张炮手变压器（业扩）	50	10.02	35.09	35.09	/	否	无	-73.53
2	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	牛心地变压器（业扩）	50	19.64	30.52	30.52	/	否	无	50
3	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增西沟里2台变压器	400	97.30	-69.2	-69.2	2026/3/31	是	2026/12/30	6.7
4	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增清水井台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
5	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西南台变压器	200	16.43	131.3	131.3	/	否	无	4.57
6	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	21新增西山南沟北台变压器	100	65.68	68.01	68.01	/	否	无	4.48
7	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	21新增八道河子东山台变压器	200	52.25	118.18	118.18	/	否	无	110.35
8	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子沟里台变压器	200	42.34	126.46	126.46	/	否	无	0
9	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田二台变压器	200	42.34	77.76	77.76	/	否	无	0
10	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队变压器	200	55.82	130.74	130.74	/	否	无	5.9
11	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟村变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
12	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余柴北台变压器	200	43.65	108.42	108.42	/	否	无	2.83
13	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余小南台变压器	200	66.82	106.06	106.06	/	否	无	7.37
14	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余罗家沟台变压器	200	41.18	148.42	148.42	/	否	无	0.07
15	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余西五家二队台变压器	50	72.27	8.59	8.59	/	否	无	3.61
16	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余徐家小区台变压器	50	119.56	-19.78	-19.78	/	否	无	1.32
17	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店金仗子台变压器	100	50.68	30.42	30.42	/	否	无	-35.75
18	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余头道台变压器	200	59.31	130.6	130.6	/	否	无	29.04
19	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余贾家店二组台变压器	200	70.48	20.64	20.64	/	否	无	78.06
20	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟养殖台变压器	80	1.23	63.17	63.17	/	否	无	0
21	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	17结余四道沟北台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
22	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	Pms_农场变压器	200	68.45	99.22	99.22	/	否	无	45.75
23	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	Pms_召山咀八组机井变压器	50	31.34	29.05	29.05	/	否	无	-53.49
24	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	八家子台变压器	30	93.87	-4.161	-4.161	/	否	无	0
25	朝阳县	波罗赤66kV变电站	120波黄线	18新增波十三组大棚变压器	50	44.63	17.96	17.96	/	否	无	0
26	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增团结小区变压器	100	20.90	59.82	59.82	/	否	无	40.21
27	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村2号井变压器	50	33.18	25.25	25.25	/	否	无	52.05
28	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增恒道子南台变压器	200	18.68	122.66	122.66	/	否	无	4.69

29	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	18新增缸岔小区2台变压器	30	76.51	1.05	1.05	/	否	无	15.42
30	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增华店沟里2台变压器	50	32.16	24.84	24.84	/	否	无	2.78
31	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	西沟门东台变压器	200	25.18	116.88	116.88	/	否	无	15.21
32	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	小良东台变压器	50	48.80	19.08	19.08	/	否	无	-2.31
33	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	四道沟南台变压器	100	28.72	51.28	51.28	/	否	无	81.74
34	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子南台变压器	50	17.38	32.62	32.62	/	否	无	42.46
35	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	薛家屯变压器	200	49.32	61.56	61.56	/	否	无	-8.28
36	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴龙变压器（煤改电）	200	73.74	12.8	12.8	/	否	无	-3.93
37	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	里程2台变压器（光伏扶贫）	50	18.36	31.15	31.15	/	否	无	2.94
38	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	菜园子台（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
39	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	三官三队变压器（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
40	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	七家子南沟台变压器（煤改电）	200	4.49	151.44	151.44	/	否	无	-9.09
41	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	农电站台变压器（煤改电）	400	51.00	116.84	116.84	/	否	无	21.24
42	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	八石沟分台变压器（煤改电）	200	43.96	100.02	100.02	/	否	无	16.46
43	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	卧佛头沟村光伏台变压器（光伏扶贫）	100	64.67	22.29	22.29	/	否	无	1.75
44	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	敬老院台变压器1（光伏扶贫）	400	95.19	-60.76	-60.76	2026/3/31	是	2026/12/30	9.56
45	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子二台变压器（煤改电）	200	40.99	109.5	109.5	/	否	无	2.95
46	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子村分台变压器（煤改电）	200	19.31	121.4	121.4	/	否	无	3.44
47	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东2台变压器（煤改电）	200	14.87	149.12	149.12	/	否	无	6.4
48	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾四队台（煤改电）	200	72.21	22.9	22.9	/	否	无	17.56
49	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子中台（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
50	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店台（煤改电）	400	14.57	261.72	261.72	/	否	无	-13.26
51	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	乡直2台（煤改电）	400	22.83	229.84	229.84	/	否	无	4.14
52	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋村变压器（煤改电）	200	37.48	119.72	119.72	/	否	无	11.92
53	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁台变压器（煤改电）	200	0.90	158.28	158.28	/	否	无	0
54	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南台（煤改电）	200	41.44	77.14	77.14	/	否	无	-1.55
55	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟5组台变压器（煤改电）	200	39.60	80.94	80.94	/	否	无	2.16
56	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家台变压器（光伏扶贫）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
57	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	前营子台（煤改电）	400	49.59	142.64	142.64	/	否	无	95.34
58	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大村西台变压器（煤改电）	400	62.23	148.28	148.28	/	否	无	44.62
59	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊2台变压器（光伏扶贫）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

60	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟2台变压器（煤改电）	200	11.24	138.44	138.44	/	否	无	8.05
61	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子村变压器（煤改电）	400	76.00	288.76	288.76	/	否	无	7.6
62	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分二台变压器	400	101.28	-85.12	-85.12	2026/3/31	是	2026/12/30	8.51
63	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟台变压器（光伏扶贫）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
64	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠东台变压器（光伏扶贫）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
65	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营前进台变压器（煤改电）	400	44.25	213.36	213.36	/	否	无	38.31
66	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	土须沟三队二台变压器	50	62.39	11.49	11.49	/	否	无	6.6
67	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	后半截沟台变压器（煤改电）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
68	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	后半截沟三台变压器	200	71.66	110.1	110.1	/	否	无	11.9
69	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门大队变压器（煤改电）	200	1.19	158.72	158.72	/	否	无	48.57
70	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	亚路沟二队变压器（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
71	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区南台变压器（煤改电）	400	82.36	-9.44	-9.44	/	否	无	6.14
72	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道一组东台变压器(21技改)	100	0.34	79.66	79.66	/	否	无	0
73	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子南台（煤改电）	400	36.03	176	176	/	否	无	9.66
74	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子台（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
75	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕北一变压器（煤改电）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
76	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东新增西台变压器	200	55.27	55.04	55.04	/	否	无	-2.36
77	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	pms_东豪松沟台变压器	100	19.67	62.47	62.47	/	否	无	3.68
78	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增乡政府变压器	400	81.20	-4.8	-4.8	/	否	无	51.31
79	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余南沟台变压器	100	75.01	5.09	5.09	/	否	无	7.32
80	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	董胖沟台变压器（光伏扶贫）	400	76.51	300.88	300.88	/	否	无	7.73
81	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	刘杖子变压器（光伏扶贫）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
82	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗红线	波十组变压器（光伏扶贫）	400	31.57	236.36	236.36	/	否	无	15.35
83	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗红线	南洼村变压器（光伏扶贫）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
84	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家村台变压器（光伏扶贫）	200	72.28	139.12	139.12	/	否	无	8.26
85	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店上台变压器（光伏扶贫）	200	24.89	113.76	113.76	/	否	无	8.22
86	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	根南小区台变压器（光伏扶贫）	200	79.79	46.72	46.72	/	否	无	0
87	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	塔山台变压器（光伏扶贫）	100	97.15	-17.15	-17.15	/	否	无	-5.43
88	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	南大营子2台变压器（光伏扶贫）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
89	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	菜园台变压器（光伏扶贫）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
90	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝中台变压器（光伏扶贫）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
91	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	元宝小区台变压器（光伏扶贫）	200	51.60	89.9	89.9	/	否	无	0

92	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	黑砬子小区台变压器（光伏扶贫）	100	17.21	70.7	70.7	/	否	无	0
93	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户村变压器（光伏扶贫）	100	64.11	48.87	48.87	/	否	无	57.94
94	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	农场村变压器（光伏扶贫）	200	72.95	35.14	35.14	/	否	无	12.77
95	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟村变压器（光伏扶贫）	315	42.94	209.85	209.85	/	否	无	65.05
96	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	乡政府变压器（光伏扶贫）	400	60.75	168.32	168.32	/	否	无	-5.67
97	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子七组一台变压器	100	116.58	-36.58	-36.58	/	否	无	10.31
98	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	Pms_章吉南头井变压器	200	70.40	138.56	138.56	/	否	无	4.64
99	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	贾杖子变压器（光伏扶贫）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
100	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀四组机井台变压器	400	74.97	238.68	238.68	/	否	无	11.15
101	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms_塔山桥下井线变压器	50	33.85	26.64	26.64	/	否	无	48.15
102	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余上苑台变压器	100	58.53	32.74	32.74	/	否	无	0.58
103	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余下苑台变压器	100	66.94	26.43	26.43	/	否	无	2.86
104	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	15结余柴州台区变压器	100	38.75	44.78	44.78	/	否	无	7.85
105	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	15结余姚沟台变压器	200	61.53	134.56	134.56	/	否	无	0
106	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	15结余曹丈子西台变压器	200	47.43	133.84	133.84	/	否	无	0
107	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	15结余里沟里台变压器	200	72.28	128.18	128.18	/	否	无	39.56
108	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余石匠沟上台变压器	400	84.83	-19.32	-19.32	/	否	无	15.88
109	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	范家沟台（光伏扶贫）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
110	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	上扬台变压器（光伏扶贫）	400	35.80	297.92	297.92	/	否	无	68.28
111	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子线李杖子小区（煤改电）	400	11.47	275.96	275.96	/	否	无	-16.67
112	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山郑西沟变压器（光伏扶贫）	200	39.99	122.76	122.76	/	否	无	1.2
113	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文胡沟西南沟变压器（光伏扶贫）	200	44.50	149.62	149.62	/	否	无	5.3
114	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店腾家良台变压器（光伏扶贫）	200	45.46	130.6	130.6	/	否	无	2.78
115	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	大洞变压器（业扩）	50	15.77	32.12	32.12	/	否	无	41.3
116	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	大新井变压器（业扩）	50	0.56	39.72	39.72	/	否	无	-100
117	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟果园台（光伏扶贫）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
118	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子劈山组变压器（业扩）	50	35.43	22.29	22.29	/	否	无	-1.19
119	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	东地变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
120	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	耐火厂变压器	200	34.43	92.54	92.54	/	否	无	1.64
121	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	西山后街变压器	400	18.69	245.24	245.24	/	否	无	53.42

122	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	亚路沟四队变压器	100	63.72	16.28	16.28	/	否	无	-9.58
123	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟台变压器	400	84.91	-19.64	-19.64	/	否	无	-2.75
124	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子东台变压器	63	80.34	-0.2142	-0.2142	/	否	无	-1.89
125	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子四变压器	400	72.73	35.08	35.08	/	否	无	16.17
126	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	杨家沟小区变压器	30	36.37	13.56	13.56	/	否	无	85.71
127	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店三家子台变压器	30	2.11	23.37	23.37	/	否	无	8.33
128	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	水泉沟变压器1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
129	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋五组变压器	50	91.22	-5.61	-5.61	/	否	无	9
130	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区变压器	400	36.66	319.52	319.52	/	否	无	0.99
131	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房大棚台变压器1	50	66.14	7.81	7.81	/	否	无	4.5
132	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子小波浪大棚小区变压器	50	66.17	24.34	24.34	/	否	无	39.83
133	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟新增变压器	200	80.36	-0.72	-0.72	/	否	无	138.86
134	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	蒙古营子变压器	100	112.71	-32.71	-32.71	/	否	无	0
135	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北大沟台变压器	50	70.33	10.56	10.56	/	否	无	26.4
136	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东上台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
137	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
138	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升南变压器	20	119.15	-7.83	-7.83	/	否	无	4.25
139	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	九间房台变压器	50	56.58	17.29	17.29	/	否	无	-9.52
140	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	石库沟台变压器	400	93.91	-55.64	-55.64	2026/3/31	是	2026/12/30	25.28
141	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄东1井变压器	50	62.35	14.04	14.04	/	否	无	-37.14
142	朝阳县		120波黄线	上台子台变压器	200	28.35	107.24	107.24	/	否	无	0
143	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组1台变压器	50	1.19	39.44	39.44	/	否	无	-7.69
144	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	刑家洼变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
145	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠小区台变压器	100	94.69	-14.69	-14.69	2026/3/31	是	2026/12/30	8.06
146	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营村猪厂变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
147	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家变压器	80	45.11	27.93	27.93	/	否	无	2.75
148	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子大队2台变压器1	200	16.26	127.48	127.48	/	否	无	-4.43
149	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村六组变压器	400	15.12	259.56	259.56	/	否	无	-68.1
150	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山外台变压器	50	96.82	-8.41	-8.41	/	否	无	13.43
151	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河六组变压器	50	56.13	12.25	12.25	/	否	无	6.92
152	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	二道小区变压器2	100	36.89	49.14	49.14	/	否	无	78.95
153	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟小区台变压器	100	0.57	79.46	79.46	/	否	无	11.11

154	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺小区变压器	200	27.65	113.02	113.02	/	否	无	20.56
155	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	清水井小区变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
156	朝阳县	枣山66kV变电站	220六工线	东山村枣山变压器	400	68.28	248.44	248.44	/	否	无	5.48
157	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	后魏保护地变压器	100	71.94	-7.52	-7.52	/	否	无	5.48
158	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子四组变压器	200	43.89	140.78	140.78	/	否	无	0
159	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六队变压器	100	42.51	48.92	48.92	/	否	无	0
160	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组变压器	100	61.43	45.99	45.99	/	否	无	0
161	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子四组变压器	200	1.81	156.38	156.38	/	否	无	8.22
162	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	新农村村台变压器	200	28.77	114.8	114.8	/	否	无	36.67
163	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	砬子沟变压器	100	45.56	53.41	53.41	/	否	无	3.35
164	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村九组变压器	200	1.00	157.98	157.98	/	否	无	2.22
165	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	吴大城沟变压器	80	57.48	18.44	18.44	/	否	无	32.75
166	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝下台变压器	80	44.18	28.82	28.82	/	否	无	4.63
167	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	西山变压器4	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
168	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区2变压器	80	48.36	30.85	30.85	/	否	无	20.07
169	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窖南台变压器	400	30.23	258.24	258.24	/	否	无	0
170	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	老西沟变压器	200	28.99	103.26	103.26	/	否	无	14.73
171	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	平顶山石门组变压器	315	81.33	-4.1895	-4.1895	/	否	无	164.91
172	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村三组井变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
173	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子二台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
174	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子变压器1	200	18.91	122.2	122.2	/	否	无	7.34
175	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	西沟新增变压器	30	3.65	22.91	22.91	/	否	无	7.14
176	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	段木变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
177	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	卧佛寺台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
178	朝阳县	青龙山66kV变电站	133青学线	波赤村二组变压器	400	18.07	247.72	247.72	/	否	无	-9.11
179	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店朱杖子台变压器	50	56.63	11.68	11.68	/	否	无	6.42
180	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村1号井变压器	50	17.40	31.36	31.36	/	否	无	14.81
181	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟一台变压器	50	50.79	15.61	15.61	/	否	无	0.44
182	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	下队井台增容变压器	200	29.29	118.8	118.8	/	否	无	11.71
183	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线11号箱变变压器	315	66.70	75.57	75.57	/	否	无	7.31
184	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	南湾台变压器	50	42.07	23.85	23.85	/	否	无	3.04
185	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子西台变压器	50	66.60	19.89	19.89	/	否	无	113.35

186	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家窝铺台变压器1	100	71.18	9.26	9.26	/	否	无	-0.29
187	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子东大棚台变压器	100	42.50	42.01	42.01	/	否	无	-17.74
188	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟西台变压器	200	45.23	122.52	122.52	/	否	无	12.86
189	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	南塔子东台变压器	100	48.69	39.01	39.01	/	否	无	5.77
190	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子十二组井变压器	100	91.70	-11.7	-11.7	/	否	无	15.9
191	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	周家沟台变压器	30	85.18	-1.554	-1.554	/	否	无	-0.72
192	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在四组变压器	400	69.03	239.48	239.48	/	否	无	75.34
193	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	炮手大棚台变压器	80	55.87	31.98	31.98	/	否	无	0
194	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟台变压器	200	43.96	111.64	111.64	/	否	无	5.02
195	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	黄木西沟台变压器	50	83.82	-1.91	-1.91	/	否	无	0
196	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	闫家岭台变压器1	200	16.11	129.26	129.26	/	否	无	-11.99
197	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营六组变压器	200	51.60	76.28	76.28	/	否	无	-2.18
198	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	板尺沟变压器	400	66.72	299.24	299.24	/	否	无	13.25
199	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子小区变压器	30	81.85	-0.555	-0.555	/	否	无	22.22
200	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大棚变压器	50	35.07	25.65	25.65	/	否	无	-11.85
201	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器1	50	48.05	18.62	18.62	/	否	无	-29.26
202	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙三台动力电变压器	100	26.06	53.96	53.96	/	否	无	6.26
203	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组2#台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
204	朝阳县	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子变压器1	100	74.34	11.87	11.87	/	否	无	29
205	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户上沟变压器	100	75.59	4.41	4.41	/	否	无	-5.86
206	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	小东沟变压器	30	91.82	-3.546	-3.546	/	否	无	9.48
207	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	南湾子变压器	400	15.65	257.4	257.4	/	否	无	-2.06
208	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	红庙子小区台变压器	100	96.54	-16.54	-16.54	/	否	无	-22.01
209	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石村北大井台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
210	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村变压器（2015农网升级）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
211	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	满家店变压器	100	70.98	40.47	40.47	/	否	无	52.5
212	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子六组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
213	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	洪家台变压器	100	57.61	22.39	22.39	/	否	无	1.48
214	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子变压器	100	46.48	33.59	33.59	/	否	无	4.09
215	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子变压器	50	77.66	1.23	1.23	/	否	无	11.76
216	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_沟门子畜牧小区变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
217	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟九组变压器	30	78.85	13.66	13.66	/	否	无	4.76

218	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台一组大井变压器	50	65.67	12.38	12.38	/	否	无	1.64
219	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子小五家台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
220	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北地台变压器	50	40.06	23.31	23.31	/	否	无	4.48
221	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	韩杖子台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
222	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子东台变压器	30	110.98	-9.294	-9.294	/	否	无	14.98
223	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东小区变压器	100	27.99	52.79	52.79	/	否	无	-17.82
224	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	柳阳沟变压器	30	104.96	-7.488	-7.488	/	否	无	22.89
225	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_上三家子畜牧小区变压器	200	48.13	64.18	64.18	/	否	无	12.41
226	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	小北变压器	200	56.90	117.46	117.46	/	否	无	4.91
227	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	下桥子台变压器	100	1.18	78.82	78.82	/	否	无	16.67
228	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	拉南小区变压器	50	72.52	5.67	5.67	/	否	无	-28.94
229	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子屯台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
230	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎小区台变压器	80	30.00	45.13	45.13	/	否	无	-72.25
231	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟房后台变压器	200	34.03	126.76	126.76	/	否	无	-1.14
232	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙养猪小区变压器	50	54.83	14.53	14.53	/	否	无	-1.45
233	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	于班营子台变压器	80	70.36	7.85	7.85	/	否	无	0
234	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	郑杖子村台变压器	50	87.85	-3.925	-3.925	/	否	无	8.34
235	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台方塘变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
236	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组3#台变压器	200	0.28	159.44	159.44	/	否	无	9.09
237	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	pms_西营子八组变压器	200	78.23	81.58	81.58	/	否	无	109.17
238	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟台变压器	50	69.08	7.44	7.44	/	否	无	18.07
239	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	孙家台变压器	80	47.02	26.51	26.51	/	否	无	17.03
240	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	徐杖子村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
241	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	南塔子西山变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
242	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋杖子小区台变压器	100	60.92	19.86	19.86	/	否	无	-10.5
243	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	朝阳洞变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
244	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子北岭变压器	50	70.92	5.89	5.89	/	否	无	11.09
245	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵六组变压器	200	71.76	124.36	124.36	/	否	无	-2.5
246	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	葫芦房子户户通变压器	30	1.69	23.49	23.49	/	否	无	11.11
247	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋八组变压器	50	89.70	-4.85	-4.85	/	否	无	6.5
248	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	邵营子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
249	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	下塔台变压器	200	31.68	96.66	96.66	/	否	无	10.58

250	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	老爷庙变压器	100	71.02	48.11	48.11	/	否	无	0
251	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东小区2变压器	30	103.85	-7.155	-7.155	/	否	无	3.19
252	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	哈拉海台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
253	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西山村缸岔沟上沟变压器	30	65.75	4.31	4.31	/	否	无	4.33
254	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	黄土坡台变压器	50	2.53	39.31	39.31	/	否	无	0
255	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	鸡冠山变压器	200	62.05	100.4	100.4	/	否	无	9.72
256	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子变压器	400	44.85	269.24	269.24	/	否	无	141.93
257	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙东沟小区变压器	50	47.86	19.6	19.6	/	否	无	-2.94
258	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	Pms_柳湖沟井变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
259	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子畜牧小区变压器	30	113.34	-10.002	-10.002	/	否	无	-28.76
260	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗南八组变压器	200	41.89	76.22	76.22	/	否	无	8.2
261	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟五组台变压器	100	75.93	47.93	47.93	/	否	无	6.45
262	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子中台变压器	200	39.77	100.14	100.14	/	否	无	3.56
263	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
264	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	沟门小区变压器1	50	46.68	19.23	19.23	/	否	无	-8.07
265	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
266	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	沟里畜牧小区台变压器	20	89.13	-1.826	-1.826	/	否	无	-24.74
267	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小北国台变压器1	30	36.28	13.78	13.78	/	否	无	-1.23
268	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	沈杖子台变压器	50	83.72	-1.86	-1.86	/	否	无	0
269	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线彦家台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
270	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城10组大棚小区变压器	50	1.63	39.32	39.32	/	否	无	0
271	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	李友1号井变压器	50	41.44	23.84	23.84	/	否	无	31.07
272	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子四组变压器	400	91.68	-46.72	-46.72	/	否	无	-0.93
273	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟上沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
274	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗保护地变压器	100	73.93	66	66	/	否	无	5.88
275	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	东沟组变压器	50	53.53	15.12	15.12	/	否	无	36.78
276	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村太保台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
277	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴中台变压器	80	63.54	18.42	18.42	/	否	无	28.06
278	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	窝棚沟外台变压器	100	46.53	36.5	36.5	/	否	无	13.5
279	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟大棚变压器	30	83.29	-0.987	-0.987	/	否	无	-10.2
280	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎小区变压器	50	0.32	39.84	39.84	/	否	无	0
281	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组变压器1	50	8.00	36	36	/	否	无	11.9

282	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家小区变压器	30	76.67	1.01	1.01	/	否	无	50.4
283	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区变压器	100	29.27	54.27	54.27	/	否	无	-27.97
284	朝阳县		拉电二组小区分支	拉拉屯村二组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
285	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	南塔子松树底下变压器	100	60.26	28.42	28.42	/	否	无	8.24
286	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十三组一台变压器	315	47.08	103.73	103.73	/	否	无	10.68
287	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔十组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
288	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	中石片子变压器	100	32.34	54.43	54.43	/	否	无	1.62
289	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	小道口大棚变压器	50	24.23	28.88	28.88	/	否	无	-19.66
290	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
291	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	乡政府变压器台	315	2.27	244.98	244.98	/	否	无	-45.95
292	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
293	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子西台变压器	50	56.27	11.88	11.88	/	否	无	-7.25
294	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东变压器1	400	22.97	262.92	262.92	/	否	无	6.89
295	朝阳县		发区线郭家七组小	郭家七组小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
296	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟里变压器	50	75.74	8.7	8.7	/	否	无	47.97
297	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西台变压器	100	56.16	49.42	49.42	/	否	无	79.48
298	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	15.16组大棚变压器	50	42.16	25.9	25.9	/	否	无	12.05
299	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞沟里台变压器	200	48.40	129.26	129.26	/	否	无	85.88
300	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	下韩杖子台变压器	200	11.62	136.84	136.84	/	否	无	0.66
301	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	良屯村台变压器	200	56.76	46.68	46.68	/	否	无	0
302	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	西南沟变压器1	20	60.15	4.18	4.18	/	否	无	-1.55
303	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟西台变压器	400	41.12	300.84	300.84	/	否	无	44.71
304	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	河南小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
305	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	东德2台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
306	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子南沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
307	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村六组变压器	100	1.22	79.41	79.41	/	否	无	0
308	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨地沟小区台变压器	30	60.47	5.86	5.86	/	否	无	-3.28
309	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家11组台变压器	50	5.54	37.32	37.32	/	否	无	-4.48
310	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	林家窝铺台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
311	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	姜家沟变压器1	80	73.83	44.58	44.58	/	否	无	10.39
312	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户道北变压器	200	79.00	136.18	136.18	/	否	无	41.14
313	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕北二变压器1	30	0.00	24	24	/	否	无	-100

314	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二变压器	200	48.38	64.58	64.58	/	否	无	0
315	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店村小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
316	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子南台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
317	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林村台变压器	400	0.22	319.12	319.12	/	否	无	0
318	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	下庙沟台变压器	50	33.88	23.23	23.23	/	否	无	0.96
319	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	Pms_南组井变压器	100	11.75	69.8	69.8	/	否	无	-21.43
320	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	宁小区台变压器	200	21.43	117.14	117.14	/	否	无	-61.94
321	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门子2台变压器1	50	57.99	11.17	11.17	/	否	无	24.14
322	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁南沟变压器	20	105.38	-5.076	-5.076	/	否	无	34.15
323	朝阳县		区线拉拉屯村一组	拉拉屯村一组变压器	100	31.08	50.72	50.72	/	否	无	0
324	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营一号井变压器	80	65.20	12.8	12.8	/	否	无	9.66
325	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
326	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里外台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
327	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	石窝铺变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
328	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	Pms_米家沟大井变压器	50	119.76	-19.88	-19.88	/	否	无	-92.41
329	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	南东沟北台变压器	50	39.13	20.48	20.48	/	否	无	8.23
330	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	林杖子变压器	250	67.26	53.13	53.13	/	否	无	11.31
331	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	高八尺变压器	400	54.44	216.08	216.08	/	否	无	4.84
332	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	姜杖子大棚台变压器	50	118.90	-19.45	-19.45	/	否	无	127.55
333	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家窝铺变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
334	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房南台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
335	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	大营子变压器	200	21.01	122.3	122.3	/	否	无	-24.2
336	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	邹家沟台变压器	20	95.36	-3.072	-3.072	/	否	无	2.51
337	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	小南沟变压器1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
338	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子大井台变压器	100	54.30	27.36	27.36	/	否	无	8.11
339	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	吐须沟二队变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
340	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	大圆子北台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
341	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组二台变压器	80	100.64	-16.512	-16.512	/	否	无	-12.3
342	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	双台二台变压器	200	42.80	74.42	74.42	/	否	无	24.36
343	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	下湾子大棚变压器	30	6.77	22.1	22.1	/	否	无	21.05
344	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	土小区台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
345	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子新庄变压器1	200	58.75	88.78	88.78	/	否	无	24.8

346	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	于营子变压器	50	50.52	17.14	17.14	/	否	无	0.71
347	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	南沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
348	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子1台变压器	100	0.92	79.7	79.7	/	否	无	5.56
349	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	何家沟台变压器	100	1.12	78.88	78.88	/	否	无	-3.7
350	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙蔬菜批发市场南台变压器	200	73.12	123.72	123.72	/	否	无	0
351	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯变压器1	30	76.15	1.51	1.51	/	否	无	7.57
352	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子北变压器	50	61.08	9.62	9.62	/	否	无	27.09
353	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队台变压器	100	50.23	29.78	29.78	/	否	无	8.03
354	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟2台变压器	30	16.63	19.01	19.01	/	否	无	17.39
355	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟外变压器	30	54.84	7.78	7.78	/	否	无	5.3
356	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	烧锅台变压器	80	102.70	-18.16	-18.16	/	否	无	0
357	朝阳县		工业园区分支	工业园区变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
358	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子未河沟小区变压器	50	60.95	24.29	24.29	/	否	无	8
359	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	雷东山大棚小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
360	朝阳县	马台子66kV变电站	1416董家店线	上店台变压器2	20	45.24	6.95	6.95	/	否	无	16.13
361	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线下洼大棚三台变压器	50	3.08	38.46	38.46	/	否	无	-19.35
362	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	西沿台变压器	50	106.50	-13.25	-13.25	/	否	无	50.8
363	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	谢麻窝铺台变压器	100	33.94	47.53	47.53	/	否	无	9.68
364	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子井台变压器	50	21.88	29.07	29.07	/	否	无	18.75
365	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子小区台变压器	20	114.20	-6.84	-6.84	/	否	无	0
366	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台东大井变压器	100	43.82	40.77	40.77	/	否	无	11.97
367	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	来代沟台变压器	50	96.59	-8.295	-8.295	/	否	无	14.05
368	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	二道小区变压器3	50	98.60	-9.3	-9.3	/	否	无	4.74
369	朝阳县		120波黄线	白万海小区变压器	400	20.15	240.68	240.68	/	否	无	0
370	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	敬老院台变压器	400	76.66	270.04	270.04	/	否	无	18.19
371	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家屯大棚台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
372	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	杨山岭台变压器	20	60.96	4.59	4.59	/	否	无	-18.18
373	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	半节洞变压器	100	10.04	70.77	70.77	/	否	无	6.56
374	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	银窝北大井台变压器	400	32.50	291.64	291.64	/	否	无	0
375	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄花沟分台变压器	100	56.75	53.54	53.54	/	否	无	11.7
376	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子变压器	100	73.25	46.68	46.68	/	否	无	0
377	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	苏家店3台变压器	50	35.72	24.09	24.09	/	否	无	29.89

378	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村九组分台变压器	50	89.27	-4.635	-4.635	/	否	无	9.74
379	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	小道沟台变压器	100	60.83	59.98	59.98	/	否	无	43.42
380	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	炮手沟外变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
381	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南梁变压器1	250	79.09	135.2	135.2	/	否	无	23.26
382	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子大棚变压器	100	24.32	56.5	56.5	/	否	无	0
383	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟2台变压器	100	1.18	78.92	78.92	/	否	无	40
384	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯台变压器	100	84.85	-4.85	-4.85	/	否	无	15.87
385	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平七变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
386	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官小区2变压器	100	31.00	49.74	49.74	/	否	无	0
387	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子一组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
388	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟2#小区变压器	50	28.89	25.76	25.76	/	否	无	-50
389	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台小区台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
390	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	井家小区台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
391	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟2台变压器	30	83.78	-1.134	-1.134	/	否	无	8.31
392	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	贾宝地沟台变压器	30	111.09	-9.327	-9.327	/	否	无	0.76
393	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	东沟变压器1	400	33.72	245.64	245.64	/	否	无	67.3
394	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子村部变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
395	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	于家沟变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
396	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕中变压器1	100	76.73	58.5	58.5	/	否	无	7.25
397	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼四组二台变压器	200	38.42	83.16	83.16	/	否	无	3.2
398	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子畜牧小区变压器	100	71.47	50.66	50.66	/	否	无	5.44
399	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区变压器	100	52.27	28.67	28.67	/	否	无	10.84
400	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子三家台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
401	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	朝阳沟井变压器	50	36.93	24.49	24.49	/	否	无	118.75
402	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子村一组小区变压器	50	75.01	29.77	29.77	/	否	无	-1.72
403	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	上华炉变压器	200	42.66	108.68	108.68	/	否	无	-4.85
404	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	孙杖子台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
405	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	王杖组变压器	100	35.11	48.13	48.13	/	否	无	-22
406	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	小郭家沟变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
407	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线8号箱变变压器	315	2.85	244.19	244.19	/	否	无	-99.91
408	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	平许屯二台变压器	30	66.93	4.32	4.32	/	否	无	1.01
409	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进变压器	50	94.26	-7.13	-7.13	/	否	无	15.8

410	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子王树权大井变压器	20	31.16	9.77	9.77	/	否	无	0
411	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	柏树沟变压器	30	0.24	23.93	23.93	/	否	无	0
412	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	韩家沟台变压器	30	26.55	16.13	16.13	/	否	无	0
413	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	王振芝小区变压器	50	35.67	27.14	27.14	/	否	无	-89.13
414	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟变压器	200	20.97	119.96	119.96	/	否	无	-6.37
415	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子村小南梁大棚小区变压器	50	16.60	35.9	35.9	/	否	无	57.14
416	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	小房申变压器	100	64.19	58.55	58.55	/	否	无	0.21
417	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	道一台变压器	400	73.23	33.4	33.4	/	否	无	12.73
418	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村北大井变压器	63	24.80	38.59	38.59	/	否	无	-34.62
419	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	王坟沟变压器	50	33.08	25.29	25.29	/	否	无	-1.69
420	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	雷三家变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
421	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
422	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘随营子大棚台变压器	50	46.94	17.35	17.35	/	否	无	-57.94
423	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	解放村变压器	100	62.04	56.42	56.42	/	否	无	-3.95
424	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	洞子台变压器	50	119.95	-19.975	-19.975	2026/3/31	是	2026/12/30	11.63
425	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟南台变压器	100	20.52	61.37	61.37	/	否	无	-0.84
426	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子小区变压器	100	64.90	27.03	27.03	/	否	无	-6.19
427	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子变压器	200	73.41	82.54	82.54	/	否	无	96.82
428	朝阳县		拉拉电二组小区分支	拉拉电村二组井变压器	80	2.52	62.07	62.07	/	否	无	0
429	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	姜家沟小区变压器	200	47.61	76	76	/	否	无	115.96
430	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子台变压器1	200	39.20	100.38	100.38	/	否	无	-14.2
431	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子村台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
432	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_毕振生台变压器	200	8.80	142.4	142.4	/	否	无	15.61
433	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子东山台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
434	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店中营子台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
435	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	刘满台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
436	朝阳县	东洼66kV变电站	113大电线	何家窝铺台变压器	50	106.26	-13.13	-13.13	/	否	无	11.27
437	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	养牛小区台变压器	200	2.53	158	158	/	否	无	3.13
438	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨五队台变压器	100	32.32	57.42	57.42	/	否	无	-1.19
439	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子大棚台变压器	20	61.59	5.71	5.71	/	否	无	-27.16
440	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子村变压器	100	55.95	29.66	29.66	/	否	无	-5.16
441	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三双台变压器	63	1.27	49.6	49.6	/	否	无	11.11

442	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	二道小区变压器1	50	31.88	27.37	27.37	/	否	无	14.09
443	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	小六家小区变压器	100	92.10	-12.1	-12.1	/	否	无	3.69
444	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西山八组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
445	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
446	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	养牛小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
447	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
448	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	小北沟变压器	30	79.51	0.45	0.45	/	否	无	-3.42
449	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达四五组台变压器	80	58.98	18.8	18.8	/	否	无	-0.98
450	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	王子坟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
451	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	水泉组变压器	100	63.19	16.81	16.81	/	否	无	0
452	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山大棚台变压器	30	95.64	-4.692	-4.692	/	否	无	42.23
453	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	下局子台变压器	100	38.21	41.8	41.8	/	否	无	14.26
454	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山南沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
455	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组变压器	200	65.89	44.82	44.82	/	否	无	-2.29
456	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	沟门子变压器	200	76.05	114.9	114.9	/	否	无	44.41
457	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	新地大队变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
458	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地河南变压器	80	32.74	37.81	37.81	/	否	无	-0.8
459	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村变压器11	100	41.49	39.88	39.88	/	否	无	2.65
460	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西大棚二台变压器	50	0.13	39.94	39.94	/	否	无	0
461	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	平房台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
462	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子34组2台	200	52.50	56.36	56.36	/	否	无	4.1
463	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	满达养殖小区变压器	30	72.36	5.36	5.36	/	否	无	-45.99
464	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	三官大井台变压器	50	3.10	38.45	38.45	/	否	无	7.69
465	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟2台变压器	50	46.33	16.84	16.84	/	否	无	4.76
466	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在七队变压器	200	53.04	53.92	53.92	/	否	无	3.36
467	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店一组变压器	100	70.30	13.24	13.24	/	否	无	20.67
468	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟台变压器1	30	88.11	-2.433	-2.433	/	否	无	2.34
469	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	根德岭下台变压器	50	50.63	19.5	19.5	/	否	无	0
470	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子西沟沟里变压器（2015农网升级）	50	36.85	21.68	21.68	/	否	无	21.28
471	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子一队变压器	100	87.03	-7.03	-7.03	/	否	无	1.27
472	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	上华炉大棚变压器	50	32.33	24.29	24.29	/	否	无	0.31
473	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	前半截沟变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

474	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	大河北台变压器	80	2.54	62.52	62.52	/	否	无	0
475	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线6号箱变变压器	250	118.11	-95.275	-95.275	2026/3/31	是	2026/12/30	13.96
476	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线7号箱变变压器	315	0.32	251.02	251.02	/	否	无	-91.67
477	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄上小区变压器	50	19.23	30.38	30.38	/	否	无	64.1
478	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙乡头道沟台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
479	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑变压器	200	50.11	100.34	100.34	/	否	无	31.02
480	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村彭杖子变压器	200	66.57	136.06	136.06	/	否	无	5.27
481	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子养鸡小区变压器	50	102.65	-11.325	-11.325	/	否	无	24.65
482	朝阳县	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村八、九组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
483	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组变压器	200	51.84	111.2	111.2	/	否	无	-5.54
484	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	Pms_杨树沟四队变压器	100	37.90	42.14	42.14	/	否	无	5.25
485	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟里台变压器	100	3.37	77.35	77.35	/	否	无	6.1
486	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五组里台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
487	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	下沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
488	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟小区变压器	50	36.08	23.79	23.79	/	否	无	-9.09
489	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子市场台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
490	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南坡小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
491	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子线刘杖子台	100	45.10	50.36	50.36	/	否	无	24.51
492	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟上台变压器	20	20.96	12.28	12.28	/	否	无	62.5
493	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子五组变压器	200	1.61	157.14	157.14	/	否	无	0
494	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子吉利小区变压器	50	0.11	39.94	39.94	/	否	无	-75
495	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	梨树沟下圃变压器	100	14.38	66.27	66.27	/	否	无	0
496	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	南塔子村变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
497	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子富民小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
498	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组东变压器	200	32.33	95.36	95.36	/	否	无	-41.72
499	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库一台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
500	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	马家岭小区台变压器1	50	32.28	24.4	24.4	/	否	无	-4.24
501	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组3#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
502	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家二台变压器	200	24.02	113.24	113.24	/	否	无	23.23
503	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	袁家洼变压器	160	72.18	102.66	102.66	/	否	无	11.81
504	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	狐狸洞台变压器	80	30.76	39.65	39.65	/	否	无	-4.43
505	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	南关台变压器	200	25.51	109.02	109.02	/	否	无	7.58

506	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	赵北台变压器	10	56.20	2.55	2.55	/	否	无	0
507	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟门台变压器	20	27.14	10.63	10.63	/	否	无	25
508	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟台变压器	100	86.17	-6.17	-6.17	/	否	无	15.1
509	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟3台变压器	400	93.30	-53.2	-53.2	/	否	无	5.35
510	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三家店变压器	200	34.50	133.46	133.46	/	否	无	0
511	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东大棚台变压器	30	95.90	-4.77	-4.77	/	否	无	-11.41
512	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜杖子村变压器	400	71.00	252	252	/	否	无	7.6
513	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子村后魏台变压器	200	26.52	106.94	106.94	/	否	无	-17.28
514	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场大棚变压器	400	76.47	301.04	301.04	/	否	无	5.9
515	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家小区变压器	200	20.27	120.94	120.94	/	否	无	-3.61
516	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子小区台变压器	20	65.88	2.82	2.82	/	否	无	12.1
517	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	YHG_花坤北台沟里变压器	20	119.42	-7.884	-7.884	/	否	无	28.86
518	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家一组台变压器	200	74.84	37.6	37.6	/	否	无	14.34
519	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉村变压器	400	42.15	180.04	180.04	/	否	无	31.04
520	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	平顶山小队变压器1	30	41.09	11.67	11.67	/	否	无	-10.91
521	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	木匠沟变压器2	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	-100
522	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组2台变压器	50	1.41	39.29	39.29	/	否	无	23.08
523	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	徐家屯1组小区台变压器	100	46.61	34.74	34.74	/	否	无	42.33
524	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西山村保护地变压器	50	69.81	5.76	5.76	/	否	无	20.04
525	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	唐家沟台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
526	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	荒地台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
527	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	孟克大棚台变压器	100	81.59	-1.59	-1.59	/	否	无	0
528	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道北变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
529	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	石门子台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
530	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟2#小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
531	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子台变压器	100	47.43	41.34	41.34	/	否	无	19.75
532	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	闫家岭台变压器	50	27.96	26.03	26.03	/	否	无	-1.14
533	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	胡里地变压器	50	65.25	8.26	8.26	/	否	无	21.29
534	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	坝挡沟变压器	200	75.42	145.48	145.48	/	否	无	11.98
535	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	顾家台变压器	100	12.67	67.33	67.33	/	否	无	-22.87
536	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山村变压器	200	68.81	131.14	131.14	/	否	无	113.52
537	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟二组台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

538	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜五队变压器1	100	68.17	33.92	33.92	/	否	无	3.19
539	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子西沟变压器	30	65.39	4.38	4.38	/	否	无	9.84
540	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰外台变压器	50	76.11	18	18	/	否	无	21.36
541	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	河沿子变压器	400	23.13	227.64	227.64	/	否	无	-68.19
542	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子9组大棚井变压器	50	90.19	-5.095	-5.095	/	否	无	-78.69
543	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭大棚2台变压器	30	104.20	-7.26	-7.26	/	否	无	0
544	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	塔营子变压器	50	11.69	35.13	35.13	/	否	无	-2.86
545	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	10kV西五家线综合厂变压器1	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
546	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	朱家沟台变压器	20	2.72	15.46	15.46	/	否	无	0
547	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店大队变压器	100	1.69	78.31	78.31	/	否	无	-41.18
548	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	马家沟变压器2	20	104.10	-4.82	-4.82	/	否	无	-4.64
549	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	pms_西沟大棚变压器	30	5.02	22.58	22.58	/	否	无	7.14
550	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达村瓦盆沟变压器	200	70.41	148.02	148.02	/	否	无	120.6
551	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	正路沟里台变压器	20	66.69	2.69	2.69	/	否	无	0.55
552	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线吴杖子两家变压器	50	69.68	8.6	8.6	/	否	无	5
553	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子五组变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
554	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后小区变压器	30	68.70	3.58	3.58	/	否	无	51.24
555	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙二道沟台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
556	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	卖菜沟小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
557	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子村变压器	100	105.74	-25.74	-25.74	/	否	无	-3.53
558	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西小区台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
559	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子北头变压器	100	100.93	-20.93	-20.93	/	否	无	-1.01
560	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	韩家山台变压器	50	104.01	-12.005	-12.005	/	否	无	6.52
561	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	10kV西干线于杖子7组变压器1	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
562	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
563	朝阳县	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村五组变压器	250	31.51	121.35	121.35	/	否	无	34.22
564	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
565	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子七组2#变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
566	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子南沟台变压器	50	50.14	18.16	18.16	/	否	无	0
567	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	李家屯台变压器1	400	0.00	320	320	/	否	无	0
568	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分2台变压器	200	42.98	135.94	135.94	/	否	无	-0.38
569	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

570	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	郭家沟变压器	50	1.16	39.42	39.42	/	否	无	11.11
571	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑东台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
572	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟外台变压器	100	35.11	47.73	47.73	/	否	无	8.72
573	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	马路沟台变压器	100	23.53	58.9	58.9	/	否	无	0
574	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	大东沟变压器	30	89.10	-2.73	-2.73	/	否	无	-2.16
575	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西井变压器	400	62.28	84.16	84.16	/	否	无	-0.95
576	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金大棚台变压器	30	119.94	-11.982	-11.982	2026/3/31	是	2026/12/30	40.44
577	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子大队变压器	100	75.61	57.22	57.22	/	否	无	26.07
578	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	尹家沟屯台变压器	50	88.29	-4.145	-4.145	/	否	无	10.57
579	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子九组变压器	200	2.93	154.46	154.46	/	否	无	27.4
580	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	长茂河畜牧小区变压器	50	6.48	36.82	36.82	/	否	无	-25
581	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北荒台变压器	30	1.63	23.51	23.51	/	否	无	10
582	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	沟中台变压器	20	1.39	15.72	15.72	/	否	无	0
583	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟小区台变压器	400	91.52	-46.08	-46.08	2026/3/31	是	2026/12/30	9.87
584	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村三组2台变压器	315	40.90	240.57	240.57	/	否	无	2.55
585	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗台变压器	100	65.22	16.63	16.63	/	否	无	3.52
586	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	老革家屯变压器	20	60.80	4.3	4.3	/	否	无	-2.17
587	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店北沟变压器	100	38.25	41.75	41.75	/	否	无	18.44
588	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线9号箱变变压器	315	0.01	251.97	251.97	/	否	无	-87.5
589	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山移民小区变压器	50	62.35	9.8	9.8	/	否	无	128.63
590	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户大棚变压器	200	79.76	143.94	143.94	/	否	无	12.46
591	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家六组变压器	200	30.85	101.54	101.54	/	否	无	0
592	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	二窝铺台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
593	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	王家大棚2台变压器	100	37.25	55.74	55.74	/	否	无	0
594	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子腰西变压器	100	5.28	74.91	74.91	/	否	无	8.55
595	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组变压器	200	2.22	155.56	155.56	/	否	无	35.19
596	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平小区变压器2	80	58.94	25.27	25.27	/	否	无	-1.94
597	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小马厂台变压器	200	74.88	113.06	113.06	/	否	无	6.11
598	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟小区变压器	50	1.09	40	40	/	否	无	0
599	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户上沟变压器	200	70.36	75.98	75.98	/	否	无	68.65
600	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店变压器	200	55.78	51.86	51.86	/	否	无	8.02
601	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼五组二台变压器	200	35.71	90.94	90.94	/	否	无	20.05

602	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
603	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线山咀8组沟门变压器	20	118.58	-7.716	-7.716	/	否	无	13.21
604	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	10kV羊山线胡家沟变压器	200	1.17	158.24	158.24	/	否	无	2.78
605	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	Pms_柳条中组井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
606	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	Pms_河西井变压器	50	93.34	-6.67	-6.67	/	否	无	-1.92
607	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子洞子后台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
608	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子四组小区台变压器	80	16.22	52.01	52.01	/	否	无	1.35
609	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	华东12#台变压器	30	116.16	-10.848	-10.848	/	否	无	15.53
610	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	河南变压器	200	67.46	101.6	101.6	/	否	无	59.22
611	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	李本胜大棚变压器	50	5.88	37.09	37.09	/	否	无	0
612	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙小队变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
613	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	盖杖子台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
614	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子1,2队台变压器	200	39.89	80.22	80.22	/	否	无	-0.51
615	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	姚杖子5组大棚变压器	50	44.97	31.8	31.8	/	否	无	-34.88
616	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	老关营子台变压器	20	36.26	8.79	8.79	/	否	无	8
617	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	柏山沟果园井台变压器	80	36.65	37.68	37.68	/	否	无	0
618	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家八组变压器	100	90.87	-10.87	-10.87	/	否	无	44.42
619	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子新立电变压器	20	0.91	15.82	15.82	/	否	无	0
620	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村马架子台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
621	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟变压器	50	20.45	30.02	30.02	/	否	无	-2.48
622	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳变压器	200	69.38	117.86	117.86	/	否	无	9.59
623	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
624	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	付家店变压器	100	37.75	45.37	45.37	/	否	无	4.59
625	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村机井台区变压器	200	9.76	142.98	142.98	/	否	无	-46.53
626	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山二台变压器	400	0.67	319.56	319.56	/	否	无	-42.53
627	朝阳县	东洼66kV变电站	222根德线	小河北台变压器	50	99.07	-9.535	-9.535	/	否	无	15.61
628	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	付家小区台变压器	80	56.66	25.87	25.87	/	否	无	0
629	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	小遥沟变压器1	50	70.29	6.78	6.78	/	否	无	-3.3
630	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟二台变压器	50	35.46	22.35	22.35	/	否	无	3.25
631	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴西台小区变压器	30	72.35	3.12	3.12	/	否	无	10.34
632	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms_大屯西台变压器	200	6.65	149.38	149.38	/	否	无	-30
633	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	长侠沟变压器	20	1.97	15.75	15.75	/	否	无	33.33

634	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	王伦沟线范杖子西台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
635	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	窝棚沟变压器	50	29.18	25.85	25.85	/	否	无	30.38
636	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村十组小区变压器1	50	3.16	38.55	38.55	/	否	无	-23.08
637	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志二组变压器	100	60.87	19.17	19.17	/	否	无	111.68
638	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
639	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟十组变压器	30	40.63	13.29	13.29	/	否	无	-9.42
640	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	农场四组变压器	50	118.65	-19.325	-19.325	/	否	无	4.89
641	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
642	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	土东台变压器	400	112.36	-129.44	-129.44	2026/3/31	是	2026/12/30	10.91
643	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队二台变压器	80	76.61	9.08	9.08	/	否	无	4.4
644	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子小区变压器	30	0.51	23.85	23.85	/	否	无	-50
645	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子组变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
646	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子小平房变压器	30	89.02	-2.706	-2.706	/	否	无	9.72
647	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟村变压器	100	48.99	33.5	33.5	/	否	无	-2.34
648	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	拦马墙变压器	400	70.62	312.56	312.56	/	否	无	-5.66
649	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村四组变压器	100	59.06	34.94	34.94	/	否	无	-6.29
650	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms_房中台变压器	50	16.47	31.77	31.77	/	否	无	-80.23
651	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	石门沟台变压器	30	1.97	23.41	23.41	/	否	无	0
652	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	窝棚沟里台变压器	100	81.65	-1.65	-1.65	/	否	无	44.15
653	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	五家坡台变压器	20	48.81	6.36	6.36	/	否	无	0
654	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家二台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
655	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村五组变压器	50	75.72	8.43	8.43	/	否	无	14.25
656	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	铁沟变压器	200	68.10	143.18	143.18	/	否	无	0.42
657	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	赵南台变压器	20	36.38	9.18	9.18	/	否	无	0
658	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	郑油房台变压器	100	33.14	48.68	48.68	/	否	无	-15.73
659	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	樱桃沟小区变压器	20	62.59	3.93	3.93	/	否	无	-25
660	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	东山村北台变压器	200	24.75	113.84	113.84	/	否	无	7.2
661	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁四号线变压器	50	31.84	24.33	24.33	/	否	无	5.32
662	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子三组变压器	80	63.68	51.07	51.07	/	否	无	5.54
663	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	胡西台变压器	400	70.25	300.52	300.52	/	否	无	0
664	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	李花营子台变压器	100	64.47	15.54	15.54	/	否	无	21.1
665	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西台变压器	200	29.86	100.28	100.28	/	否	无	11.17

666	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	房申沟小区台变压器	30	4.54	22.7	22.7	/	否	无	24
667	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟门台变压器	20	1.18	15.79	15.79	/	否	无	0
668	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地村变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
669	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟里变压器	50	76.09	17.57	17.57	/	否	无	6.65
670	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石灰沟变压器	200	111.82	-63.64	-63.64	/	否	无	77.7
671	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大12组变压器	200	27.91	104.2	104.2	/	否	无	-9.57
672	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手北大井台变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
673	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟大棚台变压器	30	0.05	23.98	23.98	/	否	无	0
674	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区1变压器	50	51.90	24.83	24.83	/	否	无	-22.22
675	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	大北沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
676	朝阳县		铝业线郭家村联通	10kV铝业线特区分台变压器	80	2.76	61.82	61.82	/	否	无	0
677	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家二台变压器	100	39.73	40.3	40.3	/	否	无	11.27
678	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	炮手台变压器	400	35.11	240.72	240.72	/	否	无	0
679	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子二组变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	-100
680	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子台变压器	50	76.02	3.01	3.01	/	否	无	17.55
681	朝阳县		120波黄线	上台子河东大棚变压器	30	41.07	12.77	12.77	/	否	无	0
682	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	二道岭台变压器	50	80.56	-0.28	-0.28	/	否	无	2.49
683	朝阳县		开发区线拉拉屯四组	拉拉屯村四组机井台变压器	50	37.30	24.48	24.48	/	否	无	0
684	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	农场六组变压器	100	5.26	74.75	74.75	/	否	无	23.6
685	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	三麻沟台变压器	50	0.30	39.85	39.85	/	否	无	0
686	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村2台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
687	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村变压器	400	33.61	287.88	287.88	/	否	无	9.08
688	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道大井变压器	100	54.07	38.8	38.8	/	否	无	9.15
689	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组变压器	50	64.20	14.99	14.99	/	否	无	4.7
690	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	华杖子小区变压器	50	69.43	9.54	9.54	/	否	无	-14.86
691	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰东一台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
692	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村五组变压器	200	43.50	81.92	81.92	/	否	无	9.22
693	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家大杖子变压器	50	63.88	14.14	14.14	/	否	无	1.77
694	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	东山变压器1	100	99.82	-19.82	-19.82	/	否	无	-0.66
695	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	崔家店变压器	50	102.35	-11.175	-11.175	/	否	无	-0.27
696	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马北沟台变压器	30	80.29	-0.087	-0.087	/	否	无	8.1
697	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	房申沟台变压器	30	0.91	23.73	23.73	/	否	无	0

698	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山小区变压器	50	25.66	27.19	27.19	/	否	无	-8.38
699	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	吐须沟一队变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
700	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	向阳沟变压器1	100	22.54	60.59	60.59	/	否	无	-0.79
701	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	仲杖子变压器	80	66.71	10.66	10.66	/	否	无	33.23
702	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门二队变压器	100	35.78	44.26	44.26	/	否	无	17.71
703	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	五虎屯台变压器	100	59.86	20.16	20.16	/	否	无	11.69
704	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟北台变压器	400	74.83	283.72	283.72	/	否	无	4.87
705	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店二组变压器	400	60.24	288.04	288.04	/	否	无	3.63
706	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	文杖子村变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
707	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	大四家子台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
708	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	岳家屯台变压器	50	76.50	1.78	1.78	/	否	无	5.91
709	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧河东台变压器	100	1.84	78.5	78.5	/	否	无	-8.33
710	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	林家沟小区变压器	50	77.48	18.52	18.52	/	否	无	33.63
711	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大棚小区变压器	20	119.53	-7.906	-7.906	2026/3/31	是	2026/12/30	32.71
712	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟里队变压器	50	101.69	-10.845	-10.845	/	否	无	8.52
713	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官四井变压器	50	50.01	18.72	18.72	/	否	无	63.49
714	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠大棚台变压器	50	8.95	35.53	35.53	/	否	无	-22.22
715	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西大棚台变压器	50	32.48	27.03	27.03	/	否	无	-62.15
716	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	古山子河西变压器	100	1.35	79.57	79.57	/	否	无	42.11
717	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
718	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟台变压器	80	52.74	24.45	24.45	/	否	无	-4.39
719	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟外台变压器	50	69.77	5.15	5.15	/	否	无	23.44
720	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户二组变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
721	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟下台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
722	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村上台变压器	100	96.38	-16.38	-16.38	/	否	无	19.27
723	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟一组台变压器	200	20.07	126.28	126.28	/	否	无	-9.68
724	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟胡后变压器	100	62.02	28.91	28.91	/	否	无	0
725	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	张麻沟变压器2	100	1.34	79.38	79.38	/	否	无	24.69
726	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗红线	苑杖子二组台变压器1	50	118.49	-19.245	-19.245	/	否	无	-3.97
727	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	其林宝南台变压器	200	31.39	102.04	102.04	/	否	无	0
728	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	三家子组变压器	50	82.53	-1.265	-1.265	/	否	无	-3.31
729	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺西台变压器	63	66.14	19.79	19.79	/	否	无	7.03

730	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子2台变压器	30	89.03	-2.709	-2.709	/	否	无	15.66
731	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟变压器	80	35.95	35.83	35.83	/	否	无	4.9
732	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	赵井立井变压器	50	25.08	27.56	27.56	/	否	无	-9.38
733	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	华杖子变压器	400	79.45	215.44	215.44	/	否	无	38.13
734	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子北井变压器	200	56.26	59.6	59.6	/	否	无	-38.77
735	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	白庙子大棚台变压器	20	55.43	5.82	5.82	/	否	无	-23.81
736	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三岔口村小区变压器	50	13.68	34.18	34.18	/	否	无	-80
737	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村张嘛沟五号井变压器	50	0.12	39.94	39.94	/	否	无	0
738	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁子变压器	200	79.01	94.68	94.68	/	否	无	0
739	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家一队西台变压器	50	0.63	39.68	39.68	/	否	无	-20
740	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗小西沟变压器	30	1.43	23.57	23.57	/	否	无	0
741	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连西变压器	80	56.84	22.76	22.76	/	否	无	8.96
742	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山沟门台变压器	20	119.76	-7.952	-7.952	/	否	无	-7.22
743	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华方塘变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
744	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	木头沟村东山小区变压器	100	14.42	68.74	68.74	/	否	无	-96.25
745	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	垫底小区变压器	50	42.74	18.64	18.64	/	否	无	47.06
746	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村台变压器	100	71.08	8.93	8.93	/	否	无	-12.4
747	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟井变压器	50	101.58	-10.79	-10.79	/	否	无	12.93
748	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组变压器	100	75.14	4.86	4.86	/	否	无	23.93
749	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村华西台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
750	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组大棚变压器	50	5.57	37.22	37.22	/	否	无	-79.76
751	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟小区台变压器	20	71.78	1.71	1.71	/	否	无	-1.92
752	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	苏地沟台变压器	80	29.37	40.55	40.55	/	否	无	2.91
753	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	上沟台变压器	200	31.67	125.82	125.82	/	否	无	6.23
754	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟里变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
755	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	付家沟变压器13	50	52.89	18.8	18.8	/	否	无	9.95
756	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	柴家沟变压器	50	54.90	12.55	12.55	/	否	无	35.96
757	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	东山村二号变压器	100	43.89	36.12	36.12	/	否	无	-6.22
758	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
759	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	石朋沟变压器	100	1.92	79.49	79.49	/	否	无	0
760	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	曹家梁台变压器	20	82.30	-0.46	-0.46	/	否	无	-4.27
761	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山河东变压器	100	54.52	30.08	30.08	/	否	无	-5.56

762	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	六家子村小区变压器	30	93.52	-4.056	-4.056	/	否	无	16.03
763	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	陈家变压器	200	57.04	78.12	78.12	/	否	无	4.83
764	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄东2井变压器	50	17.39	32.33	32.33	/	否	无	-60
765	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	YHG 西德大棚小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
766	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海西台变压器	100	88.17	-8.17	-8.17	/	否	无	0
767	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平三组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
768	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙梁顶变压器	50	76.75	20.99	20.99	/	否	无	74.17
769	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	木家沟台变压器	50	95.23	-7.615	-7.615	/	否	无	78.29
770	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子小区变压器	80	64.05	37.51	37.51	/	否	无	149.06
771	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰大棚小区台变压器	50	23.02	31.49	31.49	/	否	无	-73.41
772	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄上变压器	30	59.51	13.18	13.18	/	否	无	0
773	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	大张朋沟分台变压器	50	109.12	-14.56	-14.56	/	否	无	0
774	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	机房沟台变压器	100	12.30	68.19	68.19	/	否	无	-14.47
775	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	中三家变压器	100	3.38	77.53	77.53	/	否	无	0
776	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟大棚变压器	50	90.63	-5.315	-5.315	/	否	无	-15.6
777	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝小区台变压器	100	47.45	36.86	36.86	/	否	无	7.26
778	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下于家沟台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
779	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	杨树沟台变压器	80	0.64	63.49	63.49	/	否	无	0
780	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达4-5组分台变压器	200	61.36	138.26	138.26	/	否	无	-3.72
781	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三叉口六组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
782	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	火家沟台变压器	80	71.66	19.12	19.12	/	否	无	7.94
783	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟四组变压器	100	75.71	39.17	39.17	/	否	无	0
784	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	红大庙变压器	50	2.00	39.02	39.02	/	否	无	7.69
785	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	程家变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
786	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	东南沟变压器1	50	21.20	29.4	29.4	/	否	无	-7.89
787	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
788	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	羊地沟台变压器	100	29.02	50.98	50.98	/	否	无	0
789	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵四队变压器	200	70.31	85.16	85.16	/	否	无	18.84
790	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
791	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	上卧2台变压器	50	2.68	38.66	38.66	/	否	无	9.38
792	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	三官河南台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
793	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库二台变压器	200	11.12	138.64	138.64	/	否	无	5.4

794	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子一号井变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
795	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟陆陪全小区变压器	100	27.00	60.32	60.32	/	否	无	-24.92
796	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	沈杖子小区台变压器	20	15.81	12.96	12.96	/	否	无	0
797	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村一组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
798	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东2台变压器	50	31.45	24.58	24.58	/	否	无	14.29
799	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	仇家店小区台变压器	20	73.71	3.18	3.18	/	否	无	20.35
800	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村车站台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
801	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	罗锅沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
802	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟小五队台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
803	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店里沟门变压器	80	85.73	-4.584	-4.584	/	否	无	112.01
804	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	彭杖子东台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
805	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店小下头台变压器	20	64.98	3.57	3.57	/	否	无	-22.04
806	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店大棚变压器	50	62.18	11.68	11.68	/	否	无	-64.21
807	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区变压器1	30	79.06	2.21	2.21	/	否	无	82.31
808	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结大棚台变压器	20	4.73	15.06	15.06	/	否	无	0
809	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	葫芦房子变压器	30	26.27	16.18	16.18	/	否	无	8.62
810	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
811	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟文七变压器	200	26.55	108.74	108.74	/	否	无	0
812	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子半节沟变压器	100	13.25	69.21	69.21	/	否	无	-11.11
813	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	张家店台变压器	20	105.06	-5.012	-5.012	/	否	无	0
814	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	扎兰沟变压器	50	80.77	-0.385	-0.385	/	否	无	28.51
815	朝阳县	北沟门66kV变电站	223沟北线	龙潭沟变压器1	100	0.74	79.47	79.47	/	否	无	-25
816	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在八队变压器	100	63.71	27.85	27.85	/	否	无	4.35
817	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区2台变压器	100	20.35	61.86	61.86	/	否	无	-46.79
818	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	厚三家变压器	200	26.79	126.06	126.06	/	否	无	-5.47
819	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门五组变压器	100	59.36	24.43	24.43	/	否	无	5.83
820	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	二北沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
821	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟二台变压器	50	21.72	29.34	29.34	/	否	无	4.26
822	朝阳县	马台子66kV变电站	1416董家店线	大岭西台变压器	50	41.88	19.11	19.11	/	否	无	7.26
823	朝阳县	青龙山66kV变电站	135青临线	东波赤北台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
824	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG_奈林皋八组大棚变压器	50	41.44	23.48	23.48	/	否	无	-25
825	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大队变压器	400	44.86	140.56	140.56	/	否	无	-13.21

826	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家三台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
827	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	河南西台变压器	50	41.09	19.5	19.5	/	否	无	24.51
828	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	牛家沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
829	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	后洞子台变压器	20	112.91	-6.582	-6.582	/	否	无	15.29
830	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	东沟台区变压器	200	100.26	-40.52	-40.52	/	否	无	0
831	朝阳县		120波黄线	pms_波十六组变压器	400	13.37	266.52	266.52	/	否	无	0
832	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗三组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
833	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	朱二沟变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
834	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟北台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
835	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	李井新井变压器	100	47.53	33.25	33.25	/	否	无	-5.11
836	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家市场台变压器	200	54.71	58.16	58.16	/	否	无	21.21
837	朝阳县		120波黄线	波十三组日光大棚变压器	50	94.42	-7.21	-7.21	/	否	无	0
838	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	杨家沟台变压器	200	42.09	116.08	116.08	/	否	无	14.15
839	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大洞村头道沟变压器	30	44.93	11.46	11.46	/	否	无	47.17
840	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窖村3号井变压器	50	52.19	16.48	16.48	/	否	无	4.79
841	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十二队变压器	50	94.39	-7.195	-7.195	/	否	无	-12.35
842	朝阳县		区线拉拉屯村一组	拉拉屯村一组井变压器	100	46.06	40.47	40.47	/	否	无	0
843	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后小兴沟台区变压器	100	43.24	44.87	44.87	/	否	无	0
844	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	上石变压器1	100	0.91	79.1	79.1	/	否	无	5.26
845	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组东台变压器	50	3.17	38.51	38.51	/	否	无	-7.14
846	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	pms_苑杖子一组三台变压器	20	87.74	-1.548	-1.548	/	否	无	-2.5
847	朝阳县		120波黄线	果树队南台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
848	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	银窝沟台变压器	30	42.55	11.24	11.24	/	否	无	18.87
849	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	代家沟大棚变压器	100	26.10	56.84	56.84	/	否	无	-18.08
850	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑下沟台变压器	100	45.90	34.11	34.11	/	否	无	19.89
851	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙南沟台变压器	50	43.84	20.76	20.76	/	否	无	-19.84
852	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟变压器	400	21.93	256.32	256.32	/	否	无	13.19
853	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在十一队变压器	100	55.82	56.61	56.61	/	否	无	9.74
854	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区北台变压器	200	119.02	-78.04	-78.04	/	否	无	6.21
855	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟大棚变压器	80	88.87	-7.096	-7.096	/	否	无	6.83
856	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子变压器	100	79.70	20.43	20.43	/	否	无	-5.13
857	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大九组变压器	315	63.18	60.29	60.29	/	否	无	4.5

858	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	北营子村变压器	400	16.97	252.4	252.4	/	否	无	3.99
859	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组大棚台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
860	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	付家台变压器	80	3.02	61.58	61.58	/	否	无	0
861	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子变压器	80	2.81	62.09	62.09	/	否	无	-16.67
862	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	山前变压器	80	42.79	30.58	30.58	/	否	无	-23.78
863	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	丛香房变压器	50	54.56	12.73	12.73	/	否	无	-36.04
864	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子暖棚变压器	50	30.94	24.56	24.56	/	否	无	-28.22
865	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	付家沟变压器1	20	112.23	-6.446	-6.446	/	否	无	4.04
866	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子四组变压器	400	37.09	172.8	172.8	/	否	无	4.91
867	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	大遥沟小区台变压器1	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
868	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	YHG_上河3组2台变压器	80	6.33	59.71	59.71	/	否	无	11.18
869	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰村台变压器	100	1.70	78.3	78.3	/	否	无	-10.53
870	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	梁东台变压器	50	33.55	24.02	24.02	/	否	无	-20.6
871	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺村变压器	100	65.03	14.99	14.99	/	否	无	4.88
872	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	桃树沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
873	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms_刘杖子村变压器	200	74.06	20.26	20.26	/	否	无	7.93
874	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	明哲沟变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
875	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	马东台变压器	200	56.50	90.1	90.1	/	否	无	1.28
876	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑二组井变压器	50	1.67	39.26	39.26	/	否	无	33.33
877	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
878	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	河东台变压器	400	68.49	274.04	274.04	/	否	无	34.23
879	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家养殖小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
880	朝阳县		开发区线拉拉屯四组	拉拉屯村四组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
881	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	前山小区变压器	315	102.07	-69.5205	-69.5205	/	否	无	-3.2
882	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进先锋台区变压器	50	41.22	19.39	19.39	/	否	无	8.04
883	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	木匠沟外台变压器	50	42.31	18.88	18.88	/	否	无	15.29
884	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村大棚小区变压器	100	25.39	56.92	56.92	/	否	无	28.1
885	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子小区变压器	50	119.18	-19.59	-19.59	/	否	无	51.99
886	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大二组大棚变压器	50	29.06	26.84	26.84	/	否	无	-19.31
887	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村七组机井台变压器	200	69.84	136.28	136.28	/	否	无	58.89
888	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大队变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
889	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	10kV十二台线南大六组大井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

890	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子西井变压器	63	2.90	48.77	48.77	/	否	无	-11.76
891	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五家子台变压器	200	36.93	86.16	86.16	/	否	无	10
892	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线5号箱变变压器	315	59.63	64.64	64.64	/	否	无	105.44
893	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰五组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
894	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子冰沟变压器	250	71.28	176.88	176.88	/	否	无	6.8
895	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	房申二台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
896	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	李杖沟门组变压器	200	1.72	157.58	157.58	/	否	无	10.53
897	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	后窗户台变压器	80	59.16	16.67	16.67	/	否	无	8.05
898	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四西台变压器	200	1.26	157.46	157.46	/	否	无	8.62
899	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	东山4.5组变压器	200	49.69	62.68	62.68	/	否	无	-22.29
900	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营北井变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	-100
901	朝阳县		120波黄线	肖三家二组大棚台变压器	50	73.99	8.33	8.33	/	否	无	0
902	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子2台变压器	100	31.71	48.32	48.32	/	否	无	0
903	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子西台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
904	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	罗杖子村变压器	100	1.58	78.42	78.42	/	否	无	-3.45
905	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	田四组变压器	100	2.95	77.05	77.05	/	否	无	13.92
906	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	贾杖子南沟变压器	50	42.17	18.99	18.99	/	否	无	18.57
907	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	中营子变压器	50	48.09	16.68	16.68	/	否	无	-40.67
908	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	华子沟东台变压器	100	51.01	28.99	28.99	/	否	无	6.8
909	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	大道沟台变压器	100	20.24	60.4	60.4	/	否	无	6.41
910	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭下变压器1	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
911	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟六队台变压器	200	66.46	143.26	143.26	/	否	无	63.39
912	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子一台变压器	315	81.77	-5.5755	-5.5755	/	否	无	9.61
913	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子大棚变压器	30	35.49	14.23	14.23	/	否	无	-14.44
914	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子四组设施农业变压器	100	0.36	79.69	79.69	/	否	无	0
915	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	吕家梁变压器	30	30.93	14.73	14.73	/	否	无	-33.58
916	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	10kV东大道线辽西大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
917	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎东台变压器	50	36.13	22	22	/	否	无	-2.42
918	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子四组大棚台变压器	20	60.64	4.75	4.75	/	否	无	16.67
919	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	陈家牧业台变压器	30	88.60	-2.58	-2.58	/	否	无	-16.67
920	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十三台变压器	100	0.69	79.38	79.38	/	否	无	38.46
921	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子河套小区变压器1	315	73.88	106.28	106.28	/	否	无	30.12

922	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘于营子小区变压器	30	53.91	9.72	9.72	/	否	无	43.42
923	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	二道北沟变压器	50	37.05	26.94	26.94	/	否	无	-2.43
924	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼三组二台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
925	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	纪家屯台变压器	100	30.51	49.49	49.49	/	否	无	4.6
926	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子小区变压器	50	1.94	39.14	39.14	/	否	无	60
927	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	高速出口小区台变压器	30	18.66	18.4	18.4	/	否	无	-19.23
928	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	孟家洼子台变压器	30	100.62	-6.186	-6.186	/	否	无	-5.73
929	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	引凤沟变压器	100	18.97	61.32	61.32	/	否	无	17.21
930	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子小区1变压器	30	0.09	23.98	23.98	/	否	无	-97.06
931	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	大北沟变压器2	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
932	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺台变压器	30	87.74	-2.322	-2.322	/	否	无	31.63
933	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	高杖子变压器	50	90.47	-5.235	-5.235	/	否	无	25.75
934	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	四贵小区变压器	30	34.79	13.93	13.93	/	否	无	-8.89
935	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	高三家台变压器	100	3.53	77.79	77.79	/	否	无	-11.11
936	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南铺变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
937	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_北梁果树山台变压器	100	22.73	60.79	60.79	/	否	无	0
938	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	马架子分台变压器	100	52.15	52.32	52.32	/	否	无	0
939	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	榆树林台变压器	200	19.98	120.04	120.04	/	否	无	23.98
940	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	黄家沟台变压器	30	59.39	6.31	6.31	/	否	无	14.96
941	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子北沟变压器	50	56.04	16.38	16.38	/	否	无	18.52
942	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村二组变压器	315	76.39	221.22	221.22	/	否	无	5.25
943	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	上塔台变压器	50	75.59	4.43	4.43	/	否	无	-7.57
944	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子南台变压器	50	76.35	13.02	13.02	/	否	无	55.18
945	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	司丈子变压器	80	27.15	42.29	42.29	/	否	无	9.68
946	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三人沟组小区变压器	100	1.46	78.59	78.59	/	否	无	0
947	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	马杖子变压器3	100	0.00	80	80	/	否	无	0
948	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	放牛沟组变压器	200	12.36	136.82	136.82	/	否	无	11.78
949	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	良四台变压器	80	41.40	30.88	30.88	/	否	无	5.18
950	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子山咀台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
951	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	闫盖营子台变压器	200	71.11	117.14	117.14	/	否	无	39.38
952	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	韩杖子中台变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	-96.61
953	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区变压器	100	17.97	62.11	62.11	/	否	无	4.56

954	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴隆东台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
955	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村一号变压器	80	0.88	63.3	63.3	/	否	无	18.75
956	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	上屯东头变压器	100	68.33	20.68	20.68	/	否	无	9.79
957	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子村北台子组变压器1	80	116.43	-29.144	-29.144	/	否	无	24.03
958	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	良一台变压器	50	108.99	-14.495	-14.495	/	否	无	8.29
959	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	郭家台变压器	50	49.40	15.31	15.31	/	否	无	0.21
960	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	东沟上沟变压器	100	68.32	38.38	38.38	/	否	无	7.44
961	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	宁东台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
962	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村新增台变压器	100	72.52	34.77	34.77	/	否	无	6.93
963	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胜利蔬菜大棚小区台变压器	30	22.14	17.5	17.5	/	否	无	-50.94
964	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子分台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
965	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子台变压器	100	43.45	55.26	55.26	/	否	无	66.48
966	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	沈家窝铺台变压器	400	17.24	251.08	251.08	/	否	无	2.91
967	朝阳县		120波黄线	半拉烧锅台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
968	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子东沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
969	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	新立屯变压器13	200	83.29	-6.58	-6.58	/	否	无	4.25
970	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟腰屯变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
971	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟变压器	80	66.74	10.7	10.7	/	否	无	27.53
972	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子东台变压器	50	55.31	12.37	12.37	/	否	无	-1.48
973	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	北梁台变压器	30	84.25	-1.275	-1.275	/	否	无	2.12
974	朝阳县		发区线郭家村四组	郭家村四组井变压器	100	113.97	-33.97	-33.97	/	否	无	0
975	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	下河东台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
976	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子变压器	100	92.57	-12.57	-12.57	/	否	无	0
977	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
978	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
979	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	玉广小区台变压器	80	6.74	58.61	58.61	/	否	无	45
980	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	刘家沟台变压器	30	0.73	23.8	23.8	/	否	无	33.33
981	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	西山变压器1	50	42.28	21.36	21.36	/	否	无	-34.5
982	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道村部变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
983	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	湾子台变压器	50	103.86	-11.93	-11.93	/	否	无	35.43
984	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠西台变压器	200	54.82	93.6	93.6	/	否	无	-19.52
985	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	李家屯台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100

986	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连东变压器	100	47.92	32.11	32.11	/	否	无	0
987	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_付家小区台变压器	30	78.37	1.04	1.04	/	否	无	21.61
988	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟上沟变压器	80	76.62	2.71	2.71	/	否	无	46.82
989	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	三官塘外小区变压器	400	61.08	280.24	280.24	/	否	无	18.86
990	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
991	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十二台变压器1	100	1.47	79.27	79.27	/	否	无	11.76
992	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子设施农业变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
993	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营龙王庙变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
994	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟小区变压器	100	34.71	55.36	55.36	/	否	无	0
995	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟保护地变压器	50	2.28	38.92	38.92	/	否	无	9.09
996	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	张麻沟新增变压器	100	22.28	68.11	68.11	/	否	无	-2.07
997	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙南山台变压器	100	49.08	34.14	34.14	/	否	无	13.47
998	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	马家岭台变压器	200	65.46	99.68	99.68	/	否	无	-5.18
999	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	三官一队台变压器	100	2.58	77.42	77.42	/	否	无	16
1000	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宋杖子台变压器	20	2.56	15.5	15.5	/	否	无	0
1001	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟变压器	200	19.14	123.84	123.84	/	否	无	-10.58
1002	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子大棚台变压器	50	32.35	26.43	26.43	/	否	无	-1.32
1003	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	蒲坦沟2台	50	40.07	19.96	19.96	/	否	无	8.43
1004	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子东台变压器	100	55.65	64.53	64.53	/	否	无	107.37
1005	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧西沟台变压器	20	82.54	-0.508	-0.508	/	否	无	22.18
1006	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑西台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1007	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	二道房申变压器	20	87.56	-1.512	-1.512	/	否	无	5.19
1008	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东台变压器	400	43.42	146.32	146.32	/	否	无	-10.42
1009	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	Pms_东窑井变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1010	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙正沟变压器	30	21.99	17.86	17.86	/	否	无	7.41
1011	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	下河套变压器	400	73.97	275.96	275.96	/	否	无	0
1012	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟台变压器	50	88.71	-4.355	-4.355	/	否	无	20.62
1013	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家大棚变压器	50	23.97	28.05	28.05	/	否	无	-15.88
1014	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	山嘴2台变压器	100	28.51	51.9	51.9	/	否	无	6.02
1015	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾组井变压器	200	74.62	121.78	121.78	/	否	无	15.81
1016	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	后井变压器	30	49.77	9.68	9.68	/	否	无	131.43
1017	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子河南变压器	200	55.34	112.68	112.68	/	否	无	10.09

1018	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西山四组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1019	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	梁西小区变压器	30	14.58	19.63	19.63	/	否	无	-56.25
1020	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	南洼子台变压器	200	28.90	103.72	103.72	/	否	无	10.91
1021	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	道二台变压器	200	73.84	12.98	12.98	/	否	无	39.6
1022	朝阳县	东洼66kV变电站	113大电线	何家窝铺2台变压器	50	1.81	39.1	39.1	/	否	无	37.5
1023	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家四组变压器	50	85.97	-2.985	-2.985	/	否	无	6.88
1024	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图四队台变压器	100	71.86	8.17	8.17	/	否	无	0.47
1025	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	pms_山嘴台变压器	100	1.86	79.52	79.52	/	否	无	0
1026	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家南台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1027	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子小区台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1028	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子保护地小区变压器	200	20.18	125.68	125.68	/	否	无	14.58
1029	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子小区变压器	80	66.17	13.69	13.69	/	否	无	13.15
1030	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	西荒地小区变压器	30	43.24	13.57	13.57	/	否	无	139.47
1031	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	务本村变压器	200	93.54	-27.08	-27.08	/	否	无	25.27
1032	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟南台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1033	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山里台变压器	100	65.81	14.19	14.19	/	否	无	28.21
1034	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店大东沟台变压器	200	76.06	135.24	135.24	/	否	无	18.39
1035	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	侯家沟台变压器	20	2.51	15.5	15.5	/	否	无	28.57
1036	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_五家子养猪小区变压器	30	67.32	3.82	3.82	/	否	无	37.72
1037	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	唐家沟台变压器1	50	78.35	0.86	0.86	/	否	无	-19.79
1038	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子变压器	200	77.47	127.28	127.28	/	否	无	2.6
1039	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村东台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1040	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑村河滩地小区2台变压器	100	53.19	31.94	31.94	/	否	无	0.53
1041	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	库心地小区二变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1042	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山台变压器	20	74.00	1.2	1.2	/	否	无	23.31
1043	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	牟台子大棚变压器	30	48.64	9.93	9.93	/	否	无	5.74
1044	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西台变压器	80	64.76	12.2	12.2	/	否	无	-11.21
1045	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户一组变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
1046	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子小区变压器	50	0.79	39.65	39.65	/	否	无	-62.5
1047	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	朝阳洞里变压器	50	31.18	24.68	24.68	/	否	无	0
1048	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	北沟门村小区台变压器	30	97.61	-5.283	-5.283	/	否	无	-40.48
1049	朝阳县	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0

1050	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	林地小区变压器	200	41.86	76.9	76.9	/	否	无	15.72
1051	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子养猪小区变压器	30	59.72	8.41	8.41	/	否	无	-29.55
1052	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	八家子台变压器1	80	37.97	33.64	33.64	/	否	无	9.25
1053	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地小区台变压器	50	29.80	25.13	25.13	/	否	无	-62.34
1054	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田大棚台变压器	20	118.86	-7.772	-7.772	2026/3/31	是	2026/12/30	42.02
1055	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	三道沟台变压器1	100	23.44	56.64	56.64	/	否	无	0
1056	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	三道东山变压器	80	45.66	51.06	51.06	/	否	无	27.39
1057	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村四组变压器	100	61.63	18.41	18.41	/	否	无	48.25
1058	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村中变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
1059	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	华北变压器	100	105.44	-25.44	-25.44	/	否	无	1.97
1060	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台南大井变压器	100	38.77	48.24	48.24	/	否	无	-35.73
1061	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	南何家沟台变压器	30	69.37	3.2	3.2	/	否	无	0
1062	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞村变压器	400	51.85	197.48	197.48	/	否	无	19.04
1063	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘家店台变压器	100	64.75	37.15	37.15	/	否	无	10.52
1064	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官4变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
1065	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水库东台变压器	50	4.18	38.39	38.39	/	否	无	-57.14
1066	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子村台变压器	50	99.48	-9.74	-9.74	/	否	无	6.11
1067	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队变压器	400	45.89	178.52	178.52	/	否	无	64.56
1068	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	羊角沟变压器	30	0.96	23.74	23.74	/	否	无	0
1069	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	王家沟台变压器	200	58.59	97.08	97.08	/	否	无	101.53
1070	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平五组南台变压器	200	32.12	95.78	95.78	/	否	无	0.88
1071	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	六道河子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1072	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯4组小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1073	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟2台变压器	50	73.62	3.22	3.22	/	否	无	12.98
1074	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	韩三沟变压器	50	44.06	18	18	/	否	无	16.26
1075	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋三组变压器	100	60.89	19.56	19.56	/	否	无	-68.53
1076	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石门沟变压器	80	47.89	28.04	28.04	/	否	无	17.88
1077	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	石匠沟台变压器	50	5.16	37.57	37.57	/	否	无	12.82
1078	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑分台变压器	80	44.25	30.48	30.48	/	否	无	-31.5
1079	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店二台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
1080	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙上河东变压器	100	39.31	40.7	40.7	/	否	无	5.88
1081	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟里台变压器	100	116.91	-36.91	-36.91	2026/3/31	是	2026/12/30	13.19

1082	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东井变压器	200	36.49	87.02	87.02	/	否	无	40.21
1083	朝阳县		120波黄线	黄道一组变压器	100	62.92	62.21	62.21	/	否	无	0
1084	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村二组台变压器	30	36.50	13.15	13.15	/	否	无	34.17
1085	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村变压器	100	96.59	-16.59	-16.59	/	否	无	41.9
1086	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	杨家屯台变压器	200	78.50	143.1	143.1	/	否	无	0
1087	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图七组台变压器	50	55.99	12.19	12.19	/	否	无	6.14
1088	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子小区台变压器	50	51.93	14.82	14.82	/	否	无	2.76
1089	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子三十组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1090	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	于东台变压器	200	54.13	105.86	105.86	/	否	无	12.04
1091	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	迟杖子变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1092	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大棚2变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1093	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园变压器	100	31.86	48.15	48.15	/	否	无	0
1094	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟三台变压器	100	70.58	42.94	42.94	/	否	无	92.41
1095	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	1, 2队(二零)	200	1.40	157.64	157.64	/	否	无	3.92
1096	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子小区台变压器	200	12.12	136.36	136.36	/	否	无	-7.18
1097	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子水泉台(二零)	200	61.58	80.08	80.08	/	否	无	7.92
1098	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子台(二零)	200	48.21	109.22	109.22	/	否	无	-1.4
1099	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	南山台(二零)	200	8.27	143.46	143.46	/	否	无	-4.39
1100	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场西台(二零)	400	34.06	186.72	186.72	/	否	无	5.86
1101	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕南台(二零)	200	56.74	47.14	47.14	/	否	无	-5.24
1102	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	敖汉台(二零)变压器	400	17.93	281.64	281.64	/	否	无	24.33
1103	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	沟门乡政府台(二零)	200	40.75	80.66	80.66	/	否	无	1.96
1104	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	乡直台(二零)	200	102.50	-45	-45	/	否	无	1.15
1105	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟变压器	50	2.23	39.23	39.23	/	否	无	-14.29
1106	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	西沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1107	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	胡家沟变压器	50	77.15	11.16	11.16	/	否	无	39.09
1108	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子村台(二零)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1109	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村五组台(二零)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
1110	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	大洞组台(二零)	200	41.59	90.08	90.08	/	否	无	92.85
1111	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟大井变压器	50	9.28	35.36	35.36	/	否	无	0
1112	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台动力电变压器	100	71.22	43.43	43.43	/	否	无	96.06
1113	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余庞台子台变压器	200	82.28	-4.56	-4.56	/	否	无	5.29

1114	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余梁营子台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1115	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余东山台变压器	200	35.39	97.26	97.26	/	否	无	-8.55
1116	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余牛粪洞台变压器	100	63.01	57.66	57.66	/	否	无	-15.67
1117	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余沟门六队台变压器	200	1.20	159.24	159.24	/	否	无	4.55
1118	朝阳县	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤业务部变压器	200	22.73	114.54	114.54	/	否	无	32.67
1119	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	10千伏北干线三道梁一组机井变压器	50	14.28	34.44	34.44	/	否	无	-20
1120	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	老道沟一队台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
1121	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	17结余畜牧小区台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1122	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	羊山王杖子南台变压器	100	21.05	58.96	58.96	/	否	无	12.72
1123	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三道河子台变压器	50	52.65	14.78	14.78	/	否	无	9.34
1124	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肉铺台变压器	100	77.26	2.74	2.74	/	否	无	-20.53
1125	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增南台子变压器	100	50.51	29.53	29.53	/	否	无	1.91
1126	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增和平二组变压器	200	56.45	114.66	114.66	/	否	无	27.35
1127	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	朝阳县瑞玺养殖场台变压器	200	83.31	-6.62	-6.62	/	否	无	0
1128	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三组台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1129	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三组北台变压器	200	70.16	74.2	74.2	/	否	无	61.06
1130	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	长皋小区台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1131	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	范东台（二零）	100	32.59	58.61	58.61	/	否	无	-57.64
1132	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	房申台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1133	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕村台（二零）	200	69.95	58.1	58.1	/	否	无	6.32
1134	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1135	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库山前台（二零）	400	9.99	302.88	302.88	/	否	无	2.8
1136	朝阳县	长在66kV变电站	113长羊联线	长在五队东台（二零）	400	72.14	190.36	190.36	/	否	无	19.73
1137	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山村台（二零）	400	44.48	147.32	147.32	/	否	无	3.9
1138	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区台（二零）	200	36.75	96.48	96.48	/	否	无	31.08
1139	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪1台（二零）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1140	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村二组小区变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
1141	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳树沟台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1142	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门村台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1143	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	伍佛洞南台（二零）	200	39.12	81.8	81.8	/	否	无	37.17
1144	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石沙杖子台（二零）	100	70.63	22.47	22.47	/	否	无	18.08
1145	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟里台（二零）	200	15.46	130.86	130.86	/	否	无	4.16

1146	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	二哥营子台（二零）	200	35.59	88.82	88.82	/	否	无	12.32
1147	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧台（二零）	400	25.88	275.16	275.16	/	否	无	19.4
1148	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	上水2台（二零）	400	119.45	-157.8	-157.8	2026/3/31	是	2026/12/30	14.41
1149	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋东台（二零）	400	29.50	284.84	284.84	/	否	无	-29.17
1150	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三叉口3-4-1台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1151	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵村台（二零）	200	65.03	101.14	101.14	/	否	无	10.07
1152	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	胡家沟台（二零）	200	16.35	131.76	131.76	/	否	无	-7.77
1153	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	冷家店台（二零）变压器	200	39.26	104.32	104.32	/	否	无	3.32
1154	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在四组台（二零）	400	7.46	293.12	293.12	/	否	无	52.27
1155	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户村台（二零）	200	49.59	69.38	69.38	/	否	无	-16.49
1156	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	西塔子沟台（二零）变压器	100	18.97	65.15	65.15	/	否	无	-0.28
1157	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟村台（二零）	100	89.20	-9.2	-9.2	/	否	无	-6.7
1158	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线四家子东台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1159	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	上水台（二零）	200	77.63	128	128	/	否	无	52.18
1160	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1#2台（二零）	200	9.82	141.54	141.54	/	否	无	-4.36
1161	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子屯前井变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1162	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦家窝铺台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1163	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子1井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
1164	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子五组台（二零）	400	60.24	266.68	266.68	/	否	无	2.24
1165	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1166	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西头台（二零）	400	36.86	173.16	173.16	/	否	无	-1
1167	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三叉口1-2组1#台（二零）	200	61.18	96.2	96.2	/	否	无	9.9
1168	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	大马厂台增容变压器	400	0.85	316.6	316.6	/	否	无	17.48
1169	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北台（二零）	200	27.65	120.9	120.9	/	否	无	20.18
1170	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组南台（二零）	200	66.72	54.28	54.28	/	否	无	25.3
1171	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	西湾子台（二零）	200	44.44	75.04	75.04	/	否	无	15.51
1172	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家村2台（二零）	200	12.56	142.1	142.1	/	否	无	17.34
1173	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营村九组台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1174	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手小区台（二零）	200	29.96	101.66	101.66	/	否	无	-12.19
1175	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村西北沟台（二零）	200	68.73	134.42	134.42	/	否	无	17.8
1176	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	建华西沟台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1177	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	老东台1（二零）	200	27.13	142.38	142.38	/	否	无	2.19

1178	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手南台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1179	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	老大队院内分台（二零）	200	1.08	157.84	157.84	/	否	无	7.69
1180	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村二道组台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1181	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟一队台（二零）	200	21.07	120.44	120.44	/	否	无	9.34
1182	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟八队台（二零）	200	20.36	137.68	137.68	/	否	无	-33.64
1183	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	土四台（二零）	200	65.19	122.82	122.82	/	否	无	55.24
1184	朝阳县	长在66kV变电站	113长羊联线	长在二三队台（二零）	200	64.85	85.42	85.42	/	否	无	24.4
1185	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三叉口3-4组台（二零）	400	11.83	272.88	272.88	/	否	无	5.31
1186	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子一组台（二零）	400	26.71	221.64	221.64	/	否	无	-7.15
1187	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	马沟台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1188	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	南营子123台（二零）	200	35.95	104.94	104.94	/	否	无	8.33
1189	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	后一队台（二零）	400	71.74	253.68	253.68	/	否	无	9.96
1190	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵南台（二零）	400	70.39	231.56	231.56	/	否	无	-3.6
1191	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区变压器	200	42.45	83.9	83.9	/	否	无	12.06
1192	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门二台（二零）	200	72.00	56.14	56.14	/	否	无	94.72
1193	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子2台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1194	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	塔子沟台(二零)	400	19.05	276.88	276.88	/	否	无	-34.81
1195	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	山外台（二零）	400	64.28	290.04	290.04	/	否	无	104.76
1196	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房东台（二零）	400	39.13	172.96	172.96	/	否	无	-1.45
1197	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店村台(二零)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1198	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	北沟台（二零）	200	16.93	126.2	126.2	/	否	无	24.55
1199	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	马南山台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1200	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店曲杖子台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1201	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	土一台（二零）	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
1202	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子村六组台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1203	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村七组台（二零）	400	25.60	217.6	217.6	/	否	无	4.07
1204	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子小区台（二零）	400	32.33	213.2	213.2	/	否	无	17.06
1205	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟村台（二零）	200	28.52	103.02	103.02	/	否	无	-2.09
1206	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店台（二零）	400	50.93	221.2	221.2	/	否	无	-29.57
1207	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	二道南台（二零）	200	99.01	-38.02	-38.02	/	否	无	57.87
1208	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	新地北片小区台（二零）变压器	200	0.15	159.7	159.7	/	否	无	-50
1209	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟外台(二零)	400	33.57	301.48	301.48	/	否	无	12.37

1210	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	朱杖子台（二零）	200	26.89	120.84	120.84	/	否	无	-1.06
1211	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1212	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙北沟台（二零）	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1213	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家村台（二零）	200	68.66	96.84	96.84	/	否	无	10.73
1214	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村七组台（二零）	400	10.60	277.68	277.68	/	否	无	-56.14
1215	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕西台（二零）	400	66.36	218.88	218.88	/	否	无	-3.33
1216	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1217	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	蒲坦沟台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1218	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟西台变压器	400	35.70	202.36	202.36	/	否	无	17.41
1219	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手西沟外台变压器	50	25.47	27.28	27.28	/	否	无	27.32
1220	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子小区变压器	100	2.91	78.86	78.86	/	否	无	3.28
1221	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家七组变压器	200	40.70	103.24	103.24	/	否	无	46.96
1222	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南梁变压器	100	53.41	26.59	26.59	/	否	无	0
1223	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于南变压器	80	3.97	60.82	60.82	/	否	无	20.97
1224	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	海纸沟台变压器	100	0.77	79.24	79.24	/	否	无	-6.25
1225	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	中秋台变压器	50	34.88	22.57	22.57	/	否	无	-2.03
1226	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	曹家屯台变压器	30	119.77	-11.931	-11.931	/	否	无	0
1227	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	王立祥小区台变压器	200	20.09	126.42	126.42	/	否	无	11.91
1228	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山小区台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1229	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	于西台变压器	50	89.83	-4.915	-4.915	/	否	无	11.7
1230	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道南台变压器	30	62.74	8.83	8.83	/	否	无	2.42
1231	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺小区变压器	100	36.24	44.79	44.79	/	否	无	-2.36
1232	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	黄木小区台变压器	30	46.82	10.31	10.31	/	否	无	0
1233	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	北道台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1234	朝阳县		120波黄线	下洼线黄道三组果树山台变压器	50	48.49	17.95	17.95	/	否	无	0
1235	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟里村变压器	200	66.44	148.22	148.22	/	否	无	166.7
1236	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1237	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	白三家台变压器	50	62.70	14.02	14.02	/	否	无	5.47
1238	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店太保大棚台变压器	50	115.39	-17.695	-17.695	/	否	无	-32.59
1239	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯小区台变压器	50	13.95	34.62	34.62	/	否	无	-50.79
1240	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家五组变压器	100	75.75	6.76	6.76	/	否	无	56.4
1241	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟村变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

1242	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子六组变压器	30	119.98	-11.994	-11.994	2026/3/31	是	2026/12/30	57.79
1243	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	五队二台变压器1	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1244	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟里台变压器	20	67.78	2.66	2.66	/	否	无	-24.03
1245	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧小区台变压器	100	29.56	56.28	56.28	/	否	无	18.88
1246	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	南营子南组大棚变压器	20	113.79	-6.758	-6.758	/	否	无	9.43
1247	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	Pms_双庙井变压器	200	68.33	55.46	55.46	/	否	无	4.14
1248	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	罗杖子小区变压器	400	0.06	319.76	319.76	/	否	无	0
1249	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	达子营变压器	80	54.31	20.55	20.55	/	否	无	8.8
1250	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟变压器	20	1.38	15.73	15.73	/	否	无	25
1251	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	和尚沟一组变压器	80	88.68	-6.944	-6.944	/	否	无	3.77
1252	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	上杖子台变压器	20	67.33	3.05	3.05	/	否	无	25
1253	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	白华庙台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
1254	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	盛家沟台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1255	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店小区变压器	80	56.05	19.28	19.28	/	否	无	6.48
1256	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	塘外台变压器	100	48.47	31.55	31.55	/	否	无	17.79
1257	朝阳县	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线71号柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1258	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	北台子变压器	100	59.00	27.07	27.07	/	否	无	35.67
1259	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东变压器	50	57.09	11.52	11.52	/	否	无	-24.97
1260	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	朝阳沟台变压器（2020业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1261	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	邱家台（二零）	200	53.46	104.34	104.34	/	否	无	0
1262	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	马西沟二台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1263	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	南三家子大棚台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1264	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村4台变压器	50	1.25	39.41	39.41	/	否	无	-7.14
1265	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	台外变压器（2020业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1266	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	大庙业务部变压器	200	13.08	134.26	134.26	/	否	无	42.81
1267	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组2台变压器	50	101.70	-10.85	-10.85	2026/3/31	是	2026/12/30	43.95
1268	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底下一台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1269	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西山缸岔变压器	50	72.97	3.57	3.57	/	否	无	6.03
1270	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	曹丈子西沟台变压器	100	0.52	79.52	79.52	/	否	无	0
1271	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	17结余沟门里队台变压器	200	52.82	115.82	115.82	/	否	无	3.53
1272	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余北庙台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1273	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余赵家沟台变压器	100	64.25	59.66	59.66	/	否	无	4.48

1274	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余哈四组台变压器	400	75.35	306.24	306.24	/	否	无	11.1
1275	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余石片子小区台变压器	200	23.22	122.38	122.38	/	否	无	8.08
1276	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余黑山沟台变压器	50	36.76	30.87	30.87	/	否	无	0
1277	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西山西北电变压器	100	64.52	53.34	53.34	/	否	无	45.58
1278	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯2台变压器	100	51.30	40.51	40.51	/	否	无	-3.1
1279	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子变压器	200	30.92	113.7	113.7	/	否	无	15.44
1280	朝阳县	青龙山66kV变电站	133青学线	充电桩箱式变电站配电变压器	630	24.22	351.41	351.41	/	否	无	71.07
1281	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园小区箱变变压器101	630	36.64	273.23	273.23	/	否	无	-0.32
1282	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园小区箱变变压器102	630	31.41	306.62	306.62	/	否	无	8.96
1283	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	老郝沟变压器	50	31.34	24.71	24.71	/	否	无	7.07
1284	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增马杖子变压器	200	10.58	139.42	139.42	/	否	无	-6.9
1285	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	东沟台区变压器1	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1286	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三组机井台变压器	50	30.81	27.01	27.01	/	否	无	47.37
1287	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	凌河湾小区1号箱变变压器	630	23.09	358.53	358.53	/	否	无	3.84
1288	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_朝阳圣德房地产开发有限公司 3#变压器	630	76.70	347.82	347.82	/	否	无	68.73
1289	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙四台（二零）	100	25.81	56.94	56.94	/	否	无	70.93
1290	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	石桥子台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1291	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增黑石2台变压器	400	89.68	-38.72	-38.72	/	否	无	6.61
1292	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	刘四家变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1293	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	八天地井变压器	50	39.81	24.15	24.15	/	否	无	-54.55
1294	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	兴隆商贸物流城1号箱变配电变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
1295	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟北台变压器	100	38.14	65.52	65.52	/	否	无	49.04
1296	朝阳县	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院4号箱变配电变压器	630	9.62	443.84	443.84	/	否	无	18.53
1297	朝阳县	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院5号箱变配电变压器	630	11.39	432.56	432.56	/	否	无	26.15
1298	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子七组机井台变压器	50	25.78	29.9	29.9	/	否	无	0
1299	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子一组变压器	200	41.03	93.86	93.86	/	否	无	37.64
1300	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_苞米沟井变压器	50	87.50	-3.75	-3.75	/	否	无	22.32
1301	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	章吉北山王淑贤台变压器	100	3.01	77	77	/	否	无	7.69
1302	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利台变压器	200	40.05	126.54	126.54	/	否	无	48.58
1303	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余波外台变压器	400	62.36	269.44	269.44	/	否	无	3.88
1304	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余上沟屯台变压器	100	67.66	63.89	63.89	/	否	无	8.7

1305	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀六组机井台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
1306	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组台变压器	400	17.44	315	315	/	否	无	38.15
1307	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子台变压器	200	56.31	115.6	115.6	/	否	无	7.12
1308	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增大北沟2台变压器	100	37.28	46.62	46.62	/	否	无	26.73
1309	朝阳县	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院3号箱变配电变压器	630	18.00	391.29	391.29	/	否	无	42.35
1310	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	宋杖子变压器	200	58.01	107.26	107.26	/	否	无	-2.97
1311	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村一组变压器	200	98.76	-37.52	-37.52	/	否	无	0
1312	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	撒牛沟变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1313	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增卢杖子大棚2台变压器	400	46.04	161.04	161.04	/	否	无	8.8
1314	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增南梁西沟变压器	100	71.69	45.12	45.12	/	否	无	2.99
1315	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井二台变压器	250	66.57	120.4	120.4	/	否	无	17.86
1316	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	15结余西营子七组台变压器	200	52.29	55.46	55.46	/	否	无	77.04
1317	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	Pms_西五家七队变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1318	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	18新增后营子北台变压器	200	25.54	108.98	108.98	/	否	无	-0.77
1319	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟二台变压器	50	11.37	34.6	34.6	/	否	无	-3.33
1320	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	东梁大棚台变压器	80	53.14	26.84	26.84	/	否	无	-23.56
1321	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子分台变压器	100	119.95	-39.95	-39.95	2026/3/31	是	2026/12/30	55.47
1322	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分三台变压器	400	102.74	-90.96	-90.96	2026/3/31	是	2026/12/30	4.85
1323	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟2台	100	71.05	24.86	24.86	/	否	无	-52.68
1324	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	18新增偏道沟二台变压器	200	22.60	116.96	116.96	/	否	无	32.14
1325	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组机井变压器	50	94.81	-7.405	-7.405	/	否	无	-2.68
1326	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组机井变压器	50	3.00	39.97	39.97	/	否	无	-95
1327	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子村一号机井台变压器	50	23.20	31.57	31.57	/	否	无	0
1328	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟2台变压器	100	30.43	50.56	50.56	/	否	无	26.19
1329	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	15结余老虎沟台变压器	200	53.77	132.44	132.44	/	否	无	0
1330	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭业务部变压器	200	15.66	128.7	128.7	/	否	无	7.85
1331	朝阳县	长在66kV变电站	113长羊联线	长在业务部变压器	200	19.20	121.82	121.82	/	否	无	2.4
1332	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	古山子业务部变压器	200	19.28	121.84	121.84	/	否	无	-8.03
1333	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	10千伏贾家店线西沟里柱上变压器	50	23.56	28.26	28.26	/	否	无	35.51
1334	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北炉北台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1335	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟变压器	200	36.79	118.24	118.24	/	否	无	8.77
1336	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增姚营子变压器	400	22.54	276.4	276.4	/	否	无	29.91

1337	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山南台变压器	50	99.94	-9.97	-9.97	/	否	无	1.85
1338	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子井台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1339	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增白营子南台变压器	400	22.63	235.36	235.36	/	否	无	-19.23
1340	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增土二台变压器	200	79.57	134.48	134.48	/	否	无	9.76
1341	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	pms_周台子二台变压器	200	19.66	124.64	124.64	/	否	无	3.34
1342	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	pms_牟杖子村井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1343	朝阳县	长在66kV变电站	113长羊联线	长在村机械井变压器	50	27.27	30.41	30.41	/	否	无	-94.79
1344	朝阳县	十二台66kV变电站	1220开发区线	柳城业务部变压器	200	0.32	159.36	159.36	/	否	无	5.26
1345	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	博远养殖场（微）柱上变压器	200	18.11	135.56	135.56	/	否	无	-2.63
1346	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	抬里台变压器	100	10.97	69.31	69.31	/	否	无	-3.39
1347	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头2台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1348	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	18新增唐家南台变压器	100	23.78	56.22	56.22	/	否	无	8.69
1349	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	赵家沟变压器	10	52.95	2.72	2.72	/	否	无	20.69
1350	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	东沟变压器	30	85.93	-1.779	-1.779	/	否	无	0.88
1351	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村九组分台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1352	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北树林南台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1353	朝阳县	东洼66kV变电站	224东源线	大河北小区台变压器	100	32.00	48.02	48.02	/	否	无	72.52
1354	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟里台变压器	400	70.95	299.04	299.04	/	否	无	5.49
1355	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	郭诚窝铺台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1356	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在九队变压器	100	68.78	27.65	27.65	/	否	无	-0.43
1357	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	三官二队台（二零）	200	15.18	129.64	129.64	/	否	无	16.96
1358	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	东沟台（二零）	400	0.14	319.44	319.44	/	否	无	10
1359	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店西沟台（二零）	400	62.22	285.16	285.16	/	否	无	33.56
1360	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	周台子台（二零）	200	52.60	123.12	123.12	/	否	无	10.84
1361	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南扎台（二零）	400	17.76	248.96	248.96	/	否	无	-15.01
1362	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓北台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1363	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	山咀台（二零）	400	76.30	231.4	231.4	/	否	无	16.16
1364	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	未杖子台（二零）	200	13.29	133.46	133.46	/	否	无	-4.46
1365	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡直台（二零）	200	1.02	157.94	157.94	/	否	无	10.87
1366	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁线房申台（二零）	200	3.34	153.4	153.4	/	否	无	33.33
1367	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺大棚台变压器	80	72.38	22.19	22.19	/	否	无	14.24
1368	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	耿台子台（二零）变压器	400	27.38	216.28	216.28	/	否	无	3.5

1369	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	丛杖子下台变压器	50	29.63	25.2	25.2	/	否	无	-0.62
1370	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	润民养殖场台变压器	200	3.48	153.1	153.1	/	否	无	15.15
1371	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村头道组台（二零）	200	89.88	-19.76	-19.76	/	否	无	50.6
1372	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙小区台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1373	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子台（二零）变压器	200	64.90	59.7	59.7	/	否	无	53.96
1374	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1375	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街三台（二零）变压器	400	17.98	248.48	248.48	/	否	无	-11.03
1376	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里南台变压器	100	56.76	61.94	61.94	/	否	无	-3.46
1377	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀3组小区台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1378	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村2号井变压器	50	26.94	28.95	28.95	/	否	无	-65.7
1379	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家屯大棚变压器	400	63.69	68.64	68.64	/	否	无	-5.34
1380	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	石门小区变压器	30	35.76	13.69	13.69	/	否	无	-21
1381	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	倪窝铺变压器	200	71.33	109.82	109.82	/	否	无	2.1
1382	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	帽山台变压器	50	69.56	6.91	6.91	/	否	无	0
1383	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	娘庙山变压器	100	70.09	9.91	9.91	/	否	无	20.88
1384	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	四道沟变压器	200	71.27	72.86	72.86	/	否	无	4.59
1385	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	山嘴台变压器	100	48.73	31.34	31.34	/	否	无	14.02
1386	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	树林子小区变压器	50	30.68	24.92	24.92	/	否	无	11.54
1387	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官七变压器	200	46.01	129.06	129.06	/	否	无	0
1388	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪1台分台变压器	100	37.95	42.21	42.21	/	否	无	-0.73
1389	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子四组变压器	80	73.99	5.5	5.5	/	否	无	2.39
1390	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	董杖子台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1391	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组2台变压器	100	60.89	59.9	59.9	/	否	无	-16.96
1392	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	LS_西三家一组2台	80	83.79	-3.032	-3.032	/	否	无	15.46
1393	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟村二台变压器	30	66.40	4.3	4.3	/	否	无	5.93
1394	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南山变压器1	200	75.95	138.98	138.98	/	否	无	0.42
1395	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子南山变压器	20	48.61	7.14	7.14	/	否	无	-19.72
1396	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	史家屯台变压器	100	46.77	33.93	33.93	/	否	无	32.66
1397	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里变压器1	100	62.86	41.03	41.03	/	否	无	0
1398	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	凌河小区变压器	50	119.02	-19.51	-19.51	2026/3/31	是	2026/12/30	8.28
1399	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	金三角商店变压器	100	57.81	52.44	52.44	/	否	无	-39.4
1400	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子小区台变压器	100	53.69	31.45	31.45	/	否	无	26.45

1401	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	贝东二台动力电台（二零）	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
1402	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	松树底下台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1403	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰台（二零）	200	74.78	10.88	10.88	/	否	无	10.89
1404	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	宁杖子小区台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1405	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十三组台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1406	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	大石坝村变压器	100	84.65	-4.65	-4.65	/	否	无	2.62
1407	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子北台变压器	80	50.75	24.63	24.63	/	否	无	-5.13
1408	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组台（二零）	200	13.79	134.34	134.34	/	否	无	6.5
1409	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子台（二零）	400	7.64	289.44	289.44	/	否	无	29.88
1410	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	棚铺队台变压器	50	95.38	-7.69	-7.69	/	否	无	7.96
1411	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	管家沟台变压器	20	6.69	14.71	14.71	/	否	无	0
1412	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	梨树沟台变压器	400	79.44	307.6	307.6	/	否	无	26.23
1413	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟小区变压器1	30	66.37	15.26	15.26	/	否	无	168
1414	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子二台（二零）	400	83.89	-15.56	-15.56	/	否	无	15.55
1415	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	海纸沟小区台（二零）	400	1.19	318.8	318.8	/	否	无	6.17
1416	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子一组台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1417	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大村台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1418	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	李家湾台（二零）	400	0.73	319.56	319.56	/	否	无	5.77
1419	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟2台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1420	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	郝家台（二零）	200	0.44	159.12	159.12	/	否	无	0
1421	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	路东台（二零）	200	34.28	97.42	97.42	/	否	无	-15.48
1422	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子西变压器	80	7.39	58.09	58.09	/	否	无	1.85
1423	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	河沿子北台（二零）	400	70.64	83.16	83.16	/	否	无	-16.52
1424	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组二台（二零）变压器	400	19.64	241.48	241.48	/	否	无	19.27
1425	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟台（二零）变压器	400	31.54	193.88	193.88	/	否	无	28.26
1426	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区二台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1427	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组变压器	30	96.41	-4.923	-4.923	/	否	无	12.04
1428	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	于外变压器	50	81.48	-0.74	-0.74	/	否	无	5.98
1429	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增黄家店变压器	200	29.31	106.8	106.8	/	否	无	6.28
1430	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子台（二零）	200	90.59	-21.18	-21.18	/	否	无	4.76
1431	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子村保护地小区变压器	30	64.23	5.24	5.24	/	否	无	22.7
1432	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队2台变压器	100	55.51	24.49	24.49	/	否	无	14.54

1433	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_柏木井变压器	50	4.61	37.86	37.86	/	否	无	0
1434	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子八组台（二零）	200	29.23	130.8	130.8	/	否	无	-1.67
1435	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子保护地变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1436	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1437	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子二组台（二零）变压器	400	32.64	246.56	246.56	/	否	无	146.89
1438	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉南台（二零）变压器	200	4.26	153.38	153.38	/	否	无	-8.55
1439	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里变压器	200	31.87	119.12	119.12	/	否	无	33.71
1440	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	北洼子东台（二零）变压器	400	18.40	267.8	267.8	/	否	无	-6.53
1441	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	百山沟小区台（二零）	200	10.10	139.8	139.8	/	否	无	0
1442	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	根北小区台（二零）	200	57.22	62.9	62.9	/	否	无	0
1443	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波二组台（二零）变压器	400	13.57	265.72	265.72	/	否	无	4.68
1444	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十队变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1445	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子南台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1446	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	树君养殖场台（二零）变压器	200	23.36	125.5	125.5	/	否	无	-4.66
1447	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达9-10组台（二零）	200	52.24	55.52	55.52	/	否	无	30.72
1448	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子东台（二零）变压器	400	7.13	291.56	291.56	/	否	无	13.47
1449	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子村台（二零）变压器	400	26.76	213.04	213.04	/	否	无	19.44
1450	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	昊宏服装厂台（二零）变压器	200	31.83	96.48	96.48	/	否	无	-6.51
1451	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙村增容变压器	400	27.90	208.44	208.44	/	否	无	0
1452	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	于金沟台（二零）	400	0.61	318.24	318.24	/	否	无	0
1453	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子村台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1454	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁贾杖子台（二零）	400	30.35	250.24	250.24	/	否	无	128.15
1455	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟12组大棚小区台（二零）	400	19.76	244.16	244.16	/	否	无	16.55
1456	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧2台（二零）	200	50.97	88.38	88.38	/	否	无	7.26
1457	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平房村南山小区台（二零）	100	11.22	69.91	69.91	/	否	无	-2.94
1458	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	前营子台（二零）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1459	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1460	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰六组台（二零）变压器	200	34.15	112.68	112.68	/	否	无	51.19
1461	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺变压器	50	25.69	28.08	28.08	/	否	无	9.91
1462	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组台（二零）	200	20.16	126.44	126.44	/	否	无	-57.74
1463	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子台（二零）	400	13.46	266.28	266.28	/	否	无	12
1464	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三叉口1-2组2#台（二零）	200	50.90	58.2	58.2	/	否	无	1.37

1465	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门大井小区变压器	30	87.20	-2.16	-2.16	/	否	无	6.99
1466	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	pms_秋皮沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
1467	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场台（二零）变压器	200	11.98	136.04	136.04	/	否	无	7.16
1468	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	李杖子村小区变压器	100	64.50	27.9	27.9	/	否	无	0
1469	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	东山小区变压器1	30	119.79	-11.937	-11.937	/	否	无	107.18
1470	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子二组台（二零）	400	71.72	197	197	/	否	无	80.07
1471	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	刘四家北台（二零）	50	94.69	-7.345	-7.345	/	否	无	29.41
1472	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	林七台（二零）变压器	200	23.94	112.18	112.18	/	否	无	1.22
1473	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
1474	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子东台（二零）变压器	200	38.43	83.2	83.2	/	否	无	-9.94
1475	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1476	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子前后队台（二零）	200	69.95	96.18	96.18	/	否	无	2.98
1477	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	乡直南台（二零）	400	19.51	242.32	242.32	/	否	无	-2
1478	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	西大营子台（二零）	200	44.25	100.5	100.5	/	否	无	1.81
1479	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子保护地台（二零）	200	21.73	145.3	145.3	/	否	无	4.36
1480	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子波牛山台（二零）	200	38.26	83.48	83.48	/	否	无	1.89
1481	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城子十二组台（二零）	400	22.99	228.16	228.16	/	否	无	-40.78
1482	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	街东一台（二零）	400	41.14	155.56	155.56	/	否	无	39.18
1483	朝阳县	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店大岭村台（二零）	100	72.01	7.99	7.99	/	否	无	3.49
1484	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉台（二零）	400	26.98	243.44	243.44	/	否	无	-4.58
1485	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	古山子台（二零）	400	46.43	197.68	197.68	/	否	无	21.36
1486	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑路北井台（二零）	200	0.67	158.8	158.8	/	否	无	-14.29
1487	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北地线孙杖子台（二零）	630	79.19	422.48	422.48	/	否	无	3.13
1488	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	村东2台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1489	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子村台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1490	朝阳县		120波黄线	肖三家村台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1491	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	台东2台（二零）	200	38.92	137.9	137.9	/	否	无	9.11
1492	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十一台变压器	200	58.66	109.16	109.16	/	否	无	29.1
1493	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马家店村台变压器	200	28.24	104.02	104.02	/	否	无	-35.35
1494	朝阳县	东洼66kV变电站	224东源线	大河北井变压器	50	34.76	25.95	25.95	/	否	无	-78.95
1495	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕刘青会变压器	100	26.48	53.86	53.86	/	否	无	4.44
1496	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家台（二零）	400	31.41	280.4	280.4	/	否	无	-7.13

1497	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营小区台（二零）	200	38.09	93.1	93.1	/	否	无	3.9
1498	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三岔口123号井台变压器	100	68.52	24.91	24.91	/	否	无	-5.76
1499	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	六家子村2#增容变压器	200	29.32	101.36	101.36	/	否	无	6.13
1500	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	市场4台动力电台（二零）	400	90.04	-40.16	-40.16	/	否	无	7.08
1501	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑河滩地小区变压器	200	89.73	-19.46	-19.46	/	否	无	7.29
1502	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟2小区变压器	50	49.91	22.4	22.4	/	否	无	0
1503	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙变压器	400	28.80	204.84	204.84	/	否	无	20.64
1504	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	李杖子南台（二零）	400	18.88	276.4	276.4	/	否	无	65.26
1505	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家七队二台（二零）	200	62.34	102.58	102.58	/	否	无	48.36
1506	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰里台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1507	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	市场2台动力电台（二零）	400	24.90	221.04	221.04	/	否	无	-1.59
1508	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟台（二零）变压器	200	0.79	158.42	158.42	/	否	无	6.25
1509	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河四组台（二零）变压器	400	18.08	253.4	253.4	/	否	无	8.6
1510	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子北沟台（二零）变压器	200	1.02	157.98	157.98	/	否	无	27.78
1511	朝阳县		120波黄线	肖三家二组台（二零）变压器	200	28.75	106.88	106.88	/	否	无	0
1512	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟上台变压器	100	1.11	78.89	78.89	/	否	无	5.88
1513	朝阳县	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤六组台（二零）变压器	400	47.06	132.32	132.32	/	否	无	79.79
1514	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	瓦房店台（二零）变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1515	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	石佛沟台（二零）	80	120.00	-32	-32	/	否	无	0
1516	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	沟外大棚台（二零）变压器	100	20.75	59.53	59.53	/	否	无	-10.89
1517	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	黄木台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1518	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子变压器	63	68.37	7.35	7.35	/	否	无	16.84
1519	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	北山台（二零）	200	59.69	114.18	114.18	/	否	无	155.21
1520	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	何家小区变压器	50	113.76	-16.88	-16.88	/	否	无	1.52
1521	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟上台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
1522	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	川心店北台变压器	100	50.76	29.24	29.24	/	否	无	21.16
1523	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	大屯古山子保护地小区变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
1524	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子2台变压器	30	112.41	-9.723	-9.723	/	否	无	58
1525	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子变压器	200	65.68	28.7	28.7	/	否	无	-3.56
1526	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北韩村西小区变压器	80	54.37	25.22	25.22	/	否	无	-10.57
1527	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村北台变压器	50	105.33	-12.665	-12.665	/	否	无	37.5
1528	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泉南台变压器	100	100.05	-20.05	-20.05	/	否	无	0

1529	朝阳县		120波黄线	姚沟台（二零）变压器	200	55.46	82.6	82.6	/	否	无	0
1530	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子台（二零）变压器	200	3.80	152.4	152.4	/	否	无	-6.79
1531	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	沟西台（二零）	400	69.17	51.64	51.64	/	否	无	5.27
1532	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	兴隆沟台（二零）	400	46.49	145.08	145.08	/	否	无	32.35
1533	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组台（二零）变压器	200	8.96	142.14	142.14	/	否	无	5.49
1534	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图五组台变压器	100	4.77	75.23	75.23	/	否	无	1.03
1535	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	大西营子台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1536	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄西2井变压器	50	101.26	-10.63	-10.63	/	否	无	14.99
1537	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	农场七组变压器	100	85.14	-5.14	-5.14	/	否	无	27.52
1538	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组2#台（二零）	400	14.28	268.72	268.72	/	否	无	7.69
1539	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	薛家岭变压器	50	0.91	39.65	39.65	/	否	无	0
1540	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北大井台（二零）	200	70.23	36.48	36.48	/	否	无	-11.19
1541	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台（二零）	200	58.86	46.96	46.96	/	否	无	14.22
1542	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	南莲花变压器	80	38.03	33.9	33.9	/	否	无	29.33
1543	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	上稗子沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1544	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子二号井变压器	63	45.58	25.58	25.58	/	否	无	-30.04
1545	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西南沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1546	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波四组台（二零）变压器	200	59.06	42.28	42.28	/	否	无	8.61
1547	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	下扬台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1548	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟变压器	50	85.50	-2.75	-2.75	/	否	无	38.07
1549	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子大队台（二零）变压器	400	21.65	241.52	241.52	/	否	无	-8.15
1550	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	西山大队台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1551	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营三组台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1552	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	团山子小区变压器	100	0.10	79.9	79.9	/	否	无	-100
1553	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	胜利电台（二零）	400	20.63	237.48	237.48	/	否	无	40.52
1554	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	后营子台（二零）变压器	200	12.85	134.34	134.34	/	否	无	22.93
1555	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	庙后台（二零）变压器	200	86.94	-13.88	-13.88	/	否	无	40.59
1556	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上营子台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1557	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	营子村南台（二零）	160	28.36	82.66	82.66	/	否	无	14.43
1558	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄花沟台变压器	100	61.69	18.33	18.33	/	否	无	19.27
1559	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	红石拉变压器	30	42.68	11.36	11.36	/	否	无	11.27
1560	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家小区变压器	200	75.44	41.94	41.94	/	否	无	22.98

1561	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子2台变压器	200	30.16	132.22	132.22	/	否	无	9.87
1562	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后沟里变压器2	100	48.12	42.66	42.66	/	否	无	79.7
1563	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子五组台（二零）	100	87.40	-7.4	-7.4	/	否	无	9.15
1564	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟里台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1565	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组大棚台（二零）变压器	50	29.52	26.32	26.32	/	否	无	-1.59
1566	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	耿家台（二零）	200	20.28	124.54	124.54	/	否	无	-2.54
1567	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	朱窝铺村台（二零）	400	77.50	277.24	277.24	/	否	无	3.84
1568	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	胜利线大北沟台（二零）	200	61.37	121.26	121.26	/	否	无	8.02
1569	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子七组3台（二零）	200	12.25	138.94	138.94	/	否	无	18.33
1570	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	库心地小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1571	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1572	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉村台（二零）变压器	200	2.73	154.54	154.54	/	否	无	4.46
1573	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组台（二零）变压器	200	42.37	108.98	108.98	/	否	无	-26.84
1574	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟台（二零）变压器	400	1.77	316.88	316.88	/	否	无	53.23
1575	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街2台变压器	100	63.03	32.77	32.77	/	否	无	-3.63
1576	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区变压器	200	72.02	144.74	144.74	/	否	无	1.5
1577	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	上窝铺变压器1	100	61.65	-15.84	-15.84	/	否	无	5.79
1578	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟北台（二零）变压器	400	34.33	244.04	244.04	/	否	无	6.83
1579	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	村东台变压器	400	95.11	-60.44	-60.44	/	否	无	26.28
1580	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	花坤小队变压器	100	119.98	-39.98	-39.98	2026/3/31	是	2026/12/30	78.91
1581	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子二台变压器	400	7.49	290.04	290.04	/	否	无	35.29
1582	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	七八队台（二零）	400	27.74	209.04	209.04	/	否	无	-5.5
1583	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	南双庙村05号井变压器	200	71.74	27.82	27.82	/	否	无	-7.78
1584	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	长珑地变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1585	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙小区变压器	50	59.73	13.92	13.92	/	否	无	-44.14
1586	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	东庄台变压器	50	79.90	2.42	2.42	/	否	无	14.1
1587	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	医院台变压器	100	62.82	22.9	22.9	/	否	无	8.93
1588	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟外台变压器	30	109.11	-8.733	-8.733	/	否	无	7.8
1589	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	二道沟台变压器	100	62.28	55.1	55.1	/	否	无	-1.98
1590	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南大井二号变压器	50	99.79	-9.895	-9.895	/	否	无	-17.34
1591	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1592	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	六家子村台（二零）	400	14.08	274.28	274.28	/	否	无	0.43

1593	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	上电东沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1594	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	务本常丙合变压器	200	45.22	69.68	69.68	/	否	无	16.21
1595	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔村变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
1596	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟前沟变压器	50	0.89	39.55	39.55	/	否	无	22.22
1597	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	白西台（二零）	200	37.54	126.94	126.94	/	否	无	30.8
1598	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	川新店台（二零）	200	67.43	144.76	144.76	/	否	无	47.7
1599	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	闫家窑台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1600	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭村台（二零）	400	68.01	245.44	245.44	/	否	无	-0.31
1601	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队台（二零）变压器	200	72.57	124.54	124.54	/	否	无	50.14
1602	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	东店台（二零）	200	45.07	132.92	132.92	/	否	无	134.44
1603	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店台（二零）变压器	200	38.66	104.18	104.18	/	否	无	-4.79
1604	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子村台（二零）	200	56.52	46.96	46.96	/	否	无	20.61
1605	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大11组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1606	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	西山小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1607	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	白土坡	50	44.47	19.08	19.08	/	否	无	-29.23
1608	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	老西杖子台（二零）	315	69.29	182.16	182.16	/	否	无	4.16
1609	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	腰而营一组分台变压器	80	26.96	43.35	43.35	/	否	无	-14.02
1610	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家五组2台变压器	50	111.23	-15.615	-15.615	/	否	无	5.15
1611	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子村台变压器	100	2.34	78.88	78.88	/	否	无	-3.13
1612	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	转径台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1613	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台变压器1	200	15.02	129.96	129.96	/	否	无	3.92
1614	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀8组沟里台变压器	30	71.05	11.02	11.02	/	否	无	1.66
1615	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	白杨沟台区变压器	100	1.92	78.12	78.12	/	否	无	5
1616	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台中营子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1617	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	邓杖子台（二零）	400	6.95	292.2	292.2	/	否	无	-21.94
1618	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	下窝铺变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1619	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	于里台变压器	200	19.81	120.38	120.38	/	否	无	35.65
1620	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	长茂河子南台变压器	50	21.11	30.29	30.29	/	否	无	-55.32
1621	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华西头台（二零）	200	46.40	94.24	94.24	/	否	无	74.09
1622	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋十组台（二零）变压器	200	46.08	126.44	126.44	/	否	无	152.17
1623	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	土八台变压器	100	20.46	69.03	69.03	/	否	无	134.76
1624	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和五台（二零）变压器	200	40.33	79.34	79.34	/	否	无	16.01

1625	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_双庙小区2台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1626	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子杜家梁变压器	80	48.67	25.14	25.14	/	否	无	0
1627	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼大北山台变压器	30	29.21	15.27	15.27	/	否	无	7.58
1628	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房台变压器	200	35.11	90.26	90.26	/	否	无	-2.5
1629	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	冷风口台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1630	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	马家沟台（二零）变压器	200	26.65	107.3	107.3	/	否	无	15.6
1631	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五东台（二零）变压器	200	0.86	158.28	158.28	/	否	无	9.76
1632	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	乡政府台（二零）变压器	200	57.74	45.74	45.74	/	否	无	-8.24
1633	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗村台（二零）	200	1.01	157.96	157.96	/	否	无	10.53
1634	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_蒿松沟养羊小区变压器	50	42.86	23.57	23.57	/	否	无	2.72
1635	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	天桥沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1636	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小四家变压器1	200	34.82	90.46	90.46	/	否	无	0
1637	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	下长皋台变压器	80	56.14	24.52	24.52	/	否	无	-11.76
1638	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	新地南变压器(西五家线)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1639	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	村西台变压器	200	59.28	42.4	42.4	/	否	无	-3.94
1640	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	三级提台（二零）	200	31.38	97.26	97.26	/	否	无	19.35
1641	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新发永业肉菜一台（二零）	200	28.05	104.34	104.34	/	否	无	-7.24
1642	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	瓦盆窑台（二零）	200	59.16	85.06	85.06	/	否	无	4.32
1643	朝阳县	波罗赤66kV变电站	215工业线	朱家沟变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
1644	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	大沟里变压器	50	0.59	39.72	39.72	/	否	无	0
1645	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	黄沙沟新增变压器	50	5.41	37.3	37.3	/	否	无	19.23
1646	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	联合小区变压器	250	74.27	156.33	156.33	/	否	无	1.58
1647	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北变压器	400	76.41	227.48	227.48	/	否	无	1.17
1648	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	东山八组北台变压器	100	102.52	-22.52	-22.52	/	否	无	19.79
1649	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰小区台（二零）变压器	100	32.72	54.67	54.67	/	否	无	-19.86
1650	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	代家沟二组分台变压器	100	9.60	70.56	70.56	/	否	无	0
1651	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟2台	80	23.05	46.51	46.51	/	否	无	9.39
1652	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	镇政府台（二零）	400	57.88	93.56	93.56	/	否	无	16.97
1653	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石台（二零）	200	19.05	122.96	122.96	/	否	无	-52.71
1654	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	西德台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1655	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	东山八组台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1656	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁小区变压器	50	43.55	18.22	18.22	/	否	无	-13.01

1657	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村1#变压器1	200	57.57	144.5	144.5	/	否	无	15.62
1658	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山小区变压器1	30	28.64	16.27	16.27	/	否	无	-2.08
1659	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	后杖子台变压器	315	76.06	200.81	200.81	/	否	无	24.83
1660	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组西台（二零）变压器	200	17.23	125.62	125.62	/	否	无	45.58
1661	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟2台变压器	100	16.86	70.18	70.18	/	否	无	-33.08
1662	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	龙潭沟变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1663	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	上吊桥子台（二零）变压器	400	11.78	273.52	273.52	/	否	无	-6.45
1664	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申二台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1665	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子前山变压器	100	1.86	78.75	78.75	/	否	无	0
1666	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家东台变压器	400	63.55	276.32	276.32	/	否	无	38.06
1667	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇曹家村西台子井变压器	400	48.80	249.24	249.24	/	否	无	0
1668	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组变压器	400	30.32	206.16	206.16	/	否	无	13.13
1669	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	陶家沟变压器	50	114.82	-17.41	-17.41	/	否	无	-12.4
1670	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	太平沟变压器	50	95.59	-7.795	-7.795	/	否	无	25.53
1671	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产2号箱变配电变压器	630	17.20	395.77	395.77	/	否	无	3.05
1672	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产1号箱变配电变压器	630	36.88	272.29	272.29	/	否	无	41.76
1673	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子村21号机井台变压器	50	17.48	32.6	32.6	/	否	无	0
1674	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗红线	18新增马杖子2台变压器	50	39.54	20.81	20.81	/	否	无	4.36
1675	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增中营子南坎变压器	400	27.22	255.24	255.24	/	否	无	6.03
1676	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	轿干沟台变压器	100	68.28	11.72	11.72	/	否	无	39.81
1677	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	老道沟二队台变压器	20	77.69	1.18	1.18	/	否	无	0
1678	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗红线	朝阳汇祥房地产开发有限公司	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
1679	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙村变压器	100	28.35	54.14	54.14	/	否	无	0
1680	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石小区台变压器	200	4.94	150.4	150.4	/	否	无	0
1681	朝阳县	马台子66kV变电站	1421新浙线	朝阳众合金属制品有限公司变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1682	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余哈巴沟台变压器	200	71.22	144.14	144.14	/	否	无	7.52
1683	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余上新地台变压器	100	74.02	61.27	61.27	/	否	无	1.93
1684	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余胜利台变压器	100	55.83	26.54	26.54	/	否	无	24.67
1685	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志一组变压器	200	75.34	135.56	135.56	/	否	无	36.27
1686	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗红线	大北山变压器	50	48.64	15.68	15.68	/	否	无	3.52
1687	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三叉口六组分台变压器	50	50.29	16.51	16.51	/	否	无	38.46
1688	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟分台（续建）变压器	200	15.88	128.42	128.42	/	否	无	6.79

1689	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	小房申台变压器	100	32.73	47.28	47.28	/	否	无	11.56
1690	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店台变压器（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1691	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村一组分台（2.0缺陷）	400	71.09	180	180	/	否	无	4.25
1692	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏东沟台变压器	200	4.20	152.16	152.16	/	否	无	-8.77
1693	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西窝铺小北台变压器	200	43.19	134.96	134.96	/	否	无	42.59
1694	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	水东变压器	200	70.54	117.54	117.54	/	否	无	17.84
1695	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	那拉滩变压器	100	36.67	43.4	43.4	/	否	无	0
1696	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	石片小区台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1697	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康屯水库台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1698	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟台（二零）	200	51.58	137.16	137.16	/	否	无	-23.84
1699	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧沟门台变压器	100	59.87	39.54	39.54	/	否	无	1.65
1700	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	其林宝6，7队台变压器	400	62.92	227.24	227.24	/	否	无	0
1701	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	1.2.7组小区台变压器	50	1.37	39.56	39.56	/	否	无	-90
1702	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店凡杖子台变压器	80	62.44	28.83	28.83	/	否	无	24.84
1703	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子村台（二零）	400	0.69	317.32	317.32	/	否	无	-2.13
1704	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀大队台（二零）	400	10.71	278.68	278.68	/	否	无	2.63
1705	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	吴杖子台变压器	100	35.70	44.3	44.3	/	否	无	3.05
1706	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	火石庙台（二零）变压器	400	18.33	247.32	247.32	/	否	无	-3.29
1707	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	沙杖子小区变压器	200	61.78	129.12	129.12	/	否	无	53.33
1708	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	邓东沟台变压器	100	36.25	43.76	43.76	/	否	无	3.81
1709	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和四台（二零）变压器	200	64.28	50.84	50.84	/	否	无	4.78
1710	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	东南沟沟里变压器	100	18.10	61.92	61.92	/	否	无	4.96
1711	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟上沟小区台(二零)	200	11.53	145.76	145.76	/	否	无	47.93
1712	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街变压器	100	54.69	25.44	25.44	/	否	无	-31.28
1713	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西2台（二零）	400	23.76	298.6	298.6	/	否	无	43.08
1714	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	街西台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1715	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子南台（二零）变压器	200	13.67	132.66	132.66	/	否	无	-15.71
1716	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	谭家屯2台（二零）	200	14.47	131.06	131.06	/	否	无	3.14
1717	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	大梁下北台变压器	100	7.20	72.92	72.92	/	否	无	-16.96
1718	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子市场台（二零）	200	2.13	156.02	156.02	/	否	无	11.21
1719	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1720	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子八组台(二零)	100	2.58	77.42	77.42	/	否	无	-1.64

1721	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营马西台（二零）变压器	200	51.05	88.42	88.42	/	否	无	12.15
1722	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北台子台（二零）变压器	200	21.07	119.76	119.76	/	否	无	-2.68
1723	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	小地沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1724	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	大屯业务部变压器	200	0.12	159.76	159.76	/	否	无	-100
1725	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	唐房台变压器	100	26.81	53.29	53.29	/	否	无	-2.57
1726	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组1台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1727	朝阳县	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤五组增容变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1728	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	长在中学台（二零）	200	53.49	55.34	55.34	/	否	无	68.55
1729	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城特区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1730	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	18新增吐须沟二台变压器	200	77.28	137.9	137.9	/	否	无	8.51
1731	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	18新增吕家台变压器	100	35.61	47.15	47.15	/	否	无	-5.45
1732	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	靖家沟台变压器	100	28.27	51.77	51.77	/	否	无	23.08
1733	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	于国辉大棚台变压器	30	105.06	-7.518	-7.518	/	否	无	-58.62
1734	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子五组变压器	50	104.22	-12.11	-12.11	/	否	无	0.56
1735	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟村台变压器	400	38.92	236.08	236.08	/	否	无	9.8
1736	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	河东5组小区变压器	200	81.89	-3.78	-3.78	/	否	无	11.21
1737	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	10kV西干线姚杖子9组大棚1变压器	50	98.23	-9.115	-9.115	/	否	无	19.41
1738	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华店沟里变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1739	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	候家沟台变压器	50	1.17	39.46	39.46	/	否	无	0
1740	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	团山子村台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1741	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁小区台变压器	20	28.70	10.29	10.29	/	否	无	-38.71
1742	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上八罕2台变压器	100	22.74	58.19	58.19	/	否	无	0
1743	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东窑小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1744	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟保护地小区变压器	30	92.22	-3.666	-3.666	/	否	无	12.79
1745	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1746	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道变压器	200	16.84	130.72	130.72	/	否	无	3.19
1747	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟2-3组变压器	100	55.46	25.81	25.81	/	否	无	0
1748	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	桦子沟2台变压器	100	71.28	32.21	32.21	/	否	无	13.43
1749	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义三家台变压器	100	36.16	43.88	43.88	/	否	无	4.58
1750	朝阳县	拉拉屯二组小区分支		拉拉屯村二组小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1751	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1752	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子九组变压器	200	55.75	55.2	55.2	/	否	无	-1.25

1753	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田台变压器	50	99.77	-9.885	-9.885	/	否	无	7.29
1754	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子上沟变压器	100	43.46	41.09	41.09	/	否	无	0
1755	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟变压器	100	90.55	-10.55	-10.55	/	否	无	0
1756	朝阳县	青龙山66kV变电站	221新城线	波赤村三组变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1757	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟台变压器	30	1.57	23.56	23.56	/	否	无	-28.57
1758	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨树沟台变压器1	30	70.24	15.63	15.63	/	否	无	-1.31
1759	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北新铺2台变压器	10	86.06	-0.606	-0.606	/	否	无	30
1760	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金东队台变压器	100	79.75	31.52	31.52	/	否	无	6.89
1761	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村大棚小区变压器	50	13.29	34.11	34.11	/	否	无	-28.57
1762	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎孟家变压器	30	93.77	-4.131	-4.131	/	否	无	9.63
1763	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村三组变压器	315	50.41	93.33	93.33	/	否	无	21.64
1764	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子三组台变压器2	30	50.03	9.85	9.85	/	否	无	-2.12
1765	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟北山变压器	200	32.89	105.5	105.5	/	否	无	0
1766	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店2号井变压器	50	31.69	25.76	25.76	/	否	无	13.58
1767	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组大棚二台变压器	50	21.34	29.59	29.59	/	否	无	-7.69
1768	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺水泉沟台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1769	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	岭下变压器	50	57.56	12.36	12.36	/	否	无	15.59
1770	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_房申沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1771	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟大队台变压器	100	37.08	42.94	42.94	/	否	无	14.63
1772	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	中学变压器1	50	6.63	37.99	37.99	/	否	无	0
1773	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1774	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村砖厂二号变压器	160	50.80	46.72	46.72	/	否	无	6.09
1775	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山村沟里变压器	50	20.50	30.14	30.14	/	否	无	-9.21
1776	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1777	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	向阳沟变压器	50	48.25	23.18	23.18	/	否	无	-0.22
1778	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	洞东变压器	200	27.59	119.06	119.06	/	否	无	0
1779	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	上黄台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1780	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖小区台变压器	200	13.15	133.98	133.98	/	否	无	15.84
1781	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组二台变压器	30	58.64	8.29	8.29	/	否	无	-19.07
1782	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	烧锅东沟变压器	30	68.94	3.52	3.52	/	否	无	15.88
1783	朝阳县	北沟门66kV变电站	223沟北线	17结余哈拉海台变压器	100	52.13	60.44	60.44	/	否	无	3.7
1784	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余横河子七组台变压器	100	41.00	39.02	39.02	/	否	无	2.89

1785	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门四组台变压器	100	72.02	37.62	37.62	/	否	无	3.74
1786	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1787	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	石砬沟台变压器	30	48.17	9.56	9.56	/	否	无	0
1788	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	白草沟变压器	30	65.09	14.41	14.41	/	否	无	10.82
1789	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉台变压器（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1790	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	刘家沟台变压器（光伏扶贫）	100	81.04	-1.04	-1.04	/	否	无	32.9
1791	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子东上沟变压器	20	65.93	2.84	2.84	/	否	无	58.78
1792	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子台变压器	80	94.51	-11.608	-11.608	/	否	无	3.73
1793	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西沟台变压器	100	0.68	79.32	79.32	/	否	无	0
1794	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1795	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地台变压器	100	1.78	78.23	78.23	/	否	无	-15.38
1796	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	赵家沟柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1797	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	赵南山变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1798	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	平房子台变压器（光伏扶贫）	100	42.71	40.81	40.81	/	否	无	0
1799	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	张家万炉台变压器（光伏扶贫）	200	25.44	119.76	119.76	/	否	无	2.37
1800	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子变压器（光伏扶贫）	200	69.53	86.18	86.18	/	否	无	9.31
1801	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	徐家电7组小区变压器	30	63.72	4.9	4.9	/	否	无	0
1802	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	pms_水泉沟台变压器	30	0.75	23.78	23.78	/	否	无	33.33
1803	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	上沟变压器（业扩）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1804	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	Pms_南塔子东井变压器	50	15.55	33.47	33.47	/	否	无	-33.33
1805	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组小区变压器	30	13.64	19.91	19.91	/	否	无	-33.33
1806	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1807	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	于家沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1808	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	拉拉屯台变压器	80	30.96	39.23	39.23	/	否	无	5.91
1809	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_三道河子二台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
1810	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	赵杖子变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1811	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	前地台变压器	100	71.12	9.86	9.86	/	否	无	5.84
1812	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀2台分台变压器	400	79.49	276.8	276.8	/	否	无	30.36
1813	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分1台变压器	400	33.08	265.08	265.08	/	否	无	0
1814	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北小区变压器	200	25.88	109.94	109.94	/	否	无	-1.93
1815	朝阳县		120波黄线	五尺营子台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1816	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚宝小区变压器	30	20.00	20.19	20.19	/	否	无	-100

1817	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟变压器2	30	97.98	-5.394	-5.394	/	否	无	12.92
1818	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	双庙五组变压器	200	47.33	99.68	99.68	/	否	无	50.03
1819	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	二道小区变压器	200	57.93	125.14	125.14	/	否	无	39.66
1820	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	河东台变压器14	100	46.05	39.31	39.31	/	否	无	0
1821	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店南台变压器	200	9.39	141.26	141.26	/	否	无	3.54
1822	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1823	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	瓦房子业务部变压器	200	14.35	132.02	132.02	/	否	无	34.38
1824	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	于外小区变压器	50	45.55	19.1	19.1	/	否	无	-8.56
1825	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	15结余塘里台变压器	100	48.34	60.16	60.16	/	否	无	25.03
1826	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	山咀分台	200	67.01	27.62	27.62	/	否	无	-0.52
1827	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟二级提台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1828	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯西台（二零）	400	71.95	183.36	183.36	/	否	无	39.32
1829	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义南台变压器（2.0续建）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1830	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	Pms_塘坊井变压器	50	42.59	18.74	18.74	/	否	无	-38.89
1831	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三叉口5-9组2#变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1832	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子台变压器（2.0续建）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
1833	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	水东2台（二零）	200	67.54	146.24	146.24	/	否	无	16.35
1834	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠南台变压器（光伏扶贫）	400	37.18	286.84	286.84	/	否	无	26.7
1835	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海东台变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1836	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	东沟果园台变压器（光伏扶贫）	50	72.76	8.22	8.22	/	否	无	13.83
1837	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子东台变压器	200	0.59	158.82	158.82	/	否	无	17.65
1838	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	炮手井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
1839	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙台（二零）	400	3.52	306.32	306.32	/	否	无	9.3
1840	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子北台（二零）变压器	200	55.34	49.4	49.4	/	否	无	4.19
1841	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	上三家子村河西台区变压器	200	0.45	159.1	159.1	/	否	无	15
1842	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎台（二零）	200	117.13	-74.26	-74.26	/	否	无	-36.12
1843	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	罗家店台（二零）	200	18.46	123.1	123.1	/	否	无	-15.91
1844	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子村东台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1845	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泉北台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1846	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营四组变压器	100	75.72	5.99	5.99	/	否	无	8.22
1847	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子南头台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1848	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	房申东沟台（二零）变压器	400	15.54	260.36	260.36	/	否	无	6.34

1849	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村三组变压器	30	50.83	8.75	8.75	/	否	无	4.55
1850	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟台（二零）变压器	400	11.26	274.96	274.96	/	否	无	20.2
1851	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家李杖子变压器	20	1.72	15.7	15.7	/	否	无	50
1852	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子台（二零）变压器	400	26.84	212.72	212.72	/	否	无	-3.22
1853	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	棋盘山大棚变压器	200	4.44	152	152	/	否	无	14.29
1854	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟小区变压器	80	103.08	-18.464	-18.464	/	否	无	3.18
1855	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	河东北台变压器	100	113.44	-33.44	-33.44	/	否	无	0
1856	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子保护地大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1857	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	十一队台（二零）	200	65.85	28.34	28.34	/	否	无	6.61
1858	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增石棚沟变压器	200	1.97	158.14	158.14	/	否	无	3.95
1859	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	17结余老大队院内台变压器	100	79.40	30.22	30.22	/	否	无	0.17
1860	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组变压器	50	77.18	21.11	21.11	/	否	无	7.64
1861	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家西台变压器（煤改电）	400	45.67	251.16	251.16	/	否	无	16.64
1862	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子养鸡小区变压器（煤改电）	200	42.88	76.38	76.38	/	否	无	-14.8
1863	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店东台变压器	200	83.95	-7.9	-7.9	/	否	无	13.12
1864	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	根德南队台变压器（光伏扶贫）	200	63.72	94.54	94.54	/	否	无	0
1865	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁北沟变压器（光伏扶贫）	250	73.56	183.23	183.23	/	否	无	8.44
1866	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	拉拉屯台变压器（光伏扶贫）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1867	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西西台变压器	200	50.65	117.5	117.5	/	否	无	2.51
1868	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	治山队台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1869	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	兰西变压器	100	88.39	-8.39	-8.39	/	否	无	20.65
1870	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼小区变压器	30	89.47	-2.841	-2.841	/	否	无	-16
1871	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	东山台区变压器	200	18.35	133.16	133.16	/	否	无	0
1872	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	河东小区台变压器	100	57.85	35.49	35.49	/	否	无	10.16
1873	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	范家沟台增容变压器	400	101.30	-85.2	-85.2	2026/3/31	是	2026/12/30	7.05
1874	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	西沟小区变压器	200	59.40	61.82	61.82	/	否	无	22.35
1875	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	关坟沟台变压器	20	62.47	3.98	3.98	/	否	无	13.17
1876	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子村变压器	200	50.70	77.8	77.8	/	否	无	4.38
1877	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟台（二零）变压器	200	30.99	98.06	98.06	/	否	无	7.62
1878	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平一队台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1879	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子台（二零）变压器	400	44.39	206.76	206.76	/	否	无	13.58
1880	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平小学台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

1881	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子唐西台（二零）变压器	200	0.90	158.2	158.2	/	否	无	8.82
1882	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	林业队台（二零）	200	90.66	-21.32	-21.32	/	否	无	-29.41
1883	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	河心杖子台（二零）	200	29.99	125.74	125.74	/	否	无	3.71
1884	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组变压器1	20	85.88	-1.176	-1.176	/	否	无	-9.31
1885	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁变压器	50	42.14	21.74	21.74	/	否	无	2.53
1886	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房西变压器	200	43.43	117.72	117.72	/	否	无	143.88
1887	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子七组台（二零）	400	69.75	284.08	284.08	/	否	无	-5.65
1888	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡政府台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1889	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	郭杖组台（二零）	200	10.38	139.54	139.54	/	否	无	2.92
1890	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	道守沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
1891	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	长茂河台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1892	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯村台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1893	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家屯小区变压器	50	56.95	13.87	13.87	/	否	无	-17.96
1894	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房子台变压器	200	20.88	118.24	118.24	/	否	无	0
1895	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	雹神庙变压器	200	31.86	96.28	96.28	/	否	无	5.06
1896	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十二组变压器	400	27.92	208.92	208.92	/	否	无	-1.86
1897	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	椴树沟台变压器1	400	69.43	266.28	266.28	/	否	无	13.97
1898	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓二道台变压器	100	45.62	36.12	36.12	/	否	无	20.66
1899	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家二组变压器	100	2.88	77.64	77.64	/	否	无	18.92
1900	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	棉花地沟变压器	200	30.09	102.62	102.62	/	否	无	-41.78
1901	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	中营子井变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
1902	朝阳县	长在66kV变电站	113长羊联线	长在一组台变压器	200	67.68	101.34	101.34	/	否	无	12.68
1903	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店变压器	200	106.93	-53.86	-53.86	/	否	无	8.83
1904	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	洛安杖子变压器	30	49.68	9.92	9.92	/	否	无	0
1905	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河五组变压器	30	12.96	20.46	20.46	/	否	无	-1.75
1906	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	温六组变压器	100	21.83	58.51	58.51	/	否	无	-10.58
1907	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎西沟变压器	30	111.78	-9.534	-9.534	/	否	无	0.79
1908	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	街东三台变压器	315	59.95	63.41	63.41	/	否	无	-2.94
1909	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟3台变压器	100	24.61	55.4	55.4	/	否	无	11.03
1910	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳西台变压器	50	78.98	0.51	0.51	/	否	无	14.48
1911	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达小区台变压器	100	62.56	23.79	23.79	/	否	无	13.51
1912	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南2台变压器	30	46.14	10.16	10.16	/	否	无	5.31

1913	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子八家台变压器	200	52.95	105.28	105.28	/	否	无	5.3
1914	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	后建材变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1915	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西变压器	315	56.47	199.05	199.05	/	否	无	5.84
1916	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大五组台变压器	100	38.74	41.27	41.27	/	否	无	0
1917	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟刘相德小区变压器	30	25.40	16.86	16.86	/	否	无	94.44
1918	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧后营子台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1919	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手西沟台变压器	50	30.46	24.81	24.81	/	否	无	5.88
1920	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大棚小区变压器	50	99.83	-9.915	-9.915	/	否	无	7.2
1921	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙2台变压器1	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1922	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长皋台变压器	80	4.69	60.25	60.25	/	否	无	4.94
1923	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申东组变压器	50	88.40	-4.2	-4.2	/	否	无	-0.65
1924	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕南变压器1	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1925	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村2号（1）变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
1926	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村3号井变压器	50	57.07	12.63	12.63	/	否	无	-45.9
1927	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟里台变压器	100	17.64	63.23	63.23	/	否	无	-25.58
1928	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	道守沟西台变压器	200	0.09	159.82	159.82	/	否	无	0
1929	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户大井变压器	200	66.56	63.44	63.44	/	否	无	50.8
1930	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	河东井变台变压器	50	7.13	37.17	37.17	/	否	无	-33.33
1931	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰二组地台变压器	315	97.85	-56.2275	-56.2275	2026/3/31	是	2026/12/30	16.43
1932	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	拉拉营子变压器	100	74.17	14.67	14.67	/	否	无	18.25
1933	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	塔北沟台变压器	30	64.54	6.89	6.89	/	否	无	-55.24
1934	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟大棚台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1935	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子二台变压器	400	30.67	218.6	218.6	/	否	无	1.64
1936	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道二组变压器	100	4.67	75.59	75.59	/	否	无	0
1937	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	榛子沟村台变压器	50	79.21	0.39	0.39	/	否	无	2.35
1938	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	YHG_白营子大棚变压器	30	52.87	8.33	8.33	/	否	无	-7.09
1939	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1940	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	北组台变压器	100	42.79	50.35	50.35	/	否	无	23.74
1941	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	胡家沟东台变压器	50	27.02	27.16	27.16	/	否	无	21.92
1942	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	路西台（二零）	200	1.05	158.78	158.78	/	否	无	-29.23
1943	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山新村箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
1944	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_朝阳圣德房地产开发有限公司 2#变压器	630	79.76	430.23	430.23	/	否	无	27.44

1945	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场台（二零）变压器	200	18.19	124.74	124.74	/	否	无	1.32
1946	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷南台变压器	200	47.68	105.84	105.84	/	否	无	47.53
1947	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队二台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
1948	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门七组台（二零）	200	52.82	63.74	63.74	/	否	无	15.54
1949	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	杜官南组台（二零）	200	74.86	110.78	110.78	/	否	无	4.92
1950	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	北岗叉小区变压器	100	71.33	9.07	9.07	/	否	无	22.56
1951	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	朱杖子台变压器	100	77.38	38.42	38.42	/	否	无	1.29
1952	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	二八尺变压器	100	74.68	41.61	41.61	/	否	无	13.31
1953	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北山小区变压器	100	90.92	-10.92	-10.92	/	否	无	0
1954	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北沟变压器1	30	0.91	23.84	23.84	/	否	无	-20
1955	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	小二十家子南台变压器	30	118.46	-11.538	-11.538	/	否	无	0.88
1956	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子二台变压器	400	16.39	311.4	311.4	/	否	无	-52.09
1957	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子四组变压器2	400	69.62	158.24	158.24	/	否	无	78.63
1958	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北四家子业务部变压器	200	13.55	133.12	133.12	/	否	无	-20.72
1959	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山南沟台变压器	50	68.57	9.35	9.35	/	否	无	-43.56
1960	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	18新增柴州二台变压器	100	41.89	41.07	41.07	/	否	无	-23.43
1961	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	15结余二道台变压器	50	96.83	-8.415	-8.415	/	否	无	32
1962	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	簸箕掌台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1963	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘杖子大棚变压器	30	0.14	23.96	23.96	/	否	无	-50
1964	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	董家沟台变压器	220	32.62	161	161	/	否	无	0
1965	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	10kV北干线西三家大棚变压器	50	82.44	-1.22	-1.22	/	否	无	0
1966	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增唐杖子畜牧小区变压器	100	81.95	-1.95	-1.95	/	否	无	21.03
1967	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟上台变压器	30	64.31	4.73	4.73	/	否	无	-6.2
1968	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	何家小区台变压器	200	23.06	132.24	132.24	/	否	无	-0.49
1969	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟小营子台变压器	100	78.46	44.03	44.03	/	否	无	48.54
1970	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村南台变压器（2015农网升级）	400	57.00	213.56	213.56	/	否	无	1.5
1971	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝平原小区变压器	100	114.15	-34.15	-34.15	2026/3/31	是	2026/12/30	59.07
1972	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子小区变压器	20	46.89	6.63	6.63	/	否	无	17.07
1973	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟门台变压器	30	69.03	3.32	3.32	/	否	无	7.14
1974	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	银窝大棚台变压器	30	79.15	0.26	0.26	/	否	无	0
1975	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子西台变压器	30	73.25	2.63	2.63	/	否	无	9.36
1976	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和平小区变压器1	100	36.36	43.93	43.93	/	否	无	0

1977	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山一台变压器	50	85.94	-2.97	-2.97	/	否	无	9.16
1978	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁沟村变压器	200	57.67	98.74	98.74	/	否	无	-2.22
1979	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家小区台变压器	100	13.48	67.7	67.7	/	否	无	5.08
1980	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子大棚台变压器	30	2.46	23.39	23.39	/	否	无	33.33
1981	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家郭家沟变压器1	50	37.82	21.38	21.38	/	否	无	40.23
1982	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房台变压器	200	41.58	93.84	93.84	/	否	无	0
1983	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟大棚小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
1984	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	大园子变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
1985	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	龙头沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
1986	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子村保护地小区变压器	30	16.43	19.7	19.7	/	否	无	-33.33
1987	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	河套地大棚变压器	30	0.95	23.73	23.73	/	否	无	0
1988	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	15结余南窝铺台变压器	200	0.71	158.58	158.58	/	否	无	29.17
1989	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟里变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
1990	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾变压器	200	76.38	133.4	133.4	/	否	无	45.58
1991	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台分台变压器	200	27.28	107.84	107.84	/	否	无	0
1992	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖媳妇头变压器1	20	68.39	3.26	3.26	/	否	无	-16.38
1993	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	韩杖子台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
1994	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄东台（二零）	200	50.24	85.48	85.48	/	否	无	-11.1
1995	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄杖子台（二零）	400	38.52	236	236	/	否	无	35.12
1996	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	下石台（二零）	200	55.13	105.88	105.88	/	否	无	25.51
1997	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平六台（二零）	400	21.31	234.76	234.76	/	否	无	7.71
1998	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店下台（二零）变压器	400	61.81	288.48	288.48	/	否	无	136.36
1999	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里1台（二零）	400	51.66	302	302	/	否	无	6.83
2000	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	小张朋沟台（二零）	100	72.23	7.79	7.79	/	否	无	4.92
2001	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子村台（二零）	200	73.24	13.52	13.52	/	否	无	17.87
2002	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村四组分台变压器	100	52.13	27.95	27.95	/	否	无	20.8
2003	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胜利三台变压器	100	47.93	49.72	49.72	/	否	无	90.69
2004	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	羊拉沟屯变压器	20	2.47	15.52	15.52	/	否	无	0
2005	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东台（二零）	200	90.78	-21.56	-21.56	/	否	无	6.96
2006	朝阳县	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院2号箱变配电变压器	630	19.73	379.95	379.95	/	否	无	46.87
2007	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子东台变压器	200	63.87	40.34	40.34	/	否	无	-4.23
2008	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	恒山子台变压器	20	44.78	7.05	7.05	/	否	无	0

2009	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子柏山小区变压器	20	0.04	16	16	/	否	无	0
2010	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	Pms_杨树沟外队变压器2	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2011	朝阳县		120波黄线	北方台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2012	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房保护地变压器	50	31.21	24.44	24.44	/	否	无	-18.27
2013	朝阳县	马台子66kV变电站	1416董家店线	韦子沟台变压器	30	1.33	23.6	23.6	/	否	无	-9.09
2014	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子2台变压器	200	69.78	108.7	108.7	/	否	无	2.27
2015	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	西沟村变压器2	50	71.11	19.78	19.78	/	否	无	-1.12
2016	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	偏西台（二零）	400	11.81	275.96	275.96	/	否	无	-7.56
2017	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	徐家窝铺变压器	100	54.13	56.39	56.39	/	否	无	0
2018	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道2台变压器	50	61.82	12.19	12.19	/	否	无	-48.87
2019	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	二北沟大棚台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
2020	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	马营子新增变压器	200	61.32	45.84	45.84	/	否	无	67.19
2021	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖台变压器	200	54.50	105.9	105.9	/	否	无	12.74
2022	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线孤山子西台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2023	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟4#小区变电器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2024	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增于台子小区变压器	50	5.90	37.11	37.11	/	否	无	28.57
2025	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺3台变压器	50	66.35	11.79	11.79	/	否	无	35.48
2026	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西村北台变压器	50	55.94	16.39	16.39	/	否	无	9.35
2027	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟里台变压器	30	0.70	23.79	23.79	/	否	无	0
2028	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	凌河湾小区2号箱变压器	630	21.70	367.79	367.79	/	否	无	34.41
2029	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	Pms_长在村五组变压器	100	82.83	-2.83	-2.83	/	否	无	2.21
2030	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	小河北变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2031	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子二组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2032	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村1-2组变压器	30	103.11	-6.933	-6.933	/	否	无	-53.07
2033	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	西山台变压器(光伏扶贫)	400	40.20	316.84	316.84	/	否	无	98.78
2034	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子台变压器（煤改电）	400	54.02	224.8	224.8	/	否	无	1.64
2035	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子5组1台变压器（煤改电）	200	45.42	71.36	71.36	/	否	无	7.89
2036	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余北沟台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2037	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	南山小区变压器	200	53.90	71.5	71.5	/	否	无	-13.69
2038	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	北台子村北台子组变压器	100	119.96	-39.96	-39.96	2026/3/31	是	2026/12/30	9.33
2039	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	上甸子台变压器（光伏扶贫）	100	64.50	68.11	68.11	/	否	无	37.82
2040	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	上屯西头变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

2041	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	马迷水2台变压器	200	40.61	132.66	132.66	/	否	无	22.17
2042	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余撒牛沟台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2043	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余大沟门三四组台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2044	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余河西七组台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2045	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	乡直变压器	200	72.81	15	15	/	否	无	18.45
2046	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河小区变压器	20	8.98	14.29	14.29	/	否	无	18.18
2047	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	八趟沟变压器	20	45.72	7.37	7.37	/	否	无	14.08
2048	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	许家屯台变压器	100	76.60	61.04	61.04	/	否	无	0
2049	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	张家沟台变压器	400	89.92	-39.68	-39.68	/	否	无	3.39
2050	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	木匠沟变压器1	100	52.68	36.97	36.97	/	否	无	9.4
2051	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子南台变压器	400	13.08	279.44	279.44	/	否	无	0
2052	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	榆树沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2053	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎变压器	50	77.21	9.88	9.88	/	否	无	-5.71
2054	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	农场三组变压器	100	6.29	73.71	73.71	/	否	无	11.38
2055	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	半截沟一队变压器	50	83.27	-1.635	-1.635	/	否	无	-6.29
2056	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	前沟台变压器1	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2057	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	小西沟组变压器	80	29.81	40.7	40.7	/	否	无	4.63
2058	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子养殖畜牧小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2059	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉2台变压器	160	71.85	95.79	95.79	/	否	无	50.42
2060	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	塔子沟2小区变压器	50	23.90	28.36	28.36	/	否	无	-12.3
2061	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	大遥沟变压器1	50	70.99	7.62	7.62	/	否	无	3.59
2062	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎北沟变压器	50	84.84	-2.42	-2.42	/	否	无	3.57
2063	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东大棚台变压器	50	63.56	9.72	9.72	/	否	无	3.24
2064	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	二十家子业务部变压器	200	26.17	107.96	107.96	/	否	无	26.26
2065	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	南东山变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2066	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	下窝铺变压器1	50	44.94	17.55	17.55	/	否	无	7.33
2067	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子小东组变压器	50	56.55	19.79	19.79	/	否	无	40.32
2068	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	大车户下沟变压器	200	40.69	100.22	100.22	/	否	无	13.43
2069	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	岭西变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2070	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	王家西沟小区台变压器	30	0.48	23.86	23.86	/	否	无	0
2071	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	小东山变压器	50	58.43	12.11	12.11	/	否	无	24.75
2072	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	三良子台变压器	50	74.46	3.27	3.27	/	否	无	0

2073	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	喇嘛沟变压器	200	68.66	122	122	/	否	无	1.83
2074	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟吊坎变压器	100	37.14	44.79	44.79	/	否	无	-11.67
2075	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	黄沙沟变压器	50	16.86	31.58	31.58	/	否	无	4
2076	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子腰魏变压器	50	54.17	12.92	12.92	/	否	无	14.91
2077	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	三官下店台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2078	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	水西沟台变压器	100	47.54	52.18	52.18	/	否	无	5.8
2079	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西北台变压器	200	58.18	131.64	131.64	/	否	无	26.71
2080	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增范南2台变压器	100	62.92	17.7	17.7	/	否	无	5.48
2081	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠杖子台变压器（光伏扶贫）	400	62.53	282.08	282.08	/	否	无	8.14
2082	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	大张朋沟变压器	200	60.51	100.94	100.94	/	否	无	20.74
2083	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	荣基小区台变压器	200	12.44	142.3	142.3	/	否	无	-12.5
2084	朝阳县		120波黄线	波十五组大棚台变压器	50	45.61	17.5	17.5	/	否	无	0
2085	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	于家沟新增变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
2086	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	上台变压器	80	72.42	27.11	27.11	/	否	无	4.89
2087	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯变压器	100	65.13	15.86	15.86	/	否	无	4.91
2088	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子小区变压器	200	52.98	106.46	106.46	/	否	无	3.29
2089	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟线三官畜牧小区变压器	100	20.40	61.8	61.8	/	否	无	-39.81
2090	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村变压器	100	4.56	75.44	75.44	/	否	无	8.8
2091	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋小区2台变压器	50	42.35	19.56	19.56	/	否	无	13.25
2092	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	黑英台变压器	100	36.18	43.83	43.83	/	否	无	13.73
2093	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳里变压器	50	6.80	36.75	36.75	/	否	无	-95
2094	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	沙金沟变压器	200	71.20	88.16	88.16	/	否	无	5.35
2095	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳南分台变压器	400	8.99	300.44	300.44	/	否	无	7.85
2096	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	樱桃沟变压器	50	32.55	25.35	25.35	/	否	无	0
2097	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河北台变压器	100	46.07	36.43	36.43	/	否	无	37.23
2098	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井台变压器	100	38.58	44.84	44.84	/	否	无	9.08
2099	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	西北头沟变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2100	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台分台变压器	100	15.91	64.61	64.61	/	否	无	-49.47
2101	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村1台变压器（光伏扶贫）	200	0.89	158.78	158.78	/	否	无	2.86
2102	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟南台变压器	200	78.54	128.24	128.24	/	否	无	4.06
2103	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家七组2台（煤改电）	200	46.22	94.44	94.44	/	否	无	10.72
2104	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	17结余吐须沟三队台变压器	250	78.92	184.55	184.55	/	否	无	21.95

2105	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在十队变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2106	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余下窑台变压器	200	42.52	125.1	125.1	/	否	无	121
2107	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	八家子村台(二零)	200	39.96	97.76	97.76	/	否	无	5.49
2108	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东沟变压器	100	46.99	33.09	33.09	/	否	无	11.92
2109	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	董杖子变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2110	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	马营子变压器	100	1.00	79.02	79.02	/	否	无	-9.09
2111	朝阳县		120波黄线	上台子大棚台变压器	30	54.65	7.7	7.7	/	否	无	0
2112	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增未河沟东台变压器	200	63.24	138.42	138.42	/	否	无	153.52
2113	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增前进西沟变压器	100	40.24	55.43	55.43	/	否	无	12.19
2114	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增二道沟2台变压器	100	14.12	65.88	65.88	/	否	无	0
2115	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	平房变压器(能效)	200	13.83	132.34	132.34	/	否	无	13.27
2116	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷五组变压器	200	28.30	105.94	105.94	/	否	无	6.49
2117	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道沟里台变压器	50	82.15	-1.075	-1.075	/	否	无	-14.91
2118	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟小区变压器	63	52.83	17.93	17.93	/	否	无	16.43
2119	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	丛杖子台变压器	400	73.84	247.64	247.64	/	否	无	97.72
2120	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	吐须沟六队变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2121	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	崔家窝铺台变压器	200	75.25	134.32	134.32	/	否	无	7.22
2122	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队2台增容变压器	200	60.68	47.96	47.96	/	否	无	-5.62
2123	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	李家沟台(二零)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2124	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大队台(二零)	200	18.49	126.52	126.52	/	否	无	0.77
2125	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	小元宝台变压器	50	5.58	37.84	37.84	/	否	无	0
2126	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟村变压器	250	68.20	133.6	133.6	/	否	无	-46.6
2127	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村2台变压器	200	0.35	159.66	159.66	/	否	无	8.33
2128	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	吐须沟屯台(二零)	400	17.27	299.96	299.96	/	否	无	22.13
2129	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	北扎台(二零)	200	47.75	64.5	64.5	/	否	无	11.74
2130	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余未杖子台变压器	200	22.46	115.08	115.08	/	否	无	8.73
2131	朝阳县		拉拉屯三组大棚分支	拉拉屯村三组井变压器	200	67.35	110.22	110.22	/	否	无	0
2132	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北三台变压器	400	21.80	237.16	237.16	/	否	无	46.21
2133	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房三组变压器(能效)	200	36.36	89.34	89.34	/	否	无	9.45
2134	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	良上变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2135	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	黄木南台变压器(能效)	100	28.03	52.9	52.9	/	否	无	0
2136	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	陈杖子台变压器(能效)	200	71.74	47.22	47.22	/	否	无	42.47

2137	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	柏木台变压器（能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2138	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟二台变压器（能效）	200	99.92	-39.84	-39.84	2026/3/31	是	2026/12/30	8.92
2139	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	务本南台变压器（能效）	200	40.45	79.3	79.3	/	否	无	16.06
2140	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后东南沟变压器（能效）	100	33.73	46.31	46.31	/	否	无	23.52
2141	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组南变压器（能效）	200	90.98	-21.96	-21.96	/	否	无	8.89
2142	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	水泉沟台变压器（能效）	100	44.68	35.34	35.34	/	否	无	7.12
2143	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	3,4队北台变压器（能效）	200	61.83	37.36	37.36	/	否	无	9.17
2144	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	老西沟村部台变压器（光伏扶贫）	200	44.50	148.64	148.64	/	否	无	9.91
2145	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图一队台（煤改电）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2146	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟台变压器（光伏扶贫）	100	70.91	9.19	9.19	/	否	无	-1.85
2147	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	黑虎村变压器（光伏扶贫）	400	25.42	254.6	254.6	/	否	无	14.28
2148	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	马营子屯变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2149	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟变压器	50	74.07	14.01	14.01	/	否	无	29.5
2150	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子苏家	30	62.62	5.37	5.37	/	否	无	13.44
2151	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯北变压器	100	23.14	56.87	56.87	/	否	无	23.27
2152	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	杨树底北沟变压器	100	40.09	41.28	41.28	/	否	无	2.28
2153	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子七组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2154	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟台变压器	200	51.20	143.18	143.18	/	否	无	150.93
2155	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG_奈七组大棚变压器	30	48.44	10.01	10.01	/	否	无	-19.39
2156	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	木匠沟台变压器1	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2157	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟小区台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2158	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店白山台变压器	50	27.51	26.38	26.38	/	否	无	9.88
2159	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	下山咀变压器	50	119.55	-19.775	-19.775	/	否	无	23.03
2160	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	五家三队台变压器	100	53.75	29.57	29.57	/	否	无	-36.45
2161	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟台变压器	50	0.86	39.57	39.57	/	否	无	-30
2162	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	Pms_罗杖子2号井变压器	50	30.22	24.95	24.95	/	否	无	-34.21
2163	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	热沟台变压器	50	83.14	-1.57	-1.57	/	否	无	-1.49
2164	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	河西新七组变压器	200	44.13	135.68	135.68	/	否	无	-3.05
2165	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟里变压器	200	74.85	130.2	130.2	/	否	无	4.54
2166	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟台变压器	100	62.50	19.35	19.35	/	否	无	4.68
2167	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	花果山变压器	100	67.85	16.99	16.99	/	否	无	-19.72
2168	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁小区变压器	80	112.23	-25.784	-25.784	/	否	无	7.2

2169	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区变压器	30	1.96	23.42	23.42	/	否	无	36.36
2170	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	八岔沟变压器	30	14.07	19.95	19.95	/	否	无	-63.41
2171	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	过梁沟腰电变压器	20	83.81	-0.762	-0.762	/	否	无	10.33
2172	朝阳县		120波黄线	姚沟养殖小区台变压器	50	117.20	-18.6	-18.6	/	否	无	0
2173	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东分台变压器	400	60.87	76.6	76.6	/	否	无	-8.09
2174	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	李振阳小区台（二零）变压器	400	27.75	225.44	225.44	/	否	无	22.5
2175	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子3台变压器	100	71.98	66.47	66.47	/	否	无	0
2176	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟南台变压器（能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2177	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	八道河子变压器（能效）	100	60.74	52.71	52.71	/	否	无	133.2
2178	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	胡营子变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2179	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳下台变压器（能效）	100	68.62	33.09	33.09	/	否	无	57.76
2180	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟村变压器（能效）	100	42.40	38.14	38.14	/	否	无	16.16
2181	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子变压器（能效）	200	22.29	118.26	118.26	/	否	无	8.14
2182	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子一组变压器	250	42.33	98.93	98.93	/	否	无	-5.28
2183	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	街西二台（二零）	200	43.90	72.82	72.82	/	否	无	71.41
2184	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达8组东山地台变压器	100	90.90	-10.9	-10.9	/	否	无	64.35
2185	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	pms_诚济安装五西南山根大井变压器	200	0.06	159.88	159.88	/	否	无	0
2186	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店村1号井变压器	50	0.01	39.99	39.99	/	否	无	0
2187	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2188	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区1变压器	50	97.80	-8.9	-8.9	/	否	无	-46.75
2189	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增胡家沟北台变压器	200	42.66	81.92	81.92	/	否	无	-7.02
2190	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	二丙沟台变压器	20	1.27	15.75	15.75	/	否	无	0
2191	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	三家子变压器（煤改电）	50	2.29	38.94	38.94	/	否	无	0
2192	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场大棚变压器	50	9.75	35.12	35.12	/	否	无	-29.27
2193	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子水泉沟变压器	30	70.06	5.17	5.17	/	否	无	65.82
2194	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子变压器	30	66.12	4.32	4.32	/	否	无	13.92
2195	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西日光大棚变压器	30	63.35	6.52	6.52	/	否	无	67.57
2196	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟小北道大棚变压器	30	52.48	9.87	9.87	/	否	无	-2.04
2197	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大棚井变压器	50	65.74	12.47	12.47	/	否	无	41.9
2198	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村3台变压器	50	78.78	8.26	8.26	/	否	无	37.06
2199	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	塔北1台变压器	100	90.03	-10.03	-10.03	/	否	无	2.11
2200	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋西台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100

2201	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利2台变压器	200	85.83	-11.66	-11.66	/	否	无	25.93
2202	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	杨杖子变压器	200	56.54	130.1	130.1	/	否	无	8.66
2203	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申台变压器	100	23.34	56.71	56.71	/	否	无	-80.28
2204	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	彭家窝铺台（二零）	200	43.84	104.94	104.94	/	否	无	50.19
2205	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	其林宝台（二零）	400	26.41	240.64	240.64	/	否	无	0
2206	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	黑砬子台变压器	30	1.65	23.65	23.65	/	否	无	0
2207	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟四台变压器	50	37.33	22.82	22.82	/	否	无	11.48
2208	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	果树山小区变压器	200	22.52	119.34	119.34	/	否	无	-4.5
2209	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	林三井台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2210	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组西台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2211	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑三组台（二零）	200	59.99	60.16	60.16	/	否	无	8.7
2212	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组1#台（二零）	200	38.29	83.42	83.42	/	否	无	22.53
2213	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门56组井变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2214	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	馒头营组变压器	100	76.43	8.49	8.49	/	否	无	12.76
2215	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	宋家店变压器	50	79.67	0.41	0.41	/	否	无	14.01
2216	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	老大队东台变压器	200	32.88	103.18	103.18	/	否	无	21
2217	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑下沟分台变压器	200	8.52	144.34	144.34	/	否	无	11.57
2218	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳北分台变压器	400	21.13	296	296	/	否	无	17.34
2219	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁台变压器	80	62.49	17.6	17.6	/	否	无	-52.91
2220	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	温馨家园1号箱变变压器	630	30.34	312.92	312.92	/	否	无	1.81
2221	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子东沟台（二零）	80	1.15	63.23	63.23	/	否	无	0
2222	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家变压器（煤改电）	200	60.94	92.7	92.7	/	否	无	84.55
2223	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾六队台（二零）	400	30.69	239.16	239.16	/	否	无	35
2224	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子中台变压器	100	0.52	79.5	79.5	/	否	无	11.11
2225	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子一队台（二零）	200	1.51	157.04	157.04	/	否	无	8.05
2226	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组大棚变压器	100	25.46	56.31	56.31	/	否	无	102
2227	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟2组台变压器	80	3.81	60.95	60.95	/	否	无	12.5
2228	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	马家洼变压器	50	24.77	28.2	28.2	/	否	无	-9.43
2229	朝阳县	拉拉屯村一组小区分		拉拉屯村一组小区变压器	200	36.03	110.24	110.24	/	否	无	0
2230	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姜家店变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2231	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	西北山变压器	50	39.58	20.25	20.25	/	否	无	15.48
2232	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	石匠沟大棚台变压器	20	20.76	11.97	11.97	/	否	无	-70

2233	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许电台变压器	80	58.91	20.91	20.91	/	否	无	17.17
2234	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东下台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2235	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山加油站台(二零)	200	35.97	88.32	88.32	/	否	无	17.01
2236	朝阳县	北沟门66kV变电站	223沟北线	腰湾子变压器	100	108.51	-28.51	-28.51	/	否	无	50.88
2237	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	杨树沟小区2变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2238	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	乔家沟台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
2239	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	南大营子台变压器	400	39.14	260.24	260.24	/	否	无	0
2240	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟2台变压器	50	26.06	27.06	27.06	/	否	无	12.17
2241	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	忙牛杆子变压器	100	34.63	65.67	65.67	/	否	无	-15.66
2242	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北卢三组机电井台变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
2243	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村1台变压器	200	39.90	117.1	117.1	/	否	无	-4.85
2244	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子变压器	80	39.41	35.27	35.27	/	否	无	12.84
2245	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卧虎沟2台变压器	200	36.01	130.3	130.3	/	否	无	87.72
2246	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房大棚二台变压器	80	23.44	45.27	45.27	/	否	无	0.7
2247	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	邢家沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2248	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大村东台(二零)	200	49.72	60.94	60.94	/	否	无	22.11
2249	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	七队大棚台变压器	50	42.86	21.21	21.21	/	否	无	-11.7
2250	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟台变压器	100	72.06	7.98	7.98	/	否	无	12.27
2251	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子一组变压器	50	1.43	39.3	39.3	/	否	无	-15.38
2252	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	平安地台(二零)变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2253	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北梁台(二零)变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2254	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	河西大棚小区台(二零)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2255	朝阳县		120波黄线	大梁顶台变压器	200	48.91	102.04	102.04	/	否	无	0
2256	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2257	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	丛家店下巴罕变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2258	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟中营子台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2259	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟一台变压器	50	30.87	24.58	24.58	/	否	无	18.64
2260	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房方塘变压器	63	33.26	30.4	30.4	/	否	无	-44.48
2261	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道四组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2262	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	河西小区变压器	50	3.73	38.89	38.89	/	否	无	-11.11
2263	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	卢圈沟台变压器	30	44.65	11.52	11.52	/	否	无	2.96
2264	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村米杖子台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

2265	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	报马饮水井变压器	50	62.59	12.12	12.12	/	否	无	20.51
2266	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_张万炉大棚变压器	30	0.51	23.85	23.85	/	否	无	0
2267	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗台东台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2268	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店大棚台变压器	30	86.10	-1.83	-1.83	/	否	无	21.34
2269	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	地沟台变压器	200	24.23	133.42	133.42	/	否	无	-3.78
2270	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子村新增台变压器	100	48.77	31.33	31.33	/	否	无	18.48
2271	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东台变压器	400	0.02	319.92	319.92	/	否	无	0
2272	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子小区台变压器	50	36.68	21.95	21.95	/	否	无	5.88
2273	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子2台（二零）	400	36.15	294.28	294.28	/	否	无	19.28
2274	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五花吐小区变压器	50	2.31	39	39	/	否	无	33.33
2275	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三家台（二零）	400	31.13	199.88	199.88	/	否	无	-30.78
2276	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子五组台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2277	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	街西分台变压器	200	39.45	81.7	81.7	/	否	无	-13.47
2278	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平二组南台变压器（煤改电）	200	58.51	107.86	107.86	/	否	无	68.55
2279	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	17结余胡家沟台变压器	100	54.84	42.47	42.47	/	否	无	14.81
2280	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	YHG_同富畜牧养猪小区变压器	50	73.78	8.59	8.59	/	否	无	67.66
2281	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子变压器1	100	68.22	54.36	54.36	/	否	无	0
2282	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	苏家店变压器	50	69.18	5.41	5.41	/	否	无	3.01
2283	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子七组2台变压器	200	41.11	131.7	131.7	/	否	无	-77.02
2284	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	姜杖子台变压器	200	73.68	137.64	137.64	/	否	无	-7.01
2285	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	赵杖子台变压器	20	68.55	2.63	2.63	/	否	无	0.38
2286	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子六组变压器	50	4.22	38.05	38.05	/	否	无	76.92
2287	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店梨树园台变压器	50	61.03	9.48	9.48	/	否	无	21.29
2288	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子五组机井台变压器	50	21.10	31.06	31.06	/	否	无	17.5
2289	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	东山村南台变压器	200	24.52	148.64	148.64	/	否	无	0
2290	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	满达1-2组变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2291	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	10kV贾家店线拉南变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2292	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	洞东2台（二零）	200	42.20	143.56	143.56	/	否	无	0
2293	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户西台变压器	200	26.99	136.2	136.2	/	否	无	107.98
2294	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	商上组变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2295	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉2台变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0

2296	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	郭杖子2台变压器	100	22.63	58.26	58.26	/	否	无	0.81
2297	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三人沟2号变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2298	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	10kV台子线六家子四组变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2299	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	赵家沟变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2300	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	西北窝铺变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2301	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	红旗四组变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2302	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	抬头沟变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2303	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下抬头沟变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2304	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子东井（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2305	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	下黄台变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2306	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林二台变压器（2.0续建）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
2307	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍南变压器（2.0续建）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
2308	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义北台变压器（2.0续建）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
2309	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	冰沟台变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2310	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村六组南变压器	315	2.07	245.86	245.86	/	否	无	-38.26
2311	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村九组南变压器	400	31.13	201.44	201.44	/	否	无	4.64
2312	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子村市场小区台变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2313	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝贝沟小区台变压器	30	26.87	16.02	16.02	/	否	无	9.71
2314	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	高杖子台变压器	400	87.22	-28.88	-28.88	/	否	无	3.6
2315	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟台（二零）	200	19.10	121.8	121.8	/	否	无	19.49
2316	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟台变压器	50	87.47	-3.735	-3.735	/	否	无	82.07
2317	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭小区台变压器	315	29.34	160.27	160.27	/	否	无	22.04
2318	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石二台（二零）	200	10.40	139.2	139.2	/	否	无	-0.51
2319	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	洞子沟台（二零）	200	14.98	136.68	136.68	/	否	无	4.04
2320	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	西沟台（二零）	200	61.31	125.46	125.46	/	否	无	-0.57
2321	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西小区变压器	200	6.07	151.16	151.16	/	否	无	-7.25
2322	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子小区变压器（光伏扶贫）	200	3.03	153.96	153.96	/	否	无	62.07
2323	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	小下坎变压器	30	8.18	21.76	21.76	/	否	无	11.76
2324	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子村变压器2	400	87.81	-31.24	-31.24	/	否	无	3.38
2325	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	二道村台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2326	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	南房申变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100

2327	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里大井变压器	50	0.05	39.97	39.97	/	否	无	-100
2328	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	老牛槽台变压器	50	37.78	23.37	23.37	/	否	无	76.19
2329	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟台变压器	50	18.71	31.14	31.14	/	否	无	7.78
2330	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	东南沟台变压器（光伏扶贫）	200	84.78	-9.56	-9.56	/	否	无	60.28
2331	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟台变压器	200	115.27	-70.54	-70.54	2026/3/31	是	2026/12/30	5.5
2332	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店台变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	-100
2333	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	孙家窝铺台变压器	50	76.21	17.9	17.9	/	否	无	-6.18
2334	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	银南大棚2台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
2335	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田沟门变压器	100	29.69	52.36	52.36	/	否	无	-10.93
2336	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	上山咀变压器	100	49.30	30.7	30.7	/	否	无	8.39
2337	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	亚路沟小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2338	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村二组变压器	200	68.06	74.14	74.14	/	否	无	4.16
2339	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	上卧台（二零）	200	60.90	90.86	90.86	/	否	无	31.65
2340	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子村2台变压器（煤改电）	100	57.20	27.52	27.52	/	否	无	-2.78
2341	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后三台变压器	80	79.98	44.57	44.57	/	否	无	142.62
2342	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼村一号井变压器	80	53.61	29.05	29.05	/	否	无	46.03
2343	朝阳县	郭家66kV变电站	215郭北线	特区分台二号变压器	80	2.67	61.87	61.87	/	否	无	4.23
2344	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南村台变压器	30	4.84	22.59	22.59	/	否	无	14.29
2345	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯2号变压器	200	26.91	106.18	106.18	/	否	无	0
2346	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	迟家沟台变压器	20	97.30	-3.46	-3.46	/	否	无	20.9
2347	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	石门台变压器（光伏扶贫）	400	81.38	-5.52	-5.52	/	否	无	3.25
2348	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官一变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2349	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾分台变压器	100	93.90	-13.9	-13.9	/	否	无	3.42
2350	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店大西沟变压器	80	94.04	-11.232	-11.232	/	否	无	5.2
2351	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子北台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2352	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	单家沟变压器	100	31.42	51.9	51.9	/	否	无	0
2353	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	胡家屯台变压器1	400	14.63	294.52	294.52	/	否	无	0
2354	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	牯牛梁子变压器	30	51.57	8.56	8.56	/	否	无	5.48
2355	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟1#小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2356	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区2#井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	-100
2357	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子四组变压器	125	82.80	-3.5	-3.5	/	否	无	-13.07
2358	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村4号井变压器	50	2.83	39.04	39.04	/	否	无	-50

2359	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村中西分台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2360	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长皋北台变压器	30	110.26	-9.078	-9.078	/	否	无	23.82
2361	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台2台变压器	125	0.00	100	100	/	否	无	-100
2362	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	腰而营子村北大井分台（二零）	200	17.43	128.28	128.28	/	否	无	2.96
2363	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南变压器（煤改电）	200	27.07	106	106	/	否	无	-6.53
2364	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增下圃东台变压器	400	73.63	271.24	271.24	/	否	无	17.97
2365	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子变压器	50	7.79	36.23	36.23	/	否	无	-35.71
2366	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五西南河套井变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2367	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟变压器	400	1.70	319.56	319.56	/	否	无	110.34
2368	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余平一台变压器	100	28.26	57.88	57.88	/	否	无	-1.03
2369	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼一组二台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2370	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	报马小区二台变压器	400	77.06	297.2	297.2	/	否	无	101.71
2371	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	瓦房店养鸡小区变压器	200	62.08	44.26	44.26	/	否	无	0
2372	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家小区变压器	30	4.45	22.98	22.98	/	否	无	11.76
2373	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村变压器	315	1.44	250.2	250.2	/	否	无	30.23
2374	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟台变压器	80	1.54	62.76	62.76	/	否	无	0
2375	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	东河井变压器	50	8.92	35.64	35.64	/	否	无	-20.83
2376	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	马架子台（二零）	200	53.23	122.16	122.16	/	否	无	15.19
2377	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子南台变压器	100	100.19	-20.19	-20.19	/	否	无	0
2378	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	瓦房变压器	200	24.26	112.04	112.04	/	否	无	20.8
2379	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大队变压器	50	67.30	14.01	14.01	/	否	无	9.86
2380	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	六家子冷棚小区变压器	200	23.83	117.56	117.56	/	否	无	-1.03
2381	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟刘相得机井台变压器	50	49.44	20.14	20.14	/	否	无	0
2382	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子小区台变压器	100	101.21	-21.21	-21.21	/	否	无	5.79
2383	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	楼子山小队变压器	30	118.73	-11.619	-11.619	/	否	无	31.43
2384	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	14、15、16组2台变压器	50	113.39	-16.695	-16.695	/	否	无	23.18
2385	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三十六亩地台（二零）	200	69.17	22.44	22.44	/	否	无	45.36
2386	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	钟王杖子变压器	30	2.06	23.38	23.38	/	否	无	8.33
2387	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门变压器	30	3.38	23	23	/	否	无	33.33
2388	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	刘杖子变压器	50	67.18	18.93	18.93	/	否	无	8.21
2389	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子一组变压器（煤改电）	200	84.86	-9.72	-9.72	/	否	无	21.25
2390	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	正路房申台变压器	100	67.13	59.38	59.38	/	否	无	6.67

2391	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	牟杖子村小区变压器	30	32.70	15.62	15.62	/	否	无	-86.3
2392	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	夏家店变压器	50	30.15	25.27	25.27	/	否	无	11.89
2393	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁庙台变压器	10	119.70	-3.97	-3.97	/	否	无	34.27
2394	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	齐台子变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2395	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾变压器	100	94.99	-14.99	-14.99	/	否	无	3.95
2396	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房二台变压器	50	37.96	25.39	25.39	/	否	无	-2.27
2397	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	东山村6.7组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2398	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户三组变压器	80	106.39	-21.112	-21.112	/	否	无	4.07
2399	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东台变压器1	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2400	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线10号箱变变压器	250	84.45	-11.125	-11.125	/	否	无	-74.96
2401	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀一队变压器	80	68.18	10.47	10.47	/	否	无	-0.44
2402	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	良上大棚变压器	80	72.15	7.33	7.33	/	否	无	-2.72
2403	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	谢家沟变压器	50	38.78	20.62	20.62	/	否	无	21.05
2404	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	奶牛小区台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2405	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟开发区台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2406	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉小区变压器	100	36.92	45.76	45.76	/	否	无	1.86
2407	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	街东四台变压器	400	25.83	216.88	216.88	/	否	无	6.75
2408	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	楼子山沟门台变压器	100	52.76	30.37	30.37	/	否	无	28.54
2409	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家九组变压器	50	116.60	-18.3	-18.3	2026/3/31	是	2026/12/30	2.1
2410	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子河东南变压器（能效）	100	73.57	50.5	50.5	/	否	无	118.88
2411	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	综合厂变压器	200	1.89	156.26	156.26	/	否	无	16.51
2412	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上于家沟台变压器	63	51.35	20.87	20.87	/	否	无	-17.33
2413	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟台变压器	100	52.28	27.75	27.75	/	否	无	20.35
2414	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	徐家窝铺台变压器	50	55.93	12.23	12.23	/	否	无	0
2415	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	周杖子小区变压器	20	1.58	15.68	15.68	/	否	无	0
2416	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟上台变压器	100	58.50	21.58	21.58	/	否	无	42.24
2417	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	务本小区变压器	200	90.05	-20.1	-20.1	/	否	无	5.93
2418	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗小区台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2419	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	小窝铺台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2420	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平五西台（二零）	400	29.03	227.76	227.76	/	否	无	17.67
2421	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	报马台（二零）	200	1.20	157.6	157.6	/	否	无	16.39
2422	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	巴头沟变压器	50	29.91	25.09	25.09	/	否	无	44.37

2423	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大小区变压器	100	71.25	30.49	30.49	/	否	无	146.44
2424	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰村变压器（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2425	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村3号井变压器	50	84.44	-2.22	-2.22	/	否	无	48.42
2426	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	卧佛头沟变压器	50	77.09	3.9	3.9	/	否	无	22.77
2427	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台（二零）变压器	200	43.55	95.34	95.34	/	否	无	24.49
2428	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花南头变压器	200	31.47	97.52	97.52	/	否	无	3.87
2429	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店村变压器（能效）	200	59.70	126.3	126.3	/	否	无	30.07
2430	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西台变压器（光伏扶贫）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2431	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子南台2台变压器	200	45.12	101.12	101.12	/	否	无	-40.45
2432	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村十组变压器	400	23.44	245.88	245.88	/	否	无	1.2
2433	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平五东（二零）变压器	400	52.40	111.4	111.4	/	否	无	-8.12
2434	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子台（二零）	200	0.81	158.56	158.56	/	否	无	-34.29
2435	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟村2台变压器	50	36.13	21.94	21.94	/	否	无	-0.8
2436	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门56组井分台变压器（低电压）	200	65.98	128.8	128.8	/	否	无	91.22
2437	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增小水泉2台变压器	100	87.34	-7.34	-7.34	/	否	无	15.54
2438	朝阳县	哨口66kV变电站	128鑫合线	郭家村一组台（二零）	400	21.19	236.56	236.56	/	否	无	17.95
2439	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	吕家小区台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2440	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组南台（二零）变压器	200	24.18	117.18	117.18	/	否	无	11.2
2441	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁台变压器	30	116.02	-10.806	-10.806	/	否	无	6.37
2442	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	冯家沟台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
2443	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子台变压器	100	64.31	15.69	15.69	/	否	无	36.79
2444	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文二组小区变压器	100	119.39	-39.39	-39.39	/	否	无	0
2445	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2446	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	达子营1号井台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2447	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子西台（二零）变压器	200	35.79	101.16	101.16	/	否	无	18.39
2448	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕小区变压器	50	88.66	-4.33	-4.33	/	否	无	20.84
2449	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	拉木沟台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2450	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2451	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窖台（二零）变压器	400	35.20	216.16	216.16	/	否	无	-4.12
2452	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	后沟台变压器	100	0.85	79.15	79.15	/	否	无	15.38
2453	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子大圆子台变压器	100	77.12	8.15	8.15	/	否	无	8.84
2454	朝阳县	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店西沟门变压器1	200	27.74	109.64	109.64	/	否	无	10.27

2455	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	庞家窝铺台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2456	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	纪家梁台变压器	200	42.56	112.86	112.86	/	否	无	12.91
2457	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟村台（二零）	200	30.17	99.68	99.68	/	否	无	20.58
2458	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山大棚1台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2459	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子三组变压器	50	57.07	25.6	25.6	/	否	无	-2.11
2460	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底30亩地台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2461	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟村台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2462	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	刘杖子小区变压器	20	1.74	15.71	15.71	/	否	无	-83.33
2463	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子喇嘛沟变压器	50	50.21	17.15	17.15	/	否	无	21.69
2464	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	华严寺变压器	50	115.51	-17.755	-17.755	2026/3/31	是	2026/12/30	43.82
2465	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和一西台变压器	50	1.60	39.3	39.3	/	否	无	-9.52
2466	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子西台2台变压器	80	49.01	24.8	24.8	/	否	无	0
2467	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	孟克台（二零）	200	74.31	97.52	97.52	/	否	无	0
2468	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组地台变压器	200	37.54	87.46	87.46	/	否	无	17.57
2469	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金台变压器	200	49.38	72.54	72.54	/	否	无	18.16
2470	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金西台（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2471	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增耿家2台变压器	200	9.43	141.14	141.14	/	否	无	-10.67
2472	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子南台（二零）	200	19.96	120.82	120.82	/	否	无	39.95
2473	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	南组台变压器	100	82.52	-2.52	-2.52	/	否	无	66.07
2474	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼二组二台变压器	200	30.39	113.98	113.98	/	否	无	4.68
2475	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟一组大棚变压器	30	42.00	11.66	11.66	/	否	无	-8.82
2476	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东变压器	50	77.53	4.5	4.5	/	否	无	6.9
2477	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟外变压器（2020业扩）	100	61.47	19.55	19.55	/	否	无	2.98
2478	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	根德北队台（光伏扶贫）	400	37.50	242.92	242.92	/	否	无	0
2479	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	雷东山变压器	100	63.80	60.64	60.64	/	否	无	24.68
2480	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	北沟门村台（二零）	400	37.90	180.2	180.2	/	否	无	21.48
2481	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	东沟变压器3	100	95.80	-15.8	-15.8	/	否	无	49.75
2482	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	综合厂变压器3	50	43.34	21.48	21.48	/	否	无	10.98
2483	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组东台变压器	50	40.74	19.8	19.8	/	否	无	-3.18
2484	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组东台（二零）	200	20.43	124.08	124.08	/	否	无	-4.07
2485	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	沟杖子台变压器	80	1.14	63.09	63.09	/	否	无	0
2486	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	田杖子台变压器	100	61.60	18.46	18.46	/	否	无	0

2487	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	南大营子大棚台（二零）	400	49.34	291.44	291.44	/	否	无	0
2488	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子台（二零）变压器	400	31.06	268.84	268.84	/	否	无	3.25
2489	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园大井变压器	50	55.83	13.93	13.93	/	否	无	62.07
2490	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	河北变压器	200	23.67	112.72	112.72	/	否	无	-3.72
2491	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	半截沟小区台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2492	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	哈二小区变压器	30	16.49	19.05	19.05	/	否	无	28.57
2493	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	永茂兴小区变压器	30	102.08	-6.624	-6.624	/	否	无	76.47
2494	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	四家子小区台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
2495	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧韩杖子台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2496	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户畜牧小区变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
2497	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组东台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2498	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五东2#小区变压器	100	20.06	60.51	60.51	/	否	无	0
2499	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	库心地小区三变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2500	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	哈巴沟二台变压器	50	40.26	19.9	19.9	/	否	无	7.91
2501	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胡杖子台（二零）	400	1.40	314.6	314.6	/	否	无	13.01
2502	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖队变压器	50	85.08	-2.54	-2.54	/	否	无	2.44
2503	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	板扎沟台变压器	200	47.60	116.18	116.18	/	否	无	48.3
2504	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	和平台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2505	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	魏营子河东变压器	50	73.70	5.24	5.24	/	否	无	-12.07
2506	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子南沟变压器	30	69.44	7.75	7.75	/	否	无	-34.13
2507	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子东沟变压器	20	63.32	4.41	4.41	/	否	无	1.18
2508	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	Pms_王营子村方塘变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2509	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子东台变压器	400	68.69	282.96	282.96	/	否	无	26.7
2510	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组台（二零）	200	69.59	123.22	123.22	/	否	无	9.09
2511	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	二道变压器	100	54.20	31.47	31.47	/	否	无	3.67
2512	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余赵营子台变压器	400	17.91	248.36	248.36	/	否	无	-0.49
2513	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟上沟变压器	30	73.05	2.09	2.09	/	否	无	21.3
2514	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西山村北道变压器	50	1.36	39.32	39.32	/	否	无	0
2515	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	东南沟变压器2	100	43.20	37.14	37.14	/	否	无	7.28
2516	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	五道河子变压器	200	84.49	-8.98	-8.98	/	否	无	102.52
2517	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟变压器（能效）	100	31.17	48.83	48.83	/	否	无	6.92
2518	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉台变压器	50	32.88	23.57	23.57	/	否	无	-15.48

2519	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	石桥沟变压器	50	6.14	36.93	36.93	/	否	无	5.45
2520	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟村台(二零)	200	28.60	111.22	111.22	/	否	无	1.6
2521	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大一组变压器	200	31.49	102.5	102.5	/	否	无	5.42
2522	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼七组变压器	200	1.91	156.18	156.18	/	否	无	-2.25
2523	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园三期箱变变压器间隔配电变压器	315	27.62	165	165	/	否	无	6.37
2524	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms_新11队变压器	50	82.71	-1.355	-1.355	/	否	无	-2.98
2525	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村山后台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2526	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟变压器	400	74.23	201.28	201.28	/	否	无	119.3
2527	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟村台(二零)	200	66.72	95.54	95.54	/	否	无	6.8
2528	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	大营子2台(二零)	400	37.20	256.56	256.56	/	否	无	18.47
2529	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子小区变压器	100	24.68	57.19	57.19	/	否	无	7.43
2530	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟台变压器	100	59.82	36.4	36.4	/	否	无	57.52
2531	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南道台变压器	50	45.92	17.04	17.04	/	否	无	-6.46
2532	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子一组变压器1	400	62.20	193.8	193.8	/	否	无	3.48
2533	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店雷家沟变压器	50	20.77	29.92	29.92	/	否	无	10.67
2534	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村九组台(二零)	80	51.72	38.37	38.37	/	否	无	16.28
2535	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子二号井变压器	160	81.27	-2.032	-2.032	/	否	无	-28.46
2536	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村东分台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2537	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	河东西台(二零)	400	24.42	225.2	225.2	/	否	无	-3.02
2538	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	杨地沟台变压器	125	70.24	78.81	78.81	/	否	无	4.82
2539	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子2台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2540	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩二台变压器	100	27.19	58.85	58.85	/	否	无	2.6
2541	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	金三角开发区变压器	200	46.50	106.06	106.06	/	否	无	78.45
2542	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子水泉沟台变压器	400	81.44	-5.76	-5.76	/	否	无	34.44
2543	朝阳县	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院1号箱变配电变压器	630	20.96	372.9	372.9	/	否	无	2.7
2544	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村三组变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2545	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村四组机井台变压器	50	4.74	37.69	37.69	/	否	无	0
2546	朝阳县		工业园区分支	工业园区分台变压器	50	1.65	39.18	39.18	/	否	无	0
2547	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村三组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2548	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平房小区台(二零)	400	50.40	177.32	177.32	/	否	无	26.16
2549	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家小区台变压器1	30	15.46	19.47	19.47	/	否	无	-28.57
2550	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	下甸子台变压器	50	45.49	17.26	17.26	/	否	无	8.76

2551	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	东山果园台变压器（光伏扶贫）	100	9.87	70.5	70.5	/	否	无	-35.59
2552	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	羊拉沟上沟变压器	20	83.06	-0.612	-0.612	/	否	无	15.56
2553	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	供销社2	200	56.58	47.06	47.06	/	否	无	-6.61
2554	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	清水沟变压器	20	73.42	1.71	1.71	/	否	无	-15.29
2555	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇马德沟村蒙古两家井变压器	50	103.65	-11.825	-11.825	/	否	无	-44.86
2556	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子畜牧小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2557	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑村四组1号井变压器	50	31.18	26.82	26.82	/	否	无	49.17
2558	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	17结余台子1-5组1#台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2559	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	邓杖子达西台（光伏扶贫）	315	31.79	171.05	171.05	/	否	无	17.48
2560	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	水东沟台变压器	400	68.43	295	295	/	否	无	115.72
2561	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子小区变压器	50	46.35	19.84	19.84	/	否	无	23.56
2562	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北大井2台变压器	200	73.96	91.02	91.02	/	否	无	86.7
2563	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	15结余大梨沟台变压器	200	38.67	82.72	82.72	/	否	无	4.6
2564	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组三台变压器1	30	72.30	2.32	2.32	/	否	无	10.78
2565	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店联合社台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2566	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟里2台变压器	30	119.48	-11.844	-11.844	/	否	无	-4.49
2567	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟二台变压器	50	29.14	25.6	25.6	/	否	无	3.37
2568	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店线南台子台（二零）变压器	200	39.80	104.24	104.24	/	否	无	5.89
2569	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖村孙腿沟保护小区变压器	50	47.02	17.79	17.79	/	否	无	4.09
2570	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区1#井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2571	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	西沟大棚变压器	200	11.68	138.36	138.36	/	否	无	31.82
2572	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十组小区台（二零）变压器	200	11.70	137.1	137.1	/	否	无	-2.95
2573	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波七八组台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2574	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤八组日光大棚台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2575	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子2台变压器	200	75.10	65.08	65.08	/	否	无	14.58
2576	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2577	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	兰杖子变压器	200	15.33	139.7	139.7	/	否	无	1.71
2578	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	董杖子台分台变压器	100	97.24	-17.24	-17.24	/	否	无	59.16
2579	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组2台变压器	20	2.71	15.46	15.46	/	否	无	9.09
2580	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大队台变压器	80	2.49	62.01	62.01	/	否	无	0
2581	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	刘清会南台	100	76.62	51.49	51.49	/	否	无	2.07

2582	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	六家子台变压器	80	1.30	63.08	63.08	/	否	无	19.05
2583	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	10kV石棉线姚杖子5组小区台变压器	30	60.19	10.14	10.14	/	否	无	-19.72
2584	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	141516组1台变压器	200	38.29	96.28	96.28	/	否	无	12.95
2585	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙二台变压器	400	84.24	-16.96	-16.96	/	否	无	6.71
2586	朝阳县		拉拉屯四组分支	拉拉屯村四组大棚小区变压器	80	25.64	43.8	43.8	/	否	无	0
2587	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村三组分台2号变压器	200	61.57	58.7	58.7	/	否	无	-10.01
2588	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑变压器（北干综合改造）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
2589	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子6组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2590	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子1组分台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2591	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	从香房分台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2592	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	于家店变压器	100	1.69	78.59	78.59	/	否	无	21.21
2593	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	Pms-哈十二井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2594	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	陆家沟变压器	100	1.15	79.08	79.08	/	否	无	5
2595	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟村房后分台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2596	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子二组分台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2597	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳条沟台变压器	50	1.07	39.8	39.8	/	否	无	-33.33
2598	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子大棚变压器	50	43.88	23.37	23.37	/	否	无	-20.34
2599	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	陈家沟变压器1	50	20.14	30.11	30.11	/	否	无	-12.5
2600	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	波外二台变压器	400	87.83	-31.32	-31.32	/	否	无	4.84
2601	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子二台（二零）	200	43.26	129.44	129.44	/	否	无	5.59
2602	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	水西台变压器（光伏扶贫）	50	47.61	18.74	18.74	/	否	无	-12.36
2603	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家一队变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2604	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	东山村小区变压器1	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2605	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	梁东小区变压器1	80	3.24	61.84	61.84	/	否	无	37.6
2606	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	市场台（二零）	400	33.45	245.6	245.6	/	否	无	10.89
2607	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村提水变压器	400	78.84	269.6	269.6	/	否	无	38.58
2608	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	青山小区台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2609	朝阳县	哨口66kV变电站	128鑫合线	郭家村三组分台变压器（能效）	400	37.12	171.84	171.84	/	否	无	14.16
2610	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家南台变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2611	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	瓦房店台变压器	400	54.03	276.48	276.48	/	否	无	82.94
2612	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	吊桥子西山养殖场台（二零）变压器	200	0.67	159	159	/	否	无	0

2613	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟2台变压器	30	62.38	15.62	15.62	/	否	无	20.59
2614	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子线二道村台（二零）	400	44.43	210.4	210.4	/	否	无	46.18
2615	朝阳县		120波黄线	姚沟二台变压器	80	52.30	26.98	26.98	/	否	无	0
2616	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	东南沟村2台（二零）	400	61.42	291.68	291.68	/	否	无	41.39
2617	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	双台一台（二零）	200	65.86	61.72	61.72	/	否	无	0.94
2618	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	六队台（二零）	400	52.36	111.56	111.56	/	否	无	31.29
2619	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组二台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2620	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	朝阳沟变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2621	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头台(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2622	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟村变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2623	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	房申台变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2624	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟2台变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2625	朝阳县		120波黄线	果树队北台变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2626	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎子中台变压器	200	48.53	82.26	82.26	/	否	无	0
2627	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟南台变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2628	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	PMS-八大八组变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2629	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后中营子变压器（煤改电）	100	1.30	78.73	78.73	/	否	无	-4
2630	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	水泉村山里小区1变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2631	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	王家台（二零）	200	46.55	77.18	77.18	/	否	无	0
2632	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	邵营子2台变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2633	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	蘑菇棚小区台(二零)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2634	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	上石片子变压器	200	68.00	121.9	121.9	/	否	无	2.11
2635	朝阳县	青龙山66kV变电站	129青一线	龙湾新城B区2号箱变配电变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
2636	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟一台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2637	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村一组变压器	100	34.48	46.07	46.07	/	否	无	-0.1
2638	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义北台分台变压器	200	46.01	68.28	68.28	/	否	无	-10.78
2639	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上八罕大棚变压器	30	0.06	23.98	23.98	/	否	无	-50
2640	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西分台变压器	400	46.61	134	134	/	否	无	12.92
2641	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子南台变压器（18结余）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2642	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手村变压器（18结余）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2643	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	大杖子东沟变压器（18结余）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2644	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在十一队北台变压器（18结余）	100	0.00	80	80	/	否	无	0

2645	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	前砬子变压器（18结余）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2646	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟变压器（18结余）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
2647	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西3台（二零）	200	105.89	-51.78	-51.78	2026/3/31	是	2026/12/30	7.78
2648	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟村台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2649	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达十组机井台变压器	100	0.38	79.94	79.94	/	否	无	0
2650	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	城山沟台变压器（2020业扩）	200	19.30	121.4	121.4	/	否	无	10.42
2651	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子村变压器	100	101.59	-21.59	-21.59	/	否	无	2.92
2652	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_朝阳圣德房地产开发有限公司 1#变压器	630	61.61	377.94	377.94	/	否	无	31.02
2653	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义三家二台变压器	200	34.52	90.96	90.96	/	否	无	31.01
2654	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_黄杖子五组2台变压器	200	25.49	126.5	126.5	/	否	无	-4.57
2655	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子八组台变压器（煤改电）	200	42.81	95.98	95.98	/	否	无	-4.44
2656	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子北台变压器（光伏扶贫）	200	30.81	112.28	112.28	/	否	无	-8.38
2657	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	长茂河组台（光伏扶贫）	400	46.44	274.92	274.92	/	否	无	39.98
2658	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	Pms_章吉学校房后井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2659	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	元宝台（二零）	80	0.00	64	64	/	否	无	0
2660	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子台（二零）变压器	200	38.75	110.46	110.46	/	否	无	14.06
2661	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子2井变压器	50	0.21	39.9	39.9	/	否	无	0
2662	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	川心店台（二零）	400	37.18	228.56	228.56	/	否	无	-3.51
2663	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟外台（二零）	400	71.04	109.04	109.04	/	否	无	7.47
2664	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	十四队台（二零）	200	1.47	157.06	157.06	/	否	无	12.16
2665	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	三级提2台（二零）	400	9.75	286.28	286.28	/	否	无	21.73
2666	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙1台变压器	100	23.05	56.99	56.99	/	否	无	0
2667	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	铍子沟大棚台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
2668	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	川心店桥北台（二零）	400	68.62	174.96	174.96	/	否	无	33.95
2669	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子七组台（二零）	400	27.98	208.08	208.08	/	否	无	-52.29
2670	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西沟腰屯小区变压器	30	48.56	9.86	9.86	/	否	无	-20
2671	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	银南小区台变压器	30	102.57	-6.771	-6.771	/	否	无	0
2672	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	贤杖子台变压器	400	97.40	-69.6	-69.6	2026/3/31	是	2026/12/30	4.04
2673	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子二组台变压器	50	69.75	6.22	6.22	/	否	无	8.22
2674	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	马家沟台变压器2	100	81.50	-1.5	-1.5	/	否	无	-2.97
2675	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟东台变压器	30	40.72	11.8	11.8	/	否	无	6.83
2676	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	孙中文井变压器	50	79.05	6.54	6.54	/	否	无	30.53

2677	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义三家西台变压器	100	3.63	76.41	76.41	/	否	无	11.29
2678	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家小区变压器	30	44.53	11.02	11.02	/	否	无	1.4
2679	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	陆家沟新增变压器	50	101.86	-10.93	-10.93	/	否	无	6.22
2680	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟小区变压器	50	36.31	24.05	24.05	/	否	无	-30.73
2681	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子下沟变压器	100	42.16	37.84	37.84	/	否	无	0
2682	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	韦子沟一台变压器	50	50.75	15.84	15.84	/	否	无	-7.46
2683	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子三组变压器	200	39.54	83.78	83.78	/	否	无	8.53
2684	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	西沟小区台变压器	100	0.96	79.1	79.1	/	否	无	-25
2685	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	胜利二台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2686	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	庞台子大棚小区变压器	20	65.35	4.24	4.24	/	否	无	-62.96
2687	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子东台变压器	200	30.22	99.58	99.58	/	否	无	-10.57
2688	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	头道沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
2689	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下湾子变压器	100	67.91	15.49	15.49	/	否	无	0
2690	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大二组台变压器	100	41.33	49.83	49.83	/	否	无	0
2691	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子新立电变压器1	50	51.39	16.1	16.1	/	否	无	-32.76
2692	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	周杖子变压器	100	58.78	22.84	22.84	/	否	无	0
2693	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_黑达沟村小区变压器	30	82.91	-0.873	-0.873	/	否	无	-2.17
2694	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子变压器	200	34.44	102.16	102.16	/	否	无	33.72
2695	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_田西沟井变压器	50	8.94	36.4	36.4	/	否	无	0
2696	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南山变压器	100	92.15	-12.15	-12.15	/	否	无	0.06
2697	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵五队变压器	100	50.16	29.84	29.84	/	否	无	26.14
2698	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑一级提变压器	400	82.38	-9.52	-9.52	/	否	无	32.08
2699	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店小区变压器	30	55.79	7.29	7.29	/	否	无	21.88
2700	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家子小窝铺台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2701	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	哈一小区变压器	30	69.83	6.39	6.39	/	否	无	0
2702	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子小区变压器	50	76.22	13.03	13.03	/	否	无	5.4
2703	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东营子台（能效）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
2704	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村十四组北分台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2705	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户四组变压器（18结余）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2706	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子村变压器（18结余）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
2707	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟变压器	30	35.09	14.41	14.41	/	否	无	63.92
2708	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	王杖子变压器	100	70.32	43.66	43.66	/	否	无	30.1

2709	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子变压器	80	59.71	19.02	19.02	/	否	无	3.19
2710	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	东波赤南台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2711	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	木匠沟台变压器	100	0.70	79.3	79.3	/	否	无	0
2712	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	老烧锅变压器	50	2.03	39	39	/	否	无	18.75
2713	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥东台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2714	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	小廿家子台变压器	200	44.55	71.72	71.72	/	否	无	0
2715	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	赵家沟小区变压器	50	85.24	-2.62	-2.62	/	否	无	44.51
2716	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟变压器1	200	29.97	118.06	118.06	/	否	无	0
2717	朝阳县		120波黄线	肖三家北方养殖小区变压器	50	96.11	-8.055	-8.055	/	否	无	0
2718	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	pms_西山大队2台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2719	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	道班台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2720	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	温北杖子变压器	80	102.96	-18.368	-18.368	/	否	无	9.02
2721	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	苏家店2台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2722	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子五组变压器	200	27.34	105.32	105.32	/	否	无	2.67
2723	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子大棚台变压器	30	70.15	4.61	4.61	/	否	无	-13.3
2724	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟小区变压器1	50	42.97	18.62	18.62	/	否	无	16.6
2725	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	西沟台分台变压器	50	48.27	20.2	20.2	/	否	无	20.5
2726	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟东台变压器	400	37.35	199.08	199.08	/	否	无	0
2727	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	农场大棚变压器	20	1.24	15.76	15.76	/	否	无	20
2728	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	石佛沟2台变压器	80	109.02	-23.216	-23.216	/	否	无	0
2729	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	下田台变压器	100	118.97	-38.97	-38.97	/	否	无	9.25
2730	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线东山冷风口大棚小区变压器	20	64.55	3.98	3.98	/	否	无	-42.55
2731	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟五台变压器	20	75.59	1.24	1.24	/	否	无	10.63
2732	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王下营子变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2733	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_大道沟井变压器	50	0.14	39.93	39.93	/	否	无	0
2734	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	姜家沟变压器3	50	62.96	9.67	9.67	/	否	无	20.93
2735	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	黄沙沟台变压器	50	79.95	0.09	0.09	/	否	无	7.3
2736	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	下石片子变压器	100	71.20	43.12	43.12	/	否	无	64.76
2737	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	叶家沟台变压器	50	48.07	15.97	15.97	/	否	无	-10.44
2738	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	三道沟台变压器	20	0.98	15.83	15.83	/	否	无	0
2739	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店古一组台变压器	50	2.57	39.1	39.1	/	否	无	87.5
2740	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	银窝台变压器	400	68.12	230.76	230.76	/	否	无	0

2741	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	棋盘山村变压器	50	73.29	11	11	/	否	无	3.16
2742	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2743	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	邓南台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2744	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	Pms_文七大井变压器	50	9.06	35.54	35.54	/	否	无	-16.67
2745	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	中王杖子台变压器	200	17.14	125.72	125.72	/	否	无	45.35
2746	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	南北队变压器1	100	53.81	29.26	29.26	/	否	无	0.58
2747	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	李北变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
2748	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	四道河子台变压器	20	72.97	1.91	1.91	/	否	无	-8.55
2749	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms_小二台房后井变压器	50	0.06	39.97	39.97	/	否	无	-96.43
2750	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	木头城子南地台变压器	50	7.90	36.36	36.36	/	否	无	-12.5
2751	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子二组大棚变压器	50	22.81	29.08	29.08	/	否	无	7.35
2752	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	六家子镇魏营子设施农业小区变压器	100	67.08	45.48	45.48	/	否	无	-1.93
2753	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	马架子台变压器1	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2754	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_姚杖子村养殖基地小区变压器	30	116.55	-10.965	-10.965	/	否	无	-58.9
2755	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	塑料厂台变压器	200	47.65	87.16	87.16	/	否	无	10.39
2756	朝阳县	10kV石棉线王家沟小区		王家沟变压器	200	35.54	91.28	91.28	/	否	无	0
2757	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	YHG_胜利乡山嘴村山嘴2台变压器	20	24.80	11.07	11.07	/	否	无	-75
2758	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北地小区变压器	100	28.73	52.05	52.05	/	否	无	-5.1
2759	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟4.5组变压器	20	3.30	15.37	15.37	/	否	无	50
2760	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十组变压器	200	50.45	90.7	90.7	/	否	无	10.74
2761	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	赵洼子山后组变压器	100	29.92	55.84	55.84	/	否	无	1.58
2762	朝阳县	郭家66kV变电站	114郭南线	郭家村三、四组变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
2763	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2764	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山小区台变压器	20	101.29	-4.258	-4.258	/	否	无	18.39
2765	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2766	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2767	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟七组变压器	100	76.32	58.54	58.54	/	否	无	20.42
2768	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	八里台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2769	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东台变压器	20	1.55	15.69	15.69	/	否	无	25
2770	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组变压器	400	26.22	219.12	219.12	/	否	无	15.76
2771	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	吊桥子变压器	400	41.71	225.16	225.16	/	否	无	0

2772	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	南两家台变压器	50	59.73	10.24	10.24	/	否	无	6.55
2773	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小周家沟台变压器	50	38.10	21.51	21.51	/	否	无	8.76
2774	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	杨树底下二台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2775	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店稍北台变压器	20	1.53	15.71	15.71	/	否	无	0
2776	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	四新变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2777	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_于杖子大队2台变压器	50	112.72	-16.36	-16.36	/	否	无	-8.45
2778	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门六组井变压器	50	56.85	14.18	14.18	/	否	无	6.37
2779	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子小区变压器	80	77.89	2.1	2.1	/	否	无	-14.81
2780	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	北两家变压器	80	67.42	10.09	10.09	/	否	无	5.84
2781	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	遥四变压器1	100	75.50	68.26	68.26	/	否	无	2.75
2782	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	北德小区变压器	50	4.67	38.6	38.6	/	否	无	-18.18
2783	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺变压器	100	2.05	77.95	77.95	/	否	无	0
2784	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	良屯小区台变压器	50	22.42	28.86	28.86	/	否	无	-15.79
2785	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子西头变压器	200	66.15	105.78	105.78	/	否	无	51.83
2786	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	徐家变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2787	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子村变压器	200	1.33	159.04	159.04	/	否	无	39.13
2788	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许屯2台变压器	20	89.54	-1.908	-1.908	/	否	无	-4.37
2789	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四大棚台变压器	100	112.17	-32.17	-32.17	2026/3/31	是	2026/12/30	53.02
2790	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	闫家岭变压器	20	4.77	15.05	15.05	/	否	无	10
2791	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	缸岔畜牧小区变压器	50	91.19	-5.595	-5.595	/	否	无	-3.56
2792	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子小区台变压器	100	81.55	-1.55	-1.55	/	否	无	43.54
2793	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组2台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2794	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子南沟变压器	80	119.79	-31.832	-31.832	/	否	无	8.04
2795	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	辣菜沟变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
2796	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	岭下台变压器1	50	68.60	7.92	7.92	/	否	无	0
2797	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟中台变压器	100	70.39	10.51	10.51	/	否	无	-6
2798	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	财家店台变压器1	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2799	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	桃红沟变压器	80	107.72	-22.176	-22.176	/	否	无	-1.25
2800	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组变压器	80	44.06	32.42	32.42	/	否	无	12.44
2801	朝阳县		120波黄线	上台子养殖小区变压器	30	58.11	6.76	6.76	/	否	无	0
2802	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	乔家沟台变压器1	20	1.80	15.64	15.64	/	否	无	33.33
2803	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	向家窝棚台变压器	400	62.91	287	287	/	否	无	57.88

2804	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子小区变压器	200	71.93	83.94	83.94	/	否	无	5.66
2805	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	北大井台变压器	400	57.10	141.96	141.96	/	否	无	0
2806	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉一队变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2807	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	梨树沟台变压器5	10	61.15	2.23	2.23	/	否	无	0
2808	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
2809	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	三合城台变压器	30	55.38	7.99	7.99	/	否	无	-7.07
2810	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	山里小区水井	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2811	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	鸽子洞台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2812	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟小区台变压器	80	63.72	13.08	13.08	/	否	无	14.45
2813	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	10kV杨树湾线双庙小区2台变压器	100	40.23	44.56	44.56	/	否	无	13.14
2814	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙2.3队变压器	100	42.93	37.08	37.08	/	否	无	17.79
2815	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组1台变压器	50	61.27	14.3	14.3	/	否	无	7.89
2816	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	YHG_郭家沟小区变压器	30	16.24	19.33	19.33	/	否	无	125
2817	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	梯田地小区台变压器	200	8.61	146.42	146.42	/	否	无	-75
2818	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	二道畜牧小区变压器	20	72.61	1.98	1.98	/	否	无	-17.42
2819	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	冯家沟变压器	200	36.92	90.86	90.86	/	否	无	5.4
2820	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	邓杖子小区变压器	30	106.64	-7.992	-7.992	/	否	无	-10.75
2821	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟里变压器	80	4.78	60.17	60.17	/	否	无	2.99
2822	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	西山大棚变压器	50	60.91	24.22	24.22	/	否	无	-4.17
2823	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙西沟上台变压器	200	82.91	-5.82	-5.82	/	否	无	114.71
2824	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	老道沟三队台变压器	50	78.86	25.12	25.12	/	否	无	0
2825	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2826	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	上店台变压器1	80	57.62	19.18	19.18	/	否	无	9.8
2827	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟变压器	200	23.51	125.74	125.74	/	否	无	0
2828	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	陈太河台变压器	200	33.25	93.58	93.58	/	否	无	-1.08
2829	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	专业队变压器	80	68.13	-31.08	-31.08	/	否	无	1.56
2830	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	二道河子台变压器	20	104.84	-4.968	-4.968	/	否	无	-3.29
2831	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	炮手沟里变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
2832	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	金家沟台变压器	100	0.74	79.54	79.54	/	否	无	0
2833	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	老虎沟村变压器	100	64.33	15.68	15.68	/	否	无	1.55
2834	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	石洞子变压器	50	85.27	-2.635	-2.635	/	否	无	19.76
2835	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河一组变压器	100	61.14	24.89	24.89	/	否	无	7.71

2836	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	西棚铺台变压器	100	100.40	-20.4	-20.4	/	否	无	0.35
2837	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	老窝铺变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
2838	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子台变压器	100	37.53	42.47	42.47	/	否	无	1.85
2839	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	小房申井变压器	50	75.94	3.07	3.07	/	否	无	12.81
2840	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组二台变压器2	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2841	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	缸盆王小店变压器	50	43.87	18.81	18.81	/	否	无	18.18
2842	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟村变压器	100	68.91	16.57	16.57	/	否	无	4.07
2843	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟大井变压器	200	29.41	101.3	101.3	/	否	无	9.28
2844	朝阳县	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤六组养殖小区变压器	50	76.49	6.37	6.37	/	否	无	2.04
2845	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	胡后小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2846	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟1组小区变压器	200	28.20	109.16	109.16	/	否	无	-17.96
2847	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵小区变压器	400	67.35	252.68	252.68	/	否	无	20.17
2848	朝阳县		120波黄线	五尺营子大棚变压器	50	6.06	37.02	37.02	/	否	无	0
2849	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝上台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2850	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	后魏西台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2851	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	新村七组变压器	50	71.58	4.21	4.21	/	否	无	0.35
2852	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2853	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店分台变压器	100	88.86	-8.86	-8.86	/	否	无	0
2854	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟3#小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2855	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	史家杖子井变压器	100	79.45	38.83	38.83	/	否	无	0
2856	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范杖子北台变压器	200	71.21	144.32	144.32	/	否	无	-51.88
2857	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	西山山嘴变压器	100	75.36	11.63	11.63	/	否	无	15.43
2858	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	上庙沟台变压器	20	30.22	10.56	10.56	/	否	无	62.5
2859	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	赵营子台变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2860	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	八家子八天地变压器	30	1.45	23.56	23.56	/	否	无	14.29
2861	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西台变压器	30	21.86	17.44	17.44	/	否	无	12.5
2862	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子村变压器	200	44.33	119.18	119.18	/	否	无	35.06
2863	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	铧子沟村华北台变压器	50	31.56	24.22	24.22	/	否	无	-15.17
2864	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟小西山台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
2865	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村北台变压器	200	2.20	158.68	158.68	/	否	无	2.44
2866	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水泉沟变压器3	80	37.11	34.36	34.36	/	否	无	0.15
2867	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组一台变压器1	20	119.09	-7.818	-7.818	/	否	无	10.99

2868	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_满达十组台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2869	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	韩杖子村台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2870	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里一台变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2871	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	河西变压器	100	98.79	-18.79	-18.79	/	否	无	0
2872	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	门家沟变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2873	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东小区变压器	50	30.54	27.91	27.91	/	否	无	-43.56
2874	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店沟外台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2875	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	孙杖子郑电变压器	50	40.41	24.29	24.29	/	否	无	31.23
2876	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	北台子变压器1	80	48.61	25.11	25.11	/	否	无	1.3
2877	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场小区变压器	30	30.76	14.78	14.78	/	否	无	0
2878	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	冷杖子台变压器	30	2.01	23.45	23.45	/	否	无	44.44
2879	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村大棚变压器	200	79.40	23.8	23.8	/	否	无	-14.51
2880	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	冰沟东台变压器	50	86.76	-3.38	-3.38	/	否	无	33.03
2881	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	pms_南三家子二台变压器1	30	0.37	23.89	23.89	/	否	无	0
2882	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子电台变压器	100	84.93	-4.93	-4.93	/	否	无	36.59
2883	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟沟里台变压器	50	82.44	-1.22	-1.22	/	否	无	36.43
2884	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	马石太台变压器	200	55.88	60.08	60.08	/	否	无	101.27
2885	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	LS_扎兰村2台	200	2.05	155.9	155.9	/	否	无	11.63
2886	朝阳县		120波黄线	黄道三组大棚变压器	200	56.86	50.18	50.18	/	否	无	0
2887	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房西台变压器	315	39.83	126.79	126.79	/	否	无	-18.37
2888	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	北营子台变压器	80	41.80	30.57	30.57	/	否	无	14.74
2889	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟养殖小区变压器	50	23.41	29.36	29.36	/	否	无	10.29
2890	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店南台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2891	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	迟家沟小区变压器	10	111.07	-3.107	-3.107	/	否	无	8.93
2892	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_三双大棚变压器	20	30.68	9.86	9.86	/	否	无	-15.94
2893	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	贝子小区台变压器	400	23.75	267.36	267.36	/	否	无	0
2894	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王法沟变压器	100	51.56	28.49	28.49	/	否	无	0
2895	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	周杖子台变压器	50	81.18	-0.59	-0.59	/	否	无	3.93
2896	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子一组变压器2	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2897	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	耿友帅河套井变压器	50	0.73	39.72	39.72	/	否	无	0
2898	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店五组台变压器	100	57.20	28.14	28.14	/	否	无	-1.06
2899	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组东台变压器1	30	48.28	10.78	10.78	/	否	无	15.51

2900	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	井家台变压器	200	54.21	139.84	139.84	/	否	无	42.48
2901	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉2台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2902	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村二号井变压器	200	71.58	38.5	38.5	/	否	无	7.61
2903	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	街东五台变压器1	100	43.77	38.26	38.26	/	否	无	-2.45
2904	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟里变压器1	200	34.00	111.74	111.74	/	否	无	3.78
2905	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子七组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2906	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房子小区台变压器	200	20.72	120.92	120.92	/	否	无	-8.33
2907	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟二台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2908	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖小区变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
2909	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	松树沟台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2910	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	董家沟变压器	125	69.47	45.7	45.7	/	否	无	34.25
2911	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	下杖子台变压器	50	27.63	26.36	26.36	/	否	无	0
2912	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	大梁下变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2913	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海大棚变压器	30	118.03	-11.409	-11.409	/	否	无	-4.88
2914	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎高杖子变压器	200	2.71	155.04	155.04	/	否	无	106.06
2915	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条沟台变压器1	50	1.89	39.05	39.05	/	否	无	-5.26
2916	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	前窗户井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2917	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	缸岔台变压器	50	1.93	39.29	39.29	/	否	无	-12.5
2918	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组台变压器	400	36.91	181.52	181.52	/	否	无	3.94
2919	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔十一组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
2920	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村南组台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2921	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	苇子沟二台变压器	200	31.51	138.78	138.78	/	否	无	-8.88
2922	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村三组变压器	50	79.29	0.36	0.36	/	否	无	8.03
2923	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	付家村台变压器	30	1.90	23.43	23.43	/	否	无	0
2924	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭家沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
2925	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼里台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2926	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟4组大棚小区台变压器	30	2.01	23.47	23.47	/	否	无	0
2927	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	代家沟四组变压器	50	30.46	25.46	25.46	/	否	无	12.8
2928	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁小区台变压器	30	20.53	18.82	18.82	/	否	无	29.54
2929	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	烧锅营子变压器	200	47.45	109.9	109.9	/	否	无	98.62
2930	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村西台变压器	100	0.79	79.31	79.31	/	否	无	-13.33
2931	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手上台变压器	50	46.15	16.93	16.93	/	否	无	3.26

2932	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店老阳坡台变压器	50	32.02	26.72	26.72	/	否	无	-8.89
2933	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	彦家变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2934	朝阳县	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤二组大棚变压器	50	59.11	13.82	13.82	/	否	无	-38.89
2935	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	榛子沟上沟变压器	50	55.47	12.27	12.27	/	否	无	13.11
2936	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组变压器	100	4.75	75.26	75.26	/	否	无	0
2937	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	齐窝铺台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2938	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼南组大棚变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
2939	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村河滩地1小区变压器	50	9.01	35.5	35.5	/	否	无	-4.35
2940	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	王家台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2941	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子六组变压器	30	106.12	-7.836	-7.836	/	否	无	1.75
2942	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	下坎子三组变压器	400	0.75	319.72	319.72	/	否	无	3.64
2943	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子2台变压器	200	54.15	134.2	134.2	/	否	无	49.67
2944	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	胜利小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
2945	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟二组变压器	80	99.16	-15.328	-15.328	/	否	无	-65.77
2946	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟二组小区变压器	30	81.69	-0.507	-0.507	/	否	无	-34.88
2947	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子三台变压器	50	73.84	21.89	21.89	/	否	无	-11.44
2948	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	六家子村变压器1	400	20.46	261	261	/	否	无	0.77
2949	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	二良子台变压器	80	35.95	35.73	35.73	/	否	无	0
2950	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟北梁台变压器	400	81.13	-4.52	-4.52	/	否	无	11.56
2951	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟南台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2952	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进西台变压器	100	51.47	48.61	48.61	/	否	无	0
2953	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺台变压器	20	62.93	4.16	4.16	/	否	无	-4.08
2954	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔八组变压器	100	50.30	54.03	54.03	/	否	无	9.46
2955	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	三官河东台变压器	80	61.30	14.97	14.97	/	否	无	8.39
2956	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	椴树沟台变压器	80	0.45	63.64	63.64	/	否	无	0
2957	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	腰屯台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2958	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区2台变压器	30	39.20	12.28	12.28	/	否	无	-6.58
2959	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子西台变压器	30	97.83	-5.349	-5.349	/	否	无	-3.99
2960	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼石桥子变压器1	400	21.30	234.84	234.84	/	否	无	-0.31
2961	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店村六组变压器	100	55.38	25.54	25.54	/	否	无	-5.39
2962	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁台变压器	100	66.19	56.68	56.68	/	否	无	18.77
2963	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙小区台变压器	30	31.87	14.8	14.8	/	否	无	1.94

2964	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	龙头台变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
2965	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组1台变压器1	80	48.87	30.31	30.31	/	否	无	-6.27
2966	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	东山村三号变压器	50	79.46	4.65	4.65	/	否	无	0.62
2967	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申小区变压器	400	38.10	199	199	/	否	无	0
2968	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	二道南沟变压器	20	95.29	-3.058	-3.058	/	否	无	8.5
2969	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区方塘变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
2970	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村六组一号变压器	400	46.03	136.76	136.76	/	否	无	-53.65
2971	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	老西杖子台变压器	30	87.35	-2.205	-2.205	/	否	无	0
2972	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北变压器	200	0.67	158.64	158.64	/	否	无	-11.76
2973	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	中营子小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2974	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三义口小区变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
2975	朝阳县		120波黄线	肖三家七组大棚变压器	30	41.08	11.8	11.8	/	否	无	0
2976	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美樱桃小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2977	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后畜牧小区变压器	50	2.08	39.48	39.48	/	否	无	40
2978	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	江家沟变压器	200	69.72	152.2	152.2	/	否	无	7.23
2979	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	孟杖子村变压器	100	44.83	35.47	35.47	/	否	无	-29.81
2980	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	南山大棚小区变压器	50	52.77	30.02	30.02	/	否	无	41.59
2981	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	北山台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
2982	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	三道梁子变压器	30	93.20	-3.96	-3.96	/	否	无	21.15
2983	朝阳县		120波黄线	肖三家三组变压器	30	12.06	20.4	20.4	/	否	无	0
2984	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	八家台变压器	200	6.01	148	148	/	否	无	26.09
2985	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组台变压器	200	15.64	131.8	131.8	/	否	无	-27.35
2986	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁房申变压器	200	27.32	107.92	107.92	/	否	无	0
2987	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	南坡变压器	100	61.55	18.46	18.46	/	否	无	8.93
2988	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	山嘴变压器	400	33.24	215.92	215.92	/	否	无	0
2989	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	魏家沟变压器	50	25.14	27.44	27.44	/	否	无	-1.18
2990	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	塔北2台变压器	30	85.17	-1.551	-1.551	/	否	无	-90.8
2991	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰二组变压器	100	81.79	-1.79	-1.79	/	否	无	0
2992	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
2993	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍杖子变压器	200	0.82	159.52	159.52	/	否	无	5.88
2994	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚鑫小区变压器	20	38.27	8.35	8.35	/	否	无	16.88
2995	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	后西地变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

2996	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	3, 4队台变压器	400	52.80	109.56	109.56	/	否	无	-17.32
2997	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	南三家子台变压器	100	71.48	50.39	50.39	/	否	无	0
2998	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
2999	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	东山三组台变压器	200	40.10	87.34	87.34	/	否	无	-5.22
3000	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	大杖子南沟变压器	200	3.82	152.7	152.7	/	否	无	-66.6
3001	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店史杖子台变压器	100	0.49	79.53	79.53	/	否	无	18.18
3002	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟里变压器	20	1.42	15.73	15.73	/	否	无	33.33
3003	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里二台变压器	200	8.29	143.72	143.72	/	否	无	-10.12
3004	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	谢杖子变压器	100	37.30	42.74	42.74	/	否	无	45.41
3005	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	三官老虎沟台区变压器	100	46.67	75.33	75.33	/	否	无	0
3006	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟沟里台变压器	50	33.93	23.43	23.43	/	否	无	-7.93
3007	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	沙郭地台变压器	50	41.09	19.91	19.91	/	否	无	3.96
3008	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	明哲沟新增变压器	50	109.00	-14.5	-14.5	/	否	无	24.33
3009	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子变压器	100	3.29	76.79	76.79	/	否	无	0
3010	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	古树沟村矿台（二零）变压器	100	16.25	63.75	63.75	/	否	无	18.42
3011	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	三道台（二零）	200	15.17	129.88	129.88	/	否	无	-4.48
3012	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店干沟台（二零）	200	37.92	84.16	84.16	/	否	无	-15.28
3013	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙台（二零）	400	18.37	249.52	249.52	/	否	无	3.4
3014	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	半截沟二台（二零）	80	62.22	37.07	37.07	/	否	无	9.69
3015	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条三家村台（二零）变压器	50	14.69	33.12	33.12	/	否	无	-21.33
3016	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3017	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_炮手东头井变压器	200	93.92	-27.84	-27.84	/	否	无	9.73
3018	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家子村台(二零)	400	49.66	178.8	178.8	/	否	无	52.67
3019	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	农机站李文沟台（二零）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3020	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	长在六队台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3021	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	王营子台（二零）	200	39.53	81.68	81.68	/	否	无	16.39
3022	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	东杖子增容变压器	200	0.13	159.74	159.74	/	否	无	-75
3023	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	南北地台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3024	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组3#台（二零）	200	1.64	156.86	156.86	/	否	无	3.03
3025	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	梨树沟台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3026	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3027	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义小区台（二零）	200	79.50	25.44	25.44	/	否	无	37.92

3028	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	马西沟台（二零）	200	85.87	-11.74	-11.74	/	否	无	1.14
3029	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店二台（二零）	400	18.45	280.84	280.84	/	否	无	8.1
3030	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3031	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	小梁台（二零）	200	70.83	111.54	111.54	/	否	无	140.16
3032	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子7组台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3033	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	南营子台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3034	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子3-4队台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3035	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	南台子台（二零）变压器	200	59.31	72.1	72.1	/	否	无	-5.71
3036	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	北营子北台动力电台（二零）	100	26.58	53.65	53.65	/	否	无	58.13
3037	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	缸岔一组台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3038	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	六家子三组台（二零）	400	59.56	82.44	82.44	/	否	无	25.99
3039	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	姜杖子台（二零）	200	70.98	85.02	85.02	/	否	无	97.57
3040	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	五队台（二零）	200	66.95	34.7	34.7	/	否	无	44.33
3041	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达七组台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3042	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子北台（二零）变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3043	朝阳县	东洼66kV变电站	222根德线	二级提2台（二零）	400	28.31	206.76	206.76	/	否	无	18.65
3044	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	梁家店台（二零）变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3045	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六组二台（二零）变压器	200	35.16	89.68	89.68	/	否	无	-2.17
3046	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五西台（二零）变压器	400	27.49	243.08	243.08	/	否	无	36.27
3047	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	十队台（二零）	200	114.73	-69.46	-69.46	/	否	无	16.17
3048	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山四台变压器1	30	7.10	22.35	22.35	/	否	无	-43.75
3049	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十四组台（二零）变压器	400	31.07	195.72	195.72	/	否	无	1.99
3050	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	五家前营子台（二零）	200	1.70	156.8	156.8	/	否	无	-37.76
3051	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	煎饼沟西台（二零）变压器	200	34.37	125.74	125.74	/	否	无	68.18
3052	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子东台（二零）变压器	200	83.94	-7.88	-7.88	/	否	无	-0.08
3053	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	王营子村台（二零）	200	68.08	102.84	102.84	/	否	无	46.05
3054	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波三组台（二零）变压器	400	9.62	282.8	282.8	/	否	无	-19.6
3055	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	柏山沟台（二零）	400	83.80	-15.2	-15.2	/	否	无	0
3056	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店大棚台（二零）变压器	200	36.78	88.06	88.06	/	否	无	91.48
3057	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大队台（二零）	200	29.48	101.04	101.04	/	否	无	22.76
3058	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子田南台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3059	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	曹杖子台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	0

3060	朝阳县		120波黄线	五尺营子养殖小区台（二零）变压器	100	39.52	47.59	47.59	/	否	无	0
3061	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾7队台（二零）	400	64.14	259.6	259.6	/	否	无	-20.53
3062	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼村部台（二零）变压器	400	14.57	267.32	267.32	/	否	无	-5.19
3063	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍下沟东井变压器	100	56.30	55.78	55.78	/	否	无	4.14
3064	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	pms_横山子台变压器	200	16.63	132.46	132.46	/	否	无	0
3065	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子村2台动力电	100	88.85	-8.85	-8.85	/	否	无	17.35
3066	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	洞西变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3067	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	山里台（二零）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3068	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟村台（二零）	200	51.98	96.38	96.38	/	否	无	11.03
3069	朝阳县	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村四组台（二零）	100	42.73	37.68	37.68	/	否	无	-19.46
3070	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营村二组台（二零）	400	38.37	171.76	171.76	/	否	无	8.07
3071	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	小宁杖子3台（二零）	200	27.47	149.66	149.66	/	否	无	32.72
3072	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线双庙台（二零）	400	70.87	117.04	117.04	/	否	无	-30.96
3073	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队台（二零）	200	27.80	104.42	104.42	/	否	无	9.47
3074	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	马北线市场台（二零）	200	85.13	-10.26	-10.26	/	否	无	84.81
3075	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷大井台（二零）	200	57.00	77.9	77.9	/	否	无	26.67
3076	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子东台（二零）	200	47.03	65.94	65.94	/	否	无	-5.94
3077	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组2号台（二零）	400	22.39	230.44	230.44	/	否	无	44.41
3078	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子一组台（二零）	400	35.73	177.08	177.08	/	否	无	13.6
3079	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里台（二零）	400	12.45	311.88	311.88	/	否	无	-6.65
3080	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里3台（二零）	200	65.76	143.92	143.92	/	否	无	148.72
3081	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地63台2#台（二零）	400	70.06	180.44	180.44	/	否	无	11.37
3082	朝阳县	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	冷棚小区台（二零）变压器	200	18.55	125.96	125.96	/	否	无	-0.73
3083	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组北台变压器	50	53.06	13.86	13.86	/	否	无	-11.11
3084	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕李树怀小区变压器	50	0.03	40	40	/	否	无	0
3085	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增上马场3台变压器	200	24.81	125.42	125.42	/	否	无	16.67
3086	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	歪脖山台（二零）	500	98.13	-90.65	-90.65	2026/3/31	是	2026/12/30	8.89
3087	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子六台（二零）	200	42.04	88.64	88.64	/	否	无	11.42
3088	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙南营子台（二零）	200	31.79	96.4	96.4	/	否	无	-68.11
3089	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区1变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3090	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟2台（二零）	200	56.27	92.84	92.84	/	否	无	80.52
3091	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	白家窝铺台（二零）变压器	50	46.94	19.99	19.99	/	否	无	-0.89

3092	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美大井台(二零)	200	31.18	97.64	97.64	/	否	无	7.41
3093	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	上店台变压器13	50	76.46	2.1	2.1	/	否	无	0
3094	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组机井台变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3095	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平二三台(二零)	400	21.44	234.24	234.24	/	否	无	38.05
3096	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家五组台(二零)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3097	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子小区增容变压器	400	74.88	312.6	312.6	/	否	无	6.82
3098	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟三队台(二零)	200	30.50	130.16	130.16	/	否	无	48.57
3099	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北台(二零)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3100	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	pms_平四二台变压器	400	10.75	277	277	/	否	无	5.72
3101	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余永茂兴台变压器	200	22.22	115.56	115.56	/	否	无	16.19
3102	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余西沟门西台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3103	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余孙杖子组台变压器	100	77.82	72.86	72.86	/	否	无	46.68
3104	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手杨家沟台(二零)	200	92.18	-24.36	-24.36	/	否	无	6.94
3105	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	市场3台动力电台(二零)	400	42.83	149.32	149.32	/	否	无	-4.03
3106	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟2台(二零)	400	51.11	274.16	274.16	/	否	无	0
3107	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家村台增容变压器	400	37.58	248	248	/	否	无	-43.17
3108	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	东豪松沟台(二零)	200	27.34	144.02	144.02	/	否	无	3.14
3109	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	黄台子台(二零)	200	0.60	158.8	158.8	/	否	无	13.04
3110	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	龚丈子村变压器	100	74.02	41.81	41.81	/	否	无	16.5
3111	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	沈杖子台变压器1	50	41.42	20.49	20.49	/	否	无	1.84
3112	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	东山二三组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3113	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山村一号机井台变压器	50	32.20	26.44	26.44	/	否	无	77.27
3114	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	龚杖子二组变压器	100	44.49	35.51	35.51	/	否	无	-2.06
3115	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	15结余张家沟外台变压器	100	27.04	53.54	53.54	/	否	无	-39.14
3116	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增北队2台变压器	200	60.15	132.56	132.56	/	否	无	26.69
3117	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰南台变压器	200	56.19	56.76	56.76	/	否	无	10.88
3118	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增宁西2台变压器	200	27.72	104.56	104.56	/	否	无	32.56
3119	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子南台变压器(2.0续建)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
3120	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子东台(2.0续建)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3121	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	1,2队西台变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3122	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店稍良子台变压器(能效)	200	11.36	137.98	137.98	/	否	无	12.02
3123	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子变压器(低电压)	400	0.00	320	320	/	否	无	0

3124	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户四组变压器（能效）	200	69.17	83.4	83.4	/	否	无	37.07
3125	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子村变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3126	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	三道沟6，7队变压器（能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3127	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙一台变压器	400	43.11	305.12	305.12	/	否	无	105.14
3128	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组小区变压器	200	0.18	159.64	159.64	/	否	无	0
3129	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	商下组变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3130	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	台子村4-5组1#变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3131	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	南两家变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3132	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	沟门小区变压器（2.0续建）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3133	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	塔东沟台变压器（光伏扶贫）	100	14.40	66.41	66.41	/	否	无	-42.96
3134	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西台变压器（光伏扶贫）	400	23.82	304.24	304.24	/	否	无	5.15
3135	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	青山沟台变压器（光伏扶贫）	100	94.94	-14.94	-14.94	2026/3/31	是	2026/12/30	13.44
3136	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子台（煤改电）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3137	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊1台变压器（光伏扶贫）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3138	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	陈家沟变压器（煤改电）	400	67.12	277.12	277.12	/	否	无	111.2
3139	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	综合厂社直台（煤改电）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3140	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	长茂河组东台变压器	100	29.72	50.31	50.31	/	否	无	11.11
3141	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1号3台变压器	100	73.05	64.46	64.46	/	否	无	0
3142	朝阳县	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家五队三台变压器	200	36.29	95.92	95.92	/	否	无	34.62
3143	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	农场八组变压器（煤改电）	400	42.78	154.44	154.44	/	否	无	15.19
3144	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	树林子村变压器（煤改电）	100	45.32	35.38	35.38	/	否	无	-10.57
3145	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	东德三台变压器	50	44.46	19.93	19.93	/	否	无	3.46
3146	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增未河沟变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3147	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子东台变压器	200	45.39	96.56	96.56	/	否	无	15.49
3148	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	崔杖子变压器（2020业扩）	200	23.11	114.7	114.7	/	否	无	-14.54
3149	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	刘杖子台变压器	200	1.42	157.2	157.2	/	否	无	10.53
3150	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子村台变压器（光伏扶贫）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3151	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	平四台（光伏扶贫）	400	61.03	288.08	288.08	/	否	无	10.67
3152	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	洞子沟2台变压器（光伏扶贫）	200	52.57	151.22	151.22	/	否	无	-10.49
3153	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟小区变压器（光伏扶贫）	200	0.46	159.76	159.76	/	否	无	-17.65
3154	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms_土义北大井井通变压器	50	14.15	34.53	34.53	/	否	无	-20.51
3155	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	岑沟变压器（光伏扶贫）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

3156	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	齐家子变压器（光伏扶贫）	200	48.44	88.34	88.34	/	否	无	16.14
3157	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟台变压器（光伏扶贫）	200	42.63	122.4	122.4	/	否	无	5.86
3158	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	小四方糖台（光伏扶贫）	400	45.01	186.56	186.56	/	否	无	-18.7
3159	朝阳县	东洼66kV变电站	220廿家子线	谭家屯变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3160	朝阳县		120波黄线	半拉烧锅2台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3161	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	百户北台变压器	100	76.40	48.84	48.84	/	否	无	118.31
3162	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后二台变压器	50	30.35	24.85	24.85	/	否	无	-12.22
3163	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余里程台变压器	200	58.48	86.38	86.38	/	否	无	107.87
3164	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	18新增北树林2台变压器	200	38.25	84.12	84.12	/	否	无	-1.13
3165	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增宁东2台变压器	200	87.84	-15.68	-15.68	/	否	无	2.4
3166	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余东德台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3167	朝阳县	北沟门66kV变电站	316贾家店线	17结余黄台子台变压器	200	82.41	-4.82	-4.82	/	否	无	4.78
3168	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余报马小区台变压器	400	64.80	298.84	298.84	/	否	无	49.97
3169	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余上韩仗子台变压器	100	37.94	68.94	68.94	/	否	无	-4.69
3170	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟二组台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3171	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大六组变压器	200	42.46	128.54	128.54	/	否	无	14.77
3172	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子2台变压器（光伏扶贫）	200	9.86	140.62	140.62	/	否	无	12.38
3173	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北台子	200	42.29	75.42	75.42	/	否	无	0
3174	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟外台变压器（能效）	200	113.90	-67.8	-67.8	2026/3/31	是	2026/12/30	37.78
3175	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金西分台变压器	200	25.28	109.44	109.44	/	否	无	0.21
3176	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	厚三家台（二零）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3177	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟中台（二零）	200	53.71	133.76	133.76	/	否	无	7.53
3178	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	白东台（二零）	400	56.80	233	233	/	否	无	56.95
3179	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	范家沟大井台变压器（低电压）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
3180	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分7#柱上变压器	50	43.62	30.08	30.08	/	否	无	-22.3
3181	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家西队柱上变压器	200	47.26	65.48	65.48	/	否	无	-0.33
3182	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分14#柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3183	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	园区线北山4组2号分台柱上变压器	200	25.88	123.22	123.22	/	否	无	6.9
3184	龙城区			西五家线哈八支26号柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3185	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线姜家沟分歧12号柱上变压器	80	77.00	19.77	19.77	/	否	无	12.56

3186	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分歧22号柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
3187	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村1号井分歧2号杆柱上变压器	50	87.41	-3.705	-3.705	/	否	无	14.85
3188	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申分23#柱上变压器	100	75.40	4.6	4.6	/	否	无	12.5
3189	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线46#右分3#柱上变压器	200	48.73	93.32	93.32	/	否	无	-11.79
3190	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张树林台区	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3191	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线郭台子分歧小西山柱上变压器	400	51.79	238.24	238.24	/	否	无	9.9
3192	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线召家沟支12号（孟台子）柱上变压器	100	77.13	66.87	66.87	/	否	无	3.01
3193	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟大棚柱上变压器	100	115.09	-35.09	-35.09	/	否	无	-5.37
3194	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉四组新分柱上变压器	80	31.23	39.92	39.92	/	否	无	8.36
3195	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线秦家沟三台新分	50	93.79	-6.895	-6.895	/	否	无	3.97
3196	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线麻家沟二台柱上变压器	100	27.84	54.05	54.05	/	否	无	-0.58
3197	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	中涝猪厂变压器	400	59.70	154	154	/	否	无	36.82
3198	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西沙包柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3199	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线133#(黄杖子1组)柱上变压器	50	108.15	-14.075	-14.075	/	否	无	4.4
3200	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线57#（宋杖子一台）柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3201	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线林杖子大东山分27#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3202	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支4#（大南沟）柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3203	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	517边向线边向线水泉三组分歧19号（水泉四五组）柱上变压器	100	22.76	60.24	60.24	/	否	无	24.59
3204	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆石门沟外台分支2#（石门沟外台）柱上变压器	80	119.69	-31.752	-31.752	/	否	无	146.38
3205	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线79号柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3206	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线东山柱上变压器	50	85.14	-2.57	-2.57	/	否	无	-13.7
3207	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	103军工线军工线南台分支06号变台柱上变压器	100	52.02	31.44	31.44	/	否	无	-21.36
3208	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分6#(塔子沟台)柱上变压器	50	72.64	-0.91	-0.91	/	否	无	5.8
3209	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线小四家分歧1#柱上变压器	100	76.96	57.08	57.08	/	否	无	4.07

3210	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线姜家沟分歧下麻地村1号井支3号杆柱上变压器	50	111.25	-15.625	-15.625	/	否	无	-23.5
3211	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分26#(黄杖子4台)柱上变压器	30	83.33	-0.999	-0.999	/	否	无	7.58
3212	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分歧原家洼2台柱上变压器	50	74.93	5.6	5.6	/	否	无	-2.25
3213	龙城区			大平房线70#左分64#(秦家沟4台)柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3214	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	朱杖子村南台柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3215	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线大房申抬头沟设施农业柱上变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
3216	龙城区	吉祥66kV变电站	223吉道线	东三家南村四组小区	30	34.95	13.8	13.8	/	否	无	-20.43
3217	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线47#左分4#(西街4台)柱上变压器	63	112.89	-20.7207	-20.7207	/	否	无	-13.54
3218	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线104#左分4#右支6#(东平房后营子)1#柱上变压器	50	118.71	-19.355	-19.355	2026/3/31	是	2026/12/30	11.34
3219	龙城区	西郊66kV变电站	121西园线	北山线教养院家属院柱上变压器	400	22.19	235.28	235.28	/	否	无	-15.12
3220	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线郑杖子支28#(水泉沟)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3221	龙城区			10千伏凌机线局大库分19#杆2#变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3222	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线公皋养殖小区柱上变压器	160	71.51	24.3	24.3	/	否	无	-25.13
3223	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支37#柱上变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
3224	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支12#(东营子)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3225	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线烧锅东大片井柱上变压器	50	115.10	-17.55	-17.55	/	否	无	-30.67
3226	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	北村井1号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3227	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	南沟南台变压器aab	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3228	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	边杖子三组新分柱上变压器	250	48.11	93.45	93.45	/	否	无	-2.37
3229	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线任家屯柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3230	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	新房村设施农业柱上变压器	100	16.75	63.5	63.5	/	否	无	-50.55
3231	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	后水泉柱上变压器	30	72.00	2.44	2.44	/	否	无	8.41
3232	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线辽宁省电力有限公司朝阳供电公司	160	51.40	64.11	64.11	/	否	无	83.41
3233	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆伊杖子分支12#(曲杖子)柱上变压器	50	119.72	-19.86	-19.86	/	否	无	8.26

3234	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧130#左支6# (八凌观村东台)柱上变压器	100	119.84	-39.84	-39.84	2026/3/31	是	2026/12/30	8.6
3235	龙城区			大平房线144#右分19#(黄杖子3台) 柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3236	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支18#(西 营子)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3237	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	嘎岔村大棚柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3238	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#左变压器	250	10.41	182.78	182.78	/	否	无	-67.38
3239	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线35号变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
3240	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#26变压器	315	2.86	243.02	243.02	/	否	无	-19.23
3241	龙城区			新区线于家分9#左分2#变压器	50	49.22	18.24	18.24	/	否	无	0
3242	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线西南台过水桥南机井柱上 变压器	50	37.34	21.69	21.69	/	否	无	0
3243	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧108#(公皋11 台)柱上变压器	200	2.88	156.18	156.18	/	否	无	0
3244	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧51#左支10# (黄花滩3台)柱上变压器	100	52.40	30.86	30.86	/	否	无	5.21
3245	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	209工业线火神庙东山设施农业柱 上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3246	龙城区			10千伏凌机线12#变压器(南侧)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3247	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线土城子一组井柱上变压器	50	53.13	17.33	17.33	/	否	无	-13.55
3248	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线信用社柱上 变压器	50	71.21	7.57	7.57	/	否	无	57.5
3249	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分77#(新房 小区)柱上变压器	50	72.20	5.5	5.5	/	否	无	12.5
3250	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分1#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3251	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	菱苦土分歧15#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3252	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村麻家沟1机井柱 上变压器	50	54.24	15.43	15.43	/	否	无	25.93
3253	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(辛杖子小房申)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3254	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西北地分歧03号柱上变压 器	315	5.97	233.19	233.19	/	否	无	-66.12
3255	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线饮马池 村柱上变压器	200	38.68	82.64	82.64	/	否	无	-5.57
3256	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头沟分歧51#(大杖 沟)变压器	100	29.25	51.55	51.55	/	否	无	2.91

3257	龙城区			大平房线152#右分5#（大板西沙包）柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3258	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	修造二线饮马池五组1#井柱上变压器	50	96.10	-8.05	-8.05	/	否	无	-48.35
3259	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	517边向线边向线煤矿二井分歧04号（二井小区）柱上变压器	100	21.89	58.98	58.98	/	否	无	-49.43
3260	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#左支2#(高中2台)柱上变压器	200	95.71	-31.42	-31.42	/	否	无	43.14
3261	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	电台线西三家村一号台柱上变压器	100	64.54	35.13	35.13	/	否	无	14.75
3262	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线联合二队柱上变压器	200	47.83	64.46	64.46	/	否	无	18.57
3263	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	电台线辽轮分西三家养殖小区支西三家村二台柱上变压器	100	72.99	47.6	47.6	/	否	无	4.73
3264	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分47#右支28#(椅子山台)柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3265	龙城区			313下三家线下三家线联合一队柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3266	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	修造二线西涝七组移民井柱上变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	-100
3267	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线黄金店村井柱上变压器	50	17.40	31.3	31.3	/	否	无	0
3268	龙城区			大平房线八凌观分歧74#右支15#左支13#（原家洼4台）柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3269	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	生活线二分9#(大西山村)柱上变压器	80	72.69	33.87	33.87	/	否	无	6.18
3270	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分37#(黄杖子5组)柱上变压器	50	75.47	-4.83	-4.83	/	否	无	-4.96
3271	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧74#右支15#左支22#（原家洼6台）柱上变压器	100	3.27	77.92	77.92	/	否	无	120
3272	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧26#（黄花滩1台）柱上变压器	100	57.23	23.28	23.28	/	否	无	26.33
3273	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线罗西井柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
3274	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	局家属支#2变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3275	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(南梁)柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3276	龙城区	七道泉子66kV变电站	106潘井线	106潘井线潘井线南村小区柱上变压器	160	103.05	-36.88	-36.88	/	否	无	-36.67
3277	龙城区			下三家线联合五队柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

3278	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线108#左分8#(随家沟1台)柱上变压器	50	84.38	-2.19	-2.19	/	否	无	8.19
3279	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#左分10#(高中东台)柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3280	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街1台柱上变压器	200	21.16	122.7	122.7	/	否	无	-0.7
3281	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧89#右支17#(公泉二队)柱上变压器	80	119.73	-31.784	-31.784	2026/3/31	是	2026/12/30	26.74
3282	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造II号线庙下分歧04号(庙下)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3283	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线两西柱上变压器	20	70.24	1.97	1.97	/	否	无	-4.53
3284	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线65#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3285	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	泉盛河南队柱上变压器	50	105.52	-12.76	-12.76	/	否	无	18.26
3286	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线上台子柱上变压器	100	79.10	5.89	5.89	/	否	无	-9.41
3287	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线庙北组五十亩地机井柱上变压器	200	38.17	144.58	144.58	/	否	无	-2.52
3288	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线万青芹变台	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3289	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池五组2#井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3290	龙城区	吉祥66kV变电站	223吉道线	108北三家线北三家线旭日铸钢分10#(北三家小区)柱上变压器	400	48.39	148.2	148.2	/	否	无	-25.3
3291	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧118#(八凌观2台)柱上变压器	200	66.38	41.52	41.52	/	否	无	133.09
3292	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线东平房村东台柱上变压器	400	24.20	230.72	230.72	/	否	无	22.09
3293	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	103军工线军工线贾杖子分歧18号变台2#柱上变压器	200	43.66	159.34	159.34	/	否	无	-24.1
3294	龙城区			下三家线供销社柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3295	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(腰店)柱上变压器	200	48.31	86.96	86.96	/	否	无	10.22
3296	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#(北沟)柱上变压器	30	67.13	4.07	4.07	/	否	无	8.48
3297	龙城区			工业线(三道井子)柱上变压器	50	88.50	-4.25	-4.25	/	否	无	0
3298	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线南杖子分歧南杖子井支联合村1号井分1号杆柱上变压器	50	29.59	27.46	27.46	/	否	无	-36.84
3299	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(辛西台)柱上变压器	400	20.99	249.08	249.08	/	否	无	-28.83
3300	龙城区			大平房线40#左分5#(西街3台)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3301	龙城区			10千伏凌机线12#变压器(北侧)	315	0.00	252	252	/	否	无	0

3302	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线74#柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3303	龙城区	四新66kV变电站	441新区线	塑料20号柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3304	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	农机线粮库分3#(西街6台)柱上变压器	400	21.07	256.88	256.88	/	否	无	-83.04
3305	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	园区线北山4组1号柱上变压器	200	119.78	-79.56	-79.56	2026/3/31	是	2026/12/30	59.36
3306	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线李再权柱上变压器	200	72.84	40.08	40.08	/	否	无	29.68
3307	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	林杖子大东山设施农业柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3308	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线猴山柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3309	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线70#左分23#右支33#柱上变压器	200	49.44	71.94	71.94	/	否	无	-49.82
3310	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线兴隆沟白音设施农业变台	80	42.41	33.63	33.63	/	否	无	-3.57
3311	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	东营子柱上变压器	30	63.89	5.02	5.02	/	否	无	0
3312	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	罗杖子新分变压器	100	82.38	-2.38	-2.38	/	否	无	23.8
3313	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴村柱上变压器	400	30.22	200.84	200.84	/	否	无	-2.88
3314	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线朱杖子村设施农业柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3315	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线林杖子双庙新分柱上变压器	50	22.23	31.06	31.06	/	否	无	-6.06
3316	龙城区	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井新台柱上变压器	200	43.76	74.94	74.94	/	否	无	5.69
3317	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	敬老院箱变柱上变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
3318	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	姑营子设施农业柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3319	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	104兴隆线菇营子新增柱上变压器	400	17.41	300.44	300.44	/	否	无	-8.35
3320	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	10千伏召都巴线黄酒馆分歧2号杆左分41#变压器	30	37.62	12.96	12.96	/	否	无	-4.41
3321	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线小河东分支5#(小河东)柱上变压器	50	55.20	12.4	12.4	/	否	无	-1.57
3322	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线149#左分15#(大板黑山沟)柱上变压器	200	53.19	136.92	136.92	/	否	无	-11.16
3323	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线召都巴黄酒馆合目台黄姜杖子分支7#(合目台)柱上变压器	50	106.37	-13.185	-13.185	/	否	无	-0.13
3324	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆伊杖子分支21#(伊杖子南台)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3325	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线王晓羽2#变台	200	105.79	-51.58	-51.58	/	否	无	-52.83
3326	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线家属院柱上变压器	50	77.34	1.33	1.33	/	否	无	14.44
3327	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	辛东新分变压器	100	41.95	43.95	43.95	/	否	无	3.53

3328	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线段木西沟	50	45.80	20.4	20.4	/	否	无	3.69
3329	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分7#（东街3台）柱上变压器	50	84.01	-2.005	-2.005	/	否	无	26.45
3330	龙城区	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家三组变压器	315	68.70	66.78	66.78	/	否	无	8.65
3331	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝钢窗柱上变压器	100	73.46	9.51	9.51	/	否	无	-6.76
3332	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴村北房申井柱上变压器	50	41.55	22.41	22.41	/	否	无	2.17
3333	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线(薛杖子分10#)柱上变压器	100	105.22	-25.22	-25.22	/	否	无	0.88
3334	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(头道湾子南井)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3335	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3336	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(辛杖子台)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3337	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	生活线二分11#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3338	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线上台分4#（上台）柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3339	龙城区	七道泉子66kV变电站	108北三家线	108北三家线北三家线砖厂分5#（北三家二组）柱上变压器	400	48.84	125.08	125.08	/	否	无	21.82
3340	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支47#（孔杖子）柱上变压器	50	106.97	-13.485	-13.485	/	否	无	11.61
3341	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支24#（李杖子一组）柱上变压器	80	94.24	-11.392	-11.392	/	否	无	5.41
3342	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	新地南变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
3343	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线林家沟村喇嘛沟小区柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3344	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	七营子三号（南村三四组）变压器	200	24.87	110.68	110.68	/	否	无	9.22
3345	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线原家洼四台柱上变压器	400	60.87	291.04	291.04	/	否	无	38.91
3346	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线老窝铺三号柱上变压器	50	89.98	-4.99	-4.99	/	否	无	26.76
3347	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#（拾间房）珠上变压器	50	100.86	-10.43	-10.43	/	否	无	30.37
3348	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分10#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3349	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#10变压器	100	2.88	77.12	77.12	/	否	无	8.7
3350	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家七组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3351	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线217#（雷烧锅）柱上变压器	50	52.07	14.04	14.04	/	否	无	-25.47

3352	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线中涝四组一号柱上变压器	400	9.25	283.08	283.08	/	否	无	-61.59
3353	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线坝外柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3354	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线南北队分3#（南北队）柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3355	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头沟分歧33#（杠后沟）柱上变压器	50	119.84	-19.92	-19.92	/	否	无	-13.49
3356	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线曹杖子分歧16#左支28#柱上变压器	20	89.66	-1.932	-1.932	/	否	无	8.66
3357	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	龙泉新增柱上变压器	250	5.39	187.1	187.1	/	否	无	34.82
3358	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支2#柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3359	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分3#左分11#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3360	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线韩台子柱上变压器	50	52.41	13.97	13.97	/	否	无	23.18
3361	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线四新柱上变压器	20	117.91	-7.582	-7.582	/	否	无	-2.53
3362	龙城区	七道泉子66kV变电站	206冶金线	东三家小区柱上变压器	315	62.38	-6.17	-6.17	/	否	无	-10.13
3363	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	墨台子新分变压器	100	72.19	42.22	42.22	/	否	无	3.26
3364	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	大北沟柱上变压器	20	119.69	-7.938	-7.938	/	否	无	-5.91
3365	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	姑营子葡萄园设施农业变台	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3366	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村2号井分歧1号杆柱上变压器	50	111.62	-15.81	-15.81	2026/3/31	是	2026/12/30	64.44
3367	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线28号（半拉山子二组）柱上变压器	200	47.11	92.72	92.72	/	否	无	49.41
3368	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线15#（新地二三组）柱上变压器	100	113.97	-33.97	-33.97	/	否	无	2.61
3369	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子小区2#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3370	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支28#（李四队）柱上变压器	400	72.34	210.44	210.44	/	否	无	6.12
3371	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	103军工线军工线姑营子80分歧04号变台柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3372	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#（北沟小区）柱上变压器	80	38.30	37.11	37.11	/	否	无	-99.22
3373	龙城区			凌机线57号变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
3374	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线109#（大台子）柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

3375	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙村支5#（卧龙村台）柱上变压器	80	46.65	31.56	31.56	/	否	无	-2.12
3376	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线老窝铺一号柱上变压器	200	49.07	73.22	73.22	/	否	无	-38.37
3377	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线65号（饮马池四组）柱上变压器	315	26.19	170.07	170.07	/	否	无	13.42
3378	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家村柱上变压器	400	39.63	240.88	240.88	/	否	无	-0.51
3379	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村花果山机井柱上变压器	50	46.89	19.23	19.23	/	否	无	60.42
3380	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村喇嘛沟井柱上变压器	50	53.24	16.09	16.09	/	否	无	-39.84
3381	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3382	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#29变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3383	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(大房申村)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3384	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线交通局柱上变压器	50	116.46	-18.23	-18.23	/	否	无	21.96
3385	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南村变压器	400	55.26	200.28	200.28	/	否	无	82.98
3386	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线白音分歧9#（白音台）柱上变压器	50	90.00	-5	-5	/	否	无	1.51
3387	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线北村五组支4#（五组灯）柱上变压器	315	63.01	53.58	53.58	/	否	无	-5.53
3388	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	山嘴线新地分22#右支5#（新地二组）柱上变压器	160	65.15	32.3	32.3	/	否	无	-0.07
3389	龙城区			大平房线144#右分9#（大板山怀里）柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3390	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村三号柱上变压器	200	59.26	42.68	42.68	/	否	无	41.22
3391	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧黄滩支19#（黄滩8台）柱上变压器	50	60.86	9.65	9.65	/	否	无	0.15
3392	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线火神庙东山井柱上变压器	200	119.99	-79.98	-79.98	2026/3/31	是	2026/12/30	6.52
3393	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村铁路北机井柱上变压器	50	55.73	16.53	16.53	/	否	无	0
3394	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧化里柱上变压器	50	79.06	10.82	10.82	/	否	无	-64.86
3395	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线喇嘛洞分歧2号（喇嘛洞）柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3396	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线77号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3397	龙城区	七道泉子66kV变电站	206冶金线	东三家糕点厂柱上变压器	160	61.04	34.86	34.86	/	否	无	-21.72
3398	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国1#柱上变压器	50	66.07	11.02	11.02	/	否	无	-22.53

3399	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线双庙后台子机井柱上变压器	50	12.27	33.88	33.88	/	否	无	0
3400	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线小兴分15#（小兴台）柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3401	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分11#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3402	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家一组柱上变压器	160	99.43	-31.088	-31.088	/	否	无	-56.6
3403	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线缸叉村柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3404	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧林地支林地大井分14号变压器	100	86.83	-6.83	-6.83	/	否	无	8.76
3405	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(大房申东山)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3406	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村高速北机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3407	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线饮马池二组变压器	200	46.43	88.08	88.08	/	否	无	-13.28
3408	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线34号（半拉山一组）柱上变压器	100	50.20	29.81	29.81	/	否	无	6.8
3409	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公阜线	211公阜线公阜线龙泉塑料支6#柱上变压器	200	24.06	111.88	111.88	/	否	无	-1.58
3410	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线小东山分3#（小东山）柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3411	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家一组柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3412	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟一组柱上变压器	400	64.85	250.6	250.6	/	否	无	25.43
3413	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(火神庙东山)柱上变压器	50	119.95	-19.975	-19.975	2026/3/31	是	2026/12/30	38.47
3414	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	姑营子村丰山设施农业柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3415	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线贾屯柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3416	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	辛西新分变压器	100	67.06	12.94	12.94	/	否	无	19.26
3417	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#（小刘杖子小区）柱上变压器	50	112.28	-16.14	-16.14	/	否	无	18.54
3418	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线煤矿分歧12#左支25#柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3419	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线赵家沟分39#（二杖子）柱上变压器	160	71.70	101.54	101.54	/	否	无	-3.03
3420	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线37#（东街1台）变压器	200	77.80	6.5	6.5	/	否	无	11.41
3421	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉4组变台柱上变压器01	315	67.33	40.1	40.1	/	否	无	-7.55
3422	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南一组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

3423	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线二道沟井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3424	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线大营子一组柱上变压器	200	75.11	37.44	37.44	/	否	无	61.28
3425	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	103军工线军工线八组分支11号分支02号变台柱上变压器	80	34.43	38.23	38.23	/	否	无	-1.13
3426	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分47#右支2#(秦家沟3台)柱上变压器	200	33.56	114.72	114.72	/	否	无	-6.93
3427	龙城区	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分歧2#左变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3428	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧4#(周台子)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3429	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线180#(大兴)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3430	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线西涝四五井柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3431	龙城区			铁西线河首分43#变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3432	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线公阜村分5#(公阜村)柱上变压器	315	48.26	100.2	100.2	/	否	无	2.13
3433	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟村委柱上变压器	400	30.90	200.16	200.16	/	否	无	27.85
3434	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线239#(香磨3组)柱上变压器	200	55.34	72.08	72.08	/	否	无	17.6
3435	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线180#(水泉沟)珠上变压器	50	68.79	8.49	8.49	/	否	无	-5.94
3436	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#右变压器	100	76.56	4.64	4.64	/	否	无	-1.26
3437	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线线郝家小区柱上变压器	200	37.51	106.02	106.02	/	否	无	36.12
3438	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线南沟柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3439	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支8#(赵家沟1台)柱上变压器	50	94.18	-7.09	-7.09	2026/3/31	是	2026/12/30	7.93
3440	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分歧八凌观16台柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3441	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线薛杖子老棉荏机井柱上变压器	50	35.82	24.7	24.7	/	否	无	-31.82
3442	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧33#(拉拉屯)柱上变压器	80	83.44	-2.752	-2.752	/	否	无	3.25
3443	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线林杖子大东山分4#(东沟外)柱上变压器	30	118.40	-11.52	-11.52	/	否	无	-3.85
3444	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分26#(秦家沟1台)柱上变压器	50	117.30	-18.65	-18.65	/	否	无	0.92
3445	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟四组柱上变压器	200	36.05	93.32	93.32	/	否	无	-11.82
3446	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线40号变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100

3447	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分5#(镇中心1#)柱上变压器	50	113.18	-16.59	-16.59	/	否	无	4.15
3448	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南沟南台柱上变压器	50	91.82	-5.91	-5.91	/	否	无	1.06
3449	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线养殖分5#(东沟里养殖小区)柱上变压器	50	47.84	21.59	21.59	/	否	无	4.1
3450	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧103#(公皋12台)柱上变压器	100	70.81	17.2	17.2	/	否	无	5.65
3451	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线西沟分台柱上变压器	50	46.69	17.46	17.46	/	否	无	4.26
3452	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(姑营子开发小区)柱上变压器	30	64.44	4.76	4.76	/	否	无	17.39
3453	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧64#(丰山)柱上变压器	50	69.64	29.58	29.58	/	否	无	45.05
3454	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线175#(韩营子)珠上变压器	200	48.45	73.54	73.54	/	否	无	5.66
3455	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	兴隆线姑营子南台设施农业A	100	0.01	80	80	/	否	无	0
3456	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分歧41#(北沟)柱上变压器	80	67.88	44.4	44.4	/	否	无	113.45
3457	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线大东山柳树沟机井柱上变压器	50	4.74	37.65	37.65	/	否	无	0
3458	龙城区			召都巴李杖子分支19#(高家坟)柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3459	龙城区			铁西线河首分27#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3460	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线中药支9#柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3461	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线44号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3462	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线(林杖子林北)柱上变压器	100	86.58	-6.58	-6.58	/	否	无	30.9
3463	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	尹丈子村台3组柱上变压器	200	45.40	103.44	103.44	/	否	无	27.39
3464	龙城区	四新66kV变电站	439丰源线	丰源线二堪分8号变压器	200	30.86	98.28	98.28	/	否	无	12.52
3465	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分21#变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
3466	龙城区	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分歧2#右变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3467	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线半截沟柱上变压器	80	54.68	22.17	22.17	/	否	无	7.23
3468	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观村井柱上变压器	50	31.81	26.52	26.52	/	否	无	157.14
3469	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老窝铺小区柱上变压器	200	37.63	113.14	113.14	/	否	无	-0.54
3470	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村1号井分歧3号杆柱上变压器	50	43.48	22.31	22.31	/	否	无	-61.29

3471	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线110#右分6#(东平房后营子2#)柱上变压器	50	106.43	-13.215	-13.215	/	否	无	1.37
3472	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线赵瑞台区	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3473	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	北村果树队灯变压器	160	32.26	76.38	76.38	/	否	无	0.1
3474	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	饮马池100变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3475	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家四组柱上变压器	100	51.54	28.47	28.47	/	否	无	-10.8
3476	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆牦牛沟支15#(牦牛沟)柱上变压器	100	75.50	51.05	51.05	/	否	无	4.37
3477	龙城区	边杖子66kV变电站	128化石线	西三家新柱上变压器	30	103.96	-7.188	-7.188	/	否	无	-8.38
3478	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线伊杖子村分歧3#(伊杖子村)柱上变压器	200	69.73	84.88	84.88	/	否	无	-1.42
3479	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	江哨联线八里堡分歧1号箱变变压器	315	0.88	249.23	249.23	/	否	无	19.96
3480	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村厚杖子柱上变压器	200	46.32	81.76	81.76	/	否	无	20.38
3481	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	南村一组柱上变压器	315	27.93	164.21	164.21	/	否	无	3.18
3482	龙城区	西大营66kV变电站	113大西线	修造二线老窝铺村双井北台柱上变压器	400	21.23	237.72	237.72	/	否	无	-12.03
3483	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺村双井南台柱上变压器	400	13.03	268.84	268.84	/	否	无	-1.41
3484	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝猪场柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3485	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村孙营子柱上变压器	400	37.20	182.8	182.8	/	否	无	20.98
3486	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村黑山柱上变压器	100	67.23	12.79	12.79	/	否	无	24.2
3487	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	金属公司箱变变压器	1000	18.62	614.7	614.7	/	否	无	23.59
3488	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3489	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线哈巴柱上变压器	50	82.36	-1.18	-1.18	/	否	无	7.51
3490	龙城区	四新66kV变电站	441新区线	柴油机5#箱变变压器	800	37.92	337.52	337.52	/	否	无	1.83
3491	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3492	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园2#箱变变压器	400	25.06	220	220	/	否	无	12.07
3493	龙城区	四新66kV变电站	441新区线	龙泉3#箱变变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	-100
3494	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	化氢库分2#箱变102变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3495	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3496	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3497	龙城区	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居2号箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100

3498	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑2#箱变102变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3499	龙城区	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园2号箱变1#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3500	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园11#箱变变压器	500	22.85	285.8	285.8	/	否	无	16
3501	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园9#箱变变压器	400	29.74	201.08	201.08	/	否	无	15.58
3502	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	中山街3#箱变101变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3503	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线悦庭雅居箱变1#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3504	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城12#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3505	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城5#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3506	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	丰源2号箱变1#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3507	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变2#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3508	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象8#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3509	龙城区	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3510	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城3#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3511	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	部队大院二期2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3512	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3513	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙城小区2号箱变变压器	630	24.51	371.51	371.51	/	否	无	-99.74
3514	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城5#箱变2#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3515	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑5号箱变变压器	630	28.77	322.81	322.81	/	否	无	57.73
3516	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线孤儿学院箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3517	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变102变压器	400	27.31	243.52	243.52	/	否	无	-18.97
3518	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3519	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3520	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3521	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城10#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3522	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3523	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3524	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园3号箱变2#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3525	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园2号箱变1#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3526	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑1号箱变变压器	500	31.20	244.1	244.1	/	否	无	36.27
3527	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3528	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100

3529	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3530	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际8#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3531	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线6#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3532	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3533	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线8#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3534	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线1#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3535	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城7#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3536	龙城区	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园2号箱变2#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3537	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里6号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3538	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3539	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3540	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3541	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3542	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线9#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3543	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园1#箱变102变压器	630	38.31	262.96	262.96	/	否	无	30.74
3544	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑2#箱变101变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3545	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区3#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3546	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3547	龙城区	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3548	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线消防队箱变变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3549	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变1#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3550	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园10#箱变变压器	400	30.07	199.88	199.88	/	否	无	14.47
3551	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园1号箱变1#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3552	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	部队大院二期1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3553	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期3#箱变变压器	630	16.56	399.67	399.67	/	否	无	13.8
3554	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3555	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	市干线中山市场箱变变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	-100
3556	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	中山街2#箱变101开关柜变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3557	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园2#箱变101变压器	630	31.39	306.62	306.62	/	否	无	6.34
3558	龙城区	四新66kV变电站	439丰源线	通达小区箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3559	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园12#箱变变压器	500	22.45	287.9	287.9	/	否	无	20.56

3560	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3561	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	517边向线边向线煤矿家属院分歧05号（朝煤家属院）柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
3562	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线西街九组柱上变压器	50	115.16	-17.58	-17.58	/	否	无	0.78
3563	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子五组变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3564	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合5组柱上变压器	250	52.32	79.9	79.9	/	否	无	41.53
3565	龙城区			大平房线八凌观分歧74#右支15#（原家洼2台）柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3566	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	南村三组1#变压器	80	13.89	52.9	52.9	/	否	无	4.26
3567	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	制氧站柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3568	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线成子沟柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3569	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线电池厂分6#（电池厂）柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3570	龙城区			龙阳联线主干线37#左分3#变压器	200	0.49	159	159	/	否	无	0
3571	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	物资分歧#23变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3572	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池六组井柱上变压器	50	30.23	27.59	27.59	/	否	无	-17.95
3573	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3574	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象13#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3575	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园2号箱变变压器	500	28.70	256.55	256.55	/	否	无	-9.68
3576	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城4#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3577	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3578	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3579	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3580	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3581	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城2#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3582	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	化氢库分1#箱变101变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3583	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3584	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3585	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线5#箱变变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3586	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城11#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3587	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3588	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	明昊商贸2号箱变变压器	500	13.46	332.75	332.75	/	否	无	-22.09

3589	龙城区	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居1号箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3590	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区3号箱变变压器	315	67.24	40.19	40.19	/	否	无	20.26
3591	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑3#箱变101变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3592	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里8号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3593	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园1#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3594	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园5号箱变变压器	500	30.07	249.7	249.7	/	否	无	21.52
3595	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线7#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3596	龙城区	边杖子66kV变电站	127边七联线	上河首小区1号箱变变压器	630	22.96	359.48	359.48	/	否	无	10.03
3597	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园4号箱变变压器	400	26.89	212.48	212.48	/	否	无	23.43
3598	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区2号箱变变压器	315	46.95	104.17	104.17	/	否	无	7.37
3599	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村北山台柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3600	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	10kV召七联线烧锅村杜杖子台柱上变压器	100	82.08	-2.08	-2.08	/	否	无	-1.57
3601	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村召都巴一组台柱上变压器	400	39.65	187.92	187.92	/	否	无	3.86
3602	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街5柱上变压器	200	59.20	90.82	90.82	/	否	无	10.59
3603	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村联合六队柱上变压器	100	89.41	-9.41	-9.41	/	否	无	-13.19
3604	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子上柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3605	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	马山线大西山村大西山柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3606	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东平房村东台柱上变压器1	400	18.67	249.84	249.84	/	否	无	18.36
3607	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线辛杖子村三道井子柱上变压器	200	61.11	49.1	49.1	/	否	无	8.9
3608	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马东北柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3609	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子村兴盛柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3610	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线北山村北山二组柱上变压器	200	57.26	47.18	47.18	/	否	无	22.64
3611	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线北山村北山四组柱上变压器	400	40.14	184.76	184.76	/	否	无	-14.82
3612	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	10kV农机线黄滩村黄滩5台柱上变压器	100	76.89	28.96	28.96	/	否	无	18.22

3613	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	水泉线水泉村水泉三组外柱上变压器	400	16.07	258.8	258.8	/	否	无	-0.37
3614	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家大队柱上变压器	200	32.77	94.62	94.62	/	否	无	18.24
3615	龙城区	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线潘井村潘井柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3616	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子变柱上变压器	400	46.46	229.24	229.24	/	否	无	-7.79
3617	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线公皋村公皋新分柱上变压器	400	14.74	261.84	261.84	/	否	无	11.45
3618	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	兴隆线林南组路边机井柱上变压器	200	42.41	111.08	111.08	/	否	无	23.21
3619	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟村西沟四组2号柱上变压器	200	52.56	81.26	81.26	/	否	无	-13.96
3620	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟村西沟二组柱上变压器	100	67.73	40.42	40.42	/	否	无	18.41
3621	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺二号柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3622	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	10kV修造二线西沟村西沟大棚柱上变压器	200	58.10	63.62	63.62	/	否	无	3.74
3623	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线嘎岔前后队柱上变压器	200	57.16	66.58	66.58	/	否	无	11.54
3624	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟新柱上变压器	200	5.87	148.26	148.26	/	否	无	66.67
3625	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首新北台柱上变压器	200	22.23	115.54	115.54	/	否	无	20.69
3626	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	樱桃沟柱上变压器	100	51.49	28.54	28.54	/	否	无	7.51
3627	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟柱上变压器	400	58.33	149.84	149.84	/	否	无	-6.08
3628	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南东30柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3629	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南五组柱上变压器	400	19.66	242.08	242.08	/	否	无	56.33
3630	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	军工线菇营子村菇营子80台新分台柱上变压器	100	58.17	42.72	42.72	/	否	无	24.36
3631	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线马营子村马营子柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3632	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首四六组柱上变压器	200	85.03	-10.06	-10.06	/	否	无	7.03
3633	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村好松台柱上变压器	400	20.52	243.88	243.88	/	否	无	-1.24
3634	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线杠头沟村小区台柱上变压器	50	118.27	-19.135	-19.135	/	否	无	-20.41

3635	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线烧锅村北台柱上变压器	400	60.32	135.48	135.48	/	否	无	75.74
3636	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线大房申分歧抬头沟支台东分支1号杆柱上变压器	200	74.48	107.56	107.56	/	否	无	21.33
3637	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线卧龙分歧扣西支13号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3638	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线卧龙分歧扣北支16号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3639	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村杏花台柱上变压器	100	74.97	24.79	24.79	/	否	无	22.08
3640	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线郭家屯小区柱上变压器	50	4.63	37.68	37.68	/	否	无	-58.33
3641	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	北三家线北三家村北三家二组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3642	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街7组区柱上变压器	200	34.15	91.68	91.68	/	否	无	15.83
3643	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村机关柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3644	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	军工线菇营子村菇营子80台柱上变压器	400	52.40	110.8	110.8	/	否	无	20.16
3645	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花园村黄花园2台柱上变压器	80	80.02	-0.016	-0.016	/	否	无	5.76
3646	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线北山村北山西变柱上变压器	200	82.10	-4.2	-4.2	/	否	无	-5.34
3647	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园4号箱变变压器	500	37.82	211	211	/	否	无	15.71
3648	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线（麻家沟）柱上变压器	200	36.34	96.66	96.66	/	否	无	2.33
3649	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线宋杖子村中柱上变压器	400	31.18	231.12	231.12	/	否	无	49.29
3650	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村王下柱上变压器	200	29.83	107.84	107.84	/	否	无	6.12
3651	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南六组柱上变压器	100	64.42	22.28	22.28	/	否	无	-9.08
3652	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观18台东柱上变压器	400	29.88	206.24	206.24	/	否	无	-0.32
3653	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线辛杖子村郭台子柱上变压器	400	39.79	220.68	220.68	/	否	无	55.04
3654	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线火神庙村火神庙南队柱上变压器	400	76.45	224.16	224.16	/	否	无	4.62
3655	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园3#箱变102变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3656	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区1号箱变变压器	315	65.57	45.52	45.52	/	否	无	8
3657	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区5号箱变变压器	315	32.01	151.17	151.17	/	否	无	45.08
3658	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园1号箱变变压器	500	33.73	231.45	231.45	/	否	无	20.44

3659	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	中海城3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3660	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城1#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3661	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	明昊商贸1号箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3662	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	富水新居箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3663	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	河首分1#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3664	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	中海城1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3665	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3666	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3667	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3668	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园6#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3669	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	南山1、2箱变变压器间隔配电变压器	500	86.46	-32.3	-32.3	/	否	无	4.53
3670	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象10#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3671	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线冶矿小区箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3672	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线3#箱变变压器	400	11.13	275.84	275.84	/	否	无	-17.34
3673	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线4#箱变变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3674	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	河首分2#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3675	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园3#箱变变压器	500	35.28	223.6	223.6	/	否	无	17.07
3676	龙城区	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变2#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3677	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	道北箱变变压器配电变压器	500	39.70	204.1	204.1	/	否	无	21.68
3678	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	中海城2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3679	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公阜线	公阜线119号右分25号柱上变压器	100	88.31	-8.31	-8.31	/	否	无	12.81
3680	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线李后六组柱上变压器	200	63.38	82.52	82.52	/	否	无	69.82
3681	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	马山线热网总站箱变变压器	400	16.20	255.2	255.2	/	否	无	-6.29
3682	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	马山线十七栋1号箱变变压器	400	16.66	253.36	253.36	/	否	无	-4.92
3683	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线砖厂北灌溉井机井柱上变压器	50	54.54	17.69	17.69	/	否	无	29.13
3684	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线铁北家属院柱上变压器	200	35.10	90.38	90.38	/	否	无	27.38
3685	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线塔子沟1台柱上变压器	200	39.72	90.38	90.38	/	否	无	113.65
3686	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园9号箱变变压器	630	18.53	387.39	387.39	/	否	无	10.68
3687	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园7号箱变变压器	630	28.35	325.4	325.4	/	否	无	11.58
3688	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园8号箱变变压器	630	33.41	293.52	293.52	/	否	无	6.99

3689	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园12号箱变变压器	500	34.67	226.65	226.65	/	否	无	15.81
3690	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园11号箱变变压器	630	18.83	385.37	385.37	/	否	无	12.84
3691	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉村二道弯子柱上变压器	400	54.02	181.68	181.68	/	否	无	20.6
3692	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	电台线向阳街道工人村柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3693	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地西山小区柱上变压器	400	66.80	237.12	237.12	/	否	无	5.81
3694	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉村头道弯子柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3695	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线黄花滩4台柱上变压器	200	29.35	101.3	101.3	/	否	无	4.26
3696	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	马山线四合院箱变变压器	400	42.84	244.72	244.72	/	否	无	42.42
3697	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	马山线1000变箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3698	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板新东柱上变压器	400	17.25	251	251	/	否	无	0.23
3699	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧东沟里变压器	50	50.95	29.82	29.82	/	否	无	70.43
3700	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线胡台子分歧西沟变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3701	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	公皋线南村四组1台柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3702	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟2台柱上变压器	100	62.63	36.44	36.44	/	否	无	0
3703	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道1#箱变变压器	500	66.13	70.95	70.95	/	否	无	36.07
3704	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城5#箱变1#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3705	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线化氢库柱上变压器	200	15.76	133.6	133.6	/	否	无	-95.9
3706	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3707	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3708	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3709	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3710	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线北山屯支04号(北山屯)柱上变压器	50	91.57	-5.785	-5.785	/	否	无	47.55
3711	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#右支4#(东街6台)柱上变压器	200	60.50	40.22	40.22	/	否	无	12.18
3712	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3713	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	马山线电厂医院柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3714	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村香磨4台柱上变压器	400	66.17	235.04	235.04	/	否	无	139.36
3715	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线林杖子村林南柱上变压器	200	52.33	79.28	79.28	/	否	无	2.82

3716	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线宋杖子村记家店台柱上变压器	400	21.72	236.64	236.64	/	否	无	4.27
3717	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	开发市场变压器	400	43.08	234.8	234.8	/	否	无	12.32
3718	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园2号箱变变压器	630	31.64	305.68	305.68	/	否	无	15.41
3719	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子村边三新台柱上变压器	200	36.08	90.02	90.02	/	否	无	5.72
3720	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地四组柱上变压器	50	106.47	-13.235	-13.235	/	否	无	6.56
3721	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴老伍柱上变压器	200	37.55	88.22	88.22	/	否	无	3.62
3722	龙城区	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里9号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3723	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴三组台柱上变压器	400	10.28	288	288	/	否	无	18.41
3724	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地一组柱上变压器	200	24.96	110.14	110.14	/	否	无	14.95
3725	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园6号箱变变压器	500	38.93	205.4	205.4	/	否	无	4.76
3726	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子村边杖子三组柱上变压器	400	56.67	169.48	169.48	/	否	无	-30.24
3727	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	517边向线边向线9#（芹菜沟小区）柱上变压器	80	93.87	-11.096	-11.096	/	否	无	-25.84
3728	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组屯南机井柱上变压器	50	51.71	19.31	19.31	/	否	无	-18.95
3729	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线48号变压器	100	84.68	-4.68	-4.68	/	否	无	0
3730	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线随家沟2台柱上变压器	30	85.14	-1.542	-1.542	/	否	无	5.35
3731	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧112#（八凌观1台）柱上变压器	400	62.71	222.68	222.68	/	否	无	77.51
3732	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	下河首西山小区变压器	80	114.29	-27.432	-27.432	/	否	无	20.39
3733	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支33#（李六队）柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3734	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋七组井柱上变压器	100	92.16	-12.16	-12.16	/	否	无	46.45
3735	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分33#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3736	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房主干107#柱上变压器	100	85.35	-5.35	-5.35	/	否	无	78.92
3737	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西台子柱上变压器	50	107.28	-13.64	-13.64	/	否	无	-12.5
3738	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线60#柱上变压器	80	65.13	14.47	14.47	/	否	无	16.93
3739	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台（下河首村七组）变压器	100	86.07	-6.07	-6.07	/	否	无	4.03
3740	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家村下营子小区柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

3741	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧91#左支4# (公皋4组)柱上变压器	80	4.49	60.78	60.78	/	否	无	-3.51
3742	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线公皋村新分柱上变压器	200	55.06	89.22	89.22	/	否	无	36.03
3743	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村北山柱上变压器	50	61.02	15.14	15.14	/	否	无	-4.56
3744	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村新分柱上变压器	200	41.27	77.46	77.46	/	否	无	10.35
3745	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	南村二组灯变压器	200	9.07	142.26	142.26	/	否	无	-27.52
3746	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分11#(塔子沟2台) 柱上变压器	50	2.21	38.91	38.91	/	否	无	-8.33
3747	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线煤矿分歧12# 左支4#变台3#变压器	50	42.87	21.76	21.76	/	否	无	-30.95
3748	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支22#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3749	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑2号箱变变压器	500	24.78	276.15	276.15	/	否	无	11.17
3750	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象9#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3751	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3752	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	热电新苑箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3753	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际7#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3754	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子四号柱上 变压器	200	41.19	78.86	78.86	/	否	无	-9.27
3755	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支20#(孙 光伟)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3756	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧11#(张营 子)珠上变压器	50	67.07	8.36	8.36	/	否	无	10.59
3757	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴移民楼柱上变压器	200	31.15	100.48	100.48	/	否	无	19.78
3758	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线卧龙方塘机井柱上变压器	50	35.88	24.85	24.85	/	否	无	-40.68
3759	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村梁台子机井柱上 变压器	50	28.69	29.06	29.06	/	否	无	-73.91
3760	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村灯柱上变压器	200	35.04	89.94	89.94	/	否	无	6.72
3761	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子二组变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3762	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧77#(原家洼1 台)柱上变压器	80	83.55	-2.84	-2.84	/	否	无	6
3763	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首线上河首小区支24#柱上变 压器	315	69.76	57.77	57.77	/	否	无	4.72
3764	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线58#柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3765	龙城区			大平房线168#(大板小学)柱上变 压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
3766	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	水泉线大营子北台柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

3767	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街2柱上变压器	200	24.53	111	111	/	否	无	13.89
3768	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马西南柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3769	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支20#(赵家沟3台)柱上变压器	200	77.04	105.44	105.44	/	否	无	3.12
3770	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南杖子柱上变压器	100	2.04	78.01	78.01	/	否	无	13.04
3771	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧126#(八凌观34台)柱上变压器	200	2.75	154.5	154.5	/	否	无	8.6
3772	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台支2号台新增柱上变压器	100	49.89	66.14	66.14	/	否	无	119.63
3773	龙城区			下三家线北台子柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
3774	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄沙滩村黄沙滩6台柱上变压器	400	37.34	245.4	245.4	/	否	无	0
3775	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园3号箱变变压器	500	27.42	263.15	263.15	/	否	无	13.86
3776	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城9#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3777	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线90#(公皋一组)柱上变压器	400	23.78	224.96	224.96	/	否	无	1.57
3778	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线新地分35#(杜杖子)柱上变压器	400	48.46	207.68	207.68	/	否	无	16.41
3779	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池二组井柱上变压器	200	0.01	159.98	159.98	/	否	无	0
3780	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线88号柱上变压器	80	47.23	36.96	36.96	/	否	无	63.99
3781	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3782	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园4#箱变变压器	500	36.94	215.35	215.35	/	否	无	9.96
3783	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	10千伏四向联线鑫西园小区箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3784	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙城小区1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3785	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3786	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧28#(张家湾)柱上变压器	200	64.46	104.02	104.02	/	否	无	46.29
3787	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分7#(设施农业)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3788	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧6#(花营子)柱上变压器	50	103.38	-11.69	-11.69	/	否	无	26.48
3789	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴二组台柱上变压器	400	63.63	73.84	73.84	/	否	无	11.42

3790	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线205#（肖杖子）柱上变压器	160	64.57	82.42	82.42	/	否	无	38.82
3791	龙城区	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里4号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3792	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园5#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3793	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3794	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南南大井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3795	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	公皋东洼井变压器	200	51.47	67.66	67.66	/	否	无	-6.91
3796	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	边杖子村罗西设施农业柱上变压器	50	71.65	13.08	13.08	/	否	无	4.48
3797	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线老杖子四号柱上变压器	50	88.26	-4.13	-4.13	/	否	无	12.93
3798	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线尹南柱上变压器	50	69.75	5.12	5.12	/	否	无	4.46
3799	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线8#柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3800	龙城区		203吉泉线	下河首线新分柱上变压器	30	113.96	-10.188	-10.188	/	否	无	0
3801	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	南村院内	200	22.25	115.88	115.88	/	否	无	7.43
3802	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线龙泉塑料支5#（南村二组新）柱上变压器	200	55.48	49.04	49.04	/	否	无	-10.3
3803	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(黄金店前营子)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3804	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线部队分2号变压器	315	10.66	218.89	218.89	/	否	无	3.69
3805	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线大房申村墨台子柱上变压器	400	61.77	255.76	255.76	/	否	无	16.6
3806	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申二队分5#柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3807	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西铺柱上变压器	400	20.03	239.88	239.88	/	否	无	9.68
3808	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村赵家沟柱上变压器	200	73.72	106.44	106.44	/	否	无	35.09
3809	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	赵家沟村城子沟小区柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3810	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村化外沟机井柱上变压器	50	40.27	22.7	22.7	/	否	无	8.97
3811	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧东沟外柱上变压器	50	56.67	14.72	14.72	/	否	无	-10.25
3812	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线曹杖子柱上变压器	100	59.28	35.27	35.27	/	否	无	-5.93
3813	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村1号井柱上变压器	50	27.07	29.87	29.87	/	否	无	-67.27
3814	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家开发区分2#柱上变压器	400	35.31	180.76	180.76	/	否	无	24.71

3815	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线薛杖子组三棵柳树井柱上变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
3816	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线扣北支3#（卧西台）柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3817	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分19#（南台2号）柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3818	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线94#（朝阳沟）柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3819	龙城区	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里10号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3820	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街村镇中心3台柱上变压器	400	23.40	228.48	228.48	/	否	无	-61.82
3821	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街8组区柱上变压器	200	54.78	52.86	52.86	/	否	无	31.33
3822	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分1#（黄杖子台）柱上变压器	100	45.90	40.87	40.87	/	否	无	-23.19
3823	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆合目台分歧9#（黄姜杖子）柱上变压器	50	67.36	12.23	12.23	/	否	无	-1.46
3824	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆邵家沟支22#（邵家沟）柱上变压器	100	62.64	67.02	67.02	/	否	无	-1.74
3825	龙城区	边杖子66kV变电站	128化石线	103军工线军工线上海首新分支4号柱上变压器	200	24.21	111.72	111.72	/	否	无	27.54
3826	龙城区	边杖子66kV变电站	128化石线	军工线工农电气西三家支西三家村三台柱上变压器	50	120.00	-20	-20	/	否	无	-4
3827	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村邢家梁柱上变压器	80	59.16	29.3	29.3	/	否	无	-0.21
3828	龙城区	西郊66kV变电站	121西园线	北山线北山一组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3829	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	川荣箱变变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3830	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线中涝二组柱上变压器	200	48.91	159.82	159.82	/	否	无	-23.26
3831	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线西涝三组柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3832	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线西涝3组柱上变压器	50	119.46	-19.73	-19.73	/	否	无	3.87
3833	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花滩村黄花滩7台柱上变压器	400	71.10	272.84	272.84	/	否	无	11.79
3834	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线49#右分17#柱上变压器	50	94.00	-7	-7	/	否	无	20.52
3835	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧黄花滩支黄花滩小区分14#（黄花滩小区）柱上变压器	50	53.63	17.97	17.97	/	否	无	-21.19
3836	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分43号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100

3837	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3838	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	菱苦土分歧#3变压器	400	11.41	274.36	274.36	/	否	无	-99.74
3839	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3840	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑4号箱变变压器	630	20.11	377.37	377.37	/	否	无	11.41
3841	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线高家坟柱上变压器	50	40.48	21.92	21.92	/	否	无	0.2
3842	龙城区	七道泉子66kV变电站	109泉新线	泉新线新地三四组1号柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3843	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线开发区	315	67.14	45.11	45.11	/	否	无	1.56
3844	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村下柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3845	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线土城子村北柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3846	龙城区	西郊66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变1#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3847	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变101变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3848	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村五组柱上变压器	100	14.42	65.58	65.58	/	否	无	-35.24
3849	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台变压器	315	54.91	79.03	79.03	/	否	无	5.53
3850	龙城区		203吉泉线	203下河首线下河首线果树队支1# (北村小区)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3851	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线东洼井分21# (公皋小区)柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3852	龙城区	边杖子66kV变电站	128化石线	103军工线军工线下河首小区变台 柱上变压器	160	91.14	-17.824	-17.824	/	否	无	12.8
3853	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村开发区柱上变 压器	80	42.00	32.32	32.32	/	否	无	-69.39
3854	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线2#箱变变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
3855	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	四郊联线吴家洼分九队支4#变压器	400	19.97	244.84	244.84	/	否	无	-2.67
3856	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线香油厂变压器	200	14.79	130.42	130.42	/	否	无	8.06
3857	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	新区线于家分12号变压器	200	55.69	48.64	48.64	/	否	无	-39.03
3858	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器(南侧)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3859	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线18#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3860	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线大营子村大营子西头柱上变 压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3861	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	幸福家园3号箱变变压器	500	23.76	281.2	281.2	/	否	无	1.44
3862	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园10号箱变变压器	500	37.10	214.5	214.5	/	否	无	10.64
3863	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	水利开发楼变压器	200	62.94	36.12	36.12	/	否	无	-3.83
3864	龙城区	边杖子66kV变电站	128化石线	化石线上河首村上河首柱上变压器	400	4.57	302.48	302.48	/	否	无	0.4

3865	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子村屯西头机井柱上变压器	50	69.57	9.86	9.86	/	否	无	17.65
3866	龙城区	边杖子66kV变电站	127边七联线	边七联线罗家沟村柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3867	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观89组柱上变压器	400	24.89	226.88	226.88	/	否	无	31.76
3868	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村镇中心2号柱上变压器	200	29.08	103.1	103.1	/	否	无	16.85
3869	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线153#(林家沟)柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3870	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分歧28#(外组)柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3871	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线西涝村西涝2号柱上变压器	315	24.98	174.07	174.07	/	否	无	-1.05
3872	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子小区柱上变压器	200	51.48	62	62	/	否	无	-4.18
3873	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线140#(黄杖子2组)柱上变压器	50	76.73	3.21	3.21	/	否	无	11.44
3874	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴宋家沟分支7#(宋家沟)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3875	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支2#(椴木台)柱上变压器	200	29.48	101.9	101.9	/	否	无	-24.34
3876	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	秦家庄柱上变压器	80	41.93	30.46	30.46	/	否	无	10.99
3877	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前3机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3878	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支13#(赵家沟2台)柱上变压器	200	56.30	131.42	131.42	/	否	无	-20.2
3879	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线(喇嘛沟)柱上变压器	200	15.76	131.06	131.06	/	否	无	8.02
3880	龙城区	四新66kV变电站	439丰源线	电厂2#箱变变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	-100
3881	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园4#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3882	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑1#箱变101变压器	630	2.54	498.33	498.33	/	否	无	-99.97
3883	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支8#柱上变压器	315	84.07	-12.8205	-12.8205	/	否	无	-2.25
3884	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3885	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	幸福里5号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3886	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	市干线物资分6#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3887	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3888	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	园区线北山村北山东变柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3889	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100

3890	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟村西沟五组柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3891	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线林杖子村林杖子东梁柱上变压器	400	24.32	253.24	253.24	/	否	无	2
3892	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝一号柱上变压器	200	46.19	67.62	67.62	/	否	无	-5.27
3893	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村变压器	100	66.57	14.04	14.04	/	否	无	7.02
3894	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线林家沟联通柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3895	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	刁沟柱上变压器	20	45.41	6.93	6.93	/	否	无	23.71
3896	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下麻地柱上变压器	100	50.60	32.3	32.3	/	否	无	22.34
3897	龙城区	吉祥66kV变电站	223吉道线	北三家线北三家村北三家一组柱上变压器	400	40.06	159.76	159.76	/	否	无	13.57
3898	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	西三家养殖小区柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3899	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3900	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子村伊向富家房西机井柱上变压器	100	50.15	35.35	35.35	/	否	无	-65.78
3901	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子四组柱上变压器	315	58.38	83.51	83.51	/	否	无	6.67
3902	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线郝家五六组柱上变压器	100	52.94	27.06	27.06	/	否	无	47.09
3903	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线大平房镇黄花滩村机井柱上变压器	50	29.67	27.18	27.18	/	否	无	53.33
3904	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公阜村公阜3队柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3905	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧122#右支10#（八凌观小区）柱上变压器	50	38.49	21.61	21.61	/	否	无	4.93
3906	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线西队柱上变压器	50	37.19	25.59	25.59	/	否	无	-58.33
3907	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线王上柱上变压器	50	67.55	-10.36	-10.36	/	否	无	6.5
3908	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线邵远宝柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
3909	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧122#右支40#（八凌观15台）柱上变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
3910	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线下六天机井柱上变压器	50	54.57	17.9	17.9	/	否	无	13.11
3911	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分20#柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3912	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西队小区柱上变压器	160	43.89	60.45	60.45	/	否	无	10.87
3913	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分27号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3914	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线28号变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100

3915	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分15#(西街2台)柱上变压器	315	52.85	193.85	193.85	/	否	无	61.06
3916	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线59#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
3917	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧130#左支9#(八凌观前营子)柱上变压器	50	87.45	-3.725	-3.725	/	否	无	23.34
3918	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园4#箱变101变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3919	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城8#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3920	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村北杖子柱上变压器	400	26.18	246.08	246.08	/	否	无	1.17
3921	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	517边向线边向线42#(芹菜沟养殖小区)柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3922	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组分歧17#(召四组)柱上变压器	400	49.94	122.6	122.6	/	否	无	-0.52
3923	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝二八组柱上变压器	50	40.54	20.34	20.34	/	否	无	-8.41
3924	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观12台柱上变压器	400	24.01	242.68	242.68	/	否	无	40.51
3925	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧89#右支8#(公皋一队)柱上变压器	100	119.61	-39.61	-39.61	2026/3/31	是	2026/12/30	79.87
3926	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线(原家洼3台)柱上变压器	200	80.24	-0.48	-0.48	/	否	无	27.96
3927	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧98#(公皋9台)柱上变压器2	50	7.00	36.81	36.81	/	否	无	12.5
3928	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线河东分歧08号柱上变压器	100	1.86	78.44	78.44	/	否	无	26.32
3929	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线208#(半拉山)柱上变压器	20	44.30	7.22	7.22	/	否	无	-20.78
3930	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线山怀里柱上变压器	400	43.52	302.32	302.32	/	否	无	-19.8
3931	龙城区	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里7号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3932	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线沈杖子分歧黄三队变压器	200	37.63	137.48	137.48	/	否	无	30.71
3933	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子一台柱上变压器	200	24.12	125.76	125.76	/	否	无	-0.82
3934	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台新分柱上变压器	100	24.93	56.64	56.64	/	否	无	1.26
3935	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线前营子柱上变压器	100	65.42	37.9	37.9	/	否	无	-32.21
3936	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	东房申七队柱上变压器	50	53.41	19.24	19.24	/	否	无	73.72
3937	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大梁东柱上变压器	20	116.08	-7.216	-7.216	/	否	无	6.72
3938	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线化外柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

3939	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线曹杖子分歧55#右支41#柱上变压器	30	98.33	-5.499	-5.499	/	否	无	-3.5
3940	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象11#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3941	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园8#箱变变压器	400	34.01	184.04	184.04	/	否	无	21.37
3942	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	水泉农场柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	0
3943	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	26栋箱变变压器间隔配电变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3944	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3945	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象7#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3946	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园6#箱变变压器	400	62.88	68.88	68.88	/	否	无	14.37
3947	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园1号箱变变压器	630	26.85	334.97	334.97	/	否	无	9.33
3948	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3949	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城6#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3950	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉小区柱上变压器	100	63.50	16.54	16.54	/	否	无	-24.36
3951	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家北村井柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
3952	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线朱杖子村王杖子20台柱上变压器	250	51.71	151.35	151.35	/	否	无	-5.2
3953	龙城区			104兴隆线兴隆线77#（朱西台）柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3954	龙城区	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家线北三家村北三家四组柱上变压器	400	48.66	125.48	125.48	/	否	无	4.09
3955	龙城区	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线罗家沟新分柱上变压器	200	36.67	92.2	92.2	/	否	无	-22.66
3956	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支10#（椴木西沟）柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3957	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	边杖子村罗杖子设施农业柱上变压器	100	15.46	64.59	64.59	/	否	无	-29.61
3958	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线山嘴村支6#柱上变压器	400	40.76	168.16	168.16	/	否	无	-17.39
3959	龙城区	四新66kV变电站	412四龙联线	东干一号线东旭联11号左分4号变压器	200	79.11	1.82	1.82	/	否	无	-68.19
3960	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园3#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
3961	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联黄酒馆村上柱上变压器	200	117.91	-75.82	-75.82	2026/3/31	是	2026/12/30	40.08
3962	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线邵华柱上变压器	100	84.91	-4.91	-4.91	/	否	无	3.6
3963	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分5#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
3964	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线土城子分支34#（土城子南台）柱上变压器	400	47.19	170.92	170.92	/	否	无	12.79

3965	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	中药支#4变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
3966	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
3967	龙城区			公阜线培训中心分12#柱上变压器 (供电所供暖电源改造)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
3968	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区4号箱变变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
3969	龙城区	向阳66kV变电站	224四向联线	四向联线中石油充电桩箱变配电变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
3970	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧34#(韩营子里台)珠上变压器	50	73.48	21.5	21.5	/	否	无	-4.3
3971	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线朱杖子村朱东柱上变压器	400	70.76	243.08	243.08	/	否	无	75.59
3972	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家子线51号柱上变压器	200	118.95	-77.9	-77.9	2026/3/31	是	2026/12/30	12.42
3973	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南山柱上变压器	50	98.39	-9.195	-9.195	/	否	无	4.12
3974	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线152#左分45#柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3975	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线河东小区支02号柱上变压器	50	41.01	20.55	20.55	/	否	无	-24.84
3976	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	军工线铁匠炉四组1号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3977	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家联合三队柱上变压器	200	42.75	77.7	77.7	/	否	无	21.26
3978	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线西大营子村大营子东头柱上变压器	200	56.71	52.1	52.1	/	否	无	-13.32
3979	龙城区	四新66kV变电站	439丰源线	丰源线23号变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	0
3980	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线北三家小区1号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
3981	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	向阳棚户区6号箱变变压器	400	28.53	205.92	205.92	/	否	无	3.83
3982	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线77号(朱西台)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3983	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线57号杆柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
3984	龙城区	四新66kV变电站	441新区线	新区线于家分9号左分2号柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
3985	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西山分9#(西山)柱上变压器	400	16.71	316.12	316.12	/	否	无	27.38
3986	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线沟门子一号柱上变压器	50	106.62	-13.31	-13.31	/	否	无	56.78
3987	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧148#右支13#(八凌观13台)柱上变压器	30	108.90	-8.67	-8.67	/	否	无	8.93
3988	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分141#(双庙)柱上变压器	100	64.04	31.31	31.31	/	否	无	2.66
3989	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线黄沙滩9台柱上变压器	200	80.33	-0.66	-0.66	/	否	无	9.05

3990	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(黄金店上店)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
3991	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线东庙柱上变压器	80	110.94	-24.752	-24.752	/	否	无	9.96
3992	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#右支8#(东街4台)柱上变压器	100	66.61	13.41	13.41	/	否	无	17.17
3993	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(南杖子)柱上变压器	200	59.01	95.08	95.08	/	否	无	5.16
3994	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮房线(八凌观567南)柱上变压器	80	101.56	-17.248	-17.248	/	否	无	5.91
3995	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线北山三组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
3996	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆石门沟分22#(石门沟内台)柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
3997	龙城区	边杖子66kV变电站	127边七联线	边七联线西三家村四台柱上变压器	50	68.14	8.04	8.04	/	否	无	-17.13
3998	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支39#(皮杖子小区)柱上变压器	30	119.54	-11.862	-11.862	/	否	无	18.21
3999	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线马山前薛杖子地机井柱上变压器	50	8.80	36.01	36.01	/	否	无	0
4000	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线姜杖子井柱上变压器	50	14.55	33.99	33.99	/	否	无	75
4001	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线北台子小区1#柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
4002	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南小区2#柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4003	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(黄金店后营子)柱上变压器	50	94.35	-7.175	-7.175	/	否	无	1.64
4004	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线千家沟柱上变压器	30	57.45	7.39	7.39	/	否	无	-0.33
4005	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线曹杖子分歧55#右支29#柱上变压器	50	89.41	-4.705	-4.705	/	否	无	-2.74
4006	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(西炉)柱上变压器	315	56.36	181.44	181.44	/	否	无	26.64
4007	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝(兴中和右岸)井柱上变压器	50	78.54	7.64	7.64	/	否	无	-41.28
4008	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉一组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4009	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支17#(楸木北沟)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
4010	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线120#(回民小区)柱上变压器	200	44.59	78.1	78.1	/	否	无	15.88
4011	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前2机井柱上变压器	50	59.03	17.29	17.29	/	否	无	-73.47
4012	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	413农机线农机线西街五台支2#(西街5台)柱上变压器	200	51.10	61.2	61.2	/	否	无	6.26

4013	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧2#（烧锅南台）柱上变压器	315	5.94	238.86	238.86	/	否	无	-80.87
4014	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前1机井柱上变压器	50	42.52	22.17	22.17	/	否	无	97.06
4015	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子西井柱上变压器	100	49.09	37.77	37.77	/	否	无	-82.14
4016	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南四组柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
4017	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线胡台柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
4018	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线老杖子北地柱上变压器	160	61.94	28.9	28.9	/	否	无	6.28
4019	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村机井柱上变压器	50	72.95	8.5	8.5	/	否	无	-14.2
4020	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线设施农业井柱上变压器	50	119.99	-19.995	-19.995	2026/3/31	是	2026/12/30	21.72
4021	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线半拉山子火车站家属院柱上变压器	50	53.34	15.6	15.6	/	否	无	-37.6
4022	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线西涝1号柱上变压器	200	23.51	114.04	114.04	/	否	无	-9.91
4023	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线49#左分5#（西街8台）柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4024	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉线水泉一组外柱上变压器	50	47.87	16.08	16.08	/	否	无	74.62
4025	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街3台柱上变压器	80	61.94	14.61	14.61	/	否	无	79.13
4026	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支28#柱上变压器	100	24.78	55.42	55.42	/	否	无	-36.4
4027	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线联合1组柱上变压器	200	61.83	49.24	49.24	/	否	无	1.65
4028	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线北村二号井灯变压器	100	102.79	-22.79	-22.79	/	否	无	15.08
4029	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆石门沟黄酒馆上台分支6#（黄酒馆上台）柱上变压器	400	31.04	196.16	196.16	/	否	无	-4.98
4030	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线两东柱上变压器	50	70.21	4.9	4.9	/	否	无	-3.66
4031	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分110#（下新房）柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4032	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分歧15号柱上变压器	400	16.37	254.52	254.52	/	否	无	5.28
4033	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	10kV杨树湾线西房申畜牧小区分歧02号变压器	50	106.46	-13.23	-13.23	/	否	无	-25.27
4034	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	西五家线米家屯分歧14号柱上变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100

4035	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线6#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
4036	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	52栋箱变变压器间隔配电变压器	500	46.36	168.75	168.75	/	否	无	40
4037	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	宾馆箱变变压器间隔配电变压器	500	44.58	178.2	178.2	/	否	无	14.26
4038	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线液化站分4号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
4039	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线局大库分19#杆1#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
4040	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支24#变压器	200	17.97	124.6	124.6	/	否	无	-0.75
4041	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4042	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园7#箱变变压器	400	42.88	148.52	148.52	/	否	无	12.78
4043	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支10#(孙仕奇)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
4044	龙城区			农机线冷冻厂分19#(西街1台)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
4045	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山咀村大桥边机井柱上变压器	100	27.66	55.32	55.32	/	否	无	-21.7
4046	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧林地支林地大井分14号变压器2	100	43.25	47.73	47.73	/	否	无	30.78
4047	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4048	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4049	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	宋姜丈子变压器	50	117.37	-18.685	-18.685	/	否	无	-3.85
4050	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板小学柱上变压器	100	91.00	-11	-11	/	否	无	1.76
4051	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	西沟六组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4052	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	辛杖子设施农业柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
4053	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	105召都巴线小刘杖子大棚柱上变压器	80	44.26	32.83	32.83	/	否	无	131.71
4054	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分10#柱上变压器	50	65.67	23.19	23.19	/	否	无	2.56
4055	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线大房申分歧墨台子分支04#柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
4056	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	辛杖子柱上变压器	200	30.94	99.64	99.64	/	否	无	-14.3
4057	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线赵家沟二台新分	50	62.47	18.07	18.07	/	否	无	0.16
4058	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	黄金店设施农业柱上变压器	50	38.45	22.3	22.3	/	否	无	-17.27
4059	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	新房村河套设施农业柱上变压器	80	27.76	46.26	46.26	/	否	无	-19.67
4060	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	小学箱变柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4061	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	水泉水库柱上变压器	200	49.92	62.64	62.64	/	否	无	-15.09
4062	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	大营子北山五组柱上变压器	200	69.26	21.48	21.48	/	否	无	7.17

4063	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	下河首线北山果园小区柱上变压器	315	69.83	62.34	62.34	/	否	无	10.77
4064	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王晓羽1#柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
4065	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台柱上变压器	200	50.52	131.6	131.6	/	否	无	35.52
4066	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	坝西柱上变压器	50	81.46	-0.73	-0.73	/	否	无	38.88
4067	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国2#柱上变压器	100	43.70	42.97	42.97	/	否	无	-31.39
4068	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线小林厂柱上变压器	100	31.43	53.4	53.4	/	否	无	-43.3
4069	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村小区（公用）变压器	100	44.77	41.89	41.89	/	否	无	-63.34
4070	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	马营子新分变压器	50	78.72	2.64	2.64	/	否	无	15.71
4071	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支16#变压器	315	18.75	193.1	193.1	/	否	无	-13.55
4072	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支13#右分3#变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
4073	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分8#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
4074	龙城区			北三家线东山变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
4075	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线22#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
4076	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线105号变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
4077	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	市干线1#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
4078	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4079	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	西新线3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4080	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	104兴隆线兴隆线孙光伟分8#（孙光伟）柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
4081	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线(火神庙西山)柱上变压器	400	90.35	-41.4	-41.4	/	否	无	7
4082	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋村井柱上变压器	50	91.54	-5.77	-5.77	/	否	无	79.55
4083	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	下三家线胜利沟柱上变压器	30	50.73	8.78	8.78	/	否	无	4.48
4084	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线胡台子分歧25#(梁家台)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
4085	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4086	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象12#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4087	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分程营子柱上变压器	50	85.37	-2.685	-2.685	/	否	无	8.95
4088	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张家湾井柱上变压器	50	28.10	27.39	27.39	/	否	无	11.54
4089	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线47号（饮马池一组）柱上变压器	160	33.59	76.75	76.75	/	否	无	-17.89
4090	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	103军工线军工线铁匠炉3组变台柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
4091	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	丽江城4号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100

4092	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园5#箱变变压器	400	47.24	131.08	131.08	/	否	无	1.57
4093	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西沟三组柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
4094	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
4095	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	XN_北山四组2号	200	1.09	158.5	158.5	/	否	无	-8.7
4096	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八棱观分歧公皋7、8队支26号杆柱上变压器	200	50.28	87.34	87.34	/	否	无	114.55
4097	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板北台子柱上变压器	100	47.54	32.49	32.49	/	否	无	3.66
4098	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首台柱上变压器	200	53.97	52.92	52.92	/	否	无	-19.04
4099	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线召都巴村召都巴六居民组柱上变压器	100	88.46	-8.46	-8.46	/	否	无	17.65
4100	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	北山线西大营子村大营子七组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4101	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街7柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
4102	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池村饮马池三号柱上变压器	200	17.54	130.8	130.8	/	否	无	-26.34
4103	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村茹营子柱上变压器	400	31.24	247.72	247.72	/	否	无	8.17
4104	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴五组台柱上变压器	400	42.07	189.8	189.8	/	否	无	4.1
4105	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线火神庙村火神庙平台子柱上变压器	400	80.71	-2.84	-2.84	/	否	无	1.77
4106	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线罗杖子村罗杖子柱上变压器	400	28.67	205.32	205.32	/	否	无	14.37
4107	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线边杖子村边村区柱上变压器	400	31.51	199.4	199.4	/	否	无	-8.51
4108	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板后营子柱上变压器	100	58.99	24.76	24.76	/	否	无	28.27
4109	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	李家沟柱上变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
4110	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家脱水菜柱上变压器	400	12.25	272.16	272.16	/	否	无	-12.95
4111	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	下河首线公皋村公皋一组新柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
4112	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申村西房申花卉柱上变压器	100	36.89	48.27	48.27	/	否	无	68.85
4113	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八棱观村	200	98.02	-36.04	-36.04	/	否	无	-4.18
4114	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线半拉山子村半拉山子三组柱上变压器	200	70.32	96.36	96.36	/	否	无	20.01

4115	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村大棚台柱上变压器	400	40.98	170.56	170.56	/	否	无	-5.1
4116	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	马山线电厂动力处柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
4117	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟5台柱上变压器	50	55.99	14.33	14.33	/	否	无	6.97
4118	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首北台柱上变压器	400	43.03	152.4	152.4	/	否	无	-22.32
4119	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线郑杖子方塘机井柱上变压器	100	57.61	50.43	50.43	/	否	无	6.56
4120	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟分歧椅子山一台柱上变压器	100	8.28	72.21	72.21	/	否	无	-12.96
4121	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园5号箱变变压器	500	25.90	270.7	270.7	/	否	无	11.03
4122	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器（北侧）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
4123	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线新河南小区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
4124	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园1#箱变变压器	400	47.66	129.72	129.72	/	否	无	14.87
4125	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线36#（山嘴小区）柱上变压器	100	99.57	-19.57	-19.57	/	否	无	65.51
4126	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道3#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
4127	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝一组柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
4128	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线北村葡萄园台柱上变压器	200	45.75	77.24	77.24	/	否	无	11.23
4129	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	兴隆线朱杖子村郑杖子柱上变压器	200	5.74	148.88	148.88	/	否	无	-18.7
4130	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
4131	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	工业线三道井子柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
4132	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线石桥子后山棚支02号杆石桥子棚变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
4133	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线朝阳街变压器	630	64.25	100.17	100.17	/	否	无	6.03
4134	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区6号箱变1号变压器	630	20.00	504	504	/	否	无	-100
4135	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	美食城箱变1#变压器	315	41.27	122.03	122.03	/	否	无	-69.2
4136	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大牛台区柱上变压器	250	32.31	133.7	133.7	/	否	无	9.6
4137	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线哈叭气七组大棚支05号杆柱上变压器	80	31.85	45.3	45.3	/	否	无	90.35
4138	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线莽麦沟增容柱上变压器	50	34.42	22.83	22.83	/	否	无	-0.71

4139	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅1分台柱上变压器	100	72.46	7.54	7.54	/	否	无	0
4140	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支31号甸北二号柱上变压器	50	84.31	-2.155	-2.155	/	否	无	0.49
4141	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018新增安里台区	50	10.02	35.22	35.22	/	否	无	15.79
4142	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线西庄分支03号杆西庄变压器（2.0工程）	400	39.64	161.88	161.88	/	否	无	7.78
4143	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支38号甸北三号柱上变压器	100	8.89	78.21	78.21	/	否	无	0
4144	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	红店线庙东井分支柱上变压器	50	8.16	35.93	35.93	/	否	无	39.51
4145	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子大棚变压器（主干192）柱上变压器	50	12.93	36.07	36.07	/	否	无	22.58
4146	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支72号南大荒变压器	50	26.41	27.61	27.61	/	否	无	14.71
4147	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支49号杆变压器	100	49.34	30.66	30.66	/	否	无	0
4148	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬北棚02号杆硬北棚台区柱上变压器	50	58.71	12.09	12.09	/	否	无	-1.36
4149	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河东分歧15号杆河东变压器	200	41.7	160	160	/	否	无	0
4150	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支05号杆柱上变压器	100	32.68	57.96	57.96	/	否	无	-11.57
4151	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟变压器	50	64.85	7.57	7.57	/	否	无	16.8
4152	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线何杖子变压器	200	63.38	93.96	93.96	/	否	无	85.4
4153	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支02号杆倚大棚柱上变压器	30	22.62	17.51	17.51	/	否	无	-48.78
4154	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线曹家炉大棚分支08号杆曹家炉大棚台区变压器	50	27.47	26.78	26.78	/	否	无	-43.65
4155	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄大棚分歧03号杆大德庄大棚柱上变压器	100	20.45	59.74	59.74	/	否	无	-9.93
4156	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白上台柱上变压器	200	26.12	122.44	122.44	/	否	无	86.38
4157	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线西地柱上变压器	100	36.36	43.78	43.78	/	否	无	0
4158	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线楼后营子三户棚分支柱上变压器	100	22.35	20.53	20.53	/	否	无	-9
4159	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线干沟子分歧108#小河东变压器	100	48.29	-8.18	-8.18	/	否	无	8.85
4160	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧西分支02号杆变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4161	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前北分歧北沟里分支08柱上变压器	200	6.54	160	160	/	否	无	-100
4162	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家四组井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0

4163	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kv電神庙线供销社分支04#柱上变压器	400	8.55	285.8	285.8	/	否	无	-83.64
4164	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线刘家庄变压器	100	29.46	50.54	50.54	/	否	无	-3.25
4165	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线瓦房大棚变压器	50	70.80	9.8	9.8	/	否	无	-28.47
4166	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧05号杆变压器	50	80.62	-0.31	-0.31	/	否	无	-3.35
4167	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线13号杆南桥变压器(八家等变压器改造)	200	18.09	160	160	/	否	无	0
4168	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线286#毛西台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4169	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线候一组变压器	100	17.07	62.94	62.94	/	否	无	0
4170	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧大庙变压器	50	87.35	-3.675	-3.675	/	否	无	15.28
4171	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kv電神庙线大南山分歧03#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
4172	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线沟门子3号井柱上变压器	50	45.38	24.35	24.35	/	否	无	69.7
4173	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子分歧三官庙1#井分支02号杆三官庙1#井柱上变压器	50	28.88	40	40	/	否	无	0
4174	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东柱上变压器	100	55.99	24.03	24.03	/	否	无	0
4175	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧59号杆半沟柱上变压器	50	54.56	12.74	12.74	/	否	无	-0.24
4176	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支14号杆丁杖子台区变压器	100	0.47	79.77	79.77	/	否	无	42.86
4177	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	沟门子于杖子分歧荀西变压器	160	0.00	64	64	/	否	无	-100
4178	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10KV二十里堡线楼西大棚柱上变压器	100	72.43	12.18	12.18	/	否	无	0
4179	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房井分支柱上变压器	50	27.17	27.93	27.93	/	否	无	158.54
4180	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分支03号杆哈巴气台区变压器	50	0.77	39.62	39.62	/	否	无	50
4181	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马丈子分歧62#柱上变压器	50	77.90	1.06	1.06	/	否	无	14.45
4182	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	电厂线椴树沟机井分歧柱上变压器	50	51.73	19.99	19.99	/	否	无	-15.36
4183	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄支02#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4184	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山变压器	50	4.75	37.65	37.65	/	否	无	14.55

4185	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子4台变压器	50	39.55	20.99	20.99	/	否	无	-3.67
4186	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙柱上变压器	200	26.36	108.92	108.92	/	否	无	0.75
4187	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟2变压器	100	18.85	21.8	21.8	/	否	无	-4.67
4188	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支03号杆毛沟2变压器	50	28.65	27.19	27.19	/	否	无	-32.2
4189	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线东台子分歧04号杆波西棚变压器（高耗能改造）	50	74.23	8.15	8.15	/	否	无	-0.85
4190	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线134#热南北台区柱上变压器	200	50.74	59.14	59.14	/	否	无	0
4191	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房线50号杆瓦房后机井柱上变压器	50	19.88	33.11	33.11	/	否	无	-25.2
4192	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二西分支02号杆柱上变压器	400	29.54	285.92	285.92	/	否	无	-9.31
4193	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山上分歧07#南山上变压器	50	25.14	28.99	28.99	/	否	无	-2.7
4194	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线莫岐山变压器（高耗能改造）	200	10.77	138.46	138.46	/	否	无	-61.97
4195	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟2变压器	30	55.09	7.62	7.62	/	否	无	4.56
4196	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线白龙变压器（高耗能改造）	50	77.83	1.88	1.88	/	否	无	19.61
4197	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧07号洼地沟大棚变压器	50	4.51	38.13	38.13	/	否	无	3.45
4198	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧29号周杖子变压器	80	43.17	30.24	30.24	/	否	无	29.72
4199	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线234号杆郑沟变压器	50	30.71	26.95	26.95	/	否	无	2.44
4200	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线309#吴家沟柱上变压器	30	40.78	12.1	12.1	/	否	无	27.91
4201	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线高家店分歧01号高家店柱上变压器	50	82.80	-1.4	-1.4	/	否	无	9.52
4202	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧三道梁子大井分支05号杆三道梁子村大井柱上变压器	200	13.50	139	139	/	否	无	-10.92
4203	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山外分支06号杆西山外变压器	200	47.77	133.28	133.28	/	否	无	42.11
4204	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干148号杆榆东棚变压器	30	113.28	-9.984	-9.984	/	否	无	18.51
4205	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东大地台区东大地变压器	50	71.33	5.21	5.21	/	否	无	-14.84
4206	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东沟分支上黑沟2变压器	30	51.79	16.79	16.79	/	否	无	40.63

4207	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二中柱上变压器	50	44.47	20.1	20.1	/	否	无	88.18
4208	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线五间房外变压器 (15)	50	47.20	19.42	19.42	/	否	无	-0.77
4209	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧平房大棚分 台变压器	400	26.32	229.48	229.48	/	否	无	17.89
4210	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子三台柱上变 压器	50	65.69	9.31	9.31	/	否	无	15.68
4211	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支马场大棚台 区变压器	50	94.87	-7.435	-7.435	/	否	无	-24.61
4212	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	河坎子线小老虎沟分支06号小老虎 沟变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4213	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分镇直井台区变 压器	100	79.05	19.2	19.2	/	否	无	-21.19
4214	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄南台区柱上变压器	100	104.50	-24.5	-24.5	/	否	无	69.62
4215	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线赵杖子分支05#赵杖子变 压器	50	18.21	31.57	31.57	/	否	无	-27.47
4216	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟宴台柱上变压器	50	117.76	-18.88	-18.88	/	否	无	-41.91
4217	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	红店线上朝东新台支12柱上变压器	50	65.36	11.46	11.46	/	否	无	-7.86
4218	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分何北分台支03何 北分台柱上变压器	50	80.10	-0.05	-0.05	/	否	无	0.52
4219	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线辛北分支04号杆辛北台 区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4220	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支17号杆大 赵外台区柱上变压器	50	56.83	11.62	11.62	/	否	无	-6.95
4221	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线孤山子分歧03号杆柱上变 压器	100	72.04	8.01	8.01	/	否	无	0
4222	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟分支10号石佛沟 变压器	63	54.65	17.66	17.66	/	否	无	-2.24
4223	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线四道杖子变压器	100	59.04	20.96	20.96	/	否	无	0
4224	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线北山柱上变压器	50	73.75	20.22	20.22	/	否	无	11.72
4225	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧113号杆柱上变 压器	100	1.23	62.77	62.77	/	否	无	-8.57
4226	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线邢家窝铺支01号杆邢家 窝铺台区柱上变压器	400	30.76	200.72	200.72	/	否	无	3.1
4227	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干老虎洞沟变压器	30	32.15	14.36	14.36	/	否	无	19.15
4228	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线供电所台柱上变压器	400	15.62	258.28	258.28	/	否	无	61.33

4229	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线石杖子分支06号杆柱上变压器	50	46.47	18.01	18.01	/	否	无	-7.33
4230	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东柱上变压器	100	60.00	31.37	31.37	/	否	无	0
4231	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线于家湾子大棚变压器	50	17.28	32.69	32.69	/	否	无	-36
4232	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线水泉沟台区柱上变压器	30	33.59	14.27	14.27	/	否	无	2.53
4233	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支北东环分北东环变压器	160	50.20	47.68	47.68	/	否	无	0.44
4234	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地2号箱变01#变压器	500	20.00	400	400	/	否	无	-100
4235	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟变压器	50	39.71	20.96	20.96	/	否	无	13.54
4236	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线客运站变压器	1000	37.76	427.6	427.6	/	否	无	8.72
4237	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线115号杆柱上变压器（东山西沟）	200	40.51	129.22	129.22	/	否	无	9.15
4238	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线10kV北炉线茶不待分支08号茶不待柱上变压器	80	62.47	14.02	14.02	/	否	无	4.95
4239	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支建行后分建行后箱变变压器	800	78.12	28.4	28.4	/	否	无	8.63
4240	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧90号杆柱上变压器	50	25.92	27.36	27.36	/	否	无	21.64
4241	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧019#何杖子台柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4242	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线邮政局变压器	315	47.91	101.62	101.62	/	否	无	-0.1
4243	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线81+1号杆三家一组大棚柱上变压器	200	49.99	159.88	159.88	/	否	无	0
4244	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线老水源变压器	630	35.67	282.11	282.11	/	否	无	-2.26
4245	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	生产委箱变委变压器	1000	36.25	438.7	438.7	/	否	无	2.27
4246	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线碧水云天2号箱变站内2#变压器	630	60.48	132.24	132.24	/	否	无	-3.87
4247	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达3号箱变2#变压器	630	61.02	119.89	119.89	/	否	无	3.14
4248	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元棒2号箱变站内1#变压器	500	18.76	306.2	306.2	/	否	无	5.15
4249	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线医院东箱变1#变压器	315	23.77	177.16	177.16	/	否	无	6.5
4250	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线友谊街支南街变压器	630	55.33	156.11	156.11	/	否	无	8.49
4251	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分建设岐建设变压器	315	34.73	142.66	142.66	/	否	无	4.69
4252	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线日贸支外贸分外贸变压器	250	62.97	42.65	42.65	/	否	无	45.8

4253	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线太平街支太平街变压器	1000	54.15	262.4	262.4	/	否	无	9.91
4254	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三2号箱变变压器	630	50.05	191.52	191.52	/	否	无	3.27
4255	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线城北村箱变电站1#变压器	630	29.92	315.63	315.63	/	否	无	1.08
4256	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二1号箱变101变压器	630	50.12	189.76	189.76	/	否	无	8.69
4257	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园5号箱变1#变压器	630	33.05	296.1	296.1	/	否	无	-58.34
4258	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子水变压器	50	8.59	36.37	36.37	/	否	无	-95.83
4259	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当大棚分歧06号杆大棚变台柱上变压器	100	40.38	42.17	42.17	/	否	无	0
4260	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子大棚变压器	80	77.12	4.31	4.31	/	否	无	5.93
4261	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子东柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4262	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	钢城小区箱变1#变压器	500	64.33	80.85	80.85	/	否	无	2.52
4263	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子2分支西高杖子2变压器（22）	50	104.65	-12.325	-12.325	/	否	无	-7.88
4264	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线新房子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4265	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子大棚台区柱上变压器	50	73.95	4.57	4.57	/	否	无	27.1
4266	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧10号杆辛南北大棚台区柱上变压器	400	31.72	211.32	211.32	/	否	无	-33.13
4267	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧05号杆北杖子柱上变压器（2.0工程）	63	61.59	11.62	11.62	/	否	无	2.99
4268	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘一分支1号杆大刘1变压器（2.0工程）	400	25.94	216.28	216.28	/	否	无	21.65
4269	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟分支16号杆大岔沟变压器（2.0工程）	200	39.33	121.96	121.96	/	否	无	0
4270	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分歧大东沟变压器	50	51.22	15.99	15.99	/	否	无	-15.74
4271	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小北沟分支07号杆柱上变压器	50	0.65	39.67	39.67	/	否	无	0
4272	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子井04号杆槐杖子机井柱上变压器（二批井）	100	87.84	-7.84	-7.84	/	否	无	0
4273	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙东沟分支上黑沟1变压器	100	35.77	-8.7	-8.7	/	否	无	-14.1

4274	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵沟分支18号杆小赵中台区柱上变压器	30	67.92	5.29	5.29	/	否	无	-1.46
4275	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线太西大棚分支05号杆太西大棚变压器	50	18.69	30.71	30.71	/	否	无	-33.18
4276	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线信联社箱变1#变压器	315	49.15	97.43	97.43	/	否	无	-2.19
4277	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	富阳小区配电室变压器	630	55.25	160.27	160.27	/	否	无	15.18
4278	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	跨接楼变压器	800	44.01	288.48	288.48	/	否	无	23.14
4279	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支20号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4280	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4281	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地3号箱变01#变压器	500	20.00	400	400	/	否	无	-100
4282	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区中箱变2#变压器	800	24.32	445.52	445.52	/	否	无	4.91
4283	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支广宁园南变压器	500	28.02	260.95	260.95	/	否	无	4.25
4284	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区3号箱变1号变压器	630	71.25	65.71	65.71	/	否	无	42.49
4285	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器2#	315	57.15	73.33	73.33	/	否	无	-41.41
4286	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支16号下杖子柱上变压器	50	89.06	-4.53	-4.53	/	否	无	0.37
4287	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线48号庙东开发区柱上变压器	200	60.90	39.9	39.9	/	否	无	6.01
4288	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支广星分广星变压器	500	33.29	233.9	233.9	/	否	无	2.85
4289	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾1号箱变1#变压器	500	49.37	153.65	153.65	/	否	无	-12.81
4290	凌源市	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园1号箱变2#变压器	630	55.16	157.12	157.12	/	否	无	1.39
4291	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新七大棚台柱上变压器	80	2.96	61.9	61.9	/	否	无	-16
4292	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子柱上变压器	100	42.69	37.31	37.31	/	否	无	-10.72
4293	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线财政局箱变变压器	630	19.37	381.97	381.97	/	否	无	-4.18
4294	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南分支01号杆柱上变压器	100	53.02	32.23	32.23	/	否	无	0
4295	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线小庙柱上变压器	50	52.86	16.42	16.42	/	否	无	6.22
4296	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分歧24号杆赵家店柱上变压器	50	91.27	-5.635	-5.635	/	否	无	6
4297	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达8号箱变2#变压器	630	68.41	74.97	74.97	/	否	无	12.73
4298	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达A区1号箱变1#变压器	400	97.28	-69.12	-69.12	/	否	无	14.69

4299	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家大棚分支薛三家大棚变压器	50	81.05	-0.525	-0.525	/	否	无	67.2
4300	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子南台区柱上变压器	100	36.92	80	80	/	否	无	0
4301	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里柱上变压器	100	51.68	28.34	28.34	/	否	无	0
4302	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线96号杆前组柱上变压器	315	54.60	80.33	80.33	/	否	无	11.04
4303	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北分台（用户）	100	73.3	80	80	/	否	无	0
4304	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	小井子分支41号杆变压器	50	57.85	15.27	15.27	/	否	无	2.97
4305	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧西大山分支16#西大山台柱上变压器	20	57.17	5.54	5.54	/	否	无	6.42
4306	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡南大棚	400	29.34	205	205	/	否	无	5.07
4307	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线宣杖子台区宣杖子变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4308	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线体东变压器	315	47.98	101.37	101.37	/	否	无	15.36
4309	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线北沟柱上变压器	30	11.30	20.61	20.61	/	否	无	102.38
4310	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线赵家沟柱上变压器	30	60.44	6.41	6.41	/	否	无	-4.6
4311	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线张家沟变压器	50	67.25	6.89	6.89	/	否	无	118.75
4312	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道河子柱上变压器	100	51.90	45.06	45.06	/	否	无	0
4313	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟小区变压器	50	89.75	-4.875	-4.875	/	否	无	-14.45
4314	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟小区变压器	50	75.19	6.51	6.51	/	否	无	-4.04
4315	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线北山分支10号杆北山变压器	50	52.43	13.79	13.79	/	否	无	21.04
4316	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟一组大棚支02号杆柱上变压器	50	56.41	18.97	18.97	/	否	无	-36.64
4317	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子北变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4318	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧草西山分支05#草西山柱上变压器	50	52.16	15.53	15.53	/	否	无	5.32
4319	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支残联分残联箱变1#号变压器	400	38.75	165.56	165.56	/	否	无	4.4
4320	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园南箱变电站内1#变压器	630	44.03	226.8	226.8	/	否	无	0.71
4321	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线黑沟村花果山大棚分支1#黑沟村花果山大棚柱上变压器	50	23.40	28.68	28.68	/	否	无	53.33

4322	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡一柱上变压器	80	15.62	52.51	52.51	/	否	无	-95.58
4323	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣组柱上变压器	100	37.30	42.7	42.7	/	否	无	0
4324	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏差转台线温泉山分支毕杖子新建大棚柱上变压器（三批井）	100	14.99	65.54	65.54	/	否	无	0
4325	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变2#变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4326	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线红土沟箱变101变压器	630	23.46	356.27	356.27	/	否	无	0.76
4327	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线消防队支消防队变压器	400	34.23	183.12	183.12	/	否	无	1.47
4328	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	城东线东环支鑫福园南分鑫福园南箱变1#变压器	800	44.86	281.2	281.2	/	否	无	7.53
4329	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支华阳南分华阳南101变压器	630	43.87	227.87	227.87	/	否	无	-12.5
4330	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线2号箱变1#变压器	630	29.53	318.4	318.4	/	否	无	-13.99
4331	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线207号杆柱上变压器	400	27.91	215.08	215.08	/	否	无	43.69
4332	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线张家湾水井分支柱上变压器	50	14.61	33.28	33.28	/	否	无	1.85
4333	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支菜杖子变压器	50	98.94	-9.47	-9.47	/	否	无	-4.67
4334	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子变压器	50	7.22	36.76	36.76	/	否	无	-19.67
4335	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	城联线天元棒3号箱变电站内1#变压器	500	25.62	272.8	272.8	/	否	无	15.96
4336	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支广宁园北分广宁园北变压器	500	25.53	272.6	272.6	/	否	无	19.04
4337	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线市化建变压器	800	25.11	439.12	439.12	/	否	无	7.04
4338	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线1号箱变1#变压器	630	24.24	351.35	351.35	/	否	无	-2.6
4339	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	点式楼箱变变压器	1000	29.55	506	506	/	否	无	1.61
4340	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线凌河小区箱变1号变压器	400	54.72	101.2	101.2	/	否	无	5.29
4341	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园南箱变电站内2#变压器	630	30.99	308.83	308.83	/	否	无	0.89
4342	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线物流1号箱变1#变压器	500	68.14	60.25	60.25	/	否	无	16.02
4343	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支广永分广永变压器	400	41.17	155.56	155.56	/	否	无	0.62
4344	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	新联1号线大坝箱变变压器	1000	3.69	765.4	765.4	/	否	无	-11.22
4345	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线水道街支源泉分源泉变压器	250	24.44	138.93	138.93	/	否	无	8.73

4346	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支西门外分 西门外变压器	400	13.07	267.72	267.72	/	否	无	-5.15
4347	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线金桥箱变1#变压器	315	70.67	31.94	31.94	/	否	无	-6.64
4348	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中西箱变变压器	315	21.82	184.18	184.18	/	否	无	7.89
4349	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分支24号杆柱上变 压器	30	55.01	8.66	8.66	/	否	无	14.71
4350	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线东八间井变压器	50	29.60	26.91	26.91	/	否	无	-40.91
4351	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾4号箱变1#变压器	630	49.04	91.05	91.05	/	否	无	12.02
4352	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线站前西箱变变压器	400	25.35	218.68	218.68	/	否	无	-3.86
4353	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福四2号箱变1#变压器	400	46.20	135.4	135.4	/	否	无	16.7
4354	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区4号箱变1# 变压器	630	41.60	242.3	242.3	/	否	无	20.22
4355	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	新联1号线（凌钢）工行箱变变压 器	1000	1.67	783.4	783.4	/	否	无	-23.9
4356	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干85号杆柴家庄变 压器	50	40.78	19.62	19.62	/	否	无	-3.56
4357	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线头道杖子分台1号杆头 道杖子分台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
4358	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧44号杆八道沟 变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4359	凌源市		107镇内线	10kV镇内线250号杆碾子小区变压 器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
4360	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧062#许杖子变压 器	50	34.36	22.82	22.82	/	否	无	18.71
4361	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官支07号杆房申村 南台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4362	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧聂虎沟变压 器	80	75.10	3.93	3.93	/	否	无	52.84
4363	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大北柱上变压器	50	74.83	2.59	2.59	/	否	无	4.14
4364	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧56号杆西 沟变压器	200	64.66	92.18	92.18	/	否	无	6.64
4365	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线南湾子养殖小区分7号 杆南湾子养殖小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
4366	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线范家沟分支03号范家沟变 压器	50	46.21	16.9	16.9	/	否	无	-14.29
4367	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	刘窝铺井06号杆柱上变压器	50	0.60	39.72	39.72	/	否	无	0
4368	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线174号杆双庙变压器 (2.0工程)	400	27.60	209.68	209.68	/	否	无	9.49

4369	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支鑫福园北分鑫福园北变压器	1000	37.56	424.4	424.4	/	否	无	2.43
4370	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达A区2号箱变2#变压器	500	67.80	62.1	62.1	/	否	无	9.73
4371	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线城北村箱变电站内2#变压器	630	15.12	409.63	409.63	/	否	无	-10.38
4372	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三1号箱变变压器	630	37.49	268.32	268.32	/	否	无	5.32
4373	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线凌铁园变压器	1000	21.72	582.9	582.9	/	否	无	13.39
4374	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线徐家沟分支10号杆徐家沟变压器	50	42.04	20.48	20.48	/	否	无	3.43
4375	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区变压器柱上变压器	50	63.27	10.43	10.43	/	否	无	16.19
4376	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线大王杖子分台变压器(24)	50	91.73	-5.865	-5.865	/	否	无	-6.64
4377	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线199号杆杨树底下柱上变压器	200	44.44	84.88	84.88	/	否	无	-6.61
4378	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟东分支03号杆柱上变压器	50	39.45	20.95	20.95	/	否	无	-11.59
4379	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线武装部变压器	630	63.68	104.52	104.52	/	否	无	16.49
4380	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天三分支01号杆天三变压器(2.0工程)	400	2.21	314.2	314.2	/	否	无	-82.92
4381	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤西柱上变压器	50	51.69	15.03	15.03	/	否	无	-18.64
4382	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈河南台柱上变压器	100	72.45	11.18	11.18	/	否	无	7.44
4383	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧小白杖子分支08#白杖子台区(2017结余工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4384	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村变压器(2.0)	400	56.86	104	104	/	否	无	-15.82
4385	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支35号杆前杖子变压器(2.0工程)	200	30.46	99.08	99.08	/	否	无	11.9
4386	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线白庙子棚变压器	50	64.01	9.44	9.44	/	否	无	-11.52
4387	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线山西分支02+1#山西台区柱上变压器	200	51.69	56.64	56.64	/	否	无	59.39
4388	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟变压器	50	57.73	11.14	11.14	/	否	无	27.11
4389	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线磨石沟分支07号磨石沟变压器	50	42.57	18.76	18.76	/	否	无	2.66
4390	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北大棚分支02号大北大棚柱上变压器	30	84.69	-1.407	-1.407	/	否	无	4.8

4391	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达4变压器	100	26.07	55.46	55.46	/	否	无	150.99
4392	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分歧01号榆前柱上变压器	100	20.84	59.53	59.53	/	否	无	8.68
4393	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10千伏电厂线26号杆东营子棚台区(2019年自投资工程)	200	23.46	113.46	113.46	/	否	无	-3.24
4394	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线卢杖子分歧05号杆烈山梁分变压器(2.0工程)	200	27.89	114.04	114.04	/	否	无	0
4395	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧05号杆东营子一组变压器(2.0工程)	200	30.43	99.14	99.14	/	否	无	17.51
4396	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官东分支6号杆康官东变压器(2.0工程)	200	29.42	101.16	101.16	/	否	无	0.08
4397	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子大棚台区(19年自投)	100	7.29	74.11	74.11	/	否	无	39.8
4398	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线南地分支04号杆南地变压器(2.0工程)	200	25.73	111.08	111.08	/	否	无	0
4399	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧10号杆酒东变压器(2.0工程)	400	20.89	236.48	236.48	/	否	无	-5.79
4400	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线潘家沟分支01号四南变压器(2.0工程)	200	24.56	160	160	/	否	无	0
4401	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧刘家分支02#刘家刘家变压器(2.0工程)	400	12.17	271.32	271.32	/	否	无	22.53
4402	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧台子分支02号杆台子增容台区(2017结余工程)	100	50.20	54	54	/	否	无	0
4403	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)大河西分支1号柱上变压器(高耗能改造)	400	22.62	229.56	229.56	/	否	无	134.58
4404	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧柏杖子五组分支01号杆柏杖子五组分变压器(2.0工程)	200	36.89	86.24	86.24	/	否	无	33.43
4405	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧41号马场大地变压器	50	0.78	39.78	39.78	/	否	无	75
4406	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线董东分歧06号杆董东变压器(2.0工程)	400	20.68	237.28	237.28	/	否	无	7.13
4407	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线万元店分歧2号杆万元店变压器(2.0工程)	200	47.49	86.76	86.76	/	否	无	40.45
4408	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线391号杆东李杖子变压器(2.0工程)	100	4.89	75.22	75.22	/	否	无	0

4409	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建昌沟1分支03号杆新村台区增容（2017结余工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4410	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线三道杖子支01号三道杖子机井（2.0工程）	200	63.15	74.9	74.9	/	否	无	0
4411	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线三支10号杆进修学校变压器（2.0工程）	400	11.52	273.92	273.92	/	否	无	24.58
4412	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干112号杆申杖子柱上变压器	400	31.95	192.48	192.48	/	否	无	-6.66
4413	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线五里铺分支01号杆五里铺台区柱上变压器	200	38.15	84.8	84.8	/	否	无	-35.53
4414	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房申2变压器柱上变压器	50	118.12	-19.06	-19.06	/	否	无	0
4415	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线后马厂分歧18号杆后马厂分台变压器（2.0工程）	200	31.34	97.32	97.32	/	否	无	112.16
4416	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线供电所分小六支1号杆小城子六组变压器（2.0）	400	37.04	171.84	171.84	/	否	无	33.76
4417	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官西分支6号杆官西变压器（2.0工程）	200	27.14	105.72	105.72	/	否	无	5.28
4418	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10KV东五线建昌沟1分支36号杆东山南1台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4419	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山北变压器（57）柱上变压器	50	49.92	19.68	19.68	/	否	无	34.39
4420	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线杨树沟支04号杨树沟台区柱上变压器	50	72.87	3.97	3.97	/	否	无	3.1
4421	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院家属区柱上变压器	50	0.69	39.66	39.66	/	否	无	0
4422	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线猴山沟大棚分支03猴山沟大棚变压器	50	9.11	35.93	35.93	/	否	无	-10
4423	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧小边家沟分支小边家沟变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4424	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼子店分支21#北店变压器	50	52.19	13.92	13.92	/	否	无	9.86
4425	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟变压器	50	94.21	-7.105	-7.105	/	否	无	2.98
4426	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建昌沟2分支建昌沟机井分支建昌沟机井台区柱上变压器（二批机井）	50	34.47	24.99	24.99	/	否	无	0
4427	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线磨石沟柱上变压器	30	48.43	10.39	10.39	/	否	无	-8
4428	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	砖厂棚分支2号杆砖厂东棚变压器	50	44.34	21.59	21.59	/	否	无	110.98
4429	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支22号杆一队台区柱上变压器	200	24.37	15.27	15.27	/	否	无	9.85

4430	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线尹杖子柱上变压器	100	54.86	30.15	30.15	/	否	无	-13.99
4431	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟南变压器柱上变压器	50	104.46	-12.23	-12.23	/	否	无	10.96
4432	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中柱上变压器	50	53.71	13.16	13.16	/	否	无	-46.36
4433	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南分歧14号杆河南变压器	50	79.65	0.2	0.2	/	否	无	16.62
4434	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚2柱上变压器	50	37.52	21.56	21.56	/	否	无	1.73
4435	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线228号杆柱上变压器	200	33.08	107.22	107.22	/	否	无	5.79
4436	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支28号杆胡家沟变压器	100	39.46	42.04	42.04	/	否	无	-27.1
4437	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大南沟分歧01#大南沟变压器	50	55.97	12.05	12.05	/	否	无	-3.52
4438	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧24号杆变压器	200	22.05	117.38	117.38	/	否	无	0
4439	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧东庄大棚分支03号杆东庄大棚变压器	100	84.45	-4.45	-4.45	/	否	无	33.49
4440	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线末杖子柱上变压器	50	4.90	37.55	37.55	/	否	无	22.45
4441	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大东沟变压器	80	27.00	44.1	44.1	/	否	无	-4.98
4442	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线农民楼支农民楼变压器	200	80.88	-1.76	-1.76	/	否	无	18.34
4443	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧19#北台子柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4444	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线运迟沟台区柱上变压器	20	48.61	6.93	6.93	/	否	无	-1.1
4445	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线五顷地张安沟分歧23号五顷地变压器	50	42.16	18.97	18.97	/	否	无	-0.98
4446	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线上窝铺支06号杆柱上变压器	100	47.90	32.12	32.12	/	否	无	15.34
4447	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子2小区变压器	50	48.81	17.13	17.13	/	否	无	25.22
4448	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线粮库后院	50	73.00	4.51	4.51	/	否	无	-7.35
4449	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线40号庙东一组柱上变压器	400	18.62	259.52	259.52	/	否	无	0
4450	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线孙家沟柱上变压器	315	75.95	187.55	187.55	/	否	无	-3.71
4451	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	单家沟分台柱上变压器	100	66.46	19.03	19.03	/	否	无	-7.49
4452	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小杖子变压器	100	49.54	33.95	33.95	/	否	无	0
4453	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前南分歧山弯子分支03#柱上变压器	160	20.00	128	128	/	否	无	-100
4454	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子棚变压器	30	96.01	-4.803	-4.803	/	否	无	47.37

4455	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达5变压器	50	12.38	33.81	33.81	/	否	无	-99.59
4456	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线水泥厂分歧018#小马杖子变压器	50	116.23	-18.115	-18.115	/	否	无	22.96
4457	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支23号杆姜西棚变压器	30	44.46	10.66	10.66	/	否	无	31.25
4458	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线杨家湾子变压器)	100	49.11	30.94	30.94	/	否	无	0
4459	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后房申北变压器)	200	10.11	144.54	144.54	/	否	无	0
4460	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前2柱上变压器	100	25.06	58.8	58.8	/	否	无	0
4461	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支29号杆何里台区柱上变压器	20	28.83	10.58	10.58	/	否	无	-8.89
4462	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支49号杆大赵里台区柱上变压器	20	91.45	-2.29	-2.29	/	否	无	-0.49
4463	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线庙下柱上变压器	50	41.78	21.06	21.06	/	否	无	-33.86
4464	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧09号杆柏东柱上变压器	100	71.73	8.28	8.28	/	否	无	0
4465	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东砖厂分支后队棚变压器	50	24.25	31.32	31.32	/	否	无	70.27
4466	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线潘家沟变压器	50	18.66	30.82	30.82	/	否	无	15.25
4467	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家弯大棚分支14号刘家湾大棚变压器	50	42.64	20.85	20.85	/	否	无	-1.4
4468	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10KV二十里铺线东高杖子分台变压器(高耗能改造)	100	59.73	21.69	21.69	/	否	无	0
4469	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东鹏2柱上变压器	50	57.47	15.25	15.25	/	否	无	-3.01
4470	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线扬水分歧11号杆前街变压器(高耗能)	200	0.69	158.8	158.8	/	否	无	0
4471	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水分歧尹杖子支05号杆开发区变压器(2.0工程)	400	32.64	190.76	190.76	/	否	无	18.5
4472	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟分支18号桃花沟变压器	50	49.48	16.58	16.58	/	否	无	0.94
4473	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧34号杆二道沟变压器	50	20.98	29.74	29.74	/	否	无	-33.18
4474	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线郭杖子分支碳厂南棚台区柱上变压器	50	24.41	29.61	29.61	/	否	无	-40.77
4475	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	大房子井柱上变压器	50	62.13	13.39	13.39	/	否	无	-77.21
4476	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	茶哈分河北井柱上变压器	50	52.07	16.55	16.55	/	否	无	-35.43
4477	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永柱上变压器	50	41.05	20.58	20.58	/	否	无	-16

4478	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北中柱上变压器	50	80.73	-0.365	-0.365	/	否	无	3.88
4479	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kv大南线598号杆清沟门机井	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	0
4480	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支01号杆安西变压器（2.0工程）	400	111.81	-127.24	-127.24	/	否	无	-1.07
4481	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南山分支05#柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4482	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱西变压器	80	27.20	45.55	45.55	/	否	无	-2.15
4483	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线103号杆水泉沟台区柱上变压器	80	79.89	5.65	5.65	/	否	无	8.42
4484	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西水泉子分支10#西水泉子变压器	50	39.27	21.06	21.06	/	否	无	16.19
4485	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支35号杆大南岭变压器	50	42.56	19.67	19.67	/	否	无	9.25
4486	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山猪厂	200	35.29	89.84	89.84	/	否	无	-2.79
4487	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏四五联2#线五家子七组新棚分支01号杆柱上变压器	50	39.80	21.48	21.48	/	否	无	-16.03
4488	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧18#东沟【杨】变压器	100	27.92	12.09	12.09	/	否	无	70.04
4489	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线线北沟村四组井分支柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
4490	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧刘定沟分支05#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4491	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子北台柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4492	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一东大棚变台	50	64.47	9.86	9.86	/	否	无	-39.14
4493	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线太阳沟柱上变压器	30	90.02	-3.006	-3.006	/	否	无	30.54
4494	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线榆树沟柱上变压器	30	0.96	23.74	23.74	/	否	无	0
4495	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线南杖子分支02+1号杆井杖子大棚台区变压器	160	4.40	120.99	120.99	/	否	无	8.7
4496	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫北大棚分歧01号杆宫北1棚变压器	100	61.73	21.03	21.03	/	否	无	1.57
4497	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫小河东大棚分支02号杆柱上小河东棚变压器	50	12.05	35.4	35.4	/	否	无	-12.86
4498	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧下沟分支下沟变压器	100	25.06	0.21	0.21	/	否	无	-4.53
4499	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线4号井柱上变压器	50	78.23	8.46	8.46	/	否	无	20.75
4500	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线闫杖子变压器	50	52.40	15.83	15.83	/	否	无	0.73

4501	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里堡线后牛营子供水分支新增柱上变压器	100	55.15	30.23	30.23	/	否	无	0
4502	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线十亩地分支1号十亩地变压器	30	46.30	10.19	10.19	/	否	无	17.07
4503	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家分支04号杆柱上变压器	200	15.38	160	160	/	否	无	0
4504	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧西河套支01号杆柱上跌落式熔断器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4505	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梁上柱上变压器	20	80.01	-0.002	-0.002	/	否	无	6.67
4506	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	石灰支09号庙前柱上变压器	200	14.93	144.68	144.68	/	否	无	2.44
4507	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分东地2台柱上变压器（二批中心村）	50	114.63	-17.315	-17.315	/	否	无	28.84
4508	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线冯家沟分支25#冯家沟变压器	50	114.81	-17.405	-17.405	/	否	无	22.61
4509	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干315号大前柱上变压器	100	0.35	79.66	79.66	/	否	无	0
4510	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线龙王庙台柱上变压器	80	66.38	18.26	18.26	/	否	无	37.41
4511	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上2组棚柱上变压器	50	2.27	39.23	39.23	/	否	无	0
4512	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东沟柱上变压器	50	63.66	8.18	8.18	/	否	无	2.86
4513	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线古桥子台区古桥子变压器	200	0.00	80	80	/	否	无	-100
4514	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂分支11号杆小马厂变压器	50	93.35	-6.675	-6.675	/	否	无	26.24
4515	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支05号杆前营子3号台区变压器	80	108.59	-22.872	-22.872	/	否	无	0.16
4516	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北营子柱上变压器	100	53.00	27.01	27.01	/	否	无	8.38
4517	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘杖子村井分支柱上变压器	50	9.34	35.45	35.45	/	否	无	-22.22
4518	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线上店庄西分支1号柱上变压器	200	44.79	70.48	70.48	/	否	无	-62.49
4519	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三道沟柱上变压器	50	24.58	27.8	27.8	/	否	无	0
4520	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支24号杆于杖子上台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4521	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申分支26号杆房申北台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4522	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧草东沟分支11#东沟柱上变压器	20	31.45	9.86	9.86	/	否	无	-15.52
4523	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线烧南分5号杆烧南台区增容（2017结余工程）	400	2.87	315.72	315.72	/	否	无	-83.03

4524	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线130号杆八西变压器 (2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4525	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线哈海沟分歧葛沟台西支 01号杆台西变压器 (2.0工程)	400	63.04	265.76	265.76	/	否	无	0
4526	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支18号阳坡 变压器 (2.0工程)	200	28.79	160	160	/	否	无	0
4527	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支56号杆二 东山 (2.0工程)	200	13.34	133.58	133.58	/	否	无	0
4528	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线三义井分修六分支01 号杆修六台区 (2019年自投资工程)	200	29.57	100.86	100.86	/	否	无	3.84
4529	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线577#湾子变压器	50	83.34	-1.67	-1.67	/	否	无	6.71
4530	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组棚柱上变压器	30	74.35	2.05	2.05	/	否	无	5.88
4531	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西道柱上变压器	200	30.01	100.02	100.02	/	否	无	0
4532	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房南大棚1分支01号杆 房申南大棚2变压器 (2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4533	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线王福沟分支12号杆王福 沟变压器 (2.0工程)	200	1.35	158.2	158.2	/	否	无	-67.5
4534	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭杖子分支3号杆 郭杖子变压器 (2.0工程)	400	15.62	277.04	277.04	/	否	无	44.11
4535	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	刘宝久沟棚分支08号杆柱上变压器	80	93.57	-10.856	-10.856	/	否	无	47.76
4536	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小佛爷洞分支2号大佛爷 洞变压器	50	86.94	-3.47	-3.47	/	否	无	-3.23
4537	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子变压器	50	63.76	15.55	15.55	/	否	无	48.15
4538	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线70号杆东地南变 压器 (2.0工程)	200	12.58	134.84	134.84	/	否	无	29.9
4539	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大北沟分支22 号杆大北沟台区 (2019年自投资工 程)	100	53.98	33.26	33.26	/	否	无	-16.56
4540	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线7号杆转盘街变压器	400	46.06	136.24	136.24	/	否	无	17.33
4541	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库里分支02号杆水 库里区柱上变压器	20	97.17	-3.434	-3.434	/	否	无	5.47
4542	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子大棚变压器	50	18.36	32.64	32.64	/	否	无	-58.93
4543	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼南分支06号杆柱上变压 器	50	63.25	14.94	14.94	/	否	无	83.82
4544	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线101号杆东地组大棚柱上变 压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100

4545	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线老杖子分歧58号杆老杖子东变压器（2.0工程）	200	51.73	101.02	101.02	/	否	无	32.02
4546	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线北店分歧04号杆北店变压器（2.0工程）	400	10.59	284.08	284.08	/	否	无	21.12
4547	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧陈杖子分支12号杆陈杖子台区分台2（2017结余工程）	100	29.26	50.75	50.75	/	否	无	10.99
4548	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧09号杆高杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4549	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线联合厂分1号杆大王杖子变压器（2.0）	400	17.20	251.96	251.96	/	否	无	11.28
4550	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线8号杆五家子东三柱上变压器（2.0工程）	400	35.17	179.8	179.8	/	否	无	-2.5
4551	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线吕家梁柱上变压器	30	49.86	9.44	9.44	/	否	无	-7.41
4552	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧12号杆下贵变压器	200	53.50	55.58	55.58	/	否	无	0
4553	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧岔力岔支11号杆柱上变压器	50	41.94	19.06	19.06	/	否	无	-73.19
4554	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子一组台柱上变压器	100	99.88	-19.88	-19.88	/	否	无	34.89
4555	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西沟台区柱上变压器	50	0.55	39.73	39.73	/	否	无	0
4556	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线皮杖子分歧17号杆皮杖子柱上变压器	50	46.26	18.54	18.54	/	否	无	-17.62
4557	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺分支1号杆上窝铺变压器（2.0工程）	400	29.95	239.48	239.48	/	否	无	105.74
4558	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五一分支6号杆五一变压器（2.0工程）	400	26.23	215.04	215.04	/	否	无	-14.97
4559	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万2分支07号杆张百万2台区(2019年自投资工程)	100	25.12	55.26	55.26	/	否	无	0
4560	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支08号安杖子柱上变压器	400	23.19	227.24	227.24	/	否	无	-3.43
4561	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家2分支新增柱上变压器	100	91.46	-11.46	-11.46	/	否	无	0
4562	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线山根变压器	400	5.30	301.28	301.28	/	否	无	-89.95
4563	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧黑沟分支24号杆柱上变压器	20	42.00	7.95	7.95	/	否	无	-17.86
4564	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支金容多变压器	315	39.60	127.26	127.26	/	否	无	-2.37
4565	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线郑家沟柱上变压器	50	55.37	14.18	14.18	/	否	无	22.77

4566	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双三大棚柱上变压器	50	29.48	25.4	25.4	/	否	无	4.2
4567	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子分支03号杆柱上变压器	50	110.14	-15.07	-15.07	/	否	无	73.41
4568	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	水泉北沟柱上变压器	50	49.01	22.57	22.57	/	否	无	-28.82
4569	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚1分支02号赵杖子1棚台区柱上变压器	80	67.90	15.6	15.6	/	否	无	-11.72
4570	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线新房子柱上变压器	160	44.67	61.3	61.3	/	否	无	22.31
4571	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组砖厂前大棚分支02号砖厂前棚台区柱上变压器	50	97.49	-8.745	-8.745	/	否	无	3.38
4572	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子变压器	100	71.34	8.92	8.92	/	否	无	0
4573	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线兴东分支04号杆兴东台区柱上变压器	50	42.74	18.66	18.66	/	否	无	20.93
4574	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧04号杆柱上湾子南棚变压器	30	25.5	24	24	/	否	无	0
4575	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线五道河子大棚分支01#柱上变压器	100	72.54	55.14	55.14	/	否	无	70.79
4576	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线庙良大棚台区柱上变压器	20	86.07	-1.214	-1.214	/	否	无	13.39
4577	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组分支西组台区柱上变压器1	400	0.37	318.52	318.52	/	否	无	-2.94
4578	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏西分支01号杆柱上变压器	80	73.07	5.59	5.59	/	否	无	16
4579	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场四队大棚分支01号杆马场四队大棚台区柱上变压器	30	74.05	4.07	4.07	/	否	无	30.81
4580	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大杖子新台区柱上变压器	100	57.49	30.56	30.56	/	否	无	-14.82
4581	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线山东分支01#山东台区柱上变压器	100	78.03	1.97	1.97	/	否	无	45.28
4582	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10KV段杖子线薛三家分支薛三家柱上变压器（高耗能改造）	100	63.45	80	80	/	否	无	0
4583	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线朱杖子大井支01号杆朱杖子大井台区柱上变压器（二批机井）	50	100.23	-10.115	-10.115	/	否	无	12.7
4584	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双峰山柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4585	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线电信分支4号杆四合当村变压器（2.0工程）	400	86.36	-25.44	-25.44	/	否	无	12.53
4586	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分支30号杆下唐土沟变压器（2.0工程）	200	33.09	93.82	93.82	/	否	无	24.6

4587	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟分9号杆小巨沟变压器（2.0）	400	14.13	263.48	263.48	/	否	无	-0.77
4588	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟里柱上变压器	20	35.29	10.01	10.01	/	否	无	4.17
4589	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟大棚分支10号杆北沟大棚台区变压器	100	89.02	-9.02	-9.02	/	否	无	0.23
4590	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线五一分歧38#柱上变压器	50	82.52	-1.26	-1.26	/	否	无	10.95
4591	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线水泉分歧03号杆水泉台区变压器	200	50.18	98.08	98.08	/	否	无	111.31
4592	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区5号箱变2#变压器	630	6.48	504	504	/	否	无	0
4593	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧26#东西洼变压器	200	16.71	138.36	138.36	/	否	无	119.34
4594	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山二分支02号杆柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4595	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区增容（2017结余工程）	100	3.41	76.7	76.7	/	否	无	0
4596	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申南分3号杆房申南队变压器（2.0）	400	55.90	96.64	96.64	/	否	无	30.54
4597	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线小梁前分支02号杆柱上变压器	50	76.00	8.3	8.3	/	否	无	38.3
4598	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧马家窝铺机井分支02号杆马家窝铺机井台区柱上变压器	50	107.40	-13.7	-13.7	/	否	无	129.14
4599	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧56号陈家铺柱上变压器	50	81.33	-0.665	-0.665	/	否	无	-12.01
4600	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线老官新台支2#柱上变压器	50	20.81	31.09	31.09	/	否	无	-74.03
4601	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧01号杆柱上变压器	50	64.11	10.71	10.71	/	否	无	-61.36
4602	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支06号杆太西台区变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4603	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大水泉子柱上变压器	50	27.78	26.11	26.11	/	否	无	21.28
4604	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二西分支02号杆二西变压器（2.0工程）	200	13.16	149.74	149.74	/	否	无	-63.03
4605	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线贾杖子变压器（2.0）	200	58.11	85.8	85.8	/	否	无	64.3
4606	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧141号杆北山台区柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100

4607	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线丁北变压器	80	18.66	49.08	49.08	/	否	无	12.14
4608	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙南棚柱上变压器	50	10.85	34.97	34.97	/	否	无	13.33
4609	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子东沟台区柱上变压器	30	50.42	9.62	9.62	/	否	无	22.77
4610	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟外柱上变压器	50	107.11	-13.555	-13.555	/	否	无	-5.13
4611	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平东分支01号杆平东台区变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4612	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔西分支塔西变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4613	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧027#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4614	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎四分支02号杆奎四台区柱上变压器	50	60.25	12.42	12.42	/	否	无	9.32
4615	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线上杖子柱上变压器	50	101.40	-10.7	-10.7	/	否	无	66.31
4616	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线东庄分歧05号东庄柱上变压器	200	29.91	100.18	100.18	/	否	无	-48.58
4617	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线冷冻厂分支06号杆市场变压器	200	64.62	31.04	31.04	/	否	无	0
4618	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线前街分支4号前街变压器	50	57.08	11.48	11.48	/	否	无	115.27
4619	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚2台区变压器	100	1.12	78.92	78.92	/	否	无	0
4620	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线黑沟分歧17#黑沟变压器	20	115.44	-7.088	-7.088	/	否	无	10.88
4621	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线哈巴气分歧29号杆小营台区变压器(一批中心村)	100	42.96	45.37	45.37	/	否	无	7.56
4622	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子1变压器	200	49.34	61.32	61.32	/	否	无	0
4623	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子变压器柱上变压器	80	65.86	11.32	11.32	/	否	无	40.16
4624	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线大王杖子分支大王杖子变压器(8)	200	48.16	63.68	63.68	/	否	无	20.89
4625	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧塔沟3号井柱上变压器	50	85.38	-2.69	-2.69	/	否	无	14.59
4626	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10KV水泉线水泉分歧04号杆水泉变压器(2.0工程)	400	29.33	251.8	251.8	/	否	无	11.39
4627	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧毛东变压器(2.0工程)	400	14.35	262.96	262.96	/	否	无	-3.19
4628	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分支04号杆奎二变压器(2.0工程)	400	4.91	300.4	300.4	/	否	无	-14.74

4629	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线尹杖子柱上变压器	50	54.59	12.71	12.71	/	否	无	18.99
4630	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道西棚分支柱上变压器	200	1.87	159.06	159.06	/	否	无	37.5
4631	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前南分歧61#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4632	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区增容（2017结余工程）	200	31.19	97.68	97.68	/	否	无	0
4633	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线柳树底下变压器（2.0）	400	27.26	214.68	214.68	/	否	无	29.32
4634	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分西营子支3号杆西营子变压器（2.0工程）	400	33.52	199.84	199.84	/	否	无	1.34
4635	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小孤山分支06号杆小孤山变压器（2.0工程）	400	16.64	253.44	253.44	/	否	无	-5.59
4636	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线七队井分3号柱上变压器	50	57.87	14.15	14.15	/	否	无	5.22
4637	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线带子沟分歧04#带子沟柱上变压器	30	51.08	9.7	9.7	/	否	无	-6.57
4638	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分13号杆无白丁西台变压器（2.0）	400	26.84	212.64	212.64	/	否	无	18.35
4639	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线开发区分支宋杖子小区变压器	400	1.69	313.24	313.24	/	否	无	-45.53
4640	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东沟分歧02#东沟变压器	200	41.01	97.82	97.82	/	否	无	114.79
4641	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线南杖子支16号杆南杖子台区（2017结余工程）	200	15.3	160	160	/	否	无	0
4642	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线下洼子分支28号杆下洼子变压器下洼子变压器（2.0工程）	400	18.15	247.4	247.4	/	否	无	32.78
4643	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组分台分支1号杆宋二组分台变压器（2.0工程）	200	37.35	85.3	85.3	/	否	无	0.72
4644	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分歧12号杆杨杖子变压器（2.0工程）	400	25.33	262.84	262.84	/	否	无	54.04
4645	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧二道杖子分支02号杆二道杖子增容（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4646	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟2台变压器	50	38.89	21.99	21.99	/	否	无	-19.93
4647	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一北分支02号杆七一北台区柱上变压器	100	1.55	78.48	78.48	/	否	无	-4.76
4648	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线庞家大洼大棚台区柱上变压器	100	69.43	17.82	17.82	/	否	无	53.58
4649	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧31号杆城南棚台区柱上变压器	315	53.62	95.13	95.13	/	否	无	50.49

4650	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西山台区柱上变压器	20	96.39	-3.278	-3.278	/	否	无	25.48
4651	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	水泉支14号水泉柱上变压器	30	53.85	8.14	8.14	/	否	无	8.18
4652	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线干沟子分歧2号杆三家营子台区(2019年自投资工程)	100	26.98	53.03	53.03	/	否	无	0
4653	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分歧04号杆北街变压器(2.0工程)	400	29.09	208.08	208.08	/	否	无	125.17
4654	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧95号杆温家店增容(2017结余工程)	100	27.92	52.14	52.14	/	否	无	41.7
4655	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线下台子大棚分支06号杆下台子大棚变压器(2.0工程)	400	3.44	320	320	/	否	无	-100
4656	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线宫南大棚分歧05号杆宫北2棚变压器(2.0工程)	200	30.92	135.88	135.88	/	否	无	66.18
4657	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线164号杆梅东变压器(2.0工程)	200	18.51	122.98	122.98	/	否	无	-3.21
4658	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧05号杆谢家坡变压器	200	29.93	118.34	118.34	/	否	无	15.77
4659	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线富达台区柱上变压器	50	2.46	39.18	39.18	/	否	无	-80
4660	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线杜家沟上台区柱上变压器	50	74.60	2.78	2.78	/	否	无	-5.51
4661	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤村分支02号杆坤村变压器(2.0工程)	200	26.29	130.76	130.76	/	否	无	0
4662	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分支03号杆后杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	58.45	113.36	113.36	/	否	无	24.19
4663	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李杖子分支4号杆李杖子变压器(2.0工程)	400	2.89	311.12	311.12	/	否	无	-72.15
4664	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六东分1号杆天六东变压器(2.0)	400	4.29	303.16	303.16	/	否	无	-88.6
4665	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线黑沟1井分支变压器(2.0工程)	400	82.37	-9.48	-9.48	/	否	无	-2.57
4666	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线大南沟分支10号杆大南沟变压器	200	16.41	160	160	/	否	无	0
4667	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10KV刘杖子线王杖子分歧闫杖子分支王杖子村分台柱上变压器	100	60.27	57.03	57.03	/	否	无	0
4668	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅中变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4669	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支北沟村变压器(高耗能改造)	50	105.48	-12.74	-12.74	/	否	无	4.14
4670	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧28+1号杆曹家炉大井台区变压器	80	30.75	39.98	39.98	/	否	无	12.04

4671	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线牛北分台	100	26.58	53.42	53.42	/	否	无	10.67
4672	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大北沟支大杖子西二柱上柱上变压器	100	69.09	28.17	28.17	/	否	无	4.32
4673	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线抹子沟棚柱上变压器	50	25.52	27.72	27.72	/	否	无	4.67
4674	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤东柱上变压器	100	45.56	34.44	34.44	/	否	无	0
4675	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧17号杆黑沟村变压器（2.0工程）	400	37.30	267.08	267.08	/	否	无	65.92
4676	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线碾子玉大棚分支01号杆碾子玉大棚变压器（2.0工程）	200	9.91	140.16	140.16	/	否	无	-22
4677	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小六沟分支13号杆小六沟变压器（2.0工程）	200	22.39	115.3	115.3	/	否	无	0
4678	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧董西分支05号杆董西变压器（2.0工程）	200	50.30	76.92	76.92	/	否	无	0
4679	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧29号炮手沟变压器	50	62.14	8.93	8.93	/	否	无	-3.61
4680	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线头道沟支1号杆头道沟河北台区增容（2017结余工程）	200	51.12	160	160	/	否	无	0
4681	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线郝杖子小北沟分支10号杆小北沟变压器（2.0工程）	200	23.23	113.6	113.6	/	否	无	0
4682	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵沟分支24号杆小赵里台区柱上变压器	30	32.19	14.34	14.34	/	否	无	47.06
4683	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮里分支29号杆皮里柱上变压器	30	2.78	23.17	23.17	/	否	无	42.86
4684	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子二台柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4685	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线南甸子分支07号杆南甸子变压器	30	31.08	15.39	15.39	/	否	无	-20.37
4686	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线东营子分歧13#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4687	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线金家卧铺柱上变压器	50	44.82	17.6	17.6	/	否	无	21.99
4688	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线电管站柱上变压器	400	80.16	-0.64	-0.64	/	否	无	5.99
4689	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区3号箱变2号变压器	630	22.01	365.46	365.46	/	否	无	0
4690	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛西柱上变压器	100	43.3	80	80	/	否	无	0
4691	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套棚柱上变压器	30	38.34	12.59	12.59	/	否	无	-31.94

4692	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线二组井分支03号杆二组棚分台	50	47.83	17.16	17.16	/	否	无	-1.37
4693	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支53号于杖子台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4694	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟北地棚柱上变压器	50	88.61	-4.305	-4.305	/	否	无	-3.17
4695	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂棚分支11号杆柱上小马厂棚变压器	30	7.18	22.3	22.3	/	否	无	0
4696	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线梁杖子分支梁杖子变压器	50	8.13	36.04	36.04	/	否	无	26.79
4697	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟东变压器	50	28.16	26.13	26.13	/	否	无	14.41
4698	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧市场分支市场变压器	200	0.00	80	80	/	否	无	-100
4699	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧邱家店变压器	50	0.78	39.61	39.61	/	否	无	0
4700	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八组变压器	200	66.85	26.36	26.36	/	否	无	0
4701	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线岳丈子台区柱上变压器	30	119.66	-11.898	-11.898	/	否	无	39.69
4702	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线大横沟柱上变压器	50	57.23	16.72	16.72	/	否	无	63.98
4703	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组柱上变压器	200	56.27	47.58	47.58	/	否	无	9.22
4704	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线苏西支03号杆苏西台区(19年自投)	200	65.77	104.36	104.36	/	否	无	1.74
4705	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支54号杆坤北变压器(2.0工程)	200	9.28	154.6	154.6	/	否	无	0
4706	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线54号杆东组台区柱上变压器	50	27.04	26.48	26.48	/	否	无	-6.33
4707	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线特钢分支03号杆西沟台区柱上变压器	100	118.54	-38.54	-38.54	/	否	无	-13.64
4708	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	下通泉大棚分台分支05号杆柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
4709	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前北分歧30#柱上变压器	100	62.84	46.86	46.86	/	否	无	21.37
4710	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线苏子沟分歧09号杆苏子沟变压器(2.0工程)	200	38.04	83.96	83.96	/	否	无	1.52
4711	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线101号杆官南变压器(2.0工程)	400	19.58	244.56	244.56	/	否	无	-3.91
4712	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道河子分歧二道河子分支01#二道河子变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100

4713	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南东分支05#大河南东变压器	100	14.25	65.77	65.77	/	否	无	-11.3
4714	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河北柱上变压器	50	1.22	39.39	39.39	/	否	无	-8.33
4715	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧四道河子分支04#四道河子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4716	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟外分支02号杆姑寺沟外变压器（2.0工程）	400	18.31	246.8	246.8	/	否	无	49.86
4717	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线河东分支06号杆河东变压器（2.0工程）	400	33.79	185.48	185.48	/	否	无	85.18
4718	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线太阳沟分支太阳沟变压器	30	95.07	-4.521	-4.521	/	否	无	-2.83
4719	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线上沟台区柱上变压器	80	39.39	32.49	32.49	/	否	无	11.46
4720	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大洼分支04号杆柱上变压器	100	38.67	50.79	50.79	/	否	无	76.59
4721	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官村大棚变压器	50	107.36	-13.68	-13.68	/	否	无	-0.74
4722	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉东柱上变压器	50	108.46	-14.23	-14.23	/	否	无	-5.56
4723	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线五一分歧二道杖子02#柱上变压器	50	78.30	2.04	2.04	/	否	无	1.15
4724	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟大棚分支01号杆小汤沟棚台区柱上变压器	30	79.64	0.11	0.11	/	否	无	45.84
4725	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干330号大北棚柱上变压器	50	37.30	28.63	28.63	/	否	无	-22.62
4726	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线马杖子西棚分支柱上变压器	50	17.18	31.94	31.94	/	否	无	-12.5
4727	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟小区分支分支01号杆变压器	50	59.93	12.37	12.37	/	否	无	-18.55
4728	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七柱上变压器	50	72.49	12.69	12.69	/	否	无	84.63
4729	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧41号杆水泉沟台区柱上变压器	80	83.70	-2.96	-2.96	/	否	无	-1.17
4730	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东支37号庙东六二组柱上变压器	30	119.28	-11.784	-11.784	/	否	无	0.33
4731	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线三杖子柱上变压器	50	8.66	35.67	35.67	/	否	无	-63.16
4732	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西梁分支西梁变压器	50	43.83	3.76	3.76	/	否	无	-8.21
4733	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线老虎沟分歧老虎沟变压器	80	82.14	-1.712	-1.712	/	否	无	2.81
4734	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线所家属院柱上变压器	10	20.00	4.52	4.52	/	否	无	-100

4735	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧石匠沟分支石匠沟变压器	50	73.11	3.46	3.46	/	否	无	7.92
4736	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支09#马叫沟变压器	50	84.58	-2.29	-2.29	/	否	无	17.84
4737	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房申棚2柱上变压器	50	45.19	19.4	19.4	/	否	无	4.83
4738	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山农场	200	45.90	75.48	75.48	/	否	无	12.8
4739	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火下分支03号杆柱上变压器	50	60.89	19.87	19.87	/	否	无	23.26
4740	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子3号井号杆柱上变压器	50	117.22	-18.61	-18.61	/	否	无	0
4741	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟外变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4742	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘杖子大棚台区柱上变压器	50	66.37	11.39	11.39	/	否	无	63.23
4743	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧16号杆叉道子台区（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4744	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子分支03号杆侯杖子台区柱上变压器	200	13.19	133.62	133.62	/	否	无	9.06
4745	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下四道沟台区柱上变压器	100	88.68	-11.32	-11.32	2026/3/31	是	2026/12/30	40.52
4746	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线梅西南沟柱上变压器（2017结余工程）	100	16.26	64.29	64.29	/	否	无	26.63
4747	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线小干沟子台区柱上变压器	50	35.34	22.49	22.49	/	否	无	9.22
4748	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴北区柱上变压器	80	43.38	29.29	29.29	/	否	无	4.14
4749	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线粮库楼变压器	50	61.02	9.49	9.49	/	否	无	2.11
4750	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上房申支11号上房申变压器	50	40.24	19.88	19.88	/	否	无	4.45
4751	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋三组分台台区柱上变压器	50	114.97	-17.485	-17.485	/	否	无	13.6
4752	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧61号杆高家屯变压器	50	61.03	19.53	19.53	/	否	无	28.9
4753	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房前柱上变压器	400	7.57	289.92	289.92	/	否	无	-2.64
4754	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王清沟柱上变压器	50	63.81	8.3	8.3	/	否	无	12.24
4755	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山村植园大棚分支06号山植园棚台区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
4756	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟变压器柱上变压器	50	97.89	-8.945	-8.945	/	否	无	18.85
4757	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	葛家沟2棚08号杆柱上变压器	50	31.49	24.83	24.83	/	否	无	28.07
4758	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二中分4号杆二家中家属院柱上变压器	200	31.16	160	160	/	否	无	0

4759	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kV電神庙线石门沟分歧北营子井柱上变压器	50	50.49	17.52	17.52	/	否	无	52.63
4760	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支37号杆一间房台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4761	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线房产楼变压器	400	54.62	102.28	102.28	/	否	无	13.68
4762	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线60号杆荀杖子柱上变压器	80	43.81	33	33	/	否	无	-3.72
4763	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘西台区柱上变压器	200	45.62	68.76	68.76	/	否	无	11.15
4764	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧25#柱上变压器	50	81.82	-0.91	-0.91	/	否	无	25.46
4765	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线103户分103户变压器	250	50.64	73.65	73.65	/	否	无	5.64
4766	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线水泥厂05号杆宋杖子变压器	100	31.00	50.79	50.79	/	否	无	11.44
4767	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟2柱上变压器	20	83.56	-0.712	-0.712	/	否	无	43.08
4768	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热南南分歧02#热南南台区柱上变压器	80	73.46	26.74	26.74	/	否	无	-22
4769	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧小四道梁子分支05号杆小四道梁子台区柱上变压器	100	35.35	49.51	49.51	/	否	无	97.54
4770	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼下沟分支13号杆柱上变压器	50	78.31	4.44	4.44	/	否	无	3.28
4771	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子大棚变压器	50	17.25	33.51	33.51	/	否	无	-16.07
4772	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子柱上变压器	200	29.36	101.36	101.36	/	否	无	0.75
4773	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺2台柱上变压器	50	26.46	26.94	26.94	/	否	无	-14.18
4774	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧25号杆柱上孙家梁井变压器	30	0	24	24	/	否	无	0
4775	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线年丰沟柱上变压器	30	32.72	14.56	14.56	/	否	无	15.79
4776	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五家子七组棚柱上变压器	30	45.78	10.61	10.61	/	否	无	4.07
4777	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线五家一分支06号杆柱上变压器	50	6.43	36.79	36.79	/	否	无	3.33
4778	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线东庄东队变压器	80	50.12	23.91	23.91	/	否	无	35
4779	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	李家营子1号井柱上变压器	50	47.23	16.41	16.41	/	否	无	-25.67
4780	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧翟杖子分台分支1号杆柱上变压器	50	86.43	-3.215	-3.215	/	否	无	-4.89

4781	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东台子分支09号柱上变压器	50	65.41	20.86	20.86	/	否	无	79.39
4782	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梅西柱上变压器	100	74.00	43.55	43.55	/	否	无	79.56
4783	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红上分支07号杆柱上变压器	50	20.81	29.79	29.79	/	否	无	0.83
4784	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张家窝铺分歧26号杆兴西台区柱上变压器	30	62.63	5.21	5.21	/	否	无	1.86
4785	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线小刘杖子村井分支01号杆柱上变压器	50	7.71	36.25	36.25	/	否	无	-45
4786	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一北分支02号杆八一北台区柱上变压器	30	39.62	12.12	12.12	/	否	无	10.8
4787	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线141#香么柱上变压器	160	47.05	78.14	78.14	/	否	无	1.42
4788	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子变压器	50	35.52	24.06	24.06	/	否	无	2.33
4789	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺东队	200	59.52	41.14	41.14	/	否	无	-0.61
4790	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	二道杖子分台	30	89.04	-2.712	-2.712	/	否	无	67.8
4791	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子分支03号杆小苗杖子柱上变压器	80	49.17	24.67	24.67	/	否	无	21.24
4792	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线大洞分歧01号杆大洞变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4793	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟显菜业5井分支16号杆柱上变压器（二批井）	50	46.19	24.06	24.06	/	否	无	6.33
4794	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西头子分支3号西头子变压器	200	39.33	112	112	/	否	无	129.27
4795	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子西沟台区柱上变压器	50	56.30	11.85	11.85	/	否	无	10.46
4796	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线北沟分歧07#北沟柱上变压器	80	92.58	-10.064	-10.064	/	否	无	26.79
4797	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧226号杆房杖子变压器（2.0工程）	200	31.18	115.14	115.14	/	否	无	0
4798	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分16号杆喇北大棚台区分台1（2017结余工程）	100	48.04	39.73	39.73	/	否	无	-36.13
4799	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干260号杆三合庄变压器（2.0工程）	400	19.40	252.64	252.64	/	否	无	7.49
4800	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线林杖子大棚台区柱上变压器（高耗能改造）	250	51.61	174.48	174.48	/	否	无	-62.96
4801	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线下洼子分支05号西坡子变压器（2.0工程）	400	20.33	238.96	238.96	/	否	无	47.68
4802	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中泵站支二中后变压器	315	18.57	193.5	193.5	/	否	无	-39.29

4803	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线龙王庙分支11号龙王庙变压器	50	18.32	30.84	30.84	/	否	无	20.59
4804	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎三台区柱上变压器	100	59.77	-19.76	-19.76	2026/3/31	是	2026/12/30	14.87
4805	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	张上大棚分支02号杆柱上变压器	30	39.61	12.39	12.39	/	否	无	53.52
4806	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都款1大棚变压器	50	4.02	38.07	38.07	/	否	无	22.22
4807	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧060号杆凌家沟变压器	50	30.87	24.57	24.57	/	否	无	4.28
4808	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小五家子台区小五家子变压器	200	19.54	0.93	0.93	/	否	无	3.86
4809	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线马山弯大棚变压器	50	21.24	29.96	29.96	/	否	无	14.63
4810	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申北棚分支01号杆房申北棚柱上变压器	100	27.36	53.4	53.4	/	否	无	-45.71
4811	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组棚柱上变压器	50	58.87	12.42	12.42	/	否	无	-11.65
4812	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十里堡西小区分支二十里堡西小区变压器	80	38.77	37.26	37.26	/	否	无	-43.59
4813	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干293号杆大安沟变压器	50	3.3	40	40	/	否	无	-100
4814	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线36号杆南水泉变压器(2017抗旱)	200	49.50	-18.78	-18.78	/	否	无	105.41
4815	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山下变压器	50	66.18	21.74	21.74	/	否	无	16.83
4816	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘三柱上变压器(高耗能改造)	100	52.69	28.47	28.47	/	否	无	0
4817	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干243号杆东南沟变压器	50	61.01	22.17	22.17	/	否	无	89.54
4818	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线南梁分支13号杆柱上变压器	30	30.92	15.96	15.96	/	否	无	-4.17
4819	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	平房大棚分支01号杆柱上变压器	30	111.06	-9.318	-9.318	/	否	无	11.59
4820	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线077号杆大道柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4821	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线乌兰白西井分歧02号杆乌西井台区(二批井井通)	50	11.20	36.01	36.01	/	否	无	-18.52
4822	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分歧26号大老虎沟柱上变压器	30	58.94	7.78	7.78	/	否	无	5.44
4823	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孙泉沟井分支柱上变压器	100	56.79	49.94	49.94	/	否	无	0
4824	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟大棚变压器	50	0.00	24	24	/	否	无	0
4825	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修八台柱上变压器	200	1.83	76.57	76.57	/	否	无	-38.67

4826	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山北沟分歧12号杆变压器	50	92.33	-6.165	-6.165	/	否	无	0.66
4827	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店变压器	50	46.74	18.81	18.81	/	否	无	8.97
4828	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小前暖室变压器	20	72.07	2.48	2.48	/	否	无	43.75
4829	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干31号杆荣里大棚柱上变压器	20	47.49	7.29	7.29	/	否	无	18.75
4830	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南大棚分支西店南大棚变压器	100	41.41	39.54	39.54	/	否	无	0
4831	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧63号杆柱上兴隆沟棚变压器	50	53.10	22.72	22.72	/	否	无	108.98
4832	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧249号柱上房杖子大棚变压器	50	35.18	22.65	22.65	/	否	无	6.25
4833	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	兴隆庄阳坡大棚分支06号杆柱上变压器	50	1.69	39.25	39.25	/	否	无	15.38
4834	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新柱上变压器	50	68.40	9.57	9.57	/	否	无	-14.73
4835	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼分支13号杆柱上变压器	50	97.53	-8.765	-8.765	/	否	无	27.08
4836	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线南道分支01号杆南道变压器	100	1.79	80	80	/	否	无	0
4837	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧05号碾东变压器	50	7.64	37.16	37.16	/	否	无	7.41
4838	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西变压器	50	40.02	22.21	22.21	/	否	无	13.54
4839	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线汤杖子柱上变压器	30	51.16	8.69	8.69	/	否	无	33.33
4840	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线楸树沟东沟柱上变压器	30	29.96	15.08	15.08	/	否	无	0
4841	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线东沟外分支03#柱上变压器	200	38.02	128.52	128.52	/	否	无	16.03
4842	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄杖子台区柱上变压器	200	36.06	88.98	88.98	/	否	无	1.39
4843	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支75号杆大杖子西台区柱上变压器	100	37.50	42.53	42.53	/	否	无	0
4844	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四上分支38号杆四上变压器（2.0工程）	200	19.68	160	160	/	否	无	0
4845	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线方家领分歧09号杆方家领台区变压器	50	59.21	11.65	11.65	/	否	无	17.17
4846	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线11号杆五三西台区柱上变压器	200	46.78	94.42	94.42	/	否	无	25.98
4847	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线下台子支10号杆下台子台区柱上变压器	80	48.72	25.43	25.43	/	否	无	-11
4848	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线东山变压器	100	53.80	26.4	26.4	/	否	无	0

4849	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线末杖子2柱上变压器	50	44.36	18.87	18.87	/	否	无	-11.11
4850	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线哨叭杖子分歧05哨叭杖子变压器	50	69.36	5.32	5.32	/	否	无	25.91
4851	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线109号杆东山四组柱上变压器（抗旱工程）	100	41.62	41.76	41.76	/	否	无	14.42
4852	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线水利分粮库支一组南支01号杆一组南变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4853	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四北分支04号罗家变压器（2.0工程）	200	27.86	160	160	/	否	无	0
4854	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧76号上店西变压器	200	63.42	85.8	85.8	/	否	无	105.31
4855	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五北新区分支03号杆五北新区变压器（2.0工程）	400	24.28	224.8	224.8	/	否	无	27.84
4856	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西李杖子变压器	100	45.77	34.23	34.23	/	否	无	0
4857	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石桌沟分歧08号柱上变压器	30	58.44	7.74	7.74	/	否	无	8.55
4858	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子大棚分支05#柱上变压器	630	67.89	501.29	501.29	/	否	无	11.94
4859	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧196号李家屯大棚分台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4860	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线153#柱上变压器	50	112.32	-16.16	-16.16	/	否	无	14.39
4861	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙机井柱上变压器	30	35.95	13.35	13.35	/	否	无	-44.05
4862	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支03号杆小北沟变压器	50	68.20	8.09	8.09	/	否	无	6.89
4863	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧大喇嘛沟17#柱上变压器	50	83.34	-1.67	-1.67	/	否	无	11.96
4864	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线上通泉分支25号杆上通泉变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4865	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线柳北井柱上变压器（二批井）	100	8.71	71.4	71.4	/	否	无	0
4866	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线604#清沟变压器	20	81.85	-0.37	-0.37	/	否	无	6.76
4867	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧98号岭上变压器	30	53.27	8.02	8.02	/	否	无	40.4
4868	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北庄大棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4869	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子台区柱上变压器	200	58.58	43	43	/	否	无	20.93
4870	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄家庄分支15#黄家庄变压器	50	69.95	-3.02	-3.02	/	否	无	12.81

4871	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线155号北烧锅变压器 (2.0工程)	200	2.21	156.86	156.86	/	否	无	-6.94
4872	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线河西棚分支05号杆河 西棚变压器(2.0工程)	200	13.33	140.42	140.42	/	否	无	0
4873	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家沟分支李杖子大 棚01号杆大棚柱上变压器	200	24.36	112.96	112.96	/	否	无	-59.3
4874	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10KV小城子线大杖子分支乔营子砖 厂柱上变压器	50	52.95	16.8	16.8	/	否	无	5.64
4875	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子变压器柱上 变压器	50	93.44	-6.72	-6.72	/	否	无	-4.55
4876	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上房申支05号房申大棚柱上变压器	80	44.03	31.32	31.32	/	否	无	12.11
4877	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧56号杆西沟 3组变压器	200	3.04	160	160	/	否	无	0
4878	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧10#小北沟 里变压器	30	77.85	0.65	0.65	/	否	无	39.92
4879	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟分支05号杆小 汤东台区柱上变压器	80	7.00	58.41	58.41	/	否	无	32.94
4880	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子变压器	200	33.53	93	93	/	否	无	56.6
4881	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组井分支中组井台区 柱上变压器(二批机井)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
4882	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线烧火沟分歧烧火沟变 压器	50	32.77	24.54	24.54	/	否	无	16.41
4883	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线鑫明水泥制品厂变 压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
4884	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤北棚柱上变压器	50	30.94	25.6	25.6	/	否	无	-37.95
4885	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里变压器	50	69.31	5.35	5.35	/	否	无	7.41
4886	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线商贸小区柱上变压器 (23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
4887	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线洼子店分歧05号洼子店 柱上变压器	50	38.25	21.12	21.12	/	否	无	-82.69
4888	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子北分支段杖子 北变压器	400	39.35	163.56	163.56	/	否	无	36.11
4889	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大河西分支04号大河西变 压器	400	59.72	214.36	214.36	/	否	无	5.61
4890	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线金花山分支29号杆郝家 沟台区柱上变压器	50	42.78	28.88	28.88	/	否	无	6.56
4891	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支11号乡机关台 区柱上变压器	200	19.90	120.2	120.2	/	否	无	0
4892	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧河杖子 分支04#河杖子台柱上变压器	50	78.94	0.53	0.53	/	否	无	-53.11

4893	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线中学分支03号杆马北台区柱上变压器	100	5.75	74.31	74.31	/	否	无	0
4894	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道沟台区柱上变压器	20	63.33	4.39	4.39	/	否	无	17.5
4895	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线邵家沟分支07号杆邵家沟柱上变压器	50	25.70	27.66	27.66	/	否	无	-10.29
4896	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	西水泉大棚分支05号杆柱上变压器	50	2.1	40	40	/	否	无	0
4897	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧张杖子分支02#柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4898	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞大河西机井分支01号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
4899	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线大齐西大井支01号杆大齐西大井柱上变压器	50	90.89	-5.445	-5.445	/	否	无	-6.72
4900	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范北柱上变压器	100	31.89	48.23	48.23	/	否	无	0
4901	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线金杖子分歧65号下店变压器	200	82.82	-5.64	-5.64	/	否	无	26.27
4902	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧8#柱上变压器	50	77.26	1.38	1.38	/	否	无	27.43
4903	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山里分歧32号杆西山里柱上变压器	50	66.28	26.56	26.56	/	否	无	38.89
4904	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟大棚分支07号柱上变压器	50	53.02	13.74	13.74	/	否	无	-49.41
4905	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧083号杆大石沟变压器	100	47.70	34.16	34.16	/	否	无	87.14
4906	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子棚柱上变压器	50	105.14	-12.57	-12.57	/	否	无	-3.01
4907	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前分支02号杆汤前台区柱上变压器	80	47.72	25.87	25.87	/	否	无	26
4908	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟棚分支03号杆大赵沟棚台区柱上变压器	50	56.72	11.78	11.78	/	否	无	-5.7
4909	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV东沟线北杖子分支02号杆北杖子变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4910	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯杖子小区变压器	80	59.48	24.97	24.97	/	否	无	3.01
4911	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子南庄柱上变压器	80	72.68	5.86	5.86	/	否	无	-1.22
4912	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧奎三分分支05号杆柱上变压器	80	74.32	11.5	11.5	/	否	无	8.4
4913	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线郑杖子分02号杆柱上变压器	100	88.80	-8.8	-8.8	/	否	无	1.75
4914	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线倚子庄柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100

4915	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分歧20号杆五北大井台区柱上变压器	100	72.84	12.95	12.95	/	否	无	24.66
4916	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房2大棚分支北平房2变压器	80	59.42	18.54	18.54	/	否	无	-19.72
4917	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线金杖子柱上变压器	50	52.70	13.69	13.69	/	否	无	-15.78
4918	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线茶哈小台柱上变压器	160	52.44	47.5	47.5	/	否	无	19.47
4919	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支07号海东柱上变压器	200	58.84	141.68	141.68	/	否	无	0.46
4920	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干97号杆上杖子南变压器	50	51.27	14.37	14.37	/	否	无	0.16
4921	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10千伏八肖线朱科西2台柱上变压器（二批中心村）	100	61.14	18.86	18.86	/	否	无	35.49
4922	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10kV城郊线粮贸支粮贸后台区	200	15.62	48.77	48.77	/	否	无	-7.55
4923	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧02#东梁变压器	20	35.31	8.97	8.97	/	否	无	13.21
4924	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线上岭分支60号杆柱上变压器	50	106.14	-13.07	-13.07	/	否	无	-3.97
4925	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	庙西支34号庙西一组柱上变压器	200	37.01	86	86	/	否	无	-83.19
4926	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)下烧锅分支1号下烧锅变压器	80	59.94	16.05	16.05	/	否	无	52.15
4927	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子柱上变压器	80	90.50	-8.4	-8.4	/	否	无	-14.83
4928	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线西沟分支08号杆西沟台区柱上变压器	50	29.90	25.07	25.07	/	否	无	46.89
4929	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石羊石虎分歧71#梁东变压器	50	78.69	0.67	0.67	/	否	无	6.65
4930	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二道沟分歧02号杆南营子西台区柱上变压器	30	63.88	7.45	7.45	/	否	无	-2.51
4931	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道良子台区柱上变压器	20	92.82	-2.564	-2.564	/	否	无	27.13
4932	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧02号洼子店棚柱上变压器	50	31.38	24.59	24.59	/	否	无	0.32
4933	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟里台柱上变压器	50	110.86	-15.43	-15.43	/	否	无	-12.58
4934	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线车站家属院台区柱上变压器	100	33.40	47.98	47.98	/	否	无	59.38
4935	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线麦子沟柱上变压器	50	35.45	22.58	22.58	/	否	无	29.46
4936	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚柱上变压器	50	1.59	39.22	39.22	/	否	无	0
4937	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家大片地井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0

4938	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二道沟村阳坡机井支柱上变压器	50	39.76	21	21	/	否	无	10.22
4939	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干47号杆下沟柱上变压器	50	65.12	7.45	7.45	/	否	无	55.44
4940	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子小区变压器	200	52.16	78.88	78.88	/	否	无	0
4941	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线沟门子大棚分支03#柱上变压器	50	65.08	-8.54	-8.54	2026/3/31	是	2026/12/30	42.21
4942	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线前街分支3号杆前街变压器（2.0工程）	400	15.54	257.84	257.84	/	否	无	-19.18
4943	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子3小区变压器	100	103.49	-23.49	-23.49	/	否	无	0
4944	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干85号杆小城子河北变压器（2.0工程）	400	43.92	147.12	147.12	/	否	无	8.21
4945	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北支1号杆洼北台区（19年自投）	200	33.84	98.46	98.46	/	否	无	-17.03
4946	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线房申一分支03号杆房申一组变压器（2.0工程）	400	9.12	283.52	283.52	/	否	无	0.24
4947	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家砖厂分支11号前营子2台区	100	68.39	11.61	11.61	/	否	无	14.41
4948	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支27号杆五北台区增容（2017结余工程）	200	35.10	89.82	89.82	/	否	无	0
4949	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组柱上变压器	100	64.38	15.62	15.62	/	否	无	0
4950	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬南分支02号杆硬南台区柱上变压器	50	61.94	9.03	9.03	/	否	无	3.97
4951	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线啦啦营子分支2号杆啦啦营子变压器（2.0工程）	200	17.23	126.18	126.18	/	否	无	-5.02
4952	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线葛杖子分歧01号杆葛杖子台区（2019年自投资工程）	200	36.79	112.4	112.4	/	否	无	4.02
4953	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪2柱上变压器	30	67.86	4.83	4.83	/	否	无	-24.22
4954	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线河南东柱上变压器	200	19.88	129.72	129.72	/	否	无	18.02
4955	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分支06号槐杖子变压器	80	79.54	33.12	33.12	/	否	无	6.15
4956	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分支01#南庄变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4957	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气一分8号杆哈八一变压器（2.0）	400	29.21	205.68	205.68	/	否	无	20.85
4958	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线五一分歧03#西台子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4959	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线中队分歧03#中队变压器（2.0工程）	200	30.42	123.42	123.42	/	否	无	54.19

4960	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子变压器	20	76.48	1.74	1.74	/	否	无	-21.6
4961	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧崔家沟分支崔家沟变压器	50	0.95	39.56	39.56	/	否	无	0
4962	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	孟八2棚台区柱上变压器	100	77.95	6.96	6.96	/	否	无	0
4963	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线孙家窝铺棚柱上变压器	50	101.75	-10.875	-10.875	/	否	无	-1.08
4964	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线叉沟小区变压器	200	32.36	106.06	106.06	/	否	无	5.73
4965	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子变压器	80	43.21	39.9	39.9	/	否	无	22.91
4966	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支后东沟分支17号杆后东沟变压器(2.0工程)	400	21.89	232.48	232.48	/	否	无	29.68
4967	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙金沟分歧30号杆沙金沟柱上变压器	200	56.90	82.52	82.52	/	否	无	57.81
4968	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟分歧庞家大洼大棚分歧13号杆八段地大棚变压器(2.0工程)	400	22.79	269.88	269.88	/	否	无	-69.74
4969	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子13号林杖子台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
4970	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线孙家梁分歧27号杆孙家梁变压器	50	85.63	-2.815	-2.815	/	否	无	71.35
4971	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支09号杆大石门变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
4972	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧160号杆下河套区柱上避雷器	80	86.51	-5.208	-5.208	/	否	无	18.58
4973	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线毕杖子分支02号杆柱上变压器	80	70.21	8.49	8.49	/	否	无	25.28
4974	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里大棚变压器	30	0.30	23.91	23.91	/	否	无	0
4975	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线韩家沟分支10号杆韩家沟台区变压器	100	46.18	61.71	61.71	/	否	无	0
4976	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南街南分支01号杆南街南变压器(2.0工程)	400	46.94	134.24	134.24	/	否	无	6.1
4977	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄北变压器	80	29.16	40.68	40.68	/	否	无	22.46
4978	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线下河杖子新台支1#柱上变压器	50	32.70	24.63	24.63	/	否	无	4.7
4979	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线菜园子台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
4980	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲西分支变压器	100	30.26	49.75	49.75	/	否	无	2.46

4981	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前大棚汤前06号杆汤前大棚台区柱变压器	20	57.74	4.52	4.52	/	否	无	-30.99
4982	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子北庄柱上变压器	200	23.13	160	160	/	否	无	0
4983	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北大棚分支16何北大棚变压器	50	70.84	8.75	8.75	/	否	无	47.35
4984	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大尹杖子分支02号杆大尹杖子台区变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
4985	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小庄户柱上变压器	30	85.48	-1.644	-1.644	/	否	无	1.88
4986	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线东窑北分支06号杆东窑北柱上变压器	50	64.28	7.87	7.87	/	否	无	10.79
4987	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟二杖子支01号二杖子柱上变压器	50	3.93	38.14	38.14	/	否	无	-6.12
4988	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马场变压器	50	32.27	-0.14	-0.14	/	否	无	-3.64
4989	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线镇南大棚分支02号杆镇南村大棚变压器（2.0工程）	400	8.43	289.4	289.4	/	否	无	-47.11
4990	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线下西坡子下西坡子变压器（2.0工程）	400	13.61	275.96	275.96	/	否	无	-11.32
4991	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一增容台区（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
4992	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线104号闫南柱上变压器	100	49.87	30.74	30.74	/	否	无	32.06
4993	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分歧20号杆柱上吕杖子大棚变压器	50	19.34	31.15	31.15	/	否	无	25
4994	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼北变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
4995	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前北分歧02号柱上变压器	200	63.17	36.96	36.96	/	否	无	-3.96
4996	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线白东大棚分支01号杆变压器	50	75.82	6.68	6.68	/	否	无	7.34
4997	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马家窝铺柱上变压器	50	40.92	19.62	19.62	/	否	无	-15.17
4998	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干176号杆小齐东大棚台区变压器	50	21.59	29.22	29.22	/	否	无	-11.82
4999	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子大棚变压器（李分支04号）	100	54.03	31.81	31.81	/	否	无	0
5000	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙西沟分支双庙西沟大棚变压器	50	80.87	-0.435	-0.435	/	否	无	-15.78
5001	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄二组台柱上变压器（二批中心村）	200	46.48	91.58	91.58	/	否	无	82.84
5002	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小洞棚分支14号杆小洞棚变压器	50	95.79	-7.895	-7.895	/	否	无	60.06

5003	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	扬水分站分台分支01号杆柱上变压器	200	42.64	75.02	75.02	/	否	无	19.68
5004	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老官杖子河东柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5005	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉西柱上变压器	50	53.97	13.22	13.22	/	否	无	23.08
5006	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里2台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5007	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线皮杖子台柱上变压器	160	29.62	81.73	81.73	/	否	无	-1.58
5008	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线茶叶沟机井分支柱上变压器	50	17.43	31.99	31.99	/	否	无	-65.96
5009	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线下王杖子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5010	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干089号三家柱上变压器	200	40.54	78.92	78.92	/	否	无	-13.75
5011	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线上窝铺分06号杆上窝铺变压器（二批村）	200	14.73	131.4	131.4	/	否	无	3.37
5012	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线大台子分支01号杆大台子台区(2019年自投资工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5013	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五六分支10号杆五六变压器（2.0工程）	400	4.23	304.08	304.08	/	否	无	-6.54
5014	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子河西柱上变压器	80	76.63	2.7	2.7	/	否	无	16.19
5015	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支26号杆柱上杨杖子棚变压器	50	4.78	37.96	37.96	/	否	无	0
5016	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟里变压器柱上变压器	10	92.34	-1.234	-1.234	/	否	无	8.7
5017	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10千伏佛爷洞线三道沟分支38号三道沟柱上变压器	30	87.12	-2.136	-2.136	/	否	无	46.85
5018	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟2柱上变压器	30	15.53	19.68	19.68	/	否	无	-21.62
5019	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线石桥子柱上变压器（高耗能改造）	50	2.28	38.86	38.86	/	否	无	0
5020	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组柱上变压器	100	5.18	74.82	74.82	/	否	无	-6.54
5021	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天四柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5022	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧35号东沟大棚柱上变压器	50	28.61	26.85	26.85	/	否	无	-34.21
5023	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟变压器	50	71.52	16.08	16.08	/	否	无	76.32
5024	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子东分支3号变压器	200	40.27	79.52	79.52	/	否	无	-45.29
5025	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支44号杆哈东台区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100

5026	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干144号杆柱上木荣杖子台区变压器	200	50.74	96.76	96.76	/	否	无	30.68
5027	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线老公杖子分歧05号杆老公杖子台区柱上变压器（一批中心村）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5028	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线181号杆头道杖子变压器	100	88.13	-8.13	-8.13	/	否	无	9.88
5029	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线毛杖子南棚柱上变压器	50	65.61	12.89	12.89	/	否	无	-21.63
5030	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店分支02号杆柱上变压器	50	80.00	0	0	/	否	无	8.72
5031	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10KV小城子线前杨杖子分歧杨杖子二柱上变压器	200	1.33	157.34	157.34	/	否	无	65.12
5032	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大窝铺大棚变压器	50	70.14	5.66	5.66	/	否	无	19.23
5033	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房南沟大棚分支16号杆柱上变压器	80	16.73	50.69	50.69	/	否	无	-2.17
5034	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV南店线百牛群小区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5035	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线八一大棚支01号杆柱上变压器	50	16.29	33.12	33.12	/	否	无	2.94
5036	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北台子棚变压器	50	28.16	28.41	28.41	/	否	无	-37.14
5037	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线窑下1号支02号窑下一号柱上变压器	80	17.11	50.5	50.5	/	否	无	0.36
5038	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线水泉沟柱上变压器	50	62.73	8.64	8.64	/	否	无	-2.73
5039	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子西山小区分支06号杆柱上变压器	400	80.25	320	320	/	否	无	0
5040	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚柱上变压器	50	23.61	28.52	28.52	/	否	无	-1.72
5041	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧宋家沟分支16#柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
5042	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟分歧15号杆胡杜沟里变压器	50	73.56	5.96	5.96	/	否	无	79.43
5043	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线仓子沟分支04号杆汤北台区柱上变压器	30	42.06	12.24	12.24	/	否	无	14.29
5044	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线董西机井支03号杆董西机井柱上变压器（新增）	50	43.31	19.99	19.99	/	否	无	53.01
5045	凌源市	铜鼎66kV变电站	115热源线	10kV热源线化肥支化肥居民变压器	315	61.77	57.99	57.99	/	否	无	0
5046	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线皮杖子支皮杖子2台区柱上变压器（二批中心村）	50	50.75	15.68	15.68	/	否	无	-19.79
5047	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙东分支01号杆沙金沟大棚柱上变压器	100	37.75	52.89	52.89	/	否	无	-10.19

5048	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线水库大棚台区柱上变压器	50	114.31	-17.155	-17.155	/	否	无	-23.36
5049	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子2变压器	50	78.67	9.61	9.61	/	否	无	19.79
5050	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支02号杆柱上变压器	50	25.71	27.51	27.51	/	否	无	-17.03
5051	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线八十亩地井柱上变压器	100	57.24	31.08	31.08	/	否	无	-21.85
5052	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线三道沟分03号杆三道沟台区(19年自投)	100	25.06	66.94	66.94	/	否	无	3.1
5053	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫北3机井支5号杆柱上变压器	50	40.30	20.21	20.21	/	否	无	7.77
5054	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线七三五居民区台区柱上变压器	50	38.71	20.66	20.66	/	否	无	20.69
5055	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱西台柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5056	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线正沟分支13号正沟变压器	80	0.58	63.59	63.59	/	否	无	25
5057	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康房申台区柱上变压器	200	53.26	64.44	64.44	/	否	无	-28.44
5058	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线五一大棚支五一大棚变压器	50	105.67	-12.835	-12.835	/	否	无	-4.1
5059	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧09号杆柱上变压器	50	79.83	0.09	0.09	/	否	无	14.79
5060	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧088#窑沟门变压器	30	25.21	16.92	16.92	/	否	无	-20.59
5061	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分河南2台区柱上变压器(二批中心村)	50	107.53	-13.765	-13.765	/	否	无	-27.14
5062	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟柱上变压器	30	50.95	9.16	9.16	/	否	无	14.75
5063	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧52号杆郑东棚台区柱上变压器	30	7.69	22.11	22.11	/	否	无	-66.67
5064	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线327#河北变压器(2.0工程)	400	32.23	234.68	234.68	/	否	无	35.47
5065	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟分歧西街分支05号杆西街变压器(2.0工程)	400	15.59	257.64	257.64	/	否	无	10.4
5066	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线71#大房身棚1柱上变压器	100	54.03	33.26	33.26	/	否	无	0
5067	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线新东台柱上变压器	200	53.56	54.42	54.42	/	否	无	20.84
5068	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	甸西西井柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5069	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北庄户支06号杆牛西柱上变压器(17技改)	400	11.01	276	276	/	否	无	-66.47

5070	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟分歧03#前黑沟柱上变压器	200	34.01	91.98	91.98	/	否	无	-1.36
5071	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线王杖子分歧赵杖子大棚分支柱上变压器	50	44.08	17.96	17.96	/	否	无	-38.51
5072	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	甸西东井柱上变压器	50	5.54	37.49	37.49	/	否	无	-75
5073	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	道口水井	50	0.54	39.73	39.73	/	否	无	0
5074	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线黄土坡子台区黄土坡子变压器	50	35.49	-6.59	-6.59	/	否	无	7.6
5075	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线主干毕杖子变压器	100	84.40	-4.4	-4.4	/	否	无	0
5076	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分1#祝村大棚新台柱上变压器	100	81.73	-1.73	-1.73	/	否	无	8.86
5077	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西养殖小区变压器	50	33.95	25.75	25.75	/	否	无	-61.54
5078	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东大沟台区柱上变压器	50	78.11	6.27	6.27	/	否	无	40.9
5079	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北大棚台区柱上变压器	200	12.88	40.08	40.08	/	否	无	-48.91
5080	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线土墙子变压器	200	0.25	159.48	159.48	/	否	无	0
5081	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支08号杆柱上变压器	50	55.70	16.07	16.07	/	否	无	-40.43
5082	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线前杖子分歧上店支2号上店变压器	400	34.01	264.08	264.08	/	否	无	119.44
5083	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干223号杆郭家店大棚台区柱上变压器	30	67.10	17.4	17.4	/	否	无	81.16
5084	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小梁东柱上变压器	50	20.98	30.06	30.06	/	否	无	-23.53
5085	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线小尹杖子分歧13号杆南营子台区变压器（一批中心村）	50	66.76	6.63	6.63	/	否	无	11.09
5086	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支04号杆柱上变压器	80	78.93	0.88	0.88	/	否	无	-3.59
5087	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支运管所变压器	315	47.88	112.96	112.96	/	否	无	1.71
5088	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线二道沟分支11号二道沟变压器	50	46.41	16.8	16.8	/	否	无	-2.89
5089	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线北沟分支11号杆北沟变压器	50	25.03	27.63	27.63	/	否	无	18.45
5090	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线向阳沟台区柱上变压器	50	95.31	-7.655	-7.655	/	否	无	20.9

5091	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线上杖子分支01号上杖子变压器	50	62.87	10.38	10.38	/	否	无	0.39
5092	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线塔山庄棚柱上变压器	30	2.15	23.48	23.48	/	否	无	0
5093	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线铁东新台台区柱上变压器	50	119.27	-19.635	-19.635	2026/3/31	是	2026/12/30	7.84
5094	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟分支12#中黑沟柱上变压器	100	35.9	80	80	/	否	无	0
5095	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支112号杆蒋杖子台区柱上变压器	50	99.85	-9.925	-9.925	/	否	无	-4.11
5096	凌源市	城新66kV变电站	205水化线	10千伏水化线环网支畜产西分畜产西变压器	315	21.83	196.56	196.56	/	否	无	18.91
5097	凌源市	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科东新台柱上变压器	50	38.86	22.85	22.85	/	否	无	15.11
5098	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北营子棚柱上变压器(高耗能改造)	50	43.77	18.18	18.18	/	否	无	31.14
5099	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	杨杖子分台台区柱上变压器	50	65.78	28.92	28.92	/	否	无	144.11
5100	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小石洞沟分歧11#小石洞沟变压器	50	22.19	29	29	/	否	无	29.93
5101	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干西石岗子变压器	50	64.19	9.79	9.79	/	否	无	0
5102	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线彦家沟分支07号杆柱上变压器	50	5.55	37.34	37.34	/	否	无	0
5103	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南洼大棚台区柱上变压器	50	69.51	0.09	0.09	/	否	无	40.65
5104	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟2台变压器	50	35.77	24.33	24.33	/	否	无	21.13
5105	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧上唐土沟变压器	100	82.90	-2.9	-2.9	/	否	无	0
5106	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家十组大棚分支08号杆柱上变压器	50	40.09	25.39	25.39	/	否	无	-72.56
5107	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子大棚变压器	50	34.20	23.12	23.12	/	否	无	27.11
5108	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西地分支西地变压器(19)	50	96.77	-8.385	-8.385	/	否	无	-21.89
5109	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线红庙沟分歧08号杆红庙沟变压器	50	43.13	18.53	18.53	/	否	无	4.8
5110	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支城关镇分城关镇变压器	315	20.20	188.37	188.37	/	否	无	8.5
5111	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子变压器	200	40.14	20.65	20.65	/	否	无	0
5112	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线17号杆北地变压器	100	16.28	80	80	/	否	无	0
5113	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄北台区柱上变压器	200	48.85	62.3	62.3	/	否	无	42.01

5114	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前马厂分歧15号杆前马厂分台变压器(2017抗旱)	200	34.27	91.44	91.44	/	否	无	0
5115	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴变压器(26)	100	40.31	39.73	39.73	/	否	无	0
5116	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支05号杆毛沟台区变压器	50	38.54	21.14	21.14	/	否	无	10
5117	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分歧段杖子南变压器	200	45.34	71.8	71.8	/	否	无	24.41
5118	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kv電神庙线郭家沟分歧14#柱上变压器	400	77.02	293.28	293.28	/	否	无	11.81
5119	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线厂子沟柱上变压器	50	29.31	26	26	/	否	无	-1.44
5120	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子大棚柱上变压器	80	31.35	39.38	39.38	/	否	无	-13.59
5121	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线东山分支02号杆东山台区变压器	50	31.88	24.63	24.63	/	否	无	3.59
5122	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线热北井分柱上变压器	100	63.21	18.2	18.2	/	否	无	0
5123	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西街里柱上变压器	200	45.11	69.78	69.78	/	否	无	3
5124	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎一棚柱上变压器	50	53.46	14.23	14.23	/	否	无	7.44
5125	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线桥北井柱上变压器(2017新增机井)	50	30.86	27.92	27.92	/	否	无	-29.73
5126	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线五三井分五三新棚01号杆柱上变压器	50	43.59	19.38	19.38	/	否	无	13.16
5127	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分歧45号杆大苗杖子柱上变压器	50	68.75	15.23	15.23	/	否	无	47.66
5128	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟棚柱上变压器	100	26.22	54.02	54.02	/	否	无	0
5129	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大汤沟分支60号杆汤沟梁台区柱上变压器	50	58.84	13.31	13.31	/	否	无	-33.15
5130	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑3号箱变2号变压器	630	33.67	292.76	292.76	/	否	无	6.58
5131	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑4#箱变1号变压器间隔配电变压器	630	20.11	377.37	377.37	/	否	无	12.11
5132	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线212号杆柱上变压器(23能效)	400	38.13	320	320	/	否	无	0
5133	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区1号箱变1号变压器	630	30.16	313.99	313.99	/	否	无	16.35
5134	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线党校支党校后分党校后变压器	400	49.44	122.24	122.24	/	否	无	16.38
5135	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区3号箱变变压器	630	17.56	393.37	393.37	/	否	无	24.23
5136	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线五里堡分支五里堡井台区柱上变压器(二批机井)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100

5137	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧02百车沟小区柱上变压器	50	29.72	9.28	9.28	/	否	无	-43.16
5138	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东街里柱上变压器（高耗能）改造	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5139	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支21号柱上变压器	30	105.25	-7.575	-7.575	/	否	无	14.77
5140	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线主干191号杆小齐东台区（2017结余工程）	400	27.76	209.08	209.08	/	否	无	-6.56
5141	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	宋七组分台柱上变压器	50	111.94	-15.97	-15.97	/	否	无	6.81
5142	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线西杨杖子柱上变压器	50	56.93	11.54	11.54	/	否	无	-26.53
5143	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙北小区变压器	50	49.95	19.77	19.77	/	否	无	-28.22
5144	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分支01号杆东沟大棚柱上变压器	50	38.22	21.16	21.16	/	否	无	8.42
5145	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元支天元街台区	20	30.26	9.95	9.95	/	否	无	-12.5
5146	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线古西分歧03#古西（高耗能）	100	82.24	-2.24	-2.24	/	否	无	0
5147	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线136#刘二大棚变压器	20	19.58	12.14	12.14	/	否	无	-23.08
5148	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线小西沟分支10号柱上变压器（高耗能改造）	200	13.32	160	160	/	否	无	0
5149	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支07号甸东柱上变压器（高耗能）	100	57.95	35.37	35.37	/	否	无	0.67
5150	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈东地台柱上变压器	160	37.40	71.55	71.55	/	否	无	-7.15
5151	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分歧45号柱上变压器	50	103.43	-11.715	-11.715	/	否	无	18.7
5152	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分支01号杆柱上变压器	100	42.98	37.02	37.02	/	否	无	0
5153	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分支01号杆水南大棚2变压器	30	71.70	5.63	5.63	/	否	无	-15.27
5154	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支16号毕大棚柱上变压器	20	96.64	-3.328	-3.328	/	否	无	-11.3
5155	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV七间房分歧七间房井变压器	50	79.01	5.94	5.94	/	否	无	3.28
5156	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后沟子分歧01号杆变压器	200	24.45	114.34	114.34	/	否	无	0
5157	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3台变压器	400	67.42	52.68	52.68	/	否	无	8.08
5158	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线南杖子分支05号杆朱杖子台区变压器	50	51.59	20.16	20.16	/	否	无	82.39
5159	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城子西柱上变压器	50	52.86	23.07	23.07	/	否	无	31.91

5160	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线肉联厂支食品院变压器	100	24.05	55.98	55.98	/	否	无	-20.51
5161	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子大棚分支02号柱上变压器	50	116.14	-18.07	-18.07	/	否	无	23.58
5162	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子大棚分支11号杆南营子大棚2台区变压器	50	20.00	26.49	26.49	/	否	无	-100
5163	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支04+1号杆土墙子大棚2台区柱上变压器	50	29.21	26.33	26.33	/	否	无	-40.66
5164	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽洞分歧16#小鸽洞北变压器	50	38.24	-3.08	-3.08	/	否	无	17.09
5165	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线物资局变压器	400	34.63	92.08	92.08	/	否	无	11.94
5166	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下河套分支10号杆下河套变压器	80	80.78	-0.624	-0.624	/	否	无	4.81
5167	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV四官1号线后梨树沟柱上变压器	100	1.36	78.64	78.64	/	否	无	0
5168	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线苏子沟柱上变压器	50	53.66	15.15	15.15	/	否	无	72.48
5169	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线齐家沟台区柱上变压器	50	1.58	39.25	39.25	/	否	无	-27.27
5170	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线刘杖子分歧12号杆柱上刘杖子变压器（高耗能改造）	200	53.05	87.82	87.82	/	否	无	-8.89
5171	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼前台区柱上变压器	100	84.47	-4.47	-4.47	/	否	无	21.02
5172	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北良大棚台区柱上变压器	200	18.89	127.6	127.6	/	否	无	-1.65
5173	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线黄西机井01号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
5174	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干175号杆水泉大棚变压器	50	53.47	15.96	15.96	/	否	无	-0.81
5175	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧99号杆南石场台区柱上变压器	80	47.31	26.16	26.16	/	否	无	9.52
5176	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线18号杆五二变台柱上变压器	100	34.73	80	80	/	否	无	0
5177	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线石杖子支04号杆石杖子东变压器（2.0工程）	200	18.21	149.72	149.72	/	否	无	-11.19
5178	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬一分支01号杆柱上变压器	50	115.61	-17.805	-17.805	/	否	无	72.97
5179	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线北山棚分支06号杆柱上变压器	50	23.50	30.01	30.01	/	否	无	19.35
5180	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔下分01号杆北岔下变压器（2018年农网）	200	30.05	103.82	103.82	/	否	无	-60.47

5181	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	pms_10kV電神庙线五一分歧73#柱上变压器	30	99.47	-5.841	-5.841	/	否	无	-14.69
5182	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	半拉杖子棚台区柱上变压器	50	35.83	23.67	23.67	/	否	无	-11.05
5183	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新五台柱上变压器（二批中心村增容）	200	61.77	36.46	36.46	/	否	无	28.68
5184	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线茶棚分支02号杆柱上变压器（一批中心村）	200	79.67	0.74	0.74	/	否	无	-26.78
5185	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线286号杆北前组井台区柱上变压器	50	9.05	37.04	37.04	/	否	无	50
5186	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南东山增容（2018年农网）	50	45.88	17.95	17.95	/	否	无	-2.15
5187	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线杜家沟增容（2018年农网）	50	25.25	27.48	27.48	/	否	无	16.44
5188	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	哈外棚台区柱上变压器	50	39.73	20.67	20.67	/	否	无	18.09
5189	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧吴杖子柱上变压器	200	30.99	98.04	98.04	/	否	无	0
5190	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线61号杆前营子1号台区柱上变压器	200	46.34	67.32	67.32	/	否	无	14.99
5191	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	62.33	48.34	48.34	/	否	无	29.68
5192	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线主干79号杆西五官台区柱上变压器	200	74.95	15.2	15.2	/	否	无	17.72
5193	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟大棚变压器	80	34.70	37.89	37.89	/	否	无	-3.98
5194	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支07号甸北一号柱上变压器	30	73.65	3.01	3.01	/	否	无	1.86
5195	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	倚西井	50	50.72	17.28	17.28	/	否	无	2.04
5196	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线211#下河杖子大棚柱上变压器	200	34.62	123.84	123.84	/	否	无	-1.68
5197	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧司家沟分支司家沟变压器	30	24.05	17.16	17.16	/	否	无	17.31
5198	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	电厂线沟门棚2分支柱上变压器	50	65.52	7.56	7.56	/	否	无	0.31
5199	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	候三组分台台区柱上变压器	50	58.21	12.81	12.81	/	否	无	2.65
5200	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	河南小沟外新增机井柱上变压器	315	0	252	252	/	否	无	-100
5201	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧双杨树分支柱上变压器	200	19.52	120.96	120.96	/	否	无	0
5202	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧河套门大井分支16号杆河套门大井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
5203	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	双庙分台台区柱上变压器	50	54.89	12.56	12.56	/	否	无	-5.5

5204	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线岗子大棚柱上变压器	100	45.67	51.47	51.47	/	否	无	0
5205	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	大杖子分歧东沟分支下窝铺机井台区柱上变压器	50	36.08	24.89	24.89	/	否	无	-22.22
5206	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线百牛群7#井分01号杆百牛群7#井变压器(二批机井)	50	18.86	30.57	30.57	/	否	无	0
5207	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	八龙沟分01号杆煤窑沟3井台区柱上变压器	50	34.69	28.8	28.8	/	否	无	2.94
5208	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线老杖子大井柱上变压器	50	25.81	28.78	28.78	/	否	无	125
5209	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子1#井分16号杆百牛群6#井变压器(二批机井)	50	0	40	40	/	否	无	0
5210	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线八组新棚分支2号杆八组新棚台区	50	38.11	21.54	21.54	/	否	无	-34.25
5211	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟7号杆乌兰白北组井台区柱上变压器	50	75.74	5.99	5.99	/	否	无	40.08
5212	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线下三家分支04号杆柱上变压器	80	47.21	26.24	26.24	/	否	无	2.88
5213	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线284号杆北前组3井台区柱上变压器	50	47.54	20.41	20.41	/	否	无	23.08
5214	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北分06号杆何北柱上变压器(一批村)	315	27.14	171.9	171.9	/	否	无	60.11
5215	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干213号杆十八亩地变压器	80	47.06	28.15	28.15	/	否	无	68.99
5216	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧黑沟门大井分支01号杆黑沟门大井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
5217	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南水泉柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5218	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线地东头柱上变压器	100	111.62	-31.62	-31.62	/	否	无	0
5219	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	甸东大棚支04号甸东大棚柱上变压器	200	39.90	82.72	82.72	/	否	无	-6.43
5220	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞北登机井分支15号杆北登小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
5221	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵南分支13号杆小赵南台区柱上变压器	30	70.40	3.51	3.51	/	否	无	5.64
5222	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV四合当线水库分歧68号杆大三台区柱上变压器	50	63.42	8.29	8.29	/	否	无	5.47

5223	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北湾子支05号杆北弯子台区（2017结余工程）	200	36.18	107.62	107.62	/	否	无	0
5224	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线科北分支3号杆科北变压器（2.0）	400	20.54	242.76	242.76	/	否	无	-6.09
5225	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北房申分歧108号杆北平房变压器（2.0工程）	400	23.98	224.08	224.08	/	否	无	20.84
5226	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子1号井柱上变压器	50	34.52	26.93	26.93	/	否	无	0
5227	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支6号杆付北变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
5228	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线北店分支北店变压器	50	56.34	11.84	11.84	/	否	无	35.15
5229	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线喇叭气西山棚柱上变压器	100	28.58	59.67	59.67	/	否	无	38.14
5230	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北洼子变压器	80	42.02	37.65	37.65	/	否	无	43.15
5231	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线山西分歧01号杆山西台区变压器	50	52.78	13.61	13.61	/	否	无	7.21
5232	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线井东分支02号杆井东台区变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5233	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线喇叭洞沟分支21号喇叭洞沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
5234	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线北窝铺台区柱上变压器	50	56.30	11.85	11.85	/	否	无	-9.27
5235	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘东台区柱上变压器	200	8.60	143.16	143.16	/	否	无	0
5236	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西分支03号汤西变压器	100	0.44	79.56	79.56	/	否	无	0
5237	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大块地分支03号杆大块地柱上变压器	50	50.07	18.06	18.06	/	否	无	36.21
5238	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟显菜业3井支08号杆柱上变压器（二批井）	50	3.08	38.49	38.49	/	否	无	-83.33
5239	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子分支02号杆柱上变压器	100	63.18	16.89	16.89	/	否	无	4.7
5240	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小茶棚分支01号杆柱上变压器	80	71.55	6.76	6.76	/	否	无	0.4
5241	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线王杖子分支08号杆柱上变压器	50	68.06	5.97	5.97	/	否	无	20.03
5242	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧150号柱上变压器	50	62.67	12.15	12.15	/	否	无	16.6
5243	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳北大棚分支07号杆柱上变压器	80	72.66	23.89	23.89	/	否	无	63.98
5244	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支24号杆南沟下柱上变压器	160	50.59	47.1	47.1	/	否	无	27.66

5245	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧76号外窝铺柱上变压器	100	33.70	-5.24	-5.24	/	否	无	-10.55
5246	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧11号杆碾西变压器（2.0工程）	400	0.71	317.16	317.16	/	否	无	-3.51
5247	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线木匠铺变压器	100	85.10	-5.1	-5.1	/	否	无	0
5248	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线25号杆杨南变压器（2.0工程）	200	44.00	132.46	132.46	/	否	无	76.36
5249	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地中分歧04号杆东地中变压器（2.0工程）	630	6.28	472.75	472.75	/	否	无	-10.51
5250	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟中队变压器	100	73.16	6.84	6.84	/	否	无	15.72
5251	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟上队变压器	50	49.48	0.6	0.6	/	否	无	-6.83
5252	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分皮杖子支21号杆肖东变压器（2.0工程）	200	63.70	37.42	37.42	/	否	无	9.52
5253	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干79号杆小城市七组台区（2019年自投资工程）	200	43.66	88.54	88.54	/	否	无	-34.8
5254	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线肖东大棚台柱上变压器	160	31.22	79.79	79.79	/	否	无	35.06
5255	凌源市	万元店66kV变电站	125小城市线	10kV小城市线杨杖子分修十一2柱上变压器	100	32.28	47.72	47.72	/	否	无	-33.04
5256	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东梁大棚变压器	30	0.05	23.99	23.99	/	否	无	-90.91
5257	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南西分支04#大河南西变压器	50	71.60	4.21	4.21	/	否	无	30.92
5258	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子变压器	100	66.79	41.02	41.02	/	否	无	120.58
5259	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线北沟分支04号杆北沟变压器（2.0工程）	400	17.38	250.56	250.56	/	否	无	59.18
5260	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太西分支03号杆住上变压	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5261	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线67号杆三家一组柱上变压器	50	92.71	-6.355	-6.355	/	否	无	16.72
5262	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线画匠沟分支02号画匠沟变压器	50	77.69	1.17	1.17	/	否	无	-15.71
5263	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支05号西洼子变压器	50	61.24	16.82	16.82	/	否	无	92
5264	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西大棚分歧09号杆瓦西大棚柱上变压器	100	28.33	59.37	59.37	/	否	无	2.37
5265	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10KV东五线水泉沟分支04号水泉沟台区柱上变压器	100	108.61	-28.61	-28.61	/	否	无	12.2
5266	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线十二官北井	100	51.70	39.76	39.76	/	否	无	-5.6
5267	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线八龙沟大棚支07号杆柱上变压器	80	30.95	43.25	43.25	/	否	无	31.3

5268	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线菜杖子井柱上变压器	50	36.61	26.28	26.28	/	否	无	50.45
5269	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线113号杆宫北变压器	200	70.31	99.18	99.18	/	否	无	0
5270	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	老官杖子小区分歧03号柱上变压器	50	111.36	-15.68	-15.68	/	否	无	14.88
5271	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线271号杆马家变压器	50	81.66	-0.83	-0.83	/	否	无	-13.48
5272	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫中2机井柱上变压器	50	40.06	20.86	20.86	/	否	无	-6.83
5273	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线郝杖子分支10号郝杖子变压器（2.0工程）	200	24.84	110.3	110.3	/	否	无	0
5274	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏家梁变压器	200	30.48	137.62	137.62	/	否	无	-10.27
5275	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线碾子玉分支15#碾东变压器	50	57.60	11.22	11.22	/	否	无	70.96
5276	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干161号杆榆西变压器（高耗能改造）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
5277	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干178号杆小南沟变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5278	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	北杖子分台变压器	50	60.97	9.54	9.54	/	否	无	-1.97
5279	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线97号杆一组北变压器（2.0工程）	400	24.35	223.08	223.08	/	否	无	4.7
5280	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线庙山柱上变压器	80	63.94	20.42	20.42	/	否	无	46.21
5281	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线后马场支12号杆后马场台区柱上变压器	30	66.62	4.99	4.99	/	否	无	-7.01
5282	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前变压器	80	104.91	-19.928	-19.928	/	否	无	14.59
5283	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线506#庞杖子变压器	200	6.08	160	160	/	否	无	-100
5284	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北梁大棚分支11号杆北梁大棚变压器	20	85.77	-1.154	-1.154	/	否	无	-14.63
5285	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支26号杆窑沟台区柱上变压器	200	22.82	114.44	114.44	/	否	无	5.34
5286	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南台子棚变压器	50	25.58	27.39	27.39	/	否	无	4.62
5287	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线小榆树沟分支10#小榆树沟变压器	50	49.24	15.38	15.38	/	否	无	93.84
5288	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧042#桃树沟变压器	50	30.65	24.68	24.68	/	否	无	8.12
5289	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小马杖子分支01号杆柱上变压器	400	1.08	316.52	316.52	/	否	无	-94.59
5290	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧高家梁支04号杆柱上变压器	50	70.84	4.59	4.59	/	否	无	13.95
5291	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二分支1号杆候二变压器（2.0工程）	200	18.69	122.68	122.68	/	否	无	-4.19

5292	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟北变压器（2.0工程）	200	58.58	42.84	42.84	/	否	无	14.69
5293	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧09号杆河坎子变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5294	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王家窝铺分支04号杆王家窝铺变压器（2.0工程）	400	2.63	311.52	311.52	/	否	无	-63.25
5295	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙泉沟分支8号杆孙泉沟变压器（2.0工程）	400	20.99	236.04	236.04	/	否	无	-0.17
5296	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线六东分支37号杆六南变压器（2.0工程）	400	12.99	276.48	276.48	/	否	无	66.1
5297	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线小河南分支03号杆瓦房变压器（2.0工程）	200	33.12	93.78	93.78	/	否	无	7.74
5298	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线联合厂分支03号杆黄酒馆变压器（2.0工程）	400	38.07	167.96	167.96	/	否	无	16.5
5299	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线六东分支09号杆姜西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
5300	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分支1号杆平房变压器（2.0工程）	200	18.02	130.34	130.34	/	否	无	-12.62
5301	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支29号杆喇北变压器（2.0工程）	400	53.46	226.88	226.88	/	否	无	84.23
5302	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧28号杆山庙变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5303	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧小北沟分支14号杆小北沟变压器（2.0工程）	200	42.23	81.18	81.18	/	否	无	25.73
5304	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧庙东五组支07号杆庙东五组变压器（2.0工程）	400	16.35	257.2	257.2	/	否	无	21.97
5305	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧北沟分支16号杆北沟台区增容（2017结余工程）	100	32.14	47.87	47.87	/	否	无	11.62
5306	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧北庄分支04号杆北庄变压器（2.0工程）	400	22.86	228.6	228.6	/	否	无	8.46
5307	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区分支03号杆五南大井变压器（2.0工程）	400	22.97	240.44	240.44	/	否	无	10.73
5308	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干149号杆波西变压器（2.0工程）	200	80.14	-0.28	-0.28	/	否	无	42.87
5309	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分歧150+1号杆西大川大棚变压器	50	55.35	14.92	14.92	/	否	无	-41.24
5310	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支38号杆南沟上柱上变压器	50	86.08	-3.04	-3.04	/	否	无	26.46

5311	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十二里堡大棚分支02号杆十二里铺棚台区柱上变压器	100	54.51	31.31	31.31	/	否	无	-13.1
5312	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东台区柱上变压器	200	49.81	86.64	86.64	/	否	无	44.11
5313	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干129号大西大棚柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
5314	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱东变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5315	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧柏二道杖子分支02#柏二杖子台柱上变压器	50	86.33	-3.165	-3.165	/	否	无	1.04
5316	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀大棚变压器	200	57.28	45.44	45.44	/	否	无	13.05
5317	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横河子变压器	160	41.17	63.3	63.3	/	否	无	-5.46
5318	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支03号杆东窑变压器	50	49.84	15.33	15.33	/	否	无	-36.41
5319	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马营子柱上变压器	30	1.42	23.63	23.63	/	否	无	-70.97
5320	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线赵里分支47号杆赵里台区变压器	50	46.68	16.66	16.66	/	否	无	7.27
5321	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛中分歧01#柱上变压器	50	88.74	-4.37	-4.37	/	否	无	24.15
5322	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线尧北分支02号杆柱上变压器	50	118.61	-19.305	-19.305	/	否	无	3.74
5323	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线沟门柱上变压器	100	81.88	-1.88	-1.88	/	否	无	57.89
5324	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下坡子变压器柱上变压器	80	61.72	18.64	18.64	/	否	无	20.99
5325	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线193#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5326	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支94号杆平台子大棚台区变压器	50	43.41	18.62	18.62	/	否	无	0
5327	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟杖子分支04号杆柱上变压器	50	40.04	21.45	21.45	/	否	无	-39.25
5328	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山西河套91号杆柱上变压器	400	58.53	89.84	89.84	/	否	无	-54.36
5329	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧桦皮沟分支67#柱上变压器	30	27.79	16.17	16.17	/	否	无	-26.39
5330	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线张涵杖子南04号杆柱上变压器	50	49.19	18.04	18.04	/	否	无	6.8
5331	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金黄岭分支01号杆柱上变压器	80	68.92	8.88	8.88	/	否	无	19.34
5332	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线薄杖子分支13号杆薄杖子变压器（高耗能）	100	2.43	77.86	77.86	/	否	无	0

5333	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10KV電神庙线石门沟分歧石门沟1井变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
5334	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线烧锅变压器	80	76.22	3.04	3.04	/	否	无	0.7
5335	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前马厂分歧20号杆前马厂变压器(2017抗旱)	100	109.32	-29.32	-29.32	/	否	无	-2.55
5336	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线木荣杖子大棚分歧01号杆木荣杖子大棚台区变压器	30	23.42	17.5	17.5	/	否	无	-2.5
5337	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道沟台区柱上变压器	100	27.01	53.01	53.01	/	否	无	-15.71
5338	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kv電神庙线前北分歧019上变压器	100	82.63	-2.63	-2.63	/	否	无	142.66
5339	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟外分支02号杆绿豆沟外台区柱上变压器	30	9.39	21.19	21.19	/	否	无	-41.18
5340	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮外分支01号杆皮外台区柱上变压器	30	55.78	10.92	10.92	/	否	无	50.5
5341	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线上三家柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5342	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线山弯子分支山弯子变压器	80	53.26	23.15	23.15	/	否	无	14.3
5343	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧12号汤东变压器	100	39.37	40.64	40.64	/	否	无	0
5344	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分西北地井柱上变压器	50	22.51	28.86	28.86	/	否	无	-98.67
5345	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线北山变变压器	50	7.54	4.23	4.23	/	否	无	28.57
5346	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号平地线116号杆下杖子台区柱上变压器	50	114.48	-17.24	-17.24	/	否	无	30.56
5347	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子变压器	200	84.08	-8.16	-8.16	/	否	无	3.59
5348	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范台子变压器	80	46.18	31.98	31.98	/	否	无	-5.43
5349	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线老虎沟台区柱上变压器	30	20.47	17.86	17.86	/	否	无	-49.61
5350	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组小区变压器	100	52.16	27.92	27.92	/	否	无	0
5351	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线陈杖子分歧1号三十亩地变压器	80	27.21	45.23	45.23	/	否	无	16.82
5352	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分歧04+号杆吕杖子南台区变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5353	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线230号杆碾子分台柱上变压器	100	91.90	-11.9	-11.9	/	否	无	11.02
5354	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线东沟分支07号杆白尺沟北沟台区变压器	50	29.43	25.77	25.77	/	否	无	-12.93

5355	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线大北沟分支03号杆大北沟台区变压器	400	4.59	320	320	/	否	无	-100
5356	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家六分支08号三家六队变压器	50	34.96	23.01	23.01	/	否	无	-0.38
5357	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三后棚柱上变压器	50	0.95	39.58	39.58	/	否	无	0
5358	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子东沟分支胡杖子东沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
5359	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线小牛台区柱上变压器	315	52.61	103.16	103.16	/	否	无	21.05
5360	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线桃树园变压器	50	75.57	4	4	/	否	无	-4.15
5361	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下沟台区柱上变压器	10	100.55	-2.055	-2.055	/	否	无	-18.7
5362	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火上分支03号杆柱上变压器	50	73.39	3.3	3.3	/	否	无	0
5363	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟分支03号杆柱上变压器	200	29.28	102.6	102.6	/	否	无	-24.56
5364	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线胡东分支03号杆胡东台区变压器	100	57.18	22.84	22.84	/	否	无	-16.17
5365	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线烧锅1号井支柱上变压器	50	33.32	30.36	30.36	/	否	无	-4.55
5366	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟西组大棚分支10号柱上变压器	30	105.10	-7.53	-7.53	/	否	无	12.93
5367	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山四组大棚支01号杆柱上变压器	80	0	64	64	/	否	无	0
5368	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线前祝台区柱上变压器	80	97.32	-13.856	-13.856	/	否	无	35.65
5369	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支05+1号杆侯杖子大棚台区柱上变压器	50	21.00	29.74	29.74	/	否	无	-9.52
5370	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线善于沟柱上变压器	80	69.12	8.72	8.72	/	否	无	-9.26
5371	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线上杖子南机井分歧16号杆上杖子南机井柱上变压器	50	67.76	12.92	12.92	/	否	无	-22.22
5372	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南岔台区柱上变压器	50	2.22	38.9	38.9	/	否	无	0
5373	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧奎一分支02号杆柱上变压器	50	88.47	-4.235	-4.235	/	否	无	-1.8
5374	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线174号杆老官变压器(2.0工程)	200	71.03	125.86	125.86	/	否	无	82.36
5375	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分歧30号杆上寺台子外变压器(2.0工程)	200	15.71	128.64	128.64	/	否	无	15.99
5376	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧33号杆大尹杖子大棚台区变压器	50	35.24	23.91	23.91	/	否	无	5.7

5377	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦中分支02号杆瓦中变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5378	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西高杖子分支2号杆西杖子东变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5379	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线哈木沟分支14号杆哈木沟台区变压器	20	48.14	6.7	6.7	/	否	无	0
5380	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线小西营子变压器柱上变压器	100	88.06	-8.06	-8.06	/	否	无	0
5381	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟井柱上变压器	30	47.96	11.79	11.79	/	否	无	10.81
5382	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线南营子沟里大棚支13号杆南营子大井柱上变压器	50	6.91	36.63	36.63	/	否	无	-20.83
5383	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线80号杆宫西变压器（2.0工程）	400	4.15	51.92	51.92	/	否	无	-2.56
5384	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子农专变压器	50	73.17	-19.23	-19.23	/	否	无	-7.18
5385	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线马叫沟分支01+1号杆仓上变压器（2.0工程）	200	65.17	129.52	129.52	/	否	无	56.1
5386	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干44号杆荣杖子变压器（2.0工程）	400	23.78	271.88	271.88	/	否	无	78.76
5387	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子分台变压器（2.0工程）	160	1.06	126.88	126.88	/	否	无	6.67
5388	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线222#马杖子台（2.0工程）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5389	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线前山分支13号杆前山台区变压器	30	83.00	-0.9	-0.9	/	否	无	76.58
5390	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线水泉沟分歧8号杆水泉沟变压器（2.0工程）	200	21.04	117.92	117.92	/	否	无	0.83
5391	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子分歧后杖子大井分支05号杆后杖子1号井柱上变压器	50	20.21	40	40	/	否	无	0
5392	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线203号杆东庄变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5393	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店分1号杆郭家店变压器（高耗能改造）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5394	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧高家沟分支16号杆大四良子变压器（2.0工程）	200	23.66	112.68	112.68	/	否	无	47.09
5395	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线121号杆八东变压器（2.0工程）	400	21.82	232.72	232.72	/	否	无	18.93
5396	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧3#柱上变压器	50	70.65	8.81	8.81	/	否	无	-15.24

5397	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线半拉杖子柱上变压器	200	18.69	122.62	122.62	/	否	无	0
5398	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分46号杆大杖子变压器（2.0）	400	22.08	231.76	231.76	/	否	无	0.11
5399	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支02号杆胡杖子大棚增容（2017结余工程）	50	33.22	24.06	24.06	/	否	无	13.73
5400	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线三家分支6+1号杆三家2变压器（2.0工程）	160	46.85	56.67	56.67	/	否	无	13.69
5401	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线黄土坎子分02号杆黄土坎子变压器（2.0工程）	400	29.76	201	201	/	否	无	94.45
5402	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段八分歧08号杆变压器（2.0工程）	400	27.54	209.96	209.96	/	否	无	26.48
5403	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟外井分支03号杆柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
5404	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线行政区台区柱上变压器	200	49.86	135.54	135.54	/	否	无	6.59
5405	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线后朱杖子分歧32号杆后西变压器（2.0工程）	200	16.84	126.32	126.32	/	否	无	-45.69
5406	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二北台区01号杆二北变压器（2.0工程）	400	9.9	320	320	/	否	无	-100
5407	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡分支5号杆二十五里铺变压器（2.0工程）	400	46.03	135.88	135.88	/	否	无	2.18
5408	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线东沟分07号杆东沟变压器（2.0工程）	400	21.14	235.44	235.44	/	否	无	3.38
5409	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线60号杆房申变压器（2.0工程）	400	24.06	231	231	/	否	无	8.88
5410	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干64号杆天元店变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5411	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线庙北分歧02号杆庙北变压器（2.0工程）	200	48.98	62.12	62.12	/	否	无	-16.9
5412	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧42号杆大八勿苏西变压器（2.0）	200	48.91	120.62	120.62	/	否	无	-1.39
5413	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线粮库支政府6号杆市场变压器（2.0）	400	38.40	166.84	166.84	/	否	无	16.49
5414	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线赵里支12号杆北山大棚台区变压器（2018年新增）	100	97.38	-17.38	-17.38	/	否	无	-45.1
5415	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线184号杆东沟变压器（2.0工程）	400	23.91	224.36	224.36	/	否	无	-18.58

5416	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子分歧203号杆盆北（2.0工程）	200	3.24	157.14	157.14	/	否	无	0
5417	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏四官一线北水泉子分支6+1号杆北水泉子台区（2019年自投资工程）	100	12.37	67.63	67.63	/	否	无	-59.06
5418	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线联网分歧刘一支刘三分支02号杆刘三变压器（2.0工程）	400	0.28	319.16	319.16	/	否	无	20
5419	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线闫家窝铺大井柱上变压器	200	9.08	160	160	/	否	无	0
5420	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线西台子分歧09号杆北宫杖子变压器（2.0工程）	200	29.89	160	160	/	否	无	0
5421	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线52号杆六一变压器（2.0工程）	400	38.27	175.76	175.76	/	否	无	30.91
5422	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前营子分支5号杆前营子变压器（2.0工程）	400	31.73	193.08	193.08	/	否	无	-0.69
5423	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线126号杆八家村变压器（2.0工程）	400	16.19	255.24	255.24	/	否	无	58.62
5424	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二东分支02号杆二东变压器（2.0工程）	200	13.01	160	160	/	否	无	0
5425	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义三变压器（2.0工程）	400	15.36	258.52	258.52	/	否	无	-4.98
5426	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧58号杆于杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
5427	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线86号杆房东变压器（2.0工程）	200	17.23	125.54	125.54	/	否	无	20.29
5428	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧034号杆白东变压器（2.0工程）	400	29.42	202.44	202.44	/	否	无	-27.03
5429	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子2台柱上变压器	200	53.09	93.66	93.66	/	否	无	0
5430	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大窝铺变压器	100	54.25	-14.25	-14.25	/	否	无	29.59
5431	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支龙下分支02号杆柱上变压器	50	59.42	13.63	13.63	/	否	无	2.35
5432	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线老杖子分歧02号杆梨树沟台区变压器	50	46.03	16.98	16.98	/	否	无	25.21
5433	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线47号杆铁西变压器（2.0工程）	400	30.31	198.8	198.8	/	否	无	5.48
5434	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大杖子分歧119号杆半拉杖子2台变压器（2.0工程）	200	0.35	159.3	159.3	/	否	无	0
5435	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热北南分2号杆热北南变压器（2.0）	400	21.92	275.72	275.72	/	否	无	-27.27

5436	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线东远501台柱上变压器	100	72.54	16.76	16.76	/	否	无	48.22
5437	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	梅西机井分支柱上变压器	50	21.81	29.2	29.2	/	否	无	4.8
5438	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子西队变压器	400	37.84	220.44	220.44	/	否	无	-2.68
5439	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天五台区柱上变压器	50	48.91	15.55	15.55	/	否	无	5.79
5440	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子大棚变压器	50	57.70	28.46	28.46	/	否	无	-2.9
5441	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线保险支菜杖子分菜杖子变压器	315	16.07	201.41	201.41	/	否	无	-25.51
5442	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线赵里分支25号杆赵外台区变压器	50	55.21	12.4	12.4	/	否	无	1.47
5443	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟棚柱上变压器	30	83.87	-1.161	-1.161	/	否	无	-0.56
5444	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支26号杆大四道梁子分台柱上变压器	50	37.30	21.38	21.38	/	否	无	-73.34
5445	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支54号杆硬仗子外大棚台区柱上变压器	30	2.54	23.27	23.27	/	否	无	20
5446	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线倚子庄棚2柱上变压器	200	32.16	108.68	108.68	/	否	无	0
5447	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线达马沟柱上变压器	50	32.32	24.3	24.3	/	否	无	-13.59
5448	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东棚柱上变压器	100	58.40	22.59	22.59	/	否	无	0
5449	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	六东小区分支11号杆柱上六东小区变压器	30	1.87	23.44	23.44	/	否	无	-50
5450	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后分歧02号杆瓦后变压器（高耗能改造）	100	131.76	-51.76	-51.76	/	否	无	2.27
5451	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑水渠变压器柱上变压器	50	39.98	27.66	27.66	/	否	无	-20.15
5452	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线镇中支逸夫变压器	200	80.77	-1.54	-1.54	/	否	无	5.63
5453	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线87#朝阳沟村变压器柱上变压器	100	115.23	-35.23	-35.23	/	否	无	80.19
5454	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧90号杆里窝铺柱上变压器	30	84.16	-1.248	-1.248	/	否	无	41.44
5455	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义五柱上变压器	200	39.29	126.08	126.08	/	否	无	87.97
5456	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杨树行柱上变压器	50	38.63	20.69	20.69	/	否	无	-8.26
5457	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线五一分歧头道杖子分支02#柱上变压器	200	0.21	159.68	159.68	/	否	无	-9.09
5458	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖西台柱上变压器（二批中心村增容）	200	30.99	102.26	102.26	/	否	无	0.52

5459	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群中北庄台区柱上变压器	200	61.30	37.44	37.44	/	否	无	14.64
5460	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线何家沟台区柱上变压器	100	44.49	35.51	35.51	/	否	无	0
5461	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河东分歧06号杆河东分台柱上变压器	50	115.11	-17.555	-17.555	/	否	无	14.39
5462	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子西沟柱上变压器	50	61.67	9.17	9.17	/	否	无	29.93
5463	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分04号杆吕杖子北变压器（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5464	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支06号杆大工厂柱上变压器	80	102.32	-17.856	-17.856	/	否	无	4.5
5465	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线鸡冠山分歧15号杆鸡冠山变压器	50	47.86	20.61	20.61	/	否	无	-18.4
5466	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线苇子沟分歧16号杆苇子沟柱上变压器	50	55.82	13.4	13.4	/	否	无	0.16
5467	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申大棚分支房申大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5468	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	花果山水井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
5469	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧07号杆辛南北大棚2台区柱上变压器	80	112.69	-26.152	-26.152	/	否	无	1.74
5470	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧73号杆大一台区柱上变压器	100	38.33	41.81	41.81	/	否	无	0
5471	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线黄家沟变压器	50	67.55	22.31	22.31	/	否	无	58.63
5472	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线杨树行分支齐杖子分支17号杆齐杖子棚台区（二批机井）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5473	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	小西营子分柱上变压器	200	26.17	114.14	114.14	/	否	无	0
5474	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杖子分支高杖子西变压器（6）	200	41.59	-19.05	-19.05	/	否	无	16.91
5475	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白下台柱上变压器	80	2.97	61.72	61.72	/	否	无	4.88
5476	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁大棚分支09号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5477	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子七组台区柱上变压器	80	100.97	-16.776	-16.776	/	否	无	9.36
5478	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南棚分支06号杆柱上变压器	50	35.64	23.57	23.57	/	否	无	-11.11
5479	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
5480	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支双庙大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100

5481	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马虎沟分台变压器	50	63.39	11.79	11.79	/	否	无	-2.76
5482	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南小区分歧03号杆柱上变压器	50	23.23	31.83	31.83	/	否	无	100
5483	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄花杖子分台分3号杆柱上变压器	50	24.92	29.78	29.78	/	否	无	8.62
5484	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东山分支东山变压器	30	55.03	8.67	8.67	/	否	无	-2.83
5485	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支43+1号杆芦杖子大棚台区柱上变压器	100	0.64	23.41	23.41	/	否	无	20
5486	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧194号杆柱上李家屯变压器	50	83.75	-1.875	-1.875	/	否	无	11.72
5487	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟棚柱上变压器	50	48.45	17.99	17.99	/	否	无	-11.92
5488	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房申分歧06号前房申变压器（抗旱）	100	67.88	80	80	/	否	无	0
5489	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干171号杆丘杖子变压器	50	58.46	19.16	19.16	/	否	无	-60.88
5490	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线卢杖子分歧09号杆卢杖子变压器	50	106.86	-13.43	-13.43	/	否	无	5.4
5491	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西坡子变压器	30	68.39	3.51	3.51	/	否	无	24.09
5492	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后沟柱上变压器	20	2.65	15.47	15.47	/	否	无	0
5493	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线烧锅杖子分支12号杆烧锅杖子台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5494	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线主干57号杆东组专用台区柱上变压器	50	2.56	39.03	39.03	/	否	无	-15.38
5495	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧51#五北台柱上变压器	100	54.50	26.02	26.02	/	否	无	-10.84
5496	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小山湾分支05号杆小山湾变压器	200	29.64	160	160	/	否	无	0
5497	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线酒西大棚变压器	50	71.54	16.79	16.79	/	否	无	57.14
5498	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟大棚台区塔沟大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5499	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支1+1#仓上大棚变压器	50	21.34	30.79	30.79	/	否	无	-12.5
5500	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分歧01号水南大棚变压器	50	31.45	24.35	24.35	/	否	无	-41.45
5501	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城木线东环支东环路变压器	250	23.62	140.98	140.98	/	否	无	0.87
5502	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都散2大棚变压器	80	62.49	14.81	14.81	/	否	无	13.36
5503	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线267#柱上变压器	200	28.63	102.88	102.88	/	否	无	13.24

5504	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线下道池分歧06号杆下道池台区柱上变压器	50	76.47	3.78	3.78	/	否	无	33.63
5505	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线北沟棚分支01号杆变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5506	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	红旗大棚分支02号杆柱上变压器	30	61.02	7.72	7.72	/	否	无	-50.81
5507	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线湾子井变压器	200	21.39	157.5	157.5	/	否	无	47.51
5508	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线韩家沟分支25号杆韩外台区柱上变压器	80	46.71	26.64	26.64	/	否	无	2
5509	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线下白尺沟分支09号杆下白尺沟台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5510	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子分支02号杆柱上变压器	50	115.35	-17.675	-17.675	/	否	无	8.66
5511	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟支05号下房申柱上变压器	100	44.51	37.51	37.51	/	否	无	-5.09
5512	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三后分支三后台区柱上变压器（一批中心村）	200	39.94	80.12	80.12	/	否	无	0
5513	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器	50	50.04	14.98	14.98	/	否	无	4.98
5514	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚1柱上变压器	50	2.25	39	39	/	否	无	0
5515	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南山柱上变压器	50	66.52	32.4	32.4	/	否	无	28.77
5516	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干190号杆宋杖子变压器	50	105.48	-12.74	-12.74	/	否	无	22.56
5517	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四中大棚分支07号杆四中棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5518	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线黑沟新台分柱上变压器	100	35.57	44.43	44.43	/	否	无	0
5519	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子支9号杆黄北变压器	200	3.12	120.98	120.98	/	否	无	60.96
5520	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下洼子台区柱上变压器	30	65.50	4.5	4.5	/	否	无	37.35
5521	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线喇嘛沟柱上变压器	30	63.45	5.03	5.03	/	否	无	20.42
5522	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道东棚柱上变压器	200	1.54	157.42	157.42	/	否	无	-3.23
5523	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子2柱上变压器	50	92.60	-6.3	-6.3	/	否	无	25.9
5524	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线石门沟分歧68#柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5525	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线小北沟分支02号杆小北沟台区变压器	200	39.42	160	160	/	否	无	0
5526	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大马营子机井分支大马营子二批井台区柱上变压器	50	4.55	37.76	37.76	/	否	无	16.67
5527	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟棚柱上变压器	50	71.55	5.28	5.28	/	否	无	34.64

5528	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线苏杖子分支02号杆苏杖子变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5529	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线转山沟柱上变压器	30	117.67	-11.301	-11.301	/	否	无	74.31
5530	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群南台区柱上变压器	200	69.05	24.6	24.6	/	否	无	25.94
5531	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大南宫分支09号杆变压器	400	5.6	320	320	/	否	无	-100
5532	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧15号椴树沟大棚变压器	100	66.95	27	27	/	否	无	0
5533	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线新农机变压器（全绝缘变台）	400	57.33	92.84	92.84	/	否	无	-1.6
5534	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分歧22号杆南山变压器	30	62.35	7.19	7.19	/	否	无	-5.43
5535	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线新房子三组柱上变压器	160	84.25	-6.8	-6.8	/	否	无	27.35
5536	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南房台柱上变压器	30	81.37	-0.411	-0.411	/	否	无	10.81
5537	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5538	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线北宫杖子棚分支06号杆变压器	50	50.89	18.32	18.32	/	否	无	-36.64
5539	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	大牛营子房后柱上变压器	50	21.96	31.84	31.84	/	否	无	-27.14
5540	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北窑分支14号吴广友农排变压器	50	52.74	25.07	25.07	/	否	无	30.77
5541	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线新房子棚柱上变压器	30	32.10	15.36	15.36	/	否	无	-21.33
5542	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子大棚分支刘杖子大棚变压器	50	20.21	30	30	/	否	无	18.1
5543	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子变压器	50	39.41	4.3	4.3	/	否	无	-7.46
5544	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五头道杖子分支01#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5545	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分支02号柱上变压器	200	35.90	88.2	88.2	/	否	无	9.81
5546	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道良子台区柱上变压器	50	70.40	4.81	4.81	/	否	无	-8.43
5547	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线道须沟分支11号道须沟变压器	50	53.93	13.04	13.04	/	否	无	13.01
5548	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线方源支方源变压器	315	44.60	112.11	112.11	/	否	无	2.94
5549	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁东山大棚分歧07#无白丁东山大棚柱上变压器	30	22.48	17.52	17.52	/	否	无	0
5550	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干25号杆小河西变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100

5551	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线高杖子分支02号杆高杖子台区变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
5552	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线田家沟分支10号杆田家沟柱上变压器	50	52.68	14.04	14.04	/	否	无	17.57
5553	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小井子柱上变压器	100	3.32	76.7	76.7	/	否	无	0
5554	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚2柱上变压器	50	112.79	-16.395	-16.395	/	否	无	21.26
5555	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支八间房村柱上变压器	315	79.94	15.37	15.37	/	否	无	43.01
5556	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九西大棚柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5557	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支花卉大棚支01号杆花卉棚台区柱上变压器	50	32.34	25.21	25.21	/	否	无	-26.46
5558	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡东小区分支二十五里堡东小区变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5559	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧40号杆孟杖子台区柱上变压器	200	30.84	98.32	98.32	/	否	无	13.77
5560	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线下杖子柱上变压器	50	78.77	1	1	/	否	无	49.54
5561	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老官杖子村柱上变压器	100	50.51	29.51	29.51	/	否	无	0
5562	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线岗子变压器	200	31.19	1.63	1.63	/	否	无	-6.98
5563	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线白庙子大棚台区白庙子大棚变压器	30	42.55	13.02	13.02	/	否	无	145.83
5564	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线七零沙分支25号杆马褂沟台区柱上变压器	20	20.00	16	16	/	否	无	-100
5565	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	水库井柱上变压器	50	46.10	23.23	23.23	/	否	无	38.91
5566	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线凌河街支凌河街变压器	315	44.05	113.27	113.27	/	否	无	8.38
5567	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子小台区柱上变压器	30	33.94	13.9	13.9	/	否	无	12.24
5568	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新西台柱上变压器	200	45.56	68.96	68.96	/	否	无	63.66
5569	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分13号杆西街柱上变压器(二批村)	400	95.15	-60.6	-60.6	/	否	无	27.85
5570	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线主干154号杆老杖子台区变压器	100	118.58	-38.58	-38.58	/	否	无	26.12
5571	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线魏家沟分支08号魏家沟柱上变压器	50	43.47	21.63	21.63	/	否	无	-9.63
5572	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组井分支03号杆东组井变压器(二批机井)	100	41.37	53.52	53.52	/	否	无	25.76

5573	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门大棚柱上变压器	50	39.34	21.22	21.22	/	否	无	4.01
5574	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘西台区柱上变压器	50	103.70	-11.85	-11.85	/	否	无	8.05
5575	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄东分台分支1号变压器	200	28.37	103.26	103.26	/	否	无	0
5576	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石北分支05号杆柱上变压器	50	103.18	-11.59	-11.59	/	否	无	-7.23
5577	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线76#朝东台柱上变压器	125	46.83	41.75	41.75	/	否	无	-5.73
5578	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线北转盘变压器	315	38.29	131.42	131.42	/	否	无	6.67
5579	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧70号杆大二台区柱上变压器	50	69.80	6.39	6.39	/	否	无	-0.85
5580	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧06郭西大棚变压器	50	0.52	39.79	39.79	/	否	无	0
5581	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线胡家窝铺分歧47号杆胡外分台区柱上变压器	30	44.97	10.51	10.51	/	否	无	14.44
5582	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达北路分支03号宏达3变压器	100	23.99	56.12	56.12	/	否	无	28.42
5583	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧39#柱上变压器	50	62.52	13.82	13.82	/	否	无	15.87
5584	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干097号邓杖子柱上变压器	100	65.96	14.04	14.04	/	否	无	0
5585	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子台区柱上变压器	80	61.20	15.04	15.04	/	否	无	0
5586	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧03号杆柱上山嘴棚变压器	50	115.10	-17.55	-17.55	/	否	无	-4.86
5587	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张三四分支01号杆张三四柱上变压器	100	67.49	12.53	12.53	/	否	无	0
5588	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家百亩地井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
5589	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北分歧03#大庙大棚变压器	50	59.18	11.11	11.11	/	否	无	-2.9
5590	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上二组（高耗能）改造	100	2.22	77.78	77.78	/	否	无	26.09
5591	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧西沟4分支柱上变压器	50	76.02	2.05	2.05	/	否	无	7.21
5592	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子分支22+1号杆石洞子大棚台区变压器	50	51.48	17.83	17.83	/	否	无	-5.88
5593	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子1台柱上变压器	100	58.56	80	80	/	否	无	0
5594	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线支家营子变压器(29)柱上变压器	50	81.35	-0.675	-0.675	/	否	无	12.5

5595	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线喇嘛沟支14号喇嘛沟台区柱上变压器	100	69.23	50.59	50.59	/	否	无	53.77
5596	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子台区柱上变压器	200	2.35	155.66	155.66	/	否	无	-8.22
5597	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线个体分歧01号杆供电所综合台区变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5598	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支09+1号杆朱杖子大棚台区柱上变压器	50	0.56	39.73	39.73	/	否	无	-33.33
5599	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚分支01号杆窑坑大棚台区柱上变压器	100	57.41	28.3	28.3	/	否	无	25.34
5600	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	西山支01号西山柱上变压器	200	66.84	127.16	127.16	/	否	无	11.83
5601	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线胡杖子分歧01#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5602	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线马国军大棚分支2号柱上变压器	200	7.74	144.54	144.54	/	否	无	72.15
5603	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线邱杖子分支25#邱杖子变压器	50	55.59	12.32	12.32	/	否	无	17.76
5604	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子线北岔上台区柱上变压器	20	39.68	8.07	8.07	/	否	无	49.07
5605	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南良台区柱上变压器	30	79.66	0.89	0.89	/	否	无	-10.45
5606	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线王杖子台区柱上变压器	80	30.83	41.03	41.03	/	否	无	-7.17
5607	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山西组棚柱上变压器（三批井）	100	30.84	57.43	57.43	/	否	无	0
5608	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线饮水支引水变压器	250	57.92	55.25	55.25	/	否	无	19.3
5609	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV二道河子分歧蒙古营子分支04#柱上变压器	200	37.19	86.22	86.22	/	否	无	17.22
5610	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子大棚分支02号柱上变压器	80	35.21	38.45	38.45	/	否	无	-19.89
5611	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村1号黄台井分支柱上变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	-100
5612	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线苏杖子2分支柱上变压器	50	105.28	-12.64	-12.64	/	否	无	28.36
5613	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	康官土坑子井柱上变压器	100	52.38	61.01	61.01	/	否	无	0
5614	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线小石门井变压器	50	41.61	23.46	23.46	/	否	无	44.68
5615	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴井分支柱上变压器	50	5.69	39.58	39.58	/	否	无	-14.29
5616	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线康官河套井06号杆分支02号杆柱上变压器	50	11.05	35.45	35.45	/	否	无	-12.5

5617	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支07号杆侯杖子台区变压器	50	85.20	-2.6	-2.6	/	否	无	10.64
5618	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分歧041号杆半里杖子台区变压器（能效改造）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5619	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支莫西北变压器	400	23.28	226.88	226.88	/	否	无	-3.94
5620	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大工厂子下店分支02号杆柱上变压器	30	118.10	-11.43	-11.43	2026/3/31	是	2026/12/30	66.59
5621	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄南变压器	50	60.79	-5.64	-5.64	/	否	无	-8.58
5622	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线京华支02号杆单家店小区台区变压器	100	68.68	15.95	15.95	/	否	无	37.79
5623	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子外分支二杖子外变压器（高耗能改造）	50	58.95	11.74	11.74	/	否	无	10.77
5624	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大杖子小区变压器	50	47.79	16.27	16.27	/	否	无	-13.98
5625	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线秋板沟分支12号杆秋板沟柱上变压器	50	39.00	20.5	20.5	/	否	无	16.32
5626	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线142号河上柱上变压器	80	103.82	-19.056	-19.056	/	否	无	37.86
5627	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分04号杆魁二台区柱上变压器	400	15.94	256.28	256.28	/	否	无	-29.99
5628	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线兴隆沟分支06#兴隆沟柱上变压器	100	38.33	41.7	41.7	/	否	无	23.86
5629	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线上西支02号杆上西变压器（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5630	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧18#三道沟北变压器	50	45.88	17.95	17.95	/	否	无	-16.3
5631	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子大棚分支03号柱上变压器	50	56.82	16.03	16.03	/	否	无	-8.26
5632	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线加油站西井柱上变压器	50	98.60	-9.3	-9.3	/	否	无	-10.08
5633	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	庙西二组支04号庙西二组柱上变压器	160	4.44	120.99	120.99	/	否	无	0
5634	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支15号杆西沟台区变压器	50	85.97	-2.985	-2.985	/	否	无	9.9
5635	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1#线杨西变压器（八家等7条线路变压器增容改造）	200	70.10	23.92	23.92	/	否	无	27.13
5636	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线131号河上2号柱上变压器	50	77.16	21.16	21.16	/	否	无	5.3
5637	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山井柱上变压器	50	106.61	-13.305	-13.305	/	否	无	-46.47

5638	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线福源山庄柱上变压器	50	57.77	12.49	12.49	/	否	无	3.36
5639	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟支32号杆一间房大棚台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5640	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线金银花基地变压器	50	14.94	33	33	/	否	无	-36
5641	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东南沟分支04号杆柱上变压器	50	43.33	20.69	20.69	/	否	无	-1.53
5642	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东道大棚分歧01号杆柱上变压器	50	93.87	-6.935	-6.935	/	否	无	-15.28
5643	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线哈太沟2柱上变压器	30	52.98	9.49	9.49	/	否	无	49.92
5644	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线227号杆庄上沟变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5645	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟里台区柱上变压器	30	82.60	-0.78	-0.78	/	否	无	-3.68
5646	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线个体支01号杆供电所综合变压器（2.0工程）	200	35.59	89.08	89.08	/	否	无	64.38
5647	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线种子后台区变压器	200	41.44	77.14	77.14	/	否	无	2.31
5648	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山南变压器	30	45.43	11.55	11.55	/	否	无	-19.08
5649	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线供电所台柱上变压器高耗能改造	80	2.84	61.87	61.87	/	否	无	-18.6
5650	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧54号杆上坡子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5651	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线老杖子分支24号杆柱上变压器	200	54.90	50.24	50.24	/	否	无	25.76
5652	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线农场台柱上变压器高耗能改造（二批中心村）	200	31.96	96.12	96.12	/	否	无	22.14
5653	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	电厂线道池沟机井分支柱上变压器	400	119.93	-159.72	-159.72	2026/3/31	是	2026/12/30	49.53
5654	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛家店大棚01#上变压器	30	0.06	23.98	23.98	/	否	无	-66.67
5655	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧四道河子2井分支柱上变压器	50	23.34	30.03	30.03	/	否	无	24.76
5656	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线28号杆南水泉棚变压器（2017抗旱）	400	37.77	178.96	178.96	/	否	无	0.74
5657	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西大棚分支06汤西大棚变压器	30	75.12	3.63	3.63	/	否	无	15.56
5658	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八东台区柱上变压器	200	12.46	135.08	135.08	/	否	无	0
5659	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线坎杖子分支04号杆坎杖子台区变压器（23能效）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
5660	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟分12号杆红岩沟变压器（2.0）	400	42.65	176.12	176.12	/	否	无	-64.81

5661	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺柱上变压器 (2019年自投资工程)	200	48.86	112.8	112.8	/	否	无	0.75
5662	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧58号杆干沟 子台区增容(2017结余工程)	100	92.41	-12.41	-12.41	/	否	无	-4.6
5663	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府分歧6+1号杆四官 村变压器(2.0工程)	400	58.71	98.36	98.36	/	否	无	27.08
5664	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧南营子一组 分支02号杆南营子一组变压器 (2.0工程)	400	38.66	165.56	165.56	/	否	无	43.7
5665	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧87#伊 杖子伊杖子变压器(2.0工程)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5666	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五三大棚柱上变压器	100	37.75	44.2	44.2	/	否	无	3.65
5667	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分15号杆齐杖 子变压器(2.0)	200	62.02	35.96	35.96	/	否	无	-11.42
5668	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老庄户东南沟台区东 南沟变压器	50	32.31	23.89	23.89	/	否	无	12.5
5669	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10千伏小城子线新村分东洼地井支 柱上变压器	50	42.75	20.85	20.85	/	否	无	82.91
5670	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线小西山井分支柱上变 压器	50	38.67	24.18	24.18	/	否	无	-25.9
5671	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支48号温家屯 变压器	100	48.58	43.23	43.23	/	否	无	0
5672	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线供电所分支06号杆 供电所台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5673	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线六陆变压器	160	12.37	108.35	108.35	/	否	无	-63.26
5674	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子村部前大棚柱 上变压器	100	30.78	51.69	51.69	/	否	无	0
5675	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧29号半沟外柱 上变压器	50	42.55	21.52	21.52	/	否	无	-20.22
5676	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线塔山分支14号杆塔山变压 器	50	50.13	14.94	14.94	/	否	无	21.6
5677	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟井柱上变压器	50	98.56	-9.28	-9.28	/	否	无	3.7
5678	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟变压器	50	51.68	23.95	23.95	/	否	无	38.61
5679	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北柱上变压器	50	85.83	-2.915	-2.915	/	否	无	-17.01
5680	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟里井分支14号 杆柱上变压器	50	53.80	17.22	17.22	/	否	无	-53.51
5681	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子支05号杆黄南 变压器(2.0工程)	200	30.41	99.26	99.26	/	否	无	4.13

5682	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分台分支03号杆岳杖子分台变压器（2.0工程）	200	31.16	119.3	119.3	/	否	无	19.11
5683	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线大河西北变压器	200	44.39	84.6	84.6	/	否	无	19.27
5684	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分61号杆陈杖子分台	200	8.12	143.76	143.76	/	否	无	-15.31
5685	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分19号杆水泉沟分台	200	22.93	114.44	114.44	/	否	无	12.39
5686	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大杖子大棚变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
5687	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后棚柱上变压器	50	40.51	25.26	25.26	/	否	无	-19.88
5688	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧031#大院变压器	50	84.66	-2.33	-2.33	/	否	无	5.64
5689	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧011#高杖子变压器	50	69.80	5.1	5.1	/	否	无	1.46
5690	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分台	400	24.70	226.84	226.84	/	否	无	4.31
5691	凌源市	铜鼎66kV变电站	116铜城线	10kV铜城线10号杆五一分台	400	16.14	255.44	255.44	/	否	无	11.37
5692	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧71号杆猴山沟变压器（2.0工程）	400	4.15	314.08	314.08	/	否	无	-68.83
5693	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一分支01号杆张一台区柱上变压器	50	113.96	-16.98	-16.98	/	否	无	7.81
5694	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘家窝铺分16号杆刘家窝铺台区(2019年自投资工程)	200	27.07	114.8	114.8	/	否	无	-30.95
5695	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线潘家沟分支01号四南分台变压器（2.0工程）	200	19.25	127.22	127.22	/	否	无	0
5696	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线44号杆北街变压器（2.0工程）	400	63.06	68.48	68.48	/	否	无	16.13
5697	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧万家沟分支16#柱上变压器	50	53.88	13.06	13.06	/	否	无	33.11
5698	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线七道沟分支04号杆七道沟变压器	50	28.21	25.92	25.92	/	否	无	-0.38
5699	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线朝阳寺分歧02号杆朝阳寺台区变压器	80	59.23	16.62	16.62	/	否	无	-5.66
5700	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小塔沟柱上变压器	30	72.62	3.75	3.75	/	否	无	8.16
5701	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟四五分支2号杆孟二变压器（2.0工程）	400	27.18	282.2	282.2	/	否	无	128.29
5702	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线水库分支8号杆温杖子变压器（2.0工程）	400	30.09	232.72	232.72	/	否	无	-11.96
5703	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线西肖家沟分支15号杆西肖家沟变压器（2.0工程）	200	18.24	123.54	123.54	/	否	无	12.9

5704	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟西沟柱上变压器	10	0.18	7.98	7.98	/	否	无	0
5705	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧北营子大井分支05号杆北营子大井柱上变压器	250	69.30	175.3	175.3	/	否	无	9.43
5706	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧39号杆马东台区柱上变压器	80	45.99	27.21	27.21	/	否	无	-15.09
5707	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老官杖子东沟柱上变压器	50	71.71	4.15	4.15	/	否	无	9.46
5708	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线上东分支05号杆上东台区变压器（一批中心村）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5709	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线地震站分支11号杆下台子井大棚变压器（2.0工程）	400	1.13	315.64	315.64	/	否	无	-6.38
5710	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘东分歧02号杆刘东台区柱上变压器	30	0.73	23.78	23.78	/	否	无	0
5711	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线西沟分支10号杆西沟台区变压器	50	25.72	27.9	27.9	/	否	无	9.68
5712	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道沟柱上变压器	50	45.38	17.31	17.31	/	否	无	3
5713	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支房产后分中环岐中环变压器	630	53.74	166.7	166.7	/	否	无	6.7
5714	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线259号杆大杖子变压器（2.0工程）	400	16.78	257.92	257.92	/	否	无	34.91
5715	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支喇南井分支04号杆柱上变压器（二批机井）	50	47.37	22.03	22.03	/	否	无	-57.58
5716	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线202号杆庄下沟变压器	100	61.46	28.19	28.19	/	否	无	42.53
5717	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	抄道沟分支6号抄道沟分台	50	66.91	6.76	6.76	/	否	无	21.28
5718	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线黄杖子大棚台区变压器	50	23.88	30.16	30.16	/	否	无	21.43
5719	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线老前桥支劳动局分劳动局变压器	315	13.63	209.1	209.1	/	否	无	12.51
5720	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支43号杆变压器	200	10.17	155.02	155.02	/	否	无	-81.58
5721	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小杖子分支02号杆小杖子前变压器	200	16.88	130.34	130.34	/	否	无	6.03
5722	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧洼地沟分支洼地沟变压器（2.0工程）	400	16.84	252.64	252.64	/	否	无	13.95
5723	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前园子东分支2号杆前园子东变压器（2.0工程）	80	56.42	19.3	19.3	/	否	无	-2.44
5724	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	上杖子支26号上杖子柱上变压器	20	80.98	-0.196	-0.196	/	否	无	16.39
5725	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子变压器	100	105.75	-25.75	-25.75	/	否	无	0

5726	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八一棚分支柱上变压器	50	65.35	13.03	13.03	/	否	无	2.1
5727	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分歧01#无白丁新柱上变压器	50	34.38	8.02	8.02	/	否	无	-38.75
5728	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干325号杆二安沟变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5729	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线西台子分歧24号杆西台子变压器（2.0工程）	200	13.09	160	160	/	否	无	0
5730	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	木杖子分台柱上变压器	50	34.82	24.78	24.78	/	否	无	-11.3
5731	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分歧07号杆北前组2灌溉井台区柱上变压器	50	50.04	18.61	18.61	/	否	无	-58.62
5732	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村2号黄台井分支柱上变压器	50	38.96	22.61	22.61	/	否	无	-54.55
5733	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子变压器	200	33.94	92.12	92.12	/	否	无	0
5734	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线中宝支中宝变压器	1000	49.39	317.1	317.1	/	否	无	15.47
5735	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧沟西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
5736	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线七零沙分支烧锅杖子变压器	50	88.22	-4.11	-4.11	/	否	无	3.24
5737	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭分支56号杆三太岭沟里台区柱上变压器	30	88.59	-2.577	-2.577	/	否	无	24.76
5738	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分24号杆前杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	43.62	94.56	94.56	/	否	无	25.82
5739	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线道虎沟柱上变压器（抗旱）	100	47.81	33.21	33.21	/	否	无	0
5740	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙村01号杆柱上变压器	200	14.94	147.54	147.54	/	否	无	0
5741	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东一台柱上变压器高耗能	160	20.00	128	128	/	否	无	-100
5742	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子棚柱上变压器	50	53.54	13.74	13.74	/	否	无	-7.23
5743	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子北沟支8+1号杆柱上变压器	100	47.84	45.66	45.66	/	否	无	67.92
5744	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子大棚变压器（23）	200	36.86	108.08	108.08	/	否	无	-3.55
5745	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东营子分台分支2号柱上变压器	200	38.25	117.06	117.06	/	否	无	15.33
5746	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西南山分支27号杆变压器	200	43.91	72.18	72.18	/	否	无	0
5747	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群北台柱上变压器	400	70.49	212.48	212.48	/	否	无	28.49

5748	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线大苗杖子机井支08号杆大苗杖子机井柱上变压器	50	114.57	-17.285	-17.285	/	否	无	-63.54
5749	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔北分支塔北变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
5750	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分歧10号杆东街变压器（2.0工程）	400	51.54	114.12	114.12	/	否	无	8.92
5751	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧洼子店支01号杆洼子店变压器（2.0工程）	400	33.67	188.12	188.12	/	否	无	49.06
5752	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分西街南支8号杆西街南变压器（2.0）	400	32.98	189.04	189.04	/	否	无	-33.62
5753	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线79号杆铁道南变压器（2.0工程）	400	31.96	192.16	192.16	/	否	无	25.1
5754	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分高杖子支29号杆高杖子变压器（2.0工程）	200	94.75	-29.5	-29.5	/	否	无	111.71
5755	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧62#上王杖子变压器	50	49.92	18.04	18.04	/	否	无	3.51
5756	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子大棚台区柱上变压器	250	43.50	111.35	111.35	/	否	无	-33.55
5757	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线东沟分支19号杆东沟台区变压器	50	39.88	20.06	20.06	/	否	无	10.62
5758	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店北变压器	50	53.03	13.68	13.68	/	否	无	-5.81
5759	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线136号杆井东变压器（2.0工程）	200	21.44	118.76	118.76	/	否	无	-42.56
5760	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分神仙沟支神东支2号杆神东变压器	80	67.29	11.01	11.01	/	否	无	-10.38
5761	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线57号五一变压器（2.0工程）	400	30.40	198.52	198.52	/	否	无	104.83
5762	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧29号杆房申北队2台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5763	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分支01号唐杖子变压器	200	50.68	134.38	134.38	/	否	无	14.48
5764	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线水泉子台区水泉子变压器	80	1.13	63.09	63.09	/	否	无	0
5765	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟北变压器柱上变压器	50	34.04	23.48	23.48	/	否	无	-5.93
5766	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟大棚变压器	20	20.00	16	16	/	否	无	-100
5767	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二半沟分支07号二半沟变压器（2.0工程）	200	17.14	160	160	/	否	无	0
5768	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧05号杆佟杖子变压器（2.0工程）	50	67.21	1.96	1.96	/	否	无	3.36

5769	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧辛南井分支辛南井台区柱上变压器（二批机井）	50	61.81	14.61	14.61	/	否	无	-38.46
5770	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙西组变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5771	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分东沟牛厂井支柱上变压器	200	31.14	102.62	102.62	/	否	无	-23.53
5772	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申分支2号杆房申变压器（2.0工程）	200	44.96	104.66	104.66	/	否	无	2.7
5773	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线周杖子分支6号杆周杖子变压器（2.0工程）	400	9.18	320	320	/	否	无	-100
5774	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线735支健鑫分健鑫变压器02#	400	59.45	82.36	82.36	/	否	无	10.3
5775	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线164号杆佐北变压器（2.0工程）	200	24.89	117.88	117.88	/	否	无	-54.57
5776	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四中分支02号杆四中变压器（2.0工程）	400	12.94	272.44	272.44	/	否	无	35.6
5777	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线152号杆老厂子2变压器（2.0工程）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5778	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线八沟台区柱上变压器（2.0工程）	200	34.70	97.78	97.78	/	否	无	15.69
5779	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分寺台子变压器（2.0）	400	35.35	178.72	178.72	/	否	无	18.43
5780	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧38号杆东坡子台区增容（2017结余工程）	200	25.78	108.46	108.46	/	否	无	0
5781	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧后营子分支05号杆后营子变压器（2.0工程）	400	34.17	183.32	183.32	/	否	无	16.08
5782	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线山根棚分支02号杆山根棚台区（2017结余工程）	100	27.66	53.11	53.11	/	否	无	0
5783	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线老杖子分歧65号杆老杖子西变压器（2.0工程）	200	67.51	128.72	128.72	/	否	无	17
5784	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	镇内线二院小区分歧01号杆二院小区变压器	50	53.81	13.14	13.14	/	否	无	31.03
5785	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西柱上变压器	50	70.55	10.11	10.11	/	否	无	-29.98
5786	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线老爷庙支8号老爷庙变压器	200	50.16	105.02	105.02	/	否	无	126.16
5787	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线黑沟柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
5788	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支高小变压器	315	22.78	180.24	180.24	/	否	无	-3.46
5789	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟分支53号杆大里台区柱上变压器	30	28.63	15.44	15.44	/	否	无	-13.27

5790	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子王杖子台区柱上变压器	50	57.48	20.35	20.35	/	否	无	47.3
5791	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子支07+1号杆南台子东增容（2017结余工程）	100	48.05	60.32	60.32	/	否	无	51
5792	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支02号杆头道河子增容（2017结余工程）	100	56.71	55.2	55.2	/	否	无	61.27
5793	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线医药前变压器	630	0.22	502.61	502.61	/	否	无	6.38
5794	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城郊线公园支公园变压器	400	36.72	179.88	179.88	/	否	无	-3.42
5795	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分城建局变压器	315	45.81	107.7	107.7	/	否	无	7.12
5796	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线老前桥支明星楼分明星楼变压器	315	55.18	79.6	79.6	/	否	无	12.81
5797	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线木工组分支9号杆宋四组变压器（2.0工程）	400	49.00	124.2	124.2	/	否	无	13.21
5798	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线叉道子井台区柱上变压器（二批机井）	50	79.32	5.11	5.11	/	否	无	68.42
5799	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建北分支05号杆建昌沟北变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5800	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧老西沟分支樱桃沟支02号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	400	37.39	209.88	209.88	/	否	无	17.15
5801	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟2分支1号杆北沟2变压器（2.0工程）	200	49.38	84.16	84.16	/	否	无	18.36
5802	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支文冠分文冠箱变1#变压器	800	40.93	313.04	313.04	/	否	无	4.4
5803	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园西箱变1#变压器	630	73.95	41.52	41.52	/	否	无	9.71
5804	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线文化支毓秀园南箱变1#变压器	630	35.70	27.12	27.12	/	否	无	8.31
5805	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧东台子分支03号杆东台子变压器（2.0工程）	50	61.96	11	11	/	否	无	0.32
5806	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线74号杆东山变压器（2.0工程）	200	27.07	105.86	105.86	/	否	无	3.26
5807	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧河东分支01#河东台河东台区（2017结余工程）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5808	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线24号杆庙西变压器（2.0工程）	400	49.53	135.08	135.08	/	否	无	102.6

5809	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线西南山分支07号杆小河东变压器（2.0工程）	200	17.13	125.98	125.98	/	否	无	0
5810	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线朝阳寺大井柱上变压器	50	18.58	32.68	32.68	/	否	无	-95.83
5811	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	轧钢线3号箱变1#变压器	630	26.38	338.44	338.44	/	否	无	24.28
5812	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线教场支天宝东变压器	400	41.18	155.52	155.52	/	否	无	80.54
5813	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线保险支安居楼分安居楼箱变变压器	1000	25.59	544.1	544.1	/	否	无	4.45
5814	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南分支3号杆河南变压器（2.0工程）	400	19.94	245.92	245.92	/	否	无	2.56
5815	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干109号杆大东柱上变压器	50	65.82	7.09	7.09	/	否	无	1.79
5816	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤东大棚分支06号汤东大棚变压器	80	4.96	60.43	60.43	/	否	无	2
5817	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧47号椴树沟变压器	80	54.90	22.49	22.49	/	否	无	11.44
5818	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线10kV南沟线三道良子村小区柱上变压器	50	10.72	36.51	36.51	/	否	无	-56
5819	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线下马营子支柱上变压器	50	26.09	27.65	27.65	/	否	无	-11.9
5820	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线董杖子柱上变压器	80	29.34	40.53	40.53	/	否	无	19.64
5821	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支09号汤加沟变压器	50	82.53	-1.265	-1.265	/	否	无	130.03
5822	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线胡西分支04号杆胡西台区变压器（能效改造）	200	20.18	119.64	119.64	/	否	无	3.14
5823	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线娘娘庙分支2号杆娘娘庙变压器（2.0工程）	50	107.08	-13.54	-13.54	/	否	无	14.1
5824	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五家子梁上井分支7号杆柱上变压器	100	76.08	10.35	10.35	/	否	无	13.8
5825	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宏达4号箱变1#变压器	500	63.44	82.85	82.85	/	否	无	-18.6
5826	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子棚台区柱上变压器	30	67.19	4.43	4.43	/	否	无	12.35
5827	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线冰沟支03号杆冰沟台区变压器(2018年新增工程)	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
5828	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支西岭变压器（高耗能改造）	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5829	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二3号箱变变压器	630	30.30	313.11	313.11	/	否	无	-0.84
5830	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线三高楼箱变变压器	630	39.44	258.05	258.05	/	否	无	13.51

5831	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线铁小东变压器	250	27.34	131.65	131.65	/	否	无	5.19
5832	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟大棚变压器	100	0.03	39.97	39.97	/	否	无	-100
5833	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	三十家子张福沟大棚分支12号杆柱上变压器	50	30.36	24.91	24.91	/	否	无	-22.77
5834	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支浩天变压器	630	46.01	214.2	214.2	/	否	无	-0.08
5835	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1#线幼儿园箱变变压器	800	34.53	364.48	364.48	/	否	无	13.6
5836	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园南箱变1#变压器	500	63.96	81	81	/	否	无	36.36
5837	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线交界沟分歧04号杆交界沟大棚变压器（2017年机井）	100	101.12	-21.12	-21.12	/	否	无	38.59
5838	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支鑫福园东分鑫福园东变压器	400	42.51	149.96	149.96	/	否	无	14.53
5839	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小洞分27号杆小洞柱上变压器（中心村）	200	61.57	53.5	53.5	/	否	无	35.26
5840	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟2柱上变压器	50	45.68	22.17	22.17	/	否	无	8.46
5841	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾3号箱变1#变压器	315	48.85	98.69	98.69	/	否	无	16.11
5842	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线广播局箱变1#变压器	315	19.16	191.65	191.65	/	否	无	-6.03
5843	凌源市	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园4号箱变1#变压器	500	20.00	400	400	/	否	无	-100
5844	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地1号箱变01#变压器	630	20.00	504	504	/	否	无	-100
5845	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线连福庄园支连福庄园箱变1#站内变压器	500	15.89	240.68	240.68	/	否	无	19.24
5846	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变2#变压器	630	79.63	7.62	7.62	/	否	无	3.79
5847	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线碧水云天1号箱变1#变压器	630	29.41	318.72	318.72	/	否	无	13.61
5848	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线龙爪沟柱上变压器	30	20.32	17.93	17.93	/	否	无	0
5849	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧127号杆柱上高家变压器	80	65.63	24.62	24.62	/	否	无	11.54
5850	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二前变压器	200	43.20	75.48	75.48	/	否	无	0
5851	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧211号杆孟家沟台区分台1（2017结余工程）	200	0.08	160	160	/	否	无	0
5852	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线碾坊分支01号杆碾坊分台（2017结余工程）	200	19.68	122.52	122.52	/	否	无	1.68

5853	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧56号杆干沟子台区分台1（2017结余工程）	200	0.08	159.84	159.84	/	否	无	0
5854	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支12号杆上四家台区分台1（2017结余工程）	100	96.46	-16.46	-16.46	/	否	无	6.29
5855	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南宫杖子台区分台（2017结余工程）	100	37.4	80	80	/	否	无	0
5856	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台1分支22号杆双庙1台区（2017结余工程）	200	26.51	125.18	125.18	/	否	无	-7.88
5857	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分歧21号杆大北沟里分台（2017结余工程）	50	26.14	28.47	28.47	/	否	无	70.27
5858	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏乌兰白线棉麻后支棉麻后变压器（增容）	400	51.51	114.32	114.32	/	否	无	9.63
5859	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏东南线教场支马道岐马道变压器（增容）	400	39.70	162.12	162.12	/	否	无	18.88
5860	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖景观台变压器）	200	55.67	49.58	49.58	/	否	无	52.41
5861	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分支10号杆白石咀分台变压器	400	7.49	307.04	307.04	/	否	无	-81.99
5862	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线邓杖子棚分歧02号杆邓杖子台区分台1（2017结余工程）	100	0	80	80	/	否	无	0
5863	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子分支36号杆石洞子台区变压器（能效改造）	200	20.16	119.68	119.68	/	否	无	35.89
5864	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线马杖子分支马东变压器）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
5865	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧128号杆西南沟柱上变压器）	50	44.07	20.95	20.95	/	否	无	21.53
5866	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线魏杖子变压器）	100	79.08	0.93	0.93	/	否	无	10.36
5867	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支022#头道杖子变压器）	100	23.41	56.6	56.6	/	否	无	9.71
5868	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄酒馆小区变压器）	100	26.56	53.86	53.86	/	否	无	2.48
5869	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地小区柱上变压器）	80	17.93	52.49	52.49	/	否	无	0
5870	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支63号杆陈杖子台区柱上变压器）	400	19.42	242.36	242.36	/	否	无	-2.97
5871	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线八前大棚变压器）	315	34.63	151.2	151.2	/	否	无	1.46
5872	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线邢杖子分歧13号杆邢杖子台区变压器	200	5.69	148.62	148.62	/	否	无	-88.15
5873	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福四2号箱变2#变压器	400	76.84	14.64	14.64	/	否	无	7.58

5874	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干091号三胜永北变压器)	50	68.89	5.57	5.57	/	否	无	11.55
5875	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线200号杆柱上变压器)	400	47.08	138.6	138.6	/	否	无	58.46
5876	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分03号杆大前柱上变压器(一批村)	200	58.97	58.48	58.48	/	否	无	13.35
5877	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子西三组柱上变压器	200	18.18	123.66	123.66	/	否	无	-51.15
5878	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳仗子分8号杆岳丈子台区分台(2017结余工程)	200	0	160	160	/	否	无	0
5879	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴大棚变压器)	50	66.73	9.42	9.42	/	否	无	19.31
5880	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北窑分02号杆前山小区台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
5881	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支14号杆头道河子分台(2017结余工程)	50	62.26	25.49	25.49	/	否	无	23.46
5882	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛东柱上变压器柱	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
5883	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线孟杖子台区分台(二批村)	50	0.37	39.86	39.86	/	否	无	0
5884	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北东分05号杆大北东柱上变压器(一批村)	50	35.78	22.13	22.13	/	否	无	-9.21
5885	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支19号杆胡杖子大棚分台(2017结余工程)	50	87.39	-3.695	-3.695	/	否	无	34.21
5886	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线董家沟井支21号杆董家沟机井柱上变压器	100	24.64	58.88	58.88	/	否	无	-21.69
5887	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二西分台变压器	315	10.99	220.41	220.41	/	否	无	17.62
5888	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支09号杆单家店台区柱上变压器)	200	22.18	116.22	116.22	/	否	无	0
5889	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟棚台区变压器	50	43.63	18.69	18.69	/	否	无	0
5890	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线王兰沟新增机井柱上变压器	50	114.10	-17.05	-17.05	2026/3/31	是	2026/12/30	64.49
5891	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子四五队台区柱上变压器)	100	55.73	25.43	25.43	/	否	无	31.29
5892	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山专用柱上变压器	100	56.46	24.74	24.74	/	否	无	0
5893	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线窑上二组机井柱上变压器	50	14.75	33.64	33.64	/	否	无	23
5894	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线五间房里变压器(14))	50	66.85	19.45	19.45	/	否	无	25.97

5895	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店南柱上变压器	200	61.48	37.74	37.74	/	否	无	47.09
5896	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线窑山分支02号杆窑山台区变压器	50	53.43	16.2	16.2	/	否	无	-10.91
5897	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支14号杆东营子台区柱上变压器（一批中心村）	400	32.24	191.04	191.04	/	否	无	11.78
5898	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组北分支中组北台区柱上变压器（一批中心村）	50	69.68	5.16	5.16	/	否	无	-13.82
5899	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支后组台区柱上变压器（一批中心村）	100	103.92	-23.92	-23.92	/	否	无	34.57
5900	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	牛场井柱上变压器	50	17.58	31.99	31.99	/	否	无	0
5901	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧28号孙杖子柱上变压器（2018年农网）	50	6.78	36.62	36.62	/	否	无	-50
5902	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10kV城内线建行小区变压器（2.0工程）	400	55.30	99.68	99.68	/	否	无	9.75
5903	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧两家柱上变压器	100	45.90	35.37	35.37	/	否	无	0
5904	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线后杨杖子分支01号杆后杨杖子2台区（2019年自投资工程）	200	25.12	112.6	112.6	/	否	无	18.44
5905	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧胜利屯2分支柱上变压器	50	58.39	10.94	10.94	/	否	无	2.67
5906	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线北沟分支北沟2号井柱上变压器	50	40.12	21.57	21.57	/	否	无	77.29
5907	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前分台柱上变压器	200	50.29	59.82	59.82	/	否	无	0
5908	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子南分台柱上变压器	100	28.77	51.47	51.47	/	否	无	0
5909	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线房申河西增容柱上变压器	50	28.76	25.84	25.84	/	否	无	7.04
5910	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区分台1（2017结余工程）	100	0.20	79.8	79.8	/	否	无	0
5911	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线295号杆叠包1井台区柱上变压器	50	37.85	24.03	24.03	/	否	无	8.7
5912	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线西大井增容柱上变压器	100	47.41	36.35	36.35	/	否	无	0
5913	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前3增容柱上变压器	200	29.70	107.22	107.22	/	否	无	0
5914	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子2小区变压器	50	59.41	13.67	13.67	/	否	无	-19.4

5915	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙北棚柱上变压器	50	60.65	9.94	9.94	/	否	无	1.34
5916	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子柱上变压器 (高耗能改造)	250	79.07	2.93	2.93	/	否	无	30.25
5917	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线东高杖子大棚增 容柱上变压器	100	59.46	101.74	101.74	/	否	无	0
5918	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯一分台区柱上变压器	50	63.92	9.01	9.01	/	否	无	1.37
5919	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉子分台分支01号 杆水泉西分台(2017结余工程)	200	29.17	107.92	107.92	/	否	无	5.46
5920	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五官北分支08号杆五北 台区分台1(2017结余工程)	200	26.84	106.34	106.34	/	否	无	0
5921	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小营南分歧07号杆小 营南台区柱上变压器	30	75.62	3.67	3.67	/	否	无	34.85
5922	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南分歧苗圃新增机 井柱上变压器	50	89.54	-4.77	-4.77	/	否	无	37.86
5923	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	10kV红木联2号线得月楼支01号杆 得月楼变压器(2.0工程)	400	19.45	242.8	242.8	/	否	无	-12.38
5924	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	南店线柏杖子分歧尖山子西沟分支 41号杆吴家沟门大井柱上变压器	50	0.16	40	40	/	否	无	0
5925	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杜金沟柱上变压器)	50	1.41	39.3	39.3	/	否	无	16.67
5926	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018年新增大外分台区	50	11.18	34.41	34.41	/	否	无	-9.3
5927	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏新增机井大杖子东井柱上变 压器	315	38.49	154.07	154.07	/	否	无	116.99
5928	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三前柱上变压器	200	35.37	89.28	89.28	/	否	无	0
5929	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧联合厂分 支排楼大棚变压器	80	74.99	-19.99	-19.99	/	否	无	-4.2
5930	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西分歧05号杆瓦西变 压器	200	59.45	76.88	76.88	/	否	无	-11.35
5931	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺2井柱上变 压器	50	0.01	40	40	/	否	无	-100
5932	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺1#井柱上变 压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
5933	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三西分台变压器	50	57.00	11.92	11.92	/	否	无	-8.12
5934	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线河东南分支03号杆河东南变 压器	50	45.16	17.64	17.64	/	否	无	-7.13
5935	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10千伏雹神庙线东梁井	50	13.10	33.9	33.9	/	否	无	-69.44
5936	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线裁缝沟增容(2018年农 网)	50	21.90	29.39	29.39	/	否	无	10.74

5937	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线宫东新增机井柱上变压器	50	64.92	11.12	11.12	/	否	无	-35.2
5938	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子学校分歧02号杆学校台区柱上变压器（2018农网）	50	31.65	24.18	24.18	/	否	无	12.32
5939	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区3号箱变2号变压器	630	32.76	297.8	297.8	/	否	无	17.2
5940	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑3号箱变1号变压器	630	38.98	260.19	260.19	/	否	无	0.71
5941	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑1号箱变1号变压器	630	25.47	343.73	343.73	/	否	无	9.9
5942	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双北柱上变压器	50	48.27	15.86	15.86	/	否	无	12.28
5943	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温杖子分柱上变压器	125	56.98	61.64	61.64	/	否	无	73.88
5944	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线丁杖子柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5945	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义二变压器	63	80.42	-0.2646	-0.2646	/	否	无	2.96
5946	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子大棚分支于杖子大棚变压器	50	54.06	14.18	14.18	/	否	无	-27.83
5947	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分歧04号杆李杖子棚变压器（2.0工程）	100	60.29	39.02	39.02	/	否	无	-11.96
5948	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北老仆分支02号北老仆变压器	50	54.18	12.93	12.93	/	否	无	5.37
5949	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线宋杖子北沟增容（2015结余）	50	18.49	30.89	30.89	/	否	无	-9.64
5950	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六机井分支03号杆北科六机井柱上变压器（二批井）	100	107.59	-27.59	-27.59	/	否	无	-4.48
5951	凌源市		#N/A	10kV土矿线移动分歧06+1#镇直柱上变压器	100	6.61	74.11	74.11	/	否	无	0
5952	凌源市		#N/A	10千伏土矿线供销社分支02#柱上变压器	80	95.02	-12.016	-12.016	/	否	无	0
5953	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪南柱上变压器	200	34.83	90.4	90.4	/	否	无	50
5954	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天八柱上变压器	100	56.09	23.94	23.94	/	否	无	0
5955	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线齐杖子分支2号杆齐杖子变压器（2.0工程）	400	12.67	269.36	269.36	/	否	无	-2.1
5956	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线小东沟分歧小东沟变压器	50	27.18	26.54	26.54	/	否	无	1.89
5957	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家三组井变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
5958	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官四组小区变压器	50	5.82	37.48	37.48	/	否	无	-16.22
5959	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线水泉小区二变压器	50	12.33	34.12	34.12	/	否	无	20.83

5960	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟小区变压器(27)柱上变压器	100	21.70	19.43	19.43	/	否	无	-14.62
5961	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧23号杆哈太沟台区分台1(2019年自投资工程)	50	69.28	21.32	21.32	/	否	无	52.67
5962	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟柱上变压器	80	59.61	17.02	17.02	/	否	无	28.74
5963	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分台	200	18.37	125	125	/	否	无	0
5964	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线45号杆十里堡西分台	400	18.88	244.48	244.48	/	否	无	19.54
5965	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东分3#三东分台	100	44.42	40.74	40.74	/	否	无	0
5966	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧01号杆东营子二组变压器(2.0工程)	200	19.18	121.64	121.64	/	否	无	27.08
5967	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV西青分支02#柱上变压器	50	78.29	1.75	1.75	/	否	无	28.57
5968	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子大棚02#柱上变压器	30	67.92	3.85	3.85	/	否	无	20.28
5969	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线龙南变压器	100	61.26	18.74	18.74	/	否	无	0.58
5970	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧陈杖子分支08号杆陈杖子台区分台1(2017结余工程)	200	44.02	71.96	71.96	/	否	无	34.6
5971	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)崔家沟分支24号柱上崔家沟变压器	30	69.30	4.24	4.24	/	否	无	11.08
5972	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线段八棚柱上变压器	50	38.32	21.28	21.28	/	否	无	-22.64
5973	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线西沟外柱上变压器	30	66.14	4.32	4.32	/	否	无	17.57
5974	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧83号杆郑里台区柱上变压器	50	43.27	18.36	18.36	/	否	无	15.7
5975	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线梁东棚分歧03号杆梁西变压器(2.0工程)	200	65.30	102.48	102.48	/	否	无	144.85
5976	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线二道河子柱上变压器	50	118.55	-19.275	-19.275	2026/3/31	是	2026/12/30	56.35
5977	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线4#井分支03号杆上变压器(二批机井)	50	0	40	40	/	否	无	0
5978	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺2分支上窝铺2变压器	200	35.97	90.1	90.1	/	否	无	-3.88
5979	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线王兰沟分支王兰沟变压器	200	36.07	87.86	87.86	/	否	无	96.16
5980	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火下分支02号杆柱上变压器	100	0.60	23.44	23.44	/	否	无	0
5981	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二道沟棚分支10号杆柱上二道沟棚变压器	50	21.67	29.32	29.32	/	否	无	-24.32

5982	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧09号东台子大棚柱上变压器	30	20.18	18.1	18.1	/	否	无	-44.07
5983	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线107号杆宫中变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
5984	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧27号小北沟变压器	50	98.71	-9.355	-9.355	2026/3/31	是	2026/12/30	58.24
5985	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧10号杆南湾子变压器	200	8.20	152.32	152.32	/	否	无	22.8
5986	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线150号杆烈山梁变压器	200	2.22	157.02	157.02	/	否	无	0
5987	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	五一大棚分支15号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
5988	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线杨杖子分支01号杆柱上变压器	50	66.02	7.15	7.15	/	否	无	25
5989	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北棚变压器	20	15.55	12.9	12.9	/	否	无	-33.33
5990	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线北沟分支北沟1号井柱上变压器	50	117.80	-18.9	-18.9	/	否	无	33.33
5991	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线杨杖子分支03号杆变压器	50	7.06	36.47	36.47	/	否	无	80.56
5992	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支21号杆西水泉变压器	200	30.67	99.48	99.48	/	否	无	0
5993	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10KV镇北线42号杆红旗变压器(2.0工程)	400	23.81	226.52	226.52	/	否	无	32.01
5994	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳杖子分支36号杆岳杖子西沟柱上上变压器	80	66.17	24.38	24.38	/	否	无	-11.79
5995	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线杨树沟门变压器	200	53.65	-27.27	-27.27	/	否	无	0
5996	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线窑沟分支12号柱上变压器	30	40.64	11.81	11.81	/	否	无	7.52
5997	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线荣杖子大棚分台分2号杆荣杖子大棚分台	200	15.54	160	160	/	否	无	0
5998	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线南湾子2分支03号杆南湾子分台2变压器	100	81.28	-1.28	-1.28	/	否	无	-66.67
5999	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变1#变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6000	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前园子2分支前园子西变压器)	200	49.67	85.74	85.74	/	否	无	-9.11
6001	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线三官庙3#井分歧07号杆三官庙4#井柱上变压器	50	3.32	40	40	/	否	无	0
6002	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线白庙子分支9号杆双庙柱上变压器	200	13.12	133.86	133.86	/	否	无	4.01
6003	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二组大棚变压器	100	1.82	78.22	78.22	/	否	无	0
6004	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北杖子柱上变压器	200	23.42	113.46	113.46	/	否	无	-4.16

6005	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上四道沟台区柱上变压器	30	36.32	13.67	13.67	/	否	无	-8
6006	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线松花杖子分支05号松花杖子变压器	200	17.37	125.44	125.44	/	否	无	-2.87
6007	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田杖子柱上变压器	200	8.71	160	160	/	否	无	-100
6008	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧048号杆罗权沟变压器	50	43.00	18.54	18.54	/	否	无	9.86
6009	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线林业局支土地局变压器	500	55.36	123.95	123.95	/	否	无	4.76
6010	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线石门沟分歧10#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6011	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山东井分支柱上变压器	50	49.47	18.81	18.81	/	否	无	145.28
6012	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯杖子二组棚柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
6013	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线楼东大棚变压器	50	105.81	-12.905	-12.905	/	否	无	-10.28
6014	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟里变压器	200	63.58	111.28	111.28	/	否	无	28.98
6015	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线四区台区柱上变压器	50	97.77	-8.885	-8.885	/	否	无	-10.89
6016	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子分支7号杆中杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6017	凌源市	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中分歧科东分支03#科东柱上变压器	315	19.50	191.05	191.05	/	否	无	10.53
6018	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线春林大棚变压器	200	29.48	120.58	120.58	/	否	无	35.47
6019	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支05号杆曹家炉台区变压器	50	54.13	15.53	15.53	/	否	无	34.06
6020	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支19号杆柱上变压器	50	73.65	3.21	3.21	/	否	无	1.68
6021	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支12号杆朱杖子东台区变压器	50	53.88	13.09	13.09	/	否	无	10.11
6022	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线苗金沟台区柱上变压器	50	73.01	3.51	3.51	/	否	无	2.15
6023	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	村东山大棚柱上变压器	20	32.71	9.65	9.65	/	否	无	-8.47
6024	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧10号杆王前台区柱上变压器	80	96.11	-12.888	-12.888	/	否	无	9.79
6025	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线左分歧北杖子支2号杆北杖子变压器（2.0工程）	200	15.97	128.72	128.72	/	否	无	34.64
6026	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线小西山柱上变压器	50	95.77	-7.885	-7.885	/	否	无	12.99
6027	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	双井棚台区柱上变压器	50	60.56	9.98	9.98	/	否	无	11.19

6028	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线735箱变变压器	630	16.69	398.85	398.85	/	否	无	26.5
6029	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线站前分支01号杆柱上变压器	50	19.06	30.57	30.57	/	否	无	15.87
6030	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山2柱上变压器	100	37.21	43.46	43.46	/	否	无	0
6031	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小南沟柱上变压器	50	45.35	26.15	26.15	/	否	无	48.96
6032	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线前营子分支3号杆前营子变压器（2.0工程）	400	13.28	266.88	266.88	/	否	无	15.67
6033	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线下三家柱上变压器	100	54.34	25.7	25.7	/	否	无	0
6034	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线下营子柱上变压器（高耗能改造）	100	93.59	-13.59	-13.59	/	否	无	0
6035	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支16号杆东台区分台（2017结余工程）	100	6.97	73.2	73.2	/	否	无	0
6036	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线李家屯东山棚分支03号杆柱上孟家沟前梁棚变压器	20	22.72	11.56	11.56	/	否	无	-20
6037	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线马营子分支01号杆马营子台区变压器	50	23.18	28.82	28.82	/	否	无	-7.43
6038	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟东台区柱上变压器	50	41.12	26.5	26.5	/	否	无	1.07
6039	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧波东井柱上变压器	50	58.40	18.15	18.15	/	否	无	-8.18
6040	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支61号杆双井变压器（2.0工程）	50	63.89	8.06	8.06	/	否	无	5.01
6041	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线俵东分歧02号杆俵东台区柱上变压器	50	74.43	2.79	2.79	/	否	无	13.77
6042	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线（杨杖子变）石门外分支13号石门外变压器	30	33.37	14.03	14.03	/	否	无	33.13
6043	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇嘛沟19号杆于杖子台区柱上变压器	80	54.77	22.26	22.26	/	否	无	7.93
6044	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线张涵杖子新棚08号杆柱上变压器（三批机井）	100	42.86	39.07	39.07	/	否	无	2.46
6045	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟西台子北沟变压器	50	52.91	13.55	13.55	/	否	无	10.39
6046	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线七零沙分歧17+1号杆打草沟外（2019年自投资工程）	200	21.60	116.9	116.9	/	否	无	-3.94
6047	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子北沟台区柱上变压器	10	110.97	-3.097	-3.097	/	否	无	49
6048	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线东地分歧03号杆东地变压器（2.0工程）	400	19.76	241.08	241.08	/	否	无	82.66
6049	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大四道梁子小区台区柱上变压器	160	20.25	14.87	14.87	/	否	无	-51.99

6050	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器1#	630	58.92	136.77	136.77	/	否	无	37.99
6051	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟2柱上变压器	20	92.45	-2.49	-2.49	/	否	无	-46.95
6052	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线北沟分支01号杆瓦庙子 变压器（2.0工程）	400	65.28	269.36	269.36	/	否	无	7.93
6053	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线主干130号杆老杖子 小学台区变压器	200	66.31	73.1	73.1	/	否	无	10.41
6054	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城东线东环支规划楼分规划 楼变压器	630	35.33	281.55	281.55	/	否	无	6.12
6055	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线 北沟分支1号北沟柱上变压器	30	63.01	5.1	5.1	/	否	无	31.95
6056	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟大棚柱上变 压器	50	17.52	33.03	33.03	/	否	无	21.88
6057	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子2变压器	50	7.74	36.17	36.17	/	否	无	-80
6058	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院台区柱上变 压器	50	93.45	-6.725	-6.725	/	否	无	-3.16
6059	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧梁南分支 13号杆梁南台区增容（2017结余工 程）	50	22.80	29.56	29.56	/	否	无	-7.14
6060	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平沟分16支12号杆高家梁分 台变压器（二批村）	50	84.18	-2.09	-2.09	/	否	无	14.81
6061	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七2柱上变压器	30	54.63	8.3	8.3	/	否	无	8.33
6062	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线金星分亿安岐亿 安变压器	630	31.23	307.31	307.31	/	否	无	-0.13
6063	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	浴池箱变电站内变压器	1000	1.04	789.6	789.6	/	否	无	30.3
6064	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟小区变压器	50	94.50	-7.25	-7.25	/	否	无	1.81
6065	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子台区柱上变 压器	20	65.88	2.82	2.82	/	否	无	19.4
6066	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线茶布袋井分支07号杆茶 布袋机井柱上变压器	50	72.11	7.56	7.56	/	否	无	75.51
6067	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线西庄分支1号杆西庄 柱上变压器	200	62.29	39.42	39.42	/	否	无	53.84
6068	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五二井分歧06号杆柱 上变压器	80	10.48	55.95	55.95	/	否	无	20
6069	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线粮小东分粮小东变 压器	315	40.70	125.4	125.4	/	否	无	9.57
6070	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯三组变压器	50	115.78	-17.89	-17.89	/	否	无	14.99
6071	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	亿星小区变压器	500	69.01	55.2	55.2	/	否	无	14.17

6072	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村各户台区柱上变压器	200	39.37	83.16	83.16	/	否	无	14.67
6073	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧乌兰白一分支06号杆柱上变压器	100	46.16	33.84	33.84	/	否	无	7.63
6074	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧上窝铺井分支01号杆上窝铺大井柱上变压器(二批机井)	50	44.97	19.85	19.85	/	否	无	16.75
6075	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子大棚变压器	50	3.64	38.89	38.89	/	否	无	0
6076	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kv八家线杨杖子大棚分歧18号杆柱上变压器	50	22.88	28.56	28.56	/	否	无	80.49
6077	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线北沟分歧18#朝东沟柱上变压器	160	58.52	52.75	52.75	/	否	无	4.73
6078	凌源市	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中台区柱上变压器	200	44.76	113.2	113.2	/	否	无	5.74
6079	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分歧庙后分支04#庙后台区柱上变压器	50	83.47	-1.735	-1.735	/	否	无	-15.36
6080	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支14号杆柱上杏树沟变压器(高耗能改造)	100	49.91	30.1	30.1	/	否	无	0
6081	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘2变压器	100	29.24	80	80	/	否	无	0
6082	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧一队分支2#一队变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6083	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线朝阳沟下朝变压器(2.0)	200	17.51	127.64	127.64	/	否	无	15.78
6084	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子分支4号杆古山子变压器(2.0工程)	200	26.74	106.52	106.52	/	否	无	-8.13
6085	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线124号杆高家机井(2.0工程)	200	25.26	112.7	112.7	/	否	无	0
6086	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分支17号井上西沟变压器	50	66.68	9.42	9.42	/	否	无	135.79
6087	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线碌碡沟变压器	50	69.80	6.31	6.31	/	否	无	6.26
6088	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小柏树沟分歧27号小南沟柱上变压器	50	101.73	-10.865	-10.865	/	否	无	2.54
6089	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分歧34+1号杆哈巴气大棚台区变压器	50	22.75	30.37	30.37	/	否	无	0
6090	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分歧93号杆七西变压器(2.0工程)	400	34.06	215.44	215.44	/	否	无	-12.18
6091	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北变压器	50	65.80	15.5	15.5	/	否	无	-24.27
6092	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达1号柱上变压器	100	35.70	55.31	55.31	/	否	无	-17.65
6093	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线下烧锅南变压器	200	14.71	130.56	130.56	/	否	无	95.81

6094	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子大棚分支05号杆陈杖子棚台区柱上变压器	200	0.91	158.2	158.2	/	否	无	-33.33
6095	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线金山支50号杆柱上变压器	30	46.18	10.15	10.15	/	否	无	90.05
6096	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑4#箱变2号变压器间隔配电变压器	630	16.29	401.5	401.5	/	否	无	5.82
6097	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身西组柱上变压器	100	27.97	52.03	52.03	/	否	无	0
6098	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线孟杖子一组大棚支04号杆柱上变压器	50	10.45	36.45	36.45	/	否	无	34.98
6099	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东二组支08号庙东二组变台柱上变压器	200	49.93	61.02	61.02	/	否	无	34.55
6100	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线杏园支柱上变压器	50	41.18	19.42	19.42	/	否	无	-13.12
6101	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线未北分支04号杆未北台区柱上变压器（高耗能改造）	400	13.33	277.56	277.56	/	否	无	11.43
6102	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分支199号杆任杖子台区变压器（一批中心村）	100	69.54	59.51	59.51	/	否	无	65.62
6103	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中2变压器	50	37.28	21.77	21.77	/	否	无	20.15
6104	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温北分台	125	67.39	26.01	26.01	/	否	无	11.76
6105	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区1号箱变1号变压器	630	29.76	316.51	316.51	/	否	无	6.39
6106	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线三道沟分歧21#三道沟变压器	50	59.53	10.24	10.24	/	否	无	61.54
6107	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧河南分支09号杆河南台区(2019年自投资工程)	100	71.43	8.58	8.58	/	否	无	45.74
6108	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线无白丁八队柱上变压器	200	26.64	107.88	107.88	/	否	无	63.46
6109	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线116#上朝东柱上变压器	80	31.80	38.56	38.56	/	否	无	0
6110	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支2号杆变压器	50	42.50	20.8	20.8	/	否	无	-5.73
6111	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟九组变压器	200	4.32	151.9	151.9	/	否	无	0
6112	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧旱桥子分支02#旱桥子变压器（2.0工程）	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
6113	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟南变压器	200	20.12	119.76	119.76	/	否	无	-12.93
6114	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线窑沟分歧甸西支01号杆甸西变压器（2.0工程）	400	25.16	219.36	219.36	/	否	无	0

6115	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支06号杆东地变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6116	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区2号箱变1#变压器	630	53.79	165.12	165.12	/	否	无	14.4
6117	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变1#变压器	500	60.77	98.4	98.4	/	否	无	18.92
6118	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线昆明支昆明变压器	800	67.77	116.24	116.24	/	否	无	5.8
6119	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线五一大棚	100	29.58	55.64	55.64	/	否	无	-11.31
6120	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线北山路支北山路变压器	400	67.82	49.12	49.12	/	否	无	9.81
6121	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线中学支05号杆牛东变压器（2.0工程）	200	4.28	160	160	/	否	无	-100
6122	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1号线小学配电室变压器	1000	46.60	334.6	334.6	/	否	无	-2.43
6123	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达7号箱变2#变压器	630	87.79	-49.077	-49.077	/	否	无	9.75
6124	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	西台大棚	50	33.78	23.74	23.74	/	否	无	-6.69
6125	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支公园北分公园北1#变压器	630	56.33	153.03	153.03	/	否	无	1.9
6126	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线小南口变压器	400	38.54	165.88	165.88	/	否	无	15.56
6127	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线检察院变压器	500	34.98	225.95	225.95	/	否	无	1.85
6128	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福二分福二2号箱变101变压器	630	48.39	200.15	200.15	/	否	无	16.57
6129	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	10kV轧钢线天元小区2号箱变变压器	630	15.12	408.74	408.74	/	否	无	13.89
6130	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支质监分家具厂岐家具厂变压器	630	30.48	312.04	312.04	/	否	无	12.63
6131	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线福五2号箱变1#变压器	500	108.43	-142.15	-142.15	/	否	无	14.82
6132	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧10号杆花卉小区变压器（2.0工程）	400	22.50	230.04	230.04	/	否	无	43.28
6133	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑2号箱变2号变压器	630	15.73	404.9	404.9	/	否	无	14.63
6134	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线农电站分2号杆农电站变压器（2.0）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6135	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线烧火沟变压器	100	29.70	14.25	14.25	/	否	无	-2.72
6136	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线王杖子台区柱上变压器	200	62.37	35.28	35.28	/	否	无	23.96
6137	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小白杖子大棚分支01#柱上变压器	50	33.40	27.66	27.66	/	否	无	6

6138	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧小喇嘛沟分支17#柱上变压器	100	29.78	50.53	50.53	/	否	无	37.31
6139	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线化皮沟台区柱上变压器	50	42.00	19	19	/	否	无	-8.59
6140	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线涝杖子分支10#涝杖子变压器	80	47.37	26.16	26.16	/	否	无	2.11
6141	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子北变压器	100	62.65	17.35	17.35	/	否	无	0
6142	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏城郊线公园支江源分江源变压器	630	28.36	326.91	326.91	/	否	无	12.63
6143	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾8号箱变1#变压器	500	53.34	133.55	133.55	/	否	无	8.22
6144	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧21号杆大修家属院台区柱上变压器	160	8.04	115.14	115.14	/	否	无	-1.91
6145	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线连福庄园支连福庄园箱变2#站内变压器	500	22.99	205.04	205.04	/	否	无	-7.54
6146	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子棚分歧01号杆小苗杖子棚柱上变压器	30	0.04	23.99	23.99	/	否	无	0
6147	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分歧09号杆大北沟里增容（2017结余工程）	100	27.26	52.8	52.8	/	否	无	37.84
6148	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子棚分支02号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6149	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10千伏雹神庙线邹杖子井	50	5.48	37.71	37.71	/	否	无	31.25
6150	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线166号杆沟门变压器（2017抗旱）	400	9.88	280.48	280.48	/	否	无	-4.41
6151	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	后楼分支09号杆柱上后楼分台变压器	50	1.85	39.21	39.21	/	否	无	0
6152	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼北分支09号杆柱上变压器	50	48.16	16.54	16.54	/	否	无	-3.47
6153	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾王三胜永小区分支03号杆柱上变压器	30	77.98	3.19	3.19	/	否	无	-86.76
6154	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线朱家沟柱上变压器	30	94.35	-4.305	-4.305	/	否	无	-74.21
6155	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店后大棚分支06号柱上变压器	50	31.93	28.38	28.38	/	否	无	-73.16
6156	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线马厂沟分支04号杆马厂沟台区变压器	50	67.35	17.7	17.7	/	否	无	4.95
6157	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线二道沟台分支01号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6158	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线姜杖子分歧02号柱上变压器	100	64.46	15.55	15.55	/	否	无	34.43

6159	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线王上分支05号杆柱上变压器	30	69.23	9.95	9.95	/	否	无	87.04
6160	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧095号杆西杖子柱上变压器	50	35.30	22.59	22.59	/	否	无	47.63
6161	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾房分支06号杆柱上变压器	400	38.52	238.68	238.68	/	否	无	144.56
6162	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线移民分支11号杆移民变压器（2.0工程）	200	9.46	160	160	/	否	无	0
6163	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线30+1号杆道西台区增容（2017结余工程）	200	43.71	72.6	72.6	/	否	无	14.75
6164	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线142+1号杆邓杖子台区增容（2017结余工程）	200	24.53	110.94	110.94	/	否	无	42.33
6165	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后杖子棚柱上变压器	50	88.47	-4.235	-4.235	/	否	无	-12.23
6166	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧野猪沟变压器（高耗能改造）	50	48.40	15.8	15.8	/	否	无	14.29
6167	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线迷子沟分支60号杆迷子沟变压器（2.0工程）	200	15.17	129.66	129.66	/	否	无	-3.82
6168	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线老杖子分歧92号杆王自兴大棚台区变压器	30	20.59	17.82	17.82	/	否	无	38.99
6169	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	三家子线张玉文小区台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
6170	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小石门分支02号杆小石门变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6171	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小南岭分支09号小南岭变压器	100	20.88	80	80	/	否	无	0
6172	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线供电所分歧北登分支16号杆北登变压器（2.0工程）	400	20.99	236.08	236.08	/	否	无	-65.48
6173	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线12号杆张家窝铺台区（2019年自投资工程）	200	23.28	116.48	116.48	/	否	无	-20.27
6174	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范前柱上变压器	400	13.43	296.72	296.72	/	否	无	-33.89
6175	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧刘窝铺支34号杆柱上变压器	100	8.34	74.43	74.43	/	否	无	8.76
6176	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟变压器	200	51.44	57.1	57.1	/	否	无	82.05
6177	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线高粱沟柱上变压器	50	78.62	5.01	5.01	/	否	无	37.11
6178	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子大棚分支03号杆大苗杖子大棚柱上变压器	50	82.39	-1.195	-1.195	/	否	无	-9.21
6179	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新台柱上变压器	400	14.61	266.36	266.36	/	否	无	-26.79
6180	凌源市		121三家线	10kV三家子线范前分台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0

6181	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支38#柱上变压器	10	66.40	1.65	1.65	/	否	无	-2.33
6182	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支21号杆朱杖子西台区变压器	30	31.58	14.54	14.54	/	否	无	-4.29
6183	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地西分支01号杆后地西台区柱上变压器	100	74.19	6.72	6.72	/	否	无	15.09
6184	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子2台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6185	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛中柱上变压器	50	59.12	10.44	10.44	/	否	无	14.09
6186	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	庙西三组支06号庙西三组柱上变压器	315	11.99	214.23	214.23	/	否	无	94.07
6187	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧33号杆柱上变压器	50	77.49	6.16	6.16	/	否	无	11.3
6188	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子台区柱上变压器	200	60.21	109.6	109.6	/	否	无	59.13
6189	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线宋一队棚柱上变压器	50	119.23	-19.615	-19.615	/	否	无	32.21
6190	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉分台1分支03号杆南炉分台1柱上变压器（2018年农网）	50	32.01	24.24	24.24	/	否	无	-4.36
6191	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线段三组增容柱上变压器	100	44.24	36.92	36.92	/	否	无	0
6192	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道沟台区柱上变压器	100	80.94	-0.94	-0.94	/	否	无	38.43
6193	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家棚分支02号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6194	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东分歧12号杆杨北变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6195	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线燕子沟柱上变压器	50	27.04	27.56	27.56	/	否	无	-12.18
6196	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧17号杆四道沟变压器	50	31.12	24.44	24.44	/	否	无	25
6197	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟中柱上变压器	50	45.14	17.43	17.43	/	否	无	6.43
6198	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线石桥子分支01号石桥子变压器（2.0工程）	200	14.00	132.04	132.04	/	否	无	0
6199	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线宋三分支宋三组上坡子变压器（20）	50	69.79	15.76	15.76	/	否	无	-18.49
6200	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线刘海沟增容柱上变压器	100	24.98	55.07	55.07	/	否	无	0
6201	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	小北沟大棚柱上变压器	50	35.75	27.09	27.09	/	否	无	35.87

6202	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线120号杆大西柱上变压器（一批村）	200	40.53	84.3	84.3	/	否	无	7.02
6203	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子分台分支01号杆贾杖子2台区（2017结余工程）	50	75.29	16.58	16.58	/	否	无	56.19
6204	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线兴龙沟分支04号杆柱上变压器	80	27.45	44.6	44.6	/	否	无	4.95
6205	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	小西山支04号小西山柱上变压器	50	49.83	20.07	20.07	/	否	无	16.67
6206	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线丛杖子1台柱上变压器	160	60.29	31.57	31.57	/	否	无	48.4
6207	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线崔家沟分歧28号杆崔家沟台区柱上变压器	30	58.27	8.51	8.51	/	否	无	74.78
6208	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV厂子沟分支016#厂子沟外台柱上变压器	30	79.45	7.5	7.5	/	否	无	67.2
6209	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河南大棚6号头道沟河北台区分台（2017结余工程）	200	57.97	99.16	99.16	/	否	无	0
6210	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴2变压器	50	36.26	22.64	22.64	/	否	无	-10.19
6211	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线镇内线孙家梁分歧07号杆山嘴变压器	50	80.91	-0.455	-0.455	/	否	无	7.87
6212	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟柱上变压器	50	36.83	21.58	21.58	/	否	无	13.76
6213	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分乔营子组支04号杆乔营子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6214	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区北箱变1#变压器	400	27.63	209.6	209.6	/	否	无	0.25
6215	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南分歧95号杆线歪北变压器（2.0工程）	400	26.75	214.32	214.32	/	否	无	-8.3
6216	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店大棚变压器	50	27.15	27.62	27.62	/	否	无	-10.53
6217	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	机房沟分歧01号杆柱上机房沟变压器	50	54.80	12.65	12.65	/	否	无	17.21
6218	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线道池沟棚柱上变压器	50	91.99	-5.995	-5.995	/	否	无	-17.75
6219	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支35号杆喇南变压器（2.0工程）	400	15.89	256.44	256.44	/	否	无	17.92
6220	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线下四家分支06号杆下四家变压器	100	49.76	80	80	/	否	无	0
6221	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟外变压器	80	29.35	45.2	45.2	/	否	无	46.6
6222	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线联网分支1号庙西开发区柱上变压器	160	72.48	13.66	13.66	/	否	无	54.9
6223	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组后山分支04号西组后山台区柱上变压器	50	70.01	-8.86	-8.86	/	否	无	-29.81

6224	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线大东沟分支06号杆柱上变压器	20	78.61	1.02	1.02	/	否	无	8
6225	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家四支02号杆柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6226	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线新副食变压器	315	50.51	92.99	92.99	/	否	无	21.64
6227	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五二变压器	200	56.02	44.03	44.03	/	否	无	10.81
6228	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧25#三道沟东变压器	30	71.94	17.86	17.86	/	否	无	16.4
6229	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	水库顶支09号水库顶柱上变压器	80	56.88	-12.02	-12.02	/	否	无	-14.22
6230	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五一变压器	315	22.76	183.17	183.17	/	否	无	-8.37
6231	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线大营子柱上变压器	50	58.72	14.07	14.07	/	否	无	34.24
6232	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分农业局变压器(2.0工程)	400	29.09	204.44	204.44	/	否	无	5.64
6233	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	娘娘庙分台柱上变压器	50	80.97	-0.485	-0.485	/	否	无	35.84
6234	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线三义井台柱上变压器高耗能改造(二批中心村增容)	200	1.77	156.68	156.68	/	否	无	-10.81
6235	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子板厂分支自来水变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6236	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯大棚分支06号高福屯棚台区柱上变压器	100	78.34	53.14	53.14	/	否	无	26.33
6237	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟分支14号杆绿豆沟台区柱上变压器	30	34.31	14.07	14.07	/	否	无	-4.32
6238	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟2变压器柱上变压器	50	31.59	24.39	24.39	/	否	无	-49.21
6239	凌源市	木兰66kV变电站	227凌海线	10kV凌海线凌海花园3号箱变2#变压器	630	51.76	178.04	178.04	/	否	无	15.7
6240	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支庙东变压器(2.0工程)	400	22.72	229.12	229.12	/	否	无	13.27
6241	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧闫北分支05号杆闫北变压器(2.0工程)	50	70.53	4.74	4.74	/	否	无	13.42
6242	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	城木线广源箱变2#站内变压器	630	42.99	238.9	238.9	/	否	无	14.59
6243	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子大棚分支贾杖子大棚变压器	50	82.73	-1.365	-1.365	/	否	无	0
6244	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山子北棚柱上变压器(三批井)	100	15.67	65.41	65.41	/	否	无	0
6245	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大八勿苏分歧50#大八勿苏东柱上变压器	100	42.59	49.06	49.06	/	否	无	0

6246	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子支173号杆于家窝铺台区变压器（2017年机井）	100	86.62	-6.62	-6.62	/	否	无	-4.22
6247	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线北沟分歧05#朝北沟柱上变压器	50	51.55	14.43	14.43	/	否	无	-4.1
6248	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧14号杆宫中棚变压器	50	49.57	15.49	15.49	/	否	无	-1.21
6249	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟外分支01号杆东沟外台区柱上变压器	50	77.04	1.53	1.53	/	否	无	4.76
6250	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子大棚变台	50	20.00	32.44	32.44	/	否	无	-100
6251	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6252	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子分支03号杆南台子西台区变压器	80	44.33	39.61	39.61	/	否	无	14.66
6253	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线前楼棚分支02号杆变压器	50	75.87	6.71	6.71	/	否	无	-4.36
6254	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南大棚柱上变压器	30	34.94	13.85	13.85	/	否	无	33.59
6255	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支25号杆阳坡柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6256	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟棚柱上变压器	50	46.97	16.61	16.61	/	否	无	-1.96
6257	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦东分歧03号杆瓦东变压器（2.0工程）	200	1.70	156.84	156.84	/	否	无	-89.12
6258	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子分歧51号杆黄杖子大棚2台区变压器	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	-85.71
6259	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线17号杆镇直南变压器（2.0工程）	400	33.15	187.6	187.6	/	否	无	-2.36
6260	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线倚西分歧02号杆倚西台区柱上变压器	50	9.07	35.59	35.59	/	否	无	-10.11
6261	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场三队分支05号杆三队台区柱上变压器	100	2.52	77.48	77.48	/	否	无	-93.16
6262	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台大棚台区柱上变压器	30	52.47	8.52	8.52	/	否	无	-10.29
6263	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线212号杆东台子2变压器	100	32.80	47.44	47.44	/	否	无	3.46
6264	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧182号杆柱上姜家变压器	50	33.12	23.6	23.6	/	否	无	38.38
6265	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑2号箱变1号变压器	630	19.47	381.59	381.59	/	否	无	12.81
6266	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线学元变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0

6267	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支14号杆下杖子变压器	20	72.60	2.05	2.05	/	否	无	33.93
6268	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分歧13号杆王杖子柱上变压器	80	109.12	-23.296	-23.296	/	否	无	20.55
6269	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
6270	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二支05号杆五家九一柱上变压器（抗旱工程）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6271	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子1大棚变压器	80	17.65	49.96	49.96	/	否	无	-6.8
6272	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线163号杆麻地沟变压器	80	99.55	-15.64	-15.64	/	否	无	9.79
6273	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支01+1号杆大四柱上变压器	50	80.38	-0.19	-0.19	/	否	无	2.38
6274	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线南沟里分支18号杆南沟里台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6275	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线哈叭气三分支01号杆柱上变压器	50	88.71	-4.355	-4.355	/	否	无	-78.58
6276	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子东分支03号安杖子东台区柱上变压器	200	17.82	128.92	128.92	/	否	无	-0.89
6277	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	窑沟支61号窑上柱上变压器	30	5.87	22.3	22.3	/	否	无	15
6278	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线三道沟台区柱上变压器	80	49.11	24.73	24.73	/	否	无	-16.2
6279	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线北窑分支39号杆北窑台区变压器	80	60.51	22.41	22.41	/	否	无	6.45
6280	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线海洋变压器	400	59.83	80.68	80.68	/	否	无	22.03
6281	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线北桥分歧1号杆北桥柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6282	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线陈杖子分歧07号杆小河西变压器（2.0工程）	400	32.88	188.92	188.92	/	否	无	17.68
6283	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	45.60	76.98	76.98	/	否	无	-11.21
6284	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼棚分支04号杆柱上变压器	50	75.30	-15.18	-15.18	/	否	无	24.6
6285	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线大块地分支大块地变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6286	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线安杖子柱上变压器	50	44.36	18.18	18.18	/	否	无	-2.91
6287	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	前马厂分歧08号杆柱上砖厂西棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6288	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线臧家梁分支13#臧家梁变压器	50	37.90	22.77	22.77	/	否	无	0

6289	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线胜利电柱上变压器	50	76.27	1.87	1.87	/	否	无	24.31
6290	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧102#柱上变压器	50	69.92	5.04	5.04	/	否	无	10.18
6291	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟西支01号杆韩家沟西台区(2019年自投资工程)	100	11.49	70.26	70.26	/	否	无	79.25
6292	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄分歧白西台子分支03#西台子台(2.0工程)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6293	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西北山分歧07号杆西北山变压器(2.0工程)	400	23.33	283.84	283.84	/	否	无	50.81
6294	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分歧24号杆陈台柱上子变压器	80	83.35	-2.68	-2.68	/	否	无	17.73
6295	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	二东棚分支21号杆柱上二东分台变压器	50	1.41	39.35	39.35	/	否	无	-36.36
6296	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西井支04号杆柱上变压器(二批井)	50	2.20	38.9	38.9	/	否	无	0
6297	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线饶阳杖子分支06号杆尧阳杖子变压器(2.0工程)	400	22.14	231.4	231.4	/	否	无	37.84
6298	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟机井分支01号杆小老虎沟机井柱上变压器(二批井)	50	0.37	39.84	39.84	/	否	无	0
6299	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子大棚分支西石岗子大棚变压器	50	0.82	39.59	39.59	/	否	无	-12.5
6300	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧111号杆金厂变压器	50	43.95	19.09	19.09	/	否	无	-6.93
6301	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区2号箱变1号变压器	630	31.47	305.87	305.87	/	否	无	6.49
6302	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟小区	100	33.16	10.78	10.78	/	否	无	-3.92
6303	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小道沟柱上变压器	30	63.27	6.25	6.25	/	否	无	7.58
6304	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北湾子柱上变压器	50	51.63	14.28	14.28	/	否	无	18.41
6305	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚柱上变压器	30	11.90	20.62	20.62	/	否	无	36.87
6306	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线瓦房店分台柱上变压器	50	87.57	-3.785	-3.785	/	否	无	35.05
6307	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分支02号杆柱上变压器	50	110.70	-15.35	-15.35	/	否	无	1.66
6308	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼西柱上变压器	50	57.36	11.52	11.52	/	否	无	-0.56
6309	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线上西大井支柱上变压器	160	71.88	36.82	36.82	/	否	无	-6.19
6310	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟采石大棚	50	54.74	20.99	20.99	/	否	无	-5.78

6311	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧39#柱上变压器	50	96.70	-8.35	-8.35	/	否	无	17.99
6312	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线228号杆马杖子西变压器	50	82.86	-1.43	-1.43	/	否	无	1.39
6313	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏五家子线温杖子水库柱上变压器	20	57.55	4.83	4.83	/	否	无	5.92
6314	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧78#柱上变压器	50	39.00	20.5	20.5	/	否	无	12.37
6315	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺柱上变压器	50	51.29	15.75	15.75	/	否	无	3.29
6316	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分歧32号杆洼中柱上变压器	50	49.83	16.19	16.19	/	否	无	5.33
6317	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支23号水泉沟台区柱上变压器	200	16.84	128.34	128.34	/	否	无	-14.89
6318	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kv二十里堡线前房申组柱上变压器	50	41.09	22.92	22.92	/	否	无	-5.82
6319	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线八来沟分歧08#八来沟柱上变压器	50	57.76	16.2	16.2	/	否	无	-21.62
6320	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线铁道井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
6321	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台2（2017结余工程）	100	20.70	59.76	59.76	/	否	无	0
6322	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV胡杖子分歧大杖子分歧02#柱上变压器	100	7.00	73.3	73.3	/	否	无	-53.33
6323	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线134#柱上变压器	50	69.52	18.76	18.76	/	否	无	9.52
6324	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼南井变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
6325	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线东山分支12号杆柱上变压器	50	37.63	21.67	21.67	/	否	无	27.46
6326	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支55号杆柱上变压器	50	10.11	34.95	34.95	/	否	无	1.05
6327	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线兴隆庄组灌溉井分支4号杆兴隆庄组灌溉井台区柱上变压器	50	0.04	39.99	39.99	/	否	无	-97.56
6328	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	红木联1#线花园小区箱变变压器	500	116.39	-181.95	-181.95	/	否	无	3.93
6329	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支29号杆二道杖子变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6330	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄南增容柱变压器	100	35.96	46.66	46.66	/	否	无	-5.41
6331	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任营子台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	55.63	82.06	82.06	/	否	无	6.57
6332	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双二柱上变压器	80	4.67	60.27	60.27	/	否	无	-3.08

6333	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南大岭柱上变压器	50	20.73	29.78	29.78	/	否	无	4.2
6334	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分5号杆中庄变压器（2.0）	400	7.63	320	320	/	否	无	-100
6335	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线边家沟分支09号杆边家沟变压器（2.0工程）	200	20.96	126.98	126.98	/	否	无	2.28
6336	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线211号杆下河杖子变压器（2.0工程）	400	28.55	255.32	255.32	/	否	无	43.19
6337	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线一组棚分歧13号杆东营子一组变压器（2.0工程）	200	18.60	123.94	123.94	/	否	无	-1.74
6338	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支哈东井分支01号杆哈东井台区柱上变压器（二批机井）	50	37.08	22.19	22.19	/	否	无	15.52
6339	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏西柱上变压器	100	82.76	-2.76	-2.76	/	否	无	0
6340	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线小王杖子分支3号杆小王杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6341	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支40号杆喇南大棚变压器（2.0工程）	400	28.77	217.2	217.2	/	否	无	-23.1
6342	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线金杖子西分支01号杆金杖子西变压器（2.0工程）	200	42.24	75.62	75.62	/	否	无	102.79
6343	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线17南街变压器（2.0工程）	400	28.40	206.56	206.56	/	否	无	57.85
6344	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线后马厂分歧10+1号杆后马厂变压器（2.0工程）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6345	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐西分歧01号杆大齐西台区变压器	50	80.42	-0.21	-0.21	/	否	无	45.56
6346	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支08号杆柱上变压器	100	57.25	29.28	29.28	/	否	无	0.84
6347	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟四组柱上变压器	30	54.69	8.14	8.14	/	否	无	8.67
6348	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线工程支工程变压器	400	29.18	205.88	205.88	/	否	无	8.17
6349	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干双庙变压器	160	64.96	75.06	75.06	/	否	无	-25.3
6350	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏官大棚柱上变压器	50	72.92	8.19	8.19	/	否	无	-22.22
6351	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧黄花沟1变压器（高耗能改造）	50	45.45	17.29	17.29	/	否	无	-1.41
6352	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线大石桥分支03号杆大石桥变压器（2.0工程）	400	16.44	254.6	254.6	/	否	无	36.25
6353	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支农业后分政府楼岐政府楼变压器	160	38.32	66.74	66.74	/	否	无	14.47

6354	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线庙后分支庙后变压器	30	71.75	6.48	6.48	/	否	无	-9.94
6355	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线永南分歧06号水南变压器	400	19.24	243.04	243.04	/	否	无	5.41
6356	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水北分歧04号水北变压器	400	20.34	238.68	238.68	/	否	无	-16.24
6357	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线榆树底下变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
6358	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子南小区变压器	50	72.17	8.3	8.3	/	否	无	27.85
6359	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧敬老院分支大滩变压器	100	63.96	22.36	22.36	/	否	无	11.66
6360	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线主干250号杆小东沟变压器	50	28.20	25.91	25.91	/	否	无	13.29
6361	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线424#小河北变压器	80	93.85	-11.08	-11.08	/	否	无	7.66
6362	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线067#大河东台大河东变压器（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
6363	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地双庙北棚柱上变压器	50	23.43	32.15	32.15	/	否	无	-58.54
6364	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线鲁家沟分支11号杆鲁家沟柱上变压器	50	74.71	3.39	3.39	/	否	无	7.44
6365	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线饶大棚分支07号杆柱上变压器	30	49.14	10.24	10.24	/	否	无	6.74
6366	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支49号陈杖子东台区柱上变压器	200	51.18	131.98	131.98	/	否	无	29.28
6367	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧37号南沟变压器	50	25.50	30.5	30.5	/	否	无	-7.25
6368	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线王玖沟分支10号王玖沟变压器	50	83.87	-1.935	-1.935	/	否	无	2.82
6369	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分歧79号杆郭杖子变压器（2.0工程）	400	22.56	255.68	255.68	/	否	无	17.85
6370	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧南柱上变压器	50	53.35	13.45	13.45	/	否	无	-3.45
6371	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小中杖子分支3号小中杖子变压器	50	49.56	15.22	15.22	/	否	无	0
6372	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线旱桥子分支08号杆柱上变压器（分台）	200	37.10	85.78	85.78	/	否	无	42.99
6373	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分大块地井06号杆柱上变压器（二批井）	50	0.02	40	40	/	否	无	0
6374	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村分台区	200	45.55	68.94	68.94	/	否	无	37.38
6375	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧果树队变压器	50	51.31	14.34	14.34	/	否	无	26.87

6376	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧113#柱上变压器	50	96.33	-8.165	-8.165	/	否	无	4.55
6377	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟柱上变压器	10	27.09	5.63	5.63	/	否	无	-22.22
6378	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄(二批)井	50	18.55	32.19	32.19	/	否	无	25.77
6379	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧42号-43号杆柱上变压器	315	11.76	215.05	215.05	/	否	无	-27.35
6380	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧78#杨家庄台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6381	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分12号杆大门市台区	315	74.57	17.14	17.14	/	否	无	-23.32
6382	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧黄杖子下井分支02号杆黄杖子下井柱上变压器	50	86.71	-3.355	-3.355	/	否	无	-32.86
6383	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子沟里井分支沟里井台区柱上变压器	50	18.69	30.66	30.66	/	否	无	57.5
6384	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10千伏四合当线南沟门分分支07号杆柱上变压器	100	65.02	16.29	16.29	/	否	无	0
6385	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线三道杖子井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
6386	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线井杖子柱上变压器(高耗能改造)	200	54.67	60.98	60.98	/	否	无	-23.57
6387	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支11号茶棚南柱上变压器(一批中心村)	100	56.52	23.49	23.49	/	否	无	0
6388	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣村柱上变压器	50	36.63	22.57	22.57	/	否	无	1.14
6389	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线大北沟分歧34号杆大北沟变压器大北沟变压器(2.0工程)	200	34.33	99.84	99.84	/	否	无	0
6390	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三前2分支三前2台柱上变压器	100	101.27	-21.27	-21.27	/	否	无	0
6391	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线59#古东台区柱上变压器(2.0工程)	200	37.38	85.24	85.24	/	否	无	8.03
6392	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线429号杆冯杖子变压器(2.0工程)	400	26.39	214.4	214.4	/	否	无	13.32
6393	凌源市	城新66kV变电站	205水化线	10kV水化线29#畜产西分台	400	8.17	287.36	287.36	/	否	无	9.69
6394	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分台台区	20	62.81	3.58	3.58	/	否	无	23.97
6395	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10kV城西线五二台区1分台	400	19.98	244.12	244.12	/	否	无	4.19
6396	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分台台区	100	15.93	66.56	66.56	/	否	无	0
6397	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧49号杆马西大棚台区柱上变压器	50	0.77	39.61	39.61	/	否	无	-25

6398	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟柱上变压器	30	29.25	15.59	15.59	/	否	无	18.68
6399	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东大棚柱上变压器	50	34.99	24.65	24.65	/	否	无	-13.29
6400	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天九分支03号杆天九 变压器（2.0工程）	400	3.50	306.68	306.68	/	否	无	-87.04
6401	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支09号杆何 外台区柱上变压器	30	60.56	5.91	5.91	/	否	无	1.04
6402	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线王东柱上变压器	80	5.09	59.93	59.93	/	否	无	14.77
6403	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线王杖子东分支05号杆 王东台区柱上变压器	50	106.09	-13.045	-13.045	/	否	无	-10.09
6404	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线马西分支01号杆马西 台区柱上变压器	80	54.07	20.74	20.74	/	否	无	-4.26
6405	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子分支35号杆白庙 子南棚台区柱上变压器	200	3.18	160	160	/	否	无	-100
6406	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟26号杆大外台 区柱上变压器	50	77.41	5.25	5.25	/	否	无	-3.96
6407	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子河边井分支河 边井柱上变压器（二批机井）	315	0.88	252	252	/	否	无	-94.47
6408	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场五队井柱上变压 器（二批机井）	50	63.12	9.15	9.15	/	否	无	-0.48
6409	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡西队	400	69.82	129.76	129.76	/	否	无	26.66
6410	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10kV东五线大菜沟支41号杆上沟台 区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6411	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子东队变压器	100	72.98	7.08	7.08	/	否	无	0
6412	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东台山区柱上变压器	100	52.85	29.08	29.08	/	否	无	12.74
6413	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线石洞子支11号杆南台 子东分台17结余	50	71.68	27.02	27.02	/	否	无	7.83
6414	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线大房子大棚台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6415	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	台西大棚支03号台西大棚柱上变压 器	50	66.50	9.37	9.37	/	否	无	-12.15
6416	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧灰石沟分 支29#柱上变压器	80	83.08	-2.464	-2.464	/	否	无	28.92
6417	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分支2号杆段 杖子变压器（2.0工程）	400	3.93	306.08	306.08	/	否	无	-33.1
6418	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏四官一线小房身棚分歧01号 杆小房申棚台区（2019年自投资工 程）	100	56.58	29.18	29.18	/	否	无	0.64

6419	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)陈杖子分歧18号涝洼塘子变压器	50	88.76	-4.38	-4.38	/	否	无	-15.17
6420	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线闫家窝铺分支2号杆闫家窝铺变压器	200	3.55	131.6	131.6	/	否	无	18.74
6421	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟昱菜业机井分支54号杆晟昱菜业6井柱上变压器(二批井刘海)	50	13.89	35.49	35.49	/	否	无	-85.42
6422	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线55号杆碾坊增容(2017结余工程)	200	24.36	111.28	111.28	/	否	无	2.41
6423	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西变压器	100	54.56	25.44	25.44	/	否	无	15.19
6424	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线窑上三组棚柱上变压器	30	31.50	15.5	15.5	/	否	无	160.71
6425	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧47号杆小尹杖子台区变压器	50	53.84	15.31	15.31	/	否	无	10.42
6426	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线16号杆小北杖子变压器	50	91.78	-5.89	-5.89	/	否	无	24.27
6427	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大西沟分歧北山分支柱上变压器	50	104.14	-12.07	-12.07	/	否	无	14.99
6428	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子大棚分支01号杆柱上变压器	50	60.68	15.66	15.66	/	否	无	-38.48
6429	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线养羊小区分歧02号杆下小区台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6430	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大河西分台变压器	400	66.00	272.28	272.28	/	否	无	74.84
6431	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子支03号杆乔营子村台区(2019年自投资工程)	100	78.16	31.81	31.81	/	否	无	-39.73
6432	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三西柱上变压器	100	117.75	-37.75	-37.75	/	否	无	0
6433	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线水利局变压器	800	23.34	453.52	453.52	/	否	无	11.51
6434	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库北分支03号杆水库北台区柱上变压器	20	40.66	8.16	8.16	/	否	无	-17.44
6435	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线河东变压器	50	38.71	22.1	22.1	/	否	无	5.22
6436	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线新西分新七分台支04号杆新七台区分台1(2019年自投资工程)	200	45.69	101.46	101.46	/	否	无	9.59
6437	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线六道沟分支10号杆六道沟变压器	200	13.81	133.54	133.54	/	否	无	14.45
6438	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧23号杆八家子南变压器(2.0工程)	200	49.70	60.6	60.6	/	否	无	9.01

6439	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧北沟上分支16号杆北沟台区分台1（2017结余工程）	100	9.35	71.81	71.81	/	否	无	2.22
6440	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线183号杆葛家沟台区增容（2017结余工程）	100	34.71	48.62	48.62	/	否	无	0
6441	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平西支01号杆平西台区（2017结余工程）	200	47.54	123.56	123.56	/	否	无	113.59
6442	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线东梁支01号杆东梁台区（2017结余工程）	200	31.29	118.68	118.68	/	否	无	0
6443	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线供销社分支07上变压器	200	5.31	149.4	149.4	/	否	无	-46.01
6444	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线松北分歧1号杆松北变压器（2.0工程）	400	39.07	166.6	166.6	/	否	无	0
6445	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线河西分歧04号杆河西变压器（2.0工程）	200	38.82	82.36	82.36	/	否	无	1.57
6446	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线左分歧西台支3号杆朝西台1变压器（2.0）	200	45.59	105.72	105.72	/	否	无	-2.94
6447	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线221号杆新房子变压器	50	25.70	27.64	27.64	/	否	无	-6.9
6448	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线刀马杖子分歧10号刀马杖子柱上变压器	80	70.52	21.54	21.54	/	否	无	-2.21
6449	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线河西分支08号杆河西变压器（2.0工程）	400	48.97	278.2	278.2	/	否	无	8.83
6450	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家五支02号杆柱上变压器	50	22.01	31.02	31.02	/	否	无	-18.97
6451	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛东分歧01#毛东变压器（2.0工程）	400	26.27	214.92	214.92	/	否	无	19.23
6452	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线水泉分支3号杆水泉变压器（2.0工程）	200	15.12	129.78	129.78	/	否	无	-1.4
6453	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽洞分歧27#小鸽洞南变压器	30	90.50	-3.15	-3.15	/	否	无	16.21
6454	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线白杖子分支12#长地沟变压器	50	15.80	32.3	32.3	/	否	无	-9.26
6455	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支南沟变压器	20	21.02	3.8	3.8	/	否	无	24.44
6456	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线308#马杖子变压器	50	71.14	4.47	4.47	/	否	无	36.93
6457	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小平台分支16号杆小平台台区柱上变压器	100	36.34	43.96	43.96	/	否	无	14.32
6458	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟（高耗能改造）柱上变压器	100	30.37	62.9	62.9	/	否	无	0
6459	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线三道沟分支07号杆三西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100

6460	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	城木线广源箱变1#变压器	630	53.16	171.74	171.74	/	否	无	25.19
6461	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线头道杖子分支11号杆三道杖子变压器（2.0工程）	200	42.08	75.88	75.88	/	否	无	0
6462	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线丁杖子分歧12号杆丁杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6463	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧38号三家八组变压器	200	4.39	151.7	151.7	/	否	无	-82.45
6464	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	南湖嘉苑1号箱变2号变压器	630	12.76	423.55	423.55	/	否	无	12.69
6465	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九棚柱上变压器	50	25.00	28.04	28.04	/	否	无	-33.19
6466	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线大石桥分支03号杆建昌沟东山变压器（2.0工程）	400	15.69	276.56	276.56	/	否	无	4.4
6467	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大杖子分歧220号杆大杖子西变压器（2.0工程）	200	5.70	148.62	148.62	/	否	无	0
6468	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	特供线宏达5号箱变1#变压器	630	91.34	-71.442	-71.442	/	否	无	9.16
6469	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV牛营子线任杖子支165号杆西大川台区变压器（2018新增）	200	26.85	115.58	115.58	/	否	无	37.91
6470	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧龙潭沟分支17号杆温家店分台（2017结余工程）	50	19.78	30.13	30.13	/	否	无	25.42
6471	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟棚柱上变压器	50	63.03	12.45	12.45	/	否	无	-11.58
6472	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王杖子柱上变压器	100	73.90	45.74	45.74	/	否	无	0
6473	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线闫家沟门大棚变压器	50	0.12	39.94	39.94	/	否	无	0
6474	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾2号箱变1#变压器	630	51.36	182.51	182.51	/	否	无	35.2
6475	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台1（2017结余工程）	100	32.99	57.05	57.05	/	否	无	0
6476	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马杖子大棚变压器	50	40.11	25.26	25.26	/	否	无	-41.77
6477	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟分支41号杆大中台区柱上变压器	30	45.24	12.45	12.45	/	否	无	-2.25
6478	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧三十亩地分支01#柱上变压器	50	52.71	13.71	13.71	/	否	无	16.5
6479	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子三组柱上变压器	200	58.02	43.98	43.98	/	否	无	-36.95
6480	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟下店分支06号杆柱上变压器	30	79.18	0.25	0.25	/	否	无	-14.2
6481	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧小河套2分支柱上变压器	100	14.15	67.87	67.87	/	否	无	0

6482	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支南河园分南河园变压器	630	28.87	322.75	322.75	/	否	无	10.53
6483	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线荣昌支荣昌变压器	250	19.17	152.1	152.1	/	否	无	-29.54
6484	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线南刘杖子中变压器	50	55.63	12.18	12.18	/	否	无	13
6485	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申分支房申菜地台区柱上变压器（二批中心村）	50	82.54	-1.27	-1.27	/	否	无	-6.57
6486	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线辛南棚分支02号杆辛南大地变压器（2.0工程）	400	15.31	265.24	265.24	/	否	无	-47.56
6487	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支三眼井变压器	400	0.56	317.76	317.76	/	否	无	3.13
6488	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线职高分支03号杆大河南东台区柱上变压器	160	34.93	72.11	72.11	/	否	无	-13.4
6489	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马褂沟分支03号杆马褂沟棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6490	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线孔杖子分支05号杆孔杖子台区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
6491	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线野鸡沟支12号野鸡沟变压器	30	51.72	8.49	8.49	/	否	无	31.58
6492	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变佛爷洞线娘娘庙水井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
6493	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支郝家沟井分支郝家沟井台区柱上变压器（二批机井）器	50	17.50	32.78	32.78	/	否	无	23.53
6494	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾7号箱变1#变压器	500	35.23	223.85	223.85	/	否	无	10.71
6495	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾6号箱变1#变压器	630	22.52	366.03	366.03	/	否	无	2.75
6496	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧下沟分支04号杆培杖子变压器（2.0工程）	200	17.19	130.16	130.16	/	否	无	-19.3
6497	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上窝铺台区柱上变压器	50	79.70	0.17	0.17	/	否	无	6.71
6498	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西南沟台区柱上变压器	20	73.62	1.28	1.28	/	否	无	12.67
6499	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子良台区柱上变压器	20	2.03	15.61	15.61	/	否	无	0
6500	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大河西变压器（2.0工程）	400	3.03	320	320	/	否	无	-100
6501	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3分台区	200	43.25	78.18	78.18	/	否	无	129.24
6502	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10kV兴诺1号线双馨小区4号箱变1号变压器	630	38.88	259.12	259.12	/	否	无	-13.74
6503	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线西北沟分台	100	27	80	80	/	否	无	0

6504	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线帽子山变压器柱上变压器（能效改造）	200	25.22	112.56	112.56	/	否	无	26.27
6505	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线116#大滩台大滩变压器（2.0工程）	400	3.87	320	320	/	否	无	-100
6506	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线供销社分支宋一组变压器（能效改造）	200	37.41	85.18	85.18	/	否	无	25.18
6507	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义一柱上变压器（能效改造）	200	28.81	102.36	102.36	/	否	无	15.77
6508	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大水泉台区柱上变压器（能效改造）	200	61.72	97.28	97.28	/	否	无	12.67
6509	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子专用2变压器（能效改造）	200	33.36	96.24	96.24	/	否	无	-3.14
6510	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线曲南分歧曲南变压器（能效改造）	200	47.82	108.78	108.78	/	否	无	166.84
6511	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子2台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
6512	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧桦皮沟分支二杖子柱上变压器	50	35.13	22.44	22.44	/	否	无	11.98
6513	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV差转台线上岭分支12号杆柱上变压器（能效改造）	200	6.55	154.52	154.52	/	否	无	0
6514	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线北台子2台区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
6515	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线东山分支东山变压器（能效改造）	200	39.74	110.54	110.54	/	否	无	6.62
6516	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线东庄分支01#东庄变压器（能效改造）	200	15.35	129.3	129.3	/	否	无	5.94
6517	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黄家沟变压器（能效改造）	200	14.76	130.62	130.62	/	否	无	33.84
6518	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窑西柱上变压器（能效改造）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6519	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴变压器（能效改造）	200	40.08	79.92	79.92	/	否	无	0
6520	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线碾王杖子分支02号杆柱上变压器（能效改造）	200	19.04	121.92	121.92	/	否	无	10.35
6521	凌源市		114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧34号杆杨树洼变压器（能效改造）	200	46.40	67.24	67.24	/	否	无	0
6522	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线71#西台子东变压器	200	32.56	94.94	94.94	/	否	无	18.56
6523	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六西柱上变压器（能效改造）	200	43.51	72.98	72.98	/	否	无	2.3
6524	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线茶棚小区箱变变压器	630	10.91	436.02	436.02	/	否	无	8.1

6525	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧庞三变压器（能效改造）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6526	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线735支环宇分环宇变压器	400	13.42	266.32	266.32	/	否	无	-0.91
6527	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线电影院支电影院变压器	630	33.20	296.92	296.92	/	否	无	7.71
6528	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线宋杖子分支13号杆宋杖子变压器（2.0工程）	400	21.27	234.92	234.92	/	否	无	25.35
6529	凌源市		107红木1号线	10kV联工线水库顶分支06号杆水库顶变压器	80	20.70	51.1	51.1	/	否	无	0
6530	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大杖子支鸡场支19号杆小城子南山台区	100	50.98	39.93	39.93	/	否	无	0.97
6531	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线双庙东沟大棚柱上变压器	50	40.38	21.19	21.19	/	否	无	-7.18
6532	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧85号杆裴家变压器	100	19.34	60.67	60.67	/	否	无	0.85
6533	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线小房申台柱上变压器	100	51.55	40.51	40.51	/	否	无	48.23
6534	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后营子分支05号杆后营子台区柱上变压器	400	29.25	238.64	238.64	/	否	无	4.15
6535	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线河西分歧03#河西变压器	50	116.84	-18.42	-18.42	2026/3/31	是	2026/12/30	84.49
6536	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中棚柱上变压器	50	0.89	39.62	39.62	/	否	无	-50
6537	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线小棚沟台区柱上变压器	200	47.64	160	160	/	否	无	0
6538	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	范杖子分歧机井柱上变压器	50	58.52	10.8	10.8	/	否	无	29.96
6539	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五家子井分支柱上变压器	50	23.16	30.06	30.06	/	否	无	-97.14
6540	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔台区柱上变压器	10	62.59	1.8	1.8	/	否	无	10.61
6541	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧55号杆台子台区柱上变压器	50	52.36	13.94	13.94	/	否	无	-14.88
6542	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟小区分支01号杆赵家沟小区柱上变压器	30	26.70	16.64	16.64	/	否	无	-29.73
6543	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙小区分支04号杆柱上变压器	50	51.46	16.51	16.51	/	否	无	-8.51
6544	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支48号杆南台子大棚台区变压器	50	42.36	25.36	25.36	/	否	无	-4.49
6545	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kV電神庙线东沟里分歧05#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6546	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线河东大棚分歧02#柱上变压器	30	0.14	23.96	23.96	/	否	无	-92.86

6547	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支05号杆辛庄台区柱上变压器	400	56.75	153.88	153.88	/	否	无	17.18
6548	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	宝德花园小区变压器	500	34.84	225.8	225.8	/	否	无	18.95
6549	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄3台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
6550	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线陈家沟柱上变压器	30	57.04	7.77	7.77	/	否	无	26.62
6551	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kv平地线小娘子沟棚柱上变压器(高耗能改造)	30	29.23	15.34	15.34	/	否	无	7.29
6552	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支34号杆柱上变压器	80	37.97	39.16	39.16	/	否	无	65.25
6553	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子移民小区变压器	100	30.28	11.77	11.77	/	否	无	-3.39
6554	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟1变压器	50	30.80	24.73	24.73	/	否	无	-13.14
6555	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线杠子沟台区杠子沟变压器	80	110.03	-24.024	-24.024	/	否	无	31.18
6556	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支东岭变压器	50	62.47	8.83	8.83	/	否	无	39.7
6557	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲东变压器	100	43.07	36.93	36.93	/	否	无	31.34
6558	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体西变压器	400	58.65	86.12	86.12	/	否	无	0.3
6559	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线刘杖子分支刘杖子变压器(10)	100	62.70	17.31	17.31	/	否	无	-10.01
6560	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线246#下台子南柱上变压器	30	117.68	-11.304	-11.304	/	否	无	1.32
6561	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院分歧05#热北北台区柱上变压器	315	59.52	64.51	64.51	/	否	无	-31.44
6562	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康杖子台区柱上变压器	200	61.16	51.7	51.7	/	否	无	-6.43
6563	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线梁后分歧20号梁后变压器	50	90.20	-5.1	-5.1	/	否	无	17.14
6564	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分歧37号张安沟变压器	50	25.40	27.83	27.83	/	否	无	5.51
6565	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线富家屯柱上变压器	200	30.94	98.12	98.12	/	否	无	0
6566	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟2台柱上变压器	30	50.07	9.4	9.4	/	否	无	49.4
6567	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	LS_河坎子大岭	50	48.15	16.07	16.07	/	否	无	58.1
6568	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10KV城北线小城子六组柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
6569	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线253号杆南梁变压器	10	44.05	3.86	3.86	/	否	无	0
6570	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支18号小老虎沟变压器	50	72.02	14.95	14.95	/	否	无	14.52

6571	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线曹杖子变压器	100	34.61	80	80	/	否	无	0
6572	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南小区变压器	50	44.95	17.7	17.7	/	否	无	-15
6573	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线宋三组 变压器（3）	80	84.00	-3.2	-3.2	/	否	无	-11.65
6574	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大庙南分支大庙南变 压器	100	36.84	43.28	43.28	/	否	无	0
6575	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区5号箱变1 号变压器	630	20.00	504	504	/	否	无	-100
6576	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线汤沟分支汤沟变压器	20	32.06	10.01	10.01	/	否	无	9.38
6577	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分大前大棚变 压器	30	59.66	6.14	6.14	/	否	无	-36.93
6578	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线24号杆镇直北变压器 （2.0工程）	200	29.12	101.76	101.76	/	否	无	58.59
6579	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线163号杆佐南变压器 （2.0工程）	400	26.26	250.92	250.92	/	否	无	22.64
6580	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老爷庙西支3号杆庙 西变压器（2.0工程）	200	29.83	100.42	100.42	/	否	无	8.79
6581	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟分支25#沟里变压器	50	36.87	22.76	22.76	/	否	无	-9.5
6582	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧21号上台子柱 上变压器	20	61.64	6.54	6.54	/	否	无	91.72
6583	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支11号杆东 山大棚台区变压器	30	56.44	7.35	7.35	/	否	无	-17.87
6584	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横头地2台变压器	50	43.63	19.47	19.47	/	否	无	-5.6
6585	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵外西大棚分支03 号杆大棚台区柱上变压器	50	63.09	8.51	8.51	/	否	无	21
6586	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一南分歧08号杆七 一南台区柱上变压器	50	92.23	-6.115	-6.115	/	否	无	11.46
6587	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟2棚柱上变压 器	50	16.76	33.55	33.55	/	否	无	-10.91
6588	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅东变压器	100	27.32	15.37	15.37	/	否	无	-15.68
6589	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大洼分歧28#大洼变压器	50	36.37	23.09	23.09	/	否	无	36.36
6590	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧04号下杖子 变压器	80	42.76	30.27	30.27	/	否	无	-0.87
6591	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神西台柱上变压器	50	4.37	37.94	37.94	/	否	无	-23.08
6592	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子棚柱上变压器	50	52.81	26.59	26.59	/	否	无	7.65
6593	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干155号榆东变压器	100	73.65	24.77	24.77	/	否	无	24.41
6594	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线涝洼甸子变压器	50	85.07	-2.535	-2.535	/	否	无	17.5

6595	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号裴杖子03号杆裴杖子区柱上变压器	50	79.74	3.92	3.92	/	否	无	21.84
6596	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分杨大营子支9号杆杨大营子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
6597	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支05号杆柱上变压器	100	38.49	51.56	51.56	/	否	无	-34.68
6598	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子台区柱上变压器	200	11.81	136.38	136.38	/	否	无	0
6599	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线大冰沟支34号柱上大冰沟变压器	30	39.47	12.93	12.93	/	否	无	2.24
6600	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线大河北线大河南变压器	50	48.01	15.99	15.99	/	否	无	0.86
6601	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线南沟台区柱上变压器	20	58.10	4.5	4.5	/	否	无	13.33
6602	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双南柱上变压器	30	57.87	6.8	6.8	/	否	无	-25.73
6603	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧91#六道河子台六道河子变压器(2.0工程)	200	75.50	108.62	108.62	/	否	无	126.77
6604	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	大王杖子分台2台区柱上变压器	50	119.96	-19.98	-19.98	2026/3/31	是	2026/12/30	23.52
6605	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎三东棚柱上变压器	30	55.70	9.73	9.73	/	否	无	-12.06
6606	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上三组柱上变压器	200	1.13	157.84	157.84	/	否	无	0
6607	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线张百万1柱上变压器	80	1.57	62.75	62.75	/	否	无	-28.57
6608	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线东街里棚柱上变压器	30	113.71	-10.113	-10.113	/	否	无	28.43
6609	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线黄花沟分歧57号杆黄花沟一组变压器(2.0工程)	200	27.62	104.76	104.76	/	否	无	2.97
6610	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线下青房分歧04号杆下青房变压器(2.0工程)	200	53.89	100.02	100.02	/	否	无	0
6611	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁西棚柱上变压器	30	73.18	2.12	2.12	/	否	无	10.66
6612	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线81号杆小岭变压器(2.0工程)	200	20.20	119.66	119.66	/	否	无	61.61
6613	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子头道杖子柱上变压器	50	67.16	6.42	6.42	/	否	无	16.85
6614	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北组北山大棚支05号杆柱上变压器	50	25.73	27.63	27.63	/	否	无	-42.47
6615	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河南柱上变压器	50	20.86	29.65	29.65	/	否	无	15.42

6616	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线153号杆房杖子台区增容（2017结余工程）	200	27.59	160	160	/	否	无	0
6617	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家分歧1号杆一家变压器（2.0工程）	200	38.99	87.96	87.96	/	否	无	27.53
6618	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线红石崖沟变压器	30	24.44	18.21	18.21	/	否	无	-5.13
6619	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后大棚分歧05号瓦后大棚变压器	50	29.38	28.55	28.55	/	否	无	-12.61
6620	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙东分支12号杆沙东变压器	50	100.66	-10.33	-10.33	/	否	无	3.53
6621	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干145号杆井西变压器	50	79.54	3.77	3.77	/	否	无	0
6622	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干水泉小区变压器	50	71.92	7.44	7.44	/	否	无	11.93
6623	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支08号汤加沟变压器	50	43.19	21.96	21.96	/	否	无	-42.75
6624	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧19号筛子沟柱上变压器	50	97.62	-8.81	-8.81	/	否	无	-11.27
6625	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段一组井分支17号杆变压器	50	33.15	26.13	26.13	/	否	无	-46.25
6626	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧彦家沟分支03号杆柱上变压器	50	54.42	14.98	14.98	/	否	无	-4.05
6627	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10千伏东田线田杖子西沟机井分歧11号杆田杖子西沟机井柱上变压器	100	100.73	-20.73	-20.73	/	否	无	-52.86
6628	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	小城市线杨大营子后山大棚台柱上变压器	50	33.40	23.36	23.36	/	否	无	-13.82
6629	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线275#柱上变压器	100	58.10	21.91	21.91	/	否	无	13.52
6630	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地东分支03号杆后地东台区柱上变压器	400	62.56	196.6	196.6	/	否	无	12.52
6631	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟分歧北沟变压器	50	79.74	25.84	25.84	/	否	无	46.47
6632	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申2分支房申2变压器	100	96.47	-16.47	-16.47	/	否	无	0
6633	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳中大棚分支05号杆柱上变压器	50	85.04	-2.52	-2.52	/	否	无	9.74
6634	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线白马山台区柱上变压器	50	83.88	-1.94	-1.94	/	否	无	132.63
6635	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧152#柏头杖子台柱上变压器	30	76.77	0.97	0.97	/	否	无	14.55
6636	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支08+1号杆土墙子大棚变压器	50	41.65	22.38	22.38	/	否	无	10.45

6637	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线361#南岭台柱上变压器	50	77.00	2.44	2.44	/	否	无	-0.28
6638	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大广子大棚分支04号柱上变压器	30	108.56	-8.568	-8.568	/	否	无	-3.17
6639	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气一分18号杆哈村变压器（一批村）	315	33.83	171.11	171.11	/	否	无	8.79
6640	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线乌兰白大棚支05号杆柱上变压器	50	55.12	18.41	18.41	/	否	无	10.82
6641	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线36号杆道东变压器（2.0工程）	200	27.35	107.22	107.22	/	否	无	10.88
6642	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房小区后房申棚变压器	80	54.91	27.49	27.49	/	否	无	-16.71
6643	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干210号杆南荒台区变压器	50	0.60	39.72	39.72	/	否	无	0
6644	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋一组分台柱上变压器	100	92.59	-12.59	-12.59	/	否	无	-15.69
6645	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子分9号杆东营子变压器（2.0）	400	23.32	226.72	226.72	/	否	无	8.11
6646	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组北山井柱上变压器	200	47.03	-14	-14	/	否	无	0
6647	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧210号杆孟家沟台区增容（2017结余工程）	100	42.48	80	80	/	否	无	0
6648	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线三家分支6号杆三家变压器（2.0工程）	200	34.70	99.78	99.78	/	否	无	-5.37
6649	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分歧杨杖子2变压器	80	51.89	23.46	23.46	/	否	无	27.14
6650	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支02号乡政府台区变压器	100	34.40	45.63	45.63	/	否	无	-17.31
6651	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线辛南分支03号杆辛南台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6652	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南1号支02号杆大河南1#台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6653	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线房申新区棚分支01号杆新区棚台区柱上变压器	400	42.76	185.8	185.8	/	否	无	103.93
6654	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛砖大棚支03号葛砖大棚柱上变压器	50	55.18	14.14	14.14	/	否	无	-23.3
6655	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线上黑沟分歧01#上黑沟柱上变压器	160	16.25	102.02	102.02	/	否	无	-68.09
6656	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	联工线甸西大棚支02号杆柱上变压器	50	103.42	-11.71	-11.71	/	否	无	54.55
6657	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄北增容柱上变压器	100	32.86	47.15	47.15	/	否	无	41.33

6658	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线二十里堡猪场变压器	80	25.85	43.74	43.74	/	否	无	17.49
6659	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太东支02号杆柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
6660	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平北分05号杆平北柱上变压器（一批村）	200	22.50	115	115	/	否	无	0.36
6661	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店分05号杆任家店柱上变压器（一批村）	200	1.57	156.88	156.88	/	否	无	9.89
6662	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西沟分11号杆西沟柱上变压器（一批村）	100	46.25	49.32	49.32	/	否	无	0
6663	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧丁里井分支08号杆丁里井台区柱上变压器	50	24.39	28.16	28.16	/	否	无	-15.38
6664	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期3号箱变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
6665	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西街大棚分支01号杆西街大棚柱上变压器	30	39.92	14.32	14.32	/	否	无	-21.28
6666	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线后山大棚分支09号杆后山大棚柱上变压器	50	0.07	39.97	39.97	/	否	无	-100
6667	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟一分支3号杆孟一变压器（2.0工程）	400	21.59	267.24	267.24	/	否	无	35.26
6668	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧边家梁支04号杆柱上变压器	50	2.82	38.93	38.93	/	否	无	48
6669	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线沙碾分歧28/号杆碾子沟变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6670	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段三组大棚分支段三组大棚变压器	50	33.78	26.3	26.3	/	否	无	-63.25
6671	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线玛瑙矿线单家普沟变压器（12）	30	1.50	23.56	23.56	/	否	无	-20
6672	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧41兴北沟柱上变压器	50	67.06	18.64	18.64	/	否	无	41.05
6673	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北山沟分歧北山沟变压器	50	50.95	14.53	14.53	/	否	无	-0.71
6674	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线134号杆南沟变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6675	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干103号杆大东2柱上变压器	200	18.74	123.9	123.9	/	否	无	0.11
6676	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧175号杆柱上变压器	50	31.63	24.49	24.49	/	否	无	-0.97
6677	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧42号东沟柱上变压器	50	64.70	11.74	11.74	/	否	无	3.37
6678	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线荣杖子大棚分歧03荣杖子大棚柱上变压器	50	63.80	9.91	9.91	/	否	无	12.86

6679	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾南大棚分支07号碾南大棚变压器	30	66.43	4.62	4.62	/	否	无	10.34
6680	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分歧05号杆小杖子大棚柱上变压器	50	80.24	-0.12	-0.12	/	否	无	0.79
6681	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线万家沟分支05号万家沟变压器	50	42.41	18.87	18.87	/	否	无	-0.6
6682	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧东山东杖子井柱上变压器（二批井）	50	39.76	25.18	25.18	/	否	无	27.5
6683	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂西台区柱上变压器	200	38.82	108.48	108.48	/	否	无	5.87
6684	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线盖子沟台区盖子沟变压器	30	88.76	-2.628	-2.628	/	否	无	13.57
6685	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干75号杆张家湾变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6686	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线绿豆沟台区柱上变压器	200	22.31	134.6	134.6	/	否	无	19.08
6687	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧14号范家沟柱上变压器	100	63.23	16.77	16.77	/	否	无	58.52
6688	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大房子线烧锅大棚变压器	80	53.59	26.74	26.74	/	否	无	10.38
6689	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10千伏刘杖子线烧锅2号井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
6690	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄土梁子变压器	50	98.08	-9.04	-9.04	/	否	无	18.3
6691	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五南柱上变压器	200	0.62	158.76	158.76	/	否	无	22.22
6692	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线郭杖子东沟柱上变压器	80	0.96	63.23	63.23	/	否	无	16.67
6693	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小河西台区柱上变压器	50	108.02	-14.01	-14.01	/	否	无	2.39
6694	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南台区柱上变压器	200	51.79	58.64	58.64	/	否	无	15.14
6695	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线郭杖子分1号杆郭杖子变压器（2.0）	400	0.43	318.28	318.28	/	否	无	11.11
6696	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八道沟大棚台区柱上变压器	50	29.63	26.22	26.22	/	否	无	33.02
6697	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线186号杆西南沟变压器（2.0工程）	400	26.89	274.36	274.36	/	否	无	61.89
6698	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线319号杆大北西柱上变压器（一批村）	100	40.62	57.47	57.47	/	否	无	0
6699	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支04大甸子变压器（2.0工程）	400	22.62	242.56	242.56	/	否	无	7.32

6700	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧兴隆山支02#西庄变压器（2.0工程）	200	20.68	118.68	118.68	/	否	无	6.08
6701	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线五一分歧西北荒分支13#柱上变压器	50	42.79	18.89	18.89	/	否	无	24.02
6702	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线山湾子变压器	50	119.81	-19.905	-19.905	/	否	无	99.5
6703	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线北街分歧04北街分台柱上变压器	80	39.79	33.06	33.06	/	否	无	-4.25
6704	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元棒1号箱变电站内1#变压器	500	21.98	290.15	290.15	/	否	无	5.98
6705	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	热交换站变压器	500	30.82	246.05	246.05	/	否	无	8.42
6706	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支莫北变压器	100	106.20	-26.2	-26.2	/	否	无	-7.01
6707	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北里柱上变压器	50	69.84	7.88	7.88	/	否	无	5.29
6708	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线前北分歧北营子大棚分支01#柱上变压器	50	48.81	24.12	24.12	/	否	无	-6.58
6709	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北沟里2分支柱上变压器	50	62.65	10.69	10.69	/	否	无	-0.5
6710	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kv水泥线西五官分歧房申林地支01号杆林地大棚台区柱上变压器	80	38.20	38.81	38.81	/	否	无	11.22
6711	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支南开变压器	400	53.62	105.56	105.56	/	否	无	-17.89
6712	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支质监分邮电变压器	400	26.66	213.36	213.36	/	否	无	3.46
6713	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线鑫苑小区南箱变电站内2#变压器	500	37.09	214.55	214.55	/	否	无	13.17
6714	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线鑫屹支鑫屹变压器1#	400	37.82	168.8	168.8	/	否	无	3.29
6715	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线兴源支兴源变压器	800	57.77	178.24	178.24	/	否	无	4.11
6716	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支古楼变压器	800	57.10	183.68	183.68	/	否	无	5.93
6717	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	独身箱变电站内变压器	800	14.89	520.88	520.88	/	否	无	10.42
6718	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东二台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	37.89	88.36	88.36	/	否	无	2.91
6719	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV小城子线新七台柱上变压器（2.0工程）	400	51.98	122.08	122.08	/	否	无	13.58
6720	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线干校柱上变压器	50	52.96	18.52	18.52	/	否	无	43.86
6721	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院新台支2#柱上变压器	50	12.33	34.25	34.25	/	否	无	-55.17

6722	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线325号杆刘家沟台区(2019年自投资工程)	50	42.05	19.66	19.66	/	否	无	8.72
6723	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期4号箱变压器	630	3.42	504	504	/	否	无	0
6724	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线石井沟分歧14#柱上变压器	50	47.24	17.28	17.28	/	否	无	27.36
6725	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线马家沟台区柱上变压器	50	11.78	34.61	34.61	/	否	无	30.54
6726	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线南甸分歧03#南甸台区柱上变压器	200	6.11	154.36	154.36	/	否	无	-70.75
6727	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子新台柱上变压器	100	117.54	-37.54	-37.54	/	否	无	9.24
6728	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧台子2分支09号杆台子分台台区(2017结余工程)	200	0	160	160	/	否	无	0
6729	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子分支01号杆头杖子变压器(2.0工程)	200	35.60	88.8	88.8	/	否	无	0
6730	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧21号杆柱上变压器	80	31.17	42.86	42.86	/	否	无	-10.64
6731	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线主干74号杆龙北变压器(2.0工程)	400	13.55	266.12	266.12	/	否	无	10.31
6732	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岭台区柱上变压器	80	36.06	35.18	35.18	/	否	无	2.49
6733	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园东箱变1#变压器	630	32.31	300.51	300.51	/	否	无	3.73
6734	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体育场分体育场变压器	800	7.61	579.12	579.12	/	否	无	-4.55
6735	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线前街变压器	50	114.66	-17.33	-17.33	/	否	无	7.78
6736	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前柱上变压器	50	95.13	-7.565	-7.565	/	否	无	21.15
6737	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线富东柱上变压器	50	119.00	-19.5	-19.5	/	否	无	14.27
6738	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线市场小区配电室1#变压器	500	49.92	151	151	/	否	无	7.57
6739	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东棚1柱上变压器	50	76.35	2.52	2.52	/	否	无	21.64
6740	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧185#柏三道杖子台柱上变压器	50	96.06	-8.03	-8.03	/	否	无	-9.54
6741	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后柱上变压器	400	23.15	227.44	227.44	/	否	无	53.66
6742	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后朱杖子东柱上变压器	80	99.41	-15.528	-15.528	/	否	无	1.51
6743	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线茶叶沟柱上变压器	30	64.44	4.67	4.67	/	否	无	-9.46

6744	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚分支06号赵杖子棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6745	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	董家沟支08号董家沟柱上变压器	100	36.95	45.51	45.51	/	否	无	-14.9
6746	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧外英沟支03号杆柱上变压器	80	45.83	30.24	30.24	/	否	无	1.34
6747	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡二台柱上变压器	160	0.26	127.58	127.58	/	否	无	-99.64
6748	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支32号杆大赵中台区柱上变压器	50	64.16	8.05	8.05	/	否	无	-3.87
6749	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤北分支02号杆汤北台区柱上变压器	200	4.44	156.34	156.34	/	否	无	17.37
6750	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线杨杖子柱上变压器	100	51.49	28.51	28.51	/	否	无	21.28
6751	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺棚柱上变压器	30	20.55	18.34	18.34	/	否	无	-31.58
6752	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大山西井分支柱上变压器	50	50.79	18.16	18.16	/	否	无	44.75
6753	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期1号箱变压器	630	2.3	504	504	/	否	无	0
6754	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东南沟分支东南沟变压器	50	57.51	11.26	11.26	/	否	无	14.93
6755	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧107号杆小娘子沟台区柱上变压器	30	43.80	11.58	11.58	/	否	无	3.45
6756	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚二柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
6757	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小北沟大井柱上变压器	50	52.71	16.37	16.37	/	否	无	3.65
6758	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线井杖子分42+1号杆井西台区（2017结余工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6759	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线小河北分歧01号杆小河北变压器（2.0工程）	400	18.57	269.68	269.68	/	否	无	118.69
6760	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	八园线三家台柱上变压器	80	674.25	-475.4	-475.4	/	否	无	28.69
6761	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线孙家窝铺柱上变压器	50	78.36	1.78	1.78	/	否	无	4.66
6762	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯分支05号杆高福屯台区柱上变压器	20	63.72	3.52	3.52	/	否	无	-6.27
6763	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟东组支03号野东柱上变压器	200	26.57	106.86	106.86	/	否	无	3.7
6764	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分歧70号杆水泉沟柱上变压器	30	33.52	14.16	14.16	/	否	无	3.51
6765	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干164号杆流石片子台区变压器	50	66.50	13.34	13.34	/	否	无	65.48

6766	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线天元椿4号箱变1#变压器	500	21.67	292	292	/	否	无	3.27
6767	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线大西沟大棚分支09号杆柱上变压器	50	20.38	34.79	34.79	/	否	无	-48.39
6768	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区支09号郝家沟新区台区柱上变压器	50	69.36	9.36	9.36	/	否	无	-8.61
6769	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线乡直台区增容（2017结余工程）	400	32.79	189.08	189.08	/	否	无	7.18
6770	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支05号杆桃树洼变压器	50	60.35	9.83	9.83	/	否	无	29.62
6771	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线抄道沟变压器（高耗能改造）	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6772	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2号线南营子01号杆南营子南台区柱上变压器	50	109.82	-14.91	-14.91	/	否	无	41.78
6773	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线北庄户分歧61号杆北庄户台区变压器	50	70.80	4.6	4.6	/	否	无	39.44
6774	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小北沟分歧06号杆小北沟台区柱上变压器	200	56.70	131.42	131.42	/	否	无	38.88
6775	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地柱上变压器(高耗能改造)	200	34.60	90.8	90.8	/	否	无	72.08
6776	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线东台子变压器（高耗能改造）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6777	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线227号杆南台子变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6778	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支14号杆三道梁子变压器	100	76.50	51.14	51.14	/	否	无	65.34
6779	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支17号蒋家沟变压器	50	35.24	22.39	22.39	/	否	无	37.62
6780	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6781	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东庄方塘水井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
6782	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10kV乌兰白线85#物资局分台	400	12.39	275.24	275.24	/	否	无	-1.94
6783	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线西沟分歧08#西沟柱上变压器	50	46.20	16.9	16.9	/	否	无	-10.93
6784	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支41号杆未南台区柱上变压器（高耗能改造）	200	36.12	87.88	87.88	/	否	无	4.9
6785	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群东台柱上变压器	400	55.83	96.68	96.68	/	否	无	38.06
6786	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子台区柱上变压器	80	47.38	26.12	26.12	/	否	无	9.82

6787	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干同盛号变压器	50	76.24	7.55	7.55	/	否	无	-3.14
6788	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10kV木恒线万恒世纪城4期2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
6789	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达2号柱上变压器	100	46.47	20.69	20.69	/	否	无	-10.45
6790	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟变压器柱上变压器	50	73.06	26.24	26.24	/	否	无	38.77
6791	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山棚分支09号杆变压器	50	28.00	26.07	26.07	/	否	无	4.9
6792	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚1分支01号杆窑坑大棚1号台区柱上变压器	50	116.10	-18.05	-18.05	2026/3/31	是	2026/12/30	15.26
6793	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧田家沟机井台区柱上变压器（三批井）	50	88.54	-4.27	-4.27	/	否	无	-50
6794	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙沟柱上变压器	100	114.95	-34.95	-34.95	/	否	无	0
6795	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永2台柱上变压器	50	61.54	10.88	10.88	/	否	无	-0.25
6796	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支3号杆付南变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6797	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线倚子庄分支06号杆倚子庄棚变压器（2.0工程）	200	12.12	137.06	137.06	/	否	无	0
6798	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南庄分支03号杆盆南变压器（2.0工程）	200	23.06	114.12	114.12	/	否	无	0
6799	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧03号杆庙西五六组变压器（2.0工程）	400	23.66	225.76	225.76	/	否	无	40.81
6800	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线河东变压器（2.0工程）	200	12.68	135.9	135.9	/	否	无	0
6801	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧沟东变压器（2.0工程）	400	55.87	98.6	98.6	/	否	无	27.89
6802	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线老宫杖子棚分支02号杆老宫杖子棚（2.0工程）	400	7.10	292.4	292.4	/	否	无	4.61
6803	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈里柱上变压器	50	75.26	2.38	2.38	/	否	无	10.78
6804	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前棚柱上变压器	50	90.72	-5.36	-5.36	2026/3/31	是	2026/12/30	11.11
6805	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙西支12号庙西四组柱上变压器	315	11.97	215.46	215.46	/	否	无	-62.24
6806	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线牛柱沟分支牛柱沟变压器	100	69.29	10.72	10.72	/	否	无	16.01
6807	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线河北分支河北变压器	50	51.64	17.12	17.12	/	否	无	20.22
6808	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟分支东肖家沟1变压器	80	19.02	48.78	48.78	/	否	无	16.77
6809	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧前东沟小区分支前东沟小区变压器	50	1.56	39.29	39.29	/	否	无	33.33

6810	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧白庙子分支白庙子变压器	160	76.88	5.01	5.01	/	否	无	20.63
6811	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一南分歧06号杆八一南台区柱上变压器	50	106.16	-13.08	-13.08	/	否	无	5.22
6812	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子棚柱上变压器	50	24.72	27.76	27.76	/	否	无	-4.73
6813	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧虎头石二组小区柱上变压器	200	44.89	-9.75	-9.75	/	否	无	9.97
6814	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线169号东庄变压器	200	63.44	69.08	69.08	/	否	无	44.99
6815	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线柳太庄支6号柳太庄变压器	80	55.67	19.47	19.47	/	否	无	-3.35
6816	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)黄小区分支12号黄小区变压器	50	47.69	19.75	19.75	/	否	无	65.81
6817	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟里变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
6818	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线王三家分歧01#王三家柱上变压器	50	38.00	21.06	21.06	/	否	无	-7.59
6819	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉增容(2018年农网)	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6820	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线大北沟南分支02号杆大北沟南台区变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6821	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区分台(2017结余工程)	200	0	160	160	/	否	无	0
6822	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	前街大棚分支07号杆柱上前街大棚变压器	100	75.93	34.88	34.88	/	否	无	16.33
6823	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门柱上变压器	80	54.05	20.77	20.77	/	否	无	-22.85
6824	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南台子大棚台柱上变压器	50	59.70	20.15	20.15	/	否	无	-0.49
6825	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二道沟柱上变压器	80	62.97	13.63	13.63	/	否	无	13.29
6826	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线马山沟分支10号杆马山沟变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
6827	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大北沟分歧13号杆大北沟变压器(2.0工程)	200	21.54	116.92	116.92	/	否	无	119.33
6828	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子综合3变压器	50	5.58	37.28	37.28	/	否	无	-17.24
6829	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东营子水井柱上变压器	50	44.26	21.09	21.09	/	否	无	40.52
6830	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧上寺台里变压器	80	94.97	-11.976	-11.976	/	否	无	10.14
6831	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线长岭分支长岭变压器	50	88.20	-4.1	-4.1	/	否	无	23.94
6832	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线下黑沟分支下黑沟变压器	30	69.09	3.27	3.27	/	否	无	-1.55

6833	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线三家分刘家窝铺1分支01号杆刘家窝铺2台区(2019年自投资工程)	200	28.56	103.62	103.62	/	否	无	-53.42
6834	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV城北线肖杖子分歧喀河北2柱上变压器	100	66.56	17.83	17.83	/	否	无	-20.3
6835	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支39号杆毛杖子台区变压器	200	33.11	93.78	93.78	/	否	无	5.85
6836	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子联通分支02号杆南营子大棚台区变压器	50	29.96	26.64	26.64	/	否	无	-28.78
6837	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支67号杆东沟子台区变压器	50	0.24	39.88	39.88	/	否	无	0
6838	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支36号杆毛杖子大棚台区变压器	30	54.54	9.72	9.72	/	否	无	8.16
6839	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐东分歧01号杆大齐东台区变压器	50	63.18	8.42	8.42	/	否	无	-7.47
6840	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟大棚分支05号杆西沟大棚台区变压器	30	15.82	19.44	19.44	/	否	无	-18.18
6841	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北道大棚台区柱上变压器	50	3.51	38.42	38.42	/	否	无	50
6842	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支06号杆石杖子西台区变压器	80	4.08	60.74	60.74	/	否	无	-3.57
6843	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺九里铺队	315	56.69	77.18	77.18	/	否	无	5.52
6844	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线北宫河东分支08号杆小河东变压器	100	70.50	18.33	18.33	/	否	无	7.62
6845	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分02号杆煤窑沟井台区柱上变压器	50	22.73	28.8	28.8	/	否	无	20.18
6846	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线289号杆煤窑沟2井台区柱上变压器	100	36.35	49.56	49.56	/	否	无	48.48
6847	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线石门沟分歧45#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6848	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线北沟分歧14#北沟【何】变压器	30	29.22	15.31	15.31	/	否	无	-50
6849	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小榆树沟变压器	50	74.01	7.1	7.1	/	否	无	4.5
6850	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾分歧10号刘家湾柱上变压器	100	68.11	45.85	45.85	/	否	无	82.96
6851	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧29号杆庙东六一组变压器(2.0工程)	400	25.32	257.08	257.08	/	否	无	-19.91
6852	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支54号杆四队台区柱上变压器	100	63.04	19.8	19.8	/	否	无	9.4
6853	凌源市		124大南线	10kV大南线郭杖子分台分支7号杆郭杖子分台变压器	100	1.2	80	80	/	否	无	0

6854	凌源市		#N/A	10kV万元店线杜家沟下台区柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
6855	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV大庄分歧碾子沟分支18#碾子沟台柱上变压器柱上变压器	50	36.81	21.92	21.92	/	否	无	32.31
6856	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子歧桦皮沟支上沟分支26#柱上变压器	30	27.41	15.98	15.98	/	否	无	-7.87
6857	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧大杖子分支02#柱上变压器	100	52.25	38.07	38.07	/	否	无	-0.11
6858	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧大庄分支39#大庄台柱上变压器	100	40.01	40.04	40.04	/	否	无	-76.5
6859	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟南柱上变压器	30	86.69	-2.007	-2.007	/	否	无	9.09
6860	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚2分支02号杆喇北2大棚台区变压器	50	98.21	-9.105	-9.105	/	否	无	7.15
6861	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟分歧25号杆岔力岔井台区柱上变压器	50	96.14	-8.07	-8.07	/	否	无	0
6862	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线西梁大棚变压器	30	45.26	10.42	10.42	/	否	无	-56.86
6863	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张家窝铺3井柱上变压器	50	45.51	19.81	19.81	/	否	无	-73.68
6864	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线神仙沟组箱变变压器	630	42.65	243.24	243.24	/	否	无	10.36
6865	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧52号杆东道东变压器（2.0工程）	200	26.99	107.74	107.74	/	否	无	4.89
6866	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧11号何前分台柱上变压器	100	23.12	64.2	64.2	/	否	无	0
6867	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下沟棚分歧08号下沟棚变压器	50	114.90	-17.45	-17.45	/	否	无	-49.32
6868	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟分正乐支03号杆正乐农牧业台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
6869	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六西分支01号杆天六西分台	200	55.30	54.68	54.68	/	否	无	21.85
6870	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体西分台变压器	400	43.35	320	320	/	否	无	0
6871	凌源市		113河坎子线	10kV河坎子线唐杖子分歧34号杆五道沟变压器（能效改造）	200	6.75	146.52	146.52	/	否	无	0
6872	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	杏树沟分支分台3号杆柱上变压器	100	27.6	80	80	/	否	无	0
6873	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧117号杆大庙北变压器	200	35.13	89.72	89.72	/	否	无	53.92
6874	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰6号箱变母线	630	21.53	368.36	368.36	/	否	无	155.05
6875	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底移动分卧龙寺台区	100	22.42	57.65	57.65	/	否	无	-60.3

6876	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线佐北新台	100	50.72	44.01	44.01	/	否	无	13.73
6877	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	振春变压器	50	29.22	40	40	/	否	无	0
6878	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰4号箱变变压器	630	10.51	437.85	437.85	/	否	无	30.9
6879	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰5号箱变变压器	630	37.78	265.99	265.99	/	否	无	132.93
6880	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分洋洋冰瓶厂变压器	250	56.23	78.95	78.95	/	否	无	169.3
6881	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰3号箱变变压器	630	41.35	243.62	243.62	/	否	无	129.8
6882	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰1号箱变变压器	630	22.20	364.2	364.2	/	否	无	72.33
6883	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六分台分支02号杆北科六分台柱上变压器	200	107.12	-54.24	-54.24	/	否	无	-45.79
6884	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔西分台分支5号杆塔西分台	100	1.6	80	80	/	否	无	0
6885	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10kV东凌线宝德众泰2号箱变变压器	630	30.02	314.94	314.94	/	否	无	32.61
6886	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线供电所台区	315	16.10	207.65	207.65	/	否	无	17.51
6887	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子分台	100	22.24	64.15	64.15	/	否	无	0
6888	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子分台变压器	200	13.28	135.62	135.62	/	否	无	-6.2
6889	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线赵杖子1井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
6890	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线凌源市山湾停车场柱上变压器（小微）	200	3.45	160	160	/	否	无	0
6891	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡杆东高杖子大棚南变压器	400	0.49	272.84	272.84	/	否	无	-17.65
6892	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线大孤山分歧32号杆李杖子变压器(23能效)	200	15.78	160	160	/	否	无	0
6893	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘家窝铺3分支01号杆刘家窝铺分台3变压器	100	18.12	80	80	/	否	无	0
6894	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	赵杖子东沟南柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
6895	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线供电支供电公司变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	0
6896	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线农电站分台	200	78.24	160	160	/	否	无	0
6897	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子变压器(23能效)	400	16.71	320	320	/	否	无	0
6898	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线三道沟分06号杆围子分台	200	12.54	160	160	/	否	无	0

6899	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线221号杆大洞分台变压器	200	66.04	80	80	/	否	无	0
6900	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大河北线闫家沟门变压器(23能效)	200	22.5	160	160	/	否	无	0
6901	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线洼子店变压器(23能效)	400	18.96	320	320	/	否	无	0
6902	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线西营子分歧04号杆西营子变压器(23能效)	200	30.18	160	160	/	否	无	0
6903	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南分支17号杆小河西分台区	50	72.16	40	40	/	否	无	0
6904	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线上杖子分支01号上杖子变压器(23能效)	200	15.15	160	160	/	否	无	0
6905	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东变压器(23能效)	400	48.9	320	320	/	否	无	0
6906	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支01号杆五南台区柱上变压器(23能效)	400	27.2	320	320	/	否	无	0
6907	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线下杖子分支05号下杖子变压器(23能效)	200	24.5	160	160	/	否	无	0
6908	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线示范园台柱上变压器(23能效)	200	18.12	160	160	/	否	无	0
6909	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线牛南分台柱上变压器(23能效)	200	8.48	160	160	/	否	无	0
6910	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	103东联线东营子益隆建材分7号杆东营子益隆建变压器	50	48.48	40	40	/	否	无	0
6911	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧58号杆西沟1变压器(23能效)	200	44.82	160	160	/	否	无	0
6912	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线西北地井分12号杆西北地井分台2变压器	200	29.64	160	160	/	否	无	0
6913	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟棚分台	200	11.04	160	160	/	否	无	0
6914	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子分台3分支03号杆杨大营子分台3变压器	200	34.32	160	160	/	否	无	0
6915	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线211号老西杖子变压器	50	44.60	17.7	17.7	/	否	无	10.82
6916	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分支上沟变压器	30	55.71	8.58	8.58	/	否	无	-19.64
6917	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线新村分11号杆新村变压器(2.0工程)	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
6918	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子西沟变压器	80	28.27	41.4	41.4	/	否	无	2.08
6919	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧40号金杖子东变压器	200	64.17	65.48	65.48	/	否	无	64.68

6920	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台区柱上变压器	100	39.54	43.48	43.48	/	否	无	0
6921	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线清沟分歧10#清沟变压器	30	59.78	7.17	7.17	/	否	无	4.3
6922	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小石门沟变压器	30	74.89	3.88	3.88	/	否	无	154.89
6923	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线九小区变压器	50	61.49	11.02	11.02	/	否	无	-37.21
6924	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街2台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
6925	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二分五家九一分台（一批村）	100	1.17	78.93	78.93	/	否	无	-7.14
6926	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧水泉沟支21号杆柱上变压器	50	29.64	25.18	25.18	/	否	无	11.16
6927	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线未杖子分歧09号杆白马沟1变压器（2.0工程）	200	17.84	124.34	124.34	/	否	无	41.11
6928	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号南营子东柱上变压器	50	78.79	0.63	0.63	/	否	无	18.26
6929	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟大棚04号杆柱上变压器	50	32.65	28.68	28.68	/	否	无	-14.01
6930	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线于家湾子分03号杆于家湾子变压器（2.0工程）	400	1.13	320	320	/	否	无	-100
6931	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线侯家沟柱上变压器	200	18.98	122.88	122.88	/	否	无	6.81
6932	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小河南分支11#小河南变压器	50	69.67	6.76	6.76	/	否	无	57.14
6933	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线水泉大棚台区柱上变压器	50	0.96	39.56	39.56	/	否	无	-57.14
6934	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧4号杆横头地变压器（2.0工程）	200	20.75	132.2	132.2	/	否	无	-5.37
6935	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子外变压器	30	59.53	7.81	7.81	/	否	无	-8.33
6936	凌源市		207刘杖子线	10kV刘杖子线东山井分支3号杆东山分台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
6937	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线四道河子分台分支1号杆四道河子分台变压器	200	27.84	160	160	/	否	无	0
6938	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线东沟2分支01号杆东沟变压器	100	18.24	80	80	/	否	无	0
6939	凌源市	红山66kV变电站	210红木2号线	10kV红木联2号线庙东一组南变压器	400	32.28	320	320	/	否	无	0
6940	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线榆树底分11号杆榆树底下分台	200	13.62	160	160	/	否	无	0
6941	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线南街分台分8号杆南街分台	200	52.08	160	160	/	否	无	0

6942	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区分台分2号杆北山小区分台	50	22.72	40	40	/	否	无	0
6943	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线庙东一组北柱上变压器	400	57.39	320	320	/	否	无	0
6944	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大石沟2分支02号杆大石门2变压器	100	50.88	80	80	/	否	无	0
6945	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分5号杆南庄分台	200	210.36	160	160	/	否	无	0
6946	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线小西沟分支19号杆小西沟2变压器	200	27.42	160	160	/	否	无	0
6947	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分台分2号杆胡杖子分台	200	13.5	160	160	/	否	无	0
6948	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线14号杆集鑫变压器	400	42.09	320	320	/	否	无	0
6949	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线青石片柱上变压器	50	53.44	14.96	14.96	/	否	无	24.23
6950	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老爷庙分支北沟3号井柱上变压器	200	96.43	-32.86	-32.86	/	否	无	41.9
6951	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线美食城小区台区柱上变压器	200	48.68	63.78	63.78	/	否	无	-2.34
6952	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧68号三家二组变压器(23能效)	400	8.93	320	320	/	否	无	0
6953	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线54号钢材市场柱上变压器(23能效)	400	26.15	320	320	/	否	无	0
6954	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大佛爷洞分支17号南台子变压器	50	109.83	-14.915	-14.915	/	否	无	20.67
6955	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大门市充电桩台区柱上变压器	200	86.02	160	160	/	否	无	0
6956	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线联网分刘一支38号杆刘一变压器(2.0)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
6957	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家店分支02号杆李家店台区柱上变压器(23能效)	200	19.02	160	160	/	否	无	0
6958	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧62号三家三变压器(23能效)	200	35.94	160	160	/	否	无	0
6959	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟分歧东营子分支08号杆东营子五变压器(2.0工程)	200	31.75	96.5	96.5	/	否	无	17.13
6960	凌源市		207刘杖子线	10kV刘杖子线锅中分台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
6961	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子分台分1号杆牛营子分台	100	15.92	80	80	/	否	无	0
6962	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分台分1号杆白杖子分台	200	19.2	160	160	/	否	无	0

6963	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	美食城箱变2#变压器	315	2.15	252	252	/	否	无	0
6964	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV红店线朝阳沟支46号杆上朝西变压器（2.0）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
6965	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kV電神庙线145#上窝铺柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
6966	凌源市	三十家子66kV变电站	210電神庙线	10kV電神庙线前北分歧12#柱上变压器（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
6967	凌源市		210電神庙线	10kV電神庙线头道杖子2台分支10号杆头道杖子2台变压器	50	2.52	40	40	/	否	无	0
6968	凌源市		211姜杖子线	10kV姜杖子线1号杆供电所柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	0
6969	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线刘树江支05号杆烧南小区台变压器	100	1.27	80	80	/	否	无	0
6970	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线下贵小区分2号杆下贵小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
6971	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线263号乡农电变压器（能效改造）	200	39.58	83	83	/	否	无	10.38
6972	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分歧五北机井分支五北机井台区柱上变压器（二批机井）	50	53.72	17.25	17.25	/	否	无	29.25
6973	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10KV天盛号线大杖子分歧上窝铺分支大水泉柱上变压器	50	76.22	21.91	21.91	/	否	无	87.95
6974	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10kV东五线建昌沟1分支08号杆建昌沟南变压器（2.0工程）	400	34.30	196.12	196.12	/	否	无	4.66
6975	凌源市		211姜杖子线	10kV姜杖子线大南宫分台04号杆大南宫分台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
6976	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子2分支04号杆杨大营子2台区	200	4.52	151.4	151.4	/	否	无	-39.58
6977	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北岭台区柱上变压器	50	56.49	11.76	11.76	/	否	无	-3.04
6978	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧48号杆兴龙庄台区柱上变压器（一批中心村）	100	76.74	27.14	27.14	/	否	无	0
6979	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前2小区变压器柱上变压器	50	78.28	1.83	1.83	/	否	无	-9.65
6980	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分台2变压器	100	78.24	8.84	8.84	/	否	无	0
6981	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线30号杆信合变压器	200	3.65	160	160	/	否	无	0
6982	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线西庄分支04号杆柱上变压器	80	68.14	9.49	9.49	/	否	无	7.81
6983	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟大棚分支13号大水泉沟棚变压器	80	85.93	-4.744	-4.744	/	否	无	6.41

6984	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	水保站水井柱上变压器	100	57.73	23.94	23.94	/	否	无	0
6985	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线邵家梁分支11#邵家梁变压器	50	78.52	0.76	0.76	/	否	无	86.42
6986	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子大棚台区柱上变压器	50	39.02	21.19	21.19	/	否	无	0
6987	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二外自来水柱上变压器	30	47.59	9.82	9.82	/	否	无	-2.61
6988	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大北庄台柱上变压器	100	26.34	53.67	53.67	/	否	无	0
6989	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街柱上变压器	50	119.09	-19.545	-19.545	/	否	无	25.28
6990	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线小南山分歧05#柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
6991	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳杖子棚分支05号杆变压器	50	71.23	17.41	17.41	/	否	无	-54.38
6992	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河北棚分支02号杆柱上变压器	80	2.96	61.69	61.69	/	否	无	-18.75
6993	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线潘家沟分支07号杆柱上变压器	30	100.50	-6.15	-6.15	/	否	无	7.51
6994	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧毛西变压器	200	39.75	80.74	80.74	/	否	无	-1.43
6995	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	石灰支28号石灰柱上变压器	50	48.46	25.1	25.1	/	否	无	29.54
6996	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子台区柱上变压器	200	32.26	95.48	95.48	/	否	无	24.01
6997	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支10+1号杆双洞西梁棚柱上变压器	50	42.69	22.04	22.04	/	否	无	60
6998	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺西队	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
6999	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线金家沟分歧05#金家沟变压器	50	62.21	10.08	10.08	/	否	无	8.63
7000	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线二砖厂变压器	200	77.10	7.26	7.26	/	否	无	7.95
7001	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支16号杆小四道梁子大棚台区柱上变压器	50	48.45	22.13	22.13	/	否	无	-9.63
7002	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北外柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
7003	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼东大棚台区柱上变压器	50	82.59	-1.295	-1.295	/	否	无	-24.29
7004	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线大东沟分支07号大东沟变压器	80	47.03	30.12	30.12	/	否	无	5.86
7005	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋家店分支02号柱上变压器	50	83.83	-1.915	-1.915	/	否	无	43.76

7006	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线40#铁东台区柱上变压器	100	55.87	24.13	24.13	/	否	无	0
7007	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子六组台区柱上变压器	100	49.05	30.95	30.95	/	否	无	16.54
7008	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线平台子分支59号杆太东台区变压器（二批中心村）	100	64.66	15.39	15.39	/	否	无	-13.18
7009	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线108#北地台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7010	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支078#大地沟变压器	50	28.73	26.65	26.65	/	否	无	13.59
7011	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧10号杆百车沟变压器	100	43.50	41.16	41.16	/	否	无	-10.09
7012	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山东北分支05号杆东山东北台区柱上变压器	160	20.00	128	128	/	否	无	-100
7013	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭家沟变压器柱上变压器	80	48.26	30	30	/	否	无	0.56
7014	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线南杖子变台	30	38.95	12.32	12.32	/	否	无	-8.36
7015	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子变压器	200	2.03	155.94	155.94	/	否	无	0
7016	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧头道沟分支10#柱上变压器	20	55.79	4.85	4.85	/	否	无	25
7017	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线小西沟分支14号小西沟台区柱上变压器	100	93.77	-13.77	-13.77	/	否	无	16.88
7018	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线帽山沟分支11号帽山沟变压器	50	54.05	16.22	16.22	/	否	无	4.58
7019	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧马场井分支06号杆马场井柱上变压器（二批井）	50	27.32	26.68	26.68	/	否	无	-23.4
7020	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧27号曹家沟变压器	200	48.88	62.24	62.24	/	否	无	78.93
7021	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干85号三胜永南变压器	50	87.73	-3.865	-3.865	/	否	无	-1.37
7022	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线大河北乡黄土梁子北变压器	200	51.60	85.02	85.02	/	否	无	159.15
7023	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV万浴1号线北沟花地分14#变压器	100	40.30	42.09	42.09	/	否	无	0
7024	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分33号杆菜西变压器（一批村）	100	46.25	37.34	37.34	/	否	无	18.67
7025	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三家子小区柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100

7026	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干137号杆小杖子后柱上变压器	200	16.47	127.1	127.1	/	否	无	21.93
7027	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分歧08#无白丁东（高耗能）	100	386.28	-306.28	-306.28	/	否	无	0
7028	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线王杖子北台区柱上变压器	50	46.17	16.95	16.95	/	否	无	6.21
7029	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子南变压器	50	68.90	5.56	5.56	/	否	无	12.95
7030	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二里台区柱上变压器	30	51.40	11.93	11.93	/	否	无	111.54
7031	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红吉沟分支38号杆红中柱上变压器	50	17.58	31.55	31.55	/	否	无	-7.35
7032	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛南变压器	50	50.60	14.73	14.73	/	否	无	2.83
7033	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧42#中王杖子变压器	80	67.63	9.95	9.95	/	否	无	-1.27
7034	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV马西棚柱上变压器	50	0.15	39.93	39.93	/	否	无	-96.55
7035	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟大棚柱上变压器	100	20.26	60.39	60.39	/	否	无	-13.76
7036	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV万浴1号线北沟分歧07#柱上变压器	50	0.66	39.69	39.69	/	否	无	-33.33
7037	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子南变压器	200	45.79	114.5	114.5	/	否	无	-46.77
7038	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分房申一支房申三组变压器（一批村）	315	38.79	187.02	187.02	/	否	无	36.01
7039	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线宋二三队变压器（用户）	50	102.68	-11.34	-11.34	/	否	无	0
7040	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘4小区变压器柱上变压器	100	40.86	80	80	/	否	无	0
7041	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子大棚变压器	80	13.14	54.5	54.5	/	否	无	-50.48
7042	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线倚子沟分支09号杆柱上变压器	100	87.64	-7.64	-7.64	/	否	无	0
7043	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大八勿苏分歧57#黑沟大棚柱上变压器	200	34.16	98.2	98.2	/	否	无	0
7044	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线房杖子方塘分支02号杆柱上变压器	50	1.47	39.28	39.28	/	否	无	0
7045	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干瓦房店变压器	80	48.73	27.81	27.81	/	否	无	27.26
7046	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线09号杆郭丈子台区柱上变压器（二批中心村）	100	60.75	58.36	58.36	/	否	无	-9.09
7047	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家五组井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
7048	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾分支01号杆柱上变压器（二批井）	50	13.46	33.28	33.28	/	否	无	-45

7049	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	葛沟沟里支07号葛沟沟里柱上变压器	30	63.41	5	5	/	否	无	-57.81
7050	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线铁匠沟分支铁匠沟变压器（1）	100	83.35	-3.35	-3.35	/	否	无	2.04
7051	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10KV东五线建昌沟1分支29号杆东山南2台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7052	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大南沟支8号柱上大南沟变压器	80	67.82	9.77	9.77	/	否	无	36.05
7053	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线主干220号东营子变压器	200	27.93	104.14	104.14	/	否	无	15.16
7054	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙北柱上变压器	100	39.91	40.09	40.09	/	否	无	0
7055	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线吴杖子宣柱上变压器	200	22.43	115.16	115.16	/	否	无	0
7056	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线白马沟2柱上变压器	100	2.22	77.78	77.78	/	否	无	0
7057	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	庙东山区队变台	50	48.71	16.83	16.83	/	否	无	-13.91
7058	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛北变压器	50	27.11	26.48	26.48	/	否	无	-2.13
7059	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大庄户柱上变压器	50	47.77	4.08	4.08	/	否	无	-6.27
7060	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子柱上变压器	50	77.67	1.17	1.17	/	否	无	9.89
7061	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线西庄垫地分支2号柱上变压器	50	33.99	30.56	30.56	/	否	无	3.13
7062	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	叠包台区增容	100	52.48	31.67	31.67	/	否	无	20.75
7063	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线94#苗圃台区柱上变压器	100	98.92	-18.92	-18.92	/	否	无	0
7064	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线胶件厂支01号杆胶件厂台区柱上变压器	160	55.49	39.22	39.22	/	否	无	3.28
7065	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄大棚分支3号东庄小区变压器	30	26.23	16.6	16.6	/	否	无	40.38
7066	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧01号曹家沟小区变压器	80	74.47	5.45	5.45	/	否	无	-13.3
7067	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线北沟支11号北沟台区柱上变压器	50	39.69	21.78	21.78	/	否	无	4.5
7068	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线八东大棚分歧02号杆三十家子八东大棚变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7069	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧庞二分支庞二变压器柱上变压器	200	29.76	100.48	100.48	/	否	无	12.74
7070	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线南洼台区柱上变压器	200	54.71	59.56	59.56	/	否	无	4.44
7071	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子柱上变压器	50	104.62	-12.31	-12.31	/	否	无	9.91

7072	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线娘娘庙柱上变压器	50	43.77	18.12	18.12	/	否	无	125.85
7073	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线161号杆南岭变压器	50	17.55	31.23	31.23	/	否	无	14.04
7074	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧51号杆柱上变压器	100	27.39	52.61	52.61	/	否	无	20.37
7075	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线地税局柱上变压器	315	8.48	225.29	225.29	/	否	无	-2.73
7076	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟外分支01号杆胡杜沟外变压器	50	54.12	12.94	12.94	/	否	无	12.7
7077	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟分支11号杆木匠沟台区柱上变压器	50	77.38	1.32	1.32	/	否	无	11.06
7078	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西山分歧10号杆西山变压器	200	16.72	129.8	129.8	/	否	无	0
7079	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟宣柱上变压器	50	25.06	28.22	28.22	/	否	无	-1.11
7080	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线喇嘛寺分歧08#喇嘛寺柱上变压器	50	56.25	12.85	12.85	/	否	无	6.18
7081	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10千伏镇北线庙西分台变压器(八家等7条线路变压器增容改造)	200	69.29	26.26	26.26	/	否	无	63.27
7082	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三东柱上变压器	100	42.84	38.3	38.3	/	否	无	0
7083	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟变压器柱上变压器	50	51.20	14.83	14.83	/	否	无	-0.18
7084	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北大棚(用户)	50	26.38	28.51	28.51	/	否	无	-49.25
7085	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小白杖子分支05号杆柱上变压器	50	80.16	-0.08	-0.08	/	否	无	13.15
7086	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神东大棚台柱上变压器	50	21.08	29.52	29.52	/	否	无	11.86
7087	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支12#柱上变压器	50	66.61	6.7	6.7	/	否	无	17.31
7088	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线廷东变压器	50	0	40	40	/	否	无	-100
7089	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV杨树底下大棚分支03号杆柱上变压器	50	36.99	25.42	25.42	/	否	无	7
7090	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东地棚柱上变压器	50	24.62	30.57	30.57	/	否	无	-17.98
7091	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水东分支水东变压器	200	36.68	126.08	126.08	/	否	无	136.72
7092	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟台区柱上变压器	80	114.87	-27.896	-27.896	/	否	无	18.72
7093	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义四柱上变压器	50	97.87	-8.935	-8.935	/	否	无	-3.74
7094	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线庄下沟分台分支4号杆柱上变压器	80	118.90	-31.12	-31.12	/	否	无	19.52

7095	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金于杖子分歧08号柱上变压器	50	80.17	-0.085	-0.085	/	否	无	48.61
7096	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组配电变压器(4)	200	43.68	76.46	76.46	/	否	无	-14.25
7097	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线商贸公司台区柱上变压器	50	100.02	-10.01	-10.01	/	否	无	-12.22
7098	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线镇政府柱上变压器	50	77.34	1.42	1.42	/	否	无	31.07
7099	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线孙家沟分歧20#孙家沟台区柱上变压器	50	84.14	-2.07	-2.07	/	否	无	-0.58
7100	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线西台大棚分歧01#西台大棚柱上变压器	200	4.08	152.24	152.24	/	否	无	19.65
7101	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	北街分台分支06#柱上变压器	50	60.37	14.79	14.79	/	否	无	37.6
7102	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线霍营子分歧07#霍营子台区柱上变压器	100	31.86	50.22	50.22	/	否	无	9.96
7103	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂东台区柱上变压器	50	86.06	-3.03	-3.03	/	否	无	9.55
7104	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线台子东沟柱上变压器	50	64.22	7.91	7.91	/	否	无	4.32
7105	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干165号杆柏树沟小区柱上变压器	30	27.57	16.07	16.07	/	否	无	-42.22
7106	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北杖子大棚变压器	30	0.43	23.88	23.88	/	否	无	0
7107	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北西分支05号杆柱上变压器	80	45.87	41.62	41.62	/	否	无	69.07
7108	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线齐家沟柱上变压器	50	46.55	16.81	16.81	/	否	无	24.48
7109	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线河西【注】分支06#拐子沟变压器	50	57.14	14.3	14.3	/	否	无	10.55
7110	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线侯杖子台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7111	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线徐烧锅分歧徐烧锅变压器	80	2.58	61.93	61.93	/	否	无	2.78
7112	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店棚分台	50	47.80	18.92	18.92	/	否	无	-42.78
7113	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干224号杆南街变压器(2.0工程)	400	33.14	187.48	187.48	/	否	无	16.86
7114	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁北柱上变压器	50	80.84	-0.42	-0.42	/	否	无	-4.43
7115	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小井子分支07号杆姜东变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7116	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV四合当线大杖子分支49号杆大杖子棚台区柱上变压器	30	52.59	8.29	8.29	/	否	无	9.4

7117	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子分歧后杖子大井分支08号杆后杖子2#井柱上变压器	50	8.38	40	40	/	否	无	0
7118	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线小菜沟支07号小菜沟台区柱上变压器	100	35.69	45.05	45.05	/	否	无	13.61
7119	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	10千伏升华线南河园西箱变电站内2#变压器	630	36.49	274.3	274.3	/	否	无	7.6
7120	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇内线鑫阳箱变变压器	500	33.49	233	233	/	否	无	9.69
7121	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线娘娘庙支6号娘娘庙变压器	80	90.82	-8.656	-8.656	/	否	无	32.33
7122	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线芮家沟台区柱上变压器	80	72.45	57	57	/	否	无	13.72
7123	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	东联线道西棚分支柱上变压器	50	119.82	-19.91	-19.91	2026/3/31	是	2026/12/30	24.4
7124	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)高粱沟分支18号柱上高粱沟变压器	50	78.62	0.69	0.69	/	否	无	47.37
7125	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西山变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7126	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子变压器	200	1.46	157.06	157.06	/	否	无	-93.98
7127	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线210号杆二道杖子变压器	50	23.27	28.49	28.49	/	否	无	-3.27
7128	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧19号杆宫南棚变压器	50	25.85	27.98	27.98	/	否	无	18.8
7129	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧牛洞子大棚变压器	50	0.00	24	24	/	否	无	0
7130	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支78号杆北道台区变压器	50	49.06	17.57	17.57	/	否	无	14.4
7131	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线东沟二号台柱上变压器	160	52.92	50.24	50.24	/	否	无	8.23
7132	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟变压器	80	3.49	61.31	61.31	/	否	无	22.73
7133	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套柱上变压器	100	79.18	0.89	0.89	/	否	无	0
7134	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线丛杖子棚柱上变压器	50	110.93	-15.465	-15.465	/	否	无	29.63
7135	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟农排分歧45号杆北沟变压器(2.0工程)	200	33.05	110.24	110.24	/	否	无	57.02
7136	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧74#关界梁变压器	50	0.29	39.86	39.86	/	否	无	-50
7137	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线23号杆五一变台柱上变压器	100	63.81	16.27	16.27	/	否	无	0
7138	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南小区分歧01号杆河南小区台区柱上变压器	30	86.34	-1.902	-1.902	/	否	无	29.17
7139	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支88号杆大杖子西大棚台区柱上变压器	50	46.83	18.75	18.75	/	否	无	-26.34

7140	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支莫东分莫东变压器	315	22.43	185.91	185.91	/	否	无	-10.27
7141	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西杖子西分支西杖子西变压器	50	64.72	7.64	7.64	/	否	无	7.62
7142	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支前组北台区柱上变压器（一批中心村）	100	68.79	14.1	14.1	/	否	无	-17.47
7143	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟昱菜业7井支柱上变压器（二批井）	50	40.92	22.47	22.47	/	否	无	17.16
7144	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双杨树2变压器	50	76.78	1.64	1.64	/	否	无	39.42
7145	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大黑沟柱上变压器	50	55.23	25.02	25.02	/	否	无	157.63
7146	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧20号杆北湾子变压器	100	49.94	36.28	36.28	/	否	无	66.83
7147	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟小区变压器	100	8.28	71.97	71.97	/	否	无	0
7148	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线画匠沟分歧画匠沟变压器(36)柱上变压器	10	98.12	-1.812	-1.812	/	否	无	21.21
7149	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	野岱沟支32号石头庙柱上变压器	80	48.04	30.26	30.26	/	否	无	-4.9
7150	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八西台区柱上变压器	200	37.67	84.68	84.68	/	否	无	4.72
7151	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分28+2号杆菜东变压器	200	25.79	108.42	108.42	/	否	无	-63.38
7152	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支路沟变压器	50	29.66	1.82	1.82	/	否	无	20.33
7153	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干129号车杖子柱上变压器	80	38.24	55.91	55.91	/	否	无	134.72
7154	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中柱上变压器	50	43.30	20.04	20.04	/	否	无	3.63
7155	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子六祖柱上变压器	100	119.62	-39.62	-39.62	2026/3/31	是	2026/12/30	18.94
7156	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线政府分3号杆庙东变压器(八家等变压器改造)	400	7.19	320	320	/	否	无	-100
7157	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线70号杆下四家分台变压器	200	45.02	160	160	/	否	无	0
7158	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大四棚分3号杆大四棚柱上变压器	100	55.12	26.02	26.02	/	否	无	0
7159	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支18号杆东山台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7160	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线焕杖子分歧01#柱上变压器	50	104.42	-12.21	-12.21	/	否	无	40.57
7161	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑北棚柱上变压器	30	66.11	4.17	4.17	/	否	无	-18.99
7162	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地北台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100

7163	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山东南分支02号杆东山南台区柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7164	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟台区柱上变压器	80	10.50	55.62	55.62	/	否	无	-6.8
7165	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线277#东山变压器	50	39.13	20.44	20.44	/	否	无	-2.06
7166	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子分歧03#黄杖子变压器	50	60.29	9.87	9.87	/	否	无	6.64
7167	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器1	50	110.77	-15.385	-15.385	/	否	无	15.88
7168	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马石列沟变台	50	43.59	18.21	18.21	/	否	无	18.08
7169	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	城北线西南沟台柱上变压器	200	56.49	111.62	111.62	/	否	无	131
7170	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西棚柱上变压器	50	59.46	11.54	11.54	/	否	无	-23.53
7171	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10kV底盘厂线93#朝村大棚柱上变压器	50	52.68	17.42	17.42	/	否	无	-10.65
7172	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	北前台区增容	200	21.34	117.32	117.32	/	否	无	-13.7
7173	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干140号杆下杖子分台	200	14.32	132.54	132.54	/	否	无	8.31
7174	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧57号杆大刘沟变压器	200	9.82	140.36	140.36	/	否	无	-27.95
7175	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎一台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
7176	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干224号杆田杖子柱上变压器	100	67.38	32.3	32.3	/	否	无	53.64
7177	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线小房申柱上变压器	100	96.45	-16.45	-16.45	/	否	无	24.5
7178	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧厂子沟分支29#厂子沟里台柱上变压器	20	66.81	3.43	3.43	/	否	无	7.61
7179	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	初中分歧02号柱上五一分台变压器	200	18.66	132.32	132.32	/	否	无	0
7180	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支71号杆邱杖子台区柱上变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
7181	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	地东头井柱上变压器	50	74.74	8.34	8.34	/	否	无	-45.1
7182	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家井分支柱上变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	0
7183	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄一组台柱上变压器（二批中心村增容）	200	28.59	105.8	105.8	/	否	无	-1.52
7184	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线皮杖子井分支37号杆皮杖子机井柱上变压器（二批井）	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	-75
7185	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)小曹家沟分支7号小曹家沟变压器	50	29.26	25.39	25.39	/	否	无	0

7186	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟1号井柱上变压器	50	117.87	-18.935	-18.935	/	否	无	105.22
7187	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一大棚变台	100	63.72	65.93	65.93	/	否	无	0
7188	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线五里铺东支06号五里铺东台区柱上变压器	200	31.90	100.22	100.22	/	否	无	-29.95
7189	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山分支02号杆变压器	200	3.47	154.14	154.14	/	否	无	0
7190	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分支11号杆薄杖子机井柱上变压器	50	94.51	-7.255	-7.255	/	否	无	9.56
7191	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线99号葛沟大棚柱上变压器（高耗能）	100	49.15	32.47	32.47	/	否	无	3.22
7192	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚柱上变压器	50	71.74	4.98	4.98	/	否	无	29.44
7193	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线窑沟支55号杆窑下二号柱上变压器	30	44.95	10.63	10.63	/	否	无	-1.98
7194	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧54号西庄小区变压器	30	75.01	4.55	4.55	/	否	无	38.24
7195	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧15号杆李杖子台区柱上变压器	200	33.43	93.14	93.14	/	否	无	12.15
7196	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线南街井分支05号杆柱上变压器（二批井）	100	25.88	75.67	75.67	/	否	无	0
7197	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大孤山分歧27号杆大孤山变压器	80	20.00	64	64	/	否	无	-100
7198	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房支19号杆四间房台区柱上变压器	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7199	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山北井分支柱上变压器	50	38.48	24.15	24.15	/	否	无	-19.28
7200	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	哈海沟支32号海西柱上变压器	200	70.11	122.22	122.22	/	否	无	67.3
7201	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线刘窝铺支四大名山分支08号杆柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
7202	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧17号东山柱上变压器	50	68.17	26.26	26.26	/	否	无	27.55
7203	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线大菜沟支27号杆大菜沟台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7204	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧22号兴南变压器	200	33.26	39.3	39.3	/	否	无	88.69
7205	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马道沟分歧马道沟变压器	50	55.54	12.23	12.23	/	否	无	-0.59
7206	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞后街机井分支08号杆柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0

7207	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子里变压器（高耗能改造）	50	61.64	9.18	9.18	/	否	无	-4.34
7208	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李家营子2号井分支柱上变压器	50	4.70	37.65	37.65	/	否	无	-66.67
7209	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子西台区柱上变压器	200	56.60	56.52	56.52	/	否	无	19.33
7210	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群街里台区柱上变压器	400	56.82	250.76	250.76	/	否	无	30.97
7211	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧03号杆单家店棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7212	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟水井3号柱上变压器	20	0	16	16	/	否	无	0
7213	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线波东分歧08号波东柱上变压器	200	44.33	74.96	74.96	/	否	无	80.55
7214	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线黄花沟分支03号杆黄花沟台区柱上变压器	50	47.40	16.31	16.31	/	否	无	3.2
7215	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里大棚变压器	30	47.66	11.61	11.61	/	否	无	43.84
7216	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府棚柱上变压器	50	54.48	17.13	17.13	/	否	无	17.8
7217	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干89号杆上杖子北柱上变压器	80	49.16	35.44	35.44	/	否	无	-10.54
7218	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线丁家沟分支13号杆丁家沟柱上变压器	80	28.74	41.5	41.5	/	否	无	-57.86
7219	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线中四道沟台区柱上变压器	30	113.59	-10.077	-10.077	/	否	无	20.97
7220	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线气象局支气象局变压器	315	68.57	36	36	/	否	无	-0.81
7221	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟分支3号倪家沟变压器	30	56.06	7.18	7.18	/	否	无	10.09
7222	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支西沟柱上变压器	50	57.59	13.92	13.92	/	否	无	16.23
7223	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧25号南炉大棚变压器	50	18.10	31.15	31.15	/	否	无	-34.67
7224	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小八道沟台区柱上变压器	100	56.12	23.88	23.88	/	否	无	9.74
7225	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线半沟里分支01号杆半沟里柱上变压器	50	51.63	17.59	17.59	/	否	无	-15.2
7226	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧08号郭杖子大棚变压器	50	0.27	39.88	39.88	/	否	无	-100
7227	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西岭分支14号杆西岭台区变压器	20	53.84	6.82	6.82	/	否	无	38.64

7228	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支30号杆二道梁子变压器	200	40.25	109.38	109.38	/	否	无	4.05
7229	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分庙后支3#庙后新台变压器	50	110.99	-15.495	-15.495	/	否	无	9.59
7230	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子支1号酒局杖子变压器	100	87.40	-7.4	-7.4	/	否	无	0.89
7231	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚1分支04号杆喇北1大棚台区变压器	100	56.99	25.88	25.88	/	否	无	30.79
7232	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线范杖子分歧01号杆柱上变压器	80	41.11	31.13	31.13	/	否	无	49.25
7233	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前南分歧27#柱上变压器	200	0.00	80	80	/	否	无	-100
7234	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支王家窝铺分支柱上变压器	100	0	80	80	/	否	无	0
7235	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西山边柱上变压器	50	55.23	12.84	12.84	/	否	无	-5.68
7236	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧19号黄金带变压器	50	29.35	25.38	25.38	/	否	无	-0.34
7237	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧苑家沟支02号杆柱上变压器	30	20.00	24	24	/	否	无	-100
7238	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧水泥厂支02号杆柱上变压器	200	27.01	108.34	108.34	/	否	无	-23.04
7239	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子分歧48#柱上变压器	50	35.77	22.14	22.14	/	否	无	11.29
7240	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山一分支10号杆柱上变压器	80	33.21	39.36	39.36	/	否	无	-76.4
7241	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧120号杆西台子变压器	50	44.62	17.85	17.85	/	否	无	-8.38
7242	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大杖子东分支02#柱上变压器	100	71.52	8.55	8.55	/	否	无	3.62
7243	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四北分支35号杆柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7244	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二东柱上变压器	100	71.57	8.44	8.44	/	否	无	0
7245	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟1分台台区柱上变压器	50	63.47	11.74	11.74	/	否	无	-7
7246	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七大棚台柱上变压器	50	77.75	3.18	3.18	/	否	无	31.24
7247	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家沟分支12号杆李家沟台区柱上变压器	50	39.16	20.53	20.53	/	否	无	0.26
7248	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧79号柳北沟柱上变压器	50	59.29	11.97	11.97	/	否	无	1.86
7249	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	红西大棚分歧12号杆柱上红西2棚变压器	50	13.46	35.83	35.83	/	否	无	0

7250	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟分支北梁变压器(18)	200	31.19	100.56	100.56	/	否	无	-7.99
7251	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支14号杆何中台区柱上变压器	20	79.22	0.9	0.9	/	否	无	6.21
7252	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟分支08号杆北沟台区变压器	50	0.85	39.72	39.72	/	否	无	0
7253	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾王杖子分支02号杆北梁柱上变压器	200	39.07	134.82	134.82	/	否	无	44.54
7254	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线上西坡子台区上西坡子变压器	80	77.36	2.12	2.12	/	否	无	-23.24
7255	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟北台区柱上变压器	80	36.72	36.73	36.73	/	否	无	10.08
7256	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线刘里沟柱上变压器	100	30.94	66.46	66.46	/	否	无	119.5
7257	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线何杖子大棚03#柱上变压器	30	118.54	-11.562	-11.562	2026/3/31	是	2026/12/30	30.58
7258	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧16号石洞沟变压器	50	0.42	39.79	39.79	/	否	无	-20
7259	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干74号南老仆柱上变压器	80	108.84	-23.072	-23.072	/	否	无	21.7
7260	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支染房柱上变压器	100	100.90	-20.9	-20.9	2026/3/31	是	2026/12/30	35.91
7261	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干69号杆吴杖子变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7262	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线头道沟26号杆头道沟台区柱上变压器	80	13.95	52.84	52.84	/	否	无	-21.37
7263	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧51号杆西沟34变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7264	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门分歧03#旋凤沟变压器	20	74.55	1.4	1.4	/	否	无	-3.94
7265	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡东队	200	45.59	68.8	68.8	/	否	无	13.51
7266	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧正沟变压器	30	56.54	7.19	7.19	/	否	无	47.15
7267	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线张福沟分歧17号杆张福沟变压器	100	37.46	52.29	52.29	/	否	无	-21.78
7268	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟里柱上变压器	50	17.83	31.27	31.27	/	否	无	-15.69
7269	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子南变压器	50	66.28	12.8	12.8	/	否	无	-24.76
7270	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧68#许杖子台柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7271	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟1台柱上变压器	30	0	24	24	/	否	无	-100
7272	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线国杖子变压器	50	89.05	-4.525	-4.525	/	否	无	19.86

7273	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧西沟分支西沟变压器（高耗能改造）	50	56.14	11.95	11.95	/	否	无	-10.05
7274	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线乡政府支03号供电所变压器（煤改电）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7275	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东道西变压器	100	95.96	-15.96	-15.96	/	否	无	7.8
7276	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	张福沟分歧11号杆柱上变压器	100	103.47	-23.47	-23.47	/	否	无	26.02
7277	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线后营子小区柱上变压器	50	19.43	30.32	30.32	/	否	无	26.46
7278	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子变压器	80	48.36	29.72	29.72	/	否	无	3.09
7279	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下营子2变压器柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7280	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线中杖子分歧中杖子大棚2变压器	50	27.77	26.54	26.54	/	否	无	-10.07
7281	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东水泉子分支12#东水泉子变压器	100	18.86	68.6	68.6	/	否	无	-15.38
7282	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟西变压器	50	58.55	14.56	14.56	/	否	无	7.34
7283	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子五组台区柱上变压器	200	45.04	69.94	69.94	/	否	无	14.88
7284	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟2变压器	400	0.11	291.8	291.8	/	否	无	39.16
7285	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房东组100号杆柱上变压器（高耗能改造）	100	37.13	46.38	46.38	/	否	无	-78.95
7286	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线山嘴分歧04号杆山嘴变压器	50	104.33	-12.165	-12.165	/	否	无	12.08
7287	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟大棚分支04石佛沟大棚变压器	50	35.83	22.21	22.21	/	否	无	-34.18
7288	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线库角沟分歧03#库角沟变压器	80	80.41	-0.328	-0.328	/	否	无	-4.26
7289	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄分支01号杆大中变压器	200	39.07	81.86	81.86	/	否	无	30.82
7290	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西梁后分支17号西梁后变压器	30	57.50	6.75	6.75	/	否	无	16.99
7291	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子变压器	200	24.85	30.31	30.31	/	否	无	0
7292	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线老厂子分支老厂子变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
7293	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧王家沟分支王家沟变压器	30	44.09	12.09	12.09	/	否	无	3.45
7294	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线石门沟分歧39#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100

7295	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支04号杆四间房大棚台区柱上变压器	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
7296	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分歧14#南营子台区柱上变压器	50	71.64	5.52	5.52	/	否	无	24.82
7297	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线赵杖子分支01号杆赵杖子变压器	50	29.13	25.82	25.82	/	否	无	55.41
7298	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子变压器	100	36.58	50.56	50.56	/	否	无	0
7299	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子小区变压器	50	113.63	-16.815	-16.815	/	否	无	2.18
7300	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	前楼2棚分支05号杆柱上前楼2棚变压器	50	59.52	10.49	10.49	/	否	无	9.36
7301	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线郭杖子分支03号杆变压器	400	0.44	319.8	319.8	/	否	无	45.83
7302	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线红西大棚分歧08号杆红西1棚变压器	50	38.49	22.44	22.44	/	否	无	10
7303	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧138号杆东沟小区柱上变压器	50	89.24	-4.62	-4.62	/	否	无	-3.51
7304	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴西柱上变压器(高耗能改造)	80	35.49	36.54	36.54	/	否	无	-8.75
7305	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	六道河子机井柱上变压器	50	15.01	32.79	32.79	/	否	无	0
7306	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线商业街分歧01号杆变压器	400	46.1	320	320	/	否	无	0
7307	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北东分支05号杆柱上变压器	50	37.50	22.25	22.25	/	否	无	-3.15
7308	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支53号杆南台子台区变压器	50	74.55	2.73	2.73	/	否	无	28.55
7309	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北柱上变压器	100	47.62	80	80	/	否	无	0
7310	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平北棚分歧01号杆平北棚柱上变压器	80	23.25	45.74	45.74	/	否	无	-0.56
7311	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福四1号箱变1#变压器	500	76.33	19.35	19.35	/	否	无	15.55
7312	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	兴诺2号线1号箱变1#变压器	630	24.84	347.51	347.51	/	否	无	6.8
7313	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支120号杆蒋杖子大棚台区柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7314	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线付杖子大棚分支付杖子大棚变压器(高耗能改造)	50	89.93	-4.965	-4.965	/	否	无	-0.4
7315	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子河东小区变压器低压	50	54.31	16.13	16.13	/	否	无	-50.35
7316	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东棚柱上变压器	50	80.40	-0.2	-0.2	/	否	无	-65.75
7317	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郭杖子台区柱上变压器	30	68.55	5.25	5.25	/	否	无	15.85

7318	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟变分支车沟变压器	50	24.97	4.25	4.25	/	否	无	11.11
7319	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线法院变压器	630	46.28	213.32	213.32	/	否	无	-3.91
7320	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	10kV兴源线市场配电室1#变压器	630	79.39	20.35	20.35	/	否	无	48.82
7321	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	福五1号箱变2#	400	52.55	109.8	109.8	/	否	无	8.96
7322	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线华阳支华阳北分华阳北101变压器	500	32.16	239.45	239.45	/	否	无	-29.17
7323	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	凌水湾5号箱变1#变压器	630	29.46	318.53	318.53	/	否	无	10.84
7324	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变2#变压器	630	59.15	134.88	134.88	/	否	无	-0.26
7325	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧41号杆大头山柱上变压器	100	49.90	30.12	30.12	/	否	无	0
7326	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线304#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7327	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线闫东分支02号闫东变压器	200	75.22	116.44	116.44	/	否	无	98.79
7328	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线炮杖子大棚分支02号柱上变压器	30	5.02	22.49	22.49	/	否	无	-87.5
7329	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚变压器	50	41.65	20.23	20.23	/	否	无	16.22
7330	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线黑桶沟分支16号杆柱上变压器	50	23.36	28.62	28.62	/	否	无	13.46
7331	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线水道街支阳光分阳光变压器	630	24.78	348.01	348.01	/	否	无	7.54
7332	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宾馆东箱变变压器	400	5.63	297.56	297.56	/	否	无	-39.92
7333	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线东兴支东兴变压器	400	53.27	106.92	106.92	/	否	无	11.24
7334	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元支电业分供电公司配电室变压器	800	56.26	190.48	190.48	/	否	无	-3.58
7335	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线宏达6箱变1#变压器	630	72.22	51.09	51.09	/	否	无	0.87
7336	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支金盾分金盾变压器	630	24.98	346.75	346.75	/	否	无	9.53
7337	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵北分支03号杆小赵北台区柱上变压器	200	47.10	124.16	124.16	/	否	无	84.74
7338	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线塔山庄柱上变压器	100	5.71	74.83	74.83	/	否	无	17.86
7339	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线三官庙台区柱上变压器	200	35.30	89.42	89.42	/	否	无	0
7340	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支11号杆安杖子大棚台区柱上变压器	400	27.87	239.44	239.44	/	否	无	28.83

7341	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村大棚台区柱上变压器	200	22.45	117.12	117.12	/	否	无	23.06
7342	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子大井变压器	50	84.81	-2.405	-2.405	/	否	无	51.83
7343	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区1号箱变1#变压器	630	50.04	188.81	188.81	/	否	无	12.75
7344	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支喇北井分支07号杆喇北机井台区柱上变压器（二批机井）	50	18.89	30.55	30.55	/	否	无	-57.14
7345	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西山分支11号西山变压器	50	4.70	37.72	37.72	/	否	无	40.74
7346	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟变压器	100	1442.08	-1362.08	-1362.08	/	否	无	0
7347	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西大井变压器	50	2.99	38.64	38.64	/	否	无	16.67
7348	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三西柱上变压器	50	96.60	-8.3	-8.3	/	否	无	-6.48
7349	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧水南井柱上变压器	100	15.77	65.7	65.7	/	否	无	0
7350	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧06号娘娘庙柱上变压器	20	57.28	4.61	4.61	/	否	无	-2.54
7351	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地西台区柱上变压器	50	44.56	18.04	18.04	/	否	无	42.77
7352	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟分支03号杆大水泉沟柱上变压器	200	71.38	131.46	131.46	/	否	无	23.81
7353	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线黄土坎子南分台分支13号柱上变压器	200	40.17	79.72	79.72	/	否	无	15.38
7354	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈外柱上变压器	50	100.32	-10.16	-10.16	/	否	无	4.81
7355	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东李杖子大棚变压器	50	35.03	24.98	24.98	/	否	无	-25.71
7356	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下营子变压器柱上变压器	50	64.44	8.87	8.87	/	否	无	4.83
7357	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房大块地棚柱上变压器	50	49.28	19.99	19.99	/	否	无	3.05
7358	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟小区变压器	50	59.29	23.99	23.99	/	否	无	24.76
7359	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟小区变压器	50	33.79	24.92	24.92	/	否	无	-94.95
7360	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大庙分歧04+1#大庙台区柱上变压器	200	2.35	155.56	155.56	/	否	无	2.27
7361	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支35号杆柱上北杖子变压器(2017抗旱)	100	50.99	80	80	/	否	无	0
7362	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子分支胡杖子北变压器	100	46.32	33.68	33.68	/	否	无	19.2

7363	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线崔家沟变压器柱上变压器	100	53.09	80	80	/	否	无	0
7364	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线玉皇庙后井柱上变压器	50	102.99	-11.495	-11.495	/	否	无	-2.74
7365	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫河东分支01号柱上张福沟井变压器	30	28.40	17.13	17.13	/	否	无	-40.38
7366	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一小区变压器	100	44.52	39.72	39.72	/	否	无	0
7367	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外棚柱上变压器	30	43.62	11.11	11.11	/	否	无	16.81
7368	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙线石门沟分歧06#柱上变压器	50	20.00	40	40	/	否	无	-100
7369	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支房产前变压器	315	57.57	70.65	70.65	/	否	无	3.21
7370	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线动迁支11号动迁台区柱上变压器	100	24.67	57.4	57.4	/	否	无	18.1
7371	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线121号柱上大西山变压器	30	97.71	-5.313	-5.313	/	否	无	24.38
7372	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线打草沟里柱上变压器	30	1.27	23.62	23.62	/	否	无	-28.57
7373	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭沟外分支03号杆柱上变压器	50	40.43	19.8	19.8	/	否	无	14.29
7374	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下通泉分支02号杆下通泉变压器	200	4.23	56.82	56.82	/	否	无	22.58
7375	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线郭家沟分支5号杆台区柱上变压器	400	5.84	314.28	314.28	/	否	无	-41.56
7376	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧83#正沟台柱上变压器	30	29.34	15.52	15.52	/	否	无	-9.27
7377	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线窑上一组机井新增柱上变压器	50	75.79	12.28	12.28	/	否	无	10.38
7378	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧东分歧04号杆变压器	125	20.00	100	100	/	否	无	-100
7379	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧56号杆三家四柱上变压器	400	18.40	254.52	254.52	/	否	无	-4.28
7380	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子大棚变压器	50	118.29	-19.145	-19.145	/	否	无	-1.33
7381	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子变压器	400	73.25	27.16	27.16	/	否	无	9.54
7382	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kv雹神庙主干前南分歧北杖子分支04#柱上变压器	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7383	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线郭杖子【大】变压器	80	29.89	16.09	16.09	/	否	无	-46.43
7384	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟北变压器	30	56.41	7.11	7.11	/	否	无	22.82
7385	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟前队变压器	200	47.72	123.82	123.82	/	否	无	8.72
7386	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线240号杆碾子变压器	50	119.59	-19.795	-19.795	2026/3/31	是	2026/12/30	9.31

7387	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门变压器	200	21.02	117.96	117.96	/	否	无	-12.57
7388	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧32号杆东窑台区柱上变压器	100	24.98	57.05	57.05	/	否	无	0
7389	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器1	50	8.36	35.83	35.83	/	否	无	37.55
7390	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧21号杆老西杖子变压器	200	49.29	94.34	94.34	/	否	无	8.88
7391	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支38号杆芦杖子台区柱上变压器	400	0.16	319.36	319.36	/	否	无	-14.29
7392	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线立新井柱上变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	-100
7393	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎头石二组台区柱上变压器（高耗能变压器改造）	100	7.31	74.9	74.9	/	否	无	-50
7394	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线四节沟台区柱上变压器	50	69.21	21	21	/	否	无	26.93
7395	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟新台柱上变压器	50	111.02	-15.51	-15.51	/	否	无	-15.03
7396	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天二变压器	100	48.28	80	80	/	否	无	0
7397	凌源市	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线180#柱上变压器	80	40.41	49.61	49.61	/	否	无	-35.65
7398	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线阳坡柱上变压器	30	67.64	4.15	4.15	/	否	无	25.07
7399	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线韩勇大棚变台	50	0.01	40	40	/	否	无	0
7400	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟井分歧04#前黑沟2柱上变压器	30	100.47	-6.141	-6.141	/	否	无	31.18
7401	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分柱上变压器	100	76.64	11.02	11.02	/	否	无	4.4
7402	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北分柱上变压器	50	116.63	-18.315	-18.315	/	否	无	35.21
7403	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线冯杖子河东柱上变压器	50	49.52	17.86	17.86	/	否	无	52.78
7404	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄花杖子分歧02号黄花杖子变压器（2.0工程）	400	14.68	267.88	267.88	/	否	无	18.79
7405	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线梁北分支02号杆梁西区变压器（2.0工程）	400	39.11	163.84	163.84	/	否	无	12.96
7406	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线郭杖子分支19号杆平房郭杖子变压器（2.0工程）	400	43.91	144.8	144.8	/	否	无	19.15
7407	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子北井分支02号杆安杖子北井台区柱上变压器	400	18.22	247.16	247.16	/	否	无	7.8
7408	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东沟分支2号杆东沟变压器（2.0工程）	400	20.95	252.28	252.28	/	否	无	40.61
7409	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧八家子分支8号杆八家子北变压器（2.0工程）	200	80.87	-1.74	-1.74	/	否	无	35.09

7410	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线街里分歧03号杆松南变压器（2.0工程）	400	53.39	109.12	109.12	/	否	无	35.19
7411	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧44号杆北科六变压器（2.0工程）	200	26.27	107.48	107.48	/	否	无	-11.47
7412	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山分支1号杆大西山变压器（2.0工程）	400	41.98	152.16	152.16	/	否	无	-9.72
7413	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线98号杆小营变压器（2.0工程）	400	20.95	236.2	236.2	/	否	无	3.82
7414	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈河北2支1号杆茶哈河北变压器（2.0工程）	400	25.26	218.96	218.96	/	否	无	20.26
7415	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北街分歧05号杆北街变压器（2.0工程）	400	35.93	176.44	176.44	/	否	无	8.78
7416	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线94号杆东营子四组变压器（2.0工程）	200	44.40	80.06	80.06	/	否	无	7.19
7417	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线干校分歧23#直属队台区(19年自投)	50	101.64	-10.82	-10.82	/	否	无	107.05
7418	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘北小区变压器器	50	53.52	16.47	16.47	/	否	无	10.31
7419	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞东庄小区机井分支07号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7420	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧明家支04号杆明家窝铺变压器（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7421	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头西分支03号杆头西变压器（2.0工程）	200	63.50	34	34	/	否	无	6.71
7422	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分修十一支10号杆修十一变压器（2.0工程）	400	14.84	262.04	262.04	/	否	无	-11.07
7423	凌源市	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线83号杆后队变压器（2.0工程）	400	64.61	64.84	64.84	/	否	无	75.12
7424	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南台子分支04号杆南台子变压器（2.0工程）	200	27.32	105.38	105.38	/	否	无	0
7425	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线65号杆扬水站变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7426	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧范杖子分支01范杖子台区（2017结余工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7427	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10KV东五线于马杖子分支23号杆于马杖子台区柱上变压器	100	30.19	51.59	51.59	/	否	无	-2.43
7428	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV红店线庙东分歧庙东三组支01号杆庙东三四组变压器（2.0工程）	400	29.01	240.76	240.76	/	否	无	10.97

7429	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线大白杖子分支2号杆大白杖子变压器（2.0工程）	400	16.97	252.16	252.16	/	否	无	73.13
7430	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线山怀分支11号山怀变压器（2.0工程）	200	17.85	125.18	125.18	/	否	无	0
7431	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线闫杖子分支03号杆闫杖子变压器（2.0工程）	100	44.79	80	80	/	否	无	0
7432	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分歧29号杆岳杖子变压器（2.0工程）	400	35.82	222.12	222.12	/	否	无	69.38
7433	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线甸南分歧02号杆甸南变压器（2.0工程）	400	20.52	237.92	237.92	/	否	无	0
7434	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义六分支2号杆变压器（2.0工程）	400	16.08	255.72	255.72	/	否	无	-23.59
7435	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支22号杆塔东变压器（2.0工程）	400	17.07	251.72	251.72	/	否	无	6.7
7436	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支67号杆前东沟变压器（2.0工程）	200	24.12	112.46	112.46	/	否	无	2.94
7437	凌源市	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线91号杆北大川变压器（2.0工程）	400	17.59	254.96	254.96	/	否	无	34.27
7438	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线联网分歧碾东分支08号杆碾子玉变压器（2.0工程）	200	18.41	132.5	132.5	/	否	无	117.34
7439	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大队前分支2号杆大队前变压器（2.0工程）	400	35.93	176.32	176.32	/	否	无	43.61
7440	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分歧13号杆东山屯柱上变压器	50	64.24	7.88	7.88	/	否	无	-7.74
7441	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分南街支1号杆南街变压器（2.0）	400	73.03	30.56	30.56	/	否	无	6.9
7442	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线楼东分歧04号杆变压器（2.0工程）	400	22.35	230.6	230.6	/	否	无	23.13
7443	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树新台变压器（2.0）	200	19.05	123.52	123.52	/	否	无	-15.4
7444	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟分支20号杆北沟1变压器（2.0工程）	400	16.70	253.16	253.16	/	否	无	32.06
7445	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧14号杆哈太沟台区（2019年自投资工程）	100	70.23	61.44	61.44	/	否	无	0
7446	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线道池沟分支07号杆道池沟变压器（2.0工程）	200	25.45	109.12	109.12	/	否	无	65.85
7447	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子一组棚柱上变压器	200	16.17	129.58	129.58	/	否	无	-14.42
7448	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线砖厂分歧13号杆北杖子变压器（2.0工程）	400	13.11	267.56	267.56	/	否	无	35.68

7449	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小南沟分07号杆小南沟变压器（2.0工程）	200	29.72	160	160	/	否	无	0
7450	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线61号杆东山头变压器（2.0工程）	200	43.27	98.52	98.52	/	否	无	12.41
7451	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子分支胡杖子南变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7452	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧河汤沟分支02号杆河汤沟变压器（2.0工程）	200	6.90	155.92	155.92	/	否	无	-79.2
7453	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线刘二分支03号杆刘二变压器（2.0工程）	400	0.67	317.44	317.44	/	否	无	46.51
7454	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线三组分歧02号杆东营子三组变压器（2.0工程）	200	22.09	115.82	115.82	/	否	无	14.7
7455	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分大房子支6号杆大房子变压器（2.0工程）	400	16.46	254.2	254.2	/	否	无	-17.29
7456	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线苏东分01号杆苏东台区（19年自投）	200	26.27	107.56	107.56	/	否	无	4.36
7457	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南宫杖子分支8号杆南宫杖子台区增容（2017结余工程）	200	23.76	112.5	112.5	/	否	无	0
7458	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线王杖子分歧白杖子分支32号杆白杖子增容（2017结余工程）	100	16.79	80	80	/	否	无	0
7459	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线二道沟分支49号杆二道沟变压器（2.0工程）	200	17.22	125.56	125.56	/	否	无	-2.98
7460	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线张营子分01号杆张营子台区（19年自投）	100	43.00	40.87	40.87	/	否	无	33.11
7461	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线任家店分支06号杆任家店变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7462	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线大河北分支07号杆大河北分台变压器（2.0工程）	200	32.73	94.52	94.52	/	否	无	25.71
7463	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子分支24号杆二东（2.0工程）	200	51.40	112.44	112.44	/	否	无	44.01
7464	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树分歧12号杆七棵树变压器（2.0）	200	23.21	116.5	116.5	/	否	无	16.91
7465	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线大河北分支11号杆大河北变压器（2.0工程）	400	32.58	189.76	189.76	/	否	无	16.15
7466	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线65号杆南地增容（2017结余工程）	200	18.92	122.18	122.18	/	否	无	8.54
7467	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧19号杆柳树底下变压器（2.0工程）	400	26.50	214	214	/	否	无	6.11

7468	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线王家窝铺分支31号杆王西变压器（2.0工程）	400	23.59	225.72	225.72	/	否	无	10.61
7469	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五六分3号杆五家子七组变压器（2.0）	400	23.18	227.28	227.28	/	否	无	-1.4
7470	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线东道分歧1号杆东道变压器（2.0工程）	400	41.38	154.48	154.48	/	否	无	60.57
7471	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧北科七分支06号杆北科七变压器（2.0工程）	200	19.54	120.92	120.92	/	否	无	15.93
7472	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭杖子支09号杆郭杖子变压器（2.0）	400	0.22	319.2	319.2	/	否	无	-5.56
7473	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支29号杆后杖子变压器（2.0工程）	200	41.06	107.96	107.96	/	否	无	16.03
7474	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线沟门子分歧05#变压器沟门子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7475	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧61#胡杖子变压器（2.0工程）	400	8.17	320	320	/	否	无	-100
7476	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧河南分支河南变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7477	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线炮手杖子分2号杆炮杖子变压器（2.0）	400	26.26	214.92	214.92	/	否	无	24
7478	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞大南沟机井13号杆大南沟机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7479	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀1变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7480	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线599号杆西台子变压器（2.0工程）	400	13.09	267.68	267.68	/	否	无	-60.14
7481	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线黄花沟分歧64号杆黄花沟二组变压器（2.0工程）	200	23.28	123.28	123.28	/	否	无	-2.91
7482	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线203号杆毛杖子变压器（2.0工程）	200	32.36	125.22	125.22	/	否	无	113.08
7483	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线二道河子分支04号杆下河套变压器（2.0工程）	200	33.30	93.4	93.4	/	否	无	14.49
7484	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变1#变压器	630	59.62	130.73	130.73	/	否	无	2.26
7485	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉子分支20号杆水泉西增容（2017结余工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7486	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧灰石沟分支31#灰石沟2台区（2017结余工程）	100	74.39	5.62	5.62	/	否	无	30.46

7487	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线西岔分歧24号杆西叉分台（2017结余工程）	50	17.63	31.18	31.18	/	否	无	-42.54
7488	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧04号杆酒西变压器（2.0工程）	200	75.92	13.26	13.26	/	否	无	38.22
7489	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧11郭南大棚变压器	50	63.57	14	14	/	否	无	-35.73
7490	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧白河东分支03#白杖子（2.0工程）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7491	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支20号杆上四家台区增容（2017结余工程）	200	20.22	119.56	119.56	/	否	无	0
7492	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线50号杆北良台区柱上变压器（二批中心村）	200	119.90	-79.8	-79.8	2026/3/31	是	2026/12/30	14.94
7493	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马杖子分支7号杆马杖子变压器（2.0工程）	400	15.01	269.68	269.68	/	否	无	-3.56
7494	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杖子东分支3号杆西高杖子东变压器（2.0工程）	400	27.45	210.24	210.24	/	否	无	5.64
7495	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线188号杆红西变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7496	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分交通局变压器（2.0工程）	400	34.02	184	184	/	否	无	11.26
7497	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧169号杆翟杖子变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7498	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟分歧19号杆岔沟变压器（2.0工程）	200	24.72	159.9	159.9	/	否	无	14.21
7499	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支上店分支03号杆上店变压器（2.0工程）	400	11.08	275.68	275.68	/	否	无	8.09
7500	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分歧樱桃沟分支支07号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	200	23.99	112.26	112.26	/	否	无	-13.8
7501	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线哈拉海沟分支1号杆哈拉海沟变压器（2.0工程）	200	20.79	121.86	121.86	/	否	无	2.33
7502	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线新七分新南支04号杆新南台区（2019年自投资工程）	100	57.36	23.36	23.36	/	否	无	-3.03
7503	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧92号杆石羊石虎变压器（2.0）	400	42.70	149.6	149.6	/	否	无	34.37
7504	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子东分支02号杆大杖子东变压器（2.0工程）	400	2.75	309	309	/	否	无	-11.27
7505	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧48号杆大山变压器（2.0工程）	200	2.72	154.56	154.56	/	否	无	-88.95

7506	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分歧32号杆榆水泉沟变压器（2.0工程）	200	15.51	131.02	131.02	/	否	无	5.76
7507	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线613号杆南刘杖子变压器（2.0工程）	400	56.50	94	94	/	否	无	21.89
7508	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线梁东分支02号杆梁东变压器（2.0工程）	200	38.11	83.96	83.96	/	否	无	47.41
7509	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线西五官分歧房申南井分支08号杆房申南井柱上变压器（二批机井）	100	28.06	56.07	56.07	/	否	无	20.75
7510	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟分歧文化宫分支01号杆文化宫变压器（2.0工程）	200	21.36	117.52	117.52	/	否	无	25.58
7511	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段九分歧08号杆变压器（2.0工程）	400	16.55	258.04	258.04	/	否	无	2.77
7512	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支14号杆三东台区增容（2017结余工程）	200	24.92	110.16	110.16	/	否	无	0
7513	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧庞一变压器（2.0工程）	400	20.00	320	320	/	否	无	-100
7514	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟分歧南店分支02号杆南店变压器（2.0工程）	400	27.10	250.28	250.28	/	否	无	27.21
7515	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10千伏差转台线大工厂子东组井柱上变压器（二批井）	50	52.07	20.61	20.61	/	否	无	-43.47
7516	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大路沟分15号杆大路沟变压器（2018年农网）	50	46.36	16.87	16.87	/	否	无	13.11
7517	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧梁南下分支10号杆梁南台区分台1（2017结余工程）	100	25.49	57.05	57.05	/	否	无	0
7518	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大河北西井变压器	30	0	24	24	/	否	无	0
7519	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子2#新增机井柱上变压器	50	32.58	25.58	25.58	/	否	无	32.37
7520	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧边条沟门大井分支01号杆边条沟门井柱上变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	0
7521	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支啦啦屯分支柱上变压器	200	48.03	86.08	86.08	/	否	无	0
7522	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线前杨杖子台区分台3(2019年自投资工程)	200	35.51	88.98	88.98	/	否	无	17.06
7523	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线新西分新七分台支05号杆新七台区分台2(2019年自投资工程)	200	62.53	36.04	36.04	/	否	无	24.17

7524	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧荀东变压器)	400	0.00	160	160	/	否	无	-100
7525	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线郑杖子井柱上变压器	50	20.00	25.38	25.38	/	否	无	-100
7526	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道沟分支二道沟变压器(2015结余)	50	37.90	21.17	21.17	/	否	无	-14.06
7527	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	宋杖子镇范杖子变	400	46.36	134.72	134.72	/	否	无	9.36
7528	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	烧锅地灌溉井台区柱上变压器	50	39.42	40	40	/	否	无	0
7529	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅2柱上变压器	200	39.53	80.96	80.96	/	否	无	10.38
7530	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄井柱上变压器	50	0	40	40	/	否	无	0
7531	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV孙杖子分支02号杆孙杖子台区柱上变压器柱	200	52.27	55.46	55.46	/	否	无	14.03
7532	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城市东柱上变压器)	100	31.95	8.76	8.76	/	否	无	15.05
7533	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一南分支01号杆张一南柱上变压器	50	65.85	7.08	7.08	/	否	无	1.54
7534	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子7#井分歧01号杆杨杖子7#井柱上变压器(二批机井)	50	61.91	16.31	16.31	/	否	无	10.76
7535	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线245号杆十二组2号井台区柱上变压器	50	11.37	35.47	35.47	/	否	无	-41.67
7536	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线黄花沟分支黄花沟变压器(2015结余)	50	15.65	32.4	32.4	/	否	无	-11.11
7537	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	马圈子沟2柱上变压器	50	18.26	31.48	31.48	/	否	无	13.33
7538	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北后支12号杆柱上变压器)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
7539	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线龙凤大棚	50	61.96	12.8	12.8	/	否	无	-10.71
7540	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧厂子沟分支柱上变压器	200	38.74	82.54	82.54	/	否	无	0
7541	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	大南线东山分歧96#柱上变压器(2018年农网)	50	28.00	27.33	27.33	/	否	无	0.86
7542	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子大井变压器)	100	68.35	11.69	11.69	/	否	无	0.41
7543	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭杖子小区变压器(81)	100	45.39	34.62	34.62	/	否	无	0
7544	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小孤山大棚2变压器	100	27.07	57.36	57.36	/	否	无	11.32
7545	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下杖子井01号杆柱上变压器(三批井)	100	14.48	66.29	66.29	/	否	无	0

7546	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店北柱上变压器	100	75.15	5.44	5.44	/	否	无	0
7547	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组分支02号杆中组台区柱上变压器（一批中心村）	100	93.08	-13.08	-13.08	/	否	无	13.74
7548	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇木沟分支赵杖子台区柱上变压器（一批中心村）	200	20.00	160	160	/	否	无	-100
7549	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万3分支01号杆张百万2台区分台1(2019年自投资工程)	50	58.05	13.89	13.89	/	否	无	-8.18
7550	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子1#新增机井柱上变压器	50	85.73	-2.865	-2.865	/	否	无	13.57
7551	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家三分岐04号杆五家十组变压器	400	23.07	238.08	238.08	/	否	无	8.61
7552	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子专用变压器	200	41.24	84.54	84.54	/	否	无	1.5
7553	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线松南大棚分歧06号杆柱上变压器	50	18.44	30.83	30.83	/	否	无	-84.59
7554	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线毛杖子分支毛杖子大棚变压器	30	89.21	-2.763	-2.763	/	否	无	-2.18
7555	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分歧10号杆老灰窑变压器	200	33.15	93.72	93.72	/	否	无	19.49
7556	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支30号杆硬北台区柱上变压器)	200	31.83	96.96	96.96	/	否	无	38.3
7557	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10千伏八园线三家分歧三家二柱上变压器（二批中心村增容）	100	35.80	46.26	46.26	/	否	无	24.83
7558	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北大洼分支16号杆北大洼柱上变压器（2018年农网）	315	61.47	93.59	93.59	/	否	无	46.74
7559	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线203+1号杆南炉分台2（2018年农网）	100	45.25	59.74	59.74	/	否	无	0
7560	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何前分05号杆何前柱上变压器（一批村）	315	37.73	185.16	185.16	/	否	无	9.97
7561	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线市场2分支03号杆市场2台区	200	32.50	95	95	/	否	无	18.06
7562	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线果园支08号杆三家果园台区	200	0	160	160	/	否	无	-100
7563	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子西分台	400	25.73	217.04	217.04	/	否	无	-12.94
7564	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线40+1号杆十里堡东分台	400	17.59	250.08	250.08	/	否	无	-1.3
7565	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台2分支01号杆双庙2台区（2017结余工程）	100	24.10	56.72	56.72	/	否	无	0

7566	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧15号黄金带大棚变压器	50	30.14	24.98	24.98	/	否	无	-3.72
7567	凌源市		#N/A	10千伏土矿线供销社分支01#供销综合楼1柱上变压器	80	99.47	-15.576	-15.576	/	否	无	0
7568	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村新区台区柱上变压器	200	83.36	-6.72	-6.72	/	否	无	-1.84
7569	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线松南分台分歧01号杆松南分台变压器	200	50.20	59.62	59.62	/	否	无	-0.06
7570	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线树林子分支04号杆树林子柱上变压器	20	56.61	4.78	4.78	/	否	无	-8.15
7571	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	河下支03号河下柱上变压器	200	41.47	81.56	81.56	/	否	无	68.39
7572	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10V北炉线槐杖子分台柱上变压器	400	77.96	303.32	303.32	/	否	无	10.66
7573	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线房申变压器)	200	31.27	97.46	97.46	/	否	无	-15.84
7574	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万4分支05号杆张百万2台区分台2(2019年自投资工程)	50	24.70	31.49	31.49	/	否	无	-35
7575	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧联通4号姜家台区分台1(2017结余工程)	200	15.35	132.66	132.66	/	否	无	0
7576	凌源市	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线烧锅变压器)	100	55.63	24.37	24.37	/	否	无	-5.96
7577	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线房西棚分歧03号杆南沟台区分台1(2017结余工程)	100	32.98	56.17	56.17	/	否	无	0
7578	凌源市	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子街里台区柱上变压器)	200	74.69	10.78	10.78	/	否	无	33.18
7579	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线三道杖子变压器)	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
7580	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支十二官分支04号杆柱上变压器)	315	25.18	172.68	172.68	/	否	无	58.32
7581	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线市场南大棚)	315	52.95	86.37	86.37	/	否	无	14.62
7582	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支36号史家屯变压器(能效改造)	200	19.19	121.68	121.68	/	否	无	29.6
7583	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧27号西弯子变压器(能效改造)	200	20.87	118.78	118.78	/	否	无	4.75
7584	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线宋营子台区柱上变压器(能效改造)	200	36.89	86.2	86.2	/	否	无	21.34
7585	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧27号兴北台变压器(能效改造)	200	19.73	123.28	123.28	/	否	无	21.08
7586	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤沟门分支04号汤沟门台区柱上变压器(能效改造)	200	12.25	135.54	135.54	/	否	无	-14.2
7587	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	老西杖子井井通柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

7588	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地台区柱上变压器	200	35.64	88.72	88.72	/	否	无	15.11
7589	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV水泥线下台子南分支04号杆下台子南变压器（2.0工程）	400	4.20	304.52	304.52	/	否	无	0
7590	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分皮杖子支肖西井支柱上变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
7591	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线供电所分支宋杖子村2变压器	100	54.82	27.87	27.87	/	否	无	0
7592	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分28+2号杆菜东变压器	100	0.00	40	40	/	否	无	0
7593	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10kV城木线充电桩箱变变压器	400	33.41	186.72	186.72	/	否	无	14.76
7594	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线东山三组分东山三组变压器（一批村）	100	20.00	80	80	/	否	无	-100
7595	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10kV联工线67号杆西台子变压器（2.0工程）	400	16.31	276.28	276.28	/	否	无	0
7596	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧06号杆叉道子台区分台1（2017结余工程）	100	119.66	-39.66	-39.66	/	否	无	19.53
7597	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧60号杆西炉变压器（2.0工程）	100	69.74	45.13	45.13	/	否	无	26.65
7598	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳仗子分8号杆岳丈子台区增容（2017结余工程）	100	73.86	9.37	9.37	/	否	无	0
7599	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟分台变压器	30	2.11	24	24	/	否	无	0
7600	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线范三组新增机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7601	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线景观台2变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7602	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分4号杆梁东变压器（2.0）	400	8.92	320	320	/	否	无	-100
7603	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线国网凌源市供电公司四合当所用变	200	3.87	160	160	/	否	无	0
7604	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线粮库分3号杆四合当组变压器（2.0）	400	3.77	320	320	/	否	无	-100
7605	凌源市	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北梁大棚分台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7606	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟井支01号杆桃花沟井柱上变压器（二批井）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7607	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线小榆树林井支01号杆柱上变压器（二批井）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7608	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧47号杆沈家屯变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
7609	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干205号杆李杖子柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100

7610	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线田杖子机井分台柱上变压器	200	1.31	160	160	/	否	无	0
7611	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六分台2柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7612	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子二组)柱上变压器	100	38.19	4.8	4.8	/	否	无	19.5
7613	开发区	系统内在运的无该变	112金薛线	10kV金沟线薛煤分铁营子三台柱上变压器	100	36.02	45.11	45.11	/	否	无	0
7614	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺1台柱上变压器	200	71.78	49.84	49.84	/	否	无	37.64
7615	开发区	系统内在运的无该变压器		117李家窝铺线李家窝铺线小桃北台分支2#(小桃北台)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7616	开发区	凌北66kV变电站	229污水线	污水线三岔口一台柱上变压器	80	8.25	57.67	57.67	/	否	无	1.52
7617	开发区	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地五柱上变压器	400	25.01	249.44	249.44	/	否	无	-0.54
7618	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线孔家沟分歧22#(下洼东)变压器	200	34.14	91.74	91.74	/	否	无	-2.2
7619	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线林四子分歧31号左支3#(林西营子道北)柱上变压器	50	2.31	39.21	39.21	/	否	无	-15.79
7620	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里大棚柱上变压器	200	101.56	-43.12	-43.12	/	否	无	-11.37
7621	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟分歧高中支3#(小北沟)变压器	100	29.37	50.64	50.64	/	否	无	-0.14
7622	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子四台柱上变压器	100	25.61	56.5	56.5	/	否	无	2.1
7623	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村供销社柱上变压器	200	67.08	29.6	29.6	/	否	无	-4.01
7624	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村松中柱上变压器	200	21.93	116.14	116.14	/	否	无	10.25
7625	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线砖厂分歧南台分支高杖子支17#(高杖子)柱上变压器(上桃)	100	16.09	64.69	64.69	/	否	无	0
7626	开发区	凌北66kV变电站	227北河联线	109队变台柱上变压器	200	45.76	70.38	70.38	/	否	无	7.51
7627	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村平顶山柱上变压器	200	26.81	127.78	127.78	/	否	无	1
7628	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	上桃线大棚分13号设施农业柱上变压器	30	29.27	15.28	15.28	/	否	无	11.87
7629	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线山子里分支天宁大棚支12号设施农业柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
7630	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(凌东一台区)柱上变压器	400	61.55	73.84	73.84	/	否	无	-7.96
7631	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子井柱上变压器	50	62.44	16.51	16.51	/	否	无	-26.13
7632	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	116金沟线金沟线木营子五组分16#(木营子五组灯)柱上变压器	200	62.32	36.62	36.62	/	否	无	1.1
7633	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上桃东柱上变压器	400	38.09	194.56	194.56	/	否	无	-1.51

7634	开发区	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地二台柱上变压器	400	18.25	251.48	251.48	/	否	无	-10.66
7635	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(房申沟)柱上变压器	200	60.00	66.72	66.72	2026/3/31	是	2026/12/30	25.54
7636	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山柱上变压器	200	26.81	116.4	116.4	/	否	无	19.24
7637	开发区	凌北66kV变电站	229污水线	金沟线三岔口分歧高铁台区柱上变压器	50	16.49	31.86	31.86	/	否	无	66.23
7638	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线084号柱上变压器	400	42.63	155.32	155.32	/	否	无	-30.35
7639	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰小区柱上变压器	200	26.31	113.22	113.22	/	否	无	-55.37
7640	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子一组大棚柱上变压器	400	0.58	317.72	317.72	/	否	无	7.69
7641	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北七柱上变压器	200	76.07	25.9	25.9	/	否	无	3.54
7642	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	凌北15号大棚柱上变压器	400	40.72	167.28	167.28	/	否	无	-10.36
7643	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子二柱上变压器	400	28.99	204.2	204.2	/	否	无	8.02
7644	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线新建大棚柱上变压器	30	73.28	5.53	5.53	/	否	无	-47.06
7645	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村邵三家柱上变压器	200	0.96	158.08	158.08	/	否	无	-20.41
7646	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家三期配电室1号变压器	800	33.21	375.52	375.52	/	否	无	50.56
7647	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里大棚柱上变压器	400	27.01	222.76	222.76	/	否	无	9.9
7648	开发区	凌北66kV变电站	123北府线	金沟线二其营子村三岔口六台柱上变压器	200	20.21	121.2	121.2	/	否	无	-30.29
7649	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	山前支26号变压器	200	32.08	118.02	118.02	/	否	无	-9.15
7650	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线松中分歧6#右支6#(松下)柱上变压器	50	95.65	-7.825	-7.825	/	否	无	4.05
7651	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居5#箱变变压器	630	28.57	324.07	324.07	/	否	无	27.81
7652	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营子村坤西柱上变压器	400	18.58	245.92	245.92	/	否	无	3.75
7653	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼西山分歧中桃分(中桃)柱上变压器	400	22.85	228.6	228.6	/	否	无	67.37
7654	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线桃花山分支17号设施农业柱上变压器	50	30.62	25.11	25.11	/	否	无	10.34
7655	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟一柱上变压器	400	23.25	227	227	/	否	无	-0.13
7656	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃北柱上变压器	400	35.90	16.44	16.44	/	否	无	-10.46
7657	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼大棚小区柱上变压器	100	19.22	60.9	60.9	/	否	无	-22.17

7658	开发区	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地四柱上变压器	200	37.15	87.04	87.04	/	否	无	-9.24
7659	开发区	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村孟克河北柱上变压器	200	41.98	86.58	86.58	/	否	无	5.32
7660	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒南台柱上变压器	200	24.06	114.74	114.74	/	否	无	-3.42
7661	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子三柱上变压器	400	28.63	205.52	205.52	/	否	无	9.23
7662	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰北柱上变压器	200	36.70	86.6	86.6	/	否	无	-2.57
7663	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东86户柱上变压器	200	23.85	112.3	112.3	/	否	无	-5.92
7664	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒北台柱上变压器	200	26.33	111.18	111.18	/	否	无	9.33
7665	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线胡家台新分柱上变压器	50	48.02	16.05	16.05	/	否	无	9.92
7666	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线南台村扎中柱上变压器	200	36.45	102.04	102.04	/	否	无	-4.66
7667	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台3分台柱上变压器	200	53.58	98.24	98.24	/	否	无	0
7668	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村小喇嘛沟柱上变压器	200	25.01	109.98	109.98	/	否	无	21.68
7669	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北二柱上变压器	400	60.14	85.24	85.24	/	否	无	2.28
7670	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线173#双庙分支14#柱上变压器	50	91.74	-5.87	-5.87	/	否	无	2.78
7671	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景3#箱变变压器	630	42.92	233.67	233.67	/	否	无	9.89
7672	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家三期配电室2号变压器	800	33.47	372.96	372.96	/	否	无	14.01
7673	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(供销社)柱上变压器	200	26.23	110.82	110.82	/	否	无	21.5
7674	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺东台柱上变压器	200	24.00	114.62	114.62	/	否	无	41.65
7675	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村六七队柱上变压器	200	31.90	96.2	96.2	/	否	无	25.19
7676	开发区	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队二台柱上变压器	400	23.88	232.32	232.32	/	否	无	6.61
7677	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里二台柱上变压器	400	31.76	192.96	192.96	/	否	无	4.07
7678	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台柱上变压器	100	69.29	30.06	30.06	/	否	无	13.55
7679	开发区	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线道北分歧4#(金沟道北)柱上变压器	200	53.08	85.3	85.3	/	否	无	-19.61
7680	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景1#箱变变压器	630	23.92	353.3	353.3	/	否	无	4.53
7681	开发区	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区1号箱变变压器	500	30.91	245.45	245.45	/	否	无	4.75

7682	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室101变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
7683	开发区	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区3号箱变变压器	500	23.80	281	281	/	否	无	10.54
7684	开发区	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区2号箱变变压器	500	15.90	320.5	320.5	/	否	无	-8.65
7685	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景4#箱变变压器	630	28.29	325.84	325.84	/	否	无	3.63
7686	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(姜家窝铺小区)柱上变压器	200	50.73	65.12	65.12	/	否	无	0
7687	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟一台柱上变压器	160	63.07	27.09	27.09	/	否	无	-9.06
7688	开发区	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线金沟村金沟三柱上变压器	400	28.58	233.04	233.04	/	否	无	28.88
7689	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上桃二队柱上变压器	400	14.74	261.04	261.04	/	否	无	-2.67
7690	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村中桃1号井柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-95
7691	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线设施农业分10#左支10#(下沟)柱上变压器	200	20.43	5.44	5.44	/	否	无	-6.11
7692	开发区	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队一台柱上变压器	400	26.12	219.64	219.64	/	否	无	34.18
7693	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟大棚支3号设施农业柱上变压器	30	0.07	23.98	23.98	/	否	无	0
7694	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村中桃2号井柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-95.45
7695	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居4#箱变变压器	630	20.98	371.89	371.89	/	否	无	12.38
7696	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室102变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
7697	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景2#箱变变压器	630	24.42	351.1	351.1	/	否	无	2.92
7698	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室102变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
7699	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼北柱上变压器	400	15.49	258.04	258.04	/	否	无	-4.95
7700	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线(林木二)柱上变压器	100	47.35	37.81	37.81	/	否	无	-20.85
7701	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家2号配电室变压器	630	18.93	385.06	385.06	/	否	无	16.86
7702	开发区	开发区系统无该变压器		姜家窝铺小区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7703	开发区		112金薛线	金沟道北新分二柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7704	开发区		112金薛线	金沟线凌东村凌东二柱上变压器	200	32.81	94.4	94.4	/	否	无	0
7705	开发区			金沟线木营子1、2号井变台柱上变压器	200	1.37	157.48	157.48	/	否	无	0
7706	开发区			金沟线木营子五组南二台柱上变压器	200	15.23	131.14	131.14	/	否	无	0
7707	开发区			金沟线木营子五组南三台柱上变压器	200	14.96	131.36	131.36	/	否	无	0

7708	开发区			金沟线木营子五组南四台柱上变压器	100	16.91	63.36	63.36	/	否	无	0
7709	开发区			金沟线木营子五组南一台柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7710	开发区		112金薛线	金沟线铁匠营子村铁匠营子四六柱上变压器	200	59.33	121.88	121.88	/	否	无	0
7711	开发区			金泰学府二期1号配电室1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
7712	开发区			金泰学府二期1号配电室2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
7713	开发区			金泰学府二期2号配电室1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
7714	开发区			金泰学府二期2号配电室2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
7715	开发区			金泰优家1号配电室2号变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	0
7716	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下桃北新分柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
7717	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线林四字分歧78号（小干沟）柱上变压器	50	51.40	14.87	14.87	/	否	无	15.89
7718	开发区	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160柱上变压器	400	55.26	135.12	135.12	/	否	无	4.45
7719	开发区	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地一柱上变压器	400	26.13	215.48	215.48	/	否	无	4.94
7720	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子山前井柱上变压器	200	55.90	100.92	100.92	/	否	无	44.69
7721	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小东荒井支3号设施农业柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
7722	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼南柱上变压器	400	24.01	224	224	/	否	无	22.4
7723	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼西柱上变压器	200	20.79	123.32	123.32	/	否	无	4.93
7724	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰1号井柱上变压器	50	48.88	20.24	20.24	/	否	无	-91.55
7725	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台4分台柱上变压器	200	61.52	100.3	100.3	/	否	无	10.58
7726	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居1#箱变变压器	630	23.46	356.33	356.33	/	否	无	11.52
7727	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子四组)柱上变压器	100	26.81	55.99	55.99	/	否	无	26.1
7728	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李朝兰设施农业柱上变压器	200	56.17	71.12	71.12	/	否	无	4.39
7729	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟大棚支5号设施农业柱上变压器	30	78.33	4.22	4.22	/	否	无	-25.13
7730	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里营子高铁移民台柱上变压器	400	10.09	279.64	279.64	/	否	无	0.52
7731	开发区	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟道北新分一柱上变压器	50	60.81	24.94	24.94	/	否	无	19.81
7732	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台2分台柱上变压器	100	62.72	33.16	33.16	/	否	无	10.46

7733	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台新增柱上变压器	100	30.78	53.39	53.39	/	否	无	-28.73
7734	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室101变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
7735	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家1号配电室1号变压器	800	49.31	245.76	245.76	/	否	无	122.18
7736	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居2#箱变变压器	630	23.07	358.72	358.72	/	否	无	11.35
7737	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子五组柱上变压器	200	22.30	115.42	115.42	/	否	无	13.69
7738	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线设施农业分9#(胡家台)柱上变压器	80	44.22	31.41	31.41	/	否	无	-0.89
7739	开发区	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线金沟村金沟道南柱上变压器	400	18.88	252.2	252.2	/	否	无	-10.22
7740	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村荒地高铁移民台柱上变压器	200	33.05	108.24	108.24	/	否	无	0
7741	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村于家湾柱上变压器	200	16.37	129.22	129.22	/	否	无	4.86
7742	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线西沟柱上变压器	100	38.13	42.76	42.76	/	否	无	5.18
7743	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景5#箱变变压器	630	15.41	406.98	406.98	/	否	无	10.14
7744	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线山子里分支天宁大棚支15号设施农业柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7745	开发区	金沟66kV变电站	115金桃甲线	117李家窝铺线李家窝铺线白腰村西台分歧4#(白腰村西台)柱上变压器	200	22.69	-5.37	-5.37	/	否	无	16.35
7746	开发区	凌北66kV变电站	227北河联线	北河联线孟克一台柱上变压器	400	44.08	158.64	158.64	/	否	无	0
7747	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里一台柱上变压器	400	48.72	128.16	128.16	/	否	无	-1.94
7748	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北四台柱上变压器	400	31.13	195.48	195.48	/	否	无	8.47
7749	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上挑线平顶山村长条沟柱上变压器	200	52.40	78.04	78.04	/	否	无	7.11
7750	开发区	金沟66kV变电站	115金桃甲线	李家窝铺线荒地小桃小区柱上变压器	200	44.87	80.76	80.76	/	否	无	-16.07
7751	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地小区柱上变压器	200	23.95	126.92	126.92	/	否	无	75
7752	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山上沟柱上变压器	200	9.55	141.4	141.4	/	否	无	0
7753	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线大棚分4号设施农业柱上变压器	50	0.03	40	40	/	否	无	0
7754	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地八队柱上变压器	200	12.59	134.82	134.82	/	否	无	8.52
7755	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地分移动分支9号设施农业柱上变压器	30	33.41	16.93	16.93	/	否	无	-73.33
7756	开发区	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期1号配电室1号变压器	630	16.45	400.68	400.68	/	否	无	122.81

7757	开发区	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期2号配电室1号变压器	630	19.52	381.02	381.02	/	否	无	100.12
7758	开发区	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期2号配电室2号变压器	630	23.32	357.4	357.4	/	否	无	113.24
7759	开发区	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期3号配电室1号变压器	630	18.94	385.06	385.06	/	否	无	43.63
7760	开发区			上桃线南窑新分柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7761	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台柱上变压器	400	32.98	311.76	311.76	/	否	无	0
7762	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线窑沟柱上变压器	200	13.24	133.74	133.74	/	否	无	8.08
7763	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东东山柱上变压器	100	78.24	2.13	2.13	/	否	无	-1.09
7764	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线水沟柱上变压器	200	0.28	159.48	159.48	/	否	无	0
7765	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线北荒北台柱上变压器	200	37.72	100.62	100.62	/	否	无	-30.17
7766	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北保护地柱上变压器	200	18.81	123.34	123.34	/	否	无	20.1
7767	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线路杖子北井柱上变压器	200	20.01	120.42	120.42	/	否	无	-12.33
7768	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子村台柱上变压器	200	26.58	115.2	115.2	/	否	无	4.34
7769	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线陈家山柱上变压器	200	51.21	68.44	68.44	/	否	无	0.7
7770	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌北一台柱上变压器	400	16.10	257	257	/	否	无	13.23
7771	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分二柱上变压器 (公变)	200	7.76	144.48	144.48	/	否	无	-35.14
7772	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分四柱上变压器	400	16.09	257.12	257.12	/	否	无	-1.05
7773	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东柱上变压器	100	42.14	37.88	37.88	/	否	无	5.01
7774	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台1分台柱上变压器	200	22.55	114.92	114.92	/	否	无	39.59
7775	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃村小桃柱上变压器	400	18.77	250.4	250.4	/	否	无	30.28
7776	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北三柱上变压器	400	28.07	207.76	207.76	/	否	无	9.48
7777	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子东台高铁动 迁柱上变压器	200	27.46	105.1	105.1	/	否	无	16.2
7778	开发区	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区4号箱变变压器	500	34.18	229.1	229.1	/	否	无	17.37
7779	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山二柱上 变压器	200	16.25	127.5	127.5	/	否	无	-6.92
7780	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村小东荒柱上变 压器	400	16.27	254.96	254.96	/	否	无	11.38
7781	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线87号（大干沟）柱上变 压器	100	43.99	39.96	39.96	/	否	无	0.96

7782	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟井支3号设施农业柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
7783	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟二柱上变压器	100	72.03	41.92	41.92	/	否	无	50.46
7784	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子村木营子一柱上变压器	400	27.78	208.88	208.88	/	否	无	6.54
7785	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线孔家沟分歧22#(孔家沟)柱上变压器	100	61.51	25.78	25.78	/	否	无	0
7786	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子大棚保护地柱上变压器	100	64.15	25.1	25.1	/	否	无	34.13
7787	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺二台柱上变压器	200	34.46	94.82	94.82	/	否	无	13.04
7788	开发区	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160新分柱上变压器	400	73.57	63.64	63.64	/	否	无	26.95
7789	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分三柱上变压器	200	33.30	93.46	93.46	/	否	无	-4.21
7790	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子西台高铁动迁柱上变压器	200	39.05	81.9	81.9	/	否	无	4.49
7791	开发区	凌北66kV变电站	115黄金线	黄金线他拉皋村凌北西山柱上变压器	400	20.83	239.6	239.6	/	否	无	-3.59
7792	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线李家窝铺村李二组柱上变压器	400	42.87	161.44	161.44	/	否	无	-7.36
7793	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	南白腰照明分支03号(白腰南)变压器	200	2.05	155.92	155.92	/	否	无	32.08
7794	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	10kv金家沟高铁移民台	30	48.48	9.46	9.46	/	否	无	18.07
7795	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟养殖小区柱上变压器	200	23.15	121.72	121.72	/	否	无	-42.19
7796	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台新分柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7797	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子西台新分一柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7798	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	北荒北新分柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
7799	开发区	桃花吐66kV变电站	127金桃甲线	李三九新分柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7800	开发区	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期3号配电室2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
7801	开发区	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地三台变台柱上变压器	100	113.70	-33.7	-33.7	/	否	无	62.71
7802	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线山子里分支37#(山子里)柱上变压器	50	33.48	23.35	23.35	/	否	无	-8.9
7803	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	116金沟线金沟线93#(金沟小区)柱上变压器	200	24.34	113.44	113.44	/	否	无	-3.66
7804	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地分31号井支2设施农业柱上变压器	50	72.48	8.71	8.71	/	否	无	-21.94

7805	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线南白腰照明分支3#(南白腰照明)柱上变压器	200	63.90	32.82	32.82	/	否	无	1.95
7806	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子六组分歧3#(木营子六组)柱上变压器	200	57.18	45.64	45.64	/	否	无	8.72
7807	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟2号设施农业柱上变压器	30	79.42	3.23	3.23	/	否	无	-88.24
7808	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线8#(居民)柱上变压器	50	69.91	5.75	5.75	/	否	无	-6.24
7809	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线山子里分支23#(荒地9队)柱上变压器	50	62.71	9.17	9.17	/	否	无	-2.03
7810	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃南柱上变压器	400	28.72	205.6	205.6	/	否	无	14.3
7811	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家3#配电室变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
7812	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家4#配电室变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
7813	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南台村桃花吐南台柱上变压器	200	22.34	115.34	115.34	/	否	无	-17.15
7814	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营村于家沟柱上变压器	200	62.19	75.68	75.68	/	否	无	10.11
7815	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村李三九柱上变压器	400	1.94	312.8	312.8	/	否	无	-13.87
7816	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子西台柱上变压器	400	36.52	173.96	173.96	/	否	无	6.92
7817	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线金家沟分4#(金家沟)柱上变压器	200	34.57	-3.82	-3.82	/	否	无	2.23
7818	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村双庙柱上变压器	100	38.78	47.22	47.22	/	否	无	-23.06
7819	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村岳家沟柱上变压器	200	60.46	132.96	132.96	/	否	无	14.99
7820	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上三队柱上变压器	400	20.57	237.72	237.72	/	否	无	6.59
7821	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村桃花吐乡政府柱上变压器	400	36.52	181.8	181.8	/	否	无	9.16
7822	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟井支3设施农业柱上变压器	80	119.01	-31.208	-31.208	/	否	无	-21.71
7823	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林西营组柱上变压器	200	114.31	-68.62	-68.62	/	否	无	-2.05
7824	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村梨树沟柱上变压器	400	18.27	253.6	253.6	/	否	无	-3.82
7825	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林四家柱上变压器	200	31.45	98.1	98.1	/	否	无	4.07
7826	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子东台柱上变压器	400	19.69	249.52	249.52	/	否	无	-17.21

7827	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村北荒南柱上变压器	200	68.53	100.1	100.1	/	否	无	47.77
7828	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线南围子分歧11号（南围子）柱上变压器	100	60.40	19.6	19.6	/	否	无	0
7829	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	陶然居3#箱变变压器	630	30.41	312.48	312.48	/	否	无	16.8
7830	开发区	凌北66kV变电站	223北壹线	金泰学府一期1号配电室2号变压器	630	19.91	379.07	379.07	/	否	无	107.56
7831	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺西台柱上变压器	200	29.80	117.06	117.06	/	否	无	5.93
7832	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上挑线刘杖子柱上变压器	200	18.92	127.26	127.26	/	否	无	-2.5
7833	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南窑柱上变压器	200	11.83	136.34	136.34	/	否	无	0
7834	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线黄杖子柱上变压器	200	38.10	106.64	106.64	/	否	无	13.47
7835	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃养殖小区柱上变压器	200	19.47	123.72	123.72	/	否	无	33.61
7836	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线石板泉分歧2号(石板泉)柱上变压器	50	77.27	5.02	5.02	/	否	无	-4.9
7837	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎中井支3号设施农业柱上变压器	30	28.16	15.56	15.56	/	否	无	-12.12
7838	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东新分柱上变压器	200	32.07	101.74	101.74	/	否	无	-8.51
7839	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子新建大棚柱上变压器	200	5.18	150.18	150.18	/	否	无	-31.71
7840	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下洼东新分柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7841	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线王绍兴分支6号设施农业柱上变压器	50	7.31	36.44	36.44	/	否	无	-70
7842	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎北柱上变压器	200	18.88	124.52	124.52	/	否	无	10.95
7843	开发区		112金薛线	镇内线(铁营子一台)柱上变压器	400	52.82	116.56	116.56	/	否	无	0
7844	开发区		112金薛线	镇内线八里村八里移民台柱上变压器	400	18.40	246.4	246.4	/	否	无	0
7845	开发区		112金薛线	镇内线凌东2、3组井柱上变压器	50	60.44	18.69	18.69	/	否	无	0
7846	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东梁线高丈子南沟（2020贫困县	200	47.47	107	107	/	否	无	90.38
7847	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线高营子村（2020贫困县）	200	63.63	113.8	113.8	/	否	无	13.99
7848	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	东梁线马丈子（2020贫困县	200	2.11	155.98	155.98	/	否	无	32
7849	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线四分地（2020贫困县）	100	72.08	21.12	21.12	/	否	无	22.02
7850	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东升一二组（2020贫困县	400	31.64	193.48	193.48	/	否	无	13.46
7851	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东台村（2020贫困县	400	50.44	119.32	119.32	/	否	无	25.79
7852	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	三院线后山一组（2020贫困县	400	58.46	87.08	87.08	/	否	无	31.57
7853	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火烧（2020贫困县）	200	46.00	122	122	/	否	无	-62.26

7854	建平县			黑水线二分地（2020贫困县）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7855	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线前新丘（2020贫困县）	200	57.54	117.04	117.04	/	否	无	-12.13
7856	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中（2020贫困县）	400	15.68	309.56	309.56	/	否	无	17.9
7857	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线吴杖子（2020贫困县）	200	3.96	155.62	155.62	/	否	无	-67.84
7858	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	大营子线烧锅村西组（2020贫困县）	200	1.06	158.96	158.96	/	否	无	11.36
7859	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北分容（2020贫困县）	200	57.32	102.76	102.76	/	否	无	168.25
7860	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	南沟门（2020抗旱）	100	20.16	60.1	60.1	/	否	无	49.81
7861	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山线三座庙东（2020贫困县）	200	75.28	84.1	84.1	/	否	无	106.4
7862	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线罗一组（2020贫困县）	200	26.67	106.66	106.66	/	否	无	17.01
7863	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村（2020贫困县）	200	62.59	127.28	127.28	/	否	无	28.16
7864	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村南（2020贫困县）	200	46.35	69.28	69.28	/	否	无	35.52
7865	建平县	深井66kV变电站	220深井线	深井线勿兰村（2020贫困县）	200	69.47	84.3	84.3	/	否	无	115.62
7866	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	迎风线西南关（2020贫困县）	200	25.83	109.5	109.5	/	否	无	47.61
7867	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台分容（2020贫困县）	200	31.76	104.98	104.98	/	否	无	17.25
7868	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组（2020贫困县）	200	24.01	114.88	114.88	/	否	无	-1.86
7869	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘一组（2020贫困县）	200	37.87	84.26	84.26	/	否	无	13.97
7870	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线东街八组（2020贫困县）	200	58.08	43.88	43.88	/	否	无	67.97
7871	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线茶台沟村五组（2020贫困县）	200	38.31	105.46	105.46	/	否	无	14.29
7872	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线曾窝铺（2020贫困县）	200	59.42	96.06	96.06	/	否	无	7.87
7873	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线下营子四组（2020贫困县）	200	36.01	88	88	/	否	无	17.31
7874	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线水泉一二组（2020贫困县）	200	44.84	70.34	70.34	/	否	无	-7.74
7875	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科东线杨杖子村（2020贫困县）	200	58.85	42.28	42.28	/	否	无	65.79
7876	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	三宝北（24备）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
7877	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐七组（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7878	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	海清营子（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7879	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	老三组（24备）	400	0.00	320	320	/	否	无	0

7880	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	马厂二组分容（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7881	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	东台四八组（24备）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
7882	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	牌店村（24备）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
7883	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线电管站（24备）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
7884	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	前廿家子（24备）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
7885	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟中（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7886	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线张家沟（24备）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
7887	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈一组（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7888	建平县			10kV黑水线大营子村大营子一组 （2019贫困县）	200	31.69	106.66	106.66	/	否	无	0
7889	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街三组北 沟（2019贫困县）	200	56.46	55.02	55.02	/	否	无	31.98
7890	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	三家小区（常海小微）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
7891	建平县	万寿66kV变电站	129万大线	李艳军养殖（小微）	200	61.20	62.58	62.58	/	否	无	-16.31
7892	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城B区四号箱变	630	27.15	333.08	333.08	/	否	无	22.23
7893	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城B区二号箱变	500	28.35	259.3	259.3	/	否	无	60.16
7894	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村分容	200	71.82	115.2	115.2	/	否	无	103.43
7895	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	福林小区箱变变压器	400	24.87	220.68	220.68	/	否	无	9.18
7896	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	银鑫书苑2号箱变1#变压器	400	52.03	111.92	111.92	/	否	无	8.38
7897	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏土木线五家村北沟（2019贫 困县）	200	27.98	113.86	113.86	/	否	无	69.59
7898	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山前（敖包吐小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
7899	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区五号箱变	500	13.52	332.4	332.4	/	否	无	44.65
7900	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟5号台区机井 （2017新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
7901	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	打坝沟	50	18.35	31.09	31.09	/	否	无	9.78
7902	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟五队	200	33.56	114.26	114.26	/	否	无	0
7903	建平县			七道弯子	80	0.00	64	64	/	否	无	0
7904	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官一组东井台区机井	50	48.63	21.56	21.56	/	否	无	107.14
7905	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线惠州村1号台区机井 （2017新增）	160	59.59	57.5	57.5	/	否	无	-25
7906	建平县	富山66kV变电站	114富东线	富山开发区	200	14.32	134.24	134.24	/	否	无	2.96
7907	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	建平镇东湾子大棚	80	85.48	-4.384	-4.384	/	否	无	0

7908	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村2号台区机井（2017新增）	50	55.44	16.86	16.86	/	否	无	-41.41
7909	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚1号变压器	80	41.37	-31.48	-31.48	/	否	无	-3.91
7910	建平县			道虎沟四组	30	5.06	23.06	23.06	/	否	无	0
7911	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山九组	400	56.06	99.96	99.96	/	否	无	-45.02
7912	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	郭杖子	200	24.38	120.04	120.04	/	否	无	13.96
7913	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV朱碌科刘杖子线大庙1号台区机井（2017新增）	50	31.23	29.21	29.21	/	否	无	-81.25
7914	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城小区	50	79.55	5.91	5.91	/	否	无	4.83
7915	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	横北变压器	80	25.72	44.3	44.3	/	否	无	34.07
7916	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线扎兰池梁	400	7.63	312.04	312.04	/	否	无	-61.56
7917	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	张家营子歪脖山大棚井	50	0.01	39.99	39.99	/	否	无	-100
7918	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线档子地台区机井-	100	61.23	20.68	20.68	/	否	无	-42.99
7919	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街六组2（2019年新增）	200	50.84	58.34	58.34	/	否	无	10
7920	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村小北地（2019年新增）	50	51.94	24.78	24.78	/	否	无	0
7921	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏四组变压器（2018年农网升级改造）	100	78.32	46.98	46.98	/	否	无	115.22
7922	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3.8组（2019年贫困县	100	63.08	21.71	21.71	/	否	无	2.9
7923	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村奎德素房身南洼（2019年新增）	200	27.64	119.94	119.94	/	否	无	54.77
7924	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘自来水557653	80	70.74	8.44	8.44	/	否	无	26.75
7925	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰南组（2019年新增）	200	54.26	122.92	122.92	/	否	无	46.05
7926	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚3	100	58.27	37.6	37.6	/	否	无	-23.72
7927	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子南	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
7928	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百倾地分容变压器（2018年农网升级改造）	200	67.84	95.68	95.68	/	否	无	6.09
7929	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井综合变压器（2018年农网升级改造）	50	119.94	-19.97	-19.97	/	否	无	26.74
7930	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟六组（2019年新增）	200	30.75	115.86	115.86	/	否	无	36.47
7931	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村西南关四组（2019年新增）	400	62.87	230.72	230.72	/	否	无	163.3
7932	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地（2019年贫困县	100	68.29	51.21	51.21	/	否	无	52.54

7933	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村舍利灰（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
7934	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分吊庄变压器	50	2.46	39.06	39.06	/	否	无	9.09
7935	建平县	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家二组变压器（2018年农网升级改造）	80	83.20	-2.56	-2.56	/	否	无	7.42
7936	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线老西沟（利旧）	20	42.63	8.24	8.24	/	否	无	14.71
7937	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	烟草	400	65.72	58.28	58.28	/	否	无	9.63
7938	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线牦牛营子毛巾变压器（2018年农网升级改造）	100	75.74	48.78	48.78	/	否	无	-1.28
7939	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线黄土梁子村黄土梁子一二组（2019年新增）	400	28.75	206.12	206.12	/	否	无	4.37
7940	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官六队（2019贫困县	200	33.61	93.18	93.18	/	否	无	11.01
7941	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线那里奈村奎德素那东（2019年新增）	200	32.24	135.84	135.84	/	否	无	81.88
7942	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地三组台区机井	50	1.97	39.2	39.2	/	否	无	-42.86
7943	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线碾子沟西（2019贫困县	100	43.59	64.01	64.01	/	否	无	1.52
7944	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	老建平老烧锅变压器（工）	200	36.68	97.96	97.96	/	否	无	-76.09
7945	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV东北沟变压器	10	43.83	3.78	3.78	/	否	无	3.33
7946	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街三组（2019年新增）	200	69.14	55.4	55.4	/	否	无	19.67
7947	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线昌隆村九组井台区机井	100	46.77	36.94	36.94	/	否	无	-23.93
7948	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线柰家窝铺组2台区机井	50	34.64	27	27	/	否	无	-36.11
7949	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟7号台区机井（2017新增）	50	90.22	-5.11	-5.11	/	否	无	-70.85
7950	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	三道沟二队南	50	2.05	39.04	39.04	/	否	无	33.33
7951	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台5组	100	2.64	77.54	77.54	/	否	无	-6.06
7952	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线新窝铺村化窝铺（2019年新增）	100	10.19	70.82	70.82	/	否	无	-84.73
7953	建平县			10kV黑水线一棵树村前营子（2019年新增）	200	63.59	129.7	129.7	/	否	无	0
7954	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线大杖子村小杖子（2019年新增）	200	36.57	133.98	133.98	/	否	无	36.09
7955	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村小东梁（2019年新增）	400	32.29	203.16	203.16	/	否	无	-10.46
7956	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园二变压器	50	110.33	-15.165	-15.165	/	否	无	1.28

7957	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子东组（利旧）	100	68.03	19.8	19.8	/	否	无	-14.05
7958	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子增容变压器	50	73.25	3.38	3.38	/	否	无	-0.43
7959	建平县	万寿66kV变电站	128万兴线	二中	200	65.38	36.76	36.76	/	否	无	-4.14
7960	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分赵营子变压器	50	72.74	6.23	6.23	/	否	无	82.51
7961	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村卧中队（2019年新增）	200	33.36	135.38	135.38	/	否	无	107.74
7962	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线自来水变压器（2018年农网升级改造）	50	44.13	17.97	17.97	/	否	无	58.73
7963	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽七组（2019贫困县）	200	64.63	68.94	68.94	/	否	无	93.34
7964	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉二组沟里变压器（2018年农网升级改造）	50	99.68	-9.84	-9.84	/	否	无	-20.98
7965	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线中小学家属院变压器（2018年农网升级改造）	100	22.40	57.6	57.6	/	否	无	-16.71
7966	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟四组变压器（2018年农网升级改造）	50	63.51	10.49	10.49	/	否	无	-60.27
7967	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟一队变压器（2018年农网升级改造）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
7968	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	10kV青沙线向阳山村大梁前2.0	200	1.05	157.9	157.9	/	否	无	4.76
7969	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV北山线东山变压器（2018年农网升级改造）	100	72.98	33.08	33.08	/	否	无	25.27
7970	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线新房子村新房子村（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
7971	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村新城地（2019年新增）	100	64.08	54.76	54.76	/	否	无	3.87
7972	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	四家子东西大棚2	80	96.80	-13.44	-13.44	/	否	无	29.04
7973	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟一组分容（2019年新增）	200	62.58	66.02	66.02	/	否	无	-6.68
7974	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线安家楼村榆树沟山下（2019年新增）	200	23.67	113.7	113.7	/	否	无	-61.02
7975	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山三组分容变压器	200	30.76	98.48	98.48	/	否	无	0
7976	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热	400	54.01	105.96	105.96	/	否	无	-3.73
7977	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城三四组	100	73.03	6.97	6.97	/	否	无	-2
7978	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	侯营子	50	42.33	18.84	18.84	/	否	无	-30.81
7979	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	小营子	100	21.54	60.59	60.59	/	否	无	-10.91
7980	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子小区	50	1.37	39.34	39.34	/	否	无	0
7981	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高营子光伏变压器	100	60.69	59.37	59.37	/	否	无	-20.57

7982	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村噶岔1组2.0	400	23.84	226.56	226.56	/	否	无	3.18
7983	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山柳营子变压器（工）	100	65.11	58.74	58.74	/	否	无	79.4
7984	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线章吉村三家店（2019年新增）	200	27.00	117.3	117.3	/	否	无	93.12
7985	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台村东台三九组（2019年新增）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
7986	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线大杖子村邱北山（2019年新增）	200	41.67	141.8	141.8	/	否	无	-74.6
7987	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼村白家洼7组（2019年新增）	400	27.77	218.6	218.6	/	否	无	-37.44
7988	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分崔营子变压器	50	104.73	-12.365	-12.365	/	否	无	98.96
7989	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	二十家子三家南变压器（工）	200	18.71	153	153	/	否	无	-35.33
7990	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分马杖子小区变压器	50	100.12	-10.06	-10.06	/	否	无	81.65
7991	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三三组（2019年新增）	100	77.57	2.44	2.44	/	否	无	14.05
7992	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村9组2号台区机井（2017新增）	50	31.43	26.54	26.54	/	否	无	-58.93
7993	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	烧六组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
7994	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北洼变压器	50	65.22	10.13	10.13	/	否	无	-2.39
7995	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	陈家沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
7996	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张四组光伏变压器	100	66.02	49.13	49.13	/	否	无	11.83
7997	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村中土木（2019年新增）	200	91.30	-22.6	-22.6	/	否	无	-13.01
7998	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村前五家（2019年新增）	50	55.30	14.03	14.03	/	否	无	16.72
7999	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV绿丰小区2变压器	50	119.99	-19.995	-19.995	2026/3/31	是	2026/12/30	31.39
8000	建平县			扎四	100	1.14	79.21	79.21	/	否	无	0
8001	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏太平庄线干沟子村二组（2019年新增）	200	74.64	124.94	124.94	/	否	无	2.8
8002	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟村水泉（2019年新增）	315	51.64	226.2	226.2	/	否	无	149.75
8003	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线东城村白山大城六九组（2019年新增）	200	21.42	117.16	117.16	/	否	无	-13.57
8004	建平县			10kV黑水线黄杖子村黄杖子综合（2019年新增）	200	54.90	95.9	95.9	/	否	无	0
8005	建平县	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	勿台沟五队	160	72.01	12.85	12.85	/	否	无	24.58
8006	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	三义号	50	90.22	-5.11	-5.11	/	否	无	9.28

8007	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台二组	400	40.67	157.56	157.56	/	否	无	0
8008	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂七组 (2019年新增)	200	49.00	89.22	89.22	/	否	无	115.47
8009	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申敖立沟井台区机井	50	61.04	14.3	14.3	/	否	无	-71.93
8010	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕营子村陕营子4组 (2019年新增)	200	78.90	99.56	99.56	/	否	无	5.95
8011	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈四组中心村	200	73.86	12.62	12.62	/	否	无	32.94
8012	建平县	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟北	200	0.73	158.62	158.62	/	否	无	21.43
8013	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	南化匠沟	50	3.82	38.09	38.09	/	否	无	0
8014	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街里道北2.0	400	62.39	73.24	73.24	/	否	无	-30.41
8015	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子四十队 (2019年新增)	200	64.97	87.92	87.92	/	否	无	28
8016	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山南变压器 (2018年农网升级改造)	200	33.38	93.22	93.22	/	否	无	15.36
8017	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号南(2019年新增)	50	23.65	28.47	28.47	/	否	无	39.22
8018	建平县	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地一组	100	46.33	57.05	57.05	/	否	无	11.55
8019	建平县	热水66kV变电站	218热水线	马家湾	50	42.37	22.46	22.46	/	否	无	20
8020	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线老爷庙村古山子(2019年新增)	200	42.02	75.96	75.96	/	否	无	24.52
8021	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线栾家窝铺村张营子 (2019年贫困县)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8022	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼二三四组光伏变压器	200	67.12	61.58	61.58	/	否	无	71.61
8023	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子光伏变压器	400	26.19	260.52	260.52	/	否	无	75.46
8024	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子一队 (2019年新增)	250	60.03	140.83	140.83	/	否	无	146.29
8025	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线博古素村卜古苏三四队 (2019年新增)	200	1.01	158	158	/	否	无	4.44
8026	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房申村房申村东 (2019年新增)	200	46.82	104	104	/	否	无	17.58
8027	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子六组变压器 (2018年农网升级改造)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8028	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	货郎沟	100	62.15	33.59	33.59	/	否	无	-22.77
8029	建平县			10kV青松岭线乡直	200	0.00	160	160	/	否	无	0
8030	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店二队变压器(2018年农网升级改造)	200	65.93	59	59	/	否	无	21.64

8031	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村山东变压器 (2018年农网升级改造)	100	34.72	71.3	71.3	/	否	无	8.61
8032	建平县	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10kV兴隆线王落地绿家沟变压器 (2018年农网升级改造)	50	27.82	26.5	26.5	/	否	无	2.47
8033	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张二组中心村	400	38.65	165.64	165.64	/	否	无	93.58
8034	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村1号台区机 井(2017新增)	50	37.74	25.55	25.55	/	否	无	38.58
8035	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭小河东	200	60.79	141.16	141.16	/	否	无	5.14
8036	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	二道营子	50	82.46	-1.23	-1.23	/	否	无	163.82
8037	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村二组(2019贫 困县)	200	47.18	66.04	66.04	/	否	无	37.47
8038	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏姚家线四盆村黄窝铺(2019 贫困县)	200	33.12	134.6	134.6	/	否	无	65.63
8039	建平县	园区66kV变电站	227园宋线	10kV宋杖子线宋杖子二三组光伏变 压器	400	38.92	219.76	219.76	/	否	无	4.71
8040	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线新房申	50	58.05	11.56	11.56	/	否	无	12.39
8041	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村小新地6.7 组(2019年新增)	400	36.69	173.52	173.52	/	否	无	-9.09
8042	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家子村五家子5.6 组综(2019年新增)	400	4.91	313.92	313.92	/	否	无	-81.19
8043	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线老四家子小区变压器 (2018年农网升级改造)	50	40.80	19.62	19.62	/	否	无	64.15
8044	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官三队(2019 年新增)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
8045	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分牛角沟变压器	50	59.07	12.27	12.27	/	否	无	15.83
8046	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要五(2019 年新增)	400	20.90	242.76	242.76	/	否	无	4.99
8047	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子设施农业(利旧)	80	23.63	45.71	45.71	/	否	无	-30.28
8048	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百倾地小区变压器 (2018年农网升级改造)	50	31.33	24.34	24.34	/	否	无	-15.65
8049	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村政府小 区(2019年新增)	100	8.44	71.68	71.68	/	否	无	-42.86
8050	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰西山(2019 年新增)	200	61.57	117.26	117.26	/	否	无	151.97
8051	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线三家村新营子4.5组 (2019年新增)	400	49.54	193.52	193.52	/	否	无	44.65
8052	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线建昌沟村新城地大棚 (2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8053	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线河南村奎德索河南村窑 坑子(2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

8054	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道西大棚变压器	100	11.43	72.27	72.27	/	否	无	-56.52
8055	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村太平庄五组 (2019年新增)	200	44.92	70.16	70.16	/	否	无	20.19
8056	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良增容 (2019年新增)	250	57.17	158.8	158.8	/	否	无	8.39
8057	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线河北村奎德素桃花营子 (2019年新增)	200	37.59	87.58	87.58	/	否	无	5.69
8058	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街二组2 (2019年新增)	200	22.40	118.38	118.38	/	否	无	3.96
8059	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村小马厂八组 (2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8060	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟二队	400	43.98	144.08	144.08	/	否	无	2.07
8061	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟14组台区机井	100	3.68	76.57	76.57	/	否	无	-93.55
8062	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟三五组井台区机井	100	69.56	18.17	18.17	/	否	无	-30.57
8063	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村孤山子队 (2019年新增)	315	64.94	207.43	207.43	/	否	无	23.73
8064	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	粮库综合	100	52.74	27.26	27.26	/	否	无	91.98
8065	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组分容中心 村	200	27.85	104.3	104.3	/	否	无	3.53
8066	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村大塘七九组 (2019年新增)	200	23.33	150.02	150.02	/	否	无	48.34
8067	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	建材外	315	53.36	86.75	86.75	/	否	无	-1.44
8068	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏太平庄线和乐村三组(2019 贫困县)	200	58.31	87.46	87.46	/	否	无	6.71
8069	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村前西(2019年新 增)	200	41.50	97.1	97.1	/	否	无	1.97
8070	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟五组 (2019年新增)	200	31.15	100.08	100.08	/	否	无	-49.7
8071	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10KV三家东线五家2组南井台区机 井	50	60.51	9.74	9.74	/	否	无	70.71
8072	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子村黄杖子一组 (2019贫困县)	200	22.42	141.8	141.8	/	否	无	11.96
8073	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村郭杖子 (2019年新增)	400	22.64	229.44	229.44	/	否	无	-6.74
8074	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村徐家沟(2019年 新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8075	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线仓子村(2019贫困县)	200	64.57	109.6	109.6	/	否	无	87.05

8076	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村靖营子（2019年新增）	200	41.93	109.28	109.28	/	否	无	6.06
8077	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素热河营子	250	1.20	199.55	199.55	/	否	无	44.88
8078	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	大插抬	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8079	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分唐金代变压器	100	1.35	78.71	78.71	/	否	无	0
8080	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村红石板东西（2019贫困县	200	67.29	25.42	25.42	/	否	无	6.64
8081	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子村马六组（2019年新增）	200	1.21	159.4	159.4	/	否	无	-69.68
8082	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南菜园子东台区机井	50	52.00	20.83	20.83	/	否	无	11.46
8083	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地2.10组（2019年新增）	400	32.24	222.36	222.36	/	否	无	9.55
8084	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟三队	200	41.93	76.16	76.16	/	否	无	0
8085	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴五组	100	59.19	35.35	35.35	/	否	无	20.62
8086	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村3号台区机井（2017新增）	50	50.29	19.46	19.46	/	否	无	-25
8087	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳二组分容中心村	400	51.38	119.08	119.08	/	否	无	24.09
8088	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府分容中心村	100	32.48	47.73	47.73	/	否	无	14.86
8089	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村张卧铺（2019年新增）	200	2.89	155.58	155.58	/	否	无	81.93
8090	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八北台区机井	100	39.82	40.63	40.63	/	否	无	-8.31
8091	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	曹家综合	80	76.92	19.24	19.24	/	否	无	-6.36
8092	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	蹦蹦营子	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8093	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	四小	400	50.10	126.48	126.48	/	否	无	8.38
8094	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	长皋线东大杖子一组台区机井	50	30.09	26.98	26.98	/	否	无	-58.93
8095	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚井	80	22.34	46.26	46.26	/	否	无	-43.94
8096	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚2变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
8097	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	小新地1组	200	53.22	53.54	53.54	/	否	无	22.7
8098	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱九组中心村	200	78.63	5.52	5.52	/	否	无	19.59
8099	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗三组中心村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8100	建平县			哈东	50	72.90	3.55	3.55	/	否	无	0
8101	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	公安局(镇干)	400	70.19	39.96	39.96	/	否	无	2.09
8102	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线西梁村西梁西（2019贫困县	400	80.52	-2.08	-2.08	/	否	无	3.15

8103	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村三组变压器 (2018年农网升级改造)	200	65.32	115.38	115.38	/	否	无	2
8104	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚2	80	17.96	49.77	49.77	/	否	无	16.82
8105	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村八里庄	50	9.84	35.08	35.08	/	否	无	45.61
8106	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟养羊小区	20	59.50	4.31	4.31	/	否	无	-15.63
8107	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV柳条沟大棚	50	79.50	1.05	1.05	/	否	无	49.1
8108	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	上五组	80	77.30	2.16	2.16	/	否	无	0.07
8109	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	铁匠沟	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	-100
8110	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	防氟井1	160	39.18	65.36	65.36	/	否	无	0
8111	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚1	100	49.13	31.44	31.44	/	否	无	21.11
8112	建平县			黄杖子小队	50	90.25	-5.125	-5.125	/	否	无	0
8113	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街分容变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8114	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子雁翅沟	30	68.34	5.45	5.45	/	否	无	35.09
8115	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾九组	80	109.17	-23.336	-23.336	/	否	无	0.58
8116	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官四组1	50	41.12	19.47	19.47	/	否	无	44.24
8117	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德索线	奎德索北山于台子	100	78.96	8.95	8.95	/	否	无	-2.29
8118	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村后山八组(2019 年新增)	200	52.76	54.52	54.52	/	否	无	7.83
8119	建平县	万寿66kV变电站	223万金线	10kV北三家线东村东村二组(2019 年新增)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8120	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子村刘杖子三四 组(2019年新增)	200	47.38	105.5	105.5	/	否	无	61.1
8121	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村孤山子西 (2019年新增)	400	108.72	-114.88	-114.88	/	否	无	48.54
8122	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	西岗二组	200	57.95	44.42	44.42	/	否	无	25.55
8123	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线古山子	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8124	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	平房大棚1变压器	80	48.76	29.85	29.85	/	否	无	-70.83
8125	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井北组 (2019年新增)	200	68.65	132.02	132.02	/	否	无	74.88
8126	建平县			赵家湾一组	80	47.48	26.02	26.02	/	否	无	0
8127	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟上	100	1.67	78.38	78.38	/	否	无	-2.94
8128	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德索大北沟	50	4.44	37.97	37.97	/	否	无	46.81
8129	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟里	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8130	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身2号台区机井 (2017新增)	200	48.96	70.8	70.8	/	否	无	-15.59

8131	建平县	万寿66kV变电站	128万兴线	一次变变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
8132	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功政府	400	47.03	132.2	132.2	/	否	无	-38.01
8133	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村高杖子一组（2019年新增）	200	66.18	42.06	42.06	/	否	无	13.92
8134	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村镇东（2019年新增）	400	18.66	253.64	253.64	/	否	无	52.78
8135	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子兴垦秀域（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8136	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山大杖子西变压器（工）	200	28.31	104.14	104.14	/	否	无	26.9
8137	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地新四组中心村	200	35.08	90.34	90.34	/	否	无	21.91
8138	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	白家洼	50	102.55	-11.275	-11.275	/	否	无	5.84
8139	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	方丈子	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8140	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房二	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8141	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申四组分容（2019年新增）	200	46.71	125.86	125.86	/	否	无	141.4
8142	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村岔里（2019贫困县）	200	28.69	103.6	103.6	/	否	无	-15.16
8143	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟四组（2019年新增）	200	13.55	138.02	138.02	/	否	无	0.21
8144	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲二组（2019贫困县）	200	45.24	89.82	89.82	/	否	无	80.77
8145	建平县	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家村北三家一组（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8146	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	10kV大营子线唐杖子村唐杖子村太山沟（2019年新增）	200	1.67	159.02	159.02	/	否	无	111.76
8147	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村高杖子二组（2019年新增）	200	53.08	57.38	57.38	/	否	无	17.89
8148	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村林场7组（2019年新增）	200	34.01	101.88	101.88	/	否	无	21.82
8149	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科一组	50	1.30	39.35	39.35	/	否	无	-18.75
8150	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线王杖子变压器	400	4.14	315.04	315.04	/	否	无	-79.68
8151	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村赵家湾三组（2019年新增）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
8152	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家村五家四组（2019年新增）	160	66.43	52.38	52.38	/	否	无	1.91
8153	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村富山上周杖子（2019年新增）	200	16.23	139.8	139.8	/	否	无	-13.64
8154	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申	100	82.33	-2.33	-2.33	/	否	无	10.44

8155	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线老西店村老虎沟四组 (2019年新增)	200	28.45	116.08	116.08	/	否	无	26.22
8156	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟中组变压器	100	2.70	78.88	78.88	/	否	无	0
8157	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线宋窝铺村六合广东 (2019年新增)	400	53.73	218.72	218.72	/	否	无	111.49
8158	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	卧虎沟1	50	41.38	19.78	19.78	/	否	无	-23.95
8159	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里3.6 组(2019年新增)	400	60.51	230.16	230.16	/	否	无	161.33
8160	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村下马架增容 (2019贫困县)	200	55.64	115.3	115.3	/	否	无	17.93
8161	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子村富山小榆沟 (2019年新增)	200	29.71	100.6	100.6	/	否	无	18.95
8162	建平县	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10KV兴隆线王洛地大井台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8163	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山建昌沟村建昌沟变压器 (工)	315	30.93	199.9	199.9	/	否	无	-39.28
8164	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	兰窝铺变压器	50	78.37	12.43	12.43	/	否	无	8.08
8165	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东分容变压器	50	119.26	-19.63	-19.63	2026/3/31	是	2026/12/30	2.67
8166	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂六组变压器	50	71.69	4.16	4.16	/	否	无	-3.19
8167	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场中学中心村	200	58.15	44.4	44.4	/	否	无	-9.71
8168	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	中长皋	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8169	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山根大棚(2019 年新增)	100	79.86	46.31	46.31	/	否	无	22.58
8170	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙村大庙五组 (2019年新增)	200	17.10	125.84	125.84	/	否	无	16.33
8171	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	深井北菜园组变压器(工)	200	44.70	76.16	76.16	/	否	无	-11.77
8172	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线苏子沟村苏子沟三六 组(2019贫困县)	200	63.30	33.4	33.4	/	否	无	13.67
8173	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚3号变压器	50	40.86	24.26	24.26	/	否	无	24.32
8174	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	头二组	400	75.42	273.36	273.36	/	否	无	-8.52
8175	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线扎兰营子村扎五 (2019年新增)	400	0.18	319.28	319.28	/	否	无	-80.56
8176	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分三道沟变压器	50	2.60	38.81	38.81	/	否	无	140
8177	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村胡小区 (2019年新增)	50	88.81	-4.405	-4.405	/	否	无	-32
8178	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村北十家子 (2019年新增)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
8179	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村大友号分容 (2019年新增)	200	25.70	108.6	108.6	/	否	无	8.31

8180	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台4组 (2019年新增)	200	53.86	59.74	59.74	/	否	无	11.41
8181	建平县			安家楼村黄花洼(小微)	50	7.34	36.33	36.33	/	否	无	0
8182	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子分容 1(2019贫困县)	200	42.62	117.5	117.5	/	否	无	65.85
8183	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子分容 2(2019贫困县)	100	54.33	31.66	31.66	/	否	无	27.21
8184	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏村叩勿苏5组 (2019年新增)	200	24.40	138.52	138.52	/	否	无	48.96
8185	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子村刘杖子五组 (2019年新增)	200	55.99	110.06	110.06	/	否	无	44.39
8186	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV黑山线大板沟村韩胡沟(2019 年新增)	200	24.55	110.9	110.9	/	否	无	144.77
8187	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台3组 (2019年新增)	400	31.17	226.88	226.88	/	否	无	71.42
8188	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村大马厂组 (2019年新增)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
8189	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线赵春(利旧)	100	70.96	48.31	48.31	/	否	无	15.65
8190	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺2(2019 年新增)	200	44.93	107.62	107.62	/	否	无	-12.38
8191	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线南沟光伏变压器	100	52.05	54.1	54.1	/	否	无	34.88
8192	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟五组 (2019年新增)	200	38.70	130.48	130.48	/	否	无	7.15
8193	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村南山一组 (2019年新增)	200	51.84	111.12	111.12	/	否	无	127.64
8194	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里北沟分容 (2019贫困县)	100	30.54	51.47	51.47	/	否	无	-20.72
8195	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子 4组2.0	400	57.13	136.36	136.36	/	否	无	35.24
8196	建平县	三家66kV变电站	120三和线	三家西线大成养殖场(小微)	100	94.02	-14.02	-14.02	/	否	无	66.97
8197	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	大骆驼沟	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8198	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟一组	50	3.01	38.62	38.62	/	否	无	-14.81
8199	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	窑沟	80	70.40	11.12	11.12	/	否	无	-29.75
8200	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线厂直中心村	200	65.75	46.16	46.16	/	否	无	18.89
8201	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子三组变压器	100	72.84	10.07	10.07	/	否	无	0
8202	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线勿台沟	50	56.71	11.65	11.65	/	否	无	12.96
8203	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV巴里罕沟变压器	200	18.44	127.38	127.38	/	否	无	-32.64
8204	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子四组	80	28.62	41.11	41.11	/	否	无	-61.92

8205	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线菊花山村杨南沟 (2019年新增)	50	62.96	33.38	33.38	/	否	无	2.72
8206	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子3号棚变压器	80	39.11	37.85	37.85	/	否	无	-6.7
8207	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	张家营子中学家属院	160	51.43	45.95	45.95	/	否	无	-0.7
8208	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	李家湾	100	1.52	78.48	78.48	/	否	无	0
8209	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐九组(利旧)	100	72.89	49.69	49.69	/	否	无	14.84
8210	建平县	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	北公园	200	65.60	29.94	29.94	/	否	无	-4.62
8211	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线下红帽台区机井 (2017新增)	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
8212	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线河北村河北宝(2019年 新增)	80	48.06	26.21	26.21	/	否	无	29.7
8213	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村1号台 区机井(2017新增)	50	76.87	11.68	11.68	/	否	无	-50
8214	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大罕沟六组变压器 (2018年农网升级改造)	50	80.15	-0.075	-0.075	/	否	无	106.74
8215	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线古山子	400	47.85	271.52	271.52	/	否	无	39.86
8216	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线建平村2号台区机井 (2017新增)	50	9.71	35.17	35.17	/	否	无	5
8217	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素哈西	80	0.52	63.62	63.62	/	否	无	8.33
8218	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚	80	0.01	63.99	63.99	/	否	无	0
8219	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	张文德营子(利旧)	100	56.95	53.98	53.98	/	否	无	30.58
8220	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地一组	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8221	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线东沟养殖小区中心村变 压器	100	27.68	56.54	56.54	/	否	无	-30.77
8222	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳一二队中心村	200	32.46	97.06	97.06	/	否	无	0
8223	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂九组变压器	50	111.36	-15.68	-15.68	/	否	无	94.9
8224	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟二组变压器	80	70.59	7.53	7.53	/	否	无	9.12
8225	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南山	50	99.95	-9.975	-9.975	/	否	无	53.91
8226	建平县			10kV惠州线胡2	50	10.29	34.85	34.85	/	否	无	0
8227	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚3变压器	80	79.91	25.64	25.64	/	否	无	16.22
8228	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子七组中心 村	50	80.72	-0.36	-0.36	/	否	无	-22.81
8229	建平县	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府南变压器	100	54.96	25.8	25.8	/	否	无	36.1
8230	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素中学中心村	200	72.51	15.72	15.72	/	否	无	11.93
8231	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子江杖子	50	6.29	37.33	37.33	/	否	无	0
8232	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	黑沟变压器	80	64.25	12.6	12.6	/	否	无	57.17

8233	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子大棚	80	87.46	-5.968	-5.968	/	否	无	11.84
8234	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永一组中心村	200	42.15	84.82	84.82	/	否	无	23.56
8235	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线西村二号小区中心村	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8236	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV臭沟变压器	50	67.04	-17.16	-17.16	/	否	无	48.91
8237	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店一二组变压器	200	31.15	102.78	102.78	/	否	无	11.34
8238	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城五组	100	74.49	11.99	11.99	/	否	无	79.04
8239	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线农电站中心村	100	1.04	78.97	78.97	/	否	无	-64.29
8240	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴村2号台区机井（2017新增）	50	44.88	21.11	21.11	/	否	无	-24.84
8241	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	小河南	100	53.32	54.33	54.33	/	否	无	44.5
8242	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线平房东台区机井（2017新增）	50	28.46	27.21	27.21	/	否	无	-37.21
8243	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线三家东沟	30	86.93	-2.079	-2.079	/	否	无	-16.13
8244	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	后营子东村8组	100	52.34	27.66	27.66	/	否	无	-2.74
8245	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	游泳馆	400	70.94	37.76	37.76	/	否	无	35.31
8246	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	橡胶楼外	200	34.98	92.38	92.38	/	否	无	0
8247	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	新窝铺变压器	250	76.99	109.18	109.18	/	否	无	4.78
8248	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家6组台区机井	100	58.57	29.06	29.06	/	否	无	-51.02
8249	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子八组台区机井	50	55.12	21.11	21.11	/	否	无	-19.05
8250	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	10kV小平房线前营子	160	70.54	15.31	15.31	/	否	无	12.01
8251	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁九组	50	74.70	3.24	3.24	/	否	无	-7.37
8252	建平县	深井66kV变电站	120张家营子线	张家营子线康家八组台区机井	50	6.28	36.99	36.99	/	否	无	-36.36
8253	建平县			10kV四家线三家小区	200	89.22	-18.44	-18.44	/	否	无	0
8254	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	南沟门	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8255	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	饲料公司外	500	4.29	378.55	378.55	/	否	无	-1.9
8256	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐北	100	91.87	-11.87	-11.87	/	否	无	0
8257	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线苏子沟村1号台区机井（2017新增）	50	25.03	27.61	27.61	/	否	无	-12
8258	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全七组变压器（2018年农网升级改造）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8259	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线供销社家属院中心村	50	49.82	15.09	15.09	/	否	无	-69.49
8260	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地组台区机井	50	1.92	39.22	39.22	/	否	无	-60
8261	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	西村1.2队	200	38.46	83.1	83.1	/	否	无	0.63

8262	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	崔三组	50	5.98	39.05	39.05	/	否	无	35.17
8263	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	四支中	100	19.59	60.41	60.41	/	否	无	-44.83
8264	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟南台	30	78.85	1.79	1.79	/	否	无	2.04
8265	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叉七沟	80	69.00	25.71	25.71	/	否	无	29.06
8266	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线1	315	10.88	217.73	217.73	/	否	无	7.81
8267	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素河南村扎兰地	200	52.70	54.8	54.8	/	否	无	22.1
8268	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池6组西灌台区机井	50	55.15	17.11	17.11	/	否	无	-28.44
8269	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚	80	37.43	43.88	43.88	/	否	无	34.88
8270	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素两间房	50	79.26	2.74	2.74	/	否	无	12.24
8271	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	三家1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8272	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线刘家沟中心村	100	66.50	55.18	55.18	/	否	无	6.06
8273	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白代沟2变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8274	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV变电所综合变压器	80	118.63	-30.904	-30.904	/	否	无	5.96
8275	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村中心村	200	43.58	73.14	73.14	/	否	无	-9.96
8276	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	城西	400	72.57	39.76	39.76	/	否	无	-39.74
8277	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线郝杖子一组中心村	200	37.38	85.26	85.26	/	否	无	20.1
8278	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水二组中心村	200	47.00	66.04	66.04	/	否	无	9.87
8279	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街中心村	200	51.02	57.96	57.96	/	否	无	24.61
8280	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线10kV海棠大棚2变压器	80	6.19	60.14	60.14	/	否	无	0
8281	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子西山分容	50	24.03	28.06	28.06	/	否	无	7.32
8282	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟后八家	50	1.87	39.15	39.15	/	否	无	-36
8283	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	兴顺昌	100	18.67	63.06	63.06	/	否	无	-85.08
8284	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭南水泉	80	69.51	30.75	30.75	/	否	无	15.63
8285	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素西五家	80	69.51	28.22	28.22	/	否	无	56.56
8286	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	老窑西变压器	50	63.51	10	10	/	否	无	-0.38
8287	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒组1台区机井	50	67.03	10.58	10.58	/	否	无	-44.09
8288	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线东大杖子村袁家沟大棚 (2019贫困县)	200	25.37	112.76	112.76	/	否	无	6.3
8289	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店五组	50	66.19	11.36	11.36	/	否	无	24.13
8290	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	小北沟(利旧)	100	24.30	57.66	57.66	/	否	无	28.69
8291	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线化匠沟村4号台区 机井(2017新增)	50	28.34	26.5	26.5	/	否	无	-29.41

8292	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房林场台区机井 (2017新增)	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	100
8293	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张窝铺大棚变压器000	80	53.60	24.67	24.67	/	否	无	-35.22
8294	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV黄土梁子三组	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8295	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村3号台区 机井(2017新增)	50	53.15	21.7	21.7	/	否	无	44.88
8296	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟外	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8297	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线红星	200	68.13	31.64	31.64	/	否	无	105.45
8298	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	王家沟	50	41.86	19.13	19.13	/	否	无	19.52
8299	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新安村大新地2组 (2019年新增)	400	58.47	204.84	204.84	/	否	无	64.07
8300	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV黑山线大板沟村1号台区机井 (2017新增)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8301	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	青北水泉	100	3.40	78.74	78.74	/	否	无	37.05
8302	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村4号台区机井 (2017新增)	50	47.62	23.59	23.59	/	否	无	-66.67
8303	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木小区	80	33.91	38.2	38.2	/	否	无	-11.27
8304	建平县	富山66kV变电站	114富东线	西营子畜牧小区	400	49.39	129.88	129.88	/	否	无	0
8305	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线北荒	200	7.28	151.34	151.34	/	否	无	-81.96
8306	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺二号小区	100	27.98	52.51	52.51	/	否	无	2.64
8307	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩1号台区机井 (2017新增)	50	0.09	39.96	39.96	/	否	无	0
8308	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线章京营子村2号台区机井 (2017新增)	50	65.52	7.72	7.72	/	否	无	-72.48
8309	建平县			10kV二十家子线小四家	80	0.00	64	64	/	否	无	0
8310	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子七组台区机井	50	61.03	15.09	15.09	/	否	无	-37.33
8311	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀东2井分容中心村 变压器	50	42.36	18.82	18.82	/	否	无	11.89
8312	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线张家营子海棠村东升组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8313	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良四组	200	77.16	143.86	143.86	/	否	无	0
8314	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	规划开发楼	250	65.70	35.78	35.78	/	否	无	16.18
8315	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线胡营子	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8316	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子二组西	80	23.70	45.06	45.06	/	否	无	-32.39
8317	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官七组	80	98.48	-14.784	-14.784	/	否	无	4.46
8318	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺南沟	100	97.82	-17.82	-17.82	/	否	无	26.23

8319	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	四家小区变压器	200	116.36	-72.72	-72.72	/	否	无	28.42
8320	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南瓦房	30	68.08	4.52	4.52	/	否	无	40.88
8321	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子五组	50	44.52	20.67	20.67	/	否	无	15.15
8322	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	七家7组	100	119.38	-39.38	-39.38	2026/3/31	是	2026/12/30	12.97
8323	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟三队	315	20.52	187.68	187.68	/	否	无	-54.97
8324	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙西	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8325	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	小新地2.3.4组	200	74.71	10.74	10.74	/	否	无	6.71
8326	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	下坎	100	58.42	21.58	21.58	/	否	无	56.41
8327	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地蔬菜大棚	50	8.21	35.96	35.96	/	否	无	-78.82
8328	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	桃花营子分容变压器	100	91.51	-11.51	-11.51	/	否	无	-25.3
8329	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	太合龙	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8330	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素嘎达沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8331	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	南四家果山	20	0.00	16	16	/	否	无	0
8332	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山五组变压器	20	73.36	3.92	3.92	/	否	无	44.02
8333	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	五家前街变压器	50	119.98	-19.99	-19.99	/	否	无	3.58
8334	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场3号台区机井 (2017新增)	50	42.27	23.15	23.15	/	否	无	19.05
8335	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	平房养殖小区	200	76.42	7.2	7.2	/	否	无	47.9
8336	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城四组	80	56.71	19.03	19.03	/	否	无	41.03
8337	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	四盆三组机井	50	49.29	19.51	19.51	/	否	无	-14.2
8338	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张三变压器	80	74.68	5.41	5.41	/	否	无	-18.65
8339	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水食用菌中心村	400	11.03	278.6	278.6	/	否	无	29.01
8340	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线沟外组台区机井	50	48.85	20.16	20.16	/	否	无	-71.57
8341	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街12组井台区机井	50	65.07	13.3	13.3	/	否	无	-37.68
8342	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	西三	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
8343	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线乌克朝村1号台区机井(2017新增)	50	67.73	12.22	12.22	/	否	无	-74.62
8344	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地台区机井(2017新增)	200	0.01	159.98	159.98	/	否	无	0
8345	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿西村七组1	50	64.02	7.99	7.99	/	否	无	-3.49
8346	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地一组3号台区机井(2017新增)	80	1.64	62.89	62.89	/	否	无	-92.31
8347	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

8348	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村一组台区机井 (2017新增)	50	74.61	5.68	5.68	/	否	无	-33.82
8349	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟二组变压器	200	31.47	99.14	99.14	/	否	无	-29.1
8350	建平县			赵家湾八组	20	79.14	-7.82	-7.82	/	否	无	0
8351	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	东窝铺	30	119.89	-11.967	-11.967	2026/3/31	是	2026/12/30	10.42
8352	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线粮库家属院	80	15.46	51.63	51.63	/	否	无	46.15
8353	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线洼子店组台区机井	50	35.47	22.36	22.36	/	否	无	99.17
8354	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟二组	20	55.02	5.45	5.45	/	否	无	-3.3
8355	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘尺营子村5号、6 号台区机井(2017新增)	50	2.48	38.89	38.89	/	否	无	-91.67
8356	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线青松岭村8号台区机 井(2017新增)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8357	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家4组台区机井	80	107.82	-22.256	-22.256	/	否	无	-50.08
8358	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村毕营子	50	70.82	6.09	6.09	/	否	无	14.14
8359	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	上七家	100	53.25	26.77	26.77	/	否	无	-3.54
8360	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石北组中心村	200	16.55	127.34	127.34	/	否	无	-1.93
8361	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素大河湾子	80	57.91	45.42	45.42	/	否	无	5.04
8362	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	燃料	400	9.31	282.76	282.76	/	否	无	11.26
8363	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	东岗一组	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8364	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城3,4组变压器	160	42.58	99.79	99.79	/	否	无	2.56
8365	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎家一组变压器	80	108.98	-23.184	-23.184	/	否	无	12.5
8366	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场6号台区机井 (2017新增)	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8367	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟外变压器	250	16.40	194.13	194.13	/	否	无	25.79
8368	建平县	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚2	315	39.15	142.6	142.6	/	否	无	-0.56
8369	建平县	富山66kV变电站	114富东线	西街大棚	160	77.54	9.66	9.66	/	否	无	-4.09
8370	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	杨柳沟	20	5.09	15.1	15.1	/	否	无	-23.08
8371	建平县			扎二变压器	50	0.94	39.53	39.53	/	否	无	0
8372	建平县	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家村1号台区机 井(2017新增)	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
8373	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村3号台区机 井(2017新增)	50	75.14	12.16	12.16	/	否	无	-60.78
8374	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子西	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8375	建平县			头分地	50	30.28	25.41	25.41	/	否	无	0
8376	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	后窝铺	50	2.43	38.79	38.79	/	否	无	8

8377	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚井	80	26.14	43.32	43.32	/	否	无	27.72
8378	建平县			白山四汉城十二组	200	40.54	78.92	78.92	/	否	无	0
8379	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV哈拉道口线四家村1号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
8380	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	油房地	100	42.41	37.87	37.87	/	否	无	6.62
8381	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进六组变压器（2018年农网升级改造）	160	58.69	107.26	107.26	/	否	无	21.75
8382	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨家综合	50	43.98	18.65	18.65	/	否	无	-5.7
8383	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线唐窝铺	50	60.60	-7.8	-7.8	/	否	无	2.06
8384	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭机关	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
8385	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	来力沟	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8386	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林	200	48.04	73.16	73.16	/	否	无	11.53
8387	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	粮库家属院000	50	20.06	29.99	29.99	/	否	无	0.68
8388	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	赵营子变压器	80	3.72	61.16	61.16	/	否	无	-9.09
8389	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子十组变压器	50	40.84	20.56	20.56	/	否	无	11.74
8390	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子大棚	80	56.32	38.28	38.28	/	否	无	-21.05
8391	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村3号台区机井（2017新增）	50	32.35	26.3	26.3	/	否	无	-79.53
8392	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀北12组分容中心村变压器	200	18.20	123.62	123.62	/	否	无	7.37
8393	建平县			小塘家属院	100	0.00	80	80	/	否	无	0
8394	建平县			老三组	200	111.61	-63.22	-63.22	/	否	无	0
8395	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱西	50	49.81	23.86	23.86	/	否	无	141.18
8396	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	建平业务部变压器	160	27.92	88.16	88.16	/	否	无	-28.72
8397	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟三组变压器	100	91.72	-11.72	-11.72	/	否	无	0
8398	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马架子	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8399	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线石营子	100	29.87	52.56	52.56	/	否	无	-1.97
8400	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	郭杖子分容	50	2.83	38.58	38.58	/	否	无	-3.13
8401	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化匠沟大棚井变压器	50	49.84	20.98	20.98	/	否	无	-23.08
8402	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	三北组	50	82.04	-1.02	-1.02	/	否	无	6.88
8403	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官一组	100	74.32	5.7	5.7	/	否	无	0
8404	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永四组新井台区机井	100	24.07	61.28	61.28	/	否	无	-59.18
8405	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	西台变压器	200	58.60	69.98	69.98	/	否	无	41.06

8406	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	梨树沟	20	4.22	15.16	15.16	/	否	无	13.33
8407	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	三合号大棚井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8408	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰东山	50	2.70	38.84	38.84	/	否	无	15
8409	建平县	万寿66kV变电站	223万金线	万寿大棚	200	25.55	109.14	109.14	/	否	无	-17.93
8410	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	宝德全二组变压器	100	96.21	-16.21	-16.21	/	否	无	27.36
8411	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟组台区机井	50	93.93	-6.965	-6.965	/	否	无	-34.33
8412	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村2号台区机井（2017新增）	50	68.91	13.21	13.21	/	否	无	-50
8413	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	十家子变压器	100	116.84	-36.84	-36.84	/	否	无	-3.88
8414	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组2	30	67.41	9.02	9.02	/	否	无	68.35
8415	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线新乃里坟院井台区机井	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8416	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村7组井台区机井	100	14.33	68.04	68.04	/	否	无	11.11
8417	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺12组台区机井	100	70.24	26.34	26.34	/	否	无	24.73
8418	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地大棚井	80	15.24	52.84	52.84	/	否	无	-85.42
8419	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组分容	400	54.40	264.8	264.8	/	否	无	21.94
8420	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要砖厂变压器	200	41.28	84.04	84.04	/	否	无	-36.01
8421	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	平房关东营	80	43.76	35.96	35.96	/	否	无	-18.66
8422	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	建昌沟蔬菜大棚	80	11.16	56.26	56.26	/	否	无	21.05
8423	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇星驰大棚	80	41.61	34.94	34.94	/	否	无	-25.45
8424	建平县	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子组台区机井变压器	50	54.83	16.31	16.31	/	否	无	-62.2
8425	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线张家营子歪脖山大棚	50	88.86	-4.43	-4.43	/	否	无	-48.94
8426	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	七家5组	100	97.24	-17.24	-17.24	/	否	无	20.1
8427	建平县			大五家	200	0.53	158.94	158.94	/	否	无	0
8428	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐五组	160	56.85	80.37	80.37	/	否	无	153.44
8429	建平县	镇南66kV变电站	104南沟线	养路段车队	250	8.54	187.05	187.05	/	否	无	-2.5
8430	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	丰山村变压器	400	2.43	318.76	318.76	/	否	无	26.85
8431	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山后	80	13.83	53.93	53.93	/	否	无	-15.15
8432	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家村变压器（2018年农网升级改造）	100	67.12	41.67	41.67	/	否	无	72.95
8433	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱禄科西线郝杖子一组分容中心村	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8434	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线博古素二组台区机井	50	0.98	39.57	39.57	/	否	无	-100

8435	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化九组	50	56.64	18.97	18.97	/	否	无	-13.88
8436	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	老烧锅	50	67.00	16.56	16.56	/	否	无	4.87
8437	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线八家前西台区机井变压器	50	80.59	-0.295	-0.295	/	否	无	-20.93
8438	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中分容（2020贫困县）	400	37.61	284.96	284.96	/	否	无	3.36
8439	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子村	80	42.88	30.54	30.54	/	否	无	33.15
8440	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子二组变压器	80	57.18	18.26	18.26	/	否	无	-7.62
8441	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家1组	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8442	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨上组	50	64.44	7.98	7.98	/	否	无	31.15
8443	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	套东	50	119.17	-19.585	-19.585	/	否	无	37.48
8444	建平县			炮手营子五组变压器	80	3.68	61.05	61.05	/	否	无	0
8445	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	药王庙	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8446	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚	160	9.95	112.8	112.8	/	否	无	-12.2
8447	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	富源新村	250	58.07	54.93	54.93	/	否	无	15.08
8448	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	乌克朝六组（利旧）	50	76.45	4.42	4.42	/	否	无	0.21
8449	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	供电所	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8450	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化七组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8451	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地西	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8452	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线老烧锅组台区机井	50	9.15	35.48	35.48	/	否	无	-76.79
8453	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子吕家沟	30	1.92	23.45	23.45	/	否	无	0
8454	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叶级沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8455	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店六组	80	69.87	11.98	11.98	/	否	无	-35
8456	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素尹窝铺	100	21.26	58.74	58.74	/	否	无	135.91
8457	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线北营子（2020贫困县）	200	62.70	80.7	80.7	/	否	无	79.86
8458	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀西校中心村	200	42.57	74.86	74.86	/	否	无	39.07
8459	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线北营子分容（2020贫困县）	100	56.69	32.47	32.47	/	否	无	49.22
8460	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀北12组中心村变压器	200	51.24	57.52	57.52	/	否	无	23.02
8461	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线朱一组中心村	100	88.32	-8.32	-8.32	/	否	无	94.18
8462	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏七队	200	0.00	160	160	/	否	无	0
8463	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学南变压器	250	55.40	93.2	93.2	/	否	无	-0.39
8464	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺增容分容	50	119.27	-19.635	-19.635	/	否	无	-1.84

8465	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	北化匠沟	100	3.85	76.6	76.6	/	否	无	13.43
8466	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官二队分容中心村	200	51.88	122.68	122.68	/	否	无	37.85
8467	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	马场陈家店变压器（工）	200	0.71	158.66	158.66	/	否	无	7.41
8468	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永四队（2019年新增）	200	58.63	61.96	61.96	/	否	无	65.93
8469	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村高三北分容（2019贫困县	200	74.07	13.86	13.86	/	否	无	27.25
8470	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线四家子变压器（2018年农网升级改造）	100	40.31	54.38	54.38	/	否	无	29.46
8471	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村3组1号台区机井（2017新增）	50	59.55	18.15	18.15	/	否	无	-26.92
8472	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线孙家店台区机井	50	0.11	39.94	39.94	/	否	无	-98.95
8473	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	下朝阳沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8474	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村下杖子（2019年新增）	200	71.20	121.9	121.9	/	否	无	25.61
8475	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线许家沟变压器	50	37.31	22.24	22.24	/	否	无	-7.27
8476	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线姚代沟变压器（2018年农网升级改造）	100	58.80	61.57	61.57	/	否	无	38.58
8477	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	书店	400	49.00	124.96	124.96	/	否	无	53.11
8478	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	三家东线三家1.8组（2020贫困县	400	46.57	145.32	145.32	/	否	无	2.17
8479	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚井变压器	200	18.08	125.9	125.9	/	否	无	-44.39
8480	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	常和永	30	6.25	22.32	22.32	/	否	无	21.43
8481	建平县	富山66kV变电站	114富东线	党校	160	84.73	-7.568	-7.568	/	否	无	-12.42
8482	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩2号台区机井（2017新增）	50	33.64	23.71	23.71	/	否	无	-18.75
8483	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV和乐村变压器	80	43.93	34.4	34.4	/	否	无	-4.95
8484	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾果山	50	64.54	15.21	15.21	/	否	无	9.81
8485	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚2	100	39.26	57.24	57.24	/	否	无	21.83
8486	建平县			水头小区	20	116.59	-7.318	-7.318	/	否	无	0
8487	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	三间房	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8488	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线水泉沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8489	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚5号井	80	60.32	23.29	23.29	/	否	无	-51.21
8490	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线七家台区机井（2017新增）	50	49.18	21.04	21.04	/	否	无	1.64
8491	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线建平村4号台区机井（2017新增）	50	105.77	-12.885	-12.885	/	否	无	-29.17

8492	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线药王庙分容变压器	50	57.58	16.31	16.31	/	否	无	-63.04
8493	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈政府大棚	200	21.04	123.12	123.12	/	否	无	-51.38
8494	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子2号棚变压器	50	40.99	20.41	20.41	/	否	无	-1.2
8495	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	东蓝旗营子西	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8496	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申村中心村	200	48.91	62.32	62.32	/	否	无	51.48
8497	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	西一	100	66.59	18.13	18.13	/	否	无	2.47
8498	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	国税楼	400	37.65	190.2	190.2	/	否	无	0
8499	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	老官地赵窝铺4号大棚井	80	0.00	64	64	/	否	无	0
8500	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	达拉甲大棚井	100	0.01	79.99	79.99	/	否	无	-100
8501	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大友号中心村变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8502	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟小区变压器	50	61.29	13.82	13.82	/	否	无	143.64
8503	建平县			孤山子	50	48.72	27.64	27.64	/	否	无	0
8504	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	建平镇太平地大棚	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8505	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线一九组中心村	200	74.06	60.56	60.56	/	否	无	35.95
8506	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线南洼	50	66.32	27.12	27.12	/	否	无	76.31
8507	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟中心村变压器	200	43.92	82.44	82.44	/	否	无	37.72
8508	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10KV建昌沟线仓子大井台区机井	50	43.07	18.47	18.47	/	否	无	-2.71
8509	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台六组变压器 (2018年农网升级改造)	200	47.59	69.96	69.96	/	否	无	-28.26
8510	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分老松台变压器	200	0.45	159.1	159.1	/	否	无	0
8511	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线姜营子	50	62.40	21.64	21.64	/	否	无	7.81
8512	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙分容变压器 (2018年农网升级改造)	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8513	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村兰北变压器 (2018年农网升级改造)	200	61.20	39.12	39.12	/	否	无	-19.68
8514	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线松岭村孟家沟(2019年 新增)	100	41.88	66.09	66.09	/	否	无	21.36
8515	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线白代沟变压器	50	29.86	25.56	25.56	/	否	无	13.27
8516	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线小房申东分容变压器 (2018年农网升级改造)	50	119.86	-19.93	-19.93	2026/3/31	是	2026/12/30	48.68
8517	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线七家村4号台区机井 (2017新增)	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	100
8518	建平县	三家66kV变电站	120三和线	三家西线保利李洋养殖场(小微)	100	58.74	25.58	25.58	/	否	无	18.58

8519	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线林场八组变压器（2018年农网升级改造）	100	72.53	30.81	30.81	/	否	无	10.78
8520	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良房身	160	70.94	86.16	86.16	/	否	无	32.19
8521	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖10组2.0	200	50.21	71.52	71.52	/	否	无	-3.03
8522	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子孟凡明队（2019年新增）	200	26.06	107.88	107.88	/	否	无	-21.21
8523	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升村东升综合（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8524	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升2.3组（2019年新增）	400	24.71	246.16	246.16	/	否	无	-4.77
8525	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线后沟村和乐皋东（2019贫困县）	200	24.66	110.68	110.68	/	否	无	13.31
8526	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房身村乡政府（2019年新增）	400	43.10	215.32	215.32	/	否	无	73.3
8527	建平县	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV三元井线深井村勿台子（2019年新增）	200	54.21	96.28	96.28	/	否	无	45.56
8528	建平县			10kV黑水线黄杖子村黄杖子七组（2019贫困县）	200	49.57	91.5	91.5	/	否	无	0
8529	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村小新地9组（2019年新增）	400	9.14	295.48	295.48	/	否	无	-72.34
8530	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线鑫羽养殖（小微）	200	36.62	124.12	124.12	/	否	无	-28.65
8531	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区1号箱变配电变压器	630	27.64	329.93	329.93	/	否	无	20.45
8532	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区6号箱变配电变压器	630	19.10	383.8	383.8	/	否	无	29.54
8533	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区3号箱变配电变压器	500	19.60	302.05	302.05	/	否	无	20.93
8534	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	铸造厂	400	39.84	209.24	209.24	/	否	无	-3.4
8535	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线福龙养殖小微变压器	100	68.05	50.98	50.98	/	否	无	21.36
8536	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙七组	315	31.84	220.63	220.63	/	否	无	25.36
8537	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘一组井台区机井	50	50.69	18.42	18.42	/	否	无	-19.12
8538	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村3号台区机井（2017新增）	50	16.55	32.52	32.52	/	否	无	-94.88
8539	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场5号台区机井（2017新增）	50	61.03	15.6	15.6	/	否	无	-8.11
8540	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	老官地粮库家属院中心村	100	1.72	78.28	78.28	/	否	无	15.15
8541	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	老五组	200	57.32	45.44	45.44	/	否	无	11.04
8542	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟祥润农业（小微）	400	18.22	247.28	247.28	/	否	无	29.71
8543	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	合盛源小区（小微）	200	28.40	117.26	117.26	/	否	无	62.14

8544	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	兴隆粮油（小微）	400	9.26	285.52	285.52	/	否	无	47.75
8545	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区4号箱变配电变压器	500	12.96	335.75	335.75	/	否	无	94.7
8546	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区2号箱变配电变压器	630	23.86	353.81	353.81	/	否	无	9.67
8547	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线养羊小区变压器（2018年农网升级改造）	160	28.44	82.51	82.51	/	否	无	-61.22
8548	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线烧锅地村烧锅地（2019贫困县	200	51.57	123.32	123.32	/	否	无	17.64
8549	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永二组分容（2019年新增）	200	40.76	106.58	106.58	/	否	无	49.18
8550	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村2号台区机井（2017新增）	50	93.73	-6.865	-6.865	/	否	无	29.23
8551	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村3号台区机井（2017新增）	50	48.40	19.58	19.58	/	否	无	-6.67
8552	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村十组	200	90.92	-21.84	-21.84	/	否	无	13.49
8553	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店7组（2019贫困县	200	36.42	93.08	93.08	/	否	无	30.18
8554	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	西大弯子（利旧）	100	69.84	19.43	19.43	/	否	无	-60.16
8555	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10千伏宽昌沟线宽昌沟村三组（2019贫困县	200	36.79	111.22	111.22	/	否	无	75.56
8556	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	孤家台区（小微）	100	56.37	28.54	28.54	/	否	无	-43.48
8557	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	丰山（利旧）	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8558	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线兴隆沟村老西沟（2019年新增）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8559	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东三（2019年新增）	400	59.93	82.52	82.52	/	否	无	12.67
8560	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村和乐泉西（2019年新增）	315	55.47	188.31	188.31	/	否	无	41.71
8561	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺七组分容变压器（2018年农网升级改造）	100	44.58	44.63	44.63	/	否	无	31.27
8562	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山大杖子河东变压器（工）	200	43.91	121.58	121.58	/	否	无	58.55
8563	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村南十家子（2019年新增）	200	1.46	157.08	157.08	/	否	无	4.35
8564	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组南（2019贫困县	200	56.58	129.06	129.06	/	否	无	151.88
8565	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村三宝南（2019年新增）	200	64.21	88.52	88.52	/	否	无	7.93
8566	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟里组变压器	50	1.80	39.16	39.16	/	否	无	66.67
8567	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村西大坡（2019年新增）	200	62.34	134.32	134.32	/	否	无	18.06

8568	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线甘家子村干沟子 (2019年新增)	400	23.08	227.68	227.68	/	否	无	7.14
8569	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟村半截沟分容 (2019年新增)	200	26.27	107.62	107.62	/	否	无	35.61
8570	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子三组变压器 (2018年农网升级改造)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
8571	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线老官杖子村远家地 (2019年新增)	200	69.39	128.44	128.44	/	否	无	3.16
8572	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线化匠沟村化五组 (2019年新增)	200	11.61	157.1	157.1	/	否	无	-69.71
8573	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线黄振华家庭农场(小微)	100	12.78	69.77	69.77	/	否	无	0
8574	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线荣鸿源家禽养殖场(小微)	100	39.91	52.28	52.28	/	否	无	7.05
8575	建平县	园区66kV变电站	112园青联线	园宋线隗敬军种植家庭农场(小微)	200	3.35	153.3	153.3	/	否	无	-46.34
8576	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线绿鑫淡水养殖(小微)	200	11.95	140.98	140.98	/	否	无	27.1
8577	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	升华食品厂(小微)	200	41.04	77.92	77.92	/	否	无	-14.32
8578	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝上	100	62.07	23.76	23.76	/	否	无	0
8579	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线李守军种植家庭农场(小微)	200	12.86	134.36	134.36	/	否	无	-20.98
8580	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山四组井台区机井	50	58.11	16.26	16.26	/	否	无	-23.53
8581	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山六组中心村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8582	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组分容中心村变压器	100	66.35	14.04	14.04	/	否	无	-2.08
8583	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎三组南台区机井	50	98.32	-9.16	-9.16	/	否	无	-8.46
8584	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟五组台区机井	100	90.30	-10.3	-10.3	/	否	无	7.24
8585	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申分容(利旧)	10	89.53	-0.953	-0.953	/	否	无	-25.44
8586	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子东线东街一组中心村	100	23.57	56.43	56.43	/	否	无	-10.79
8587	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小勿拉沟分容变压器 (2018年农网升级改造)	100	56.63	56.24	56.24	/	否	无	158.55
8588	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小窑沟变压器 (2018年农网升级改造)	50	59.72	10.65	10.65	/	否	无	2.56
8589	建平县			牌店村	400	65.79	158.16	158.16	/	否	无	0
8590	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子五组分容变压器	100	49.75	32.38	32.38	/	否	无	0
8591	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村成子山(2019年新增)	200	19.73	120.54	120.54	/	否	无	4.46

8592	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村二龙台（2019年新增）	200	64.58	114.98	114.98	/	否	无	152.06
8593	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线北山水泉变压器（2018年农网升级改造）	100	59.67	39.82	39.82	/	否	无	17.38
8594	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线西房申变压器（2018年农网升级改造）	400	54.02	290.28	290.28	/	否	无	4.38
8595	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线杂粮东分容中心村	315	113.73	-106.2495	-106.2495	/	否	无	-4.71
8596	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子沟外	200	61.52	112.34	112.34	/	否	无	52.88
8597	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山东二号	30	0.80	23.76	23.76	/	否	无	0
8598	建平县			黄杖子沟北	100	66.26	13.75	13.75	/	否	无	0
8599	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西山村喇嘛营子（2019年新增）	200	34.41	91.22	91.22	/	否	无	34.19
8600	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组2大棚	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8601	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张三组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8602	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	洗家沟	30	2.31	23.36	23.36	/	否	无	-50
8603	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子三组（2019年新增）	200	3.21	153.56	153.56	/	否	无	-82.18
8604	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟大棚	80	0.01	63.99	63.99	/	否	无	-100
8605	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚3	100	60.90	29.34	29.34	/	否	无	0
8606	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟北台	100	44.53	38.09	38.09	/	否	无	2.36
8607	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	四家线赵亚玲（小微）	100	86.59	-6.59	-6.59	/	否	无	155.11
8608	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石里沟村西山光伏变压器	100	27.70	52.3	52.3	/	否	无	8.83
8609	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺七组变压器（2018年农网升级改造）	200	63.81	125.62	125.62	/	否	无	126.47
8610	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线卧虎沟增容变压器（2018年农网升级改造）	50	45.99	18.05	18.05	/	否	无	7.49
8611	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺三组变压器（2018年农网升级改造）	400	74.26	283.28	283.28	/	否	无	10.29
8612	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子一组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	24.15	111.7	111.7	/	否	无	8.74
8613	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线老四家子长河站变压器（2018年农网升级改造）	200	54.34	107.26	107.26	/	否	无	4.04
8614	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线大营子村永丰村（2019年新增）	400	30.03	217.68	217.68	/	否	无	62.5
8615	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分尹营子变压器	100	1.11	79.32	79.32	/	否	无	0

8616	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村朱窝铺二组 (2019贫困县)	200	67.57	35.14	35.14	/	否	无	21.42
8617	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖11组 2.0	400	23.91	232.6	232.6	/	否	无	-13.38
8618	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	河西(利旧)	50	5.15	37.67	37.67	/	否	无	-95.91
8619	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线昌隆村向阳二组(2019 年新增)	200	56.36	108.38	108.38	/	否	无	16.67
8620	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村小刀坝分 容(2019年新增)	50	40.77	19.68	19.68	/	否	无	-50
8621	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村小勿拉沟 (2019年新增)	100	34.10	51.97	51.97	/	否	无	31.87
8622	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村拉海沟村 (2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8623	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和乐九组 (2019年新增)	400	46.37	265.48	265.48	/	否	无	21.25
8624	建平县	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地五组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8625	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线马架子村	50	58.62	10.74	10.74	/	否	无	5.07
8626	建平县			黑水线黄杖子专灌台区机井	50	43.41	19.23	19.23	/	否	无	0
8627	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	白山新立屯	50	102.78	-11.39	-11.39	/	否	无	-5.57
8628	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉二组分容变压器 (2018年农网升级改造)	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8629	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林子东线炮手营子二组变 压器(2018年农网升级改造)	50	50.03	18.03	18.03	/	否	无	-35.13
8630	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线马架子变压器(2018年 农网升级改造)	200	69.39	108.18	108.18	/	否	无	18.13
8631	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线东街二组变压器 (2018年农网升级改造)	100	64.12	39.18	39.18	/	否	无	14.62
8632	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大拉罕 沟四五(2019年新增)	200	40.67	78.66	78.66	/	否	无	5.64
8633	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村马厂西增容 (2019年新增)	200	64.79	91.52	91.52	/	否	无	6.94
8634	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村园区大棚东 (2019年新增)	100	43.32	48.64	48.64	/	否	无	-19.51
8635	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村小四家子(2019 年新增)	200	48.43	119.78	119.78	/	否	无	46.7
8636	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂村 (2019年新增)	200	67.62	24.98	24.98	/	否	无	73.27
8637	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线东风四组变压器 (2018年农网升级改造)	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8638	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分马杖子变压器	200	1.53	159.12	159.12	/	否	无	0

8639	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山村徐台子北 (2019年新增)	200	41.33	77.34	77.34	/	否	无	27.4
8640	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线亿群生态畜牧(小微)	100	96.53	-16.53	-16.53	/	否	无	41.24
8641	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村新城五组 (2019年新增)	200	25.95	108.14	108.14	/	否	无	3.24
8642	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV李福养殖	30	40.02	13.46	13.46	/	否	无	-32.26
8643	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	孟台变压器	20	71.77	2.49	2.49	/	否	无	-16.24
8644	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏一队	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8645	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子沟里	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
8646	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	化河东	50	25.10	27.45	27.45	/	否	无	-25.69
8647	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店养羊小区	30	52.28	8.71	8.71	/	否	无	-23.42
8648	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村胡窝铺	50	1.11	39.45	39.45	/	否	无	-7.14
8649	建平县			双大房申	50	53.07	19.79	19.79	/	否	无	0
8650	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地三组变压器	80	53.92	20.95	20.95	/	否	无	20.79
8651	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村一组	400	28.57	214.68	214.68	/	否	无	-24.15
8652	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子	160	45.22	61.79	61.79	/	否	无	3.05
8653	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子大棚井	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8654	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子后山大棚	80	13.12	53.51	53.51	/	否	无	-73.5
8655	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	三五组	315	45.20	190.23	190.23	/	否	无	5.74
8656	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三组	63	74.98	6.64	6.64	/	否	无	-32.13
8657	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井镇东升小北山	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8658	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道北大棚变压器	100	11.90	70.73	70.73	/	否	无	-90.09
8659	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科二组	100	3.70	79.48	79.48	/	否	无	0
8660	建平县	万寿66kV变电站	128万兴线	博物馆	200	68.09	40.66	40.66	/	否	无	1.28
8661	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申七组变压器	30	107.06	-8.118	-8.118	/	否	无	-1.22
8662	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗七组台区机井	50	67.39	12.66	12.66	/	否	无	-46.05
8663	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	北台子	30	109.94	-8.982	-8.982	/	否	无	-15.15
8664	建平县			房身外	80	0.00	64	64	/	否	无	0
8665	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉四组	200	50.67	130.46	130.46	/	否	无	105.75
8666	建平县	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	西二组	400	76.49	21.92	21.92	/	否	无	7.02
8667	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深井金沟村小北山变压器	50	49.82	22.05	22.05	/	否	无	5.47
8668	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘六组南	100	40.02	48.42	48.42	/	否	无	45.63

8669	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房身西台变压器	50	4.84	37.83	37.83	/	否	无	8.33
8670	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村11号台区机井（2017新增）	100	80.03	-0.03	-0.03	/	否	无	10.79
8671	建平县			10kV祁营子线史家沟变压器	50	58.51	10.75	10.75	/	否	无	0
8672	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线粮库家属院中心村	100	55.52	24.48	24.48	/	否	无	-1.45
8673	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子二组	160	3.73	125.9	125.9	/	否	无	-89.4
8674	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	上乃林	50	53.74	21.88	21.88	/	否	无	32.78
8675	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	大蒿子店东	100	24.84	55.54	55.54	/	否	无	0
8676	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线崔营子	30	68.73	6.3	6.3	/	否	无	77.21
8677	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村四家子东	80	90.03	-8.024	-8.024	/	否	无	-4.2
8678	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	王苏地（利旧）	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
8679	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线粮库家属院中心村	100	61.17	25.79	25.79	/	否	无	16.89
8680	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	田家变压器	50	89.57	-4.785	-4.785	/	否	无	-17.27
8681	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	愁水沟	200	13.30	133.4	133.4	/	否	无	-44.72
8682	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家刘家洼台区机井	50	27.33	27.92	27.92	/	否	无	-65.71
8683	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	李家湾小区	50	1.82	39.24	39.24	/	否	无	0
8684	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板2#大棚变压器	80	3.96	61.54	61.54	/	否	无	-11.43
8685	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	前窑	50	76.60	26.15	26.15	/	否	无	41.75
8686	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿南	80	4.07	61.75	61.75	/	否	无	42.96
8687	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山东	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
8688	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟	50	68.01	18.54	18.54	/	否	无	48.81
8689	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	姚家线小奎德素中心村变压器	200	20.03	122.56	122.56	/	否	无	-17.86
8690	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村3号台区机井2017	50	61.52	14.13	14.13	/	否	无	-9.09
8691	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村7号台区机井（2017新增）	50	33.66	26.15	26.15	/	否	无	-53.57
8692	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	于杖子变压器	100	10.92	71.58	71.58	/	否	无	-58.35
8693	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪迟	30	106.67	-8.001	-8.001	/	否	无	38.92
8694	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线薛家沟变压器	100	22.57	57.44	57.44	/	否	无	-61.57
8695	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线双庙南变压器	80	101.18	-16.944	-16.944	/	否	无	16.12
8696	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山五组分容变压器	20	79.33	9.5	9.5	/	否	无	91.72
8697	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大东沟	100	15.02	64.99	64.99	/	否	无	-2.5
8698	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线侯杖子变压器	160	32.73	75.63	75.63	/	否	无	15.76

8699	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线南地东变压器	100	45.83	68.07	68.07	/	否	无	19.26
8700	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV东窑组变压器	50	87.72	-3.86	-3.86	/	否	无	24.88
8701	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线供销社中心村	100	41.54	38.98	38.98	/	否	无	15.54
8702	建平县	朱禄科66kV变电站	112朱禄科西线	10kV朱禄科西线高杖子三组南中心村	200	44.70	70.64	70.64	/	否	无	27.55
8703	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府中心村	200	45.69	70.38	70.38	/	否	无	7.12
8704	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛庙西	200	2.24	156.96	156.96	/	否	无	120.51
8705	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	10KV青沙线张家湾大井台区机井	50	18.10	32.13	32.13	/	否	无	0
8706	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上平房	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8707	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV梁西沟变压器	50	49.32	15.35	15.35	/	否	无	3.08
8708	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素一棵树	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8709	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	乌克兰七组	50	60.21	10.23	10.23	/	否	无	1.11
8710	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛西	50	2.20	39.15	39.15	/	否	无	18.75
8711	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	歪山南	80	57.20	36.26	36.26	/	否	无	5.06
8712	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	富强4组	100	59.51	34.72	34.72	/	否	无	25.22
8713	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线老辛店七组台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8714	建平县	朱禄科66kV变电站	112朱禄科西线	二道河子二组	100	5.07	75.35	75.35	/	否	无	0
8715	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	郝杖子	80	101.85	-17.48	-17.48	/	否	无	5.51
8716	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良小南地-三组	50	1.00	39.64	39.64	/	否	无	10
8717	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	大杖子小区	200	16.07	129.82	129.82	/	否	无	10.77
8718	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV北庙组变压器	200	23.10	113.78	113.78	/	否	无	9.29
8719	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	化匠沟大棚变压器	80	0.03	64	64	/	否	无	0
8720	建平县	朱禄科66kV变电站	117新水线	10kV新水线水泉八家中心村	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
8721	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟四队	100	52.52	35	35	/	否	无	10.01
8722	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家3组台区机井	50	3.64	38.41	38.41	/	否	无	-63.16
8723	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组中心村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8724	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝中	160	2.24	127.2	127.2	/	否	无	-73.24
8725	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线线大塘村台区机井	50	51.47	14.58	14.58	/	否	无	49.53
8726	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子村下东沟	80	33.93	36.88	36.88	/	否	无	20.16
8727	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	10kV小平房线090#柱上变压器	50	2.29	39.18	39.18	/	否	无	0
8728	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	沙子沟	250	10.64	173.4	173.4	/	否	无	35.38
8729	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚井	80	44.15	35.3	35.3	/	否	无	-37.16
8730	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟二组	30	75.41	2.44	2.44	/	否	无	-2.48

8731	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村1号台区机井（2017新增）	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	-50
8732	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	孟营子	200	3.09	157.94	157.94	/	否	无	39.62
8733	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家2	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8734	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	二东北设施农业	100	30.64	54.94	54.94	/	否	无	-73.51
8735	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地蔬菜大棚2	80	64.45	12.47	12.47	/	否	无	12.89
8736	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	广厦支1柱上变压器	400	21.90	232.44	232.44	/	否	无	16.51
8737	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	张东	160	105.57	-40.912	-40.912	/	否	无	36.09
8738	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线东山	50	113.58	-16.79	-16.79	/	否	无	12.07
8739	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭铁营子2区大棚	80	35.51	40.44	40.44	/	否	无	-81.79
8740	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家六组	80	64.84	12.14	12.14	/	否	无	49.62
8741	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申村分容中心村	100	39.38	42.66	42.66	/	否	无	17.83
8742	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线张营子组台区机井	50	69.85	9.06	9.06	/	否	无	-33.83
8743	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线朝里胡同中组台区机井	50	16.99	33.33	33.33	/	否	无	26.67
8744	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德索河南新窝铺	100	98.88	-18.88	-18.88	/	否	无	4.8
8745	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟大棚井	80	20.75	49.71	49.71	/	否	无	12.77
8746	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	七西组	80	46.86	26.99	26.99	/	否	无	11.54
8747	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郝家大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8748	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟西	50	39.38	20.36	20.36	/	否	无	12.5
8749	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	六一后	400	73.28	34.72	34.72	/	否	无	12.98
8750	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟东组	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8751	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟村	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8752	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV康家卧铺变压器	30	80.57	-0.171	-0.171	/	否	无	1.94
8753	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	糖果家属院	200	36.55	87.14	87.14	/	否	无	17.99
8754	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	前营子六祖	80	85.40	-4.32	-4.32	/	否	无	7.72
8755	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子东	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8756	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村西沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8757	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	三座庙小区	80	14.80	52.22	52.22	/	否	无	-68.65
8758	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台分容中心村变压器	200	62.77	34.72	34.72	/	否	无	-2.44
8759	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	一中前1	400	59.93	94.88	94.88	/	否	无	-2.06
8760	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

8761	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线罗二组台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8762	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	上朝阳沟	50	69.82	15.73	15.73	/	否	无	22.61
8763	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	马场河东	50	119.85	-19.925	-19.925	/	否	无	18.04
8764	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身11组	315	58.75	195.77	195.77	/	否	无	3.77
8765	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟三组	50	62.37	8.95	8.95	/	否	无	13.06
8766	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	孤山子分容变压器	50	59.86	13.77	13.77	/	否	无	13.24
8767	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子北沟变压器	50	67.13	10.91	10.91	/	否	无	12.45
8768	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	南台子分	100	62.42	53.17	53.17	/	否	无	99.51
8769	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏五队	200	0.90	158.18	158.18	/	否	无	4.88
8770	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚	80	74.20	21.61	21.61	/	否	无	8.82
8771	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申大棚1变压器	80	51.32	29.33	29.33	/	否	无	17.72
8772	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张家窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	0
8773	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	山嘴11	50	9.89	35.83	35.83	/	否	无	-84.29
8774	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏二队	50	2.89	38.56	38.56	/	否	无	3.7
8775	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线后地中心村	200	30.74	98.52	98.52	/	否	无	19.53
8776	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组5#变压器	20	66.32	3.55	3.55	/	否	无	8
8777	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线博古素一组台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8778	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄十组中心村	200	50.20	59.6	59.6	/	否	无	0
8779	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	王杖子线王杖子七组台区机井	50	56.26	27.42	27.42	/	否	无	-48.15
8780	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子七组	50	55.23	12.39	12.39	/	否	无	57.72
8781	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子西	100	0.79	79.31	79.31	/	否	无	0
8782	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店七组	80	63.21	31.95	31.95	/	否	无	37.9
8783	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子大西沟	50	1.81	39.13	39.13	/	否	无	35.71
8784	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村东山	80	43.29	30.94	30.94	/	否	无	-33.68
8785	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	小四家（义成功）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8786	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线油房营子台区机井	50	51.86	18.31	18.31	/	否	无	-46.67
8787	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房2号台区机井（2017新增）	50	94.85	-7.425	-7.425	/	否	无	147.43
8788	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子八组	100	80.43	-0.43	-0.43	/	否	无	0
8789	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	平安地	315	59.47	67	67	/	否	无	3.22
8790	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘家属院（利旧）	100	46.64	33.36	33.36	/	否	无	-36.63

8791	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线洼新井组台区机井	50	42.57	21.12	21.12	/	否	无	36.55
8792	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线上大地组台区机井	50	43.82	19.23	19.23	/	否	无	-64.66
8793	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线粮库中心村	50	16.74	31.63	31.63	/	否	无	19.12
8794	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼村2号台区机井 (2017新增)	50	47.07	19.5	19.5	/	否	无	70
8795	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰八组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8796	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘二组中心村	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8797	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	韩家洼子	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8798	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子七组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
8799	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子一组	50	55.89	12.06	12.06	/	否	无	-9.77
8800	建平县	小塘66kV变电站	1213七家线	七家一组	200	54.90	106.14	106.14	/	否	无	75.04
8801	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	柳条沟1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8802	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚1变压器	80	100.56	-16.448	-16.448	/	否	无	-21.19
8803	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池服务站	30	57.16	6.85	6.85	/	否	无	-1.23
8804	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	上一组	100	72.30	7.72	7.72	/	否	无	5.31
8805	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线小北杖子变压器	100	72.86	14.95	14.95	/	否	无	-1.31
8806	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	小五家小区变压器	50	58.55	19.11	19.11	/	否	无	0.45
8807	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV田家前英子变压器	80	82.71	-2.168	-2.168	/	否	无	163.76
8808	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟9组	80	114.32	-27.456	-27.456	/	否	无	-25.59
8809	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	刘养羊小区	315	64.46	221.67	221.67	/	否	无	5.09
8810	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟五组	100	54.42	26.64	26.64	/	否	无	1.25
8811	建平县	万寿66kV变电站	214万工线	西村后组	400	44.90	143.08	143.08	/	否	无	2.59
8812	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东营子	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8813	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰蔬菜小区变压器	50	50.96	14.7	14.7	/	否	无	-3.87
8814	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利屯	50	73.59	24.69	24.69	/	否	无	48.16
8815	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8816	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇四家子大棚2	80	35.26	45.78	45.78	/	否	无	7.17
8817	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子西	50	78.52	0.74	0.74	/	否	无	18.56
8818	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	小陶窝铺	50	60.13	22.81	22.81	/	否	无	77.01
8819	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地北梁大棚	200	39.72	98.7	98.7	/	否	无	28.64
8820	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村1号台区 机井(2017新增)	50	83.99	-1.995	-1.995	/	否	无	-49.38
8821	建平县	深井66kV变电站	120张家营子线	迎风东台变压器	50	77.16	1.86	1.86	/	否	无	-2.2

8822	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村2号台区机井 (2017新增)	50	32.48	26.28	26.28	/	否	无	0
8823	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	赵窝铺	50	40.30	20.16	20.16	/	否	无	-28.18
8824	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	收购站	30	36.80	15.81	15.81	/	否	无	4.76
8825	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽蔬菜大棚	80	75.02	14.58	14.58	/	否	无	28.03
8826	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	三合龙	50	25.21	27.4	27.4	/	否	无	-81.25
8827	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十一组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8828	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线达拉甲村4号台区机井 (2017新增)	50	31.71	25.98	25.98	/	否	无	-48.65
8829	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子西组中心村	200	36.83	87.24	87.24	/	否	无	10.65
8830	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟三组变压器	160	64.19	58.53	58.53	/	否	无	36.02
8831	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚03变压器	80	35.93	35.5	35.5	/	否	无	-25.61
8832	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线郎营子二组北	50	83.57	-1.785	-1.785	/	否	无	4.24
8833	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线小窑沟	100	51.41	28.6	28.6	/	否	无	-6.83
8834	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线黄窝铺大棚	50	114.24	-17.12	-17.12	/	否	无	15.79
8835	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	合乐铺	80	3.08	61.54	61.54	/	否	无	-14
8836	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村4号台区机井 (2017新增)	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	-98.61
8837	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	马三组	200	36.08	87.82	87.82	/	否	无	28.26
8838	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏淳立军	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8839	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线博古素三组台区机井	200	101.82	-43.64	-43.64	/	否	无	-32.36
8840	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子养牛小区	315	0.76	250.11	250.11	/	否	无	-42.5
8841	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	交警队00	200	50.22	86.1	86.1	/	否	无	0
8842	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	乡约地	100	35.98	44.08	44.08	/	否	无	-13.46
8843	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	10kV旦州城线东城15组.16组台区机井	100	22.28	62.99	62.99	/	否	无	-84.87
8844	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街八组2中心村	200	31.20	97.66	97.66	/	否	无	5.95
8845	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙四组	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8846	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	东井设施农业	160	20.11	99.87	99.87	/	否	无	-79.28
8847	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村6号台区机井 (2017新增)	100	111.87	-31.87	-31.87	/	否	无	29.41
8848	建平县			东井五六组分容	50	68.27	9.55	9.55	/	否	无	0
8849	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利屯大榆树大棚	50	72.58	8.34	8.34	/	否	无	-29.94
8850	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

8851	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线刘家沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8852	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟大棚	50	118.50	-19.25	-19.25	/	否	无	-1.2
8853	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南1组台区机井变压器	50	46.47	27.32	27.32	/	否	无	-64.04
8854	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	联合	400	31.68	195.72	195.72	/	否	无	33.14
8855	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子北山	100	1.01	79.6	79.6	/	否	无	-92.25
8856	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	望北沟里	100	42.89	37.12	37.12	/	否	无	14.54
8857	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	小南地	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
8858	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚井变压器	50	69.98	5.36	5.36	/	否	无	-1.18
8859	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线六0五综合变压器	50	42.47	21.55	21.55	/	否	无	-22.54
8860	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	仓子八队	160	57.55	63.18	63.18	/	否	无	79.36
8861	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高营子台区机井（2017新增）	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	0
8862	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要十二组变压器	80	6.80	58.68	58.68	/	否	无	30.26
8863	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组1台区机井	50	83.76	-1.88	-1.88	/	否	无	-9.01
8864	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV唐桂坤养殖	50	95.50	-7.75	-7.75	/	否	无	31.82
8865	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村9组1号台区机井（2017新增）	50	83.11	-1.555	-1.555	/	否	无	-25.45
8866	建平县			老窑南井分容	30	0.00	24	24	/	否	无	0
8867	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚4变压器	80	72.83	5.9	5.9	/	否	无	-6.86
8868	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线贾台子	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
8869	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	59.80	14.96	14.96	/	否	无	-48.3
8870	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	车四组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8871	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小地大棚	80	8.99	56.81	56.81	/	否	无	62.5
8872	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	博营子	80	56.48	19.36	19.36	/	否	无	-17.94
8873	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山西	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
8874	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄七组中心村	200	68.78	60.54	60.54	/	否	无	46.25
8875	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋变压器	100	33.69	46.31	46.31	/	否	无	26.38
8876	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线新乃里3组井台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8877	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井四组井台区机井	200	1.77	157.04	157.04	/	否	无	-43.33
8878	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎三组南	200	74.28	11.56	11.56	/	否	无	12.59
8879	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水下窑变压器（工）	200	63.41	125.14	125.14	/	否	无	45.6
8880	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线三道沟	50	3.81	38.16	38.16	/	否	无	8

8881	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花东	80	59.36	17.71	17.71	/	否	无	-7.11
8882	建平县	园区66kV变电站	228园文线	官坟二队	250	68.14	33.08	33.08	/	否	无	8.8
8883	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺小北山	100	37.09	45.44	45.44	/	否	无	66.2
8884	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家北杖子	50	76.16	12.67	12.67	/	否	无	32.45
8885	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组台区机井	50	82.33	-1.165	-1.165	/	否	无	-10.75
8886	建平县	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	蹦台沟1队	250	36.79	110.75	110.75	/	否	无	30.86
8887	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身14组	315	77.42	220.82	220.82	/	否	无	20.52
8888	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线政府中心村	100	59.15	22.76	22.76	/	否	无	-12.54
8889	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟五组	200	69.53	25.68	25.68	/	否	无	1.07
8890	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组台区机井	100	33.72	52.92	52.92	/	否	无	-35.29
8891	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线白家洼村4组井台区机井	50	81.97	-0.985	-0.985	/	否	无	30.51
8892	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子村分	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8893	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线田杖子变压器	100	7.19	72.81	72.81	/	否	无	8.33
8894	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子横沟子（利旧）	100	39.61	40.97	40.97	/	否	无	27.11
8895	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV王家沟线姚家1号台区机井（2017新增）	50	22.22	30.7	30.7	/	否	无	-51.43
8896	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚2	80	59.65	28.33	28.33	/	否	无	45.5
8897	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线货郎沟台区机井（2017新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
8898	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺西山	100	40.13	54.55	54.55	/	否	无	120.51
8899	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐3组综合	80	59.26	22.42	22.42	/	否	无	11.97
8900	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚	80	59.30	49.19	49.19	/	否	无	-17.65
8901	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城六组	80	46.79	26.57	26.57	/	否	无	3.19
8902	建平县	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟分容变压器	200	36.88	98.38	98.38	/	否	无	22.64
8903	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线油房地	50	1.73	39.14	39.14	/	否	无	-26.67
8904	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	西蓝旗营子变压器	50	66.65	21.11	21.11	/	否	无	132.84
8905	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子二组	100	48.90	31.29	31.29	/	否	无	-4.31
8906	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线供销社	200	67.58	27.38	27.38	/	否	无	23.78
8907	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟一组	50	68.00	20.15	20.15	/	否	无	40.13
8908	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇二道荒大棚1	80	0.01	63.99	63.99	/	否	无	0
8909	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀鱼种站	400	28.68	205.44	205.44	/	否	无	11.12
8910	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	宋窝铺	100	37.36	56.49	56.49	/	否	无	23.32

8911	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线横立街1号台区机井 (2017新增)	50	64.27	10.08	10.08	/	否	无	-61.22
8912	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	新井北山	50	25.54	29.28	29.28	/	否	无	-27.03
8913	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组分容变压器	50	62.92	12.9	12.9	/	否	无	42.83
8914	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	金西	50	74.98	8.48	8.48	/	否	无	-15.6
8915	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南荒台变压器(利旧)	30	36.72	13.02	13.02	/	否	无	-13.53
8916	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线沟叉子台区机井	100	2.22	78.05	78.05	/	否	无	-83.78
8917	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏八队变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8918	建平县			北店	50	22.55	29.13	29.13	/	否	无	0
8919	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	张家八组	50	66.06	7.64	7.64	/	否	无	10
8920	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	下洼	20	51.22	5.76	5.76	/	否	无	19.51
8921	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线房申	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8922	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素靳家沟	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
8923	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地一组	200	2.24	155.9	155.9	/	否	无	-33.33
8924	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村老阳坡	100	78.66	23.75	23.75	/	否	无	41.43
8925	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙福沟	50	47.35	17.97	17.97	/	否	无	-12.71
8926	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子小西沟	50	1.45	39.27	39.27	/	否	无	8.33
8927	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	后营子	100	89.76	-9.76	-9.76	/	否	无	0
8928	建平县	三家66kV变电站	120三和线	东风3组	80	17.71	50.65	50.65	/	否	无	-24.86
8929	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线大沟	50	60.87	18.02	18.02	/	否	无	2.37
8930	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	垵卜洼小区	50	54.30	15.55	15.55	/	否	无	9.93
8931	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	宋家湾南	50	74.92	7.48	7.48	/	否	无	-5.16
8932	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线白家洼下分地井台区机井	100	1.72	78.28	78.28	/	否	无	4.17
8933	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组分容中心村变压器	315	61.13	188.65	188.65	/	否	无	47.19
8934	建平县			电管站1	400	49.91	130.48	130.48	/	否	无	0
8935	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	羊六组	100	11.39	74.81	74.81	/	否	无	0
8936	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子村中心村	200	48.06	63.86	63.86	/	否	无	33.63
8937	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科六组	100	85.49	-5.49	-5.49	/	否	无	0
8938	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线扫虎沟1组井台区机井	100	56.87	30.26	30.26	/	否	无	22.95
8939	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家1组台区机井	50	54.57	14.86	14.86	/	否	无	-51.49
8940	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场街分容中心村	100	102.14	-22.14	-22.14	/	否	无	17.02

8941	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科四组	100	3.11	76.89	76.89	/	否	无	0
8942	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组	315	37.55	163.49	163.49	/	否	无	28.33
8943	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV扎营子五组分容	50	89.46	-4.73	-4.73	/	否	无	-10.5
8944	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线粮库家属中心村	315	31.85	151.99	151.99	/	否	无	20.78
8945	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟九组	50	52.05	21.34	21.34	/	否	无	13.89
8946	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	喇嘛沟南山大棚	80	27.94	45.21	45.21	/	否	无	-6.59
8947	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅中组分容	50	4.59	37.97	37.97	/	否	无	10.87
8948	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子大棚	80	1.82	63.13	63.13	/	否	无	25
8949	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁南分容变压器	200	45.45	122.62	122.62	/	否	无	-10.9
8950	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV中组分容变压器	200	64.55	100.84	100.84	/	否	无	4.62
8951	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上沟	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
8952	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	四份	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
8953	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	房申北	160	65.28	37.6	37.6	/	否	无	23
8954	建平县			林场001	80	0.00	64	64	/	否	无	0
8955	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚1区	50	30.58	24.73	24.73	/	否	无	19.7
8956	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	老虎沟	100	73.15	12.01	12.01	/	否	无	24.74
8957	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴八组	80	105.19	-20.152	-20.152	/	否	无	13.93
8958	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺五组台区机井	50	29.84	28.33	28.33	/	否	无	-29.17
8959	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子二组西沟变压器	50	44.42	20.39	20.39	/	否	无	1.28
8960	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟小区	80	54.24	23.28	23.28	/	否	无	19.61
8961	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北梁变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8962	建平县	万寿66kV变电站	214万工线	万寿园田大队	315	45.95	108.9	108.9	/	否	无	1.55
8963	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井镇东升村变压器	100	71.07	14.3	14.3	/	否	无	7.8
8964	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	造纸厂	80	35.60	39.01	39.01	/	否	无	6.59
8965	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	房申五组	50	13.31	33.9	33.9	/	否	无	-79.56
8966	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV袁家沟	200	38.90	82.3	82.3	/	否	无	25.5
8967	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	明泽园	400	33.91	189.84	189.84	/	否	无	12.16
8968	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上大铺	200	60.68	144.8	144.8	/	否	无	11.43
8969	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀社直增容中心村	100	67.03	12.97	12.97	/	否	无	-2.71
8970	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	老六组	20	119.98	-7.996	-7.996	2026/3/31	是	2026/12/30	49.38
8971	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	房申村北	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8972	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线西街七组中心村	200	42.61	77.74	77.74	/	否	无	-51.81

8973	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房四组台区机井	100	18.35	61.76	61.76	/	否	无	-47.37
8974	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线西山村4组台区机井	50	59.44	15.43	15.43	/	否	无	7.61
8975	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店六组河套井台区机井	100	58.88	35.12	35.12	/	否	无	-40.95
8976	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟东变压器	50	48.00	16.71	16.71	/	否	无	14.02
8977	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东沟里	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8978	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业小区3	100	37.15	48.34	48.34	/	否	无	-81.87
8979	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石南组中心村	100	64.74	15.27	15.27	/	否	无	11.53
8980	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	沟外小区	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
8981	建平县			中隋窝铺	200	2.89	157.5	157.5	/	否	无	0
8982	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	太平庄十组分容	100	1.07	78.93	78.93	/	否	无	14.71
8983	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家新立电台区机井	50	24.46	29.64	29.64	/	否	无	-65.71
8984	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺大棚2区	50	89.61	-4.805	-4.805	/	否	无	43.01
8985	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟新区	315	28.64	161.82	161.82	/	否	无	7.84
8986	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿老年公寓	200	33.12	93.78	93.78	/	否	无	14.77
8987	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园4变压器	200	37.14	86.12	86.12	/	否	无	34.28
8988	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素二北	50	1.20	39.4	39.4	/	否	无	12.5
8989	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	老窝铺八组	80	73.56	35.44	35.44	/	否	无	64.51
8990	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	机关分容变压器	100	2.81	78.3	78.3	/	否	无	-9.52
8991	建平县			10kV黑水线大营子六组	200	21.68	125.92	125.92	/	否	无	0
8992	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟东下台变压器	80	47.21	45.39	45.39	/	否	无	-53.3
8993	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联轴	10kV烧锅营子线烧锅营子一二组中心村	200	76.02	15.28	15.28	/	否	无	45.55
8994	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	牛营子	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
8995	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组4#变压器	50	25.59	29.22	29.22	/	否	无	-15.97
8996	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线胡营子中心村	200	66.72	128.7	128.7	/	否	无	5.73
8997	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组1中心村	200	36.47	87.06	87.06	/	否	无	-7.38
8998	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱二组	315	42.38	118.82	118.82	/	否	无	31.24
8999	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线后三家	80	78.46	3.69	3.69	/	否	无	17.69
9000	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	头道沟	50	115.65	-17.825	-17.825	/	否	无	23.06
9001	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	张营子三组	160	66.28	65.26	65.26	/	否	无	10.29
9002	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV老西店一分容	50	111.00	-15.5	-15.5	/	否	无	-0.23

9003	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	小一组	100	56.29	26.4	26.4	/	否	无	15.05
9004	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	西南关三组	200	69.19	50.26	50.26	/	否	无	0
9005	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村6号台区机井（2017新增）	50	62.14	13.06	13.06	/	否	无	-19.4
9006	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿西村七组2	100	89.45	-9.45	-9.45	/	否	无	33.17
9007	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟六组	30	74.38	2.45	2.45	/	否	无	20.2
9008	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家南山	160	73.52	100.48	100.48	/	否	无	157.13
9009	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	张杖子沟里	100	39.94	41.21	41.21	/	否	无	37.72
9010	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	下弯子	160	41.26	99.54	99.54	/	否	无	77.01
9011	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村2号台区机井（2017新增）	50	119.71	-19.855	-19.855	/	否	无	25.3
9012	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	博古苏大棚北台柱上变压器	50	51.74	29.54	29.54	/	否	无	-6.49
9013	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	迟杖子大棚二区	50	81.33	-0.665	-0.665	/	否	无	-47.13
9014	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗分容变压器	200	30.43	103.54	103.54	/	否	无	82.13
9015	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	服装	315	52.82	85.93	85.93	/	否	无	6.1
9016	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街三组分容中心村	200	36.11	88.34	88.34	/	否	无	37.96
9017	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子三组北中心村	200	61.79	37.06	37.06	/	否	无	-1.87
9018	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大炮手地	315	0.41	250.71	250.71	/	否	无	-54.69
9019	建平县			哈二组	160	53.15	42.98	42.98	/	否	无	0
9020	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	咕噜沟	50	61.98	9.04	9.04	/	否	无	17.3
9021	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村6号台区机井（2017新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9022	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村2号台区机井（2017新增）	50	46.03	21.11	21.11	/	否	无	-70.59
9023	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组2台区机井	50	2.67	38.91	38.91	/	否	无	-61.9
9024	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南沟（利旧）	200	45.56	71.18	71.18	/	否	无	-8.03
9025	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村6号台区机井（2017新增）	50	1.62	39.33	39.33	/	否	无	-66.67
9026	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	高一祖	50	60.00	10.93	10.93	/	否	无	-3.19
9027	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村1号台区机井（2017新增）	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	-94.59
9028	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	火柴家属院	200	36.79	90.76	90.76	/	否	无	0
9029	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	法院楼	100	39.59	40.42	40.42	/	否	无	-11.73
9030	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村东组	50	7.52	36.24	36.24	/	否	无	6.85

9031	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山小区中心村变压器	200	68.71	65.02	65.02	/	否	无	-5.61
9032	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	旱灌站变压器	80	16.81	53.88	53.88	/	否	无	-7.35
9033	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线五龙台村6组井台区机井	50	113.40	-16.7	-16.7	/	否	无	-58.86
9034	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学北变压器	50	51.09	14.46	14.46	/	否	无	11.41
9035	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台7组	250	58.83	95.7	95.7	/	否	无	61.91
9036	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼5.6组	400	23.42	226.36	226.36	/	否	无	15.42
9037	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城二组	80	56.93	21.45	21.45	/	否	无	-21.23
9038	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线七家	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
9039	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV奎德索线奎德索8组台区机井	50	1.47	39.32	39.32	/	否	无	-20
9040	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线医院	200	55.86	50.04	50.04	/	否	无	10.27
9041	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	常家沟	160	67.69	53.92	53.92	/	否	无	86.45
9042	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线柰家窝铺组1台区机井	50	110.28	-15.14	-15.14	/	否	无	-46.63
9043	建平县	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	蹦台沟2队	315	78.56	23.06	23.06	/	否	无	4.38
9044	建平县	深井66kV变电站	120张家营子线	迎风南台变压器	50	47.96	17.85	17.85	/	否	无	18.58
9045	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组（2）组台区机井	50	45.50	20.85	20.85	/	否	无	-87.5
9046	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	迟窝铺	100	63.69	38.5	38.5	/	否	无	42.12
9047	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	孤家蔬菜大棚变压器	80	40.37	33.65	33.65	/	否	无	-58
9048	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	养殖小区	50	113.59	-16.795	-16.795	/	否	无	63.64
9049	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子二组（利旧）	80	54.27	20.58	20.58	/	否	无	-56.51
9050	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	富山村卧西（2019年新增）	400	22.87	228.52	228.52	/	否	无	13.66
9051	建平县	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上石金变压器	50	70.23	7.03	7.03	/	否	无	14.73
9052	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线碾子沟	80	53.37	29.28	29.28	/	否	无	15.7
9053	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三四组	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
9054	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	南沟塘子	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9055	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰西沟	50	65.46	12.29	12.29	/	否	无	3.13
9056	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	马二组	200	66.36	27.7	27.7	/	否	无	23.99
9057	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子小区	50	21.77	29.18	29.18	/	否	无	9.52
9058	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南庙西台区机井	50	36.03	23.7	23.7	/	否	无	-55.45
9059	建平县			七家小区	30	119.55	-11.865	-11.865	/	否	无	0
9060	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线北	250	40.08	101.65	101.65	/	否	无	11.9

9061	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线扎营子三组台区机井	50	13.95	33.22	33.22	/	否	无	-28.57
9062	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池机站综合	100	60.24	19.82	19.82	/	否	无	-12.35
9063	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉六组	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
9064	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	小三组	400	30.70	210.56	210.56	/	否	无	1.97
9065	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	新营子3组	80	70.04	15	15	/	否	无	13.29
9066	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线嘎巴沟变压器	50	58.19	12.58	12.58	/	否	无	-13.21
9067	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	大营子南沟	50	69.62	17.6	17.6	/	否	无	13.94
9068	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
9069	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	黄土梁子	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9070	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	高杖子大棚新2区	80	34.13	40.44	40.44	/	否	无	-66.04
9071	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10KV三家西线五十家子5组井台区机井	100	38.57	47.04	47.04	/	否	无	77.78
9072	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西窑沟	30	88.63	-2.589	-2.589	/	否	无	17.97
9073	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线新店村六组分容（2019贫困县	200	70.01	104.62	104.62	/	否	无	36.77
9074	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子村二组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	60.12	87.28	87.28	/	否	无	5.22
9075	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线农电综合中心村	400	45.49	138.76	138.76	/	否	无	11.95
9076	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟变压器（2018年农网升级改造）	100	44.99	35.02	35.02	/	否	无	26.17
9077	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一二组分容变压器（2018年农网升级改造）	100	47.76	32.24	32.24	/	否	无	14.68
9078	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子东沟变压器（2018年农网升级改造）	100	80.87	-0.87	-0.87	/	否	无	25.58
9079	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑西变压器	100	2.39	77.64	77.64	/	否	无	0
9080	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店村（2019年新增）	400	28.59	224.88	224.88	/	否	无	50.9
9081	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线老官杖子村老官杖子（2019年新增）	200	65.98	84.64	84.64	/	否	无	23.36
9082	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙沟里变压器（2018年农网升级改造）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9083	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖3.4组2.0	400	21.36	234.56	234.56	/	否	无	6.49
9084	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三道窝铺村大房申（2019年新增）	200	44.49	79.66	79.66	/	否	无	-12.49
9085	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线金翔鸽业（小微企业）	100	57.03	24.66	24.66	/	否	无	-25.86

9086	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子一组变压器 (2018年农网升级改造)	100	67.28	41.49	41.49	/	否	无	5.26
9087	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王富店村和睦沟(2019 贫困县)	200	23.70	112.6	112.6	/	否	无	10.75
9088	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线老虎沟三组变压器 (2018年农网升级改造)	100	47.36	40.74	40.74	/	否	无	9.5
9089	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村八家平房大棚 (2019年新增)	100	44.84	40.77	40.77	/	否	无	12.96
9090	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进七组变压器(2018 年农网升级改造)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9091	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺小区变压器 (2018年农网升级改造)	50	54.27	15.2	15.2	/	否	无	1
9092	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小石佛沟变压器 (2018年农网升级改造)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9093	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大罕沟八组变压器 (2018年农网升级改造)	50	82.60	-1.3	-1.3	/	否	无	42.38
9094	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一二组变压器 (2018年农网升级改造)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9095	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙沟外变压器 (2018年农网升级改造)	50	19.89	31.52	31.52	/	否	无	-43.24
9096	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要十(2019 年新增)	200	38.28	90.76	90.76	/	否	无	13.14
9097	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线扇子面分容变压器 (2018年农网升级改造)	50	87.67	-3.835	-3.835	/	否	无	-92.86
9098	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山喇嘛沟外变压器(工)	100	47.84	32.17	32.17	/	否	无	23.49
9099	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈东(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9100	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺光伏变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9101	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王营子变压器	50	2.25	39.53	39.53	/	否	无	60
9102	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功村考核台区	200	60.46	50.76	50.76	/	否	无	-39.01
9103	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	上隋窝铺	50	54.71	13.81	13.81	/	否	无	25.74
9104	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子五队十一队光伏变 压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9105	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四四组(2019年 新增)	400	29.71	228.72	228.72	/	否	无	13.54
9106	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村山嘴子(2019 年新增)	200	63.89	113.58	113.58	/	否	无	75.06
9107	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线红山村8组台区机井	100	19.72	67.38	67.38	/	否	无	13.33
9108	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线七家东光伏变压器	200	60.83	130.86	130.86	/	否	无	2.7

9109	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科中学中心村	100	60.86	19.19	19.19	/	否	无	32.03
9110	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐中台变压器	100	62.93	20.51	20.51	/	否	无	0
9111	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟六组	20	118.05	-7.61	-7.61	/	否	无	51.01
9112	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	西荒	50	93.18	-6.59	-6.59	/	否	无	8.92
9113	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地四组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9114	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山河西变压器	160	21.90	92.98	92.98	/	否	无	-44.21
9115	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	西梁井分容	20	0.00	16	16	/	否	无	0
9116	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线龙全饲料（小微）	100	12.18	69.55	69.55	/	否	无	-48.65
9117	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村3号台区机井（2017新增）	50	10.72	35.26	35.26	/	否	无	14.95
9118	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线独份子沟台区机井（2017新增）	80	0.00	64	64	/	否	无	0
9119	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子小区（2019年新增）	200	72.58	15.08	15.08	/	否	无	20.78
9120	建平县	三家66kV变电站	115新地线	10kV三家西线付合村政府家属院（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9121	建平县	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线东村东村养殖小区（2019年新增）	200	34.94	94.78	94.78	/	否	无	-0.87
9122	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈八组2.0	400	71.18	76.84	76.84	/	否	无	35.66
9123	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大西营子村北营子三组2（2019年新增）	200	30.08	108.74	108.74	/	否	无	7.76
9124	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	三道沟养牛小区	100	2.25	77.96	77.96	/	否	无	-17.86
9125	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	罗福沟柴杖子冷月变压器	100	10.72	70.35	70.35	/	否	无	-40.28
9126	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	徐家沟小区	80	71.74	47.17	47.17	/	否	无	13.07
9127	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店八组（2019贫困县	200	64.45	117.52	117.52	/	否	无	128.99
9128	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村桃吐南（2019年新增）	100	58.36	46.37	46.37	/	否	无	3.47
9129	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村机房沟（2019年新增）	200	39.67	87.86	87.86	/	否	无	-3.45
9130	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	孟中组	30	119.47	-11.841	-11.841	2026/3/31	是	2026/12/30	4.77
9131	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店3组（2019贫困县	400	73.77	266.12	266.12	/	否	无	19.31
9132	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线青松岭村沟门（2019年新增）	200	64.19	116.56	116.56	/	否	无	20.18
9133	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟大棚井	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0

9134	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	汤梁	40	58.64	16.69	16.69	/	否	无	5.94
9135	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴一组	315	18.57	195.87	195.87	/	否	无	3.72
9136	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营子一组（2019年新增）	200	14.20	143.36	143.36	/	否	无	-32.59
9137	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村1号台区机井（2017新增）	50	31.53	26.48	26.48	/	否	无	-70.54
9138	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	炮手营子	50	4.42	37.8	37.8	/	否	无	-28.79
9139	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	扎兰城小区	30	38.97	12.41	12.41	/	否	无	27.21
9140	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线化三组台区机井	50	29.63	27.9	27.9	/	否	无	-80
9141	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子南	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9142	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线上沟	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
9143	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组中心村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9144	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	平安地1组	200	62.83	34.46	34.46	/	否	无	5.01
9145	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	老窑	50	70.71	12.67	12.67	/	否	无	21.46
9146	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线扫虎沟6组井台区机井	50	15.97	34.98	34.98	/	否	无	-94.83
9147	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄政府中心村	200	82.45	-4.9	-4.9	/	否	无	54.56
9148	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	邢组	50	3.37	38.53	38.53	/	否	无	28.57
9149	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线林场小区变压器	160	50.60	55.06	55.06	/	否	无	30.84
9150	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10k朱碌科西线西良村程子沟（2019年新增）	315	43.49	178.64	178.64	/	否	无	27.17
9151	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号北（2019年新增）	100	56.03	66.15	66.15	/	否	无	159.6
9152	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁喀东九组变压器（工）	200	70.38	19.34	19.34	/	否	无	19.21
9153	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店增容（2019年新增）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9154	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街村台2（2019年新增）	200	51.60	60.76	60.76	/	否	无	6.88
9155	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈九组（2019年新增）	200	48.60	77.9	77.9	/	否	无	25.28
9156	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	三道沟村设施农业	50	6.15	37.55	37.55	/	否	无	0
9157	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	双东队	50	69.73	30.54	30.54	/	否	无	22.61
9158	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线龙头村龙头营子（2019年新增）	400	24.43	224.48	224.48	/	否	无	14.73
9159	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线下窝铺村来台沟（2019年新增）	200	37.55	113.4	113.4	/	否	无	60.85
9160	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线赵家店村张家湾东（2019年新增）	100	40.18	39.85	39.85	/	否	无	10.2

9161	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟七（2019年新增）	100	119.99	-39.99	-39.99	2026/3/31	是	2026/12/30	32.82
9162	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村七家一七组分容（2019年新增）	200	59.49	41.08	41.08	/	否	无	-5.66
9163	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线吉横沟变压器（2018年农网升级改造）	100	25.32	54.68	54.68	/	否	无	8.55
9164	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子北营子	50	2.79	38.6	38.6	/	否	无	0
9165	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线王营子变压器（2018年农网升级改造）	50	101.37	-10.685	-10.685	/	否	无	-2.84
9166	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	三家宏程颗粒变压器（工）	200	84.66	-9.32	-9.32	/	否	无	36.22
9167	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线树底下村树底下一组（2019年新增）	400	26.54	228.24	228.24	/	否	无	-56.81
9168	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房一组（2019年新增）	400	27.49	210.12	210.12	/	否	无	12.49
9169	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟一组（2019年新增）	200	37.01	93.78	93.78	/	否	无	-57.05
9170	建平县	小塘66kV变电站	1213七家线	10kV七家线七家村海棠沟（2019年新增）	200	40.68	97.64	97.64	/	否	无	-75.74
9171	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村白山洼子沟2组（2019年新增）	200	94.71	-29.42	-29.42	/	否	无	-1.16
9172	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱家窝铺村黄窝铺（2019年新增）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9173	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线金黄地村7组（2019贫困县	315	78.73	25.83	25.83	/	否	无	7.82
9174	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东道北（2019年新增）	100	51.87	31.67	31.67	/	否	无	46.22
9175	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村小塘政府（2019年新增）	200	107.20	-54.4	-54.4	/	否	无	5.09
9176	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆5号箱变变压器	630	38.36	262.71	262.71	/	否	无	7.62
9177	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村三六组（2019年新增）	200	36.66	86.68	86.68	/	否	无	5.37
9178	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线扎营子村二组（2019贫困县	200	48.92	100.88	100.88	/	否	无	9.53
9179	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营子五组（2019年新增）	200	39.52	81.86	81.86	/	否	无	34.03
9180	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汗池村白山长汗池中（2019年新增）	400	64.24	162.76	162.76	/	否	无	49.52
9181	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三二组（2019年新增）	200	4.75	152.24	152.24	/	否	无	-79.16
9182	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申四组（2019年新增）	200	72.49	88.92	88.92	/	否	无	103.72

9183	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	贾营子	200	3.25	158.68	158.68	/	否	无	38.55
9184	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地四组变压器	100	73.56	13.51	13.51	/	否	无	4.15
9185	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子鸡场 (2019年新增)	200	8.28	155.68	155.68	/	否	无	-73.16
9186	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大苏子沟变压器	200	0.92	159.04	159.04	/	否	无	0
9187	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线白山长汉池北光伏变 压器	200	45.87	68.26	68.26	/	否	无	20.92
9188	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村扎营子六组 (2019年新增)	200	70.70	108.62	108.62	/	否	无	1.03
9189	建平县			10kV黑水线安家楼村安家楼东 (2019年新增)	200	47.45	96.28	96.28	/	否	无	0
9190	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村七家1.7组 (2019年新增)	200	64.13	131.6	131.6	/	否	无	100.53
9191	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分陈杖子变压器	100	68.73	35.45	35.45	/	否	无	0
9192	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村西2 (2019年新 增)	400	39.63	161.72	161.72	/	否	无	-0.83
9193	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城一组	160	0.89	126.72	126.72	/	否	无	-12.12
9194	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素三等房	200	38.75	129.48	129.48	/	否	无	3.45
9195	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	土窑子	80	83.99	-3.192	-3.192	/	否	无	25.44
9196	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村桃吐西 沟 (2019年新增)	100	92.44	-12.44	-12.44	/	否	无	9.59
9197	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿市场	400	64.60	68.2	68.2	/	否	无	7.01
9198	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟三四组变压器 (2018年农网升级改造)	100	34.62	45.41	45.41	/	否	无	-76.97
9199	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官二队 (2019 年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9200	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线龙头村三家西山 (2019年新增)	200	6.30	153.96	153.96	/	否	无	-79.85
9201	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心西组 (2019 年新增)	200	73.66	120.32	120.32	/	否	无	3.28
9202	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家营子村张五组 (2019年新增)	200	60.90	120.1	120.1	/	否	无	81.83
9203	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线大城村白山大城二三组 (2019年新增)	400	20.25	244.6	244.6	/	否	无	-1.85
9204	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村大勿拉沟 (2019年新增)	200	65.41	113.4	113.4	/	否	无	91.1
9205	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎叉村嘎四组 (2019年新增)	200	85.94	-11.88	-11.88	/	否	无	2.57

9206	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村新城一组 (2019年新增)	200	52.24	82.8	82.8	/	否	无	103.19
9207	建平县	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	职教中心外	160	54.09	41.46	41.46	/	否	无	14.01
9208	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线黄士梁子台区机井 (2017新增)	100	56.42	36.21	36.21	/	否	无	-80.45
9209	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿北	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9210	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	大北沟	50	9.61	36.93	36.93	/	否	无	1.06
9211	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV董家卧铺变压器	50	73.43	3.29	3.29	/	否	无	35.34
9212	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山北变压器 (2018年农网升级改造)	100	29.46	51.68	51.68	/	否	无	-3.57
9213	建平县	园区66kV变电站	112园青联线	10kV宋杖子线宋杖子村马家沟2.0	400	34.38	214	214	/	否	无	35.88
9214	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分两间房变压器	100	1.15	79.56	79.56	/	否	无	0
9215	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家村五家2组 (2019年新增)	200	40.53	95.1	95.1	/	否	无	26.53
9216	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	卧龙岗沟里	50	110.36	-15.18	-15.18	/	否	无	58.28
9217	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汗池村白山长汗池猪 场(2019年新增)	100	46.73	41.37	41.37	/	否	无	20.71
9218	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟二组变压器 (2018年农网升级改造)	50	32.65	24.6	24.6	/	否	无	-55.83
9219	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进四组变压器(2018 年农网升级改造)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9220	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村西岗七组(2019 年新增)	200	53.09	53.98	53.98	/	否	无	12.8
9221	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	水泉三节地变压器	100	54.20	46.82	46.82	/	否	无	103.64
9222	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村西南关大棚 (2019年新增)	200	31.58	104	104	/	否	无	-25.36
9223	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组(2019贫 困县)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9224	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	三家4.5组综合	200	64.03	38.36	38.36	/	否	无	26.62
9225	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村新房子 (2019年新增)	400	40.86	170.84	170.84	/	否	无	58.31
9226	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线孤家村孤家(2019年新 增)	200	119.96	-79.92	-79.92	2026/3/31	是	2026/12/30	16.29
9227	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线梨树沟	50	61.95	17.17	17.17	/	否	无	1.15
9228	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	10kV烧锅营子线毕杖子村毕三组里 (2019年新增)	50	4.61	37.78	37.78	/	否	无	14.71
9229	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地5.6 组(2019年新增)	200	27.81	105.76	105.76	/	否	无	-6.07

9230	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场村小五家（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9231	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏姚家线那里耐村小炮手地（2019贫困县	200	48.13	106.38	106.38	/	否	无	67.7
9232	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	东梁新村	80	5.80	59.36	59.36	/	否	无	-33.85
9233	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	烧锅大井	100	64.98	15.02	15.02	/	否	无	42.1
9234	建平县	深井66kV变电站	220深井线	庙湾西山	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9235	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	房身变压器	50	102.24	-11.12	-11.12	/	否	无	50.67
9236	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线七节良小区变压器（2018年农网升级改造）	50	56.64	13.7	13.7	/	否	无	-20.81
9237	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟东洼	50	118.85	-19.425	-19.425	/	否	无	20.5
9238	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线昌隆村八组井台区机井	50	56.70	15.8	15.8	/	否	无	-4.69
9239	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	养猪小区变压器	100	5.29	75.12	75.12	/	否	无	-23.53
9240	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线小营子变压器（2018年农网升级改造）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9241	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线刘家湾变压器（2018年农网升级改造）	100	70.95	59.45	59.45	/	否	无	140.51
9242	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一组门前地井台区机井	50	64.82	11.9	11.9	/	否	无	-84.59
9243	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村东塘三组（2019年新增）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9244	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村横南（2019年新增）	100	60.18	19.83	19.83	/	否	无	3.22
9245	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺小区	50	42.24	18.96	18.96	/	否	无	4.43
9246	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟	100	38.88	58.3	58.3	/	否	无	52.86
9247	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎一	100	3.72	76.56	76.56	/	否	无	-25.35
9248	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟一组（利旧）	30	115.58	-10.674	-10.674	/	否	无	-43.53
9249	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎四组分容	400	57.92	266.8	266.8	/	否	无	7.81
9250	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴十组	100	60.55	51.87	51.87	/	否	无	6.47
9251	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	平房养羊小区	50	79.91	-4.22	-4.22	/	否	无	-33.8
9252	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	北二道营子	50	80.00	0	0	/	否	无	4.09
9253	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线下牯牛营子变压器（2018年农网升级改造）	200	25.27	138.32	138.32	/	否	无	-47.67
9254	建平县			10kV刘杖子线马杖子变压器（2018年农网升级改造）	400	58.03	294.84	294.84	/	否	无	0

9255	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线廿家子村廿家子北 (2019年新增)	200	42.85	74.4	74.4	/	否	无	16.64
9256	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八北中心村	200	58.11	44.02	44.02	/	否	无	5.47
9257	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	刘窝铺	200	55.52	75.16	75.16	/	否	无	43.55
9258	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线塔子	50	5.87	37.26	37.26	/	否	无	19.44
9259	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线小五家变压器(2018 年农网升级改造)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9260	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	长皋线步亮亮(小微)	50	79.80	6.35	6.35	/	否	无	12.68
9261	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地二组变压器 (2018年农网升级改造)	100	63.23	16.78	16.78	/	否	无	19.92
9262	建平县			10kV黑水线安家楼村塔子沟(2019 贫困县)	200	36.63	102.12	102.12	/	否	无	0
9263	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村大西山综合 (2019年新增)	400	23.39	226.64	226.64	/	否	无	1.44
9264	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村上窝铺(2019年 新增)	400	23.49	226.04	226.04	/	否	无	5.1
9265	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	王敏农户	50	34.56	24.4	24.4	/	否	无	47.46
9266	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地小区	50	28.06	27.27	27.27	/	否	无	-23.94
9267	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村果树队	100	60.00	20.02	20.02	/	否	无	-1.34
9268	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线廿家子村台区机井	50	60.67	13.66	13.66	/	否	无	30.23
9269	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井1变压器	250	38.14	122.3	122.3	/	否	无	-90.1
9270	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	富强东沟2组	100	29.28	57.58	57.58	/	否	无	-22.61
9271	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟五六队 (2019年新增)	400	38.05	180.16	180.16	/	否	无	0.97
9272	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富山线涝泥塘子村药王庙 (2019贫困县)	200	49.20	72.44	72.44	/	否	无	21.37
9273	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线林场光伏变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
9274	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村崔杖子 一二组(2019贫困县)	200	37.90	130.48	130.48	/	否	无	-14.16
9275	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线茶台沟村三组(2019 贫困县)	200	64.50	90.56	90.56	/	否	无	28.29
9276	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线扎营子村扎营四组 (2019年新增)	160	78.95	9.25	9.25	/	否	无	10.92
9277	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	民瑞种植园(小微)	100	5.45	74.55	74.55	/	否	无	-91.47
9278	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线迟杖子村迟一队 (2019年新增)	200	26.30	114.5	114.5	/	否	无	15.55
9279	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	朱碌科韩营子变压器(工)	200	0.36	159.32	159.32	/	否	无	-68

9280	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山村富山河东 (2019年新增)	400	32.77	205.08	205.08	/	否	无	4.96
9281	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线大城村白山大城七组 (2019年新增)	200	46.03	92.18	92.18	/	否	无	-21.92
9282	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟(利旧)	50	82.55	-1.275	-1.275	/	否	无	33.43
9283	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村4号台区机井 (2017新增)	50	29.05	28.06	28.06	/	否	无	-78.35
9284	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线西南窝铺台区机井 (2017新增)	50	13.41	33.34	33.34	/	否	无	-58.33
9285	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	二小(镇干)	315	13.73	208.78	208.78	/	否	无	-7.24
9286	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村桃吐南 湾子(2019年新增)	50	50.30	16.29	16.29	/	否	无	-36.45
9287	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里果山 分容(2019年新增)	200	45.74	113.32	113.32	/	否	无	57.51
9288	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈六组 (2019年新增)	200	37.97	84.08	84.08	/	否	无	10.44
9289	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗(2019 贫困县)	200	24.72	113.94	113.94	/	否	无	10.78
9290	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线东城村白山四汉城五组 (2019年新增)	400	13.91	267.28	267.28	/	否	无	-40.27
9291	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新安村大新地1组 (2019年新增)	400	39.07	221.28	221.28	/	否	无	23.17
9292	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线万丰山	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
9293	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子变压器	50	52.90	25.44	25.44	/	否	无	-0.47
9294	建平县			白山旦州城五间庙	200	5.73	148.54	148.54	/	否	无	0
9295	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	白山长汉池四家西	80	2.52	62.2	62.2	/	否	无	6.25
9296	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄二组中心村	200	59.43	49.76	49.76	/	否	无	-25.28
9297	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河北(2019年 新增)	400	10.81	299.96	299.96	/	否	无	-47.58
9298	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线前营子村前营子七 组(2019年新增)	200	22.07	115.84	115.84	/	否	无	-65.57
9299	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线兴隆沟村拉碾沟一组 (2019年新增)	200	21.08	118.32	118.32	/	否	无	1.93
9300	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线北山村北山村南台子 (2019年新增)	100	82.29	-2.29	-2.29	/	否	无	0.88
9301	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里果山 (2019年新增)	400	10.01	305.88	305.88	/	否	无	-52.07
9302	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线东塘村供水站(2019 贫困县)	100	48.00	32	32	/	否	无	1.74

9303	建平县			糖厂家属院	50	76.64	4.29	4.29	/	否	无	0
9304	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	房产	315	56.79	73.4	73.4	/	否	无	1.67
9305	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线供销社	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
9306	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	西街九组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9307	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	新东变压器	200	31.46	99.32	99.32	/	否	无	52.07
9308	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	井西	50	70.73	23.53	23.53	/	否	无	3.25
9309	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟三四组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	38.18	93.12	93.12	/	否	无	16.35
9310	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村华杖子（2019年新增）	200	54.40	71.48	71.48	/	否	无	28.26
9311	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村新房子（2019年新增）	100	67.44	13.46	13.46	/	否	无	26.24
9312	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁北小区	50	3.21	38.78	38.78	/	否	无	-55.56
9313	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北良	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9314	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈达大棚	80	16.01	57.9	57.9	/	否	无	-9.38
9315	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线于家村烧锅底（2019年新增）	200	71.18	131.46	131.46	/	否	无	28.26
9316	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线五十家子村石匠沟七队（2019年新增）	200	0.43	159.24	159.24	/	否	无	5.26
9317	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新北（2019年新增）	100	89.84	-9.84	-9.84	/	否	无	13.6
9318	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区南区箱变配电变压器	630	24.04	352.8	352.8	/	否	无	-3.62
9319	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素四盆一组	100	62.38	17.65	17.65	/	否	无	2.68
9320	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	哈达乌苏组	50	55.29	14.62	14.62	/	否	无	-43.89
9321	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧北弯子	50	2.93	38.66	38.66	/	否	无	5.56
9322	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城一组台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9323	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线胡营子组台区机井	50	100.57	-10.285	-10.285	/	否	无	-29.13
9324	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV旦州城线东城8组台区机井	50	1.30	39.53	39.53	/	否	无	0
9325	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南锅炉房箱变配电变压器	630	46.57	217.29	217.29	/	否	无	7.36
9326	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	平房铁矿	100	46.54	37.04	37.04	/	否	无	59.53
9327	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和乐11组（2019年新增）	200	41.16	87.02	87.02	/	否	无	86.28
9328	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	马场新北变压器（工）	200	41.26	85.36	85.36	/	否	无	-22.69
9329	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三小区综合（2019年新增）	100	106.32	-26.32	-26.32	/	否	无	1.79

9330	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟一三（2019年新增）	315	47.38	193.25	193.25	/	否	无	12.37
9331	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	柏峰紫域1号箱变变压器	630	61.64	126.95	126.95	/	否	无	33.07
9332	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	新丘大棚分容	30	39.34	14.74	14.74	/	否	无	-34.52
9333	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子五队	100	117.22	-37.22	-37.22	/	否	无	-17.24
9334	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店十一组井台区机井	50	52.78	20.61	20.61	/	否	无	-48.33
9335	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	柴家营子变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
9336	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子水泉沟	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9337	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟三组	50	119.44	-19.72	-19.72	/	否	无	71.32
9338	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV乔子沟变压器	50	41.12	20.17	20.17	/	否	无	12.12
9339	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋西变压器	100	25.89	54.14	54.14	/	否	无	2.78
9340	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子光伏变压器	200	90.84	-21.68	-21.68	2026/3/31	是	2026/12/30	113.3
9341	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子5组2.0	200	76.72	6.56	6.56	/	否	无	38.82
9342	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线北营子三组变压器（2018年农网升级改造）	200	59.51	87.68	87.68	/	否	无	37.66
9343	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线昌隆村向阳变压器（2018年农网升级改造）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9344	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石村张杖子（2019年新增）	200	23.31	114.7	114.7	/	否	无	-0.15
9345	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子村东组	30	4.34	22.7	22.7	/	否	无	5.26
9346	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王落地猪厂变压器（2018年农网升级改造）	200	20.24	123.3	123.3	/	否	无	20.36
9347	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	华府天地箱变1#变压器	630	0.39	501.54	501.54	/	否	无	-55.75
9348	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	怡泽园2号箱变变压器	630	9.88	441.82	441.82	/	否	无	8.02
9349	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百合家园2号箱变2#变压器	500	35.16	224.25	224.25	/	否	无	21.45
9350	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线田窝铺七组变压器（2018年农网升级改造）	100	75.34	53.58	53.58	/	否	无	3.85
9351	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线宋家湾东沟变压器（2018年农网升级改造）	50	54.40	14.42	14.42	/	否	无	-1.34
9352	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线兴隆沟村榆树林子（2019年新增）	200	39.79	81.5	81.5	/	否	无	-14.24
9353	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄市场中心村	100	70.36	11.89	11.89	/	否	无	20.08
9354	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要九（2019年新增）	200	32.36	95.26	95.26	/	否	无	57.98
9355	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆15号箱变变压器	500	37.53	213.2	213.2	/	否	无	-0.92

9356	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆12号箱变变压器	500	66.80	70.6	70.6	/	否	无	30.07
9357	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家2号箱变2#变压器	630	29.07	321.05	321.05	/	否	无	10.3
9358	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村1组（2019 贫困县	200	39.07	94.46	94.46	/	否	无	-21.39
9359	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村哈上新井 村（2019年新增）	200	37.42	85.18	85.18	/	否	无	13.07
9360	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	二一0小区箱变变压器	800	64.78	125.6	125.6	/	否	无	8.39
9361	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	达富园箱变变压器	400	30.98	196.24	196.24	/	否	无	10.48
9362	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	河畔家园2#箱变2#变压器	400	56.77	92.92	92.92	/	否	无	-59.01
9363	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	佳霖豪府箱变1#变压器	500	94.21	-71.05	-71.05	/	否	无	10.42
9364	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	商贸大厦箱变站内变压器	500	25.48	272.6	272.6	/	否	无	5.94
9365	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街村台1 （2019年新增）	200	65.68	64.3	64.3	/	否	无	15.39
9366	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘二组 （2019贫困县	200	26.08	110.04	110.04	/	否	无	-1.65
9367	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	工商局箱变变压器间隔配电变压器	630	64.65	125.18	125.18	/	否	无	-7.98
9368	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁（2019贫 困县	100	31.68	54.78	54.78	/	否	无	41.46
9369	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	铁北锅炉房箱变配电变压器	630	40.64	255.02	255.02	/	否	无	-2
9370	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟养殖小区	50	0.61	39.7	39.7	/	否	无	-20
9371	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线中学东小区	200	47.48	65.42	65.42	/	否	无	6.06
9372	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场东组大棚	80	112.05	-25.64	-25.64	/	否	无	-38.34
9373	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎查2组2.0	400	50.86	216.28	216.28	/	否	无	85.07
9374	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官四队（2019 年新增）	200	33.78	93	93	/	否	无	15.28
9375	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村兰南变压器 （2018年农网升级改造）	50	98.23	-9.115	-9.115	/	否	无	-37.05
9376	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	三家富强3组变压器（工）	200	58.13	68.16	68.16	/	否	无	73.42
9377	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	青峰山大井线段麻沟变压器（工）	50	69.52	31.59	31.59	/	否	无	-19.97
9378	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村下台2.9组 （2019贫困县	200	24.89	117.62	117.62	/	否	无	46.2
9379	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线南四家村4组综合 （2019贫困县	200	36.91	90.84	90.84	/	否	无	20.1
9380	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	迟河南（利旧）	50	85.07	-2.535	-2.535	/	否	无	11.51
9381	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴六组	100	67.28	51.98	51.98	/	否	无	69.18

9382	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	医院前	400	31.04	199.32	199.32	/	否	无	1.22
9383	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线石门地变压器（2018年农网升级改造）	200	59.93	119.58	119.58	/	否	无	13.87
9384	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线新立电大棚变压器	80	31.30	44.25	44.25	/	否	无	-66.99
9385	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城代偿阜	50	64.90	7.57	7.57	/	否	无	-2.02
9386	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村3号台区机井（2017新增）	50	59.28	18.02	18.02	/	否	无	27.35
9387	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇四家子大棚1	80	0.01	63.99	63.99	/	否	无	-100
9388	建平县	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地二组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9389	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	王军鸡场小区	80	37.92	36.01	36.01	/	否	无	16.67
9390	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀社直增容分容中心村	200	48.32	63.38	63.38	/	否	无	29.33
9391	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线窑沟光伏变压器	200	45.55	122.8	122.8	/	否	无	24.94
9392	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆7号箱变变压器	630	43.43	231.34	231.34	/	否	无	10.83
9393	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子一组	315	66.15	197.69	197.69	/	否	无	1.01
9394	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	三家屯	100	78.69	62.61	62.61	/	否	无	12.76
9395	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉七八组	200	102.01	-44.02	-44.02	/	否	无	-10.7
9396	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线三家	50	65.17	11.49	11.49	/	否	无	58.77
9397	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街分容中心村	315	20.54	187.33	187.33	/	否	无	19.02
9398	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素奎头营子变压器（工）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9399	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线三家	50	83.78	-1.89	-1.89	/	否	无	-15.35
9400	建平县			喀村与镇直	315	62.92	93.96	93.96	/	否	无	0
9401	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	印刷外	400	13.98	264.04	264.04	/	否	无	2.21
9402	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆8号箱变变压器	630	46.44	211.43	211.43	/	否	无	-2.81
9403	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	顺馨花园1号箱变变压器	500	46.05	169.75	169.75	/	否	无	-44.59
9404	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	罗福沟二东变压器（工）	50	70.35	4.83	4.83	/	否	无	7.72
9405	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线太平沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9406	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线城西	160	72.39	12.24	12.24	/	否	无	5.29
9407	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	兰营子河东	100	82.09	-2.09	-2.09	/	否	无	0
9408	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分西山变压器	100	1.78	79.08	79.08	/	否	无	0
9409	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚1变压器	80	69.93	13.49	13.49	/	否	无	135.26
9410	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭七九组	200	53.70	52.76	52.76	/	否	无	-4.58
9411	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	城建楼	400	44.42	146.36	146.36	/	否	无	0

9412	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	牦牛营子设施农业	50	31.94	31.28	31.28	/	否	无	-81.6
9413	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	东沟养羊小区	50	68.96	9.99	9.99	/	否	无	29.91
9414	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	窑上	50	59.56	10.98	10.98	/	否	无	12.3
9415	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申三组 (2019年新增)	200	26.21	107.66	107.66	/	否	无	3.49
9416	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线马杖子分容变压器 (2018年农网升级改造)	50	49.78	17.15	17.15	/	否	无	13.4
9417	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线老西沟变压器 (2018年农网升级改造)	50	40.86	20.12	20.12	/	否	无	5.87
9418	建平县			坤兑沟北	50	80.91	-0.455	-0.455	/	否	无	0
9419	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三四组	80	73.77	5.05	5.05	/	否	无	19.68
9420	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城下白庙子	30	114.44	-10.332	-10.332	/	否	无	39.02
9421	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	五小南箱变配电变压器	630	19.13	383.48	383.48	/	否	无	6.79
9422	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西良五组	100	46.50	40.83	40.83	/	否	无	0
9423	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井村4组7号台区机井 (2017新增)	50	39.49	22.48	22.48	/	否	无	-4.55
9424	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	工会大厦箱变1#变压器	500	17.61	313.25	313.25	/	否	无	-2.17
9425	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	中兴箱变1#变压器	630	21.90	366.16	366.16	/	否	无	-20.5
9426	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线水塘沟村水塘沟村 (2019年新增)	200	42.85	115.24	115.24	/	否	无	14.86
9427	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈五组 (2019年新增)	400	43.89	144.64	144.64	/	否	无	49.15
9428	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	广电大厦箱变2#变压器	500	44.27	180.15	180.15	/	否	无	9.57
9429	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	意安小区箱变变压器	800	38.03	337.12	337.12	/	否	无	-12.66
9430	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	柏峰紫域3号箱变1#变压器	630	29.26	319.66	319.66	/	否	无	-0.59
9431	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	百旺豪庭箱变1#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
9432	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	紫都书院1箱变2号变压器	500	46.85	165.75	165.75	/	否	无	-16.67
9433	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	馨盛家园1号箱变1#变压器	630	23.41	356.58	356.58	/	否	无	14.49
9434	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	建安家园箱变1#变压器	630	72.28	52.1	52.1	/	否	无	8.63
9435	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆3号箱变变压器	630	27.41	331.63	331.63	/	否	无	11.66
9436	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	滨河家园箱变2#变压器	1000	41.05	398	398	/	否	无	-7.99
9437	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家1号箱变1#变压器	630	10.79	436.15	436.15	/	否	无	14.93
9438	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	国税箱变变压器	630	34.04	290.37	290.37	/	否	无	0.26
9439	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	翰墨林居箱变2#变压器	630	62.87	109.18	109.18	/	否	无	-49.11
9440	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑4号箱变1号变压器	630	22.30	363.51	363.51	/	否	无	0

9441	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	顺馨花园2号箱变1号变压器	500	25.88	270.65	270.65	/	否	无	-3.32
9442	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	合馨家园二号箱变一号变压器	200	67.47	25.66	25.66	/	否	无	9.54
9443	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	馨盛家园2号箱变1#变压器	630	23.45	356.39	356.39	/	否	无	6.62
9444	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	光明新村箱变1#变压器	630	30.54	311.6	311.6	/	否	无	-6.89
9445	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚4变压器	80	17.08	50.43	50.43	/	否	无	0
9446	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿园田123队	400	30.85	196.92	196.92	/	否	无	-16.02
9447	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆1号箱变变压器	630	37.10	270.4	270.4	/	否	无	11.95
9448	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV布清国	30	89.08	-2.724	-2.724	/	否	无	90.58
9449	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	10kV站前线站东箱变配电变压器	400	13.63	265.84	265.84	/	否	无	7.1
9450	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	铁北小区西区配电变压器	630	21.21	370.44	370.44	/	否	无	8.79
9451	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆10号箱变变压器	630	25.19	346.06	346.06	/	否	无	37.82
9452	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村南庙中（2019年新增）	200	40.99	113.26	113.26	/	否	无	148.28
9453	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线马场组台区机井	50	68.71	11.61	11.61	/	否	无	-81.42
9454	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	新城小区支1柱上变压器	400	30.81	196.8	196.8	/	否	无	23.76
9455	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟八组	80	38.76	33	33	/	否	无	9.25
9456	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV小南沟变压器	50	43.14	19.54	19.54	/	否	无	-1.42
9457	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	解困楼箱变102变压器	630	17.50	393.81	393.81	/	否	无	5.07
9458	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	世纪花园2号箱变1号变压器	500	28.32	258.4	258.4	/	否	无	19.96
9459	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南卫生服务中心箱变配电变压器	630	38.34	262.52	262.52	/	否	无	-2.23
9460	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线马圈子	100	32.98	50.24	50.24	/	否	无	-0.16
9461	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆13号箱变变压器	630	26.93	342.41	342.41	/	否	无	-19.09
9462	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区2号箱变配电变压器	500	28.06	259.7	259.7	/	否	无	11.54
9463	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	干打垒箱变配电变压器	500	13.57	332.15	332.15	/	否	无	-6.36
9464	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	叩勿苏1.2.7组	160	74.14	9.38	9.38	/	否	无	13.96
9465	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
9466	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山设施农业小区2	80	38.56	37.6	37.6	/	否	无	-90.33
9467	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	达拉哈	100	53.15	45.9	45.9	/	否	无	61.01
9468	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线木头营子村2号台区机井（2017新增）	50	51.14	18.01	18.01	/	否	无	-69.81
9469	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	梅家窝铺	50	71.24	6	6	/	否	无	8.22
9470	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	新南变压器	80	70.01	11.15	11.15	/	否	无	2.85

9471	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐十组变压器	200	89.05	-18.1	-18.1	/	否	无	34.78
9472	建平县	富山66kV变电站	114富东线	大蒿子店新农村	400	53.68	106	106	/	否	无	0
9473	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子八组井2台区机井	100	38.29	49.86	49.86	/	否	无	-75.15
9474	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV费爷沟变压器	80	85.58	-4.464	-4.464	/	否	无	-4.09
9475	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线酒厂中心村	100	0.80	79.35	79.35	/	否	无	6.25
9476	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	青峰山张家湾变压器（工）	100	40.95	39.24	39.24	/	否	无	-8.87
9477	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆6号箱变变压器	630	63.01	109.81	109.81	/	否	无	20.22
9478	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线五道沟	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
9479	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村前街	100	1.69	78.65	78.65	/	否	无	20
9480	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村5号台区机井（2017新增）	50	53.77	18.39	18.39	/	否	无	-86.46
9481	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子三组	100	78.31	11.42	11.42	/	否	无	26.55
9482	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大北沟	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
9483	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张二组（杆）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9484	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟四组变压器	100	75.05	20.94	20.94	/	否	无	0
9485	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	啤酒厂南变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9486	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申新井台区机井	50	93.33	-6.665	-6.665	/	否	无	-66.55
9487	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	和乐六组	50	39.45	20.38	20.38	/	否	无	17.33
9488	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	海翼家苑1号箱变1#变压器	500	39.04	204.8	204.8	/	否	无	-21.87
9489	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线董家沟后梁变压器（2018年农网升级改造）	200	63.81	107.5	107.5	/	否	无	52.46
9490	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子养鸡小区	50	45.84	18.42	18.42	/	否	无	127.78
9491	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	杨杖子5#大棚变压器	80	104.56	-19.648	-19.648	/	否	无	-37.4
9492	建平县			郎家小区变压器	80	47.48	26.96	26.96	/	否	无	0
9493	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	工业大厦箱变1#变压器	500	52.51	147.4	147.4	/	否	无	-9.87
9494	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	海翼家苑3号箱变1#变压器	630	28.79	323.69	323.69	/	否	无	2.86
9495	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	柏峰紫域2号箱变1#变压器	630	32.07	302.9	302.9	/	否	无	45.28
9496	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	平房河西	100	41.30	46.55	46.55	/	否	无	0.12
9497	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线沙子沟	100	0.58	79.6	79.6	/	否	无	-66.67
9498	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官五组	160	63.92	25.73	25.73	/	否	无	26.59
9499	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村2号台区机井（2017新增）	50	46.76	21.26	21.26	/	否	无	-55.02

9500	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村扎营八组 (2019年新增)	200	39.71	81.2	81.2	/	否	无	6.02
9501	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	羊四组	50	76.32	16.89	16.89	/	否	无	49.56
9502	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	建达小区箱变变压器	800	76.68	30.56	30.56	/	否	无	20.32
9503	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	幸福家园箱变变压器	500	38.08	210.55	210.55	/	否	无	-0.25
9504	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	八号小区二号箱变变压器	630	41.90	247.02	247.02	/	否	无	32.27
9505	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村迟二队 (2019年新增)	200	62.68	90.88	90.88	/	否	无	57.67
9506	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线南四家5-12组	200	55.32	49.36	49.36	/	否	无	-1.61
9507	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永设施农业	80	19.77	50.63	50.63	/	否	无	-56.92
9508	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线下窝铺	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9509	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店大棚	200	29.85	105.14	105.14	/	否	无	46.21
9510	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村2号台区 机井(2017新增)	50	2.11	39.1	39.1	/	否	无	0
9511	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	农业大厦箱变1#变压器	400	78.88	4.44	4.44	/	否	无	45.27
9512	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	河畔家园3#箱变2#变压器	400	24.35	222.76	222.76	/	否	无	7.19
9513	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升1组 (2019年新增)	200	82.13	-4.26	-4.26	/	否	无	24.99
9514	建平县	三家66kV变电站	120三和线	三家西湖养猪小区变压器(工)	80	119.25	-31.4	-31.4	/	否	无	-10.32
9515	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井河东变压器	100	59.78	68.52	68.52	/	否	无	8.02
9516	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	邹继龙养牛小区	50	106.24	-13.12	-13.12	/	否	无	70.88
9517	建平县	万寿66kV变电站	128万兴线	万寿新村2号箱变1号变压器	630	57.94	140.43	140.43	/	否	无	0
9518	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	兴合箱变变压器	630	42.19	244.25	244.25	/	否	无	20.42
9519	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	二一0西区1号箱变2号变压器	630	33.42	293.45	293.45	/	否	无	5.63
9520	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV大井线山咀村山咀(2019贫困 县)	200	26.88	108.96	108.96	/	否	无	3.87
9521	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房二组 (2019年新增)	400	41.02	155.92	155.92	/	否	无	7.93
9522	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村郝杖子二组 (2019年新增)	200	34.49	91.02	91.02	/	否	无	20.3
9523	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线黄土梁子村黄土梁子四 组(2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9524	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线小房申西变压器(2018 年农网升级改造)	200	11.45	137.1	137.1	/	否	无	-65.94
9525	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘一组 (2019贫困县)	200	42.53	81.92	81.92	/	否	无	28.28

9526	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线金黄地村1组3号台区机井（2017新增）	50	36.32	25.84	25.84	/	否	无	-39.1
9527	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	金都华府2号箱变变压器	630	25.44	343.79	343.79	/	否	无	16.49
9528	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	金都华府1号箱变1号变压器	630	50.64	185.16	185.16	/	否	无	14.57
9529	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百货公司箱变变压器	630	24.58	349.27	349.27	/	否	无	4.31
9530	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗东变压器	160	29.28	81.15	81.15	/	否	无	34.98
9531	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	赵窝铺大棚井01	80	58.72	23.68	23.68	/	否	无	-81.1
9532	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	华府天地二期1号箱变1#变压器	400	26.87	212.52	212.52	/	否	无	-5.68
9533	建平县	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV张家营子线深井示范园0号	100	58.16	32.9	32.9	/	否	无	38.99
9534	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	下红帽蔬菜大棚	80	62.22	21.04	21.04	/	否	无	1.36
9535	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组北中心村	200	48.28	64.8	64.8	/	否	无	1.72
9536	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	时代金领箱变2号变压器	630	24.97	351.98	351.98	/	否	无	7.73
9537	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升四五八分容（2019年新增）	400	15.68	261.76	261.76	/	否	无	20.99
9538	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家2号箱变1#变压器	630	15.12	408.87	408.87	/	否	无	13.3
9539	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑1号箱变2号变压器	630	13.90	416.56	416.56	/	否	无	20.51
9540	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑2号箱变1号变压器	630	22.81	360.3	360.3	/	否	无	-33.91
9541	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西城3组2井台区机井	50	46.59	21.01	21.01	/	否	无	-51.6
9542	建平县	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	富郡园箱变1#变压器	400	41.06	158.68	158.68	/	否	无	-10.91
9543	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百合家园1号箱变1#变压器	500	39.21	204.2	204.2	/	否	无	12.33
9544	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村政府南（2019年新增）	400	52.87	137.28	137.28	/	否	无	71.36
9545	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	运输公司箱变变压器	630	16.93	397.34	397.34	/	否	无	1.21
9546	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	顺和家园2号箱变变压器	500	15.59	322.2	322.2	/	否	无	2.28
9547	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	钢管开发楼箱变变压器	630	77.10	20.16	20.16	/	否	无	11.77
9548	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	绿岛花园箱变变压器	1000	0.12	798.8	798.8	/	否	无	-46.84
9549	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从南（2019年新增）	200	37.42	91.46	91.46	/	否	无	-22.29
9550	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村小方申（2019年新增）	400	11.99	311.24	311.24	/	否	无	116.43
9551	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山谢窝铺	100	91.03	-11.03	-11.03	/	否	无	1.51
9552	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	毛家沟1	100	31.30	53.69	53.69	/	否	无	-9.79
9553	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城上白庙子	100	18.97	61.04	61.04	/	否	无	-13.35
9554	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要大棚井变压器	80	29.27	43.6	43.6	/	否	无	52

9555	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南井	100	77.92	5.85	5.85	/	否	无	1.75
9556	建平县			10kV建古线东湾子	50	10.11	34.95	34.95	/	否	无	0
9557	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	商业城箱变变压器	800	54.53	216.32	216.32	/	否	无	31.44
9558	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	10kV铁路机务箱变配电变压器	400	18.72	245.16	245.16	/	否	无	-8.17
9559	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV朱碌科西线新房子村老爷庙 (2019贫困县)	200	67.07	80.16	80.16	/	否	无	134.82
9560	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线五家子村五家子3.4组 (2019年新增)	400	38.34	256.52	256.52	/	否	无	49.93
9561	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线北四家村北四家 1.2.7组(2019年新增)	400	33.64	185.6	185.6	/	否	无	-3.66
9562	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	工商行小区箱变102变压器	630	16.22	401.88	401.88	/	否	无	-10.36
9563	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	站西小区西区箱变配电变压器	630	14.34	413.66	413.66	/	否	无	0.6
9564	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	合馨家园一号箱变变压器	200	38.62	82.84	82.84	/	否	无	11.89
9565	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南俱乐部箱变配电变压器	630	22.41	362.88	362.88	/	否	无	1.9
9566	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆2号箱变变压器	630	39.17	257.29	257.29	/	否	无	16.11
9567	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店北 (2019年新增)	200	74.75	10.86	10.86	/	否	无	7.2
9568	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王台子台区机井(2017 新增)	50	58.80	17.42	17.42	/	否	无	-72.94
9569	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村小区三组 (2019年新增)	100	39.09	40.92	40.92	/	否	无	23.09
9570	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	河畔家园1号箱变2#变压器	500	52.59	141.55	141.55	/	否	无	0
9571	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	聚福园变压器	500	0.24	398.8	398.8	/	否	无	27.78
9572	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	建安家园3号箱变变压器	500	21.57	292.2	292.2	/	否	无	3.74
9573	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	通胜商厦箱变1#变压器	630	83.22	-20.286	-20.286	/	否	无	4.02
9574	建平县	万寿66kV变电站	128万兴线	万寿新村3号箱变1号变压器	400	47.63	129.72	129.72	/	否	无	-13.58
9575	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	龙脉人家1号箱变2#变压器	630	20.38	375.8	375.8	/	否	无	13.28
9576	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	柏林家苑箱变1号变压器	200	71.95	16.1	16.1	/	否	无	-5.38
9577	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	海翼家苑2号箱变1#变压器	500	32.34	238.3	238.3	/	否	无	3.09
9578	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	八一小区C区站内变压器	400	15.14	259.4	259.4	/	否	无	-5.29
9579	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	八号小区三号箱变变压器	630	43.47	232.6	232.6	/	否	无	6.34
9580	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	通泰家园箱变变压器	500	21.07	294.7	294.7	/	否	无	19.69
9581	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区3号箱变配电变压器	630	30.24	315.06	315.06	/	否	无	0.41
9582	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	馨盛家园3号箱变变压器	630	26.77	339.38	339.38	/	否	无	-0.19

9583	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线红石板村双北分容 (2019贫困县)	100	53.88	57.67	57.67	/	否	无	85.33
9584	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线张福店五六组分容 (2019贫困县)	100	70.59	19.61	19.61	/	否	无	3.28
9585	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村崔杖子 一二组分容(2019贫困县)	100	31.91	51.05	51.05	/	否	无	-18.18
9586	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏哈拉道口线哈上新井2.3组 分容(2019贫困县)	100	71.27	69.42	69.42	/	否	无	26.99
9587	建平县	园区66kV变电站	227园宋线	张立明(小微)	50	38.80	21.45	21.45	/	否	无	87.1
9588	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	朱全义(小微)	100	15.15	64.85	64.85	/	否	无	33.65
9589	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平海东西变压器(工)	100	2.04	78.06	78.06	/	否	无	-17.39
9590	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线仓子村分容(2019贫 困县)	100	58.26	43.61	43.61	/	否	无	-9.98
9591	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗分容 (2019贫困县)	200	45.96	138.42	138.42	/	否	无	14.2
9592	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地分容2 (2019贫困县)	100	56.56	55.54	55.54	/	否	无	30.29
9593	建平县			二十家子罗五组变压器(工)	80	0.00	64	64	/	否	无	0
9594	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村下台2.9组分容 (2019贫困县)	200	23.26	130.22	130.22	/	否	无	-8.65
9595	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴南	100	69.10	18.94	18.94	/	否	无	-7.39
9596	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线杜营子村向阳山(2019 贫困县)	200	30.72	101.18	101.18	/	否	无	26.8
9597	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山平房河东变压器(工)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9598	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西科村七组(2019 贫困县)	200	71.56	101.32	101.32	/	否	无	30.95
9599	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村兰营子村 台分容(2019贫困县)	200	59.69	97.26	97.26	/	否	无	29.96
9600	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐三组台区机井	50	34.50	26.92	26.92	/	否	无	-13.04
9601	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1.2组分容 (2019贫困县)	80	14.15	52.68	52.68	/	否	无	3.17
9602	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄太一变压器(工)	200	51.42	57.84	57.84	/	否	无	13.73
9603	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组分容 (2019贫困县)	50	81.78	-0.89	-0.89	/	否	无	44.62
9604	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	羽丰养殖(小微)	100	13.24	71.08	71.08	/	否	无	100
9605	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	喀喇沁兴丰种植园(小微企业)	100	23.75	56.26	56.26	/	否	无	100
9606	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水元分营子变压器(工)	200	56.66	54.88	54.88	/	否	无	68.23

9607	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家分容 (2019贫困县)	200	32.01	112	112	/	否	无	32.48
9608	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组分容 (2019贫困县)	100	83.04	-3.04	-3.04	/	否	无	4.92
9609	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村七棵树 (2019年新增)	400	34.69	229.92	229.92	/	否	无	39.16
9610	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3.8组分容 (2019贫困县)	100	45.79	41.81	41.81	/	否	无	50.64
9611	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村大营子(2019 贫困县)	200	53.63	120.6	120.6	/	否	无	-75.7
9612	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素房身上马架子	200	1.78	158.64	158.64	/	否	无	50.98
9613	建平县	园区66kV变电站	114园北线	荣得利釉料厂(小微)	200	84.83	-9.66	-9.66	/	否	无	34.15
9614	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村下马架分容增 容(2019贫困县)	200	59.43	83.62	83.62	/	否	无	16.39
9615	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地村色木沟(2019 贫困县)	200	74.72	44.26	44.26	/	否	无	6.05
9616	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	二十家子小张窝铺变压器(工)	200	67.34	80.72	80.72	/	否	无	-14.7
9617	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素程家湾	80	59.41	25.83	25.83	/	否	无	1.45
9618	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线朱碌科村朱六组 (2019年新增)	400	32.71	192.04	192.04	/	否	无	28.87
9619	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟外组变压器	50	2.81	39.28	39.28	/	否	无	150
9620	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道南大棚变压器	100	16.34	65.77	65.77	/	否	无	49.33
9621	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线太平庄医院综合	200	66.39	27.4	27.4	/	否	无	-3.51
9622	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子三组	100	79.20	7.41	7.41	/	否	无	33.99
9623	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	羊一组	50	16.91	33.89	33.89	/	否	无	-69.01
9624	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	地税局箱变变压器	630	35.40	287.97	287.97	/	否	无	8.14
9625	建平县			姜家四组变压器(利旧)1	200	54.06	147.58	147.58	/	否	无	0
9626	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要二变压器(利旧)1	50	64.17	7.93	7.93	/	否	无	16.7
9627	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	大营子东(利旧)1	100	5.63	74.37	74.37	/	否	无	32.26
9628	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	下营子一组(利旧)1	100	3.10	77.06	77.06	/	否	无	41.38
9629	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	中沟(利旧)1	50	60.78	23.48	23.48	/	否	无	-2.65
9630	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东小房申(利旧)1	50	39.07	20.47	20.47	/	否	无	24.05
9631	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	后长皋(利旧)1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9632	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村南台子(利旧)1	50	6.47	36.76	36.76	/	否	无	15.56
9633	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村王台子(2019 年新增)	200	33.09	119.28	119.28	/	否	无	120.03

9634	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线博古素8组台区机井	50	2.58	38.98	38.98	/	否	无	-83.33
9635	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	东村屠宰小区	315	44.43	117.37	117.37	/	否	无	81.04
9636	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线张营子	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
9637	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴四组	50	59.97	11.9	11.9	/	否	无	3.4
9638	建平县	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	安兴福苑小区	630	0.25	502.43	502.43	/	否	无	5.97
9639	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	百合家园3号箱变1#变压器	500	48.88	155.65	155.65	/	否	无	-39.42
9640	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城一组	100	0.90	79.12	79.12	/	否	无	-10
9641	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟小区	20	32.46	9.52	9.52	/	否	无	5.06
9642	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线平房西台区机井 (2017新增)	50	7.89	36.16	36.16	/	否	无	-75
9643	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村5组1号台区机井 (2017新增)	50	55.05	22.06	22.06	/	否	无	-11.76
9644	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山1号台区机井 (2017新增)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
9645	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	上四组	50	73.13	29.1	29.1	/	否	无	56.98
9646	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕杖子大棚井1变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
9647	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线热水本街南中心村	315	44.78	125.84	125.84	/	否	无	-15.56
9648	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套三	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
9649	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	房身沟	50	0.23	39.89	39.89	/	否	无	-100
9650	建平县	万家明66kV变电站	1517三元井线	三元井线深井八组台区机井	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-93.33
9651	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村小马厂 (2019贫困县)	200	71.06	118.56	118.56	/	否	无	129.57
9652	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村二房申2.0	400	2.69	310.44	310.44	/	否	无	49.61
9653	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	大窑沟东	500	4.94	398.95	398.95	/	否	无	-29.03
9654	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	章营子六组	160	15.10	103.86	103.86	/	否	无	-65.36
9655	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	顺和家园1号箱变变压器	500	33.11	235.4	235.4	/	否	无	2.65
9656	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业小区4	80	50.92	28.58	28.58	/	否	无	-90.1
9657	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟(利旧)	30	8.67	21.65	21.65	/	否	无	13.56
9658	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	王杖子线凤旺养殖场(小微)	100	59.50	27.52	27.52	/	否	无	-19.32
9659	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水四组中心村	200	42.47	75.1	75.1	/	否	无	16.37
9660	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村河东(2019 年新增)	200	63.59	81.48	81.48	/	否	无	21.41
9661	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线赵家店村赵家店(2019 年新增)	100	97.79	-17.79	-17.79	/	否	无	20.87

9662	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线兴隆地村和尚地 (2019年新增)	200	66.69	123.88	123.88	/	否	无	11.27
9663	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲一组 (2019贫困县)	200	44.04	104.38	104.38	/	否	无	36.67
9664	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村北霍店 (2019年新增)	200	60.41	90.46	90.46	/	否	无	60.78
9665	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村新地二组 (2019年新增)	200	53.79	52.76	52.76	/	否	无	64.33
9666	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1、2组(2019贫困县)	200	69.58	110.22	110.22	/	否	无	4.73
9667	建平县	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚1	250	64.95	80.35	80.35	/	否	无	-5.14
9668	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	华盛家园箱变变压器	800	40.87	316.8	316.8	/	否	无	21.57
9669	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	铁北小区东区箱变配电变压器	630	26.64	336.17	336.17	/	否	无	1.56
9670	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	梁家窝铺	400	20.77	304.44	304.44	/	否	无	62.63
9671	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村后组	50	6.70	38.26	38.26	/	否	无	16.95
9672	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子养羊小区中心村	200	39.13	102.78	102.78	/	否	无	-46.56
9673	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组2台区机井	50	85.69	-2.845	-2.845	/	否	无	-49.8
9674	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚02变压器	80	20.06	49.74	49.74	/	否	无	48.45
9675	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	头一组	250	74.57	167.28	167.28	/	否	无	3.35
9676	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子大棚变压器	80	116.06	-28.848	-28.848	/	否	无	73.09
9677	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	沟里	100	38.84	43.22	43.22	/	否	无	-8.19
9678	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉勿苏	50	81.76	-0.88	-0.88	/	否	无	-2.47
9679	建平县			大营子三组	50	69.61	7.99	7.99	/	否	无	0
9680	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀喇沁政府中心村	100	44.55	35.62	35.62	/	否	无	-1.58
9681	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱碌科中学分容中心村	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9682	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线南山洼村台变压器 (2018年农网升级改造)	400	4.79	316.36	316.36	/	否	无	-44.56
9683	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线金家沟变压器(2018年农网升级改造)	50	57.91	17.93	17.93	/	否	无	-4.58
9684	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子大棚小区	30	93.87	-4.161	-4.161	/	否	无	-25.94
9685	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	轩营子变压器	50	54.27	13.04	13.04	/	否	无	19.34
9686	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	马杖子	50	5.69	37.26	37.26	/	否	无	5.88
9687	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	嘉华名苑3号箱变1号变压器	630	14.09	415.55	415.55	/	否	无	11.6
9688	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心东组分容 (2019贫困县)	50	25.17	29.58	29.58	/	否	无	4.67

9689	建平县	园区66kV变电站	227园宋线	万寿敬军苗圃（小微）	200	119.33	-78.66	-78.66	/	否	无	78.85
9690	建平县			黑水线一棵树八组新井台区机井	50	68.85	11.26	11.26	/	否	无	0
9691	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线富合2、3、4组中心村	400	33.27	187.08	187.08	/	否	无	-3.05
9692	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	天缘小区	160	50.74	46.9	46.9	/	否	无	3.13
9693	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村1号台区机井（2017新增）	50	28.74	27.79	27.79	/	否	无	-18.75
9694	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家东	100	26.10	53.9	53.9	/	否	无	24.03
9695	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店二组	100	48.63	31.37	31.37	/	否	无	20.29
9696	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	翻杖子	100	59.70	48.46	48.46	/	否	无	46.81
9697	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	给水二所变压器	400	26.09	216.36	216.36	/	否	无	-22.71
9698	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南2组台区机井柱上变压器	50	59.49	14.16	14.16	/	否	无	-49.72
9699	建平县			老窑东	100	74.84	57.55	57.55	/	否	无	0
9700	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	小插抬	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
9701	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村河东	50	5.08	37.48	37.48	/	否	无	1.79
9702	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	西北沟养羊小区	100	38.82	41.2	41.2	/	否	无	0
9703	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西城7组井台区机井	50	31.58	27.83	27.83	/	否	无	-60.47
9704	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线榆树林子台区机井	50	1.79	39.27	39.27	/	否	无	-50
9705	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东街	50	5.12	37.45	37.45	/	否	无	19.15
9706	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV八楞官	100	59.98	40.71	40.71	/	否	无	48.25
9707	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组2	50	89.87	-4.935	-4.935	/	否	无	48.89
9708	建平县	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线下石金变压器	160	56.24	78.03	78.03	/	否	无	21.83
9709	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	拉碾沟村前	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
9710	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张一组	100	26.25	53.83	53.83	/	否	无	-83.45
9711	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线小北沟	30	53.27	18.08	18.08	/	否	无	95.86
9712	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	转山子	100	102.24	-22.24	-22.24	/	否	无	-19.56
9713	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1中心村	100	77.49	31.04	31.04	/	否	无	37.08
9714	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10KV仓子线新城地大井台区机井	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9715	建平县	镇南66kV变电站	104南沟线	中兴理石	315	108.70	-90.405	-90.405	/	否	无	-9.49
9716	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	西朝阳沟	50	56.16	17.64	17.64	/	否	无	-43.8
9717	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV深井北组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9718	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	三家供电所	100	98.65	-18.65	-18.65	/	否	无	21.44
9719	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上八楞	30	37.00	12.9	12.9	/	否	无	28.33

9720	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	张红线马营子（2020贫困县）	200	68.59	121.02	121.02	/	否	无	44.25
9721	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐扬水站（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9722	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	大五家（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9723	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村1号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-99.19
9724	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	东组	50	87.06	-3.53	-3.53	/	否	无	10.04
9725	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	新爱里小区	100	3.35	77.06	77.06	/	否	无	-14.29
9726	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线劲松养殖场（小微）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9727	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈八组分容占奎家庭农场（小微）	200	50.29	59.42	59.42	/	否	无	23.66
9728	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈九组屈彩霞家庭农场（小微）	200	64.45	54.2	54.2	/	否	无	-1.88
9729	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线三家14组井台区机井	50	118.28	-19.14	-19.14	/	否	无	21.79
9730	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10KV青峰山线烧锅杖子大井台区机井	50	0.25	39.9	39.9	/	否	无	0
9731	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	西南关养牛小区（小微）	200	52.10	56.38	56.38	/	否	无	-8.93
9732	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV上杖子变压器	30	111.22	-9.366	-9.366	/	否	无	1.47
9733	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子河东变压器（2018年农网升级改造）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9734	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10千伏宽昌沟线宽昌沟村上石门地（2019贫困县）	100	66.94	29.76	29.76	/	否	无	10.14
9735	建平县	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV东升大棚井2变压器	80	65.81	25.96	25.96	/	否	无	21.97
9736	建平县	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV迎风线迎风梁中心村	200	33.75	128.16	128.16	/	否	无	76.49
9737	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	孙兴起养殖场（小微）	100	12.77	73.54	73.54	/	否	无	-7.69
9738	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村房申东（2019年新增）	200	44.55	125.68	125.68	/	否	无	10.22
9739	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线宋窝铺村坤兑沟东（2019年新增）	200	72.83	119.8	119.8	/	否	无	19.55
9740	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水霍营子变压器（工）	100	62.67	17.34	17.34	/	否	无	36.69
9741	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	10kV烧锅营子线毕一二组光伏变压器	400	19.70	297.8	297.8	/	否	无	-49.09
9742	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线园田中心村	100	90.52	-10.52	-10.52	/	否	无	-3.72
9743	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分新房东变压器	200	1.68	159.04	159.04	/	否	无	0
9744	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10k朱碌科东线朱碌科村水泉三组（2019年新增）	200	44.34	71.32	71.32	/	否	无	0.23
9745	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村（2019贫困县）	200	60.25	110.04	110.04	/	否	无	22.03

9746	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组分容中心村	100	43.49	37.46	37.46	/	否	无	-8.6
9747	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子十二队 (2019年新增)	200	32.44	98.36	98.36	/	否	无	-12.66
9748	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线郎家村张五(2019年新增)	200	33.06	101.18	101.18	/	否	无	-1.73
9749	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家村一组(2019年贫困县)	200	83.25	-6.5	-6.5	/	否	无	22.23
9750	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村架子山大棚1 (2019年新增)	100	21.54	67.36	67.36	/	否	无	0
9751	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村大皋 (2019年新增)	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
9752	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东大棚道南 (2019年新增)	100	65.06	23.11	23.11	/	否	无	-52.77
9753	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村大西山 (2019年新增)	100	58.26	28.07	28.07	/	否	无	56.88
9754	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	下乃林	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9755	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖1组2.0	400	29.79	201.48	201.48	/	否	无	-4.81
9756	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线田营子变压器(2018年农网升级改造)	100	50.35	65.81	65.81	/	否	无	0
9757	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁子六组分容	50	20.04	30.7	30.7	/	否	无	-5.56
9758	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线新爱里村4.5组 (2019年贫困县)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9759	建平县	富山66kV变电站	114富东线	富山廉租房	400	42.45	150.2	150.2	/	否	无	6.35
9760	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	王杖子变压器(大井)	100	53.40	52.61	52.61	/	否	无	15.53
9761	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线下周杖子变压器	100	5.28	74.8	74.8	/	否	无	0
9762	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村变压器(2018年农网升级改造)	50	81.72	-0.86	-0.86	/	否	无	34.52
9763	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟一组	200	64.03	31.96	31.96	/	否	无	15.82
9764	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分前窑沟变压器	100	2.58	78.81	78.81	/	否	无	0
9765	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分小苏子沟变压器	50	1.88	39.09	39.09	/	否	无	22.22
9766	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	小区二组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9767	建平县			黑水线黄杖子三组台区机井	50	32.48	25.85	25.85	/	否	无	0
9768	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV山下变压器	50	66.54	25.88	25.88	/	否	无	153.33
9769	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	上遥沟南	100	74.76	46.9	46.9	/	否	无	35.71
9770	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡家店村1号台区机井 (2017新增)	50	55.72	16.92	16.92	/	否	无	-79.11

9771	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升6组 (2019年新增)	200	88.40	-16.8	-16.8	/	否	无	-9.89
9772	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线北四家村北四家一二 七组分容 (2019年新增)	200	32.45	101.24	101.24	/	否	无	11.25
9773	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线三家村3号台区机井 (2017新增)	50	0.04	39.99	39.99	/	否	无	0
9774	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	松岭村花果山设施农业小区	50	14.48	34.11	34.11	/	否	无	17.5
9775	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线宋家湾养羊小区变压器	80	66.73	21.47	21.47	/	否	无	7.72
9776	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	老四家子梯田设施农业	50	0.01	40	40	/	否	无	-100
9777	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟六组变压器	80	54.63	34.42	34.42	/	否	无	17.78
9778	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马西	80	80.66	-0.528	-0.528	/	否	无	21.07
9779	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	三家恩宝养殖 (养殖)	100	21.38	61.38	61.38	/	否	无	-9.88
9780	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分张家湾变压器	50	1.42	39.31	39.31	/	否	无	50
9781	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王台子变压器	50	63.66	20.36	20.36	/	否	无	154.29
9782	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆9号箱变变压器	630	13.79	417.12	417.12	/	否	无	11.82
9783	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子1#大棚变压器	80	86.10	-4.88	-4.88	/	否	无	-7.66
9784	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热东	200	67.14	34.5	34.5	/	否	无	-13.32
9785	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	金剑小区箱变变压器	500	69.25	54.9	54.9	/	否	无	16.9
9786	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆11号箱变变压器	630	29.01	321.43	321.43	/	否	无	9.4
9787	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	东方花园箱变变压器	800	41.37	310.72	310.72	/	否	无	-16.98
9788	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	华府天地二期2号箱变1#变压器	400	26.12	215.52	215.52	/	否	无	6.21
9789	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	农电楼	400	85.05	-20.2	-20.2	/	否	无	5.49
9790	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线西沟变压器 (2018年农 网升级改造)	50	70.92	20.34	20.34	/	否	无	5.95
9791	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村大坝变压器 (2018年农网升级改造)	200	42.62	101.08	101.08	/	否	无	20.03
9792	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄烟站综合	200	76.93	6.38	6.38	/	否	无	40.02
9793	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线房申1组 (2020贫困县	200	57.10	45.8	45.8	/	否	无	1.02
9794	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线吉横沟分容变压器 (2018年农网升级改造)	100	30.90	53.24	53.24	/	否	无	20.35
9795	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家小区 (23能效)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
9796	建平县			白山长汉池政府	200	69.69	20.92	20.92	/	否	无	0
9797	建平县			政府小区2变压器	200	91.44	-22.88	-22.88	/	否	无	0

9798	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线三家11组井台区机井	50	85.58	-2.79	-2.79	/	否	无	-55.24
9799	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖方塘	200	51.65	56.7	56.7	/	否	无	-19.09
9800	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线四合1组台区机井	50	65.06	13.53	13.53	/	否	无	-16.91
9801	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三七组	80	66.11	15.82	15.82	/	否	无	38.33
9802	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四一组（2019年新增）	200	46.44	74.44	74.44	/	否	无	-41.53
9803	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏哈拉道口线哈上新井2.3组（2019贫困县	400	40.02	159.96	159.96	/	否	无	31.68
9804	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	10kV烧锅营子线车杖子村车杖子梨树沟（2019年新增）	100	48.39	61.08	61.08	/	否	无	46
9805	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV榆树林东线大西营子村北营子一组（2019年新增）	100	40.86	39.21	39.21	/	否	无	63.04
9806	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村牌店九组（2019年新增）	400	29.76	201.08	201.08	/	否	无	-12.09
9807	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线土木村奎德素五家东队（2019年新增）	200	50.11	98.92	98.92	/	否	无	8.02
9808	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素村奎德素医院（2019年新增）	200	72.32	16.48	16.48	/	否	无	57.59
9809	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线小地村小地（2019年新增）	400	11.88	272.48	272.48	/	否	无	-4.68
9810	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子村干沟子五组（2019年新增）	400	12.61	271.6	271.6	/	否	无	5.33
9811	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线梁窝铺村岗岗（2019年新增）	200	25.07	109.86	109.86	/	否	无	2.25
9812	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化一组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9813	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村闹阳沟（2019年新增）	200	64.63	67.26	67.26	/	否	无	151.49
9814	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰北组（2019年新增）	200	49.67	133.1	133.1	/	否	无	61.26
9815	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二东（2019年新增）	200	30.47	99.06	99.06	/	否	无	8.37
9816	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟七组（2019年新增）	200	68.61	128.96	128.96	/	否	无	70.11
9817	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申东三组新井台区机井	100	56.08	34.85	34.85	/	否	无	-51.56
9818	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	大陶窝铺（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9819	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村西沟组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9820	建平县	三家66kV变电站	120三和线	东风5组	200	47.94	140.36	140.36	/	否	无	6.79

9821	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	老官地线小五家二组台区机井	50	61.44	13.38	13.38	/	否	无	-26.54
9822	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕五组	80	64.14	19.18	19.18	/	否	无	-14.54
9823	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村西营子	160	74.69	8.59	8.59	/	否	无	2.13
9824	建平县			华2组	200	73.69	100.54	100.54	/	否	无	0
9825	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	三西	100	83.16	-3.16	-3.16	/	否	无	9.37
9826	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼村1号台区机井 (2017新增)	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	0
9827	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村1号台区机井(2017新增)	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	-100
9828	建平县			黑水长泉东变压器(工)	100	60.97	35.72	35.72	/	否	无	0
9829	建平县			10kV杨树岭线北瓦房	30	24.70	22.66	22.66	/	否	无	0
9830	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	圣佛庙	50	73.84	3.09	3.09	/	否	无	4.94
9831	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳三四队中心村	200	48.88	62.26	62.26	/	否	无	44.34
9832	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	下树林子	50	69.46	10.14	10.14	/	否	无	37.03
9833	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水小区中心村	200	49.15	61.78	61.78	/	否	无	18.36
9834	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地5组	100	69.28	13.29	13.29	/	否	无	-6.18
9835	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	前峰山(利旧)1	50	79.26	21.68	21.68	/	否	无	19.02
9836	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城一组西(小微)	100	64.36	29.82	29.82	/	否	无	-34.23
9837	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	十家子(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9838	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡1	50	7.88	36.17	36.17	/	否	无	6.58
9839	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申一组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9840	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子三组	50	101.88	-10.94	-10.94	/	否	无	8.94
9841	建平县	万家岭66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV马厂二组变压器	80	84.23	-3.384	-3.384	/	否	无	37.15
9842	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线郭杖子	100	2.06	77.94	77.94	/	否	无	11.63
9843	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	南山洼	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
9844	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	石匠沟六队	50	73.78	4.6	4.6	/	否	无	0
9845	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎二变压器(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9846	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗五组(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9847	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱东	100	24.89	56.77	56.77	/	否	无	-2.11
9848	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	东北沟变压器	50	54.52	18.2	18.2	/	否	无	-4.55
9849	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚3区	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
9850	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	窑西	80	45.13	30.46	30.46	/	否	无	11.47
9851	建平县	万寿66kV变电站	214万工线	西村四组	400	0.00	320	320	/	否	无	-100

9852	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线政府小区122能效改	400	68.82	47.64	47.64	/	否	无	12.21
9853	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	四家线北四家6组22能效	200	27.91	107.34	107.34	/	否	无	-0.69
9854	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线和一22能效改	400	27.82	218.04	218.04	/	否	无	63
9855	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线马场街22能效改	400	25.78	217.08	217.08	/	否	无	7.51
9856	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村11组分容 (2019贫困县)	100	65.03	17.61	17.61	/	否	无	-33.54
9857	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线四汉城村大黑山7.8组 (2019贫困县)	200	73.54	103.26	103.26	/	否	无	143.21
9858	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎查4.5组2.0	400	31.23	195.08	195.08	/	否	无	23.51
9859	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台2组 (2019年新增)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
9860	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村东风两家 2.0	200	20.80	122	122	/	否	无	0
9861	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线茶台沟村茶台沟一组 (2019年新增)	200	27.81	134.78	134.78	/	否	无	21.98
9862	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城六组	200	86.70	-13.4	-13.4	/	否	无	55.7
9863	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏村8组1号台区机 井(2017新增)	50	0.94	39.53	39.53	/	否	无	-96.16
9864	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地8组中心村	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9865	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	四家线秋实(小微)	315	60.52	190.26	190.26	/	否	无	107.5
9866	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	金都帝景箱变1号变压器	630	0.21	502.68	502.68	/	否	无	0
9867	建平县	园区66kV变电站	227园宋线	10kV宋杖子线北三家村2号台区机 井(2017新增)	50	18.77	31.7	31.7	/	否	无	1.79
9868	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线五家村三组光伏变 压器	200	49.87	87.88	87.88	/	否	无	-1.85
9869	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	烧锅村南湾子(利旧)1	50	7.44	37.16	37.16	/	否	无	9.72
9870	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	双生组(利旧)1	50	3.28	38.74	38.74	/	否	无	60
9871	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家村(利旧)1	50	56.98	11.53	11.53	/	否	无	15.1
9872	建平县			海青营子变压器(利旧)1	100	81.02	-1.02	-1.02	/	否	无	0
9873	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子八组变压器(利旧)1	50	52.06	14.77	14.77	/	否	无	12.15
9874	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子七组变压器(利旧)1	100	23.44	57.03	57.03	/	否	无	12.38
9875	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子朗营子(利旧)1	50	6.58	36.98	36.98	/	否	无	40
9876	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申增容(利旧)1	50	108.85	-14.425	-14.425	/	否	无	1.13
9877	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线榆树沟变压器(2018 年农网升级改造)	50	18.36	30.82	30.82	/	否	无	-56.41
9878	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	朝阳沟变压器(利旧)1	50	78.61	5.7	5.7	/	否	无	-14.92

9879	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子四组（利旧）1	50	3.66	38.31	38.31	/	否	无	9.38
9880	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟四组（利旧）1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9881	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	羊角沟（利旧）1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9882	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子六组（利旧）1	50	49.20	15.4	15.4	/	否	无	9.52
9883	建平县			下小房申西（利旧）1	50	87.30	-3.65	-3.65	/	否	无	0
9884	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	上水泉（利旧）1	50	5.62	37.43	37.43	/	否	无	-22.58
9885	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	上三组（利旧）1	50	20.33	30.48	30.48	/	否	无	4.35
9886	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	二道沟变压器（利旧）1	100	28.34	52.18	52.18	/	否	无	-33.76
9887	建平县			上六组	80	95.60	-12.48	-12.48	/	否	无	0
9888	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	风水沟	50	44.12	17.94	17.94	/	否	无	-3.82
9889	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线沟里（利旧）1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9890	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	朝阳沟	50	59.78	18.71	18.71	/	否	无	12.58
9891	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线沟里（利旧）	50	61.60	24.64	24.64	/	否	无	37.8
9892	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	交界沟变压器	100	38.60	41.4	41.4	/	否	无	-1.04
9893	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	烧锅营子五组（利旧）1	50	68.50	26.37	26.37	/	否	无	43.07
9894	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线服务站	200	10.45	139.94	139.94	/	否	无	-3.78
9895	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子三队	30	0.00	24	24	/	否	无	0
9896	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地	160	3.67	122.5	122.5	/	否	无	-30.88
9897	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线卧虎沟变压器（2018年农网升级改造）	100	36.95	44.46	44.46	/	否	无	19.6
9898	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚井变压器	50	54.59	17.74	17.74	/	否	无	-37.34
9899	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	农机站（利旧）1	100	81.69	-1.69	-1.69	/	否	无	-21.78
9900	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	大丰沟（利旧）1	100	45.67	37.32	37.32	/	否	无	44.8
9901	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线小新地3组井台区机井	100	68.45	22.87	22.87	/	否	无	-50.79
9902	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线东良五组台区机井	50	91.43	-5.715	-5.715	/	否	无	-2.17
9903	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV七家大棚3变压器	80	2.72	62.02	62.02	/	否	无	0
9904	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	下湾子分容变压器	160	95.97	-25.552	-25.552	/	否	无	8.93
9905	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	张家营子东湾子变压器	100	27.94	56.99	56.99	/	否	无	6.09
9906	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	长汉池政府（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
9907	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西洼光伏变压器	100	36.26	53.89	53.89	/	否	无	105.98
9908	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子二组（石灰窑子分）	200	23.13	113.76	113.76	/	否	无	9.02

9909	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线哈双丰一组光伏变压器	400	35.32	178.76	178.76	/	否	无	55.45
9910	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官五队（2019贫困县	200	28.14	104.64	104.64	/	否	无	0.6
9911	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井政府中心村	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9912	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线五家4组井机井	50	23.36	32.29	32.29	/	否	无	-76.96
9913	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	朱碌科西线樊军（小微）	200	19.12	125.66	125.66	/	否	无	0
9914	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村与镇直（24改）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
9915	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府家属院变压器	100	42.66	37.48	37.48	/	否	无	-1.6
9916	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟养羊小区	50	39.25	22.42	22.42	/	否	无	-93.2
9917	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村马厂东（2019年新增）	400	44.93	245.04	245.04	/	否	无	7.76
9918	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线北山村旦八（2019年新增）	200	12.48	135.9	135.9	/	否	无	-23.55
9919	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东大棚	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
9920	建平县	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	实验中学箱变变压器	630	76.09	24.95	24.95	/	否	无	-3.01
9921	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子一组变压器	200	53.38	98.38	98.38	/	否	无	0
9922	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟分容	200	58.76	118.82	118.82	/	否	无	98.26
9923	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV房申地变压器	20	46.86	6.67	6.67	/	否	无	-7.34
9924	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV北山线水泉沟变压器（2018年农网升级改造）	100	34.88	51.95	51.95	/	否	无	19.14
9925	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家姚三台区机井	50	29.14	39.8	39.8	/	否	无	0
9926	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房身村小石佛沟2（2019年新增）	50	105.34	-12.67	-12.67	/	否	无	36.62
9927	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村噶岔3组2.0	400	33.19	195.36	195.36	/	否	无	8.18
9928	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	皇家公馆4号箱变变压器	630	37.44	268.76	268.76	/	否	无	5.78
9929	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	梁家沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9930	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线那里奈西队（2019贫困县	100	67.94	45.44	45.44	/	否	无	22.57
9931	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	小房申	100	69.22	47.32	47.32	/	否	无	0.7
9932	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井南组（2019年新增）	200	41.94	92.84	92.84	/	否	无	-27.29
9933	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线土木村奎德素上土木（2019年新增）	400	8.28	290.8	290.8	/	否	无	-62.87
9934	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汉池村长汉池南台（2019贫困县	200	35.62	88.98	88.98	/	否	无	10.25
9935	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素五家西队	100	55.27	29.27	29.27	/	否	无	-0.69

9936	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	北横沟	50	47.35	16.34	16.34	/	否	无	2.85
9937	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村七组（2019 贫困县	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9938	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV青峰山线宋家湾村联合厂 （2019年新增）	400	17.93	248.84	248.84	/	否	无	0.35
9939	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	房申西	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9940	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线园田西变压器	200	89.15	-18.3	-18.3	/	否	无	-70.47
9941	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	世纪花园1号箱变电站内变压器	500	0.21	398.95	398.95	/	否	无	-3.33
9942	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三道窝铺村张西 （2019年新增）	200	14.17	133.7	133.7	/	否	无	-81.48
9943	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西科村西科五组 （2019年新增）	200	20.16	119.7	119.7	/	否	无	6.78
9944	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河南（2019年 新增）	315	63.42	190.35	190.35	/	否	无	156.81
9945	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村老窑分容（2019 贫困县	50	22.12	28.94	28.94	/	否	无	0
9946	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王落地变压器（2018年 农网升级改造）	200	29.46	101.1	101.1	/	否	无	8.7
9947	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组1台区机井	100	35.77	48.22	48.22	/	否	无	38.46
9948	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	鑫泽兴畜牧养殖（小微）	200	20.36	124.24	124.24	/	否	无	-6.06
9949	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	天富粮食加工（小微）	200	27.69	112.42	112.42	/	否	无	7.68
9950	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	晓明（小微）	100	28.84	55.19	55.19	/	否	无	25.73
9951	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	三家供电所（2020煤改电）	200	28.94	105.98	105.98	/	否	无	3.56
9952	建平县			富山街道供电所（2020煤改电）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
9953	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	润邦畜牧养殖场（小微）	100	33.46	49.08	49.08	/	否	无	21.1
9954	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村东西（20二 批自投资）	200	46.47	70.78	70.78	/	否	无	11.08
9955	建平县	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV三元井线马厂一组（20二批自 投资）	200	35.96	88.08	88.08	/	否	无	36.99
9956	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	南沟六队	200	34.58	90.84	90.84	/	否	无	0
9957	建平县	镇南66kV变电站	107富镇线	粮库外22能效	200	77.65	16.96	16.96	/	否	无	17.22
9958	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组22能效	400	32.94	188.28	188.28	/	否	无	2.03
9959	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	东五22能效	400	31.83	193.32	193.32	/	否	无	9.46
9960	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组22能效	200	37.62	139.36	139.36	/	否	无	-3.6
9961	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山七组22能效	400	27.40	210.48	210.48	/	否	无	-22.68
9962	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	杂粮东22能效	400	41.34	184.52	184.52	/	否	无	-65.52

9963	建平县	富山66kV变电站	222富山线	政府东变压器22能效	200	57.52	45	45	/	否	无	16.07
9964	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西井1台区机井	100	24.20	61.32	61.32	/	否	无	-47.62
9965	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线马场街南22能效改	400	58.93	85.28	85.28	/	否	无	5.16
9966	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	四家线四家子1组22能效	200	63.39	73.64	73.64	/	否	无	-16.43
9967	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗太线罗福沟街22能效	400	33.17	187.64	187.64	/	否	无	4.11
9968	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	姜云虎（小微）	100	49.76	38.36	38.36	/	否	无	-55.72
9969	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	三家2.7组	80	65.47	13.97	13.97	/	否	无	-2.54
9970	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子三组22能效改	400	53.08	234.72	234.72	/	否	无	27.42
9971	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV青沙线大营子分容变压器	100	14.36	65.75	65.75	/	否	无	-4.68
9972	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	鑫河家园箱变变压器	1000	21.48	585.9	585.9	/	否	无	12.41
9973	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	养路段	315	30.14	172.18	172.18	/	否	无	-98.5
9974	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套一、二分容（2019贫困县）	100	36.63	46.27	46.27	/	否	无	50.06
9975	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线烧锅组台区机井	50	0.13	39.94	39.94	/	否	无	-87.5
9976	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线大铺西	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
9977	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村1号台区机井（2017新增）	50	62.05	14.78	14.78	/	否	无	4.51
9978	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花西	50	3.34	38.33	38.33	/	否	无	5.26
9979	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道村西梁东2.0	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9980	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线李安果树园（小微）	100	7.88	72.12	72.12	/	否	无	-87.94
9981	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	姚窝铺	30	73.11	2.5	2.5	/	否	无	4.12
9982	建平县			郭窝铺	50	68.44	7.26	7.26	/	否	无	0
9983	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线三家	200	71.36	106.54	106.54	/	否	无	82.89
9984	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场新立屯政惠变压器	100	2.41	78	78	/	否	无	-42.86
9985	建平县			兴隆沟二组	50	11.60	34.2	34.2	/	否	无	0
9986	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全六组变压器（2018年农网升级改造）	100	33.84	46.16	46.16	/	否	无	0.36
9987	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线石拉山小区变压器（2018年农网升级改造）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9988	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	松林山庄箱变配电变压器	630	21.93	365.84	365.84	/	否	无	1.28
9989	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	四家线刚子木业（小微）	100	58.36	26.81	26.81	/	否	无	7.35
9990	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	四家线树森家庭（小微）	100	32.24	52.66	52.66	/	否	无	41.49
9991	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小四家（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0

9992	建平县	工业66kV变电站	104镇东线	虹盛园小区二号箱变配电变压器	630	7.47	456.94	456.94	/	否	无	52.64
9993	建平县	工业66kV变电站	104镇东线	虹盛园小区三号箱变配电变压器	630	17.03	396.71	396.71	/	否	无	135.71
9994	建平县	工业66kV变电站	104镇东线	虹盛园小区一号箱变配电变压器	630	11.62	430.79	430.79	/	否	无	29.04
9995	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村哈上新井一组（2019年新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
9996	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四二组（2019年新增）	200	3.12	153.76	153.76	/	否	无	22.08
9997	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子六队（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9998	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村兽医站（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
9999	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组台区机井	50	102.59	-11.295	-11.295	/	否	无	144
10000	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	上二组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10001	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线噶海吐5组台区机井	50	41.48	23.06	23.06	/	否	无	-73.6
10002	建平县			奎德素下土木	200	48.65	62.74	62.74	/	否	无	0
10003	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子小区	50	1.99	39.01	39.01	/	否	无	-13.33
10004	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池4组台区机井	50	69.84	14.76	14.76	/	否	无	-3.11
10005	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素3组台区机井	50	71.77	7.8	7.8	/	否	无	-63.24
10006	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺分容	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10007	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素分容中心村变压器	315	33.17	202.1	202.1	/	否	无	66.16
10008	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟小区中心村变压器	100	68.86	12.48	12.48	/	否	无	74.25
10009	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西科村西科三（2019贫困县	200	52.97	54.08	54.08	/	否	无	27.87
10010	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子小西山	80	36.83	46.55	46.55	/	否	无	-1.5
10011	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	碾房变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10012	建平县			上沟西	50	119.94	-19.97	-19.97	/	否	无	0
10013	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子前东组	50	1.67	39.17	39.17	/	否	无	20
10014	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店5组（2019贫困县	100	75.45	-10.36	-10.36	/	否	无	8.73
10015	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村西土城子（2019年新增）	100	66.43	42.23	42.23	/	否	无	-2.41
10016	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申一组（2019年新增）	200	40.58	85.86	85.86	/	否	无	18.4
10017	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村三家（2019年新增）	200	40.85	99.78	99.78	/	否	无	55.59

10018	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官九组	30	99.15	-5.745	-5.745	/	否	无	-18.02
10019	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV张奎学变压器	50	89.81	-4.905	-4.905	/	否	无	69.74
10020	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	东台村铁路南设施农业小区	80	53.43	26.75	26.75	/	否	无	-86.09
10021	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化六组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10022	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	马杖子（24备）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10023	建平县			白山嘎海村吐二组	200	50.27	59.7	59.7	/	否	无	0
10024	建平县	富山66kV变电站	115富西线	富西线惠家沟（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10025	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线七官南变压器	100	5.85	74.39	74.39	/	否	无	5.88
10026	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子小区（利旧）	50	79.97	2.59	2.59	/	否	无	14.88
10027	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线上窝铺2变压器 （2018年农网升级改造）	50	69.96	23.82	23.82	/	否	无	121.69
10028	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线后地中心村	200	21.36	118.04	118.04	/	否	无	-3.98
10029	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子一组	100	46.78	33.22	33.22	/	否	无	0
10030	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村2号台区 机井（2017新增）	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-50
10031	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10032	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲三组 （2019贫困县）	200	63.10	104.86	104.86	/	否	无	70.55
10033	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子马架子四组 （2019贫困县）	200	51.23	67.16	67.16	/	否	无	-6.37
10034	建平县	富山66kV变电站	222富山线	富山街道供电所	400	34.50	182.56	182.56	/	否	无	36.57
10035	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	上七组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10036	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	头三四组	315	73.00	225.86	225.86	/	否	无	38.6
10037	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	兰营子一组变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10038	建平县	富山66kV变电站	106卧龙岗线	下苇子沟	315	28.88	182.13	182.13	/	否	无	11
10039	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申村新立屯	80	1.63	62.7	62.7	/	否	无	0
10040	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟西变压器	100	44.78	35.25	35.25	/	否	无	9.99
10041	建平县			长泉西	100	40.66	39.35	39.35	/	否	无	0
10042	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟一组	400	49.77	121.08	121.08	/	否	无	0
10043	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	农电111	160	26.94	84.91	84.91	/	否	无	136.42
10044	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	看守所	200	66.95	26.2	26.2	/	否	无	39.57
10045	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东升一二组分容（小微）	200	24.91	120.44	120.44	/	否	无	9.5
10046	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	阿波罗箱变站内变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100

10047	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线栾家窝铺村兰营子（2019年新增）	200	51.09	109.9	109.9	/	否	无	20.36
10048	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	小朝阳沟	100	93.90	-13.9	-13.9	/	否	无	17.78
10049	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚一区	80	42.46	37.1	37.1	/	否	无	-45.34
10050	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2分容中心村	200	20.25	123.98	123.98	/	否	无	13.95
10051	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子上东北沟	200	2.59	159.28	159.28	/	否	无	4.17
10052	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	喀西大棚	100	18.70	63.64	63.64	/	否	无	25.33
10053	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全三队变压器（2018年农网升级改造）	100	87.56	-7.56	-7.56	/	否	无	22.55
10054	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱家窝铺村朱窝铺增容	400	20.87	298.2	298.2	/	否	无	24.28
10055	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	自来水西	400	83.18	-12.72	-12.72	/	否	无	5.65
10056	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	建安家园2号箱变变压器	630	29.58	317.9	317.9	/	否	无	15.65
10057	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房采石场变压器	400	27.84	243.48	243.48	/	否	无	49.86
10058	建平县			姜家村变压器	80	61.42	21.74	21.74	/	否	无	0
10059	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海南沟（2019年新增）	100	18.08	74.78	74.78	/	否	无	12.29
10060	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线乌克朝村一二组光伏变压器	400	63.84	238.32	238.32	/	否	无	24.9
10061	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟村分容	50	2.80	38.6	38.6	/	否	无	18.75
10062	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线惠州村于家湾（2019年新增）	315	0.61	251.72	251.72	/	否	无	56
10063	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子5、6组变压器（2018年农网升级改造）	200	41.07	107	107	/	否	无	126.64
10064	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线中官村中官四组2（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10065	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	方营子	50	72.96	3.55	3.55	/	否	无	1.39
10066	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区7号箱变配电变压器	630	17.93	391.1	391.1	/	否	无	17.08
10067	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV黑山线大板沟村大板沟二组（2019年新增）	200	69.85	118.52	118.52	/	否	无	35.03
10068	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全八组变压器（2018年农网升级改造）	50	54.35	12.82	12.82	/	否	无	18.97
10069	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村房身村（2019贫困县	200	51.21	58.28	58.28	/	否	无	74.65
10070	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后西（2019贫困县	200	27.13	106.74	106.74	/	否	无	4.43

10071	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山3号台区机井 (2017新增)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10072	建平县			扬水站变压器	200	57.56	53.2	53.2	/	否	无	0
10073	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	平安地2组	200	64.39	59.1	59.1	/	否	无	77.96
10074	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	南沟湾大棚	80	49.91	27.48	27.48	/	否	无	54.21
10075	建平县			大洼	30	71.88	9.3	9.3	/	否	无	0
10076	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚1	80	91.50	-9.2	-9.2	/	否	无	15.48
10077	建平县			10kV罗福沟线罗一组台区机井	200	41.33	88.86	88.86	/	否	无	0
10078	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线碾子沟东变压器(2018 年农网升级改造)	100	119.96	-39.96	-39.96	2026/3/31	是	2026/12/30	24.49
10079	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV大井线宋家湾蔬菜大棚变压器	80	33.85	36.94	36.94	/	否	无	-43.94
10080	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村2号台区机 井(2017新增)	50	46.83	21.63	21.63	/	否	无	-46.48
10081	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线十家子村沟叉子 (2019贫困县)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10082	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线烧锅营子村2号台 区机井(2017新增)	50	52.44	18.61	18.61	/	否	无	-81.29
10083	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村深井中组 (2019年新增)	200	73.79	75.76	75.76	/	否	无	42.73
10084	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村北窑 (2019贫困县)	100	118.19	-38.19	-38.19	/	否	无	-0.63
10085	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府开发区中心村	400	47.77	130.24	130.24	/	否	无	45.1
10086	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线西五变压器	50	63.66	-9.32	-9.32	/	否	无	6.45
10087	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	东张营子	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10088	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	三家井分容	100	71.96	18.16	18.16	/	否	无	-72.01
10089	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄八组中心村	100	51.59	30.3	30.3	/	否	无	17.78
10090	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水五组中心村	200	34.49	98.5	98.5	/	否	无	-0.74
10091	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村3号台区机 井(2017新增)	50	45.63	20.24	20.24	/	否	无	-85.03
10092	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线新窝铺村新南(2019 年新增)	200	5.44	149.68	149.68	/	否	无	-75.09
10093	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店三组 (2019年新增)	400	57.69	238	238	/	否	无	27.29
10094	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店6组(2019贫困 县)	400	61.06	302.32	302.32	/	否	无	0.9
10095	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线司杖子光伏变压器	250	55.98	139.75	139.75	/	否	无	-2.57

10096	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线中学家属院中心村	100	68.83	11.23	11.23	/	否	无	35.29
10097	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升三组井台区机井	50	62.24	14.09	14.09	/	否	无	24.09
10098	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼1组	80	62.08	14.35	14.35	/	否	无	-6.13
10099	建平县			黄杖子沟南（利旧）	50	74.00	7.76	7.76	/	否	无	0
10100	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分北台子变压器	200	1.59	158.2	158.2	/	否	无	0
10101	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	房申3.5组	200	75.55	8.96	8.96	/	否	无	11.52
10102	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线沟东组台区机井	50	24.30	32.93	32.93	/	否	无	-86.79
10103	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张窝铺村乔杖子（2019年新增）	200	54.18	96.7	96.7	/	否	无	65.49
10104	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树村一棵树三组（2019年新增）	100	69.02	30.63	30.63	/	否	无	5.34
10105	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村新窝铺（2019年新增）	200	56.26	87.28	87.28	/	否	无	13.95
10106	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁南中心村	200	56.14	107.82	107.82	/	否	无	-5.11
10107	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林分容	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10108	建平县			小东沟	30	119.99	-11.997	-11.997	/	否	无	0
10109	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	于家	50	69.25	5.37	5.37	/	否	无	16.82
10110	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套四（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10111	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三西	50	65.01	7.5	7.5	/	否	无	4.42
10112	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身1组台区机井	50	46.28	21.78	21.78	/	否	无	-98.35
10113	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	敖包山	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10114	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	程子沟分容	80	0.00	64	64	/	否	无	0
10115	建平县			10kV罗福沟线于杖子村罗烧锅（2019贫困县）	200	100.49	-40.98	-40.98	/	否	无	0
10116	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	大城线白山大城河东（2020贫困县）	200	25.79	128.9	128.9	/	否	无	6.21
10117	建平县	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村分容（2020贫困县）	100	35.98	63.49	63.49	/	否	无	25.9
10118	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林西线南台子一组（2020贫困县）	200	30.85	108.36	108.36	/	否	无	12.54
10119	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	烧锅营子线木头营子三组台区机井	50	35.77	26.15	26.15	/	否	无	-84.75
10120	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	羊七组	100	2.39	77.72	77.72	/	否	无	-68.97
10121	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐六组台区机井	80	64.06	21.21	21.21	/	否	无	-44.65
10122	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线宋家湾北区中心村	200	52.40	96.2	96.2	/	否	无	4.68

10123	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	水泉1	50	74.60	9.07	9.07	/	否	无	22.86
10124	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村高丈子组 (2019年新增)	400	29.32	207.72	207.72	/	否	无	2.77
10125	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟 二三(2019年新增)	200	64.95	130.06	130.06	/	否	无	88.93
10126	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线王落地西山变压器 (2018年农网升级改造)	200	12.66	135.26	135.26	/	否	无	46.83
10127	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村刘家洼(2019年 新增)	200	49.17	87.7	87.7	/	否	无	-4.51
10128	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV黑山线大板沟村大板沟三组 (2019年新增)	200	26.57	125.7	125.7	/	否	无	50.34
10129	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线马场村小新丘(2019 贫困县)	200	36.26	107.7	107.7	/	否	无	23.92
10130	建平县	万寿66kV变电站	128万兴线	万寿新村1号箱变1号变压器	630	35.72	279.03	279.03	/	否	无	-12.44
10131	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里(2019贫困县)	200	8.79	143.02	143.02	/	否	无	-20.47
10132	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线王淑芝(小微)	200	51.18	66.38	66.38	/	否	无	42.14
10133	建平县	深井66kV变电站	220深井线	恒旺畜牧养殖(小微)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10134	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	下小房申西(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10135	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	大洼(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10136	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟10组	250	0.37	199.1	199.1	/	否	无	0
10137	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张七变压器	80	2.45	62.04	62.04	/	否	无	5.88
10138	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎七变压器	80	40.35	31.73	31.73	/	否	无	23.75
10139	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	大地西(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10140	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素高家洼	50	65.90	7.08	7.08	/	否	无	24.86
10141	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山四家西	100	74.56	10.29	10.29	/	否	无	13.94
10142	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	北店(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10143	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双大房申(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10144	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家村变压器(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10145	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城五组分容(大成生态小微)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10146	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟西(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10147	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地分容1 (2019贫困县)	100	63.10	45.74	45.74	/	否	无	9.21
10148	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素房身小北沟	80	26.71	42.67	42.67	/	否	无	11.9
10149	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子村嘎吉哈达一 二组(2019贫困县)	200	32.98	110.62	110.62	/	否	无	24.25

10150	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南中心村	200	59.20	41.66	41.66	/	否	无	84.47
10151	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素西岗九组台区机井	50	80.11	-0.055	-0.055	/	否	无	-55.34
10152	建平县	热水66kV变电站	218热水线	军兵养殖（小微）	100	49.87	45.02	45.02	/	否	无	-31.82
10153	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	四家线隆瑞木业（小微）	200	63.54	39.94	39.94	/	否	无	138.55
10154	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	窦杖子	50	1.47	39.33	39.33	/	否	无	-15
10155	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子一组（利旧）	20	75.87	11.52	11.52	/	否	无	47
10156	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线上窝铺变压器（2018年农网升级改造）	50	73.07	23.34	23.34	/	否	无	35.16
10157	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子西组	100	48.46	32.32	32.32	/	否	无	-36.59
10158	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	贾家沟	20	75.24	0.96	0.96	/	否	无	19.73
10159	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	七官北变压器	100	61.07	22.93	22.93	/	否	无	-9.66
10160	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟一组	50	105.87	-12.935	-12.935	/	否	无	23.92
10161	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线郭杖子组台区机井	50	35.16	24.86	24.86	/	否	无	-11.11
10162	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子七组22能效	400	62.13	255.12	255.12	/	否	无	5.76
10163	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟三组（2020贫困县	200	36.00	89.84	89.84	/	否	无	24.1
10164	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴北	80	98.81	-15.048	-15.048	/	否	无	16.53
10165	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	前东	100	92.54	-12.54	-12.54	/	否	无	50.5
10166	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟五组台区机井	50	37.79	24.38	24.38	/	否	无	-47.06
10167	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟村道虎沟二组（2019年新增）	200	34.58	123.94	123.94	/	否	无	17.2
10168	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村朱窝铺（2019贫困县	200	29.11	102.66	102.66	/	否	无	3.68
10169	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	10kV大营子线坎杖子村坎杖子村西组（2019年新增）	200	0.88	158.28	158.28	/	否	无	15
10170	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子大树林子组	50	7.29	36.43	36.43	/	否	无	7.79
10171	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店丛窝铺	100	88.78	-8.78	-8.78	/	否	无	22.52
10172	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家子	80	37.31	34.16	34.16	/	否	无	-0.31
10173	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村七、八组	160	78.93	1.84	1.84	/	否	无	-26.01
10174	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	北四家3组	200	19.78	120.44	120.44	/	否	无	13.24
10175	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地3.4组	200	53.83	91.46	91.46	/	否	无	55.59
10176	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分新房西变压器	200	50.36	112.34	112.34	/	否	无	0
10177	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线南四家7-11组（2020贫困县	400	52.03	118.44	118.44	/	否	无	3.37

10178	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良（2019 贫困县	200	46.85	98.42	98.42	/	否	无	86.09
10179	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10k朱碌科东线朱碌科村中学综合 分容（2019年新增）	200	48.62	72.74	72.74	/	否	无	67.53
10180	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线中学后大棚变压器 （2018年农网升级改造）	200	27.01	112.58	112.58	/	否	无	2.15
10181	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山山嘴小区变压器（工）	200	20.99	118.66	118.66	/	否	无	-50.3
10182	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖子东沟变压器	50	44.90	18.86	18.86	/	否	无	0.29
10183	建平县			青峰山供电所变压器	100	39.62	40.52	40.52	/	否	无	0
10184	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子一组分容变压 器（2018年农网升级改造）	100	6.46	74.16	74.16	/	否	无	-73.81
10185	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新营子二组变压器 （2018年农网升级改造）	200	74.09	109.02	109.02	/	否	无	24.1
10186	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村套苏哈拉西 （2019年新增）	200	36.99	122.82	122.82	/	否	无	83.84
10187	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚1变压器	200	34.38	114.82	114.82	/	否	无	46.79
10188	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深井金沟村东沟	50	60.96	13.48	13.48	/	否	无	51.16
10189	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV余家沟变压器	50	103.76	-11.88	-11.88	/	否	无	53.72
10190	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽变压器	80	66.17	41.96	41.96	/	否	无	38.75
10191	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官十二组变压器	100	41.27	50.61	50.61	/	否	无	0
10192	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	东山洼	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10193	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	龙沟南	50	44.92	17.61	17.61	/	否	无	-44.47
10194	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	弯子	20	5.91	14.84	14.84	/	否	无	-20
10195	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化四组22能效	400	72.32	292.96	292.96	/	否	无	-15.64
10196	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家分容	50	96.60	-8.3	-8.3	/	否	无	27.32
10197	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线石门地分容变压器 （2018年农网升级改造）	100	68.75	49.27	49.27	/	否	无	7.67
10198	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线未家沟变压器（2018 年农网升级改造）	50	79.71	33.58	33.58	/	否	无	113.23
10199	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔里分容（2019贫困 县	100	41.41	52.22	52.22	/	否	无	35.56
10200	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房线平安地二三组台区机井	100	42.80	44.94	44.94	/	否	无	151.22
10201	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎一组01	200	41.67	77.28	77.28	/	否	无	-9.16
10202	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	尧上	50	40.94	19.53	19.53	/	否	无	21.28
10203	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
10204	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	喀喇沁永民果园（小微企业）	50	58.14	15.29	15.29	/	否	无	-77.61

10205	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子一组	100	92.75	-12.75	-12.75	/	否	无	11.09
10206	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村2号台区机井（2017新增）	50	67.20	9.5	9.5	/	否	无	20
10207	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村后沟水头（2019年新增）	200	35.32	106.84	106.84	/	否	无	18.97
10208	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组分容	50	81.23	-0.615	-0.615	/	否	无	-5.89
10209	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线小榆树沟大棚变压器	50	67.92	20.66	20.66	/	否	无	55.6
10210	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功村	315	49.86	94.94	94.94	/	否	无	26.38
10211	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线于杖子村石佛沟（2019年新增）	200	24.39	111.22	111.22	/	否	无	-2.4
10212	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟罗二组变压器（工）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10213	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线兴隆沟村兴隆东（2019年新增）	250	60.33	144.63	144.63	/	否	无	143.53
10214	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和二（2019年新增）	400	5.29	304.76	304.76	/	否	无	-99.74
10215	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村郝家大棚1（2019年新增）	400	16.22	257.36	257.36	/	否	无	-5.22
10216	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组2台区机井	100	37.58	45.87	45.87	/	否	无	16.1
10217	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素5组台区机井	50	34.57	26.32	26.32	/	否	无	-99.09
10218	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子村干沟子一四组（2019年新增）	200	42.18	98.98	98.98	/	否	无	-7.36
10219	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房四组（2019年新增）	200	65.37	75.44	75.44	/	否	无	31.53
10220	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	太平庄所用变新增配电变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10221	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟三组（利旧）	30	90.84	-3.252	-3.252	/	否	无	-67.39
10222	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子七组	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
10223	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟	100	0.85	79.24	79.24	/	否	无	-6.25
10224	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西科村西科八组（2019贫困县）	200	36.18	87.7	87.7	/	否	无	16.91
10225	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线西街村西街八组（2019年新增）	400	60.86	77.28	77.28	/	否	无	8.02
10226	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	大城69分容变压器	100	21.08	58.92	58.92	/	否	无	-3.97
10227	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉兰旗	50	68.08	22.91	22.91	/	否	无	139.3
10228	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉金窑	100	8.89	72.15	72.15	/	否	无	-20.83
10229	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申八组（2019年新增）	200	53.30	62.02	62.02	/	否	无	-6.82

10230	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村辛营子 (2019年新增)	200	7.83	145.62	145.62	/	否	无	-87.66
10231	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村嘎窝铺 (2019年新增)	400	60.41	258.2	258.2	/	否	无	104.18
10232	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	王福沟(利旧)	100	53.85	37.64	37.64	/	否	无	37.22
10233	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	榆二道沟	160	64.24	94.24	94.24	/	否	无	54.3
10234	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	何永富	80	38.89	32.9	32.9	/	否	无	66.2
10235	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官三组000	100	62.12	17.92	17.92	/	否	无	0
10236	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	杜守友小区	50	119.80	-19.9	-19.9	/	否	无	-13.55
10237	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子村二组变压器 (2018年农网升级改造)	200	27.66	106.78	106.78	/	否	无	7.29
10238	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线小马架子变压器(2018 年农网升级改造)	50	66.53	25.71	25.71	/	否	无	80.77
10239	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝北变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10240	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店村张福店五六组 (2019贫困县)	200	36.40	87.2	87.2	/	否	无	46.85
10241	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子新村变压器	80	30.97	39.23	39.23	/	否	无	52.14
10242	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线苇塘组台区机井	100	0.02	79.98	79.98	/	否	无	-99.65
10243	建平县			10kV建古线小河东变压器(利旧)	50	20.06	34.08	34.08	/	否	无	0
10244	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	坤兑沟	50	77.79	1.11	1.11	/	否	无	30.34
10245	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	磨房	100	36.77	45.84	45.84	/	否	无	-0.64
10246	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	老西沟000	100	36.42	43.58	43.58	/	否	无	42.06
10247	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线供销社中心村	200	2.15	155.7	155.7	/	否	无	-45.45
10248	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家五组变压器	80	71.81	10.39	10.39	/	否	无	-1.51
10249	建平县	小塘66kV变电站	1213七家线	七家村五六组	100	87.63	-7.63	-7.63	/	否	无	16.11
10250	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村韩家窝铺 (2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10251	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池村四家子东 (2019贫困县)	200	57.62	56.6	56.6	/	否	无	46.65
10252	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村双庙(2019年新 增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10253	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线柴达木村北良(2019贫 困县)	200	67.27	37.86	37.86	/	否	无	-4.91
10254	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村从家(2019 年新增)	200	46.44	71.6	71.6	/	否	无	7.73
10255	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化八组	400	31.60	297	297	/	否	无	-54.52

10256	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	车三组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10257	建平县			松岭三组	50	110.30	-15.15	-15.15	/	否	无	0
10258	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道村前道（2019年新增）	200	37.34	89.96	89.96	/	否	无	12.94
10259	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线前营子三组光伏变压器	200	40.08	103.04	103.04	/	否	无	145.54
10260	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村西河湾	80	57.51	22.07	22.07	/	否	无	13.83
10261	建平县			奎德素从家洼	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10262	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	汤土沟沟西	100	1.87	78.37	78.37	/	否	无	-56
10263	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV大北山变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10264	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深沟变压器	20	64.38	7	7	/	否	无	68.49
10265	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子养羊小区变压器	160	3.08	125.14	125.14	/	否	无	137.21
10266	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要六（2019年新增）	400	26.25	215	215	/	否	无	3.56
10267	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二西（2019年新增）	200	28.92	117.44	117.44	/	否	无	4.13
10268	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和五变压器（利旧）1	100	60.78	19.29	19.29	/	否	无	2.36
10269	建平县			和七变压器	200	69.74	64.84	64.84	/	否	无	0
10270	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素九组中心村变压器	200	54.88	100.46	100.46	/	否	无	144.44
10271	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线郑营子	50	3.22	38.56	38.56	/	否	无	16.67
10272	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线水泉	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10273	建平县			黑水康窝铺变压器（工）	100	76.06	3.94	3.94	/	否	无	0
10274	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山村设施农业小区1（利旧）	100	28.17	51.89	51.89	/	否	无	-40.41
10275	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	朱海军蛋鸡养殖场（小微）	50	47.76	21.28	21.28	/	否	无	6.11
10276	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	苇塘	100	49.00	31.05	31.05	/	否	无	-0.37
10277	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申烧锅沟井台区机井	50	64.81	12.16	12.16	/	否	无	-72.54
10278	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子东	100	32.07	59.65	59.65	/	否	无	0
10279	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	大五家北	50	20.43	29.79	29.79	/	否	无	-58.2
10280	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉东房身22能效	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10281	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台中心村变压器	200	63.81	120.44	120.44	/	否	无	-6.81
10282	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴西	100	72.92	13.87	13.87	/	否	无	0.7
10283	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线席子地井台区机井	50	35.38	24.75	24.75	/	否	无	-71.73

10284	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	五百堠大棚	50	97.29	-8.645	-8.645	/	否	无	2.35
10285	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	半截沟	200	71.93	135.58	135.58	/	否	无	33.24
10286	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西台区机井	100	40.69	41.72	41.72	/	否	无	-47.35
10287	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线烧锅台区22能效改	200	61.75	119.14	119.14	/	否	无	-46.58
10288	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村卢家台（2019年新增）	50	100.95	-10.475	-10.475	/	否	无	-26.85
10289	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村王地沟（2019年新增）	100	58.05	67.42	67.42	/	否	无	31.65
10290	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从北（2019年新增）	200	70.00	115.48	115.48	/	否	无	21.81
10291	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素邹家炉	200	6.80	156.02	156.02	/	否	无	-44.77
10292	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太十大棚变压器	80	96.79	-13.432	-13.432	/	否	无	-14.13
10293	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚变压器	80	36.31	41.05	41.05	/	否	无	-36.17
10294	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖7.8.9组2.0	400	32.46	198.96	198.96	/	否	无	0.19
10295	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	河东变压器	50	41.42	19.31	19.31	/	否	无	-7.23
10296	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线碾子沟西分容（2019年新增）	100	52.57	28.26	28.26	/	否	无	35.67
10297	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村3号台区机井（2017新增）	100	60.15	33.29	33.29	/	否	无	-25.55
10298	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井2号台区机井（2017新增）	50	47.52	18.85	18.85	/	否	无	96.77
10299	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾村1号台区机井（2017新增）	50	81.24	-0.62	-0.62	/	否	无	18.52
10300	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房七八组机井	50	19.56	30.48	30.48	/	否	无	133.33
10301	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子大棚变压器（工）	315	0.07	251.78	251.78	/	否	无	0
10302	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线孤家村下红帽（2019年新增）	200	24.89	110.22	110.22	/	否	无	22.61
10303	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	二一0西区2号箱变变压器	630	24.99	347.57	347.57	/	否	无	1.71
10304	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	东方欣苑箱变变压器	500	33.48	234.2	234.2	/	否	无	-7.1
10305	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	金剑北小区箱变2#变压器	400	58.69	85.24	85.24	/	否	无	8.42
10306	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	怡泽园1号箱变变压器	630	22.49	362.5	362.5	/	否	无	-1.85
10307	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	紫都书院2号箱变1号变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0
10308	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	东环理石	400	46.97	149.96	149.96	/	否	无	8.8
10309	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	六团	200	40.54	79.14	79.14	/	否	无	7.94
10310	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	政府箱变变压器	800	88.71	-69.68	-69.68	/	否	无	2.52

10311	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	怡馨家园箱变变压器	500	45.01	174.95	174.95	/	否	无	38.28
10312	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	10kV站前线蒙中箱变配电变压器	500	19.22	303.9	303.9	/	否	无	3.25
10313	建平县			10kV黑水线老爷庙村杨杖子（2019年新增）	200	4.17	153.68	153.68	/	否	无	0
10314	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台村镇中（2019年新增）	400	48.74	125.4	125.4	/	否	无	9.61
10315	建平县			黑水线老爷庙井台区机井	50	0.09	39.96	39.96	/	否	无	0
10316	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子四组光伏变压器	200	63.17	37.76	37.76	/	否	无	0
10317	建平县			10kV黑水线一棵树村2号台区机井（2017新增）	50	0.04	39.99	39.99	/	否	无	0
10318	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树二组变压器（2018年农网升级改造）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10319	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化三组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10320	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	范文学养殖场（小微）	200	0.90	158.54	158.54	/	否	无	28
10321	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线科源养殖（小微企业）	100	11.03	74.53	74.53	/	否	无	-81.97
10322	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭乡直（24改）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10323	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子4号棚变压器	80	31.57	41.91	41.91	/	否	无	-24.32
10324	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子九组	100	77.22	20.73	20.73	/	否	无	0
10325	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树下三组	200	56.59	112.76	112.76	/	否	无	-31.01
10326	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线付合村付合1.5组（2019年新增）	400	42.94	148.36	148.36	/	否	无	18.71
10327	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟村下窑沟七组（2019年新增）	400	39.71	265.68	265.68	/	否	无	7.61
10328	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟三组2井台区机井	100	44.30	47.22	47.22	/	否	无	-12.83
10329	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线嘎海吐村嘎海吐村一组（2019年新增）	400	18.55	250.16	250.16	/	否	无	2.9
10330	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水本街北中心村	200	79.19	1.66	1.66	/	否	无	74.87
10331	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城一二组	200	43.29	74.94	74.94	/	否	无	64.23
10332	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴二组	80	66.38	10.94	10.94	/	否	无	17.83
10333	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线新邱村砖瓦窑（2019年新增）	200	46.53	116.98	116.98	/	否	无	138.21
10334	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	平房新村变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
10335	建平县	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV示范园3井变压器	160	51.38	46.66	46.66	/	否	无	5.52
10336	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	苡城养殖（小微）	100	16.74	69.57	69.57	/	否	无	54.55

10337	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线东五组分容中心村	200	48.01	63.98	63.98	/	否	无	21.25
10338	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村东一（2019年新增）	200	32.52	94.96	94.96	/	否	无	-5.39
10339	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	后山沟	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10340	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线扇子面变压器（2018年农网升级改造）	50	52.48	14	14	/	否	无	62.59
10341	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚1	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10342	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	从家沟	50	24.07	29.77	29.77	/	否	无	-4.2
10343	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟村（2020贫困县	200	52.03	59.46	59.46	/	否	无	-53.11
10344	建平县			七营子	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10345	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟二队北（2019年新增）	200	35.46	89.3	89.3	/	否	无	-18.49
10346	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	向阳山养羊小区	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10347	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	水泉养羊沟小区	80	17.21	50.23	50.23	/	否	无	-76.08
10348	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村3号台区机井（2017新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10349	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	嘎吉哈达三四组	100	7.11	73.79	73.79	/	否	无	-36.92
10350	建平县			老爷庙一组	50	104.74	-12.37	-12.37	/	否	无	0
10351	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	城西专灌	50	74.56	7.62	7.62	/	否	无	0.9
10352	建平县			老爷庙二组	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10353	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新西（2019贫困县	200	35.74	88.52	88.52	/	否	无	14.72
10354	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线沙窝地	30	83.64	-1.092	-1.092	/	否	无	13.01
10355	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线杨树岭村杨前2.0	400	19.43	285.52	285.52	/	否	无	-19.56
10356	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城E区5号箱变配电变压器	500	7.63	362.05	362.05	/	否	无	8.4
10357	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上遥沟北	100	49.02	35.27	35.27	/	否	无	0
10358	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV青峰山线三座庙台区机井（2017新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10359	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟下	80	2.40	62.24	62.24	/	否	无	21.88
10360	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子村中学（2019年新增）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10361	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚四区1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10362	建平县			北杨杖子	50	11.97	36.15	36.15	/	否	无	0
10363	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	大窑沟西	400	8.65	317.8	317.8	/	否	无	-46.22
10364	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10KV三家西线五十家子2组井台区机井	50	69.49	9.3	9.3	/	否	无	-58.93

10365	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	三小区	50	63.17	14.63	14.63	/	否	无	-11.68
10366	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线栾家窝铺村1号台区 机井（2017新增）	50	21.79	29.11	29.11	/	否	无	-95.42
10367	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	杏核抬	80	70.08	32	32	/	否	无	20.35
10368	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10369	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖5.6组 2.0	400	20.77	236.92	236.92	/	否	无	8.13
10370	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子 1组2.0	400	22.28	237.12	237.12	/	否	无	8.45
10371	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	三东	100	107.34	-27.34	-27.34	/	否	无	-19.56
10372	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子河西22能效	200	37.08	120.92	120.92	/	否	无	102.81
10373	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北山台区	50	68.18	31.66	31.66	/	否	无	6.86
10374	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟东	100	60.03	33.14	33.14	/	否	无	5.57
10375	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	庞家沟	30	76.61	1.03	1.03	/	否	无	24.83
10376	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村迟杖子东洼 （2019年新增）	200	119.80	-79.6	-79.6	/	否	无	-13.3
10377	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线柴杖子村二西（2019 年新增）	200	57.40	113.7	113.7	/	否	无	117.59
10378	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑东变压器	200	0.36	159.34	159.34	/	否	无	0
10379	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	青良线迟杖大棚三区	50	95.13	-7.565	-7.565	2026/3/31	是	2026/12/30	26.76
10380	建平县	园区66kV变电站	227园宋线	10kV马才小区	30	56.41	8.34	8.34	/	否	无	-11.74
10381	建平县	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟南	160	78.99	1.62	1.62	/	否	无	23.63
10382	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组北（2019 贫困县	200	55.55	103.94	103.94	/	否	无	88.25
10383	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	城郊线法院	315	97.70	-55.755	-55.755	/	否	无	-1.52
10384	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿西村大队变压器	400	35.99	178.08	178.08	/	否	无	12.71
10385	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿大西沟	100	101.25	-21.25	-21.25	/	否	无	25.98
10386	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	预制板	400	0.84	316.72	316.72	/	否	无	2.8
10387	建平县	富山66kV变电站	114富东线	富山政府前变压器	100	45.54	36.26	36.26	/	否	无	4.48
10388	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖12组 2.0	400	21.60	244.08	244.08	/	否	无	16.03
10389	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子二组	100	45.12	34.88	34.88	/	否	无	-26.39
10390	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线蔬菜小区变压器	80	34.87	39.19	39.19	/	否	无	35.84
10391	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和四（2019年 新增）	200	48.65	90.84	90.84	/	否	无	12
10392	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟四组变压器22能效	400	41.38	251.6	251.6	/	否	无	3.27

10393	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村尹沟子变压器（工）	200	42.32	83.72	83.72	/	否	无	-20.56
10394	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素嘎叭营子	160	79.02	12.62	12.62	/	否	无	12.7
10395	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村上洼子沟7.8组（2019贫困县	100	38.08	48.6	48.6	/	否	无	23.47
10396	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线要11组（2020贫困县	200	30.30	110.92	110.92	/	否	无	77.58
10397	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五组	400	41.87	281.24	281.24	/	否	无	167.72
10398	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2中心村	200	50.08	126.2	126.2	/	否	无	5.41
10399	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申大棚2变压器	50	41.26	22.6	22.6	/	否	无	0
10400	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子五组变压器（利旧）	80	92.48	-9.984	-9.984	/	否	无	-49.62
10401	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎九变压器22能效	200	20.36	120.5	120.5	/	否	无	0.12
10402	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟四组22能效	200	43.74	74.38	74.38	/	否	无	20.45
10403	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	印刷外22能效	400	69.00	48.68	48.68	/	否	无	8.79
10404	建平县	富山66kV变电站	115富西线	富西线殿甲种植家庭农场（小微）	100	0.60	79.4	79.4	/	否	无	0
10405	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线兴利养猪场（小微）	100	29.92	58.5	58.5	/	否	无	59.79
10406	建平县	镇南66kV变电站	107富镇线	富镇线顺博煤炭（小微）	200	15.85	130.16	130.16	/	否	无	0
10407	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	隆八线兴农供水站（小微）	100	70.22	25.03	25.03	/	否	无	0
10408	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	建平县黑水镇盈捷太阳能光伏工程中心（小微）	100	6.05	73.96	73.96	/	否	无	0
10409	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	三家乡新爱里牧业养殖场（小微）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10410	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	五龙线周恩志家庭农场（小微）	100	24.09	59.32	59.32	/	否	无	35.91
10411	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	魏淑玲稻谷加工厂（小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10412	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	南湾子家禽家畜养殖厂（小微）	100	5.78	74.23	74.23	/	否	无	157.14
10413	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	赵云养羊小区（小微）	100	6.28	73.87	73.87	/	否	无	44.89
10414	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	佳禹农场（小微）	200	9.88	141.92	141.92	/	否	无	0
10415	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴达家庭农场（小微）	200	19.41	124.84	124.84	/	否	无	132.76
10416	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	康佳木材加工厂（小微）	200	10.48	139.04	139.04	/	否	无	31.49
10417	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	昇发养殖场（小微）	200	22.09	126.08	126.08	/	否	无	43.76
10418	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛犇牧场（小微）	400	6.94	295.4	295.4	/	否	无	12.59
10419	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	房身外（24改）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10420	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	中隋窝铺（24改）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10421	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	建古小河东（24改）	100	0.00	80	80	/	否	无	0

10422	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	曲建伟蛋鸡养殖场（小微）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10423	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	亚奇开发区（小微）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10424	建平县	小塘66kV变电站	1213七家线	民兴养殖（小微）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10425	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城B区三号箱变配电变压器	500	11.57	342.55	342.55	/	否	无	122.71
10426	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区三号箱变配电变压器	315	7.28	229.32	229.32	/	否	无	22.45
10427	建平县	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	昊鑫电气成套设备有限公司（小微）	200	89.29	-18.58	-18.58	/	否	无	19.03
10428	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾大棚	80	51.08	29.59	29.59	/	否	无	18.75
10429	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	东井五六组分容（23能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10430	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	鑫鑫养殖（小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10431	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	北瓦房（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10432	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	胡家店南(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10433	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子分容（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10434	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	乡直农电（占发小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10435	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	水头小区（23能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10436	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	东湾子（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10437	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	白山线嘎海吐2组（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10438	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五间庙（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10439	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	七营子（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10440	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10441	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾一组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10442	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子三四组分容二（耿志军小微）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10443	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾八组（23能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10444	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨文玉（小微）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10445	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	上牦牛营子（陈山小微）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10446	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	马架子（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10447	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕六组（宏盛小微）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10448	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	小八家(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10449	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	兴隆沟二组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10450	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐四组（玉兰小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10451	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟四组(23能效)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10452	建平县	园区66kV变电站	114园北线	万鹭教体设备（小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0

10453	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟乡绿丰（小微）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10454	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	朱四组（新婚潮小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10455	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭六组（23能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10456	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰后组（民泰小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10457	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	任台子变压器	50	119.61	-19.805	-19.805	/	否	无	15.74
10458	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房一组台区机井	100	2.15	78.1	78.1	/	否	无	-64.29
10459	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	通胜商厦箱变2#变压器	630	91.20	-70.56	-70.56	/	否	无	-11.24
10460	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家5组台区机井	50	53.97	16.38	16.38	/	否	无	0
10461	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村4号台区机井（2017新增）	50	83.72	-1.86	-1.86	/	否	无	-60.36
10462	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城二组	200	54.89	54.3	54.3	/	否	无	0.38
10463	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街北中心村	400	76.46	262	262	/	否	无	25.38
10464	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	四支东	50	63.47	20.93	20.93	/	否	无	-11.64
10465	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山大城一组	50	99.06	-9.53	-9.53	/	否	无	-17.8
10466	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里3.6组分容（2019年新增）	200	49.85	109.96	109.96	/	否	无	121.77
10467	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区四号箱变	400	116.52	-146.08	-146.08	/	否	无	12.29
10468	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV建平东线张卧铺村烧锅地（2019贫困县	200	0.60	158.84	158.84	/	否	无	50
10469	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	小东沟（宋发小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10470	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下六组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10471	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	坤兑沟北（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10472	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华2组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10473	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈二组（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10474	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	北四家3.4.5组（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10475	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	七家小区（23能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10476	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	孤山子（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10477	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭三组（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10478	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城十二组（24改）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10479	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	爱农农业服务有限公司（小微）	100	5.48	74.52	74.52	/	否	无	-11.11
10480	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	北杨杖子（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10481	建平县			奎德素下土木（24改）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10482	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈三组（24备）	100	0.00	80	80	/	否	无	0

10483	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	政府小区2变压器（24备）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
10484	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村哈双丰二组（2019年新增）	400	44.83	220.56	220.56	/	否	无	135.47
10485	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺东光伏变压器	200	87.72	-15.44	-15.44	/	否	无	105.97
10486	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村太十大棚井2.0	100	76.16	15.2	15.2	/	否	无	-79.76
10487	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组分容	50	119.10	-19.55	-19.55	/	否	无	-3.6
10488	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线金洞沟	50	37.99	21.12	21.12	/	否	无	1.76
10489	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	代家店	30	24.02	16.91	16.91	/	否	无	14.89
10490	建平县			白家洼中学	50	117.97	-18.985	-18.985	/	否	无	0
10491	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村猪场	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
10492	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	高宇	100	0.00	80	80	/	否	无	0
10493	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	县社招待所	250	39.82	162.5	162.5	/	否	无	-16.95
10494	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线粮库中心村	200	58.30	43.4	43.4	/	否	无	15.88
10495	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线张家湾台区机井	100	28.99	53.84	53.84	/	否	无	55.96
10496	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰一组变压器	50	80.75	-0.375	-0.375	/	否	无	8.84
10497	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	建昌沟大棚（利旧）	80	32.52	42.1	42.1	/	否	无	-5.33
10498	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	羊圈子	50	51.69	36.19	36.19	/	否	无	-51.43
10499	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线大五家组台区机井	50	1.18	39.53	39.53	/	否	无	-66.67
10500	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟南组变压器	80	33.67	39.74	39.74	/	否	无	19.3
10501	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺	160	57.27	53.84	53.84	/	否	无	38.43
10502	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水一组中心村	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10503	建平县			黑水线黄杖子二组台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10504	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南台区机井变压器	50	56.04	15.94	15.94	/	否	无	-58.25
10505	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山二组中心村变压器	315	41.28	129.24	129.24	/	否	无	3.61
10506	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟15组台区机井	50	21.22	34.47	34.47	/	否	无	-34.78
10507	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水政府	400	49.93	122.48	122.48	/	否	无	0
10508	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线马场政府中心村	200	56.39	53.62	53.62	/	否	无	20.98
10509	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	三道沟六组	200	37.51	94.72	94.72	/	否	无	-23.07
10510	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	下段（利旧）	100	3.47	76.65	76.65	/	否	无	-95.41
10511	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	小二组	200	38.40	87.22	87.22	/	否	无	21.34

10512	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子街南中心村	200	36.69	86.68	86.68	/	否	无	19.59
10513	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子河东	80	68.33	41.53	41.53	/	否	无	70.45
10514	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛路东	100	1.51	78.62	78.62	/	否	无	106.25
10515	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	林场综合变压器	80	55.60	24.02	24.02	/	否	无	17
10516	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄九组中心村	200	57.37	45.26	45.26	/	否	无	29.18
10517	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线茶台沟四组	160	21.49	93.92	93.92	/	否	无	9.38
10518	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	西北山	50	65.74	19.82	19.82	/	否	无	103.56
10519	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	屹兴箱变变压器	630	21.45	368.99	368.99	/	否	无	3.5
10520	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	银鑫书院箱变1#变压器	400	40.63	160.04	160.04	/	否	无	4.68
10521	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	环卫处箱变1#变压器	400	23.63	225.56	225.56	/	否	无	-16.33
10522	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	育红箱变变压器	800	35.03	360.4	360.4	/	否	无	9.04
10523	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	顺和家园3号箱变变压器	500	0.31	398.5	398.5	/	否	无	11.29
10524	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	时代金领箱变1号变压器	630	37.82	266.62	266.62	/	否	无	16.84
10525	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺村大棚	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10526	建平县			北四家3.4.5组	200	69.85	20.3	20.3	/	否	无	0
10527	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山四组变压器	100	55.29	68.44	68.44	/	否	无	0
10528	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村3号台区机井 (2017新增)	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
10529	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组	160	61.94	33.41	33.41	/	否	无	48.29
10530	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄自来水中心村	200	48.93	63.36	63.36	/	否	无	-11.71
10531	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城二六组	250	52.92	90.58	90.58	/	否	无	-7.93
10532	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV京台子二组分容	160	65.59	119.5	119.5	/	否	无	35.86
10533	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村1组1号台区机井 (2017新增)	50	91.45	-5.725	-5.725	/	否	无	-42.05
10534	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子八组	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10535	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组	100	19.93	60.6	60.6	/	否	无	-1.65
10536	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	海铁变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10537	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	张家湾蔬菜大棚	80	34.09	47.73	47.73	/	否	无	-18.37
10538	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线建昌沟村	315	1.43	248.85	248.85	/	否	无	92.16
10539	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张家窝铺村2号台区机井 (2017新增)	50	23.73	29.64	29.64	/	否	无	-71.88
10540	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	东地	80	93.57	-10.856	-10.856	/	否	无	13.35

10541	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	孟南组	100	103.78	-23.78	-23.78	/	否	无	-12.54
10542	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	西环岛	400	46.72	135.92	135.92	/	否	无	-5.32
10543	建平县	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组	200	65.46	132.84	132.84	/	否	无	7.54
10544	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线建昌沟里台区机井 (2017新增)	50	58.28	12.56	12.56	/	否	无	30.35
10545	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子五组东营子	50	40.41	19.84	19.84	/	否	无	13.78
10546	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	南梁	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10547	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV惠州线栾家窝铺村2号台区机井 (2017新增)	50	24.65	32.14	32.14	/	否	无	-42.55
10548	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子三义庙东	50	78.46	5.97	5.97	/	否	无	9.7
10549	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白牛沟	30	70.21	5.79	5.79	/	否	无	37.18
10550	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地二组中心村变压器	100	67.88	12.15	12.15	/	否	无	6.84
10551	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南4组台区机井柱上变压器	50	67.62	11.64	11.64	/	否	无	-58.69
10552	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张家营子勿心村大南沟	50	64.75	19.48	19.48	/	否	无	60.59
10553	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎二组台区机井	50	53.11	18.24	18.24	/	否	无	-32.19
10554	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	东张营子分容	80	98.83	-15.064	-15.064	/	否	无	1.28
10555	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组大棚	80	0.00	64	64	/	否	无	0
10556	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组1	50	2.06	38.98	38.98	/	否	无	8.33
10557	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子八组分容变压器(利旧)	30	74.87	1.54	1.54	/	否	无	29.49
10558	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	小老虎沟分1	50	18.64	31.68	31.68	/	否	无	9.09
10559	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	三合号大棚变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
10560	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁五组	100	96.74	-16.74	-16.74	/	否	无	4.81
10561	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐八组变压器	100	57.41	22.59	22.59	/	否	无	0
10562	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟二组1	315	50.02	118.79	118.79	/	否	无	-10.24
10563	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线达拉甲村3号台区机井 (2017新增)	50	90.13	-5.065	-5.065	/	否	无	-59.07
10564	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟8号台区机井 (2017新增)	50	35.93	25.07	25.07	/	否	无	-56.48
10565	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁西变压器	80	5.93	59.27	59.27	/	否	无	64.79
10566	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官高俊成井台区机井	100	33.67	50.44	50.44	/	否	无	-23.97
10567	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	体育场	315	72.16	24.89	24.89	/	否	无	30.61
10568	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

10569	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	南庙东	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10570	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴七组	200	34.99	125.82	125.82	/	否	无	74.72
10571	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房申分容变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
10572	建平县			松岭六组	50	86.75	-3.375	-3.375	/	否	无	0
10573	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子东	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10574	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	范杖子	50	92.01	-6.005	-6.005	/	否	无	-3.21
10575	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	五家	50	112.50	-16.25	-16.25	/	否	无	21.04
10576	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	张营子九十组	100	91.05	-11.05	-11.05	/	否	无	7.93
10577	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈西(马场北)	100	87.31	-7.31	-7.31	/	否	无	6.39
10578	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	东湖2.3组	200	70.21	19.86	19.86	/	否	无	1.39
10579	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	许窝铺	50	1.05	39.57	39.57	/	否	无	0
10580	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东1井	200	12.66	134.68	134.68	/	否	无	19.47
10581	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村南山组	50	4.35	38.37	38.37	/	否	无	8.7
10582	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线金黄地11组井台区机井	100	27.66	55.48	55.48	/	否	无	-89.58
10583	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	张七组	30	67.73	8.86	8.86	/	否	无	26.76
10584	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV东山大棚井1变压器1	80	41.26	31.41	31.41	/	否	无	20.15
10585	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线杏树地台区机井	50	2.76	38.64	38.64	/	否	无	-96.03
10586	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10KV五龙线白家洼后五龙台井台区机井	100	51.55	40.46	40.46	/	否	无	86.5
10587	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟三组1井台区机井	100	69.17	11.16	11.16	/	否	无	83.73
10588	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	侯营子变压器	200	77.73	50.78	50.78	/	否	无	103.73
10589	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子八组井1台区机井	50	53.62	17.27	17.27	/	否	无	-54.67
10590	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	罗小房申西	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10591	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道台区机井(2017新增)	100	60.72	29.25	29.25	/	否	无	-78.89
10592	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南台	315	8.78	247.87	247.87	/	否	无	-19.65
10593	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水南山洼变压器(工)	400	70.29	271.84	271.84	/	否	无	57.98
10594	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀东2井中心村变压器	200	63.90	32.68	32.68	/	否	无	33.79
10595	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟新区	80	67.06	10.35	10.35	/	否	无	12.86
10596	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组大棚中心村	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10597	建平县	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组分容	50	102.00	-11	-11	/	否	无	1.82

10598	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线水泉组台区机井	50	59.26	15.39	15.39	/	否	无	28.38
10599	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子三四组	200	63.55	44.68	44.68	/	否	无	2.97
10600	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组2	400	58.65	227.04	227.04	/	否	无	23.46
10601	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村后营子9组	200	45.94	72	72	/	否	无	18.41
10602	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水老四家子变压器（工）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10603	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟6号台区机井（2017新增）	50	0.02	40	40	/	否	无	-100
10604	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV李杖子	50	96.28	-8.14	-8.14	/	否	无	17.7
10605	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子南组中心村	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10606	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚2变压器	200	36.09	99.14	99.14	/	否	无	-6.52
10607	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线胡家店村2号台区机井（2017新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10608	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线插花组台区机井	50	63.68	12.95	12.95	/	否	无	-74.42
10609	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线小刀坝	50	41.41	19.3	19.3	/	否	无	33.67
10610	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	顺治沟六组	100	92.65	-12.65	-12.65	/	否	无	3.54
10611	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	东湖四组	100	47.60	32.4	32.4	/	否	无	25.96
10612	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水东升村变压器（工）	200	66.43	27.16	27.16	/	否	无	71.72
10613	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线政府中心村	400	62.81	118	118	/	否	无	10.72
10614	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线榆树林子中学中心村	200	82.83	-5.66	-5.66	/	否	无	22.15
10615	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线王家店台区机井	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	-98.68
10616	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	万寿农机站	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10617	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10618	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	下隋窝铺	50	9.79	37	37	/	否	无	6.9
10619	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子村	80	96.07	-12.856	-12.856	/	否	无	22.1
10620	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	井上	50	64.34	10.47	10.47	/	否	无	30.14
10621	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV海棠大棚1变压器	80	95.82	-12.656	-12.656	/	否	无	50
10622	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线三家村王子坟1号台区机井（2017新增）	50	33.75	26.03	26.03	/	否	无	-31.03
10623	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线大碾子大棚中心村	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10624	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙家沟	20	73.11	4.56	4.56	/	否	无	8.74
10625	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	新四家	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10626	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线马窑沟	50	50.89	14.58	14.58	/	否	无	14.08

10627	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	后山三组中心村变压器	200	62.31	35.38	35.38	/	否	无	8.57
10628	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西营子（利旧）	30	98.25	-5.475	-5.475	/	否	无	-13.14
10629	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈中学中心村	100	81.78	-1.78	-1.78	/	否	无	6.58
10630	建平县			体育馆	400	103.34	-93.36	-93.36	/	否	无	0
10631	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城大棚变压器	80	45.17	33.9	33.9	/	否	无	29.77
10632	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚井	80	90.28	-8.224	-8.224	/	否	无	-67.81
10633	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新立屯大棚变压器	200	17.13	127.6	127.6	/	否	无	-13.44
10634	建平县	富山66kV变电站	114富东线	凯信小区	400	41.13	155.56	155.56	/	否	无	30.48
10635	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟二组变压器	80	73.94	14.76	14.76	/	否	无	-18.46
10636	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘一组	315	0.46	251.78	251.78	/	否	无	136.36
10637	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴隆西	80	109.07	-23.256	-23.256	/	否	无	12.52
10638	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴九组	160	46.18	65.65	65.65	/	否	无	40.03
10639	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙八组	50	117.52	-18.76	-18.76	/	否	无	42.49
10640	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕三组外（营金）	200	31.94	101.04	101.04	/	否	无	-5.27
10641	建平县	三合号66kV变电站	123合达线	赵窝铺大棚2	50	48.79	25.52	25.52	/	否	无	8.75
10642	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	黄杖子	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10643	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	毛大坝	80	54.59	30.57	30.57	/	否	无	120
10644	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子三道沟	30	31.75	14.48	14.48	/	否	无	19.18
10645	建平县	园区66kV变电站	228园文线	官坟一队	250	92.73	-31.825	-31.825	/	否	无	-30.53
10646	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	食品公司外	160	45.84	54.66	54.66	/	否	无	32.49
10647	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	后窑	80	18.51	49.19	49.19	/	否	无	-42.74
10648	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线靖杖子	100	53.71	50.4	50.4	/	否	无	4.55
10649	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟三组	200	65.02	30.02	30.02	/	否	无	0
10650	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村3号台区机井（2017新增）	50	43.63	23.14	23.14	/	否	无	-27.91
10651	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新立屯中心村	100	46.32	33.71	33.71	/	否	无	11.88
10652	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	西营子五组1	200	25.53	110.46	110.46	/	否	无	23.82
10653	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	张营子四组	100	53.96	26.41	26.41	/	否	无	0
10654	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10kV烧锅营子线烧锅营子三组中心村	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
10655	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素机关变压器	400	73.96	135.56	135.56	/	否	无	67.74
10656	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子14组台区机井	50	0.09	39.96	39.96	/	否	无	100

10657	建平县	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线小蒿子店东台变压器	50	10.61	34.7	34.7	/	否	无	-56.41
10658	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村3号、4号台区机井（2017新增）	50	57.71	16.37	16.37	/	否	无	-73.73
10659	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1分容中心村	100	96.27	-16.27	-16.27	/	否	无	113.97
10660	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北分容变压器	50	78.52	3.61	3.61	/	否	无	66.26
10661	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	车杖子大棚井	80	88.76	-7.008	-7.008	/	否	无	-69.47
10662	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线侯杖子分容变压器	50	32.60	23.7	23.7	/	否	无	-14.86
10663	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线半截沟	50	39.91	20.05	20.05	/	否	无	16.18
10664	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	坎杖子村大麦沟	80	1.66	63.41	63.41	/	否	无	7.41
10665	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV老西店坝南大棚	80	8.21	57.43	57.43	/	否	无	-25
10666	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	张六组	50	60.35	9.84	9.84	/	否	无	-26.01
10667	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚井2	80	48.55	32.16	32.16	/	否	无	44.67
10668	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	井东	200	2.21	155.92	155.92	/	否	无	2.11
10669	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚2	80	61.27	33.15	33.15	/	否	无	-12.11
10670	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城水库综合	315	1.57	247.21	247.21	/	否	无	104.67
10671	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	平房二组	200	48.72	62.6	62.6	/	否	无	23.47
10672	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪国	200	40.70	96.88	96.88	/	否	无	34.9
10673	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子蔬菜大棚	30	11.11	20.68	20.68	/	否	无	-81.71
10674	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组中心村	200	33.73	92.56	92.56	/	否	无	50.57
10675	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	平房店	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10676	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	英水杖子	50	93.79	-6.895	-6.895	/	否	无	14.91
10677	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德索供电所综合	100	110.39	-30.39	-30.39	/	否	无	-0.48
10678	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村1号台区机井（2017新增）	50	58.42	16.35	16.35	/	否	无	-64.56
10679	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板1#大棚变压器	80	39.57	37.82	37.82	/	否	无	23.74
10680	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟东变压器	100	43.78	43.28	43.28	/	否	无	20.99
10681	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房中心村	200	1.11	158.8	158.8	/	否	无	16.67
10682	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚2号变压器	80	26.23	50.78	50.78	/	否	无	1.85
10683	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	窑东	50	41.72	20.13	20.13	/	否	无	4.64
10684	建平县			大陶窝铺	50	2.97	39.86	39.86	/	否	无	0
10685	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线桃吐北	50	94.00	-7	-7	/	否	无	13.1
10686	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子八组	100	15.93	65.36	65.36	/	否	无	0

10687	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线宫和永	100	44.60	35.41	35.41	/	否	无	6.81
10688	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村7组	200	65.77	28.88	28.88	/	否	无	26.24
10689	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子三组台区机井	50	71.29	9.7	9.7	/	否	无	-89.52
10690	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线老四家子西河套井台区机井	50	56.01	14.58	14.58	/	否	无	-64.4
10691	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村4组台区机井	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-66.67
10692	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	新房申	50	67.88	25.26	25.26	/	否	无	53.26
10693	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV梁底变压器	30	80.04	-0.012	-0.012	/	否	无	4.22
10694	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟北组变压器	50	32.38	24.03	24.03	/	否	无	23.65
10695	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽养牛小区	80	0.00	64	64	/	否	无	0
10696	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地1	80	3.06	62.34	62.34	/	否	无	-79.27
10697	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV七家大棚4变压器	80	23.86	47.02	47.02	/	否	无	-72.04
10698	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线江营子	30	73.37	2.33	2.33	/	否	无	1.84
10699	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV草南沟变压器	50	60.70	14.03	14.03	/	否	无	57.11
10700	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	小地大棚井	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10701	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	大八家	100	6.68	75.43	75.43	/	否	无	-6.67
10702	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	乃林皋东	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10703	建平县	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟变压器	100	63.44	30.55	30.55	/	否	无	21.24
10704	建平县	三家66kV变电站	120三和线	西湖砖厂小区	100	30.47	55.44	55.44	/	否	无	1.71
10705	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙东	50	56.05	22.77	22.77	/	否	无	1.89
10706	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚2变压器	200	19.88	138.68	138.68	/	否	无	103.42
10707	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚1	80	119.58	-31.664	-31.664	/	否	无	30.94
10708	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	孟小区	80	80.64	-0.512	-0.512	/	否	无	-60.63
10709	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西瓦房	50	53.79	13.13	13.13	/	否	无	0.58
10710	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟分	50	68.35	9.84	9.84	/	否	无	14.29
10711	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	羊五组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10712	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线扎兰营子	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10713	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	金东	80	75.17	43.92	43.92	/	否	无	20.25
10714	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	歪山北	80	42.04	45	45	/	否	无	4.25
10715	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线国家沟	100	73.34	62.8	62.8	/	否	无	21.76
10716	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子五组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10717	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	胡窝铺分容	50	0.86	39.58	39.58	/	否	无	0

10718	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	大庙	50	84.59	-2.295	-2.295	/	否	无	1.57
10719	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	未窝铺	20	7.13	14.57	14.57	/	否	无	0
10720	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	长家哈达	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10721	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素二南	50	84.81	-2.405	-2.405	/	否	无	17.12
10722	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八楞沟2	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10723	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组东	80	82.70	-2.16	-2.16	/	否	无	27.25
10724	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线兴恩秀域1柱上变压器	400	38.07	167.76	167.76	/	否	无	6.21
10725	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子六组	30	0.03	23.99	23.99	/	否	无	-100
10726	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	上大地	50	102.73	-11.365	-11.365	/	否	无	-5.7
10727	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	周虎沟	200	17.10	154.5	154.5	/	否	无	42.44
10728	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东良西	200	55.91	96.78	96.78	/	否	无	112.89
10729	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	官仓	50	29.68	25.16	25.16	/	否	无	36.21
10730	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟东	80	1.68	63.21	63.21	/	否	无	50
10731	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子大树林子分容	30	5.69	22.46	22.46	/	否	无	-38.89
10732	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子村南营子组	50	0.77	39.65	39.65	/	否	无	-20
10733	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	房申沟	30	60.52	5.85	5.85	/	否	无	20
10734	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线小五家三组台区机井	50	55.83	16.48	16.48	/	否	无	-63.5
10735	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家绿化井台区机井	50	15.99	32.1	32.1	/	否	无	-1.07
10736	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	冯营子	80	66.02	17.68	17.68	/	否	无	-8.5
10737	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿新区	400	47.25	131.36	131.36	/	否	无	-1.71
10738	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店一组	100	56.30	25.52	25.52	/	否	无	-5.86
10739	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线新窝铺组台区机井	50	2.74	38.81	38.81	/	否	无	-75
10740	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组1	30	84.30	-1.29	-1.29	/	否	无	-5.84
10741	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房申	50	5.34	38.16	38.16	/	否	无	23.53
10742	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线小南沟	50	69.14	18.89	18.89	/	否	无	36.61
10743	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	七家6组	100	67.26	12.74	12.74	/	否	无	1.21
10744	建平县	三合号66kV变电站	123合达线	马架子一组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10745	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子大棚2变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10746	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	湾沟	50	36.48	22.31	22.31	/	否	无	25.47
10747	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	羊二组	100	55.35	28.17	28.17	/	否	无	45.75
10748	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	木头营子四六组（利旧）	200	9.58	152.14	152.14	/	否	无	-58.79
10749	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	碾房河西	100	0.38	79.64	79.64	/	否	无	100

10750	建平县	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	一中后	400	42.43	150.28	150.28	/	否	无	12.29
10751	建平县			大地西	100	44.09	48.74	48.74	/	否	无	0
10752	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼2.3.4组分容变压器	200	54.75	93.2	93.2	/	否	无	60.52
10753	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申二组	80	68.02	16.62	16.62	/	否	无	2.1
10754	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城骆驼沟	50	60.69	9.66	9.66	/	否	无	9.96
10755	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线长皋台区机井（2017新增）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10756	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	黑营子	80	72.92	5.68	5.68	/	否	无	4.78
10757	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV水泉沟变压器	50	105.59	-12.795	-12.795	/	否	无	-1.13
10758	建平县			10kV马厂二组分容变压器	200	52.37	67	67	/	否	无	0
10759	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八楞沟1	30	100.73	-6.219	-6.219	/	否	无	6.67
10760	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	唐杖子村西组	100	2.08	77.92	77.92	/	否	无	3.33
10761	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒2组井机井	50	66.85	11.3	11.3	/	否	无	-70.51
10762	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组中心村	200	54.08	97.18	97.18	/	否	无	6.58
10763	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子组台区机井	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-96.77
10764	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	东市场	200	75.31	9.56	9.56	/	否	无	0
10765	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线东大杖子六组台区机井	50	106.07	-13.035	-13.035	/	否	无	85.19
10766	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁六组	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10767	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	葡萄沟变压器	80	35.30	38.43	38.43	/	否	无	4.58
10768	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	孙家窝铺（石灰窑子分）	50	34.19	23.47	23.47	/	否	无	7.24
10769	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	龙凤永	80	20.77	48.49	48.49	/	否	无	-2.96
10770	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线黄土梁子九组台区机井	50	8.52	35.74	35.74	/	否	无	-50
10771	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组中心村	200	79.30	1.52	1.52	/	否	无	21.86
10772	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	卧风沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10773	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV新水线朱一组分容中心村	200	78.95	13.94	13.94	/	否	无	8.69
10774	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子村分容	20	87.73	-1.546	-1.546	/	否	无	-9.32
10775	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组分	50	81.44	-0.72	-0.72	/	否	无	54.03
10776	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线农电站	200	47.65	105.84	105.84	/	否	无	0
10777	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线章京营子村1号台区机井（2017新增）	50	47.47	16.52	16.52	/	否	无	-40.08
10778	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	西台子变压器	80	73.45	31.9	31.9	/	否	无	69.96
10779	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	小新地3组	200	57.54	48.9	48.9	/	否	无	-49.84
10780	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子大棚分容	100	18.51	62.01	62.01	/	否	无	0

10781	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素万合永	80	49.18	26.73	26.73	/	否	无	24.93
10782	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	马圈子	50	2.55	38.72	38.72	/	否	无	3.33
10783	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下窑沟	50	78.32	20.34	20.34	/	否	无	30.83
10784	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	东地大棚井	80	17.24	50.45	50.45	/	否	无	-9.73
10785	建平县	园区66kV变电站	227园宋线	10kV小北杖子大棚	80	51.47	-7.84	-7.84	/	否	无	-6.14
10786	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井2变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
10787	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	政府水	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10788	建平县	老官地66kV变电站	115官达线	老官地线小五家二组2台区机井	50	56.13	17.32	17.32	/	否	无	-9.52
10789	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村1号台区机井（2017新增）	100	1.46	78.78	78.78	/	否	无	-75
10790	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井二组门前地井台区机井	100	80.03	-0.03	-0.03	/	否	无	-64.61
10791	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	张家沟	50	7.42	36.54	36.54	/	否	无	-50
10792	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	老辛店七组北沟	100	70.34	69.66	69.66	/	否	无	24.16
10793	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	红山孟西变压器	100	2.31	79.01	79.01	/	否	无	1.96
10794	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏西营子	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10795	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线河西	100	45.92	48.46	48.46	/	否	无	24.85
10796	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	郝杖子小西山	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
10797	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素丛窝铺	50	2.01	39.13	39.13	/	否	无	33.33
10798	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘一组中心村	200	36.07	93.46	93.46	/	否	无	-12.19
10799	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子五组	100	65.44	14.63	14.63	/	否	无	0
10800	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线五家2组井机井	200	0.52	159.2	159.2	/	否	无	-72.22
10801	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	西街小区	200	52.70	54.58	54.58	/	否	无	25.67
10802	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	西街变压器	100	93.37	-13.37	-13.37	/	否	无	14.5
10803	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组南中心村	400	36.74	174.4	174.4	/	否	无	80.71
10804	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	老七组	100	2.34	77.68	77.68	/	否	无	-61.9
10805	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	勿中组	100	72.56	7.45	7.45	/	否	无	22.39
10806	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	西科九组	100	89.14	-9.14	-9.14	/	否	无	0
10807	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV建平东线建平村3号台区机井（2017新增）	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	-75
10808	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村2号台区机井（2017新增）	200	0.68	158.8	158.8	/	否	无	-30.77
10809	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东	50	56.76	23.61	23.61	/	否	无	7.01
10810	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	苏州	100	81.06	-1.06	-1.06	/	否	无	3.32

10811	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV王占友综合变压器	50	28.00	26.63	26.63	/	否	无	20.25
10812	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张二变压器	80	64.75	16.07	16.07	/	否	无	28.8
10813	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	榆树林子烤烟小区	80	42.69	35.51	35.51	/	否	无	-65.19
10814	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	老官地二组分容中心村变压器	315	17.41	197.19	197.19	/	否	无	-5.81
10815	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子转山子	80	1.79	62.64	62.64	/	否	无	-5.56
10816	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV金钩门变压器	80	63.41	30.68	30.68	/	否	无	22.86
10817	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	孟窝铺	50	104.45	-12.225	-12.225	/	否	无	43.72
10818	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟线宽昌沟二组台区机井	50	15.30	33.19	33.19	/	否	无	-86.9
10819	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线方杖子台区机井	50	37.55	22.75	22.75	/	否	无	-96.34
10820	建平县	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子	200	100.80	-41.6	-41.6	/	否	无	40.92
10821	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	南洼变压器	50	48.43	16.97	16.97	/	否	无	-6.67
10822	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	化匠地	50	0.58	39.72	39.72	/	否	无	20
10823	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	羊三组	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
10824	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	六合广西（马场南）	100	44.63	35.38	35.38	/	否	无	2.03
10825	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场东组大棚井	80	58.52	19.31	19.31	/	否	无	-62.97
10826	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官二组	100	55.62	24.39	24.39	/	否	无	33.24
10827	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	牛文良沟小区	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10828	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	哈魏家沟	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10829	建平县	三家66kV变电站	120三和线	五十家子2、3组	160	1.85	125.06	125.06	/	否	无	65.63
10830	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	万家营子	50	25.85	28.12	28.12	/	否	无	-80.45
10831	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西街	50	64.85	7.59	7.59	/	否	无	5.49
10832	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	东井村变压器	200	0.35	159.34	159.34	/	否	无	-83.87
10833	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线水泉沟	50	4.84	37.61	37.61	/	否	无	-70.97
10834	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕杖子大棚井2（利旧）	80	69.21	18.95	18.95	/	否	无	-71.43
10835	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	新立屯	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10836	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子史家沟（24改）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
10837	建平县			黑水线二分地分容（2020贫困县）	50	48.79	16.29	16.29	/	否	无	0
10838	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	10kV大营子线唐杖子村唐杖子前西组（2019年新增）	80	5.87	60.9	60.9	/	否	无	0
10839	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	毕四组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10840	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小老虎沟变压器（2018年农网升级改造）	50	58.16	13.79	13.79	/	否	无	-25.44

10841	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线大南沟变压器（2018年农网升级改造）	100	71.16	45.91	45.91	/	否	无	23.56
10842	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村西窝铺（2019年新增）	200	20.84	119.08	119.08	/	否	无	-35.96
10843	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城三组	400	43.93	144.36	144.36	/	否	无	-58.28
10844	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张三组变压器（2018年农网升级改造）	50	76.81	18.03	18.03	/	否	无	16.58
10845	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺变压器（2018年农网升级改造）	200	34.46	114.36	114.36	/	否	无	-4.82
10846	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线柴杖子村柴南（2019年新增）	200	44.97	97.4	97.4	/	否	无	9.91
10847	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家（2019贫困县	200	65.74	109.54	109.54	/	否	无	154.49
10848	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店村张福店三四组（2019贫困县	200	25.17	130.74	130.74	/	否	无	38.75
10849	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村坤西（2019年新增）	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
10850	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村南庙西（2019年新增）	200	67.39	135.3	135.3	/	否	无	28.16
10851	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线林业队变压器（2018年农网升级改造）	50	73.41	13.58	13.58	/	否	无	75.22
10852	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村老窑（2019贫困县	200	67.34	99.82	99.82	/	否	无	150.69
10853	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大西沟变压器	100	1.23	78.78	78.78	/	否	无	0
10854	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村下营子三组（2019年新增）	200	48.04	63.9	63.9	/	否	无	22.25
10855	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线南山三组分容光伏变压器	200	26.66	107.36	107.36	/	否	无	-64.51
10856	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村大四家子东（2019年新增）	200	35.63	105.54	105.54	/	否	无	-0.73
10857	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟村松岭村（2019年新增）	400	28.71	210.72	210.72	/	否	无	19.79
10858	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老一组光伏变压器	400	33.61	193.08	193.08	/	否	无	32.79
10859	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林东线西街二台（2019贫困县	200	62.92	76.24	76.24	/	否	无	108.72
10860	建平县	小塘66kV变电站	1213七家线	10kV七家线七家三七组变压器（2018年农网升级改造）	200	20.42	120.86	120.86	/	否	无	6.24
10861	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	站西小区东区箱变配电变压器	500	25.90	270.85	270.85	/	否	无	-2.14
10862	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村大铺东（2019年新增）	200	36.40	121	121	/	否	无	98.11

10863	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村大塘六组北 (2019年新增)	400	45.20	271.68	271.68	/	否	无	130.9
10864	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村侯营子分 容(2019年新增)	200	56.43	56.46	56.46	/	否	无	-9.5
10865	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营 子三组(2019年新增)	200	71.41	95.54	95.54	/	否	无	22.71
10866	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线柴杖子村柴北(2019 年新增)	100	36.08	46.64	46.64	/	否	无	-10.01
10867	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线下牯牛营子小区变压 器(2018年农网升级改造)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
10868	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组 (2019贫困县)	200	67.46	88.44	88.44	/	否	无	48.48
10869	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村草帽山(2019年 新增)	200	46.71	86.26	86.26	/	否	无	19.16
10870	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	木营子河西变压器	200	0.97	159.46	159.46	/	否	无	0
10871	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线下窝铺村小东(2019 年新增)	200	11.54	152.1	152.1	/	否	无	-69.53
10872	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店4组(2019贫困 县)	200	69.43	33.92	33.92	/	否	无	10.16
10873	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村园区大棚(2019 年新增)	100	20.85	61.73	61.73	/	否	无	7.5
10874	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线西岗村东岗大棚 (2019年新增)	200	29.36	101.32	101.32	/	否	无	26.09
10875	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线小房申东变压器(2018 年农网升级改造)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10876	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小勿拉沟分容2变 压器(2018年农网升级改造)	50	13.12	33.47	33.47	/	否	无	0
10877	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线宝利养殖场(小微)	100	36.58	47.08	47.08	/	否	无	-48.62
10878	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线梁窝铺村迟窝铺北 (2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10879	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	10kV旦州城线旦州城村白山旦州城 五彩沟(2019年新增)	315	67.70	207.18	207.18	/	否	无	26.48
10880	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线高杖子村下营子二 组(2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10881	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村五家(2019年 新增)	200	69.25	98.56	98.56	/	否	无	7.94
10882	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村双北(2019贫 困县)	200	29.03	107.94	107.94	/	否	无	1.16
10883	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔南(2019贫困县)	200	63.99	130.82	130.82	/	否	无	91.86
10884	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线陈家店村东蓝旗营子 (2019年新增)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

10885	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店南 (2019年新增)	200	40.60	94.78	94.78	/	否	无	19.95
10886	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五一烤烟房 (2019年新增)	400	26.90	212.44	212.44	/	否	无	26.41
10887	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村南霍店 (2019年新增)	200	30.31	103.02	103.02	/	否	无	-3.6
10888	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街里道南(2019 年新增)	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
10889	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进二组变压器(2018 年农网升级改造)	100	29.90	56.11	56.11	/	否	无	43.43
10890	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村新地五组 (2019年新增)	200	47.61	64.78	64.78	/	否	无	33.76
10891	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房三组 (2019年新增)	400	19.22	247.2	247.2	/	否	无	4.72
10892	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海前分容 (2019贫困县)	250	10.84	173.2	173.2	/	否	无	10.27
10893	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁分容 (2019贫困县)	100	75.31	50.03	50.03	/	否	无	105.7
10894	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村上洼子沟7.8 组分容(2019贫困县)	100	41.31	40.42	40.42	/	否	无	-12.34
10895	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村分容(2019贫 困县)	200	63.37	109.4	109.4	/	否	无	25.68
10896	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汉池村长汉池南台分 容(2019贫困县)	200	54.64	50.72	50.72	/	否	无	7.58
10897	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线牦牛营子牛圈子变压 器(2018年农网升级改造)	100	67.26	50.87	50.87	/	否	无	50.67
10898	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进五组变压器(2018 年农网升级改造)	100	67.44	21.62	21.62	/	否	无	46.47
10899	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分阎窝铺变压器	200	64.66	78.28	78.28	/	否	无	0
10900	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店三组变压器(2018 年农网升级改造)	200	42.49	75.04	75.04	/	否	无	11.68
10901	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村富山过河沟 (2019年新增)	200	49.40	102.76	102.76	/	否	无	54.19
10902	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全一队变压器 (2018年农网升级改造)	100	34.96	49.33	49.33	/	否	无	47.09
10903	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏土木线五家村北沟分容 (2019贫困县)	200	70.66	74.24	74.24	/	否	无	162.83
10904	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线牛圈子村牛圈子东 (2019贫困县)	200	0.89	158.22	158.22	/	否	无	5.71
10905	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线新立屯村康窝铺 (2019贫困县)	200	23.86	117.1	117.1	/	否	无	9.04

10906	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街九组分容（2019贫困县	200	43.90	72.22	72.22	/	否	无	4.85
10907	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	深井望北沟外变压器（工）	200	48.29	101.72	101.72	/	否	无	12.33
10908	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水夹信子变压器（工）	100	3.77	77.35	77.35	/	否	无	5.49
10909	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村新永合（2019年新增）	50	1.97	39.02	39.02	/	否	无	14.29
10910	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村绿丰小区（2019年新增）	200	53.85	61.18	61.18	/	否	无	37.16
10911	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈十五组2.0	200	35.40	89.2	89.2	/	否	无	21.19
10912	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村九局子（2019年新增）	200	34.04	91.92	91.92	/	否	无	11.51
10913	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线英窝山变压器（2018年农网升级改造）	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
10914	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金荒地村金荒地8组（2019年新增）	400	21.45	238.6	238.6	/	否	无	-3.24
10915	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线宋家湾东沟分容变压器（2018年农网升级改造）	50	56.92	14.4	14.4	/	否	无	0
10916	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永五六队（2019年新增）	200	55.10	49.82	49.82	/	否	无	19.96
10917	建平县	小塘66kV变电站	1216连生线	柳条沟	50	19.05	30.7	30.7	/	否	无	32
10918	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新营子一组变压器（2018年农网升级改造）	200	86.96	-13.92	-13.92	/	否	无	-5.12
10919	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线五家子村五家子分容（2019年新增）	200	34.30	116.82	116.82	/	否	无	60.25
10920	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村11组（2019贫困县	100	118.28	-38.28	-38.28	/	否	无	80.88
10921	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良分容（2019贫困县	50	73.58	12.62	12.62	/	否	无	13.46
10922	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村三东1（2019年新增）	200	67.18	101.74	101.74	/	否	无	48.76
10923	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线章吉村田家沟里（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10924	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树前营子变压器（2018年农网升级改造）	100	57.84	35.67	35.67	/	否	无	13.96
10925	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东移民（2019年新增）	200	34.57	95	95	/	否	无	-6.19
10926	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村房申村台（2019贫困县	400	68.64	239.76	239.76	/	否	无	29.38
10927	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线犍马营子变压器（2018年农网升级改造）	100	57.33	53.76	53.76	/	否	无	2.98

10928	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村农电站综合（2019年新增）	400	31.89	193.24	193.24	/	否	无	-4.83
10929	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村八组（2019贫困县	200	36.06	87.9	87.9	/	否	无	1.26
10930	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线陕营子2组（2019贫困县	200	23.76	112.5	112.5	/	否	无	27.55
10931	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线高杖子村下大地（2019年新增）	200	41.78	97.74	97.74	/	否	无	2.42
10932	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线栾家窝铺村兰窝铺（2019年新增）	200	42.50	75.04	75.04	/	否	无	5.38
10933	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百顷地变压器（2018年农网升级改造）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10934	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树村一棵树八组（2019年新增）	200	57.30	117.06	117.06	/	否	无	112.17
10935	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线石拉山变压器（2018年农网升级改造）	50	69.62	31.64	31.64	/	否	无	105.88
10936	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村单窝铺（2019年新增）	200	6.82	152.78	152.78	/	否	无	-38.04
10937	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心东组（2019贫困县	200	32.58	94.94	94.94	/	否	无	33.3
10938	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分铁匠沟变压器	50	82.54	-1.27	-1.27	/	否	无	41.32
10939	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线杨杖子村杨杖子二组（2019年新增）	200	25.23	109.58	109.58	/	否	无	4.68
10940	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后东（2019贫困县	200	39.24	88.96	88.96	/	否	无	1.39
10941	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	木营子河东变压器	200	0.75	158.96	158.96	/	否	无	0
10942	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线昌隆村向阳五队变压器（2018年农网升级改造）	100	48.41	53.95	53.95	/	否	无	33.38
10943	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线东土城子变压器（2018年农网升级改造）	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
10944	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进一组变压器（2018年农网升级改造）	200	31.56	128.3	128.3	/	否	无	72.15
10945	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线五彩沟变压器（2018年农网升级改造）	100	40.21	52.79	52.79	/	否	无	79.25
10946	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店一组（2019贫困县	200	65.80	82.28	82.28	/	否	无	51.39
10947	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线烧锅地村九间房（2019年新增）	50	62.90	33.82	33.82	/	否	无	-2.69
10948	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线向阳山村杜营子2.0	200	1.19	158.1	158.1	/	否	无	25
10949	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家村五家1组（2019年新增）	200	40.61	78.78	78.78	/	否	无	10.4

10950	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子村马架子五组 (2019贫困县)	200	37.48	92.52	92.52	/	否	无	9.56
10951	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV青沙线向阳山村大营子2.0	200	0.68	158.62	158.62	/	否	无	83.33
10952	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线干沟子机井	50	40.85	23.14	23.14	/	否	无	-79.58
10953	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV长皋线东大杖子村东大杖子 (2019年新增)	200	36.15	87.74	87.74	/	否	无	15.85
10954	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村三组(2019 贫困县)	200	40.02	87.44	87.44	/	否	无	13.08
10955	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进三组变压器(2018 年农网升级改造)	50	34.67	22.67	22.67	/	否	无	21.07
10956	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台1组 (2019年新增)	400	39.56	180.64	180.64	/	否	无	-26.41
10957	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套一、二 (2019贫困县)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10958	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村王台子大棚 (2019年新增)	100	25.80	58.14	58.14	/	否	无	-44.97
10959	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼东光伏变压器	100	40.98	61.15	61.15	/	否	无	160.92
10960	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV长皋线东大杖子村金家沟 (2019贫困县)	200	32.05	95.9	95.9	/	否	无	10.4
10961	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线郎家村郎家四组 (2019年新增)	200	40.83	86.02	86.02	/	否	无	-1.43
10962	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线南台子村南台子八 组(2019年新增)	200	17.03	125.94	125.94	/	否	无	12.35
10963	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村西四(2019年 新增)	400	32.56	189.8	189.8	/	否	无	1.05
10964	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地一组变压器 (2018年农网升级改造)	200	39.10	96.74	96.74	/	否	无	8.53
10965	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线水泉杨树沟变压器 (2018年农网升级改造)	100	57.29	45.57	45.57	/	否	无	-3.9
10966	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡家店村南山洼2 (2019年新增)	50	71.05	4.66	4.66	/	否	无	85
10967	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街九组 (2019贫困县)	200	21.22	118.18	118.18	/	否	无	-74.97
10968	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身3.4.5组台区机 井	50	72.55	8.11	8.11	/	否	无	130.3
10969	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV朱碌科西线新房子村老爷庙南 台子(2019贫困县)	200	48.30	94.22	94.22	/	否	无	88.18
10970	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线南四家村3.6组 (2019贫困县)	200	42.21	86.08	86.08	/	否	无	20.22
10971	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家营子村四组(2019 年新增)	200	41.85	104.88	104.88	/	否	无	58.55

10972	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村大东梁（2019年新增）	100	61.87	44.82	44.82	/	否	无	98.07
10973	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂三组（2019年新增）	200	32.45	95.9	95.9	/	否	无	2.58
10974	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村南霍店分容（2019年新增）	200	29.63	101.36	101.36	/	否	无	21.67
10975	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升4.5.8组（2019年新增）	400	36.25	219.8	219.8	/	否	无	51.46
10976	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村炮手营子四组（2019年新增）	200	23.91	118.18	118.18	/	否	无	-0.52
10977	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺1（2019年新增）	200	1.79	156.4	156.4	/	否	无	-73.17
10978	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉二组变压器（2018年农网升级改造）	50	83.64	-1.82	-1.82	/	否	无	35.43
10979	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV王家沟姚家村姚家西组（2019年新增）	200	21.36	138.5	138.5	/	否	无	118.31
10980	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永二组（2019年新增）	200	27.55	104.9	104.9	/	否	无	30.06
10981	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟村下窑沟六组（2019年新增）	200	70.35	93.94	93.94	/	否	无	10.03
10982	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线老四家子房申西井变压器（2018年农网升级改造）	200	33.16	94.02	94.02	/	否	无	13.91
10983	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三道窝铺村三东1（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
10984	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线丁营子变压器（2018年农网升级改造）	250	0.00	200	200	/	否	无	-100
10985	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街二组1（2019年新增）	200	55.83	48.4	48.4	/	否	无	38.2
10986	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	10kV烧锅营子线车一二组光伏变压器	315	42.75	185.6	185.6	/	否	无	29.25
10987	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店十一队变压器（2018年农网升级改造）	200	60.75	94.4	94.4	/	否	无	35.19
10988	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	铁南小区1号箱变配电变压器	500	28.96	255.2	255.2	/	否	无	9.16
10989	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	邮局箱变变压器	630	24.50	350.91	350.91	/	否	无	5.65
10990	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	二一零箱变变压器间隔配电变压器	630	19.69	380.46	380.46	/	否	无	16.93
10991	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街六组1（2019年新增）	200	51.89	65.08	65.08	/	否	无	-10.95
10992	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家四组台区机井	50	0.00	40	40	/	否	无	0
10993	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里南沟分容（2019贫困县	100	44.35	38.13	38.13	/	否	无	18.03

10994	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟八组变压器 (2018年农网升级改造)	100	50.67	32.7	32.7	/	否	无	-12.1
10995	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子变压器(工)	200	65.94	91.06	91.06	/	否	无	24.65
10996	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线余家村巴里营子(2019 贫困县)	200	17.31	125.38	125.38	/	否	无	2.72
10997	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村北窑分容 (2019贫困县)	100	91.25	-11.25	-11.25	/	否	无	4.78
10998	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东四(2019年新 增)	400	27.89	208.6	208.6	/	否	无	20.48
10999	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟七组变压器 (2018年农网升级改造)	100	54.34	28.34	28.34	/	否	无	2.5
11000	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线马架子村霍石地 (2019年新增)	200	33.51	114.76	114.76	/	否	无	-14.13
11001	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村董家林东(2019 年新增)	400	26.00	231.6	231.6	/	否	无	7.23
11002	建平县	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府西变压器	50	44.31	18.12	18.12	/	否	无	8.76
11003	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线张营子村台变压器 (2018年农网升级改造)	200	37.61	84.88	84.88	/	否	无	40.29
11004	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家六组变压器 (2018年农网升级改造)	200	80.01	-0.02	-0.02	/	否	无	-3.22
11005	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升村东升综合分容 (2019年新增)	200	20.03	130.56	130.56	/	否	无	59.33
11006	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村魏营子(2019年 新增)	50	23.05	28.87	28.87	/	否	无	43.94
11007	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线郎家村郎家三组 (2019年新增)	200	42.88	90.12	90.12	/	否	无	51.61
11008	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘三组 (2019贫困县)	100	73.54	31.73	31.73	/	否	无	-10.83
11009	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线高坂城村3组(2019 贫困县)	200	62.23	120.62	120.62	/	否	无	40.53
11010	建平县	园区66kV变电站	112园青联线	10kV宋杖子线宋杖子村任杖子 (2019贫困县)	200	2.11	156.42	156.42	/	否	无	28.28
11011	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村富山红石板南 北(2019年新增)	200	31.09	97.84	97.84	/	否	无	23.01
11012	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村后地小区(2019 年新增)	50	26.88	26.61	26.61	/	否	无	25.14
11013	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台八组变压器 (2018年农网升级改造)	100	62.93	17.1	17.1	/	否	无	11.03
11014	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线大塘村八组(2019贫 困县)	100	35.50	62.1	62.1	/	否	无	63.77

11015	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子一组变压器 (2018年农网升级改造)	100	36.17	43.85	43.85	/	否	无	6.81
11016	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店十队(2019 贫困县	200	66.64	86.44	86.44	/	否	无	5.39
11017	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线宋家湾村水泉沟(2019 贫困县	200	48.14	101.46	101.46	/	否	无	72.21
11018	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线南沟西组光伏变压 器	100	51.83	29.1	29.1	/	否	无	0
11019	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线余家沟小区变压器 (2018年农网升级改造)	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11020	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟分容变压器 (2018年农网升级改造)	100	77.35	47.8	47.8	/	否	无	13.59
11021	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV黑山线大板沟村京台子三四组 (2019年新增)	200	66.23	128.32	128.32	/	否	无	144.91
11022	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子 (2019贫困县	100	73.64	47.76	47.76	/	否	无	20.12
11023	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全四五队变压器 (2018年农网升级改造)	200	28.55	102.98	102.98	/	否	无	17.27
11024	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村大四家子河西 (2019年新增)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11025	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线七家村2号台区机井 (2017新增)	50	27.14	28.39	28.39	/	否	无	-55.56
11026	建平县	镇南66kV变电站	107富镇线	给水三所变压器	50	57.22	11.57	11.57	/	否	无	-81.11
11027	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	李杖子变压器	100	70.07	61.88	61.88	/	否	无	0
11028	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈七组 (2019年新增)	200	80.22	-0.44	-0.44	/	否	无	74.95
11029	建平县			北台子变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
11030	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	河东三台变压器	200	57.25	47.88	47.88	/	否	无	7.81
11031	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	土木线那里奈北队22能效改	200	42.53	126.14	126.14	/	否	无	83.29
11032	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地9组22能效	200	9.25	141.86	141.86	/	否	无	-8.04
11033	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	丛家洼(鑫丰利小微)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11034	建平县	三家66kV变电站	115新地线	御河新城F区二号箱变	500	19.68	301.6	301.6	/	否	无	29.8
11035	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子四队(利旧)1	100	54.41	43.24	43.24	/	否	无	100.73
11036	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	后沟五组(利旧)1	100	23.98	57.19	57.19	/	否	无	3.07
11037	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富山线涝泥塘子村药王庙分容 (2019贫困县	100	66.52	62.32	62.32	/	否	无	38.23
11038	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房申村房申村来台沟 (2019年新增)	200	53.91	134.7	134.7	/	否	无	28.25

11039	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴东变压器	100	72.02	45.22	45.22	/	否	无	3.27
11040	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线郭杖子	200	17.44	125.12	125.12	/	否	无	-65.18
11041	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北	200	86.41	-12.82	-12.82	/	否	无	0
11042	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	毛家沟大棚小区（利旧）	50	12.89	37.47	37.47	/	否	无	0
11043	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村与镇直分容（24改）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11044	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	新张营子（利旧）1	50	37.90	21.17	21.17	/	否	无	3.47
11045	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	兴隆山组（利旧）1	50	66.90	28.78	28.78	/	否	无	103.35
11046	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	北梁小区变压器（利旧）1	50	69.18	17.58	17.58	/	否	无	162.5
11047	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾榆树洼（利旧）1	50	75.20	7.28	7.28	/	否	无	4.57
11048	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	岗岗西山（利旧）1	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11049	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线天影养殖（小微）	100	9.98	70.94	70.94	/	否	无	28.26
11050	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈十二组（2020贫困县	400	24.60	221.64	221.64	/	否	无	38.57
11051	建平县			黑水线四分地分容（2020贫困县）	100	46.04	33.96	33.96	/	否	无	0
11052	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火烧分容（2020贫困县）	100	68.49	43.11	43.11	/	否	无	16.55
11053	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线一棵树（2020贫困县	200	74.67	119.8	119.8	/	否	无	44.32
11054	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北（2020贫困县）	400	51.48	133.52	133.52	/	否	无	8.73
11055	建平县	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村（2020贫困县）	250	17.79	155.53	155.53	/	否	无	29.85
11056	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台（2020贫困县	200	59.60	121.96	121.96	/	否	无	56.63
11057	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组分容（2020贫困县）	200	50.66	104.54	104.54	/	否	无	0.37
11058	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子一组分容（2020贫困县	315	49.66	184.43	184.43	/	否	无	141.21
11059	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	榆树林西线前营子村五组（2020贫困县）	200	49.50	74.54	74.54	/	否	无	75.34
11060	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线朱五组（2020贫困县）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11061	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱碌科东线新地三组（2020贫困县	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11062	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子三四队	200	0.79	158.42	158.42	/	否	无	-33.33
11063	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	甘家子季丰粮行（小微）	400	0.36	318.68	318.68	/	否	无	41.34
11064	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	林场（24备）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11065	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山乡政府变压器（工）	400	21.77	233.04	233.04	/	否	无	1.5

11066	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	小丰沟（利旧）1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11067	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	七道湾子（24改）	100	40.57	40.37	40.37	/	否	无	0
11068	建平县			10kV黑水线一棵树八组	100	67.24	24.55	24.55	/	否	无	0
11069	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎四（24备）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11070	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线扎兰营子村扎三（2019年新增）	400	0.19	319.24	319.24	/	否	无	-83.81
11071	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	东荒	50	56.99	13.67	13.67	/	否	无	1.88
11072	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西鑫丰源畜牧养殖场（小微）	200	31.59	99.5	99.5	/	否	无	10.33
11073	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	瑞仓粮贸（小微）	200	112.52	-65.04	-65.04	/	否	无	0
11074	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店二六七组（2019年新增）	400	27.75	233.32	233.32	/	否	无	3.19
11075	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村四支西（2019年新增）	200	50.16	69.46	69.46	/	否	无	80.09
11076	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线下牦牛营子分容变压器（2018年农网升级改造）	100	50.67	54.58	54.58	/	否	无	4.17
11077	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	棉麻变压器	400	58.83	141.92	141.92	/	否	无	2.2
11078	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10kV朱碌科西线西良村5号台区机井（2017新增）	50	46.46	20.38	20.38	/	否	无	-37.1
11079	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉一组2变压器（2018年农网升级改造）	100	70.43	14.56	14.56	/	否	无	-3.8
11080	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海前（2019年新增）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11081	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场前长皋变压器（工）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11082	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井二组（2019年新增）	200	41.21	119.08	119.08	/	否	无	54.4
11083	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村马蹄沟（2019年新增）	400	25.55	229.28	229.28	/	否	无	12.52
11084	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	建平县广利畜禽养殖场（小微）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11085	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线东沟变压器（2018年农网升级改造）	50	58.67	18.78	18.78	/	否	无	6.86
11086	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	南营子（24改）	200	35.35	89.32	89.32	/	否	无	0
11087	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家四组（24改）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11088	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	上六组（24改）	400	12.31	282.96	282.96	/	否	无	0
11089	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	南水泉	50	2.70	38.75	38.75	/	否	无	0
11090	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	郭窝铺（24改）	100	16.48	63.67	63.67	/	否	无	0

11091	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	客运站南箱变配电变压器（煤改电）	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11092	建平县			老窑东（24改）	200	35.10	122.54	122.54	/	否	无	0
11093	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线七粮站分3#变压器	400	66.95	53.48	53.48	/	否	无	9.22
11094	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台1#变压器	315	22.21	182.2	182.2	/	否	无	23.61
11095	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线3号变台2号柱上变压器	400	36.80	181.32	181.32	/	否	无	-78.02
11096	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分2号柱上变压器	400	51.42	115.8	115.8	/	否	无	-16.04
11097	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分5号柱上变压器	315	45.44	111.76	111.76	/	否	无	100.74
11098	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台2#变压器	315	30.03	159.14	159.14	/	否	无	15.34
11099	双塔区	新华66kV变电站	204商业线	南街1#箱变101变压器	800	14.79	522.72	522.72	/	否	无	9.32
11100	双塔区	新华66kV变电站	106人防线	10kV人防线和谐家园3号箱变变压器	630	23.77	354.25	354.25	/	否	无	70.47
11101	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台2#柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
11102	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	四队分支2#柱上变压器	315	0.02	251.97	251.97	/	否	无	-99.87
11103	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(东北山)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11104	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组支17#(平房二组)柱上变压器	100	40.59	-10.11	-10.11	/	否	无	0
11105	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	丰泽园3#箱变1#变压器	400	40.14	159.56	159.56	/	否	无	5.81
11106	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园4#箱变2#变压器	500	50.99	145.15	145.15	/	否	无	3.73
11107	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	轩和家园2#箱变2#变压器	500	53.49	132.7	132.7	/	否	无	11.7
11108	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟2台柱上变压器	100	46.28	68.16	68.16	/	否	无	27.04
11109	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	祥和家园1#箱变2#变压器	400	73.33	27.04	27.04	/	否	无	29.73
11110	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线默默沟台新增柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
11111	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台2#柱上变压器	400	42.99	148.32	148.32	/	否	无	0.72
11112	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	丰旭2#箱变1#变压器	630	52.03	176.34	176.34	/	否	无	3.19
11113	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	兴安箱变变压器	800	22.87	457.2	457.2	/	否	无	6.44
11114	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线4#变压器	315	57.93	69.62	69.62	/	否	无	2.68
11115	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	阳光新村1#箱变2#变压器	315	43.85	113.87	113.87	/	否	无	33.48
11116	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园5#箱变1#变压器	500	54.19	129.5	129.5	/	否	无	6.55
11117	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分50#(平房2号)柱上变压器	50	24.30	28.13	28.13	/	否	无	0

11118	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分104#(二道沟四组)柱上变压器	50	83.17	-1.585	-1.585	/	否	无	11.49
11119	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	10kV麒农线7号左分8号柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11120	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	丰旭1#箱变1#变压器	500	69.81	51.25	51.25	/	否	无	26.24
11121	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟1台柱上变压器	200	46.52	101.92	101.92	/	否	无	1.58
11122	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大棚小区)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11123	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里村海里五组柱上变压器	400	34.08	224.44	224.44	/	否	无	-0.2
11124	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	哈拉海东分5#(水泉)变压器	50	61.61	13.1	13.1	/	否	无	42.96
11125	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	鑫兴家园箱变1#变压器	315	34.52	143.36	143.36	/	否	无	1.22
11126	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(扎营子)柱上变压器	50	73.26	3.39	3.39	/	否	无	3.53
11127	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线东旭联分10号柱上变压器	315	64.37	51.82	51.82	/	否	无	7.24
11128	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线14#柱上变压器	400	32.45	190.48	190.48	/	否	无	27.5
11129	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园3#箱变1#变压器	500	44.27	179.25	179.25	/	否	无	11.33
11130	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园6#箱变1#变压器	500	61.44	93.05	93.05	/	否	无	11.02
11131	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园2#箱变1#变压器	500	55.16	124.35	124.35	/	否	无	5.31
11132	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(老爷庙)柱上变压器	100	51.23	-11.48	-11.48	/	否	无	0
11133	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	轩和家园1#箱变1#变压器	500	80.36	-1.8	-1.8	/	否	无	9.37
11134	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	阳光新村2#箱变1#变压器	400	52.54	109.96	109.96	/	否	无	4.3
11135	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海分台柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11136	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	丰泽园2#箱变1#变压器	500	46.22	169.4	169.4	/	否	无	13.32
11137	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里四组)柱上变压器	100	39.49	40.84	40.84	/	否	无	-2.63
11138	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木三组)柱上变压器	315	60.72	153.03	153.03	/	否	无	-11.47
11139	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(闫杖子)柱上变压器	50	31.99	24.98	24.98	/	否	无	-10.1
11140	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子村白达营子柱上变压器	200	42.96	76.26	76.26	/	否	无	38.27
11141	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	云水家园1#箱变1#变压器	500	38.48	207.6	207.6	/	否	无	0.65
11142	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里四组新增柱上变压器	80	10.64	55.71	55.71	/	否	无	0
11143	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村孙家湾小队柱上变压器	400	30.71	209.68	209.68	/	否	无	10.49
11144	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子一、二组)柱上变压器	200	6.06	147.88	147.88	/	否	无	-15.49

11145	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申村大房申分台柱上变压器	200	72.81	140.54	140.54	/	否	无	37.04
11146	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线默默沟台柱上变压器	100	36.05	60.88	60.88	/	否	无	8.78
11147	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	10kV铁西线铁旭联分土产支房分8号柱上变压器	400	86.83	-27.32	-27.32	/	否	无	130.82
11148	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙村台)柱上变压器	50	109.74	-14.87	-14.87	/	否	无	-23.64
11149	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑)柱上变压器	50	70.14	11.59	11.59	/	否	无	16.15
11150	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线35#(海里果树队)柱上变压器	50	20.00	30	10	/	否	无	-100
11151	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小梨树沟)柱上变压器	50	73.13	24.02	24.02	/	否	无	116.29
11152	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	丰泽园1#箱变1#变压器	500	65.72	73.9	73.9	/	否	无	17.39
11153	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	祥和家园2#箱变2#变压器	400	48.07	127.92	127.92	/	否	无	63.1
11154	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(梁菜园)柱上变压器	100	59.64	22.58	22.58	/	否	无	-11.82
11155	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线碾子沟柱上变压器	30	24.82	16.74	16.74	/	否	无	6.25
11156	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(平房店)柱上变压器	100	49.36	-0.42	-0.42	/	否	无	0
11157	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子)柱上变压器	50	59.40	11.69	11.69	/	否	无	0
11158	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(项杖子)柱上变压器	63	109.33	-18.4779	-18.4779	/	否	无	9.1
11159	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支7#柱上变压器	315	27.67	185.09	185.09	/	否	无	-3.58
11160	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线9#变压器	315	21.57	184.09	184.09	/	否	无	10.6
11161	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	逸和园箱变变压器	630	11.90	429.03	429.03	/	否	无	1.92
11162	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房四组支19#(平房四组2#)柱上变压器	50	56.28	11.86	11.86	/	否	无	10.95
11163	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线小南营子分歧20#柱上变压器	50	68.67	17.94	17.94	/	否	无	17.54
11164	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马代沟)柱上变压器	100	62.56	-19.93	-19.93	/	否	无	0
11165	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(盛杖子)柱上变压器	50	77.71	26.02	26.02	/	否	无	12.48
11166	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	10kV铁西线铁旭联分房产支1号箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11167	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组分10#(长宝二组)柱上变压器	30	1.49	23.59	23.59	/	否	无	-58.33
11168	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(十五家子)柱上变压器	50	60.11	16.92	16.92	/	否	无	53.32
11169	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	纺织厂家属变压器	200	37.59	84.86	84.86	/	否	无	-0.63
11170	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线设备分32#柱上变压器	315	66.34	44.19	44.19	/	否	无	0
11171	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	市场分1#箱变2#变压器	250	32.73	118.18	118.18	/	否	无	0.64

11172	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台1#柱上变压器	315	57.11	72.2	72.2	/	否	无	35.34
11173	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代李杖子)柱上变压器	100	52.35	27.65	27.65	/	否	无	0
11174	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	西街小区1号箱变变压器	800	21.23	470.88	470.88	/	否	无	-19.49
11175	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线64#柱上变压器	315	79.19	2.71	2.71	/	否	无	-5.34
11176	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	九号站箱变变压器	250	23.66	140.95	140.95	/	否	无	5.81
11177	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	永安1号箱变变压器	500	32.51	237.45	237.45	/	否	无	4.57
11178	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	天衡开发小区箱变1#变压器	500	46.39	168.7	168.7	/	否	无	6.44
11179	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线19#(海里六组)柱上变压器	100	56.78	-19.5	-19.5	/	否	无	0
11180	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大房申村)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11181	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线李杖子分歧74#东沟分支5#柱上变压器	50	18.49	30.79	30.79	/	否	无	15.09
11182	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线11#变压器	315	22.45	182.32	182.32	/	否	无	-14.55
11183	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分2#柱上变压器	315	67.47	39.66	39.66	/	否	无	0.73
11184	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分5#柱上变压器	400	6.35	294.64	294.64	/	否	无	-16.87
11185	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	西街小区2号箱变变压器	1000	11.42	685.8	685.8	/	否	无	-56.48
11186	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线市场分邮局支5号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11187	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线16#柱上变压器	315	26.32	169.38	169.38	/	否	无	3.82
11188	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区2号箱变2号变压器	630	28.09	327.41	327.41	/	否	无	20.09
11189	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区1号箱变1号变压器	630	23.69	355.01	355.01	/	否	无	0
11190	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线东旭联分5号柱上变压器	200	58.39	43.3	43.3	/	否	无	0.96
11191	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	石油支6#变压器	315	59.27	65.8	65.8	/	否	无	-1.78
11192	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区1号箱变2号变压器	630	10.11	440.31	440.31	/	否	无	10.75
11193	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	市场分2#箱变变压器	400	46.00	136.56	136.56	/	否	无	64.59
11194	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	地矿井巷1号箱变变压器	1000	22.15	578.6	578.6	/	否	无	2.48
11195	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10kV庆丰线1号箱变变压器	400	54.88	100.48	100.48	/	否	无	71.71
11196	双塔区	哨口66kV变电站	130哨余线	余庆园1号箱变变压器	630	7.97	453.79	453.79	/	否	无	27.29
11197	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	博物馆封闭变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
11198	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线3#箱变变压器	500	10.93	349.45	349.45	/	否	无	37.26
11199	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	10kV珠江线双塔中医院箱变变压器	630	55.85	152.84	152.84	/	否	无	-0.37

11200	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	地矿井巷2#箱变变压器	500	37.16	214.4	214.4	/	否	无	10.56
11201	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变1#变压器	500	23.00	285	285	/	否	无	4.1
11202	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	吉利1#箱变1#变压器	400	43.89	144.48	144.48	/	否	无	15.06
11203	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线市场分邮局支1号箱变1号变压器	630	16.89	397.91	397.91	/	否	无	9.85
11204	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	市场分1#箱变1#变压器	400	96.02	-64.08	-64.08	/	否	无	-9.39
11205	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	世纪3#箱变变压器	800	22.82	457.44	457.44	/	否	无	5.74
11206	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶3#箱变2#变压器	630	31.11	308.01	308.01	/	否	无	4.91
11207	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11208	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线西街小区2号箱变1号变压器	630	34.88	284.51	284.51	/	否	无	80.42
11209	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线1#箱变变压器	500	36.30	218.9	218.9	/	否	无	6.81
11210	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	东干2号线21号右分3号变压器	400	43.82	148.64	148.64	/	否	无	8.36
11211	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线15号变压器	200	69.13	21.74	21.74	/	否	无	28.84
11212	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	银鑫花园2#箱变1#变压器	400	58.86	89.24	89.24	/	否	无	-7.03
11213	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉小区3#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11214	双塔区	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景3#箱变1#变压器	500	26.04	269.8	269.8	/	否	无	11.7
11215	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路2号箱变变压器	500	42.44	188.65	188.65	/	否	无	-0.45
11216	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	世代小区3#箱变101变压器	500	37.77	213.25	213.25	/	否	无	5.49
11217	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线市场分邮局支1号箱变2号变压器	630	14.70	411.39	411.39	/	否	无	0
11218	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线市场分邮局支2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11219	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	夏雨小区4#箱变1#变压器	630	37.71	266.55	266.55	/	否	无	7.27
11220	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	东都3#箱变2#变压器	800	57.12	188.16	188.16	/	否	无	-3.1
11221	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	立交桥2#环网箱式变变压器	500	45.22	174.6	174.6	/	否	无	13.84
11222	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11223	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线10号东#1柱上变压器	400	17.75	249.4	249.4	/	否	无	-74.96
11224	双塔区	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景1#箱变2#变压器	500	48.96	155.4	155.4	/	否	无	6.62
11225	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉小区1#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11226	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线光明1号箱变变压器	630	59.14	132.87	132.87	/	否	无	12.56
11227	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	淮河路2号箱变变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11228	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园4#箱变1#变压器	315	36.54	136.9	136.9	/	否	无	24.61
11229	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线1#箱变变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0

11230	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10kV东干二号线市场分4号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11231	双塔区	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分5#变压器	315	35.76	139.61	139.61	/	否	无	-0.85
11232	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金水2#箱变2#变压器	630	36.66	273.42	273.42	/	否	无	16.7
11233	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	泓都城3号箱变变压器	500	22.62	286.9	286.9	/	否	无	11.48
11234	双塔区	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分3#柱上变压器	400	9.56	282.24	282.24	/	否	无	-87.22
11235	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	白石水库箱变变压器	1000	45.21	362.2	362.2	/	否	无	35.74
11236	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	金都1#箱变变压器	800	44.87	281.52	281.52	/	否	无	20.96
11237	双塔区	文化路66kV变电站	227文中线	富润家园箱变2号变压器	250	83.40	-8.5	-8.5	/	否	无	-3.52
11238	双塔区	文化路66kV变电站	227文中线	10千伏特供线竹林路1#箱变变压器	500	26.18	270.45	270.45	/	否	无	-17.48
11239	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	郡湖城1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11240	双塔区	文化路66kV变电站	227文中线	特供线1#箱变变压器	400	22.96	228.24	228.24	/	否	无	4.6
11241	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水5#箱变1#变压器	315	27.32	165.97	165.97	/	否	无	50.37
11242	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	双塔街1#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11243	双塔区	文化路66kV变电站	227文中线	光明小学1#箱变2#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11244	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线四家子分18号柱上变压器	200	61.09	66.86	66.86	/	否	无	5.79
11245	双塔区	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所202变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11246	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组1号柱上变压器	50	19.95	30.11	30.11	/	否	无	-12.15
11247	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线金峰商贸柱上变压器	200	3.95	152.1	152.1	/	否	无	38.3
11248	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线32号右分1号柱上变压器	100	113.28	-33.28	-33.28	2026/3/31	是	2026/12/30	58.26
11249	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线47号右分2#（水泥厂家属）柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
11250	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	淮河路3号箱变变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11251	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线52号右分3#（十三组）柱上变压器	200	54.87	64.62	64.62	/	否	无	-21.31
11252	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11253	双塔区	四新66kV变电站	422纺织线	银鑫花园1#箱变变压器	500	29.50	252.55	252.55	/	否	无	14.45
11254	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	凌凤大街1#箱变变压器	315	8.35	225.73	225.73	/	否	无	-62.74
11255	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组2号柱上变压器	80	14.19	53.26	53.26	/	否	无	-42.93
11256	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	西街小区3号箱变变压器	800	5.69	594.48	594.48	/	否	无	-10.48
11257	双塔区	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11258	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	107库分歧31#	50	13.73	33.15	33.15	/	否	无	23.73

11259	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十二组分5号柱上变压器	100	77.91	8.24	8.24	/	否	无	-28.89
11260	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线大井分3号柱上变压器	200	87.94	-15.88	-15.88	/	否	无	19.27
11261	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	房产一号箱变变压器	630	26.97	334.47	334.47	/	否	无	7.78
11262	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天2号箱变变压器	630	22.89	359.79	359.79	/	否	无	0
11263	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	金都2#箱变变压器	800	47.66	264.24	264.24	/	否	无	8.63
11264	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	华运2#箱变1#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11265	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期2#箱变变压器	630	32.45	300.07	300.07	/	否	无	9.24
11266	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天3号箱变变压器	630	21.48	368.68	368.68	/	否	无	0
11267	双塔区	四新66kV变电站	419铁西线	面条分2#箱变变压器	630	41.30	269.51	269.51	/	否	无	11.37
11268	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	四家子分歧14#	315	40.55	124.36	124.36	/	否	无	5.15
11269	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	四家子分歧6#	315	49.19	98.88	98.88	/	否	无	-3.48
11270	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线二三四分大井支14#柱上变压器	400	46.61	136.04	136.04	/	否	无	-25.63
11271	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	淮河新村1#箱变2#变压器	630	36.22	275.81	275.81	/	否	无	12.8
11272	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线日道旅游公司箱变变压器	630	14.71	428.34	428.34	/	否	无	5.63
11273	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线嘎岔小区支05#(嘎岔小区)柱上变压器	30	54.33	8.53	8.53	/	否	无	-41.52
11274	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾5#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11275	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾4#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11276	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线长宝村长宝五组一号柱上变压器	200	31.08	97.94	97.94	/	否	无	0.94
11277	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11278	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑二期2号箱变1#变压器	500	49.59	152.1	152.1	/	否	无	7.95
11279	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期6#箱变变压器	630	21.57	368.42	368.42	/	否	无	4.84
11280	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期5#箱变变压器	630	24.68	348.58	348.58	/	否	无	19.48
11281	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	郡湖城3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11282	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑5#箱变变压器	630	0.13	503.18	503.18	/	否	无	-8.33
11283	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	华龙箱变101变压器	400	62.70	79.16	79.16	/	否	无	8.63
11284	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	大菜窖1#箱变101变压器	800	34.27	380.64	380.64	/	否	无	16.65
11285	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	铁西花园1#箱变101变压器	630	34.09	290.56	290.56	/	否	无	52.52
11286	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	客运站箱变变压器	630	41.86	241.23	241.23	/	否	无	-5.59
11287	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线嘎岔一组支05#(嘎岔一组)柱上变压器	80	85.36	-4.288	-4.288	/	否	无	-7.77

11288	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线10#（长宝五组2号）柱上变压器	30	77.73	0.68	0.68	/	否	无	0
11289	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室3#变压器	500	22.70	287.85	287.85	/	否	无	16.11
11290	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	10kV嘎岔线(长宝五组2号)柱上变压器	50	110.58	-15.29	-15.29	/	否	无	0
11291	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期8#箱变变压器	630	24.97	346.94	346.94	/	否	无	24.3
11292	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒麟线	金泰春天4号箱变变压器	630	31.58	305.55	305.55	/	否	无	0
11293	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	北塔线博物馆箱变变压器	400	19.05	243.92	243.92	/	否	无	22.64
11294	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期9#箱变变压器	630	15.56	406.16	406.16	/	否	无	6.64
11295	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏特供线上台2#箱变变压器	800	34.59	363.84	363.84	/	否	无	6.68
11296	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	新希望7号箱变变压器	630	31.02	308.7	308.7	/	否	无	16.78
11297	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线长宝五组支04#（长宝五组）柱上变压器	100	46.26	33.74	33.74	/	否	无	-3.56
11298	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线嘎岔二组支05#（嘎岔二组）柱上变压器	200	5.57	148.84	148.84	/	否	无	-87.23
11299	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线32#（嘎岔三组）柱上变压器	100	62.34	-15.95	-15.95	/	否	无	0
11300	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	凌水明珠3#箱变1#变压器	500	39.33	203.35	203.35	/	否	无	-5.7
11301	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	10千伏五一线五一2#箱变变压器	800	58.85	185.44	185.44	/	否	无	3.07
11302	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园4#箱变变压器	630	31.48	305.87	305.87	/	否	无	12.97
11303	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室4#变压器	500	19.83	300.9	300.9	/	否	无	6.44
11304	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	铁西花园2#箱变101变压器	400	17.72	249.12	249.12	/	否	无	5.38
11305	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线季家支38#（嘎岔五组）柱上变压器	100	19.14	60.87	60.87	/	否	无	16.2
11306	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线凤凰热力支06#(嘎岔砖厂灯)柱上变压器	30	37.55	12.74	12.74	/	否	无	74.19
11307	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线季家支49#（嘎岔六组）柱上变压器	100	20.36	60.89	60.89	/	否	无	1.07
11308	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	富达2#箱变1#变压器	630	38.97	258.68	258.68	/	否	无	4.5
11309	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水5#箱变2#变压器	315	18.39	194.1	194.1	/	否	无	60.81
11310	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	嘎岔线季家支21#（嘎岔四组）柱上变压器	160	21.75	94.43	94.43	/	否	无	-7.15
11311	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	泓都城2号箱变变压器	500	30.17	249.9	249.9	/	否	无	13.37
11312	双塔区	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓2号配电室1号变压器	1000	14.31	657	657	/	否	无	-0.68
11313	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	10kV嘎岔线长宝大棚柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11314	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏四河联线京都花园箱变高压柜变压器	630	25.53	343.22	343.22	/	否	无	8.92

11315	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	445箱变2号变压器	630	23.09	358.72	358.72	/	否	无	5.18
11316	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	新隆毛纺1#箱变2#变压器	500	31.47	242.7	242.7	/	否	无	1.49
11317	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	盘龙休闲街箱变2号变压器	400	54.80	101.08	101.08	/	否	无	78.77
11318	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	兴源公寓1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11319	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街5#箱变变压器	500	46.48	168.4	168.4	/	否	无	1.53
11320	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉小区2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11321	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	秋月家园箱变101开关柜变压器	315	53.50	85.14	85.14	/	否	无	25.35
11322	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	轩怡美景2#箱变1号变压器	630	46.53	210.92	210.92	/	否	无	0
11323	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路5号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11324	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	445箱变1号变压器	630	27.57	330.5	330.5	/	否	无	-26.03
11325	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	东都4#箱变变压器	630	33.86	291.38	291.38	/	否	无	1.4
11326	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	夏雨1#箱变1#变压器	315	57.64	71.32	71.32	/	否	无	4.43
11327	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	纤维线城建箱变变压器	630	48.51	200.97	200.97	/	否	无	16.59
11328	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水1#箱变1#变压器	500	19.83	300.85	300.85	/	否	无	17.81
11329	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水2#箱变2#变压器	630	20.08	377.5	377.5	/	否	无	9.32
11330	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线庆丰小区箱变1#变压器	500	46.40	168.35	168.35	/	否	无	2.5
11331	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	光明6号箱变变压器	1000	24.89	551.5	551.5	/	否	无	0.58
11332	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	盘龙3号箱变1号变压器	500	97.30	-86.5	-86.5	/	否	无	7.07
11333	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	兴源公寓2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11334	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室1#变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11335	双塔区	珠江66kV变电站	108豪府线	天马时代广场1号箱变变压器	630	35.42	281.17	281.17	/	否	无	11.11
11336	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	宝地箱变1号变压器	400	44.88	140.48	140.48	/	否	无	25.13
11337	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园5#箱变变压器	630	9.35	445.73	445.73	/	否	无	-29.2
11338	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	10kV盘龙线兴源公寓3号箱变变压器	630	20.49	374.98	374.98	/	否	无	13.07
11339	双塔区	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景2#箱变1#变压器	500	44.70	176.55	176.55	/	否	无	5.63
11340	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	中山街1#箱变101变压器	500	21.42	293.15	293.15	/	否	无	2.59
11341	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	金石2#箱变101变压器	315	40.26	135.14	135.14	/	否	无	1.43
11342	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路3号箱变变压器	400	27.17	211.36	211.36	/	否	无	1.27
11343	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期4#箱变变压器	630	41.74	244.06	244.06	/	否	无	9.91
11344	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	盘龙4号箱变1号变压器	400	83.24	-12.96	-12.96	/	否	无	5.52

11345	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	10kV盘龙线盘龙小区1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11346	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	五一线营州路1号箱变变压器	630	42.11	240.03	240.03	/	否	无	9.43
11347	双塔区	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府6号箱变2号变压器	630	49.97	189.38	189.38	/	否	无	5.9
11348	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	农场分4#柱上变压器	100	72.70	8.01	8.01	/	否	无	31.82
11349	双塔区	四新66kV变电站	419铁西线	云竹小区箱变2#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11350	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	新希望5号箱变1#变压器	630	41.63	241.79	241.79	/	否	无	6.06
11351	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	龙山人大2号箱变变压器	630	17.80	392.11	392.11	/	否	无	10.7
11352	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	纤维厂分15#柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11353	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水3#箱变2#变压器	500	43.96	180.2	180.2	/	否	无	16.18
11354	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11355	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线19+1号柱上变压器	100	19.09	60.92	60.92	/	否	无	-19.85
11356	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	盛煜箱变101变压器	315	30.27	156.68	156.68	/	否	无	6.76
11357	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线3号箱变2号变压器	630	31.71	305.42	305.42	/	否	无	12.24
11358	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	五一小区2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11359	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	世代小区2#箱变101变压器	500	41.86	191.65	191.65	/	否	无	8.41
11360	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	龙山局家属1号箱变变压器	1000	22.50	575.3	575.3	/	否	无	12.38
11361	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	保护地支50#柱上变压器	50	1.65	39.2	39.2	/	否	无	0
11362	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	气象局箱变1号变压器	400	67.30	50.8	50.8	/	否	无	1.55
11363	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	重型2#箱变变压器	500	23.64	282.25	282.25	/	否	无	77.15
11364	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园3#箱变变压器	630	31.95	304.04	304.04	/	否	无	25.38
11365	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线4号箱变2#变压器	630	50.81	184.78	184.78	/	否	无	8.88
11366	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线3号箱变1号变压器	630	34.99	284.26	284.26	/	否	无	5.48
11367	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园3#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11368	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	玫瑰家园2#箱变变压器	1000	46.28	344.4	344.4	/	否	无	-12.62
11369	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	义美小区6#箱变2#变压器	630	63.94	101.18	101.18	/	否	无	-59.05
11370	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	铁路1号箱变变压器	500	78.66	7	7	/	否	无	5.06
11371	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	文祥豪府2号箱变1号变压器	630	51.26	181.13	181.13	/	否	无	6.33
11372	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	夏雨1#箱变2#变压器	315	56.61	73.68	73.68	/	否	无	1.62
11373	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	文祥豪府1号箱变2号变压器	630	81.81	-11.403	-11.403	/	否	无	6.3
11374	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天5号箱变变压器	630	28.91	323.13	323.13	/	否	无	0
11375	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	纤维线南航小区2#箱变变压器	630	21.49	368.61	368.61	/	否	无	6.81
11376	双塔区	麒麟66kV变电站	227麒东联线	金厦箱变101变压器	400	17.62	249.68	249.68	/	否	无	5.32

11377	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	木兰箱变1#变压器	630	48.43	200.09	200.09	/	否	无	2.92
11378	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	民航线县六建箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11379	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	民航线城建箱变变压器	315	39.54	127.45	127.45	/	否	无	148.2
11380	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	凌河庄园3#箱变1号变压器	400	62.39	70.44	70.44	/	否	无	11.27
11381	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	义美小区5#箱变1#变压器	630	45.65	216.59	216.59	/	否	无	20.91
11382	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	桃园居小区2#箱变变压器	500	40.86	196.05	196.05	/	否	无	9.04
11383	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园2#箱变变压器	630	14.41	414.29	414.29	/	否	无	0.93
11384	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	磊鑫箱变1#变压器	500	40.14	199.7	199.7	/	否	无	5.45
11385	双塔区	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉1#箱变变压器	800	51.05	232.4	232.4	/	否	无	3.79
11386	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	保护地支44#柱上变压器	200	35.74	91.04	91.04	/	否	无	0
11387	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶3#箱变1#变压器	630	33.15	295.85	295.85	/	否	无	0.72
11388	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线7+1号柱上变压器	315	13.41	209.76	209.76	/	否	无	22.29
11389	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期3#箱变变压器	630	21.02	371.76	371.76	/	否	无	49.87
11390	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	纤维厂箱变变压器	630	18.64	386.63	386.63	/	否	无	4.84
11391	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	义美小区1#箱变2#变压器	630	44.97	220.88	220.88	/	否	无	20.41
11392	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	义美小区2#箱变2#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11393	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线朝阳大街12号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11394	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	鑫新2#箱变101变压器	400	40.89	157.28	157.28	/	否	无	-1.37
11395	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园1#箱变2#变压器	500	16.82	316	316	/	否	无	-3.94
11396	双塔区	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所201变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11397	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	龙山线光明3号箱变变压器	630	10.20	439.99	439.99	/	否	无	-57.07
11398	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线21#右分2#变台1#柱上变压器	315	106.06	-82.089	-82.089	/	否	无	-0.79
11399	双塔区	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11400	双塔区	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园9#箱变变压器	630	14.74	412.21	412.21	/	否	无	55.13
11401	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	世代小区1#箱变101变压器	500	47.18	166.1	166.1	/	否	无	4.48
11402	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	10kV河孟联线旧物分3号柱上变压器	315	37.20	195.43	195.43	/	否	无	-80.98
11403	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11404	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	北安居小区箱变变压器	400	17.35	250.6	250.6	/	否	无	31.33
11405	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11406	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100

11407	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	富民1#箱变变压器	630	11.35	432.56	432.56	/	否	无	56.53
11408	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水1#箱变2#变压器	630	53.31	169.16	169.16	/	否	无	19.19
11409	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	银新花园2#箱变2号变压器	400	48.58	127.08	127.08	/	否	无	0
11410	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	富民2#箱变变压器	630	14.54	412.4	412.4	/	否	无	3.94
11411	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园1#箱变变压器	630	29.80	316.51	316.51	/	否	无	9.31
11412	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变2#变压器	500	25.42	275.15	275.15	/	否	无	11.27
11413	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	华运1#箱变2#变压器	500	27.48	262.65	262.65	/	否	无	7.88
11414	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11415	双塔区	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	晟安首府3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11416	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11417	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11418	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天马时代广场3号箱变变压器	630	26.19	339.38	339.38	/	否	无	5.89
11419	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台1#柱上变压器	315	54.81	165.6	165.6	/	否	无	11.22
11420	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线北街分三建支6号柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
11421	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11422	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线天鑫家园箱变2#变压器	630	45.95	214.7	214.7	/	否	无	2.39
11423	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳1#箱变2#变压器	315	53.70	83.35	83.35	/	否	无	76.49
11424	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11425	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园7#箱变变压器	630	26.11	339.82	339.82	/	否	无	17.63
11426	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳4号箱变1号变压器	315	37.62	133.56	133.56	/	否	无	-3.71
11427	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	燕湖小区2#箱变1#变压器	500	41.03	194.9	194.9	/	否	无	15.42
11428	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	凌河小区箱变变压器	500	38.18	209.6	209.6	/	否	无	10.69
11429	双塔区	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓1号配电室2号变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	0
11430	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	东都2#箱变2#变压器	500	41.15	195.3	195.3	/	否	无	0.7
11431	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	鑫海花园箱变1#变压器	630	58.16	138.66	138.66	/	否	无	9.52
11432	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	凌河现代城二期1#箱变变压器	500	33.24	234.3	234.3	/	否	无	132.79
11433	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	爱民路1号箱变102变压器	500	38.58	207.25	207.25	/	否	无	4.08
11434	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	吉利小区箱变变压器	630	14.03	415.61	415.61	/	否	无	-2.46
11435	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	纤维线南航小区1#箱变变压器	630	22.23	364.01	364.01	/	否	无	18.05
11436	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11437	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	龙山人大1号箱变变压器	500	57.87	110.95	110.95	/	否	无	26.05

11438	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府2#箱变变压器	630	12.93	458.96	458.96	/	否	无	-60.33
11439	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	爱民路2#箱变2#变压器	400	45.50	138.04	138.04	/	否	无	4.59
11440	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室4#变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11441	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园2#箱变2#变压器	500	24.98	275.35	275.35	/	否	无	-3.02
11442	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室5#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
11443	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11444	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳2#箱变1#变压器	315	45.99	107.13	107.13	/	否	无	0.22
11445	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆1#箱变101开关柜变压器	500	37.56	212.25	212.25	/	否	无	8.72
11446	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	城宇家园二期1#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11447	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	65191部队2#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11448	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路6号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11449	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	银盛箱变变压器	630	19.66	380.14	380.14	/	否	无	11.23
11450	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸1号箱变变压器	630	62.94	107.79	107.79	/	否	无	12.92
11451	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期5#箱变变压器	630	19.26	382.6	382.6	/	否	无	3.63
11452	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期1#箱变变压器	630	19.55	380.9	380.9	/	否	无	6.01
11453	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	燕湖小区1#箱变1#变压器	630	12.82	423.23	423.23	/	否	无	61.12
11454	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	冬阳3#箱变1#变压器	315	62.02	56.7	56.7	/	否	无	5.17
11455	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	光明2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11456	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线2#箱变1#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11457	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	一建2号箱变变压器	500	36.17	220.25	220.25	/	否	无	-3.96
11458	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台2#柱上变压器	315	47.50	112.39	112.39	/	否	无	-6.89
11459	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园3#箱变2#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11460	双塔区	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府4号箱变2号变压器	630	54.80	159.39	159.39	/	否	无	15
11461	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	局家属2#箱变1号变压器	630	18.62	386.95	386.95	/	否	无	4.36
11462	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	鑫新1#箱变102变压器	500	30.89	245.7	245.7	/	否	无	7.24
11463	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	春华小区7#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11464	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线三盛1#箱变变压器	630	51.99	176.97	176.97	/	否	无	5.91
11465	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府5#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11466	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	义美小区3#箱变1#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11467	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线三盛2#箱变变压器	800	23.81	449.6	449.6	/	否	无	-21.01
11468	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期8#箱变变压器	630	19.12	383.61	383.61	/	否	无	9.15
11469	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线三盛3#箱变变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	-100

11470	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线2#环网柜北小分三盛4#箱变变压器	1000	15.50	646.7	646.7	/	否	无	6.34
11471	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	武警箱变变压器	1000	27.00	531.4	531.4	/	否	无	-2.22
11472	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	富达小区2号箱变1号变压器	500	15.96	320.2	320.2	/	否	无	8.3
11473	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期9#箱变变压器	630	33.31	294.71	294.71	/	否	无	15.88
11474	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园6#箱变变压器	630	25.10	346.69	346.69	/	否	无	2.3
11475	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路1#箱变变压器室变压器	800	51.56	227.68	227.68	/	否	无	12.94
11476	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城4#箱变变压器	500	34.87	225.75	225.75	/	否	无	-6.26
11477	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分2#变压器	200	102.26	-44.52	-44.52	/	否	无	57.72
11478	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	凌河现代城二期2#箱变变压器	500	17.75	311.35	311.35	/	否	无	37.65
11479	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城2#箱变1#变压器	400	57.23	94.04	94.04	/	否	无	0.89
11480	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	雅士兰庭2#箱变1#变压器	500	47.62	161.9	161.9	/	否	无	-8.01
11481	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	双塔检察院箱变变压器	630	27.70	329.49	329.49	/	否	无	12.52
11482	双塔区	新华66kV变电站	204商业线	商业锅炉箱变102变压器	200	39.49	81.78	81.78	/	否	无	-13.76
11483	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	特供线三产委箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11484	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	盛泰小区箱变2#变压器	315	36.20	137.97	137.97	/	否	无	23.25
11485	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变1#变压器	630	43.83	238.77	238.77	/	否	无	-28.36
11486	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10kV特供线北小分1号箱变变压器	400	45.34	140.76	140.76	/	否	无	0
11487	双塔区	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉4#箱变1#变压器	500	53.36	133.3	133.3	/	否	无	7.58
11488	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线2#环网柜北小分7#右分封闭变变压器	400	45.34	140.88	140.88	/	否	无	11.97
11489	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	新希望3号箱变1#变压器	630	45.54	217.41	217.41	/	否	无	11.7
11490	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	玫瑰家园1#箱变变压器	1000	31.74	484.6	484.6	/	否	无	11.24
11491	双塔区	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓2号配电室2号变压器	1000	13.83	662.1	662.1	/	否	无	28.67
11492	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	龙城开发箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11493	双塔区	四新66kV变电站	419铁西线	云竹小区箱变1#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11494	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸4号箱变变压器	630	40.91	247.21	247.21	/	否	无	22.33
11495	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变2#变压器	400	47.07	133.96	133.96	/	否	无	0
11496	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10kV特供线人行分1号箱变2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11497	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	国王花园8#箱变变压器	630	31.75	304.04	304.04	/	否	无	24.94

11498	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	华运1#箱变1#变压器	500	18.98	305.15	305.15	/	否	无	-1.49
11499	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	重型分1#箱变变压器	1000	16.22	637.9	637.9	/	否	无	1.53
11500	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线淮南花园1#箱变1#变压器	500	66.06	70.75	70.75	/	否	无	3.22
11501	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏特供线金三角封闭变压器	315	45.12	112.05	112.05	/	否	无	11.07
11502	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑3#箱变变压器	630	26.14	339.82	339.82	/	否	无	-9.03
11503	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天二期1号箱变变压器	630	63.69	104.14	104.14	/	否	无	0
11504	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	兴源箱变101变压器	315	62.41	56.83	56.83	/	否	无	3.62
11505	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	步行街2号箱变变压器	800	77.79	21.92	21.92	/	否	无	13.01
11506	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路分2#箱变变压器	800	31.66	388	388	/	否	无	53.18
11507	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期7#箱变变压器	500	24.79	276.05	276.05	/	否	无	17.23
11508	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11509	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10kV特供线人行分1号箱变1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11510	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	光明4号箱变变压器	630	26.13	339.44	339.44	/	否	无	-4.19
11511	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	东都2#箱变1#变压器	500	37.35	213.75	213.75	/	否	无	-1.47
11512	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金海2#箱变1#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11513	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑西区箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11514	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园2#箱变变压器	630	19.47	381.34	381.34	/	否	无	-7.25
11515	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分8#变压器	315	36.84	136.49	136.49	/	否	无	5.1
11516	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城3#箱变变压器	630	39.32	260.63	260.63	/	否	无	14.69
11517	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	北市3#箱变变压器	800	71.68	68.16	68.16	/	否	无	15.57
11518	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支4号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11519	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(孙家湾小队)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11520	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(黄花沟)柱上变压器	50	36.71	21.66	21.66	/	否	无	4.35
11521	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线立交桥1号箱变变压器	315	17.57	197.19	197.19	/	否	无	-16.98
11522	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分歧7#变压器	315	42.47	118.25	118.25	/	否	无	0.12
11523	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝四组分4#(长宝四组)柱上变压器	50	38.61	20.69	20.69	/	否	无	-9.23
11524	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申东队)柱上变压器	50	70.15	6.34	6.34	/	否	无	23.1
11525	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	10kV世代线2号柱上变压器	315	26.96	168.43	168.43	/	否	无	-8.65

11526	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分25#柱上变压器	200	27.72	104.66	104.66	/	否	无	14.32
11527	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分14#柱上变压器	315	13.77	209.32	209.32	/	否	无	1.86
11528	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线体育场分歧#5变压器	250	37.73	106.08	106.08	/	否	无	15.93
11529	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(宋家沟)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11530	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(花章)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11531	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟西队)变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11532	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木二三组)柱上变压器	100	58.64	-10.54	-10.54	/	否	无	0
11533	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(平房店里)柱上变压器	50	77.75	1.14	1.14	/	否	无	0
11534	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线赵家沟分歧17#赵家沟二台分9#柱上变压器	50	40.59	20.15	20.15	/	否	无	0
11535	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队分台)柱上变压器	50	36.25	21.88	21.88	/	否	无	14.66
11536	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分15#柱上变压器	200	54.48	59.22	59.22	/	否	无	46.13
11537	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分22#(海里二、三组)柱上变压器	80	31.90	39.34	39.34	/	否	无	9.71
11538	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	新希望家园2#箱变102开关柜变压器	400	52.80	108.8	108.8	/	否	无	7.11
11539	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线338#(山嘴)柱上变压器	50	84.77	-2.385	-2.385	/	否	无	11.4
11540	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	龙山线3#变台1#变压器	400	25.16	219.52	219.52	/	否	无	-2.57
11541	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分1#左分1#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
11542	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城2#箱变101开关柜变压器	630	55.02	157.37	157.37	/	否	无	8.6
11543	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张家湾井柱上变压器	50	32.59	28.33	28.33	/	否	无	-47.25
11544	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟)柱上变压器	100	69.54	-1.19	-1.19	/	否	无	0
11545	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机封闭变压器	630	24.30	356.27	356.27	/	否	无	8.25
11546	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线碎石分130号左分2号柱上变压器	30	119.65	-11.895	-11.895	/	否	无	0
11547	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(供销分台)柱上变压器	100	77.84	2.89	2.89	/	否	无	46.57
11548	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线铁路给水分2#柱上变压器	315	32.23	150.79	150.79	/	否	无	-8.74
11549	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	银河支2#柱上变压器	315	9.49	222.11	222.11	/	否	无	-94
11550	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线钢球分1#柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
11551	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申里)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11552	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园1#箱变变压器	630	16.31	401.31	401.31	/	否	无	38.61
11553	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(中北山2)柱上变压器	50	73.01	14.46	14.46	/	否	无	37.48
11554	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线三组柱上变压器	80	50.14	24.53	24.53	/	否	无	-8.13

11555	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线一组2号柱上变压器	315	52.46	96.14	96.14	/	否	无	-6.44
11556	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机3#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11557	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线二组柱上变压器	160	49.97	48.03	48.03	/	否	无	-8.54
11558	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶2#箱变1#变压器	630	45.73	216.72	216.72	/	否	无	5.4
11559	双塔区	凤凰66kV变电站	208凌水线	10kV农业线四组柱上变压器	250	45.73	86.8	86.8	/	否	无	-3.43
11560	双塔区	凌东66kV变电站	111农业线	农业线41#柱上变压器	200	34.32	160	160	/	否	无	0
11561	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	工会支房产支3#柱上变压器	315	21.62	183.9	183.9	/	否	无	0.38
11562	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线兴河箱变2#变压器	500	68.76	56.75	56.75	/	否	无	8.24
11563	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机4号箱变变压器	1000	25.43	547.8	547.8	/	否	无	8.11
11564	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉二期3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11565	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	职高箱变变压器	400	77.91	10.64	10.64	/	否	无	5.25
11566	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园1#箱变2#变压器	630	34.51	286.65	286.65	/	否	无	-2.1
11567	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区2#箱变2#变压器	500	45.46	172.7	172.7	/	否	无	6.48
11568	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	龙江新居1#箱变101变压器	630	35.64	279.59	279.59	/	否	无	20.46
11569	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	新希望家园1#箱变102开关柜变压器	400	42.65	149.4	149.4	/	否	无	23.65
11570	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园5#箱变变压器	630	29.64	317.27	317.27	/	否	无	8.45
11571	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城3#箱变2号变压器	630	42.08	238.96	238.96	/	否	无	7.7
11572	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水3#箱变1#变压器	500	38.79	206.05	206.05	/	否	无	8.24
11573	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城5#箱变2号变压器	500	35.09	224.55	224.55	/	否	无	13.12
11574	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期1#箱变变压器	630	27.06	333.65	333.65	/	否	无	9.56
11575	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	马场分2号箱变变压器	500	46.81	179.55	179.55	/	否	无	-9.4
11576	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	夏雨2#箱变变压器	315	37.81	133.18	133.18	/	否	无	53.63
11577	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	65191部队1#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11578	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变2#变压器	315	64.28	49.96	49.96	/	否	无	-2.94
11579	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园3#箱变变压器	500	25.76	271.3	271.3	/	否	无	5.93
11580	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	双塔中医院箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11581	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号柱上变压器	315	41.94	132.77	132.77	/	否	无	23.75
11582	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分21号柱上变压器	400	34.14	191.08	191.08	/	否	无	16.24
11583	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	电厂家属1#箱变1#变压器	800	16.73	506.24	506.24	/	否	无	6.02
11584	双塔区	新华66kV变电站	204商业线	南街1#箱变102变压器	630	59.02	132.17	132.17	/	否	无	12.82

11585	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园4#箱变变压器	500	21.98	290.1	290.1	/	否	无	7.58
11586	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期4#箱变变压器	630	18.97	384.49	384.49	/	否	无	8.06
11587	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	龙江新居2#箱变101变压器	630	45.23	219.05	219.05	/	否	无	6.33
11588	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机6#箱变变压器	800	25.35	437.76	437.76	/	否	无	-0.48
11589	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	夏雨3#箱变2#变压器	500	39.94	201	201	/	否	无	3.72
11590	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	桃园居小区1#箱变2#变压器	500	37.10	214.5	214.5	/	否	无	-0.54
11591	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏特供线上台1#箱变变压器	1000	32.92	471.4	471.4	/	否	无	48.14
11592	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	世纪1#箱变变压器	500	26.24	268.85	268.85	/	否	无	-2.07
11593	双塔区	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	鹤熙园1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11594	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府4#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11595	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府7#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11596	双塔区	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11597	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机7#箱变变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11598	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	新宇香苑1号箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11599	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分44#柱上变压器	400	14.82	260.72	260.72	/	否	无	-37.13
11600	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线#72变压器	315	27.75	166.82	166.82	/	否	无	-13.14
11601	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	百合家园箱变变压器	630	28.12	326.84	326.84	/	否	无	-7.45
11602	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分35#柱上变压器	200	58.51	43.02	43.02	/	否	无	-3.28
11603	双塔区	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品5号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11604	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期2#箱变变压器	630	19.20	383.17	383.17	/	否	无	8.2
11605	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水1#箱变2#变压器	500	23.22	283.9	283.9	/	否	无	0.6
11606	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	兴河1#箱变1#变压器	630	37.60	267.31	267.31	/	否	无	0
11607	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	龙江新居3#箱变101变压器	630	36.67	272.98	272.98	/	否	无	13.54
11608	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	柴油机2号箱变变压器	1000	17.38	626.2	626.2	/	否	无	0.05
11609	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑5#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11610	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河家园2#箱变变压器	630	36.87	271.97	271.97	/	否	无	14.31
11611	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支1号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11612	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	海河家园箱变1#变压器	500	51.02	146.6	146.6	/	否	无	25.58
11613	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线轴承分4#变压器	315	70.30	30.81	30.81	/	否	无	0.4
11614	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	华运2#箱变2#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11615	双塔区	哨口66kV变电站	130哨余线	余庆园3号箱变变压器	630	1.77	492.91	492.91	/	否	无	-62.92
11616	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	中山线文化路2号箱变变压器	630	22.22	364.08	364.08	/	否	无	-27.59

11617	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分18#柱上变压器	315	73.79	21.04	21.04	/	否	无	0.63
11618	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	10千伏凌机线龙江分8#变压器	200	94.02	-28.04	-28.04	/	否	无	25.51
11619	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线光明2号箱变变压器	630	44.05	226.49	226.49	/	否	无	-5.85
11620	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	富达1#箱变1#变压器	630	48.04	201.66	201.66	/	否	无	55.98
11621	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城1#箱变101开关柜变压器	630	66.56	98.66	98.66	/	否	无	-3.09
11622	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城1#箱变102开关柜变压器	630	63.51	111.95	111.95	/	否	无	32.69
11623	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支3#柱上变压器	315	29.52	159.04	159.04	/	否	无	9.84
11624	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线3#柱上变压器	315	0.40	250.77	250.77	/	否	无	15
11625	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号右分5号柱上变压器	315	9.95	222.61	222.61	/	否	无	13.68
11626	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	特供线四特联支3#变压器	315	51.89	88.58	88.58	/	否	无	5.13
11627	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(忙牛沟里)柱上变压器	100	64.20	39.26	39.26	/	否	无	62.01
11628	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(中北山2号新分)柱上变压器	50	76.32	9.66	9.66	/	否	无	2.43
11629	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	房产二号线箱变变压器	630	46.34	218.74	218.74	/	否	无	5.67
11630	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金水1#箱变1#变压器	630	47.25	206.39	206.39	/	否	无	3.5
11631	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室3#变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11632	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街7#环网箱式变电站内变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	0
11633	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线火车站箱变变压器	400	29.99	200.04	200.04	/	否	无	-6.78
11634	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分38#柱上变压器	315	33.21	147.42	147.42	/	否	无	4.38
11635	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	10kV凌机线龙江分尚易食品厂箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11636	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝一组柱上变压器	400	29.19	203.32	203.32	/	否	无	-4.47
11637	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子二组)柱上变压器	100	33.17	46.85	46.85	/	否	无	21.9
11638	双塔区	凤凰66kV变电站	208凌水线	凌水线北安居箱变1号变压器	500	29.75	251.3	251.3	/	否	无	19.14
11639	双塔区	凤凰66kV变电站	208凌水线	凌水线北安居箱变2号变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11640	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝学校柱上变压器	200	87.71	-15.42	-15.42	/	否	无	9.7
11641	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟东队柱上变压器	400	24.04	245.32	245.32	/	否	无	0
11642	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟西队柱上变压器	400	24.09	223.8	223.8	/	否	无	0

11643	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线莫莫沟2号柱上变压器	200	21.52	148.66	148.66	/	否	无	0
11644	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆线交警队柱上变压器	400	75.75	20.68	20.68	/	否	无	9.58
11645	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	辽河城4#箱变2号变压器	500	35.60	222.5	222.5	/	否	无	5.19
11646	双塔区	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地支28号柱上变压器	200	36.60	88.1	88.1	/	否	无	-6.17
11647	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	10kV凌机线龙江分玉霖加气站箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11648	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	福利院柱上变压器	400	56.24	97.4	97.4	/	否	无	14.98
11649	双塔区	凤凰66kV变电站	208凌水线	北安居9#、10#楼箱变变压器	630	13.74	417.5	417.5	/	否	无	0.63
11650	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变1#变压器	500	22.03	289.9	289.9	/	否	无	42.23
11651	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城2号箱变1号变压器	630	45.25	218.93	218.93	/	否	无	9.47
11652	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木头沟一组)柱上变压器	50	70.60	6.62	6.62	/	否	无	0
11653	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(高板沟)柱上变压器	50	76.73	3.69	3.69	/	否	无	15.58
11654	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城4号箱变1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11655	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(前队)柱上变压器	50	0.69	39.66	39.66	/	否	无	0
11656	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(石门沟)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
11657	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11658	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城5号箱变2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11659	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	义美小区4#箱变2#变压器	630	44.79	221.95	221.95	/	否	无	0.78
11660	双塔区	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉6#箱变2#变压器	630	44.09	226.36	226.36	/	否	无	11.05
11661	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水4#箱变2#变压器	315	31.94	151.39	151.39	/	否	无	34.1
11662	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV疏维线玉尊加气站箱变变压器	400	62.08	197.32	197.32	/	否	无	15.62
11663	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	疏维线12号右分3号柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
11664	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城3号箱变2号变压器	630	51.41	180.24	180.24	/	否	无	9.49
11665	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	北市2#箱变1#变压器	800	40.45	316.56	316.56	/	否	无	1.92
11666	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11667	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙北沟)柱上变压器	50	116.92	-18.46	-18.46	/	否	无	80.24
11668	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双圣村)柱上变压器	100	71.18	52.66	52.66	/	否	无	70.85
11669	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11670	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所103变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100

11671	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线水文分歧9#柱上变压器	200	93.65	-27.3	-27.3	/	否	无	29.34
11672	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏四河联线纺织厂家属箱变1#高压柜变压器	315	32.70	149.34	149.34	/	否	无	7.55
11673	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏四河联线淮河路1#箱变变压器	315	79.60	1.7	1.7	/	否	无	8.42
11674	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	孟克箱变变压器	500	58.27	108.95	108.95	/	否	无	7.86
11675	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	珠江线16号箱变变压器	630	38.99	258.99	258.99	/	否	无	6.18
11676	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园3#箱变2#变压器	315	39.02	129.43	129.43	/	否	无	19.81
11677	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	东都6#箱变2#变压器	630	21.82	366.6	366.6	/	否	无	7.31
11678	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	新宇香苑2号箱变变压器	400	22.10	231.56	231.56	/	否	无	4.52
11679	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线党校分1#柱上变压器	400	50.46	118.92	118.92	/	否	无	-14.06
11680	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶2#箱变2#变压器	630	37.36	268.82	268.82	/	否	无	3.26
11681	双塔区	文化路66kV变电站	111海纳线	海纳丽景3#箱变2#变压器	500	22.71	286.5	286.5	/	否	无	9.1
11682	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所102变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11683	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金海3#箱变1#变压器	630	23.14	358.28	358.28	/	否	无	-43.92
11684	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	新宇香苑3号箱变变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
11685	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	富丽公寓箱变103变压器	630	26.67	335.98	335.98	/	否	无	7.77
11686	双塔区			红星路箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11687	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	轩怡美景1#箱变变压器	630	28.28	327.54	327.54	/	否	无	10.14
11688	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	凌水明珠2#箱变1#变压器	500	69.27	53.8	53.8	/	否	无	27.78
11689	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	二三四小区箱变2#变压器	500	19.34	303.4	303.4	/	否	无	2.8
11690	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV疏维联线中石油2号箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11691	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	雅士兰庭1号箱变变压器	630	34.20	288.6	288.6	/	否	无	-1.97
11692	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	天合炜烨箱变变压器	315	25.15	172.81	172.81	/	否	无	1.69
11693	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线二组分6号左分1号柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
11694	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路4号箱变2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11695	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	凌河现代城1号箱变1号变压器	630	54.76	160.71	160.71	/	否	无	8.59
11696	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	10kV东干一号线建设路3号箱变1号变压器	630	32.50	300.26	300.26	/	否	无	6
11697	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路3号箱变2号变压器	630	30.12	315.69	315.69	/	否	无	0

11698	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线西街小区3号箱变2号变压器	630	14.96	409.75	409.75	/	否	无	6.98
11699	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	市检察院箱变变压器	800	18.50	492	492	/	否	无	5.4
11700	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路4号箱变1号变压器	630	30.01	316.26	316.26	/	否	无	0
11701	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线建设路1号箱变变压器	630	10.74	437.98	437.98	/	否	无	0
11702	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	步行街4号箱变变压器	500	60.61	98.2	98.2	/	否	无	16.01
11703	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	10kV北塔线双塔街1号箱变变压器	630	22.97	359.42	359.42	/	否	无	10.21
11704	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街2号箱变变压器	630	25.88	341.52	341.52	/	否	无	0
11705	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线代家店村杜家沟分台柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11706	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区3号箱变变压器	630	20.53	374.79	374.79	/	否	无	16.13
11707	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街1号箱变1号变压器	630	11.65	430.73	430.73	/	否	无	85.26
11708	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街3号箱变1号变压器	630	15.37	407.42	407.42	/	否	无	0
11709	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线朝阳大街15号箱变变压器	630	40.33	250.17	250.17	/	否	无	4.02
11710	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	胜利小区1#箱变变压器	1000	30.45	495.6	495.6	/	否	无	11.85
11711	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里七组)柱上变压器	100	58.36	-19.95	-19.95	2026/3/31	是	2026/12/30	13.41
11712	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线庄头营子井柱上变压器	50	35.72	24.22	24.22	/	否	无	-72.46
11713	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木二组)柱上变压器	200	42.17	-19.62	-19.62	/	否	无	0
11714	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房村井柱上变压器	50	51.61	14.53	14.53	/	否	无	44.79
11715	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线大房申村柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11716	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	世代线新华小学支6#柱上变压器	315	62.89	54.65	54.65	/	否	无	28.81
11717	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	轩和碧水龙庭2#箱变变压器	500	17.76	311.3	311.3	/	否	无	6.24
11718	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路4号箱变变压器	400	21.90	232.64	232.64	/	否	无	-43.24
11719	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里二、三组新分)柱上变压器	100	17.02	62.98	62.98	/	否	无	-5.22
11720	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	县开发箱变变压器	1000	19.50	605	605	/	否	无	5.57
11721	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园4#箱变1#变压器	500	34.19	229.8	229.8	/	否	无	10.93
11722	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子三组)柱上变压器	50	54.19	13.46	13.46	/	否	无	0

11723	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	文星家苑配电室2#变压器	1000	29.22	508.3	508.3	/	否	无	4.1
11724	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子里)柱上变压器	50	67.71	6.58	6.58	/	否	无	-0.96
11725	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(西北山)柱上变压器	50	75.23	2.38	2.38	/	否	无	0
11726	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟)柱上变压器	50	78.70	0.66	0.66	/	否	无	0
11727	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李杖子塔子沟)柱上变压器	50	28.23	28.53	28.53	/	否	无	-81.65
11728	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	环卫局箱变变压器	800	36.42	349.6	349.6	/	否	无	2.18
11729	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	柏山线微研分4#柱上变压器	315	96.72	-52.668	-52.668	/	否	无	15.15
11730	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟3台柱上变压器	50	40.86	19.58	19.58	/	否	无	-5.06
11731	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	胜利小区2#箱变变压器	500	37.02	217.35	217.35	/	否	无	-1.83
11732	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(长宝三组新分)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11733	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家新分)柱上变压器	400	30.79	243.64	243.64	/	否	无	-16.29
11734	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(大杖子)柱上变压器	100	26.06	54.43	54.43	/	否	无	-3.95
11735	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(花章营子新分)柱上变压器	400	12.84	272.6	272.6	/	否	无	0
11736	双塔区	凌东66kV变电站	111农业线	10kV农业线十四组2号柱上变压器	50	111.11	-15.555	-15.555	/	否	无	0
11737	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	柏山线步行街3#箱变变压器	630	43.11	232.97	232.97	/	否	无	4.11
11738	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	立交桥1号环网柜变压器	315	0.18	251.46	251.46	/	否	无	0
11739	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队新分)柱上变压器	200	31.60	110.7	110.7	/	否	无	-7.75
11740	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	龙山人大3号箱变变压器	1000	18.17	618.3	618.3	/	否	无	5.99
11741	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	粮校分歧2#变压器	315	54.29	81.4	81.4	/	否	无	12.71
11742	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代上队)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
11743	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园二期箱变103变压器	250	26.45	133.93	133.93	/	否	无	12.5
11744	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(北台子)柱上变压器	200	34.54	-2.39	-2.39	/	否	无	0
11745	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(后营子)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
11746	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	文星家苑配电室1#变压器	1000	30.36	497.1	497.1	/	否	无	0.89
11747	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11748	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分6#柱上变压器	400	8.72	285.36	285.36	/	否	无	-30
11749	双塔区	新华66kV变电站	204商业线	10kV商业线五一3号配电室变压器	1250	41.26	486.5	486.5	/	否	无	15.69
11750	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	文化路1号箱变变压器	630	54.10	163.99	163.99	/	否	无	1.83

11751	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	淮河新村3#箱变变压器	630	16.53	399.92	399.92	/	否	无	5.75
11752	双塔区	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	晟安首府2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11753	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	鑫源碧水龙庭1#箱变变压器	500	25.18	274.3	274.3	/	否	无	1.47
11754	双塔区	哨口66kV变电站	222哨兴线	兴隆尚品4号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11755	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒农线	金泰春天7号箱变变压器	630	28.32	325.65	325.65	/	否	无	0
11756	双塔区	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城B区2#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11757	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	新希望4号箱变1#变压器	630	42.54	236.06	236.06	/	否	无	9.62
11758	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	珠江路1号箱变变压器	315	40.72	123.73	123.73	/	否	无	-2.63
11759	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	光明派出所分1#柱上变压器	315	26.76	167.71	167.71	/	否	无	39.01
11760	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(中北山1)柱上变压器	100	62.13	-18.85	-18.85	/	否	无	0
11761	双塔区	疏港66kV变电站	222疏保线	保护地支14#左支5#柱上变压器	160	0.81	126.74	126.74	/	否	无	1.03
11762	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#16变压器	315	38.77	129.97	129.97	/	否	无	8.8
11763	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(三道沟)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11764	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线五组柱上变压器	100	62.12	17.93	17.93	/	否	无	0
11765	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子南台柱上变压器	50	81.07	-0.535	-0.535	/	否	无	6.14
11766	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分3#柱上变压器	400	68.15	48.64	48.64	/	否	无	0.97
11767	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	兴河2#箱变2#变压器	500	45.68	172	172	/	否	无	42.74
11768	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	金都4#箱变变压器	800	20.94	472.48	472.48	/	否	无	6.78
11769	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶1#箱变2#变压器	630	21.77	366.85	366.85	/	否	无	3.98
11770	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支5号左分歧#2变压器	315	60.81	60.83	60.83	/	否	无	3.21
11771	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	铁路2号箱变2#变压器	400	41.22	155.32	155.32	/	否	无	12.77
11772	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11773	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线富祥御园小区箱变1# 高压柜变压器	630	18.49	387.58	387.58	/	否	无	-7.74
11774	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#12变压器	315	14.10	209.44	209.44	/	否	无	23.21
11775	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11776	双塔区	新华66kV变电站	213华隆线	华隆公寓1号配电室1号变压器	1000	15.13	649	649	/	否	无	-24.21
11777	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	燕河小区箱变1#变压器	630	43.25	231.53	231.53	/	否	无	68.69
11778	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线7号箱变103变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11779	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园6号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11780	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线5号箱变102变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11781	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线4号箱变103号变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100

11782	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	秋月箱变1#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11783	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉二期1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11784	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	柳城路3号箱变变压器	630	33.37	293.83	293.83	/	否	无	6.52
11785	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11786	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线6号箱变102变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11787	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	世纪2#箱变2#变压器	500	27.69	261.65	261.65	/	否	无	17.39
11788	双塔区	文化路66kV变电站	111海纳线	朝阳大街1#环网箱变变压器	630	71.09	65.46	65.46	/	否	无	10.5
11789	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	丽水2#箱变2#变压器	500	37.59	212.05	212.05	/	否	无	48.21
11790	双塔区	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室2号变压器	800	29.58	404.32	404.32	/	否	无	16.17
11791	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	10千伏五一线辽宁证券公司箱变103开关柜变压器	315	46.60	105.21	105.21	/	否	无	37.94
11792	双塔区	新华66kV变电站	205燕北线	君逸华庭箱变变压器	630	33.74	291.56	291.56	/	否	无	14.56
11793	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒麟线	金泰春天二期2号箱变变压器	630	29.96	315.5	315.5	/	否	无	0
11794	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线1号箱变102变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11795	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	阳光盛德箱变变压器	630	21.91	366.03	366.03	/	否	无	4.7
11796	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园5号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11797	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线4号箱变102号变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11798	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	1216孙家湾线孙家湾线188#(李杖子)柱上变压器	50	78.86	0.67	0.67	/	否	无	0
11799	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房四组支5#(平房四组)柱上变压器	100	35.46	45.04	45.04	/	否	无	6.53
11800	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线5号箱变103变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11801	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李西沟)柱上变压器	50	44.88	18.4	18.4	/	否	无	-8.99
11802	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园4号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11803	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线50#(海里一组)柱上变压器	50	59.40	10.71	10.71	/	否	无	-21.09
11804	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分91#右支24#(二道沟二组2#)柱上变压器	20	81.46	-0.292	-0.292	/	否	无	-3.41
11805	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线3号箱变2#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11806	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟东队)变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11807	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室1#变压器	500	57.49	113.15	113.15	/	否	无	4.36
11808	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支2#变压器	315	93.73	-43.2495	-43.2495	/	否	无	-2.07
11809	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	金海花园配电室2#变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
11810	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	马场分3号箱变2#变压器	400	73.11	28.44	28.44	/	否	无	11.76

11811	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	朝阳春天配电室变压器	500	12.95	335.25	335.25	/	否	无	1.52
11812	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线中北山新分柱上变压器	50	69.00	5.92	5.92	/	否	无	0
11813	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11814	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	龙南线2号箱变102变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11815	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天马时代广场4号箱变变压器	630	53.64	167.71	167.71	/	否	无	7.05
11816	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线驼山子村6组1号井柱上变压器	100	9.13	71.47	71.47	/	否	无	-24.24
11817	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分91#右支11#(二道沟二组)柱上变压器	50	39.85	21.3	21.3	/	否	无	22.68
11818	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线草坪婚礼箱变变压器	400	33.84	188.6	188.6	/	否	无	17.06
11819	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支3号左分歧#2变压器	315	56.37	74.43	74.43	/	否	无	4.31
11820	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	步行街1号箱变变压器	500	54.92	131.45	131.45	/	否	无	3.44
11821	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	五一线营州路2号箱变变压器	400	43.33	148.12	148.12	/	否	无	8.76
11822	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期7#箱变变压器	630	22.53	362.5	362.5	/	否	无	8.03
11823	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆2#箱变102开关柜变压器	400	42.86	148.76	148.76	/	否	无	11.19
11824	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	凤祥园2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11825	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	通达3#箱变101变压器	630	19.00	384.87	384.87	/	否	无	5.19
11826	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金海4#箱变2#变压器	500	61.91	90.5	90.5	/	否	无	15.5
11827	双塔区	文化路66kV变电站	108友谊线	友谊大街6号箱变变压器	400	45.91	137.04	137.04	/	否	无	0
11828	双塔区	文化路66kV变电站	108友谊线	世纪阳光小区1号箱变2#变压器	500	52.07	140.6	140.6	/	否	无	0
11829	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	中园书苑箱变1号变压器	630	56.25	149.75	149.75	/	否	无	9.49
11830	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园2#箱变1#变压器	500	25.10	274.5	274.5	/	否	无	9.34
11831	双塔区	文化路66kV变电站	108友谊线	世纪阳光小区3号箱变变压器	500	27.86	260.8	260.8	/	否	无	0
11832	双塔区	文化路66kV变电站	107光明线	友谊大街4#箱变变压器	500	24.57	277.15	277.15	/	否	无	14.33
11833	双塔区	文化路66kV变电站	108友谊线	世纪阳光小区2号箱变变压器	500	17.80	311	311	/	否	无	0
11834	双塔区	文化路66kV变电站	108友谊线	友谊大街5号箱变变压器	400	90.67	-42.68	-42.68	/	否	无	0
11835	双塔区	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	鹤熙园2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11836	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	五一线1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11837	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变1#变压器	400	51.13	116.28	116.28	/	否	无	3.23
11838	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期3#箱变变压器	630	22.62	361.68	361.68	/	否	无	12.48
11839	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶4#箱变1号变压器	630	25.92	340.7	340.7	/	否	无	3.3
11840	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶4#箱变2号变压器	630	24.57	349.4	349.4	/	否	无	7.99

11841	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线黄路1号箱变变压器	630	38.60	261.14	261.14	/	否	无	6.84
11842	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	泓都城1号箱变变压器	500	30.48	247.9	247.9	/	否	无	15.43
11843	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金海3#箱变2#变压器	630	24.95	347.07	347.07	/	否	无	-47.81
11844	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶1#箱变1#变压器	630	39.58	256.41	256.41	/	否	无	24.64
11845	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街1号箱变2号变压器	630	8.97	447.49	447.49	/	否	无	6.33
11846	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子四组）柱上变压器	200	25.80	143.36	143.36	/	否	无	-38.16
11847	双塔区	文化路66kV变电站	108友谊线	公汽公司箱变变压器	1000	30.48	495.2	495.2	/	否	无	0
11848	双塔区	文化路66kV变电站	218文隆线	10kV文隆线针织厂箱变变压器	400	17.88	248.48	248.48	/	否	无	-2.71
11849	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(北队照明)柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11850	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店后队)柱上变压器	100	27.44	52.62	52.62	/	否	无	11.07
11851	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店西台子)柱上变压器	200	26.03	107.94	107.94	/	否	无	0
11852	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区2号箱变变压器	630	23.49	356.14	356.14	/	否	无	0
11853	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区4号箱变1号变压器	630	19.44	381.59	381.59	/	否	无	0
11854	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	10kV柏山线柏山街3号箱变2号变压器	630	5.02	472.37	472.37	/	否	无	33.04
11855	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	南校线9#柱上变压器	315	39.63	127.54	127.54	/	否	无	31.49
11856	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	10kV中山线银河小区4号箱变2号变压器	630	57.23	144.02	144.02	/	否	无	39.96
11857	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟西小区)柱上变压器	50	53.87	17.33	17.33	/	否	无	-16.48
11858	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	舒鑫家园1号箱变变压器	630	61.91	113.97	113.97	/	否	无	14.83
11859	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	舒鑫家园2号箱变变压器	630	10.35	450.14	450.14	/	否	无	25.44
11860	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	南街2号箱变变压器	800	63.77	132.4	132.4	/	否	无	33.63
11861	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	珠江华府6#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11862	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	铁西花园1#箱变102变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11863	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线市委房产处箱变变压器	630	20.34	376.05	376.05	/	否	无	12.01
11864	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	五一街4号箱变变压器	630	84.60	-28.98	-28.98	/	否	无	-1.19
11865	双塔区	四新66kV变电站	419铁西线	面条分1#箱变变压器	630	16.85	399.04	399.04	/	否	无	3.33
11866	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	柳城路2号箱变变压器	630	39.31	256.73	256.73	/	否	无	-1.6
11867	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线18#柱上变压器	315	61.83	59.16	59.16	/	否	无	15.19

11868	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	南校线14#柱上变压器	315	26.52	171.39	171.39	/	否	无	-9.22
11869	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	通达2#箱变101变压器	400	24.01	223.96	223.96	/	否	无	4.65
11870	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	大莱窖2#箱变101变压器	800	71.85	66.16	66.16	/	否	无	14.47
11871	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	10kV南校线电业综合楼箱变变压器	630	31.99	302.46	302.46	/	否	无	12.73
11872	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组分6#(长宝三组)柱上变压器	100	19.89	60.13	60.13	/	否	无	0
11873	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线十五家子2号柱上变压器	200	24.36	111.28	111.28	/	否	无	0
11874	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(徐杖子)柱上变压器	200	43.58	-18.78	-18.78	/	否	无	0
11875	双塔区	哨口66kV变电站	130哨余线	余庆园2号箱变变压器	630	10.72	436.46	436.46	/	否	无	23.26
11876	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线176号右分1号柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
11877	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(木头沟新分)柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11878	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(杜家沟)柱上变压器	100	71.64	47.61	47.61	/	否	无	52.9
11879	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线洞子沟东队分台柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
11880	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑二期1号箱变1#变压器	500	73.01	36.7	36.7	/	否	无	-1.5
11881	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	南校线15#柱上变压器	315	40.81	123.51	123.51	/	否	无	0.59
11882	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	凌河湾1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11883	双塔区	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府3号箱变1号变压器	500	62.81	86	86	/	否	无	0
11884	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	10kV南校线柳城路1号箱变变压器	630	20.95	373.46	373.46	/	否	无	-5.53
11885	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线忙牛沟分歧11#柱上变压器	200	44.65	-19.98	-19.98	/	否	无	0
11886	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分7#柱上变压器	400	33.67	189.16	189.16	/	否	无	-17.95
11887	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	宏达箱变变压器	1000	2.98	770.2	770.2	/	否	无	-0.45
11888	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期4#箱变变压器	500	28.80	256.1	256.1	/	否	无	9.71
11889	双塔区	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地支50号柱上变压器	100	65.96	16.31	16.31	/	否	无	-12.83
11890	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	军支分1#箱变变压器	400	44.04	144.12	144.12	/	否	无	8.85
11891	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房移民柱上变压器	100	80.54	-0.54	-0.54	/	否	无	8.74
11892	双塔区	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城B区1#箱变变压器	630	28.90	330.44	330.44	/	否	无	-17.89
11893	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	一建1号箱变变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	-100
11894	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	10kV文江联线234住宅箱变变压器	500	46.74	166.35	166.35	/	否	无	3.69

11895	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	东干一号线4#箱变变压器	500	54.49	127.75	127.75	/	否	无	4.09
11896	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马杖子西)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11897	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟里)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
11898	双塔区	珠江66kV变电站	108豪府线	珠江源1#箱变变压器	315	21.76	183.52	183.52	/	否	无	18.76
11899	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(干沟)柱上变压器	50	81.00	-0.5	-0.5	/	否	无	10.63
11900	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期6#箱变变压器	630	25.61	342.97	342.97	/	否	无	7.7
11901	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	移动分1#箱变1#变压器	400	66.45	54.56	54.56	/	否	无	23.38
11902	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑南沟)柱上变压器	50	81.32	-0.66	-0.66	/	否	无	-8.36
11903	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟3台柱上变压器	50	63.12	10.45	10.45	/	否	无	11.15
11904	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	富丽公寓箱变102变压器	630	58.95	135.7	135.7	/	否	无	2.81
11905	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	建委大院箱变变压器	630	22.53	362.19	362.19	/	否	无	-12.65
11906	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线规划局分4号变台2#变压器	315	82.28	-7.182	-7.182	/	否	无	45.22
11907	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	吉利2#箱变变压器	400	34.63	181.76	181.76	/	否	无	-4.07
11908	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	北市1#箱变1#变压器	315	54.78	79.47	79.47	/	否	无	17.91
11909	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏庆丰线富祥御园小区箱变2#高压柜变压器	630	36.16	277.07	277.07	/	否	无	20.05
11910	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	营州路3#箱变变压器	630	18.73	389.97	389.97	/	否	无	-5.08
11911	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	香格里拉二期2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11912	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	龙溪家园2#箱变2#变压器	630	57.97	138.79	138.79	/	否	无	8.22
11913	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	凌水2#箱变1#变压器	630	23.42	356.58	356.58	/	否	无	2.64
11914	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	军分区箱变变压器	400	24.04	223.8	223.8	/	否	无	-50.34
11915	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变2#变压器	500	33.16	234.4	234.4	/	否	无	14.52
11916	双塔区	新华66kV变电站	204商业线	商业路箱变配电变压器	800	7.37	581.04	581.04	/	否	无	5.2
11917	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分5#柱上变压器	315	60.13	62.97	62.97	/	否	无	19.64
11918	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金叶5#箱变1号变压器	630	57.01	144.9	144.9	/	否	无	4.86
11919	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11920	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线1号箱变2号变压器	630	52.98	170.67	170.67	/	否	无	1.55
11921	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	铁路3号箱变1#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
11922	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	光明5号箱变变压器	1000	16.91	630.9	630.9	/	否	无	15.5
11923	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	华隆2#箱变101变压器	630	43.75	228.63	228.63	/	否	无	3.86
11924	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	站北小区c箱变102变压器	400	72.87	28.6	28.6	/	否	无	5.28
11925	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#柱上变压器	500	61.37	94.6	94.6	/	否	无	91.28

11926	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	移动分1#箱变2#变压器	400	85.45	-21.8	-21.8	/	否	无	2.92
11927	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	市干线石油支4#柱上变压器	315	49.68	95.67	95.67	/	否	无	57.11
11928	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(三家南)柱上变压器	200	45.39	-14.72	-14.72	/	否	无	0
11929	双塔区	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园10#箱变变压器	630	19.20	392.68	392.68	/	否	无	36.58
11930	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园5#箱变1#变压器	500	41.44	192.8	192.8	/	否	无	12.55
11931	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	千山线1号箱变变压器	400	15.69	263.36	263.36	/	否	无	-9.74
11932	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天马时代广场2号箱变变压器	630	35.38	281.48	281.48	/	否	无	17.48
11933	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分大白楼柱上变压器	315	75.79	13.36	13.36	/	否	无	5.57
11934	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	10kV竹林线营州路3号箱变2号变压器	630	35.68	280.16	280.16	/	否	无	27.49
11935	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	凌凤鑫苑3#箱变1#变压器	500	61.20	94.05	94.05	/	否	无	0.09
11936	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园3#箱变1#变压器	500	59.10	104.85	104.85	/	否	无	-31.66
11937	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11938	双塔区	凌东66kV变电站	103凤凰线	10kV凤凰线36号柱上变压器	50	139.83	-29.915	-29.915	/	否	无	0
11939	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑2号箱变1号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11940	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	凌凤鑫苑1#箱变2#变压器	500	49.18	154.1	154.1	/	否	无	0.2
11941	双塔区	凌东66kV变电站	111农业线	10kV农业线六七组柱上变压器	50	166.67	-43.335	-43.335	/	否	无	0
11942	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑1号箱变2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11943	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	惠泽园1号箱变1号变压器	630	27.63	329.99	329.99	/	否	无	2.28
11944	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	惠泽园1号箱变2号变压器	630	32.53	299.06	299.06	/	否	无	4.91
11945	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑5号箱变2号变压器	400	53.83	105.4	105.4	/	否	无	12.3
11946	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑1号箱变1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11947	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑3号箱变1号变压器	500	53.60	132.1	132.1	/	否	无	9.22
11948	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	教委一高箱变变压器	500	42.01	192.9	192.9	/	否	无	3.07
11949	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	交警小区箱变变压器	500	23.88	280.65	280.65	/	否	无	4.16
11950	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	凌河庄园4#箱变2号变压器	500	33.49	232.55	232.55	/	否	无	10.23
11951	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	中山线银河支4#柱上变压器	315	3.55	240.82	240.82	/	否	无	-87.52
11952	双塔区	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所203变压器	500	21.72	291.5	291.5	/	否	无	-5.56
11953	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家)柱上变压器	50	50.73	14.64	14.64	/	否	无	0
11954	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	淮河新村2#箱变2#变压器	500	67.87	61.35	61.35	/	否	无	36.41
11955	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线309库分歧#9变压器	200	53.35	57.92	57.92	/	否	无	-5.39
11956	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	惠泽园2号箱变2号变压器	630	39.87	252.82	252.82	/	否	无	6.27
11957	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	凌凤鑫苑2#箱变2#变压器	500	50.03	150.2	150.2	/	否	无	9.91

11958	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线西街小区3号箱变1号变压器	630	21.11	371.45	371.45	/	否	无	0
11959	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	夏雨3#箱变1#变压器	400	46.76	132.96	132.96	/	否	无	6.76
11960	双塔区	珠江66kV变电站	108豪府线	文祥豪府5号箱变1号变压器	630	34.15	288.92	288.92	/	否	无	5.57
11961	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期6#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11962	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	山水鑫苑4号箱变1号变压器	400	98.35	-73.4	-73.4	/	否	无	72.25
11963	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	壹品园4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11964	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	文博馨苑2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
11965	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	北街1#箱变变压器	500	50.36	148.6	148.6	/	否	无	62.45
11966	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	滨河花园配电室2#变压器	500	38.10	210.3	210.3	/	否	无	11.51
11967	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	古城新村1号箱变101开关柜变压器	400	65.93	57.36	57.36	/	否	无	76.23
11968	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	二三四小区箱变1#变压器	500	18.35	308.3	308.3	/	否	无	12.51
11969	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	南街小学箱变变压器	630	30.17	314.12	314.12	/	否	无	1.85
11970	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	电厂家属1#箱变2#变压器	800	10.46	556.32	556.32	/	否	无	-1.13
11971	双塔区	凌东66kV变电站	107东沟线	10kV东沟线山上分15号柱上变压器	100	45.09	35.22	35.22	/	否	无	0.84
11972	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所101变压器	800	23.12	455.52	455.52	/	否	无	41.42
11973	双塔区	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线山上分歧7号柱上变压器	50	51.85	15.86	15.86	/	否	无	31.91
11974	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10kV庆丰线钢球分箱变变压器	630	36.45	274.93	274.93	/	否	无	18.87
11975	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子六组）柱上变压器	200	48.14	89.16	89.16	/	否	无	5.25
11976	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(河东)柱上变压器	50	45.97	17.03	17.03	/	否	无	6.44
11977	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村供销社柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
11978	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申西队)柱上变压器	100	48.46	4.51	4.51	/	否	无	0
11979	双塔区	凌东66kV变电站	107东沟线	山上分歧#24变压器	100	86.84	-6.84	-6.84	/	否	无	6.49
11980	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	富达小区1号箱变1号变压器	500	41.97	190.65	190.65	/	否	无	57.69
11981	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府2期8#箱变变压器	630	21.14	371.01	371.01	/	否	无	11.9
11982	双塔区	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线地质队分2#柱上变压器	100	70.92	9.33	9.33	/	否	无	-17.21
11983	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	金海1#箱变1#变压器	630	41.47	242.93	242.93	/	否	无	83.41
11984	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期2#箱变变压器	630	26.97	356.14	356.14	/	否	无	4.78
11985	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	通达1#箱变102变压器	400	51.15	115.56	115.56	/	否	无	6.91
11986	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	水利局箱变变压器	1000	21.94	580.8	580.8	/	否	无	-0.6

11987	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线一中支1#柱上变压器	400	61.50	74.28	74.28	/	否	无	19.71
11988	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	世代线县供电局柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
11989	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线榆树林分6号柱上变压器	200	21.84	116.62	116.62	/	否	无	-7.13
11990	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	10kV造纸线朝阳大街3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11991	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线朝阳大街11号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
11992	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	市干线机局分23号左分1号柱上变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	0
11993	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线#58变压器	315	48.90	98.97	98.97	/	否	无	-2.66
11994	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(塔子沟)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11995	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线八里堡分歧4号右分1号变压器	50	104.41	-12.205	-12.205	/	否	无	0
11996	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	工会支2#柱上变压器	200	30.17	100.84	100.84	/	否	无	-21.62
11997	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代下队)柱上变压器	100	26.82	53.9	53.9	/	否	无	0
11998	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(老爷庙)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
11999	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(洞子沟供销社新分)柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12000	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12001	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组新增柱上变压器	50	40.74	19.8	19.8	/	否	无	6.95
12002	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园2号箱变1号变压器	500	51.98	140.2	140.2	/	否	无	7.86
12003	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(马杖子东)柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12004	双塔区	文化路66kV变电站	107光明线	活动中心箱变101变压器	1000	22.24	580.6	580.6	/	否	无	-6.31
12005	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12006	双塔区	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室3号变压器	800	21.74	466.08	466.08	/	否	无	84.83
12007	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	鑫源碧水龙庭2#箱变变压器	500	33.94	239.7	239.7	/	否	无	2.92
12008	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12009	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园3号箱变1号变压器	500	60.91	95.7	95.7	/	否	无	3.61
12010	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	环通公寓2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
12011	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期3#箱变变压器	630	24.89	347.26	347.26	/	否	无	9.16
12012	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨线1号环网柜变压器	630	3.47	482.27	482.27	/	否	无	-66.06
12013	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园5号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100

12014	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	轩和碧水龙庭1#箱变变压器	500	30.73	246.7	246.7	/	否	无	5.44
12015	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园7号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12016	双塔区	四新66kV变电站	419铁西线	种子子公司箱变变压器	315	17.98	195.43	195.43	/	否	无	2.76
12017	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	二制药分歧#2变压器	315	0.77	249.61	249.61	/	否	无	4.65
12018	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	环通公寓3#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
12019	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	农灌井变压器	200	23.98	112.8	112.8	/	否	无	0.62
12020	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园2号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12021	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	环通公寓1#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
12022	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	10kV市干线中石油1号箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12023	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(下三家南杖子)柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12024	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	10kV造纸线朝阳大街9号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12025	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	10kV文南线天合炜烨3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12026	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(庄头营)柱上变压器	400	27.68	-9.58	-9.58	/	否	无	0
12027	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园9号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12028	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	10kV世代线1号箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12029	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	10kV义美线中山大街4号箱变1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12030	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园4号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12031	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线海里四组新分柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12032	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园8号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12033	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	八一家园6号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12034	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线文明路1号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12035	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	10kV东干一号线建设路2号箱变变压器	630	28.52	325.52	325.52	/	否	无	58.09
12036	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合分歧#19变压器	315	50.21	94.15	94.15	/	否	无	5.23
12037	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(项杖子新分)柱上变压器	100	73.47	40.19	40.19	/	否	无	12.48
12038	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园1号箱变2号变压器	500	26.54	267.35	267.35	/	否	无	3.24
12039	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	天盛嘉苑2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12040	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	10kV江哨联线哨口井分1号箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0

12041	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线180号右分12号柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12042	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	10kV江哨联线八里堡分4号右分1号柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12043	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(赵家沟)柱上变压器	50	74.10	21.37	21.37	/	否	无	11.27
12044	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双胜南沟)柱上变压器	50	85.82	-2.91	-2.91	/	否	无	15.36
12045	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(官场沟)柱上变压器	50	77.20	2.91	2.91	/	否	无	27.26
12046	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟西)柱上变压器	50	48.92	18.13	18.13	/	否	无	6.9
12047	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(郑家沟)柱上变压器	100	75.12	52.8	52.8	/	否	无	75.28
12048	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申一组井柱上变压器	50	8.17	35.92	35.92	/	否	无	0
12049	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线军工分歧64#变台柱上变压器	50	50.02	15.18	15.18	/	否	无	21.6
12050	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(忙牛沟里)柱上变压器	50	2.47	38.76	38.76	/	否	无	0
12051	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申)柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12052	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟东小区)柱上变压器	50	42.46	19.45	19.45	/	否	无	0
12053	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	10kV江哨联线比亚迪4S店箱变变压器	400	33.71	185.6	185.6	/	否	无	-34.75
12054	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合分歧#5变压器	315	73.37	43.88	43.88	/	否	无	0.18
12055	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(台子)柱上变压器	50	79.30	0.35	0.35	/	否	无	0
12056	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(柏木沟)柱上变压器	100	63.56	36.16	36.16	/	否	无	-10.25
12057	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线八一分歧7号柱上变压器	200	28.78	103.46	103.46	/	否	无	-16.46
12058	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#变台2#变压器	400	22.31	231.08	231.08	/	否	无	-57.97
12059	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合家园1号箱变1号变压器	500	26.64	267.05	267.05	/	否	无	-7.96
12060	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线37号右分歧4#A变压器	100	70.16	10.62	10.62	/	否	无	31.18
12061	双塔区	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线皮毛分竹木器支房产支8#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12062	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	发展花园住宅小区2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12063	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线22#柱上变压器	315	31.75	152.11	152.11	/	否	无	-16.61
12064	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑3#箱变102变压器	500	79.57	7.35	7.35	/	否	无	0.44
12065	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支1#柱上变压器	400	64.52	69.68	69.68	/	否	无	7.15
12066	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分3#柱上变压器	315	50.60	92.93	92.93	/	否	无	10.03
12067	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	房产局家属箱变101变压器	400	24.13	223.48	223.48	/	否	无	7.18

12068	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	铁路2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0
12069	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	工会支7#柱上变压器	315	34.55	143.55	143.55	/	否	无	-53.14
12070	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	蓝海左岸2#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
12071	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	体委箱变变压器	1000	13.29	667.1	667.1	/	否	无	76.65
12072	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	新希望6号箱变2#变压器	630	44.54	223.46	223.46	/	否	无	11.75
12073	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	东都1#箱变1#变压器	500	63.51	83.9	83.9	/	否	无	1.79
12074	双塔区	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室变压器	800	23.65	451.2	451.2	/	否	无	4.05
12075	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线朝阳大街2号箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0
12076	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑1#箱变102变压器	500	89.50	-47.5	-47.5	/	否	无	35.76
12077	双塔区	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉5#箱变2#变压器	500	56.25	118.95	118.95	/	否	无	10.37
12078	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏四河联线城宇小区箱变1#变压器	400	38.02	168.2	168.2	/	否	无	11.31
12079	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	新隆毛纺2#箱变2#变压器	630	31.67	306.31	306.31	/	否	无	1.85
12080	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑2#箱变102变压器	500	70.53	50.7	50.7	/	否	无	4.8
12081	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期1#箱变变压器	500	22.84	286	286	/	否	无	10.56
12082	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	金都3#箱变变压器	800	20.40	476.8	476.8	/	否	无	7.61
12083	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	益安小区箱变变压器	800	25.00	441.68	441.68	/	否	无	9.67
12084	双塔区	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园12#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12085	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	盛德新村4#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12086	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	友谊大街3#箱变变压器	400	34.21	183.84	183.84	/	否	无	47.07
12087	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏特供线朝阳大街3#环网柜邮局支农行箱变变压器	630	48.72	198.45	198.45	/	否	无	3.02
12088	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园3#箱变1#变压器	630	31.15	307.82	307.82	/	否	无	6.6
12089	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路分3#箱变变压器	1000	19.04	609.6	609.6	/	否	无	21.61
12090	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	新兴街1号箱变变压器	400	34.00	184.2	184.2	/	否	无	56.28
12091	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸3号箱变变压器	630	44.67	224.34	224.34	/	否	无	3
12092	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	凌水明珠1#箱变变压器	630	41.00	246.39	246.39	/	否	无	3.54
12093	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	绿波园4#箱变变压器	630	25.87	342.78	342.78	/	否	无	11.19
12094	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	朝阳大街15号环网箱变变压器	630	0.20	502.74	502.74	/	否	无	0
12095	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张恒亮柱上变压器	160	43.89	76.56	76.56	/	否	无	-63.49
12096	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线花章营子村花章营子柱上变压器	400	39.41	162.72	162.72	/	否	无	8.34
12097	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟1台柱上变压器	50	97.91	-8.955	-8.955	/	否	无	-8.28

12098	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线钢球分2#柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12099	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	发展花园住宅小区1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12100	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	友谊大街2#箱变变压器	400	36.32	174.92	174.92	/	否	无	10.72
12101	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	爱民路2#箱变1#变压器	400	40.52	158.12	158.12	/	否	无	-2.34
12102	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	郡湖城2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12103	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	阳光彼岸3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12104	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	文祥豪府四期7#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12105	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	站南线林场分2号箱变变压器	630	40.68	247.97	247.97	/	否	无	34.01
12106	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街9号箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0
12107	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线国税局箱变变压器	500	15.05	324.8	324.8	/	否	无	2.56
12108	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	北市2#箱变2#变压器	315	31.25	154.29	154.29	/	否	无	-0.27
12109	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑3#箱变101变压器	500	38.58	207.4	207.4	/	否	无	23.89
12110	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	凤凰百货站箱变变压器	630	15.65	405.97	405.97	/	否	无	-1.85
12111	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	淮南花园1#箱变1#变压器	500	22.82	285.9	285.9	/	否	无	11.44
12112	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒麟线	金泰春天1号箱变变压器	630	39.59	254.65	254.65	/	否	无	0
12113	双塔区	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	晟安首府1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12114	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	朝阳大街3#环网箱式变电站内变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0
12115	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	房产局家属箱变102变压器	400	26.72	213.12	213.12	/	否	无	-54.43
12116	双塔区	凤凰66kV变电站	204凤城2号线	凤凰新城二期1号配电室变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
12117	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	澜山官邸2号箱变变压器	630	40.83	246.9	246.9	/	否	无	19.61
12118	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	大菜窖2#箱变102变压器	200	39.74	80.96	80.96	/	否	无	5.1
12119	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	木兰箱变2#变压器	630	36.28	287.53	287.53	/	否	无	-4.69
12120	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店中队)柱上变压器	200	61.41	98.24	98.24	/	否	无	18.63
12121	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分4#变压器	315	73.74	20.6	20.6	/	否	无	46.76
12122	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	蓝海线2号箱变1号变压器	500	65.54	74.95	74.95	/	否	无	2.34
12123	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	西街小区4号箱变变压器	630	22.91	360.68	360.68	/	否	无	-4.05
12124	双塔区	新华66kV变电站	204商业线	商业锅炉箱变101变压器	400	26.43	214.64	214.64	/	否	无	-7.16
12125	双塔区	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉2#箱变变压器	800	45.39	278.16	278.16	/	否	无	5.88
12126	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	马场分3号箱变1#变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12127	双塔区	哨口66kV变电站	213国王2号线	国王花园11#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12128	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑2#箱变101变压器	500	57.45	118.15	118.15	/	否	无	21.15

12129	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	政协1#箱变变压器	400	25.08	219.72	219.72	/	否	无	-20.49
12130	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(李杖子村)柱上变压器	100	16.44	64.12	64.12	/	否	无	2.59
12131	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	站南线政协3号箱变变压器	400	30.75	197.04	197.04	/	否	无	-5.7
12132	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(白达营子南台新分)柱上变压器	400	8.43	297.16	297.16	/	否	无	0
12133	双塔区	66kV麒麟变电站	10KV麒麟线	金泰春天6号箱变变压器	630	39.32	257.54	257.54	/	否	无	0
12134	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	步行街5号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12135	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	世代线柳城路4号箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
12136	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟2台柱上变压器	100	47.57	-4.8	-4.8	/	否	无	0
12137	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台1#柱上变压器	315	60.65	62.28	62.28	/	否	无	2.49
12138	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线6、7组柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12139	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	文祥豪府3期5#箱变变压器	630	26.60	336.42	336.42	/	否	无	5.81
12140	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏特供线纺织路分4#箱变变压器	1000	22.58	574.6	574.6	/	否	无	9.03
12141	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	城南新苑二期3号箱变1#变压器	400	78.03	12.48	12.48	/	否	无	10.62
12142	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	东都5#箱变1#变压器	630	43.96	227.87	227.87	/	否	无	8.92
12143	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	10kV义美线中山大街4号箱变2号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12144	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	兴河1#箱变2#变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12145	双塔区	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	10kV凤城1号线凤凰新城二期2号配电室1号变压器	800	41.51	308.4	308.4	/	否	无	6.59
12146	双塔区	凤凰66kV变电站	208凌水线	北安居2#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12147	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	纪检委箱变101变压器	630	44.57	223.34	223.34	/	否	无	5.01
12148	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	康达小区箱变变压器	200	33.95	92.1	92.1	/	否	无	27.13
12149	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	友谊大街1#箱变变压器	400	10.71	277.16	277.16	/	否	无	6.98
12150	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线国税局分3号柱上变压器	200	78.30	3.74	3.74	/	否	无	0.1
12151	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组井分5#(海里七组)柱上变压器	100	54.12	-9.96	-9.96	/	否	无	0
12152	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子五组)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12153	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申东新分)柱上变压器	200	28.81	102.38	102.38	/	否	无	-9.82
12154	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	政协2#箱变变压器	800	20.59	475.36	475.36	/	否	无	0.37
12155	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	10kV造纸线朝阳大街7号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0

12156	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	五一小区1#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
12157	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(石门沟)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12158	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12159	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(西北山)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12160	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(木二三组)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12161	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线木头沟一组柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12162	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线石匠沟二台柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12163	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(庄头营子)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12164	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12165	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	蓝海左岸1#箱变变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
12166	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线东北山分台柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12167	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(平房二组)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12168	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线中北山分13号柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12169	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线十四组2#柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12170	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子3组)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12171	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(台子)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12172	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(二道沟三组)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12173	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	10kV九隆线华运3#箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12174	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里六组)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12175	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线林场分3号箱变变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
12176	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线铁路2号箱变变压器	630	35.20	282.24	282.24	/	否	无	3.09
12177	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线四家子柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12178	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(尹家沟)柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12179	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	林场分1#箱变变压器	400	85.37	-21.48	-21.48	/	否	无	-9.41

12180	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	城南新苑1#箱变101变压器	500	51.04	145.25	145.25	/	否	无	3.14
12181	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(长宝四组1号)柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12182	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子一组变压器	100	45.23	38.41	38.41	/	否	无	-6.13
12183	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线黑牛洼变压器	200	18.72	122.56	122.56	/	否	无	-2.55
12184	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子九组变压器	100	61.33	63.34	63.34	/	否	无	42.6
12185	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子二组变压器	200	16.15	128.26	128.26	/	否	无	7.99
12186	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧古塔支08号工商变压器	200	34.70	90.64	90.64	/	否	无	-98.84
12187	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支11号古塔小区变压器	315	58.76	66.94	66.94	/	否	无	0
12188	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线利州分4号杆利州新区变压器	400	56.18	95.64	95.64	/	否	无	-0.3
12189	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器	200	49.77	81.84	81.84	/	否	无	0
12190	喀左县			10kV北岳线岳台子分歧71号岳台子五组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12191	喀左县			10kV六化线双庙三组分歧4号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12192	喀左县			10kV十山联线喇嘛沟村分支1号变压器	10	0.00	8	8	/	否	无	0
12193	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村六七组新台	200	55.80	111.3	111.3	/	否	无	28.55
12194	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新2台	200	26.85	106.3	106.3	/	否	无	6.26
12195	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村八九组新台	200	72.28	60.08	60.08	/	否	无	115
12196	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新1台	200	24.82	110.36	110.36	/	否	无	-5.71
12197	喀左县	大城子66kV变电站	125镇东1号线	10kV城园线东村海军新2台	200	20.98	118.04	118.04	/	否	无	-3.25
12198	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新1台	100	7.39	72.62	72.62	/	否	无	-5.97
12199	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新2台	100	12.40	68.18	68.18	/	否	无	22.73
12200	喀左县	大城子66kV变电站	125镇东1号线	10kV城园线东村海军新1台	200	19.08	122.12	122.12	/	否	无	-1.09
12201	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村新台	200	32.94	94.12	94.12	/	否	无	14.55
12202	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子村三组新台	200	76.96	90.66	90.66	/	否	无	47.28
12203	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子七组支2#新增变压器	100	44.18	41.07	41.07	/	否	无	-14.29

12204	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东汤东分歧2#东汤河东变压器	200	39.00	82	82	/	否	无	0
12205	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤大栅支东赤二六组机井变压器	100	86.80	-6.8	-6.8	/	否	无	27.58
12206	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前钢沟分2号井支变压器	100	29.06	66.65	66.65	/	否	无	12.13
12207	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线143号下河套七八组变压器新增	400	24.46	222.16	222.16	/	否	无	13.86
12208	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV田杖子分支21号变压器新增	100	64.69	15.31	15.31	/	否	无	-0.64
12209	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新增变压器	200	36.87	86.26	86.26	/	否	无	38.15
12210	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大石厂分支1号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12211	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线西坡变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12212	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧四分歧2号变压器	400	41.45	156.68	156.68	/	否	无	-55.25
12213	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村大棚台区4号变压器	50	53.75	15.6	15.6	/	否	无	63.79
12214	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟三组分歧18号杆变压器	50	75.11	8.65	8.65	/	否	无	11.44
12215	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李八组棚变压器	30	114.59	-10.377	-10.377	/	否	无	8.87
12216	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线八家分歧23号变压器	50	31.30	24.35	24.35	/	否	无	-11.57
12217	喀左县			10kV十老线下店分歧143号下店村一二组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12218	喀左县			10kV十老线兴隆沟分歧兴隆沟八九组分支03号兴隆沟八九组变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
12219	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟三四组新增变压器	200	22.77	114.48	114.48	/	否	无	0.94
12220	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线道虎沟村棚变压器1	30	74.30	5.75	5.75	/	否	无	-1.86
12221	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线山湾子五组机井分山湾子五组机井变压器	100	22.35	58.91	58.91	/	否	无	-90.65
12222	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北2号变压器新增	50	41.72	31.34	31.34	/	否	无	-22.5
12223	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧自来水分支08号变压器新增	100	82.25	-2.25	-2.25	/	否	无	15.36
12224	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分奈木皋二组变压器新增	200	25.14	111.08	111.08	/	否	无	-11.82
12225	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧01号变压器	200	19.61	120.78	120.78	/	否	无	23.55
12226	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线181号变压器	100	41.93	38.12	38.12	/	否	无	3.15
12227	喀左县	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中金1#线主干30号廉家洼变压器	80	41.06	32.42	32.42	/	否	无	-3.38

12228	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分支06#草场敬老院变压器	30	41.57	12.73	12.73	/	否	无	-75
12229	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分05号杆柱上变压器	160	60.98	31.3	31.3	/	否	无	-5.45
12230	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线63号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12231	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支11号杆柱上变压器新增	200	40.92	78.18	78.18	/	否	无	27.27
12232	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线兴隆沟分果木树十组井支变压器	50	32.33	27.03	27.03	/	否	无	114.29
12233	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线老烧锅变压器	200	43.64	72.72	72.72	/	否	无	22.1
12234	喀左县			10kV甘卧线西南沟分支02号杆变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12235	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支48号变压器新增	400	24.34	240.16	240.16	/	否	无	63.35
12236	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道四五组分5号变压器新增	200	26.06	107.88	107.88	/	否	无	0.89
12237	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分变压器	200	10.72	140.24	140.24	/	否	无	0
12238	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分国家沟支7号柱上变压器新增	50	30.88	27.76	27.76	/	否	无	71.15
12239	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西道变压器	100	26.56	53.45	53.45	/	否	无	9.34
12240	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平房子四组变压器	200	32.37	99.14	99.14	/	否	无	17.43
12241	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支06号变压器	63	117.12	-23.3856	-23.3856	/	否	无	27.52
12242	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝五分支9号变压器	50	47.33	18.19	18.19	/	否	无	0.29
12243	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小南台分歧06号变压器	160	40.42	63.33	63.33	/	否	无	13.33
12244	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧东官十一组分支4号变压器	200	48.71	63.12	63.12	/	否	无	23.85
12245	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线花果山井分变压器	50	89.45	-4.725	-4.725	/	否	无	3.91
12246	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店八组分支18号变压器新增	200	24.84	115.98	115.98	/	否	无	56.76
12247	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线018号变压器新增	200	20.26	123.04	123.04	/	否	无	10.28
12248	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线衣杖子南台区变压器	200	21.52	120.32	120.32	/	否	无	24.01
12249	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	电网10kV六化线六官四组分歧5号变压器新增	200	29.82	122.84	122.84	/	否	无	103.61
12250	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村六组台区变压器	200	41.72	79.88	79.88	/	否	无	0

12251	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支22#化金一号变压器	200	53.65	85.32	85.32	/	否	无	0
12252	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线路灯分4+1号变压器新增	200	62.34	50	50	/	否	无	15.15
12253	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线南山分支27号变压器	20	64.93	3.89	3.89	/	否	无	-17.09
12254	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道村大棚4号三道村大棚变压器	100	49.17	30.86	30.86	/	否	无	29.25
12255	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道三台新分变压器	200	29.41	121.28	121.28	/	否	无	30.2
12256	喀左县			10kV十老线下店分歧下店七组分支05号下店七组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12257	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台一组新增变压器	200	38.62	103.84	103.84	/	否	无	5.75
12258	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树二组变压器	200	45.64	105.86	105.86	/	否	无	10.6
12259	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分柰木皋黄杖子变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
12260	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树三组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12261	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子四组台区变压器	100	116.81	-36.81	-36.81	/	否	无	26.81
12262	喀左县			10kV甘羊线铁黑分歧上甘沟东分支3号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12263	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分12号杆变压器	50	108.29	-14.145	-14.145	/	否	无	3.26
12264	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支27号变压器	80	74.86	17.67	17.67	/	否	无	18.27
12265	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线董家沟分歧09号变压器	100	100.74	-20.74	-20.74	/	否	无	-9.09
12266	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东洼分歧01杆变压器	50	119.60	-19.8	-19.8	2026/3/31	是	2026/12/30	26.71
12267	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV四道一号支11号新变压器	200	36.86	86.68	86.68	/	否	无	47.21
12268	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分53号变压器新增	200	18.83	122.38	122.38	/	否	无	0.52
12269	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线017号五家子村二组变压器新增	160	65.40	25.44	25.44	/	否	无	1.62
12270	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟村拦沟西组台区柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12271	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家三四组棚分七家三四组棚变压器	200	20.80	118.38	118.38	/	否	无	11.62
12272	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分66号变压器	200	24.80	110.98	110.98	/	否	无	0
12273	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村大东沟台区柱上变压器	100	78.24	64.18	64.18	/	否	无	28.42
12274	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	中三家古山子东组	100	39.30	46.32	46.32	/	否	无	44.41

12275	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店一组支谷家岭支06号变压器新增	200	28.96	102.84	102.84	/	否	无	7.44
12276	喀左县			10kV塔南东坎分支10号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12277	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟变压器	100	59.35	20.67	20.67	/	否	无	44.28
12278	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分36号变压器	50	117.77	-18.885	-18.885	/	否	无	5.45
12279	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线193号变压器	50	58.70	12.2	12.2	/	否	无	7.25
12280	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线黑牛洼分支02号杆下井大棚变压器	50	12.53	34.41	34.41	/	否	无	27.27
12281	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟六七组变压器	50	83.97	-1.985	-1.985	/	否	无	34.88
12282	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧发行分支03号发行变压器	160	52.58	43.87	43.87	/	否	无	16.57
12283	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	五家猪场台区变压器	30	85.55	-1.665	-1.665	/	否	无	7.46
12284	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线大长皋分支2号杆变压器	200	30.64	99.4	99.4	/	否	无	7.19
12285	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分12号杆蒿子沟四组1号井支蒿子沟四组1号井变压器	100	21.08	59.34	59.34	/	否	无	-11.96
12286	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟一组分支12号变压器	160	62.65	56.35	56.35	/	否	无	17.11
12287	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架二组分09号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
12288	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线172号果木树五组变压器	200	65.14	30.02	30.02	/	否	无	4.8
12289	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV东营子支11号杆柱上变压器	80	96.32	-13.056	-13.056	/	否	无	8.14
12290	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV两家七组支12号新变压器	50	1.25	39.43	39.43	/	否	无	0
12291	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线兴隆沟分歧36号果木树十一组变压器	20	107.64	-5.528	-5.528	/	否	无	20.94
12292	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线东官六组分歧05号变压器	100	82.26	-2.26	-2.26	/	否	无	122.03
12293	喀左县	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分18号马连沟大棚变压器	100	68.96	11.06	11.06	/	否	无	-15.41
12294	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线281号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12295	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧前稠沟分支28号变压器分台	400	47.93	283.68	283.68	/	否	无	22.92
12296	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线新建半拉锅五组支半拉锅五组变压器	100	116.85	-36.85	-36.85	/	否	无	26.33
12297	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台二组4号变压器新增	100	94.09	-14.09	-14.09	/	否	无	8.81

12298	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北沿分支18号变压器新增	200	54.79	71.82	71.82	/	否	无	63.59
12299	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	大门10kV甜水沟分支49号变压器新增	100	34.83	45.44	45.44	/	否	无	-10.86
12300	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线26号杆二组01号杆变压器	200	4.45	151.1	151.1	/	否	无	14.41
12301	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧089号变压器	50	34.18	22.94	22.94	/	否	无	36.28
12302	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河南十组新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12303	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线018号北一组变压器	315	24.90	173.6	173.6	/	否	无	25.76
12304	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支十一组分支27号变压器	50	26.10	26.95	26.95	/	否	无	2.92
12305	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线羊草沟分支09号杆变压器	200	47.48	75.66	75.66	/	否	无	16.4
12306	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支33号变压器	50	47.50	18.22	18.22	/	否	无	-1.03
12307	喀左县	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV后杖子支05号杆柱上变压器	50	51.86	14.07	14.07	/	否	无	10.38
12308	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新白草沟四五组变压器	200	52.78	83.68	83.68	/	否	无	-11.27
12309	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店分林家店机井支变压器	100	0.04	79.96	79.96	/	否	无	0
12310	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV东垵卜六组支06号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12311	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家一组棚支04号变压器新增	100	72.72	9.49	9.49	/	否	无	16.73
12312	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线水泉梁上大棚分支水泉32号井支变压器	200	29.22	110.7	110.7	/	否	无	-12.72
12313	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村二组大棚分13号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
12314	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支李宝江支12号变压器	50	116.90	-18.45	-18.45	2026/3/31	是	2026/12/30	43.27
12315	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_东村五、七、八3号	100	47.03	57.59	57.59	/	否	无	34.31
12316	喀左县			10kV南周线南窑六台支3#南窑六号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12317	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老杨线果树木树综合变压器	200	34.60	92.7	92.7	/	否	无	5.03
12318	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分叶岩支19号变压器	50	119.39	-19.695	-19.695	/	否	无	30.22
12319	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台新分变压器	200	25.07	112.3	112.3	/	否	无	30.4
12320	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线烧南小区变压器	200	62.24	80.9	80.9	/	否	无	-17.37

12321	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分02号变压器	50	81.85	-0.925	-0.925	/	否	无	18.41
12322	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线25号变压器	200	52.52	56.54	56.54	/	否	无	8.29
12323	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申大棚分05号变压器	30	92.66	-3.798	-3.798	/	否	无	27.32
12324	喀左县			10kV甘羊线东地大棚分歧3号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12325	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	二杖子新增变压器	50	70.53	32.62	32.62	/	否	无	126.49
12326	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台南棚支4号变压器	80	63.73	24.81	24.81	/	否	无	78.33
12327	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟里分支30号杆变压器	30	65.71	4.3	4.3	/	否	无	-2.54
12328	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线0.4kV西南沟村一组灌溉井变压器	50	13.26	33.38	33.38	/	否	无	11.41
12329	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟支柏沟二台分04号柏沟二号变压器	200	55.96	48.08	48.08	/	否	无	23.82
12330	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子一二组支02号变压器新增	200	24.24	111.52	111.52	/	否	无	-18.29
12331	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线嘉合分歧05号下河西变压器	80	119.68	-31.744	-31.744	/	否	无	20.5
12332	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙七组变压器	200	13.72	133.8	133.8	/	否	无	11.2
12333	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙八组变压器	200	21.82	120.04	120.04	/	否	无	16.32
12334	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线416河东分歧1#河东北变压器	200	62.39	35.22	35.22	/	否	无	0
12335	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙六组变压器	400	63.58	67.4	67.4	/	否	无	27.99
12336	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树一组2号变压器	200	33.49	93.02	93.02	/	否	无	37.35
12337	喀左县			10kV大兴线联网分歧兴隆庄一组分支02号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12338	喀左县			10kV北岳线古山子西组支02号占家沟台变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12339	喀左县			10kV塔东线窑沟分10号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12340	喀左县			10kV甘羊线烧北分歧2号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12341	喀左县			10kV塔东线089号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12342	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子二组支2#新增变压器	100	75.52	52.97	52.97	/	否	无	90.35
12343	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线086号变压器	400	32.37	190.56	190.56	/	否	无	0
12344	喀左县			10kV中金2#线二矿分歧36号古山子中组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12345	喀左县			10kV梨树沟分38号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0

12346	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12347	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子三组分歧09号变压器新增	200	40.31	84.38	84.38	/	否	无	43.6
12348	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山根台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12349	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线石杖子大棚台区变压器	100	22.66	66.82	66.82	/	否	无	12
12350	喀左县			10kV大兴线联网分歧东沟支04号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12351	喀左县			10kV甘卧线沟北崖分支11号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12352	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分64号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12353	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线李振伟大棚分支01号杆变压器	315	0.04	251.87	251.87	/	否	无	-96.25
12354	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店二组分支09号变压器	50	76.87	11.36	11.36	/	否	无	-9.32
12355	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山村大棚支008号杆柱上变压器	100	70.08	28.32	28.32	/	否	无	5.02
12356	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线范西沟分进山井支变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12357	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴联网分歧七家分支06号杆变压器	200	22.86	115.64	115.64	/	否	无	25.51
12358	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧东沟支08号杆变压器	200	20.37	119.58	119.58	/	否	无	-5.57
12359	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线北方塑料厂分支02号杆变压器	200	64.53	30.96	30.96	/	否	无	27.74
12360	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄一组分支02号变压器	50	75.73	2.14	2.14	/	否	无	10.88
12361	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道三四分7号变压器	100	110.22	-30.22	-30.22	/	否	无	-0.34
12362	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱泥塘子分歧49号变压器新增	100	43.71	49.2	49.2	/	否	无	110.97
12363	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧143号下店村一二组变压器新增	200	27.46	111.68	111.68	/	否	无	22.11
12364	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼三组分道西井支变压器	50	0.27	39.86	39.86	/	否	无	100
12365	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧兴隆庄一组分支02号变压器新增	200	50.62	92.5	92.5	/	否	无	4.38
12366	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线042号变压器新增	100	38.22	42.82	42.82	/	否	无	17.09
12367	喀左县			10kV北房线豆东梁分歧03号豆腐房东窑子变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0

12368	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线双庙三组支新增变压器	200	17.97	149.5	149.5	/	否	无	-42.23
12369	喀左县			10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支19号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12370	喀左县			10kV烧锅杖子三四组分支6号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12371	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支49号西洼子A台变压器	50	89.07	-4.535	-4.535	/	否	无	-45.8
12372	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线1号变压器	160	81.70	-2.72	-2.72	/	否	无	36.68
12373	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧大棚供水支02号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12374	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	铁沟门东小区台变压器	50	67.16	9.83	9.83	/	否	无	1.27
12375	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线125号杆柱上变压器	50	0.06	39.97	39.97	/	否	无	0
12376	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线60号菜七队井变压器	250	15.11	166.88	166.88	/	否	无	28.24
12377	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分歧016号变压器	50	90.03	-5.015	-5.015	/	否	无	5.66
12378	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈村分歧1号变压器	80	68.40	13.48	13.48	/	否	无	25
12379	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧半四五组分支8号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12380	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房分23号变压器	50	4.55	38.19	38.19	/	否	无	40.54
12381	喀左县			10kV田杖子分支21号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12382	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV蒿草沟分歧49号杆柱上变压器	50	70.90	10.37	10.37	/	否	无	38.06
12383	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV石门沟分49号变压器	50	53.60	14.51	14.51	/	否	无	15.97
12384	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄五组分歧02号变压器	100	84.28	-4.28	-4.28	/	否	无	5.07
12385	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分六官三组三台支六官三组三台变压器	50	81.57	-0.785	-0.785	/	否	无	18
12386	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙四组新增变压器	100	37.67	44.4	44.4	/	否	无	54.07
12387	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分柏沟六组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12388	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分08号五家子冷冻转供变压器	100	66.50	13.51	13.51	/	否	无	12.57
12389	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店分七组大棚2号分支1号七组大棚2号变压器	80	13.46	53.24	53.24	/	否	无	-51.54
12390	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟大棚变压器	100	53.04	31.72	31.72	/	否	无	10.65
12391	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分歧74号杆变压器	20	91.06	-2.212	-2.212	/	否	无	-2.16

12392	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线综合家属楼台区变压器	200	31.12	122.84	122.84	/	否	无	48.45
12393	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地大棚分歧3号变压器新增	200	69.27	37.28	37.28	/	否	无	5.98
12394	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线125号变压器新增	50	75.59	2.23	2.23	/	否	无	-29.27
12395	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV新地支08号杆柱上变压器新增	100	43.37	40.38	40.38	/	否	无	3.16
12396	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线宁铺分歧07号杆变压器	200	52.63	86.36	86.36	/	否	无	72.93
12397	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组2台变压器	50	25.96	27.13	27.13	/	否	无	19.59
12398	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟五组台区变压器	100	66.83	45.68	45.68	/	否	无	50.17
12399	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海五组台区变压器	200	32.00	96.5	96.5	/	否	无	14.65
12400	喀左县	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线达铺变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12401	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	水马线二道门东变变压器	100	67.49	12.52	12.52	/	否	无	0.92
12402	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线130号任家湾变压器新增	100	59.43	61.36	61.36	/	否	无	39.02
12403	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周杖子分歧周杖子一组井分周杖子一组井变压器	100	0.03	79.97	79.97	/	否	无	0
12404	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十一组分支05号变压器	100	103.74	-23.74	-23.74	/	否	无	5.73
12405	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店九组分支03号变压器	100	45.16	35.97	35.97	/	否	无	6.34
12406	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线48号变压器新增	200	63.04	36.62	36.62	/	否	无	58.39
12407	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线南亮子六组新增变压器	200	35.41	106.66	106.66	/	否	无	23.32
12408	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线7号变压器	50	25.37	27.31	27.31	/	否	无	-70.7
12409	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线古山子分歧1号古山子东组变压器	315	17.86	197.1	197.1	/	否	无	11.08
12410	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线供热分梁家2台变压器	200	8.00	144.02	144.02	/	否	无	0
12411	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑六台支3#南窑六号变压器新增	50	65.15	-16.26	-16.26	/	否	无	-15.35
12412	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支44号变压器	200	46.53	78.66	78.66	/	否	无	-3.24
12413	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧079号十八台三四组变压器新增	200	31.24	97.52	97.52	/	否	无	29
12414	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线政府变压器	200	59.67	47.98	47.98	/	否	无	9.47

12415	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海三组台区变压器	200	61.10	46.98	46.98	/	否	无	-9.59
12416	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线三家分支04号变压器新增	200	16.82	127.52	127.52	/	否	无	31.09
12417	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子一组新增台区	400	24.78	227.24	227.24	/	否	无	-48.14
12418	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线杨树下四组分五组井支变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12419	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10KV十尤线东台子大棚1号变压器	100	6.03	74.04	74.04	/	否	无	-10.53
12420	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧后稠沟分支3号变压器	50	79.57	19.35	19.35	/	否	无	144.76
12421	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线主干线065号和尚营子西变压器	80	33.41	37.28	37.28	/	否	无	-4.75
12422	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟二号新增台区	100	19.08	60.93	60.93	/	否	无	-1.8
12423	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线北台子分支06号变压器新增	400	47.23	243.92	243.92	/	否	无	19.99
12424	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村一组变压器	200	34.65	91.06	91.06	/	否	无	22.22
12425	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟一组分支06号变压器新增	50	55.95	15.09	15.09	/	否	无	-0.33
12426	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线六间房河南支新增变压器	100	87.56	-7.56	-7.56	/	否	无	-2.14
12427	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子一组支1#新增变压器	200	60.65	121.48	121.48	/	否	无	45.11
12428	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上井支变压器	50	28.54	27.43	27.43	/	否	无	50
12429	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮匠沟分支7号变压器	50	20.73	30.3	30.3	/	否	无	25.53
12430	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支变压器	200	45.91	75.18	75.18	/	否	无	24.53
12431	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧大窝铺分支7号变压器分台	100	34.54	45.5	45.5	/	否	无	23.33
12432	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧下牛沟分支2号变压器分台	100	19.54	62.26	62.26	/	否	无	10.56
12433	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧54号变压器分台	200	30.28	131.68	131.68	/	否	无	45.15
12434	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴镇沟分18号变压器	50	119.96	-19.98	-19.98	/	否	无	50
12435	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	大坝村大棚变压器	30	99.66	-5.898	-5.898	/	否	无	-8.39
12436	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12437	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线主干199号杆变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0

12438	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子十一组分02号变压器	200	49.42	61.4	61.4	/	否	无	34.89
12439	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线77号中三家一号棚台区柱上变压器	50	68.15	18.63	18.63	/	否	无	8.36
12440	喀左县			10kV六南线西南沟分西二组支02号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12441	喀左县			10kV塔大线主干107号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
12442	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招三组分甘招三组井支变压器	50	59.13	14.8	14.8	/	否	无	1.48
12443	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海四组台区变压器	200	107.41	-54.82	-54.82	/	否	无	-10.96
12444	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前塔新增变压器	200	39.10	81.8	81.8	/	否	无	15.58
12445	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街二台区变压器	400	63.31	68.28	68.28	/	否	无	14.24
12446	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前大线衣杖子村3组机井变压器	50	58.14	12.36	12.36	/	否	无	72.17
12447	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄村变压器	200	66.86	71.72	71.72	/	否	无	20.15
12448	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支65号变压器新增	200	13.63	133.44	133.44	/	否	无	2.54
12449	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分37号洞上村变压器新增	200	53.14	102.86	102.86	/	否	无	8.03
12450	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分歧2号大房申变压器	200	17.17	125.76	125.76	/	否	无	9
12451	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子分歧16号安德营子村变压器新增	200	79.62	120.42	120.42	/	否	无	3.43
12452	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧114号杆变压器新增	200	29.97	100.08	100.08	/	否	无	13.66
12453	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村村台区变压器	200	44.08	72.36	72.36	/	否	无	0
12454	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店分八角沟井支变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12455	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支08#梁家四号区变压器	200	37.92	110.98	110.98	/	否	无	0
12456	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV特供线红石分歧08号西冷台区变压器新增	200	48.95	62.12	62.12	/	否	无	40.99
12457	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线簪杖子新二台区	200	65.51	77.56	77.56	/	否	无	-6.5
12458	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分歧09号变压器新增	200	23.07	113.88	113.88	/	否	无	20.45
12459	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV西河套分支2号变压器新增	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
12460	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北1号变压器新增	200	15.41	129.2	129.2	/	否	无	22.33

12461	喀左县	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山组农灌井支变压器	50	102.08	-11.04	-11.04	/	否	无	37.33
12462	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV房申村灌溉井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12463	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组2号支2号变压器	100	77.26	32.36	32.36	/	否	无	-25.32
12464	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变压器新增	50	41.53	28.39	28.39	/	否	无	83.87
12465	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧下稠沟分支3号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12466	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧东沟支04号变压器新增	200	57.41	63.4	63.4	/	否	无	6.08
12467	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分05号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12468	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太平庄分支29、38号井变压器	400	2.25	311.2	311.2	/	否	无	21.21
12469	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧井房支7#南窑三号变压器	200	16.19	134.58	134.58	/	否	无	38.43
12470	喀左县			10kV甘羊线羊小分歧新安屯分支3号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12471	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金平联线0.4kV金杖子村三组节水灌溉井变压器	400	45.57	300.24	300.24	/	否	无	-8.69
12472	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子四、七组变压器	200	52.32	68.22	68.22	/	否	无	-14.71
12473	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村北支1#新增变压器	200	35.45	89.1	89.1	/	否	无	-2.97
12474	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变压器	200	22.59	119.18	119.18	/	否	无	-3.48
12475	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变压器	200	23.92	117.14	117.14	/	否	无	-11.14
12476	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线任台子村国三沟台区柱上变压器	200	48.77	104.3	104.3	/	否	无	22.99
12477	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分歧02号变压器	400	4.73	302.84	302.84	/	否	无	0
12478	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线烧杖子八组变压器	50	19.14	31.14	31.14	/	否	无	38.16
12479	喀左县			10kV甜水沟分支65号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12480	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2号线古山子村中组台区柱上变压器	50	19.13	30.44	30.44	/	否	无	73.33
12481	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线17号南梁南台变压器	200	72.98	86.08	86.08	/	否	无	55.18
12482	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟道上二台区变压器	200	19.10	121.82	121.82	/	否	无	-0.49
12483	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线3号变压器新增	400	65.03	238.32	238.32	/	否	无	21.84

12484	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧54号变压器新增	100	66.90	14.28	14.28	/	否	无	13.39
12485	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV丛家沟分11号杆柱上变压器新增	100	73.91	40.06	40.06	/	否	无	115.2
12486	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼砖厂分歧六组支线07号变压器新增	200	42.44	81.92	81.92	/	否	无	7.65
12487	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道新增变压器	100	68.00	35.41	35.41	/	否	无	18.26
12488	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟五台新增变压器	50	111.20	-15.6	-15.6	/	否	无	-27.76
12489	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟分变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
12490	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店七组分支05号变压器新增	200	21.89	124.22	124.22	/	否	无	14.81
12491	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子小三家2号支3号变压器	100	8.83	71.21	71.21	/	否	无	-16.94
12492	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线顾杖子西组西组变压器	200	39.01	85.6	85.6	/	否	无	22.2
12493	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分25号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12494	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线周家店1号变压器	200	25.24	116.38	116.38	/	否	无	23.86
12495	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线苇子沟分苇子沟机井支变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	0
12496	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分二号井支支变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12497	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线51号变压器新增	200	19.41	121.2	121.2	/	否	无	-14.73
12498	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧71号岳台子五组变压器新增	100	27.57	52.43	52.43	/	否	无	1.59
12499	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤分西赤赤二组机井支2号井支变压器	50	85.95	-2.975	-2.975	/	否	无	48.3
12500	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东汤西台区变压器	50	74.42	5.64	5.64	/	否	无	22
12501	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅西大棚支2号变压器	50	11.64	34.2	34.2	/	否	无	-78.65
12502	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线大杖子村大杖子2台	50	65.63	8.55	8.55	/	否	无	13.83
12503	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线59号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12504	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支16号变压器	30	74.99	13.15	13.15	/	否	无	65.88
12505	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	兴隆庄一组大棚变压器	80	74.42	10.94	10.94	/	否	无	-23.19
12506	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分景区支景区变压器	50	88.43	-4.215	-4.215	/	否	无	157.45
12507	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分三六组支14号变压器	80	45.68	27.46	27.46	/	否	无	44.08

12508	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10千伏大六线北沟分碾子沟三组机井支碾子沟三组机井变压器	50	38.37	24.31	24.31	/	否	无	0
12509	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分29号杆柱上变压器	80	40.11	34.16	34.16	/	否	无	5.19
12510	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10KV六化线六官四组西台子大棚分变台变压器	200	39.23	86.96	86.96	/	否	无	7.57
12511	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线184号变压器	50	100.66	-10.33	-10.33	/	否	无	28.14
12512	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分04号头道铁厂大棚变压器	50	69.82	7.78	7.78	/	否	无	-17.06
12513	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线十八亩石场支07号下河套九组棚变压器	50	76.21	6.52	6.52	/	否	无	-16.94
12514	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜八组分歧03号杆柱上变压器	100	98.87	-18.87	-18.87	/	否	无	-6.54
12515	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南草线柏沟四组机井分变压器	400	79.99	112.6	112.6	/	否	无	-53.17
12516	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线49号市场开发楼变压器	200	56.21	47.78	47.78	/	否	无	-7.95
12517	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻沟原分歧麻沟北分支001号麻沟北变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12518	喀左县			10kV十堡线大良分支01号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12519	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧070号变压器	200	27.85	107.62	107.62	/	否	无	20.28
12520	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分小碾沟支沟八支04号碾子沟八组变压器	50	26.18	26.92	26.92	/	否	无	24.04
12521	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧03号变压器	50	70.37	4.83	4.83	/	否	无	65.45
12522	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟一组分支21号户子沟一组变压器	63	62.75	14.51	14.51	/	否	无	-2.85
12523	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分波太沟三组支04号变压器	200	31.18	97.64	97.64	/	否	无	17.6
12524	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家五组机井支变压器	100	97.23	-17.23	-17.23	/	否	无	2.95
12525	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧011号新华变压器	315	59.62	64.67	64.67	/	否	无	13.57
12526	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分井房支01号杆变压器	200	26.52	106.96	106.96	/	否	无	-1.43
12527	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV钼矿家属院分歧01号杆柱上变压器	200	39.06	81.88	81.88	/	否	无	3.74
12528	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线纪家庄支05号纪家庄变压器	200	78.55	22.96	22.96	/	否	无	40.09

12529	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12530	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线金杖子乡政府台区变压器	100	102.16	-22.16	-22.16	/	否	无	-27.39
12531	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分05号变压器新增	100	24.58	57.69	57.69	/	否	无	-8.85
12532	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线小七队分歧08号古山子西组变压器	100	56.34	37.12	37.12	/	否	无	10.41
12533	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二布四六分支51号变压器	200	52.94	70.92	70.92	/	否	无	9.67
12534	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	章营子新增变压器	100	87.10	-7.1	-7.1	/	否	无	35.55
12535	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招一号线东赤赤三号井支西赤赤1号井支变压器	100	112.12	-32.12	-32.12	2026/3/31	是	2026/12/30	139.59
12536	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支山嘴一台分4#山嘴一号变压器	400	16.30	255.36	255.36	/	否	无	-57.67
12537	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波太沟一组变压器	200	56.93	111.72	111.72	/	否	无	51.56
12538	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分17号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
12539	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾三组支2号变压器	100	94.43	-14.43	-14.43	/	否	无	7.12
12540	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子四组分歧04号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12541	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟西沟分支12号户子沟西沟变压器	20	98.82	-3.764	-3.764	/	否	无	2.67
12542	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾三组分支01号变压器	200	82.70	-5.4	-5.4	/	否	无	-11.84
12543	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10KV南山线南窑十组分南窑一组变台变压器	100	13.65	66.78	66.78	/	否	无	30.65
12544	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧大窝铺分支7号变压器新增	100	27.56	53.04	53.04	/	否	无	17.08
12545	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台八组分支06号十八台八组变压器新增	200	38.18	99.58	99.58	/	否	无	57.93
12546	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家六组分3号变压器	50	105.67	-12.835	-12.835	/	否	无	13.16
12547	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台三组机井分支三台三组井变压器	50	85.43	-2.715	-2.715	/	否	无	-54.72
12548	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV白草沟二组分2号新变压器	200	22.91	115.54	115.54	/	否	无	45.92
12549	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10KV甘卧线四家子村白庙子台区变压器	100	76.95	22.16	22.16	/	否	无	156.06
12550	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村四组变压器	200	29.78	102.6	102.6	/	否	无	55.41
12551	喀左县	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10kV工业1号线78号杆柱上变压器	100	73.86	6.31	6.31	/	否	无	7

12552	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分东南沟井变压器	50	28.34	27.08	27.08	/	否	无	4.35
12553	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线三官庙村南沟台区柱上变压器	100	37.13	69.26	69.26	/	否	无	39.06
12554	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村变压器	400	43.14	149.2	149.2	/	否	无	-9.09
12555	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV疙瘩小分支3号变压器	200	19.55	122.84	122.84	/	否	无	0
12556	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村六组变压器	100	25.47	54.61	54.61	/	否	无	9.16
12557	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店七组分支05号下店七组变压器新增	200	19.14	121.8	121.8	/	否	无	-2
12558	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线沈杖子分支04号变压器新增	200	53.03	105.6	105.6	/	否	无	117.45
12559	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组大棚支02号变压器	50	106.39	-13.195	-13.195	/	否	无	17.63
12560	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧山洼分支01号变压器	50	21.55	32.72	32.72	/	否	无	-43.27
12561	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧097号十八台一组大棚变压器	100	37.56	43.57	43.57	/	否	无	19.14
12562	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线011号变压器	400	46.34	266.84	266.84	/	否	无	6.13
12563	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组台区变压器	200	42.68	76.02	76.02	/	否	无	0.56
12564	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家村2号分支2号变压器	200	42.59	74.84	74.84	/	否	无	17.49
12565	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线301号杆化石沟八组台区变压器	50	57.75	19.44	19.44	/	否	无	77.97
12566	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线36号一小台区变压器	400	20.64	237.44	237.44	/	否	无	8
12567	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支19号变压器新增	200	14.57	130.86	130.86	/	否	无	-4.56
12568	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线碾子沟上台变压器	200	54.32	105.36	105.36	/	否	无	74.34
12569	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分歧28号安德营子五七组变压器新增	200	36.46	87.08	87.08	/	否	无	24.6
12570	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线坤都五组大棚台区变压器	100	37.65	44.95	44.95	/	否	无	28.04
12571	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西地分支06号杆变压器	200	21.59	122.44	122.44	/	否	无	32.58
12572	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东杖子新增变压器	200	17.69	124.76	124.76	/	否	无	24.34
12573	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟三组新增变压器	200	34.28	94.12	94.12	/	否	无	19.07
12574	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子村二、三组变压器	200	46.32	67.38	67.38	/	否	无	18.09
12575	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子三组支01号岳台子三组变压器	100	58.93	30.64	30.64	/	否	无	-24.55

12576	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV下苇唐分支5号变压器	50	81.62	-0.81	-0.81	/	否	无	-5.01
12577	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧031号变压器	100	15.02	68.75	68.75	/	否	无	5.71
12578	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线占家湾支04号站家湾变压器	100	96.02	-16.02	-16.02	/	否	无	6.02
12579	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分08号杆新城子六七组大棚	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12580	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台一组分支05号十八台一组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12581	喀左县			10kV南草线沟门分歧11#沟门南变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
12582	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	电网10kV城坤线三间房分24号变压器新增	200	41.37	96.18	96.18	/	否	无	11.31
12583	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子三号变压器	100	83.42	-3.42	-3.42	/	否	无	15.16
12584	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组分支08号变压器新增	200	32.97	115.1	115.1	/	否	无	66.55
12585	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线178号变压器新增	250	19.43	158.98	158.98	/	否	无	-22.24
12586	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山大棚支13号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12587	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利台2号井支小马架子3号井变压器	50	6.82	37.43	37.43	/	否	无	-33.33
12588	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线116号双庙村二组变压器	50	108.06	-14.03	-14.03	/	否	无	6.62
12589	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分大唐支4号变压器	200	28.61	103.1	103.1	/	否	无	0
12590	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村三组台区柱上变压器	200	42.75	77.42	77.42	/	否	无	-17.26
12591	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线小马架子新增台区变压器	200	25.23	109.6	109.6	/	否	无	-60.52
12592	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子四组分03号杆柱上变压器	80	102.35	-17.88	-17.88	/	否	无	15.27
12593	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店分歧03#郭彩店变压器	100	59.53	27.19	27.19	/	否	无	0
12594	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西干线石寒家沟分河南一组大井支变压器	50	0.07	39.97	39.97	/	否	无	-92.86
12595	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟门变压器	400	25.96	216.32	216.32	/	否	无	11.63
12596	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新小店六组变压器	100	22.54	58.51	58.51	/	否	无	-4.42
12597	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV六海线坤都市场变压器新增	200	21.59	116.98	116.98	/	否	无	12.48
12598	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线河东台区变压器	200	20.59	119.26	119.26	/	否	无	-30.98

12599	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线191号变压器新增	200	25.05	116.72	116.72	/	否	无	1.97
12600	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子分大杖子二组井支变压器	50	41.38	20.78	20.78	/	否	无	92.31
12601	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV梨树沟分38号杆柱上变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12602	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增变压器	315	30.10	157.5	157.5	/	否	无	-2.42
12603	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干036号变压器新增	200	40.61	81.72	81.72	/	否	无	41.3
12604	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥官分三官庙北沟支七组灌溉井支变压器	50	45.10	20.34	20.34	/	否	无	30.87
12605	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧070号变压器新增	400	12.34	270.64	270.64	/	否	无	6.85
12606	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎六组台区变压器	200	30.90	98.2	98.2	/	否	无	107.41
12607	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟1组井台区柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12608	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼4组井分变压器	50	50.79	16.91	16.91	/	否	无	70.37
12609	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线045号变压器	200	30.83	100.08	100.08	/	否	无	-1
12610	喀左县	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线戈杖子支15号戈杖子变压器	50	94.86	-7.43	-7.43	/	否	无	-70.02
12611	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV土城子养殖小区分04号杆柱上变压器	250	20.08	150.68	150.68	/	否	无	-66.86
12612	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六南线西南沟分西二组支02号变压器新增	200	47.44	76.34	76.34	/	否	无	6.54
12613	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥子十二组大棚分九组井支变压器	50	38.85	26.59	26.59	/	否	无	91.67
12614	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子大棚09号杆变压器	200	41.18	84.76	84.76	/	否	无	12.76
12615	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家八组二号分支07号变压器	30	77.41	4.61	4.61	/	否	无	55.73
12616	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线096号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
12617	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线水泉加油站大棚005号杆变压器	100	55.72	38.35	38.35	/	否	无	-10.3
12618	喀左县			10kV城坤线头道沟分09号双庙村头道沟六组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12619	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子一组支10号变压器	30	81.47	-0.441	-0.441	/	否	无	8.43
12620	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子三四组分支6号变压器新增	200	38.16	97.48	97.48	/	否	无	42.01
12621	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟北崖分支11号杆变压器新增	50	30.95	26.04	26.04	/	否	无	-15.56

12622	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林杖子村2组机井变压器	50	15.68	32.16	32.16	/	否	无	-37.21
12623	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支一支06号变压器新增	200	37.25	118.06	118.06	/	否	无	89.68
12624	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组新增台区	200	30.50	99.02	99.02	/	否	无	23.27
12625	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线红石八组大棚新增变压器	100	2.05	78.07	78.07	/	否	无	18.18
12626	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧小老井分支3号变压器新增	200	56.09	89.6	89.6	/	否	无	-0.82
12627	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道村分5号变压器新增	200	32.84	94.34	94.34	/	否	无	11.83
12628	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	电网10kV甘水线二杖子分支07号变压器新增	200	59.29	41.5	41.5	/	否	无	29.6
12629	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线乱塘子分大梁支乱塘子五组变压器	200	75.07	18.12	18.12	/	否	无	11.71
12630	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧002号变压器新增	400	49.96	122.76	122.76	/	否	无	21.44
12631	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山十组变压器	50	8.42	35.89	35.89	/	否	无	-22.73
12632	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧141号变压器	100	18.19	61.81	61.81	/	否	无	0
12633	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线簪杖子新一台区	200	32.69	94.62	94.62	/	否	无	47.1
12634	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟二组大棚分支3号变压器	20	78.67	0.48	0.48	/	否	无	-42.4
12635	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线239#小房申变压器	200	21.41	118.3	118.3	/	否	无	0
12636	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后菜一号分支1号变压器	30	75.77	1.74	1.74	/	否	无	13.27
12637	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱农业分支03号变压器	80	37.88	36.39	36.39	/	否	无	26.32
12638	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线13号南梁南变压器	200	30.26	99.52	99.52	/	否	无	9.4
12639	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线028号杆棉麻变压器	400	52.39	111.48	111.48	/	否	无	8.49
12640	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良变压器	200	26.23	125.46	125.46	/	否	无	12.3
12641	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组三台柱上变压器	100	31.68	54.04	54.04	/	否	无	-17.46
12642	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门二组分支03号杆变压器	50	105.93	-12.965	-12.965	/	否	无	10.76
12643	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线083号变压器	50	5.85	37.53	37.53	/	否	无	14.71
12644	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店下杖子大棚新增变压器	100	30.37	51.46	51.46	/	否	无	-18.79

12645	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻沟原分歧007号麻沟原变压器	100	54.46	25.54	25.54	/	否	无	18.34
12646	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎河南分歧后坎河南二台分支04号变压器	200	52.24	83.12	83.12	/	否	无	0
12647	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子分大井支变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12648	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东南山新增变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12649	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12650	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线衣北二台区变压器	50	119.92	-19.96	-19.96	/	否	无	1.2
12651	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线5组井台区柱上变压器	400	51.76	306.64	306.64	/	否	无	-35.7
12652	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎河南分歧后坎五组分支04号变压器	200	44.71	105.2	105.2	/	否	无	0
12653	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV上店村灌溉1号井变压器	50	41.17	21.4	21.4	/	否	无	12.19
12654	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线养殖场分2号井支变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12655	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分柏沟二台变压器新增	200	3.99	152.02	152.02	/	否	无	90.24
12656	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子分歧05号变压器新增	200	36.50	111.82	111.82	/	否	无	92.7
12657	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村五组台区柱上变压器	200	44.64	80.74	80.74	/	否	无	12.4
12658	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧老烧锅分支3号变压器新增	200	50.30	124.64	124.64	/	否	无	24.7
12659	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子二组分土城子一组台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12660	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村四组台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12661	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子十组变压器	200	52.88	54.84	54.84	/	否	无	21.86
12662	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线韩桂前大棚新增变压器	50	89.66	-4.83	-4.83	/	否	无	24.93
12663	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家新城子2号分支2号变压器	200	30.02	100.52	100.52	/	否	无	9.61
12664	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村三四组变压器	200	57.42	82.22	82.22	/	否	无	35.44
12665	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组二台变台变压器	100	49.81	31.48	31.48	/	否	无	155.84
12666	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉1号井分变压器	200	56.42	61.4	61.4	/	否	无	-37.99
12667	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组大棚变压器	100	54.65	25.48	25.48	/	否	无	-20.91

12668	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子大棚变压器新增	100	44.50	43.22	43.22	/	否	无	38.46
12669	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线老砖厂分歧海军分支05号海军变压器新增	200	26.21	107.6	107.6	/	否	无	-9.46
12670	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支12、15号井支变压器	400	10.84	285.2	285.2	/	否	无	-13.2
12671	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村八九组分歧2号变压器新增	200	54.36	51.28	51.28	/	否	无	35.53
12672	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线万吉沟分歧05号变压器新增	200	26.04	107.92	107.92	/	否	无	16.59
12673	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家三组支02号杆柱上变压器	100	52.11	49.16	49.16	/	否	无	3.87
12674	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线从杖子分歧1号变压器	50	96.25	-8.125	-8.125	/	否	无	4.94
12675	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV四组分支3号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
12676	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支35号变压器	50	110.57	-15.285	-15.285	2026/3/31	是	2026/12/30	61.87
12677	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线47号凌河公园综合楼变压器	200	70.63	21.96	21.96	/	否	无	32.83
12678	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV七组小区小分支19号变压器	50	50.10	20.06	20.06	/	否	无	33.93
12679	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台七组分支05号十八台七组变压器	160	79.65	88.18	88.18	/	否	无	-15.05
12680	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店四组南沟井变压器	50	24.63	30.83	30.83	/	否	无	-69.09
12681	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼大棚分歧06号变压器	80	105.15	-20.12	-20.12	/	否	无	-13.07
12682	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器2	50	63.85	11.47	11.47	/	否	无	19.5
12683	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV桥杖子分支2号变压器	100	54.00	26.03	26.03	/	否	无	-7.3
12684	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟三组大棚分1号变压器	30	51.02	10.24	10.24	/	否	无	-12.57
12685	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧北沟砖厂分支01号小马架子棚变压器	50	64.13	8.33	8.33	/	否	无	-57.32
12686	喀左县			10kV塔南线南村三四组分支05号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12687	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV三家2组2号井变压器	200	0.01	159.98	159.98	/	否	无	0
12688	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分林前变压器	200	43.05	83.84	83.84	/	否	无	-8.4
12689	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子河西分歧08号杆变压器	50	70.82	8.21	8.21	/	否	无	24.58
12690	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子六组南支3号变压器	200	48.88	62.36	62.36	/	否	无	49.25
12691	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子分下湾子一组11号杆变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

12692	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线农业站新增柱上变压器	100	34.71	46.06	46.06	/	否	无	72.1
12693	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线苇子沟新增变压器	200	68.27	116.36	116.36	/	否	无	77.61
12694	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分房申支02号洞上村小房申变压器新增	100	44.73	35.34	35.34	/	否	无	7.98
12695	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟分歧15号变压器新增	400	40.42	188.28	188.28	/	否	无	14.85
12696	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV平房子8组新增灌溉井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12697	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分三组支8号变压器新增	200	17.77	139.56	139.56	/	否	无	0
12698	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分11号中三家四组台区变压器	200	25.23	110.86	110.86	/	否	无	2.23
12699	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子八组分20号杆柱上变压器	50	104.58	-12.29	-12.29	/	否	无	3.79
12700	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线091号变压器	50	53.47	16.22	16.22	/	否	无	-16.54
12701	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤二组大棚07号杆变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12702	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分一组支15号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12703	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧西山大棚分支02号下河套大棚变压器	50	32.92	26.8	26.8	/	否	无	24.77
12704	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线045#梁家一号变压器	200	48.05	64.32	64.32	/	否	无	0
12705	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线3号变压器1	100	86.90	-6.9	-6.9	/	否	无	8.93
12706	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV八角沟分歧6号变压器	100	68.91	11.09	11.09	/	否	无	30.96
12707	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线岩棉厂分03号河湾后地南台变压器	80	25.74	43.56	43.56	/	否	无	-47.53
12708	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中三家四组变台变压器	200	34.72	94.56	94.56	/	否	无	-12.9
12709	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线240号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12710	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线一二组小区变压器	100	59.19	23.95	23.95	/	否	无	-4.21
12711	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线050号五家子五组变压器	50	119.21	-19.605	-19.605	2026/3/31	是	2026/12/30	2.27
12712	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支33号杆柱上变压器新增	200	25.83	130.62	130.62	/	否	无	61.42
12713	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线任台子村纪家庄大棚台区柱上变压器	100	73.25	27.81	27.81	/	否	无	-60.26
12714	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村2组2、3号井变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	0

12715	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线古山子分支03号变压器新增	200	34.61	90.8	90.8	/	否	无	7.53
12716	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南东坟分支10号变压器新增	100	39.50	55.63	55.63	/	否	无	50.56
12717	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV上店村2号井变压器	50	49.84	18.57	18.57	/	否	无	0
12718	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子四五分支08号变压器新增	200	44.85	70.34	70.34	/	否	无	54.11
12719	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线土城子南大井台区变压器	200	36.21	90.52	90.52	/	否	无	9.46
12720	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台二五组分支05号十八台二五组变压器新增	200	50.84	83.4	83.4	/	否	无	90.1
12721	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	电网10kV城坤线房山根分房申支08号变压器新增	200	53.80	52.4	52.4	/	否	无	26.93
12722	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器新增	200	70.60	84.12	84.12	/	否	无	17.47
12723	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公镇2号线水泥厂台区柱上变压器	200	47.98	69.58	69.58	/	否	无	-22.91
12724	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线怀杖子分支03号变压器新增	200	28.72	102.72	102.72	/	否	无	8.08
12725	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟台区变压器	200	68.12	131.46	131.46	/	否	无	109.26
12726	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前大线前营子台区变压器	100	47.08	61.18	61.18	/	否	无	21.83
12727	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧67号杆南亮子五组变压器新增	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12728	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分北叉支南圈变压器	50	85.28	-2.64	-2.64	/	否	无	16.2
12729	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子分牦牛沟新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12730	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟道上一台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12731	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥子村分01号杆柱上变压器新增	200	41.52	76.96	76.96	/	否	无	14.19
12732	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分南山四组支27#南山四组变压器	100	17.61	62.68	62.68	/	否	无	32.77
12733	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分哈叭气一组井变压器	50	65.22	11.9	11.9	/	否	无	-33.15
12734	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道变压器	200	35.39	89.22	89.22	/	否	无	7
12735	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西南沟一组井分变压器	200	75.29	18.84	18.84	/	否	无	72.23

12736	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永四支07号变压器	200	22.43	115.18	115.18	/	否	无	3.81
12737	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分07号杆柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
12738	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧43号平房子北沟变压器	100	33.62	47.44	47.44	/	否	无	27.19
12739	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家五组大井分06号杆柱上变压器	400	40.33	170.36	170.36	/	否	无	11.55
12740	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线041号小城子二组变压器	50	109.36	-14.68	-14.68	2026/3/31	是	2026/12/30	7.84
12741	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线液化气站分王杖子二组井支变压器	50	25.03	28.35	28.35	/	否	无	-7.41
12742	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子五十一组变压器	200	45.42	80.62	80.62	/	否	无	33.82
12743	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支32#化金二号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12744	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟2组2号变压器	200	17.34	127.18	127.18	/	否	无	24.15
12745	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干107号变压器新增	400	33.07	266.16	266.16	/	否	无	89.04
12746	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村张家营台区柱上变压器	100	37.66	47.3	47.3	/	否	无	-8.68
12747	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟11组大棚变压器	100	50.91	32.68	32.68	/	否	无	-2.36
12748	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线26号变压器	63	25.07	34.77	34.77	/	否	无	30.04
12749	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线甘招六组大棚支甘招五组井变压器	100	44.43	42.94	42.94	/	否	无	-66.67
12750	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组新增变压器	200	49.68	70.42	70.42	/	否	无	18.6
12751	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子七组大棚新增变压器	100	56.19	26.91	26.91	/	否	无	8.13
12752	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线古山子西组支02号占家沟台变压器新增	200	60.66	105.14	105.14	/	否	无	154.48
12753	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村五七八分支04号变压器新增	200	71.14	73.64	73.64	/	否	无	19.15
12754	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子大棚分歧05号平房子大棚变压器新增	200	43.03	106.78	106.78	/	否	无	4.32
12755	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟分房申沟里井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12756	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线怀杖子新增台区	200	37.22	110.5	110.5	/	否	无	49.41
12757	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线024号变压器新增	200	18.75	123.4	123.4	/	否	无	35.87
12758	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子九组变压器	200	51.32	57.36	57.36	/	否	无	1.78
12759	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	电网10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器新增	100	113.77	-33.77	-33.77	/	否	无	8.58

12760	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线金杖子三组大棚新增变压器	50	27.74	26.35	26.35	/	否	无	-62.2
12761	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	联网分歧新建兴隆庄一组变压器	200	25.25	113.34	113.34	/	否	无	61.22
12762	喀左县	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线后杖子变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12763	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线香磨分支43号变压器新增	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12764	喀左县	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分14号东村大棚变压器新增	200	60.70	43.8	43.8	/	否	无	6.4
12765	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子小三家3号支8号变压器	200	17.44	125.12	125.12	/	否	无	-1.72
12766	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线058号变压器	400	22.37	266	266	/	否	无	-5.48
12767	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分下甘沟分支21号变压器	100	80.31	-0.31	-0.31	/	否	无	9.04
12768	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧果木树四组分支02号果木树四组变压器	200	48.81	62.68	62.68	/	否	无	-20.81
12769	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线215号变压器	30	102.69	-6.807	-6.807	/	否	无	30.68
12770	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线老爷庙村十二组分歧11号老爷庙十一组变压器	50	89.03	-4.515	-4.515	/	否	无	-1.04
12771	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线二道沟1组台区柱上变压器	50	43.54	19.79	19.79	/	否	无	10.89
12772	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南荒地支09号杆柱上变压器新增	100	88.38	-8.38	-8.38	/	否	无	9
12773	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线大西山9组井台区柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12774	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线小汤台区变压器	100	63.24	16.78	16.78	/	否	无	0
12775	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨四组台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12776	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线157号变压器	80	55.19	22.42	22.42	/	否	无	5.7
12777	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子镇直变压器	400	44.65	142	142	/	否	无	1.72
12778	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村五组变压器	200	35.43	94.54	94.54	/	否	无	64.78
12779	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线77号中三家二号棚台变压器	100	100.53	-20.53	-20.53	/	否	无	12.66
12780	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟变压器	200	59.10	88.34	88.34	/	否	无	116.71
12781	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV花果山分歧11号变压器	50	24.44	27.95	27.95	/	否	无	10.71
12782	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组分02号杆柱上变压器新增	200	23.61	112.82	112.82	/	否	无	1.28
12783	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线窑沟分10号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

12784	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西台台区变压器	200	51.80	56.4	56.4	/	否	无	28.43
12785	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线24#南窑四组变压器新增	200	20.90	118.22	118.22	/	否	无	3.14
12786	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前干沟上杖子分肖家沟支肖家沟变压器	50	83.18	-1.59	-1.59	/	否	无	47.4
12787	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道四组1号变压器新增	200	23.86	117.4	117.4	/	否	无	5.87
12788	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线付杖子大棚分车杖子井支变压器	100	0.05	79.95	79.95	/	否	无	0
12789	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱一组新柱上变压器	200	60.78	38.86	38.86	/	否	无	21.02
12790	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线西沟变压器	50	57.81	31.7	31.7	/	否	无	18.46
12791	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线红石六组新增变压器	200	36.61	90.88	90.88	/	否	无	10.33
12792	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子六组棚分7号变压器	80	48.24	33.52	33.52	/	否	无	0
12793	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分55号洞上村棚变压器	30	56.60	9.91	9.91	/	否	无	6.52
12794	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂二组分4号变压器	200	66.50	27	27	/	否	无	3.12
12795	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支23号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
12796	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支04号变压器	200	25.02	109.96	109.96	/	否	无	7.79
12797	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟分歧27号变压器	63	60.79	12.13	12.13	/	否	无	17.91
12798	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子一组分支03号变压器新增	200	43.95	73.96	73.96	/	否	无	23.5
12799	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线267号变压器新增	200	58.47	45.26	45.26	/	否	无	0
12800	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟一组分支04号变压器	50	88.84	-4.42	-4.42	/	否	无	10.32
12801	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟支31号洞上村南沟里变压器	50	75.47	7.1	7.1	/	否	无	11.23
12802	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西沟二组大棚支06号杆变压器	100	48.91	31.14	31.14	/	否	无	1.79
12803	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道村分1号变压器新增	200	77.35	75.9	75.9	/	否	无	36.14
12804	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞三组机井分支北洞三组机井变压器	50	13.38	35.47	35.47	/	否	无	0
12805	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘水线甘水主干150号杆水泉梁上大棚变压器	30	105.16	-7.548	-7.548	/	否	无	65.58
12806	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁崔分变压器	50	25.72	29.14	29.14	/	否	无	0
12807	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼大棚分11号变压器	200	20.41	121.6	121.6	/	否	无	-55.68

12808	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线平房分支06号变压器新增	200	48.85	92.14	92.14	/	否	无	33.78
12809	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧44号变压器新增	400	10.23	281.08	281.08	/	否	无	85.17
12810	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线143号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
12811	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线长皋分歧007号赵台子变压器新增	100	20.20	59.87	59.87	/	否	无	7.4
12812	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kv三九线北洞北3号变压器新增	200	36.18	121.68	121.68	/	否	无	4.96
12813	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家一组井支变压器	80	56.73	19.1	19.1	/	否	无	43.95
12814	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线170号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12815	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线乌太沟二组分支05号乌太沟二组变压器	400	14.37	262.52	262.52	/	否	无	-7.68
12816	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿分支02号杆变压器	30	88.63	-2.589	-2.589	/	否	无	-7.25
12817	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV大垵卜小二组支02号杆柱上变压器	100	87.35	-7.35	-7.35	/	否	无	-17.99
12818	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线磅石沟分支25号杆上台子变压器	100	37.41	42.6	42.6	/	否	无	151.93
12819	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分村支2号变压器新增	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
12820	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分支17号变压器新增	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12821	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店一组分支9号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12822	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组新棚支2号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12823	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧兴隆小区分支4号变压器	50	49.53	18.02	18.02	/	否	无	41.16
12824	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分柏沟三组井变压器	30	0.05	23.99	23.99	/	否	无	0
12825	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东3#线青沙梁分北村井支1#井柱上变压器	100	37.32	45.06	45.06	/	否	无	6.47
12826	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九纯农分歧01号杆卧虎沟三组棚变压器	200	35.64	99.74	99.74	/	否	无	20.95
12827	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿一组支02号杆柱上变压器	50	76.73	1.87	1.87	/	否	无	-9.25
12828	喀左县			10kV塔东线盆窑大棚分03号盆窑南大棚变压器	50	5.27	37.58	37.58	/	否	无	0
12829	喀左县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子小区台变压器	200	12.12	136.36	136.36	/	否	无	-7.18

12830	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道四组大棚分歧三道三四组2号分支变压器	100	46.38	33.62	33.62	/	否	无	0
12831	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支排杖子二组支1号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12832	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招街里新增台区变压器	400	30.27	199.76	199.76	/	否	无	5.33
12833	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分下井35号杆变压器	400	66.51	298.32	298.32	/	否	无	37.07
12834	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线217号平房子村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12835	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河西分支4号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12836	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分02号五家子四组组大棚变压器	30	117.57	-11.271	-11.271	/	否	无	16.63
12837	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟四组支04#柏沟四号变压器2	315	20.70	198.2	198.2	/	否	无	-30.84
12838	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV枣树沟分支10号变压器	160	52.68	95.95	95.95	/	否	无	45.61
12839	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支34号户子沟五七组大棚变压器	50	70.68	5.11	5.11	/	否	无	26.06
12840	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧05号变压器	100	89.67	-9.67	-9.67	/	否	无	36.9
12841	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线中太沟分支03号变压器	50	0.81	39.6	39.6	/	否	无	-9.09
12842	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村四组2号台区2号变压器	50	27.90	26.05	26.05	/	否	无	15.11
12843	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店四组二号分支5号变压器	50	83.89	-1.945	-1.945	/	否	无	39.37
12844	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线苗圃分歧02号变压器	200	39.77	97.68	97.68	/	否	无	0
12845	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线043号变压器	100	73.72	31.05	31.05	/	否	无	2
12846	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿分支06号杆变压器	200	50.71	70.12	70.12	/	否	无	29
12847	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV丛家沟小南沟支03号杆柱上变压器	50	43.71	18.94	18.94	/	否	无	21.23
12848	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线榜石沟分支49号杆变压器	30	64.90	5.29	5.29	/	否	无	-7.52
12849	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟分国家沟变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12850	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟分郭彩店井变压器	50	0.15	39.92	39.92	/	否	无	0
12851	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支06号变压器	50	71.01	19.16	19.16	/	否	无	26.94
12852	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧150号变压器	50	46.67	16.71	16.71	/	否	无	25.13
12853	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分歧142号变压器	80	30.75	39.96	39.96	/	否	无	25.55

12854	喀左县			10kV塔西线杨杖子分白沟支17号变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
12855	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧34号变压器	80	82.81	-2.248	-2.248	/	否	无	2.39
12856	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五组机井支变压器	100	50.78	40.65	40.65	/	否	无	49.42
12857	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥官分歧68号杆柱上变压器	50	60.70	11.58	11.58	/	否	无	33.15
12858	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线126号变压器	200	14.48	143.38	143.38	/	否	无	-60.53
12859	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线234#于村农业变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
12860	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔下三组分老年公寓支塔下三组2号变压器	200	71.79	59.26	59.26	/	否	无	-7.26
12861	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地支03号荒地东组变压器	200	46.29	89.08	89.08	/	否	无	7.57
12862	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟八九组分支03号变压器	50	66.04	7.5	7.5	/	否	无	3.03
12863	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子大棚变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
12864	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线关大海五组大棚分04号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
12865	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下河套分歧05号变压器	50	50.12	14.95	14.95	/	否	无	-7.3
12866	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV四五道分支36号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
12867	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支03号杆柱上变压器	100	42.33	37.67	37.67	/	否	无	7.34
12868	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北地分歧03号变压器	50	63.45	8.28	8.28	/	否	无	-7.27
12869	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚二台区	50	64.66	8.04	8.04	/	否	无	40
12870	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二级站变压器	50	72.58	5.71	5.71	/	否	无	39.26
12871	喀左县			10kV甘羊线180号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12872	喀左县			10kV甘羊线东沟分歧二窝铺分支1号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12873	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线香山支新李恩堂变压器	50	24.42	27.95	27.95	/	否	无	-3.37
12874	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招粮库台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12875	喀左县			10kV北岳线主干线130号任家湾变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12876	喀左县			10kV烧锅村支12号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12877	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	三家大北棚台区	30	64.91	6.22	6.22	/	否	无	-14.39
12878	喀左县			10kV十老线杨树下分歧姚洞子分支姚洞子二组分支04号姚洞子二组变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0

12879	喀左县			10kV甘招1#线西沟分歧38号杆变压器	10	0.00	8	8	/	否	无	0
12880	喀左县			10kV西河套分支2号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12881	喀左县			10kV塔西线杨树沟分二组支1号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12882	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园5#变压器	630	40.13	251.24	251.24	/	否	无	0
12883	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园8#变压器	630	22.95	359.48	359.48	/	否	无	0
12884	喀左县			10kV塔西线头道八九分1号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12885	喀左县			10kV塔西线125号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12886	喀左县			10kV塔西线头道四五组分5号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12887	喀左县	甘招66kV变电站	831甘羊线	大道井04号杆机井变压器	50	96.93	-8.465	-8.465	/	否	无	-21.86
12888	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧姚洞子分支46号姚洞子村变压器	50	94.23	-7.115	-7.115	/	否	无	15.4
12889	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线026号人大路灯变压器	315	51.20	94.66	94.66	/	否	无	-16.06
12890	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子分歧17号变压器	100	49.68	35.28	35.28	/	否	无	0
12891	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈一组分歧5号变压器	200	15.65	129.92	129.92	/	否	无	-15.55
12892	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线10kV甘招2#线王营子分歧131号杆王营子一二变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
12893	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分水泉沟机井支变压器	50	23.84	30.98	30.98	/	否	无	-60
12894	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气村一组灌溉井变压器	50	72.03	22.31	22.31	/	否	无	71.96
12895	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧新建兴隆庄二组分变压器	200	26.01	135.1	135.1	/	否	无	11.34
12896	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分歧18号郑家沟变压器	100	24.95	65.57	65.57	/	否	无	54.88
12897	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西三组大棚支1号变压器	30	37.48	16	16	/	否	无	32.35
12898	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线0.4kV西南沟村三组灌溉井变压器	50	42.98	21.97	21.97	/	否	无	52.86
12899	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分小房申变压器	200	42.25	78.02	78.02	/	否	无	0
12900	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线平房子村棚分歧变台变压器	100	33.74	54.07	54.07	/	否	无	-0.9
12901	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分59#二道四号变压器	200	39.76	88.48	88.48	/	否	无	2.95
12902	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子大井分02号变压器	30	0.04	24	24	/	否	无	0

12903	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支西南沟五组二台分支2号变压器	30	58.00	10.7	10.7	/	否	无	-3.15
12904	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线132#沟门棚变压器	100	75.87	6.39	6.39	/	否	无	0
12905	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城坤线张家窑分01号变压器	100	68.28	17.82	17.82	/	否	无	9.84
12906	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门分歧05#沟门北变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
12907	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西分支变台变压器	100	34.56	45.44	45.44	/	否	无	8.1
12908	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店八组分支06号变压器	200	18.52	123.12	123.12	/	否	无	8.43
12909	喀左县			10kV大六线北沟分红六支04号红石村六组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12910	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线介石沟分歧05号杆变压器	200	13.94	133.76	133.76	/	否	无	-0.69
12911	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线老郑杖子分歧12号杆变压器	50	63.50	9.12	9.12	/	否	无	-12.38
12912	喀左县			10kV南山线山嘴支五道二台分06#五道四号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
12913	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分歧机井变压器	100	62.95	23.35	23.35	/	否	无	-5.89
12914	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分歧48号变压器	30	50.99	13.9	13.9	/	否	无	12.1
12915	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧004号方便面变压器	200	45.42	69.16	69.16	/	否	无	3.47
12916	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线小营高家洞二组井分歧高家洞二组井变压器	50	0.08	39.96	39.96	/	否	无	-90.91
12917	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分镇一砖厂支01号变压器	50	61.68	12.27	12.27	/	否	无	-12.75
12918	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分歧07号西山嘴变压器	50	113.42	-16.71	-16.71	/	否	无	35.18
12919	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线黄道一组分歧16号变压器	400	28.26	247.2	247.2	/	否	无	18.49
12920	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧077号变压器	30	98.38	-5.514	-5.514	/	否	无	6.98
12921	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分后背支18号变压器	30	89.36	-2.808	-2.808	/	否	无	15.63
12922	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分歧169号杆柱上变压器	50	29.98	29.29	29.29	/	否	无	-8.55
12923	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧048号变压器	100	37.42	47.72	47.72	/	否	无	-37.5
12924	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支05号杆柱上变压器	30	50.13	9.2	9.2	/	否	无	4.14

12925	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分歧33号变压器	30	2.86	23.15	23.15	/	否	无	47.37
12926	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子一组分歧7号变压器	50	119.86	-19.93	-19.93	2026/3/31	是	2026/12/30	44.6
12927	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线边家沟分歧21号变压器	50	51.45	16.14	16.14	/	否	无	18.94
12928	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子村支5号变压器	80	113.75	-27	-27	/	否	无	-6.9
12929	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支13号乌太沟三组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12930	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门分支69号杆变压器	50	72.47	5.21	5.21	/	否	无	31.03
12931	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线10kV西线河九组棚变压器	200	12.24	137.5	137.5	/	否	无	17.89
12932	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干059号变压器	100	49.53	30.47	30.47	/	否	无	46.1
12933	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分西山支西山大棚支下河套八组井支变压器	100	0.21	79.79	79.79	/	否	无	0
12934	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线147号变压器	80	4.11	60.71	60.71	/	否	无	-1.32
12935	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙六组支24号变压器	50	96.29	-8.145	-8.145	/	否	无	4.45
12936	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧20号杆变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12937	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海牛厂棚区变压器	50	40.94	-0.77	-0.77	/	否	无	79.59
12938	喀左县	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑3#箱变1号变压器	630	13.31	420.15	420.15	/	否	无	23.36
12939	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干075号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
12940	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线050号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12941	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分一组支08号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
12942	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区9号箱变变压器	630	14.72	411.26	411.26	/	否	无	6.34
12943	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变1#变	630	16.48	400.37	400.37	/	否	无	18.42
12944	喀左县			10kV南道化分歧9号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12945	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	千禧小区二期1#箱变间隔配电变压器	630	17.28	395.14	395.14	/	否	无	2.37
12946	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段4#箱变变压器	630	23.73	362.75	362.75	/	否	无	20.21
12947	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园1号箱变102变压器	500	21.70	291.55	291.55	/	否	无	5.69
12948	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	塔城新区1#箱变变压器	500	20.00	300.05	300.05	/	否	无	14.47
12949	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区1#箱变1号变压器	630	36.93	273.36	273.36	/	否	无	11.42

12950	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变1#变	500	28.41	258.25	258.25	/	否	无	22.66
12951	喀左县	大城子66kV变电站	124专供线	百货箱变2#变压器	630	17.19	395.7	395.7	/	否	无	-11.76
12952	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟里分歧22号杆变压器	50	47.52	19.8	19.8	/	否	无	98.04
12953	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支42号西洼子B台变压器	100	30.73	49.29	49.29	/	否	无	17.55
12954	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿三组井变压器	30	0.07	23.98	23.98	/	否	无	0
12955	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾房一组分支4号变压器	200	50.24	61.14	61.14	/	否	无	53.2
12956	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区1#箱变2#变压器	500	30.28	248.6	248.6	/	否	无	3.48
12957	喀左县	大城子66kV变电站	124专供线	城建局箱变1#变压器	160	64.22	25.41	25.41	/	否	无	33.25
12958	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	商业城箱变1#变压器	630	37.06	270.52	270.52	/	否	无	1.42
12959	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	古塔新园1#箱变1#变压器	630	86.45	-40.635	-40.635	/	否	无	8.22
12960	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	利州1#箱变1号变压器	630	45.83	215.71	215.71	/	否	无	4.41
12961	喀左县			10kV城坤线长岭沟分12号双庙村长岭沟四组变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12962	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	华鑫家园三期3#箱变变压器	630	13.37	419.77	419.77	/	否	无	4.55
12963	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线馨园小区2#箱变变压器	500	15.57	322.2	322.2	/	否	无	8.77
12964	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	客运站箱变1#变压器	400	61.13	75.48	75.48	/	否	无	21.4
12965	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分矿泉水支土地7号井支波太沟五组井变压器	100	53.73	28.26	28.26	/	否	无	64.36
12966	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支38号变压器	80	34.35	37.21	37.21	/	否	无	-9.95
12967	喀左县			10kV塔东线大马架分25号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12968	喀左县			10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟二组分支05号户子沟二组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12969	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子五组变压器	100	77.27	64.36	64.36	/	否	无	30.18
12970	喀左县			10kV北岳线岳台子分歧59号岳台子二组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12971	喀左县			10kV城坤线板厂分钱杖子支103号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12972	喀左县			10kV十堡线北台子分支06号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12973	喀左县			10kV中井线大店2号棚分歧03号大店2号棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0

12974	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二杖子新台	200	31.92	104.16	104.16	/	否	无	38.49
12975	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线三间房分变压器新增	200	9.41	141.18	141.18	/	否	无	0.8
12976	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线房山根分房申支变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
12977	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官四组分变压器新增	200	35.11	112.8	112.8	/	否	无	21.76
12978	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马大棚小区新增分歧2号变压器新增	100	34.10	49.95	49.95	/	否	无	-5.42
12979	喀左县			10kV甘招1#线东赤赤大棚分支23号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
12980	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店四组变压器	200	47.79	86.86	86.86	/	否	无	13.49
12981	喀左县			10kV周杖子四组支3号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
12982	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化台区变压器	200	42.08	111	111	/	否	无	106.76
12983	喀左县			10kV十老线杨树分下分歧杨树下九组分支杨树下三组分支03号杨树下三组变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
12984	喀左县			10kV塔大线四道一号分支05号变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
12985	喀左县			10kV十老线143号下河套七八组变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
12986	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组农灌变压器	50	1.90	39.19	39.19	/	否	无	11.11
12987	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线东盛豪庭箱变2#	400	23.35	226.64	226.64	/	否	无	3.85
12988	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	顾顺1#箱变2#变压器	630	26.34	338.5	338.5	/	否	无	62.9
12989	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	中兴家园1#箱变变压器	500	42.75	186.5	186.5	/	否	无	30.84
12990	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	腾龙2#箱变2#变压器	630	69.02	70.5	70.5	/	否	无	37.1
12991	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十组大棚03号变压器	50	36.95	21.53	21.53	/	否	无	68.35
12992	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线老爷庙村十二组分歧25号老爷庙十二组变压器	50	67.97	10.6	10.6	/	否	无	9.16
12993	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线陶然欣苑3#箱变1#变	630	22.08	364.9	364.9	/	否	无	18.06
12994	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分歧06号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
12995	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子八组支03号岳台子八组变压器	200	91.01	-22.02	-22.02	/	否	无	70.23
12996	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线富佳花园箱变2#变压器间隔配电变压器	400	26.91	212.44	212.44	/	否	无	6.9
12997	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑1#箱变2#变	400	55.79	96.88	96.88	/	否	无	12.82
12998	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	东瑞新城2#箱变101变压器	630	15.13	408.74	408.74	/	否	无	14.57

12999	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾1号箱变变压器	630	16.68	398.92	398.92	/	否	无	17.51
13000	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎河南分道上大棚支变台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
13001	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	利州2#箱变变压器	630	39.14	257.48	257.48	/	否	无	7.58
13002	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟分19号变压器	30	79.79	11.3	11.3	/	否	无	33.6
13003	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟分歧15号变压器	30	94.40	-4.32	-4.32	/	否	无	46.8
13004	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园2号箱变102变压器	630	21.37	392.62	392.62	/	否	无	1.21
13005	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	腾龙4#箱变变压器	315	80.98	-3.087	-3.087	/	否	无	19.65
13006	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线陶然欣苑3#箱变2#变	630	22.95	360.17	360.17	/	否	无	-6.15
13007	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线杨树分支03号变压器	50	70.03	-1.79	-1.79	/	否	无	9.66
13008	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子分歧47号杆变压器	100	78.50	39.47	39.47	/	否	无	3.67
13009	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线160号果木树七组变压器	50	70.14	4.94	4.94	/	否	无	0.9
13010	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海五组棚变压器	30	74.47	3.77	3.77	/	否	无	11.11
13011	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	天成颐静园箱变变压器	630	16.50	400.05	400.05	/	否	无	1.86
13012	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园3号箱变变压器	500	25.76	271.3	271.3	/	否	无	24.86
13013	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧温家沟分支20号变压器	400	49.35	305.92	305.92	/	否	无	16.46
13014	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子三组支04号岳台子六组变压器	80	41.44	37.19	37.19	/	否	无	61.68
13015	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区5号箱变变压器	630	15.12	408.81	408.81	/	否	无	-0.61
13016	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园4号箱变变压器	630	10.11	440.31	440.31	/	否	无	6.05
13017	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际1号箱变102变压器	630	18.94	384.74	384.74	/	否	无	21.58
13018	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区10号箱变变压器	630	17.20	395.77	395.77	/	否	无	13.47
13019	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村大棚分歧16号变压器	100	88.18	-8.18	-8.18	/	否	无	0
13020	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾10号箱变变压器	630	15.54	406.16	406.16	/	否	无	12.7
13021	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	东瑞新城2#箱变102变压器	630	14.54	413.6	413.6	/	否	无	16.99
13022	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸二期2#箱变变压器	630	13.28	420.4	420.4	/	否	无	32.44
13023	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	塔城新区2#箱变1#变压器	400	12.53	269.96	269.96	/	否	无	5.93
13024	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	丽都水岸2号箱变102变压器	500	20.33	298.4	298.4	/	否	无	24.1
13025	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑4#箱变变压器	630	24.89	347.19	347.19	/	否	无	14.33

13026	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV瓦房店大棚分歧03号变压器	100	58.32	22.97	22.97	/	否	无	-6.52
13027	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园2号箱变102变压器	500	8.26	358.85	358.85	/	否	无	25.86
13028	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店五组分10号变压器	100	62.64	17.36	17.36	/	否	无	2.57
13029	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区2号箱变变压器	630	21.98	365.59	365.59	/	否	无	14.84
13030	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧31号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13031	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子六组分06号杆柱上变压器	50	99.94	-9.97	-9.97	/	否	无	19.89
13032	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段5#箱变变压器	630	21.01	371.76	371.76	/	否	无	23.64
13033	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	古韵书香#1箱变间隔配电变压器	630	33.62	292.19	292.19	/	否	无	9.6
13034	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子四七井支5号变压器	80	65.04	20.11	20.11	/	否	无	-3.4
13035	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	华仕二期1#箱变压器	400	30.17	199.68	199.68	/	否	无	2.48
13036	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑四组1、2、3、4、5号井柱上变压器	100	20.02	63.84	63.84	/	否	无	-26.07
13037	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台二组棚支十八台二组井支机电井变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13038	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分红石十组外支03号红十组外变压器	200	70.74	59.04	59.04	/	否	无	48.73
13039	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV自来水线颐兴家园2#箱变变压器	500	27.82	262.35	262.35	/	否	无	12.34
13040	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾12号箱变变压器	630	26.70	335.79	335.79	/	否	无	25.53
13041	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾7#箱变变压器	630	11.06	434.32	434.32	/	否	无	0.19
13042	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾8#箱变变压器	630	14.34	413.66	413.66	/	否	无	3.83
13043	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV高中分歧02号杆柱上变压器	160	52.10	45.1	45.1	/	否	无	4.6
13044	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组棚支1号变压器	20	96.02	-3.204	-3.204	/	否	无	6.95
13045	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分歧29号变压器	200	52.61	77.7	77.7	/	否	无	45.82
13046	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜一组2#分歧08号杆柱上变压器	20	89.66	-1.932	-1.932	/	否	无	21.08
13047	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV麻纺厂山下分歧03号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13048	喀左县	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧07号变压器	160	37.56	67.9	67.9	/	否	无	16
13049	喀左县			10kV甘水线香磨分支43号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13050	喀左县			10kV西线09号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13051	喀左县	河湾66kV变电站	222河山二线	LS_南峭山嘴艺校台区	160	45.10	65.82	65.82	/	否	无	-24.89

13052	喀左县			10kV北岳线主干线123号任台子变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13053	喀左县			10kV西线36号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13054	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南干线桃花池铁路家属院变压器	50	4.71	37.83	37.83	/	否	无	-16.67
13055	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	水泉南变新增变压器	200	39.25	81.52	81.52	/	否	无	0
13056	喀左县			卧虎沟下杖子变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13057	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线34号西一百变压器	200	41.35	77.42	77.42	/	否	无	34.01
13058	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	肖杖子大棚变压器	30	54.50	7.65	7.65	/	否	无	32.37
13059	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支06号师范变压器	200	62.22	35.6	35.6	/	否	无	0
13060	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气五组变压器	30	52.19	8.41	8.41	/	否	无	29.63
13061	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	海岛营子九组棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
13062	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	占杖子后组大棚变压器	80	0.02	63.99	63.99	/	否	无	0
13063	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	和尚沟村双庙大棚变压器	50	53.32	13.88	13.88	/	否	无	9.32
13064	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	万吉沟大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13065	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线34号杆水电站变压器	200	77.72	21.22	21.22	/	否	无	19.96
13066	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	金杖子二三组新增变压器	200	37.18	88.22	88.22	/	否	无	-0.31
13067	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东2号线利州新村分新华支3号驱动变压器	200	27.24	105.6	105.6	/	否	无	16.62
13068	喀左县			10kV塔大线大三家分歧44号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13069	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	红石九组2号变压器	250	10.76	174.93	174.93	/	否	无	-13.3
13070	喀左县			10kV大兴线宣家一组棚支04号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13071	喀左县			10kV十老线下店分歧奈木皋分支奈木皋二组分支05号奈木皋二组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13072	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线电大分05号电大变压器	400	35.22	179.16	179.16	/	否	无	14.58
13073	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV下井支02号杆柱上变压器	80	65.37	31	31	/	否	无	0.9
13074	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙二组支4号变压器	50	101.73	-10.865	-10.865	/	否	无	6.98
13075	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线体育场分01号变压器	160	73.57	12.9	12.9	/	否	无	27.86
13076	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉二组大棚分歧12号变压器	30	25.94	16.34	16.34	/	否	无	-79.1

13077	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧小马营子分支5号变压器	100	45.81	34.2	34.2	/	否	无	14.11
13078	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东汤支变压器	50	14.27	34.91	34.91	/	否	无	6.67
13079	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西赤赤五组分支02号杆变压器	100	66.59	13.41	13.41	/	否	无	41.68
13080	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV小南沟分歧23号变压器	100	20.29	61.04	61.04	/	否	无	-6.77
13081	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线北道化分歧5号变压器	200	20.42	119.64	119.64	/	否	无	16.6
13082	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧沟门分支05号变压器	50	58.44	11.26	11.26	/	否	无	32.01
13083	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分桃条沟支05号桃条沟变压器	30	59.02	6.38	6.38	/	否	无	43.98
13084	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV三塔联网线土城子一组大棚支柱上变压器	50	52.36	18.16	18.16	/	否	无	3.41
13085	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂南棚支3号变压器	50	52.45	15.45	15.45	/	否	无	-8.58
13086	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线东山移动分4号杆变压器	50	52.03	14.52	14.52	/	否	无	25
13087	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧十二组分支5号变压器	200	66.67	33.92	33.92	/	否	无	26.84
13088	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干080号药王庙东变压器	30	65.82	4.25	4.25	/	否	无	15
13089	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线九佛堂一组分4号变压器	80	115.89	-28.712	-28.712	/	否	无	-5.52
13090	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线91号变压器	80	28.14	41.76	41.76	/	否	无	16.83
13091	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线70号变压器	200	49.60	141.62	141.62	/	否	无	42.4
13092	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线092号杆大梁下台区变压器	400	43.88	239.72	239.72	/	否	无	73
13093	喀左县	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线24号家属楼变压器	315	16.40	200.37	200.37	/	否	无	-9.93
13094	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分安德营子一二组变压器	80	88.87	-7.096	-7.096	/	否	无	-4.27
13095	喀左县			10kV甘卧庙沟分支16号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13096	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑八九十分06号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13097	喀左县	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线31号学校台区变压器	160	3.15	122.94	122.94	/	否	无	-23.39
13098	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分歧01号杆柱上变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
13099	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV医院分歧06号杆柱上变压器	800	31.14	403.76	403.76	/	否	无	2.35

13100	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧19号杆柱上变压器	100	24.80	57.08	57.08	/	否	无	-7.21
13101	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线大沟支1#新增变压器	100	55.92	61.54	61.54	/	否	无	74.59
13102	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧西山分支下河套大棚15号杆2号变压器	50	53.07	14.18	14.18	/	否	无	-1.23
13103	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线008号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13104	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十一组变压器	50	89.90	-4.95	-4.95	/	否	无	2.9
13105	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧018号下河套村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13106	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线香磨分支10号杆南亮子三组变压器	200	25.42	112.5	112.5	/	否	无	0
13107	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV东沟分支4号变压器	200	36.35	97.56	97.56	/	否	无	4.53
13108	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线10kV甘招2#线西赤赤分歧67号杆变压器	100	88.25	-8.25	-8.25	/	否	无	28.34
13109	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支03号变压器	80	39.97	34.67	34.67	/	否	无	-6.59
13110	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家开发分支04号变压器	50	106.05	-13.025	-13.025	/	否	无	-13.84
13111	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支32号变压器	63	58.12	15.87	15.87	/	否	无	6.11
13112	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组棚分3号变压器	50	74.67	10.01	10.01	/	否	无	-21.04
13113	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧北山二组分支15号北山二组变压器	100	100.01	-20.01	-20.01	/	否	无	6.46
13114	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线五彩沟分歧13号五彩沟变压器（能效）	200	14.76	133.7	133.7	/	否	无	35.21
13115	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分057号红石村变压器	400	51.77	122.36	122.36	/	否	无	-39.84
13116	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	LS_南村二组2号	400	6.81	292.8	292.8	/	否	无	4.86
13117	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧三间房变压器	50	63.51	11.27	11.27	/	否	无	13.25
13118	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官七组分歧02号变压器	80	82.80	-2.24	-2.24	/	否	无	168.53
13119	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟一组分歧3号变压器	50	2.58	38.79	38.79	/	否	无	-14.29
13120	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南草线东山咀分歧16#山嘴村四变压器	200	16.95	131.16	131.16	/	否	无	0
13121	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV柏沟分柏沟一台变压器新增	200	60.63	85.2	85.2	/	否	无	6.39
13122	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分歧三家分支3号变压器（能效）	200	23.62	137.1	137.1	/	否	无	18.02

13123	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下一分歧杨树下一组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13124	喀左县			10kV塔大线四道大棚二号分支04号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13125	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线101号杆柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13126	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架二组分05号小马架子大川大棚变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13127	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支34号变压器	50	33.04	29.23	29.23	/	否	无	9.66
13128	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分038号红石倪家变压器	100	69.12	10.91	10.91	/	否	无	-7.81
13129	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分01号变压器	50	52.54	14.77	14.77	/	否	无	11.64
13130	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿二组支02号杆柱上变压器	80	52.39	34.79	34.79	/	否	无	22.41
13131	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线上元子大棚2020农网	200	45.09	74.42	74.42	/	否	无	15.13
13132	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV上元子分支01杆柱上变压器	100	74.61	10.48	10.48	/	否	无	-2.32
13133	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV沟门河北支04号杆柱上变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13134	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧90号杆变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
13135	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线小贺棚支04号杆贺学功棚3变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13136	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾五组分支01号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
13137	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营六组养殖小区分10号变压器	50	88.98	-4.49	-4.49	/	否	无	-7.19
13138	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV高家洞二组分1号变压器	200	69.82	20.42	20.42	/	否	无	6.38
13139	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子东分支变台变压器	100	39.15	41.51	41.51	/	否	无	3.67
13140	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线冷库分06号河湾村冷库东变压器	160	45.43	55.31	55.31	/	否	无	1.8
13141	喀左县	城郊66kV变电站	1118城五线	绿洲新苑2#箱变变压器	630	8.12	452.84	452.84	/	否	无	13.17
13142	喀左县			10kV西线59号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13143	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西沟门分支水泉支西二支01号变压器	400	39.46	273.96	273.96	/	否	无	1.41
13144	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组2#分05号杆柱上变压器	80	31.73	38.9	38.9	/	否	无	-13.94

13145	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线南大沟分歧19号变压器	30	18.57	18.71	18.71	/	否	无	-10.64
13146	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老爷庙四组分歧06号老爷庙四组变压器	63	96.78	-10.5714	-10.5714	/	否	无	10.71
13147	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧西梁大棚分支5号变压器	50	74.97	5.67	5.67	/	否	无	-0.63
13148	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	安泰小区箱变1#变压器	400	30.76	197	197	/	否	无	22.74
13149	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙七组支3号变压器	50	81.22	-0.61	-0.61	/	否	无	12.45
13150	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线207#小汤大棚变压器	50	26.00	27.11	27.11	/	否	无	1.1
13151	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分10号杆变压器	50	116.96	-18.48	-18.48	/	否	无	1.73
13152	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分三道村支3号变压器	200	35.94	99.98	99.98	/	否	无	0
13153	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10千伏大六线北沟分红石二组机井支红石二组机井变压器	400	1.95	313.8	313.8	/	否	无	-85.37
13154	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网二布四六分支二布一支01号变压器	100	30.57	50.31	50.31	/	否	无	-26.27
13155	喀左县	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分03号大桥南台变压器	100	98.34	-18.34	-18.34	/	否	无	0
13156	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线肖杖子分歧西分支03#肖杖子西变压器	63	81.30	-0.819	-0.819	/	否	无	19.09
13157	喀左县	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达支13号杆柱上变压器	100	73.00	7.04	7.04	/	否	无	10.45
13158	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线水泉沟支林业队支支变压器	50	46.23	18.27	18.27	/	否	无	37.5
13159	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧东山分支21号变压器	400	53.37	310.84	310.84	/	否	无	11.86
13160	喀左县			10kV城坤线头道沟分04号双庙村二道沟五组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13161	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV河湾大棚分歧06号变压器	50	36.94	24.44	24.44	/	否	无	140.48
13162	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧136号下店三十组变压器	200	15.55	128.92	128.92	/	否	无	-47.26
13163	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV北岳线垦德沟支15号垦德沟变压器	50	34.62	23.66	23.66	/	否	无	3.49
13164	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV大垵卜四组支09号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13165	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分姚洞子三组变压器	30	1.96	23.41	23.41	/	否	无	11.11
13166	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线郑杖子新增变压器	160	71.76	120.34	120.34	/	否	无	21.16
13167	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线大良分支09号变压器	20	98.48	-3.696	-3.696	/	否	无	-1.09
13168	喀左县			10kV老西沟分支5号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0

13169	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线主干线251号豆腐北组变压器	50	85.06	-2.53	-2.53	/	否	无	33.02
13170	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线07号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13171	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分碾二支10号碾子沟肖家沟变压器	80	54.67	28.52	28.52	/	否	无	1.52
13172	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家八组分支18号变压器	30	51.82	8.46	8.46	/	否	无	-12.5
13173	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山二三组2号支变压器	200	28.61	102.82	102.82	/	否	无	0
13174	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组新增变压器	200	43.96	114.16	114.16	/	否	无	3.88
13175	喀左县			10kV塔南线小店六组分支5号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13176	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池分歧桃花池一组分支1号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13177	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线上店六组大棚分09号变压器	30	45.25	11.53	11.53	/	否	无	5.93
13178	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分歧黄九组分支03号变压器	200	30.07	99.86	99.86	/	否	无	3.58
13179	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线于村河东分歧05#于村河东变压器	100	32.78	48.01	48.01	/	否	无	0
13180	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨三组大棚小区分歧16号变压器	50	92.59	-6.295	-6.295	/	否	无	7.02
13181	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分五七组支2号变压器	100	85.96	-5.96	-5.96	/	否	无	3.85
13182	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永纯农支02号变压器	50	99.85	-9.925	-9.925	/	否	无	10.93
13183	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分歧12号变压器	50	87.68	-3.84	-3.84	/	否	无	13.32
13184	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区4号箱变变压器	630	12.03	428.21	428.21	/	否	无	0.31
13185	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV土门分歧6号变压器	200	5.33	150.08	150.08	/	否	无	-72.89
13186	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧70号变压器	50	46.30	18.34	18.34	/	否	无	17.03
13187	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门六组分支10号杆变压器	100	74.96	6.25	6.25	/	否	无	70.87
13188	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟四组棚分支06号杆卧虎沟三组新增变压器	50	70.76	11.19	11.19	/	否	无	18.18
13189	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分29号岳台子十组变压器	200	92.99	-25.98	-25.98	/	否	无	-9.15
13190	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六南线西南沟分歧西南沟一组分支26号变压器	80	13.41	53.3	53.3	/	否	无	-22.58

13191	喀左县			10kV城园线053号变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	0
13192	喀左县			10kV南线铁路桥分桃花池林场支3号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
13193	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线国家沟分歧32号荒地西台区变压器	200	38.83	82.36	82.36	/	否	无	-23.27
13194	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV平房子市场分3号变压器	63	72.63	4.98	4.98	/	否	无	27.88
13195	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV苇子沟小分支9号变压器	50	54.44	12.78	12.78	/	否	无	-2.24
13196	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园2号箱变101变压器	630	23.58	355.45	355.45	/	否	无	23.96
13197	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	税务四五六箱变1#变压器	500	31.00	245.05	245.05	/	否	无	17.84
13198	喀左县	大城子66kV变电站	228镇兴线	永兴箱变1#变压器	630	19.75	379.58	379.58	/	否	无	30.27
13199	喀左县	大城子66kV变电站	124专供线	七栋房箱变1#变压器	500	24.81	276.45	276.45	/	否	无	10.28
13200	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	东盛2#箱变1#变压器	630	53.27	168.9	168.9	/	否	无	36.14
13201	喀左县	大城子66kV变电站	228镇兴线	农电局箱变2#变压器	1250	22.38	721	721	/	否	无	4.91
13202	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分歧05号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13203	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子供电所分1号变压器	80	42.77	29.87	29.87	/	否	无	9.29
13204	喀左县			10kV城坤线065号盛家2#变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13205	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树下分老爷庙二组变压器	30	85.18	-1.554	-1.554	/	否	无	6.79
13206	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑村大棚地井台区柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13207	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾2号箱变变压器	630	11.62	430.79	430.79	/	否	无	12.95
13208	喀左县	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线12号肖家营台区变压器	315	15.26	203.96	203.96	/	否	无	-7.26
13209	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV大沟棚支4号变压器	30	103.77	-7.131	-7.131	/	否	无	-12.81
13210	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟八组分支01号户子沟八组变压器	100	57.20	22.8	22.8	/	否	无	4.68
13211	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线10kV西线山一组棚变压器	200	32.52	129.78	129.78	/	否	无	12.39
13212	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园2号箱变1#变压器	500	13.37	333.15	333.15	/	否	无	12.8
13213	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	大垵卜一组箱变站内变压器	630	92.66	-79.758	-79.758	/	否	无	9.6
13214	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	华仕小区箱变1#变压器	500	27.96	260.2	260.2	/	否	无	13.77
13215	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	领秀2#箱变1#变压器	630	25.30	344.86	344.86	/	否	无	8.61
13216	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	供销箱变1#变压器	200	26.01	108	108	/	否	无	21.86

13217	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	利州2#箱变1#变压器	500	53.96	131.4	131.4	/	否	无	2.97
13218	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线245号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13219	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区2箱变1#变压器	400	44.78	142	142	/	否	无	9.99
13220	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	邮政箱变变压器	200	51.25	58.04	58.04	/	否	无	0.03
13221	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	蒙中箱变变压器	630	11.98	428.53	428.53	/	否	无	-14.83
13222	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	千禧小区二期3#箱变间隔配电变压器	630	14.88	410.26	410.26	/	否	无	9.68
13223	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	腾龙1#箱变1#变压器	630	68.16	85.87	85.87	/	否	无	10.59
13224	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇东分歧001号三角花坛变压器	125	80.45	-0.5625	-0.5625	/	否	无	28.55
13225	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干140号变压器	50	90.53	-5.265	-5.265	/	否	无	19.43
13226	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园5号箱变102变压器	630	12.50	425.31	425.31	/	否	无	15.56
13227	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	古塔新园2#箱变1#变压器	630	41.66	242.55	242.55	/	否	无	10.86
13228	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	塔城新区2#箱变2#变压器	400	26.99	212.04	212.04	/	否	无	5.72
13229	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	常青花园箱变1#变压器	630	25.63	342.59	342.59	/	否	无	6.84
13230	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇3号箱变3#变压器	630	5.92	467.46	467.46	/	否	无	-11.28
13231	喀左县	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑3#箱变2号变压器	630	9.41	444.72	444.72	/	否	无	-9
13232	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区7号箱变变压器	630	21.95	365.9	365.9	/	否	无	16.28
13233	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变2#变	500	20.29	298.65	298.65	/	否	无	32.25
13234	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	华鑫家园三期4#箱变2#变	500	12.37	338.35	338.35	/	否	无	31.32
13235	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小二分01号小城子二组新增变压器	100	66.95	13.84	13.84	/	否	无	10.76
13236	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园1号箱变101变压器	630	14.21	417.06	417.06	/	否	无	9.08
13237	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园1号箱变102变压器	630	9.48	444.34	444.34	/	否	无	15.18
13238	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线东盛豪庭箱变1#	400	22.59	229.76	229.76	/	否	无	11.03
13239	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子一组支01号岳台子一组变压器	160	70.21	35.14	35.14	/	否	无	121.3
13240	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾11号箱变变压器	630	16.30	401.31	401.31	/	否	无	14.26
13241	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾3号箱变变压器	630	36.07	305.93	305.93	/	否	无	6.46
13242	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎河南分歧后坎三组分支04号变压器	160	80.41	-0.656	-0.656	/	否	无	23.41
13243	喀左县	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线主干线262号肖家营子下变压器	50	41.20	19.97	19.97	/	否	无	49.43
13244	喀左县	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑2#箱变2号变压器	630	6.86	460.85	460.85	/	否	无	1.81

13245	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	东盛1#箱变1#变压器	630	62.28	114.16	114.16	/	否	无	-1.81
13246	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	华仕二期2#箱变1#变压器	500	34.72	226.5	226.5	/	否	无	10.92
13247	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS 西村七组2号	100	31.27	51.24	51.24	/	否	无	15.51
13248	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际2号箱变101变压器	630	19.94	378.44	378.44	/	否	无	23.93
13249	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支142号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
13250	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子东沟分歧05号平房子东沟变压器	200	11.22	138.12	138.12	/	否	无	-50.17
13251	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线114号任台子北沟变压器	30	95.12	-4.536	-4.536	/	否	无	4.55
13252	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园5号箱变101变压器	630	17.96	391.04	391.04	/	否	无	9.59
13253	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线粮库家属院分2号变压器	50	118.70	-19.35	-19.35	/	否	无	7.72
13254	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线灌渠分歧农灌支03号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13255	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟二台分支12#房申沟农业变压器	200	16.28	135.9	135.9	/	否	无	0
13256	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道分五道四组6+1号变压器	100	80.17	-0.17	-0.17	/	否	无	30.15
13257	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	祥发1#变压器	800	26.42	429.28	429.28	/	否	无	7.39
13258	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥官分歧64号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13259	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾9号箱变变压器	630	19.01	384.24	384.24	/	否	无	18.32
13260	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	丽都水岸2号箱变101变压器	500	17.89	310.55	310.55	/	否	无	30.21
13261	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变1#变压器	500	16.53	317.35	317.35	/	否	无	12.88
13262	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段2#箱变1#变	400	13.78	264.92	264.92	/	否	无	9.95
13263	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV自来水线颐兴家园1#箱变变压器	500	14.66	326.7	326.7	/	否	无	19.81
13264	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段3#箱变变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
13265	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟一组棚变台柱上变压器	100	69.32	34.07	34.07	/	否	无	63.59
13266	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地七八组支04号杆西地七八组变压器	400	42.33	180.2	180.2	/	否	无	0
13267	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树下四五组分支03号杨树下四五组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13268	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家一、二组水支06号变压器	200	21.41	120.36	120.36	/	否	无	-13.52

13269	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV水泉八组分01号杆柱上变压器	200	58.97	47.14	47.14	/	否	无	22.94
13270	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分线杖子分支坤都一组大棚支02号变压器	50	90.90	-5.45	-5.45	/	否	无	14.38
13271	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	供销箱变站内变压器	315	38.47	133.06	133.06	/	否	无	-0.78
13272	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	领秀2#箱变2#变压器	630	17.38	394.51	394.51	/	否	无	11.27
13273	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	教育2#箱变1#变压器	500	20.45	297.75	297.75	/	否	无	9.13
13274	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线大成上院1#箱变配电变压器	500	26.02	271.35	271.35	/	否	无	8.06
13275	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线世纪家园1#箱变变压器	500	63.02	86	86	/	否	无	18.17
13276	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段2#箱变2#变	400	23.26	227	227	/	否	无	18.54
13277	喀左县	城郊66kV变电站	1119城丰线	10kV城坤线香厂分06号城坤韩冰变压器	80	78.76	8.37	8.37	/	否	无	62.81
13278	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧007号东村原变压器	400	8.05	287.88	287.88	/	否	无	-66.39
13279	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	运输箱变1#变压器	315	17.71	196.25	196.25	/	否	无	8.22
13280	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	建材城箱变1#变压器	630	62.67	119.95	119.95	/	否	无	0.26
13281	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区3号箱变变压器	630	43.84	264.79	264.79	/	否	无	-10
13282	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾6#箱变变压器	630	10.35	438.8	438.8	/	否	无	6.65
13283	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道三四分2号三道营子四组大棚变压器	80	57.71	21.95	21.95	/	否	无	-12.61
13284	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	奈木皋二组大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13285	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线世纪家园2#箱变变压器	500	10.42	347.9	347.9	/	否	无	6.39
13286	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变2#变	630	23.89	353.56	353.56	/	否	无	7.24
13287	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区6号箱变变压器	630	11.22	435.08	435.08	/	否	无	-5.79
13288	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段1#箱变1#变	630	10.12	440.43	440.43	/	否	无	15.41
13289	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	大北旅社箱变站内变压器	160	92.36	-19.776	-19.776	/	否	无	3.14
13290	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线外贸家属院分歧04号外贸楼变压器	160	50.06	48.59	48.59	/	否	无	11.79
13291	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线岩棉厂分12号河湾小区东变压器	50	14.12	32.94	32.94	/	否	无	-80.95
13292	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧15号岳台子九组变压器	50	80.69	-0.345	-0.345	/	否	无	3.47

13293	喀左县			10kV梨树沟六组支19号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13294	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	利州4#箱变1#变压器	500	0.37	398.15	398.15	/	否	无	4.41
13295	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区2#箱变1#变压器	400	22.66	229.36	229.36	/	否	无	5.06
13296	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分支28#草场农业变压器	30	0.03	23.99	23.99	/	否	无	0
13297	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线227号变压器	160	37.29	69.49	69.49	/	否	无	18.9
13298	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	河畔新村A区东箱变变压器	630	48.96	198.83	198.83	/	否	无	15.33
13299	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线利州1#箱变配电变压器	500	36.23	218.95	218.95	/	否	无	23.54
13300	喀左县	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑1#箱变2号变压器	630	3.48	482.08	482.08	/	否	无	4.95
13301	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	领秀1#箱变2#变压器	500	24.42	278.75	278.75	/	否	无	9.05
13302	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	古塔新园1#箱变2#变压器	630	56.99	160.21	160.21	/	否	无	-16.77
13303	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	四小学箱变1#变压器	400	40.33	158.72	158.72	/	否	无	-0.35
13304	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树下九组分支30号杨树下九组变压器	30	59.01	6.71	6.71	/	否	无	-6.49
13305	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下洼子分支02号变压器	160	49.47	52.74	52.74	/	否	无	-16.47
13306	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线梁家四台支3#梁家四号大棚变压器	80	69.24	21.12	21.12	/	否	无	16.17
13307	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子分123号变压器	20	74.81	1.04	1.04	/	否	无	-18.01
13308	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线23号变压器	200	74.02	140.06	140.06	/	否	无	34.16
13309	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤三组分支02号杆变压器	80	79.20	6.75	6.75	/	否	无	1.31
13310	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六化线六四组大棚2台分5号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13311	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜三组分歧03号杆柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
13312	喀左县	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达铺大棚支04号杆柱上变压器	200	45.97	83.54	83.54	/	否	无	19.01
13313	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸5号箱变变压器	630	26.22	338.88	338.88	/	否	无	2.97
13314	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段1#箱变2#变	630	12.04	428.34	428.34	/	否	无	22.94
13315	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧52号变压器	400	32.27	190.92	190.92	/	否	无	-22.58
13316	喀左县			10kV大东沟分122号杆柱上变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13317	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线医院分干休所2号变压器	200	77.48	24	24	/	否	无	16.47

13318	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线二〇八分新棚支04号红石新棚变压器	315	47.52	112.86	112.86	/	否	无	-71.11
13319	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂村分3号变压器	400	20.08	248.48	248.48	/	否	无	-66.52
13320	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟农灌分土地二台支五组二台变压器	200	49.92	69.5	69.5	/	否	无	0
13321	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分18号变压器	80	83.74	-2.992	-2.992	/	否	无	8.33
13322	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支1号变压器	80	63.28	39.33	39.33	/	否	无	21.93
13323	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_小城镇开发2号	200	15.12	132.1	132.1	/	否	无	-5.35
13324	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟外分支52号杆变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13325	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分北山六组号变压器	30	47.62	9.71	9.71	/	否	无	-15.38
13326	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线五道一台支18#五道一号变压器1	100	94.49	-14.49	-14.49	/	否	无	-3.74
13327	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧94号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13328	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线馨园小区1#箱变变压器	500	31.28	243.6	243.6	/	否	无	25.22
13329	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线376号变压器	50	34.18	24.18	24.18	/	否	无	24.28
13330	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线270#于村河西变压器	80	53.97	27.02	27.02	/	否	无	-48.97
13331	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线肖杖子分支06号杆变压器	100	44.57	35.92	35.92	/	否	无	19.82
13332	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支奈木皋五组分支03号奈木皋五组变压器	50	76.78	2.51	2.51	/	否	无	-5.8
13333	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村五组2号	100	34.31	45.7	45.7	/	否	无	7.31
13334	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10千伏公三线大东沟分东垵卜六组二号支柱上变压器	100	33.96	46.09	46.09	/	否	无	1.94
13335	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组支06号杆柱上变压器	100	69.47	18.49	18.49	/	否	无	32.16
13336	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子大棚分13号变压器	30	118.21	-11.463	-11.463	/	否	无	2.63
13337	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧51号北山四组大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13338	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子分歧05号变压器	200	56.81	46.38	46.38	/	否	无	10.42
13339	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线327号变压器	50	62.69	10.83	10.83	/	否	无	6
13340	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台五组井13号杆变压器	50	93.15	-6.575	-6.575	/	否	无	38.66

13341	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟分歧32号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
13342	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组棚01号变压器	200	74.20	40.12	40.12	/	否	无	0
13343	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线04号变压器	315	69.01	159.42	159.42	/	否	无	115.67
13344	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东沟分歧20号变压器	50	11.19	35.02	35.02	/	否	无	-46.3
13345	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线082号变压器	200	22.60	137.38	137.38	/	否	无	-23.25
13346	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧42号拦沟井南沟变压器	30	77.88	6.91	6.91	/	否	无	74.35
13347	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线翼远分集资楼支集资楼变台	100	65.42	27.32	27.32	/	否	无	12.32
13348	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组分4号变压器	80	97.02	-13.616	-13.616	/	否	无	4.85
13349	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿大棚分支02号杆东赤五组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13350	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣一组分11号变压器	80	65.37	12.97	12.97	/	否	无	4.06
13351	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV碾子沟分支14号变压器	50	80.87	-0.435	-0.435	/	否	无	3.56
13352	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线39号变压器	200	48.61	103.54	103.54	/	否	无	22.85
13353	喀左县			10kV西线140号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13354	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分户子沟支户子沟七组井支变压器	80	35.93	40.42	40.42	/	否	无	-17.86
13355	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际1号箱变101变压器	630	15.48	406.48	406.48	/	否	无	15.09
13356	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支21号变压器	80	60.61	49.45	49.45	/	否	无	21.05
13357	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线梁前分支03号杆变压器	160	90.51	-16.816	-16.816	/	否	无	14.96
13358	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧051号十八台七组大棚变压器	50	45.41	18.19	18.19	/	否	无	-11.71
13359	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧六组机井支变压器	50	41.95	21.76	21.76	/	否	无	17.39
13360	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线杨杖子棚支07号杆杨杖子大棚变压器	50	80.76	-0.38	-0.38	/	否	无	-0.43
13361	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊角沟供电所变压器	100	35.29	44.71	44.71	/	否	无	-5
13362	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线菜园子分歧03号杆变压器	50	75.42	4.27	4.27	/	否	无	37.97
13363	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老西沟分歧34号老爷庙十组变压器	80	61.52	18.53	18.53	/	否	无	17.94
13364	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥子四组大棚分02号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

13365	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分甘招三组支变压器	200	34.48	94.86	94.86	/	否	无	0
13366	喀左县			10kV大东线240号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
13367	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区1号箱变变压器	630	26.38	337.81	337.81	/	否	无	4.91
13368	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分12号变压器	100	55.21	30.23	30.23	/	否	无	-7.14
13369	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支132号变压器	50	59.88	12.35	12.35	/	否	无	4.25
13370	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线二0八分岐28号红石1#变压器	100	59.32	22.03	22.03	/	否	无	18.92
13371	喀左县			10kV王杖子四组分14号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13372	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房河北支09号变压器	30	2.09	23.39	23.39	/	否	无	12.5
13373	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分02号变压器	30	118.22	-11.466	-11.466	/	否	无	-15.61
13374	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线346号变压器	100	15.00	65.72	65.72	/	否	无	15.11
13375	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分137号崔杖子变压器	50	117.84	-18.92	-18.92	/	否	无	9.95
13376	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线086号小城子五组大棚变压器	80	52.17	25	25	/	否	无	13.77
13377	喀左县	中三家66kV变电站	918中宇线	果树队养殖小区柱上变压器	160	26.43	86.83	86.83	/	否	无	5.52
13378	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV郑杖子支02号杆柱上变压器	50	102.94	-11.47	-11.47	/	否	无	13.36
13379	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北沟分歧03号杆北沟台区变压器	100	107.11	-27.11	-27.11	/	否	无	33.8
13380	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV铁路家属院支01号杆柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
13381	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧014号变压器	200	34.84	97.86	97.86	/	否	无	-4.73
13382	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	山嘴六组2号台变压器	200	30.67	98.66	98.66	/	否	无	19.96
13383	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支02号变压器	100	100.89	-20.89	-20.89	/	否	无	4.24
13384	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10千伏大东线气象分河湾四、七组机井支河湾四、七组机井变压器	100	38.73	54.53	54.53	/	否	无	10.38
13385	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三小线九佛堂五组机井分变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13386	喀左县			10kV南山线二道马厂分二道三台支07#二道三号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13387	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾四组分支2号变压器	200	0.79	158.44	158.44	/	否	无	-99.78

13388	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支奈木皋一组分支04号奈木皋一组变压器	100	91.27	-11.27	-11.27	/	否	无	9.47
13389	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧057号变压器	100	61.65	19.91	19.91	/	否	无	1.5
13390	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村六组分4号变压器	160	72.20	36.82	36.82	/	否	无	33.33
13391	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支05号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13392	喀左县			10kV羊泉线镇南分羊小支三八支机电井变压器	100	22.15	61.07	61.07	/	否	无	0
13393	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家五组井分五组机井支柱上变压器	50	38.05	22.16	22.16	/	否	无	83.75
13394	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧木材分支01号木材家属楼变压器	400	58.20	87.4	87.4	/	否	无	23.45
13395	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子1组机井支变压器	50	19.23	30.89	30.89	/	否	无	80
13396	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分歧下垵卜棚支15号变压器	50	59.49	15.16	15.16	/	否	无	-16.03
13397	喀左县			10kV甘招2#线王营子五组分支04号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13398	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧121号变压器	30	85.13	-1.539	-1.539	/	否	无	-31.37
13399	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟三组分歧20号变压器	20	119.72	-7.944	-7.944	/	否	无	-4.12
13400	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV特供线红石分歧红石大棚分支06号红石大棚变压器	200	40.14	87.94	87.94	/	否	无	0
13401	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧164号变压器	50	48.14	16.66	16.66	/	否	无	-13.37
13402	喀左县			10kV十尤线肖家沟分支19号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13403	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉西变新增变压器	50	113.22	-16.61	-16.61	/	否	无	65.11
13404	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分歧47号变压器	80	25.40	43.75	43.75	/	否	无	0.39
13405	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线148#变压器	200	42.27	109.66	109.66	/	否	无	-17.58
13406	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线主干130号杆平顶山变压器	80	88.75	-7	-7	/	否	无	2.15
13407	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟五组分歧3号变压器	200	31.37	139.4	139.4	/	否	无	18.96
13408	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分50号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13409	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮匠沟分支10号变压器	50	63.15	24.96	24.96	/	否	无	106.85

13410	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架葡萄园支15号变压器	20	29.15	10.29	10.29	/	否	无	-4.76
13411	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店五组支支04号变压器	50	64.75	8.48	8.48	/	否	无	11.64
13412	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分128号碾子沟村二道沟变压器	50	61.54	10.03	10.03	/	否	无	8.51
13413	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10KV十尤线周家店2号变压器	100	15.30	65.26	65.26	/	否	无	-29.81
13414	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线小七队分歧32号古山子七组变压器	160	74.42	115.89	115.89	/	否	无	44.46
13415	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良分支03号变压器	50	61.75	9.12	9.12	/	否	无	-2.54
13416	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东哨六组分支变台变压器	50	119.87	-19.935	-19.935	2026/3/31	是	2026/12/30	10.01
13417	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分歧146号杆变压器	50	86.22	-3.11	-3.11	/	否	无	-5.23
13418	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线160#变压器	100	51.87	29.23	29.23	/	否	无	9.67
13419	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线杨树沟四组分支01号杆变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13420	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线砖厂分歧大棚分支01号变压器	100	51.30	33.15	33.15	/	否	无	18.45
13421	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线乡直分歧政府分支1号变压器	400	38.65	165.8	165.8	/	否	无	1.21
13422	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家八组分支16号变压器	80	101.24	-16.992	-16.992	/	否	无	3.06
13423	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道支梁家二台分04#梁家二号区变压器	200	64.11	32.72	32.72	/	否	无	0
13424	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支10号变压器	200	23.68	114.66	114.66	/	否	无	-0.85
13425	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂五组支7号变压器	200	96.64	-33.28	-33.28	/	否	无	18.27
13426	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线105号杆柱上变压器	50	118.68	-19.34	-19.34	/	否	无	20.7
13427	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家二三组分支02号杆柱上变压器	200	63.66	32.72	32.72	/	否	无	18.77
13428	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分小碾沟支36号碾子沟九组变压器	30	72.98	3.64	3.64	/	否	无	31.25
13429	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	桥子十二组大棚台区变压器	50	119.44	-19.72	-19.72	/	否	无	30.1
13430	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线大南沟分大营子村13组变压器	50	61.00	15.98	15.98	/	否	无	-46.97
13431	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支30号变压器	80	66.12	11.13	11.13	/	否	无	7.97
13432	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村一组大棚分11号变压器	50	38.42	20.79	20.79	/	否	无	27.21
13433	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧002号变压器	200	69.84	20.34	20.34	/	否	无	16.41

13434	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分03号农灌变压器	200	25.36	112.08	112.08	/	否	无	-10.71
13435	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干220号变压器	50	19.90	30.2	30.2	/	否	无	10.91
13436	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台三组分12号变压器	100	102.11	-22.11	-22.11	/	否	无	10.17
13437	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分02号三道营子一组大棚变压器	50	73.26	3.87	3.87	/	否	无	28.1
13438	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招后组分支04号杆变压器	100	69.95	13.98	13.98	/	否	无	16.54
13439	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟杨杖子变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	-100
13440	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线古北棚分03号古北棚变压器	30	69.82	5.25	5.25	/	否	无	-39.72
13441	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支04号变压器	100	116.54	-36.54	-36.54	/	否	无	-16.62
13442	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥子十二组分03号杆柱上变压器	250	28.59	133.3	133.3	/	否	无	17.99
13443	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分岐12号变压器	200	41.51	94.66	94.66	/	否	无	-73.03
13444	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线陈家沟分歧23号变压器	50	70.59	20.13	20.13	/	否	无	69.88
13445	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线091号杆柱上变压器	100	74.23	40.05	40.05	/	否	无	123.27
13446	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线051号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13447	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线064号杆柱上变压器	80	116.64	-29.312	-29.312	/	否	无	0
13448	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号公安局变压器	100	96.22	-16.22	-16.22	/	否	无	97.61
13449	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子六移分06号五家子六移变压器	80	87.13	-5.704	-5.704	/	否	无	-16.72
13450	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子八组分7号变压器	125	44.11	44.9	44.9	/	否	无	-6.49
13451	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分十组支14号变压器	20	73.93	1.22	1.22	/	否	无	4.82
13452	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑五六分08号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13453	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙六组分支01号杆柱上变压器	50	108.89	-14.445	-14.445	/	否	无	7.64
13454	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线040号中心粮库变压器	160	2.13	124.59	124.59	/	否	无	22.92
13455	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧供热分支09号北村村部后变压器	160	75.92	8.9	8.9	/	否	无	17.56
13456	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分白沟支24号变压器	400	35.47	274.48	274.48	/	否	无	60.36
13457	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线16号变压器	200	51.15	102.2	102.2	/	否	无	82.03

13458	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线125号杆柱上变压器	20	43.56	7.29	7.29	/	否	无	2.33
13459	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线农业中心分06号农业中心大棚变压器	80	73.40	11.18	11.18	/	否	无	-0.32
13460	喀左县	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线17号五家三组变压器	63	101.81	-13.7403	-13.7403	/	否	无	18.92
13461	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线从大棚分歧03号从元号大棚变压器	100	103.62	-23.62	-23.62	/	否	无	-15.57
13462	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟东台支05号杆柱上变压器	80	86.44	-5.152	-5.152	/	否	无	0.73
13463	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分碾三支02号碾子沟三组上洼子变压器	50	64.76	10.39	10.39	/	否	无	-3.9
13464	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV城园线联网分歧01号五金变压器	100	66.89	13.23	13.23	/	否	无	17.94
13465	喀左县			10kV塔大线0.4kV果园滴灌灌溉井变压器	400	23.97	226.4	226.4	/	否	无	0
13466	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线张家窑九组分08号变压器	100	10.22	70.2	70.2	/	否	无	74
13467	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线196号变压器	50	38.56	22.34	22.34	/	否	无	29.85
13468	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟五组农灌分歧09号变压器	50	25.37	29.44	29.44	/	否	无	-2.83
13469	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧025号变压器	200	59.14	67.78	67.78	/	否	无	70.38
13470	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴水铜矿分歧滴水四组分支20号变压器	80	76.57	8.98	8.98	/	否	无	-29.56
13471	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线187号变压器	80	20.98	47.22	47.22	/	否	无	16.24
13472	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧三道沟分支23号变压器	50	43.30	19.27	19.27	/	否	无	4.81
13473	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线烧羊分歧庙下小区分支06号变压器	200	53.79	78.84	78.84	/	否	无	-10.91
13474	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支31号变压器	30	73.90	14.26	14.26	/	否	无	41.96
13475	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支01号变压器	100	65.08	14.92	14.92	/	否	无	20.93
13476	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支7号郭台子二三八大棚变压器	50	22.73	28.64	28.64	/	否	无	-10.53
13477	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV塔下八组分07号杆柱上变压器	50	55.72	15.28	15.28	/	否	无	31.02
13478	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线东村一组大棚分支05号变压器	100	25.19	57.93	57.93	/	否	无	2.35
13479	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧46号变压器	100	48.75	31.25	31.25	/	否	无	84.67

13480	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西沟二组大棚支15号变压器	200	40.13	87.9	87.9	/	否	无	12.04
13481	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线杨树沟分歧27号杆变压器	200	28.09	103.82	103.82	/	否	无	18.56
13482	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧东风岭分支09号东风岭变压器	50	45.52	23.55	23.55	/	否	无	5.05
13483	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村一组分歧11号变压器	50	87.32	-3.66	-3.66	/	否	无	-5.29
13484	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟南分歧02号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
13485	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家猪场分支05号杆三家三五组新变压器	200	43.74	81.04	81.04	/	否	无	-22.5
13486	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线大黄分歧3号变压器	160	52.05	44.91	44.91	/	否	无	1.92
13487	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV西沟分歧9号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13488	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网二布四六分支二布一支12号变压器	100	67.86	13.12	13.12	/	否	无	5.2
13489	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线064号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13490	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组棚分1号变压器	50	117.89	-18.945	-18.945	/	否	无	127.22
13491	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧福利分支07号福利后变压器	100	73.32	8.18	8.18	/	否	无	34.51
13492	喀左县	甘招66kV变电站	831甘羊线	10kV甘羊线大道机井变压器	50	47.95	18.1	18.1	/	否	无	-45.68
13493	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西九组分支19号变压器	200	17.54	127.7	127.7	/	否	无	-17.2
13494	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线王麻沟分歧03号王麻沟变压器	80	62.00	15.56	15.56	/	否	无	28.51
13495	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分02号头道河东大棚变压器	100	20.82	64.14	64.14	/	否	无	-31.13
13496	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线张营子梁西棚分支05号杆变压器	400	21.26	237.96	237.96	/	否	无	37.96
13497	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分歧57号变压器	200	15.64	150.78	150.78	/	否	无	15.43
13498	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线012号饲料变压器	315	32.24	150.48	150.48	/	否	无	29.26
13499	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线主干线038号从元号水泉变压器	100	24.23	56.3	56.3	/	否	无	5.06
13500	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线草场六组分支4#草场六组变压器	200	22.18	115.64	115.64	/	否	无	0
13501	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧41号北山五组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100

13502	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV特供线镇东分歧东环支淀粉上分支03号淀粉上变压器	400	25.75	217.32	217.32	/	否	无	21.78
13503	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分歧35号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13504	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜四组分歧05号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13505	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分10号变压器	30	11.14	20.66	20.66	/	否	无	-15.38
13506	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支46号变压器	100	52.77	60.53	60.53	/	否	无	55.57
13507	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线电灌站分08号变压器	80	73.56	21.65	21.65	/	否	无	4.19
13508	喀左县	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧房产后分支01号房产后变压器	160	22.92	91.34	91.34	/	否	无	116.79
13509	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支03号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13510	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV端正三组支03号杆柱上变压器	50	60.78	9.9	9.9	/	否	无	54.67
13511	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干线道六组分道二大井支变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
13512	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分四组支1号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13513	喀左县	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城东线22号农业综合大厦变压器	315	83.63	-11.4345	-11.4345	/	否	无	1.41
13514	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分歧山嘴分支09号变压器	100	73.87	6.14	6.14	/	否	无	25.77
13515	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV井上分支77号杆柱上变压器	50	48.96	19.12	19.12	/	否	无	20.79
13516	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV林家店分歧26号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13517	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线145号杆支头道营子6组井分支头道营子6组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13518	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水东变分歧水泉六组纯农灌变压器	30	59.07	8.7	8.7	/	否	无	49.12
13519	喀左县	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV北镇线中三组支01号中三家一组变压器	30	36.02	14.11	14.11	/	否	无	-3.31
13520	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分户子沟支户子沟五组井支变压器	50	8.11	35.96	35.96	/	否	无	-83.33
13521	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV村灌溉井变压器	50	25.97	28.72	28.72	/	否	无	35
13522	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十二组变压器	30	80.05	-0.015	-0.015	/	否	无	23.29
13523	喀左县	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干09号于文章下变压器	50	62.61	29.04	29.04	/	否	无	38.82
13524	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV苇子沟分支2号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

13525	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线34号鞋帽家属院台区变压器	80	23.63	45.1	45.1	/	否	无	17.5
13526	喀左县			10kV南山线柏沟支柏沟三台分05#柏沟三号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13527	喀左县			10kV甘招1#线东沟分支20号杆兴隆沟变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13528	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿二组分支07号杆变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13529	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧北山二组分支04号北山三组变压器	200	16.83	127.86	127.86	/	否	无	7.33
13530	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地大棚03号变压器	200	8.86	145.38	145.38	/	否	无	0
13531	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分歧05号变压器	50	111.63	-15.815	-15.815	/	否	无	8.76
13532	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小长皋分支53号杆变压器	50	70.20	5.33	5.33	/	否	无	-11.93
13533	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV铁线西上分歧91号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13534	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河东分支3号变压器	50	91.84	-5.92	-5.92	/	否	无	8.59
13535	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支8号变压器	50	75.36	3.81	3.81	/	否	无	15.54
13536	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙北沟支19号杆柱上变压器	200	30.24	101.64	101.64	/	否	无	0
13537	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府小区变压器	200	32.67	94.66	94.66	/	否	无	25.4
13538	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线075号杆柱上变压器	30	49.71	10.3	10.3	/	否	无	0
13539	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分上山支机井变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	0
13540	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线和尚营子东台01号杆和尚营子东变压器	80	29.39	41.09	41.09	/	否	无	13.56
13541	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村2号	400	48.24	133.6	133.6	/	否	无	4.47
13542	喀左县	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南草线山嘴一组新增变压器	100	50.87	30.11	30.11	/	否	无	-30.57
13543	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧大西沟分支23号变压器	100	13.51	67.22	67.22	/	否	无	17.07
13544	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线030号粮库变压器	80	60.85	15.47	15.47	/	否	无	8.08
13545	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线倭瓜沟分支05号变压器	200	26.56	107.68	107.68	/	否	无	0
13546	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线红石分歧四小分支04号四小台区变压器	250	42.75	93.15	93.15	/	否	无	20.36
13547	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店开发支支09号变压器	50	91.72	-5.86	-5.86	/	否	无	10.98

13548	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西四组大棚台区2号变压器	50	78.46	3.96	3.96	/	否	无	-8.91
13549	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子一组二号分二组机井支王杖子二组机井变压器	100	38.51	46.29	46.29	/	否	无	20.36
13550	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分坤都四组支05号变压器	50	83.71	-1.855	-1.855	/	否	无	21.3
13551	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支110号变压器	50	33.81	23.8	23.8	/	否	无	-2.26
13552	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海四组棚变压器	30	82.08	-0.624	-0.624	/	否	无	47.13
13553	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分盛奥干选支东组农灌井支变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	0
13554	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地一二组分支05号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
13555	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支奈木皋六组分支05号奈木皋烧锅变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13556	喀左县			10kV甘招2#线韩桂前棚支06号杆韩桂前棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13557	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分65号洞上村北注变压器	100	85.62	-5.62	-5.62	/	否	无	15.23
13558	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分白沟支郭台子四六七支2号变压器	200	54.95	64.06	64.06	/	否	无	0
13559	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支130号变压器	50	52.15	14.72	14.72	/	否	无	-0.67
13560	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线柳树波子支03号柳树波子变压器	50	116.63	-18.315	-18.315	/	否	无	0.99
13561	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	中队大棚台区变压器	100	56.63	24.28	24.28	/	否	无	-26.71
13562	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台市场分7号变压器	100	105.37	-25.37	-25.37	/	否	无	-11.95
13563	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支02号变压器	50	36.99	21.53	21.53	/	否	无	-3.28
13564	喀左县			10kV甘卧线东南山分支01杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13565	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组二台变台变压器	100	30.95	50.28	50.28	/	否	无	15.16
13566	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小城子七组纯农分01号小城子村七组纯农2变压器	80	119.75	-31.8	-31.8	2026/3/31	是	2026/12/30	32.09
13567	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申三组井变压器	100	0.01	79.99	79.99	/	否	无	0
13568	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线北山鸡场分支13号变压器	80	52.30	42.29	42.29	/	否	无	11.18
13569	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	朝阳供电公司1	315	9.24	223.3	223.3	/	否	无	-5.34

13570	喀左县			10kV城坤线板厂分钱杖子分支115号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13571	喀左县			10kV城坤线板厂分钱杖子支48号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13572	喀左县			10kV塔南线小店八组分支18号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13573	喀左县			10kV塔南线白草沟分歧15号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13574	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线水泉沟台区新增柱上变压器	100	41.20	63.18	63.18	/	否	无	27.92
13575	喀左县			10kV塔南线西村分歧070号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13576	喀左县			10kV城坤线017号五家子村二组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13577	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟一组大棚变压器	80	112.28	-25.824	-25.824	/	否	无	1.52
13578	喀左县			10kV塔南线西村分歧002号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
13579	喀左县			10kV塔南线西村分歧019号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13580	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线白沟村变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
13581	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子二三组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13582	喀左县			10kV十老线下店分歧户子沟分支12号下店五六组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13583	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土乐分南山新村变压器	50	63.48	8.33	8.33	/	否	无	5.91
13584	喀左县			10kV甘招2#线宋家店村棚02号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13585	喀左县			10kV甘羊线羊小分歧小老井分支3号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13586	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分市场支镇南分市场变压器	200	32.99	96.82	96.82	/	否	无	23.47
13587	喀左县			10kV十尤线吴振沟分歧30号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13588	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧049号杆变压器	100	83.29	-3.29	-3.29	/	否	无	26.02
13589	喀左县			10kV南荒地支09号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13590	喀左县			10kV六海线北荒八组分歧5号变压器	10	0.00	8	8	/	否	无	0
13591	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱泥塘子分水泉沟支18号变压器	20	109.00	-5.8	-5.8	/	否	无	-4.19

13592	喀左县			10kV镇内线031号“财富领域”商铺临时变	315	0.00	252	252	/	否	无	0
13593	喀左县			10kV塔东线头道二中西大棚分05号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13594	喀左县			10kV三台二组分4号变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
13595	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器1台新增	200	25.45	109.1	109.1	/	否	无	8.54
13596	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器1台新增	200	26.10	107.86	107.86	/	否	无	28.93
13597	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	六官四组大棚二台区	100	44.01	43.14	43.14	/	否	无	5.4
13598	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥子六七组井支七组井支变压器	30	20.11	18.02	18.02	/	否	无	125
13599	喀左县			10kV十堡线乱泥塘子分歧49号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13600	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子二组新增台区	80	119.95	-31.96	-31.96	/	否	无	-9.76
13601	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧205号变压器	20	96.63	-3.326	-3.326	/	否	无	6.92
13602	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV上垵卜分支14号变压器	30	109.68	-8.904	-8.904	/	否	无	20.62
13603	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线商贸1楼变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
13604	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV五组小分支2号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13605	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10千伏前营子新棚变压器	80	38.48	34.84	34.84	/	否	无	-5.94
13606	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV水泉沟分21号变压器	20	119.84	-7.968	-7.968	2026/3/31	是	2026/12/30	18.06
13607	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器1	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13608	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV山麻支20号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13609	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿大棚分支10号杆变压器	100	74.48	9.68	9.68	/	否	无	19.96
13610	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三家分歧06号变压器	200	28.16	103.7	103.7	/	否	无	25.65
13611	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线6号变压器	50	106.01	-13.005	-13.005	/	否	无	23.3
13612	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧30号杆变压器	400	29.83	244.72	244.72	/	否	无	37.65
13613	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧前沟三组分支07号变压器	400	32.27	224.92	224.92	/	否	无	28.16
13614	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城坤线电灌站分张家窑九组支1号变压器	100	37.30	45.04	45.04	/	否	无	-14.71
13615	喀左县	北湾66kV变电站	213北中二线	10kV北镇线北湾子分歧05号北湾子变压器	50	4.12	37.94	37.94	/	否	无	5.71
13616	喀左县			10kV南山线柏沟支柏沟五台分10#柏沟五号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0

13617	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线山湾子村西南分歧1号杆山湾子村台区变压器	100	95.73	-15.73	-15.73	/	否	无	7.94
13618	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	腾龙3#箱变1#变压器	630	33.25	298.18	298.18	/	否	无	27.95
13619	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙五组分歧18号变压器	50	76.98	10.19	10.19	/	否	无	3.16
13620	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门一组分支01号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13621	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	利州3#箱变1#变压器	630	49.21	194.04	194.04	/	否	无	28.83
13622	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西七组支1号变压器	100	58.27	29.83	29.83	/	否	无	-0.46
13623	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄七组变压器	200	22.07	115.86	115.86	/	否	无	12.84
13624	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑南大棚变压器	100	79.11	7.45	7.45	/	否	无	136.41
13625	喀左县			10kV塔西线西山分村支2号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13626	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支02号杆柱上变压器	400	39.89	230.48	230.48	/	否	无	39.31
13627	喀左县			10kV十老线安德营子分歧28号安德营子五七组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13628	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分孙家沟支02号于家营四组变压器	200	66.88	123.88	123.88	/	否	无	30.3
13629	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线27号杆龙丰变压器	400	43.99	144.12	144.12	/	否	无	28.89
13630	喀左县			10kV塔东线大马架分44号变压器	10	0.00	8	8	/	否	无	0
13631	喀左县			10kV甘羊线铁黑分歧老烧锅分支3号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13632	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线苇子沟新分变压器	200	21.02	117.96	117.96	/	否	无	0
13633	喀左县			10kV十老线下店分歧十八台八组分支06号十八台八组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13634	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子三组变压器	200	30.60	98.96	98.96	/	否	无	-10.38
13635	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村猪场分支06号变压器	30	50.45	9.62	9.62	/	否	无	10.56
13636	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店九组分支13号下店九组变压器	50	39.23	20.4	20.4	/	否	无	4.69
13637	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子分安德营一二支三组井支变压器	100	0.02	79.98	79.98	/	否	无	0
13638	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器2台新增	200	24.23	111.54	111.54	/	否	无	50.07
13639	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申六组二台分变台变压器	50	110.10	-15.05	-15.05	/	否	无	-35.02
13640	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV哈达沟分支22号变压器	100	39.65	40.6	40.6	/	否	无	-29.42

13641	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线107号小城子七组新增变压器	80	104.77	-19.816	-19.816	/	否	无	24.15
13642	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	北村部箱变1#变压器	200	33.81	92.38	92.38	/	否	无	-1.82
13643	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV马场分歧04号杆柱上变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13644	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线河畔B区二段3#箱变1#变压器	630	11.84	429.47	429.47	/	否	无	4.73
13645	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线北台子分支06号杆变压器	50	65.82	10.77	10.77	/	否	无	27.57
13646	喀左县			10kV中井线主干100号井山嘴变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13647	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线范西沟变压器	200	30.67	98.66	98.66	/	否	无	49.16
13648	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧西分歧04号变压器	100	77.77	2.23	2.23	/	否	无	16.07
13649	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子村梨树沟六组台区柱上变压器	100	65.37	64.91	64.91	/	否	无	27.88
13650	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄四组分歧02号杆变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13651	喀左县			10kV高家庄支23号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13652	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV土城子四组分06号杆柱上变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
13653	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧003号下河套三四五组变压器	200	49.81	60.38	60.38	/	否	无	-5.38
13654	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线豆东梁分歧03号豆腐房东窑子变压器新增	200	25.13	143.62	143.62	/	否	无	100.79
13655	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟二组大棚台区变压器	100	54.01	54.44	54.44	/	否	无	106.22
13656	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟分歧24号变压器新增	200	41.22	109.48	109.48	/	否	无	153.59
13657	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线山三组棚变压器	50	54.76	12.64	12.64	/	否	无	93.43
13658	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧小甘沟分支14号变压器	63	53.58	19.23	19.23	/	否	无	6.07
13659	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线六官村台区变压器	400	18.99	246.68	246.68	/	否	无	-3.08
13660	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧30号石灰窑子变压器新增	200	47.17	123	123	/	否	无	115.15
13661	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家村3号分支2号变压器	200	0.64	158.72	158.72	/	否	无	26.92
13662	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧平房子六十组分支03号平房子六十组变压器	100	36.90	46.75	46.75	/	否	无	7.73

13663	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV陈杖子分歧80号变压器新增	100	31.57	48.43	48.43	/	否	无	4.44
13664	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子三组大棚变压器	50	28.03	26.39	26.39	/	否	无	20.26
13665	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分02号杆柱上变压器	160	56.43	75.94	75.94	/	否	无	-2.12
13666	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线102号双庙三组变压器	200	37.88	113.58	113.58	/	否	无	0
13667	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线金沟梁三五组分支09号杆变压器新增	200	44.74	80.52	80.52	/	否	无	17.88
13668	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二布四六分支39号变压器	200	35.57	88.96	88.96	/	否	无	21.81
13669	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分歧031号变压器	50	78.22	0.91	0.91	/	否	无	8.19
13670	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄四组分支07号变压器	50	40.45	19.89	19.89	/	否	无	20.36
13671	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线泉旺分机电井柱上变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
13672	喀左县			10kV中井线拦沟分歧30号石灰窑子变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13673	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大马大棚小区分歧2号变压器新增	100	32.68	50.15	50.15	/	否	无	38.49
13674	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟新增变压器	200	24.12	118.18	118.18	/	否	无	58.09
13675	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十三组新增台区变压器	200	60.62	70.24	70.24	/	否	无	9.74
13676	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV车铁分支53号变压器	50	119.64	-19.82	-19.82	/	否	无	11.49
13677	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店三组2号新增变压器	200	55.61	124.92	124.92	/	否	无	85.09
13678	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄八组分歧03号变压器	100	84.42	-4.42	-4.42	/	否	无	15.86
13679	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线宋杖子变压器	200	36.00	88.04	88.04	/	否	无	8.52
13680	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线七间房四五组支支01号变压器	100	93.69	-13.69	-13.69	/	否	无	-25.39
13681	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分24号变压器	200	58.89	42.22	42.22	/	否	无	24.65
13682	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干线道六大井分变压器	50	62.36	16.36	16.36	/	否	无	-39.16
13683	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园6#变压器	630	17.61	394	394	/	否	无	0
13684	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧上甘沟东分支3号变压器新增	200	48.15	124.92	124.92	/	否	无	100.23
13685	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线224号变压器	200	48.28	86.78	86.78	/	否	无	49.13
13686	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线229#于村综合变压器	160	49.13	85.25	85.25	/	否	无	-4.41

13687	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13688	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子村分支1号变压器新增	50	106.99	-13.495	-13.495	/	否	无	34.43
13689	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线95号杆菜园子新增变压器	200	75.12	11.52	11.52	/	否	无	0
13690	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧01号变压器新增	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
13691	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分三号井支变压器	50	60.41	-18.79	-18.79	/	否	无	49.49
13692	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支71号变压器新增	200	19.76	121.96	121.96	/	否	无	2.48
13693	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线3组井台区柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
13694	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村一组分04号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13695	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新四道山前大棚变压器	100	40.63	45.16	45.16	/	否	无	-3.67
13696	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家市场分马场井支变压器	250	47.84	83.35	83.35	/	否	无	78.1
13697	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干141号变压器新增	400	18.02	249.76	249.76	/	否	无	-2.8
13698	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾二组分支05号变压器	315	27.55	201.88	201.88	/	否	无	-47.62
13699	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支08号变压器	100	22.63	65.58	65.58	/	否	无	8.2
13700	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道三台新增变压器	200	19.61	128.2	128.2	/	否	无	-2.55
13701	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧西沿分支1号变压器	50	56.81	11.65	11.65	/	否	无	-4.47
13702	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村分6号变压器	200	73.15	14.24	14.24	/	否	无	5.41
13703	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分105号新变压器	200	17.58	127.16	127.16	/	否	无	2.25
13704	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前程子分支水泉四五组机井变压器	100	43.66	43.54	43.54	/	否	无	0
13705	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙四组大棚变压器	100	49.50	31.38	31.38	/	否	无	-3.3
13706	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线钱杖子分支13号变压器	80	68.75	15.07	15.07	/	否	无	38.36
13707	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支09号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13708	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线河东分河东大棚变压器	100	69.75	27.42	27.42	/	否	无	5.95
13709	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线五金高层箱变配电变压器	500	43.61	182.75	182.75	/	否	无	20.72

13710	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际3号箱变102变压器	630	15.44	407.55	407.55	/	否	无	11.26
13711	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	王忠禹箱变站内变压器	315	51.48	90.69	90.69	/	否	无	22.58
13712	喀左县	大城子66kV变电站	124专供线	百货箱变1#变压器	630	4.70	474.39	474.39	/	否	无	13.87
13713	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV大东沟大棚支11号杆柱上变压器新增	100	52.53	27.61	27.61	/	否	无	13.62
13714	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线农机站台区变压器	200	53.03	55.54	55.54	/	否	无	-2.16
13715	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分歧24号杆变压器	250	76.92	72.35	72.35	/	否	无	-64.39
13716	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干003号中三家供电所变压器	200	30.32	101.9	101.9	/	否	无	53.89
13717	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线王英沟分支11号变压器	50	80.61	-0.305	-0.305	/	否	无	8.69
13718	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟棚支08#柏沟棚变压器	80	119.58	-31.664	-31.664	/	否	无	6.49
13719	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小三分03号小城子三组变压器	125	111.89	-39.8625	-39.8625	/	否	无	15.94
13720	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑5#箱变2#变	400	74.21	23.48	23.48	/	否	无	19.26
13721	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线三家分歧5#三家变压器	100	46.09	41.3	41.3	/	否	无	15.86
13722	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西南沟分支02号杆变压器新增	100	39.42	42.45	42.45	/	否	无	3.85
13723	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分支22#草场综合变压器新增	200	28.17	103.66	103.66	/	否	无	8.13
13724	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北山大棚台区变压器	100	47.75	40.2	40.2	/	否	无	-1.96
13725	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子果树队新增变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13726	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线六块地分支05号杆变压器	100	51.71	32.28	32.28	/	否	无	-2.04
13727	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧黑山小区分支18号变压器	50	24.40	29	29	/	否	无	5.71
13728	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分碾子沟十组台区机井柱上变压器	50	26.40	31.78	31.78	/	否	无	-71.88
13729	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线盛家号大棚新增变压器	100	67.50	13	13	/	否	无	-74.01
13730	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西南沟变压器	200	20.73	118.54	118.54	/	否	无	4.47
13731	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线敬老院分02号变压器	50	41.01	22.28	22.28	/	否	无	30.33
13732	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官一组井变变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13733	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北沟分歧和尚沟西支和尚沟西变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100

13734	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线下杖子分歧04#下杖子一号变压器	200	34.79	93.16	93.16	/	否	无	60.35
13735	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	0kV镇湾线河湾4.7组机井支变压器	50	38.55	24.4	24.4	/	否	无	-50
13736	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村一组台区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13737	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	五道机井变压器	200	0.01	159.98	159.98	/	否	无	-80
13738	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村二组新台	200	66.04	129.5	129.5	/	否	无	54
13739	喀左县			10kV平店线018号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13740	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑三四分变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13741	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分12号变压器20农网	200	38.23	83.78	83.78	/	否	无	53.24
13742	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	顾顺1#箱变1#变压器	630	21.85	366.41	366.41	/	否	无	19.42
13743	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	华鑫家园三期4#箱变1#变	500	25.84	270.85	270.85	/	否	无	16.89
13744	喀左县	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线大北沟支22号大北沟变压器	80	31.26	39.59	39.59	/	否	无	-29.63
13745	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子分支12号下店五六组变压器新增	200	35.50	127.24	127.24	/	否	无	24.09
13746	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台三组分歧8号变压器	80	94.97	-11.976	-11.976	/	否	无	42.74
13747	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线北台子台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13748	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧009号变压器新增	200	15.53	129.5	129.5	/	否	无	-4.17
13749	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	教育箱变1#变压器	500	23.26	283.7	283.7	/	否	无	6.51
13750	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分歧06号变压器	20	13.41	13.45	13.45	/	否	无	55.56
13751	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟份任长子支4号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13752	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分六组支03号变压器	200	67.90	26.4	26.4	/	否	无	1.89
13753	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧青沙梁分支01号电器公司变压器	200	22.38	115.24	115.24	/	否	无	55.18
13754	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东西队分03号东西队变压器	100	44.77	35.25	35.25	/	否	无	-0.44
13755	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干191号变压器	50	69.39	6.4	6.4	/	否	无	5.85
13756	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线三家大棚分05号河湾村三家南台变压器	50	5.07	37.75	37.75	/	否	无	-2.82

13757	喀左县			10kV甘卧线耗牛沟分支07号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13758	喀左县			10kV六东线东前沟分歧44号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13759	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	马家水库支1#变压器	30	34.63	13.86	13.86	/	否	无	17.54
13760	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园1#变压器	630	37.20	273.17	273.17	/	否	无	0
13761	喀左县			10kV张家营支03号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13762	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣二组分支06号变压器	50	67.77	6.18	6.18	/	否	无	3.84
13763	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟五组分支02号户子沟五组变压器	63	57.61	14.11	14.11	/	否	无	32.91
13764	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子四组支02号岳台子四组变压器	100	71.99	26.3	26.3	/	否	无	48.1
13765	喀左县			10kV西线191号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13766	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿四组井变压器	30	0.08	23.98	23.98	/	否	无	-81.82
13767	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增2变压器	50	22.40	29.46	29.46	/	否	无	4.71
13768	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线申杖子新增台区	200	35.50	89.14	89.14	/	否	无	-5.2
13769	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组变压器	200	48.82	62.36	62.36	/	否	无	33.58
13770	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线125号变压器新增	200	24.04	114.62	114.62	/	否	无	0.79
13771	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海一组台区变压器	200	28.21	130.64	130.64	/	否	无	24.29
13772	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧26号变压器	50	99.76	-9.88	-9.88	/	否	无	-13.93
13773	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线李台子支02号李台子变压器	50	56.90	11.72	11.72	/	否	无	4.81
13774	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子9组井台区柱上变压器	400	51.98	229.72	229.72	/	否	无	20.17
13775	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线红石十组里新增变压器	400	12.85	270.48	270.48	/	否	无	17.83
13776	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线三家新南棚分1号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
13777	喀左县			10kV南周线24#南窑四组变压器	63	0.00	50.4	50.4	/	否	无	0
13778	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分大棚支7号变压器	20	23.27	11.75	11.75	/	否	无	-52
13779	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组三台柱上变压器	200	44.46	80.38	80.38	/	否	无	22.62
13780	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五组分支2号变压器	100	57.82	47.7	47.7	/	否	无	0

13781	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分永益一二支14号变压器	100	111.17	-31.17	-31.17	/	否	无	11.98
13782	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门分支02号杆变压器	125	92.59	-15.7375	-15.7375	/	否	无	-12.92
13783	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线西沟分支21号变压器新增	200	42.45	121.32	121.32	/	否	无	34.69
13784	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器6	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
13785	喀左县			10kV新地支08号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13786	喀左县			10kV塔东线苗圃分03号水泉沟一组大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13787	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五六组大棚分歧3号变压器新增	100	52.51	33.48	33.48	/	否	无	18.38
13788	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV七间房分支01号新变压器	200	56.91	92.98	92.98	/	否	无	10.81
13789	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线前西山变压器	200	58.78	73.38	73.38	/	否	无	95.61
13790	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线双庙五组支新增变压器	200	67.63	109.48	109.48	/	否	无	25.65
13791	喀左县			10kV大兴线章营子分歧果树支14号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13792	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线白庙子台区	100	46.99	37.17	37.17	/	否	无	45.04
13793	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线180号变压器新增	400	32.63	191.28	191.28	/	否	无	30.61
13794	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北荒支19号小东沟变压器	30	58.68	6.92	6.92	/	否	无	6.22
13795	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子七组支1#新增变压器	200	32.21	95.6	95.6	/	否	无	3.77
13796	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线铁路桥分5号变压器	50	71.77	5.55	5.55	/	否	无	25.4
13797	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分105号碾子沟村下台变压器	400	25.05	240.68	240.68	/	否	无	-3.02
13798	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房山根分29号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13799	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器66	100	36.59	57.7	57.7	/	否	无	-57.69
13800	喀左县			10kV西线3号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13801	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线对面沟分歧02#对面沟变压器	200	29.16	101.68	101.68	/	否	无	0
13802	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟分二组支04号变压器	100	50.73	37.06	37.06	/	否	无	1.62
13803	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组变压器	200	33.98	92.06	92.06	/	否	无	8.14
13804	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分支05号变压器	50	61.19	9.54	9.54	/	否	无	1.54

13805	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线于杖子河东分1号变压器	400	47.31	221.2	221.2	/	否	无	-0.52
13806	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线菜园子变压器	100	32.74	47.27	47.27	/	否	无	23.28
13807	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组2号支2号变压器	100	24.50	55.5	55.5	/	否	无	14.69
13808	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸4号箱变东变	500	33.35	233.25	233.25	/	否	无	12.94
13809	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道四台新增变压器	200	39.10	85.54	85.54	/	否	无	36.14
13810	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸3号箱变东变	500	18.47	307.65	307.65	/	否	无	10.21
13811	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线020号西五组变压器	250	8.71	178.25	178.25	/	否	无	-6.61
13812	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山分08号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13813	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线073号小城子七组变压器	200	67.17	26.08	26.08	/	否	无	-24.72
13814	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线五道三组变压器	200	2.44	155.3	155.3	/	否	无	0
13815	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑小台湾新增变压器	100	53.80	26.2	26.2	/	否	无	0.3
13816	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子二组2020农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13817	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	东鑫花园1号箱变变压器	630	19.98	378.32	378.32	/	否	无	17.28
13818	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	10kV城五线33号燃料台区变压器	200	52.49	57.58	57.58	/	否	无	10.8
13819	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子分01号变压器	200	64.03	33.2	33.2	/	否	无	2.58
13820	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子四五组分02号变压器	200	27.41	105.18	105.18	/	否	无	5.06
13821	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线09号变压器新增	200	22.36	141.66	141.66	/	否	无	43.64
13822	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村四组2号	200	30.55	99.18	99.18	/	否	无	21.57
13823	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑八九十分02号盆窑七组大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
13824	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器分台新增	100	42.54	39.48	39.48	/	否	无	-3.58
13825	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线38号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13826	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小城子村棚分04号小城子村棚变压器	125	47.97	51.03	51.03	/	否	无	10.03
13827	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干100号井山嘴变压器新增	200	58.89	86.04	86.04	/	否	无	130.62
13828	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟支柏沟一台分2#柏沟一号变压器	200	96.87	-33.74	-33.74	/	否	无	86.88
13829	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10千伏大东线河湾七组机井支河湾七组机井变压器	50	21.27	31.87	31.87	/	否	无	100

13830	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线东村分歧002号烟草台区变压器	160	28.83	81.9	81.9	/	否	无	-4.33
13831	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙村支01号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13832	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧016号染织东变压器	200	87.21	-14.42	-14.42	/	否	无	37.71
13833	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线037号水电班变压器	160	73.30	16.42	16.42	/	否	无	3.68
13834	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧005号广场变压器	315	27.93	165.31	165.31	/	否	无	10.73
13835	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧04号杆柱上变压器	200	47.11	66.92	66.92	/	否	无	14.08
13836	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分五家子四组支04号五家子四组新增变压器	50	119.26	-19.63	-19.63	2026/3/31	是	2026/12/30	11.21
13837	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟大棚支03号杆柱上变压器	50	41.71	19.14	19.14	/	否	无	1.47
13838	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线纸箱分15号杆大垵卜养殖小区柱上变压器	100	50.92	36.4	36.4	/	否	无	-6.05
13839	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支07号杆柱上变压器	80	47.82	27.3	27.3	/	否	无	3.8
13840	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥子小区分05号杆柱上变压器	80	23.00	50.92	50.92	/	否	无	121.52
13841	喀左县	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚新台	200	39.63	102.98	102.98	/	否	无	-51.56
13842	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线019号酱腌变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
13843	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线从家沟村从家沟二组台区柱上变压器	100	40.67	41.35	41.35	/	否	无	1.76
13844	喀左县	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线周转房分歧04号周转房变压器	160	31.62	77.42	77.42	/	否	无	24.79
13845	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线047号生资变压器	400	18.27	246.96	246.96	/	否	无	-21.24
13846	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东三支东三变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	0
13847	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线东南沟变压器	100	26.19	54.69	54.69	/	否	无	18.41
13848	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线288号变压器	200	56.32	87.1	87.1	/	否	无	59.17
13849	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二级站移动分支17号变压器	100	91.13	-11.13	-11.13	/	否	无	-0.26
13850	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永益五支03号变压器	80	71.45	14.88	14.88	/	否	无	15.49
13851	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	电网10kV南草线201#东汤三号变压器新增	100	30.15	49.91	49.91	/	否	无	65.29

13852	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子一组井支变压器	200	54.19	52.02	52.02	/	否	无	16.04
13853	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后西沟台变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13854	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分倭瓜沟机井支变压器	50	71.38	-19.61	-19.61	/	否	无	29.45
13855	喀左县	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑1#箱变1号变压器	630	8.89	447.99	447.99	/	否	无	10.06
13856	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线马家老虎坟村变压器	30	20.15	19.32	19.32	/	否	无	-5
13857	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅三组支3号变压器	100	68.17	11.84	11.84	/	否	无	9.19
13858	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧032号变压器	50	29.90	25.13	25.13	/	否	无	-0.7
13859	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线284号变压器	400	38.69	273.84	273.84	/	否	无	12.5
13860	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线103号变压器	50	42.26	20.43	20.43	/	否	无	-10.1
13861	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾六组分6号变压器	80	74.65	4.28	4.28	/	否	无	2.15
13862	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线下太沟变压器20农网	200	47.75	64.5	64.5	/	否	无	50.69
13863	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分01号变压器	63	97.32	-10.9116	-10.9116	/	否	无	2.66
13864	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧12号变压器新增	200	36.11	89.12	89.12	/	否	无	51.51
13865	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线59号变压器新增	100	12.32	68.03	68.03	/	否	无	15.15
13866	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架1组井台区柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13867	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家东山大棚柱上变压器	50	65.11	-10.97	-10.97	/	否	无	-9.91
13868	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	顾顺2#箱变2#变压器	630	24.01	355.01	355.01	/	否	无	11.2
13869	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线金杖子四组分05号变压器	100	54.02	30.97	30.97	/	否	无	44.23
13870	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV梅素斋一组果园变压器	50	32.25	25.64	25.64	/	否	无	37.85
13871	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园2号箱变2#变压器	500	13.03	334.85	334.85	/	否	无	21.4
13872	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线49号凌河小区变压器	400	27.23	211.08	211.08	/	否	无	9.74
13873	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都一组台区变压器	200	54.28	52.56	52.56	/	否	无	16.01
13874	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝子沟大棚分支14号变压器	80	19.25	50.98	50.98	/	否	无	-50.39
13875	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线永益当四组机井支变压器	50	88.11	-4.055	-4.055	/	否	无	33.63
13876	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧三窝铺分支1号变压器	400	25.57	288.16	288.16	/	否	无	14.97
13877	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线陈杖子变压器20农网	200	27.46	105.1	105.1	/	否	无	3.67
13878	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧建筑公司库房分支04号青棚变压器	400	73.80	26.96	26.96	/	否	无	0

13879	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分歧西道小区变压器	50	19.84	32.61	32.61	/	否	无	-42.06
13880	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧065号杆变压器	30	53.09	8.08	8.08	/	否	无	35.03
13881	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤村台区变压器20农网	400	65.22	259	259	/	否	无	2.84
13882	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线16号杆印刷变压器	400	29.61	201.64	201.64	/	否	无	32.96
13883	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十四组台区变压器	200	45.17	74.16	74.16	/	否	无	18.2
13884	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子村分支3号变压器1	200	61.19	79.74	79.74	/	否	无	-2.78
13885	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店大棚分支01号下店大棚变压器	50	58.73	14.96	14.96	/	否	无	-6.26
13886	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧160号变压器	100	63.34	38.12	38.12	/	否	无	39.69
13887	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分二道村2号分变压器	200	69.03	23.3	23.3	/	否	无	0
13888	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门大棚新增1号变压器	200	40.81	86.5	86.5	/	否	无	13.93
13889	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线086号变压器	100	56.78	30.65	30.65	/	否	无	39.07
13890	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线羊角沟村台新增柱上变压器	100	37.81	44.37	44.37	/	否	无	80.74
13891	喀左县			10kV甘招2#线甘招五六组分歧04号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13892	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子四组新增台区	200	116.57	-73.14	-73.14	/	否	无	126.85
13893	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	富家花园箱变变压器	400	33.16	187.4	187.4	/	否	无	7.79
13894	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变2#变	630	18.19	389.59	389.59	/	否	无	11.5
13895	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧皮革南分支004号皮革南变压器	125	16.23	79.73	79.73	/	否	无	-44.37
13896	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线花果山分02号西村花果山变压器	100	79.21	2.99	2.99	/	否	无	33.25
13897	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV镇湾线北村西冷1号新台	200	23.98	112.42	112.42	/	否	无	4.39
13898	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线新建七家二组分七家二组变压器	100	80.43	-0.43	-0.43	/	否	无	9.55
13899	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西分支半支半一支半三岔02号杆变压器	200	87.72	-15.44	-15.44	/	否	无	19.36
13900	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西官二组分歧3号变压器	160	37.65	101.94	101.94	/	否	无	-1.87
13901	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧11号杆变压器	400	50.80	124.84	124.84	/	否	无	18.99

13902	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分四五组支05号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13903	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂十组分5号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
13904	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子二三组06号杆变压器新增	200	72.74	74.4	74.4	/	否	无	115.11
13905	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道三十组分3号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
13906	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支68号变压器	50	41.40	20.66	20.66	/	否	无	13.88
13907	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线卧虎泉1号井变压器	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	0
13908	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东沟二组井	100	62.96	19.27	19.27	/	否	无	43.91
13909	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线宋家店二组分支二组井支变压器	50	47.97	21.66	21.66	/	否	无	112
13910	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大112号新变压器	200	53.86	122.54	122.54	/	否	无	11.95
13911	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金一组变压器	200	22.25	131.48	131.48	/	否	无	0
13912	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店七组大棚1号变压器	200	25.36	124.9	124.9	/	否	无	-7.54
13913	喀左县	水泉66kV变电站	114甘泉联线	10kV甘塔线下湾子3号井分变压器	50	4.60	37.72	37.72	/	否	无	25.88
13914	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	千禧小区箱变2#变压器	500	28.18	259.1	259.1	/	否	无	-0.52
13915	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分岐三道沟分支03号变压器	50	39.45	28.58	28.58	/	否	无	83.72
13916	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村南支2#新增变压器	200	19.04	129.48	129.48	/	否	无	26.66
13917	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线13号变压器	100	67.89	56.5	56.5	/	否	无	38.46
13918	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分岐秋皮沟分支15号变压器	50	23.33	28.34	28.34	/	否	无	31.62
13919	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼北山大棚变压器20农网	400	25.24	243.28	243.28	/	否	无	5.33
13920	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子一组支2#新增变压器	100	21.63	59.19	59.19	/	否	无	9.46
13921	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线国家沟村兴隆地台区柱上变压器	200	38.20	107.36	107.36	/	否	无	12.32
13922	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分岐06号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
13923	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园9#变压器	630	16.73	398.66	398.66	/	否	无	0
13924	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东车分岐东哨五组新增变台变压器	200	17.45	125.12	125.12	/	否	无	29.41
13925	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分岐18号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100

13926	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树下分歧老爷庙三组分支08号老爷庙一组变压器	20	2.37	15.53	15.53	/	否	无	14.29
13927	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店梯田下变压器	50	82.19	-1.095	-1.095	/	否	无	0
13928	喀左县			10kV六南线48号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13929	喀左县			10kV六梁线178号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
13930	喀左县			10kV大兴线章营子一二组支02号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13931	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招一号线金沟梁三五组大棚1号井支变压器	100	23.56	59.61	59.61	/	否	无	-38.62
13932	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组道下台区变压器	100	44.32	36.39	36.39	/	否	无	17.05
13933	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分碾五大棚支06号碾子沟五组大棚变压器	50	35.04	24.96	24.96	/	否	无	-2.89
13934	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟变压器	30	38.11	17.6	17.6	/	否	无	98
13935	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧职高分支03号职高前变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	0
13936	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV镇内线镇西分歧05号电影变压器	200	29.00	102.04	102.04	/	否	无	21.51
13937	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分09号中三家三组变压器	200	73.10	13.82	13.82	/	否	无	2.85
13938	喀左县			10kV甘水线甘水线主干086号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13939	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线金沟梁二组分支03号杆变压器	400	29.44	203.28	203.28	/	否	无	4.36
13940	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤村五组变压器	200	6.61	146.78	146.78	/	否	无	0
13941	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分十八台六组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13942	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家市场大棚支03号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13943	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线23号杆财政家属楼变压器	200	27.22	105.7	105.7	/	否	无	19.3
13944	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线红石分歧22号红石变压器	100	51.26	28.74	28.74	/	否	无	18.5
13945	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线144号变压器	30	118.28	-11.484	-11.484	/	否	无	17.58
13946	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧歪外分支4号变压器	20	56.92	5.16	5.16	/	否	无	-2.27
13947	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线肖杖子分歧23#肖杖子东变压器	30	93.30	-3.99	-3.99	/	否	无	8.44
13948	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子一组分11号杆柱上变压器	100	76.62	3.54	3.54	/	否	无	11.2

13949	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地七八组分支04号变压器	200	70.14	50.62	50.62	/	否	无	0
13950	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧新安屯分支3号变压器新增	400	81.63	-6.52	-6.52	/	否	无	1.95
13951	喀左县			10kV十老线下店分歧十八台二五组分支05号十八台二五组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
13952	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分歧02号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13953	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10千伏羊铁线铁沟分变压器	100	8.37	71.72	71.72	/	否	无	-42.57
13954	喀左县	六官66kV变电站	517六梁线	10kV六南线哈三组分歧16号变压器	50	68.03	9.5	9.5	/	否	无	71.08
13955	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分南山四组支10#南山一号变压器	50	84.33	-2.165	-2.165	/	否	无	19.69
13956	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线133号变压器	50	55.01	12.95	12.95	/	否	无	4.83
13957	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线水泉沟变压器	400	9.29	293.4	293.4	/	否	无	51.63
13958	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线张营子分支15号杆变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
13959	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组棚12号变压器	50	65.86	14.76	14.76	/	否	无	-17.39
13960	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分贝子沟东梁变压器	30	68.33	6.29	6.29	/	否	无	40
13961	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧67号变压器	50	42.52	18.74	18.74	/	否	无	53.78
13962	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	清韵雅阁小区箱变电站内变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
13963	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV孩子沟支6号变压器	30	95.29	-4.587	-4.587	/	否	无	38.53
13964	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线陶然欣苑2#箱变2#变	400	52.64	109.48	109.48	/	否	无	11.08
13965	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧013号农行楼变压器	160	36.20	70.1	70.1	/	否	无	16.33
13966	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店三组分支03号变压器	100	47.53	40.9	40.9	/	否	无	-3.47
13967	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙四组支3号变压器	80	51.11	23.12	23.12	/	否	无	-5.76
13968	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV自来水线颐兴家园3#箱变变压器	400	18.07	247.72	247.72	/	否	无	9.19
13969	喀左县			10kV塔南线两家七组分支12号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
13970	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线老杖子机井分老杖子机井变压器	50	118.03	-19.015	-19.015	/	否	无	-24.96
13971	喀左县	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧06号变压器	100	74.47	5.54	5.54	/	否	无	26.38
13972	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧001号菜七队变压器	315	27.17	168.27	168.27	/	否	无	-45.12

13973	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号两行变压器	400	48.35	127.96	127.96	/	否	无	-13.62
13974	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟外分歧06号杆变压器	200	29.25	101.5	101.5	/	否	无	13.84
13975	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老西沟分歧向阳沟分支13号老爷庙九组变压器	50	93.81	-6.905	-6.905	/	否	无	17.06
13976	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组分1号变压器	50	1.49	39.25	39.25	/	否	无	-7.14
13977	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV公镇2号线056号杆柱上变压器	100	73.84	6.24	6.24	/	否	无	0
13978	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧034号变压器	50	71.79	6.99	6.99	/	否	无	-1.79
13979	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV三官庙南沟支23号杆柱上变压器	100	50.38	71.47	71.47	/	否	无	-28.9
13980	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分007号西村大棚变压器	100	108.58	-28.58	-28.58	/	否	无	0.52
13981	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线南窑十组分6#南窑十组农业变压器	50	100.68	-10.34	-10.34	/	否	无	-5.78
13982	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家三号大棚台区变压器	50	44.63	18.2	18.2	/	否	无	-0.96
13983	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组三号分变压器	50	26.85	29.44	29.44	/	否	无	-22.09
13984	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧安杖子分支37号变压器	50	119.44	-19.72	-19.72	/	否	无	27.87
13985	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器5	50	97.96	-8.98	-8.98	/	否	无	13.82
13986	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线242号变压器	30	89.94	-2.982	-2.982	/	否	无	33.33
13987	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸1#箱变变压器	630	13.49	419.01	419.01	/	否	无	30.49
13988	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	顾顺2#箱变1#变压器	630	37.18	269.89	269.89	/	否	无	16.12
13989	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧房申分支26号变压器	80	56.25	19.56	19.56	/	否	无	44.35
13990	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	中兴家园2#箱变102变压器	500	33.75	244.2	244.2	/	否	无	22.59
13991	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	镇门前箱变变压器	250	37.40	106.8	106.8	/	否	无	24.62
13992	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线凌河分凌河家园2#箱变变压器间隔配电变压器	630	32.27	300.83	300.83	/	否	无	11.26
13993	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	新10kV塔南线小店一组分支3号杆变压器20农网	200	23.04	113.94	113.94	/	否	无	16.48
13994	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分歧六官一台分支01号变压器	200	28.60	104.38	104.38	/	否	无	0
13995	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分08号五家七组棚变压器	50	101.64	-10.82	-10.82	/	否	无	29.7

13996	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分歧21号杆变压器	30	73.54	6.25	6.25	/	否	无	32.05
13997	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线033号镇商贸楼变压器	200	44.25	71.54	71.54	/	否	无	33.94
13998	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线黄花店五组分支03号变压器	200	30.37	99.28	99.28	/	否	无	10.18
13999	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线气功北分歧002号气功北变压器	100	35.48	44.55	44.55	/	否	无	-5.67
14000	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道三十组分2号头道三组大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
14001	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线大西山分歧005号西山科研大棚变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
14002	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村六组变压器	100	63.54	32.26	32.26	/	否	无	36.64
14003	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧40#南山三号变压器	100	37.37	59.75	59.75	/	否	无	68.33
14004	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝三分支3号变压器分2台	400	84.09	-16.36	-16.36	/	否	无	22.1
14005	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧西杖子分支4号变压器	200	57.88	93.44	93.44	/	否	无	132.52
14006	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线006号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14007	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线甜水沟村大门2台	50	116.26	-18.13	-18.13	/	否	无	5.44
14008	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分56号变压器	30	44.45	10.69	10.69	/	否	无	10.74
14009	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子一八组2号台区变压器	100	36.98	55.96	55.96	/	否	无	-16.9
14010	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家村分02号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14011	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线4号变压器新增	200	48.80	77.08	77.08	/	否	无	36.53
14012	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线013号变压器	315	60.73	70.43	70.43	/	否	无	26.22
14013	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新营子分支36号变压器	50	62.30	8.86	8.86	/	否	无	1.63
14014	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城园线老砖厂分歧17号老砖厂变压器	100	1.77	78.23	78.23	/	否	无	-10.53
14015	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖分歧51号杆六块地棚变压器	30	71.44	5.16	5.16	/	否	无	34.48
14016	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招1#线甘招六组井支11号杆甘招三组新增变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14017	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	梁家五号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14018	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜六组三号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

14019	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线河湾三家新增变压器(21农网)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
14020	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟六组分歧7号变压器(能效)	200	52.55	141.02	141.02	/	否	无	45.11
14021	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子八九组支21号变压器(能效)	200	35.96	95.04	95.04	/	否	无	-9.25
14022	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线七间房一组分支04号变压器(能效)	200	70.82	121.14	121.14	/	否	无	32.07
14023	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧小老分支74号变压器(能效)	200	28.93	144.32	144.32	/	否	无	32.13
14024	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV小东梁分支01号杆柱上变压器(能效)	200	13.67	132.66	132.66	/	否	无	7.72
14025	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥子九组支线01号杆柱上变压器(能效)	200	36.69	95.46	95.46	/	否	无	-9.69
14026	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分水泉支30号变压器(能效)	200	18.24	123.82	123.82	/	否	无	25.59
14027	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟一组分支08号变压器(能效)	200	16.82	127.8	127.8	/	否	无	-0.66
14028	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV举杖子分支24号变压器(能效)	200	12.13	147.86	147.86	/	否	无	83.21
14029	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线李连杖子十一组变压器(能效)	200	18.57	122.84	122.84	/	否	无	22.07
14030	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟分三组支03号变压器(能效)	200	26.88	115.96	115.96	/	否	无	-35.17
14031	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线农业中心分09号局家属院变压器(能效)	200	18.25	125.3	125.3	/	否	无	23.92
14032	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈七组分歧3号变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14033	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线大杖子分支01号杆甘招大杖子变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14034	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线030号器材西变压器(能效)	400	16.71	253.2	253.2	/	否	无	9.49
14035	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线西队台区2020农网	200	29.02	102.06	102.06	/	否	无	-12.54
14036	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波太沟二组变压器	200	46.10	109.74	109.74	/	否	无	7.87
14037	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组新增变台柱上变压器	200	14.57	130.92	130.92	/	否	无	14.15
14038	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房六组新柱上变压器	200	52.13	86.14	86.14	/	否	无	-2.09
14039	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线0.4kV后坟村二组灌溉井变压器	50	55.27	15.78	15.78	/	否	无	53.13

14040	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道三组台区变压器 20农网	160	54.41	47.82	47.82	/	否	无	-7.13
14041	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树一组变台变压器	200	12.38	139	139	/	否	无	0
14042	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	领秀1#箱变1#变压器	500	37.27	213.95	213.95	/	否	无	16.58
14043	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线026号西糕点变压器	400	51.48	114.08	114.08	/	否	无	12.67
14044	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线交通局变压器	200	53.96	52.1	52.1	/	否	无	7.94
14045	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地变压器20农网	200	42.50	75.34	75.34	/	否	无	-5.05
14046	喀左县	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线北村大棚分04号北村大 棚新增变压器2020农网	100	64.22	18.84	18.84	/	否	无	-6.55
14047	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利生村西台变压器20 农网	100	39.22	57.94	57.94	/	否	无	73.24
14048	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招五六组台区20农 网	200	35.91	88.22	88.22	/	否	无	-0.16
14049	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子五六组台区20农 网	200	48.10	64.54	64.54	/	否	无	37.27
14050	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子六七组2变压器 20农网	100	50.72	29.28	29.28	/	否	无	14.18
14051	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔子下村五六组台区 (2020农网)	200	23.19	113.64	113.64	/	否	无	18.83
14052	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子七八组变压器 (21)	200	19.61	121.78	121.78	/	否	无	-9.36
14053	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV金马线道虎沟三组变压器 (21)	200	20.62	126.84	126.84	/	否	无	78.47
14054	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南20农网	200	47.66	71.76	71.76	/	否	无	13.74
14055	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门古山子台区20农 网	200	38.87	94.74	94.74	/	否	无	83.94
14056	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟支12号洞上 村南沟新增变压器2020农网	100	35.73	46.54	46.54	/	否	无	19.31
14057	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九五六台区20农网	200	59.82	47.74	47.74	/	否	无	10.16
14058	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔子下村五组台区 (2020农网)	100	50.62	29.85	29.85	/	否	无	3.77
14059	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV黄花店分76号新变压器	200	55.94	119.4	119.4	/	否	无	112.36
14060	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧005号一中家 属楼台区变压器	400	58.59	85.68	85.68	/	否	无	32.95
14061	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线012号陈醋变压器	100	53.06	28.14	28.14	/	否	无	79.76
14062	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台村四组分20农网	200	52.56	55.04	55.04	/	否	无	-14.19
14063	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村棚台区20农 网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

14064	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线郝杖子台区变压器20农网	200	52.00	64.36	64.36	/	否	无	-4.83
14065	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线四家子台区变压器20农网	200	60.16	70.02	70.02	/	否	无	26.63
14066	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分34号变压器	80	66.53	10.77	10.77	/	否	无	47.44
14067	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分哑巴沟支07号变压器	30	63.31	6.18	6.18	/	否	无	-0.8
14068	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线上干沟西台区20农网	200	75.98	114.08	114.08	/	否	无	17.93
14069	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子一组变压器20农网	200	53.25	75.24	75.24	/	否	无	10.43
14070	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线黑山台区20农网	200	40.57	90.98	90.98	/	否	无	-32.24
14071	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线西村五组分支02号杆变压器20农网	400	55.53	219.24	219.24	/	否	无	2.14
14072	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱塘子六七组变压器20农网	200	56.16	92.72	92.72	/	否	无	2.34
14073	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店三组台区变压器20农网	200	82.86	-5.72	-5.72	/	否	无	17.14
14074	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五六组变压器20农网	200	46.47	67.08	67.08	/	否	无	5.74
14075	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线123号双庙村八家子新增变压器20农网	200	47.69	82	82	/	否	无	22.92
14076	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱七组变压器20农网	200	37.27	85.8	85.8	/	否	无	31.12
14077	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支9号变压器20农网	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
14078	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子二组变压器20农网	200	34.76	104.76	104.76	/	否	无	6.32
14079	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟一号变压器20农网	200	19.14	132.8	132.8	/	否	无	-26.44
14080	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线水泉沟小区变压器20农网	200	34.42	91.16	91.16	/	否	无	10.45
14081	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	新10kV塔南线黄花店六组分支14号杆变压器20农网	200	17.91	124.98	124.98	/	否	无	11.74
14082	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼一二组变压器20农网	200	27.19	107.66	107.66	/	否	无	-3.49
14083	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线六新分04号五家子六组新增1变压器20农网	200	71.77	28.82	28.82	/	否	无	29.31
14084	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线大西沟分歧西营子分支05号西营子变压器20农网	200	92.47	-24.94	-24.94	/	否	无	56.37

14085	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼七组变压器20农网	200	27.92	104.98	104.98	/	否	无	10.93
14086	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线金杖子六组2号变压器20农网	200	18.21	127.24	127.24	/	否	无	58.95
14087	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV平店线黄家店一组变压器20农网	200	32.47	130.96	130.96	/	否	无	129.28
14088	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱大棚变压器20农网	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
14089	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线河南五组变压器20农网	200	78.92	120.68	120.68	/	否	无	18.06
14090	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子村台区变压器20农网	200	52.38	75.74	75.74	/	否	无	6.52
14091	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台新增变压器	200	55.23	64.7	64.7	/	否	无	-1.02
14092	喀左县			10kV塔大线主干141号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14093	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线031号变压器新增	200	21.80	116.42	116.42	/	否	无	6.8
14094	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线水泉沟支新增变压器	100	32.23	50.07	50.07	/	否	无	8.81
14095	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子一组井分头道营子一组井变压器	50	45.56	17.23	17.23	/	否	无	-13.35
14096	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分二组支1号变压器新增	200	41.52	121.52	121.52	/	否	无	8.92
14097	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤2组2号变压器	100	73.46	53.8	53.8	/	否	无	53.15
14098	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七0砂分支45号杆变压器20农网	200	51.29	109.12	109.12	/	否	无	153.5
14099	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线韦子沟口新变压器20农网	200	4.61	150.78	150.78	/	否	无	44
14100	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子七组2020农网	200	59.13	51.36	51.36	/	否	无	-7.05
14101	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子一组分支7号变压器20农网	200	9.47	141.58	141.58	/	否	无	0
14102	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔子下一组2020农网	200	43.22	77.22	77.22	/	否	无	-1.39
14103	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟二台分支13#房申沟一变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14104	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线087号河湾三家新增变压器20农网	400	37.12	214.84	214.84	/	否	无	-21.33
14105	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北一台区中变压器	100	35.91	44.81	44.81	/	否	无	3.41
14106	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线088号变压器	200	60.57	80.16	80.16	/	否	无	49.02
14107	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太平庄分支28号井支变压器	50	46.07	19.89	19.89	/	否	无	-30
14108	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支20、21号井支变压器	50	59.22	16.08	16.08	/	否	无	30.23

14109	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子三组台区变压器	100	48.92	31.28	31.28	/	否	无	23.21
14110	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线068号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14111	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线新山嘴二组台区2号20农网	200	3.91	152.28	152.28	/	否	无	35
14112	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东升台区变压器20农网	200	44.97	114.02	114.02	/	否	无	21.79
14113	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线新三家台区2号20农网	200	24.91	118.5	118.5	/	否	无	52.33
14114	喀左县	大城子66kV变电站	125镇东1号线	10kV城园线岩棉厂分08号河湾小区西1变压器20农网	200	96.44	-32.88	-32.88	/	否	无	39.59
14115	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店南台台区变压器20农网	200	31.54	97.18	97.18	/	否	无	24.26
14116	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子一组变压器20农网	200	35.00	90	90	/	否	无	2.05
14117	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧028号杆变压器20农网	200	23.10	113.82	113.82	/	否	无	15.92
14118	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线南山村村台变压器	100	40.29	50.83	50.83	/	否	无	58.41
14119	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线翼远分16+1号杆塔下综合2号变台	100	87.97	-7.97	-7.97	/	否	无	6.44
14120	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线古山子大棚分歧01号古山子大棚变压器	100	60.05	22.25	22.25	/	否	无	-5.7
14121	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线059号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14122	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支17号变压器新增	100	57.28	53.05	53.05	/	否	无	17.43
14123	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线22号北村大棚变压器	125	83.02	-3.775	-3.775	/	否	无	0
14124	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜五组二号2020农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14125	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子七组变压器20农网	200	47.59	112.16	112.16	/	否	无	38.75
14126	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子四组变压器20农网	200	73.13	98.78	98.78	/	否	无	79.48
14127	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线冯杖子2号台区2020农网	200	16.91	132.56	132.56	/	否	无	62.41
14128	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分92号拦沟东组变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14129	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店六组变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14130	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱村变压器20农网	400	29.04	203.84	203.84	/	否	无	0.41

14131	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利生村西台台区变压器20农网	200	37.66	84.68	84.68	/	否	无	-2.16
14132	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家六组2020农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14133	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子五组台区变压器20农网	200	29.86	107.04	107.04	/	否	无	42.44
14134	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分官大海十二组支官大海十二组台区20农网	400	3.20	307.36	307.36	/	否	无	11.39
14135	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线张家窑一二组分张家窑一二组台区20农网	400	21.97	274.36	274.36	/	否	无	90.77
14136	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分歧前街二台分支前街一台区20农网	200	66.21	30.26	30.26	/	否	无	18.97
14137	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水分滴达水二组台区20农网	200	17.06	127.26	127.26	/	否	无	-10.62
14138	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官一台分六官一台区20农网	200	11.43	138.88	138.88	/	否	无	20.48
14139	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素斋七组台区20农网	200	16.54	129.38	129.38	/	否	无	1.15
14140	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线小波太沟分坤都五组台区20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14141	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线色树岭台区20农网	200	8.60	144.28	144.28	/	否	无	-9.59
14142	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线尤杖子村变压器20农网	400	56.23	157.4	157.4	/	否	无	14.47
14143	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分变压器	100	16.97	63.09	63.09	/	否	无	3.28
14144	喀左县			前坟十二组大棚台区	315	0.00	252	252	/	否	无	0
14145	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV北洞四组支1号变压器	80	49.06	24.79	24.79	/	否	无	6.04
14146	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨后庙台区变压器	200	62.82	34.62	34.62	/	否	无	12.25
14147	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东车分东升井支变压器	100	42.39	37.76	37.76	/	否	无	34.92
14148	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分羊小支三八支7号杆三八组井变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14149	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟四组二台区变压器	100	21.76	58.94	58.94	/	否	无	8.19
14150	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器新增	200	30.89	108.38	108.38	/	否	无	59.51
14151	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分南沟支大长皋机井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	-87.5
14152	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二布尺四六组变压器20农网	200	37.84	84.34	84.34	/	否	无	8.93
14153	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线衣南台区变压器	50	79.41	7.82	7.82	/	否	无	-66.91

14154	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线012号变压器	80	105.83	-20.664	-20.664	/	否	无	9.44
14155	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧24号变压器	100	61.56	46.47	46.47	/	否	无	85.83
14156	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家四六组支03号变压器	100	118.26	-38.26	-38.26	/	否	无	3.6
14157	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分红石九组支07号红石陈家沟变压器	50	59.10	12.09	12.09	/	否	无	0.4
14158	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支13号变压器	30	56.18	8.23	8.23	/	否	无	-13.52
14159	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子四组分支06号杆变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14160	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线主干154号杆下杖子王俊龙大棚变压器	30	0.09	23.98	23.98	/	否	无	-98.1
14161	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北荒八组分歧5号变压器新增	200	45.43	74.88	74.88	/	否	无	-20.66
14162	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支115号变压器新增	200	19.02	122.2	122.2	/	否	无	6.07
14163	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚变压器	100	14.49	69.9	69.9	/	否	无	-32.79
14164	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支07号变压器	50	82.47	-1.235	-1.235	/	否	无	18.47
14165	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧平房子七九组分支03号平房子七九组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14166	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家四组新增变压器	200	93.43	-26.86	-26.86	/	否	无	30.01
14167	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线马家七组支新增变压器	200	33.07	93.9	93.9	/	否	无	22.85
14168	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子二组支1#新增变压器	200	16.57	128.2	128.2	/	否	无	11.61
14169	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支54号变压器	30	2.19	23.51	23.51	/	否	无	25
14170	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线027号变压器	50	98.55	-9.275	-9.275	/	否	无	35.29
14171	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分敬老院支04号红石果树队变压器	100	64.57	36.58	36.58	/	否	无	28.42
14172	喀左县	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分31号马连沟变压器	50	105.85	-12.925	-12.925	/	否	无	73.57
14173	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线0.4kV新建坤都村1号井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
14174	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	朝阳喀左县10kV大东线大马架子村大棚台区改造工程变压器20农网	100	39.97	45.46	45.46	/	否	无	-10.71
14175	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线南村二三组变压器	200	41.22	94.44	94.44	/	否	无	70.88

14176	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村南变台区变压器	200	72.32	15.34	15.34	/	否	无	20.07
14177	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线章营子村一组台区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14178	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组棚台区变压器	100	35.95	44.6	44.6	/	否	无	19.93
14179	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支41号变压器	50	36.14	25.29	25.29	/	否	无	4.21
14180	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线22号井分变压器	50	54.29	16.65	16.65	/	否	无	16.09
14181	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园3号箱变102变压器	630	33.93	290.43	290.43	/	否	无	13.35
14182	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线下牛沟小区大棚台区变压器	100	40.46	7.4	7.4	/	否	无	-26.22
14183	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线小店四组分支16号变压器	50	66.43	26.48	26.48	/	否	无	12.65
14184	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分095号桃条沟分变压器	20	96.17	-3.234	-3.234	/	否	无	11.49
14185	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟电站分8号杆变压器20农网	200	27.15	106.34	106.34	/	否	无	31.78
14186	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	新10kV塔南线两家村分支2号20农网	200	44.15	73.22	73.22	/	否	无	7.83
14187	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家政府台区	200	21.96	116.08	116.08	/	否	无	2.11
14188	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子西组新增1变压器	200	22.02	115.98	115.98	/	否	无	-4.39
14189	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线铁路家属院变压器	400	14.15	273.36	273.36	/	否	无	-20.45
14190	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村王杖子四组台区柱上变压器	100	65.42	34.06	34.06	/	否	无	15.79
14191	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟三台变压器	200	41.68	112.76	112.76	/	否	无	-9.83
14192	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村大棚分08号杆柱上变压器	80	90.71	-8.568	-8.568	/	否	无	4.82
14193	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线石场支南台支支06#河东南变压器	200	28.52	102.98	102.98	/	否	无	-16.72
14194	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线贺学功大棚新增变压器	30	108.23	-8.469	-8.469	/	否	无	25.27
14195	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10千伏甘卧线水泉沟分磅石沟支沟门九组机井支变压器	50	0.03	40	40	/	否	无	-100
14196	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分薛杖子机井变压器	50	117.77	-18.885	-18.885	/	否	无	-86.53
14197	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线123号任台子变压器新增	200	51.94	71.06	71.06	/	否	无	19.76
14198	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小河东变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

14199	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线15号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
14200	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟分歧42号变压器 新增	200	29.27	104.24	104.24	/	否	无	5.79
14201	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线后西山分支05号变压器 新增	200	20.91	118.18	118.18	/	否	无	5.37
14202	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子分宋家店五 组支宋家店五组变压器	100	80.46	-0.46	-0.46	/	否	无	20.32
14203	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河北变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14204	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北荒变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14205	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线楼家沟变压器20农网	200	14.06	133.88	133.88	/	否	无	16.55
14206	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前下杖子变压器20农网	200	40.18	79.66	79.66	/	否	无	38.62
14207	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟西变压器20农网	200	33.49	114.02	114.02	/	否	无	-0.77
14208	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线湾子变压器20农网	200	37.45	85.1	85.1	/	否	无	8.12
14209	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线伙房变压器20农网	200	45.16	70.16	70.16	/	否	无	6.54
14210	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟北沟变压器20农 网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14211	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道村台区20农网	200	56.49	47.04	47.04	/	否	无	5.36
14212	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分歧07号杆 变压器	200	50.51	64.76	64.76	/	否	无	-1.47
14213	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧西分歧4号变压器	200	50.48	60.22	60.22	/	否	无	30.92
14214	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤一组台区20农 网	200	95.64	-31.28	-31.28	/	否	无	37.3
14215	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV衣五组分支1号变压器	50	119.92	-19.96	-19.96	/	否	无	-5.26
14216	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子分宋家店3组 井支变压器	100	60.20	20.78	20.78	/	否	无	-78.25
14217	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分洞上村分台	200	40.79	127.4	127.4	/	否	无	18.35
14218	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线高家洞二组柱上变压器	200	39.90	80.8	80.8	/	否	无	-15.6
14219	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线喇叭气一组分喇叭气一 组台区20农网	80	80.21	-0.168	-0.168	/	否	无	2.3
14220	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子一组大棚台区变 压器	50	74.77	2.68	2.68	/	否	无	6.81
14221	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南一台区变压器	200	31.49	106.32	106.32	/	否	无	11.29
14222	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分支36#西沟变压 器	50	70.19	4.91	4.91	/	否	无	24.59

14223	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山大棚分12号变压器	80	37.17	39.93	39.93	/	否	无	3.64
14224	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水铜矿分歧67号变压器	30	104.45	-7.335	-7.335	/	否	无	8.53
14225	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧西铺分支1号变压器	200	12.90	134.22	134.22	/	否	无	31.13
14226	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟三组2号新增变压器	100	67.53	47.31	47.31	/	否	无	140.13
14227	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	排杖子设施农业变压器	50	5.22	37.54	37.54	/	否	无	-20
14228	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧12号变压器	30	65.37	4.75	4.75	/	否	无	-7.8
14229	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱塘子北沟变压器20农网	200	23.98	122.76	122.76	/	否	无	61.26
14230	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线张家窑三组大棚变压器	200	48.50	114.46	114.46	/	否	无	34.16
14231	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV大东沟分017号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14232	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	道虎沟一组棚区	30	62.87	8	8	/	否	无	21.72
14233	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家一、二组井柱上变压器	100	99.82	-19.82	-19.82	/	否	无	81.03
14234	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二三组新台	200	55.19	90.76	90.76	/	否	无	-11.28
14235	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧59号岳台子二组变压器新增	200	37.13	123.22	123.22	/	否	无	52.74
14236	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧09号轱辘井西队变压器	50	99.70	-9.85	-9.85	/	否	无	4.43
14237	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧西风岭分支14号西风岭变压器	20	109.36	-5.872	-5.872	/	否	无	19.55
14238	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜五组2020农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14239	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分沙场井支水泉13、14号井支变压器	50	20.71	32.4	32.4	/	否	无	-30
14240	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	电网10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器新增	200	96.63	-33.26	-33.26	/	否	无	13.04
14241	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	白音爱里四组大井变压器	50	83.44	-1.72	-1.72	/	否	无	-6.9
14242	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇1号箱变1#变压器	630	29.41	318.72	318.72	/	否	无	17.37
14243	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树下下洼子变压器	50	61.66	-3.51	-3.51	/	否	无	-14.4
14244	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子分歧42号变压器新增	200	45.58	117.12	117.12	/	否	无	6.88
14245	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV康太沟小分支20号变压器	100	71.35	8.67	8.67	/	否	无	-3.08
14246	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前上杖子变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

14247	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线065号变压器	100	55.09	40.52	40.52	/	否	无	26.2
14248	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线马场分果木树三组井支果木树十二组井支变压器	100	0.04	79.97	79.97	/	否	无	-100
14249	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河南变压器	200	28.69	141.18	141.18	/	否	无	7.15
14250	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池四组分8号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
14251	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线021号变压器	80	37.37	36.66	36.66	/	否	无	29.68
14252	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池三组分2号变压器	100	112.66	-32.66	-32.66	/	否	无	8.75
14253	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕四组棚变压器	30	47.73	9.74	9.74	/	否	无	11.97
14254	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分大井支变压器	100	10.14	72.97	72.97	/	否	无	11.11
14255	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧乌太沟南沟分支06号乌太沟南沟变压器	20	78.36	3.45	3.45	/	否	无	7.19
14256	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分姚洞子四组变压器	20	86.60	-1.32	-1.32	/	否	无	5.11
14257	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟八变压器	160	13.42	108.99	108.99	/	否	无	69.23
14258	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线车杖子分支03号杆变压器	200	47.76	100.14	100.14	/	否	无	18.52
14259	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼南沟分23号杆变压器	100	22.17	60.63	60.63	/	否	无	-6.59
14260	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙三组分歧4号变压器新增	400	59.28	257.32	257.32	/	否	无	10.5
14261	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家菜市场分07号杆柱上变压器	250	58.91	88.8	88.8	/	否	无	14
14262	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分歧116号杆变压器	250	70.26	143.58	143.58	/	否	无	12.06
14263	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线砖厂分歧头一二支村支03号变压器	200	24.92	110.18	110.18	/	否	无	0
14264	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼砖厂分歧头一二支02号变压器	400	26.54	227.72	227.72	/	否	无	-43.27
14265	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线250号变压器	50	1.57	39.29	39.29	/	否	无	-8.33
14266	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门五组分支06号变压器	200	39.43	81.54	81.54	/	否	无	28.05
14267	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄五组分供电所变压器	200	14.45	131.2	131.2	/	否	无	1.89
14268	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村三组台区变压器	200	29.50	106.98	106.98	/	否	无	0
14269	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	衣南大棚2号台区变压器	200	53.45	71.06	71.06	/	否	无	-15.62
14270	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分碾七支12号桃条沟新增变压器	200	15.72	131.42	131.42	/	否	无	0

14271	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支永达紫砂分2#山嘴大棚变压器	100	90.98	-10.98	-10.98	/	否	无	0
14272	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线134号杆柱上变压器	100	118.40	-38.4	-38.4	/	否	无	5.23
14273	喀左县	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线肖上分10号肖上台区变压器	160	10.90	114.54	114.54	/	否	无	2.96
14274	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线079号河湾后地变压器	200	107.17	-54.34	-54.34	/	否	无	2.71
14275	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	利州3#箱变变压器	630	59.95	126.44	126.44	/	否	无	7.45
14276	喀左县	大城子66kV变电站	125镇东1号线	10kV城园线岩棉分前西支07号河湾小区西分变压器	50	62.21	39.83	39.83	/	否	无	20.32
14277	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼五六组B台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14278	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线凌河分凌河家园1#箱变1号变压器	630	44.74	222.2	222.2	/	否	无	23.24
14279	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	千禧小区二期2#箱变间隔配电变压器	630	9.62	443.39	443.39	/	否	无	10.42
14280	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟口支02号小房申新增变压器新增2020农网	100	110.90	-30.9	-30.9	/	否	无	27.32
14281	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧青沙梁分支04号青沙梁大棚变压器	100	24.64	57.83	57.83	/	否	无	36.08
14282	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小城镇开发分支1号变压器	400	70.64	37.8	37.8	/	否	无	81.86
14283	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇3号箱变2#变压器	500	28.61	257	257	/	否	无	8.31
14284	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟村2号分支9号变压器	200	67.41	93.82	93.82	/	否	无	76.65
14285	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线炕杖子分三组大井支变压器	50	13.88	34.37	34.37	/	否	无	-96.23
14286	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线077号变压器	50	78.25	0.98	0.98	/	否	无	1.69
14287	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10kV南山线柏沟支41#柏沟六号变压器	20	74.02	1.73	1.73	/	否	无	-8.6
14288	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV液化气分09号杆柱上变压器	80	62.22	14.22	14.22	/	否	无	-3.54
14289	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分083号杆柱上变压器	400	49.45	253	253	/	否	无	5.82
14290	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组2号分变压器	100	53.76	26.24	26.24	/	否	无	35.32
14291	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线118号杆柱上变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14292	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV两家支10号杆柱上变压器	30	119.70	-11.91	-11.91	/	否	无	-34.66
14293	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村分05号杆柱上变压器	160	110.46	-48.736	-48.736	/	否	无	21.87
14294	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV桥官分岐36号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

14295	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥官分塔子沟一组井支变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-90.91
14296	喀左县	喀园66kV变电站	108喀宝甲线	10kV公三线端正村高家庄台区柱上变压器	100	29.30	54.12	54.12	/	否	无	13.3
14297	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线072号变压器	100	90.14	-10.14	-10.14	/	否	无	21.67
14298	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官五组分歧01号变压器	250	92.41	-31.025	-31.025	/	否	无	-9.32
14299	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈六组分歧5号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14300	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV三家村3组灌溉井变压器	200	28.37	118.32	118.32	/	否	无	-9.15
14301	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧半一组分支变压器	400	41.60	169.44	169.44	/	否	无	21.44
14302	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二布尺大棚支07号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14303	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道四组5号变压器新增	200	43.67	76.06	76.06	/	否	无	66.14
14304	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支32号变压器	50	44.60	19.21	19.21	/	否	无	-3.29
14305	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支18号变压器	50	76.26	8.9	8.9	/	否	无	126.39
14306	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化2号台区2020农网	200	9.58	143.28	143.28	/	否	无	1.42
14307	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎六组棚分04号变压器	30	110.15	-9.045	-9.045	/	否	无	134.69
14308	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台二组大棚分支03号十八台二组大棚变压器	30	82.12	-0.636	-0.636	/	否	无	27.03
14309	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟二组变压器新增	200	31.32	126.52	126.52	/	否	无	33.86
14310	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线金杖子变压器	200	39.11	122.82	122.82	/	否	无	84.66
14311	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧44号变压器新增	200	25.24	119	119	/	否	无	39.5
14312	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑大棚分一二组支05号变压器20农网	400	30.37	198.6	198.6	/	否	无	10.8
14313	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV二道分支20号变压器	50	50.60	18.69	18.69	/	否	无	20.64
14314	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV老西沟分支5号变压器新增	100	18.71	64.17	64.17	/	否	无	12.6
14315	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树分歧老爷庙三组分支33号老爷庙三组变压器	50	55.09	14.43	14.43	/	否	无	2.04
14316	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤分西赤二组机井变压器	100	65.36	24.47	24.47	/	否	无	21.22

14317	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧91号杨树下七组变压器	50	74.01	3.42	3.42	/	否	无	17.04
14318	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下店六组大棚变压器	50	29.04	28.45	28.45	/	否	无	-11.59
14319	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧017号下河套二组大棚变压器	30	53.81	7.89	7.89	/	否	无	27.5
14320	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分西山分支下河套西山井支变压器	50	25.16	27.59	27.59	/	否	无	38.69
14321	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支114号变压器	80	30.98	39.84	39.84	/	否	无	1.79
14322	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧东梁大棚分支12号变压器	50	35.94	23.21	23.21	/	否	无	-42.31
14323	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子四组大棚台区柱上变压器	50	55.68	15.12	15.12	/	否	无	-4.55
14324	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子大棚06号杆变压器	200	25.60	112.44	112.44	/	否	无	0
14325	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线西地五六组分支03号变压器（能效）	200	23.01	116.66	116.66	/	否	无	21.12
14326	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉东变分11号杆变压器新增	200	64.13	34.36	34.36	/	否	无	0
14327	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十三组台区变压器	200	72.15	16.24	16.24	/	否	无	27.25
14328	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	干休所箱变站内变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
14329	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老爷庙村五组分支01号老爷庙村五组变压器	63	108.88	-18.1944	-18.1944	/	否	无	11.08
14330	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤四组分1号杆变压器20农网	200	25.29	109.46	109.46	/	否	无	18.79
14331	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线0.4kV大三家八组、十二组灌溉井台区机井变压器	80	59.19	24.81	24.81	/	否	无	-5.43
14332	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子八组变压器	200	15.50	129.08	129.08	/	否	无	5.52
14333	喀左县	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山井变压器	50	14.95	34.33	34.33	/	否	无	100
14334	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线东赤2号大棚09号杆变压器	80	36.38	38.87	38.87	/	否	无	-24.35
14335	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线6号变压器4	80	55.02	27.28	27.28	/	否	无	1.16
14336	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线10kV甘招2#线西赤水库分支07号杆变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14337	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村十组台区变压器	400	60.87	79.12	79.12	/	否	无	-0.82
14338	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东营子分歧03号东营子变压器	80	89.75	-7.8	-7.8	/	否	无	7.17

14339	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线井东支03号轱辘井东组变压器	100	67.14	16.76	16.76	/	否	无	7.69
14340	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村台区变压器20农网	400	43.42	164.12	164.12	/	否	无	3.75
14341	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李四组棚变压器	50	69.76	8.48	8.48	/	否	无	-22.92
14342	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器	100	101.11	-21.11	-21.11	/	否	无	-4.64
14343	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线10kV西线3号变压器	10	0.00	8	8	/	否	无	-100
14344	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门南台新分变压器	100	41.03	38.98	38.98	/	否	无	0
14345	喀左县	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南山线山嘴三台支山嘴五号变压器	200	81.03	-2.06	-2.06	/	否	无	11.85
14346	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟支西大杖子七组分支1号变压器	50	78.13	23.61	23.61	/	否	无	142.41
14347	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分二四组支4号变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14348	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道八九分1号变压器新增	200	25.01	110	110	/	否	无	4.13
14349	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟五七组井变压器	100	0.20	79.8	79.8	/	否	无	0
14350	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
14351	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子大井分05号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14352	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线柳家沟分支08号变压器	50	52.90	14.23	14.23	/	否	无	5.34
14353	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线林场分支03号变压器新增	200	49.09	62.18	62.18	/	否	无	-2.49
14354	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子三组分歧03号变压器	200	46.26	68.66	68.66	/	否	无	6.97
14355	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟上杖子分歧04号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
14356	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线山咀子新增台区	100	63.25	56.83	56.83	/	否	无	46.79
14357	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	博望家园3号箱变101变压器	630	14.31	413.97	413.97	/	否	无	13.52
14358	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分158号于家营村变压器	50	119.59	-19.795	-19.795	/	否	无	28.94
14359	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家五组大棚支02号变压器	100	48.49	33.86	33.86	/	否	无	29.58
14360	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村七组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

14361	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧邵家沟分支7号变压器	400	65.78	314.08	314.08	/	否	无	40.25
14362	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁西分歧1号变压器	200	72.32	102.26	102.26	/	否	无	6.38
14363	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线房申大坝变压器	50	99.98	-9.99	-9.99	/	否	无	5.04
14364	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	大马架子大棚3号变压器	50	61.35	12.46	12.46	/	否	无	-12.03
14365	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子东台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14366	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线306号变压器	100	44.85	35.53	35.53	/	否	无	11.68
14367	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店分歧02#郭彩店村农业变压器	100	47.79	67.95	67.95	/	否	无	0
14368	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分歧087号杆变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14369	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小郑杖子分歧01号杆变压器	100	105.06	-25.06	-25.06	/	否	无	164.26
14370	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线林场大棚支04号杆变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
14371	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南沟新增变压器	50	53.95	15.24	15.24	/	否	无	-18.64
14372	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分二杖子井支变压器	50	12.67	33.99	33.99	/	否	无	-34.29
14373	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增变压器	200	45.54	103.68	103.68	/	否	无	1.9
14374	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟四组分支09号杆变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14375	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线后喇嘛沟分支05号杆变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14376	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱营子四五六组变压器20农网	400	26.26	215.88	215.88	/	否	无	49.43
14377	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子五组支05号变压器	200	51.37	90.62	90.62	/	否	无	11.79
14378	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣五组分支04号变压器	30	82.49	-0.747	-0.747	/	否	无	9.24
14379	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分线杖子分支34号变压器	80	32.52	39.33	39.33	/	否	无	-22.96
14380	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线三间房分张家窑五组台区20农网	100	51.53	30.86	30.86	/	否	无	7.71
14381	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线62号变压器	50	52.49	14.81	14.81	/	否	无	9.62
14382	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分07号变压器	50	60.59	10.42	10.42	/	否	无	11.71
14383	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线191+1号变压器	30	51.21	8.65	8.65	/	否	无	7.93

14384	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	电网10kV城坤线金杖子四组分12号 变压器新增	200	35.14	89.72	89.72	/	否	无	33.1
14385	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分线杖子支103号 变压器新增	400	20.34	238.64	238.64	/	否	无	6.73
14386	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨六组分支2号变压器	100	86.90	-6.9	-6.9	/	否	无	0
14387	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车杖子台区变压器20农 网	200	56.58	50.06	50.06	/	否	无	9.85
14388	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分歧沟门分支2号变压 器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14389	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分歧弯子沟分支08号变压 器	50	21.42	29.73	29.73	/	否	无	5.88
14390	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分18号杆变压器	50	107.96	-13.98	-13.98	/	否	无	2.85
14391	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家四组支6号变压器	50	9.05	35.48	35.48	/	否	无	5.75
14392	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家村前棚支6号变压器	30	72.11	7.93	7.93	/	否	无	17.43
14393	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子村支5号变压器	50	101.70	-10.85	-10.85	/	否	无	1.98
14394	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙支65号变压器	50	75.87	2.94	2.94	/	否	无	5.88
14395	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道一组分歧12号杆 变压器	50	89.96	-4.98	-4.98	/	否	无	8.36
14396	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线甘招五组大棚分支09 号杆变压器	200	31.85	103.92	103.92	/	否	无	-7.43
14397	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线兴隆沟新增变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14398	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV塔下二组分05号杆柱上变压器	100	88.39	-8.39	-8.39	/	否	无	14.51
14399	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村六组2号	100	44.59	37.03	37.03	/	否	无	23.24
14400	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线三间房分12号变压器	80	119.95	-31.96	-31.96	2026/3/31	是	2026/12/30	7.73
14401	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线药王庙分03号药王庙 变压器	50	87.60	-3.8	-3.8	/	否	无	12.88
14402	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线107+1号杆东垵卜一 组3号变台	100	26.72	53.42	53.42	/	否	无	5.65
14403	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV火石沟支06号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14404	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧102号七组大 棚变压器	30	66.20	8.67	8.67	/	否	无	-7.23
14405	喀左县	城郊66kV变电站	1118城五线	绿洲新苑1#箱变变压器	630	7.40	457.44	457.44	/	否	无	7.63
14406	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支17号 变压器分台	100	67.70	44.54	44.54	/	否	无	66.85
14407	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV东组分歧3号变压器	400	50.81	132.48	132.48	/	否	无	-15.18
14408	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台二五组支 十八台五组井支柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

14409	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线镇政府分歧02号政府转变压器	400	68.56	92.8	92.8	/	否	无	9.93
14410	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线416河东分歧14#河东农业变压器	30	42.09	11.42	11.42	/	否	无	152.94
14411	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分姚洞子二组变压器新增	50	42.88	18.75	18.75	/	否	无	13.41
14412	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分03号水泉沟一组大棚变压器新增	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14413	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔北线白草沟分鑫盛达养殖场变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14414	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	高家洞一组新增变压器	400	13.26	267.6	267.6	/	否	无	51.43
14415	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	四五道分王仙沟支喇嘛沟支喇嘛沟村水泉沟台区	100	0.01	79.99	79.99	/	否	无	0
14416	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线黑山新增变压器(21农网)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14417	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分歧92号杆王营子六九变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14418	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14419	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼一组分06号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14420	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧24号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14421	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组分支08号变压器新增	200	7.57	144.9	144.9	/	否	无	7.03
14422	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线上杖子变压器20农网	200	50.18	75.04	75.04	/	否	无	-21.2
14423	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线养殖小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14424	喀左县	六官66kV变电站	517六梁线	10kV六南线喇叭气大棚台区柱上变压器(23能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14425	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增2号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
14426	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房二组分04号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14427	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增1号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
14428	喀左县			双庙果园变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
14429	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV城专线吉诺楼变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0
14430	喀左县			10kV六海线六官村供电所变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
14431	喀左县			双庙二组一号井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14432	喀左县			张廷学井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

14433	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧33号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14434	喀左县			双庙二组二号井变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
14435	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线三杖子分支03号变压器	100	95.47	-15.47	-15.47	/	否	无	0
14436	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分五家子七组支01号五家子七组变压器	100	114.10	-34.1	-34.1	2026/3/31	是	2026/12/30	13.57
14437	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店四组分支01号下店四组变压器	20	64.76	3.95	3.95	/	否	无	-5.88
14438	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分26号杆柱上变压器	50	47.49	23.87	23.87	/	否	无	11.64
14439	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线白草沟十三组大棚分支06号白草沟十三组3号变压器	50	1.31	39.67	39.67	/	否	无	140
14440	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线兴隆沟分歧兴隆沟八九组分支03号兴隆沟八九组变压器新增	400	18.51	245.96	245.96	/	否	无	-2.79
14441	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧39号变压器	50	109.18	-14.59	-14.59	/	否	无	14.77
14442	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支75号变压器	30	43.74	11.11	11.11	/	否	无	-12.99
14443	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支2号郭台子养殖小区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14444	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线上嘴子分支02号变压器新增	100	32.28	54.32	54.32	/	否	无	26.69
14445	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子一组分4号变压器20农网	400	30.64	229	229	/	否	无	7.27
14446	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子三组变压器20农网	200	44.34	91.78	91.78	/	否	无	54.03
14447	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧腰营子分支1号变压器（能效）	200	7.50	145.14	145.14	/	否	无	18.38
14448	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子六组变压器（能效）	200	12.00	137.62	137.62	/	否	无	21.85
14449	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支8、12号井支变压器	50	45.15	18.16	18.16	/	否	无	64.33
14450	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线官大海大棚变压器	50	119.91	-19.955	-19.955	/	否	无	0
14451	喀左县			10kV塔南线东村五七八分支06号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14452	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线镇政府2号变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	0
14453	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北道化2号台区2020农网	200	17.32	129.38	129.38	/	否	无	2.54
14454	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线贝子沟五六组台区20农网	200	38.35	83.3	83.3	/	否	无	-3.77

14455	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线王仙沟新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14456	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线西地村杨树沟台区20农网	100	69.91	58.71	58.71	/	否	无	95.53
14457	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧099号变压器	200	77.37	119.72	119.72	/	否	无	98.28
14458	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组农灌分1号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
14459	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组大棚支12号杆柱上变压器	20	113.93	-6.786	-6.786	/	否	无	10.42
14460	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组3#分05号杆柱上变压器	30	83.73	-1.119	-1.119	/	否	无	-14.29
14461	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟门五组大棚支04号杆沟门五组大棚变压器	80	21.66	48.84	48.84	/	否	无	17.74
14462	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分洞上大棚支10号洞上大棚变压器	50	110.73	-15.365	-15.365	2026/3/31	是	2026/12/30	33.17
14463	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分上富支机电井变压器	100	44.95	38.53	38.53	/	否	无	12.11
14464	喀左县	甘招66kV变电站	831甘羊线	10kV甘羊线038号变压器	30	116.08	-10.824	-10.824	/	否	无	27.4
14465	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家八组二号一号支01号变压器	50	94.10	-7.05	-7.05	/	否	无	-3.75
14466	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西大西山分九组大棚支05号西山九组大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14467	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分杨树沟一组支11号变压器	50	93.99	-6.995	-6.995	/	否	无	49.76
14468	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧小上分支20号变压器	50	55.43	12.29	12.29	/	否	无	36.6
14469	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线074号变压器	50	71.62	20.85	20.85	/	否	无	74.29
14470	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分矿泉水支16号变压器	100	105.33	-25.33	-25.33	/	否	无	31.76
14471	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV小马架子分支7号变压器	200	51.38	82.96	82.96	/	否	无	-9.72
14472	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号政府北大棚变压器	200	55.68	51.28	51.28	/	否	无	0
14473	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊泉线羊小支小老井支老农变压器	50	15.92	32.08	32.08	/	否	无	24.86
14474	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十二组大棚分03号变压器	50	10.06	35.09	35.09	/	否	无	-88.89
14475	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧48号变压器	20	72.61	3.35	3.35	/	否	无	23.33
14476	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔分塔贝营子三组机井变压器	100	15.00	65.52	65.52	/	否	无	12.18
14477	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干089号变压器	100	52.97	27.93	27.93	/	否	无	4.17

14478	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜二组分歧03号杆柱上变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
14479	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东升分支01号杆东升村变压器	400	34.68	234.28	234.28	/	否	无	71.44
14480	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧兴隆庄二组分支02号变压器	50	66.62	6.74	6.74	/	否	无	-1.5
14481	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东3#线青沙梁分北村井支2#井柱上变压器	50	69.46	8.22	8.22	/	否	无	-4.83
14482	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分歧26号变压器	50	98.17	-9.085	-9.085	/	否	无	23.54
14483	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线烧羊分歧庙下分支12号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14484	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜北沟分支13号变压器	50	44.82	17.84	17.84	/	否	无	20.91
14485	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支四五组分支29号变压器	100	68.04	49.77	49.77	/	否	无	125.31
14486	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子西分支03号变压器	200	47.37	69.3	69.3	/	否	无	4.75
14487	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉西100新增	200	60.88	47.14	47.14	/	否	无	46.72
14488	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李一组棚变压器	30	33.19	14.95	14.95	/	否	无	0
14489	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支哈八组分支15号变压器	10	90.66	-1.066	-1.066	/	否	无	-1.61
14490	喀左县	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10kV铸造家属院分01号杆柱上变压器	100	61.64	18.47	18.47	/	否	无	32.57
14491	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分02号白塔子三道营子二组大棚变压器	50	57.67	15.2	15.2	/	否	无	-26.82
14492	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑大棚分16号变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14493	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜二组支03号杆柱上变压器	200	52.51	54.98	54.98	/	否	无	30.29
14494	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家二组支01号变压器	100	1.27	78.73	78.73	/	否	无	28.57
14495	喀左县			10kV塔南线大夫沟分支19号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14496	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV火山分歧6号变压器	50	74.02	18.92	18.92	/	否	无	13.8
14497	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧22号变压器	200	35.76	88.48	88.48	/	否	无	-2.59
14498	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧三八组分支1号变压器	100	92.70	-12.7	-12.7	/	否	无	8.46
14499	喀左县			10kV塔东线洞子沟三组分10号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14500	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线115号变压器	200	61.93	41.88	41.88	/	否	无	7.72

14501	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前西沟分歧21号变压器	50	48.78	17.46	17.46	/	否	无	-0.59
14502	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线37号变压器	100	30.98	52.65	52.65	/	否	无	6.71
14503	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子养殖支09号变压器	50	29.90	26.78	26.78	/	否	无	-11.9
14504	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线38号变压器	50	64.68	7.66	7.66	/	否	无	39.58
14505	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河九十组变压器	50	109.20	-14.6	-14.6	/	否	无	5.09
14506	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线农场分歧3号变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
14507	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV士乐分歧179号杆柱上变压器	50	85.15	-2.575	-2.575	/	否	无	31.42
14508	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东沟分支14#东沟变压器	50	119.40	-19.7	-19.7	/	否	无	18.82
14509	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV龙王庙一组果树灌溉井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
14510	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北荒八组分八组大棚支03号变压器	200	25.69	109.64	109.64	/	否	无	44.99
14511	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子分歧026号变压器	50	54.10	16.17	16.17	/	否	无	-2.8
14512	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分歧头八组支01号变压器	63	64.84	23.85	23.85	/	否	无	76.7
14513	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾七支10号变压器	50	64.87	21.64	21.64	/	否	无	74.88
14514	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线羊小分歧17号变压器	80	64.51	2.78	2.78	/	否	无	17.1
14515	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线喇嘛沟一组分支1号变压器	400	60.74	244.92	244.92	/	否	无	10.36
14516	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤二组棚分支02号杆变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
14517	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线50号变压器	100	32.95	50.08	50.08	/	否	无	16.42
14518	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧46号北山四组变压器	200	34.54	91.5	91.5	/	否	无	6.41
14519	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后菜2号分支4号变压器	50	38.94	22.83	22.83	/	否	无	23.55
14520	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支09号变压器	100	103.64	-23.64	-23.64	/	否	无	42.12
14521	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线东营子分支04号变压器	400	57.72	203.04	203.04	/	否	无	40.85
14522	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线10kV西线道二组棚变压器	30	72.79	9.54	9.54	/	否	无	-23.44
14523	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干027号树下变压器	100	104.78	-24.78	-24.78	/	否	无	1.8
14524	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV蒿草沟分歧16号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100

14525	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支37#山嘴二号变 压器	160	3.19	122.9	122.9	/	否	无	11.11
14526	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤分歧84号杆变 压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14527	喀左县			10kV塔南线009号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14528	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线东山嘴分02号东山嘴 台变压器	50	62.78	8.83	8.83	/	否	无	75.93
14529	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树下六组 分支01号杨树下六组变压器	30	54.99	7.76	7.76	/	否	无	-6.05
14530	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧乌太沟大棚 分支05号乌太沟大棚变压器	80	44.22	31.99	31.99	/	否	无	-46.61
14531	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分13号五家 子村口变压器	400	21.65	244.96	244.96	/	否	无	41.92
14532	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV联网分二级站支海岱大棚支6 号变压器	400	32.12	217.84	217.84	/	否	无	17.82
14533	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分40号杆柱上变压器	50	106.09	-13.045	-13.045	/	否	无	9.47
14534	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV东垵卜四组2#分 歧04号杆柱上变压器	100	61.58	18.42	18.42	/	否	无	-10.43
14535	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道一号分支02号变压 器	50	83.88	-1.94	-1.94	/	否	无	38.84
14536	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线315号变压器	50	66.48	10.07	10.07	/	否	无	-12.43
14537	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店八组分支 02号下店八组变压器	100	39.74	58	58	/	否	无	3.75
14538	喀左县	城郊66kV变电站	1119城丰线	10kV城丰线影背山大棚分06号影背 山大棚变压器	100	12.84	67.22	67.22	/	否	无	0
14539	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分011号杆柱上变压器	400	32.28	291.6	291.6	/	否	无	12.07
14540	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小五分03号小城子五组 变压器	100	106.30	-26.3	-26.3	2026/3/31	是	2026/12/30	33.87
14541	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小梁前小分支5号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
14542	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山南荒地后大棚支02号杆柱 上变压器	30	119.82	-11.946	-11.946	/	否	无	0
14543	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店村部左边井变压器	50	66.39	8.58	8.58	/	否	无	-15.29
14544	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜一组二号分01号杆柱上 变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
14545	喀左县			10kV城坤线上店四组分05号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14546	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线北叉分支15号变压器	30	21.31	17.62	17.62	/	否	无	-7.69
14547	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线下杖子支3号下杖子变 压器	200	36.37	94.18	94.18	/	否	无	-1.21

14548	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV林北分支1号变压器	250	15.45	168.1	168.1	/	否	无	-57.71
14549	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分歧142号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14550	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分歧11号变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
14551	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线两家一组大棚支支11号变压器	400	72.80	284	284	/	否	无	7.21
14552	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线水泥厂家属院分歧04号水泥厂家属院变压器	50	68.22	7.02	7.02	/	否	无	50
14553	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线从东山分歧10号从元号东山变压器	50	119.92	-19.96	-19.96	2026/3/31	是	2026/12/30	127.46
14554	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子大棚支11号杆变压器	80	119.97	-31.976	-31.976	2026/3/31	是	2026/12/30	29.67
14555	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下河套六组分支03号下河套六组变压器	50	68.12	6.39	6.39	/	否	无	1.72
14556	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南山线五道二台分五道三台分1#五道三号变压器2	200	28.78	104.34	104.34	/	否	无	0
14557	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干113号吴家湾变压器	63	107.19	-17.1297	-17.1297	/	否	无	45.96
14558	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线下杖子分歧09#下杖子二号变压器	200	20.19	125.7	125.7	/	否	无	0
14559	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧1号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14560	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下河套西山分支18号下河套西山变压器	100	88.00	-8	-8	/	否	无	5.68
14561	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店298+1号变压器	100	13.62	66.63	66.63	/	否	无	-32.48
14562	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线北杖子分歧1号变压器	63	42.91	29.83	29.83	/	否	无	11.68
14563	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线101号下河套四组大棚变压器	30	76.53	2.86	2.86	/	否	无	-15
14564	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子井支05号变压器	400	65.40	286.04	286.04	/	否	无	8.76
14565	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧139号变压器	50	20.97	31.3	31.3	/	否	无	-36.71
14566	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分26号变压器	30	77.85	0.84	0.84	/	否	无	-1.7
14567	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线061号小城子四组纯农变压器	80	75.04	10.72	10.72	/	否	无	13.45
14568	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北梁分支01杆变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14569	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧乌太沟北沟分支04号乌太沟北沟变压器	30	55.68	8.86	8.86	/	否	无	-3.72
14570	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	鸿运小区1#箱变1#变压器	500	17.38	313.15	313.15	/	否	无	2.01
14571	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	建材城箱变2#变压器	630	12.93	427.33	427.33	/	否	无	151.4
14572	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	领秀二期箱变变压器	500	34.84	225.8	225.8	/	否	无	15.67

14573	喀左县	城郊66kV变电站	1126城草线	宜居佳苑2#箱变1号变压器	630	10.32	438.98	438.98	/	否	无	10.7
14574	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变2#变压器	500	17.19	314.1	314.1	/	否	无	45.67
14575	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	康达小镇2号箱变2#变压器	250	27.90	130.35	130.35	/	否	无	2.68
14576	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV付杖子分支4号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14577	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村二组分06号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14578	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分歧25号变压器	160	77.14	4.59	4.59	/	否	无	2.35
14579	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟二组分支12号变压器	100	38.69	41.86	41.86	/	否	无	5.54
14580	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV雹神庙分支2号变压器	200	31.38	97.3	97.3	/	否	无	2.7
14581	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧041号变压器	50	119.06	-19.53	-19.53	2026/3/31	是	2026/12/30	12.24
14582	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西南窝铺分支06号杆变压器	50	77.82	3.5	3.5	/	否	无	-9.84
14583	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台分歧10号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14584	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干228号变压器	50	58.54	14.09	14.09	/	否	无	5.56
14585	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子五组分大窑沟2号隧道支王杖子五组机井支变压器	100	42.78	43.06	43.06	/	否	无	47.09
14586	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV牦牛河沙厂分歧04号杆柱上变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14587	喀左县			10kV大石厂分支1号变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
14588	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子二组分4号变压器	200	64.05	31.92	31.92	/	否	无	6.72
14589	喀左县	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线14号石塔子变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14590	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧115号杆变压器	200	34.85	96.2	96.2	/	否	无	19.1
14591	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二级站移动分27号变压器	400	33.86	196.12	196.12	/	否	无	-1.49
14592	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官四组2#小区支02号变压器	160	58.86	92.06	92.06	/	否	无	14.22
14593	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西沟门支水泉分支40号变压器	50	50.68	15.7	15.7	/	否	无	5.17
14594	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分垃圾厂支03号碾子沟四组大棚变压器	30	54.31	7.82	7.82	/	否	无	-10.87
14595	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门大棚分支04号杆变压器	125	2.79	97.29	97.29	/	否	无	87.5
14596	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分歧84号杆王营子七八变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14597	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁水分机电井变压器	50	115.44	-17.72	-17.72	2026/3/31	是	2026/12/30	23.7

14598	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV镇内线镇西分歧03号畜产前变压器	100	74.18	6.17	6.17	/	否	无	4.85
14599	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坎五组农灌分歧18号变压器	50	53.00	15.38	15.38	/	否	无	18.97
14600	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组分2号变压器	200	26.82	128.04	128.04	/	否	无	0.26
14601	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧05号变压器	50	62.84	9.49	9.49	/	否	无	19.54
14602	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分06号盛家1#变压器	80	43.08	30.06	30.06	/	否	无	-19.23
14603	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分西沟井支变压器	50	39.40	20.48	20.48	/	否	无	25.64
14604	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六三组大棚分歧01号变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	-100
14605	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线宏伟分歧03号变压器	50	69.55	5.22	5.22	/	否	无	74.28
14606	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子七组分05号杆柱上变压器	50	79.67	1.75	1.75	/	否	无	12.36
14607	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支23号变压器	100	48.81	31.39	31.39	/	否	无	47.79
14608	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东沟分支11号杆变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14609	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV下垵卜小分支10号变压器	50	106.72	-13.36	-13.36	/	否	无	4.53
14610	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分歧02号变压器	200	32.72	94.86	94.86	/	否	无	0
14611	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧东山二分支13号东山二变压器	315	21.52	184.24	184.24	/	否	无	2.41
14612	喀左县			10kV羊铁线羊歪分歪外支机电井变压器	50	38.72	22.98	22.98	/	否	无	0
14613	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线018号建筑公司变压器	400	1.03	316.4	316.4	/	否	无	1.82
14614	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金沟分化金沟大棚3变压器	100	21.86	70.42	70.42	/	否	无	4.65
14615	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子分歧01号变压器	100	49.38	33.58	33.58	/	否	无	15.65
14616	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线铁西分歧6号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14617	喀左县	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干10号于文章上变压器	100	50.34	29.69	29.69	/	否	无	50.13
14618	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV牛杖子分支5号变压器	200	49.74	60.68	60.68	/	否	无	18.17
14619	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线梁东分07号变压器	160	54.63	40.59	40.59	/	否	无	-20.98
14620	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线胡家沟分支09号杆变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14621	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子一组变压器	200	52.25	55.5	55.5	/	否	无	13.13

14622	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支37、46号变压器	50	26.66	28.88	28.88	/	否	无	26.32
14623	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北4号变压器新增	100	44.86	35.14	35.14	/	否	无	22.13
14624	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十一组分02号变压器新增	200	31.40	121.12	121.12	/	否	无	76.34
14625	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子一组大棚支坤都四组大棚变压器	100	29.50	50.73	50.73	/	否	无	12.55
14626	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟七组台区变压器	100	61.67	51.89	51.89	/	否	无	110.5
14627	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道四五组分2号头道四组大棚变压器	200	104.95	-49.9	-49.9	/	否	无	0
14628	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉十组大棚1号台区变压器	250	18.09	168.23	168.23	/	否	无	16.76
14629	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟二组台区变压器	100	33.15	51.08	51.08	/	否	无	-12.73
14630	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小东沟分歧11号变压器新增	200	51.47	93.48	93.48	/	否	无	0.43
14631	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧34号拦沟村北沟变压器新增	100	76.74	59.25	59.25	/	否	无	6.68
14632	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	电网10kV六东线前沟四组分歧05号变压器新增	200	40.01	108.42	108.42	/	否	无	-22.31
14633	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线土楼子四组分土楼子四组变压器	400	24.56	221.76	221.76	/	否	无	23.8
14634	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干245号变压器新增	100	21.70	58.41	58.41	/	否	无	10.4
14635	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kv旧烧锅村支12号变压器新增	100	96.11	-16.11	-16.11	/	否	无	-19.86
14636	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店村苇子沟机井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
14637	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车铁分康太沟井支变压器	100	16.24	65.66	65.66	/	否	无	-20
14638	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都二组台区变压器	200	24.12	112.22	112.22	/	否	无	-8.27
14639	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	电网10kV南周线五道沟分歧井房支7#南窑三号变压器新增	100	41.36	38.65	38.65	/	否	无	0.95
14640	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门南地分支03号变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14641	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分磅石沟支沟门九组机井支红石砬北沟井支变压器	50	34.06	27.87	27.87	/	否	无	-38.46
14642	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子一二三组井柱上变压器	50	31.41	24.31	24.31	/	否	无	-7.98
14643	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村菜园子台区变压器	200	35.54	89.4	89.4	/	否	无	12.96

14644	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨一、二组台区变压器	100	112.05	-32.05	-32.05	/	否	无	2.52
14645	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤大棚分支23号杆变压器新增	200	32.66	99.48	99.48	/	否	无	15.36
14646	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧38号杆变压器新增	200	62.57	34.86	34.86	/	否	无	19.3
14647	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV大杖子分支2号变压器新增	200	62.74	129.8	129.8	/	否	无	18.27
14648	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨三组台区变压器	200	60.48	42.52	42.52	/	否	无	12.07
14649	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子村3号变压器	100	35.95	44.05	44.05	/	否	无	9.27
14650	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新增四道大棚变压器	100	13.35	67.1	67.1	/	否	无	-24.49
14651	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分乌太沟村变压器新增	200	30.70	98.6	98.6	/	否	无	29.41
14652	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子棚区组变压器	200	26.50	109.22	109.22	/	否	无	42.44
14653	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分歧2号变压器新增	400	37.07	204.2	204.2	/	否	无	52.36
14654	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔下三组变压器	200	57.55	44.9	44.9	/	否	无	-4.17
14655	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线西山新增台区变压器	200	0.62	158.76	158.76	/	否	无	-6.67
14656	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分杨树下三组变压器新增	400	57.48	227.96	227.96	/	否	无	11.45
14657	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村二组台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14658	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧019号变压器新增	200	57.02	62.02	62.02	/	否	无	77.92
14659	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村东变台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14660	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10kV三小10kV三小线小营六组变压器高家洞二组变压器	200	34.86	90.28	90.28	/	否	无	27.07
14661	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线梁家三台支2#梁家三号变压器	200	47.25	69.86	69.86	/	否	无	0
14662	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村二三组变压器	200	32.11	95.78	95.78	/	否	无	1.51
14663	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV大东梁支03号杆柱上变压器新增	100	110.05	-30.05	-30.05	/	否	无	-19.16
14664	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道村分2号变压器新增	200	52.81	54.4	54.4	/	否	无	52.33
14665	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线塔下综合变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14666	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中三家大棚分01号中三家大棚变压器	100	99.64	-19.64	-19.64	/	否	无	6.98
14667	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地分歧01号变压器	100	64.24	49.85	49.85	/	否	无	41.16

14668	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分三支03号红石三组变压器新增	100	77.74	2.26	2.26	/	否	无	-3.5
14669	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山湾台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14670	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线东垵下一组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14671	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10kV塔南线新魏家庄五组变压器	100	27.45	52.7	52.7	/	否	无	9.17
14672	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙六组新增变压器	400	23.82	242.92	242.92	/	否	无	40.58
14673	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒五组机井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14674	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟台区变压器	200	70.62	59.56	59.56	/	否	无	73.68
14675	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前塔新增1变压器	100	86.50	-6.5	-6.5	/	否	无	0
14676	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支24号变压器	50	24.43	29.46	29.46	/	否	无	-54.55
14677	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	河畔B区2#箱变1#变压器	630	43.96	227.05	227.05	/	否	无	9.11
14678	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小白庙子变压器	200	67.50	112.46	112.46	/	否	无	10.14
14679	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分机井支变压器	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	0
14680	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村1号井变压器	50	33.79	26.2	26.2	/	否	无	-12.5
14681	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟北崖分支红石砬屯里井支变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
14682	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线闫家沟分哈叭气五组井变压器	50	40.17	21.58	21.58	/	否	无	18.18
14683	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分歧19号安德营子村变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14684	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	河畔新村A区西箱变变压器	630	27.96	327.85	327.85	/	否	无	2.46
14685	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	鑫海花园2号箱变101变压器	500	22.41	288.05	288.05	/	否	无	14.33
14686	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾5#箱变变压器	630	18.59	386.88	386.88	/	否	无	20.32
14687	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区8号箱变变压器	630	17.74	392.3	392.3	/	否	无	7.88
14688	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸3号箱变西变	500	26.54	267.3	267.3	/	否	无	21.38
14689	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变1#变	630	19.17	383.29	383.29	/	否	无	15.77
14690	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	金鼎龙湾4号箱变变压器	630	20.49	374.98	374.98	/	否	无	12.26
14691	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官二台区变压器	200	41.26	85.9	85.9	/	否	无	66.09
14692	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村政府台区变压器	400	61.73	94.24	94.24	/	否	无	-49.42
14693	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申村大棚下变压器	50	95.16	-7.58	-7.58	/	否	无	-62.2
14694	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟四组新增台区	200	80.65	-1.3	-1.3	/	否	无	10.94

14695	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都三组台区变压器	160	76.65	9.78	9.78	/	否	无	3.91
14696	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线后塔新增1变压器	100	57.77	25.02	25.02	/	否	无	0
14697	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	东瑞新城1#箱变变压器	630	15.10	409.06	409.06	/	否	无	2.61
14698	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10kV城东线丽都水岸3#箱变变压器	630	34.64	286.08	286.08	/	否	无	-5.04
14699	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	博望家园B区11号箱变变压器	630	16.50	400.11	400.11	/	否	无	10.71
14700	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线同利箱变配电变压器	500	15.46	322.7	322.7	/	否	无	21.29
14701	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线089号变压器新增	100	19.25	62.04	62.04	/	否	无	-2.99
14702	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	电网10kV南山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变压器新增	200	37.93	84.14	84.14	/	否	无	5.33
14703	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线037号变压器新增	200	50.31	59.54	59.54	/	否	无	25.93
14704	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村西100台区变压器	400	29.18	203.28	203.28	/	否	无	0
14705	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV马营子分古山子机井变压器	100	10.57	71.37	71.37	/	否	无	-61.33
14706	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子四组支3号变压器新增	100	82.83	-2.83	-2.83	/	否	无	0.79
14707	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线中队台区变压器	200	35.32	89.46	89.46	/	否	无	2.11
14708	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村村台区变压器	200	67.88	78.58	78.58	/	否	无	123.49
14709	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村西变台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14710	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙五组新增变压器	100	31.83	48.23	48.23	/	否	无	20.61
14711	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组分支1号变压器新增	400	52.61	276.76	276.76	/	否	无	5.13
14712	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10KV南周线五道沟分歧09#南窑五号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14713	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门南台新增变压器	200	39.90	80.2	80.2	/	否	无	0
14714	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线老烧锅小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
14715	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村五七八1号变压器	200	47.41	73.98	73.98	/	否	无	-0.14
14716	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14717	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧前稠沟分支28号变压器新增	200	66.51	109.94	109.94	/	否	无	31.73
14718	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支二支变压器	200	49.52	64.48	64.48	/	否	无	18.52
14719	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道一号分支05号变压器新增	200	30.60	98.8	98.8	/	否	无	18.63
14720	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV三姓分歧5号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100

14721	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧下牛沟分支2号变压器新增	200	21.99	116.02	116.02	/	否	无	47.33
14722	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村乡政府台区变压器	200	69.41	32.62	32.62	/	否	无	-10.18
14723	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑七组井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14724	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线194号变压器新增	400	15.71	258.28	258.28	/	否	无	-25.91
14725	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村东变台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14726	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10KV六海线官大海分西沟支变压器	100	7.91	72.46	72.46	/	否	无	1.59
14727	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线金沟梁一组新增变压器	200	27.08	105.84	105.84	/	否	无	18.22
14728	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子村四组变压器	200	31.11	98	98	/	否	无	31.73
14729	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村村台区变压器	200	36.57	87.12	87.12	/	否	无	34.93
14730	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线羊歪分铁沟门井变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14731	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟大棚台区变压器	200	27.68	110.74	110.74	/	否	无	10.74
14732	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟村农业站台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14733	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分歧30号变压器新增	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14734	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线36号变压器新增	100	19.75	60.85	60.85	/	否	无	-12.5
14735	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线大店2号棚分歧03号大店2号棚变压器新增	200	34.56	133.68	133.68	/	否	无	128.16
14736	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分歧西山大唐2号分支变压器	200	29.60	100.84	100.84	/	否	无	0
14737	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子村六组二组台区柱上变压器	100	29.60	53.41	53.41	/	否	无	14.54
14738	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧二窝铺分支1号变压器新增	200	36.97	125.54	125.54	/	否	无	68.79
14739	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山嘴艺校变压器新增	100	90.30	-10.3	-10.3	/	否	无	13.89
14740	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	于村榆树沟口机井变压器	50	15.67	32.28	32.28	/	否	无	60
14741	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线喇嘛沟村分支1号变压器新增	200	93.77	-27.54	-27.54	/	否	无	16.71
14742	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分岐朱杖子分支06号变压器新增	200	37.70	113.92	113.92	/	否	无	79.65
14743	喀左县			10kV马场分歧04号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0

14744	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	东荒大棚1	30	33.52	15.16	15.16	/	否	无	0
14745	喀左县			10kV城坤线板厂分线杖子支71号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14746	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西南沟三组二台支西南沟三组二台变压器	100	10.34	70.2	70.2	/	否	无	43.59
14747	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV大六线042号大城子乡新台变	100	90.97	-10.97	-10.97	/	否	无	-3.46
14748	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区2号变压器	200	37.59	84.8	84.8	/	否	无	6.43
14749	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区3号变压器	200	21.62	122.52	122.52	/	否	无	7.53
14750	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村大东梁台区变压器	100	70.61	9.41	9.41	/	否	无	0.09
14751	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线桥子村五组台区变压器	100	103.34	-23.34	-23.34	/	否	无	34.35
14752	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器2台新增	200	54.45	69.74	69.74	/	否	无	43.35
14753	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线24#南窑四组变压器分台新增	200	17.49	125.06	125.06	/	否	无	5.04
14754	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山嘴艺校变压器分台新增	100	67.95	19.43	19.43	/	否	无	14.44
14755	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架村新台	200	47.08	118.8	118.8	/	否	无	58.2
14756	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村四五组新台	200	23.86	113.5	113.5	/	否	无	16.77
14757	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线石小组变压器	100	22.68	58.61	58.61	/	否	无	-3.38
14758	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前沟四组分变压器新增	100	95.21	-15.21	-15.21	/	否	无	4.86
14759	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下台子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14760	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西干线金杖子村二三组分变压器	200	15.24	129.52	129.52	/	否	无	8.23
14761	喀左县			10kV十尤线小东沟分歧11号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14762	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	姚洞子大棚变压器	30	33.36	14	14	/	否	无	-5.48
14763	喀左县			10kV十老线杨树下分歧姚洞子分支乌太沟村分支01号乌太沟村变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14764	喀左县			10kV六东线六官三组分歧06号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14765	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线金沟梁村二组新增大井	100	11.25	70.2	70.2	/	否	无	0

14766	喀左县			10kV十老线下店分歧079号十八台三四组变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14767	喀左县			10kV塔南线东村五七八分支04号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14768	喀左县			10kV塔东线于杖子八组分17号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14769	喀左县			10kV王杖子一组分02号杆柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14770	喀左县			10kV甘招1#线金沟梁三五组分支09号杆变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
14771	喀左县			10kV从家沟分11号杆柱上变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14772	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10KV大东线东哨段凤臣变压器	100	62.60	46.74	46.74	/	否	无	2.6
14773	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店四组新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14774	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新分变压器	200	30.00	107.46	107.46	/	否	无	52.7
14775	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老杨线果木树六组变压器	200	30.45	99.1	99.1	/	否	无	-3.38
14776	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老西沟分3号杆柱上变压器	200	9.42	142.48	142.48	/	否	无	-8.96
14777	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西干线四组1号分变台变压器	200	21.28	117.44	117.44	/	否	无	61.44
14778	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	顾杖子新增变压器	30	40.03	12.35	12.35	/	否	无	17.39
14779	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西道小区新增柱上变压器	100	65.88	45.4	45.4	/	否	无	26.06
14780	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线家属区分变台变压器	200	49.20	64.2	64.2	/	否	无	10.48
14781	喀左县			10kV塔南线小店七组分支05号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14782	喀左县	平房子66kV变电站	120医院线	10kV南线平房子五组变压器	200	57.41	64.6	64.6	/	否	无	0.68
14783	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线果木树七组灌溉井台区柱上变压器	50	36.60	24.16	24.16	/	否	无	0
14784	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分变台变压器	50	73.52	6.78	6.78	/	否	无	19.14
14785	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线果木树五组台区变压器	200	23.19	113.64	113.64	/	否	无	-27.69
14786	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增1变压器	100	48.81	37.25	37.25	/	否	无	7.81
14787	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增1变压器	50	23.59	29.5	29.5	/	否	无	-67.35
14788	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线大沟支2#新增变压器	50	33.74	23.21	23.21	/	否	无	9.47
14789	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线三台甸后棚支新增变压器	50	47.51	21.54	21.54	/	否	无	-15.72

14790	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村南支1#新增变压器	200	26.26	110.48	110.48	/	否	无	5.96
14791	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金铁线0.4kV河南村四组节水灌溉井变压器	200	12.18	135.68	135.68	/	否	无	-14.58
14792	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝三分支3号变压器分1台	100	53.18	37.89	37.89	/	否	无	87.73
14793	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧下稠沟分支3号变压器分台	100	22.75	57.72	57.72	/	否	无	0.86
14794	喀左县			10kV西线4号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14795	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线六间房河北机井变压器	50	77.11	7.83	7.83	/	否	无	-8.33
14796	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	烧三八组小区	100	37.88	49.84	49.84	/	否	无	51.12
14797	喀左县			10kV北房线长皋分歧007号赵台子变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14798	喀左县			10kV塔南线黄花店一组支谷家岭支06号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14799	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台分五道分1号五道村变压器	100	14.03	67.38	67.38	/	否	无	-3.42
14800	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园10#变压器	630	21.60	371.39	371.39	/	否	无	0
14801	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园2#变压器	630	21.05	371.45	371.45	/	否	无	0
14802	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园11#变压器	630	51.92	176.97	176.97	/	否	无	0
14803	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园7#变压器	630	32.02	305.42	305.42	/	否	无	0
14804	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线23号杆糖酒家属楼变压器	200	18.07	124.04	124.04	/	否	无	4.53
14805	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	王营子一二组变压器	50	106.81	-13.405	-13.405	/	否	无	-2.59
14806	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	房申村西新变压器	50	108.08	-14.04	-14.04	/	否	无	-3.43
14807	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分华仕小区变压器	400	67.63	65.48	65.48	/	否	无	98.7
14808	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	东村四六九组二号变压器	100	62.29	17.71	17.71	/	否	无	34.73
14809	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	红石胡同大棚二变压器	100	38.25	41.76	41.76	/	否	无	-20.59
14810	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	小城子三组新增变压器	50	114.57	-17.285	-17.285	/	否	无	12.59
14811	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分户户通支11号变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
14812	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇东分5号杆医院前变压器	400	22.00	232.12	232.12	/	否	无	4.83
14813	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10KV北干线三家村北支2#新增变压器	100	36.74	43.32	43.32	/	否	无	7.85

14814	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线小马架子村大棚变压器20农网	200	61.45	70.66	70.66	/	否	无	-7.04
14815	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北荒地变压器20农网	100	47.15	48.86	48.86	/	否	无	40.91
14816	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南分20农网	200	42.02	84.48	84.48	/	否	无	7.55
14817	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线前城子村三组棚台区20农网	100	96.09	-16.09	-16.09	/	否	无	16.51
14818	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	新10kV塔大线李杖子四组支02号杆变压器20农网	400	21.42	258.24	258.24	/	否	无	10.83
14819	喀左县	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南山线山嘴三号变压器20农网	200	37.54	85.2	85.2	/	否	无	-0.2
14820	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线大店分03号从元号大店变压器20农网	200	28.37	103.26	103.26	/	否	无	43.01
14821	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼四组变压器20农网	400	23.09	227.72	227.72	/	否	无	5
14822	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家村五组变压器20农网	200	64.46	72.1	72.1	/	否	无	18.22
14823	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子村六七组台区改造工程变压器20农网	200	30.09	99.82	99.82	/	否	无	11.52
14824	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线三间房分张家窑五组大棚支张家窑五组大棚台区20农网	200	37.39	94.34	94.34	/	否	无	71.67
14825	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子村六七组1变压器20农网	200	14.00	135.46	135.46	/	否	无	20.71
14826	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子二组变压器(21)	200	17.54	141.66	141.66	/	否	无	66.91
14827	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九三四台区20农网	400	44.85	183.08	183.08	/	否	无	24.19
14828	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家一组台区变压器20农网	400	45.68	145.08	145.08	/	否	无	12.66
14829	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子二三4号变压器20农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14830	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山一二变压器20农网	200	45.61	68.78	68.78	/	否	无	7.65
14831	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小四分03号小城子四组新增变压器20农网	200	70.90	19.6	19.6	/	否	无	7.46
14832	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子五六组变压器20农网	200	25.26	109.48	109.48	/	否	无	10.52
14833	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线衣杖子村五组2号台区20农网	200	39.50	101.34	101.34	/	否	无	67.37
14834	喀左县	河湾66kV变电站	222河山二线	10KV南草线山嘴四号变压器20农网	400	34.91	180.36	180.36	/	否	无	-2.82

14835	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱塘子变压器20农网	200	12.20	135.86	135.86	/	否	无	-1.98
14836	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟东变压器20农网	200	27.20	105.6	105.6	/	否	无	14.97
14837	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分孙家沟支28号于家营村孙家沟变压器	50	65.01	19.7	19.7	/	否	无	59.9
14838	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分松树沟支08号松树沟变压器	50	74.41	3.65	3.65	/	否	无	21.85
14839	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐二组井支02号变压器	30	66.02	6.21	6.21	/	否	无	-9.09
14840	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线从家沟三组2020农网	200	48.79	115.22	115.22	/	否	无	76.09
14841	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新城子六七组支2号变压器20农网	200	50.17	85.9	85.9	/	否	无	53.78
14842	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道一二组分歧三道一二组2号支变压器	200	10.68	138.64	138.64	/	否	无	0
14843	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	10kV城五线22号西村于家西变压器(能效)	200	13.85	132.36	132.36	/	否	无	47.63
14844	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子四组分3号变压器(能效)	200	29.89	100.3	100.3	/	否	无	-6.45
14845	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线前菜台区变压器(能效)	50	49.89	15.77	15.77	/	否	无	28.43
14846	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线沟门三四组变压器	200	61.24	78	78	/	否	无	31.18
14847	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线黄家店二组变压器	200	30.31	99.4	99.4	/	否	无	-7.84
14848	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇西分06号党校变压器	400	35.09	179.72	179.72	/	否	无	7.11
14849	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分岐47号变压器(能效)	200	23.62	142.06	142.06	/	否	无	12.33
14850	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线黑沟分支02号变压器(能效)	200	48.13	149.56	149.56	/	否	无	19.01
14851	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分柰木皋四八组变压器(能效)	200	22.28	116.62	116.62	/	否	无	-13.8
14852	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子九组分02号变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14853	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10kV大六线北沟分红石九组支18号红石九组变压器(能效)	200	28.08	106.26	106.26	/	否	无	103.48
14854	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十组支3号变压器	200	55.68	135.86	135.86	/	否	无	27.43
14855	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分岐贝三分支3号变压器新增	200	63.88	101.7	101.7	/	否	无	44.87
14856	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子村一组新台	200	37.27	88.5	88.5	/	否	无	14.52

14857	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素畚二组台区20农网	200	56.68	99.2	99.2	/	否	无	32.94
14858	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家五组2020农网	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14859	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子新增台区	200	17.29	125.44	125.44	/	否	无	59.05
14860	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	车杖子新增变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14861	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	电网10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器新增	200	81.55	-3.1	-3.1	/	否	无	36.89
14862	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际2号箱变102变压器	630	23.91	353.37	353.37	/	否	无	15.69
14863	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	利州国际3号箱变101变压器	630	21.95	365.72	365.72	/	否	无	9.16
14864	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分歧西沟支08号变压器新增	50	65.49	12.88	12.88	/	否	无	10.65
14865	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10V六化线滴达水铜矿分歧滴达水四组台区柱上变压器（23能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14866	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分44号变压器新增	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
14867	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子一组分2号白塔子下洼子一组大棚变压器	50	20.85	29.97	29.97	/	否	无	-16.54
14868	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10kV公塔线三官庙村西山台区柱上变压器	100	76.65	4.28	4.28	/	否	无	40.33
14869	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV羊东线金佛寺变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
14870	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线十家子村新增变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14871	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东2台区	200	7.15	150.22	150.22	/	否	无	42.86
14872	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟变压器（83）	200	56.46	100.02	100.02	/	否	无	-0.3
14873	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北四家榆树底大棚小区变压器（83）	200	38.22	84.98	84.98	/	否	无	20.81
14874	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	董家湾分台	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14875	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松上变压器（83）	200	34.10	121.54	121.54	/	否	无	11.59
14876	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	来北变压器（83）	200	1.05	159.8	159.8	/	否	无	-25.45
14877	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	白台沟变压器（83）	200	33.62	92.76	92.76	/	否	无	-35.92
14878	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	季杖子变压器（83）	200	15.48	129.02	129.02	/	否	无	-54.09
14879	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	皮口袋变压器（83）	200	14.76	130.46	130.46	/	否	无	25.07
14880	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台台东分台（83）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14881	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	于军养殖变压器	100	68.98	34.34	34.34	/	否	无	-25.26
14882	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	马架子东分（19低改工程）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14883	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风皋里变压器（83）	200	68.54	143.7	143.7	/	否	无	39.47
14884	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	树林子组变压器（83）	200	47.18	138.66	138.66	/	否	无	148.28

14885	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	丁西组变压器（83）	200	17.60	145.42	145.42	/	否	无	-45.95
14886	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	八里一分台	50	34.05	23.83	23.83	/	否	无	7.98
14887	北票市	大板66kV变电站	114下府线	西区2台区	30	80.34	-0.102	-0.102	/	否	无	33.68
14888	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	随家沟（83）	200	51.08	68.94	68.94	/	否	无	0
14889	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	高杖子（83）	200	70.44	42.86	42.86	/	否	无	0
14890	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	南天门（83）	200	0.34	159.36	159.36	/	否	无	20
14891	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	刘营子（83）	200	48.35	129.56	129.56	/	否	无	-40.26
14892	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟西山果园	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14893	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	铍子炉果园	100	21.64	59.07	59.07	/	否	无	0
14894	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	龙王庙分2(19低改工程)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14895	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	养牛小区分台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14896	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	榆小区分台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14897	北票市	大板66kV变电站	114下府线	三府村扶贫果园	100	0.01	79.99	79.99	/	否	无	0
14898	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙二	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14899	北票市	川南66kV变电站	220川王线	长条沟分2(19低改工程)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14900	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	上他拉皋分2(19低改工程)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
14901	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	小好二台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14902	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子(19低改工程)	100	115.92	-35.92	-35.92	2026/3/31	是	2026/12/30	80.06
14903	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台1（19年低改）	200	73.21	140.6	140.6	/	否	无	42.62
14904	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	北洼分支水井台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14905	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台2（19年低改）	50	24.55	29.21	29.21	/	否	无	-1.86
14906	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小城子南变台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
14907	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kW寰宇小区4#箱变2#变压器间隔 配电变压器	630	18.27	406.79	406.79	/	否	无	-1.38
14908	北票市	北路66kV变电站	102北欧线	川州御品小区3号变压器	630	21.04	372.02	372.02	/	否	无	17.97
14909	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河7#箱变1#变压器	500	36.74	216.3	216.3	/	否	无	9.26
14910	北票市	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区2#箱变	630	10.81	436.02	436.02	/	否	无	75.27
14911	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园9号箱变变压器间隔配电 变压器	500	26.05	270.4	270.4	/	否	无	-3.31
14912	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	上老窝铺变压器1	20	93.39	-2.678	-2.678	/	否	无	27.01
14913	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	后麻子变压器	80	18.43	49.63	49.63	/	否	无	-4.25
14914	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下沟分台（18结余）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
14915	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	山头	50	96.72	-8.36	-8.36	/	否	无	20.38

14916	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子水利站	30	71.06	2.7	2.7	/	否	无	44.01
14917	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南大杖子变压器	50	6.10	37.01	37.01	/	否	无	-9.84
14918	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	周家洼变压器	200	76.27	65.34	65.34	/	否	无	4.29
14919	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山30kVA1	100	93.64	-13.64	-13.64	/	否	无	0
14920	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	抬头沟变台	50	83.30	-1.65	-1.65	/	否	无	4.48
14921	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁外小区	50	32.87	23.58	23.58	/	否	无	42.75
14922	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	北地配电变压器	30	72.48	2.26	2.26	/	否	无	18.16
14923	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉大棚变压器	50	42.91	22.18	22.18	/	否	无	8.13
14924	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上瓦盆变压器	80	38.87	32.91	32.91	/	否	无	-10.69
14925	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈玉华养鸡变台	50	50.49	15.73	15.73	/	否	无	40.29
14926	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄中学变压器	315	44.76	112.23	112.23	/	否	无	-17.37
14927	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子南坡小区配电变压器	50	9.52	36.41	36.41	/	否	无	-73.68
14928	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章西20kVA	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
14929	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线梁杠店变压器	100	107.52	-27.52	-27.52	/	否	无	0
14930	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线李杖子分歧李家湾分支3号杆变压器	100	73.21	31.03	31.03	/	否	无	0
14931	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子北窑50kVA	100	86.76	-6.76	-6.76	/	否	无	-29.18
14932	北票市	大板66kV变电站	114下府线	东山小区变压器	30	38.62	12.65	12.65	/	否	无	18.18
14933	北票市	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸养殖小区变压器	50	21.32	29.35	29.35	/	否	无	-13.74
14934	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟配电变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
14935	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝卜大棚小区	100	0.12	79.88	79.88	/	否	无	-50
14936	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南平房（15年）	50	85.49	-2.745	-2.745	/	否	无	7.89
14937	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右22#变压器	630	12.78	423.93	423.93	/	否	无	-21.57
14938	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营孙家沟20kVA	50	67.57	9.08	9.08	/	否	无	9.56
14939	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	四道水泉变压器	30	82.71	-0.813	-0.813	/	否	无	-1.46
14940	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上两家配电变压器	200	28.06	103.96	103.96	/	否	无	0
14941	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	庙前屯变压器1	100	76.90	49.52	49.52	/	否	无	0
14942	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元宋杖子配电变压器	20	73.84	2.51	2.51	/	否	无	33.53
14943	北票市	大板66kV变电站	114下府线	厚五变压器	100	49.43	53.18	53.18	/	否	无	-2.99
14944	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈自来水	400	17.74	249.4	249.4	/	否	无	8.39
14945	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡抬头沟15	100	33.44	48.51	48.51	/	否	无	0
14946	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈1-6台	200	22.11	117.62	117.62	/	否	无	-8

14947	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线47#变压器	100	16.21	64.61	64.61	/	否	无	-18.78
14948	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西三变压器	200	63.29	74.38	74.38	/	否	无	19.44
14949	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	上汤沟西变压器	400	41.54	309.52	309.52	/	否	无	46.97
14950	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	二尺沟大棚小区配变	30	47.24	9.86	9.86	/	否	无	-18.24
14951	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	中学配电变压器	200	81.14	-2.28	-2.28	/	否	无	118.25
14952	北票市	大板66kV变电站	114下府线	陈国富变压器	20	36.20	8.81	8.81	/	否	无	-11.27
14953	北票市	大板66kV变电站	114下府线	林业站大棚变压器	80	32.93	39.47	39.47	/	否	无	-3.4
14954	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉大棚变压器	30	39.70	12.72	12.72	/	否	无	-33.33
14955	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	季家梁	30	119.64	-11.892	-11.892	/	否	无	0.86
14956	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	YHG_七中变台变压器	315	46.37	105.97	105.97	/	否	无	-12.8
14957	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦三外变压器	50	43.70	20.04	20.04	/	否	无	-46.24
14958	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白四	50	93.33	-6.665	-6.665	/	否	无	-23.39
14959	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	刁家沟	100	82.04	-2.04	-2.04	/	否	无	-62.06
14960	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34左4#变压器	315	12.03	214.14	214.14	/	否	无	-11.21
14961	北票市	姜家窝铺66kV变电站	115水泥线	坤头养殖小区	100	4.85	76.08	76.08	/	否	无	0
14962	北票市	大板66kV变电站	114下府线	唐家屯变压器	50	22.03	29.77	29.77	/	否	无	16.25
14963	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	10kv下府线凉北分歧北大山分支万松山村高速水井变压器	50	47.96	16.25	16.25	/	否	无	0
14964	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	阳光工程前井子村福民养殖园二	50	27.44	27.33	27.33	/	否	无	-17
14965	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	生金二队变压器	100	57.20	24.62	24.62	/	否	无	4.31
14966	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦四变压器	100	23.46	58.08	58.08	/	否	无	8.92
14967	北票市	川南66kV变电站	220川王线	西荒变压器	50	2.39	38.88	38.88	/	否	无	-6.67
14968	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv乡直线三窝铺分歧西山村孙同井分支西山村孙同井变压器	50	17.60	31.3	31.3	/	否	无	-87.8
14969	北票市	西官66kV变电站	212西王线	北山洼变压器	30	118.49	-11.547	-11.547	/	否	无	-15.6
14970	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板下烧锅小区30kVA	30	0.00	24	24	/	否	无	0
14971	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园西	100	3.77	76.44	76.44	/	否	无	0
14972	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	西四北	100	80.05	-0.05	-0.05	/	否	无	37.43
14973	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	姚立峰日光温室小区	50	29.68	27.31	27.31	/	否	无	11.43
14974	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分歧羊肠沟分支05号杆变压器	100	46.90	40.17	40.17	/	否	无	-33.52
14975	北票市	大板66kV变电站	114下府线	苗家湾变压器	30	96.24	-4.872	-4.872	/	否	无	-0.34

14976	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	付家沟（农网升级）	50	30.09	25.16	25.16	/	否	无	10.28
14977	北票市	西官66kV变电站	212西王线	大于沟变压器	50	67.43	19.03	19.03	/	否	无	38.71
14978	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	示范园东小区	30	2.49	23.29	23.29	/	否	无	25
14979	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	小三家（15年）	200	70.28	28.48	28.48	/	否	无	3.91
14980	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线18#变压器	250	28.09	130	130	/	否	无	-47.86
14981	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	北大山变压器	30	84.17	-1.251	-1.251	/	否	无	-1.09
14982	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	桃营子变压器	50	37.77	21.28	21.28	/	否	无	6.18
14983	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右19#变压器	315	21.86	197.63	197.63	/	否	无	67.21
14984	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线开发区变压器	100	53.47	48.54	48.54	/	否	无	0
14985	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右4分16#变压器	200	102.19	-44.38	-44.38	/	否	无	-2.35
14986	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	穴家沟变压器	50	76.21	12.01	12.01	/	否	无	22.69
14987	北票市	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山管理区变压器	100	87.47	-7.47	-7.47	/	否	无	49.12
14988	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kV北乡直线赵家店分歧西沟井分支北塔镇西沟井变压器	100	36.28	47.81	47.81	/	否	无	7.02
14989	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	下羊马配电变压器	50	55.26	12.37	12.37	/	否	无	-1.72
14990	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	西店变压器	80	81.72	-1.376	-1.376	/	否	无	19.78
14991	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	柳木下组变压器	100	88.38	-8.38	-8.38	/	否	无	9.58
14992	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡辣椒市场二期小区	315	107.08	-85.302	-85.302	/	否	无	-42.03
14993	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈尔脑线三山沟分支5号杆扣北营北坡配电变压器	50	17.89	31.85	31.85	/	否	无	-93.25
14994	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁1	200	19.10	124.02	124.02	/	否	无	0
14995	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头二组	315	49.81	112.46	112.46	/	否	无	-21.29
14996	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	南沟变压器（农网升级）	50	61.28	21	21	/	否	无	-15.02
14997	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三西变压器	100	49.02	33.41	33.41	/	否	无	-24.91
14998	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七变台	630	14.06	416.81	416.81	/	否	无	-3.3
14999	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚2变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15000	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰营西沟大棚小区变压器	400	42.32	319.6	319.6	/	否	无	30.67
15001	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线2左11#变压器	315	15.11	204.44	204.44	/	否	无	10.89
15002	北票市	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	东官铁矿线东官乡山嘴村	50	45.85	20.52	20.52	/	否	无	-89.78
15003	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	10kV西杨线西官一组新台分支西官一组新台变压器	200	66.15	116.54	116.54	/	否	无	-0.03
15004	北票市	上园66kV变电站	215上北线	卖地沟	50	40.37	21.95	21.95	/	否	无	-8.02
15005	北票市	台东66kV变电站	112东水线	东水线46#变压器	315	36.41	169.75	169.75	/	否	无	86.91

15006	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家三队变压器	50	41.03	19.58	19.58	/	否	无	-8.79
15007	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯北沟变压器1	20	117.00	-7.4	-7.4	/	否	无	-37.05
15008	北票市	上园66kV变电站	114上大线	山嘴子	100	75.37	44.97	44.97	/	否	无	-1.02
15009	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线凉下分歧高台大棚小区分支高台村西大沟水井变压器	100	98.89	-18.89	-18.89	/	否	无	-67.86
15010	北票市	大板66kV变电站	114下府线	和上变压器	50	73.35	30.58	30.58	/	否	无	36.61
15011	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线宋杖子温室小区	80	23.15	45.58	45.58	/	否	无	-6.84
15012	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木里变压器1	20	51.37	5.87	5.87	/	否	无	-16.67
15013	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰小区配电变压器	80	17.70	55	55	/	否	无	-23.53
15014	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10kv娄家店线波罗汉沟小区分支波罗汉沟井分支波罗汉沟井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
15015	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	东马架子	100	117.26	-37.26	-37.26	/	否	无	10
15016	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎河东分支10#杆扎兰一组后变	80	92.12	-9.696	-9.696	/	否	无	-4.83
15017	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	猪场变压器	100	79.12	8.64	8.64	/	否	无	33.7
15018	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	次沟北组配电变压器	20	104.64	-4.928	-4.928	/	否	无	6.62
15019	北票市	大板66kV变电站	114下府线	马二变压器	50	70.56	5.5	5.5	/	否	无	34.41
15020	北票市	大板66kV变电站	114下府线	下达子变压器	50	39.77	23.45	23.45	/	否	无	27.96
15021	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	小巴三	50	46.57	19.97	19.97	/	否	无	-7.12
15022	北票市	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸变压器	100	36.40	45.46	45.46	/	否	无	0
15023	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	河南配电变压器	100	23.64	57.76	57.76	/	否	无	0
15024	北票市	大板66kV变电站	114下府线	周家沟小区变压器	80	56.67	19.28	19.28	/	否	无	-39.76
15025	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	黄南变压器	100	68.26	11.82	11.82	/	否	无	6.47
15026	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	柳条沟变压器	200	60.35	133.7	133.7	/	否	无	46.28
15027	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子小区变压器	20	68.48	3.98	3.98	/	否	无	-35.63
15028	北票市	川南66kV变电站	221川北线	李殿军变压器	30	89.25	-2.775	-2.775	/	否	无	0
15029	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	东八宝变压器	100	64.78	53.71	53.71	/	否	无	0
15030	北票市	川南66kV变电站	224川大线	10kv川大线谢家沟分歧三道梁井分支北四家乡三道梁井变压器	50	56.04	17.3	17.3	/	否	无	-84.92
15031	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线25右3#变压器	200	15.72	128.56	128.56	/	否	无	35.69
15032	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	西地配电变压器	80	56.83	18.54	18.54	/	否	无	29.13
15033	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙西	200	19.39	123	123	/	否	无	2.41
15034	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存外组变压器	100	64.58	60.71	60.71	/	否	无	38.49

15035	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板下南沟20kVA	20	63.09	3.85	3.85	/	否	无	6.7
15036	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台吉沟（2.0工程）	100	63.14	17.01	17.01	/	否	无	41.6
15037	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园东	200	24.60	128.9	128.9	/	否	无	47.48
15038	北票市	大板66kV变电站	114下府线	上达子变压器	30	36.60	13.51	13.51	/	否	无	-3.89
15039	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kv金正线宝三分歧三太二分支扣卜营子村油路东井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15040	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线6#变压器	315	49.72	95.41	95.41	/	否	无	-8.33
15041	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	山楂园变压器	50	75.97	3.8	3.8	/	否	无	-0.95
15042	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于杖子小区	50	43.42	24.55	24.55	/	否	无	-9.52
15043	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	郝淑芳配电变压器	30	55.06	9.14	9.14	/	否	无	25
15044	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰营北梁大棚小区配变	400	41.50	305.12	305.12	/	否	无	11.67
15045	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	和南组变台	50	95.61	-7.805	-7.805	/	否	无	-3.73
15046	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营岔吧沟20kVA	100	65.25	50.86	50.86	/	否	无	0
15047	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大三家先花卉南台分支4号杆小巴里花卉南台分支	80	44.77	39.8	39.8	/	否	无	-61.76
15048	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟里变压器	100	44.73	35.3	35.3	/	否	无	-19.19
15049	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线庄二配电变压器	100	5.09	75.12	75.12	/	否	无	15.85
15050	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子大棚小区3号	50	83.19	-1.595	-1.595	/	否	无	10.89
15051	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍东（19低改）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
15052	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	西高楼三组配变	80	4.58	60.36	60.36	/	否	无	23.17
15053	北票市	上园66kV变电站	114上大线	旧烧锅变压器	100	42.23	40.91	40.91	/	否	无	0
15054	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	腰营子	50	66.04	27.02	27.02	/	否	无	155.51
15055	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子下十家子50kVA	200	0.87	159.22	159.22	/	否	无	9.68
15056	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	pms_庙子沟变压器1	50	115.43	-17.715	-17.715	/	否	无	15.38
15057	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小官小区配电变压器	80	0.65	63.49	63.49	/	否	无	0
15058	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东配电变压器	100	58.35	46.63	46.63	/	否	无	81.13
15059	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来三	50	109.83	-14.915	-14.915	/	否	无	-7.04
15060	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭大丈子村小丈组大棚小区	50	34.60	22.87	22.87	/	否	无	-29.17
15061	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道南配电变压器	200	113.27	-66.54	-66.54	/	否	无	2.9
15062	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	10kv娄家店线七家子分支郭家营河南井分支郭家营河南井变压器	50	0.20	39.9	39.9	/	否	无	0
15063	北票市	西官66kV变电站	212西王线	山嘴一队变压器	50	86.44	-3.22	-3.22	/	否	无	0.82

15064	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟北160kVA	160	71.37	19.94	19.94	/	否	无	2.02
15065	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	白家窝铺（农网升级）	50	64.18	11.51	11.51	/	否	无	-25.31
15066	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	十家子	200	54.38	117.42	117.42	/	否	无	158.09
15067	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉变压器1	30	101.63	-6.489	-6.489	/	否	无	-8.81
15068	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	生金皋变台	100	33.21	58.36	58.36	/	否	无	17.06
15069	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼1-3号井	100	75.39	14.17	14.17	/	否	无	-17.66
15070	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营黑蹄沟30kVA	20	94.25	-2.85	-2.85	/	否	无	-0.45
15071	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线扣四2配电变压器	100	3.47	76.53	76.53	/	否	无	0
15072	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	迷里营变压器1	30	66.99	5.3	5.3	/	否	无	-22.4
15073	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二小区	50	104.63	-12.315	-12.315	/	否	无	6.48
15074	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭村龙潭西沟养殖厂	100	81.85	-1.85	-1.85	/	否	无	39.03
15075	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营牛羊沟50kVA	200	28.98	113.36	113.36	/	否	无	-17.7
15076	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	兔厂变压器	100	69.23	16.66	16.66	/	否	无	58.38
15077	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松二变压器	100	58.97	36.33	36.33	/	否	无	-1.99
15078	北票市	西官66kV变电站	212西王线	西官镇山咀二队（15年）	50	78.68	2.6	2.6	/	否	无	32.95
15079	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉一组配变（15年）	100	63.94	16.06	16.06	/	否	无	0
15080	北票市	大三家66kV变电站	214大园线	大三家养殖场李建合配电变压器	400	15.43	260	260	/	否	无	40.67
15081	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	西四南	200	48.45	79.5	79.5	/	否	无	63.06
15082	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民前	100	46.41	49.45	49.45	/	否	无	3.59
15083	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇庄家店（15年）	100	57.70	31.58	31.58	/	否	无	0
15084	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	王法沟配电变压器	20	116.17	-7.234	-7.234	/	否	无	6.98
15085	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三里	30	2.77	23.17	23.17	/	否	无	0
15086	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十七天地井变压器	50	0.13	39.94	39.94	/	否	无	0
15087	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍西	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
15088	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里二	100	52.19	28.52	28.52	/	否	无	10.77
15089	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	付杖子配电变压器	50	62.97	16.24	16.24	/	否	无	11.35
15090	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15091	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线36#变压器	315	33.96	145.09	145.09	/	否	无	10.18
15092	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	王东海大棚小区变压器	30	65.89	14.27	14.27	/	否	无	-10.34
15093	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔子乡北沟（15年）	50	5.05	37.83	37.83	/	否	无	-5.26

15094	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元小梁前配电变压器	30	62.29	5.66	5.66	/	否	无	1.4
15095	北票市	上园66kV变电站	114上大线	孟家屯	100	21.68	58.32	58.32	/	否	无	-8.92
15096	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线55#变压器	315	84.28	-13.482	-13.482	/	否	无	7.97
15097	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	塔山沟	80	28.86	42.93	42.93	/	否	无	2.38
15098	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	菜园	100	31.49	56.52	56.52	/	否	无	1.77
15099	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右8#变压器	200	13.38	133.24	133.24	/	否	无	-1.69
15100	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	邵家山变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
15101	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑十变台	100	75.21	5.31	5.31	/	否	无	1.11
15102	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	西北沟	50	45.77	19.33	19.33	/	否	无	-9.25
15103	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟南台变压器	50	79.90	2.49	2.49	/	否	无	1.42
15104	北票市	龙潭66kV变电站	123专供线	于南头井	30	66.68	5.99	5.99	/	否	无	-65.77
15105	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线杨杖子分支24号杆巴思杨杖子小区配变	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15106	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	波罗汉沟大棚小区变压器	50	77.22	4.72	4.72	/	否	无	-21.6
15107	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子	100	74.18	8.8	8.8	/	否	无	22.64
15108	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分4#变压器	315	21.49	184.31	184.31	/	否	无	2.65
15109	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	乡直配电变压器	200	31.73	100.32	100.32	/	否	无	-42.36
15110	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	西沟外变压器	100	38.27	43.39	43.39	/	否	无	15.55
15111	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	双庙变压器1	100	57.11	22.92	22.92	/	否	无	18.88
15112	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_水口子变压器	100	35.69	44.74	44.74	/	否	无	0
15113	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	前波（15年）	100	70.51	14.77	14.77	/	否	无	0
15114	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	大哈线李家沟分台柱上变压器	100	17.18	62.96	62.96	/	否	无	0
15115	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	郑北沟变压器	50	102.75	-11.375	-11.375	/	否	无	60
15116	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元刘台子配电变压器	30	111.58	-9.474	-9.474	/	否	无	24.41
15117	北票市	上园66kV变电站	114上大线	水泉南	50	52.67	14.3	14.3	/	否	无	7.16
15118	北票市	大板66kV变电站	114下府线	pms_水泉变台	20	70.97	2.42	2.42	/	否	无	-0.75
15119	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	西梁变压器	20	85.64	-1.128	-1.128	/	否	无	4.56
15120	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板哑吧沟20kVA	100	64.34	64.82	64.82	/	否	无	0
15121	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线3分1支2#变压器	200	19.03	121.94	121.94	/	否	无	-12.82
15122	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	张家湾变压器	30	1.28	23.66	23.66	/	否	无	11.11
15123	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	三道沟组变压器	200	40.16	127.56	127.56	/	否	无	6.86

15124	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	齐杖子变台	200	17.57	125.02	125.02	/	否	无	-5.34
15125	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区变压器	200	54.76	58.58	58.58	/	否	无	18.99
15126	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	朝阳沟变压器	30	118.71	-11.613	-11.613	/	否	无	11.11
15127	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板敖宝营变压器	100	75.33	5.81	5.81	/	否	无	0
15128	北票市	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线城子沟分歧城子沟外井北四家乡城子沟外井变压器	50	0.22	39.89	39.89	/	否	无	0
15129	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	周家洼子变台	50	90.62	-5.31	-5.31	/	否	无	4.41
15130	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手二组变压器	50	89.06	-4.53	-4.53	/	否	无	-1.02
15131	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线庙前井变压器	200	74.00	55.58	55.58	/	否	无	-13.96
15132	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东官乡养殖小区变压器	500	59.44	207.8	207.8	/	否	无	-50.63
15133	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	欣悦家园东1号箱变变压器间隔配电变压器	315	81.46	-4.599	-4.599	/	否	无	9.85
15134	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟大棚	30	113.27	-9.981	-9.981	/	否	无	2.44
15135	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	文登营大棚小区	80	111.88	-25.504	-25.504	/	否	无	13.76
15136	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	白相屯鸡场变压器1	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15137	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线26#变压器	315	27.57	169.6	169.6	/	否	无	9.27
15138	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房小区变压器	20	99.74	-3.948	-3.948	/	否	无	69.39
15139	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线金河4#箱变4#变压器	500	41.26	193.7	193.7	/	否	无	4.35
15140	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河5#箱变2#变压器	500	56.65	121	121	/	否	无	7.4
15141	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子小区变台	400	89.00	-36	-36	/	否	无	0.65
15142	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线东伙房小区分支十八台村张永门前井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
15143	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河6#箱变1#变压器	500	41.99	190.05	190.05	/	否	无	10.02
15144	北票市	大板66kV变电站	114下府线	下石厂小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15145	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子烤烟小区	50	75.59	9.12	9.12	/	否	无	-75.24
15146	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线191号杆变压器	100	3.25	76.89	76.89	/	否	无	0
15147	北票市	台东66kV变电站	112东水线	东水线4右18#变压器	200	41.69	92.9	92.9	/	否	无	18.03
15148	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	小甸子台	50	92.23	-6.115	-6.115	/	否	无	13.09
15149	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九十	20	2.07	15.61	15.61	/	否	无	10
15150	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	浴池	315	29.53	159.11	159.11	/	否	无	7.57
15151	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村五天地井变压器	50	0.28	39.86	39.86	/	否	无	0
15152	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板三组配变	50	90.53	-5.265	-5.265	/	否	无	0.38
15153	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	五间房镇刘家沟井（15年）	50	87.44	-3.72	-3.72	/	否	无	13.11

15154	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷冯旧变压器	50	79.74	4.57	4.57	/	否	无	-19.24
15155	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵二	50	38.73	21.87	21.87	/	否	无	-3.7
15156	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	孔外	100	26.09	63.31	63.31	/	否	无	0
15157	北票市	上园66kV变电站	215上北线	南湾子	200	59.79	91.34	91.34	/	否	无	2.85
15158	北票市	上园66kV变电站	215上北线	柳市场	200	20.12	119.78	119.78	/	否	无	15.07
15159	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下太	200	10.08	141.42	141.42	/	否	无	-6.81
15160	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	台村养鸡小区变台	100	50.66	42.39	42.39	/	否	无	-23.96
15161	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平东	80	84.88	-3.904	-3.904	/	否	无	6.46
15162	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村老村部台	200	55.99	48.96	48.96	/	否	无	-6.89
15163	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线西荒分歧哈土营道南井分支哈土营道南井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
15164	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器	100	2.27	77.81	77.81	/	否	无	2.94
15165	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	果树队变台	50	118.06	-19.03	-19.03	2026/3/31	是	2026/12/30	59.4
15166	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元西台吉1-4	315	46.46	117.46	117.46	/	否	无	28.94
15167	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子来阳沟台变压器	30	84.58	-1.374	-1.374	/	否	无	12.84
15168	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子西坡小区配电变压器	100	73.07	16.58	16.58	/	否	无	-1.42
15169	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线20分2#变压器	200	0.01	160	160	/	否	无	0
15170	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	房申西变压器	50	56.35	-7.56	-7.56	/	否	无	-3.81
15171	北票市	南山66kV变电站	109林场线	桃园10号箱变1#变压器	315	60.33	63.41	63.41	/	否	无	87.52
15172	北票市	西官66kV变电站	212西王线	邮局变压器	10	91.17	-1.117	-1.117	/	否	无	-21.67
15173	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	10kV八家子线小北沟	20	41.70	8.2	8.2	/	否	无	-9.09
15174	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	儿马沟变压器1	20	116.01	-7.202	-7.202	/	否	无	2.05
15175	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	桃园8号箱变1#变压器	500	48.26	158.85	158.85	/	否	无	15.89
15176	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区4#箱变1#变压器	500	65.86	71.1	71.1	/	否	无	9.42
15177	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	河西组	30	47.29	10.21	10.21	/	否	无	-15.87
15178	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯西沟外变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
15179	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	北金沟	20	56.41	4.75	4.75	/	否	无	4
15180	北票市	南山66kV变电站	210南百线	百丽广场商铺变压器配电变压器	1250	29.60	647.5	647.5	/	否	无	54.64
15181	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	大三南（15年）	100	49.93	30.08	30.08	/	否	无	0
15182	北票市	川南66kV变电站	220川王线	上游下15	50	32.23	24.39	24.39	/	否	无	29.14
15183	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	乔丈子组养殖小区变压器	80	48.85	31.71	31.71	/	否	无	40.71
15184	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线10#变压器	400	49.74	126.28	126.28	/	否	无	-4.73

15185	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三小区	30	46.39	12.65	12.65	/	否	无	-23.91
15186	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	韩杖子配电变压器	30	3.83	22.92	22.92	/	否	无	8.7
15187	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10千伏乡直线西山	315	31.62	157.85	157.85	/	否	无	-13.2
15188	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	平山子	100	90.16	-10.16	-10.16	/	否	无	36.76
15189	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	红庙子变压器1	100	29.18	52.56	52.56	/	否	无	0
15190	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线26分1#变压器	315	0.04	251.87	251.87	/	否	无	-50
15191	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营新窝铺20kVA	20	67.14	2.65	2.65	/	否	无	9.92
15192	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	上石厂小区	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15193	北票市	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾大棚小区变压器	100	48.90	35.02	35.02	/	否	无	-22.87
15194	北票市	台东66kV变电站	205东风线	205东风线24#变压器	200	44.43	73.18	73.18	/	否	无	0.66
15195	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元丁家店配电变压器	50	5.72	37.92	37.92	/	否	无	28.3
15196	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	明杖子变台	30	66.78	6	6	/	否	无	9.18
15197	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	上韭菜变压器	20	58.26	5.02	5.02	/	否	无	5.88
15198	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	告老大棚变压器	30	74.18	2.71	2.71	/	否	无	0.64
15199	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	石场四道沟配电变压器	20	113.88	-6.776	-6.776	/	否	无	28.26
15200	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟大棚变压器	30	43.91	12.12	12.12	/	否	无	-38.18
15201	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰大院道北配电变压器	20	95.43	-3.086	-3.086	/	否	无	-1.54
15202	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	大杖子西变压器	30	0.01	24	24	/	否	无	-100
15203	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四东变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
15204	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝二	30	74.66	2.57	2.57	/	否	无	-4.04
15205	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	后来代沟变台	50	86.08	-3.04	-3.04	/	否	无	3.51
15206	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线11#变压器	100	119.88	-39.88	-39.88	2026/3/31	是	2026/12/30	21.41
15207	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	小八里卜变台	30	112.53	-9.759	-9.759	/	否	无	3.59
15208	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九东（15年）	100	107.60	-27.6	-27.6	/	否	无	-12.27
15209	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	王杖子	30	46.90	10.46	10.46	/	否	无	161.18
15210	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms_迷力营变台	30	119.88	-11.964	-11.964	2026/3/31	是	2026/12/30	17.29
15211	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	向阳二配电变压器	20	41.48	7.83	7.83	/	否	无	-76.56
15212	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥南	200	54.75	78.98	78.98	/	否	无	-0.55
15213	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	南巴思变压器	50	80.30	-0.15	-0.15	/	否	无	4.55
15214	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	西马架子	50	90.49	-5.245	-5.245	/	否	无	-7.93
15215	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟	50	105.95	-12.975	-12.975	/	否	无	-3.15
15216	北票市	大板66kV变电站	114下府线	水泉大棚变压器	100	31.37	49.15	49.15	/	否	无	-7.39

15217	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五二组2配变	80	103.42	-18.736	-18.736	/	否	无	20.79
15218	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小板沟变压器	50	83.81	-1.905	-1.905	/	否	无	-0.93
15219	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kV乡直线1513单元杜杖子大棚1	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
15220	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场工区变台	200	71.10	54.38	54.38	/	否	无	9.54
15221	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈大沟	50	40.08	20.4	20.4	/	否	无	3.54
15222	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯养鸡小区	30	113.06	-9.918	-9.918	2026/3/31	是	2026/12/30	23.26
15223	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	三家子后街（15年）	100	19.29	60.78	60.78	/	否	无	-7.95
15224	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	赵家营水井变压器	30	76.40	2.6	2.6	/	否	无	24.68
15225	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线扣下窝铺变电变压器	200	2.21	155.9	155.9	/	否	无	-5.31
15226	北票市	大板66kV变电站	114下府线	卧里变压器1	20	67.55	3.52	3.52	/	否	无	3.11
15227	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子变台	50	2.55	39.09	39.09	/	否	无	0
15228	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	河东小区变压器	80	91.78	-9.424	-9.424	/	否	无	20.46
15229	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王北园子配变	30	63.68	4.95	4.95	/	否	无	86.52
15230	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	薛台子（15年）	100	39.78	41.54	41.54	/	否	无	1.86
15231	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线182#海丰宝验变	100	27.52	52.49	52.49	/	否	无	3
15232	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线73号杆变压器	100	85.99	-5.99	-5.99	/	否	无	0
15233	北票市	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳条大棚变压器	100	39.78	41.47	41.47	/	否	无	26.15
15234	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	二尺沟养殖小区（小区）变压器	20	37.33	8.8	8.8	/	否	无	-14.47
15235	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	大点台	30	45.16	11.83	11.83	/	否	无	33.07
15236	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	生金三队变压器	100	60.37	26.66	26.66	/	否	无	29.53
15237	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村二四组变压器	200	46.77	98.32	98.32	/	否	无	3.28
15238	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟变台	50	76.53	5.12	5.12	/	否	无	-7.11
15239	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺二组	100	73.81	9.37	9.37	/	否	无	-1.98
15240	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	三家鸡场变压器	50	19.99	30.02	30.02	/	否	无	0
15241	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴七组配变	80	73.99	12.93	12.93	/	否	无	6.96
15242	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1#变压器	200	32.11	95.82	95.82	/	否	无	5.05
15243	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右2#变压器	315	30.20	156.87	156.87	/	否	无	-1.76
15244	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁西小区变压器	100	4.45	77.17	77.17	/	否	无	33.33
15245	北票市	大板66kV变电站	114下府线	小十二台变压器	50	61.23	10.75	10.75	/	否	无	26.56
15246	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	东姜营	50	11.22	36.43	36.43	/	否	无	5
15247	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板线二道沟养殖小区	50	31.41	26.4	26.4	/	否	无	-10.61
15248	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟组变压器	400	0.89	319.92	319.92	/	否	无	11.67

15249	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺养羊小区变压器	20	53.09	5.83	5.83	/	否	无	-14.81
15250	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左10#变压器	100	66.95	16.14	16.14	/	否	无	12.49
15251	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子养鸡小区	30	119.90	-11.97	-11.97	2026/3/31	是	2026/12/30	25.3
15252	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	大西沟变压器	20	110.00	-6	-6	/	否	无	-5.21
15253	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	海丰日光方塘变压器	400	20.15	274.88	274.88	/	否	无	-5.25
15254	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东山配电变压器	50	69.35	5.9	5.9	/	否	无	18.89
15255	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27左1#变压器	315	36.05	138.44	138.44	/	否	无	9.33
15256	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_泉西	200	55.91	69.78	69.78	/	否	无	-8.06
15257	北票市	西官66kV变电站	212西王线	成家窝铺变压器	100	61.50	57.96	57.96	/	否	无	5.55
15258	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分张杰井分支张杰井变压器	50	26.52	26.74	26.74	/	否	无	165.22
15259	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右1#变压器	315	58.86	69.43	69.43	/	否	无	3.96
15260	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	方三	315	31.18	159.42	159.42	/	否	无	-1.66
15261	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线刘杖子养殖小区配电变压器	50	6.23	37.45	37.45	/	否	无	5.88
15262	北票市	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线9分4#变压器	250	14.62	166.13	166.13	/	否	无	0
15263	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营营西营30kVA	250	31.91	165.48	165.48	/	否	无	-35.86
15264	北票市	大板66kV变电站	114下府线	西区变压器	100	45.77	55.9	55.9	/	否	无	0
15265	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙外（15年）	100	2.88	78.31	78.31	/	否	无	36.92
15266	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29#变压器	200	45.38	69.24	69.24	/	否	无	6.57
15267	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线27#变压器	315	31.66	152.27	152.27	/	否	无	7.2
15268	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗三组配变1	80	95.02	-12.016	-12.016	/	否	无	-10.29
15269	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	沟口子	200	16.24	127.52	127.52	/	否	无	7.79
15270	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线樊家湾分支樊家湾二号井变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	0
15271	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线3分2#变压器	50	15.89	32.06	32.06	/	否	无	-20.51
15272	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线11#变压器	400	18.90	244.44	244.44	/	否	无	0
15273	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北	400	80.74	-2.96	-2.96	/	否	无	120.41
15274	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线126单元孟杖子小区配电变压器	50	2.15	39.04	39.04	/	否	无	-50
15275	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	敬老院1	200	49.41	141.42	141.42	/	否	无	98.2
15276	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	忙中西（15年）	100	65.91	-6.22	-6.22	/	否	无	14.58
15277	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟小区	20	39.86	8.13	8.13	/	否	无	-1.54
15278	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板小荒配变	80	64.30	37.73	37.73	/	否	无	33.3

15279	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴二三组配变	315	60.54	190.23	190.23	/	否	无	29.75
15280	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔东变压器	50	51.43	16.83	16.83	/	否	无	13.62
15281	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	娇麻沟四五变压器	100	93.46	-13.46	-13.46	/	否	无	17.6
15282	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	团瓢变压器	50	78.39	24.12	24.12	/	否	无	122.54
15283	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下艾林配电变压器	50	79.54	0.93	0.93	/	否	无	9.44
15284	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	大板沟变压器	50	46.37	16.88	16.88	/	否	无	15.15
15285	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰井	20	114.38	-6.876	-6.876	/	否	无	-25.89
15286	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2支2#变压器	315	57.17	71.98	71.98	/	否	无	12.64
15287	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	向阳1配电变压器	50	68.27	9.78	9.78	/	否	无	2.9
15288	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋东	200	46.05	95.14	95.14	/	否	无	9.64
15289	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	一队大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
15290	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	勿村变压器	200	69.80	110.18	110.18	/	否	无	3.06
15291	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区2号变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15292	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分歧大北沟分支10#台吉镇坤头村果园西二台区变压器	100	49.35	46.42	46.42	/	否	无	-8.13
15293	北票市	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	10kv蒙南线东洼九组1台区机井变压器	50	27.84	26.3	26.3	/	否	无	25.71
15294	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	五家子变压器（2.0工程）	200	24.13	125.38	125.38	/	否	无	49.93
15295	北票市	上园66kV变电站	114上大线	上元（2.0工程）	100	54.41	38.34	38.34	/	否	无	0
15296	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_白塔子变压器	100	58.89	21.13	21.13	/	否	无	0
15297	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南二丈子变压器	30	91.95	-3.585	-3.585	/	否	无	-4.57
15298	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	10kv马塔线喇叭洞沟分支莲花山村喇叭洞沟井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15299	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	南台子变压器（2.0工程）	200	21.55	129.92	129.92	/	否	无	-2.17
15300	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三家线小三家村小三家大梯田1.2井变压器	200	55.16	144.42	144.42	/	否	无	40.1
15301	北票市	西官66kV变电站	212西王线	水泉一组变压器	50	80.21	-0.105	-0.105	/	否	无	52.08
15302	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	海丰四号变压器	200	79.53	126.62	126.62	/	否	无	28.67
15303	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线28#变压器	250	56.90	111.93	111.93	/	否	无	16.74
15304	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七分歧18#变压器	100	103.91	-23.91	-23.91	/	否	无	-26.67
15305	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营朱家沟30kVA	80	43.50	1.87	1.87	/	否	无	-6.83
15306	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东山	50	102.28	-11.14	-11.14	/	否	无	49.76
15307	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线市场分支西官村五组机井分支西官村五组机井变压器	50	57.08	16.87	16.87	/	否	无	-74.64

15308	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板南地100kVA	315	50.60	209.41	209.41	/	否	无	103.54
15309	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩五变压器	80	36.65	35.08	35.08	/	否	无	13.03
15310	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	二官营（2.0工程）	200	1.70	157.72	157.72	/	否	无	-20.59
15311	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟（2.0工程）	200	5.39	150.44	150.44	/	否	无	-88.37
15312	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟(19低改工程)	315	37.44	142.95	142.95	/	否	无	-0.69
15313	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线跑达沟分歧后燕子沟分支张宝吐村达子营水井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
15314	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室西台变压器	315	4.13	239.09	239.09	/	否	无	-8.7
15315	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄一组（2.0工程）	200	0.20	159.6	159.6	/	否	无	-33.33
15316	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井北变台	400	1.91	313.16	313.16	/	否	无	-96
15317	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子北山大棚	50	44.62	20.14	20.14	/	否	无	-43.75
15318	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	破庙子（2.0工程）	200	18.91	123.7	123.7	/	否	无	4.86
15319	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七外（15年新增分台区）	50	85.15	-2.575	-2.575	/	否	无	9.36
15320	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼预制件配变	50	72.93	9.65	9.65	/	否	无	-21.22
15321	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支4#杆扎三井变	30	74.87	3.74	3.74	/	否	无	6.74
15322	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官34(19低改工程)	100	1.75	78.25	78.25	/	否	无	0
15323	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	吕淑华大棚小区	50	2.84	39.23	39.23	/	否	无	43.45
15324	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线庙下村马树新井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15325	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线白石厂分歧西官六组新台分支西官六组新台变压器	200	68.97	113.8	113.8	/	否	无	3.21
15326	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板一（2.0工程）	200	68.33	111.54	111.54	/	否	无	3.98
15327	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	下湾子	100	102.17	-22.17	-22.17	/	否	无	-0.89
15328	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	南（2.0工程）	200	74.41	110.82	110.82	/	否	无	22.75
15329	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	平房（2.0工程）	200	23.17	134.02	134.02	/	否	无	64.16
15330	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线61#变压器	100	119.95	-39.95	-39.95	/	否	无	-9.51
15331	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	塔西小区配电变压器	30	119.28	-11.784	-11.784	/	否	无	7.11
15332	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下西小区	50	72.53	17.64	17.64	/	否	无	-2.08
15333	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	大夫营小区变台	30	36.90	15.11	15.11	/	否	无	-33.33
15334	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线自来水变压器	100	112.77	-32.77	-32.77	/	否	无	0
15335	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东山下(19低改工程)	100	76.42	36.42	36.42	/	否	无	25.51
15336	北票市	大板66kV变电站	116大板线	果园东（15年）	100	49.77	30.24	30.24	/	否	无	0
15337	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	郝丈子小区	50	0.00	40	40	/	否	无	0

15338	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	老宅营变压器	20	0.03	16	16	/	否	无	0
15339	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	朱家窝铺（农网升级）	50	40.47	21.75	21.75	/	否	无	41.53
15340	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支56#山南变压器	200	2.24	155.6	155.6	/	否	无	100
15341	北票市	台东66kV变电站	110台宏1号线	10kv台宏1号线司法局2#变压器	500	12.65	336.75	336.75	/	否	无	26.53
15342	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子2（新）台区变压器	80	32.27	38.32	38.32	/	否	无	6.98
15343	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左45号变压器	50	67.42	8.56	8.56	/	否	无	92.01
15344	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰村五组井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15345	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	五间房（2.0工程）	200	59.99	107.56	107.56	/	否	无	0
15346	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	下南沟（2.0工程）	200	22.49	115.02	115.02	/	否	无	12.06
15347	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	龙王庙(19低改工程)	100	78.20	59.35	59.35	/	否	无	-1.51
15348	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	新立屯（2.0工程）	400	19.71	266.96	266.96	/	否	无	11.41
15349	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kv泉巨永线平东分支十八台村北大地井变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	-100
15350	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线秦家沟分支庙下村王秀福山区井变压器	100	56.24	23.8	23.8	/	否	无	31.59
15351	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分歧南洼分支塘房村贾建军井变压器	50	54.68	17.54	17.54	/	否	无	-16.17
15352	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	西营子（2.0工程）	200	17.96	124.08	124.08	/	否	无	0
15353	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝八	315	9.01	224.6	224.6	/	否	无	3.86
15354	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村温室小区变压器	315	5.49	235.75	235.75	/	否	无	-20
15355	北票市	西官66kV变电站	212西王线	水泉二组（2.0工程）	400	12.22	303.88	303.88	/	否	无	-77.67
15356	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四合堂	100	67.04	14.86	14.86	/	否	无	18.95
15357	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区3号变压器	630	10.60	437.22	437.22	/	否	无	13.01
15358	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松四(19低改)	400	7.87	303.2	303.2	/	否	无	-8.15
15359	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎北井（2.0工程）	400	24.78	252.84	252.84	/	否	无	-7.69
15360	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	勿八(19低改)	100	83.38	-3.38	-3.38	/	否	无	-3.74
15361	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	六家营（2.0工程）	200	49.58	117.22	117.22	/	否	无	83.6
15362	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩一（2.0工程）	200	31.06	120.44	120.44	/	否	无	46.5
15363	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	下汤沟东变压器	30	54.29	7.73	7.73	/	否	无	-1.81
15364	北票市	上园66kV变电站	215上北线	上沟(19低改)	200	63.20	81.78	81.78	/	否	无	23.74
15365	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	周富工地1	315	0.46	250.55	250.55	/	否	无	22.86
15366	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣河北（19低改）	200	2.43	158.22	158.22	/	否	无	156.76
15367	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	哈三(19低改工程)	100	4.21	76.04	76.04	/	否	无	0

15368	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东官河东组变压器	200	65.07	116.84	116.84	/	否	无	51.82
15369	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭乡二道沟15	50	64.76	19.24	19.24	/	否	无	-2.74
15370	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷力营大棚变压器	80	42.62	39.74	39.74	/	否	无	-9.56
15371	北票市	川南66kV变电站	220川王线	东老宅15	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15372	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九二十15	50	50.77	18.24	18.24	/	否	无	-15.56
15373	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区变压器	250	4.94	188.6	188.6	/	否	无	-56.86
15374	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线山神沟台区1号变压器	50	36.81	21.61	21.61	/	否	无	77.65
15375	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	邹德胜配电变压器	30	29.88	17.34	17.34	/	否	无	0
15376	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	沟门子配电变压器	50	75.90	5.62	5.62	/	否	无	-6.55
15377	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	海丰二号变压器	200	70.47	106.12	106.12	/	否	无	46.79
15378	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上台区变压器	100	7.62	72.42	72.42	/	否	无	-15.71
15379	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	兴窝铺配电变压器	100	30.07	52.54	52.54	/	否	无	1.94
15380	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	下三道	100	81.57	-1.57	-1.57	/	否	无	77.15
15381	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子中学（2.0工程）	400	32.30	194.64	194.64	/	否	无	0
15382	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	王家庄（19低改）	50	2.02	39.04	39.04	/	否	无	25
15383	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟分歧杨家炉分支8#变压器	100	58.08	25.31	25.31	/	否	无	1.28
15384	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子	30	1.32	23.7	23.7	/	否	无	28.57
15385	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	城子地养殖变压器	100	51.00	45.14	45.14	/	否	无	9.68
15386	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	和南一队变台	80	32.04	39.8	39.8	/	否	无	-8.37
15387	北票市	上园66kV变电站	114上大线	黄半截沟	30	1.23	23.65	23.65	/	否	无	0
15388	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗南园子配变	30	0.71	23.82	23.82	/	否	无	0
15389	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉一组（2.0工程）	400	14.04	263.8	263.8	/	否	无	-3.95
15390	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土二组（2.0工程）	200	23.38	133.5	133.5	/	否	无	-18.98
15391	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山	100	0.66	79.35	79.35	/	否	无	0
15392	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-3	400	20.05	239.88	239.88	/	否	无	-14.25
15393	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二西小区	200	46.00	93.14	93.14	/	否	无	32
15394	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	关场沟	200	17.22	130.28	130.28	/	否	无	-2.32
15395	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	南营子变压器（2.0工程）	200	77.79	85.5	85.5	/	否	无	23.62
15396	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	核木沟（2.0工程）	200	20.50	119.02	119.02	/	否	无	3.22
15397	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子养殖小区配电变压器	30	102.73	-6.819	-6.819	/	否	无	30.86
15398	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	北沟变台	30	118.20	-11.46	-11.46	/	否	无	7.02

15399	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8小	200	27.24	109.26	109.26	/	否	无	4.98
15400	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟四组配变	200	36.88	88.14	88.14	/	否	无	35.82
15401	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙井变压器	50	35.28	25.03	25.03	/	否	无	-88.28
15402	北票市	河南66kV变电站	207西塑线	北河线61分13#变压器	250	21.55	146.13	146.13	/	否	无	12.67
15403	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	门杖子	100	36.67	43.83	43.83	/	否	无	2.17
15404	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15405	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联11左2（2.0工程）	400	34.12	183.56	183.56	/	否	无	0
15406	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	和尚号1台区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15407	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	房申（2.0工程）	400	69.31	267.68	267.68	/	否	无	-1.08
15408	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西官七队大棚	250	70.74	177.65	177.65	/	否	无	-7.76
15409	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_马代沟养殖小区变压器	80	6.43	58.98	58.98	/	否	无	-70.91
15410	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚小区河套变压器	315	88.29	-26.1135	-26.1135	/	否	无	-8.07
15411	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧南沟上分支土洞子村南沟上井变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	-80
15412	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟一组（2.0工程）	400	5.53	298.28	298.28	/	否	无	0
15413	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	万松山大棚变压器	50	13.35	33.83	33.83	/	否	无	0
15414	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头9组	200	0.62	158.82	158.82	/	否	无	4.76
15415	北票市	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺变压器	30	83.18	-0.954	-0.954	/	否	无	-38.76
15416	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kV蒙南线东洼九组台区机井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15417	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板康家屯50kVA	100	28.61	52.11	52.11	/	否	无	0
15418	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线20#变压器	315	51.58	89.52	89.52	/	否	无	7.97
15419	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛后1变压器	50	85.57	-2.785	-2.785	/	否	无	61.7
15420	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白小区	100	66.19	30.55	30.55	/	否	无	-2.44
15421	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店南道井分支王增店南道井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15422	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	后玉马（2.0工程）	100	71.57	44.36	44.36	/	否	无	0
15423	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村25号（2.0工程）	400	16.79	253.08	253.08	/	否	无	8.24
15424	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	上洼(19低改)	100	84.17	-4.17	-4.17	/	否	无	78.66
15425	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	四北沟小区（2.0工程）	100	79.00	49.16	49.16	/	否	无	3.91
15426	北票市	川南66kV变电站	221川北线	老虎北变压器	200	30.11	105.48	105.48	/	否	无	-8.33
15427	北票市	川南66kV变电站	221川北线	城子沟大棚小区配变	50	92.29	-6.145	-6.145	/	否	无	-86.36

15428	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧郎中村郎中1-2井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15429	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线榆树底分歧榆树底村大园子井变压器	50	0.97	39.55	39.55	/	否	无	0
15430	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线果园分歧兴隆沟村机井变压器	50	16.21	31.91	31.91	/	否	无	-24
15431	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	南站1台区变压器	200	7.19	145.74	145.74	/	否	无	-27.5
15432	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	西四北分台	200	40.58	128.22	128.22	/	否	无	65.63
15433	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线富贵鸟小区	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
15434	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	西冰沟变压器1	30	79.22	0.26	0.26	/	否	无	7.93
15435	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kv哈尔滨线王杖子日光温室小区	50	3.38	38.43	38.43	/	否	无	0
15436	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩二变压器	50	87.51	-3.755	-3.755	/	否	无	0.23
15437	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	后胡台养殖小区变压器	30	96.06	-4.818	-4.818	/	否	无	-3.33
15438	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线马南小区台	80	62.55	14	14	/	否	无	9.04
15439	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	生四队变压器	30	5.01	22.58	22.58	/	否	无	5.26
15440	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家一队变压器	50	100.06	-10.03	-10.03	/	否	无	3.88
15441	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	三道水泉变压器	80	60.76	35.2	35.2	/	否	无	-0.41
15442	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线长垄地分支岳英沟井分支岳英沟井变压器	50	0.16	39.92	39.92	/	否	无	100
15443	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼（2.0工程）	200	19.41	122.18	122.18	/	否	无	0
15444	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟四组（2.0工程）	400	9.06	283.88	283.88	/	否	无	0
15445	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖配电变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15446	北票市	川南66kV变电站	224川大线	大力虎上变压器	50	79.53	0.24	0.24	/	否	无	1.41
15447	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣分（2.0工程）	100	27.42	53.85	53.85	/	否	无	15.04
15448	北票市	西官66kV变电站	212西王线	山咀三四五（2.0工程）	200	74.99	88.96	88.96	/	否	无	8.01
15449	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	市郊线39左3#变压器	315	29.93	193.85	193.85	/	否	无	7.18
15450	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线北四家乡王增店井分支北四家乡王增店井变压器	50	7.54	36.28	36.28	/	否	无	-66.67
15451	北票市	川南66kV变电站	224川大线	王凤全配变	200	62.19	148.7	148.7	/	否	无	10.18
15452	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分歧丫头沟分支羊场沟南山刘学义井变压器	50	42.79	20.86	20.86	/	否	无	-73.75
15453	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右5#变压器	315	20.20	188.4	188.4	/	否	无	-0.07
15454	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	北庙变压器	20	119.90	-7.98	-7.98	2026/3/31	是	2026/12/30	99.7
15455	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	接家沟（2.0工程）	200	75.47	120.08	120.08	/	否	无	0

15456	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟（2.0工程）	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
15457	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	羊肠沟(19低改工程)	400	9.17	287.28	287.28	/	否	无	-12.56
15458	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郝家梁（2.0工程）	80	62.93	19.28	19.28	/	否	无	-4.6
15459	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟（2.0工程）	100	51.28	31.84	31.84	/	否	无	20.03
15460	北票市	上园66kV变电站	114上大线	pms_大板沟（上大线）	50	51.16	16.38	16.38	/	否	无	18.06
15461	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元钨子炉分歧 09号杆变压器	100	32.43	47.57	47.57	/	否	无	0
15462	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三鸡场	200	58.50	69.3	69.3	/	否	无	0
15463	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	付北大棚小区	50	50.89	20.73	20.73	/	否	无	-4.55
15464	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西台湾	50	71.54	10.65	10.65	/	否	无	-21.54
15465	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟2号（2.0工程）	200	65.04	75.88	75.88	/	否	无	24.97
15466	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	10kV马塔线白泥厂分歧小塔子村乡 直2台区变压器	100	65.40	14.94	14.94	/	否	无	32.41
15467	北票市	大板66kV变电站	114下府线	三台庙东（15年）	100	41.41	38.59	38.59	/	否	无	0
15468	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西四（15年）	200	70.95	77.68	77.68	/	否	无	5.72
15469	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	乌兰汗南北（15年）	200	66.16	60.76	60.76	/	否	无	58.35
15470	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣西	100	65.17	19.7	19.7	/	否	无	0
15471	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区7号变压器	630	22.54	362.38	362.38	/	否	无	10.93
15472	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下太小区	30	54.05	8.66	8.66	/	否	无	18.91
15473	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	大河南	50	26.08	26.97	26.97	/	否	无	8.42
15474	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kV巴三线房申沟村房申沟水井分 支房申沟村房申沟水井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
15475	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	关地变压器	200	70.40	101.56	101.56	/	否	无	10.68
15476	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子养殖小区变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
15477	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇鱼池（15年）	315	81.55	-4.8825	-4.8825	/	否	无	43.07
15478	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营偏下30kVA	50	72.97	9.55	9.55	/	否	无	-16.87
15479	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kV土城子线于家湾养殖小区变 压器	200	32.09	98.86	98.86	/	否	无	7.19
15480	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	姚家店（2.0工程）	200	19.17	151.14	151.14	/	否	无	-44.45
15481	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台（19低改）	200	0.45	159.52	159.52	/	否	无	5.56
15482	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上甄	50	37.96	21.02	21.02	/	否	无	16.33
15483	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右15#变压器	315	38.21	131.67	131.67	/	否	无	0.76
15484	北票市	南山66kV变电站	112街内线	中医院	200	51.18	61.3	61.3	/	否	无	-12.55
15485	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	家属院（2.0工程）	100	47.15	34.01	34.01	/	否	无	11.46

15486	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	西八宝（2.0工程）	100	33.60	46.4	46.4	/	否	无	0
15487	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大塘线黄花店子分支羊场沟徐宝成井变压器	50	26.68	28.45	28.45	/	否	无	-4.92
15488	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右14#变压器	200	20.54	118.96	118.96	/	否	无	-9.51
15489	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右8#变压器	250	25.38	136.55	136.55	/	否	无	16.1
15490	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村一组变压器	100	108.20	-28.2	-28.2	/	否	无	-3.65
15491	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元铁路西大棚小区	50	102.37	-11.185	-11.185	/	否	无	-6.13
15492	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	10kv塔黑线1516单元北河套养殖小区	250	0.00	200	200	/	否	无	0
15493	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈新台配变（15年）	100	41.93	56.8	56.8	/	否	无	0
15494	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵家店15	80	30.51	39.61	39.61	/	否	无	2.43
15495	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	上木匠（2.0工程）	200	78.95	131.72	131.72	/	否	无	14.78
15496	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路1台区变压器	100	53.31	29.12	29.12	/	否	无	0
15497	北票市	上园66kV变电站	215上北线	张五道（2.0工程）	200	28.78	103.34	103.34	/	否	无	-4.25
15498	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6组（2.0工程）	200	64.63	116.58	116.58	/	否	无	56.1
15499	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	艾林沟2台区变压器	100	72.78	59.05	59.05	/	否	无	149.27
15500	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区10号变压器	630	47.76	203.87	203.87	/	否	无	40.29
15501	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线张宝吐分歧张宝吐村张宝吐水井变压器	400	50.71	316.64	316.64	/	否	无	93.76
15502	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线喇嘛庙道南台区机井变压器	50	18.10	33.19	33.19	/	否	无	3.85
15503	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	南荒变压器（2.0工程）	400	13.33	270.12	270.12	/	否	无	-3.26
15504	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	大真发变压器1	100	39.01	46.85	46.85	/	否	无	0
15505	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	喇嘛洞井（19低改）	100	1.57	79.26	79.26	/	否	无	0
15506	北票市	上园66kV变电站	215上北线	大勿（19低改）	100	89.30	-9.3	-9.3	/	否	无	37.22
15507	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子变台	100	66.34	37.85	37.85	/	否	无	-10.7
15508	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	10kv八家子线西大营子1	100	74.38	61.56	61.56	/	否	无	0
15509	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑商店变台	100	66.07	14.36	14.36	/	否	无	-1.41
15510	北票市	川南66kV变电站	220川王线	郭家湾（15年）	100	96.10	-16.1	-16.1	/	否	无	-8.57
15511	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变压器	160	100.00	-32	-32	/	否	无	16.49
15512	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	姜北日光小区	200	48.38	145.86	145.86	/	否	无	10.78
15513	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰配电变压器	200	50.18	63.46	63.46	/	否	无	0

15514	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	三家子	80	103.87	-19.096	-19.096	/	否	无	12.01
15515	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	季窝铺分台变压器	100	49.53	62.19	62.19	/	否	无	0
15516	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	北汤沟变压器	30	89.09	-2.727	-2.727	/	否	无	0
15517	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郑家沟变台	50	80.72	-0.36	-0.36	/	否	无	118.61
15518	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	西房申配电变压器1	80	117.94	-30.352	-30.352	2026/3/31	是	2026/12/30	20.39
15519	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线粉房日光温室小区配电变压器	50	45.51	23.04	23.04	/	否	无	-31.64
15520	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	白石厂分歧李杖子(19低改)	200	52.22	132.7	132.7	/	否	无	44.87
15521	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	杨台子(2.0工程)	100	22.90	57.1	57.1	/	否	无	0
15522	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下河套(2.0工程)	200	51.86	147.58	147.58	/	否	无	121.37
15523	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	10kV长谢线胡头沟分歧胡头沟井分支长皋乡胡头沟井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15524	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长北果园变压器1	100	60.98	20.31	20.31	/	否	无	0
15525	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组井配变	80	78.55	1.18	1.18	/	否	无	-48.34
15526	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线2左1#变压器	315	0.05	251.84	251.84	/	否	无	-100
15527	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河线水东变压器	200	77.21	93.42	93.42	/	否	无	70.98
15528	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙分台变压器	100	69.42	62.85	62.85	/	否	无	23.54
15529	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	头道营2台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
15530	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	台子	200	60.50	114.46	114.46	/	否	无	6.9
15531	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣西(15年)	100	54.56	29.72	29.72	/	否	无	-1.05
15532	北票市	台东66kV变电站	209台华线	华鹏小区7#箱变配电变压器	630	21.15	370.76	370.76	/	否	无	15.92
15533	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区1#箱变变压器1#配电变压器	630	31.04	321.68	321.68	/	否	无	4.03
15534	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河06#箱变变压器	500	35.44	223	223	/	否	无	7.26
15535	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	10kV南欧线欧韵蓝湾1#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
15536	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河11#箱变1#变压器	315	29.25	160.37	160.37	/	否	无	16.73
15537	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河01#箱变1#变压器	400	39.60	161.92	161.92	/	否	无	2.6
15538	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区3#箱变1#变压器配电变压器	630	68.69	71.38	71.38	/	否	无	30.22
15539	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园5号箱变变压器间隔配电变压器	500	48.57	159.2	159.2	/	否	无	11.33
15540	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区3#箱变1#变压器	500	44.30	178.75	178.75	/	否	无	26.01
15541	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园2号箱变变压器间隔配电变压器	400	42.78	149.04	149.04	/	否	无	-5.57

15542	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑五（2.0工程）	400	14.28	270.96	270.96	/	否	无	-44.66
15543	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	于北五段地	100	37.76	47.04	47.04	/	否	无	0
15544	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄三（2.0工程）	400	24.72	224.32	224.32	/	否	无	19.15
15545	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台下洼（2.0工程）	400	7.67	291.6	291.6	/	否	无	1
15546	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	10kv马林线马榆分歧马友营乡新丘村0.4kv赵家店台区变压器	200	43.09	76.84	76.84	/	否	无	2.89
15547	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下(19低改工程)	200	116.41	-72.82	-72.82	/	否	无	12.23
15548	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧郎中村下艾林皋井变压器	50	10.53	35.16	35.16	/	否	无	16.67
15549	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	高杖子(19低改工程)	200	11.48	156.36	156.36	/	否	无	0
15550	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	10kV大三线三组4号台区机井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15551	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大唐线0.4kV南山组灌溉工程台区机井变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	0
15552	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	曼村(19低改)	100	89.30	-9.3	-9.3	/	否	无	16.96
15553	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北山二组（2.0工程）	200	54.67	110.68	110.68	/	否	无	-0.63
15554	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南台子（2.0工程）	200	2.34	155.32	155.32	/	否	无	-41.94
15555	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组2台变压器	50	93.98	-6.99	-6.99	/	否	无	12.14
15556	北票市	西官66kV变电站	212西王线	矫大棚(19低改)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
15557	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存北沟(19低改)	200	11.90	136.2	136.2	/	否	无	9.87
15558	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上百里（2.0工程）	100	30.66	49.34	49.34	/	否	无	0
15559	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺（2.0工程）	200	25.46	109.08	109.08	/	否	无	1.88
15560	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	YHG_机厂线67#小号侧变压器	200	31.07	105.96	105.96	/	否	无	-11.48
15561	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	老西沟（2.0工程）	200	0.03	159.94	159.94	/	否	无	0
15562	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二道南	200	61.27	54.66	54.66	/	否	无	-3.88
15563	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝一台区1分支变压器	100	21.85	58.15	58.15	/	否	无	25.4
15564	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟（2.0工程）	100	49.05	62.56	62.56	/	否	无	106.61
15565	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五组（2.0工程）	400	23.04	267.88	267.88	/	否	无	0
15566	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷村（2.0工程）	200	30.22	99.58	99.58	/	否	无	14.02
15567	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子（2.0工程）	100	41.97	41.11	41.11	/	否	无	-4.23
15568	北票市	西官66kV变电站	212西王线	于电台区变压器	50	40.31	27.52	27.52	/	否	无	10.18
15569	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	喇嘛沟（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
15570	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV大哈线0.4kV李志鹏井台区机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

15571	北票市	大板66kV变电站	116大板线	北勿皋（2.0工程）	100	65.76	18.51	18.51	/	否	无	0
15572	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	10kv上杨线土宝营村东街南沟水井分支东街南沟水井变压器	50	7.61	36.23	36.23	/	否	无	8.33
15573	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河12#箱变2#变压器	315	49.55	96.64	96.64	/	否	无	25.18
15574	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河11#箱变2#变压器	315	41.43	121.59	121.59	/	否	无	1.35
15575	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园6号箱变变压器间隔配电变压器	500	49.83	153.4	153.4	/	否	无	5.52
15576	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河13#箱变1#变压器	315	67.61	40.54	40.54	/	否	无	14.04
15577	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河03#箱变2#变压器	315	43.26	115.76	115.76	/	否	无	6.72
15578	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线26分1#箱变1#变压器	315	82.35	-7.4025	-7.4025	/	否	无	-44.09
15579	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv塔黑线牛前分歧前梅林四组井分支前梅林四组井变压器	50	91.13	-5.565	-5.565	/	否	无	47.62
15580	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线哈义沟北沿小区配电变压器	50	27.77	31.27	31.27	/	否	无	84.62
15581	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏村小学变压器	50	3.18	39.06	39.06	/	否	无	0
15582	北票市	西官66kV变电站	212西王线	沟门变压器	80	64.97	23.35	23.35	/	否	无	14.9
15583	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线孙家梁配电变压器	50	3.66	38.17	38.17	/	否	无	-19.05
15584	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	塔东配电变压器	200	66.46	27.74	27.74	/	否	无	39.81
15585	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河08#箱变2#变压器	315	43.71	114.53	114.53	/	否	无	5.77
15586	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线51右1#箱变1#变压器	500	54.41	128	128	/	否	无	7.17
15587	北票市	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	南山线供电公司箱变变压器	630	26.74	335.6	335.6	/	否	无	2.46
15588	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	河西	200	0.82	158.74	158.74	/	否	无	-21.43
15589	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台二变压器	200	53.80	71.72	71.72	/	否	无	22.24
15590	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园3号箱变变压器间隔配电变压器	500	74.91	32.65	32.65	/	否	无	15.48
15591	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线55右1#箱变变压器	630	30.79	312.04	312.04	/	否	无	18.85
15592	北票市	南山66kV变电站	109林场线	10kV桃园13号2#箱变变压器间隔配电变压器	800	0.00	640	640	/	否	无	-100
15593	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河08#箱变1#变压器	315	78.57	6.11	6.11	/	否	无	33.02
15594	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟	30	46.30	10.11	10.11	/	否	无	18.29
15595	北票市	川南66kV变电站	221川北线	下草帽变压器	200	62.40	94.32	94.32	/	否	无	-16.59
15596	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园5号2#箱变变压器间隔配电变压器	1000	0.00	800	800	/	否	无	0
15597	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河02#箱变1#变压器	315	74.62	17.96	17.96	/	否	无	2.87
15598	北票市	南山66kV变电站	112街内线	北票市恒安汽车服务广场综合楼	630	1.96	491.78	491.78	/	否	无	-8.2

15599	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线薛杖子西	160	55.26	60.22	60.22	/	否	无	-1.8
15600	北票市	南山66kV变电站	110南山线	10kW地税(箱变)变压器间隔配电变压器	500	23.83	281.45	281.45	/	否	无	-0.17
15601	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔一	400	71.99	268.56	268.56	/	否	无	22.02
15602	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	三家南	200	59.64	119.28	119.28	/	否	无	42.48
15603	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏村变压器	100	91.69	-11.69	-11.69	/	否	无	18.57
15604	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾7#箱变变压器间隔配电变压器	630	64.90	95.26	95.26	/	否	无	13.47
15605	北票市	北路66kV变电站	112北骆变城内线	城内线银河07#箱变变压器	315	21.68	184.09	184.09	/	否	无	8.68
15606	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线欣悦家园2#箱变1#变压器	400	79.33	2.68	2.68	/	否	无	5.94
15607	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区9#箱变1#变压器	500	49.78	151.5	151.5	/	否	无	13.87
15608	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区13#箱变1#变压器	500	39.26	204.3	204.3	/	否	无	9.18
15609	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来四小区变压器	50	32.18	25.91	25.91	/	否	无	-81.25
15610	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	井一小区	80	49.57	34.53	34.53	/	否	无	8.07
15611	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河15#箱变变压器	315	52.16	89.37	89.37	/	否	无	-13
15612	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线51右1#箱变2#变压器	500	54.65	128.7	128.7	/	否	无	97.61
15613	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线38左1#箱变变压器	315	58.16	71.44	71.44	/	否	无	31.7
15614	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河03#箱变1#变压器	315	10.22	219.84	219.84	/	否	无	-2.48
15615	北票市	南山66kV变电站	210南百线	10kV寰宇小区3#箱变2#变压器配电变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
15616	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	菜园子(2.0工程)	200	29.70	108.34	108.34	/	否	无	32.62
15617	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	后西(2.0工程)	200	39.94	86.1	86.1	/	否	无	-0.71
15618	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	下老窝铺(2.0工程)	200	23.12	123.12	123.12	/	否	无	19.23
15619	北票市	大板66kV变电站	114下府线	红下2(18结余)	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15620	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	海丰东山小区	20	20.65	12.16	12.16	/	否	无	-85.71
15621	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里一(19低改)	400	49.16	252.72	252.72	/	否	无	-10.83
15622	北票市	上园66kV变电站	215上北线	荒上(2.0工程)	100	30.87	50.46	50.46	/	否	无	19.52
15623	北票市	大板66kV变电站	114下府线	农场(2.0工程)	200	64.29	77.64	77.64	/	否	无	0
15624	北票市	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎西(2.0工程)	50	51.04	17.39	17.39	/	否	无	16.08
15625	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平东(2.0工程)	200	74.51	134.12	134.12	/	否	无	93.51
15626	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	东大营子(2.0工程)	400	3.33	316.88	316.88	/	否	无	13.57
15627	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	三河塘(19低改)	200	39.13	141.28	141.28	/	否	无	21.59
15628	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子二组(2.0工程)	200	23.72	115.52	115.52	/	否	无	-2.04

15629	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	大板沟（2.0工程）	200	10.31	139.78	139.78	/	否	无	16.89
15630	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家(19低改)	50	32.63	23.7	23.7	/	否	无	35.23
15631	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山五组（2.0工程）	400	13.69	289.2	289.2	/	否	无	0
15632	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	大沟（2.0工程）	100	0.07	79.94	79.94	/	否	无	0
15633	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下东(19低改工程)	100	69.88	27.71	27.71	/	否	无	32.03
15634	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一五组（2.0工程）	400	5.32	312.56	312.56	/	否	无	-73.4
15635	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	双井子（2.0工程）	200	38.07	126.28	126.28	/	否	无	6.78
15636	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗四组（2.0工程）	400	25.74	224.4	224.4	/	否	无	-4.89
15637	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	小偏石（2.0工程）	100	61.06	57.06	57.06	/	否	无	-2.52
15638	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	王杖子(19低改工程)	200	29.31	126.32	126.32	/	否	无	0
15639	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭铁矿线于北2段地	20	91.62	-2.324	-2.324	/	否	无	-76.19
15640	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵北沟分台区变压器	50	106.92	-13.46	-13.46	/	否	无	-4.41
15641	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	高学峰大棚小区变压器	50	119.90	-19.95	-19.95	2026/3/31	是	2026/12/30	22.76
15642	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	砬洼子分歧17号杆林业站小区分支	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15643	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	新建屯配电变压器	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
15644	北票市	川南66kV变电站	220川王线	石头梁变压器	20	103.77	-4.754	-4.754	/	否	无	4.45
15645	北票市	上园66kV变电站	213上元线	南地小区	50	8.90	35.78	35.78	/	否	无	-51.52
15646	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟南变台	30	77.05	1.72	1.72	/	否	无	-1.66
15647	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山三组配变	50	113.44	-16.72	-16.72	/	否	无	-6.03
15648	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西二	50	110.90	-15.45	-15.45	/	否	无	6.42
15649	北票市	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴市场变压器	100	73.67	8.01	8.01	/	否	无	19.68
15650	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	蒙古营镇下榆底（15年）	160	62.29	96.35	96.35	/	否	无	3.53
15651	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡三家子村三家子小区变压器	30	18.79	18.36	18.36	/	否	无	-13.33
15652	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子里支4#付杖子里变	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
15653	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	周洪文	200	41.78	88.6	88.6	/	否	无	-55.78
15654	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑二变台	50	4.83	37.59	37.59	/	否	无	-8.51
15655	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线李杖子配电变压器	200	3.04	154.04	154.04	/	否	无	0
15656	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	10kv大黑山2号线大黑山特别行政管理区0.4kv黑山组台区变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
15657	北票市	上园66kV变电站	215上北线	杨家窝铺	200	62.57	128	128	/	否	无	19.57

15658	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分歧房申村乱坟圈子井分支房申村乱坟圈子井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15659	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	沙金山变压器1	400	49.02	294.72	294.72	/	否	无	138.57
15660	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营三家子30kVA	100	62.31	28.79	28.79	/	否	无	0
15661	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小西山变台	30	1.78	23.48	23.48	/	否	无	0
15662	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	北房申（2.0工程）	200	95.63	-31.26	-31.26	/	否	无	105.87
15663	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣东（15年）	80	93.27	-10.616	-10.616	/	否	无	36.81
15664	北票市	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线19左7#变压器	315	26.44	170.95	170.95	/	否	无	4.06
15665	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟果园变压器	50	82.48	-1.24	-1.24	/	否	无	47.17
15666	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	二道营配电变压器	200	26.82	128.8	128.8	/	否	无	28.6
15667	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	东水线15左4#变压器	200	42.48	83.12	83.12	/	否	无	13.76
15668	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后小区变压器	50	103.14	-11.57	-11.57	/	否	无	-15.73
15669	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上变压器	100	78.31	15.21	15.21	/	否	无	29.63
15670	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四小区变台	30	9.06	21.28	21.28	/	否	无	-66.67
15671	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	来马营（2.0工程）	100	16.96	63.05	63.05	/	否	无	0
15672	北票市	北路66kV变电站	108水泥线	骆驼营线18号变压器	400	6.67	293.48	293.48	/	否	无	-33.89
15673	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	老岭沟（2.0工程）	100	41.71	60.37	60.37	/	否	无	73.18
15674	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟（2.0工程）	100	34.12	49.85	49.85	/	否	无	12.2
15675	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	马架子东（19低改工程）	200	8.31	144.42	144.42	/	否	无	8.21
15676	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	乃东梁（19低改工程）	200	1.54	158.92	158.92	/	否	无	54.84
15677	北票市	上园66kV变电站	215上北线	10kv上北线勿拉草沟村荒上大井分支荒上大井变压器	50	27.00	28.34	28.34	/	否	无	-38.46
15678	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	五间房北洼分台（票纺联线）	100	40.28	39.87	39.87	/	否	无	0
15679	北票市	大板66kV变电站	116大板线	四道沟（2.0工程）	100	35.73	50.46	50.46	/	否	无	0
15680	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大后（19低改工程）	200	50.15	104.24	104.24	/	否	无	145.51
15681	北票市	大板66kV变电站	114下府线	坤山变压器	30	52.53	9.13	9.13	/	否	无	16.45
15682	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯日光温室小区变压器	250	20.00	154.55	154.55	/	否	无	-53.93
15683	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上双	30	100.89	-6.267	-6.267	/	否	无	30.52
15684	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	七家子养殖场变压器	315	65.78	53.68	53.68	/	否	无	-41.41
15685	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺小区变台	30	45.22	11.77	11.77	/	否	无	-2.63
15686	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺西变台	50	90.95	-5.475	-5.475	/	否	无	-4.82
15687	北票市	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业大棚	30	42.10	13.93	13.93	/	否	无	116.67

15688	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室井变压器	50	91.11	-5.555	-5.555	/	否	无	59.94
15689	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线24分1#变压器	200	12.17	135.84	135.84	/	否	无	37.44
15690	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	小北沟变台	100	77.46	44.95	44.95	/	否	无	2.87
15691	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	榆小区	100	82.95	-2.95	-2.95	/	否	无	39.03
15692	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	勿二变压器	200	24.41	111.22	111.22	/	否	无	8.02
15693	北票市	大板66kV变电站	114下府线	瓦房沟变压器	50	29.44	25.6	25.6	/	否	无	23.48
15694	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kV泉巨永线41320单元孙西小区	30	44.93	11.43	11.43	/	否	无	12.5
15695	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	泉巨永柿子沟15	50	40.50	20.51	20.51	/	否	无	6.36
15696	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇西官医院（15年）	200	1.31	157.38	157.38	/	否	无	3.45
15697	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐组大棚小区	80	110.65	-24.52	-24.52	/	否	无	28.59
15698	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	季家窝铺	200	68.12	134.9	134.9	/	否	无	37.01
15699	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子喇嘛灯台变压器	80	3.81	61.28	61.28	/	否	无	3.92
15700	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	南庙大棚变压器	20	0.00	16	16	/	否	无	0
15701	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	宫台子组变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15702	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线三井大棚小区	30	3.34	23.02	23.02	/	否	无	-66.67
15703	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组3号日光温室变压器	30	0.41	23.88	23.88	/	否	无	-100
15704	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	六家子变台	200	1.27	159.38	159.38	/	否	无	9.3
15705	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	前松上变压器	50	69.39	15.86	15.86	/	否	无	59.78
15706	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营牦南井50kVA	50	94.97	-7.485	-7.485	/	否	无	34.38
15707	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	郝家屯	100	39.50	49.43	49.43	/	否	无	60.78
15708	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线喇嘛沟分歧9-10号杆配电变压器	50	16.90	31.58	31.58	/	否	无	10.26
15709	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆窑配电变压器	20	6.91	14.7	14.7	/	否	无	11.76
15710	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场变台	200	57.37	60.02	60.02	/	否	无	-73.38
15711	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	北洼变台	50	77.85	2.84	2.84	/	否	无	8.15
15712	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾变压器	80	38.52	36.1	36.1	/	否	无	-8.55
15713	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	曼四变压器	100	72.16	61.71	61.71	/	否	无	2.61
15714	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子分台变压器	50	2.10	38.98	38.98	/	否	无	0
15715	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	土河西阳光小区2变压器	50	109.36	-14.68	-14.68	/	否	无	-5.61
15716	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡泉东（15年）	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
15717	北票市	上园66kV变电站	215上北线	荒山子	20	110.68	-6.136	-6.136	/	否	无	-4.34
15718	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	小良后组变压器	100	40.53	43.26	43.26	/	否	无	-11.45

15719	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	南营子组变压器	200	72.28	111.84	111.84	/	否	无	86.6
15720	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	西北山配电变压器	80	87.59	-6.072	-6.072	/	否	无	50.5
15721	北票市	大板66kV变电站	114下府线	林业站变压器	20	70.60	2.73	2.73	/	否	无	4.21
15722	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	刘组	200	19.88	121.66	121.66	/	否	无	5.17
15723	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟日光大棚小区变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	0
15724	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板供销社50kVA	50	0.06	39.97	39.97	/	否	无	0
15725	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	东沟	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
15726	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右15#变压器	315	5.21	236.88	236.88	/	否	无	20
15727	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后二	100	44.46	40.36	40.36	/	否	无	2.05
15728	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家种植小区	100	27.88	57.25	57.25	/	否	无	-20.08
15729	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨树林变压器	200	79.02	90.94	90.94	/	否	无	129.95
15730	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	山北变台	50	71.30	7.12	7.12	/	否	无	18.44
15731	北票市	台东66kV变电站	205东风线	东风线22#变压器	160	95.03	-24.048	-24.048	/	否	无	-4.24
15732	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大前东（15年）	100	110.67	-30.67	-30.67	2026/3/31	是	2026/12/30	78.33
15733	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村北山台	400	16.02	314.64	314.64	/	否	无	-32.54
15734	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	西山3变台	50	83.47	-1.735	-1.735	/	否	无	-4.58
15735	北票市	大板66kV变电站	114下府线	扣北营小学变压器1	50	27.41	26.61	26.61	/	否	无	-7.44
15736	北票市	北骆66kV变电站	104骆驼营线	四家屯变压器	50	17.55	31.58	31.58	/	否	无	0
15737	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元石洞子变电 变压器	50	111.86	-15.93	-15.93	/	否	无	0.69
15738	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道东变台	50	1.25	39.38	39.38	/	否	无	0
15739	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线25#变压器	400	68.73	145.16	145.16	/	否	无	17.57
15740	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	宏发小区	100	49.52	46.77	46.77	/	否	无	-5.91
15741	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣南	200	26.85	107.38	107.38	/	否	无	-4.62
15742	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	赵德沟小区配电变压器	50	0.06	39.97	39.97	/	否	无	0
15743	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	平顶山配电变压器	20	93.72	-2.744	-2.744	/	否	无	4.25
15744	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	勿六七变压器	80	81.24	-0.992	-0.992	/	否	无	21.35
15745	北票市	大板66kV变电站	114下府线	西山变压器	50	76.37	6.62	6.62	/	否	无	8.75
15746	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章北	200	47.39	66.66	66.66	/	否	无	-1.39
15747	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kV红石线西沟里变压器	50	87.25	-3.625	-3.625	/	否	无	11.33
15748	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	pms_长谢线抬头沟小区	50	88.73	-4.365	-4.365	/	否	无	6.82
15749	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线福利厂变压器	100	51.13	34.73	34.73	/	否	无	0

15750	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手三组变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
15751	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	郭家电	100	34.55	50.95	50.95	/	否	无	0
15752	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	张石兰	50	48.59	16.43	16.43	/	否	无	-8.09
15753	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟变台	80	43.21	29.43	29.43	/	否	无	13.42
15754	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	黄营子	160	3.78	125.62	125.62	/	否	无	32.35
15755	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上火房变压器1	100	1.80	78.25	78.25	/	否	无	0
15756	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线61#变压器	200	72.12	147.44	147.44	/	否	无	18.35
15757	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_马达营大棚配电变压器	30	84.16	-1.248	-1.248	/	否	无	-4.81
15758	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线康台子配电变压器	80	55.77	38.75	38.75	/	否	无	34.72
15759	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	孙家窝铺变台	100	44.08	39.26	39.26	/	否	无	2.53
15760	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙南配电变压器	100	58.32	21.75	21.75	/	否	无	25.5
15761	北票市	上园66kV变电站	215上北线	上元镇下柳（15年升级）	50	56.60	12.47	12.47	/	否	无	-1.02
15762	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子配电变压器1	80	83.50	-2.8	-2.8	/	否	无	83.52
15763	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子变台	50	1.77	39.14	39.14	/	否	无	-6.67
15764	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线3左2#变压器	315	33.17	147.64	147.64	/	否	无	3.35
15765	北票市	西官66kV变电站	212西王线	山咀养殖变压器	100	55.08	39.18	39.18	/	否	无	-52.88
15766	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条组变压器	100	39.16	41.97	41.97	/	否	无	-1.43
15767	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	三宝营平房（15年）变压器	100	77.47	17.34	17.34	/	否	无	0
15768	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元河东配电变压器	100	79.23	0.78	0.78	/	否	无	0
15769	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右5#变压器	315	8.05	226.67	226.67	/	否	无	-6.97
15770	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	西仓变台	50	70.29	9.01	9.01	/	否	无	31.8
15771	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一	100	104.02	-24.02	-24.02	/	否	无	63.31
15772	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	西山大棚小区1	80	40.67	32.39	32.39	/	否	无	22.45
15773	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟二组日光小区变压器	50	27.61	30.07	30.07	/	否	无	2.63
15774	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms_上靠山东变台	50	85.61	-2.805	-2.805	/	否	无	9.66
15775	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟三四示范配变	50	91.44	-5.72	-5.72	/	否	无	-8.04
15776	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	马塔线孟家沟分支4号杆孟家沟小区配电变压器	50	51.02	17.39	17.39	/	否	无	14.88
15777	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	窖梨沟变压器	50	49.36	16.49	16.49	/	否	无	-2.56
15778	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线刘杖子日光温室小区配电变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15779	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	两家东	80	30.98	39.22	39.22	/	否	无	-12.81

15780	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	他拉皋变台	50	73.24	3.38	3.38	/	否	无	11.16
15781	北票市	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山管理区黑山组变压器	200	19.10	124.18	124.18	/	否	无	-7.6
15782	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟	50	41.13	20.72	20.72	/	否	无	-4.07
15783	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	拖拉机站变台	400	70.58	209.6	209.6	/	否	无	25.14
15784	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线16#小号侧变压器	315	32.61	149.28	149.28	/	否	无	-3.12
15785	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	马塔线羊马北小区分支4号杆羊马北小区配电变压器	30	38.36	12.49	12.49	/	否	无	2.27
15786	北票市	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎大棚小区	50	20.43	29.88	29.88	/	否	无	5.56
15787	北票市	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线哈土营道北井分支哈土营道北井变压器	50	38.40	24.37	24.37	/	否	无	-86.96
15788	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元老三井	10	26.17	5.41	5.41	/	否	无	-87.5
15789	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴小区变台	200	39.66	82.58	82.58	/	否	无	9.55
15790	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子宝神庙50kVA	200	88.33	-16.66	-16.66	/	否	无	39.69
15791	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_从杖子变压器	100	2.49	78.37	78.37	/	否	无	45.45
15792	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线30#变压器	50	45.36	17.82	17.82	/	否	无	-26.16
15793	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园一	80	34.55	41.98	41.98	/	否	无	66.67
15794	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风皋外变压器	100	37.37	43.35	43.35	/	否	无	12.18
15795	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支13#杆水泉一组变	160	1.67	126.1	126.1	/	否	无	-8.11
15796	北票市	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖变压器	50	27.83	27.56	27.56	/	否	无	-14.81
15797	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_新立屯东地小区分支2#	50	55.79	19.24	19.24	/	否	无	0
15798	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	小四家变压器	50	95.64	-7.82	-7.82	/	否	无	-5.07
15799	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	大坤头配电变压器	20	90.61	-2.122	-2.122	/	否	无	7.56
15800	北票市	大板66kV变电站	114下府线	高台大棚变压器	20	62.19	4.29	4.29	/	否	无	7.46
15801	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	山根下变压器	315	42.67	118.53	118.53	/	否	无	5.44
15802	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	五道沟配电变压器	50	63.50	11.34	11.34	/	否	无	-4.77
15803	北票市	台东66kV变电站	205东风线	东风线14#变压器	200	59.68	66.98	66.98	/	否	无	18.33
15804	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五	200	10.24	140	140	/	否	无	0
15805	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	波三变压器	20	96.41	-3.282	-3.282	/	否	无	11.91
15806	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰南洼(小区)配电变压器	50	118.83	-19.415	-19.415	/	否	无	-26.84
15807	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线19右1#变压器	315	51.21	92.67	92.67	/	否	无	6.65
15808	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟外组变压器	80	61.35	28.21	28.21	/	否	无	3.24
15809	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分歧43号杆变压器	100	46.16	37.1	37.1	/	否	无	0

15810	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_大平山	50	75.73	33.77	33.77	/	否	无	46.74
15811	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	南蕨菜变压器1	20	120.00	-8	-8	2026/3/31	是	2026/12/30	17.6
15812	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上西1	200	25.93	108.14	108.14	/	否	无	0
15813	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	小巴里西山小区配电变压器	30	73.09	7.88	7.88	/	否	无	-18.54
15814	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小苏营变压器	50	102.39	-11.195	-11.195	/	否	无	22.47
15815	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后一15	50	27.64	26.19	26.19	/	否	无	-8.96
15816	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺四组	80	117.68	-30.144	-30.144	/	否	无	-17.36
15817	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	上卧铺组变压器	50	5.29	37.5	37.5	/	否	无	7.41
15818	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_存二1	200	26.06	112.46	112.46	/	否	无	5.75
15819	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯养殖小区变压器	400	56.04	154.84	154.84	/	否	无	-15.51
15820	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线66右1#变压器	315	18.72	193.03	193.03	/	否	无	-8.11
15821	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板四组配变	50	73.60	28.73	28.73	/	否	无	162.91
15822	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线山嘴村下河套井分支山嘴村下河套井变压器	50	7.84	36.08	36.08	/	否	无	-94.74
15823	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关一变台	100	71.00	11.44	11.44	/	否	无	8.85
15824	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	扣四五小区变压器	100	40.04	42.25	42.25	/	否	无	-20.71
15825	北票市	川南66kV变电站	221川北线	榆树底南变压器	50	73.70	7.88	7.88	/	否	无	-9.28
15826	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	王金山日光温室变压器	100	47.89	47.06	47.06	/	否	无	2.42
15827	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山	50	31.44	28.16	28.16	/	否	无	9.19
15828	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支18#杆扎三组变	80	35.62	36.21	36.21	/	否	无	0.14
15829	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	五家子	200	28.39	103.42	103.42	/	否	无	-4.69
15830	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	河西南组变压器	200	64.21	86.42	86.42	/	否	无	2.65
15831	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组配变	100	50.60	64.57	64.57	/	否	无	-42.94
15832	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷冯变压器	50	59.52	10.7	10.7	/	否	无	2.38
15833	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左25#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
15834	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组北配变	80	74.38	19.12	19.12	/	否	无	-2.25
15835	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东水泉养殖变压器	100	77.59	27.15	27.15	/	否	无	-16.58
15836	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七里变压器	50	47.94	16.75	16.75	/	否	无	-13.55
15837	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米硷分歧窑子沟分支4#变压器	100	97.72	-17.72	-17.72	/	否	无	-0.68
15838	北票市	大板66kV变电站	114下府线	邓家湾变压器	30	60.37	6.91	6.91	/	否	无	11.27
15839	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台南庙15年变压器	50	60.41	11.17	11.17	/	否	无	-5.92
15840	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	10KV西乌线姜家沟分歧董志斌分支大巴里村姜家沟机井变压器	50	75.54	6.48	6.48	/	否	无	-27.74

15841	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	10kv黑泉线四万贯分歧板达营村河南井分支板达营村河南井变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
15842	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营八家沟30kVA	30	79.50	-5.66	-5.66	/	否	无	-10.43
15843	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	于湾子变压器	100	1.95	78.06	78.06	/	否	无	9.62
15844	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子（农网升级）	50	93.69	-6.845	-6.845	/	否	无	5.27
15845	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上营子配电变压器	30	106.78	-8.034	-8.034	/	否	无	6.41
15846	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二吐莫西养鸡小区柱上变压器	160	86.31	-10.096	-10.096	/	否	无	40.09
15847	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小城子变台	400	36.90	223.24	223.24	/	否	无	-2.77
15848	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郑家1-2明	200	20.09	119.82	119.82	/	否	无	-37.19
15849	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kV泉巨永线台吉沟小区	80	70.25	17.86	17.86	/	否	无	7.49
15850	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	pms_马厂	200	32.67	94.68	94.68	/	否	无	5.39
15851	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线15#变压器	315	0.58	250.17	250.17	/	否	无	0
15852	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前大棚	50	116.98	-18.49	-18.49	/	否	无	41.78
15853	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山大棚小区	30	48.77	12.86	12.86	/	否	无	-30.96
15854	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东伙房大棚变压器	30	55.02	7.62	7.62	/	否	无	13.23
15855	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	太阳沟南配电变压器	100	47.93	32.08	32.08	/	否	无	-0.73
15856	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝水泉三组小区2	200	7.89	147.02	147.02	/	否	无	-24.18
15857	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	王和尚沟配电变压器	30	95.40	-4.62	-4.62	/	否	无	9.92
15858	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	三家西后街支8#西街变	50	67.86	17.18	17.18	/	否	无	1.58
15859	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线22#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
15860	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三东变压器	100	57.76	29.98	29.98	/	否	无	-4.01
15861	北票市	西官66kV变电站	212西王线	10KV西王线西山嘴村二队机井变压器	50	64.65	16.74	16.74	/	否	无	-46.62
15862	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡六家营村水东小区变压器	80	108.56	-22.848	-22.848	/	否	无	2.51
15863	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线二道沟塔山沟水井分支二道沟塔山沟水井变压器	50	21.66	31.78	31.78	/	否	无	71.19
15864	北票市	南山66kV变电站	112街内线	市干线45右3变压器	315	93.99	-44.0685	-44.0685	2026/3/31	是	2026/12/30	21.89
15865	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西官八变压器	200	72.45	62.9	62.9	/	否	无	-1.01
15866	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	孟家沟配电变压器	20	111.58	-6.316	-6.316	/	否	无	-1.6
15867	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨木匠沟大棚变压器	100	26.08	56.91	56.91	/	否	无	3.95
15868	北票市	西官66kV变电站	212西王线	罗营子变压器	200	37.33	145.12	145.12	/	否	无	11.45

15869	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	小荒组变压器	50	90.23	-5.115	-5.115	/	否	无	-21.42
15870	北票市	大板66kV变电站	114下府线	西大沟变压器	30	106.49	-7.947	-7.947	/	否	无	5.06
15871	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子	50	115.00	-17.5	-17.5	/	否	无	-4.07
15872	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家沟变压器	100	2.30	77.92	77.92	/	否	无	7.14
15873	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板中学30kVA	30	59.96	9.02	9.02	/	否	无	0.57
15874	北票市	北骆66kV变电站	104骆驼营线	黄北变压器	200	38.71	83.5	83.5	/	否	无	13.05
15875	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左10#变压器	200	74.67	143.94	143.94	/	否	无	2.34
15876	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	五道沟大棚变压器	30	94.80	-4.44	-4.44	/	否	无	-1.97
15877	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	尖草沟上变压器	200	55.84	135.5	135.5	/	否	无	-0.44
15878	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8	400	28.63	287.96	287.96	/	否	无	116.25
15879	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	10kV长皋线大板沟变压器	200	58.26	132.84	132.84	/	否	无	80.05
15880	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	马东大棚变压器	50	63.83	20.78	20.78	/	否	无	-27.87
15881	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#变压器	400	18.88	244.48	244.48	/	否	无	14.02
15882	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	郎中沟（15年）	200	19.11	123.28	123.28	/	否	无	5.78
15883	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	南八家设施农业东姜营大棚	30	12.92	20.12	20.12	/	否	无	-44.44
15884	北票市	川南66kV变电站	221川北线	上草帽变压器1	100	59.22	53.38	53.38	/	否	无	10.61
15885	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村三四组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
15886	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰西配电变压器	100	119.02	-39.02	-39.02	/	否	无	1.54
15887	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	中街变压器	100	103.68	-23.68	-23.68	/	否	无	0
15888	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	张家湾变台	100	41.68	41.39	41.39	/	否	无	-70.52
15889	北票市	北骆66kV变电站	104骆驼营线	李金沟变压器	100	8.62	71.4	71.4	/	否	无	15.15
15890	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	房申沟变压器1	20	67.06	3.11	3.11	/	否	无	32.09
15891	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰南井	30	1.20	23.66	23.66	/	否	无	16.67
15892	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线36#变压器	315	45.53	117.5	117.5	/	否	无	-2.19
15893	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子下蛤蟆台30kVA	100	2.25	78.46	78.46	/	否	无	0
15894	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存里组变压器	200	38.42	129.64	129.64	/	否	无	50
15895	北票市	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线23右1#变压器	200	34.42	91.26	91.26	/	否	无	9.75
15896	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	黎亮小区	50	118.53	-19.265	-19.265	/	否	无	41.2
15897	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟小区变压器	100	33.36	46.64	46.64	/	否	无	23.33
15898	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线27#变压器	250	0.00	200	200	/	否	无	0
15899	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	小北洼	30	0.56	23.84	23.84	/	否	无	0
15900	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭沟门林场	100	44.64	40.62	40.62	/	否	无	-29.59

15901	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2分3#变压器	315	53.08	84.96	84.96	/	否	无	8.64
15902	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营小区变压器	30	86.60	-1.98	-1.98	/	否	无	9.52
15903	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营变压器	50	98.95	-9.475	-9.475	/	否	无	-2.01
15904	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	下木家沟配电变压器	20	101.63	-4.326	-4.326	/	否	无	7.01
15905	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_庙西变台	50	87.16	-3.58	-3.58	/	否	无	15.46
15906	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	农贸市场变压器	100	17.24	62.77	62.77	/	否	无	-6.38
15907	北票市	川南66kV变电站	220川王线	初家沟变压器	20	109.66	-5.932	-5.932	/	否	无	25.06
15908	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	中蛤蟆台	100	38.45	44.24	44.24	/	否	无	0
15909	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙一	200	70.58	127.04	127.04	/	否	无	33.98
15910	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯东变台	50	100.53	-10.265	-10.265	/	否	无	4.11
15911	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台西	100	50.94	29.47	29.47	/	否	无	15.09
15912	北票市	川南66kV变电站	224川大线	克洛湾小区变压器	50	85.48	-2.74	-2.74	/	否	无	-4.42
15913	北票市	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线33左5#变压器	315	47.85	112.39	112.39	/	否	无	-17.76
15914	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区二变压器	50	119.42	-19.71	-19.71	/	否	无	-8.93
15915	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线曼六七变压器	50	7.58	36.86	36.86	/	否	无	4.35
15916	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富北山大棚小区	200	77.48	39.12	39.12	/	否	无	-0.14
15917	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰前街配电变压器	80	46.17	40.92	40.92	/	否	无	10.57
15918	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	郭杖子变压器1	30	119.80	-11.94	-11.94	/	否	无	-8.74
15919	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英小区	50	27.20	26.45	26.45	/	否	无	-13.66
15920	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线新立电变压器	20	45.28	7.23	7.23	/	否	无	-52.55
15921	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	兴北山小区配变	200	44.47	100.6	100.6	/	否	无	-11.11
15922	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡湾子（15年）	200	34.63	95.88	95.88	/	否	无	14.3
15923	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵一	50	26.13	27.04	27.04	/	否	无	6.59
15924	北票市	北路66kV变电站	112北路变城内线	城内线27左1#变压器	100	71.28	8.72	8.72	/	否	无	19.04
15925	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	东沟4组大井	30	10.52	23.33	23.33	/	否	无	0
15926	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	南水泉（19低改）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
15927	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅16左5（2.0工程）	400	37.82	168.96	168.96	/	否	无	9.41
15928	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	下瓦房（2.0工程）	100	21.46	60.92	60.92	/	否	无	0
15929	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	廖队（2.0工程）	200	41.75	76.48	76.48	/	否	无	30.45
15930	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	榆东（2.0工程）	400	4.06	310.76	310.76	/	否	无	-78.12
15931	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店东变压器	200	74.30	137.14	137.14	/	否	无	43.36
15932	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺东变台	100	54.96	25.04	25.04	/	否	无	54.38

15933	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	孙文辉大棚小区变压器	50	44.78	25.23	25.23	/	否	无	-35.06
15934	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	台头沟变压器	20	102.33	-4.466	-4.466	/	否	无	4.42
15935	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_北洼配变	50	61.18	19.24	19.24	/	否	无	-20.38
15936	北票市	台东66kV变电站	112东水线	东水线2#变压器	160	43.88	94.4	94.4	/	否	无	-18.75
15937	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	大板三家子30kVA（巴图营）	100	87.01	-7.01	-7.01	/	否	无	74.66
15938	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	中下沟变压器	200	74.74	102.7	102.7	/	否	无	-4.31
15939	北票市	上园66kV变电站	114上大线	小北沟	200	23.87	129.62	129.62	/	否	无	37.52
15940	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	山南变台	200	70.14	106.04	106.04	/	否	无	1.88
15941	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	下甸变压器	100	79.65	46.2	46.2	/	否	无	71.44
15942	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	下石场配电变压器	100	51.73	46.47	46.47	/	否	无	72.52
15943	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	南沟下变压器	100	10.69	70.88	70.88	/	否	无	20.95
15944	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	后松上变压器	20	117.90	-7.58	-7.58	/	否	无	4.08
15945	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝阳沟分歧南台分支04号杆变压器1	50	79.17	20.39	20.39	/	否	无	36.71
15946	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	四合城变台	200	39.93	81.2	81.2	/	否	无	-0.47
15947	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	庙台温室大棚	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15948	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小三家4组大棚小区配电变压器1	30	73.72	6.83	6.83	/	否	无	1.54
15949	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉二组分支3#水阳光小区变	50	110.55	-15.275	-15.275	/	否	无	17.15
15950	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	安家窝铺	20	69.13	2.89	2.89	/	否	无	6.58
15951	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	油坊	200	19.15	121.76	121.76	/	否	无	-1.23
15952	北票市	川南66kV变电站	224川大线	大力虎下变压器	200	20.54	120.58	120.58	/	否	无	-2.32
15953	北票市	大板66kV变电站	114下府线	山神沟变压器	50	106.29	-13.145	-13.145	/	否	无	-4.68
15954	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大塘线0.4kV西房申组台区机井柱上变压器	50	1.06	39.56	39.56	/	否	无	0
15955	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板(19低改工程)	200	68.81	116.06	116.06	/	否	无	50.77
15956	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	乔家沟(19低改工程)	100	29.34	53.31	53.31	/	否	无	-7.4
15957	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗南大地配变	50	105.31	-12.655	-12.655	/	否	无	-10.87
15958	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南沟（15年）	50	84.42	-2.21	-2.21	/	否	无	13.57
15959	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟里(农网升级)	50	30.82	24.61	24.61	/	否	无	-13.72
15960	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	祝家店变压器	80	1.07	63.2	63.2	/	否	无	-28.57
15961	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙三	200	25.53	111.16	111.16	/	否	无	25.59
15962	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区二变压器	50	12.12	34.4	34.4	/	否	无	0
15963	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	前营子	315	41.32	153.03	153.03	/	否	无	11.54

15964	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板下分歧28号杆达营村后沟小区分支	30	0.00	24	24	/	否	无	0
15965	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营乡忙塔沟（15年）	200	24.30	116.64	116.64	/	否	无	14.94
15966	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	下柳条小区变压器	50	89.90	-4.95	-4.95	/	否	无	0.18
15967	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线大勿兰村西地二台	20	115.07	-7.014	-7.014	/	否	无	14.1
15968	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	铁营子支8#铁营子变1	80	15.76	51.82	51.82	/	否	无	95.5
15969	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	赵树沟配电变压器	30	116.95	-11.085	-11.085	/	否	无	15.52
15970	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉1-4组	400	22.41	231.48	231.48	/	否	无	11.3
15971	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟（农网升级）	50	80.55	-0.275	-0.275	/	否	无	40.66
15972	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	东沟一组变台	400	18.44	251.32	251.32	/	否	无	-16.3
15973	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟里变压器	200	84.55	-9.1	-9.1	/	否	无	43.11
15974	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	七家子配电变压器	30	92.32	-3.696	-3.696	/	否	无	24.08
15975	北票市	大板66kV变电站	114下府线	水泉沟门变压器	100	81.42	-1.42	-1.42	/	否	无	0
15976	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	水泉沟变台	100	37.63	46.62	46.62	/	否	无	9.36
15977	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_小丁杖子变压器	50	70.52	4.77	4.77	/	否	无	15.58
15978	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kV巴三线新立屯分歧塔山沟分小二道沟组水井分支小二道沟组水井变压器	50	7.89	36.42	36.42	/	否	无	-25.93
15979	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	新秋配电变压器	200	31.46	130.38	130.38	/	否	无	-6.19
15980	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	凉水河变压器	100	40.95	42.23	42.23	/	否	无	5.26
15981	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东官村后街组变压器	200	51.78	56.56	56.56	/	否	无	6.17
15982	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	平方变压器1	100	58.96	48.43	48.43	/	否	无	0
15983	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线赵杖子变压器	50	67.00	10.81	10.81	/	否	无	2.43
15984	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟一二组配变	200	35.18	89.64	89.64	/	否	无	-10.26
15985	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	大营子2台区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
15986	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线扣北营分歧水泉分支刘杖子井2分支哈尔脑乡刘杖子井2变压器	50	1.41	39.43	39.43	/	否	无	0
15987	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北（15年）	200	59.89	101.82	101.82	/	否	无	26.3
15988	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	孔里	200	10.36	140.64	140.64	/	否	无	14.77
15989	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板郑家沟20kVA	50	52.56	14.5	14.5	/	否	无	8.75
15990	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	10kV长谢线谢兴沟分歧单家沟井分支长皋乡单家沟井变压器	50	63.20	8.43	8.43	/	否	无	59.06
15991	北票市	上园66kV变电站	213上元线	水泉沟（2.0工程）	100	84.32	-4.32	-4.32	/	否	无	0

15992	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟（2.0工程）	200	17.20	125.72	125.72	/	否	无	3.65
15993	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下洼小区台区（1）变压器	100	0.76	79.34	79.34	/	否	无	0
15994	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	10kv川鸡线李显明井分支北四家乡李显明井变压器	50	65.36	12.77	12.77	/	否	无	-78.49
15995	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线李杖子分歧李家湾井分支哈尔脑李家湾变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
15996	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧巴思分歧巴思营村小三家井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
15997	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线龙潭村弯子地大井变压器	50	39.48	22.75	22.75	/	否	无	-62.39
15998	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	周健阁日光温室变压器	50	100.88	-10.44	-10.44	/	否	无	1.08
15999	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河乡水西（15年）	50	98.55	-9.275	-9.275	/	否	无	6.24
16000	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	下土来变压器	100	35.36	45.11	45.11	/	否	无	-19.22
16001	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子石当沟20kVA	30	65.45	6.49	6.49	/	否	无	38.07
16002	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟小区	100	6.01	73.99	73.99	/	否	无	0
16003	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左16分4#变压器	315	7.00	230.3	230.3	/	否	无	26.65
16004	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三组配变	50	57.75	14.52	14.52	/	否	无	-52.77
16005	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_老西沟北变压器1	100	43.33	37.74	37.74	/	否	无	0
16006	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十三天地井变压器	50	0.26	39.88	39.88	/	否	无	0
16007	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六配变	400	57.65	279.72	279.72	/	否	无	0
16008	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	巴图营乡岳家沟15年变压器	50	55.18	12.41	12.41	/	否	无	15.53
16009	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线33#变压器	315	21.58	184.05	184.05	/	否	无	9.85
16010	北票市	大板66kV变电站	116大板线	10kV大板线413单元大板敖东棚20kVA	30	67.43	5.9	5.9	/	否	无	-13.57
16011	北票市	上园66kV变电站	114上大线	小虎掌沟	100	25.46	58.36	58.36	/	否	无	-0.79
16012	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	10kv巴古线下古家子分支下古家子张宇成井分支下古家子张宇成井变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	-81.82
16013	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营南大井	80	41.00	35.99	35.99	/	否	无	-40
16014	北票市	大板66kV变电站	114下府线	李建城房西（15年新增分台区）	50	43.43	18.34	18.34	/	否	无	16.31
16015	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三新示范配变	30	71.95	7.36	7.36	/	否	无	3.43
16016	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子小区变压器	200	67.80	74.1	74.1	/	否	无	0
16017	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	海丰村前柳条日光温室变压器	50	1.93	39.32	39.32	/	否	无	28.57
16018	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	新立屯小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0

16019	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房配电变压器	100	62.59	17.43	17.43	/	否	无	-1.77
16020	北票市	上园66kV变电站	114上大线	闫家沟	10	98.19	-1.819	-1.819	/	否	无	-25
16021	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子上	30	102.86	-6.858	-6.858	/	否	无	5.83
16022	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板四窝铺100kVA	400	1.30	317.52	317.52	/	否	无	-43.28
16023	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟里大棚	80	91.46	-9.168	-9.168	/	否	无	-8
16024	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
16025	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线14右3#变压器	100	72.13	7.9	7.9	/	否	无	57.52
16026	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_扎东	200	26.78	109.04	109.04	/	否	无	21.49
16027	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区2号变压器	630	17.59	393.31	393.31	/	否	无	17.05
16028	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木匠（2.0工程）	200	19.89	121.88	121.88	/	否	无	8.72
16029	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv章吉营线上南沟分歧孤家子下南沟井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16030	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三府村粮库东水井分支三府村粮库东水井变压器	50	67.01	14.81	14.81	/	否	无	-28.05
16031	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	南洼（2.0工程）	200	30.26	134.52	134.52	/	否	无	-43.8
16032	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	张家湾大棚小区变压器	100	32.09	51.59	51.59	/	否	无	-32.18
16033	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	王家沟(19低改工程)	100	2.86	77.62	77.62	/	否	无	0
16034	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线13#变压器	315	11.84	214.7	214.7	/	否	无	-6.27
16035	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线15左1#变压器	400	27.27	211	211	/	否	无	2.58
16036	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	中河山养殖小区柱上变压器	50	4.86	37.97	37.97	/	否	无	-88.89
16037	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	铎子炉组变压器	50	87.03	-3.515	-3.515	/	否	无	134.58
16038	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟于家湾棚配变	50	86.54	-3.27	-3.27	/	否	无	4.09
16039	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	一道水泉变压器	80	84.47	-3.576	-3.576	/	否	无	-1.82
16040	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	张罗匠变压器1	20	78.71	3.34	3.34	/	否	无	12.5
16041	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡房申南（15年）	100	51.05	29.12	29.12	/	否	无	11.47
16042	北票市	西官66kV变电站	212西王线	玉山加油站变压器	30	69.89	6.07	6.07	/	否	无	5.88
16043	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	塔东	100	4.33	75.78	75.78	/	否	无	112.12
16044	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西1	50	94.33	-7.165	-7.165	/	否	无	33.38
16045	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东水泉15年变压器	50	55.85	19.62	19.62	/	否	无	-40
16046	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下五示范配变	30	91.38	-3.414	-3.414	/	否	无	-6.54
16047	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	郎中南配电变压器	20	110.61	-6.122	-6.122	/	否	无	6
16048	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	鱼池2变压器	50	0.01	40	40	/	否	无	-100
16049	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组配变	30	119.12	-11.736	-11.736	/	否	无	-2.45

16050	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴北山四五配变	315	62.49	186.64	186.64	/	否	无	-0.62
16051	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线北园子变压器	100	37.00	46.22	46.22	/	否	无	0
16052	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝七	30	90.22	-3.066	-3.066	/	否	无	5.25
16053	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_红东	200	20.46	119.22	119.22	/	否	无	17.39
16054	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	台吉营2台区变压器	200	43.23	78.1	78.1	/	否	无	7.8
16055	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	大窝铺（2.0工程）	200	18.21	129.78	129.78	/	否	无	0
16056	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板养殖小区配变	200	77.35	92.18	92.18	/	否	无	83.13
16057	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟一队30kVA	200	17.57	127.32	127.32	/	否	无	7.13
16058	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄南变压器	315	42.77	118.98	118.98	/	否	无	7.61
16059	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线36#变压器	200	19.29	123.14	123.14	/	否	无	-81.36
16060	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭养殖小区	200	55.06	80.86	80.86	/	否	无	0
16061	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	双井	200	0.46	159.1	159.1	/	否	无	11.76
16062	北票市	川南66kV变电站	220川王线	季家沟15	50	42.71	18.91	18.91	/	否	无	-14.4
16063	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	嘎甲支3#海丰嘎甲变	200	48.12	65.62	65.62	/	否	无	11.94
16064	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐变压器	100	29.27	51.81	51.81	/	否	无	0
16065	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	曼八变压器	50	87.42	-3.71	-3.71	/	否	无	-10.05
16066	北票市	台东66kV变电站	205东风线	205东风线63#变压器	200	5.41	149.26	149.26	/	否	无	-51.7
16067	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_张宝吐	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
16068	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	吴少杰养鸡小区变台	100	54.56	32.77	32.77	/	否	无	-1.2
16069	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河线常西变压器	200	55.31	52.46	52.46	/	否	无	-0.87
16070	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	马场变台	50	4.43	37.79	37.79	/	否	无	0
16071	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河线艾林沟变压器	50	84.50	-2.25	-2.25	/	否	无	47.56
16072	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东官村市场变压器	200	54.28	52.32	52.32	/	否	无	53.88
16073	北票市	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂变压器	50	46.99	17	17	/	否	无	-4.36
16074	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北配电变压器	200	79.40	124.86	124.86	/	否	无	8.65
16075	北票市	大板66kV变电站	114下府线	和下变压器	50	31.27	25.65	25.65	/	否	无	2.82
16076	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	上炮手变压器	20	113.24	-6.648	-6.648	/	否	无	5.94
16077	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线马代沟林场分歧马代沟村二领沟水井变压器	50	0.08	39.96	39.96	/	否	无	0
16078	北票市	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧五代沟分支炒米甸村八天地水井分支	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16079	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	龙王庙（2.0工程）	100	30.27	50.08	50.08	/	否	无	0.88
16080	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	货郎杖子变压器	100	69.69	10.34	10.34	/	否	无	0

16081	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	彭杖子（2.0工程）	200	43.04	127.02	127.02	/	否	无	0
16082	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	下长北（2.0工程）	100	27.00	61.49	61.49	/	否	无	0
16083	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	白杖子（15年）	100	54.17	39.38	39.38	/	否	无	56.58
16084	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇西马架子村上松组大口井变压器	50	23.07	30.32	30.32	/	否	无	-62.79
16085	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线艾树沟村灌溉井变压器	50	22.99	30.12	30.12	/	否	无	-10.34
16086	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	八大股子变台	200	34.56	96.38	96.38	/	否	无	-8.15
16087	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米车店变台	100	109.26	-29.26	-29.26	/	否	无	-0.8
16088	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板下烧锅30kVA	100	110.32	-30.32	-30.32	2026/3/31	是	2026/12/30	48.45
16089	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣四配电变压器	200	0.29	159.42	159.42	/	否	无	8.33
16090	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	大龙盛配变	200	56.94	48.18	48.18	/	否	无	11.16
16091	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元宋杖子东	160	87.67	-12.272	-12.272	/	否	无	19.91
16092	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	陈王杖子变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
16093	北票市	上园66kV变电站	215上北线	上柳	50	29.64	27.12	27.12	/	否	无	-19.4
16094	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河南东变压器	100	54.42	27.24	27.24	/	否	无	0
16095	北票市	大板66kV变电站	114下府线	台上（18结余）	200	11.57	140.5	140.5	/	否	无	0
16096	北票市	大板66kV变电站	114下府线	红下（18结余）	200	27.42	122.62	122.62	/	否	无	0
16097	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	海丰北沟变（18结余）	200	21.89	116.22	116.22	/	否	无	-3.99
16098	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下沟（18结余）	200	52.28	84.6	84.6	/	否	无	-39.06
16099	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼前井配变	80	62.17	17.73	17.73	/	否	无	-17.95
16100	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线东沟大台井变压器	200	41.69	94.84	94.84	/	否	无	-18.14
16101	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	小西沟变压器	30	34.20	13.88	13.88	/	否	无	5.32
16102	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙古营镇小巴一四（15年）	50	66.90	9.29	9.29	/	否	无	7.21
16103	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙村	200	48.30	63.66	63.66	/	否	无	1.44
16104	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七变压器	100	0.47	79.54	79.54	/	否	无	-33.33
16105	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平养殖变台	50	96.55	-8.275	-8.275	/	否	无	-23.19
16106	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟二组配变	80	106.85	-21.48	-21.48	/	否	无	1.17
16107	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下波	50	69.23	6.63	6.63	/	否	无	15.2
16108	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板杠头沟20kVA	50	55.17	14.25	14.25	/	否	无	2.47
16109	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	立新变压器	100	26.19	54.02	54.02	/	否	无	0
16110	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子尤营子20kVA	200	0.12	159.78	159.78	/	否	无	50

16111	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	后松中变压器	20	2.92	15.47	15.47	/	否	无	16.67
16112	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	东沟（小区）变压器	200	28.11	108.88	108.88	/	否	无	65.4
16113	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板程养殖变压器	315	0.30	251.12	251.12	/	否	无	-44.12
16114	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭南15年	100	77.33	33.51	33.51	/	否	无	86.64
16115	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	pms_大板新开岭20kVA	100	35.17	62.15	62.15	/	否	无	0
16116	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	乔杖子组变压器	400	9.99	316.76	316.76	/	否	无	-66.48
16117	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	张凯温室养殖变压器	80	33.58	4.57	4.57	/	否	无	10.4
16118	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线126单元庄四配电变压器	250	41.66	105.73	105.73	/	否	无	42.32
16119	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	三角山变压器	100	72.05	26.1	26.1	/	否	无	-25.88
16120	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯	200	19.72	120.64	120.64	/	否	无	-0.46
16121	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家二队变压器	200	0.99	159.28	159.28	/	否	无	-9.52
16122	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	吕家坎配电变压器	30	56.26	7.92	7.92	/	否	无	-0.67
16123	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟三组配变	80	57.19	21.36	21.36	/	否	无	1.77
16124	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	大杖子东变压器	50	56.08	14.15	14.15	/	否	无	-5.94
16125	北票市	西官66kV变电站	212西王线	付杖子大棚井	50	44.78	27.09	27.09	/	否	无	30.3
16126	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山棚20kVA	20	118.88	-7.776	-7.776	/	否	无	-3.13
16127	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	上家窑西变压器	100	84.98	-4.98	-4.98	/	否	无	128.84
16128	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小苏营大棚变压器	20	56.99	4.69	4.69	/	否	无	-19.29
16129	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	韩家窑配电变压器	200	12.12	135.76	135.76	/	否	无	47.04
16130	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼4号日光温室变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16131	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	石外台	50	3.90	38.05	38.05	/	否	无	19.35
16132	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手五家组变压器	200	80.34	-0.68	-0.68	/	否	无	0.56
16133	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kV蒙北线上窑	50	78.60	5.2	5.2	/	否	无	5.96
16134	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟小区配电变压器	50	58.71	16.07	16.07	/	否	无	112.15
16135	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板奈林皋20kVA	50	79.21	18.37	18.37	/	否	无	149.11
16136	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线3左1#变压器	315	51.89	88.92	88.92	/	否	无	-43.45
16137	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五组配变	100	35.35	47.41	47.41	/	否	无	-33.11
16138	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	上元南	80	73.52	5.32	5.32	/	否	无	14.09
16139	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	范家屯（农网升级）	50	44.84	19.45	19.45	/	否	无	31.45
16140	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛变压器	30	83.30	-0.99	-0.99	/	否	无	12.93
16141	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路变压器	200	75.41	121.06	121.06	/	否	无	3.91
16142	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西道口	30	97.08	-5.124	-5.124	/	否	无	-23.71

16143	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	曼二变压器	50	59.30	25.14	25.14	/	否	无	-0.87
16144	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八北组日光温室变压器	400	45.20	183.16	183.16	/	否	无	-18.55
16145	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村北组变压器	100	3.13	77.52	77.52	/	否	无	-25
16146	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧平房村南岭井分支平房村南岭井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16147	北票市	西官66kV变电站	212西王线	10KV西王线韩杖子分歧刁连队分支付杖子机井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16148	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大塘线0.4kv四加班组灌溉2台区机井变压器	400	28.58	304.16	304.16	/	否	无	11.65
16149	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山四组（2.0工程）	400	18.47	253.64	253.64	/	否	无	0
16150	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	机房沟（19低改工程）	200	32.98	139.34	139.34	/	否	无	0
16151	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉东南（19低改）	100	85.87	-5.87	-5.87	/	否	无	6.73
16152	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线新立屯南地大棚小区分支二道沟村新立屯门前地水井变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	0
16153	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	潘家沟小区（2.0工程）	100	1.64	78.36	78.36	/	否	无	0
16154	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	阳坡（2.0工程）	200	33.02	94	94	/	否	无	6.87
16155	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南	200	79.43	86.7	86.7	/	否	无	73.45
16156	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟养殖变台	50	0.46	39.78	39.78	/	否	无	0
16157	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	李广海大棚小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
16158	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	北三家变压器	200	60.01	58.64	58.64	/	否	无	23.15
16159	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分17#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
16160	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下一示范配变	50	5.01	37.8	37.8	/	否	无	4.08
16161	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	崔家沟	50	102.31	-11.155	-11.155	/	否	无	-4.41
16162	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	台六分歧164号杆朝阳沟小区分支	30	0.00	24	24	/	否	无	0
16163	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	前馒头变压器	20	0.95	15.82	15.82	/	否	无	-50
16164	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺小区配电变压器	50	16.37	31.98	31.98	/	否	无	-13.95
16165	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线14分左4#变压器	200	15.66	128.68	128.68	/	否	无	15.44
16166	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	火车站家属院变压器	100	71.61	73.91	73.91	/	否	无	1.88
16167	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	房申湾子大棚小区配变	50	0.43	39.8	39.8	/	否	无	0
16168	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线庙台分歧坤山分支坤头龙沟村大坝里水井变压器	50	57.83	14.74	14.74	/	否	无	1.82
16169	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西北	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
16170	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	六道沟变压器	20	48.36	7.4	7.4	/	否	无	4.55
16171	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	二道水泉小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

16172	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	台新丘变台	80	47.18	35.05	35.05	/	否	无	2.56
16173	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑三变台	50	97.87	-8.935	-8.935	/	否	无	7.76
16174	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山大棚小区	20	42.63	7.52	7.52	/	否	无	-3.7
16175	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板小区配电变压器	50	57.19	15.57	15.57	/	否	无	-0.91
16176	北票市	大板66kV变电站	114下府线	李建成房西变压器	50	42.37	19.34	19.34	/	否	无	6.87
16177	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店村山嘴道北井分支王增店村山嘴道北变压器	50	36.34	24.83	24.83	/	否	无	-20
16178	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙二	20	114.99	-6.998	-6.998	/	否	无	-3.7
16179	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kv姜家窝铺线科研	50	4.63	38.01	38.01	/	否	无	-17.24
16180	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线35右8#变压器	250	11.24	171.9	171.9	/	否	无	14.92
16181	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	北队变压器	20	119.58	-7.916	-7.916	/	否	无	8.23
16182	北票市	大板66kV变电站	114下府线	供电所变压器1	100	87.30	-7.3	-7.3	/	否	无	0
16183	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	西两家配电变压器	80	57.58	17.94	17.94	/	否	无	-1.81
16184	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	生五队变压器	30	94.67	-4.401	-4.401	/	否	无	4.1
16185	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组配变	200	43.21	75.44	75.44	/	否	无	16.92
16186	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线瓦房村三家井分支瓦房村三家井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16187	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	下丈子变压器	30	1.86	23.45	23.45	/	否	无	18.18
16188	北票市	大板66kV变电站	114下府线	厚四变压器	50	82.11	-1.055	-1.055	/	否	无	10.58
16189	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	北沙窝小区（2.0工程）	200	33.09	97.54	97.54	/	否	无	-8.69
16190	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官西（2.0工程）	200	1.44	157.16	157.16	/	否	无	4.44
16191	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁大棚小区	80	59.30	28.91	28.91	/	否	无	-13.4
16192	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	李八郎沟	315	32.79	224.56	224.56	/	否	无	-7.14
16193	北票市	西官66kV变电站	212西王线	陈家队	10	111.03	-3.103	-3.103	/	否	无	-4.84
16194	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	塔山	30	56.89	7.33	7.33	/	否	无	-9.46
16195	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前二组	100	91.77	-11.77	-11.77	/	否	无	22.18
16196	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营托大棚50kVA	80	37.77	36.85	36.85	/	否	无	-51.28
16197	北票市	西官66kV变电站	212西王线	罗营子里变压器	200	79.62	149.62	149.62	/	否	无	3.5
16198	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv哈尔脑线黄花甸子北坡小区配电变压器	50	77.91	7.63	7.63	/	否	无	-19.02
16199	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	兴隆沟南坡小区分台变压器	400	45.87	167.36	167.36	/	否	无	72.35
16200	北票市	大板66kV变电站	114下府线	高（2.0工程）	100	80.34	-0.34	-0.34	/	否	无	0
16201	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙后	50	97.57	-8.785	-8.785	/	否	无	2.49

16202	北票市	川南66kV变电站	221川北线	10kV川北线三道梁大棚小区谢丛福	50	64.28	14.09	14.09	/	否	无	-75.85
16203	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子南大营子50kVA	100	1.42	78.61	78.61	/	否	无	-7.69
16204	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	洪山咀变台	50	56.88	13.92	13.92	/	否	无	6.71
16205	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	窑沟配电变压器	20	95.70	-3.14	-3.14	/	否	无	-58.33
16206	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	半拉山子变台	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16207	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	喇嘛庙（2.0工程）	400	20.55	263.56	263.56	/	否	无	0
16208	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下沟	30	0.00	24	24	/	否	无	0
16209	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟一组配变	50	4.23	37.95	37.95	/	否	无	10.2
16210	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来一1	80	46.25	27.01	27.01	/	否	无	1.29
16211	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	上店	50	119.99	-19.995	-19.995	2026/3/31	是	2026/12/30	61.71
16212	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区一分支变压器	50	83.38	-1.69	-1.69	/	否	无	94.17
16213	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营加虎沟30kVA	30	117.62	-11.286	-11.286	/	否	无	10.42
16214	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元姜杖子配电变压器	20	82.74	-0.548	-0.548	/	否	无	18.78
16215	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线67#大号侧变压器	315	36.39	147.39	147.39	/	否	无	-9.55
16216	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山东	100	29.51	55.62	55.62	/	否	无	-5.31
16217	北票市	北路66kV变电站	112北骆变城内线	城内线21右1#变压器	200	25.35	109.3	109.3	/	否	无	-6.18
16218	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	袁家沟变压器	30	119.99	-11.997	-11.997	2026/3/31	是	2026/12/30	27.54
16219	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	牛家店大棚	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16220	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园三	80	60.94	17.92	17.92	/	否	无	-5.38
16221	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营下营子30kVA	315	11.06	217.29	217.29	/	否	无	16.11
16222	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七井	50	51.59	18.13	18.13	/	否	无	2.86
16223	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	白塔线和尚号柱上变压器	50	71.16	6.13	6.13	/	否	无	6.06
16224	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	米家楼变压器	50	47.25	20.25	20.25	/	否	无	-8
16225	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	郭家店配电变压器	100	29.45	51.15	51.15	/	否	无	0
16226	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上马圈子小区变压器	50	34.43	22.79	22.79	/	否	无	-28.68
16227	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝五	30	119.08	-11.724	-11.724	/	否	无	-4.73
16228	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下大庙变台	50	5.79	37.64	37.64	/	否	无	56.1
16229	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下杠头配电变压器	100	47.36	39.95	39.95	/	否	无	0
16230	北票市	台东66kV变电站	205东风线	东风线5右1#变压器	160	46.65	53.44	53.44	/	否	无	9.19
16231	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_小兰旗二配变	100	97.99	-17.99	-17.99	/	否	无	-8.42

16232	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	楼上	50	57.68	11.18	11.18	/	否	无	1.97
16233	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	小塔子乡太阳沟（15年）	50	26.84	26.84	26.84	/	否	无	-3.5
16234	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三府村林孝恩水井分支 三府村林孝恩水井变压器	50	11.98	35.25	35.25	/	否	无	-55.56
16235	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大兰旗示范配变	630	14.89	414.73	414.73	/	否	无	32.6
16236	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝六组日光小区变压器	50	64.06	11.92	11.92	/	否	无	-25.08
16237	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	下他拉皋变压器	100	43.80	37.7	37.7	/	否	无	1.01
16238	北票市			洞子沟变台	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16239	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	老爷庙变压器（83）	200	49.56	142.38	142.38	/	否	无	36.99
16240	北票市	南山66kV变电站	112街内线	川洲购物后	315	53.10	85.33	85.33	/	否	无	0.97
16241	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	马东变压器新	100	75.95	45.48	45.48	/	否	无	0
16242	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	温室坎大丈子大棚小区变压器	200	19.11	122.16	122.16	/	否	无	0
16243	北票市			季杖子台1	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16244	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线126单元下窝铺配电 变压器	200	53.76	96.9	96.9	/	否	无	0
16245	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	四家子养殖小区	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16246	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上窑居民点变压器	50	101.95	-10.975	-10.975	/	否	无	18.18
16247	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	振兴建材市场	315	25.12	178.07	178.07	/	否	无	-15.47
16248	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大四（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
16249	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平西（2.0工程）	200	13.21	149.66	149.66	/	否	无	-62.71
16250	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	海丰四号2台变压器	50	90.46	-5.23	-5.23	/	否	无	37.46
16251	北票市	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期1号变压器	500	30.22	249.15	249.15	/	否	无	39.63
16252	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大塘线0.4kV四加班组灌溉1台 区机井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16253	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟四组（2.0工程）	400	7.35	312.84	312.84	/	否	无	0
16254	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	两家（2.0工程）	200	24.61	110.78	110.78	/	否	无	18.51
16255	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	小东营（19低改）	50	3.78	38.82	38.82	/	否	无	18.75
16256	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟（2.0工程）	200	43.01	74.24	74.24	/	否	无	35.86
16257	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	松六井变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
16258	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	真柴沟	50	83.54	-1.77	-1.77	/	否	无	13.37
16259	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	齐家沟	100	35.86	44.15	44.15	/	否	无	0
16260	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子分台	200	65.30	118.86	118.86	/	否	无	167.72
16261	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河北（19低改工程）	400	41.88	296.08	296.08	/	否	无	106.95

16262	北票市	大板66kV变电站	114下府线	周家沟变压器	50	115.92	-17.96	-17.96	/	否	无	3.16
16263	北票市	大板66kV变电站	114下府线	大十二台变压器	20	42.48	7.94	7.94	/	否	无	8
16264	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支33#杆扎二组变	80	118.16	-30.528	-30.528	/	否	无	10.25
16265	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰上胡南山果园台区	50	0.07	39.99	39.99	/	否	无	0
16266	北票市	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期1号变压器	630	16.08	402.89	402.89	/	否	无	53.88
16267	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一小区	30	93.74	-4.122	-4.122	/	否	无	0
16268	北票市	北路66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期3号变压器	630	36.25	275.75	275.75	/	否	无	30.65
16269	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四井	80	28.49	42.56	42.56	/	否	无	0.68
16270	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	老窝铺	50	57.38	13.16	13.16	/	否	无	3.06
16271	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋养殖小区配变	315	67.47	59.57	59.57	/	否	无	-62
16272	北票市	北路66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期4号变压器	630	42.74	234.74	234.74	/	否	无	38.29
16273	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区二号变压器	100	57.83	27.23	27.23	/	否	无	4.26
16274	北票市	大板66kV变电站	114下府线	台居民点变压器	50	93.92	-6.96	-6.96	/	否	无	2.61
16275	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家6组	200	37.10	85.8	85.8	/	否	无	0.12
16276	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线37#变压器	315	9.18	223.37	223.37	/	否	无	-23.81
16277	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	学房沟	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
16278	北票市	北路66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期5号变压器	630	30.95	309.02	309.02	/	否	无	14.61
16279	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄河东(19低改工程)	200	22.21	115.58	115.58	/	否	无	-36.51
16280	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	兰家店(2.0工程)	100	21.74	58.69	58.69	/	否	无	0
16281	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里三(2.0工程)	100	41.83	43.95	43.95	/	否	无	-14.72
16282	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线兴隆沟养殖小区	50	30.62	26.22	26.22	/	否	无	-68.18
16283	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	干沟子(2.0工程)	100	35.65	70.58	70.58	/	否	无	36.07
16284	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家(2.0工程)	200	0.80	159.62	159.62	/	否	无	0
16285	北票市	大板66kV变电站	116大板线	10kv10kv大板线政府一井分10#杆大板南地台区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
16286	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线五间房西沟一组分台变压器	50	50.16	18.02	18.02	/	否	无	11.67
16287	北票市	上园66kV变电站	114上大线	小根菜沟(2.0工程)	100	27.78	59.56	59.56	/	否	无	0
16288	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山(2.0工程)	100	20.09	60.23	60.23	/	否	无	0
16289	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左3#变压器	200	74.25	137.68	137.68	/	否	无	1.7
16290	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线五宝石变压器	100	29.43	50.58	50.58	/	否	无	0
16291	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚变压器	50	53.33	16.29	16.29	/	否	无	-20.62

16292	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙河东配电变压器	200	31.93	103.52	103.52	/	否	无	1.63
16293	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	于家沟配电变压器	30	68.73	3.4	3.4	/	否	无	-3.76
16294	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	西台吉朝北路	100	61.20	19.53	19.53	/	否	无	11.14
16295	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子西姜营子30kVA	30	80.06	-0.018	-0.018	/	否	无	114.58
16296	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子设施农业大棚	200	6.71	148.2	148.2	/	否	无	41.3
16297	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	海丰三号变压器	400	65.96	269.88	269.88	/	否	无	19.93
16298	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	弥力营扶贫果园变压器	50	31.58	28.23	28.23	/	否	无	-7.81
16299	北票市	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期4号变压器	630	16.13	402.38	402.38	/	否	无	126.28
16300	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	下汤沟西（2.0工程）	100	72.27	53.65	53.65	/	否	无	5.98
16301	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔三四（2.0工程）	400	11.12	306.92	306.92	/	否	无	-80.5
16302	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄家店军民融合小区1#箱变	630	18.00	390.6	390.6	/	否	无	17.73
16303	北票市	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区4#箱变	630	16.98	397.09	397.09	/	否	无	74.44
16304	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄家店军民融合小区2#箱变	630	17.02	396.84	396.84	/	否	无	13.44
16305	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝六（2.0工程）	200	6.76	154.76	154.76	/	否	无	-88.84
16306	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东山上组（2.0工程）	100	50.95	51.97	51.97	/	否	无	83.58
16307	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头8组（2.0工程）	400	20.12	245.16	245.16	/	否	无	8.13
16308	北票市	南山66kV变电站	112街内线	朝阳五建2	400	64.26	63.56	63.56	/	否	无	26.11
16309	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔东扶贫果园变压器	50	42.32	22.07	22.07	/	否	无	-25.71
16310	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	和尚号2台区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
16311	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	黄土梁（2.0工程）	100	61.49	38.31	38.31	/	否	无	0
16312	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms_台吉沟北	50	76.03	4.82	4.82	/	否	无	10.66
16313	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线中学小区配电变压器	30	2.18	23.35	23.35	/	否	无	0
16314	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林皋(19低改工程)	200	74.12	121.22	121.22	/	否	无	17.8
16315	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	三宝洼（2.0工程）	200	34.89	115.38	115.38	/	否	无	-26.55
16316	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上柳条变压器	30	95.72	-4.716	-4.716	/	否	无	10.15
16317	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线42#变压器	200	9.25	141.56	141.56	/	否	无	-2.46
16318	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	扇子沟（2.0工程）	100	21.37	58.65	58.65	/	否	无	0
16319	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏东变压器	20	119.62	-7.924	-7.924	/	否	无	4.75
16320	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅变压器1	200	26.03	137.02	137.02	/	否	无	60.25
16321	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房村河西养殖小区	80	68.31	63.89	63.89	/	否	无	3.08

16322	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	七天地（小区）配电变压器	30	59.97	6.56	6.56	/	否	无	-3.75
16323	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	潘世春小区	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
16324	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟二丈子变压器	50	61.18	9.43	9.43	/	否	无	8.58
16325	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	马北变压器	50	92.43	-6.215	-6.215	/	否	无	31.15
16326	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马架子2小区配电变压器	200	31.59	106.38	106.38	/	否	无	-13.86
16327	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	胡家窝铺	100	30.54	49.47	49.47	/	否	无	0
16328	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线37右2#变压器	315	48.89	98	98	/	否	无	11.61
16329	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
16330	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	朝西南	200	53.61	54.24	54.24	/	否	无	10.13
16331	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	冷家沟组变压器	100	81.70	-1.7	-1.7	/	否	无	-14.49
16332	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12#变压器	315	15.36	203.62	203.62	/	否	无	-5.62
16333	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分8#变压器	315	16.69	199.43	199.43	/	否	无	3.29
16334	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营东营子50kVA	80	34.41	36.48	36.48	/	否	无	26.13
16335	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	任家沟	50	32.00	24	24	/	否	无	-9.96
16336	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区一号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16337	北票市	西官66kV变电站	212西王线	沟里变压器	50	3.42	38.33	38.33	/	否	无	10
16338	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线砖厂分歧38号杆兴隆沟南坡分歧	200	54.26	77.02	77.02	/	否	无	122.34
16339	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子一变压器	200	56.70	86.02	86.02	/	否	无	5.57
16340	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	来河南变压器	100	1.06	79.16	79.16	/	否	无	-14.29
16341	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡单家沟15	50	77.36	10.89	10.89	/	否	无	-5.27
16342	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	西扣莫配电变压器	50	53.25	13.48	13.48	/	否	无	23.66
16343	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	新立屯(农网升级)	50	30.06	25.25	25.25	/	否	无	14.29
16344	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下百里配电变压器	100	22.12	57.88	57.88	/	否	无	-8.98
16345	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	下岗岗变压器	50	112.77	-16.385	-16.385	/	否	无	13.49
16346	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营政府30kVA	400	47.95	130.44	130.44	/	否	无	15.38
16347	北票市	西官66kV变电站	212西王线	集体营变压器	100	73.21	29.97	29.97	/	否	无	24.85
16348	北票市	上园66kV变电站	215上北线	三巨兴	200	21.29	118.62	118.62	/	否	无	46.97
16349	北票市	大三家66kV变电站	214大园线	大三家线养猪场分支12号杆乃林皋河西分支	80	6.22	59.22	59.22	/	否	无	-11.76
16350	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	二道水泉变压器	100	47.92	32.08	32.08	/	否	无	4.98
16351	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	下凉水河变压器	160	35.92	70.59	70.59	/	否	无	-1.24
16352	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	大二尺沟变压器	50	77.50	1.26	1.26	/	否	无	8.38

16353	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔南沟变压器	50	70.03	8.27	8.27	/	否	无	12.03
16354	北票市	川南66kV变电站	221川北线	小四家北沟小区变压器1	30	93.85	-4.155	-4.155	/	否	无	41.27
16355	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈家窝铺	50	85.68	-2.84	-2.84	/	否	无	14.12
16356	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西六变压器	200	81.52	-3.04	-3.04	/	否	无	12.44
16357	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩三变压器	100	109.40	-29.4	-29.4	/	否	无	9.67
16358	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	何家沟支6#杆何家沟里变	50	104.06	-12.03	-12.03	/	否	无	-16.22
16359	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子养殖	50	30.60	25.31	25.31	/	否	无	-9.84
16360	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左11#变压器	315	22.44	181.88	181.88	/	否	无	-38.91
16361	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	生金井变台	50	106.14	-13.07	-13.07	/	否	无	8.45
16362	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺配电变压器	200	30.26	99.48	99.48	/	否	无	18.46
16363	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	后松北变压器	30	75.85	5.6	5.6	/	否	无	41.64
16364	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右5#变压器	315	27.74	181.31	181.31	/	否	无	28.1
16365	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	供销社变压器	200	68.13	24.84	24.84	/	否	无	-46.42
16366	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	韩家沟变压器（农网升级）	200	33.32	104.62	104.62	/	否	无	8.02
16367	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台小太平沟15年变压器	100	69.80	51.85	51.85	/	否	无	0
16368	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	10kv娄来线吉祥沟水利站房后井分支吉祥沟水利站房后井变压器	50	42.14	21.3	21.3	/	否	无	-66.89
16369	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	南营子（2.0工程）	100	28.60	53.41	53.41	/	否	无	-0.18
16370	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	白塔子五组（2.0工程）	200	52.15	71.58	71.58	/	否	无	81.39
16371	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线边家沟分歧南荒村四天地井变压器	50	55.28	18.25	18.25	/	否	无	48.01
16372	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	西营子六天地果园台区	100	18.45	78.08	78.08	/	否	无	0
16373	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜大棚小区柱上变压器	30	90.42	-3.126	-3.126	/	否	无	-44.39
16374	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	水利站1	200	18.86	122.66	122.66	/	否	无	-25.26
16375	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线扣北营分歧水泉分支刘杖子井分支哈尔脑乡刘杖子井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
16376	北票市	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村大坎子水井分支炒米甸村大坎子水井变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	-66.67
16377	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东（19低改工程）	400	19.01	258.16	258.16	/	否	无	77.26
16378	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛52右1（2.0工程）	400	19.04	243.84	243.84	/	否	无	-35.41
16379	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官中（19低改工程）	200	3.30	153.42	153.42	/	否	无	-51.4
16380	北票市	北路66kV变电站	102北欧线	川州御品小区2号变压器	1000	15.26	647.4	647.4	/	否	无	44.48

16381	北票市	北路66kV变电站	102北欧线	川州御品小区1号变压器	1000	35.32	447.1	447.1	/	否	无	22.75
16382	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	付台子(19低改工程)	200	51.59	104.4	104.4	/	否	无	0
16383	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线马代沟养殖小区分歧马代沟村黄花山水井变压器	50	17.64	32.76	32.76	/	否	无	14.29
16384	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟分台	100	10.96	72.22	72.22	/	否	无	20.55
16385	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线李杖子分歧孟公店井分支孟公店井变压器	50	0.23	39.88	39.88	/	否	无	-92.86
16386	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎五支3#杆扎五组变(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
16387	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰新农村变(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
16388	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟变压器(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
16389	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	大帮地(能效)	200	24.43	113.22	113.22	/	否	无	7.94
16390	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	小石匠沟变压器(能效)	200	95.07	-30.14	-30.14	/	否	无	68.44
16391	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子东四家板台变压器(能效)	200	52.20	104.2	104.2	/	否	无	51.66
16392	北票市	大板66kV变电站	114下府线	开发区西(能效)	400	85.29	-21.16	-21.16	/	否	无	24.75
16393	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线11右3#箱变变压器	315	43.38	115.38	115.38	/	否	无	40.37
16394	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	下湾子(2.0工程)	200	26.71	106.58	106.58	/	否	无	5.03
16395	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	小二道沟(2.0工程)	200	11.77	138.02	138.02	/	否	无	8.11
16396	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上杨主干线22号杆上园镇喇嘛营子新建台区变压器	100	40.48	39.52	39.52	/	否	无	2.95
16397	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	五间房一组北园子分台(票防联线)	400	19.16	264.84	264.84	/	否	无	7.16
16398	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分歧坤头波罗村三组老窖井变压器	50	73.58	9.41	9.41	/	否	无	-11.29
16399	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_稍户营子	100	0.00	80	80	/	否	无	0
16400	北票市	上园66kV变电站	114上大线	pms_尖山沟	50	31.65	25.36	25.36	/	否	无	-18.52
16401	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板大麻子20kVA	50	52.06	13.99	13.99	/	否	无	-12.16
16402	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家东北井	100	51.12	37.6	37.6	/	否	无	0
16403	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线4右8#变压器	200	53.97	53.6	53.6	/	否	无	-12.19
16404	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大塘线0.4kV弯子组3号台区机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16405	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区6号变压器	630	21.33	369.87	369.87	/	否	无	25.95
16406	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	小二尺沟变压器	50	45.92	18.08	18.08	/	否	无	23.78
16407	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右23分2#变压器	200	69.97	51.86	51.86	/	否	无	-63.15
16408	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰分歧扎兰村二组井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0

16409	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	10kv马塔线塔连分歧莲花山井分支小塔子乡莲花山井变压器	100	5.34	80	80	/	否	无	0
16410	北票市	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村西沟水井分支炒米甸村西沟水井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16411	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kv土城子线西高楼养殖分歧西高楼北顺道井变压器	50	33.08	26	26	/	否	无	100
16412	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇东四家村东沟组井变压器	50	42.22	22.42	22.42	/	否	无	-35.38
16413	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后(19低改)	100	1.91	78.64	78.64	/	否	无	0
16414	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	上刘龙(2.0工程)	100	44.26	41.26	41.26	/	否	无	31.49
16415	北票市	上园66kV变电站	114上大线	西四家子(2.0工程)	400	15.23	268.8	268.8	/	否	无	41.31
16416	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后养殖小区	200	62.41	65.82	65.82	/	否	无	-22.66
16417	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线三宝分支水泉村三组1-2井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16418	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家炉2台区变压器	100	71.62	12.25	12.25	/	否	无	1
16419	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联15右11分2(2.0工程)	400	15.03	259.88	259.88	/	否	无	16.55
16420	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kv土城子线线上沟分歧上油房沟村上油房沟机井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
16421	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	后坡配电变压器	20	112.62	-6.524	-6.524	/	否	无	11.99
16422	北票市	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分4号变压器	400	0.43	318.28	318.28	/	否	无	-100
16423	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	波罗汉沟(2.0工程)	200	74.25	122.24	122.24	/	否	无	59.75
16424	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	西四(2.0工程)	200	68.01	114.58	114.58	/	否	无	0
16425	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	后尖山配电变压器	50	85.09	-2.545	-2.545	/	否	无	43.33
16426	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米西变台	50	33.59	23.58	23.58	/	否	无	-6.26
16427	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10kV大兴线0.4kV东台组灌溉工程台区柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16428	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头河东	160	94.02	-22.432	-22.432	/	否	无	1.09
16429	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	10kv巴大线辛店分歧罗家沟沟口井分支罗家沟沟口井变压器	50	33.55	26.56	26.56	/	否	无	46.86
16430	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥沟变压器	200	40.53	83.34	83.34	/	否	无	6.75
16431	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线大乌兰分歧马友营乡马友营村0.4kv乡直2台区变压器	100	68.42	13.87	13.87	/	否	无	0
16432	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟分台变压器	50	44.05	18.77	18.77	/	否	无	0.77
16433	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	哈尔脑分歧69号杆生金窝铺村烤烟小区分支	100	44.57	42.84	42.84	/	否	无	-73.96
16434	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	10kv塔平线5#小塔子乡小塔子村0.4kv塔西2台区变压器	100	78.86	1.45	1.45	/	否	无	25.32

16435	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟东1台区变压器	100	40.53	55.27	55.27	/	否	无	0
16436	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松台沟玉一号井变压器	50	114.54	-17.27	-17.27	/	否	无	-58.23
16437	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店井	100	34.66	48.78	48.78	/	否	无	-65.28
16438	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分歧大北沟分支1#坤头村果园东二台区变压器	100	109.76	-29.76	-29.76	/	否	无	13.56
16439	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼一组（2.0工程）	400	9.46	308.24	308.24	/	否	无	0
16440	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv郑家新村分歧4号杆台吉镇郑家新村新台区变压器	100	32.52	51.27	51.27	/	否	无	0
16441	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	徐东西（2.0工程）	400	37.93	266.24	266.24	/	否	无	-4.19
16442	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kv寰宇小区2#箱变1#变压器配电变压器	630	55.55	154.1	154.1	/	否	无	11.19
16443	北票市	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业刘井瑞大棚	100	70.19	22.62	22.62	/	否	无	-10.66
16444	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线45左1#箱变变压器	315	20.84	186.39	186.39	/	否	无	-2.99
16445	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#箱变变压器	315	16.73	203.21	203.21	/	否	无	-4.36
16446	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线大真发分支南庙井分支老爷庙村南庙井变压器	50	0.11	39.94	39.94	/	否	无	0
16447	北票市	川南66kV变电站	221川北线	哈土营（2.0工程）	200	44.38	85.34	85.34	/	否	无	7.46
16448	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	八南(19低改)	200	0.17	159.76	159.76	/	否	无	0
16449	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	谢兴沟（2.0工程）	200	1.30	158.22	158.22	/	否	无	21.57
16450	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	孙家湾（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
16451	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线西大沟台区变压器	50	29.89	27.13	27.13	/	否	无	11.85
16452	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	安南（2.0工程）	200	49.86	123.06	123.06	/	否	无	141.93
16453	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河09#箱变1#变压器	400	53.84	104.84	104.84	/	否	无	5.47
16454	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线西台吉北山温室小区	50	56.37	13.35	13.35	/	否	无	3.9
16455	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三外	200	37.53	104.3	104.3	/	否	无	-5.88
16456	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎大队分支3#杆扎大队变	80	119.27	-31.416	-31.416	/	否	无	9.75
16457	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板狼洞沟30kVA	50	101.41	-10.705	-10.705	/	否	无	-0.12
16458	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	南河套变压器	200	48.35	70.38	70.38	/	否	无	-14.19
16459	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营牦北50kVA	80	100.88	-16.704	-16.704	/	否	无	18.51
16460	北票市	南山66kV变电站	112街内线	市干线32#变压器	160	12.29	109.7	109.7	/	否	无	10.77
16461	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡范家营15	80	42.05	30.44	30.44	/	否	无	12.54
16462	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	正北山配电变压器	100	0.74	79.31	79.31	/	否	无	0
16463	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区8号变压器	630	15.61	405.66	405.66	/	否	无	20.17

16464	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟东	50	75.50	22.87	22.87	/	否	无	11.17
16465	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	丰中日光小区变压器	30	87.92	-2.376	-2.376	/	否	无	-33.86
16466	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟	50	88.01	-4.005	-4.005	/	否	无	30.67
16467	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	老爷庙变压器(巴忙线)	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
16468	北票市	大板66kV变电站	116大板线	敖宝营大棚	30	1.52	23.54	23.54	/	否	无	0
16469	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	塔西	100	72.21	17.89	17.89	/	否	无	26.5
16470	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于子春小区	30	2.40	23.29	23.29	/	否	无	-56.25
16471	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上胡配电变压器	50	41.13	20.08	20.08	/	否	无	0.3
16472	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南注组5号日光温室变压器	50	70.05	15.22	15.22	/	否	无	-45.76
16473	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线十卧分支卧凤沟外水井分支卧凤沟外水井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16474	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子	315	72.94	214.55	214.55	/	否	无	-8.41
16475	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营黄土坎30kVA	50	66.63	7.64	7.64	/	否	无	20.04
16476	北票市	大板66kV变电站	114下府线	台东变压器	80	43.39	31.84	31.84	/	否	无	9.81
16477	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	上洼组变压器	100	54.71	30.39	30.39	/	否	无	-2.28
16478	北票市	姜家店66kV变电站	624宝国老线	姜家店乡吉祥家园变压器	80	76.59	15.45	15.45	/	否	无	13.44
16479	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头1-4组	100	88.77	-8.77	-8.77	/	否	无	5.15
16480	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北小区变压器	30	116.68	-11.004	-11.004	/	否	无	20.95
16481	北票市	大板66kV变电站	114下府线	于龙沟变压器	20	92.55	-2.51	-2.51	/	否	无	9.76
16482	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	岑沟(2.0工程)	200	23.07	136.54	136.54	/	否	无	18.98
16483	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	吕家沟(2.0工程)	100	64.99	62.86	62.86	/	否	无	31.39
16484	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	宏发示范园配变	315	52.89	98.82	98.82	/	否	无	3.67
16485	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松玉三变压器	100	75.55	22.67	22.67	/	否	无	-2.35
16486	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河5#箱变3#变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	0
16487	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区10#箱变1#变压器	500	53.46	133.1	133.1	/	否	无	8.61
16488	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营偏上20kVA	50	53.73	15.11	15.11	/	否	无	12.23
16489	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟分歧烧过地分支04号杆变压器	400	7.19	306.64	306.64	/	否	无	-83.63
16490	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	周家湾变压器	100	90.15	-10.15	-10.15	/	否	无	-46.24
16491	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	西街配电变压器	80	101.31	-17.048	-17.048	/	否	无	-3.94
16492	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	孟家湾配电变压器	20	66.88	4.17	4.17	/	否	无	50

16493	北票市	大板66kV变电站	114下府线	双庙变压器(下府)	20	93.11	-2.622	-2.622	/	否	无	21.86
16494	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	10kV下府线柳下台区1号变压器	50	30.77	25.83	25.83	/	否	无	0
16495	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	南湾子(农网升级)	50	37.20	21.4	21.4	/	否	无	19.57
16496	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平西变压器	50	65.57	9	9	/	否	无	4.54
16497	北票市	川南66kV变电站	221川北线	城子沟里变压器	50	65.57	10.83	10.83	/	否	无	-47.76
16498	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店西变压器	50	88.81	-4.405	-4.405	/	否	无	37.99
16499	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子组变压器	200	11.56	138.6	138.6	/	否	无	-6
16500	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家河东一分支3#杆河东一组变	80	103.67	-18.936	-18.936	/	否	无	-42.17
16501	北票市	川南66kV变电站	221川北线	榆树底北变压器	50	1.47	39.34	39.34	/	否	无	-27.27
16502	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔五小区	50	118.79	-19.395	-19.395	/	否	无	37.32
16503	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	赵家店分歧方申一	200	45.43	76.44	76.44	/	否	无	-52.17
16504	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分7#变压器	315	2.17	245.16	245.16	/	否	无	-7.89
16505	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松一变压器	200	54.49	68.26	68.26	/	否	无	5.23
16506	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区变压器	30	79.83	4.12	4.12	/	否	无	-26.75
16507	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线9#变压器	400	49.52	122.6	122.6	/	否	无	17.43
16508	北票市	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山鸡场	30	14.71	20.34	20.34	/	否	无	-52.5
16509	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜坤线坤头波罗村南沟井变压器	400	52.82	116.36	116.36	/	否	无	21.28
16510	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右9#变压器	315	18.36	194.17	194.17	/	否	无	-33.62
16511	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门子(15年)	100	84.30	-4.3	-4.3	/	否	无	63
16512	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	陶瓷厂家属院变台	100	19.78	60.82	60.82	/	否	无	-15.03
16513	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线167#三义栈变	50	99.02	-9.51	-9.51	/	否	无	24.44
16514	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王养殖小区配变	80	61.64	19.69	19.69	/	否	无	-40.34
16515	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙变压器	100	47.98	35.92	35.92	/	否	无	-11.04
16516	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板老西沟20kVA	50	56.22	23.3	23.3	/	否	无	13.35
16517	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	曹队变压器	30	80.87	-0.261	-0.261	/	否	无	13.65
16518	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27右5#变压器	315	13.11	210.7	210.7	/	否	无	24.58
16519	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	下四家子大棚小区	80	89.78	-7.824	-7.824	/	否	无	42.02
16520	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	黑山沟变压器	50	33.06	23.48	23.48	/	否	无	-9.55
16521	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	小太平沟养殖小区变压器	160	3.42	123.57	123.57	/	否	无	13.43
16522	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿下	400	68.78	245.76	245.76	/	否	无	15.16
16523	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	下窑西(15年)	100	1.49	78.94	78.94	/	否	无	0
16524	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	东官镇丁东(15年)	50	73.22	9.98	9.98	/	否	无	23.03

16525	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	肖杖子变压器	200	55.68	108.06	108.06	/	否	无	24.8
16526	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二三配变	100	40.23	39.79	39.79	/	否	无	3.47
16527	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马架子变压器	200	47.26	65.46	65.46	/	否	无	-14.2
16528	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	北巴思变压器	200	14.96	130.08	130.08	/	否	无	-31.23
16529	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三示范配变	80	56.16	31.34	31.34	/	否	无	28.59
16530	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_东河南变压器	50	33.40	23.31	23.31	/	否	无	-8.02
16531	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老坎丈子道东大棚	80	71.45	12.63	12.63	/	否	无	2.38
16532	北票市	南山66kV变电站	109林场线	桃园12号箱变1#变压器	400	68.01	49.04	49.04	/	否	无	23.44
16533	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	桃园1号箱变1#变压器	315	92.06	-37.989	-37.989	/	否	无	15.88
16534	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	抬头沟养殖变压器	80	88.65	-6.92	-6.92	/	否	无	17.56
16535	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	娄西	100	29.11	55.02	55.02	/	否	无	-5.8
16536	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰一组分支12#扎兰前街变1	80	94.55	-11.64	-11.64	/	否	无	-9.08
16537	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线南营子分歧02号杆南营子小区配变	30	34.98	13.53	13.53	/	否	无	-11.36
16538	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线31#变压器	315	87.94	-25.011	-25.011	/	否	无	11.64
16539	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	马家店变台	30	5.15	22.54	22.54	/	否	无	6.06
16540	北票市	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴村西洼组变压器	200	44.25	71.5	71.5	/	否	无	-4.82
16541	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区1号	30	0.00	24	24	/	否	无	0
16542	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	二道营	100	39.17	40.97	40.97	/	否	无	18.27
16543	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	下洼组变压器	200	40.26	112.02	112.02	/	否	无	-9.01
16544	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土鱼池配变	80	61.65	15.31	15.31	/	否	无	18.76
16545	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线19#变压器	200	77.34	6.94	6.94	/	否	无	-2.58
16546	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三四配变	400	77.06	261	261	/	否	无	3.97
16547	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟北变台	50	78.96	9.92	9.92	/	否	无	13.17
16548	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线凌北东变压器	200	28.56	105.92	105.92	/	否	无	0
16549	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店	200	75.56	43.54	43.54	/	否	无	1.4
16550	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	北票市宪清慈善事业服务中心	400	52.13	252.08	252.08	/	否	无	19.8
16551	北票市	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平外组变压器	200	44.48	71.08	71.08	/	否	无	16.92
16552	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	中拉配电变压器	100	26.52	53.55	53.55	/	否	无	11.13
16553	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	10kV马塔线东山变压器	50	41.08	19.47	19.47	/	否	无	6.53
16554	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家新村	315	17.50	197.1	197.1	/	否	无	-7.31
16555	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营任麻沟30kVA	80	54.46	26.35	26.35	/	否	无	79.3
16556	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申北大棚小区	50	96.24	-8.12	-8.12	/	否	无	-23.29

16557	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线长南变压器	315	63.43	52.83	52.83	/	否	无	2.23
16558	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	薛台子变台	100	38.63	47.52	47.52	/	否	无	-25.86
16559	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	程家沟	50	33.27	23.5	23.5	/	否	无	24.07
16560	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	金岭寺养殖小区	30	0.01	24	24	/	否	无	0
16561	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	勿小区变压器	100	87.75	-7.75	-7.75	/	否	无	-16.16
16562	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西五（15年）	200	3.77	158.8	158.8	/	否	无	28.45
16563	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿分	200	71.51	46.14	46.14	/	否	无	38.59
16564	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区二分支变压器	30	43.68	13.39	13.39	/	否	无	33.82
16565	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线28#变压器	200	40.20	79.64	79.64	/	否	无	3.94
16566	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	北地小区配电变压器	30	58.45	8.03	8.03	/	否	无	37.62
16567	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	秦家沟配电变压器1	80	97.20	-13.76	-13.76	/	否	无	-43.47
16568	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子东北小区配电变压器	400	0.53	319.48	319.48	/	否	无	8.82
16569	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_跑达沟	20	76.26	2.04	2.04	/	否	无	2.76
16570	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家组养殖小区	200	32.86	104.84	104.84	/	否	无	87.17
16571	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_房申沟变压器	100	54.54	33.71	33.71	/	否	无	0
16572	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线32#变压器	315	23.82	177.03	177.03	/	否	无	6.39
16573	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下胡配电变压器	315	54.89	228.22	228.22	/	否	无	46.55
16574	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营变压器	200	1.12	157.94	157.94	/	否	无	-7.84
16575	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	砖厂家属院	50	37.49	21.27	21.27	/	否	无	-9.11
16576	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区2#箱变1#配电变压器	630	66.00	88.77	88.77	/	否	无	7.43
16577	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	金河小区变压器配电变压器	630	24.58	349.15	349.15	/	否	无	4.76
16578	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河8#箱变2#变压器	500	30.92	245.6	245.6	/	否	无	4.66
16579	北票市	川南66kV变电站	224川大线	大力虎南下	100	37.26	43.65	43.65	/	否	无	-10.88
16580	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富西	200	50.83	58.46	58.46	/	否	无	6.92
16581	北票市	大板66kV变电站	114下府线	十西变压器	30	118.11	-11.433	-11.433	/	否	无	10.95
16582	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	道西变压器	200	0.49	159.16	159.16	/	否	无	21.05
16583	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支12#杆扎兰四组变	80	40.50	32.72	32.72	/	否	无	1.3
16584	北票市	川南66kV变电站	224川大线	徐亚林大棚配变	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
16585	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线23#变压器	200	40.98	78.04	78.04	/	否	无	20.15
16586	北票市	北路66kV变电站	108水泥线	骆驼营线9号变压器	200	34.81	90.56	90.56	/	否	无	28.97
16587	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	市郊线39右1#变压器	100	45.27	34.84	34.84	/	否	无	-25.71
16588	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线上窑变压器	100	20.93	59.07	59.07	/	否	无	-12.07

16589	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营大营子20kVA	80	99.19	-15.352	-15.352	/	否	无	13.15
16590	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬线兰南沟北二组	200	35.00	107.22	107.22	/	否	无	12.3
16591	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里西山养猪小区配电变压器	400	0.81	319.52	319.52	/	否	无	32.83
16592	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	塔龙小区	50	67.72	6.78	6.78	/	否	无	-17.05
16593	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林皋南小区配电变压器	100	1.54	78.49	78.49	/	否	无	-62.86
16594	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组变压器	200	41.89	76.22	76.22	/	否	无	7.15
16595	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼大棚变压器	160	1.05	126.56	126.56	/	否	无	86.67
16596	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	蒙古营	200	22.04	115.9	115.9	/	否	无	5.5
16597	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板南窝铺小区50kVA	80	70.93	16.07	16.07	/	否	无	-0.93
16598	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子养殖小区（大棚）变压器	30	61.45	6.8	6.8	/	否	无	0.56
16599	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜小区	30	119.70	-11.91	-11.91	/	否	无	-8.74
16600	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三大棚小区	10	119.51	-3.951	-3.951	2026/3/31	是	2026/12/30	2.3
16601	北票市	上园66kV变电站	114上大线	横道子变压器	100	46.51	51.05	51.05	/	否	无	0
16602	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	东地鸡场变压器	30	37.79	13.34	13.34	/	否	无	47
16603	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线塔山沟分二道沟村大偏石水井分支二道沟村大偏石水井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16604	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	李队变压器	50	82.77	-1.385	-1.385	/	否	无	-58.27
16605	北票市	上园66kV变电站	215上北线	高家沟	200	77.33	150.58	150.58	/	否	无	1.26
16606	北票市	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山小区	30	77.53	0.77	0.77	/	否	无	1.19
16607	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线烧地沟分歧上瓦盆分支上瓦盆井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16608	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上大东沟配变	30	28.42	15.97	15.97	/	否	无	-38.26
16609	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	大门海沟变台	80	30.79	40.1	40.1	/	否	无	-4.99
16610	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡左家窝铺（15年）	50	84.15	-2.075	-2.075	/	否	无	4.1
16611	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾1#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	-100
16612	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分43#变压器	315	21.88	184.75	184.75	/	否	无	-31.46
16613	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦一变压器	100	77.72	34.15	34.15	/	否	无	-8.21
16614	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组变压器	100	40.49	43.82	43.82	/	否	无	0.91
16615	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧黄前分支黄古屯村黄后井变压器	50	47.81	20.21	20.21	/	否	无	-0.94
16616	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线24左3#变压器	200	0.02	159.94	159.94	/	否	无	-97.64
16617	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线51分1#变压器	50	12.49	33.78	33.78	/	否	无	-20.41

16618	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	西高楼养殖小区配变	30	119.61	-11.883	-11.883	/	否	无	-41.08
16619	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	董家湾	100	80.21	-0.21	-0.21	/	否	无	-36.15
16620	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	馒头沟八组（15年新增分台区）	50	99.97	-9.985	-9.985	/	否	无	75.36
16621	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分歧兴村分支04号杆变压器	400	0.00	320	320	/	否	无	-100
16622	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	徐金龙大棚小区变压器	80	0.47	63.63	63.63	/	否	无	-95.24
16623	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线金河9#箱变2#变压器	630	35.77	278.71	278.71	/	否	无	-29.32
16624	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	上奔配电变压器	30	92.02	-3.606	-3.606	/	否	无	1.97
16625	北票市	西官66kV变电站	212西王线	韩杖子养殖变压器	80	1.06	63.27	63.27	/	否	无	-33.33
16626	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kW寰宇小区6#箱变2#配电变压器	630	34.45	292.51	292.51	/	否	无	6.69
16627	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	边四变压器	50	112.02	-16.01	-16.01	/	否	无	-2.73
16628	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	赵家店（2.0工程）	200	72.92	25.08	25.08	/	否	无	7.8
16629	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	大羊窝铺	250	67.94	172.18	172.18	/	否	无	-5.85
16630	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河线姜家店变压器	200	25.42	109.22	109.22	/	否	无	-4.64
16631	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	山咀子配电变压器	50	69.38	5.35	5.35	/	否	无	18.72
16632	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_西山变压器	50	79.32	1.3	1.3	/	否	无	-0.17
16633	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道养殖变台	30	119.61	-11.883	-11.883	/	否	无	31.93
16634	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	康营子变压器	50	76.99	5.73	5.73	/	否	无	112.97
16635	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来三小区	50	86.59	-3.295	-3.295	/	否	无	45.22
16636	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	西山山湾子大棚2	400	83.96	-15.84	-15.84	/	否	无	110.22
16637	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井南变台	30	40.36	13.1	13.1	/	否	无	-69.47
16638	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一四组配变	50	92.95	-6.475	-6.475	/	否	无	17.21
16639	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝小区支5#杆三宝养殖小区变1	50	76.30	9.29	9.29	/	否	无	-12.58
16640	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv白塔线白塔子分陈家庄村河西1号方田井分支陈家庄村河西1号方田井变压器	100	39.81	51.02	51.02	/	否	无	-9.28
16641	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	南营子（15年）	200	32.82	95.24	95.24	/	否	无	0
16642	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	哈山嘴子（2.0工程）	200	30.32	119.74	119.74	/	否	无	0
16643	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	刘增友大棚小区变压器	30	90.66	-3.198	-3.198	/	否	无	73
16644	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄南1台区变压器	200	38.17	99.52	99.52	/	否	无	-7.95
16645	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	正北沟	80	70.38	14.21	14.21	/	否	无	6.52
16646	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	养牛小区分支3#杆养牛小区变	50	88.65	-4.325	-4.325	/	否	无	-43.65
16647	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申西沟台	200	15.34	140.24	140.24	/	否	无	-56.12

16648	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰	200	17.43	125.16	125.16	/	否	无	10
16649	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡小哈达（15年）	50	78.13	20.82	20.82	/	否	无	62.84
16650	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟大棚变压器1	30	0.07	23.98	23.98	/	否	无	-50
16651	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二小区	100	63.01	35.64	35.64	/	否	无	-5.83
16652	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈弯子(19低改工程)	200	1.46	157.4	157.4	/	否	无	-8.7
16653	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈西沟(19低改工程)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
16654	北票市	川南66kV变电站	220川王线	米山营变压器	80	33.51	37.94	37.94	/	否	无	-24.79
16655	北票市	川南66kV变电站	220川王线	下水泉变压器	20	0.96	15.82	15.82	/	否	无	0
16656	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟3-4示范配变	50	1.70	39.22	39.22	/	否	无	-20
16657	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	龙南2组	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
16658	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道分歧西店分支3#变压器	100	55.09	30.48	30.48	/	否	无	-3.96
16659	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地大棚小区	100	0.12	79.89	79.89	/	否	无	0
16660	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山西	50	109.44	-14.72	-14.72	/	否	无	62.39
16661	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉大井配电变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16662	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv章吉营线孤家子七家子井分支孤家子七家子井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16663	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	河东(19低改)	400	65.10	264.2	264.2	/	否	无	155.69
16664	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	松果园变压器1	30	113.36	-10.008	-10.008	/	否	无	16.43
16665	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上西小区	200	0.21	159.68	159.68	/	否	无	0
16666	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	杨树沟变压器	20	89.32	-1.864	-1.864	/	否	无	31.21
16667	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三	50	44.35	19.6	19.6	/	否	无	-12.73
16668	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区2	80	70.02	16.64	16.64	/	否	无	1.44
16669	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	西沟里15	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16670	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺三（15年）	315	67.65	130.95	130.95	/	否	无	13.46
16671	北票市	川南66kV变电站	221川北线	大梁底变压器	50	36.69	22.32	22.32	/	否	无	14.44
16672	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29右1#变压器	200	33.15	93.7	93.7	/	否	无	9.94
16673	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	老虎沟变压器	30	87.03	-2.109	-2.109	/	否	无	21.07
16674	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗日光小区变压器	50	87.27	-3.635	-3.635	/	否	无	-8.49
16675	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东二	200	48.07	116.74	116.74	/	否	无	5.21
16676	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线9#变压器	400	36.29	175.04	175.04	/	否	无	0
16677	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	南广富	100	49.50	31.3	31.3	/	否	无	-45.65
16678	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	前一（83）	200	16.24	127.74	127.74	/	否	无	-5.15

16679	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	前二（83）	315	55.68	204.4	204.4	/	否	无	1.92
16680	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	松台沟养殖小区新	30	27.29	16.38	16.38	/	否	无	-65.71
16681	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	房三分台（83）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
16682	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	前尖山配电变压器	80	60.62	15.53	15.53	/	否	无	-0.68
16683	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	红房台变压器1	20	79.22	0.16	0.16	/	否	无	31.25
16684	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马乃沟（农网升级）	50	45.51	17.67	17.67	/	否	无	10.41
16685	北票市	大板66kV变电站	114下府线	上府组变压器	100	30.72	52.32	52.32	/	否	无	-11.27
16686	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	郭家营变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
16687	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	中太平变压器	315	54.33	189.09	189.09	/	否	无	100.13
16688	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右13分3#变压器	315	51.36	90.25	90.25	/	否	无	8.19
16689	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉种植小区	50	47.62	16.82	16.82	/	否	无	-5.86
16690	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	小蕊大棚小区配电变压器	50	7.70	36.15	36.15	/	否	无	-62.5
16691	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	邹德余小区变压器	30	29.04	17.67	17.67	/	否	无	-83.33
16692	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	大板沟变台	20	101.54	-4.308	-4.308	/	否	无	51.15
16693	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子北沟	100	24.79	56.78	56.78	/	否	无	4.33
16694	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子养殖小区变压器	200	55.65	73.44	73.44	/	否	无	-20.8
16695	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	棚地井	100	38.28	43.91	43.91	/	否	无	-2.15
16696	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青小区	30	3.04	23.19	23.19	/	否	无	100
16697	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区5#箱变1#变压器配电变压器	500	34.80	226.3	226.3	/	否	无	32.09
16698	北票市	北路66kV变电站	106骆绿线	绿岛豪苑2#箱变1#变压器配电变压器	630	38.05	264.29	264.29	/	否	无	29.6
16699	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	下长南变压器1	200	32.77	109.14	109.14	/	否	无	20.65
16700	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗三四变压器	200	76.58	8.42	8.42	/	否	无	-0.11
16701	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线21右1#变压器	315	35.61	141.56	141.56	/	否	无	8.7
16702	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	红石砬配电变压器	100	99.47	-19.47	-19.47	/	否	无	-7.99
16703	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	塔南配电变压器	50	2.68	38.66	38.66	/	否	无	-3.85
16704	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	新丘变台	30	82.97	-0.891	-0.891	/	否	无	12.8
16705	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧岳家分支兰家店水井分支兰家店水井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
16706	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯北配电变压器	200	72.89	111.68	111.68	/	否	无	0
16707	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	樱桃沟变台	315	33.02	165.91	165.91	/	否	无	4.87
16708	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛西沟变台	50	91.61	-5.805	-5.805	/	否	无	-7.15

16709	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	207二工村线二工村线9右11#变压器	100	9.77	70.23	70.23	/	否	无	-83.96
16710	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线开发区变压器	100	72.94	8.3	8.3	/	否	无	0
16711	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家沟分台变压器	50	26.47	26.84	26.84	/	否	无	24.16
16712	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺井20kVA	80	28.70	43.98	43.98	/	否	无	-60.49
16713	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东四配电变压器	100	11.20	70.12	70.12	/	否	无	0
16714	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河01#箱变2#变压器	400	28.29	206.92	206.92	/	否	无	3.91
16715	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐大棚变压器	160	6.63	119.25	119.25	/	否	无	-43.48
16716	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kW寰宇小区4#箱变变压器间隔配电变压器	630	22.50	362.31	362.31	/	否	无	10.38
16717	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	郝家沟变压器	30	52.55	8.26	8.26	/	否	无	-2.26
16718	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	张玉德大棚小区变压器	80	67.46	42.32	42.32	/	否	无	23.08
16719	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	寰宇小区7#箱变变压器配电变压器	500	22.21	289.9	289.9	/	否	无	13.2
16720	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	漠河沟(19低改工程)	100	23.40	57.08	57.08	/	否	无	13.24
16721	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋北日光小区配变	50	4.06	39.03	39.03	/	否	无	0
16722	北票市	南苑66kV变电站	204岳家线	苑岳线棚改新村6#箱变1配电变压器	630	13.48	419.08	419.08	/	否	无	-99.34
16723	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库日光小区	80	0.00	64	64	/	否	无	0
16724	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板三变台	100	2.30	77.7	77.7	/	否	无	-4.29
16725	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯变台	160	74.22	99.42	99.42	/	否	无	-0.1
16726	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场棚改8#箱变1#变压器	500	41.42	193.1	193.1	/	否	无	9.23
16727	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	黄营子变压器新	20	78.18	0.82	0.82	/	否	无	20.3
16728	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	哈巴齐	50	27.40	27.25	27.25	/	否	无	20.16
16729	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	孟家窝铺	100	44.89	36.17	36.17	/	否	无	-5.43
16730	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五棚配变	100	49.11	39.16	39.16	/	否	无	25.2
16731	北票市	川南66kV变电站	221川北线	闫飞小区配变	50	8.64	35.69	35.69	/	否	无	0
16732	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	官营子变压器	20	76.60	1.04	1.04	/	否	无	14.73
16733	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	朱石皋变压器	50	70.49	15.43	15.43	/	否	无	25.12
16734	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	边家梁变压器	20	75.43	2.35	2.35	/	否	无	19.91
16735	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	10kW鹏达小区(箱变)变压器间隔配电变压器	500	31.23	243.95	243.95	/	否	无	3.2
16736	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线12分8#变压器柱上变压器	250	31.75	120.68	120.68	/	否	无	-3.91
16737	北票市	北骆66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期2号变压器	630	30.17	313.93	313.93	/	否	无	18.95

16738	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	巴前变压器	100	79.19	26.52	26.52	/	否	无	-2.86
16739	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼一	30	87.62	-2.286	-2.286	/	否	无	14.01
16740	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	石杖子配电变压器	200	26.60	106.94	106.94	/	否	无	30.18
16741	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东沟南洼15	80	40.34	31.75	31.75	/	否	无	-10.1
16742	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	台吉镇庄头种植小区（15年）	50	43.58	20.82	20.82	/	否	无	-11.54
16743	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	姜家营台	200	38.57	91.38	91.38	/	否	无	-41.7
16744	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	小巴二	50	38.76	21.41	21.41	/	否	无	2.46
16745	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松台沟村范青峰井变压器	50	50.66	17.62	17.62	/	否	无	71.43
16746	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	老宅营南沟15	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16747	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	台吉营（15年）	200	63.30	33.42	33.42	/	否	无	9.97
16748	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	高成机井变压器	50	42.06	22.56	22.56	/	否	无	-70.24
16749	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子二三变压器	100	78.83	7.05	7.05	/	否	无	7.85
16750	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	袁家梁变压器1	10	107.95	-2.795	-2.795	/	否	无	0
16751	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧邓家分支头道营村郭顶山水井分支头道营村郭顶山水井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16752	北票市	大板66kV变电站	114下府线	卧外（2.0工程）	100	48.54	37.36	37.36	/	否	无	0
16753	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小巴西沟（2.0工程）	200	25.18	109.66	109.66	/	否	无	9.97
16754	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	2-4分（2.0工程）	200	64.39	131.58	131.58	/	否	无	148.15
16755	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	孟公店(19低改工程)	400	12.60	280.88	280.88	/	否	无	87.31
16756	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子河东100kVA	100	34.88	49.51	49.51	/	否	无	0
16757	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东分（19低改）	200	27.41	105.18	105.18	/	否	无	-48.4
16758	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线新立屯南地大棚小区分歧二道沟村东小庙水井变压器	50	41.53	22.85	22.85	/	否	无	-49.25
16759	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线刘杖子冷棚小区配电变压器	30	95.75	-4.725	-4.725	/	否	无	1.1
16760	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔乡北广夫村东组北山养殖小区	50	43.49	20.73	20.73	/	否	无	-61.8
16761	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙五	200	25.70	114.74	114.74	/	否	无	7.8
16762	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	章吉营变台	80	1.18	63.17	63.17	/	否	无	0
16763	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下甸（农网升级）	50	63.58	9.44	9.44	/	否	无	-6.45
16764	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线大兰旗1组变压器	100	52.00	28	28	/	否	无	0
16765	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟小北山配变	50	40.61	19.7	19.7	/	否	无	-7.05
16766	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	下瓦金皋变压器	100	73.30	16.21	16.21	/	否	无	1.26

16767	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东伙房15年变压器	50	49.95	16.5	16.5	/	否	无	7.92
16768	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线2#变压器	315	0.00	252	252	/	否	无	0
16769	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右1右支2#变压器	315	5.45	236.19	236.19	/	否	无	-19.09
16770	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线11#变压器	315	8.33	225.76	225.76	/	否	无	20.69
16771	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线45#变压器	100	119.94	-39.94	-39.94	/	否	无	12.03
16772	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马户沟（2.0工程）	400	51.43	261.84	261.84	/	否	无	-17.71
16773	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	北组1#台区变压器	200	70.06	20.9	20.9	/	否	无	15.35
16774	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东(19低改)	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
16775	北票市	川南66kV变电站	224川大线	10kv川大线大力虎分歧北二组井分支北二组井变压器	50	64.56	14.99	14.99	/	否	无	-7.14
16776	北票市	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区4号变压器	630	9.11	453.92	453.92	/	否	无	41.15
16777	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	10kv南干线915单元陈国军大棚小区变压器	50	46.72	20.5	20.5	/	否	无	84.31
16778	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	娄家店乡来河北（15年）	50	63.69	9.12	9.12	/	否	无	7.05
16779	北票市	台东66kV变电站	112东水线	东水线56#变压器	250	3.94	190.15	190.15	/	否	无	-46.15
16780	北票市	西官66kV变电站	212西王线	西官营镇西山嘴1号井变压器	50	0.10	40	40	/	否	无	-100
16781	北票市	西官66kV变电站	212西王线	西屋铺变压器	50	1.92	39.25	39.25	/	否	无	61.54
16782	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	后1	50	38.55	21.91	21.91	/	否	无	-23.71
16783	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	火杖子变压器(83)	400	25.97	217.72	217.72	/	否	无	10.53
16784	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线宝二柱上变压器	315	25.80	192.91	192.91	/	否	无	0.66
16785	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_山咀变台	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
16786	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台六队（2.0工程）	400	13.01	267.96	267.96	/	否	无	-29.8
16787	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16788	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	坤头	50	74.96	11.53	11.53	/	否	无	6.93
16789	北票市			大西台1	30	0.00	24	24	/	否	无	0
16790	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西十组	80	70.72	28.05	28.05	/	否	无	5.14
16791	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	前铁	50	73.09	7.42	7.42	/	否	无	5.6
16792	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营大东50kVA新	200	67.51	100.36	100.36	/	否	无	126.29
16793	北票市	川南66kV变电站	224川大线	小克洛湾变压器	400	0.49	319.72	319.72	/	否	无	128.57
16794	北票市	北骆66kV变电站	106骆绿线	绿岛豪苑1#箱变变压器1#配电变压器	630	38.72	260.13	260.13	/	否	无	17.47
16795	北票市	南山66kV变电站	112街内线	市干线55号变压器	200	3.32	153.6	153.6	/	否	无	-32.14
16796	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	来南变压器（83）	200	65.71	143.4	143.4	/	否	无	7.09

16797	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛变压器（83）	200	56.15	125.2	125.2	/	否	无	14.48
16798	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉朝北路（83）	400	19.23	251.84	251.84	/	否	无	-0.08
16799	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	上元下四家（15年）	200	51.37	61.2	61.2	/	否	无	7.36
16800	北票市	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴村西台变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
16801	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	赵胡沟（83）	200	28.25	127.88	127.88	/	否	无	-1.72
16802	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河1#箱变4#变压器	500	31.37	243.15	243.15	/	否	无	9.17
16803	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	小四道沟配电变压器	20	119.57	-7.914	-7.914	2026/3/31	是	2026/12/30	48.37
16804	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线61#变压器	315	44.33	112.58	112.58	/	否	无	-26.48
16805	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下注配变（15年）	400	35.55	298.2	298.2	/	否	无	1.26
16806	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北山坡农业大棚配变	50	55.29	15.68	15.68	/	否	无	-51.01
16807	北票市	大板66kV变电站	114下府线	海青房变压器	50	67.75	2.93	2.93	/	否	无	1.1
16808	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于中30kVA	100	26.23	54.18	54.18	/	否	无	12.81
16809	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支3#何家沟外变	315	44.22	144.21	144.21	/	否	无	11.37
16810	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线马友营乡政府	100	113.08	-33.08	-33.08	/	否	无	0.44
16811	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子柱上变压器	50	3.89	38.33	38.33	/	否	无	-7.14
16812	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下西（2.0工程）	400	4.71	308.12	308.12	/	否	无	-83.4
16813	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	黄家沟（2.0工程）	400	23.66	239.68	239.68	/	否	无	11.07
16814	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16815	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	小真发变压器	50	63.46	31.14	31.14	/	否	无	80.88
16816	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线大乌兰分歧南营子分支东台子村南营子井变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
16817	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北四中学变压器	100	54.74	25.36	25.36	/	否	无	-22
16818	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子变压器	50	50.32	17.95	17.95	/	否	无	18.52
16819	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	黑哈分歧哈东分支3#变压器	200	49.38	112.82	112.82	/	否	无	16.95
16820	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老十八台上伙房河套养殖小区	200	64.86	55.82	55.82	/	否	无	0
16821	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kv泉巨永线下十二东	200	56.70	107.98	107.98	/	否	无	1.9
16822	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营子小区变压器	50	86.28	-3.14	-3.14	/	否	无	12.5
16823	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	韩家窝铺	100	85.22	-5.22	-5.22	/	否	无	3.56
16824	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东（2.0工程）	200	46.84	100.24	100.24	/	否	无	0
16825	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kW寰宇小区6#箱变1#配电变压器	1000	76.99	58.8	58.8	/	否	无	3.79
16826	北票市	川南66kV变电站	220川王线	八道梁变压器	80	20.86	47.31	47.31	/	否	无	-29.39

16827	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	住户沟变压器	30	84.06	-1.218	-1.218	/	否	无	-14.38
16828	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉巨永乡村15	50	86.38	-3.19	-3.19	/	否	无	32.61
16829	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	宝国老镇奈林皋（15年）	50	28.37	26.73	26.73	/	否	无	24.12
16830	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	柿子沟外	50	54.76	14.86	14.86	/	否	无	15.76
16831	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营徐塔养殖30kVA	30	14.51	19.65	19.65	/	否	无	-87.5
16832	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉巨勇乡存于杖子15	50	74.90	23.28	23.28	/	否	无	37.45
16833	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右13分2支1#变压器	315	20.61	187.11	187.11	/	否	无	0.84
16834	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯小区变压器	20	0.05	15.99	15.99	/	否	无	0
16835	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老镇上太平（15年）变压器	100	55.25	25.64	25.64	/	否	无	0
16836	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村来存里组二台区	400	40.03	314.64	314.64	/	否	无	40.41
16837	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线袜子沟1-2水井分支袜子沟1-2水井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
16838	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右14分1#箱变变压器	800	45.01	280.16	280.16	/	否	无	8.55
16839	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	孙井付养殖小区配电变压器	200	37.54	97.82	97.82	/	否	无	150.86
16840	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线王家沟北坡配电变压器	100	67.53	26.45	26.45	/	否	无	0
16841	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄村（19低改工程）	200	45.45	87.42	87.42	/	否	无	43.91
16842	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郭孝全养殖小区	100	52.19	30.58	30.58	/	否	无	0
16843	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧郎中村四道沟井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	-100
16844	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	潘家沟（2.0工程）	100	52.54	31.05	31.05	/	否	无	0
16845	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾8#箱变变压器间隔配电变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
16846	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	y刘学进变压器	315	16.97	198.54	198.54	/	否	无	19.21
16847	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子	200	36.59	86.92	86.92	/	否	无	18.67
16848	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛33号（2.0工程）	400	24.84	220.72	220.72	/	否	无	27.4
16849	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	玻力罕（2.0工程）	100	28.05	52.08	52.08	/	否	无	0
16850	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	大好松沟（19低改）	200	78.17	93.48	93.48	/	否	无	4.55
16851	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二组（2.0工程）	400	17.75	249.04	249.04	/	否	无	47.25
16852	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms_伊家沟	50	29.31	26.88	26.88	/	否	无	73.03
16853	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	巴北（15年）	200	78.47	79.34	79.34	/	否	无	26.94
16854	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥顺号养殖小区	100	0.15	79.85	79.85	/	否	无	100
16855	北票市	龙潭66kV变电站	123专供线	蔬菜生产合作二柱上变压器	200	0.90	158.9	158.9	/	否	无	-56.52
16856	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	河南2台区	50	0.00	40	40	/	否	无	0

16857	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛前	80	46.00	29.35	29.35	/	否	无	6.09
16858	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	大板于东15	50	39.23	22.61	22.61	/	否	无	-6.06
16859	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区6#箱变配电变压器	630	33.46	293.39	293.39	/	否	无	18.69
16860	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	后梅林村	100	66.93	32.08	32.08	/	否	无	3.19
16861	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线石外南分支大石匠沟井分支大石匠沟井变压器	50	0.18	39.91	39.91	/	否	无	-100
16862	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	桃园4号箱变1#变压器	315	67.58	41.14	41.14	/	否	无	12.2
16863	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小一组配电变压器	100	68.38	13.9	13.9	/	否	无	3.59
16864	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线东荒村郭家店井分支北四家乡郭家湾井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-80
16865	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔二	315	0.00	252	252	/	否	无	-100
16866	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大二	50	33.83	23.8	23.8	/	否	无	-0.38
16867	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	红旗沟	30	80.02	-0.006	-0.006	/	否	无	17.51
16868	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花甸新增大棚小区配电变压器	50	82.53	-1.265	-1.265	/	否	无	8.39
16869	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里一组（83）	200	48.70	78.2	78.2	/	否	无	23.03
16870	北票市	南山66kV变电站	210南百线	百丽高层变压器配电变压器	630	62.61	109.87	109.87	/	否	无	76.22
16871	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	池家沟小区分台	200	107.96	-55.92	-55.92	/	否	无	48.93
16872	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈101台（83）	200	27.05	107.16	107.16	/	否	无	-9.79
16873	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	哑巴沟（2.0工程）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
16874	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子上十家子50kVA	50	59.87	10.89	10.89	/	否	无	41.11
16875	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	西街村配电变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
16876	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	后窑组变压器	100	46.37	50.85	50.85	/	否	无	3.73
16877	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	西井子	80	75.38	-15.42	-15.42	/	否	无	43.25
16878	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗二组（2.0工程）	400	12.39	276.8	276.8	/	否	无	1.35
16879	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	付台组	200	54.25	152.84	152.84	/	否	无	0
16880	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二三	100	71.97	12.71	12.71	/	否	无	-24.46
16881	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	四北沟配电变压器	100	60.76	37.17	37.17	/	否	无	77.89
16882	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	单春杰大棚小区变压器	50	40.09	21.56	21.56	/	否	无	-40.98
16883	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟大棚变压器	50	9.84	35.08	35.08	/	否	无	-45.45
16884	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右5#变压器	100	27.05	63.72	63.72	/	否	无	-8.39
16885	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线7#变压器	315	32.68	160.56	160.56	/	否	无	27.62
16886	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	王连红肉鸡小区	160	71.44	33.28	33.28	/	否	无	-12.4
16887	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	众兴养殖厂变压器	200	61.11	62.84	62.84	/	否	无	-15.76

16888	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东山二配电变压器	50	47.33	17.13	17.13	/	否	无	20.74
16889	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区1	50	60.88	28.66	28.66	/	否	无	-27.98
16890	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	房申小区配电变压器	50	49.65	16.48	16.48	/	否	无	-10.43
16891	北票市	龙潭66kV变电站	123专供线	两家东河套小区柱上变压器	50	84.16	-2.08	-2.08	/	否	无	-40.95
16892	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子台区	100	2.93	77.38	77.38	/	否	无	0
16893	北票市	西官66kV变电站	212西王线	付杖子(19低改)	200	55.84	125.4	125.4	/	否	无	7.43
16894	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟大棚小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
16895	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	六家营大棚变压器	80	32.35	42.56	42.56	/	否	无	16.07
16896	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线上伙房小区分歧十八台村六天地井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
16897	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗3.4后(2.0工程)	200	50.20	64.18	64.18	/	否	无	18.15
16898	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	北房申大棚小区配电变压器	80	1.13	63.14	63.14	/	否	无	0
16899	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧巴南分支土洞子村土西1井变压器	50	29.58	27.41	27.41	/	否	无	-14.44
16900	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	魏家沟变台	100	92.63	-12.63	-12.63	/	否	无	-16.11
16901	北票市	大板66kV变电站	114下府线	东区(18结余)	200	18.23	123.54	123.54	/	否	无	0
16902	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营房上下30kVA1	200	11.70	137.18	137.18	/	否	无	-9.85
16903	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线126单元大帮地配电变压器	50	39.25	20.43	20.43	/	否	无	-4.91
16904	北票市	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里变压器	20	100.50	-4.1	-4.1	/	否	无	-3.16
16905	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右3#变压器	315	15.93	201.92	201.92	/	否	无	7.57
16906	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	杨家沟(19低改工程)	200	0.34	159.44	159.44	/	否	无	0
16907	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水泉农业设施大棚柱上变压器	30	96.95	-5.085	-5.085	/	否	无	-41.24
16908	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kv黑城子线八大家1台区变压器	50	78.86	26.92	26.92	/	否	无	22.17
16909	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白塔子道南大棚	80	43.40	36.34	36.34	/	否	无	-15.87
16910	北票市	上园66kV变电站	114上大线	陆家屯变压器	100	69.96	24.92	24.92	/	否	无	0
16911	北票市	冠山66kV变电站	208四工村线	四工村线33分1#变压器	50	48.25	16.62	16.62	/	否	无	-15.87
16912	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松二30kVA	30	62.38	5.29	5.29	/	否	无	17.07
16913	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线126单元韩家台配电变压器	100	69.25	21.42	21.42	/	否	无	4.22
16914	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	小辛店	50	87.97	-3.985	-3.985	/	否	无	15.51
16915	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	供水站支9#杆窑沟养殖小区变	80	86.47	-5.176	-5.176	/	否	无	2.27
16916	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	寰宇小区8#箱变1#配电变压器	1250	10.84	864.5	864.5	/	否	无	12.38
16917	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊(2.0工程)	200	37.46	117.46	117.46	/	否	无	1.96

16918	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线大平山分歧马代沟村房申沟水井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
16919	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山分支29号杆下杖子小区分支	30	0.00	24	24	/	否	无	0
16920	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈南	200	44.70	77.6	77.6	/	否	无	4.74
16921	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	宝扣线迷力营鸡场变压器	80	30.05	40.7	40.7	/	否	无	39.46
16922	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山大棚小区	20	0.00	16	16	/	否	无	-100
16923	北票市	北骆66kV变电站	104骆驼营线	北大荒变压器	20	80.03	-0.006	-0.006	/	否	无	25.9
16924	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	羊草沟（2.0工程）	100	21.77	59.26	59.26	/	否	无	0
16925	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	前麻子变压器	20	83.71	-0.742	-0.742	/	否	无	1.86
16926	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟四台	100	55.48	29.53	29.53	/	否	无	1.6
16927	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	罗家沟（农网升级）	50	30.88	24.67	24.67	/	否	无	0
16928	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	黄水泉子（农网升级）	100	15.32	65.03	65.03	/	否	无	-11.79
16929	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧陈大沟分歧陈奎营村陈大沟机井分支陈大沟机井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
16930	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10kv巴赵线南沟小区分支12号杆巴图营乡供销社组台区变压器	100	49.74	31.06	31.06	/	否	无	10.63
16931	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营胡铁沟（2.0工程）	200	65.28	138.9	138.9	/	否	无	43.45
16932	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	榆北	200	64.67	73.92	73.92	/	否	无	30.15
16933	北票市	上园66kV变电站	114上大线	四合屯变压器	100	78.38	35.58	35.58	/	否	无	0
16934	北票市	川南66kV变电站	221川北线	小四东变压器	50	65.02	8.75	8.75	/	否	无	-8.05
16935	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	东大营大棚小区	30	2.47	23.27	23.27	/	否	无	36.26
16936	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	油匠沟变压器	50	115.06	-17.53	-17.53	/	否	无	73.56
16937	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东官村西沟东组变压器	100	30.21	51.44	51.44	/	否	无	1.86
16938	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵东	80	42.79	30	30	/	否	无	3.06
16939	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	广二分支变台	50	92.72	-6.36	-6.36	/	否	无	11.83
16940	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村三五组变压器	315	31.46	160.65	160.65	/	否	无	25.33
16941	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	东街	200	70.39	96.5	96.5	/	否	无	113.59
16942	北票市	大板66kV变电站	116大板线	北勿养殖小区	20	85.45	-1.09	-1.09	/	否	无	4.31
16943	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上靠山	200	52.53	57.6	57.6	/	否	无	17.37
16944	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	生七组变压器	100	60.82	25.98	25.98	/	否	无	22.38
16945	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	池家沟变压器	20	0.40	15.92	15.92	/	否	无	0
16946	北票市	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	10kv铁矿线917单元大黑山特区变压器	200	26.61	106.76	106.76	/	否	无	-36.37

16947	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	闹沟变压器1	50	109.52	-14.76	-14.76	/	否	无	-2.37
16948	北票市	大板66kV变电站	114下府线	上石厂变压器	10	97.07	-1.707	-1.707	/	否	无	9.7
16949	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_石里台1	10	94.73	-1.473	-1.473	/	否	无	0
16950	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	双庙变台	30	60.53	5.84	5.84	/	否	无	8.87
16951	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	台西线145号杆生金村北洼小区分歧	30	1.31	23.75	23.75	/	否	无	0
16952	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大前西（15年）	100	62.41	17.6	17.6	/	否	无	-27.53
16953	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗村井配变	50	37.70	21.24	21.24	/	否	无	7.61
16954	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34#变压器	315	1.69	246.71	246.71	/	否	无	79.25
16955	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	新建队1	20	116.39	-7.278	-7.278	/	否	无	0
16956	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营二道沟30kVA	30	119.02	-11.706	-11.706	2026/3/31	是	2026/12/30	75.95
16957	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	山根上变压器	200	85.65	-11.3	-11.3	/	否	无	13.12
16958	北票市	西官66kV变电站	212西王线	平房乡政府变压器	80	69.24	12.04	12.04	/	否	无	23.85
16959	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈只海沟小区	200	33.37	97.8	97.8	/	否	无	-16.3
16960	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	丛家窝铺	20	119.75	-7.95	-7.95	2026/3/31	是	2026/12/30	27.4
16961	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区14#箱变1#变压器	500	26.63	266.95	266.95	/	否	无	5.69
16962	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟变压器（农网升级）	50	99.86	-9.93	-9.93	/	否	无	3.01
16963	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	史家梁	20	5.45	15.02	15.02	/	否	无	14.29
16964	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡生金东沟（15年）	100	54.12	52.73	52.73	/	否	无	59.6
16965	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚1变压器	30	62.41	5.58	5.58	/	否	无	-4.3
16966	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存小区变压器	80	34.01	36.8	36.8	/	否	无	-20.44
16967	北票市	西官66kV变电站	212西王线	小于沟变压器	50	81.44	-0.72	-0.72	/	否	无	9.07
16968	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	前梅林四	50	2.12	38.94	38.94	/	否	无	125
16969	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线凌东分歧三府村凌北老纪水井变压器	50	7.17	36.46	36.46	/	否	无	-25
16970	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣东变压器	100	99.55	-19.55	-19.55	/	否	无	16.69
16971	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	古家子村	50	40.30	21.02	21.02	/	否	无	-1.59
16972	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙里（15年）	80	42.99	29.72	29.72	/	否	无	-0.64
16973	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟小区（2.0工程）	200	22.78	119.08	119.08	/	否	无	-26.28
16974	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷西变压器	50	104.33	-12.165	-12.165	/	否	无	0.11
16975	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝线67#杆沙金沟变	30	84.64	-1.392	-1.392	/	否	无	12.83
16976	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营大棚小区配变	80	0.00	64	64	/	否	无	0
16977	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	铁东	200	21.46	117.68	117.68	/	否	无	15.53

16978	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线西官八组分支西官八组 变压器	200	80.78	-1.56	-1.56	/	否	无	18.97
16979	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	村部配电变压器	50	85.74	-2.87	-2.87	/	否	无	13.29
16980	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于东井30kVA1	80	50.65	24.8	24.8	/	否	无	-6.23
16981	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟一五（2.0工程）	400	18.58	260.72	260.72	/	否	无	0
16982	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	中学（2.0工程）	400	30.44	241.56	241.56	/	否	无	7.65
16983	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	10kv北干线房申变压器	50	76.94	2.61	2.61	/	否	无	0.12
16984	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	西南山（2.0工程）	200	43.03	112.58	112.58	/	否	无	76.78
16985	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	庄家沟台区(83)	200	74.96	109.2	109.2	/	否	无	121.44
16986	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河10#箱变变压器	315	24.26	175.58	175.58	/	否	无	8.67
16987	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	扣一(19低改工程)	200	3.70	155.96	155.96	/	否	无	40.91
16988	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	下羊（2.0工程）	200	78.69	120.98	120.98	/	否	无	17.69
16989	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟1台变压器	100	64.96	56.72	56.72	/	否	无	19.67
16990	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮一（15年）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
16991	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦东配电变压器	100	58.43	22.14	22.14	/	否	无	-4.76
16992	北票市	姜家店66kV变电站	622姜来线	朱石皋小区（2.0工程）	100	72.24	52.27	52.27	/	否	无	88.99
16993	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉山 南	100	78.05	18.85	18.85	/	否	无	0
16994	北票市	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村东地 水井分支东地水井变压器	50	23.09	30.45	30.45	/	否	无	-45.45
16995	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店变台	50	101.36	-10.68	-10.68	/	否	无	-0.1
16996	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	黑山沟大棚小区	30	12.89	20.32	20.32	/	否	无	-6.67
16997	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_菜市场配变	315	64.23	54.27	54.27	/	否	无	5.9
16998	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_扣北变压器	50	6.82	37.12	37.12	/	否	无	2.5
16999	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西分（19低改）	100	113.50	-33.5	-33.5	/	否	无	109.97
17000	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三东（2.0工程）	200	72.47	107.74	107.74	/	否	无	2.8
17001	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左17#变压器	315	4.58	237.76	237.76	/	否	无	100.97
17002	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kV寰宇小区2#箱变2#变压器配电 变压器	630	25.51	343.35	343.35	/	否	无	10.19
17003	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东一	200	15.29	129.42	129.42	/	否	无	10.37
17004	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	榆树底村东日光小区	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17005	北票市	川南66kV变电站	220川王线	老虎南变压器	80	89.26	-7.408	-7.408	/	否	无	-13.85
17006	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_线麻沟	100	21.01	61.06	61.06	/	否	无	0

17007	北票市	大板66kV变电站	114下府线	大杖子（15年新增分台区）柱上变压器	50	66.29	10.77	10.77	/	否	无	12.45
17008	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv乡直线三窝铺分歧周玉民井分支周玉民井变压器	50	30.18	28.25	28.25	/	否	无	-60
17009	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土前街1-2配变	200	61.50	38.92	38.92	/	否	无	-36.01
17010	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	西山组变压器	160	2.64	124.1	124.1	/	否	无	0
17011	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	孙明喜小区	80	38.31	45.33	45.33	/	否	无	-51.55
17012	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线哈义沟配电变压器	30	8.00	21.75	21.75	/	否	无	5.71
17013	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子分台变压器	50	6.46	37.56	37.56	/	否	无	8.77
17014	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	上他拉皋(19低改工程)	200	42.80	101.38	101.38	/	否	无	49.84
17015	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	温家山变压器	20	118.52	-7.704	-7.704	2026/3/31	是	2026/12/30	37.69
17016	北票市	上园66kV变电站	114上大线	大北沟(上大)	10	88.05	-0.805	-0.805	/	否	无	10.14
17017	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁变台	50	59.34	10.33	10.33	/	否	无	13.61
17018	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分歧46号杆变压器	200	78.19	120.36	120.36	/	否	无	97.29
17019	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯	200	22.76	124.64	124.64	/	否	无	37.04
17020	北票市	大板66kV变电站	114下府线	十东变压器	30	109.21	-8.763	-8.763	/	否	无	11.52
17021	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东四2台区	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17022	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	南站2台区变压器	200	9.14	141.9	141.9	/	否	无	-65.44
17023	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营双庙30kVA	30	68.40	3.98	3.98	/	否	无	-0.22
17024	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营回才沟30kVA	80	22.31	46.15	46.15	/	否	无	0.75
17025	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	上三道	400	9.02	317	317	/	否	无	0
17026	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟大棚小区	30	0.24	23.93	23.93	/	否	无	0
17027	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	粉房(19低改工程)	200	50.44	91.46	91.46	/	否	无	0
17028	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	白南	50	44.78	19.52	19.52	/	否	无	6.22
17029	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营北台20kVA	20	118.34	-7.668	-7.668	2026/3/31	是	2026/12/30	13.17
17030	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	前中街(2.0工程)	400	16.08	257.2	257.2	/	否	无	8.05
17031	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	孟杖子(19低改工程)	200	53.96	126.06	126.06	/	否	无	0
17032	北票市	北路66kV变电站	112北骆变城内线	城内线44左2#变压器	315	114.53	-108.7695	-108.7695	2026/3/31	是	2026/12/30	43.31
17033	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	赵兴沟(2.0工程)	100	49.30	30.83	30.83	/	否	无	65.89
17034	北票市	川南66kV变电站	220川王线	上水泉变压器	20	87.70	-1.54	-1.54	/	否	无	8.27
17035	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	于代沟机井变压器	50	88.95	-4.475	-4.475	/	否	无	3.23
17036	北票市	大板66kV变电站	114下府线	下石厂变压器	30	48.61	9.42	9.42	/	否	无	-32.01
17037	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	榆西沟	50	57.48	11.43	11.43	/	否	无	10.24

17038	北票市	大板66kV变电站	114下府线	三台庙西井变压器1	50	84.43	-2.215	-2.215	/	否	无	-6.73
17039	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	油坊沟变压器	100	18.28	62.46	62.46	/	否	无	14.32
17040	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	头道营配电变压器	100	44.80	57.02	57.02	/	否	无	-36.16
17041	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	郎中营配电变压器	50	112.31	-16.155	-16.155	/	否	无	5.21
17042	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	吕营子	50	65.38	8.34	8.34	/	否	无	3.33
17043	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	上瓦房（2.0工程）	100	23.31	58.91	58.91	/	否	无	0
17044	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦三里变压器	50	51.17	17.15	17.15	/	否	无	4.4
17045	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左5#变压器	100	0.15	79.85	79.85	/	否	无	0
17046	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_陈家门前配变	80	60.98	21.14	21.14	/	否	无	92.31
17047	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	李光辉变压器	50	10.04	34.99	34.99	/	否	无	166.67
17048	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	新前屯（2.0工程）	100	39.33	42.78	42.78	/	否	无	0
17049	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	丰上组变压器	30	0.01	24	24	/	否	无	0
17050	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	波二变压器	50	93.31	-6.655	-6.655	/	否	无	11.76
17051	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山养殖小区(土城子)	80	0.00	64	64	/	否	无	0
17052	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟南1	200	21.96	116.08	116.08	/	否	无	9.61
17053	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄山后（2.0工程）	100	3.43	76.91	76.91	/	否	无	0
17054	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于西30kVA	20	119.91	-7.982	-7.982	2026/3/31	是	2026/12/30	26.88
17055	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支76#下庙变压器1	400	11.87	273.56	273.56	/	否	无	-5.83
17056	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下坎子	20	119.67	-7.934	-7.934	/	否	无	0.19
17057	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	头道营3台区	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17058	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一台（15年新增分台区）	100	15.10	65.03	65.03	/	否	无	3.74
17059	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营东沟里20kVA	200	11.85	137.58	137.58	/	否	无	1.25
17060	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板马家沟15	50	65.98	27.13	27.13	/	否	无	21.07
17061	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子（2.0工程）	100	25.90	57.05	57.05	/	否	无	0
17062	北票市	大板66kV变电站	114下府线	扣北营居民点变压器	50	35.69	22.48	22.48	/	否	无	5.34
17063	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-2园子井	80	30.38	43.3	43.3	/	否	无	-38.15
17064	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	官坟沟变压器	100	30.88	49.12	49.12	/	否	无	0
17065	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马架子大棚配电变压器	50	0.08	39.96	39.96	/	否	无	-25
17066	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉二段地	100	60.04	31.65	31.65	/	否	无	-1.58
17067	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	凉水河后变压器	50	115.96	-17.98	-17.98	/	否	无	14.48
17068	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东山变压器	100	36.97	60.71	60.71	/	否	无	98.93
17069	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	红村一设施农业1	50	0.03	39.99	39.99	/	否	无	-94.44

17070	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营乡青石梁（15年）	50	77.92	2.2	2.2	/	否	无	11.16
17071	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡城子沟外（15年）	100	65.20	34.38	34.38	/	否	无	-4.39
17072	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬乡瓦七外（15年）	50	36.00	22.02	22.02	/	否	无	15.42
17073	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	王茂军大棚小变压器	80	20.68	51	51	/	否	无	-81.08
17074	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋西	50	110.19	-15.095	-15.095	/	否	无	24.06
17075	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	医院小区配电变压器	200	30.03	107.7	107.7	/	否	无	79.48
17076	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	乃西梁配电变压器	80	105.13	-20.104	-20.104	/	否	无	-16.11
17077	北票市	川南66kV变电站	220川王线	张武店变压器	100	47.83	44.77	44.77	/	否	无	-4.83
17078	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	10kv上波线西干二号线西马架子村 北大地大井变压器	100	67.42	39.86	39.86	/	否	无	11.52
17079	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头4-5队（2.0工程）	400	17.44	250.24	250.24	/	否	无	-9.92
17080	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼一三组（2.0工程）	400	20.87	267.56	267.56	/	否	无	0
17081	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	小三家（2.0工程）	100	20.80	59.2	59.2	/	否	无	0
17082	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟西（2.0工程）	200	30.67	131.2	131.2	/	否	无	-25.5
17083	北票市	川南66kV变电站	224川大线	郭义龙大棚配变	200	41.72	87.86	87.86	/	否	无	162.65
17084	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	大二道沟（2.0工程）	100	26.77	54.81	54.81	/	否	无	0
17085	北票市	上园66kV变电站	213上元线	半截沟（2.0工程）	100	44.15	54.1	54.1	/	否	无	0
17086	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子2（2.0工程）	200	70.09	126.14	126.14	/	否	无	0
17087	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花店子(19低改工程)	100	95.64	-15.64	-15.64	2026/3/31	是	2026/12/30	133.7
17088	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子小西沟30kVA	30	3.26	23.22	23.22	/	否	无	10.41
17089	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子北山小区配电变压器	100	1.50	78.98	78.98	/	否	无	29.73
17090	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线上胡小区分支8号杆小乌兰 国春小区配变	50	35.56	25.32	25.32	/	否	无	-52.76
17091	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6队井	100	3.56	78.89	78.89	/	否	无	-7.69
17092	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支11#薛南变	50	116.50	-18.25	-18.25	/	否	无	-27.24
17093	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟南（2.0工程）	200	20.86	124.14	124.14	/	否	无	0.45
17094	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联花园社区（2.0工程）	400	59.89	80.48	80.48	/	否	无	0
17095	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右8分2#变压器	315	37.02	135.39	135.39	/	否	无	26.68
17096	北票市	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂居民点变压器1	50	103.28	-11.64	-11.64	/	否	无	60.74
17097	北票市	西官66kV变电站	212西王线	10kv西王线山嘴村五标39号井分支 平房1组新台分支平房1组新台变 压器	200	75.83	117.72	117.72	/	否	无	52.42
17098	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼二组配变	80	83.66	-2.928	-2.928	/	否	无	5.55

17099	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线哈十五井配电变压器	100	2.00	78.17	78.17	/	否	无	10
17100	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	下平房配电变压器	200	29.18	101.7	101.7	/	否	无	11.94
17101	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山大棚变压器	30	37.35	13.85	13.85	/	否	无	-54.05
17102	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁河套大棚	50	50.57	16.54	16.54	/	否	无	-30.15
17103	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左21#变压器	100	42.20	37.8	37.8	/	否	无	49.5
17104	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右2#变压器	200	63.88	32.26	32.26	/	否	无	1.18
17105	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关四变台	50	79.19	1.87	1.87	/	否	无	1.19
17106	北票市	上园66kV变电站	213上元线	二道沟大棚小区	200	84.60	-9.2	-9.2	/	否	无	18.85
17107	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	腊海沟变台	100	75.99	24.16	24.16	/	否	无	44.96
17108	北票市	西官66kV变电站	212西王线	尹西沟二台区	250	0.00	200	200	/	否	无	0
17109	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	前柳条组变压器	50	67.52	17.96	17.96	/	否	无	5.39
17110	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营井11-1	80	28.26	44.04	44.04	/	否	无	-17.73
17111	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	白庙子变台	200	43.87	105.94	105.94	/	否	无	-3.11
17112	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	孙广玉日光大棚小区	50	3.68	38.72	38.72	/	否	无	40
17113	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门南山	30	71.68	9.67	9.67	/	否	无	5.83
17114	北票市	川南66kV变电站	220川王线	pms_山嘴变压器	50	64.85	8.52	8.52	/	否	无	-7.41
17115	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	朝东	100	77.66	2.44	2.44	/	否	无	13.26
17116	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	山湾子变压器	50	106.53	-13.265	-13.265	/	否	无	-3.52
17117	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台分（19年低改）	50	71.87	21.02	21.02	/	否	无	5.39
17118	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线华龙厂办	100	64.03	30	30	/	否	无	-48.65
17119	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	从家窝铺小区	20	119.38	-7.876	-7.876	2026/3/31	是	2026/12/30	15.63
17120	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	岳英沟变压器1	50	78.47	28.25	28.25	/	否	无	126.84
17121	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	105#变压器	160	66.25	42.11	42.11	/	否	无	-4.8
17122	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头三组	200	34.81	90.58	90.58	/	否	无	-16.04
17123	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟变压器1	50	117.17	-18.585	-18.585	/	否	无	-3.4
17124	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上沟变压器	50	52.07	17.27	17.27	/	否	无	16.33
17125	北票市	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线三家子变压器	250	65.76	154.35	154.35	/	否	无	43.18
17126	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板北孤家30kVA	30	95.87	-4.761	-4.761	/	否	无	2.85
17127	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟后配电变压器	50	70.22	28.6	28.6	/	否	无	23.44
17128	北票市	西官66kV变电站	212西王线	小西沟	200	51.91	150.1	150.1	/	否	无	44.73
17129	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小三家2-4组配电变压器	200	50.53	58.94	58.94	/	否	无	-52.28
17130	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	河南1台区变压器	100	31.71	48.29	48.29	/	否	无	6.04

17131	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kv泉巨永线平东分支十八台村河南井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17132	北票市	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线城子沟分歧城子沟里井分支北四家乡城子沟里井变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	0
17133	北票市	大板66kV变电站	114下府线	下达子（15年新增分台区）	50	44.74	17.89	17.89	/	否	无	1.53
17134	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kv塔黑线1516单元北塔牛家店北山大棚	50	89.31	-4.655	-4.655	/	否	无	-18.56
17135	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土东前配变	80	99.77	-15.816	-15.816	/	否	无	9.48
17136	北票市	大板66kV变电站	114下府线	乌拉草变压器1	20	77.67	1.87	1.87	/	否	无	0.96
17137	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	上拉配电变压器	20	100.13	-4.026	-4.026	/	否	无	-11.11
17138	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手变压器1	100	27.12	62.72	62.72	/	否	无	-13.01
17139	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆分台变压器	20	89.11	-1.822	-1.822	/	否	无	24.88
17140	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡老爷庙村五道沟小区变压器	20	12.60	13.49	13.49	/	否	无	-34.86
17141	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线塔连分歧莲花山东西配电变压器	200	0.95	159.46	159.46	/	否	无	-61.54
17142	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	石佛沟配电变压器	100	36.26	43.77	43.77	/	否	无	37.63
17143	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	西头地变压器	100	68.24	11.92	11.92	/	否	无	0
17144	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣西1	100	50.69	33.46	33.46	/	否	无	20.52
17145	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线金河4#箱变2#变压器	500	42.52	192.15	192.15	/	否	无	54.97
17146	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北沟15	315	39.16	222.14	222.14	/	否	无	32.02
17147	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板二（2.0工程）	200	69.28	134.36	134.36	/	否	无	1.6
17148	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线54分5#变压器	50	67.51	9.85	9.85	/	否	无	-6
17149	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一	200	38.69	92.4	92.4	/	否	无	30.89
17150	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝四	50	65.64	9.49	9.49	/	否	无	2.02
17151	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒下变压器	50	60.60	12.5	12.5	/	否	无	0.66
17152	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家大队支12#杆三家大队变	315	16.52	199.96	199.96	/	否	无	4.49
17153	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5左分6#变压器	315	27.26	166.13	166.13	/	否	无	41.91
17154	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51分4#变压器	250	32.54	140.6	140.6	/	否	无	-2.25
17155	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河09#箱变2#变压器	400	30.11	199.64	199.64	/	否	无	12.07
17156	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河05#箱变变压器	315	10.06	220.31	220.31	/	否	无	9.97
17157	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇豆一（15年）	50	4.15	37.99	37.99	/	否	无	2.5
17158	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头温室小区	100	24.54	60.77	60.77	/	否	无	-16.67
17159	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东官营镇市场小区变压器	400	34.76	181	181	/	否	无	15.8

17160	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上东（2.0工程）	400	3.28	307.36	307.36	/	否	无	-80.89
17161	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉6-7组（2.0工程）	400	21.03	273.92	273.92	/	否	无	66.15
17162	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河南（19低改工程）	400	15.03	267.24	267.24	/	否	无	13.37
17163	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	丰中组变压器	30	67.77	7.41	7.41	/	否	无	0
17164	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	西官营镇口扣卜营村1号井变压器	50	8.20	35.9	35.9	/	否	无	23.81
17165	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧黄后井分支黄古屯村黄前井变压器	50	15.78	33.11	33.11	/	否	无	-63.38
17166	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	三家灰厂支4#池家沟变	200	67.74	25.3	25.3	/	否	无	22.46
17167	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	西沟里变压器	100	52.55	42.78	42.78	/	否	无	11.13
17168	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大三家五组小区	50	111.07	-15.535	-15.535	/	否	无	6.45
17169	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山二组配变新	30	107.89	-8.367	-8.367	/	否	无	3.19
17170	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线北山1.6组变压器	100	87.54	-7.54	-7.54	/	否	无	2.06
17171	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六棚配变	100	55.29	30.2	30.2	/	否	无	3.74
17172	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10kv娄家店线扎兰营分支扎兰营河南井分支扎兰营河南井变压器	50	76.97	5.09	5.09	/	否	无	-30.97
17173	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	上营子变压器	20	118.01	-7.602	-7.602	/	否	无	5
17174	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营	200	43.85	75.56	75.56	/	否	无	17.81
17175	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	前三	80	24.83	44.69	44.69	/	否	无	7.2
17176	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	上瓦金皋变压器	100	59.38	43.14	43.14	/	否	无	30.03
17177	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子村部大棚小区	50	84.99	-2.495	-2.495	/	否	无	-32.38
17178	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	崔家窝铺变台	200	29.93	100.24	100.24	/	否	无	-13.86
17179	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟三台变压器	200	51.87	84.82	84.82	/	否	无	47.06
17180	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	阳光工程城南大棚小区	30	109.36	-8.808	-8.808	/	否	无	61.02
17181	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁小区	100	22.77	61.27	61.27	/	否	无	3.55
17182	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	小碱洼变台	200	46.77	106.2	106.2	/	否	无	79.06
17183	北票市	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
17184	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝五台区变压器	50	65.65	8.97	8.97	/	否	无	19.57
17185	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	上南沟变台	30	117.11	-11.133	-11.133	/	否	无	4.32
17186	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	东家属院变台	50	25.08	28.4	28.4	/	否	无	3.33
17187	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	巴图营乡崔宝代沟15	50	67.17	6.42	6.42	/	否	无	8.21
17188	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡黑沟（15年）	50	90.97	-5.485	-5.485	/	否	无	-12.66
17189	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧岳家分支头道营九天地水井分支头道营九天地水井变压器	50	74.25	10.15	10.15	/	否	无	-60.91

17190	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	林家窝铺	50	20.06	31.41	31.41	/	否	无	-12.3
17191	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴二	315	17.13	198.07	198.07	/	否	无	-8.78
17192	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	张角沟	30	55.40	8.07	8.07	/	否	无	-0.35
17193	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴三	200	69.03	72.92	72.92	/	否	无	17.92
17194	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟北变台(83)	200	12.52	135	135	/	否	无	2
17195	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝六大棚变压器1	400	1.85	312.68	312.68	/	否	无	-63.3
17196	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝一变压器	50	75.88	2.78	2.78	/	否	无	5.4
17197	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子大棚小区	315	17.97	205	205	/	否	无	-10.96
17198	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	下洼变台	50	69.21	6.4	6.4	/	否	无	44.1
17199	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣中(2.0工程)	200	40.95	112.34	112.34	/	否	无	-6.84
17200	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_翟家营道南大棚	80	16.42	52.47	52.47	/	否	无	-22.95
17201	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子分歧19号杆牛圈子小区分支	30	33.93	15.04	15.04	/	否	无	-97.78
17202	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾养鸡小区变压器	50	44.23	19.8	19.8	/	否	无	1.97
17203	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	pms_马西变压器新	200	82.60	-5.2	-5.2	/	否	无	8.01
17204	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子大棚小区新	50	101.49	-10.745	-10.745	/	否	无	-36.2
17205	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	五家子配电变压器新	50	104.00	-12	-12	/	否	无	3.79
17206	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗示范配变新	100	45.80	41.86	41.86	/	否	无	0
17207	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	南沟上变压器新	100	58.25	54.15	54.15	/	否	无	149.16
17208	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	朝阳沟新	50	78.50	4	4	/	否	无	-3.33
17209	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右3分1#变压器新	400	39.77	161	161	/	否	无	0.54
17210	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	龙王庙台变压器新	30	104.97	-7.491	-7.491	2026/3/31	是	2026/12/30	46.64
17211	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章东50kVA新	50	118.50	-19.25	-19.25	/	否	无	-0.2
17212	北票市	大板66kV变电站	114下府线	下石厂2台区新	50	37.19	22.05	22.05	/	否	无	30.63
17213	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上勿池楼新	50	56.24	13.21	13.21	/	否	无	-5.1
17214	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰沟大棚变压器新	100	40.29	43.93	43.93	/	否	无	0
17215	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	生金西队变压器	200	26.09	109.22	109.22	/	否	无	0.43
17216	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二分歧洞长沟变压器	100	29.98	52.22	52.22	/	否	无	0.58
17217	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	西营子变压器(台东线)	100	51.63	43.41	43.41	/	否	无	2.31
17218	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴碱洼子(2.0工程)	400	21.58	250	250	/	否	无	1.44
17219	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线16#变压器	315	33.59	146.22	146.22	/	否	无	4.08
17220	北票市	上园66kV变电站	215上北线	10kv上北线三巨兴村下沟水井分支 下沟水井变压器	50	29.47	27.59	27.59	/	否	无	11.43

17221	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬（15年）	100	76.55	15.2	15.2	/	否	无	-10.15
17222	北票市	北路66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分9号变压器	400	30.40	252.64	252.64	/	否	无	-22
17223	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来一小区（2.0工程）	400	5.20	306.16	306.16	/	否	无	-87.51
17224	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头西沟（2.0工程）	200	31.25	99.86	99.86	/	否	无	4.22
17225	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	官山沟变压器（能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17226	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	地税配电变压器（业扩）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17227	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下杠头2台区（业扩）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17228	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	毓水蓬莱四期1号	630	23.53	356.64	356.64	/	否	无	29.2
17229	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板八代沟果园台区	100	36.89	48.58	48.58	/	否	无	0
17230	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线喇嘛营变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
17231	北票市	南山66kV变电站	112街内线	市干线51#变压器	315	0.60	250.17	250.17	/	否	无	0
17232	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	汤泉子组变压器（83）	200	37.44	133.76	133.76	/	否	无	73.68
17233	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	靠山屯小区	50	78.76	5.13	5.13	/	否	无	129.66
17234	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河14#箱变变压器	315	47.26	103.19	103.19	/	否	无	12.48
17235	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三百分岐平房村下羊水井分支平房村下羊水井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17236	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	小四家（2.0工程）	200	21.20	124.02	124.02	/	否	无	22.84
17237	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	陶北（2.0工程）	100	76.04	57.06	57.06	/	否	无	69.3
17238	北票市	大板66kV变电站	114下府线	红胜上变压器	200	17.91	128.28	128.28	/	否	无	0
17239	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线龙潭村北地大井变压器	50	77.91	8.83	8.83	/	否	无	-40.3
17240	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里三四	100	108.80	-28.8	-28.8	/	否	无	3.2
17241	北票市	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山移民小区变压器	200	44.67	79	79	/	否	无	-19.66
17242	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kv塔黑线老窝铺分岐牛家店村国春井分支牛家店村国春井变压器	50	41.62	21.49	21.49	/	否	无	-79.44
17243	北票市	川南66kV变电站	220川王线	西老宅15	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17244	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大哈线0.4kV岳台组3号灌溉台区机井柱上变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17245	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	小平（2.0工程）	100	1.34	78.7	78.7	/	否	无	0
17246	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老南沟养殖	80	99.67	-15.736	-15.736	/	否	无	50.83
17247	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	大东小区	80	118.73	-30.984	-30.984	/	否	无	33.63
17248	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	郭杖子变压器1（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17249	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	苏家窑（能效）	400	16.95	310.56	310.56	/	否	无	-25.15

17250	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	十一小学（18结余）	400	17.90	268.24	268.24	/	否	无	-22.49
17251	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	山区（18结余）	200	8.61	143.7	143.7	/	否	无	-7.82
17252	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝铺变台（83）	200	45.83	106.4	106.4	/	否	无	6.71
17253	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	刑家洼子（83）	200	76.01	88.58	88.58	/	否	无	0.87
17254	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德变台（83）	200	56.04	82.18	82.18	/	否	无	-3.29
17255	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	郭杖子台区（83）大后五组配电变压器新	200	48.43	87.42	87.42	/	否	无	23.1
17256	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦西配电变压器（83）	200	38.39	126.82	126.82	/	否	无	61.89
17257	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上波	100	41.59	40.38	40.38	/	否	无	-7.35
17258	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下松（2.0工程）	200	42.30	101.26	101.26	/	否	无	-0.8
17259	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	范杖子（19低改）	200	10.00	143.74	143.74	/	否	无	64
17260	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线艾树沟村井变压器	50	20.00	31.62	31.62	/	否	无	-100
17261	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	尖山沟变压器（83）	200	36.42	108.84	108.84	/	否	无	5.91
17262	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺大棚30kVA	50	89.99	-4.995	-4.995	/	否	无	-2.04
17263	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	下店变压器	315	61.12	195.11	195.11	/	否	无	7.99
17264	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营乌拉汗大棚30kVA	50	70.67	10.23	10.23	/	否	无	28.57
17265	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	杏树洼组变压器1	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17266	北票市	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区1#箱变	500	34.11	309.55	309.55	/	否	无	6.11
17267	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分10#变压器	315	37.56	133.69	133.69	/	否	无	2.71
17268	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_粮库乡个体	200	89.32	-18.64	-18.64	/	否	无	3.69
17269	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	哈房申（19低改工程）	200	64.63	53.92	53.92	/	否	无	0
17270	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV大哈线0.4kV华子炉村张士发井台区机井变压器	50	60.92	12.37	12.37	/	否	无	12.83
17271	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉北中台配变	80	41.97	33.32	33.32	/	否	无	0
17272	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青15	50	40.58	20.08	20.08	/	否	无	5.58
17273	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七、一台区	200	63.23	122.48	122.48	/	否	无	50.42
17274	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八、二台区	200	79.24	115.98	115.98	/	否	无	107.42
17275	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	敖辉台区（83）	200	33.97	93.08	93.08	/	否	无	10.09
17276	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二（83）	200	43.07	109.02	109.02	/	否	无	5.17
17277	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	哈西变台（83）	200	61.00	72.18	72.18	/	否	无	-18.38
17278	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟配电变压器（83）	200	17.74	124.52	124.52	/	否	无	17.79
17279	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	汤泉子配电变压器（83）	200	15.31	129.42	129.42	/	否	无	-0.62
17280	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	水泉配电变压器（83）	200	13.79	134.2	134.2	/	否	无	0

17281	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东台南营子（83）	200	15.86	128.36	128.36	/	否	无	0
17282	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	碾坊院（83）	200	25.50	127.02	127.02	/	否	无	95.37
17283	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	白银代变压器（83）	200	11.26	138.28	138.28	/	否	无	4.89
17284	北票市	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼外变压器（83）	200	8.28	144.8	144.8	/	否	无	18.22
17285	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	大庙南山变台（83）	200	22.64	116.9	116.9	/	否	无	-4.9
17286	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭北（83）	200	35.66	93.52	93.52	/	否	无	-1.59
17287	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	陈家窝铺变台（83）	200	64.75	60.42	60.42	/	否	无	-0.18
17288	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	万丈子（83）	200	55.33	136.68	136.68	/	否	无	-3.51
17289	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	八家子（83）	400	28.81	208.52	208.52	/	否	无	45.89
17290	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	八里铺变台（83）	200	52.83	111.56	111.56	/	否	无	18.91
17291	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西郊开发区（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17292	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里三队配电变压器1（能效）	200	76.41	130.56	130.56	/	否	无	43.23
17293	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三（能效）	200	35.43	109.76	109.76	/	否	无	0.93
17294	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右26#变压器	200	6.78	146.62	146.62	/	否	无	-21.05
17295	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分12#变压器	200	30.34	99.56	99.56	/	否	无	-9.88
17296	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	华子沟变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17297	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	马杖子分台（能效）	400	72.64	303.24	303.24	/	否	无	43.62
17298	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子车头营子50kVA（能效）	400	30.34	283.6	283.6	/	否	无	-1.2
17299	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林大棚（能效）	400	77.63	313.76	313.76	/	否	无	139.29
17300	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子（能效）	200	72.52	115	115	/	否	无	25.58
17301	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	成子山（能效）	200	25.69	126.34	126.34	/	否	无	-43.92
17302	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	黄家窝铺（能效）	200	39.88	80.38	80.38	/	否	无	7.43
17303	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线五间房河西新台	100	54.60	31.53	31.53	/	否	无	2.16
17304	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭大岭	20	61.02	4.34	4.34	/	否	无	-19.79
17305	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下奈东（83）	200	18.59	126.6	126.6	/	否	无	35.38
17306	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松三六变压器	80	84.02	-3.216	-3.216	/	否	无	20.46
17307	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kV桃园16号箱变配电变压器	500	41.41	193.15	193.15	/	否	无	12.18
17308	北票市	南山66kV变电站	109林场线	桃园11号箱变1#变压器	400	49.87	120.56	120.56	/	否	无	8.84
17309	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	生六队变压器	30	119.93	-11.979	-11.979	2026/3/31	是	2026/12/30	71.63
17310	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村南组变压器	30	17.97	18.61	18.61	/	否	无	-75.76
17311	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台一队	100	119.99	-39.99	-39.99	/	否	无	0

17312	北票市	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	10kv大黑山1号线89号杆大黑山特别行政管理区0.4kv台区变压器	100	68.30	18.27	18.27	/	否	无	8.2
17313	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线平房分歧坎杖子村兴隆沟井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
17314	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西一变压器	200	72.60	118.12	118.12	/	否	无	10.24
17315	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小八（2.0工程）	400	31.62	194	194	/	否	无	15.46
17316	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线哈二配电变压器	315	39.66	129.53	129.53	/	否	无	3.99
17317	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松玉一二变压器	80	76.87	22.06	22.06	/	否	无	3.3
17318	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	毛后分台	200	41.28	140.06	140.06	/	否	无	2.01
17319	北票市	西官66kV变电站	212西王线	北山洼小区变压器	50	37.31	21.59	21.59	/	否	无	-49.72
17320	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲二（19低改）	200	69.13	63.32	63.32	/	否	无	17.06
17321	北票市	大板66kV变电站	114下府线	房家沟变压器	20	79.89	0.1	0.1	/	否	无	40.44
17322	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟大棚15	50	55.98	13.25	13.25	/	否	无	7.52
17323	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上北线门外分歧朝阳寺村零一水井分支零一水井变压器	50	26.13	29.4	29.4	/	否	无	68.75
17324	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	上土来（2.0工程）	100	79.39	63.75	63.75	/	否	无	150.17
17325	北票市	上园66kV变电站	114上大线	移民点（2.0工程）	200	43.01	94.36	94.36	/	否	无	4.5
17326	北票市	上园66kV变电站	213上元线	马代沟（2.0工程）	100	18.31	61.75	61.75	/	否	无	0
17327	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟2台配电变压器	50	96.53	-8.265	-8.265	/	否	无	12.56
17328	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	pms_养牛小区	100	66.25	18.52	18.52	/	否	无	-74.88
17329	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门	100	45.87	34.13	34.13	/	否	无	3.91
17330	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kv哈尔滨线小王杖子配电变电器	50	3.86	38.19	38.19	/	否	无	20
17331	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	苗木牛场	50	6.81	36.6	36.6	/	否	无	-96.15
17332	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线张宝吐村水口子水井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
17333	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板时运沟10kVA	20	97.69	-3.538	-3.538	/	否	无	22.06
17334	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	南庙设施农业大棚北台柱上变压器	80	25.77	48.06	48.06	/	否	无	-32.08
17335	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	宏发养殖变压器	315	86.30	-19.845	-19.845	/	否	无	16.61
17336	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	大杖子配电变压器	80	72.79	21.15	21.15	/	否	无	4.66
17337	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kv哈尔滨线新亭村西北山井分支哈尔滨乡新亭村西北山井变压器	50	1.30	39.49	39.49	/	否	无	-25
17338	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	胜利屯养殖小区变压器	50	31.48	24.81	24.81	/	否	无	16.22

17339	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	柳下变压器	30	61.69	7.09	7.09	/	否	无	3.19
17340	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营小东沟5kVA	50	18.16	30.93	30.93	/	否	无	-23.61
17341	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	二道沟养殖小区变压器	100	15.46	64.72	64.72	/	否	无	-14.93
17342	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村八天地台	50	73.11	3.94	3.94	/	否	无	-14.87
17343	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线水泉分歧水泉一组日光小区分支水泉村三组方塘井变压器	50	3.70	38.15	38.15	/	否	无	0
17344	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10kv寰宇小区1#箱变变压器2#配电变压器	630	20.05	377.81	377.81	/	否	无	7.26
17345	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_石外变压器	30	3.13	23.11	23.11	/	否	无	14.29
17346	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线房申分支老爷庙村房申井分支老爷庙村房申井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17347	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛温室大棚变压器	30	1.45	23.59	23.59	/	否	无	0
17348	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	山西头变压器	50	62.41	14	14	/	否	无	-13.87
17349	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河7#箱变2#变压器	500	57.86	110.7	110.7	/	否	无	8.48
17350	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三北(19低改)	200	41.18	114.3	114.3	/	否	无	-16.22
17351	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧秋西分支秋西北沟水井分支分支秋西北沟水井变压器	50	0.02	40	40	/	否	无	0
17352	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟三组(2.0工程)	200	27.02	108.98	108.98	/	否	无	-3.69
17353	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	陶家湾配变	400	82.08	-8.32	-8.32	/	否	无	88.01
17354	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	五家子(2.0工程)	100	2.13	77.87	77.87	/	否	无	0
17355	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东四棚配变	200	43.15	74.48	74.48	/	否	无	-0.94
17356	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39有15#变压器	400	41.70	154.4	154.4	/	否	无	25.7
17357	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟北山阳光小区配变	100	27.26	54.19	54.19	/	否	无	41.04
17358	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	弯子1	50	4.78	37.61	37.61	/	否	无	10.26
17359	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子(19低改工程)	200	77.10	82.82	82.82	/	否	无	0
17360	北票市	川南66kV变电站	221川北线	小四西变压器	50	63.33	9.32	9.32	/	否	无	-14.58
17361	北票市	川南66kV变电站	220川王线	长条沟(19低改工程)	100	25.16	55.21	55.21	/	否	无	-16.56
17362	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	长北水泉变压器1	30	34.49	14.95	14.95	/	否	无	-9.94
17363	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	台吉镇东台吉6-7(15年)	50	71.36	16.3	16.3	/	否	无	-0.44
17364	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郑家新村分台(83)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17365	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组变压器	50	1.75	39.49	39.49	/	否	无	-56.52
17366	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	莫家沟组变压器(83)	200	3.19	159.36	159.36	/	否	无	22.26

17367	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	程守荣养殖小区变压器	80	87.71	-6.168	-6.168	/	否	无	-26.6
17368	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	10kv北干线八家子分三井子村房后地大井变压器	50	20.32	30.98	30.98	/	否	无	0
17369	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	大西柱上变压器	315	1.30	247.91	247.91	/	否	无	-99.26
17370	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	马窝铺(2.0工程)	200	45.10	124.62	124.62	/	否	无	-21.74
17371	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线4#变压器	400	14.55	262.2	262.2	/	否	无	33.02
17372	北票市	大板66kV变电站	114下府线	凉水河周家沟扶贫果园变压器	100	32.11	52.7	52.7	/	否	无	0
17373	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	团结屯	50	119.99	-19.995	-19.995	/	否	无	0
17374	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥小区变压器	200	7.75	144.8	144.8	/	否	无	-78.26
17375	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店东变压器	50	3.31	38.35	38.35	/	否	无	0
17376	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	下章(2.0工程)	200	32.40	138.18	138.18	/	否	无	83.41
17377	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下瓦盆(2.0工程)	200	18.97	127.4	127.4	/	否	无	0
17378	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架一组配变	200	3.29	156.54	156.54	/	否	无	59.6
17379	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板五组配变	50	77.92	4.53	4.53	/	否	无	12.72
17380	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二	50	63.79	8.15	8.15	/	否	无	1.3
17381	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子变压器	100	94.38	-14.38	-14.38	/	否	无	0
17382	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	来北养殖小区变压器	80	59.67	29.28	29.28	/	否	无	83.38
17383	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	10kv马塔线梁西配电变压器新	315	18.84	194.1	194.1	/	否	无	3.45
17384	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	五家子敬老院配电变压器	200	51.91	60.24	60.24	/	否	无	167.45
17385	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡小乌兰东15	80	108.86	-23.088	-23.088	/	否	无	3.56
17386	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	北蕨菜沟变压器1	20	43.36	7.55	7.55	/	否	无	-63.64
17387	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰山配电变压器	30	73.57	2.59	2.59	/	否	无	-2.03
17388	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺北沟(15年)	100	48.38	33.73	33.73	/	否	无	0
17389	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	梨树沟变压器1	20	102.22	-4.444	-4.444	/	否	无	-3.29
17390	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板六组	80	27.15	42.28	42.28	/	否	无	10.8
17391	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟养殖变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17392	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石线北队分歧下河套村南队井变压器	50	19.61	31.98	31.98	/	否	无	0
17393	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰河东分歧扎兰村一组井变压器	50	52.71	16.78	16.78	/	否	无	-67.35
17394	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东官北干线东官营镇商业街1#2#商业街	630	5.43	470.86	470.86	/	否	无	-28.97
17395	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛营变台	200	35.17	91.04	91.04	/	否	无	-3.12

17396	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头蘑王温室小区	80	0.00	64	64	/	否	无	0
17397	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kV龙潭铁矿线榆树底村齐家沟井变压器	50	114.37	-17.185	-17.185	/	否	无	-30.5
17398	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟三组（2.0工程）	400	51.82	230.32	230.32	/	否	无	25.04
17399	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	乃河西配电变压器	50	19.52	32.29	32.29	/	否	无	-21.21
17400	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	10kV市郊线金河7#箱变分7#变压器1	100	105.97	-25.97	-25.97	/	否	无	8.51
17401	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左4#变压器	315	42.42	127.54	127.54	/	否	无	104.65
17402	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁小区	20	98.43	-3.686	-3.686	/	否	无	-16.33
17403	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	菜家沟变压器	30	65.09	5.11	5.11	/	否	无	12.47
17404	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	东范杖子1	50	57.83	12.8	12.8	/	否	无	7.75
17405	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10kV娄家店线南台子变压器	30	119.99	-11.997	-11.997	2026/3/31	是	2026/12/30	50.13
17406	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线11#变压器	315	20.97	187.55	187.55	/	否	无	-3.11
17407	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯南变压器	20	111.77	-6.354	-6.354	/	否	无	-1.7
17408	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	下赵配电变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17409	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧36号杆五道沟小区配变	400	64.41	299.12	299.12	/	否	无	8.51
17410	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	西山配电变压器	50	106.89	-13.445	-13.445	/	否	无	5.57
17411	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	南街配电变压器	50	72.24	4.06	4.06	/	否	无	10.77
17412	北票市	北路66kV变电站	106骆绿线	绿岛豪苑2#箱变2#变压器配电变压器	630	24.54	363.07	363.07	/	否	无	44.94
17413	北票市	北路66kV变电站	204骆金线	金塘御景二期6号变压器	630	28.66	323.44	323.44	/	否	无	16.93
17414	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	五间房镇预制件（15年）	50	64.59	9.86	9.86	/	否	无	-34.24
17415	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家3-4园子明	315	90.40	-32.76	-32.76	/	否	无	9.48
17416	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	李梦金井配变	50	38.11	21.34	21.34	/	否	无	-6.7
17417	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗示范园分台变压器	100	112.88	-32.88	-32.88	2026/3/31	是	2026/12/30	13.07
17418	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	大三家线乃林皋东山养殖小区	50	0.95	39.67	39.67	/	否	无	0
17419	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左4#2#变压器	250	20.88	147.8	147.8	/	否	无	-8.18
17420	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右1#变压器	315	34.12	144.52	144.52	/	否	无	-3.87
17421	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线25#变压器	315	27.55	165.22	165.22	/	否	无	-2.14
17422	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27#变压器	315	43.16	116.05	116.05	/	否	无	6.59
17423	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线19#变压器	250	16.50	160.05	160.05	/	否	无	1.53
17424	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区5#箱变1#变压器	500	56.15	119.8	119.8	/	否	无	7.85

17425	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线下窑东变压器	100	74.70	30.52	30.52	/	否	无	0
17426	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	胡头沟大棚变压器	30	81.20	-0.36	-0.36	/	否	无	-10.81
17427	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下奔配电变压器	20	116.09	-7.218	-7.218	/	否	无	-12.22
17428	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	西营子（15年新增分台区）	50	26.11	28.65	28.65	/	否	无	28
17429	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	站前	50	41.85	20.54	20.54	/	否	无	46.79
17430	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区12#箱变1#变压器	630	11.02	434.64	434.64	/	否	无	-99.3
17431	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇截河小区（15年）	80	46.80	30.02	30.02	/	否	无	10.12
17432	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	大东（2.0工程）	200	60.16	80.42	80.42	/	否	无	14.99
17433	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	韩家窑2台区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17434	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	10kv土城子线刘家沟分歧刘家沟村刘家沟机井变压器	50	22.80	30.63	30.63	/	否	无	150
17435	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	小北营子	30	60.46	6.13	6.13	/	否	无	1.12
17436	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板铁北30kVA	50	2.21	38.99	38.99	/	否	无	-11.11
17437	北票市	大板66kV变电站	114下府线	三家窝铺（18结余）	200	37.43	130.76	130.76	/	否	无	0
17438	北票市	川南66kV变电站	220川王线	上游变压器	30	3.01	23.14	23.14	/	否	无	11.11
17439	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_马代沟大棚小区	30	90.59	-3.177	-3.177	/	否	无	1.83
17440	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇中街（15年）	80	3.40	62.17	62.17	/	否	无	34.15
17441	北票市	上园66kV变电站	215上北线	上坎子	20	110.56	-6.112	-6.112	/	否	无	-19.86
17442	北票市	上园66kV变电站	215上北线	松树沟	100	36.20	45.55	45.55	/	否	无	7.72
17443	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_达子营	20	71.10	2.55	2.55	/	否	无	2.55
17444	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	姜家窝铺线五间房河西（业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17445	北票市	姜家店66kV变电站	612北四家线	pms_三家子变压器	200	37.16	114.36	114.36	/	否	无	43
17446	北票市	姜家店66kV变电站	612北四家线	周家营变压器	30	114.36	-10.308	-10.308	/	否	无	38.73
17447	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟温室井变压器	20	31.84	9.64	9.64	/	否	无	16.4
17448	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	马窝铺分台（业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17449	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	惠源隆牧业	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17450	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线荒地南沟分支东荒村荒地井分支北四家乡荒地井变压器	50	39.80	24.14	24.14	/	否	无	-83.33
17451	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	兴山嘴配电变压器	200	37.60	92.2	92.2	/	否	无	-2.12
17452	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6-7（2.0工程）	400	16.88	254.08	254.08	/	否	无	0.5
17453	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	胥杖子（2.0工程）	100	29.25	51.29	51.29	/	否	无	0
17454	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋2（19低改工程）	100	53.05	35.44	35.44	/	否	无	24.55

17455	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	哈五(19低改工程)	200	2.09	156.16	156.16	/	否	无	0
17456	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	中三道	30	55.23	8.48	8.48	/	否	无	12.7
17457	北票市	上园66kV变电站	215上北线	小勿	400	5.40	311.16	311.16	/	否	无	-69.66
17458	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东官前组变压器	315	53.40	89.37	89.37	/	否	无	35.16
17459	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前三大棚	50	80.01	-0.005	-0.005	/	否	无	-24.85
17460	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	过梁沟(2.0工程)	400	27.53	264.4	264.4	/	否	无	6.54
17461	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下太新分台(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17462	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边东(19低改)	100	23.51	59.68	59.68	/	否	无	0.4
17463	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五棚配变	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
17464	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝扎兰日光小区	200	101.10	-42.2	-42.2	/	否	无	49.76
17465	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝北山日光小区变压器	50	62.22	12.67	12.67	/	否	无	-31.73
17466	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉北山日光小区变压器	50	74.76	6.3	6.3	/	否	无	42.67
17467	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	丁南变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
17468	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈四配电变压器	315	1.15	249.35	249.35	/	否	无	6.49
17469	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟沟里小区配电变压器	80	60.39	16.11	16.11	/	否	无	-25.82
17470	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	马南	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
17471	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元房申配电变压器	30	117.65	-11.295	-11.295	2026/3/31	是	2026/12/30	11.91
17472	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元李家炉配电变压器	50	78.82	1.95	1.95	/	否	无	12
17473	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三家线粮库分支大三家村大前东南台区变压器	200	42.91	133.76	133.76	/	否	无	-34.04
17474	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	10kV乡直线四组台区变压器	50	9.73	35.14	35.14	/	否	无	0
17475	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线20#变压器	400	51.46	115.68	115.68	/	否	无	11.1
17476	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧土洞子村巴中井变压器	50	28.04	28.34	28.34	/	否	无	30.79
17477	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右5分5#变压器	160	86.03	-9.648	-9.648	/	否	无	8.8
17478	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左1#变压器	315	55.34	77.68	77.68	/	否	无	-4.16
17479	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	银河线25#变压器	315	18.80	192.78	192.78	/	否	无	8.78
17480	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41右5#变压器	315	6.51	231.71	231.71	/	否	无	-3.47
17481	北票市	台东66kV变电站	205东风线	东风线21右11#变压器	200	19.25	121.5	121.5	/	否	无	20.45
17482	北票市	北路66kV变电站	112北骆变城内线	城内线36分1#箱变变压器	315	21.08	185.6	185.6	/	否	无	10.01
17483	北票市	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子变压器	100	78.00	49.09	49.09	/	否	无	15.47
17484	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区9号变压器	630	26.00	344.8	344.8	/	否	无	4.32

17485	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子林场	80	18.63	51.63	51.63	/	否	无	141.67
17486	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下打草配电变压器	30	120.00	-12	-12	/	否	无	4.48
17487	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17488	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线供销社变压器	100	79.06	2.21	2.21	/	否	无	17.47
17489	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线下府开发区三府村新台变压器	315	43.26	125.75	125.75	/	否	无	16.17
17490	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九西变台	50	101.85	-10.925	-10.925	/	否	无	3.12
17491	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线河东分歧河东村河东井分支哈尔脑乡河东井变压器	50	34.30	24.92	24.92	/	否	无	107.69
17492	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	曼三变压器	30	88.20	-2.46	-2.46	/	否	无	55.35
17493	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗1组（2.0工程）	400	35.09	201.24	201.24	/	否	无	24.5
17494	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰沟（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17495	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10kV大三家线811单元乃林皋中小学	80	32.79	43.61	43.61	/	否	无	-23.43
17496	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马户沟分台(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17497	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	西沟里分台(小微)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17498	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营西营子50kVA	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
17499	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	新开岭分歧平大队分支1#变压器	200	67.78	89.38	89.38	/	否	无	64.72
17500	北票市	大板66kV变电站	114下府线	大杖子（2.0工程）	100	22.76	58.18	58.18	/	否	无	0
17501	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	五零四（2.0工程）	200	53.11	135.08	135.08	/	否	无	68.75
17502	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉北(19低改)	400	21.33	236.84	236.84	/	否	无	-16.58
17503	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	苗木大棚	50	0.01	39.99	39.99	/	否	无	-100
17504	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17505	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	山嘴变压器1	20	108.26	-5.652	-5.652	/	否	无	13.87
17506	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	文登营变压器	100	77.29	42.21	42.21	/	否	无	0.24
17507	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	朝东养猪小区（业扩）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17508	北票市	上园66kV变电站	114上大线	陆家屯西(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17509	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下太平变压器	50	49.86	15.07	15.07	/	否	无	-0.7
17510	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	坎杖子	100	3.04	77.18	77.18	/	否	无	0
17511	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	后沟变台	400	85.73	-22.92	-22.92	/	否	无	5.16
17512	北票市	西官66kV变电站	212西王线	邓杖子变压器	50	87.20	-3.6	-3.6	/	否	无	6.07
17513	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	北干线杨树林分歧28号杆杨木匠沟分支	400	77.19	283.8	283.8	/	否	无	0.56
17514	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	牦牛西沟大棚小区	50	0.00	40	40	/	否	无	0

17515	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	四棵树	100	29.36	50.7	50.7	/	否	无	8.11
17516	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村大棚小区变压器	30	118.71	-11.613	-11.613	/	否	无	-23.96
17517	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小三家日光小区配电变压器	50	45.10	19.95	19.95	/	否	无	2.03
17518	北票市	北路66kV变电站	102北欧线	佰宏时代房地产1箱变间隔配电变压器	630	16.50	400.05	400.05	/	否	无	87.18
17519	北票市	西官66kV变电站	212西王线	庙下变压器（83）	200	74.58	102.32	102.32	/	否	无	4.44
17520	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线姜家沟日光温室大棚小区二	50	91.30	-5.65	-5.65	/	否	无	-21.23
17521	北票市	冠山66kV变电站	209冠摩线	四工村线3右7#变压器	315	21.31	184.94	184.94	/	否	无	35.61
17522	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河2#箱变1#变压器	630	39.65	255.21	255.21	/	否	无	2.45
17523	北票市	川南66kV变电站	221川北线	四家东北山小区变压器	100	95.17	-15.17	-15.17	/	否	无	-8.66
17524	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线4分7#变压器	315	8.78	226.33	226.33	/	否	无	14.96
17525	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	上五道变压器	50	48.21	16.23	16.23	/	否	无	8.98
17526	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	老四小工地	315	33.20	147.45	147.45	/	否	无	5.01
17527	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	北街（2.0工程）	100	61.55	34.27	34.27	/	否	无	60.99
17528	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	黄土沟	100	72.47	17.02	17.02	/	否	无	13.8
17529	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	大西变压器	400	17.37	264	264	/	否	无	8.15
17530	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	白银沟配电变压器	20	22.10	11.68	11.68	/	否	无	42.86
17531	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆变压器	20	104.50	-4.9	-4.9	/	否	无	0.52
17532	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	万松山变压器（83）	200	17.03	126.26	126.26	/	否	无	-0.94
17533	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线五米井	50	41.06	20.66	20.66	/	否	无	4.09
17534	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板日光小区变压器	50	99.73	-9.865	-9.865	/	否	无	-24.84
17535	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	上红庙变压器1	100	32.70	48.11	48.11	/	否	无	-9.04
17536	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东北山配电变压器	80	33.28	38.34	38.34	/	否	无	-17.31
17537	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧邓家分支平房村垫地水井分支平房村垫地水井变压器	50	31.68	27.05	27.05	/	否	无	20
17538	北票市	南八家66kV变电站	221南大线	哈脑营李国明大棚	20	36.35	8.77	8.77	/	否	无	21.74
17539	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	电管站	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
17540	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营沟门30kVA	30	91.18	-3.354	-3.354	/	否	无	18.03
17541	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇崔家店（15年）	100	73.27	12.83	12.83	/	否	无	1.13
17542	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖小区配电变压器	50	94.39	-7.195	-7.195	/	否	无	-32.03
17543	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	后梅林小区（业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	0

17544	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家线黄花甸子分支14号杆黄花甸子南坡分支	200	40.93	79.42	79.42	/	否	无	21.79
17545	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线39#变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17546	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房河西养殖南	200	19.68	121.32	121.32	/	否	无	7.48
17547	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	巴思北2台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17548	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	桃园7号箱变1#变压器	500	34.77	226.15	226.15	/	否	无	15.66
17549	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	欧韵蓝湾5#箱变变压器间隔配电变压器	500	34.65	226.75	226.75	/	否	无	20.23
17550	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	艾林皋沟(2.0工程)	100	26.76	53.3	53.3	/	否	无	0
17551	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	郝杖子(83)	200	72.77	109.68	109.68	/	否	无	6.99
17552	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	来毛沟	30	88.18	-2.454	-2.454	/	否	无	6.15
17553	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	10kv上杨线土宝营村东街水井分支东街水井变压器	100	79.53	79.84	79.84	/	否	无	19.64
17554	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河3#箱变1#变压器	630	35.84	279.03	279.03	/	否	无	11.26
17555	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗模式村配变	100	68.47	11.53	11.53	/	否	无	0
17556	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分7支1#变压器	315	75.04	48.01	48.01	/	否	无	-12.34
17557	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣三西	200	41.69	110.8	110.8	/	否	无	15.74
17558	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	乡政府1	200	1.99	156.02	156.02	/	否	无	-4.04
17559	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线水泉分歧水泉三组方塘分支水泉村一组井变压器	50	59.43	13.39	13.39	/	否	无	46.34
17560	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西官四组(15年新增分台区)	200	53.90	52.68	52.68	/	否	无	20.43
17561	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	乡果园变压器	200	96.12	-32.24	-32.24	/	否	无	-2.22
17562	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	二粮库宅	20	0.00	16	16	/	否	无	0
17563	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5分1右支5#变压器	200	47.85	103.46	103.46	/	否	无	16.5
17564	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线26#变压器	315	64.66	48.42	48.42	/	否	无	17.87
17565	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右3#变压器	200	80.12	-0.24	-0.24	/	否	无	7.16
17566	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	波一变压器	50	50.27	14.87	14.87	/	否	无	-5.59
17567	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	庙前屯大棚变压器	30	57.75	6.68	6.68	/	否	无	-13.6
17568	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎东变压器	200	45.98	89.66	89.66	/	否	无	17.61
17569	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎西1	200	38.68	82.68	82.68	/	否	无	5.51
17570	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	松五变压器	100	81.52	-1.52	-1.52	/	否	无	37.69
17571	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜丈子大棚3	100	3.46	79.13	79.13	/	否	无	83.33
17572	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv宝国老镇十八台村棚前后井分支王宝森门前井变压器	50	14.23	32.94	32.94	/	否	无	3.85

17573	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉5-8北	315	16.70	207.46	207.46	/	否	无	-32.39
17574	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	羊胖沟（2.0工程）	100	89.68	-9.68	-9.68	/	否	无	17.58
17575	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	赵家沟变台	50	65.10	10.92	10.92	/	否	无	2.36
17576	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四	100	81.60	-1.6	-1.6	/	否	无	43.82
17577	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄前组变压器	200	51.24	66.62	66.62	/	否	无	31.69
17578	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_扎西	200	70.96	120.12	120.12	/	否	无	-8.45
17579	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟（2.0工程）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17580	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	南庙设施农业大棚南台	30	4.70	23.91	23.91	/	否	无	-100
17581	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营三家庙5kVA	20	79.83	0.28	0.28	/	否	无	18.8
17582	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇白石厂（15年）	200	76.47	134.26	134.26	/	否	无	3.79
17583	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线42#变压器	315	22.24	181.94	181.94	/	否	无	-17.28
17584	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线48#变压器	315	54.09	81.84	81.84	/	否	无	3.24
17585	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左1#变压器	315	33.60	146.16	146.16	/	否	无	2.41
17586	北票市	南山66kV变电站	112街内线	市干线40#变压器	200	17.55	125.22	125.22	/	否	无	1.57
17587	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	八南组分台变压器	100	78.91	54.91	54.91	/	否	无	98.24
17588	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	张军海大棚小区变压器	50	9.89	36.96	36.96	/	否	无	-66.67
17589	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝四六变压器	315	45.91	193.69	193.69	/	否	无	57.02
17590	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子	50	6.44	37.9	37.9	/	否	无	-18.42
17591	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	二色变台	200	33.92	102.16	102.16	/	否	无	9.77
17592	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家窝铺变台	200	26.61	107.78	107.78	/	否	无	-17.48
17593	北票市	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里（小区）变压器	20	34.27	11.36	11.36	/	否	无	100
17594	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室东台变压器	30	39.64	13.4	13.4	/	否	无	-9.09
17595	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	丁北组变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
17596	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	10kV土城子线李孟金台区（1）变 压器	100	26.25	54.45	54.45	/	否	无	6.16
17597	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房大棚小区	50	29.68	31.95	31.95	/	否	无	4
17598	北票市	北路66kV变电站	102北欧线	川州御品小区5号变压器	1000	12.52	675	675	/	否	无	5.05
17599	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟变台	200	27.56	108.32	108.32	/	否	无	9.43
17600	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	大丈子组变压器	50	67.67	6.64	6.64	/	否	无	34.24
17601	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	二成沟变台	30	45.33	11.66	11.66	/	否	无	-3.17
17602	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	北良变台	50	58.67	12.21	12.21	/	否	无	0.39
17603	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店养殖变台	100	0.22	79.82	79.82	/	否	无	-100
17604	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	六合城变台	200	86.87	-13.74	-13.74	/	否	无	65.86

17605	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝村分支6#三宝阳光小区变	80	65.34	19.1	19.1	/	否	无	-66.06
17606	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支42#水泉四组变	100	39.02	48.31	48.31	/	否	无	-0.39
17607	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手分台变压器	50	39.72	21.77	21.77	/	否	无	7.64
17608	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分歧71号杆变压器	400	48.06	254.36	254.36	/	否	无	31.29
17609	北票市	上园66kV变电站	114上大线	五代沟	30	58.06	13.5	13.5	/	否	无	38.62
17610	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一组井配变	30	112.50	-9.75	-9.75	/	否	无	-4.61
17611	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马大沟(农网升级)	50	16.04	32.09	32.09	/	否	无	1.69
17612	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	四合城养殖变台	100	47.99	45.58	45.58	/	否	无	-24.34
17613	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	中老窝铺(2.0工程)	100	23.20	58.08	58.08	/	否	无	0
17614	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	后松下(2.0工程)	200	39.46	105.76	105.76	/	否	无	16.39
17615	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	喇嘛洞变压器	50	24.76	28.54	28.54	/	否	无	-4.92
17616	北票市			蒙古营台1	30	0.00	24	24	/	否	无	0
17617	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	西房申小区	80	26.09	43.6	43.6	/	否	无	-13.99
17618	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	窝瓜店	30	109.76	-8.928	-8.928	/	否	无	-2.03
17619	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线老西沟分歧老西沟村老西沟井分支分支老西沟井变压器	50	36.08	21.96	21.96	/	否	无	42.04
17620	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝一	100	50.24	54.12	54.12	/	否	无	25.38
17621	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑一队变台	400	59.80	107.44	107.44	/	否	无	-0.47
17622	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子河南变台	80	26.77	42.59	42.59	/	否	无	-1.09
17623	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	上元镇彩南(15年)	100	36.32	43.96	43.96	/	否	无	2.83
17624	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	南水泉变压器1	10	114.80	-3.48	-3.48	/	否	无	79.03
17625	北票市	大板66kV变电站	116大板线	郎洞沟大棚小区	50	27.96	26.04	26.04	/	否	无	-46.97
17626	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线刘杖子东沿配电变压器	50	1.56	39.23	39.23	/	否	无	0
17627	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	三山沟(2.0工程)	100	31.74	48.27	48.27	/	否	无	0
17628	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	塔一小区	50	44.87	21.26	21.26	/	否	无	-15.73
17629	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	来河南小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
17630	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板陈三家10kVA	10	0.00	8	8	/	否	无	-100
17631	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大三家线兴隆沟分歧庙下村卢杖子井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17632	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	上化变台	50	83.60	-1.8	-1.8	/	否	无	36.09
17633	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板冯家店100kVA	200	45.88	86.92	86.92	/	否	无	-0.33
17634	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房南山配电变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0

17635	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟大棚育苗场变压器	50	104.25	-12.125	-12.125	/	否	无	-53.09
17636	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	哈养殖（2.0）	200	34.09	92.58	92.58	/	否	无	0
17637	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线李杖子小区配电变压器	20	7.32	14.73	14.73	/	否	无	0
17638	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组南配变	30	92.60	-3.78	-3.78	/	否	无	-7.64
17639	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	于家湾	30	64.24	5.72	5.72	/	否	无	-13.2
17640	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	兴隆沟变压器	80	35.16	35.87	35.87	/	否	无	2.42
17641	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	于波小区配电变压器	30	43.00	12.07	12.07	/	否	无	32.56
17642	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	西沟外变压	20	115.83	-7.166	-7.166	/	否	无	16.51
17643	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板林场配变	30	46.57	11.09	11.09	/	否	无	8.23
17644	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	赵家梁（2.0工程）	100	20.37	59.7	59.7	/	否	无	20.39
17645	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	塔西配电变压器	200	44.61	90.22	90.22	/	否	无	26.91
17646	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷东	100	40.50	41.16	41.16	/	否	无	0
17647	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_朱杖子变压器	20	69.55	2.09	2.09	/	否	无	4.43
17648	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_老西沟南变压器	100	44.41	58.18	58.18	/	否	无	0
17649	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	苑家梁配电变压器	50	51.44	14.62	14.62	/	否	无	5.94
17650	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺东沟变压器	315	11.23	218.04	218.04	/	否	无	-14.62
17651	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	铁营子配电变压器	80	38.35	35.5	35.5	/	否	无	12.62
17652	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	中四（83）	200	25.89	108.7	108.7	/	否	无	0
17653	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺（2.0工程）	200	47.31	87.9	87.9	/	否	无	19.66
17654	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营北沟变压器	50	55.92	15.02	15.02	/	否	无	-22.71
17655	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石线松树梁沟分歧下河套村下桩台井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17656	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	莲花山配电变压器	200	35.98	88.04	88.04	/	否	无	21.49
17657	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	上赵配电变压器	50	80.48	-0.24	-0.24	/	否	无	8.83
17658	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	下拉配电变压器	50	85.22	-2.61	-2.61	/	否	无	1.56
17659	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	上弯子配电变压器	50	2.97	38.54	38.54	/	否	无	-4
17660	北票市	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖小区变压器	100	85.73	-5.73	-5.73	/	否	无	4.36
17661	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	尖草沟下变压器	20	118.54	-7.708	-7.708	2026/3/31	是	2026/12/30	29.69
17662	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	10kv马塔线西营子配电变压器	30	104.06	-7.218	-7.218	/	否	无	-9.18
17663	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子北变压器	50	6.25	37.22	37.22	/	否	无	11.76
17664	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板南孤家30kVA	30	1.62	23.6	23.6	/	否	无	20
17665	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	王三肉鸡小区	50	1.73	39.19	39.19	/	否	无	75

17666	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章西小区	100	74.75	11.7	11.7	/	否	无	4.1
17667	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	西山屯	200	54.91	50.38	50.38	/	否	无	-0.81
17668	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚1	100	66.62	25.02	25.02	/	否	无	-74.48
17669	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	头道营	200	53.68	100.4	100.4	/	否	无	7.12
17670	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	牛家店（15年）	100	59.76	21.62	21.62	/	否	无	-8.62
17671	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	杨家沟（2.0工程）	100	2.56	77.88	77.88	/	否	无	0
17672	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡三家梁15	200	41.17	80.9	80.9	/	否	无	34.06
17673	北票市	大板66kV变电站	114下府线	松树沟变压器	20	118.47	-7.694	-7.694	2026/3/31	是	2026/12/30	2.89
17674	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	两家八天地	50	25.57	29.48	29.48	/	否	无	-78.81
17675	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线白相屯变压器	100	3.11	77.75	77.75	/	否	无	0
17676	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富东台	100	61.91	18.1	18.1	/	否	无	-1.15
17677	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富三分支变台	50	83.57	-1.785	-1.785	/	否	无	2.22
17678	北票市	大板66kV变电站	114下府线	下府乡马三沟（15年）	30	82.65	-0.795	-0.795	/	否	无	-9.6
17679	北票市	大板66kV变电站	114下府线	鱼池变压器	50	85.49	-2.745	-2.745	/	否	无	2.07
17680	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线中心府台区井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17681	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	东洼井变压器	100	75.12	10.69	10.69	/	否	无	-54.72
17682	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	房申（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17683	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kv宝铁线怡鑫家园4号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17684	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kv宝铁线怡鑫家园5号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17685	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kv宝铁线铁矿劳服1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17686	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区2号箱变	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17687	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区1号箱变	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17688	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kv宝铁线怡鑫家园1号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17689	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	铁路家属院变台（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17690	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	跃进屯（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17691	北票市	上园66kV变电站	114上大线	上水泉（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17692	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线16#变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17693	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线12#变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17694	北票市	10kv宝铁线怡鑫家园3号变压器	1417宝铁线	10kv宝铁线怡鑫家园3号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17695	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	二组南洼灌溉井2台区变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0

17696	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园6号变压器	630	0.00	504	504	/	否	无	0
17697	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章东（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17698	北票市	北路66kV变电站	204骆金线	尚品南山小区4号箱变	500	12.24	339.35	339.35	/	否	无	36.69
17699	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	大沟变压器1新	30	75.78	2.48	2.48	/	否	无	3.67
17700	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	头道沟变压器（能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17701	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	波台沟二队（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17702	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	大偏石（业扩）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17703	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	梁西台区（业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17704	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭日光大棚小区	100	0.14	79.87	79.87	/	否	无	0
17705	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟三组变压器	50	90.01	-5.005	-5.005	/	否	无	32.93
17706	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	尖营子变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17707	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	梁家队（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17708	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道北沟变台（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17709	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17710	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯南（能效）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17711	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟北（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17712	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线28左1#变压器（能效）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17713	北票市	川南66kV变电站	224川大线	大力虎大棚小区变压器1（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17714	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙前（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17715	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线14+1#变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17716	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园供热变	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17717	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	西官七组大棚小区变压器1（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17718	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	盛达开发	200	42.76	74.48	74.48	/	否	无	7.44
17719	北票市	大板66kV变电站	114下府线	沟门变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17720	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦五（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17721	北票市	上园66kV变电站	114上大线	庙沟（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17722	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后一	100	64.45	62.91	62.91	/	否	无	16.73
17723	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家日光温室小区	30	79.32	1.51	1.51	/	否	无	10.43
17724	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17725	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	正西山组变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17726	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	保善堂变台（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0

17727	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	北河套台区（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17728	北票市	上园66kV变电站	213上元线	后燕子沟（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17729	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左2#变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17730	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左5#变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17731	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴南沟变台（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17732	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小梁后配电变压器（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17733	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	下树林子三变压器	50	60.78	18.39	18.39	/	否	无	-26.67
17734	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	团结屯(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17735	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小南山配电变压器1	30	2.48	23.31	23.31	/	否	无	0
17736	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道北配电变压器	200	59.70	50.5	50.5	/	否	无	0.96
17737	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉分支22#水泉二组变	50	73.01	11.92	11.92	/	否	无	10.68
17738	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟大棚变压器	30	96.68	-5.004	-5.004	/	否	无	38.04
17739	北票市	上园66kV变电站	215上北线	门家窝铺	30	56.63	7.84	7.84	/	否	无	0
17740	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北三、五组变压器	50	71.80	4.12	4.12	/	否	无	8.8
17741	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	水库小区（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17742	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	养牛小区分三台区1	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17743	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	西沟1	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17744	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	西铁棚配变	80	73.14	18.68	18.68	/	否	无	27.2
17745	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔西变压器	50	62.50	10.52	10.52	/	否	无	3.82
17746	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	高中变压器新	200	74.32	73.82	73.82	/	否	无	-28.66
17747	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴乡政府变压器	200	27.85	104.36	104.36	/	否	无	15.39
17748	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组分台	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17749	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	黄家窝铺（业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17750	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台温室井变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
17751	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英宝山	100	57.42	34.54	34.54	/	否	无	33.08
17752	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市翟家营村一组保护地小区	100	30.45	52.02	52.02	/	否	无	-32.17
17753	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三组后沟井变压器	50	21.11	31.39	31.39	/	否	无	-4.29
17754	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	七家子养殖小区	315	0.00	252	252	/	否	无	0
17755	北票市	大板66kV变电站	114下府线	萝卜沟2	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17756	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	上元北（能效）	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17757	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇吉祥沟（业扩）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17758	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	柳树沟(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0

17759	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	马家沟分杜台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17760	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村分台	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17761	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四北(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17762	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松一30kVA	200	67.08	120.86	120.86	/	否	无	-9.08
17763	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	樱桃沟配电变压器	50	91.17	-5.585	-5.585	/	否	无	-1.61
17764	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	偏下分台(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17765	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	四道沟台区(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17766	北票市	上园66kV变电站	114上大线	常沟(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17767	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	二官分台(小微)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17768	北票市	上园66kV变电站	114上大线	电管站(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17769	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子三家子(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17770	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线下沟二示范园变压器	100	114.27	-34.27	-34.27	/	否	无	0
17771	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦匠沟村部	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17772	北票市	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	忠华水泥制品厂变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17773	北票市	上园66kV变电站	215上北线	上喇嘛洞沟(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17774	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水泉(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17775	北票市	上园66kV变电站	213上元线	李家沟(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17776	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔南(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17777	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线42#变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17778	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	青草沟(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17779	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	西北山(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17780	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子下(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17781	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板营(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17782	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	平房(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17783	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	新建村大棚变压器(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17784	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	穴家沟变压器(能效)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17785	北票市	西官66kV变电站	212西王线	中营子二台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
17786	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	中学分台(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17787	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	姜杖子变压器(能效)	400	0.00	320	320	/	否	无	0
17788	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈北(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
17789	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	桃园17#箱变1#变压器	630	12.95	422.42	422.42	/	否	无	-19.97
17790	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线柳条沟变压器	100	51.71	28.77	28.77	/	否	无	0

17791	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	羊马南配电变压器	50	15.88	32.42	32.42	/	否	无	-34.69
17792	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_解家沟小区	50	75.36	9.18	9.18	/	否	无	-20.89
17793	北票市	川南66kV变电站	220川王线	排头沟变压器	20	114.36	-6.872	-6.872	/	否	无	-8.02
17794	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_娄北	30	118.32	-11.496	-11.496	/	否	无	5.4
17795	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	东营子变台	100	40.92	39.08	39.08	/	否	无	5.15
17796	北票市	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子（15年新增分台区）	50	88.11	-4.055	-4.055	/	否	无	4.86
17797	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上杠头配电变压器	50	82.78	-1.39	-1.39	/	否	无	27.34
17798	北票市	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左15#变压器	250	45.70	87.8	87.8	/	否	无	-19.74
17799	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟南变台1	80	60.45	27.08	27.08	/	否	无	23.3
17800	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	水泥厂家属院变台	50	67.64	27.03	27.03	/	否	无	14.86
17801	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	海丰村后窑大棚小区变压器	50	63.07	-18.81	-18.81	/	否	无	-9.12
17802	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店西变压器1	50	63.34	13.91	13.91	/	否	无	0.52
17803	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小三家5-7组配电变压器	50	116.25	-18.125	-18.125	/	否	无	-12.98
17804	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟村南小区变压器	200	20.99	131.4	131.4	/	否	无	42.45
17805	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟棚配电变压器	30	51.74	11.87	11.87	/	否	无	-24.14
17806	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	小卢杖子变台	50	86.87	-3.435	-3.435	/	否	无	-28.47
17807	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线43#变压器	315	40.77	123.57	123.57	/	否	无	0.1
17808	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线43左1#变压器	315	41.48	121.34	121.34	/	否	无	14.56
17809	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板沙铺台20kVA	50	33.04	27.38	27.38	/	否	无	-34.29
17810	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东台子配电变压器	30	117.40	-11.22	-11.22	2026/3/31	是	2026/12/30	11.85
17811	北票市	大板66kV变电站	114下府线	凌北西变压器	50	51.14	16	16	/	否	无	19.79
17812	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四西	200	63.02	71.62	71.62	/	否	无	10.99
17813	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板政府100kVA	400	82.77	-11.08	-11.08	/	否	无	3.39
17814	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼组变压器	50	38.22	21.14	21.14	/	否	无	-2.29
17815	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子小木匠沟50kVA	100	71.51	16.22	16.22	/	否	无	3.49
17816	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村后胡台组日光温室变压器	30	46.30	11.77	11.77	/	否	无	26.56
17817	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	山嘴村西洼1号大棚小区变压器	200	28.56	107.18	107.18	/	否	无	41.94
17818	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	平房配电变压器	50	90.58	-5.29	-5.29	/	否	无	4.63
17819	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器1	100	76.86	7.7	7.7	/	否	无	3.58
17820	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	红村二设施农业大棚1	30	63.16	7.31	7.31	/	否	无	5.88
17821	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	pms_马北变台	100	99.83	-19.83	-19.83	/	否	无	11.91
17822	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	上章	80	25.89	44.07	44.07	/	否	无	-3.92

17823	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	庙队配电变压器	20	99.44	-3.888	-3.888	/	否	无	2.48
17824	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	三家子北沟1	20	118.08	-7.616	-7.616	/	否	无	-3.54
17825	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下双	30	119.72	-11.916	-11.916	/	否	无	0.39
17826	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥北变台	50	89.56	-4.78	-4.78	/	否	无	-1.22
17827	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	上木家沟配电变压器	30	94.10	-4.23	-4.23	/	否	无	3.04
17828	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道西变台	30	98.96	-5.688	-5.688	/	否	无	8.9
17829	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙五十	315	6.54	232.72	232.72	/	否	无	-86.32
17830	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟养殖小区1	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
17831	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线22#变压器	315	33.98	144.99	144.99	/	否	无	-1.73
17832	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大兰旗日光小区变压器	80	46.71	26.65	26.65	/	否	无	-42.19
17833	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_前波图北1	50	65.15	17.5	17.5	/	否	无	20.41
17834	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子2号配电变压器	80	1.67	62.76	62.76	/	否	无	-28.57
17835	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线17#变压器	315	19.44	190.76	190.76	/	否	无	8.58
17836	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上松	30	0.00	24	24	/	否	无	0
17837	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区	100	47.66	38.12	38.12	/	否	无	-30.53
17838	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东北台	315	14.91	205.03	205.03	/	否	无	-1.25
17839	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子外2#付杖子外变	80	87.89	-6.312	-6.312	/	否	无	35.12
17840	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛温室大棚变压器	50	13.48	33.26	33.26	/	否	无	47.62
17841	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子组变压器	200	70.12	128.44	128.44	/	否	无	121.06
17842	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线小乌兰上胡小区分支17号杆刘文达配变	50	68.41	11.98	11.98	/	否	无	9.3
17843	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线上胡分支3号杆小乌兰上胡配变	50	41.26	21.06	21.06	/	否	无	-23.53
17844	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线24左9分1#变压器	20	13.10	13.38	13.38	/	否	无	-91.07
17845	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	安乐屯变压器	80	1.51	63.56	63.56	/	否	无	43.75
17846	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁北变压器	30	4.14	22.78	22.78	/	否	无	-14.29
17847	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板小孤家10kVA	10	113.99	-3.399	-3.399	/	否	无	-19.75
17848	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板郑家沟井20kVA	20	119.15	-7.83	-7.83	/	否	无	5.63
17849	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	下化变台	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
17850	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	三井子村北山养殖厂	200	79.42	80.34	80.34	/	否	无	82.21
17851	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	河东	50	106.57	-13.285	-13.285	/	否	无	52.4
17852	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	开荒变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17853	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	宝力线14分左14#变压器	100	15.93	65.24	65.24	/	否	无	6.38

17854	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	水泉变压器（农网升级）	50	28.28	26.34	26.34	/	否	无	-29.15
17855	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西官七变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
17856	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分歧26号杆变压器	200	10.11	140.58	140.58	/	否	无	-3.74
17857	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	山咀庙变压器	80	113.24	-26.592	-26.592	/	否	无	3.74
17858	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	下洼配变	200	41.54	115.94	115.94	/	否	无	0
17859	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	西三家变压器1	100	34.55	45.47	45.47	/	否	无	-3.81
17860	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七大棚变压器	30	66.87	4.4	4.4	/	否	无	2.67
17861	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10kv巴赵线赵后分歧牛样子分支牛样沟沟口井分支牛样沟沟口水井变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	-80
17862	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右2#变压器	315	28.05	163.64	163.64	/	否	无	15.58
17863	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大三家大六小区配电变压器	100	48.20	38.88	38.88	/	否	无	30.96
17864	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子日光温室小区变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17865	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	南山欧阳养殖小区	50	100.35	-10.175	-10.175	/	否	无	4.55
17866	北票市	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线三五组分歧北四家乡北四家村0.4kv北四三五组变压器	200	29.19	107.26	107.26	/	否	无	-1.66
17867	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟一组配变	200	66.43	97.04	97.04	/	否	无	27.16
17868	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线耿家沟配电变压器	30	5.09	22.56	22.56	/	否	无	18.18
17869	北票市	西官66kV变电站	212西王线	尹丈子变压器	100	76.76	43.44	43.44	/	否	无	-1.24
17870	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	徐洪沟	50	111.60	-15.8	-15.8	/	否	无	45.71
17871	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟变压器（农网升级）	50	26.70	26.96	26.96	/	否	无	8.39
17872	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	十一响配变	50	97.82	-8.91	-8.91	/	否	无	6.34
17873	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分歧西山村梁西孙贵井分支分支西山村梁西孙贵井变压器	50	51.30	18.98	18.98	/	否	无	-93.2
17874	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	孔祥勇养鸡小区变台	50	75.43	33.91	33.91	/	否	无	7.21
17875	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	下沟配电变压器	50	78.85	0.58	0.58	/	否	无	-2.12
17876	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	东冰沟变压器	50	85.33	-2.665	-2.665	/	否	无	8.83
17877	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村下河套大棚小区变压器	100	42.96	44.4	44.4	/	否	无	-41.87
17878	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟配电变压器	20	116.00	-7.2	-7.2	/	否	无	4.68
17879	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营钱家沟10kVA	50	43.04	19	19	/	否	无	-12.86
17880	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	联合厂分歧1#变压器	200	76.08	8.06	8.06	/	否	无	5.37
17881	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元谭杖子配电变压器	20	93.27	-2.654	-2.654	/	否	无	8.92

17882	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	西沟里	50	28.74	26.12	26.12	/	否	无	-31.31
17883	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	西梁小区配电变压器	20	51.35	11.77	11.77	/	否	无	-35
17884	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	下官地	100	33.35	48.82	48.82	/	否	无	1.35
17885	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	10kV娄家店线马厂	100	0.52	79.49	79.49	/	否	无	0
17886	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分3#变压器	200	8.91	142.6	142.6	/	否	无	2.18
17887	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线白石厂分歧西官七组新台分支西官七组新台变压器	200	32.49	96.82	96.82	/	否	无	39.06
17888	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头四组北	80	69.26	12.49	12.49	/	否	无	12.62
17889	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv大下府线凌东分歧十卧分支海清房井分支十二台村水泉沟梁水井变压器	50	46.73	19.11	19.11	/	否	无	4.17
17890	北票市	上园66kV变电站	215上北线	柳黄屯小区分支变台	50	117.07	-18.535	-18.535	2026/3/31	是	2026/12/30	20.87
17891	北票市	川南66kV变电站	220川王线	南道变压器	20	119.58	-7.916	-7.916	/	否	无	-5.15
17892	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	三北	50	50.78	15.4	15.4	/	否	无	9.69
17893	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	烧过地	30	88.98	-2.694	-2.694	/	否	无	0.33
17894	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	白相屯小区变压器	30	91.16	-3.348	-3.348	/	否	无	-14.55
17895	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	下石湖变压器1	20	83.95	-0.79	-0.79	/	否	无	1.6
17896	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	丰下组变压器	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
17897	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大棚变压器	20	78.13	0.83	0.83	/	否	无	40
17898	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三小区	30	0.94	23.73	23.73	/	否	无	0
17899	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝国老镇涝家沟变压器	100	34.27	60.1	60.1	/	否	无	-33.43
17900	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	新立屯变压器	50	6.30	37.66	37.66	/	否	无	-4
17901	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	新丘大棚小区	200	3.84	153.24	153.24	/	否	无	-94.06
17902	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿上	200	54.79	53.78	53.78	/	否	无	-1.88
17903	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	前胡台小区变压器	80	98.52	-14.816	-14.816	/	否	无	9.14
17904	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼二组	80	96.73	-13.384	-13.384	/	否	无	-7.92
17905	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	西一队变台	100	77.03	4.72	4.72	/	否	无	-12.83
17906	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右6#变压器	315	25.66	171.23	171.23	/	否	无	7.73
17907	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线13左3变压器	100	92.35	-12.35	-12.35	/	否	无	-1.28
17908	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	协合永（15年）	100	60.40	20.72	20.72	/	否	无	0.66
17909	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	石坎沟变压器	30	86.72	-2.016	-2.016	/	否	无	12
17910	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	房申中南大棚小区配电变压器	50	0.73	39.64	39.64	/	否	无	-20
17911	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟二组变台	100	33.81	46.25	46.25	/	否	无	26.1

17912	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水利站变压器	315	62.82	62.78	62.78	/	否	无	-24.87
17913	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜扶贫	10	110.81	-3.081	-3.081	/	否	无	36.36
17914	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	前波图	50	106.56	-13.28	-13.28	/	否	无	-10.54
17915	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	坤头小区	200	20.27	126.04	126.04	/	否	无	0
17916	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市富华房地产开发有限公司变 压器	315	39.75	128.52	128.52	/	否	无	39.59
17917	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板线黄土坎分歧时运沟分支时运 沟里井分支时运沟里井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17918	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	海丰支8#海丰西沟外变	80	55.10	19.92	19.92	/	否	无	-8.52
17919	北票市	川南66kV变电站	220川王线	王增店变压器	30	86.16	-1.848	-1.848	/	否	无	-6.83
17920	北票市	大板66kV变电站	114下府线	和上自来水变压器	50	81.22	-0.61	-0.61	/	否	无	11.64
17921	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	松树梁沟变压器	400	32.81	308.72	308.72	/	否	无	-17.88
17922	北票市	大板66kV变电站	114下府线	五间房变压器	10	118.14	-3.814	-3.814	/	否	无	-4.39
17923	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章西	100	61.99	21.48	21.48	/	否	无	10.02
17924	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变台	200	46.68	80.32	80.32	/	否	无	20.76
17925	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kv塔黑线白塔子村5-6号井分支 白塔子村5-6号井变压器	100	41.49	39.67	39.67	/	否	无	-45.03
17926	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	张久全大棚小区变压器	30	48.59	13.61	13.61	/	否	无	-13.27
17927	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	梁河东变压器1	80	103.20	-18.56	-18.56	/	否	无	7.25
17928	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线莲花山东山分支11号杆莲花 山东北山小区变压器	50	31.97	24.07	24.07	/	否	无	25
17929	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板黄土坎50kVA	400	31.07	255.8	255.8	/	否	无	-4.92
17930	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左15#变压器	200	80.21	-0.42	-0.42	/	否	无	-28.78
17931	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区2变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17932	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv白塔线陈家梁村委会井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17933	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	前胡台组变压器	200	10.68	153.94	153.94	/	否	无	-49.89
17934	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子义城兴20kVA	50	1.91	39.48	39.48	/	否	无	41.67
17935	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线十天地	100	52.94	31.08	31.08	/	否	无	-22.36
17936	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西洼大棚 小区	50	47.55	24.65	24.65	/	否	无	1.27
17937	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝永小区	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
17938	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	白水泉变压器	100	42.01	61.64	61.64	/	否	无	0
17939	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白塔子村3-4井变压器	100	38.15	47.85	47.85	/	否	无	-56.23
17940	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟大棚小区	80	16.73	50.62	50.62	/	否	无	0

17941	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	大北沟变台15	200	23.70	123.06	123.06	/	否	无	-0.63
17942	北票市	大板66kV变电站	114下府线	刘凤青门前变压器	50	45.63	18.83	18.83	/	否	无	2.37
17943	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东沟变台	200	20.00	121.98	121.98	/	否	无	16.1
17944	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道村北沟分支13号杆十二道村北沟小区分支	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17945	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉干沟	100	29.22	50.85	50.85	/	否	无	22.21
17946	北票市	南山66kV变电站	112街内线	市干线57右2分4#变压器	315	39.26	137.81	137.81	/	否	无	-12.75
17947	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	北山	20	112.84	-6.568	-6.568	/	否	无	6.08
17948	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰养牛小区变压器	315	0.49	250.8	250.8	/	否	无	-19.44
17949	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区一变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	-100
17950	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板外东沟30kVA	100	23.48	64.22	64.22	/	否	无	0
17951	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板镇胥家沟（15年）	50	67.62	10.9	10.9	/	否	无	-4.85
17952	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	波四变压器	50	119.98	-19.99	-19.99	2026/3/31	是	2026/12/30	33.37
17953	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	喇嘛营子	80	42.07	30.36	30.36	/	否	无	-0.8
17954	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二变压器1	400	28.91	209.08	209.08	/	否	无	-4.71
17955	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺西沟配电变压器	20	110.94	-6.188	-6.188	/	否	无	-8.75
17956	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北一组（15年）	100	41.81	38.19	38.19	/	否	无	24.01
17957	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平安地大棚小区	80	57.94	21.15	21.15	/	否	无	48.89
17958	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	李俊国台变电变压器	80	65.21	18.7	18.7	/	否	无	13.64
17959	北票市	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线12#变压器	200	1.96	156.58	156.58	/	否	无	-60
17960	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一15	50	78.64	13.25	13.25	/	否	无	44.98
17961	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线抗旱变压器	100	38.50	42.21	42.21	/	否	无	17.03
17962	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_下窝铺变压器	100	66.27	43.66	43.66	/	否	无	47.12
17963	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	吴宝金大棚小区配电变压器	20	0.04	16	16	/	否	无	0
17964	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家梁	50	97.43	-8.715	-8.715	/	否	无	-0.7
17965	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店村山嘴道南井分支王增店村山嘴道南井变压器	50	24.93	27.77	27.77	/	否	无	-29.17
17966	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	大营子配电变压器	30	95.63	-4.689	-4.689	/	否	无	26.76
17967	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区三号变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
17968	北票市	大三家66kV变电站	214大园线	大三家初中配电变压器	100	99.51	-19.51	-19.51	/	否	无	19.74
17969	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线萝卜沟变压器	80	15.44	52.16	52.16	/	否	无	-73.57
17970	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	上羊马配电变压器	50	46.46	19.27	19.27	/	否	无	7.22
17971	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店	50	0.88	39.56	39.56	/	否	无	10

17972	北票市	大板66kV变电站	114下府线	凌家东坡变压器	30	73.56	2.77	2.77	/	否	无	-3.58
17973	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩四变压器	200	24.68	110.96	110.96	/	否	无	71.92
17974	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河南西变压器	100	48.32	35.01	35.01	/	否	无	1
17975	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元新三井	50	34.92	23.28	23.28	/	否	无	2.83
17976	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡良后（15年）	50	49.55	17.27	17.27	/	否	无	-3.41
17977	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	新立屯变台	50	68.47	6.18	6.18	/	否	无	-5.73
17978	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线哈尔脑线王家沟分支 19号杆小官下庙小区配电变压器	50	3.03	38.68	38.68	/	否	无	-37.5
17979	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟外大棚	50	69.35	8.22	8.22	/	否	无	-0.9
17980	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线范家梁配电变压器	10	6.16	7.39	7.39	/	否	无	33.33
17981	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板东沟变台	100	26.68	54.04	54.04	/	否	无	20.04
17982	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	羊场	160	0.00	128	128	/	否	无	-100
17983	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆小区	50	93.54	-6.77	-6.77	/	否	无	-16.58
17984	北票市	大板66kV变电站	114下府线	pms_石匠沟变压器	20	95.26	-3.052	-3.052	/	否	无	8
17985	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms_平东小区	50	82.84	-1.42	-1.42	/	否	无	1.46
17986	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线65左分6#变压器	200	19.77	120.48	120.48	/	否	无	9.81
17987	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台村台变压器	100	109.14	-29.14	-29.14	/	否	无	0
17988	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大家营小区	50	60.60	10.85	10.85	/	否	无	-3.53
17989	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	椴木沟变压器1	100	24.07	56.73	56.73	/	否	无	0
17990	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	中学北沟变压器	20	88.61	-1.722	-1.722	/	否	无	-5.73
17991	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元岳家湾配电 变压器	50	37.33	21.35	21.35	/	否	无	5.52
17992	北票市	大板66kV变电站	114下府线	东大荒变压器	50	33.80	23.78	23.78	/	否	无	10.06
17993	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟后井	50	42.56	21.17	21.17	/	否	无	-57.58
17994	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	娄东	100	38.49	48.24	48.24	/	否	无	17.23
17995	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	扣卜营小区	50	114.15	-17.075	-17.075	/	否	无	1.39
17996	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	哈东日光大棚小区	100	38.20	48.48	48.48	/	否	无	-72.94
17997	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	南甸子配电变压器	100	77.87	55.14	55.14	/	否	无	3.76
17998	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟学校配变	50	76.49	2.07	2.07	/	否	无	-13.64
17999	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营2台区变压器	200	52.96	55.16	55.16	/	否	无	-57.57
18000	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	焦营子变压器	80	46.98	32.7	32.7	/	否	无	14.67
18001	北票市	西官66kV变电站	212西王线	尹西沟变压器	100	119.97	-39.97	-39.97	/	否	无	-10.3

18002	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线25左2#变压器	200	38.94	82.48	82.48	/	否	无	-2.25
18003	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟大棚小区变压器	100	26.53	59.02	59.02	/	否	无	-36.06
18004	北票市	上园66kV变电站	213上元线	pms_红西	100	99.28	-19.28	-19.28	/	否	无	79.73
18005	北票市	西官66kV变电站	212西王线	10kv西王线山嘴三四五分支山嘴三四五变压器	200	77.89	116.08	116.08	/	否	无	3.7
18006	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线瓦房分歧瓦房村四道沟南沟井分支四道沟南沟井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-66.67
18007	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵西	100	31.51	50.29	50.29	/	否	无	-1.26
18008	北票市	川南66kV变电站	220川王线	下石头梁变压器1	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18009	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板示范区配电变压器1	100	6.23	73.77	73.77	/	否	无	0
18010	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家子日光小区变压器	160	66.49	39.26	39.26	/	否	无	15.41
18011	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东台子西营子养鸡小区	30	43.21	11.05	11.05	/	否	无	6.4
18012	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛样子沟(农网升级)	50	23.95	28.36	28.36	/	否	无	27.56
18013	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上艾林配电变压器	100	66.94	25.32	25.32	/	否	无	28.97
18014	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴一	200	53.86	54.14	54.14	/	否	无	10.72
18015	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	宝神庙分歧下木匠沟设施大棚配变	50	103.05	-11.525	-11.525	/	否	无	10
18016	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	杨树林大棚	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18017	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上大庙变台	200	69.83	112.44	112.44	/	否	无	38.5
18018	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	宫杖子配电变压器	30	4.81	22.56	22.56	/	否	无	10
18019	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元西台吉小北沟	20	24.14	11.43	11.43	/	否	无	-40
18020	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	10kv西乌线大巴里路南分支大巴里村五组机井变压器	100	23.22	59.75	59.75	/	否	无	-38.04
18021	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河线白庙沟变压器	50	96.61	-8.305	-8.305	/	否	无	-11.47
18022	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	五间房镇冷库井(15年)	100	33.42	55.46	55.46	/	否	无	0
18023	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	10kv金正线马家沟分歧金杖子村五家子南组井变压器	50	60.08	19.35	19.35	/	否	无	-31.8
18024	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟养殖小区	50	39.14	20.79	20.79	/	否	无	7.03
18025	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_石里变压器	100	76.50	19.17	19.17	/	否	无	0
18026	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线吴家沟2配电变压器	30	35.58	13.33	13.33	/	否	无	-28.98
18027	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟大棚小区	20	118.78	-7.756	-7.756	/	否	无	26.32
18028	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三外	50	100.93	-10.465	-10.465	/	否	无	14.94
18029	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右6#变压器	315	11.38	216.53	216.53	/	否	无	-25.34

18030	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地变台	200	32.42	102.66	102.66	/	否	无	3.78
18031	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	王建财小区配电变压器	50	75.42	5.48	5.48	/	否	无	33.96
18032	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	八家子乡西沟里外15	50	55.60	13	13	/	否	无	10.64
18033	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三宝营变压器	100	67.05	13	13	/	否	无	0
18034	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	窑沟变压器	80	86.87	-5.496	-5.496	/	否	无	7.22
18035	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线水泉配电变压器	50	100.35	-10.175	-10.175	/	否	无	58.81
18036	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	白北	50	61.82	13.1	13.1	/	否	无	4.12
18037	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	朝阳沟变台	50	72.71	4.26	4.26	/	否	无	163.29
18038	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	葡架沟变压器	50	61.39	10.71	10.71	/	否	无	-6.1
18039	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组示范配变	200	42.73	79.12	79.12	/	否	无	12.51
18040	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	杨木匠沟（15年新增分台区）	100	45.86	34.26	34.26	/	否	无	-1.25
18041	北票市	川南66kV变电站	220川王线	东荒组（15年）	100	1.30	78.86	78.86	/	否	无	-28.57
18042	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟	50	71.07	17.75	17.75	/	否	无	18.45
18043	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	后铁	50	119.37	-19.685	-19.685	/	否	无	0.76
18044	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北四组变压器	50	69.07	6.01	6.01	/	否	无	14.21
18045	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	郎北变台	50	110.91	-15.455	-15.455	/	否	无	2.38
18046	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线41#变压器	100	13.29	67.02	67.02	/	否	无	14.29
18047	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线13#变压器	400	22.97	228.12	228.12	/	否	无	0
18048	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营徐塔沟30kVA1	50	57.03	12.5	12.5	/	否	无	-3.74
18049	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子二道沟30kVA	315	62.44	229.57	229.57	/	否	无	11.68
18050	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	上元南岭（农网升级）	50	43.26	19.52	19.52	/	否	无	-3.35
18051	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东官北组变压器	200	56.71	47.36	47.36	/	否	无	-14.22
18052	北票市	大板66kV变电站	114下府线	樊家湾（15年）	200	71.88	118.48	118.48	/	否	无	0
18053	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	西家属院变台	50	0.01	40	40	/	否	无	0
18054	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟	50	52.33	13.84	13.84	/	否	无	-1.06
18055	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	黄家屯	100	29.07	51.79	51.79	/	否	无	17.01
18056	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	巴里下湾子配电变压器	100	57.53	48.49	48.49	/	否	无	0.08
18057	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	养殖小区变台	30	105.21	-7.563	-7.563	/	否	无	8.24
18058	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线31#变压器	315	31.73	152.18	152.18	/	否	无	36.06
18059	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝八（林业队）15	50	31.92	25.26	25.26	/	否	无	-4.7
18060	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架二三组配变	315	0.99	250.3	250.3	/	否	无	28.57
18061	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营牦山后20kVA	50	104.61	-12.305	-12.305	/	否	无	13.78

18062	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	黄花沟东沟配电变压器	100	1.00	79	79	/	否	无	30.43
18063	北票市	大板66kV变电站	114下府线	小老虎变压器	50	50.26	15.37	15.37	/	否	无	4.09
18064	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线下杖子(东山西)配电变压器	200	32.14	95.72	95.72	/	否	无	3.23
18065	北票市	川南66kV变电站	224川大线	下山嘴变压器	50	1.72	39.22	39.22	/	否	无	0
18066	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子小城子大棚小区	100	21.43	79.95	79.95	/	否	无	-1.33
18067	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下甄	50	38.73	21.62	21.62	/	否	无	14.49
18068	北票市	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线10#变压器	200	21.35	117.32	117.32	/	否	无	-11.38
18069	北票市	川南66kV变电站	220川王线	台吉营变压器	100	0.94	79.11	79.11	/	否	无	-6.25
18070	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	朱家沟1	50	62.39	11.9	11.9	/	否	无	52.85
18071	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店大棚小区阳光工程	30	0.20	23.94	23.94	/	否	无	-100
18072	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八南组变压器	200	29.16	133.14	133.14	/	否	无	10.49
18073	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线24左15#变压器	250	11.64	170.9	170.9	/	否	无	-10.2
18074	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子三、西（15年）	200	45.13	82.06	82.06	/	否	无	-10.73
18075	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙一	20	115.13	-7.026	-7.026	/	否	无	5.37
18076	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	营房变压器	30	117.53	-11.259	-11.259	/	否	无	-1.94
18077	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库	50	79.94	30.92	30.92	/	否	无	49.59
18078	北票市	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平里组变压器	400	66.15	291.76	291.76	/	否	无	30.17
18079	北票市	川南66kV变电站	220川王线	木匠铺变压器	30	115.89	-10.767	-10.767	/	否	无	-38.56
18080	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	黑泉主干167号杆齐杖子养殖小区分支	100	74.20	20.25	20.25	/	否	无	0.58
18081	北票市	大板66kV变电站	114下府线	台上（小区）变压器	30	116.82	-11.046	-11.046	/	否	无	2.58
18082	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	四井家属院变台	50	39.90	22.28	22.28	/	否	无	7.35
18083	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区（15年新增分台区）	315	37.54	134.19	134.19	/	否	无	39.68
18084	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	王海大棚小区变压器	50	58.07	21.67	21.67	/	否	无	-31.67
18085	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子小区变台	50	98.36	-9.18	-9.18	/	否	无	23.19
18086	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	道东	200	28.00	107.06	107.06	/	否	无	48.59
18087	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	张海军大棚小区变压器	30	42.45	15.33	15.33	/	否	无	5.26
18088	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	pms_八家子水泉	100	72.16	35.57	35.57	/	否	无	5.82
18089	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	下韭菜变压器1	10	116.97	-3.697	-3.697	/	否	无	23.08
18090	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	尖山沟	100	21.65	58.36	58.36	/	否	无	35.91
18091	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	10kV上园线213单元白塔东	200	39.13	81.88	81.88	/	否	无	28.65
18092	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟三组配变	80	102.43	-17.944	-17.944	/	否	无	-7.14

18093	北票市	大板66kV变电站	114下府线	下府乡三台庙西（15年）	50	58.25	11.15	11.15	/	否	无	7.79
18094	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧上羊分支上羊北沟水井分支上羊北沟水井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18095	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线扎兰里变压器	50	55.47	12.78	12.78	/	否	无	9.63
18096	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线上伙房小区分歧宝国老镇十八台村棚前后井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
18097	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石主干三马分歧苏村分支小苏营村大苏营井变压器	50	10.43	34.79	34.79	/	否	无	-89.47
18098	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村豆二组变压器	200	1.40	157.34	157.34	/	否	无	162.5
18099	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支17#杆水泉示范园变	50	115.06	-17.53	-17.53	/	否	无	-5.59
18100	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟小区	30	92.30	-3.69	-3.69	/	否	无	-6.29
18101	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线下庙配电变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	-100
18102	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大新示范配变	50	119.14	-19.57	-19.57	/	否	无	-14.23
18103	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东居民点变压器	10	104.10	-2.41	-2.41	/	否	无	-4.49
18104	北票市	大板66kV变电站	114下府线	pms_庙西变压器	50	99.17	-9.585	-9.585	/	否	无	4.54
18105	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	伊马小区配电变压器1	30	54.74	9.56	9.56	/	否	无	4.19
18106	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	季家沟变压器	100	76.35	12	12	/	否	无	-10.62
18107	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄北变压器	315	73.81	29.93	29.93	/	否	无	10.65
18108	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	马架子北综合变压器	200	62.17	124.66	124.66	/	否	无	16.6
18109	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	北山养殖小区	100	17.89	64.34	64.34	/	否	无	26.85
18110	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右3#变压器	315	28.20	163.26	163.26	/	否	无	2.71
18111	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左39#变压器	800	31.09	396.8	396.8	/	否	无	1.42
18112	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	山前	50	77.29	20.59	20.59	/	否	无	-18.58
18113	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	胡头沟变压器	50	72.45	3.86	3.86	/	否	无	37.78
18114	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	地税配电变压器	200	1.38	157.28	157.28	/	否	无	0
18115	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右18#变压器	315	0.29	251.12	251.12	/	否	无	17.39
18116	北票市	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线25#变压器	200	57.12	45.76	45.76	/	否	无	1.27
18117	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德养殖厂	80	54.82	25.38	25.38	/	否	无	-8.77
18118	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山	100	51.47	62.9	62.9	/	否	无	20.25
18119	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子公主坟30kVA	100	103.66	-23.66	-23.66	/	否	无	43.77
18120	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板上南沟20kVA	20	57.05	4.86	4.86	/	否	无	-15.89
18121	北票市	大板66kV变电站	114下府线	沙卜台变压器	30	96.56	-4.968	-4.968	/	否	无	23.39
18122	北票市	川南66kV变电站	220川王线	王增店大棚小区（大棚）变压器	30	47.63	10.25	10.25	/	否	无	-32.77

18123	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子分歧14#变压器	200	61.03	37.96	37.96	/	否	无	19.32
18124	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线39分1#变压器	160	2.61	123.82	123.82	/	否	无	8.33
18125	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左7#变压器	315	28.57	162	162	/	否	无	6.91
18126	北票市	川南66kV变电站	220川王线	荒地南沟15	50	59.05	18.38	18.38	/	否	无	-37.57
18127	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	姜家沟变压器	50	106.55	-13.275	-13.275	/	否	无	18.1
18128	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡下奈西（15年）	100	27.99	53.5	53.5	/	否	无	-2.3
18129	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	pms_经委示范配变	50	61.29	15.13	15.13	/	否	无	-10.87
18130	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	东营子变压器	200	23.22	114.56	114.56	/	否	无	2.68
18131	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	萝卜沟变压器	100	15.05	65.46	65.46	/	否	无	0
18132	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子变台	50	28.70	26.65	26.65	/	否	无	-10.11
18133	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子养殖小区变压器	30	97.83	-5.349	-5.349	/	否	无	-33.24
18134	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东扣莫配电变压器	200	42.21	75.62	75.62	/	否	无	40.69
18135	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线278号杆上石厂配电变压器	50	68.75	5.72	5.72	/	否	无	7.32
18136	北票市	川南66kV变电站	221川北线	北四六组变压器	200	62.74	48.78	48.78	/	否	无	20.41
18137	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	道南变压器	200	80.47	-0.94	-0.94	/	否	无	-2.49
18138	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板一组配变	80	59.74	18.4	18.4	/	否	无	-32.03
18139	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	八大家变台	100	27.59	52.42	52.42	/	否	无	-5.62
18140	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青北山小区	30	12.22	20.34	20.34	/	否	无	-70
18141	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟小区	30	75.02	1.49	1.49	/	否	无	24.18
18142	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	中赵配电变压器	50	91.45	-5.725	-5.725	/	否	无	-4.3
18143	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土一三组配变	200	39.81	81.02	81.02	/	否	无	9.88
18144	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	山咀变压器	50	2.43	38.86	38.86	/	否	无	25
18145	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	关家电	30	114.46	-10.338	-10.338	/	否	无	17.11
18146	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙桥东配电变压器	20	70.09	2.97	2.97	/	否	无	26.23
18147	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	李振福大棚台区考核	50	53.95	13.03	13.03	/	否	无	13.54
18148	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	刘龙沟小区分变压器	100	82.47	-2.47	-2.47	/	否	无	-7.97
18149	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧土洞子村土西2井变压器	50	1.23	39.45	39.45	/	否	无	0
18150	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左2#变压器	315	30.14	157.06	157.06	/	否	无	-2.47
18151	北票市	西官66kV变电站	212西王线	预制板厂变压器	50	2.80	38.72	38.72	/	否	无	24.14
18152	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	10kv西乌线南台子变压器	50	1.97	39.02	39.02	/	否	无	0
18153	北票市	川南66kV变电站	220川王线	荒地变压器	100	2.19	77.96	77.96	/	否	无	-3.85
18154	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	兴隆号变台	50	107.16	-13.58	-13.58	2026/3/31	是	2026/12/30	12.4

18155	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉四组	100	76.45	34.71	34.71	/	否	无	0
18156	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧31号杆四道沟配变	50	16.01	32.15	32.15	/	否	无	-11.11
18157	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右4#变压器	315	45.41	108.99	108.99	/	否	无	7.43
18158	北票市	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线平房小学变压器	50	14.79	33.68	33.68	/	否	无	0
18159	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	彩北	100	25.61	54.63	54.63	/	否	无	9.38
18160	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	铁西	200	62.39	77.28	77.28	/	否	无	15.63
18161	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	太平沟养殖小区变压器	50	16.23	33.76	33.76	/	否	无	0
18162	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一小区	50	35.50	23.74	23.74	/	否	无	-2.83
18163	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_宝树营	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
18164	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线章子店配电变压器	30	119.68	-11.904	-11.904	2026/3/31	是	2026/12/30	70.49
18165	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山变台	50	20.89	30.35	30.35	/	否	无	1.08
18166	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板小区变台	80	113.28	-26.624	-26.624	/	否	无	20.25
18167	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	朝西北	200	18.62	122.74	122.74	/	否	无	10.64
18168	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家4-6	100	87.59	-7.59	-7.59	/	否	无	0
18169	北票市	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南四家大棚变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
18170	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	小塔子乡四家子（15年）	50	119.33	-19.665	-19.665	/	否	无	4.52
18171	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右6#变压器	100	45.90	36.45	36.45	/	否	无	-31.37
18172	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭八家子西15	315	44.19	197.95	197.95	/	否	无	2.36
18173	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴图营中学	315	59.46	66.28	66.28	/	否	无	8.66
18174	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37支1#屋式变变压器	630	34.46	286.9	286.9	/	否	无	1.69
18175	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	三家村巴北组变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	-100
18176	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	小坤头配电变压器	50	82.60	-1.3	-1.3	/	否	无	-15.6
18177	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	信号	200	0.73	158.54	158.54	/	否	无	0
18178	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下忙台变压器	50	81.33	-0.665	-0.665	/	否	无	-1.23
18179	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁变压器	50	100.99	-10.495	-10.495	/	否	无	-7
18180	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁村梁上东组小区	200	16.19	134.52	134.52	/	否	无	-19.44
18181	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	伊马配电变压器	50	61.17	9.67	9.67	/	否	无	-5.98
18182	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	工农线35#变压器	315	26.35	169.06	169.06	/	否	无	-0.07
18183	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼宏发养殖小区变压器	315	65.51	49.58	49.58	/	否	无	58.55
18184	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟(农网升级)	50	88.89	-4.445	-4.445	/	否	无	0.75
18185	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北大棚小区配电变压器	50	65.77	9.88	9.88	/	否	无	-3.06

18186	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元哈尔滨线谭杖子分支6号杆谭杖子配电变压器	50	86.54	-3.27	-3.27	/	否	无	30.22
18187	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_扣前变压器	100	2.31	77.69	77.69	/	否	无	0
18188	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	马架南洼配电变压器	100	32.74	47.3	47.3	/	否	无	5.99
18189	北票市	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	大黑山2号线西仓组2台区变压器	200	60.34	41.1	41.1	/	否	无	6.65
18190	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	丁南日光温室小区变压器	250	10.81	174.45	174.45	/	否	无	-6.98
18191	北票市	川南66kV变电站	221川北线	陶家沟小区变压器	30	0.00	24	24	/	否	无	0
18192	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	硷洼子	200	62.24	36.38	36.38	/	否	无	1.6
18193	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	台吉营乡八支箭(15年)	50	68.05	6.52	6.52	/	否	无	-4.93
18194	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	土河西1台变压器	50	108.92	-14.46	-14.46	/	否	无	7.75
18195	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线宋杖子西	200	72.63	44.7	44.7	/	否	无	-13.23
18196	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊小区	50	70.93	28.21	28.21	/	否	无	0
18197	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	石桌子沟组变压器	100	3.35	76.66	76.66	/	否	无	-16.06
18198	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里一	50	55.20	14.87	14.87	/	否	无	5.08
18199	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	西梁配电变压器	50	30.02	25.05	25.05	/	否	无	4.49
18200	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	常河线常河东变压器	200	35.31	89.46	89.46	/	否	无	-0.07
18201	北票市	大板66kV变电站	116大板线	10kv大板线大板政府分大板政府新台变压器	100	72.60	10.29	10.29	/	否	无	0
18202	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	王家窝铺变台	80	0.00	64	64	/	否	无	-100
18203	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈南台	200	38.78	85.36	85.36	/	否	无	-4.91
18204	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申加油站	315	19.15	197.28	197.28	/	否	无	-30.11
18205	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西变压器	80	42.02	30.38	30.38	/	否	无	5.56
18206	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线康组配电变压器	50	32.86	24.48	24.48	/	否	无	14.37
18207	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头道北大棚小区	100	76.65	4.9	4.9	/	否	无	8.91
18208	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支2#薛台子变	160	59.87	54.5	54.5	/	否	无	-2.4
18209	北票市	北纺66kV变电站	114园区1号线	园区一线3左2变压器	200	19.34	129.46	129.46	/	否	无	-25.61
18210	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下贯变台	50	54.97	12.84	12.84	/	否	无	-4.24
18211	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南小区	50	85.81	-2.905	-2.905	/	否	无	46.71
18212	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	山根小区变压器	50	73.26	3.58	3.58	/	否	无	2.13
18213	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	园帐子变压器(农网升级)	50	53.90	17.82	17.82	/	否	无	-15.24
18214	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	青山林场变压器	100	102.99	-22.99	-22.99	/	否	无	14.39
18215	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	赵家屯(农网升级)	50	80.81	-0.405	-0.405	/	否	无	48.58

18216	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	长板沟变压器	50	46.76	18.03	18.03	/	否	无	0.73
18217	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右32#变压器	200	54.49	58.36	58.36	/	否	无	-10.86
18218	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线三窝铺分歧西山村六组坝里并分支西山村六组坝里并变压器	50	0.03	39.98	39.98	/	否	无	-85.71
18219	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营大西50kVA	100	119.28	-39.28	-39.28	/	否	无	-5.52
18220	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚2	200	3.15	153.86	153.86	/	否	无	0
18221	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟15年新增分台区)	50	51.75	21.28	21.28	/	否	无	3.48
18222	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	10kv宝国老线鸡冠山分歧鸡冠山井分支鸡冠山井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	-100
18223	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村台变压器	200	45.28	129.78	129.78	/	否	无	44.28
18224	北票市	南山66kV变电站	112街内线	市干线57左1#箱变变压器	500	51.51	142.55	142.55	/	否	无	5.53
18225	北票市	北骆66kV变电站	106骆绿线	10kv绿岛豪苑1#箱变2#变压器配电变压器	630	37.34	268.76	268.76	/	否	无	10.64
18226	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线11左1#箱变变压器	500	48.39	158.15	158.15	/	否	无	4.71
18227	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线7右10#箱变变压器	630	63.97	101.37	101.37	/	否	无	17.18
18228	北票市	南山66kV变电站	110南山线	南山线8左1#箱变变压器	800	25.91	433.36	433.36	/	否	无	1.16
18229	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	毓水蓬莱四期2号	630	16.17	402.13	402.13	/	否	无	-32.38
18230	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10kv桃园15号箱变变压器间隔配电变压器	1000	21.36	586.6	586.6	/	否	无	10.05
18231	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线40#变压器	100	22.46	57.96	57.96	/	否	无	3.7
18232	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分2支1#变压器	200	2.06	155.96	155.96	/	否	无	-3.66
18233	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	高杖子小区	30	103.51	-7.053	-7.053	/	否	无	45.71
18234	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15#变压器	400	19.74	241.6	241.6	/	否	无	0
18235	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线17分4#变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18236	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五小区	100	37.52	53.44	53.44	/	否	无	-8.92
18237	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三	30	119.07	-11.721	-11.721	/	否	无	-2.99
18238	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔西小区	30	85.66	-1.698	-1.698	/	否	无	19.13
18239	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线2分1#变压器	100	81.13	-1.13	-1.13	/	否	无	4.17
18240	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	外周	50	30.68	25.05	25.05	/	否	无	27
18241	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	北台子日光大棚变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18242	北票市	上园66kV变电站	215上北线	下喇嘛洞沟	100	74.98	28.07	28.07	/	否	无	-0.38
18243	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板森林屯20kVA	100	55.86	53.25	53.25	/	否	无	0
18244	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子马米营20kVA	20	108.45	-5.69	-5.69	/	否	无	13.15

18245	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	北井子	50	66.77	6.61	6.61	/	否	无	12.02
18246	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	小北沟配电变压器	100	23.88	56.12	56.12	/	否	无	0
18247	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手开发区变压器	50	40.99	20.58	20.58	/	否	无	8.52
18248	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	丰上小区变压器	30	74.46	5.32	5.32	/	否	无	-12.59
18249	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	佟家梁	50	57.97	12.98	12.98	/	否	无	-10.78
18250	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大三家7-8大棚小区配电变压器	50	75.23	5.14	5.14	/	否	无	3.23
18251	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦六变压器	50	88.14	-4.07	-4.07	/	否	无	4.03
18252	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	房申东变压器	20	19.09	13.26	13.26	/	否	无	4.17
18253	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上杨杖子配电变压器	100	119.84	-39.84	-39.84	/	否	无	7.52
18254	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五道沟组变压器	100	10.74	69.27	69.27	/	否	无	31.76
18255	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头新村	100	66.31	16.13	16.13	/	否	无	-23.16
18256	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大供销社配电变压器	100	74.83	9.24	9.24	/	否	无	-11.91
18257	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	上官地	200	51.36	95.78	95.78	/	否	无	57.47
18258	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	赵家良小区变压器	20	35.47	10.75	10.75	/	否	无	-35.29
18259	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	芹菜沟变压器1	20	102.07	-4.414	-4.414	/	否	无	11.25
18260	北票市	大板66kV变电站	114下府线	回子沟变压器	50	22.68	28.96	28.96	/	否	无	34.08
18261	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	云亮猪场	50	24.01	29.86	29.86	/	否	无	-9.38
18262	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms_北沟小区	30	108.19	-8.457	-8.457	/	否	无	7.57
18263	北票市	大板66kV变电站	114下府线	西大荒变压器	50	64.88	16.23	16.23	/	否	无	1.22
18264	北票市	南山66kV变电站	112街内线	街内线11右2#变压器	315	61.69	57.68	57.68	/	否	无	1.89
18265	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	海丰西沟里支5#海丰西沟里变	200	15.55	128.9	128.9	/	否	无	-10.5
18266	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线11右4#变压器	315	49.35	97.11	97.11	/	否	无	0.23
18267	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	刺沟配电变压器	20	119.11	-7.822	-7.822	/	否	无	-2.3
18268	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线他连分歧16号杆樱桃沟配电变压器	50	85.04	-2.52	-2.52	/	否	无	-52.97
18269	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰外变压器	200	51.14	132.46	132.46	/	否	无	-5.5
18270	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	贾世军小区	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18271	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分歧柿子沟分岔03号杆变压器	100	38.84	47.03	47.03	/	否	无	2.81
18272	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	安家沟北变压器	80	50.06	26.43	26.43	/	否	无	4.33
18273	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	勿五变压器	50	74.71	9.67	9.67	/	否	无	6.17
18274	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	后四	50	67.73	7.89	7.89	/	否	无	-27.65

18275	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线大井院	200	31.17	106.44	106.44	/	否	无	-44.07
18276	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	小西洼变压器	200	22.78	119.88	119.88	/	否	无	13.41
18277	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	新西	100	60.67	19.35	19.35	/	否	无	8.08
18278	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟	200	25.65	139.78	139.78	/	否	无	43.46
18279	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	西沟南	50	72.77	8.02	8.02	/	否	无	-3.58
18280	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	季家窝铺（15年）	100	79.80	48.3	48.3	/	否	无	0
18281	北票市	大板66kV变电站	116大板线	果园西（15年）	100	87.77	-7.77	-7.77	/	否	无	0
18282	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	榆树林子（15年）	200	32.38	95.24	95.24	/	否	无	6.97
18283	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	付化学大棚小区变压器	50	64.60	25.33	25.33	/	否	无	-10.47
18284	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	pms_长垄地变压器1	30	87.55	-2.265	-2.265	/	否	无	-5.91
18285	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉九组	100	32.42	57.19	57.19	/	否	无	0
18286	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线庙台分歧坤头龙沟村3号井分支坤头龙沟村3号井变压器	50	0.04	39.98	39.98	/	否	无	0
18287	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大三家花卉北台变台	80	65.01	28.02	28.02	/	否	无	-7.14
18288	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子变压器	50	52.82	14.66	14.66	/	否	无	1.3
18289	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分歧32号杆变压器	100	119.62	-39.62	-39.62	2026/3/31	是	2026/12/30	60.01
18290	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	水西变压器（能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18291	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉（2.0工程）	200	56.46	104.56	104.56	/	否	无	0
18292	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	大四(19低改工程)	100	119.33	-39.33	-39.33	2026/3/31	是	2026/12/30	13.63
18293	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	赵家洼子（2.0工程）	200	69.75	119.3	119.3	/	否	无	0
18294	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	南窑（2.0工程）	100	26.44	54.44	54.44	/	否	无	0
18295	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈东(19低改)	100	55.05	29.48	29.48	/	否	无	7.97
18296	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	姚家营（2.0工程）	100	37.07	47.09	47.09	/	否	无	0
18297	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于杖子(19低改)	200	78.01	121.78	121.78	/	否	无	0
18298	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑四（2.0工程）	400	11.74	273.04	273.04	/	否	无	4.86
18299	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈西（2.0工程）	200	29.05	102.92	102.92	/	否	无	8.7
18300	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	前玉马（2.0工程）	100	23.62	56.46	56.46	/	否	无	0
18301	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线平东分歧南荒村东坡井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18302	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	10kv下府线凉北分歧纸箱厂分支凉水河村凉水河2台区变压器	200	11.96	139.06	139.06	/	否	无	11.85
18303	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭（2.0工程）	200	23.05	119.14	119.14	/	否	无	157.58

18304	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv八家子线车头营东营子大棚分支四家板水口子机井变压器	50	53.16	16.78	16.78	/	否	无	-22.35
18305	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kv黑城子线腊海沟2台区变压器	100	79.81	59.52	59.52	/	否	无	72.38
18306	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	西四家板（19低改）	200	0.84	159.58	159.58	/	否	无	28.76
18307	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	胡头沟（2.0工程）	200	34.57	113.86	113.86	/	否	无	-0.77
18308	北票市	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧庙沟分支炒米甸村沟门水井分支炒米甸村沟门水井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18309	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下勿池楼（2.0工程）	100	37.87	42.23	42.23	/	否	无	-5.57
18310	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	石外北（2.0工程）	200	60.54	121.26	121.26	/	否	无	0
18311	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	哈脑营（2.0工程）	200	1.39	157.58	157.58	/	否	无	10.87
18312	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线榆树底村东山地井变压器	50	65.81	15.41	15.41	/	否	无	-70.42
18313	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉5-8组（2.0工程）	400	24.59	221.64	221.64	/	否	无	8.13
18314	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八(19低改)	200	77.24	96.46	96.46	/	否	无	19.01
18315	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧下白里分支郎中村下白里井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18316	北票市	南山66kV变电站	112街内线	酒厂西	315	21.13	192.59	192.59	/	否	无	0.08
18317	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝勇（2.0工程）	400	8.59	309.64	309.64	/	否	无	-56.04
18318	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	矫二三变压器	100	2.77	77.94	77.94	/	否	无	0
18319	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线107号杆台吉镇郑家4-6新台区变压器	100	32.47	49.33	49.33	/	否	无	0
18320	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	新东（2.0工程）	100	23.90	56.37	56.37	/	否	无	0
18321	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区11#箱变1#变压器	630	45.19	220.25	220.25	/	否	无	9.19
18322	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	欧韵蓝湾3#箱变1#变压器配电变压器	630	35.84	278.4	278.4	/	否	无	7.1
18323	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	南欧线欧韵蓝湾6#箱变2#变压器间隔配电变压器	500	48.50	157.5	157.5	/	否	无	22.23
18324	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	赵麻沟变压器（能效）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18325	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰大院2(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18326	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟西（2.0工程）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18327	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	前松下（2.0工程）	100	24.47	57.02	57.02	/	否	无	0
18328	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	岭杠（2.0工程）	100	22.46	58.14	58.14	/	否	无	0
18329	北票市	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线金河4#箱变配电变压器	500	39.29	203.8	203.8	/	否	无	-8.19
18330	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	寰宇小区8#箱变2#配电变压器	630	33.60	294.53	294.53	/	否	无	4.28

18331	北票市	南山66kV变电站	109林场线	林场小区7#箱变1#变压器	400	59.91	80.52	80.52	/	否	无	14.42
18332	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	邓家窝铺（2.0工程）	200	79.03	127.52	127.52	/	否	无	17.58
18333	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟（2.0工程）	100	84.01	-4.01	-4.01	/	否	无	0
18334	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10kv姜家窝铺线庄头分歧五间房镇庄头村0.4kv铁路西台区变压器	100	34.28	45.76	45.76	/	否	无	-1.59
18335	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	菜园子（19低改工程）	200	67.21	34.58	34.58	/	否	无	0
18336	北票市	北路66kV变电站	104骆驼营线	柳中（2.0工程）	200	20.37	120.5	120.5	/	否	无	-8.33
18337	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	西窝铺（2.0工程）	200	40.15	107.3	107.3	/	否	无	0
18338	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	10kv新建机井通大三家乡大三家村0.4kv小5-7台2台区变压器	200	74.84	75.02	75.02	/	否	无	94.43
18339	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	喇嘛洞（2.0工程）	200	8.94	145.2	145.2	/	否	无	18.82
18340	北票市	大板66kV变电站	116大板线	二道沟（2.0工程）	200	10.87	138.52	138.52	/	否	无	-3.4
18341	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	吴家沟（19低改）	200	31.93	96.14	96.14	/	否	无	0
18342	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三南（2.0工程）	100	45.50	39.67	39.67	/	否	无	0
18343	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	湾子（2.0工程）	200	17.87	127.22	127.22	/	否	无	0
18344	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	正河南（2.0工程）	100	48.27	36.37	36.37	/	否	无	0
18345	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	小好松沟（19低改）	200	75.11	112.06	112.06	/	否	无	48.27
18346	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝二南（2.0工程）	200	75.66	121.96	121.96	/	否	无	96.41
18347	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子（2.0工程）	400	30.93	196.44	196.44	/	否	无	1.48
18348	北票市	大板66kV变电站	116大板线	南勿皋（2.0工程）	100	63.10	58.99	58.99	/	否	无	0
18349	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	冯杖子（2.0工程）	100	16.08	63.94	63.94	/	否	无	0
18350	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	朝阳沟（19低改）	200	0.58	159.7	159.7	/	否	无	21.41
18351	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存珠营分（19低改）	100	2.84	77.59	77.59	/	否	无	22.58
18352	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	东山东（19低改工程）	100	82.83	-2.83	-2.83	/	否	无	0
18353	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	下五道（2.0工程）	100	37.05	54.68	54.68	/	否	无	0
18354	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣三（2.0工程）	100	4.68	75.89	75.89	/	否	无	0
18355	北票市	上园66kV变电站	215上北线	兴隆沟（2.0工程）	200	33.90	122.64	122.64	/	否	无	31.67
18356	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线蛇不呆沟分支蛇不呆沟井分支长皋乡蛇不呆沟井变压器	50	23.44	30.08	30.08	/	否	无	-63.89
18357	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大塘线塘坊组张国恩台区变压器	50	0.26	39.95	39.95	/	否	无	0
18358	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	娄南（2.0工程）	200	41.53	80.62	80.62	/	否	无	5.85
18359	北票市	上园66kV变电站	213上元线	前燕子沟（19低改）	100	29.11	51.98	51.98	/	否	无	0

18360	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大六（2.0工程）	200	16.39	129.94	129.94	/	否	无	0
18361	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子大棚小区	20	59.86	5.62	5.62	/	否	无	0
18362	北票市	西官66kV变电站	212西王线	付杖子北组台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18363	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	大好一台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18364	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	河东二台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18365	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	李杖子二台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18366	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	东山下组分2(19低改工程)	200	85.55	-11.1	-11.1	/	否	无	17.87
18367	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马窝铺变压器（2.0工程）	200	35.29	99.48	99.48	/	否	无	31.19
18368	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分歧四吉板分支塘房村四北沟井变压器	50	0.05	39.98	39.98	/	否	无	0
18369	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	下刘龙（2.0工程）	200	23.89	112.22	112.22	/	否	无	12
18370	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	芦杖子（2.0工程）	200	52.68	137.72	137.72	/	否	无	164.39
18371	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东小区（2.0工程）	100	38.85	50.9	50.9	/	否	无	3.76
18372	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线瓦盆沟分支庙下村刘文阁井变压器	50	98.00	-9	-9	/	否	无	-47.37
18373	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	马家沟分变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18374	北票市	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟分(19低改)	100	35.80	50.44	50.44	/	否	无	9.02
18375	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	柳条沟一台区	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18376	北票市	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区3#箱变	630	17.83	391.73	391.73	/	否	无	55.62
18377	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线蒙古营村综合开发井变压器	50	51.85	21.07	21.07	/	否	无	-62.82
18378	北票市	龙潭66kV变电站	123专供线	10kv龙潭专供线永春蔬菜合作社三柱上变压器	400	33.94	189.2	189.2	/	否	无	53.73
18379	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	南房身（2.0工程）	200	3.48	158.5	158.5	/	否	无	-1.39
18380	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	烧锅营（2.0工程）	400	17.64	272.56	272.56	/	否	无	36.16
18381	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马东（2.0工程）	200	74.68	112.24	112.24	/	否	无	-1.49
18382	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西（2.0工程）	200	67.83	118.32	118.32	/	否	无	6.02
18383	北票市	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区1#箱变	630	8.44	450.83	450.83	/	否	无	31.71
18384	北票市	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区2#箱变	500	19.45	302.75	302.75	/	否	无	17.64
18385	北票市	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期3号变压器	630	7.90	454.23	454.23	/	否	无	33.08
18386	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰南山果园台区	80	0.05	63.96	63.96	/	否	无	0
18387	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板东山(19低改工程)	200	39.77	106.12	106.12	/	否	无	67.47
18388	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七(19低改)	200	55.73	98.38	98.38	/	否	无	-40.4
18389	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟1组（2.0工程）	400	9.37	283.12	283.12	/	否	无	25.6

18390	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马西（2.0工程）	200	53.17	118.24	118.24	/	否	无	33.12
18391	北票市	西官66kV变电站	212西王线	尹杖子(19低改)	200	29.64	123.48	123.48	/	否	无	11.91
18392	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	下东山（2.0工程）	100	27.77	53.01	53.01	/	否	无	0
18393	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	市场(19低改)	100	96.70	-16.7	-16.7	/	否	无	-18.83
18394	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	大四家（2.0工程）	100	21.78	58.27	58.27	/	否	无	0
18395	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	下河山（2.0工程）	100	33.16	48.44	48.44	/	否	无	0
18396	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣二(19低改工程)	200	2.54	157.26	157.26	/	否	无	3.7
18397	北票市	大板66kV变电站	116大板线	八代沟（2.0工程）	200	15.33	131.66	131.66	/	否	无	2.71
18398	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线大巴沟分歧蒙古营村北洼井变压器	200	48.53	73.72	73.72	/	否	无	0
18399	北票市	姜家窝铺66kV变电站	117姜上线	上窑（2.0工程）	200	10.67	138.74	138.74	/	否	无	3.35
18400	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	中红庙（2.0工程）	100	32.03	48.53	48.53	/	否	无	6.22
18401	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里四五六（2.0工程）	400	62.38	217.96	217.96	/	否	无	7.79
18402	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	曼一(19低改)	100	28.19	52.59	52.59	/	否	无	5.8
18403	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线0.4kv丫台沟台区机井变压器	50	57.60	17.26	17.26	/	否	无	0
18404	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线下股分歧椴木沟井分支长皋乡椴木沟井变压器	50	0.18	39.91	39.91	/	否	无	0
18405	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线房申村两家井变压器	50	15.61	33.32	33.32	/	否	无	33.33
18406	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	胜利屯（2.0工程）	200	24.55	123.24	123.24	/	否	无	-1.71
18407	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	榆树林（2.0工程）	200	16.06	154.42	154.42	/	否	无	0
18408	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线黄土梁分歧黄土梁村孟杖子井分支黄土梁村孟杖子井变压器	50	0.02	39.99	39.99	/	否	无	0
18409	北票市	北纺66kV变电站	114园区1号线	10kv园区一号线北票市纺化小学	100	6.44	73.84	73.84	/	否	无	-60.23
18410	北票市	大板66kV变电站	116大板线	政府小区（2.0工程）	200	23.91	114.02	114.02	/	否	无	-9.88
18411	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	上打草（2.0工程）	100	27.16	55.55	55.55	/	否	无	0
18412	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	老虎杖子（2.0工程）	200	22.98	116.82	116.82	/	否	无	0
18413	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙二（2.0工程）	50	73.05	4.19	4.19	/	否	无	-30.56
18414	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台一变压器	200	72.00	23.56	23.56	/	否	无	3.01
18415	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙二(19低改)	400	9.17	307.56	307.56	/	否	无	-72.9
18416	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	告老（2.0工程）	100	33.61	46.68	46.68	/	否	无	0
18417	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟（2.0工程）	200	15.78	130.24	130.24	/	否	无	0
18418	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	山湾子（2.0工程）	200	70.22	110.32	110.32	/	否	无	109.89

18419	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	哈一组2台区变压器	200	0.93	158.2	158.2	/	否	无	0
18420	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧下白里分支郎中村郎中3井变压器	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18421	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上北线上门分歧下四分歧04号杆上园镇下四家子新建台区变压器	100	96.76	-16.76	-16.76	/	否	无	8.88
18422	北票市	冠山66kV变电站	208四工村线	四工村线15#变压器	315	25.45	186.1	186.1	/	否	无	19.26
18423	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线榆树林分歧上四家子分支苏家窑井分支苏家窑井变压器	50	14.52	32.79	32.79	/	否	无	0
18424	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北2台区变压器	100	28.01	52.12	52.12	/	否	无	17.39
18425	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	车站	200	16.08	128.22	128.22	/	否	无	-24.39
18426	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条组1台变压器	100	82.65	-2.65	-2.65	/	否	无	149.85
18427	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线马来营分支小四家井变压器	50	21.93	30.53	30.53	/	否	无	10.49
18428	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙南线黄土沟分支边东分台变压器	80	62.12	35.27	35.27	/	否	无	3.83
18429	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	大岭底（2.0工程）	200	17.44	125.12	125.12	/	否	无	-5.13
18430	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	白塔西（2.0工程）	100	40.75	39.25	39.25	/	否	无	13
18431	北票市	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟(19低改)	200	34.01	129.82	129.82	/	否	无	56.34
18432	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后（2.0工程）	100	50.21	34.39	34.39	/	否	无	-9.2
18433	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	橡胶厂（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18434	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟（能效）	400	77.19	34.76	34.76	/	否	无	43.98
18435	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	两家变压器（2.0工程）	200	39.96	81.48	81.48	/	否	无	31.67
18436	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	乃林皋组变压器新	200	56.36	54.46	54.46	/	否	无	19.2
18437	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	解家沟变压器（83）	200	27.85	106.06	106.06	/	否	无	-23.61
18438	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东变压器（83）	200	21.62	119.42	119.42	/	否	无	9.3
18439	北票市	大板66kV变电站	114下府线	厚三变压器（83）	200	64.19	79.14	79.14	/	否	无	0
18440	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下杨杖子配电变压器（83）	200	20.63	120.56	120.56	/	否	无	0
18441	北票市	川南66kV变电站	221川北线	赵户沟变压器(83)	200	8.17	144.06	144.06	/	否	无	5.7
18442	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋北组变压器(83)	200	24.06	112.14	112.14	/	否	无	2.04
18443	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	郎南变台(83)	200	46.41	67.98	67.98	/	否	无	-9.76
18444	北票市	大板66kV变电站	116大板线	大板杨家沟20kVA新	100	13.90	68.95	68.95	/	否	无	0
18445	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	小东营分台	400	0.00	320	320	/	否	无	0
18446	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦二变压器（83）	200	24.30	137.1	137.1	/	否	无	57.01

18447	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	大西分台（业扩）	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18448	北票市			油坊台1	30	0.00	24	24	/	否	无	0
18449	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线山嘴变压器	100	67.85	72.51	72.51	/	否	无	0
18450	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙东（83）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
18451	北票市	大板66kV变电站	114下府线	三家窝铺2（18结余）	50	0.00	40	40	/	否	无	0
18452	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	新秋2台区	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18453	北票市			北票发电有限责任公司_807736976	1000	0.00	800	800	/	否	无	0
18454	北票市	上园66kV变电站	213上元线	马鸡场变压器	100	44.12	42.14	42.14	/	否	无	0
18455	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	海丰于家沟（18结余）	200	27.19	112.8	112.8	/	否	无	-12.09
18456	北票市	上园66kV变电站	114上大线	大虎掌沟（18结余）	200	70.27	131.36	131.36	/	否	无	61.54
18457	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	大东沟（83）	100	0.48	79.52	79.52	/	否	无	0
18458	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	靠山屯（83）	200	2.29	159.36	159.36	/	否	无	15.83
18459	北票市	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾变压器（83）	200	52.93	105.42	105.42	/	否	无	4.42
18460	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉西分台（83）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18461	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	五合兴变台（能效）	400	49.52	303.92	303.92	/	否	无	44.36
18462	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	东沟二组变台（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18463	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉三组分支2#水泉三组变（能效）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18464	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来四（能效）	200	26.42	115.12	115.12	/	否	无	8.61
18465	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	东山下组分1（19低改工程）	250	7.74	183.08	183.08	/	否	无	2.8
18466	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	下胡2台区变压器	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18467	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	源昊养殖合作社变压器	100	23.33	66.56	66.56	/	否	无	-34.69
18468	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	三四台区分台增容变压器	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18469	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	合顺道路运输队变压器	100	17.20	62.8	62.8	/	否	无	-63.91
18470	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子镇前水泉（能效）	200	84.28	-8.56	-8.56	/	否	无	54.63
18471	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	上汤沟东（83）	200	66.56	127.3	127.3	/	否	无	15.03
18472	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	西十组变压器（83）	200	0.00	160	160	/	否	无	-100
18473	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	郑家沟果园变压器	100	17.81	74.34	74.34	/	否	无	0
18474	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申二组（83）	400	20.97	236.4	236.4	/	否	无	35.3
18475	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	姜家营分台（83）	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18476	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	北票市章吉营乡章吉营村股份经济合作联合社	100	0.00	80	80	/	否	无	0

18477	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头一组(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18478	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	大板七家子20kVA新	50	119.96	-19.98	-19.98	2026/3/31	是	2026/12/30	97.16
18479	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	816单元庄头四组(83)	200	25.43	109.4	109.4	/	否	无	-6.02
18480	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	前来代沟变台	100	25.33	55.53	55.53	/	否	无	13.03
18481	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联15右8分1(2.0工程)	400	66.96	53.88	53.88	/	否	无	0
18482	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	东房申(19低改工程)	200	35.45	97.32	97.32	/	否	无	-2.49
18483	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	城南(83)	400	62.86	73.24	73.24	/	否	无	3.67
18484	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	下木匠沟(2.0工程)	200	71.58	144.52	144.52	/	否	无	43.53
18485	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	小东沟(83)	200	1.06	159.52	159.52	/	否	无	0
18486	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里4-5-8新	400	51.63	248.72	248.72	/	否	无	137.22
18487	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	南欧线欧韵蓝湾6#箱变变压器间隔 配电变压器	500	0.00	400	400	/	否	无	-100
18488	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	下平房东配电变压器	20	68.83	2.45	2.45	/	否	无	37.02
18489	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东组分台(19年低改)	50	77.17	14.78	14.78	/	否	无	3.17
18490	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三线狮子沟分支小巴里村狮子 沟井变压器	50	42.06	24.89	24.89	/	否	无	30.11
18491	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡湾子猪厂	20	119.73	-7.946	-7.946	/	否	无	-13.97
18492	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kv宝铁线怡鑫家园2号箱变	630	0.00	504	504	/	否	无	0
18493	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	台头沟分台	50	33.03	24.29	24.29	/	否	无	12.67
18494	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	刁家沟分台(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18495	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	新立屯南2台区(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18496	北票市	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	西十组2台区(能效)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18497	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	五道沟2台区(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18498	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	窑沟2台区(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18499	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	东台西营子2台区(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18500	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板一组分台(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0
18501	北票市	龙潭66kV变电站	123专供线	永春蔬菜生产合作社一(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18502	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣下窝铺2(业扩)	200	0.00	160	160	/	否	无	0
18503	北票市	姜家窝铺66kV变电	113姜大联线	西十组2台区(业扩)	100	0.00	80	80	/	否	无	0

2026年二季度国网朝阳供电公司10千伏线路可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年中最大负载率(%)	异常次数(次)	发生累计时长(h)	上一年度最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入计划	计划整改时间	线路近三年负荷增长率(%)
1	朝阳县	尚志66kV变电站	221尚羊线	10千伏	420	324.48	77.26%	0	0	78.54	1737	1737	/	否	无	132.14
2	朝阳县	尚志66kV变电站	117尚志线	10千伏	324	146.28	45.15%	0	0	0	3232	3232	/	否	无	13.07
3	朝阳县	青龙山66kV变电站	228青水线	10千伏	480	211.47	44.06%	0	0	39.49	4883	4883	/	否	无	15.63
4	朝阳县	青龙山66kV变电站	128青园线	10千伏	480	501.48	104.48%	1	1	12.6	-391	-391	/	否	无	10.90
5	朝阳县	尚志66kV变电站	222尚牛线	10千伏	480	130.44	27.18%	0	0	27.77	6357	6357	/	否	无	6.38
6	朝阳县	长在66kV变电站	223长贵线	10千伏	200	170.46	85.23%	0	0	71.48	537	537	/	否	无	-1.82
7	朝阳县	东洼66kV变电站	226东密线	10千伏	152	200.20	131.71%	1	1	0	-877	-877	/	否	无	13.14
8	朝阳县	根德66kV变电站	224根宝线	10千伏	272	123.74	45.49%	0	0	0	2696	2696	/	否	无	10.62
9	朝阳县	根德66kV变电站	114根东联线	10千伏	240	305.17	127.15%	1	1	0	-1185	-1185	/	否	无	12.68
10	朝阳县	根德66kV变电站	223根南线	10千伏	240	72.06	30.03%	0	0	0	3054	3054	/	否	无	10.03
11	朝阳县	哨口66kV变电站	221哨祥线	10千伏	416	32.34	7.77%	0	0	6.84	6977	6977	/	否	无	13.57
12	朝阳县	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	10千伏	204	348.07	170.62%	1	1	36.9	-2620	-2620	/	否	无	15.70
13	朝阳县	青龙山66kV变电站	131青凌线	10千伏	420	28.38	6.76%	0	0	0	7122	7122	/	否	无	19.98
14	朝阳县	波罗赤66kV变电站	118波卢线	10千伏	396	348.07	87.90%	0	0	10.19	872	872	/	否	无	-7.41
15	朝阳县	台子66kV变电站	122馒头营子线	10千伏	400	464.64	116.16%	1	1	55	-1176	-1176	/	否	无	13.48
16	朝阳县	大庙66kV变电站	122炼铁线	10千伏	320	474.54	148.29%	1	1	51.31	-2810	-2810	/	否	无	15.02
17	朝阳县	古山子66kV变电站	1521东五家子线	10千伏	256	116.25	45.41%	0	0	29.17	2541	2541	/	否	无	-7.89
18	朝阳县	十二台66kV变电站	1214柳城线	10千伏	272	395.91	145.55%	1	1	34.11	-2253	-2253	/	否	无	-5.19
19	朝阳县	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	10千伏	420	51.86	12.35%	0	0	13.35	6695	6695	/	否	无	73.91
20	朝阳县	马台子66kV变电站	1416董家店线	10千伏	270	175.96	65.17%	0	0	10.32	1710	1710	/	否	无	-50.00
21	朝阳县	兴隆66kV变电站	226利源线	10千伏	480	34.11	7.11%	0	0	62.39	8109	8109	/	否	无	-91.57
22	朝阳县	大庙66kV变电站	121林铁线	10千伏	320	112.74	35.23%	0	0	65.68	3769	3769	/	否	无	19.51
23	朝阳县	哨口66kV变电站	127新柳线	10千伏	416	96.56	23.21%	0	0	22.03	5809	5809	/	否	无	7.14
24	朝阳县	大屯66kV变电站	221良图沟线	10千伏	420	604.86	144.01%	1	1	39.88	-3362	-3362	/	否	无	55.88
25	朝阳县	马台子66kV变电站	1417冶炼二线	10千伏	150	164.13	109.42%	1	1	61.69	-257	-257	/	否	无	13.53
26	朝阳县	大庙66kV变电站	113邓杖子线	10千伏	400	308.67	77.17%	0	0	51.25	1661	1661	/	否	无	-7.28

27	朝阳县	马台子66kV变电站	1419冶炼一线	10千伏	150	0.00	0.00%	0	0	0	2728	2728	/	否	无	12.43
28	朝阳县	西郊66kV变电站	220巴黎线	10千伏	376	57.32	15.24%	0	0	12.1	5796	5796	/	否	无	12.28
29	朝阳县	波罗赤66kV变电站	116下洼线	10千伏	276	348.07	126.11%	1	1	26.23	-1311	-1311	/	否	无	1.64
30	朝阳县	东洼66kV变电站	114东岗线	10千伏	320	243.81	76.19%	0	0	45.05	1386	1386	/	否	无	1.17
31	朝阳县	木头城子66kV变电站	220西干线	10千伏	372	252.00	67.74%	0	0	0	2182	2182	/	否	无	-50.00
32	朝阳县	古山子66kV变电站	1522东铁线	10千伏	317	109.22	34.45%	0	0	42.64	3779	3779	/	否	无	-21.15
33	朝阳县	东洼66kV变电站	222根德线	10千伏	272	230.21	84.64%	0	0	41.03	760	760	/	否	无	-49.14
34	朝阳县	长在66kV变电站	224黑牛线	10千伏	272	504.23	185.38%	1	1	47.85	-4223	-4223	/	否	无	-3.13
35	朝阳县	大屯66kV变电站	112大屯东线	10千伏	272	395.91	145.55%	1	1	44.87	-2253	-2253	/	否	无	20.32
36	朝阳县	枣山66kV变电站	121六家子线	10千伏	240	227.54	94.81%	1	1	40.61	227	227	/	否	无	11.37
37	朝阳县	胜利66kV变电站	120胜茂线	10千伏	176	17.41	9.89%	0	0	0	2884	2884	/	否	无	26.71
38	朝阳县	东洼66kV变电站	223东盛线	10千伏	736	65.88	8.95%	0	0	0	12187	12187	/	否	无	18.07
39	朝阳县	青龙山66kV变电站	224青柳线	10千伏	480	118.61	24.71%	0	0	0	6572	6572	/	否	无	16.08
40	朝阳县	哨口66kV变电站	220哨盘线	10千伏	416	171.09	41.13%	0	0	16.62	4454	4454	/	否	无	16.08
41	朝阳县	东大道66kV变电站	206道姜线	10千伏	416	230.74	55.47%	0	0	80.82	3369	3369	/	否	无	25.62
42	朝阳县	北四家子66kV变电站	1318东升线	10千伏	168	626.86	373.13%	1	1	23.15	-8345	-8345	/	否	无	18.07
43	朝阳县	东洼66kV变电站	115东兴联线	10千伏	416	0.00	0.00%	0	0	0	7565	7565	/	否	无	26.71
44	朝阳县	东洼66kV变电站	113大屯线	10千伏	416	446.50	107.33%	1	1	8.98	-555	-555	/	否	无	16.08
45	朝阳县	大庙66kV变电站	118胜利线	10千伏	420	474.82	113.05%	1	1	57.72	-997	-997	/	否	无	20.32
46	朝阳县	兴隆66kV变电站	122佰矿线	10千伏	800	406.05	50.76%	0	0	0	7164	7164	/	否	无	20.32
47	朝阳县	古山子66kV变电站	1523大铁线	10千伏	211	76.41	36.21%	0	0	12.17	2448	2448	/	否	无	28.29
48	朝阳县	郭家66kV变电站	214郭工线	10千伏	420	184.97	44.04%	0	0	33.81	4274	4274	/	否	无	28.14
49	朝阳县	枣山66kV变电站	220六工线	10千伏	208	15.33	7.37%	0	0	5.61	3504	3504	/	否	无	28.29
50	朝阳县	马台子66kV变电站	1420马南线	10千伏	150	263.94	175.96%	1	1	51.92	-2072	-2072	/	否	无	26.71
51	朝阳县	青龙山66kV变电站	222青政#2线	10千伏	420	73.06	17.40%	0	0	21.22	6309	6309	/	否	无	26.34
52	朝阳县	北沟门66kV变电站	124沟南线	10千伏	300	569.12	189.71%	1	1	35.45	-4894	-4894	/	否	无	12.60
53	朝阳县	兴隆66kV变电站	116兴工线	10千伏	480	318.75	66.41%	0	0	53.25	2932	2932	/	否	无	22.23
54	朝阳县	东洼66kV变电站	116东宇线	10千伏	416	157.07	37.76%	0	0	41.3	4709	4709	/	否	无	18.07
55	朝阳县	郭家66kV变电站	114郭南线	10千伏	420	110.31	26.26%	0	0	35.95	5632	5632	/	否	无	20.32
56	朝阳县	胜利66kV变电站	115胜董线	10千伏	320	174.31	54.47%	0	0	37.34	2650	2650	/	否	无	14.65
57	朝阳县	北沟门66kV变电站	311北矿线	10千伏	320	39.54	12.36%	0	0	32.42	5100	5100	/	否	无	12.60
58	朝阳县	马台子66kV变电站	1421新浙线	10千伏	30	175.96	586.53%	1	1	9.47	-2654	-2654	/	否	无	25.00

59	朝阳县	青龙山66kV变电站	133青学线	10千伏	420	334.32	79.60%	0	0	15.25	1558	1558	/	否	无	-11.11
60	朝阳县	兴隆66kV变电站	121光正线	10千伏	416	334.19	80.33%	0	0	46.67	1488	1488	/	否	无	-24.87
61	朝阳县	十二台66kV变电站	1219铅业线	10千伏	423	125.60	29.69%	0	0	22.01	5409	5409	/	否	无	-19.23
62	朝阳县	东大道66kV变电站	102道杨线	10千伏	272	446.50	164.15%	1	1	60.53	-3173	-3173	/	否	无	88.89
63	朝阳县	波罗赤66kV变电站	215工业线	10千伏	216	35.52	16.44%	0	0	22.36	3282	3282	/	否	无	-14.29
64	朝阳县	大庙66kV变电站	211大鞠线	10千伏	480	550.53	114.69%	133	199.75	88.98	-1283	-1283	/	否	无	15.29
65	朝阳县	大屯66kV变电站	223大屯西线	10千伏	272	219.95	80.86%	1	3	78.69	947	947	/	否	无	6.02
66	朝阳县	北四家子66kV变电站	1316羊山线	10千伏	420	263.94	62.84%	0	0	45.4	2838	2838	/	否	无	-14.09
67	朝阳县	瓦房子66kV变电站	225瓦马联线	10千伏	420	39.73	9.46%	0	0	0	6916	6916	/	否	无	10.32
68	朝阳县	南双庙66kV变电站	512双北线	10千伏	200	232.60	116.30%	1	1	18.07	-593	-593	/	否	无	5.00
69	朝阳县	兴隆66kV变电站	115七道岭线	10千伏	480	137.61	28.67%	0	0	21.41	6227	6227	/	否	无	22.37
70	朝阳县	大庙66kV变电站	116大庙线	10千伏	330	575.72	174.46%	1	1	70.78	-4469	-4469	/	否	无	131.67
71	朝阳县	兴隆66kV变电站	114西营子线	10千伏	416	114.37	27.49%	0	0	19.71	5485	5485	/	否	无	1.96
72	朝阳县	长在66kV变电站	225长董联线	10千伏	200	0.00	0.00%	0	0	0	3637	3637	/	否	无	14.34
73	朝阳县	东洼66kV变电站	221黄土坎线	10千伏	160	446.50	279.06%	1	1	19.54	-5210	-5210	/	否	无	-5.66
74	朝阳县	长在66kV变电站	113长羊联线	10千伏	200	195.75	97.88%	1	1	18.67	77	77	/	否	无	16.02
75	朝阳县	北四家子66kV变电站	1314单家店线	10千伏	192	197.95	103.10%	1	1	78.68	-108	-108	/	否	无	1.27
76	朝阳县	大屯66kV变电站	222松岭门线	10千伏	272	604.86	222.38%	1	1	21.65	-6053	-6053	/	否	无	-12.12
77	朝阳县	枣山66kV变电站	221王营子线	10千伏	240	139.70	58.21%	0	0	80.41	1824	1824	/	否	无	1.47
78	朝阳县	大庙66kV变电站	214铁矿线	10千伏	440	0.12	0.03%	0	0	0	8000	8000	/	否	无	15.37
79	朝阳县	枣山66kV变电站	120王伦沟线	10千伏	240	152.68	63.62%	0	0	78.92	1588	1588	/	否	无	65.63
80	朝阳县	东洼66kV变电站	220甘家子线	10千伏	272	446.50	164.15%	1	1	39.73	-3173	-3173	/	否	无	6.61
81	朝阳县	台子66kV变电站	223台子线	10千伏	400	464.64	116.16%	1	1	29.33	-1176	-1176	/	否	无	-4.71
82	朝阳县	青龙山66kV变电站	129青一线	10千伏	420	22.43	5.34%	0	0	5.28	7230	7230	/	否	无	183.33
83	朝阳县	东洼66kV变电站	224东源线	10千伏	480	186.84	38.93%	0	0	0	5331	5331	/	否	无	14.25
84	朝阳县	十二台66kV变电站	1220开发区线	10千伏	416	231.84	55.73%	0	0	45.37	3349	3349	/	否	无	-20.00
85	朝阳县	兴隆66kV变电站	224兴润线	10千伏	416	102.19	24.56%	0	0	41.37	5707	5707	/	否	无	-43.90
86	朝阳县	郭家66kV变电站	215郭北线	10千伏	420	44.09	10.50%	0	0	12.1	6836	6836	/	否	无	22.37
87	朝阳县	马台子66kV变电站	1415马北线	10千伏	270	175.96	65.17%	0	0	54.93	1710	1710	/	否	无	4.05
88	朝阳县	南双庙66kV变电站	514双南线	10千伏	200	232.60	116.30%	1	1	57.43	-593	-593	/	否	无	14.86
89	朝阳县	长在66kV变电站	114长在线	10千伏	272	174.31	64.08%	0	0	97.56	1777	1777	/	否	无	19.35
90	朝阳县	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	10千伏	240	37.79	15.75%	0	0	27.57	3677	3677	/	否	无	-28.00

91	朝阳县	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	10千伏	300	269.28	89.76%	178	339.5	111.5	-559	-559	2026/3/31	是	2026/12/30	16.79
92	朝阳县	木头城子66kV变电站	103北干线	10千伏	272	292.24	107.44%	1	1	0	-368	-368	/	否	无	-30.00
93	朝阳县	大庙66kV变电站	115双庙线	10千伏	330	575.72	174.46%	1	1	29.61	-4469	-4469	/	否	无	-11.22
94	朝阳县	波罗赤66kV变电站	114东大道线	10千伏	420	348.07	82.87%	0	0	20.99	1308	1308	/	否	无	9.68
95	朝阳县	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	10千伏	240	46.22	19.26%	0	0	15.33	3524	3524	/	否	无	16.67
96	朝阳县	十二台66kV变电站	1218十二台线	10千伏	400	571.87	142.97%	1	1	40.28	-3126	-3126	/	否	无	-6.30
97	朝阳县	郭家66kV变电站	115郭学线	10千伏	480	190.77	39.74%	0	0	13.1	5260	5260	/	否	无	-5.13
98	朝阳县	青龙山66kV变电站	132青政#1线	10千伏	420	181.33	43.17%	0	0	42.68	4340	4340	/	否	无	44.26
99	朝阳县	七道岭66kV变电站	112七兴联线	10千伏	480	76.56	15.95%	0	0	23.44	7337	7337	/	否	无	-100.00
100	朝阳县	七道岭66kV变电站	223七屯联线	10千伏	480	0.00	0.00%	0	0	49	8729	8729	/	否	无	-100.00
101	朝阳县	七道岭66kV变电站	222七沈线	10千伏	480	452.00	94.17%	14	13.5	84.01	509	509	/	否	无	165.45
102	朝阳县	七道岭66kV变电站	224七西线	10千伏	480	534.48	111.35%	1	1	21.32	-991	-991	/	否	无	5.71
103	朝阳县	北沟门66kV变电站	317沟门线	10千伏	216	39.44	18.26%	0	0	9.03	3211	3211	/	否	无	-50.00
104	朝阳县	郭家66kV变电站	113哨郭联线	10千伏	420	167.16	39.80%	0	0	0.48	4598	4598	/	否	无	17.28
105	朝阳县	青龙山66kV变电站	221新城线	10千伏	420	96.36	22.94%	0	0	60.13	5886	5886	/	否	无	-28.79
106	朝阳县	胜利66kV变电站	117胜园线	10千伏	320	174.31	54.47%	0	0	44.33	2650	2650	/	否	无	-6.52
107	朝阳县	十二台66kV变电站	1211哨口线	10千伏	264	164.58	62.34%	0	0	79.71	1808	1808	/	否	无	-11.86
108	朝阳县	哨口66kV变电站	128鑫合线	10千伏	416	130.38	31.34%	0	0	27.06	5194	5194	/	否	无	13.41
109	朝阳县	胜利66kV变电站	116胜坤线	10千伏	320	174.31	54.47%	0	0	12.56	2650	2650	/	否	无	9.09
110	朝阳县	青龙山66kV变电站	135青临线	10千伏	600	199.73	33.29%	0	0	28.87	7279	7279	/	否	无	-38.36
111	朝阳县	大庙66kV变电站	213大工线	10千伏	400	119.96	29.99%	0	0	70.31	5093	5093	/	否	无	4.92
112	朝阳县	木头城子66kV变电站	105石棉线	10千伏	300	180.60	60.20%	0	0	0	2171	2171	/	否	无	-20.00
113	朝阳县	胜利66kV变电站	118胜黄线	10千伏	423	174.31	41.21%	0	0	54.41	4523	4523	/	否	无	22.37
114	朝阳县	古山子66kV变电站	1519北地线	10千伏	422	284.06	67.31%	0	0	50.88	2509	2509	/	否	无	-11.59
115	朝阳县	古山子66kV变电站	1524古山子线	10千伏	426	120.00	28.17%	0	0	42.04	5565	5565	/	否	无	24.14
116	朝阳县	北沟门66kV变电站	223沟北线	10千伏	400	188.06	47.01%	0	0	32.95	3854	3854	/	否	无	-38.10
117	朝阳县	七道岭66kV变电站	113七良线	10千伏	480	469.36	97.78%	1	1	23.44	193	193	/	否	无	-92.31
118	朝阳县	波罗赤66kV变电站	120波黄线	10千伏	480	62.07	12.93%	0	0	0	7600	7600	/	否	无	11.59
119	龙城区	大庙66kV变电站	210庙光线	10千伏	231	60.05	26.00%	0	0	0	3109	3109	/	否	无	11.57
120	龙城区	召都巴66kV变电站	121召新线	10千伏	553	0.00	0.00%	0	0	0	10057	10057	/	否	无	13.10
121	龙城区	召都巴66kV变电站	221召光线	10千伏	437	152.68	34.94%	0	0	0	5171	5171	/	否	无	16.46
122	龙城区	召都巴66kV变电站	217召七联线	10千伏	423	200.87	47.49%	0	0	119.96	4040	4040	/	否	无	35.00

123	龙城区	向阳66kV变电站	126兴隆线	10千伏	335	134.90	40.27%	0	0	41.13	3639	3639	/	否	无	-95.74
124	龙城区	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
125	龙城区	北沟门66kV变电站	313下三家线	10千伏	553	224.24	40.55%	0	0	46.46	5979	5979	/	否	无	-53.09
126	龙城区	向阳66kV变电站	125军工线	10千伏	380	157.94	41.56%	0	0	76.67	4038	4038	/	否	无	-96.34
127	龙城区	向阳66kV变电站	129电台线	10千伏	380	61.52	16.19%	0	0	33.89	5792	5792	/	否	无	-98.00
128	龙城区	吉祥66kV变电站	222吉首线	10千伏	423	189.59	44.82%	0	0	62.92	4245	4245	/	否	无	-22.34
129	龙城区	西大营66kV变电站	113大西线	10千伏	423	276.37	65.34%	0	0	85.93	2667	2667	/	否	无	12.49
130	龙城区	西郊66kV变电站	223高科线	10千伏	423	351.92	83.20%	0	0	71.39	1293	1293	/	否	无	-8.54
131	龙城区	边杖子66kV变电站	226芹菜沟线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	43.46	7693	7693	/	否	无	-100.00
132	龙城区	边杖子66kV变电站	127边七联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	32.95	7693	7693	/	否	无	-100.00
133	龙城区	台子66kV变电站	224农机线	10千伏	423	174.31	41.21%	0	0	71.66	4523	4523	/	否	无	-16.67
134	龙城区	北沟门66kV变电站	316贾家店线	10千伏	553	195.14	35.29%	0	0	40.26	6508	6508	/	否	无	-37.62
135	龙城区	四新66kV变电站	442盛业线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
136	龙城区	西郊66kV变电站	110西大营子线	10千伏	754	368.62	48.89%	0	0	71.2	7009	7009	/	否	无	-9.88
137	龙城区	向阳66kV变电站	231马山线	10千伏	423	58.16	13.75%	0	0	51.74	6635	6635	/	否	无	-98.86
138	龙城区	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	10千伏	553	535.91	96.91%	66	27.25	99.26	311	311	/	否	无	65.61
139	龙城区	四新66kV变电站	419铁西线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
140	龙城区	西大营66kV变电站	228燕山线	10千伏	423	150.12	35.49%	0	0	70.95	4963	4963	/	否	无	1.92
141	龙城区	四新66kV变电站	436二泵线	10千伏	200	0.00	0.00%	0	0	0	3637	3637	/	否	无	-100.00
142	龙城区	大平房66kV变电站	211大台线	10千伏	482	357.97	74.27%	0	0	82.9	2256	2256	/	否	无	-66.67
143	龙城区	西郊66kV变电站	121西园线	10千伏	400	177.92	44.48%	0	0	54.25	4039	4039	/	否	无	-6.12
144	龙城区	西大营66kV变电站	225西庆线	10千伏	553	590.01	106.69%	1	1	32.87	-673	-673	/	否	无	123.08
145	龙城区	四新66kV变电站	441新区线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
146	龙城区	四新66kV变电站	411长江线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
147	龙城区	西郊66kV变电站	216西新线	10千伏	423	157.42	37.22%	0	0	57.57	4830	4830	/	否	无	15.04
148	龙城区	四新66kV变电站	443英伦线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
149	龙城区	召都巴66kV变电站	120召山线	10千伏	380	357.06	93.96%	1	1	71.7	417	417	/	否	无	-25.00
150	龙城区	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	10千伏	328	69.16	21.09%	0	0	32.19	4707	4707	/	否	无	-25.58
151	龙城区	七道泉子66kV变电站	211公皋线	10千伏	423	271.92	64.28%	0	0	82.59	2748	2748	/	否	无	13.93
152	龙城区	西郊66kV变电站	214西华2号线	10千伏	423	246.80	58.35%	0	0	77.46	3204	3204	/	否	无	109.88
153	龙城区	西郊66kV变电站	118西福线	10千伏	400	76.65	19.16%	0	0	41.68	5880	5880	/	否	无	-98.72
154	龙城区	四新66kV变电站	439丰源线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00

155	龙城区	文化路66kV变电站	220文王线	10千伏	423	56.83	13.43%	0	0	18.06	6659	6659	/	否	无	-37.50
156	龙城区	西郊66kV变电站	221龙工线	10千伏	423	310.70	73.45%	0	0	119	2042	2042	/	否	无	2.63
157	龙城区	向阳66kV变电站	229工业线	10千伏	335	174.17	51.99%	0	0	42.98	2925	2925	/	否	无	-98.25
158	龙城区	向阳66kV变电站	224四向联线	10千伏	370	79.63	21.52%	0	0	28.98	5281	5281	/	否	无	-97.56
159	龙城区	边杖子66kV变电站	228园区线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	56.3	7693	7693	/	否	无	-100.00
160	龙城区	郭家66kV变电站	216西郭二线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	11.66
161	龙城区	七道泉子66kV变电站	106潘井线	10千伏	423	52.13	12.32%	0	0	29.7	6745	6745	/	否	无	-11.43
162	龙城区	西郊66kV变电站	117郊鑫线	10千伏	423	82.80	19.57%	0	0	5.61	6187	6187	/	否	无	-87.50
163	龙城区	边杖子66kV变电站	229北山线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	61.72	7693	7693	/	否	无	-100.00
164	龙城区	大平房66kV变电站	117大农线	10千伏	482	0.00	0.00%	0	0	24.72	8766	8766	/	否	无	13.44
165	龙城区	大平房66kV变电站	213大粮线	10千伏	482	205.24	42.58%	0	0	116.36	5033	5033	/	否	无	13.79
166	龙城区	北沟门66kV变电站	315杨树湾线	10千伏	553	94.13	17.02%	0	0	48.21	8345	8345	/	否	无	-33.33
167	龙城区	西郊66kV变电站	113四郊联线	10千伏	752	259.37	34.49%	0	0	80.73	8959	8959	/	否	无	0.63
168	龙城区	四新66kV变电站	414四向联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
169	龙城区	七道泉子66kV变电站	109泉新线	10千伏	423	401.85	95.00%	1374	4484.5	120	-385	-385	2026/3/31	是	2026/12/30	25.85
170	龙城区	七道泉子66kV变电站	206冶金线	10千伏	520	462.33	88.91%	307	230	16.34	1049	1049	/	否	无	-51.12
171	龙城区	边杖子66kV变电站	128化石线	10千伏	376	0.00	0.00%	0	0	48.79	6838	6838	/	否	无	-100.00
172	龙城区	边杖子66kV变电站	131水泉线	10千伏	335	0.00	0.00%	0	0	42.91	6092	6092	/	否	无	-100.00
173	龙城区	西郊66kV变电站	120郊电线	10千伏	400	351.92	87.98%	0	0	4.78	874	874	/	否	无	11.93
174	龙城区	七道泉子66kV变电站	210四七分线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	16.03
175	龙城区	西郊66kV变电站	215西北2号线	10千伏	423	203.96	48.22%	0	0	62.75	3983	3983	/	否	无	35.16
176	龙城区	吉祥66kV变电站	223吉道线	10千伏	423	284.02	67.14%	0	0	9.66	2527	2527	/	否	无	33.33
177	龙城区	吉祥66kV变电站	113吉泉线	10千伏	423	98.35	23.25%	0	0	6.09	5904	5904	/	否	无	-100.00
178	龙城区	西郊66kV变电站	116西北1号线	10千伏	423	143.05	33.82%	0	0	53.02	5091	5091	/	否	无	12.63
179	龙城区	七道泉子66kV变电站	108北三家线	10千伏	423	329.32	77.85%	0	0	59.68	1704	1704	/	否	无	-16.91
180	龙城区	边杖子66kV变电站	227边向线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	50.49	7693	7693	/	否	无	-100.00
181	龙城区	郭家66kV变电站	110西郭一线	10千伏	423	346.35	81.88%	0	0	70.49	1394	1394	/	否	无	133.33
182	龙城区	七道泉子66kV变电站	107东三家线	10千伏	423	228.62	54.05%	0	0	120	3535	3535	/	否	无	45.83
183	龙城区	西郊66kV变电站	115西华1号线	10千伏	423	194.23	45.92%	0	0	69.43	4160	4160	/	否	无	9.17
184	龙城区	台子66kV变电站	123大平房线	10千伏	423	140.56	33.23%	0	0	117.85	5136	5136	/	否	无	1.28
185	龙城区	北沟门66kV变电站	319西五家线	10千伏	553	230.49	41.68%	0	0	42.82	5865	5865	/	否	无	-35.71
186	龙城区	文化路66kV变电站	222文氢线	10千伏	520	255.87	49.21%	0	0	116.03	4803	4803	/	否	无	18.73

187	龙城区	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
188	龙城区	四新66kV变电站	412四龙联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
189	龙城区	南大营子66kV变电站	113修造Ⅰ号线	10千伏	328	0.00	0.00%	0	0	0	5965	5965	/	否	无	17.94
190	龙城区	西郊66kV变电站	112市干线	10千伏	752	226.34	30.10%	0	0	71.35	9560	9560	/	否	无	-47.61
191	龙城区	七道泉子66kV变电站	203吉泉线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	18.44
192	凌源市	万元店66kV变电站	114万浴1号线	10千伏	482	198.00	41.08%	0	0	33.63	5165	5165	/	否	无	-51.56
193	凌源市	三十家子66kV变电站	208三华线	10千伏	714	527.00	73.81%	0	0	85.74	3401	3401	/	否	无	-8.78
194	凌源市	松岭子66kV变电站	122松北线	10千伏	200	30.00	15.00%	0	0	0	3092	3092	/	否	无	18.57
195	凌源市	四合当66kV变电站	205四鑫线	10千伏	423	114.00	26.95%	0	0	16.44	5619	5619	/	否	无	22.22
196	凌源市	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10千伏	272	166.00	61.03%	0	0	55.26	1928	1928	/	否	无	-22.64
197	凌源市	沟门子66kV变电站	217沟百线	10千伏	200	86.00	43.00%	0	0	13.94	2073	2073	/	否	无	36.67
198	凌源市	红山66kV变电站	111蓬钢线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	16.90
199	凌源市	城新66kV变电站	108升华线	10千伏	374	214.00	57.22%	0	0	33.65	2910	2910	/	否	无	-97.37
200	凌源市	北山66kV变电站	210铁厂线	10千伏	300	184.00	61.33%	0	0	41.77	2110	2110	/	否	无	12.99
201	凌源市	铜鼎66kV变电站	116铜城线	10千伏	423	97.00	22.93%	0	0	33.63	5929	5929	/	否	无	6.15
202	凌源市	城新66kV变电站	207城西线	10千伏	423	223.00	52.72%	0	0	60.03	3637	3637	/	否	无	-98.54
203	凌源市	铜鼎66kV变电站	117铜利3号线	10千伏	423	3.00	0.71%	0	0	0	7638	7638	/	否	无	13.80
204	凌源市	大河北66kV变电站	221大梁线	10千伏	423	66.53	15.73%	0	0	23.33	6483	6483	/	否	无	4.76
205	凌源市	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10千伏	462	334.00	72.29%	0	0	66.06	2328	2328	/	否	无	-6.91
206	凌源市	铜鼎66kV变电站	220铜利4号线	10千伏	423	57.00	13.48%	0	0	7.89	6656	6656	/	否	无	18.75
207	凌源市	前营子66kV变电站	217前兰线	10千伏	319	65.00	20.38%	0	0	43.2	4619	4619	/	否	无	60.87
208	凌源市	东山66kV变电站	225东田线	10千伏	482	136.00	28.22%	0	0	23.8	6292	6292	/	否	无	-14.58
209	凌源市	北方66kV变电站	814南沟线	10千伏	150	30.00	20.00%	0	0	18.77	2182	2182	/	否	无	-36.17
210	凌源市	木兰66kV变电站	110水泥线	10千伏	423	240.00	56.74%	0	0	14.76	3328	3328	/	否	无	84.62
211	凌源市	红山66kV变电站	110红店线	10千伏	423	83.20	19.67%	0	0	15.41	6180	6180	/	否	无	-38.46
212	凌源市	四官66kV变电站	103东联线	10千伏	75	81.00	108.00%	1	1	21.96	-109	-109	/	否	无	-14.89
213	凌源市	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏	300	108.00	36.00%	0	0	18.8	3492	3492	/	否	无	1.27
214	凌源市	城新66kV变电站	205水化线	10千伏	328	55.59	16.95%	0	0	23.56	4954	4954	/	否	无	-100.00
215	凌源市	木兰66kV变电站	226红木联2号线	10千伏	423	46.41	10.97%	0	0	20.97	6849	6849	/	否	无	-15.00
216	凌源市	木兰66kV变电站	227凌海线	10千伏	600	147.00	24.50%	0	0	45.12	8238	8238	/	否	无	-0.94
217	凌源市	木兰66kV变电站	122兴诺1号线	10千伏	423	318.00	75.18%	0	0	17.62	1910	1910	/	否	无	11.86
218	凌源市	万元店66kV变电站	212利浩线	10千伏	423	123.00	29.08%	0	0	59.36	5456	5456	/	否	无	16.00

219	凌源市	红山66kV变电站	114钢达线	10千伏	423	130.00	30.73%	0	0	4.27	5328	5328	/	否	无	-50.00
220	凌源市	木兰66kV变电站	123木恒线	10千伏	423	83.00	19.62%	0	0	40.25	6183	6183	/	否	无	22.37
221	凌源市	木兰66kV变电站	216木城线	10千伏	423	188.99	44.68%	0	0	34.72	4256	4256	/	否	无	2.27
222	凌源市	红山66kV变电站	208组装线	10千伏	423	3.22	0.76%	0	0	39.35	7634	7634	/	否	无	10.98
223	凌源市	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏	423	204.55	48.36%	0	0	63.55	3973	3973	/	否	无	1.85
224	凌源市	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10千伏	275	167.16	60.79%	0	0	33.11	1961	1961	/	否	无	25.00
225	凌源市	北山66kV变电站	107特供线	10千伏	335	244.00	72.84%	0	0	54.23	1655	1655	/	否	无	3.39
226	凌源市	八间房66kV变电站	211八肖线	10千伏	380	130.00	34.21%	0	0	116.3	4547	4547	/	否	无	8.77
227	凌源市	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏	200	120.00	60.00%	0	0	0	1455	1455	/	否	无	18.10
228	凌源市	城新66kV变电站	206城南线	10千伏	374	422.00	112.83%	1	1	60.31	-873	-873	/	否	无	-97.29
229	凌源市	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏	482	186.00	38.59%	0	0	0	5383	5383	/	否	无	19.38
230	凌源市	木兰66kV变电站	116木阳线	10千伏	423	58.00	13.71%	0	0	13.18	6638	6638	/	否	无	5.13
231	凌源市	木兰66kV变电站	228红木联1号线	10千伏	423	115.00	27.19%	0	0	21.62	5601	5601	/	否	无	-4.69
232	凌源市	铜鼎66kV变电站	224铜利2号线	10千伏	423	3.00	0.71%	0	0	17.51	7638	7638	/	否	无	-16.67
233	凌源市	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10千伏	216	83.00	38.43%	0	0	30.27	2419	2419	/	否	无	-3.03
234	凌源市	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏	200	182.04	91.02%	1	1	66.81	327	327	/	否	无	-29.03
235	凌源市	木兰66kV变电站	218东五线	10千伏	482	197.00	40.87%	0	0	70.44	5183	5183	/	否	无	-57.89
236	凌源市	万元店66kV变电站	217大杖子线	10千伏	267	117.00	43.82%	0	0	60.18	2728	2728	/	否	无	-37.93
237	凌源市	大河北66kV变电站	124大南线	10千伏	300	274.94	91.65%	1	1	32.82	456	456	/	否	无	12.00
238	凌源市	城新66kV变电站	204城木线	10千伏	374	216.00	57.75%	0	0	68.11	2873	2873	/	否	无	-97.56
239	凌源市	木兰66kV变电站	217木辛乙线	10千伏	482	3.00	0.62%	0	0	0	8711	8711	/	否	无	20.00
240	凌源市	北山66kV变电站	108城内线	10千伏	400	161.90	40.48%	0	0	35.54	4330	4330	/	否	无	-3.23
241	凌源市	北山66kV变电站	111北红联线	10千伏	420	111.00	26.43%	0	0	44.27	5619	5619	/	否	无	-7.69
242	凌源市	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10千伏	423	99.00	23.40%	0	0	32.69	5892	5892	/	否	无	13.04
243	凌源市	万元店66kV变电站	216土矿线	10千伏	307	158.00	51.47%	0	0	78.13	2710	2710	/	否	无	-30.43
244	凌源市	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏	275	252.93	91.97%	1	1	0	401	401	/	否	无	18.89
245	凌源市	铜鼎66kV变电站	118铜利1号线	10千伏	423	151.42	35.80%	0	0	36.19	4939	4939	/	否	无	-30.30
246	凌源市	城新66kV变电站	111环保线	10千伏	300	246.00	82.00%	0	0	35.52	982	982	/	否	无	-97.72
247	凌源市	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10千伏	423	116.77	27.61%	0	0	18.88	5569	5569	/	否	无	-15.19
248	凌源市	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10千伏	423	154.00	36.41%	0	0	78.04	4892	4892	/	否	无	-4.71
249	凌源市	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10千伏	216	96.68	44.76%	0	0	48.26	2170	2170	/	否	无	-7.69
250	凌源市	万元店66kV变电站	125小城子线	10千伏	384	121.00	31.51%	0	0	53.43	4783	4783	/	否	无	12.50

251	凌源市	城新66kV变电站	109恒达线	10千伏	727	274.00	37.69%	0	0	27.59	8238	8238	/	否	无	-93.18
252	凌源市	三十家子66kV变电站	106八家线	10千伏	275	223.25	81.18%	28	23.5	93.5	941	941	/	否	无	5.06
253	凌源市	东山66kV变电站	224太平线	10千伏	482	127.00	26.35%	0	0	47.72	6456	6456	/	否	无	-53.37
254	凌源市	木兰66kV变电站	214东盛线	10千伏	509	156.00	30.65%	0	0	29.49	6420	6420	/	否	无	75.00
255	凌源市	八间房66kV变电站	123八园线	10千伏	400	373.00	93.25%	1	1	60.07	491	491	/	否	无	102.86
256	凌源市	木兰66kV变电站	114新城线	10千伏	600	282.00	47.00%	0	0	78.68	5783	5783	/	否	无	8.76
257	凌源市	五家子66kV变电站	223四合当线	10千伏	482	230.72	47.87%	0	0	0	4570	4570	/	否	无	16.77
258	凌源市	城新66kV变电站	107城郊线	10千伏	328	293.00	89.33%	0	0	42.2	637	637	/	否	无	-93.69
259	凌源市	杨杖66kV变电站	222南店线	10千伏	220	0.00	0.00%	0	0	0	4001	4001	/	否	无	13.93
260	凌源市	木兰66kV变电站	120新生4号线	10千伏	504	1.00	0.20%	0	0	14.12	9148	9148	/	否	无	-100.00
261	凌源市	红山66kV变电站	210红木2号线	10千伏	423	266.31	62.96%	0	0	77.9	2850	2850	/	否	无	-10.31
262	凌源市	北方66kV变电站	817东庄线	10千伏	100	0.00	0.00%	0	0	0	1819	1819	/	否	无	14.42
263	凌源市	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏	200	580.67	290.33%	1	1	39.37	-6923	-6923	/	否	无	-32.33
264	凌源市	红山66kV变电站	203天矿线	10千伏	423	50.00	11.82%	0	0	13.43	6783	6783	/	否	无	-18.75
265	凌源市	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10千伏	300	593.86	197.95%	1	1	42.42	-5344	-5344	/	否	无	-34.04
266	凌源市	北山66kV变电站	104轧钢线	10千伏	400	51.00	12.75%	0	0	7.39	6347	6347	/	否	无	3.33
267	凌源市	铜鼎66kV变电站	115热源线	10千伏	423	152.00	35.93%	0	0	27.21	4928	4928	/	否	无	-52.78
268	凌源市	万元店66kV变电站	124万元店线	10千伏	328	191.00	58.23%	0	0	37.25	2491	2491	/	否	无	-40.40
269	凌源市	松岭子66kV变电站	221差转台线	10千伏	320	220.00	68.75%	0	0	0	1819	1819	/	否	无	14.18
270	凌源市	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏	423	429.00	101.42%	1	0.25	80.76	-109	-109	/	否	无	15.18
271	凌源市	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10千伏	423	236.78	55.98%	0	0	102.69	3387	3387	/	否	无	-20.00
272	凌源市	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10千伏	220	218.00	99.09%	4	1	74.3	36	36	/	否	无	11.63
273	凌源市	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏	400	293.00	73.25%	0	0	115.94	1946	1946	/	否	无	-0.88
274	凌源市	四官66kV变电站	202水泉线	10千伏	280	71.00	25.36%	0	0	13.72	3801	3801	/	否	无	-79.41
275	凌源市	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏	150	137.00	91.33%	1	1	0.36	236	236	/	否	无	66.67
276	凌源市	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10千伏	328	97.00	29.57%	0	0	48.28	4201	4201	/	否	无	-5.56
277	凌源市	东山66kV变电站	117凌源镇线	10千伏	482	260.00	53.94%	0	0	46.17	4037	4037	/	否	无	-4.74
278	凌源市	城新66kV变电站	209东南线	10千伏	374	289.00	77.27%	0	0	54.71	1546	1546	/	否	无	-96.79
279	凌源市	北山66kV变电站	203城联线	10千伏	300	143.00	47.67%	0	0	63.7	2855	2855	/	否	无	-10.57
280	凌源市	木兰66kV变电站	229鑫磊线	10千伏	376	106.00	28.19%	0	0	25.91	4910	4910	/	否	无	2.44
281	凌源市	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10千伏	100	219.95	219.95%	1	1	22.41	-2181	-2181	/	否	无	-56.52
282	凌源市	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏	75	52.00	69.33%	0	0	0	418	418	/	否	无	14.34

283	凌源市	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏	150	128.00	85.33%	0	0	23.99	400	400	/	否	无	-9.38
284	凌源市	北山66kV变电站	103新联1号线	10千伏	400	267.00	66.75%	0	0	70.66	2419	2419	/	否	无	-7.21
285	凌源市	三十家子66kV变电站	212镇北线	10千伏	423	126.83	29.98%	0	0	19.97	5386	5386	/	否	无	7.50
286	凌源市	三十家子66kV变电站	206大河北线	10千伏	253	1.00	0.40%	0	0	0	4583	4583	/	否	无	14.25
287	凌源市	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10千伏	200	200.70	100.35%	1	1	21.54	-13	-13	/	否	无	5.56
288	凌源市	木兰66kV变电站	111木辛甲线	10千伏	482	200.06	41.51%	0	0	0	5127	5127	/	否	无	10.44
289	凌源市	万元店66kV变电站	209万致线	10千伏	423	97.62	23.08%	0	0	0	5917	5917	/	否	无	15.44
290	凌源市	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏	423	272.11	64.33%	0	0	43.94	2744	2744	/	否	无	-17.42
291	凌源市	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏	423	162.00	38.30%	0	0	66.34	4747	4747	/	否	无	-58.47
292	凌源市	万元店66kV变电站	208万庆2号线	10千伏	423	221.72	52.42%	0	0	18.85	3660	3660	/	否	无	-29.41
293	凌源市	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏	400	208.40	52.10%	0	0	61.45	3484	3484	/	否	无	-28.57
294	凌源市	四官66kV变电站	206电场线	10千伏	423	217.75	51.48%	0	0	40.67	3733	3733	/	否	无	-17.02
295	凌源市	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏	275	107.00	38.91%	0	0	0.01	3055	3055	/	否	无	15.58
296	凌源市	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏	220	87.06	39.57%	0	0	0	2418	2418	/	否	无	13.51
297	凌源市	木兰66kV变电站	215兴诺2号线	10千伏	423	214.00	50.59%	0	0	36.41	3801	3801	/	否	无	-8.74
298	凌源市	木兰66kV变电站	112物流线	10千伏	600	203.00	33.83%	0	0	90.65	7220	7220	/	否	无	-39.60
299	凌源市	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏	300	199.00	66.33%	0	0	75.32	1837	1837	/	否	无	3.23
300	凌源市	北山66kV变电站	209城北线	10千伏	300	0.00	0.00%	0	0	0	5456	5456	/	否	无	19.89
301	凌源市	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏	350	154.34	44.10%	0	0	67.77	3558	3558	/	否	无	-12.94
302	凌源市	大河北66kV变电站	223大房子线	10千伏	400	274.94	68.73%	0	0	21.22	2274	2274	/	否	无	8.00
303	凌源市	明尔登66kV变电站	116南店线	10千伏	150	162.00	108.00%	1	1	40.76	-218	-218	/	否	无	-11.54
304	凌源市	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10千伏	135	120.00	88.89%	0	0	41.54	273	273	/	否	无	-14.71
305	凌源市	万元店66kV变电站	121万车线	10千伏	423	54.00	12.77%	0	0	11.33	6711	6711	/	否	无	-39.39
306	凌源市	东山66kV变电站	116东瓦线	10千伏	482	112.00	23.24%	0	0	42.8	6729	6729	/	否	无	-28.99
307	凌源市	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10千伏	220	167.16	75.98%	0	0	48.53	961	961	/	否	无	4.76
308	凌源市	红山66kV变电站	107红木1号线	10千伏	423	274.00	64.78%	0	0	0	2710	2710	/	否	无	13.14
309	凌源市	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10千伏	147	223.25	151.87%	1	1	60.04	-1387	-1387	/	否	无	7.69
310	凌源市	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏	150	87.82	58.55%	0	0	32.88	1131	1131	/	否	无	-14.63
311	凌源市	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏	346	197.95	57.21%	0	0	26.07	2692	2692	/	否	无	-5.26
312	凌源市	红山66kV变电站	109联工线	10千伏	423	135.35	32.00%	0	0	32.34	5231	5231	/	否	无	-75.00
313	凌源市	红山66kV变电站	207冶金线	10千伏	423	200.15	47.32%	0	0	33.95	4053	4053	/	否	无	0.87
314	凌源市	东山66kV变电站	220东凌线	10千伏	225	62.00	27.56%	0	0	26.02	2964	2964	/	否	无	12.50

315	凌源市	木兰66kV变电站	113木昌线	10千伏	482	256.00	53.11%	0	0	0	4110	4110	/	否	无	10.93
316	开发区	桃花吐66kV变电站	125八家子线	10千伏	200	188.06	94.03%	1	1	0	217	217	/	否	无	13.66
317	开发区	凌北66kV变电站	231凌工线	10千伏	482	239.37	49.66%	0	0	42.78	4412	4412	/	否	无	22.37
318	开发区	燕都66kV变电站	230燕阳线	10千伏	482	0.27	0.06%	0	0	0	8761	8761	/	否	无	12.86
319	开发区	燕都66kV变电站	232燕城线	10千伏	482	41.92	8.70%	0	0	0	8003	8003	/	否	无	18.57
320	开发区	燕都66kV变电站	224燕府2号线	10千伏	420	31.24	7.44%	0	0	8.12	7070	7070	/	否	无	-19.23
321	开发区	凌北66kV变电站	125北广线	10千伏	482	131.18	27.22%	0	0	0	6380	6380	/	否	无	10.46
322	开发区	燕都66kV变电站	231燕安线	10千伏	482	41.05	8.52%	0	0	0	8019	8019	/	否	无	18.06
323	开发区	凌北66kV变电站	115黄金线	10千伏	482	401.04	83.20%	2	0.5	82.16	1472	1472	/	否	无	-17.35
324	开发区	燕都66kV变电站	114燕府1号线	10千伏	420	74.36	17.70%	0	0	18.1	6286	6286	/	否	无	-6.00
325	开发区	桃花吐66kV变电站	127金桃甲线	10千伏	423	6.02	1.42%	0	0	0	7583	7583	/	否	无	16.78
326	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	10千伏	482	388.75	80.65%	0	0	71	1696	1696	/	否	无	-7.01
327	开发区	燕都66kV变电站	112燕壹线	10千伏	400	186.97	46.74%	0	0	40.38	3874	3874	/	否	无	5.71
328	开发区	凌北66kV变电站	223北壹线	10千伏	400	155.05	38.76%	0	0	46.77	4455	4455	/	否	无	123.21
329	开发区	凌北66kV变电站	123北府线	10千伏	423	130.88	30.94%	0	0	63.12	5312	5312	/	否	无	-51.65
330	开发区	金沟66kV变电站	108金园1号线	10千伏	423	464.64	109.84%	1	1	7.02	-757	-757	/	否	无	22.37
331	开发区	凌北66kV变电站	116金沟线	10千伏	423	522.38	123.49%	1	1	56.19	-1807	-1807	/	否	无	-26.67
332	开发区	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	10千伏	264	602.66	228.28%	1	1	0	-6159	-6159	/	否	无	14.41
333	开发区	凌北66kV变电站	229污水线	10千伏	247	71.67	29.02%	0	0	11.22	3189	3189	/	否	无	16.67
334	开发区	凌北66kV变电站	228新荒地线	10千伏	423	347.24	82.09%	0	0	75.53	1378	1378	/	否	无	-12.98
335	开发区	凌北66kV变电站	227北河联线	10千伏	423	322.13	76.15%	0	0	59.45	1834	1834	/	否	无	-21.74
336	开发区	金沟66kV变电站	228金园2号线	10千伏	320	464.64	145.20%	1	1	45.88	-2630	-2630	/	否	无	35.53
337	开发区	凌北66kV变电站	117北七联线	10千伏	423	288.08	68.10%	0	0	63.1	2454	2454	/	否	无	-6.29
338	开发区	金沟66kV变电站	110金镇线	10千伏	423	464.64	109.84%	1	1	62.24	-757	-757	/	否	无	-17.31
339	开发区	凌北66kV变电站	224燕凌联线	10千伏	300	95.68	31.89%	0	0	13.75	3716	3716	/	否	无	17.54
340	开发区	金沟66kV变电站	115金桃甲线	10千伏	482	464.64	96.40%	1	1	0	316	316	/	否	无	15.59
341	开发区	桃花吐66kV变电站	114上桃线	10千伏	423	366.22	86.58%	0	0	0	1033	1033	/	否	无	19.62
342	开发区	凌北66kV变电站	232凌新线	10千伏	482	314.09	65.16%	0	0	103.97	3054	3054	/	否	无	-46.09
343	开发区	燕都66kV变电站	115燕凤线	10千伏	423	88.85	21.00%	0	0	21.59	6077	6077	/	否	无	-24.04
344	开发区	燕都66kV变电站	228燕广线	10千伏	423	120.42	28.47%	0	0	32.57	5503	5503	/	否	无	-75.00
345	开发区	凌北66kV变电站	230凌宝线	10千伏	482	147.43	30.59%	0	0	47.14	6084	6084	/	否	无	154.17
346	开发区	凌北66kV变电站	221市府线	10千伏	300	525.13	175.04%	1	1	0	-4094	-4094	/	否	无	10.07

347	建平县	三合号66kV变电站	123合达线	10千伏	360	627.96	174.43%	1	1	34.94	-4873	-4873	/	否	无	-97.14
348	建平县	罗福沟66kV变电站	113罗青联线	10千伏	230	493.24	214.45%	1	1	0	-4787	-4787	/	否	无	13.66
349	建平县	万家明66kV变电站	1516万深联线	10千伏	482	148.00	30.71%	0	0	2.33	6074	6074	/	否	无	10.61
350	建平县	园区66kV变电站	228园文线	10千伏	482	141.00	29.25%	0	0	30.38	6201	6201	/	否	无	4.94
351	建平县	富山66kV变电站	107石金线	10千伏	380	118.00	31.05%	0	0	8.33	4765	4765	/	否	无	-56.00
352	建平县	万寿66kV变电站	128万兴线	10千伏	300	115.00	38.33%	0	0	14.14	3364	3364	/	否	无	-7.14
353	建平县	三家66kV变电站	222三新线	10千伏	423	18.00	4.26%	0	0	7.98	7365	7365	/	否	无	10.20
354	建平县	老官地66kV变电站	112官三联线	10千伏	423	61.00	14.42%	0	0	12.93	6583	6583	/	否	无	22.37
355	建平县	叶柏寿66kV变电站	115叶红线	10千伏	423	9.00	2.13%	0	0	2.15	7529	7529	/	否	无	-50.00
356	建平县	老官地66kV变电站	114官甲线	10千伏	423	113.00	26.71%	0	0	31.03	5638	5638	/	否	无	143.75
357	建平县	工业66kV变电站	109工鸿线	10千伏	423	70.00	16.55%	0	0	0	6420	6420	/	否	无	11.88
358	建平县	昌隆66kV变电站	216隆义线	10千伏	482	548.77	113.85%	1	1	31.67	-1214	-1214	/	否	无	167.86
359	建平县	园区66kV变电站	112园青联线	10千伏	482	324.00	67.22%	0	0	120	2873	2873	/	否	无	22.37
360	建平县	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10千伏	230	549.87	239.08%	1	1	15.44	-5817	-5817	/	否	无	-4.35
361	建平县	老官地66kV变电站	113官热联线	10千伏	423	54.00	12.77%	0	0	16.32	6711	6711	/	否	无	12.50
362	建平县	老官地66kV变电站	115官达线	10千伏	423	20.00	4.73%	0	0	77.46	7329	7329	/	否	无	50.00
363	建平县	老官地66kV变电站	116官政线	10千伏	423	67.00	15.84%	0	0	17.7	6474	6474	/	否	无	-28.89
364	建平县	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10千伏	376	401.96	106.90%	1	1	50.63	-472	-472	/	否	无	-13.64
365	建平县	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏	423	176.00	41.61%	0	0	50.11	4492	4492	/	否	无	15.58
366	建平县	三家66kV变电站	227三家西线	10千伏	376	176.00	46.81%	0	0	114.49	3637	3637	/	否	无	-6.41
367	建平县	三家66kV变电站	115新地线	10千伏	445	238.00	53.48%	0	0	50.56	3765	3765	/	否	无	13.33
368	建平县	富山66kV变电站	222富山线	10千伏	376	317.00	84.31%	0	0	70.18	1073	1073	/	否	无	86.76
369	建平县	黑水66kV变电站	122金矿线	10千伏	275	281.54	102.38%	1	1	36.76	-119	-119	/	否	无	-43.18
370	建平县	工业66kV变电站	209新意线	10千伏	420	3.00	0.71%	0	0	0	7584	7584	/	否	无	18.72
371	建平县	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏	380	321.00	84.47%	26	33.25	92.84	1073	1073	/	否	无	38.66
372	建平县	热水66kV变电站	216博古素线	10千伏	300	155.00	51.67%	0	0	77.06	2637	2637	/	否	无	-59.68
373	建平县	富山66kV变电站	221人防线	10千伏	600	104.00	17.33%	0	0	19.82	9020	9020	/	否	无	-30.00
374	建平县	热水66kV变电站	218热水线	10千伏	200	291.98	145.99%	1	1	44.26	-1673	-1673	/	否	无	-57.75
375	建平县	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10千伏	400	361.82	90.45%	1	1	50.63	694	694	/	否	无	-12.34
376	建平县	叶柏寿66kV变电站	120联网线	10千伏	423	305.00	72.10%	0	0	51.64	2146	2146	/	否	无	-28.96
377	建平县	工业66kV变电站	203园镇线	10千伏	423	165.00	39.01%	0	0	0	4692	4692	/	否	无	16.55
378	建平县	黑水66kV变电站	221黑水线	10千伏	380	380.00	100.00%	1	1	74.98	0	0	/	否	无	-17.77

379	建平县	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏	423	153.00	36.17%	0	0	36.19	4910	4910	/	否	无	-13.70
380	建平县	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏	300	57.00	19.00%	0	0	45.59	4419	4419	/	否	无	-31.09
381	建平县	马厂66kV变电站	414马厂南线	10千伏	150	609.26	406.17%	1	1	33	-8352	-8352	/	否	无	1.75
382	建平县	黑水66kV变电站	220义成功线	10千伏	380	401.96	105.78%	1	1	29.87	-399	-399	/	否	无	-62.07
383	建平县	万寿66kV变电站	117建寿联线	10千伏	423	101.00	23.88%	0	0	18.01	5856	5856	/	否	无	-25.32
384	建平县	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10千伏	360	527.88	146.63%	1	1	51.21	-3053	-3053	/	否	无	-26.56
385	建平县	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	10千伏	423	86.33	20.41%	0	0	17.9	6123	6123	/	否	无	-22.58
386	建平县	镇南66kV变电站	104南沟线	10千伏	482	49.00	10.17%	0	0	18.77	7875	7875	/	否	无	-31.91
387	建平县	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏	300	328.82	109.61%	1	1	27.93	-524	-524	/	否	无	-20.29
388	建平县	张家营66kV变电站	115张青线	10千伏	400	464.64	116.16%	1	1	15.79	-1176	-1176	/	否	无	37.50
389	建平县	马厂66kV变电站	412罗福沟线	10千伏	270	0.00	0.00%	0	0	0.05	4910	4910	/	否	无	18.62
390	建平县	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏	360	627.96	174.43%	1	1	0	-4873	-4873	/	否	无	19.14
391	建平县	张家营66kV变电站	226张红线	10千伏	423	464.64	109.84%	1	1	25.13	-757	-757	/	否	无	2.78
392	建平县	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10千伏	376	401.96	106.90%	1	1	28.29	-472	-472	/	否	无	-26.58
393	建平县	万寿66kV变电站	125万镇线	10千伏	423	188.00	44.44%	0	0	58.31	4274	4274	/	否	无	3.92
394	建平县	富山66kV变电站	106卧龙岗线	10千伏	380	223.00	58.68%	0	0	43.52	2855	2855	/	否	无	103.33
395	建平县	青峰山66kV变电站	216石脑线	10千伏	423	391.00	92.43%	1	1	62.3	582	582	/	否	无	40.57
396	建平县	老建平66kV变电站	819建平西线	10千伏	100	348.07	348.07%	1	1	11.68	-4511	-4511	/	否	无	5.88
397	建平县	三合号66kV变电站	124温泉线	10千伏	360	627.96	174.43%	1	1	48.18	-4873	-4873	/	否	无	36.36
398	建平县	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	10千伏	423	251.00	59.34%	0	0	7.01	3128	3128	/	否	无	-64.91
399	建平县	青峰山66kV变电站	117大井线	10千伏	423	262.00	61.94%	0	0	79.8	2928	2928	/	否	无	27.79
400	建平县	工业66kV变电站	106丽诺线	10千伏	423	16.00	3.78%	0	0	0	7402	7402	/	否	无	16.76
401	建平县	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏	423	289.00	68.32%	0	0	89.33	2437	2437	/	否	无	37.82
402	建平县	万寿66kV变电站	210长皋线	10千伏	423	215.00	50.83%	0	0	51.12	3783	3783	/	否	无	-20.99
403	建平县	小塘66kV变电站	1213七家线	10千伏	320	284.28	88.84%	0	0	48.69	650	650	/	否	无	-47.76
404	建平县	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10千伏	423	264.00	62.41%	0	0	76.9	2892	2892	/	否	无	-1.23
405	建平县	万寿66kV变电站	123小平房线	10千伏	610	236.00	38.69%	0	0	29.88	6802	6802	/	否	无	53.66
406	建平县	富山66kV变电站	210祁营子线	10千伏	380	71.00	18.68%	0	0	13.18	5619	5619	/	否	无	5.26
407	建平县	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	10千伏	482	109.00	22.61%	0	0	38.31	6783	6783	/	否	无	-20.32
408	建平县	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10千伏	376	187.00	49.73%	0	0	43.95	3437	3437	/	否	无	2.22
409	建平县	黑水66kV变电站	224三院线	10千伏	423	85.00	20.09%	0	0	26.33	6147	6147	/	否	无	-15.00
410	建平县	深井66kV变电站	120张家营子线	10千伏	275	162.00	58.91%	0	0	78.13	2055	2055	/	否	无	-34.70

411	建平县	工业66kV变电站	205宋杖子线	10千伏	400	0.00	0.00%	0	0	0	7274	7274	/	否	无	14.18
412	建平县	太平庄66kV变电站	226八家线	10千伏	380	182.00	47.89%	0	0	0	3601	3601	/	否	无	-100.00
413	建平县	镇南66kV变电站	105万寿线	10千伏	482	208.00	43.15%	0	0	37.29	4983	4983	/	否	无	-26.92
414	建平县	青峰山66kV变电站	218东沟线	10千伏	380	423.00	111.32%	78	27.75	87.61	-782	-782	/	否	无	9.26
415	建平县	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	10千伏	328	382.00	116.46%	1	1	68.38	-982	-982	/	否	无	-17.88
416	建平县	万家明66kV变电站	1517三元井线	10千伏	300	65.00	21.67%	0	0	22.56	4274	4274	/	否	无	-1.67
417	建平县	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10千伏	482	145.00	30.08%	0	0	0	6129	6129	/	否	无	-100.00
418	建平县	老建平66kV变电站	815建古线	10千伏	200	32.00	16.00%	0	0	9.28	3055	3055	/	否	无	-3.57
419	建平县	镇南66kV变电站	108站前线	10千伏	482	178.00	36.93%	0	0	42.1	5529	5529	/	否	无	-17.43
420	建平县	张家营66kV变电站	116王家沟线	10千伏	400	464.64	116.16%	1	1	27.39	-1176	-1176	/	否	无	11.39
421	建平县	镇南66kV变电站	210财富线	10千伏	482	151.00	31.33%	0	0	34.23	6020	6020	/	否	无	13.64
422	建平县	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏	423	224.00	52.96%	0	0	46.53	3619	3619	/	否	无	-42.22
423	建平县	万寿66kV变电站	211东窑线	10千伏	423	54.00	12.77%	0	0	44.54	6711	6711	/	否	无	7.83
424	建平县	工业66kV变电站	204铭浩线	10千伏	423	153.00	36.17%	0	0	0	4910	4910	/	否	无	14.39
425	建平县	镇南66kV变电站	208牦牛河线	10千伏	482	92.93	19.28%	0	0	19.06	7076	7076	/	否	无	-86.43
426	建平县	万寿66kV变电站	222万园线	10千伏	610	195.00	31.97%	0	0	28.88	7547	7547	/	否	无	-63.92
427	建平县	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	10千伏	423	297.00	70.21%	0	0	63.75	2291	2291	/	否	无	22.22
428	建平县	马厂66kV变电站	411二十家子线	10千伏	256	627.96	245.30%	1	1	50.57	-6764	-6764	/	否	无	-24.35
429	建平县	工业66kV变电站	104镇东线	10千伏	423	172.00	40.66%	0	0	0	4565	4565	/	否	无	13.97
430	建平县	万寿66kV变电站	214万工线	10千伏	423	280.00	66.19%	0	0	0	2601	2601	/	否	无	18.92
431	建平县	工业66kV变电站	112冶金线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	19.73
432	建平县	富山66kV变电站	109富庆甲线	10千伏	423	55.00	13.00%	0	0	8.56	6692	6692	/	否	无	3.45
433	建平县	万寿66kV变电站	127万顺线	10千伏	503	2.00	0.40%	0	0	32.38	9111	9111	/	否	无	-8.57
434	建平县	张家营66kV变电站	224迎风线	10千伏	400	580.67	145.17%	1	1	33.48	-3286	-3286	/	否	无	40.20
435	建平县	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10千伏	380	245.00	64.47%	0	0	0	2455	2455	/	否	无	-30.00
436	建平县	三家66kV变电站	226三家东线	10千伏	272	110.00	40.44%	0	0	46.05	2946	2946	/	否	无	-21.95
437	建平县	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10千伏	400	522.38	130.59%	1	1	57.19	-2226	-2226	/	否	无	-45.27
438	建平县	叶柏寿66kV变电站	110工业线	10千伏	500	175.00	35.00%	0	0	27.68	5910	5910	/	否	无	-9.17
439	建平县	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10千伏	482	437.00	90.66%	1	1	0	818	818	/	否	无	-10.00
440	建平县	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏	380	333.00	87.63%	0	0	61.16	855	855	/	否	无	-24.55
441	建平县	翼达66kV变电站	217旦州城线	10千伏	300	17.00	5.67%	0	0	34.4	5147	5147	/	否	无	-83.33
442	建平县	青峰山66kV变电站	116青沙线	10千伏	423	429.00	101.42%	165	174	82.3	-109	-109	/	否	无	-2.80

443	建平县	老建平66kV变电站	812建平东线	10千伏	300	143.00	47.67%	0	0	72.86	2855	2855	/	否	无	3.31
444	建平县	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10千伏	400	60.00	15.00%	0	0	33.44	6183	6183	/	否	无	22.37
445	建平县	万家明66kV变电站	1513黑山线	10千伏	480	175.00	36.46%	0	0	60.29	5547	5547	/	否	无	-16.02
446	建平县	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	10千伏	482	60.00	12.45%	0	0	11.46	7674	7674	/	否	无	10.81
447	建平县	张家营66kV变电站	225北山线	10千伏	423	580.67	137.27%	1	1	14.81	-2867	-2867	/	否	无	21.88
448	建平县	工业66kV变电站	208北三家线	10千伏	423	248.00	58.63%	0	0	0	3183	3183	/	否	无	19.19
449	建平县	青松岭66kV变电站	1415青山线	10千伏	300	341.47	113.82%	1	1	7.56	-754	-754	/	否	无	-58.33
450	建平县	镇南66kV变电站	109铁南线	10千伏	400	51.00	12.75%	0	0	22.44	6347	6347	/	否	无	-17.61
451	建平县	工业66kV变电站	207文化线	10千伏	600	39.00	6.50%	0	0	0	10202	10202	/	否	无	10.41
452	建平县	万寿66kV变电站	223万金线	10千伏	482	99.00	20.54%	0	0	27.14	6965	6965	/	否	无	140.63
453	建平县	昌隆66kV变电站	215隆身线	10千伏	170	560.87	329.92%	1	1	13.67	-7108	-7108	/	否	无	6.90
454	建平县	富山66kV变电站	208富政乙线	10千伏	423	178.00	42.08%	0	0	2.26	4456	4456	/	否	无	-3.45
455	建平县	昌隆66kV变电站	124隆八线	10千伏	482	558.67	115.91%	1	1	40.6	-1394	-1394	/	否	无	-21.97
456	建平县	叶柏寿66kV变电站	114叶唐甲线	10千伏	291	0.00	0.00%	0	0	0	5292	5292	/	否	无	14.81
457	建平县	叶柏寿66kV变电站	223叶新乙线	10千伏	482	95.00	19.71%	0	0	18.87	7038	7038	/	否	无	-8.33
458	建平县	叶柏寿66kV变电站	112叶华甲线	10千伏	291	71.48	24.56%	0	0	0	3992	3992	/	否	无	19.86
459	建平县	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10千伏	170	569.12	334.78%	1	1	34.91	-7258	-7258	/	否	无	-30.19
460	建平县	富山66kV变电站	108富政甲线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	17.94
461	建平县	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏	482	236.00	48.96%	0	0	0	4474	4474	/	否	无	-100.00
462	建平县	园区66kV变电站	229园金线	10千伏	482	526.23	109.18%	1	1	60.69	-804	-804	/	否	无	-36.72
463	建平县	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10千伏	380	112.00	29.47%	0	0	35.66	4874	4874	/	否	无	8.82
464	建平县	深井66kV变电站	218章吉线	10千伏	200	580.67	290.33%	1	1	0	-6923	-6923	/	否	无	18.71
465	建平县	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10千伏	300	310.68	103.56%	1	1	54.31	-194	-194	/	否	无	66.10
466	建平县	小塘66kV变电站	1216连生线	10千伏	320	149.57	46.74%	0	0	4.99	3100	3100	/	否	无	12.95
467	建平县	三合号66kV变电站	216老官地线	10千伏	380	395.91	104.19%	1	1	19.58	-289	-289	/	否	无	-98.41
468	建平县	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10千伏	376	284.83	75.75%	0	0	53.77	1658	1658	/	否	无	11.82
469	建平县	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10千伏	380	101.00	26.58%	0	0	15.91	5074	5074	/	否	无	-24.19
470	建平县	老建平66kV变电站	818惠州线	10千伏	300	371.71	123.90%	1	1	32.97	-1304	-1304	/	否	无	-24.59
471	建平县	镇南66kV变电站	209鑫苑线	10千伏	482	146.27	30.35%	0	0	31.73	6106	6106	/	否	无	18.92
472	建平县	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10千伏	376	373.00	99.20%	1	1	0	55	55	/	否	无	9.26
473	建平县	三家66kV变电站	120三和线	10千伏	482	388.00	80.50%	350	206.5	107.11	1709	1709	/	否	无	-7.60
474	建平县	朱碌科66kV变电站	117新水线	10千伏	380	348.07	91.60%	1	1	52.17	581	581	/	否	无	-11.48

475	建平县	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10千伏	300	78.00	26.00%	0	0	14.49	4037	4037	/	否	无	22.37
476	建平县	园区66kV变电站	115园鸿线	10千伏	482	85.00	17.63%	0	0	14.94	7220	7220	/	否	无	-28.41
477	建平县	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10千伏	230	75.00	32.61%	0	0	44.81	2819	2819	/	否	无	19.25
478	建平县	园区66kV变电站	227园宋线	10千伏	482	237.00	49.17%	0	0	66.89	4456	4456	/	否	无	-11.29
479	建平县	沙海66kV变电站	1312工业园区线	10千伏	346	175.00	50.58%	0	0	64.32	3110	3110	/	否	无	-7.17
480	建平县	万寿66kV变电站	129万大线	10千伏	423	210.00	49.65%	0	0	19.81	3874	3874	/	否	无	22.37
481	建平县	富山66kV变电站	114富东线	10千伏	600	89.00	14.83%	0	0	22.17	9293	9293	/	否	无	-5.33
482	建平县	青松岭66kV变电站	1414青良线	10千伏	482	386.56	80.20%	0	0	20.68	1736	1736	/	否	无	-29.82
483	建平县	老建平66kV变电站	811朝泰线	10千伏	400	143.00	35.75%	0	0	68.97	4674	4674	/	否	无	29.03
484	建平县	富山66kV变电站	115富西线	10千伏	600	94.00	15.67%	0	0	23.7	9202	9202	/	否	无	-15.29
485	建平县	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10千伏	380	403.00	106.05%	1	1	0	-418	-418	/	否	无	-25.00
486	建平县	热水66kV变电站	217仓子线	10千伏	300	604.31	201.44%	1	1	26.62	-5534	-5534	/	否	无	-25.35
487	建平县	黑水66kV变电站	225向阳线	10千伏	380	384.36	101.15%	1	1	18.49	-79	-79	/	否	无	-35.00
488	建平县	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏	380	326.00	85.79%	0	0	0	982	982	/	否	无	-27.00
489	建平县	园区66kV变电站	116园明线	10千伏	376	6.00	1.60%	0	0	2.79	6729	6729	/	否	无	100.00
490	建平县	工业66kV变电站	108佳美线	10千伏	400	155.00	38.75%	0	0	0	4456	4456	/	否	无	13.28
491	建平县	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏	482	369.00	76.56%	0	0	107.66	2055	2055	/	否	无	18.40
492	建平县	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10千伏	280	294.00	105.00%	838	674.5	107.61	-255	-255	2026/3/31	是	2026/12/30	6.76
493	建平县	富山66kV变电站	212富庆乙线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	18.20
494	建平县	烧锅营66kV变电站	112营金线	10千伏	275	287.58	104.58%	1	1	16.64	-229	-229	/	否	无	-10.71
495	建平县	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10千伏	200	227.10	113.55%	1	1	26.06	-493	-493	/	否	无	21.05
496	建平县	镇南66kV变电站	111镇北线	10千伏	482	204.00	42.32%	0	0	34.54	5056	5056	/	否	无	5.45
497	建平县	马厂66kV变电站	415马厂北线	10千伏	400	603.21	150.80%	1	1	25.67	-3696	-3696	/	否	无	-16.00
498	建平县	沙海66kV变电站	1315上店线	10千伏	400	72.00	18.00%	0	0	23.08	5965	5965	/	否	无	-29.09
499	建平县	沙海66kV变电站	1313木营子线	10千伏	380	604.31	159.03%	1	1	57.22	-4079	-4079	/	否	无	48.94
500	建平县	万寿66kV变电站	124城郊线	10千伏	610	237.00	38.85%	0	0	49.83	6783	6783	/	否	无	-25.00
501	建平县	深井66kV变电站	220深井线	10千伏	275	348.07	126.57%	1	1	45.75	-1329	-1329	/	否	无	-0.88
502	建平县	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	10千伏	482	49.49	10.27%	0	0	19.86	7866	7866	/	否	无	-41.67
503	建平县	富山66kV变电站	223叶富线	10千伏	600	112.00	18.67%	0	0	60.19	8875	8875	/	否	无	51.11
504	建平县	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	10千伏	482	64.00	13.28%	0	0	37.51	7602	7602	/	否	无	-22.45
505	建平县	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10千伏	200	209.50	104.75%	1	1	36.78	-173	-173	/	否	无	-19.44
506	建平县	烧锅营66kV变电站	114营电线	10千伏	160	411.31	257.07%	1	1	45.59	-4570	-4570	/	否	无	-7.27

507	建平县	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10千伏	200	261.19	130.59%	1	1	46.03	-1113	-1113	/	否	无	-22.45
508	建平县	太平庄66kV变电站	115白山线	10千伏	482	99.00	20.54%	0	0	0	6965	6965	/	否	无	-100.00
509	建平县	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	10千伏	482	238.65	49.51%	0	0	19.75	4426	4426	/	否	无	-8.57
510	建平县	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	10千伏	482	239.00	49.59%	0	0	0	4419	4419	/	否	无	13.11
511	建平县	沙海66kV变电站	1316海电线	10千伏	423	452.00	106.85%	1778	1852.5	101.48	-527	-527	2026/3/31	是	2026/12/30	-2.25
512	建平县	三家66kV变电站	118三园线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	14.61
513	建平县	镇南66kV变电站	107富镇线	10千伏	400	220.00	55.00%	0	0	40.52	3273	3273	/	否	无	7.69
514	建平县	昌隆66kV变电站	123隆中线	10千伏	170	568.57	334.45%	1	1	34.91	-7248	-7248	/	否	无	-7.55
515	建平县	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10千伏	230	207.30	90.13%	1	1	16.16	413	413	/	否	无	12.86
516	建平县	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10千伏	400	348.07	87.02%	0	0	84.29	944	944	/	否	无	-14.63
517	建平县	烧锅营66kV变电站	113营三联线	10千伏	280	287.58	102.71%	1	2	35.22	-138	-138	/	否	无	-55.32
518	建平县	烧锅营66kV变电站	223营霍线	10千伏	170	575.72	338.66%	1	1	9.98	-7378	-7378	/	否	无	192.00
519	建平县	园区66kV变电站	230园意线	10千伏	482	280.00	58.09%	0	0	57.13	3674	3674	/	否	无	-10.88
520	建平县	园区66kV变电站	114园北线	10千伏	482	277.00	57.47%	0	0	46.66	3728	3728	/	否	无	55.07
521	建平县	榆树林66kV变电站	222榆朱联线	10千伏	482	170.00	35.27%	0	0	0	5674	5674	/	否	无	17.23
522	喀左县	喀园66kV变电站	108喀宝甲线	10千伏	480	373.91	77.90%	0	0	58.55	1929	1929	/	否	无	-25.75
523	喀左县	河湾66kV变电站	112河园一线	10千伏	275	288.81	105.02%	1	1	55.83	-251	-251	/	否	无	-11.54
524	喀左县	河湾66kV变电站	116河山一线	10千伏	480	20.59	4.29%	0	0	7.64	8355	8355	/	否	无	19.75
525	喀左县	河湾66kV变电站	222河山二线	10千伏	420	39.87	9.49%	0	0	16.04	6913	6913	/	否	无	16.15
526	喀左县	城郊66kV变电站	1118城五线	10千伏	420	252.56	60.13%	0	0	65	3045	3045	/	否	无	4.93
527	喀左县	中三家66kV变电站	924中金2号线	10千伏	480	236.54	49.28%	0	0	45.27	4428	4428	/	否	无	-8.87
528	喀左县	河湾66kV变电站	227河草二线	10千伏	360	196.59	54.61%	0	0	35.42	2972	2972	/	否	无	17.27
529	喀左县	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏	330	334.32	101.31%	1	1	28.06	-79	-79	/	否	无	23.08
530	喀左县	水泉66kV变电站	114甘泉联线	10千伏	300	3.88	1.29%	0	0	14.67	5385	5385	/	否	无	14.16
531	喀左县	六官66kV变电站	517六梁线	10千伏	420	62.58	14.90%	0	0	41.33	6500	6500	/	否	无	-38.46
532	喀左县	大城子66kV变电站	229大北线	10千伏	420	62.94	14.99%	0	0	19.76	6493	6493	/	否	无	17.43
533	喀左县	北湾66kV变电站	120北房线	10千伏	160	228.26	142.66%	436	309.5	45.71	-1241	-1241	2026/3/31	是	2026/12/30	98.73
534	喀左县	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10千伏	240	174.86	72.86%	0	0	68.75	1185	1185	/	否	无	60.71
535	喀左县	十二德堡66kV变电站	320社直线	10千伏	270	575.17	213.03%	1	1	22.5	-5550	-5550	/	否	无	-10.34
536	喀左县	坤都66kV变电站	122坤金线	10千伏	270	49.88	18.47%	0	0	18.15	4003	4003	/	否	无	22.22
537	喀左县	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10千伏	380	277.89	73.13%	0	0	63.1	1857	1857	/	否	无	46.75
538	喀左县	甘招66kV变电站	831甘羊线	10千伏	312	278.79	89.35%	0	0	2.11	604	604	/	否	无	100.00

539	喀左县	城郊66kV变电站	1120城海线	10千伏	300	176.48	58.83%	0	0	77.56	2246	2246	/	否	无	2.22
540	喀左县	金杖子66kV变电站	124金铁线	10千伏	420	280.44	66.77%	0	0	14	2538	2538	/	否	无	15.79
541	喀左县	北湾66kV变电站	211北镇线	10千伏	318	133.66	42.03%	0	0	42.62	3352	3352	/	否	无	-60.16
542	喀左县	大城子66kV变电站	217特供线	10千伏	216	193.39	89.53%	13	57.75	67.61	411	411	/	否	无	-14.11
543	喀左县	大城子66kV变电站	223大东线	10千伏	420	70.95	16.89%	0	0	27.78	6348	6348	/	否	无	-17.95
544	喀左县	城郊66kV变电站	1112城园线	10千伏	420	376.35	89.61%	0	0	83.27	794	794	/	否	无	-23.33
545	喀左县	大城子66kV变电站	124专供线	10千伏	420	139.94	33.32%	0	0	34.29	5093	5093	/	否	无	-2.60
546	喀左县	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10千伏	312	585.07	187.52%	1	1	60.67	-4966	-4966	/	否	无	5.19
547	喀左县	城郊66kV变电站	1125城东线	10千伏	272	139.01	51.11%	0	0	90.39	2419	2419	/	否	无	-59.02
548	喀左县	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10千伏	416	268.89	64.64%	0	0	33.82	2675	2675	/	否	无	1.85
549	喀左县	公营子66kV变电站	1027公塔线	10千伏	252	67.63	26.84%	0	0	55.77	3353	3353	/	否	无	-100.00
550	喀左县	六官66kV变电站	513六海线	10千伏	420	102.66	24.44%	0	0	44.21	5771	5771	/	否	无	-46.05
551	喀左县	大城子66kV变电站	225镇湾线	10千伏	320	167.45	52.33%	0	0	55	2774	2774	/	否	无	2.26
552	喀左县	水泉66kV变电站	115水盛线	10千伏	420	263.94	62.84%	0	0	54.38	2838	2838	/	否	无	-28.77
553	喀左县	城郊66kV变电站	1117城坤线	10千伏	160	348.07	217.54%	1	1	27.14	-3420	-3420	/	否	无	-28.57
554	喀左县	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10千伏	240	220.50	91.87%	1	1	18.75	355	355	/	否	无	-13.33
555	喀左县	大城子66kV变电站	218镇内线	10千伏	275	93.53	34.01%	0	0	32.25	3300	3300	/	否	无	-10.71
556	喀左县	大城子66kV变电站	224大兴线	10千伏	200	323.28	161.64%	1	1	79.27	-2242	-2242	/	否	无	0.68
557	喀左县	三台66kV变电站	209三九线	10千伏	300	69.93	23.31%	0	0	64	4184	4184	/	否	无	-98.51
558	喀左县	六官66kV变电站	520六南线	10千伏	276	30.63	11.10%	0	0	18.33	4462	4462	/	否	无	-60.00
559	喀左县	平房子66kV变电站	214南线	10千伏	320	34.94	10.92%	0	0	10.51	5184	5184	/	否	无	-5.56
560	喀左县	中三家66kV变电站	918中字线	10千伏	330	65.13	19.74%	0	0	25.31	4817	4817	/	否	无	-4.65
561	喀左县	坤都66kV变电站	215坤六线	10千伏	318	58.06	18.26%	0	0	27.58	4727	4727	/	否	无	62.50
562	喀左县	大城子66kV变电站	216有机酸线	10千伏	275	101.94	37.07%	0	0	39.62	3147	3147	/	否	无	-6.67
563	喀左县	大城子66kV变电站	116大六线	10千伏	368	58.85	15.99%	0	0	35.64	5622	5622	/	否	无	-40.30
564	喀左县	平房子66kV变电站	215金平联线	10千伏	240	334.32	139.30%	1	1	8.33	-1715	-1715	/	否	无	-9.09
565	喀左县	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10千伏	380	604.31	159.03%	1	1	72.92	-4079	-4079	/	否	无	25.40
566	喀左县	甘招66kV变电站	821甘卧线	10千伏	380	557.57	146.73%	1	1	55.79	-3229	-3229	/	否	无	5.62
567	喀左县	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏	310	91.93	29.65%	0	0	49.21	3966	3966	/	否	无	-97.47
568	喀左县	城郊66kV变电站	1126城草线	10千伏	272	20.43	7.51%	0	0	8.06	4575	4575	/	否	无	11.44
569	喀左县	三台66kV变电站	208三小线	10千伏	310	54.80	17.68%	0	0	20.21	4641	4641	/	否	无	-97.62
570	喀左县	城郊66kV变电站	1122城特线	10千伏	480	82.48	17.18%	0	0	23.87	7229	7229	/	否	无	-19.40

571	喀左县	北湾66kV变电站	213北中二线	10千伏	376	502.58	133.67%	1	1	2.29	-2302	-2302	/	否	无	13.30
572	喀左县	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10千伏	300	608.16	202.72%	1	1	37.5	-5604	-5604	/	否	无	12.20
573	喀左县	六官66kV变电站	524六东线	10千伏	480	128.02	26.67%	0	0	45.67	6401	6401	/	否	无	-36.23
574	喀左县	城郊66kV变电站	1127城化线	10千伏	420	240.91	57.36%	0	0	51.04	3257	3257	/	否	无	-7.19
575	喀左县	公营子66kV变电站	1014公三线	10千伏	372	186.96	50.26%	0	0	38.1	3365	3365	/	否	无	-100.00
576	喀左县	白塔子66kV变电站	625塔大线	10千伏	216	69.60	32.22%	0	0	32.26	2662	2662	/	否	无	-98.25
577	喀左县	坤都66kV变电站	216坤前线	10千伏	300	38.43	12.81%	0	0	16.67	4757	4757	/	否	无	-11.11
578	喀左县	六官66kV变电站	521六化线	10千伏	444	72.30	16.28%	0	0	59.67	6760	6760	/	否	无	-72.00
579	喀左县	中三家66kV变电站	919中井线	10千伏	272	192.67	70.83%	0	0	79.05	1443	1443	/	否	无	-26.40
580	喀左县	水泉66kV变电站	222水塔线	10千伏	272	121.94	44.83%	0	0	34.93	2729	2729	/	否	无	12.91
581	喀左县	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10千伏	376	55.54	14.77%	0	0	11.78	5828	5828	/	否	无	-100.00
582	喀左县	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10千伏	292	625.76	214.30%	1	1	7.18	-6070	-6070	/	否	无	-8.33
583	喀左县	甘招66kV变电站	827甘水线	10千伏	600	250.74	41.79%	0	0	19.52	6352	6352	/	否	无	20.00
584	喀左县	大城子66kV变电站	118大五线	10千伏	600	184.68	30.78%	0	0	38	7553	7553	/	否	无	-6.12
585	喀左县	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10千伏	272	177.43	65.23%	0	0	66.67	1720	1720	/	否	无	-30.26
586	喀左县	前营子66kV变电站	121前梁线	10千伏	276	86.31	31.27%	0	0	33.09	3450	3450	/	否	无	2.70
587	喀左县	平房子66kV变电站	217北线	10千伏	300	43.98	14.66%	0	0	28.62	4656	4656	/	否	无	-8.33
588	喀左县	金杖子66kV变电站	225金马线	10千伏	240	214.45	89.35%	0	0	9.67	465	465	/	否	无	-11.11
589	喀左县	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏	420	39.04	9.30%	0	0	79.17	6928	6928	/	否	无	-54.55
590	喀左县	城郊66kV变电站	1132城初线	10千伏	219	112.23	51.25%	0	0	26.67	1942	1942	/	否	无	11.43
591	喀左县	前营子66kV变电站	120前黑线	10千伏	219	121.53	55.49%	0	0	81.87	1773	1773	/	否	无	-11.27
592	喀左县	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10千伏	270	103.38	38.29%	0	0	31.67	3030	3030	/	否	无	-100.00
593	喀左县	南窑66kV变电站	418南山线	10千伏	420	167.16	39.80%	0	0	47.78	4598	4598	/	否	无	-15.09
594	喀左县	北湾66kV变电站	214北岳线	10千伏	272	202.75	74.54%	0	0	50.71	1259	1259	/	否	无	-32.86
595	喀左县	水泉66kV变电站	223水马线	10千伏	420	219.95	52.37%	0	0	36.76	3638	3638	/	否	无	32.43
596	喀左县	喀园66kV变电站	105喀巨线	10千伏	420	373.91	89.03%	0	0	51.19	838	838	/	否	无	11.83
597	喀左县	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10千伏	420	222.70	53.02%	0	0	68.65	3588	3588	/	否	无	9.76
598	喀左县	坤都66kV变电站	123坤城线	10千伏	370	87.90	23.76%	0	0	19.05	5130	5130	/	否	无	-24.49
599	喀左县	南窑66kV变电站	426南周线	10千伏	416	167.16	40.18%	0	0	12.43	4525	4525	/	否	无	-29.41
600	喀左县	老爷庙66kV变电站	124老平线	10千伏	368	74.14	20.15%	0	0	16.59	5344	5344	/	否	无	18.48
601	喀左县	金杖子66kV变电站	120金平联线	10千伏	368	395.91	107.58%	1	1	13.59	-508	-508	/	否	无	-5.26
602	喀左县	中三家66kV变电站	916中金1号线	10千伏	420	48.41	11.53%	0	0	34.47	6758	6758	/	否	无	44.44

603	喀左县	城郊66kV变电站	1119城丰线	10千伏	416	277.10	66.61%	0	0	50	2526	2526	/	否	无	59.34
604	喀左县	城郊66kV变电站	1110城博线	10千伏	318	194.14	61.05%	0	0	13.46	2253	2253	/	否	无	177.14
605	喀左县	大城子66kV变电站	117自来水线	10千伏	100	67.54	67.54%	0	0	21.7	590	590	/	否	无	-3.85
606	喀左县	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏	372	217.75	58.53%	0	0	56	2805	2805	/	否	无	13.04
607	喀左县	白塔子66kV变电站	624塔南线	10千伏	372	85.69	23.03%	0	0	63.71	5207	5207	/	否	无	-98.62
608	喀左县	大城子66kV变电站	125镇东1号线	10千伏	300	172.28	57.43%	0	0	39.05	2323	2323	/	否	无	179.07
609	喀左县	城郊66kV变电站	1114城专线	10千伏	310	70.22	22.65%	0	0	25.33	4361	4361	/	否	无	2.13
610	喀左县	城郊66kV变电站	1121城水线	10千伏	300	114.79	38.26%	0	0	44.52	3368	3368	/	否	无	-8.05
611	喀左县	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	10千伏	420	26.82	6.39%	0	0	14.67	7150	7150	/	否	无	-10.00
612	喀左县	城郊66kV变电站	1131城金线	10千伏	416	135.40	32.55%	0	0	33.1	5103	5103	/	否	无	6.45
613	喀左县	老爷庙66kV变电站	125老十线	10千伏	416	464.64	111.69%	1	1	74.28	-885	-885	/	否	无	6.56
614	喀左县	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10千伏	416	115.35	27.73%	0	0	13.46	5468	5468	/	否	无	8.00
615	喀左县	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10千伏	420	210.05	50.01%	0	0	55.71	3818	3818	/	否	无	-100.00
616	喀左县	大城子66kV变电站	228镇兴线	10千伏	264	29.05	11.00%	0	0	6.67	4273	4273	/	否	无	-5.00
617	喀左县	公营子66kV变电站	1012公营线	10千伏	300	91.83	30.61%	0	0	75	3786	3786	/	否	无	-100.00
618	喀左县	前营子66kV变电站	224前大线	10千伏	420	192.70	45.88%	0	0	59.67	4134	4134	/	否	无	4.92
619	喀左县	北湾66kV变电站	106北矿线	10千伏	400	502.58	125.65%	1	1	26.19	-1866	-1866	/	否	无	-7.14
620	喀左县	前营子66kV变电站	223前六联线	10千伏	372	56.93	15.30%	0	0	15.75	5730	5730	/	否	无	171.43
621	喀左县	平房子66kV变电站	120医院线	10千伏	380	6.76	1.78%	0	0	13.1	6788	6788	/	否	无	33.33
622	喀左县	白塔子66kV变电站	618塔东线	10千伏	310	83.15	26.82%	0	0	27.37	4125	4125	/	否	无	-79.25
623	喀左县	城郊66kV变电站	1113城镇线	10千伏	216	103.04	47.70%	0	0	36.45	2054	2054	/	否	无	-1.45
624	喀左县	东梁66kV变电站	113梁巨线	10千伏	420	542.73	129.22%	1	1	17.59	-2232	-2232	/	否	无	50.00
625	喀左县	水泉66kV变电站	221水公线	10千伏	420	125.43	29.86%	0	0	0	5357	5357	/	否	无	13.86
626	喀左县	白塔子66kV变电站	620塔北线	10千伏	372	70.81	19.03%	0	0	32.26	5477	5477	/	否	无	14.80
627	双塔区	疏港66kV变电站	222疏保线	10千伏	482	12.41	2.57%	0	0	9.32	8540	8540	/	否	无	-85.37
628	双塔区	孟克66kV变电站	116孟辽线	10千伏	482	334.11	69.32%	0	0	34.58	2690	2690	/	否	无	-1.80
629	双塔区	珠江66kV变电站	209民航线	10千伏	400	123.75	30.94%	0	0	34.49	5024	5024	/	否	无	-16.00
630	双塔区	麒麟66kV变电站	227麒东联线	10千伏	482	0.04	0.01%	0	0	14.64	8765	8765	/	否	无	-100.00
631	双塔区	麒麟66kV变电站	106麒水线	10千伏	482	0.00	0.00%	0	0	5.96	8766	8766	/	否	无	10.14
632	双塔区	文化路66kV变电站	215文天线	10千伏	423	110.85	26.21%	0	0	25.02	5677	5677	/	否	无	8.11
633	双塔区	凌河66kV变电站	107庆丰线	10千伏	423	189.02	44.69%	0	0	38.43	4255	4255	/	否	无	10.48
634	双塔区	凌河66kV变电站	205新凌联线	10千伏	400	0.00	0.00%	0	0	0	7274	7274	/	否	无	12.43

635	双塔区	新华66kV变电站	210北塔线	10千伏	423	267.44	63.22%	0	0	26.1	2829	2829	/	否	无	1.37
636	双塔区	珠江66kV变电站	106江哨联线	10千伏	400	178.11	44.53%	0	0	41.14	4035	4035	/	否	无	-20.92
637	双塔区	凤凰66kV变电站	203凤南2号线	10千伏	423	89.08	21.06%	0	0	38.1	6073	6073	/	否	无	-36.36
638	双塔区	凤凰66kV变电站	208凌水线	10千伏	423	22.59	5.34%	0	0	12.84	7282	7282	/	否	无	-7.69
639	双塔区	珠江66kV变电站	208榆树线	10千伏	553	0.00	0.00%	0	0	0	10057	10057	/	否	无	17.22
640	双塔区	凤凰66kV变电站	207工法线	10千伏	423	172.48	40.78%	0	0	83.8	4556	4556	/	否	无	-16.67
641	双塔区	四新66kV变电站	422纺织线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
642	双塔区	新华66kV变电站	207五一线	10千伏	423	135.20	31.96%	0	0	49.58	5234	5234	/	否	无	19.75
643	双塔区	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏	423	164.29	38.84%	0	0	52.08	4705	4705	/	否	无	-24.85
644	双塔区	文化路66kV变电站	216世代线	10千伏	423	240.06	56.75%	0	0	52.46	3327	3327	/	否	无	-1.14
645	双塔区	四新66kV变电站	420东干1号线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
646	双塔区	新华66kV变电站	110古城线	10千伏	423	162.58	38.43%	0	0	36.88	4736	4736	/	否	无	0.85
647	双塔区	凌河66kV变电站	206河东联线	10千伏	400	446.50	111.62%	1	1	4.55	-846	-846	/	否	无	-80.00
648	双塔区	凌河66kV变电站	204特供线	10千伏	964	429.38	44.54%	0	0	119.98	9723	9723	/	否	无	22.37
649	双塔区	珠江66kV变电站	112蓝海线	10千伏	423	198.16	46.85%	0	0	43.75	4089	4089	/	否	无	15.00
650	双塔区	凌河66kV变电站	113吉利线	10千伏	423	177.79	42.03%	0	0	43.91	4459	4459	/	否	无	-9.32
651	双塔区	长宝66kV变电站	123驼山子线	10千伏	300	296.93	98.98%	1	1	60.76	56	56	/	否	无	-15.53
652	双塔区	新华66kV变电站	209珠江线	10千伏	328	148.76	45.35%	0	0	32.02	3260	3260	/	否	无	-7.03
653	双塔区	珠江66kV变电站	111现代线	10千伏	400	317.12	79.28%	0	0	37.96	1507	1507	/	否	无	-6.61
654	双塔区	哨口66kV变电站	130哨余线	10千伏	423	14.02	3.31%	0	0	1.39	7438	7438	/	否	无	14.40
655	双塔区	凌河66kV变电站	112城内线	10千伏	423	298.35	70.53%	0	0	76.32	2267	2267	/	否	无	0.97
656	双塔区	新华66kV变电站	107竹林线	10千伏	423	133.24	31.50%	0	0	32.93	5270	5270	/	否	无	-47.64
657	双塔区	珠江66kV变电站	109龙南线	10千伏	423	253.83	60.01%	0	0	48.91	3077	3077	/	否	无	5.52
658	双塔区	新华66kV变电站	111中山线	10千伏	423	247.68	58.55%	0	0	34.7	3188	3188	/	否	无	-53.31
659	双塔区	麒麟66kV变电站	226麒农线	10千伏	482	0.10	0.02%	0	0	16.34	8764	8764	/	否	无	-100.00
660	双塔区	凌河66kV变电站	210兴河线	10千伏	423	192.79	45.58%	0	0	56.99	4187	4187	/	否	无	-13.77
661	双塔区	文化路66kV变电站	107光明线	10千伏	328	106.58	32.49%	0	0	5.48	4027	4027	/	否	无	-83.87
662	双塔区	哨口66kV变电站	222哨兴线	10千伏	560	470.08	83.94%	112	48	106.75	1635	1635	/	否	无	-18.08
663	双塔区	珠江66kV变电站	206疏港线	10千伏	420	334.87	79.73%	0	0	1.68	1548	1548	/	否	无	18.96
664	双塔区	疏港66kV变电站	215疏湾线	10千伏	423	77.85	18.40%	0	0	17.43	6277	6277	/	否	无	-43.00
665	双塔区	凌河66kV变电站	207河孟联线	10千伏	400	121.71	30.43%	0	0	28.91	5061	5061	/	否	无	-1.00
666	双塔区	四新66kV变电站	427东干2号线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00

667	双塔区	凌东66kV变电站	111农业线	10千伏	380	119.15	31.36%	0	0	24.8	4744	4744	/	否	无	-90.57
668	双塔区	珠江66kV变电站	207师范线	10千伏	420	275.84	65.68%	0	0	93	2622	2622	/	否	无	-11.54
669	双塔区	凌东66kV变电站	103凤凰线	10千伏	275	1.67	0.61%	0	0	2	4971	4971	/	否	无	11.98
670	双塔区	凌河66kV变电站	108造纸线	10千伏	380	233.70	61.50%	0	0	50.39	2661	2661	/	否	无	3.66
671	双塔区	文化路66kV变电站	111海纳线	10千伏	423	156.04	36.89%	0	0	56.31	4855	4855	/	否	无	-30.06
672	双塔区	新华66kV变电站	213华隆线	10千伏	423	35.30	8.35%	0	0	22.26	7051	7051	/	否	无	3.85
673	双塔区	新华66kV变电站	205燕北线	10千伏	423	108.92	25.75%	0	0	25.4	5712	5712	/	否	无	4.17
674	双塔区	新华66kV变电站	106人防线	10千伏	423	173.24	40.96%	0	0	48.08	4542	4542	/	否	无	-12.06
675	双塔区	凤凰66kV变电站	204凤城2号线	10千伏	423	109.08	25.79%	0	0	3.72	5709	5709	/	否	无	-25.00
676	双塔区	哨口66kV变电站	123国王1号线	10千伏	423	46.68	11.04%	0	0	0	6844	6844	/	否	无	15.91
677	双塔区	凤凰66kV变电站	107凤山线	10千伏	423	142.98	33.80%	0	0	35.49	5092	5092	/	否	无	-32.79
678	双塔区	凌河66kV变电站	106九隆线	10千伏	423	215.95	51.05%	0	0	48.09	3765	3765	/	否	无	-2.87
679	双塔区	文化路66kV变电站	113柏山线	10千伏	328	314.18	95.79%	1	1	74.03	251	251	/	否	无	57.95
680	双塔区	文化路66kV变电站	114柳城线	10千伏	328	167.05	50.93%	0	0	53.18	2927	2927	/	否	无	-21.15
681	双塔区	凌东66kV变电站	109河东联线	10千伏	400	209.76	52.44%	0	0	50.54	3460	3460	/	否	无	-0.72
682	双塔区	新华66kV变电站	108南校线	10千伏	328	89.32	27.23%	0	0	35.62	4341	4341	/	否	无	-20.48
683	双塔区	新华66kV变电站	109纤维线	10千伏	423	333.10	78.75%	0	0	78.68	1635	1635	/	否	无	-8.10
684	双塔区	新华66kV变电站	204商业线	10千伏	328	226.91	69.18%	0	0	43.73	1838	1838	/	否	无	-1.57
685	双塔区	珠江66kV变电站	105站南线	10千伏	400	181.89	45.47%	0	0	39.02	3967	3967	/	否	无	4.17
686	双塔区	文化路66kV变电站	228文南线	10千伏	482	167.68	34.79%	0	0	0	5716	5716	/	否	无	16.21
687	双塔区	疏港66kV变电站	218疏山线	10千伏	423	143.03	33.81%	0	0	5.77	5092	5092	/	否	无	14.22
688	双塔区	哨口66kV变电站	213国王2号线	10千伏	423	5.58	1.32%	0	0	0	7591	7591	/	否	无	11.31
689	双塔区	凌河66kV变电站	103淮河线	10千伏	422	318.60	75.50%	0	0	83.73	1880	1880	/	否	无	-31.91
690	双塔区	疏港66kV变电站	113疏豪线	10千伏	423	372.95	88.17%	1	0.75	43.92	910	910	/	否	无	36.73
691	双塔区	珠江66kV变电站	110壹品线	10千伏	400	175.98	44.00%	0	0	49.41	4074	4074	/	否	无	4.88
692	双塔区	凤凰66kV变电站	110凤城1号线	10千伏	423	149.09	35.25%	0	0	37.26	4981	4981	/	否	无	-25.53
693	双塔区	四新66kV变电站	432义美线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
694	双塔区	珠江66kV变电站	210龙山线	10千伏	400	86.59	21.65%	0	0	23.7	5700	5700	/	否	无	-19.23
695	双塔区	疏港66kV变电站	114疏航线	10千伏	423	14.80	3.50%	0	0	3.12	7424	7424	/	否	无	19.37
696	双塔区	文化路66kV变电站	109文江联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	19.22
697	双塔区	文化路66kV变电站	218文隆线	10千伏	423	26.48	6.26%	0	0	20.79	7211	7211	/	否	无	66.67
698	双塔区	长宝66kV变电站	121长北联线	10千伏	482	527.88	109.52%	1	1	68.31	-834	-834	/	否	无	12.77

699	双塔区	四新66kV变电站	428四河联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
700	双塔区	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10千伏	380	351.92	92.61%	18	59.25	73.28	511	511	/	否	无	-3.82
701	双塔区	文化路66kV变电站	116千山线	10千伏	423	129.66	30.65%	0	0	27.39	5335	5335	/	否	无	2.83
702	双塔区	凤凰66kV变电站	105凤南1号线	10千伏	423	129.87	30.70%	0	0	31.22	5331	5331	/	否	无	-33.67
703	双塔区	文化路66kV变电站	108友谊线	10千伏	328	88.59	27.01%	0	0	24.28	4354	4354	/	否	无	-20.24
704	双塔区	长宝66kV变电站	221嘎岔线	10千伏	150	219.95	146.63%	1	1	19.5	-1272	-1272	/	否	无	-95.24
705	双塔区	文化路66kV变电站	227文中线	10千伏	328	148.25	45.20%	0	0	21.32	3269	3269	/	否	无	-30.43
706	双塔区	孟克66kV变电站	121孟晟1号线	10千伏	423	37.75	8.92%	0	0	8.17	7006	7006	/	否	无	15.00
707	双塔区	珠江66kV变电站	108豪府线	10千伏	400	86.50	21.63%	0	0	47.79	5701	5701	/	否	无	9.09
708	双塔区	四新66kV变电站	431旭日线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	-100.00
709	双塔区	珠江66kV变电站	211盘龙线	10千伏	400	177.98	44.50%	0	0	49.17	4038	4038	/	否	无	63.22
710	双塔区	凌河66kV变电站	104金海线	10千伏	422	105.02	24.89%	0	0	22.46	5765	5765	/	否	无	1.37
711	双塔区	凌东66kV变电站	107东沟线	10千伏	200	20.16	10.08%	0	0	6.26	3271	3271	/	否	无	10.91
712	北票市	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10千伏	220	69.41	31.55%	0	0	27.6	2739	2739	/	否	无	-5.00
713	北票市	冠山66kV变电站	207二工村线	10千伏	400	61.25	15.31%	0	0	24.18	6161	6161	/	否	无	-2.22
714	北票市	北骆66kV变电站	206孤岛线	10千伏	300	187.36	62.45%	0	0	45.16	2048	2048	/	否	无	7.14
715	北票市	西山66kV变电站	113西化线	10千伏	482	35.13	7.29%	0	0	18.02	8127	8127	/	否	无	-57.89
716	北票市	长皋66kV变电站	216长塔线	10千伏	240	0.00	0.00%	0	0	0	4365	4365	/	否	无	11.60
717	北票市	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10千伏	275	34.04	12.38%	0	0	117.09	4382	4382	/	否	无	-92.36
718	北票市	泉巨永66kV变电站	225泉大线	10千伏	275	243.24	88.45%	914	868.25	119.99	578	578	/	否	无	-94.19
719	北票市	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	10千伏	220	250.74	113.97%	435	256.25	117.3	-559	-559	/	否	无	-22.45
720	北票市	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10千伏	220	109.52	49.78%	0	0	53.81	2009	2009	/	否	无	22.37
721	北票市	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10千伏	300	50.98	16.99%	0	0	0	4529	4529	/	否	无	15.04
722	北票市	台东66kV变电站	108台中1号线	10千伏	423	75.67	17.89%	0	0	20.36	6317	6317	/	否	无	-13.64
723	北票市	冠山66kV变电站	209冠摩线	10千伏	423	433.04	102.37%	2	0.5	74.78	-183	-183	/	否	无	-7.79
724	北票市	南八家66kV变电站	221南大线	10千伏	220	0.12	0.05%	0	0	0.08	3999	3999	/	否	无	11.45
725	北票市	河南66kV变电站	112河园4号线	10千伏	482	425.47	88.27%	8	2.5	70	1028	1028	/	否	无	-31.90
726	北票市	塔营66kV变电站	123营莲线	10千伏	250	58.84	23.54%	0	0	19.58	3476	3476	/	否	无	-35.19
727	北票市	塔营66kV变电站	124营马线	10千伏	250	57.53	23.01%	0	0	19.58	3500	3500	/	否	无	-35.19
728	北票市	北骆66kV变电站	204骆金线	10千伏	423	155.68	36.80%	0	0	0	4861	4861	/	否	无	17.46
729	北票市	塔营66kV变电站	214营平线	10千伏	250	46.58	18.63%	0	0	10.11	3699	3699	/	否	无	52.94
730	北票市	川南66kV变电站	224川大线	10千伏	300	71.23	23.74%	0	0	29.41	4160	4160	/	否	无	6.45

731	北票市	西官66kV变电站	213西乌线	10千伏	445	103.01	23.15%	0	0	30.75	6219	6219	/	否	无	4.35
732	北票市	河南66kV变电站	208河园一号线	10千伏	400	428.42	107.11%	165	78.75	63.06	-517	-517	/	否	无	22.37
733	北票市	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10千伏	380	558.12	146.87%	1	1	44.36	-3239	-3239	/	否	无	-70.79
734	北票市	西山66kV变电站	110冶金1号线	10千伏	423	376.98	89.12%	0	0	78.66	837	837	/	否	无	-21.77
735	北票市	台东66kV变电站	110台宏1号线	10千伏	294	137.82	46.88%	0	0	37.27	2840	2840	/	否	无	1.02
736	北票市	黑城子66kV变电站	715黑泉线	10千伏	220	85.12	38.69%	0	0	22.12	2453	2453	/	否	无	2.27
737	北票市	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	10千伏	400	375.56	93.89%	1	1	25.31	444	444	/	否	无	122.22
738	北票市	北纺66kV变电站	113票纺联线	10千伏	423	111.12	26.27%	0	0	21.64	5672	5672	/	否	无	-36.93
739	北票市	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10千伏	270	334.87	124.03%	1	1	45.21	-1180	-1180	/	否	无	-4.49
740	北票市	马友营66kV变电站	514马塔线	10千伏	300	273.72	91.24%	1	0.25	31.29	478	478	/	否	无	10.74
741	北票市	台东66kV变电站	207台中2号线	10千伏	423	51.62	12.20%	0	0	1.95	6754	6754	/	否	无	19.30
742	北票市	西官66kV变电站	218西杏线	10千伏	275	89.88	32.68%	0	0	40.4	3367	3367	/	否	无	-8.00
743	北票市	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10千伏	423	35.43	8.38%	0	0	9.45	7048	7048	/	否	无	-5.00
744	北票市	北纺66kV变电站	216园区2号线	10千伏	423	338.17	79.95%	0	0	92.33	1543	1543	/	否	无	-8.65
745	北票市	川南66kV变电站	223川鸡线	10千伏	376	119.28	31.72%	0	0	41.18	4669	4669	/	否	无	-4.04
746	北票市	大三家66kV变电站	113大唐线	10千伏	423	229.85	54.34%	0	0	69.65	3513	3513	/	否	无	88.68
747	北票市	上园66kV变电站	214上镇线	10千伏	276	56.39	20.43%	0	0	14.47	3994	3994	/	否	无	-3.33
748	北票市	台东66kV变电站	209台华线	10千伏	462	55.06	11.92%	0	0	15.38	7401	7401	/	否	无	178.57
749	北票市	上园66kV变电站	113上杨线	10千伏	276	97.58	35.36%	0	0	29.16	3245	3245	/	否	无	-10.71
750	北票市	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10千伏	400	400.31	100.08%	1	1	14.98	-6	-6	/	否	无	183.33
751	北票市	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	10千伏	400	11.55	2.89%	0	0	5.55	7064	7064	/	否	无	-27.27
752	北票市	大三家66kV变电站	114大哈线	10千伏	423	287.58	67.99%	0	0	62.17	2463	2463	/	否	无	1.92
753	北票市	龙潭66kV变电站	224北干线	10千伏	275	251.29	91.38%	1	1	35.48	431	431	/	否	无	10.42
754	北票市	台东66kV变电站	208台宏2号线	10千伏	410	2.90	0.71%	0	0	20.16	7404	7404	/	否	无	10.44
755	北票市	南山66kV变电站	108桃园线	10千伏	846	135.53	16.02%	0	0	37.04	12921	12921	/	否	无	22.83
756	北票市	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10千伏	400	399.21	99.80%	83	70.75	86.49	14	14	/	否	无	13.89
757	北票市	巴图营66kV变电站	222巴三线	10千伏	423	384.91	91.00%	1	1	50.47	693	693	/	否	无	22.73
758	北票市	长皋66kV变电站	218长谢线	10千伏	240	167.71	69.88%	0	0	34.85	1315	1315	/	否	无	-4.08
759	北票市	南山66kV变电站	207五工村线	10千伏	482	201.00	41.70%	0	0	80.22	5110	5110	/	否	无	3.87
760	北票市	河南66kV变电站	207西塑线	10千伏	482	65.47	13.58%	0	0	19.4	7575	7575	/	否	无	41.38
761	北票市	台东66kV变电站	109吉西线	10千伏	400	47.75	11.94%	0	0	50.92	6406	6406	/	否	无	-55.26
762	北票市	宝兴66kV变电站	1416金正线	10千伏	318	385.46	121.21%	1	1	36.91	-1227	-1227	/	否	无	-34.58

763	北票市	冠山66kV变电站	204铁营线	10千伏	32	144.90	452.81%	1	1	44.43	-2053	-2053	/	否	无	-2.97
764	北票市	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10千伏	300	90.85	30.28%	0	0	17.69	3804	3804	/	否	无	-32.08
765	北票市	龙潭66kV变电站	123专供线	10千伏	400	75.35	18.84%	0	0	0.07	5904	5904	/	否	无	-66.67
766	北票市	北纺66kV变电站	112铁路线	10千伏	400	0.00	0.00%	0	0	0	7274	7274	/	否	无	17.14
767	北票市	巴图营66kV变电站	223巴忙线	10千伏	423	384.91	91.00%	1	1	31.42	693	693	/	否	无	-9.80
768	北票市	马友营66kV变电站	513马平线	10千伏	300	267.79	89.26%	3	3	110.1	586	586	/	否	无	-4.00
769	北票市	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10千伏	318	306.83	96.49%	1	1	37.42	203	203	/	否	无	-42.04
770	北票市	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10千伏	200	401.96	200.98%	1	1	20.3	-3673	-3673	/	否	无	-13.79
771	北票市	河南66kV变电站	110西工村线	10千伏	400	429.53	107.38%	685	629.5	119.98	-537	-537	2026/3/31	是	2026/12/30	104.44
772	北票市	西官66kV变电站	126西杨线	10千伏	275	165.83	60.30%	0	0	47.1	1985	1985	/	否	无	-23.23
773	北票市	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10千伏	220	278.79	126.72%	1	1	24.32	-1069	-1069	/	否	无	-13.16
774	北票市	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10千伏	300	276.04	92.01%	1	1	0	436	436	/	否	无	15.07
775	北票市	大板66kV变电站	114下府线	10千伏	482	167.16	34.68%	0	0	36.36	5726	5726	/	否	无	-37.04
776	北票市	黑城子66kV变电站	725台西线	10千伏	300	232.67	77.56%	0	0	65.67	1224	1224	/	否	无	74.51
777	北票市	龙潭66kV变电站	122西干2号线	10千伏	380	400.44	105.38%	1	1	49.41	-372	-372	/	否	无	80.95
778	北票市	川南66kV变电站	222川上线	10千伏	423	1.88	0.44%	0	0	0.5	7658	7658	/	否	无	19.14
779	北票市	上园66kV变电站	114上大线	10千伏	276	43.20	15.65%	0	0	13.73	4234	4234	/	否	无	10.53
780	北票市	上园66kV变电站	213上元线	10千伏	276	66.74	24.18%	0	0	52.33	3806	3806	/	否	无	-3.70
781	北票市	北纺66kV变电站	114园区1号线	10千伏	423	151.92	35.91%	0	0	49.68	4930	4930	/	否	无	-35.58
782	北票市	北纺66kV变电站	111土城子线	10千伏	270	101.53	37.60%	0	0	65.76	3064	3064	/	否	无	19.44
783	北票市	南苑66kV变电站	103南营联线	10千伏	200	125.22	62.61%	0	0	41.42	1360	1360	/	否	无	-11.02
784	北票市	姜家窝铺66kV变电站	117姜上线	10千伏	420	278.79	66.38%	0	0	49.56	2568	2568	/	否	无	-31.94
785	北票市	南山66kV变电站	110南山线	10千伏	400	211.77	52.94%	0	0	60.47	3423	3423	/	否	无	-14.44
786	北票市	北骆66kV变电站	109市郊线	10千伏	300	184.78	61.59%	0	0	50.47	2095	2095	/	否	无	-27.31
787	北票市	黑城子66kV变电站	724台东线	10千伏	220	120.52	54.78%	0	0	20.48	1809	1809	/	否	无	20.83
788	北票市	西官66kV变电站	120西大联络线	10千伏	482	62.52	12.97%	0	0	18.75	7629	7629	/	否	无	11.41
789	北票市	常河66kV变电站	1105常刘线	10千伏	200	121.83	60.92%	0	0	34.95	1422	1422	/	否	无	-28.97
790	北票市	南山66kV变电站	204蓬莱线	10千伏	328	87.92	26.80%	0	0	23.51	4366	4366	/	否	无	10.34
791	北票市	大三家66kV变电站	218大三线	10千伏	300	622.46	207.49%	1	1	42.95	-5864	-5864	/	否	无	-38.52
792	北票市	龙潭66kV变电站	222西干线	10千伏	400	334.87	83.72%	0	0	29.01	1184	1184	/	否	无	-16.98
793	北票市	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10千伏	300	401.96	133.99%	1	1	44.12	-1854	-1854	/	否	无	1.23
794	北票市	河南66kV变电站	205宝力线	10千伏	503	401.96	79.91%	0	0	119.99	1838	1838	/	否	无	22.37

795	北票市	西官66kV变电站	212西王线	10千伏	328	290.33	88.52%	0	0	59.19	685	685	/	否	无	-3.49
796	北票市	南山66kV变电站	210南百线	10千伏	400	33.36	8.34%	0	0	9.4	6668	6668	/	否	无	26.67
797	北票市	河南66kV变电站	106河园3号线	10千伏	400	238.85	59.71%	0	0	75.46	2931	2931	/	否	无	-35.96
798	北票市	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10千伏	423	158.69	37.52%	0	0	43.88	4807	4807	/	否	无	77.27
799	北票市	大三家66kV变电站	214大园线	10千伏	482	465.98	96.68%	310	105	77.27	291	291	/	否	无	-17.65
800	北票市	西山66kV变电站	209攀凌线	10千伏	318	2.04	0.64%	0	0	9.79	5746	5746	/	否	无	-100.00
801	北票市	巴图营66kV变电站	216巴中线	10千伏	300	274.94	91.65%	1	1	22.76	456	456	/	否	无	-9.09
802	北票市	娄家店66kV变电站	622娄来线	10千伏	456	0.00	0.00%	0	0	0	8293	8293	/	否	无	-100.00
803	北票市	东官66kV变电站	914东北干线	10千伏	300	334.87	111.62%	1	1	42.57	-634	-634	/	否	无	-23.88
804	北票市	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10千伏	200	401.96	200.98%	1	1	21.11	-3673	-3673	/	否	无	11.43
805	北票市	北骆66kV变电站	108水泥线	10千伏	300	9.01	3.00%	0	0	2.54	5292	5292	/	否	无	22.37
806	北票市	马友营66kV变电站	516马林线	10千伏	300	401.96	133.99%	1	1	9.34	-1854	-1854	/	否	无	10.35
807	北票市	大三家66kV变电站	217大兴线	10千伏	423	357.42	84.50%	19	6	87.51	1193	1193	/	否	无	-26.53
808	北票市	南山66kV变电站	112街内线	10千伏	400	300.51	75.13%	0	0	76.65	1809	1809	/	否	无	-1.57
809	北票市	台东66kV变电站	203吉东线	10千伏	270	24.59	9.11%	0	0	6.54	4463	4463	/	否	无	-6.25
810	北票市	南苑66kV变电站	108工农线	10千伏	328	128.40	39.15%	0	0	35.82	3630	3630	/	否	无	1.01
811	北票市	巴图营66kV变电站	215巴大线	10千伏	300	69.92	23.31%	0	0	22.28	4184	4184	/	否	无	-8.11
812	北票市	西官66kV变电站	124西东联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	13.55
813	北票市	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	10千伏	275	150.67	54.79%	0	0	43.39	2261	2261	/	否	无	33.33
814	北票市	西山66kV变电站	208冶金2号线	10千伏	423	219.04	51.78%	0	0	67.02	3709	3709	/	否	无	-16.50
815	北票市	北骆66kV变电站	102北欧线	10千伏	200	148.84	74.42%	0	0	29.44	930	930	/	否	无	-18.56
816	北票市	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	10千伏	328	401.96	122.55%	1	1	8.27	-1345	-1345	/	否	无	-97.50
817	北票市	河南66kV变电站	109河园5号线	10千伏	328	275.81	84.09%	0	0	83.72	949	949	/	否	无	11.28
818	北票市	塔星66kV变电站	1515白塔线	10千伏	400	334.87	83.72%	0	0	47.87	1184	1184	/	否	无	-27.72
819	北票市	川南66kV变电站	220川王线	10千伏	610	401.75	65.86%	0	0	35.55	3787	3787	/	否	无	82.61
820	北票市	塔星66kV变电站	1527前梅线	10千伏	400	180.93	45.23%	0	0	52.5	3984	3984	/	否	无	-38.02
821	北票市	南山66kV变电站	208寰宇线	10千伏	423	110.65	26.16%	0	0	30.28	5680	5680	/	否	无	13.84
822	北票市	南八家66kV变电站	117南桃线	10千伏	275	112.27	40.83%	0	0	41.78	2959	2959	/	否	无	22.37
823	北票市	西山66kV变电站	215西园线	10千伏	482	210.45	43.66%	0	0	45.68	4938	4938	/	否	无	22.37
824	北票市	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10千伏	380	0.00	0.00%	0	0	0	6911	6911	/	否	无	-100.00
825	北票市	南山66kV变电站	105南欧线	10千伏	600	124.11	20.69%	0	0	51.36	8655	8655	/	否	无	8.60
826	北票市	台东66kV变电站	205东风线	10千伏	270	105.85	39.20%	0	0	22.15	2985	2985	/	否	无	-14.55

827	北票市	南山66kV变电站	109林场线	10千伏	745	183.67	24.65%	0	0	45.86	10208	10208	/	否	无	-11.36
828	北票市	东官66kV变电站	917铁矿线	10千伏	423	278.79	65.91%	0	0	57.61	2623	2623	/	否	无	55.56
829	北票市	冠山66kV变电站	208四工村线	10千伏	270	37.07	13.73%	0	0	10.82	4236	4236	/	否	无	22.37
830	北票市	黑城子66kV变电站	714黑宝线	10千伏	248	138.32	55.77%	0	0	62.44	1995	1995	/	否	无	22.37
831	北票市	大板66kV变电站	115章吉营线	10千伏	276	334.87	121.33%	1	1	22.39	-1071	-1071	/	否	无	32.14
832	北票市	川南66kV变电站	221川北线	10千伏	300	344.77	114.92%	1	1	17.71	-814	-814	/	否	无	-11.11
833	北票市	常河66kV变电站	1104常河线	10千伏	220	103.51	47.05%	0	0	27.61	2118	2118	/	否	无	10.42
834	北票市	娄家店66kV变电站	624宝国老线	10千伏	456	0.00	0.00%	0	0	0	8293	8293	/	否	无	-100.00
835	北票市	长皋66kV变电站	217长皋线	10千伏	240	167.71	69.88%	0	0	41.4	1315	1315	/	否	无	-10.98
836	北票市	上园66kV变电站	215上北线	10千伏	276	40.22	14.57%	0	0	11.78	4288	4288	/	否	无	5.26
837	北票市	塔星66kV变电站	1513乡直线	10千伏	150	262.07	174.71%	1	1	55.5	-2038	-2038	/	否	无	-9.05
838	北票市	东官66kV变电站	915东南干线	10千伏	246	115.77	47.06%	0	0	32.25	2368	2368	/	否	无	-76.19
839	北票市	五间房66kV变电站	117五机线	10千伏	482	0.00	0.00%	0	0	0	8766	8766	/	否	无	11.92
840	北票市	五间房66kV变电站	116五庄线	10千伏	482	38.82	8.05%	0	0	19.33	8060	8060	/	否	无	-39.02
841	北票市	五间房66kV变电站	114五陶线	10千伏	482	105.99	21.99%	0	0	28.47	6838	6838	/	否	无	-33.33
842	北票市	五间房66kV变电站	221五城线	10千伏	423	138.00	32.62%	0	0	45.47	5183	5183	/	否	无	72.55
843	北票市	五间房66kV变电站	220五农线	10千伏	247	131.97	53.43%	0	0	53.42	2092	2092	/	否	无	4.90
844	北票市	娄家店66kV变电站	612北四家线	10千伏	300	0.00	0.00%	0	0	0	5456	5456	/	否	无	-100.00
845	北票市	巴图营66kV变电站	225巴古线	10千伏	423	384.91	91.00%	1	1	12.82	693	693	/	否	无	-5.26
846	北票市	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	10千伏	380	446.50	117.50%	1	1	61.35	-1209	-1209	/	否	无	-48.08
847	北票市	南山66kV变电站	206舍宅线	10千伏	400	74.03	18.51%	0	0	21.45	5928	5928	/	否	无	-2.17
848	北票市	冠山66kV变电站	211冠新线	10千伏	400	174.37	43.59%	0	0	43.91	4103	4103	/	否	无	21.82
849	北票市	南苑66kV变电站	204岳家线	10千伏	423	77.96	18.43%	0	0	23.1	6275	6275	/	否	无	4.84
850	北票市	北骆66kV变电站	106骆绿线	10千伏	423	190.44	45.02%	0	0	53.3	4229	4229	/	否	无	-42.64
851	北票市	五间房66kV变电站	115五市线	10千伏	482	0.00	0.00%	0	0	0	8766	8766	/	否	无	18.28
852	北票市	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10千伏	600	342.24	57.04%	0	0	84.83	4688	4688	/	否	无	3.13
853	北票市	河南66kV变电站	210河园2号线	10千伏	482	627.96	130.28%	1	1	22.41	-2654	-2654	/	否	无	15.38
854	北票市	南八家66kV变电站	222南图线	10千伏	220	152.86	69.48%	0	0	56.15	1221	1221	/	否	无	22.37
855	北票市	南苑66kV变电站	207银河线	10千伏	423	150.02	35.47%	0	0	47.88	4964	4964	/	否	无	1.69
856	北票市	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	10千伏	376	205.62	54.69%	0	0	69.26	3099	3099	/	否	无	1.85
857	北票市	北纺66kV变电站	213嘉兴乙线	10千伏	600	44.47	7.41%	0	0	0	10103	10103	/	否	无	18.40
858	北票市	南八家66kV变电站	116南营线	10千伏	376	67.94	18.07%	0	0	17.53	5602	5602	/	否	无	22.37

859	北票市	五间房66kV变电站	222五票线	10千伏	482	126.28	26.20%	0	0	54.55	6469	6469	/	否	无	-18.87
860	北票市	大黑山66kV变电站	214大扭线	10千伏	400	330.47	82.62%	0	0	12.37	1264	1264	/	否	无	13.33
861	北票市	大板66kV变电站	116大板线	10千伏	275	334.87	121.77%	1	1	17.34	-1089	-1089	/	否	无	-11.11
862	北票市	南苑66kV变电站	105苑舍线	10千伏	420	159.22	37.91%	0	0	44.81	4743	4743	/	否	无	19.77
863	北票市	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10千伏	300	334.87	111.62%	1	1	41.33	-634	-634	/	否	无	-7.79
864	北票市	台东66kV变电站	112东水线	10千伏	423	114.55	27.08%	0	0	31.16	5609	5609	/	否	无	-33.33
865	北票市	川南66kV变电站	125川光线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0	0	7693	7693	/	否	无	12.84
866	北票市	五间房66kV变电站	223五宏线	10千伏	380	174.31	45.87%	0	0	0	3741	3741	/	否	无	13.10

2026年二季度国网朝阳供电公司变电间隔可开放容量信息

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔 (220kV)	现有可用出线间隔 (66kV)	现有可用出线间隔 (10kV)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网朝阳供电公司	龙城变	220KV	0	3	/	/	否	/	
2	国网朝阳供电公司	柳城变	220KV	0	2	/	/	否	/	
3	国网朝阳供电公司	马山变	220KV	3	4	/	/	否	/	
4	国网朝阳供电公司	何家变	220KV	4	2	/	/	否	/	
5	国网朝阳供电公司	慕容变	220KV	0	1	/	/	否	/	
6	国网朝阳供电公司	八棱变	220KV	4	8	/	/	否	/	
7	国网朝阳供电公司	柏山变	220KV	3	10	/	/	否	/	
8	国网朝阳供电公司	顺达变	220KV	0	0	/	/	否	/	
9	国网朝阳供电公司	北票变	220KV	0	0	/	/	否	/	
10	国网朝阳供电公司	海丰变	220KV	4	4	/	/	否	/	
11	国网朝阳供电公司	保国变	220KV	2	0	/	/	否	/	
12	国网朝阳供电公司	常新变	220KV	10	2	/	/	否	/	
13	国网朝阳供电公司	建平变	220KV	0	0	/	/	否	/	
14	国网朝阳供电公司	奎德素变	220KV	0	1	/	/	否	/	
15	国网朝阳供电公司	安家变	220KV	5	0	/	/	否	/	
16	国网朝阳供电公司	凌源变	220KV	3	0	/	/	否	/	
17	国网朝阳供电公司	榆州变	220KV	6	4	/	/	否	/	
18	国网朝阳供电公司	乌兰白变	220KV	3	0	/	/	否	/	
19	国网朝阳供电公司	喀左变	220KV	0	1	/	/	否	/	
20	国网朝阳供电公司	发达变	220KV	0	3	/	/	否	/	
21	国网朝阳供电公司	河硕变	220KV	2	0	/	/	否	/	
22	国网朝阳供电公司	惠州变	220KV	2	3	/	/	否	/	
23	国网朝阳供电公司	凌河变	66KV	/	0	0	/	否	/	

24	国网朝阳供电公司	新华变	66KV	/	0	0	/	否	/	
25	国网朝阳供电公司	珠江变	66KV	/	0	0	/	否	/	
26	国网朝阳供电公司	哨口变	66KV	/	0	2	/	否	/	
27	国网朝阳供电公司	凌东变	66KV	/	0	0	/	否	/	
28	国网朝阳供电公司	凤凰变	66KV	/	0	0	/	否	/	
29	国网朝阳供电公司	凌北变	66KV	/	0	8	/	否	/	
30	国网朝阳供电公司	长宝变	66KV	/	0	6	/	否	/	
31	国网朝阳供电公司	文化路变	66KV	/	0	10	/	否	/	
32	国网朝阳供电公司	疏港变	66KV	/	0	0	/	否	/	
33	国网朝阳供电公司	燕都变	66KV	/	0	6	/	否	/	
34	国网朝阳供电公司	金沟变	66KV	/	0	11	/	否	/	
35	国网朝阳供电公司	麒麟变	66KV	/	0	0	/	否	/	
36	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66KV	/	0	0	/	否	/	
37	国网朝阳供电公司	西郊变	66KV	/	0	8	/	否	/	
38	国网朝阳供电公司	四新变	66KV	/	0	0	/	否	/	
39	国网朝阳供电公司	向阳变	66KV	/	0	0	/	否	/	
40	国网朝阳供电公司	孟克变	66KV	/	0	0	/	否	/	
41	国网朝阳供电公司	西大营变	66KV	/	0	0	/	否	/	
42	国网朝阳供电公司	吉祥变	66KV	/	0	0	/	否	/	
43	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
44	国网朝阳供电公司	南大营子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
45	国网朝阳供电公司	边杖子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
46	国网朝阳供电公司	联合变	66KV	/	0	0	/	否	/	
47	国网朝阳供电公司	木头城子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
48	国网朝阳供电公司	召都巴变	66KV	/	0	0	/	否	/	
49	国网朝阳供电公司	东大道变	66KV	/	0	0	/	否	/	
50	国网朝阳供电公司	东洼变	66KV	/	0	8	/	否	/	

51	国网朝阳供电公司	大屯变	66KV	/	0	6	/	否	/	
52	国网朝阳供电公司	南双庙变	66KV	/	0	0	/	否	/	
53	国网朝阳供电公司	十二台变	66KV	/	0	0	/	否	/	
54	国网朝阳供电公司	长在变	66KV	/	0	0	/	否	/	
55	国网朝阳供电公司	枣山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
56	国网朝阳供电公司	马台子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
57	国网朝阳供电公司	北四家变	66KV	/	0	0	/	否	/	
58	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66KV	/	0	0	/	否	/	
59	国网朝阳供电公司	台子变	66KV	/	0	10	/	否	/	
60	国网朝阳供电公司	大庙变	66KV	/	0	3	/	否	/	
61	国网朝阳供电公司	古山子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
62	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66KV	/	0	15	/	否	/	
63	国网朝阳供电公司	兴隆变	66KV	/	0	3	/	否	/	
64	国网朝阳供电公司	青龙山变	66KV	/	0	12	/	否	/	
65	国网朝阳供电公司	郭家变	66KV	/	0	9	/	否	/	
66	国网朝阳供电公司	北沟门变	66KV	/	0	9	/	否	/	
67	国网朝阳供电公司	胜利变	66KV	/	0	2	/	否	/	
68	国网朝阳供电公司	大平房变	66KV	/	0	0	/	否	/	
69	国网朝阳供电公司	尚志变	66KV	/	0	0	/	否	/	
70	国网朝阳供电公司	七道岭变	66KV	/	0	0	/	否	/	
71	国网朝阳供电公司	根德变	66KV	/	0	0	/	否	/	
72	国网朝阳供电公司	北骆变	66KV	/	0	0	/	否	/	
73	国网朝阳供电公司	北纺变	66KV	/	0	0	/	否	/	
74	国网朝阳供电公司	南苑变	66KV	/	0	1	/	否	/	
75	国网朝阳供电公司	南山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
76	国网朝阳供电公司	冠山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
77	国网朝阳供电公司	台东变	66KV	/	0	0	/	否	/	

78	国网朝阳供电公司	河南变	66KV	/	0	0	/	否	/	
79	国网朝阳供电公司	西山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
80	国网朝阳供电公司	上园变	66KV	/	0	0	/	否	/	
81	国网朝阳供电公司	西官变	66KV	/	0	7	/	否	/	
82	国网朝阳供电公司	大板变	66KV	/	0	1	/	否	/	
83	国网朝阳供电公司	马友营变	66KV	/	0	2	/	否	/	
84	国网朝阳供电公司	姜家店变	66KV	/	0	0	/	否	/	
85	国网朝阳供电公司	黑城子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
86	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66KV	/	0	2	/	否	/	
87	国网朝阳供电公司	东官变	66KV	/	0	0	/	否	/	
88	国网朝阳供电公司	常河变	66KV	/	0	0	/	否	/	
89	国网朝阳供电公司	龙潭变	66KV	/	0	0	/	否	/	
90	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66KV	/	0	0	/	否	/	
91	国网朝阳供电公司	宝兴变	66KV	/	0	2	/	否	/	
92	国网朝阳供电公司	塔星变	66KV	/	0	1	/	否	/	
93	国网朝阳供电公司	长皋变	66KV	/	0	2	/	否	/	
94	国网朝阳供电公司	川南变	66KV	/	0	0	/	否	/	
95	国网朝阳供电公司	大黑山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
96	国网朝阳供电公司	大三家变	66KV	/	0	4	/	否	/	
97	国网朝阳供电公司	巴图营变	66KV	/	0	4	/	否	/	
98	国网朝阳供电公司	塔营变	66KV	/	0	0	/	否	/	
99	国网朝阳供电公司	五间房变	66KV	/	0	0	/	否	/	
100	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66KV	/	0	0	/	否	/	
101	国网朝阳供电公司	南八家变	66KV	/	0	0	/	否	/	
102	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66KV	/	0	0	/	否	/	
103	国网朝阳供电公司	镇南变	66KV	/	0	3	/	否	/	
104	国网朝阳供电公司	工业变	66KV	/	0	0	/	否	/	

105	国网朝阳供电公司	老建平变	66KV	/	0	1	/	否	/	
106	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66KV	/	0	0	/	否	/	
107	国网朝阳供电公司	榆树林变	66KV	/	0	0	/	否	/	
108	国网朝阳供电公司	青松岭变	66KV	/	0	5	/	否	/	
109	国网朝阳供电公司	马厂变	66KV	/	0	0	/	否	/	
110	国网朝阳供电公司	黑水变	66KV	/	0	0	/	否	/	
111	国网朝阳供电公司	三合号变	66KV	/	0	5	/	否	/	
112	国网朝阳供电公司	青峰山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
113	国网朝阳供电公司	沙海变	66KV	/	0	3	/	否	/	
114	国网朝阳供电公司	三家变	66KV	/	0	4	/	否	/	
115	国网朝阳供电公司	小塘变	66KV	/	0	4	/	否	/	
116	国网朝阳供电公司	深井变	66KV	/	0	1	/	否	/	
117	国网朝阳供电公司	太平庄变	66KV	/	0	0	/	否	/	
118	国网朝阳供电公司	热水变	66KV	/	0	2	/	否	/	
119	国网朝阳供电公司	万家明变	66KV	/	0	2	/	否	/	
120	国网朝阳供电公司	富山变	66KV	/	0	12	/	否	/	
121	国网朝阳供电公司	万寿变	66KV	/	0	6	/	否	/	
122	国网朝阳供电公司	翼达变	66KV	/	0	0	/	否	/	
123	国网朝阳供电公司	张家营子变	66KV	/	0	7	/	否	/	
124	国网朝阳供电公司	昌隆变	66KV	/	0	7	/	否	/	
125	国网朝阳供电公司	园区变	66KV	/	0	7	/	否	/	
126	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66KV	/	0	1	/	否	/	
127	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66KV	/	0	0	/	否	/	
128	国网朝阳供电公司	老官地变	66KV	/	0	0	/	否	/	
129	国网朝阳供电公司	城新变	66KV	/	0	0	/	否	/	
130	国网朝阳供电公司	北山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
131	国网朝阳供电公司	红山变	66KV	/	0	0	/	否	/	

132	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
133	国网朝阳供电公司	三十家子变	66KV	/	0	4	/	否	/	
134	国网朝阳供电公司	松岭子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
135	国网朝阳供电公司	北方变	66KV	/	0	0	/	否	/	
136	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66KV	/	0	0	/	否	/	
137	国网朝阳供电公司	沟门子变	66KV	/	0	6	/	否	/	
138	国网朝阳供电公司	五家子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
139	国网朝阳供电公司	四官变	66KV	/	0	0	/	否	/	
140	国网朝阳供电公司	万元店变	66KV	/	0	0	/	否	/	
141	国网朝阳供电公司	东山变	66KV	/	0	0	/	否	/	
142	国网朝阳供电公司	四合当变	66KV	/	0	4	/	否	/	
143	国网朝阳供电公司	木兰变	66KV	/	0	7	/	否	/	
144	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66KV	/	0	0	/	否	/	
145	国网朝阳供电公司	河坎子变	66KV	/	0	9	/	否	/	
146	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66KV	/	0	5	/	否	/	
147	国网朝阳供电公司	八间房变	66KV	/	0	8	/	否	/	
148	国网朝阳供电公司	大河北变	66KV	/	0	10	/	否	/	
149	国网朝阳供电公司	新华钼矿变	66KV	/	0	0	/	否	/	
150	国网朝阳供电公司	平房子变	66KV	/	0	5	/	否	/	
151	国网朝阳供电公司	喀园变	66KV	/	0	1	/	否	/	
152	国网朝阳供电公司	甘招变	66KV	/	0	3	/	否	/	
153	国网朝阳供电公司	大城子变	66KV	/	0	6	/	否	/	
154	国网朝阳供电公司	南窑变	66KV	/	0	0	/	否	/	
155	国网朝阳供电公司	六官变	66KV	/	0	2	/	否	/	
156	国网朝阳供电公司	白塔子变	66KV	/	0	7	/	否	/	
157	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66KV	/	0	5	/	否	/	
158	国网朝阳供电公司	公营子变	66KV	/	0	0	/	否	/	

159	国网朝阳供电公司	城郊变	66KV	/	0	2	/	否	/	
160	国网朝阳供电公司	中三家变	66KV	/	0	0	/	否	/	
161	国网朝阳供电公司	三台变	66KV	/	0	1	/	否	/	
162	国网朝阳供电公司	北湾变	66KV	/	0	13	/	否	/	
163	国网朝阳供电公司	山咀变	66KV	/	0	0	/	否	/	
164	国网朝阳供电公司	端正变	66KV	/	0	0	/	否	/	
165	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66KV	/	0	7	/	否	/	
166	国网朝阳供电公司	前营子变	66KV	/	0	9	/	否	/	
167	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66KV	/	0	10	/	否	/	
168	国网朝阳供电公司	水泉变	66KV	/	0	3	/	否	/	
169	国网朝阳供电公司	金杖子变	66KV	/	0	10	/	否	/	
170	国网朝阳供电公司	坤都变	66KV	/	0	4	/	否	/	
171	国网朝阳供电公司	河湾变	66KV	/	0	4	/	否	/	
172	国网朝阳供电公司	东梁变	66KV	/	0	4	/	否	/	
173	国网朝阳供电公司	高新变	66KV	/	0	4	/	否	/	
174	国网朝阳供电公司	友谊变	66KV	/	0	6	/	否	/	
175	国网朝阳供电公司	铁营子变	66KV	/	0	20	/	否	/	

2026年二季度国网朝阳供电公司主变可开放容量信息

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率 (%)	上年度最大 负载率 (%)	异常次数 (次)	发生累计 时长 (h)	纳入负面 清单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
1	国网朝阳供电公司	龙城变	220kV	#1	240	102.24	43%	57%	/						
2	国网朝阳供电公司	龙城变	220kV	#2	240	100.63	42%	51%	/						
3	国网朝阳供电公司	柳城变	220kV	#1	240	121.20	51%	55%	/						
4	国网朝阳供电公司	柳城变	220kV	#2	240	146.28	61%	63%	/						
5	国网朝阳供电公司	马山变	220kV	#1	180	50.00	28%	37%	/						
6	国网朝阳供电公司	马山变	220kV	#2	180	60.23	33%	44%	/						
7	国网朝阳供电公司	柏山变	220kV	#1	180	63.77	35%	46%	/						
8	国网朝阳供电公司	何家变	220kV	#1	180	37.15	21%	52%	/						
9	国网朝阳供电公司	何家变	220kV	#2	180	34.22	19%	17%	/						
10	国网朝阳供电公司	北票变	220kV	#1	150	91.87	61%	55%	/						
11	国网朝阳供电公司	北票变	220kV	#2	150	95.92	64%	44%	/						
12	国网朝阳供电公司	海丰变	220kV	#1	240	73.01	30%	66%	/						
13	国网朝阳供电公司	海丰变	220kV	#2	240	135.28	56%	53%	/						
14	国网朝阳供电公司	保国变	220kV	#1	180	87.70	49%	56%	/						
15	国网朝阳供电公司	保国变	220kV	#2	180	30.70	17%	19%	/						
16	国网朝阳供电公司	建平变	220kV	#1	180	0.00	0%	54%	/						
17	国网朝阳供电公司	建平变	220kV	#2	180	0.00	0%	50%	/						
18	国网朝阳供电公司	奎德素变	220kV	#1	180	90.78	50%	67%	/						
19	国网朝阳供电公司	奎德素变	220kV	#2	180	93.71	52%	82%	/						
20	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#1	180	125.59	70%	69%	/						
21	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#2	180	134.39	75%	80%	/						
22	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#3	240	179.24	75%	79%	/						
23	国网朝阳供电公司	凌源变	220kV	#4	240	157.91	66%	70%	/						
24	国网朝阳供电公司	喀左变	220kV	#1	180	91.44	51%	53%	/						
25	国网朝阳供电公司	喀左变	220kV	#2	180	70.65	39%	40%	/						
26	国网朝阳供电公司	发达变	220kV	#1	180	59.27	33%	67%	/						

27	国网朝阳供电公司	发达变	220kV	#2	180	114.26	63%	75%	/						
28	国网朝阳供电公司	榆州变	220kV	#1	180	91.25	51%	55%	/						
29	国网朝阳供电公司	安家变	220kV	#1	180	43.25	24%	55%	/						
30	国网朝阳供电公司	安家变	220kV	#2	180	34.11	19%	64%	/						
31	国网朝阳供电公司	慕容变	220kV	#1	180	114.69	64%	72%	/						
32	国网朝阳供电公司	慕容变	220kV	#2	180	103.47	57%	/	/						
33	国网朝阳供电公司	常新变	220kV	#1	180	5.38	3%	53%	/						
34	国网朝阳供电公司	常新变	220kV	#2	180	14.93	8%	71%	/						
35	国网朝阳供电公司	凌河变	66kV	1#	31.5	21.40	68%	90%	/						
36	国网朝阳供电公司	凌河变	66kV	2#	31.5	8.09	26%	68%	/						
37	国网朝阳供电公司	新华变	66kV	1#	31.5	17.64	56%	62%	/						
38	国网朝阳供电公司	新华变	66kV	2#	31.5	15.19	48%	43%	/						
39	国网朝阳供电公司	珠江变	66kV	1#	31.5	23.36	74%	81%	/						
40	国网朝阳供电公司	珠江变	66kV	2#	31.5	13.96	44%	72%	/						
41	国网朝阳供电公司	哨口变	66kV	1#	20	11.88	59%	95%	/						
42	国网朝阳供电公司	哨口变	66kV	2#	31.5	7.57	24%	37%	/						
43	国网朝阳供电公司	凌东变	66kV	1#	12.5	1.50	12%	4%	/						
44	国网朝阳供电公司	凌东变	66kV	2#	12.5	0.00	0%	5%	/						
45	国网朝阳供电公司	凤凰变	66kV	1#	20	10.70	54%	66%	/						
46	国网朝阳供电公司	凤凰变	66kV	2#	20	7.20	36%	81%	/						
47	国网朝阳供电公司	凌北变	66kV	1#	40	16.18	40%	57%	/						
48	国网朝阳供电公司	凌北变	66kV	2#	40	17.13	43%	62%	/						
49	国网朝阳供电公司	长宝变	66kV	1#	40	3.42	9%	9%	/						
50	国网朝阳供电公司	长宝变	66kV	2#	40	0.00	0%	18%	/						
51	国网朝阳供电公司	文化路变	66kV	1#	40	15.21	38%	55%	/						
52	国网朝阳供电公司	文化路变	66kV	2#	40	15.48	39%	47%	/						
53	国网朝阳供电公司	疏港变	66kV	1#	40	5.42	14%	35%	/						
54	国网朝阳供电公司	疏港变	66kV	2#	40	8.97	22%	29%	/						
55	国网朝阳供电公司	燕都变	66kV	1#	20	10.28	51%	50%	/						
56	国网朝阳供电公司	燕都变	66kV	2#	20	5.59	28%	29%	/						
57	国网朝阳供电公司	金沟变	66kV	1#	31.5	0.00	0%	30%	/						
58	国网朝阳供电公司	金沟变	66kV	2#	31.5	11.89	38%	37%	/						
59	国网朝阳供电公司	麒麟变	66kV	1#	40	0.00	0%	11%	/						

60	国网朝阳供电公司	麒麟变	66kV	2#	40	5.84	15%	16%	/						
61	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66kV	1#	20	0.00	0%	60%	/						
62	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66kV	2#	20	9.81	49%	53%	/						
63	国网朝阳供电公司	西郊变	66kV	1#	50	21.79	44%	42%	/						
64	国网朝阳供电公司	西郊变	66kV	2#	50	15.78	32%	38%	/						
65	国网朝阳供电公司	四新变	66kV	1#	40	14.65	37%	40%	/						
66	国网朝阳供电公司	四新变	66kV	2#	40	21.94	55%	68%	/						
67	国网朝阳供电公司	向阳变	66kV	1#	31.5	4.52	14%	14%	/						
68	国网朝阳供电公司	向阳变	66kV	2#	31.5	13.00	41%	45%	/						
69	国网朝阳供电公司	孟克变	66kV	1#	40	25.99	65%	53%	/						
70	国网朝阳供电公司	孟克变	66kV	2#	31.5	0.00	0%	6%	/						
71	国网朝阳供电公司	西大营变	66kV	1#	40	0.00	0%	0%	/						
72	国网朝阳供电公司	西大营变	66kV	2#	40	8.16	20%	28%	/						
73	国网朝阳供电公司	吉祥变	66kV	1#	40	0.00	0%	23%	/						
74	国网朝阳供电公司	吉祥变	66kV	2#	40	14.04	35%	38%	/						
75	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66kV	1#	20	15.59	78%	74%	/						
76	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66kV	2#	20	16.64	83%	77%	/						
77	国网朝阳供电公司	南大营子变	66kV	1#	5	1.28	26%	24%	/						
78	国网朝阳供电公司	南大营子变	66kV	2#	5	0.00	0%	24%	/						
79	国网朝阳供电公司	边杖子变	66kV	1#	20	6.96	35%	32%	/						
80	国网朝阳供电公司	边杖子变	66kV	2#	20	6.96	35%	32%	/						
81	国网朝阳供电公司	联合变	66kV	1#	12.5	6.48	52%	54%	/						
82	国网朝阳供电公司	联合变	66kV	2#	20	0.00	0%	48%	/						
83	国网朝阳供电公司	木头城子变	66kV	1#	20	4.97	25%	49%	/						
84	国网朝阳供电公司	木头城子变	66kV	2#	16	0.00	0%	9%	/						
85	国网朝阳供电公司	召都巴变	66kV	1#	20	3.37	17%	16%	/						
86	国网朝阳供电公司	召都巴变	66kV	2#	20	0.00	0%	33%	/						
87	国网朝阳供电公司	东大道变	66kV	1#	20	8.89	44%	75%	/						
88	国网朝阳供电公司	东大道变	66kV	2#	20	10.09	50%	71%	/						
89	国网朝阳供电公司	东洼变	66kV	1#	20	12.88	64%	63%	/						
90	国网朝阳供电公司	东洼变	66kV	2#	20	9.07	45%	47%	/						
91	国网朝阳供电公司	大屯变	66kV	1#	20	10.41	52%	59%	/						
92	国网朝阳供电公司	大屯变	66kV	2#	20	0.00	0%	51%	/						

93	国网朝阳供电公司	南双庙变	66kV	1#	5	1.88	38%	69%	/						
94	国网朝阳供电公司	南双庙变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
95	国网朝阳供电公司	十二台变	66kV	1#	20	9.04	45%	55%	/						
96	国网朝阳供电公司	十二台变	66kV	2#	20	7.08	35%	33%	/						
97	国网朝阳供电公司	长在变	66kV	1#	5	1.50	30%	64%	/						
98	国网朝阳供电公司	长在变	66kV	2#	10	2.84	28%	31%	/						
99	国网朝阳供电公司	枣山变	66kV	1#	10	5.98	60%	72%	/						
100	国网朝阳供电公司	枣山变	66kV	2#	5	0.00	0%	52%	/						
101	国网朝阳供电公司	马台子变	66kV	1#	8	1.85	23%	25%	/						
102	国网朝阳供电公司	马台子变	66kV	2#	31.5	0.00	0%	14%	/						
103	国网朝阳供电公司	北四家变	66kV	1#	10	4.68	47%	78%	/						
104	国网朝阳供电公司	北四家变	66kV	2#	10	4.59	46%	60%	/						
105	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66kV	1#	10	3.94	39%	64%	/						
106	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66kV	2#	10	5.08	51%	49%	/						
107	国网朝阳供电公司	台子变	66kV	1#	10	3.60	36%	40%	/						
108	国网朝阳供电公司	台子变	66kV	2#	8	1.73	22%	32%	/						
109	国网朝阳供电公司	大庙变	66kV	1#	40	22.84	57%	57%	/						
110	国网朝阳供电公司	大庙变	66kV	2#	40	11.42	29%	81%	/						
111	国网朝阳供电公司	古山子变	66kV	1#	40	15.84	40%	45%	/						
112	国网朝阳供电公司	古山子变	66kV	2#	20	0.00	0%	8%	/						
113	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66kV	1#	5	0.00	0%	21%	/						
114	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66kV	2#	5	1.11	22%	26%	/						
115	国网朝阳供电公司	兴隆变	66kV	1#	50	16.07	32%	34%	/						
116	国网朝阳供电公司	兴隆变	66kV	2#	40	0.00	0%	35%	/						
117	国网朝阳供电公司	青龙山变	66kV	1#	40	6.24	16%	14%	/						
118	国网朝阳供电公司	青龙山变	66kV	2#	40	7.17	18%	17%	/						
119	国网朝阳供电公司	郭家变	66kV	1#	40	0.00	0%	32%	/						
120	国网朝阳供电公司	郭家变	66kV	2#	40	18.16	45%	58%	/						
121	国网朝阳供电公司	北沟门变	66kV	1#	20	2.01	10%	12%	/						
122	国网朝阳供电公司	北沟门变	66kV	2#	20	0.00	0%	13%	/						
123	国网朝阳供电公司	胜利变	66kV	1#	20	4.05	20%	28%	/						
124	国网朝阳供电公司	胜利变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
125	国网朝阳供电公司	太平房变	66kV	1#	20	0.00	0%	17%	/						

126	国网朝阳供电公司	太平房变	66kV	2#	20	1.18	6%	16%	/						
127	国网朝阳供电公司	尚志变	66kV	1#	10	0.00	0%	70%	/						
128	国网朝阳供电公司	尚志变	66kV	2#	10	2.71	27%	60%	/						
129	国网朝阳供电公司	七道岭变	66kV	1#	10	8.07	81%	74%	/						
130	国网朝阳供电公司	七道岭变	66kV	2#	10	1.42	14%	19%	/						
131	国网朝阳供电公司	北骆变	66kV	1#	20	10.93	55%	66%	/						
132	国网朝阳供电公司	北骆变	66kV	2#	20	5.98	30%	44%	/						
133	国网朝阳供电公司	北纺变	66kV	1#	40	25.93	65%	65%	/						
134	国网朝阳供电公司	北纺变	66kV	2#	40	0.00	0%	69%	/						
135	国网朝阳供电公司	南苑变	66kV	1#	20	11.77	59%	56%	/						
136	国网朝阳供电公司	南苑变	66kV	2#	20	4.53	23%	77%	/						
137	国网朝阳供电公司	南山变	66kV	1#	20	13.64	68%	72%	/						
138	国网朝阳供电公司	南山变	66kV	2#	40	9.66	24%	48%	/						
139	国网朝阳供电公司	冠山变	66kV	1#	10	2.39	24%	54%	/						
140	国网朝阳供电公司	冠山变	66kV	2#	20	10.22	51%	61%	/						
141	国网朝阳供电公司	台东变	66kV	1#	10	0.00	0%	25%	/						
142	国网朝阳供电公司	台东变	66kV	2#	20	6.35	32%	34%	/						
143	国网朝阳供电公司	河南变	66kV	1#	20	8.23	41%	78%	/						
144	国网朝阳供电公司	河南变	66kV	2#	20	6.47	32%	67%	/						
145	国网朝阳供电公司	西山变	66kV	1#	31.5	0.00	0%	59%	/						
146	国网朝阳供电公司	西山变	66kV	2#	40	10.17	25%	59%	/						
147	国网朝阳供电公司	上园变	66kV	1#	20	0.00	0%	14%	/						
148	国网朝阳供电公司	上园变	66kV	2#	20	3.19	16%	17%	/						
149	国网朝阳供电公司	西官变	66kV	1#	20	3.69	18%	18%	/						
150	国网朝阳供电公司	西官变	66kV	2#	20	0.00	0%	35%	/						
151	国网朝阳供电公司	大板变	66kV	1#	10	2.28	23%	37%	/						
152	国网朝阳供电公司	大板变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
153	国网朝阳供电公司	马友营变	66kV	1#	10	3.93	39%	49%	/						
154	国网朝阳供电公司	马友营变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
155	国网朝阳供电公司	娄家店变	66kV	1#	12.5	0.00	0%	60%	/						
156	国网朝阳供电公司	娄家店变	66kV	2#	12.5	5.61	45%	69%	/						
157	国网朝阳供电公司	黑城子变	66kV	1#	20	8.13	41%	52%	/						
158	国网朝阳供电公司	黑城子变	66kV	2#	5	3.47	69%	49%	/						

159	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66kV	1#	20	5.42	27%	55%	/						
160	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66kV	2#	20	0.00	0%	9%	/						
161	国网朝阳供电公司	东官变	66kV	1#	20	3.42	17%	22%	/						
162	国网朝阳供电公司	东官变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
163	国网朝阳供电公司	常河变	66kV	1#	10	2.81	28%	2%	/						
164	国网朝阳供电公司	常河变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
165	国网朝阳供电公司	龙潭变	66kV	1#	20	0.00	0%	47%	/						
166	国网朝阳供电公司	龙潭变	66kV	2#	20	13.38	67%	59%	/						
167	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66kV	1#	10	1.20	12%	47%	/						
168	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66kV	2#	20	3.93	20%	25%	/						
169	国网朝阳供电公司	宝兴变	66kV	1#	20	6.86	34%	37%	/						
170	国网朝阳供电公司	宝兴变	66kV	2#	20	1.47	7%	26%	/						
171	国网朝阳供电公司	塔星变	66kV	1#	40	19.26	48%	46%	/						
172	国网朝阳供电公司	塔星变	66kV	2#	20	0.00	0%	10%	/						
173	国网朝阳供电公司	长皋变	66kV	1#	5	2.53	51%	40%	/						
174	国网朝阳供电公司	长皋变	66kV	2#	5	0.00	0%	54%	/						
175	国网朝阳供电公司	川南变	66kV	1#	20	0.00	0%	45%	/						
176	国网朝阳供电公司	川南变	66kV	2#	20	4.00	20%	20%	/						
177	国网朝阳供电公司	大黑山变	66kV	1#	20	0.00	0%	14%	/						
178	国网朝阳供电公司	大黑山变	66kV	2#	20	2.00	10%	19%	/						
179	国网朝阳供电公司	大三家变	66kV	1#	20	10.18	51%	93%	/						
180	国网朝阳供电公司	大三家变	66kV	2#	20	9.16	46%	59%	/						
181	国网朝阳供电公司	巴图营变	66kV	1#	20	5.31	27%	32%	/						
182	国网朝阳供电公司	巴图营变	66kV	2#	20	0.00	0%	30%	/						
183	国网朝阳供电公司	塔营变	66kV	1#	5	1.96	39%	46%	/						
184	国网朝阳供电公司	塔营变	66kV	2#	5	0.00	0%	36%	/						
185	国网朝阳供电公司	五间房变	66kV	1#	31.5	2.29	7%	28%	/						
186	国网朝阳供电公司	五间房变	66kV	2#	31.5	6.95	22%	31%	/						
187	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66kV	1#	5	1.80	36%	53%	/						
188	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66kV	2#	5	0.00	0%	12%	/						
189	国网朝阳供电公司	南八家变	66kV	1#	10	0.00	0%	0%	/						
190	国网朝阳供电公司	南八家变	66kV	2#	10	2.47	25%	25%	/						
191	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66kV	1#	40	15.90	40%	69%	/						

192	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66kV	2#	40	23.00	58%	54%	/						
193	国网朝阳供电公司	镇南变	66kV	1#	20	13.79	69%	59%	/						
194	国网朝阳供电公司	镇南变	66kV	2#	40	20.72	52%	54%	/						
195	国网朝阳供电公司	工业变	66kV	1#	31.5	0.00	0%	68%	/						
196	国网朝阳供电公司	工业变	66kV	2#	31.5	10.01	32%	63%	/						
197	国网朝阳供电公司	老建平变	66kV	1#	10	1.32	13%	16%	/						
198	国网朝阳供电公司	老建平变	66kV	2#	10	6.55	65%	82%	/						
199	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66kV	1#	10	5.47	55%	61%	/						
200	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66kV	2#	10	6.89	69%	69%	/						
201	国网朝阳供电公司	榆树林变	66kV	1#	16	13.37	84%	76%	/						
202	国网朝阳供电公司	榆树林变	66kV	2#	16	7.00	44%	80%	/						
203	国网朝阳供电公司	青松岭变	66kV	1#	20	14.07	70%	63%	/						
204	国网朝阳供电公司	青松岭变	66kV	2#	20	9.41	47%	59%	/						
205	国网朝阳供电公司	马厂变	66kV	1#	16	4.45	28%	60%	/						
206	国网朝阳供电公司	马厂变	66kV	2#	5	0.00	0%	33%	/						
207	国网朝阳供电公司	黑水变	66kV	1#	20	3.27	16%	22%	/						
208	国网朝阳供电公司	黑水变	66kV	2#	20	6.29	31%	49%	/						
209	国网朝阳供电公司	三合号变	66kV	1#	8	4.31	54%	91%	/						
210	国网朝阳供电公司	三合号变	66kV	2#	8	0.36	5%	94%	/						
211	国网朝阳供电公司	青峰山变	66kV	1#	50	0.00	0%	73%	/						
212	国网朝阳供电公司	青峰山变	66kV	2#	50	40.92	82%	83%	/						
213	国网朝阳供电公司	沙海变	66kV	1#	16	0.00	0%	93%	/						
214	国网朝阳供电公司	沙海变	66kV	2#	20	16.79	84%	92%	/						
215	国网朝阳供电公司	三家变	66kV	1#	20	8.48	42%	40%	/						
216	国网朝阳供电公司	三家变	66kV	2#	20	5.11	26%	87%	/						
217	国网朝阳供电公司	小塘变	66kV	1#	16	9.58	60%	64%	/						
218	国网朝阳供电公司	小塘变	66kV	2#	16	0.00	0%	49%	/						
219	国网朝阳供电公司	深井变	66kV	1#	20	4.65	23%	3%	/						
220	国网朝阳供电公司	深井变	66kV	2#	5	0.00	0%	30%	/						
221	国网朝阳供电公司	太平庄变	66kV	1#	20	3.32	17%	68%	/						
222	国网朝阳供电公司	太平庄变	66kV	2#	16	2.49	16%	24%	/						
223	国网朝阳供电公司	热水变	66kV	1#	20	0.00	0%	41%	/						
224	国网朝阳供电公司	热水变	66kV	2#	20	8.04	40%	42%	/						

225	国网朝阳供电公司	万家明变	66kV	1#	40	0.00	0%	36%	/						
226	国网朝阳供电公司	万家明变	66kV	2#	40	17.35	43%	47%	/						
227	国网朝阳供电公司	富山变	66kV	1#	40	0.00	0%	22%	/						
228	国网朝阳供电公司	富山变	66kV	2#	40	20.57	51%	48%	/						
229	国网朝阳供电公司	万寿变	66kV	1#	40	0.00	0%	55%	/						
230	国网朝阳供电公司	万寿变	66kV	2#	40	22.27	56%	60%	/						
231	国网朝阳供电公司	翼达变	66kV	1#	20	0.00	0%	22%	/						
232	国网朝阳供电公司	翼达变	66kV	2#	20	6.58	33%	52%	/						
233	国网朝阳供电公司	张家营子变	66kV	1#	20	0.00	0%	3%	/						
234	国网朝阳供电公司	张家营子变	66kV	2#	20	4.05	20%	36%	/						
235	国网朝阳供电公司	昌隆变	66kV	1#	10	3.61	36%	88%	/						
236	国网朝阳供电公司	昌隆变	66kV	2#	10	4.17	42%	41%	/						
237	国网朝阳供电公司	园区变	66kV	1#	40	10.18	25%	26%	/						
238	国网朝阳供电公司	园区变	66kV	2#	40	32.06	80%	83%	/						
239	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66kV	1#	5	1.28	26%	44%	/						
240	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66kV	2#	5	2.07	41%	41%	/						
241	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66kV	1#	5	1.63	33%	67%	/						
242	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66kV	2#	5	2.70	54%	66%	/						
243	国网朝阳供电公司	老官地变	66kV	1#	10	1.87	19%	38%	/						
244	国网朝阳供电公司	老官地变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
245	国网朝阳供电公司	城新变	66kV	1#	20	15.62	78%	81%	/						
246	国网朝阳供电公司	城新变	66kV	2#	40	19.83	50%	51%	/						
247	国网朝阳供电公司	北山变	66kV	1#	20	15.16	76%	76%	/						
248	国网朝阳供电公司	北山变	66kV	2#	20	8.27	41%	46%	/						
249	国网朝阳供电公司	红山变	66kV	1#	31.5	14.20	45%	32%	/						
250	国网朝阳供电公司	红山变	66kV	2#	31.5	0.00	0%	5%	/						
251	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66kV	1#	12.5	6.22	50%	54%	/						
252	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66kV	2#	12.5	10.35	83%	75%	/						
253	国网朝阳供电公司	三十家子变	66kV	1#	20	3.81	19%	69%	/						
254	国网朝阳供电公司	三十家子变	66kV	2#	20	12.70	63%	75%	/						
255	国网朝阳供电公司	松岭子变	66kV	1#	8	2.08	26%	43%	/						
256	国网朝阳供电公司	松岭子变	66kV	2#	10	5.65	56%	93%	/						
257	国网朝阳供电公司	北方变	66kV	1#	10	0.37	4%	3%	/						

258	国网朝阳供电公司	北方变	66kV	2#	10	0.00	0%	10%	/						
259	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66kV	1#	10	7.40	74%	80%	/						
260	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66kV	2#	10	2.32	23%	56%	/						
261	国网朝阳供电公司	沟门子变	66kV	1#	20	8.71	44%	68%	/						
262	国网朝阳供电公司	沟门子变	66kV	2#	20	0.00	0%	27%	/						
263	国网朝阳供电公司	五家子变	66kV	1#	10	4.53	45%	51%	/						
264	国网朝阳供电公司	五家子变	66kV	2#	10	4.38	44%	59%	/						
265	国网朝阳供电公司	四官变	66kV	1#	5	2.32	46%	63%	/						
266	国网朝阳供电公司	四官变	66kV	2#	5	1.85	37%	36%	/						
267	国网朝阳供电公司	万元店变	66kV	1#	20	8.97	45%	59%	/						
268	国网朝阳供电公司	万元店变	66kV	2#	20	5.98	30%	29%	/						
269	国网朝阳供电公司	东山变	66kV	1#	20	9.76	49%	53%	/						
270	国网朝阳供电公司	东山变	66kV	2#	20	0.00	0%	33%	/						
271	国网朝阳供电公司	四合当变	66kV	1#	20	0.00	0%	35%	/						
272	国网朝阳供电公司	四合当变	66kV	2#	40	10.11	25%	38%	/						
273	国网朝阳供电公司	木兰变	66kV	1#	40	23.47	59%	36%	/						
274	国网朝阳供电公司	木兰变	66kV	2#	40	17.08	43%	46%	/						
275	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66kV	1#	20	8.05	40%	75%	/						
276	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66kV	2#	40	14.43	36%	37%	/						
277	国网朝阳供电公司	河坎子变	66kV	1#	20	0.00	0%	6%	/						
278	国网朝阳供电公司	河坎子变	66kV	2#	20	2.22	11%	17%	/						
279	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66kV	1#	40	0.00	0%	22%	/						
280	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66kV	2#	40	10.36	26%	25%	/						
281	国网朝阳供电公司	八间房变	66kV	1#	20	11.21	56%	23%	/						
282	国网朝阳供电公司	八间房变	66kV	2#	20	4.94	25%	20%	/						
283	国网朝阳供电公司	大河北变	66kV	1#	10	2.22	22%	39%	/						
284	国网朝阳供电公司	大河北变	66kV	2#	20	0.00	0%	13%	/						
285	国网朝阳供电公司	新华钼矿变	66kV	1#	6.3	4.02	64%	53%	/						
286	国网朝阳供电公司	新华钼矿变	66kV	2#	6.3	0.00	0%	63%	/						
287	国网朝阳供电公司	平房子变	66kV	1#	8	0.00	0%	47%	/						
288	国网朝阳供电公司	平房子变	66kV	2#	10	3.24	32%	32%	/						
289	国网朝阳供电公司	喀园变	66kV	1#	40	14.56	36%	58%	/						
290	国网朝阳供电公司	喀园变	66kV	2#	40	10.38	26%	78%	/						

291	国网朝阳供电公司	甘招变	66kV	1#	20	0.00	0%	16%	/						
292	国网朝阳供电公司	甘招变	66kV	2#	20	5.36	27%	49%	/						
293	国网朝阳供电公司	大城子变	66kV	1#	40	14.92	37%	40%	/						
294	国网朝阳供电公司	大城子变	66kV	2#	40	20.22	51%	55%	/						
295	国网朝阳供电公司	南窑变	66kV	1#	16	0.00	0%	46%	/						
296	国网朝阳供电公司	南窑变	66kV	2#	16	10.05	63%	58%	/						
297	国网朝阳供电公司	六官变	66kV	1#	10	3.90	39%	8%	/						
298	国网朝阳供电公司	六官变	66kV	2#	10	2.50	25%	20%	/						
299	国网朝阳供电公司	白塔子变	66kV	1#	10	8.44	84%	79%	/						
300	国网朝阳供电公司	白塔子变	66kV	2#	20	9.18	46%	59%	/						
301	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66kV	1#	5	0.00	0%	26%	/						
302	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66kV	2#	5	3.87	77%	56%	/						
303	国网朝阳供电公司	公营子变	66kV	1#	16	10.97	69%	69%	/						
304	国网朝阳供电公司	公营子变	66kV	2#	16	3.10	19%	28%	/						
305	国网朝阳供电公司	城郊变	66kV	1#	31.5	20.73	66%	63%	/						
306	国网朝阳供电公司	城郊变	66kV	2#	31.5	20.49	65%	75%	/						
307	国网朝阳供电公司	中三家变	66kV	1#	16	1.12	7%	9%	/						
308	国网朝阳供电公司	中三家变	66kV	2#	16	5.63	35%	43%	/						
309	国网朝阳供电公司	三台变	66kV	1#	31.5	7.97	25%	25%	/						
310	国网朝阳供电公司	三台变	66kV	2#	/	/	/	/	/						
311	国网朝阳供电公司	北湾变	66kV	1#	50	12.66	25%	26%	/						
312	国网朝阳供电公司	北湾变	66kV	2#	50	0.00	0%	29%	/						
313	国网朝阳供电公司	山咀变	66kV	1#	10	0.00	0%	23%	/						
314	国网朝阳供电公司	山咀变	66kV	2#	10	3.47	35%	63%	/						
315	国网朝阳供电公司	端正变	66kV	1#	50	10.31	21%	24%	/						
316	国网朝阳供电公司	端正变	66kV	2#	50	0.00	0%	13%	/						
317	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66kV	1#	20	4.48	22%	30%	/						
318	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66kV	2#	20	0.00	0%	38%	/						
319	国网朝阳供电公司	前营子变	66kV	1#	20	6.58	33%	29%	/						
320	国网朝阳供电公司	前营子变	66kV	2#	20	0.00	0%	35%	/						
321	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66kV	1#	20	0.00	0%	16%	/						
322	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66kV	2#	20	3.72	19%	36%	/						
323	国网朝阳供电公司	水泉变	66kV	1#	20	0.00	0%	19%	/						

324	国网朝阳供电公司	水泉变	66kV	2#	20	9.80	49%	56%	/						
325	国网朝阳供电公司	金杖子变	66kV	1#	20	1.90	10%	9%	/						
326	国网朝阳供电公司	金杖子变	66kV	2#	20	1.90	10%	12%	/						
327	国网朝阳供电公司	坤都变	66kV	1#	10	1.72	17%	35%	/						
328	国网朝阳供电公司	坤都变	66kV	2#	10	0.00	0%	11%	/						
329	国网朝阳供电公司	河湾变	66kV	1#	20	10.31	52%	74%	/						
330	国网朝阳供电公司	河湾变	66kV	2#	20	0.00	0%	25%	/						
331	国网朝阳供电公司	东梁变	66kV	1#	50	25.83	52%	53%	/						
332	国网朝阳供电公司	东梁变	66kV	2#	50	0.00	0%	52%	/						
333	国网朝阳供电公司	高新变	66kV	1#	50	0.00	0%	17%	/						
334	国网朝阳供电公司	高新变	66kV	2#	50	9.08	18%	23%	/						
335	国网朝阳供电公司	根德变	66kV	1#	5	0.80	16%	18%	/						
336	国网朝阳供电公司	根德变	66kV	2#	5	1.42	28%	26%	/						
337	国网朝阳供电公司	友谊变	66kV	1#	31.5	8.71	28%	24%	/						
338	国网朝阳供电公司	友谊变	66kV	2#	31.5	0.00	0%	27%	/						
339	国网朝阳供电公司	铁营子变	66kV	1#	31.5	10.90	35%	26%	/						
340	国网朝阳供电公司	铁营子变	66kV	2#	31.5	0.00	0%	13%	/						